

## 配网线路负面清单明细（二季度）

| 序号 | 供电单位         | 变电站名称          | 线路名称            | 电压等级 | 线路<br>限额<br>(A) | 最大电<br>流 (A) | 一年内<br>最大负<br>载率 | 异常次<br>数 | 发生<br>累计<br>时长 | 上年度<br>最大<br>负载率 | 计算可<br>开放容<br>量<br>(kVA) | 审核可<br>开放容<br>量值<br>(KVA) | 列入负面<br>清单时间 | 是否<br>纳入<br>整改<br>计划 | 计划整改<br>完成时间 | 线路近<br>三年<br>负荷增<br>长率 |
|----|--------------|----------------|-----------------|------|-----------------|--------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 1  | 甘井子供电分<br>公司 | 朱棋路66kV<br>变电站 | 朱棋路变104<br>北市线  | 10千伏 | 363             | 183          | 50.41%           | 0        | 0              | 50.41%           | 1860                     | 1860                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 0.36%                  |
| 2  | 甘井子供电分<br>公司 | 泉水66kV变<br>电站  | 泉水变312泉<br>金线   | 10千伏 | 600             | 44           | 7.33%            | 0        | 0              | 7.33%            | 7552                     | 7552                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 1.66%                  |
| 3  | 甘井子供电分<br>公司 | 华南66kV变<br>电站  | 华南变205华<br>大甲线  | 10千伏 | 560             | 253          | 45.18%           | 0        | 0              | 45.18%           | 3377                     | 3377                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | -1.19%                 |
| 4  | 甘井子供电分<br>公司 | 侯家沟66kV<br>变电站 | 侯家沟变111<br>侯西甲线 | 10千伏 | 400             | 255          | 63.75%           | 0        | 0              | 63.75%           | 1126                     | 1126                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.84%                  |
| 5  | 甘井子供电分<br>公司 | 前盐66kV变<br>电站  | 前盐变210前<br>明乙线  | 10千伏 | 373             | 24           | 6.43%            | 0        | 0              | 6.43%            | 4753                     | 4753                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | -0.96%                 |
| 6  | 甘井子供电分<br>公司 | 红嘴子66kV<br>变电站 | 红嘴子变103<br>鹏辉乙线 | 10千伏 | 480             | 221          | 46.04%           | 0        | 0              | 46.04%           | 2823                     | 2823                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.28%                  |
| 7  | 甘井子供电分<br>公司 | 朱棋路66kV<br>变电站 | 朱棋路变102<br>朱东线  | 10千伏 | 533             | 30           | 5.63%            | 0        | 0              | 5.63%            | 6866                     | 6866                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | -2.73%                 |
| 8  | 甘井子供电分<br>公司 | 后关66kV变<br>电站  | 后关变102广<br>泰线   | 10千伏 | 672             | 183          | 27.23%           | 0        | 0              | 27.23%           | 6142                     | 6142                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.36%                  |
| 9  | 甘井子供电分<br>公司 | 泉水66kV变<br>电站  | 泉水变103金<br>广甲线  | 10千伏 | 600             | 265          | 44.17%           | 0        | 0              | 44.17%           | 3724                     | 3724                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.24%                  |
| 10 | 甘井子供电分<br>公司 | 于家66kV变<br>电站  | 于家变101于<br>和线   | 10千伏 | 373             | 35           | 9.38%            | 0        | 0              | 9.38%            | 4562                     | 4562                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 1.95%                  |
| 11 | 甘井子供电分<br>公司 | 姚家66kV变<br>电站  | 姚家变109棉<br>花岛线  | 10千伏 | 480             | 73           | 15.21%           | 0        | 0              | 15.21%           | 5387                     | 5387                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | -0.60%                 |
| 12 | 甘井子供电分<br>公司 | 侯家沟66kV<br>变电站 | 侯家沟变112<br>侯西乙线 | 10千伏 | 400             | 235          | 58.75%           | 0        | 0              | 58.75%           | 1472                     | 1472                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 0.98%                  |
| 13 | 甘井子供电分<br>公司 | 后关66kV变<br>电站  | 后关变211后<br>铁线   | 10千伏 | 427             | 79           | 18.50%           | 0        | 0              | 18.50%           | 4548                     | 4548                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.51%                  |
| 14 | 甘井子供电分<br>公司 | 前盐66kV变<br>电站  | 前盐变107前<br>泉甲线  | 10千伏 | 427             | 187          | 43.79%           | 0        | 0              | 43.79%           | 2678                     | 2678                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | -1.54%                 |
| 15 | 甘井子供电分<br>公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子变107<br>甘光乙线 | 10千伏 | 376             | 0            | 0.00%            | 0        | 0              | 0.00%            | 5210                     | 5210                      | 未进入负面<br>清单  | 否                    | 无            | 2.62%                  |

|    |          |            |             |      |     |     |        |    |     |        |      |      |            |   |        |        |
|----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|-----|--------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 16 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变209龙金乙线  | 10千伏 | 672 | 19  | 2.83%  | 0  | 0   | 2.83%  | 8982 | 8982 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.35% |
| 17 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变203海泉线   | 10千伏 | 400 | 85  | 21.25% | 0  | 0   | 21.25% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.30%  |
| 18 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变107周联乙线 | 10千伏 | 480 | 379 | 78.96% | 0  | 0   | 78.96% | 87   | 87   | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.37% |
| 19 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变107电校线  | 10千伏 | 480 | 112 | 23.33% | 0  | 0   | 23.33% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.48% |
| 20 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变106红嘴线  | 10千伏 | 480 | 108 | 22.50% | 0  | 0   | 22.50% | 4780 | 4780 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.14%  |
| 21 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变103和尚岛线 | 10千伏 | 480 | 243 | 50.63% | 0  | 0   | 50.63% | 2442 | 2442 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.42%  |
| 22 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变203千心乙线  | 10千伏 | 427 | 402 | 94.15% | 12 | 960 | 94.15% | 0    | 0    | 2025.01.08 | 是 | 2026年底 | 2.17%  |
| 23 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变102矿北丁线  | 10千伏 | 373 | 5   | 1.34%  | 0  | 0   | 1.34%  | 5082 | 5082 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.28% |
| 24 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变103姚北线   | 10千伏 | 400 | 314 | 78.50% | 0  | 0   | 78.50% | 104  | 104  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.23% |
| 25 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变101红卫线  | 10千伏 | 520 | 450 | 86.54% | 4  | 480 | 86.54% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.46%  |
| 26 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变103龙江线   | 10千伏 | 427 | 230 | 53.86% | 0  | 0   | 53.86% | 1933 | 1933 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.88%  |
| 27 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变106大北线   | 10千伏 | 400 | 315 | 78.75% | 0  | 0   | 78.75% | 87   | 87   | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.43% |
| 28 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变208促进乙线 | 10千伏 | 480 | 193 | 40.21% | 0  | 0   | 40.21% | 3308 | 3308 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.52%  |
| 29 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变102苏家线  | 10千伏 | 520 | 382 | 73.46% | 0  | 0   | 73.46% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.31% |
| 30 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变207土城乙线  | 10千伏 | 480 | 306 | 63.75% | 0  | 0   | 63.75% | 1351 | 1351 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.16%  |
| 31 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变101阳光线   | 10千伏 | 600 | 57  | 9.50%  | 0  | 0   | 9.50%  | 7326 | 7326 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.94%  |
| 32 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变107棋中甲线  | 10千伏 | 533 | 106 | 19.89% | 0  | 0   | 19.89% | 5549 | 5549 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.25%  |
| 33 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变109千心甲线  | 10千伏 | 427 | 282 | 66.04% | 0  | 0   | 66.04% | 1032 | 1032 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.25%  |
| 34 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变212东山线   | 10千伏 | 400 | 244 | 61.00% | 0  | 0   | 61.00% | 1316 | 1316 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.87% |
| 35 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变206华夏线   | 10千伏 | 480 | 340 | 70.83% | 0  | 0   | 70.83% | 762  | 762  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.36% |

|    |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 36 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变207东南乙线 | 10千伏 | 427 | 202 | 47.31% | 0 | 0   | 47.31% | 2418 | 2418 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.16% |
| 37 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变213友谊线   | 10千伏 | 533 | 234 | 43.90% | 0 | 0   | 43.90% | 3332 | 3332 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.57% |
| 38 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变202盐自线   | 10千伏 | 560 | 360 | 64.29% | 0 | 0   | 64.29% | 1524 | 1524 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 39 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变107龙泉甲线  | 10千伏 | 480 | 71  | 14.79% | 0 | 0   | 14.79% | 5421 | 5421 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 40 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变104海明甲线  | 10千伏 | 480 | 39  | 8.13%  | 0 | 0   | 8.13%  | 5975 | 5975 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 41 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变111周水线  | 10千伏 | 480 | 233 | 48.54% | 0 | 0   | 48.54% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.29% |
| 42 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变105前热线   | 10千伏 | 427 | 94  | 22.01% | 0 | 0   | 22.01% | 4288 | 4288 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 43 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变204海明乙线  | 10千伏 | 480 | 72  | 15.00% | 0 | 0   | 15.00% | 5194 | 5194 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 44 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变102盐福线   | 10千伏 | 720 | 134 | 18.61% | 0 | 0   | 18.61% | 7655 | 7655 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 45 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变108冷库线  | 10千伏 | 480 | 320 | 66.67% | 0 | 0   | 66.67% | 793  | 793  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 46 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变107下沟线   | 10千伏 | 480 | 193 | 40.21% | 0 | 0   | 40.21% | 3308 | 3308 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 47 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变104华热甲线 | 10千伏 | 533 | 95  | 17.82% | 0 | 0   | 17.82% | 5740 | 5740 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.26% |
| 48 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变205大房乙线  | 10千伏 | 480 | 278 | 57.92% | 0 | 0   | 57.92% | 1836 | 1836 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 49 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变107海暖线   | 10千伏 | 600 | 7   | 1.17%  | 0 | 0   | 1.17%  | 8192 | 8192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 50 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变209大姚乙线  | 10千伏 | 480 | 246 | 51.25% | 0 | 0   | 51.25% | 2390 | 2390 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 51 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变104盐车甲线  | 10千伏 | 427 | 165 | 38.64% | 0 | 0   | 38.64% | 3059 | 3059 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.87% |
| 52 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变101三道沟线  | 10千伏 | 480 | 168 | 35.00% | 0 | 0   | 35.00% | 3241 | 3241 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 53 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变201三星乙线  | 10千伏 | 480 | 399 | 83.13% | 4 | 120 | 83.13% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 54 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变211震安线  | 10千伏 | 480 | 278 | 57.92% | 0 | 0   | 57.92% | 1836 | 1836 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 55 | 甘井子供电分公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子变102甘码线  | 10千伏 | 400 | 138 | 34.50% | 0 | 0   | 34.50% | 3152 | 3152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86%  |

|    |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 56 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变210益远线  | 10千伏 | 640 | 391 | 61.09% | 0 | 0   | 61.09% | 2096 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 57 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变101三星甲线  | 10千伏 | 480 | 377 | 78.54% | 0 | 0   | 78.54% | 121  | 121  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 58 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变103毛营甲线  | 10千伏 | 480 | 347 | 72.29% | 0 | 0   | 72.29% | 641  | 641  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 59 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变305运腾线   | 10千伏 | 480 | 162 | 33.75% | 0 | 0   | 33.75% | 3845 | 3845 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 60 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变211香湾线  | 10千伏 | 533 | 235 | 44.09% | 0 | 0   | 44.09% | 3315 | 3315 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 61 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变210棋城线   | 10千伏 | 672 | 110 | 16.37% | 0 | 0   | 16.37% | 7406 | 7406 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01% |
| 62 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变210华矿线   | 10千伏 | 533 | 260 | 48.78% | 0 | 0   | 48.78% | 2882 | 2882 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 63 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变206友谊线  | 10千伏 | 480 | 174 | 36.25% | 0 | 0   | 36.25% | 3637 | 3637 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 64 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变209骏腾线   | 10千伏 | 405 | 178 | 43.95% | 0 | 0   | 43.95% | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 65 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变107尚品线   | 10千伏 | 480 | 226 | 47.08% | 0 | 0   | 47.08% | 2737 | 2737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 66 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变205棋翡线   | 10千伏 | 533 | 85  | 15.95% | 0 | 0   | 15.95% | 5913 | 5913 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 67 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变110前关线   | 10千伏 | 480 | 227 | 47.29% | 0 | 0   | 47.29% | 2719 | 2719 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 68 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变106大连湾线 | 10千伏 | 480 | 227 | 47.29% | 0 | 0   | 47.29% | 2719 | 2719 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 69 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变210东海乙线 | 10千伏 | 480 | 75  | 15.63% | 0 | 0   | 15.63% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.71% |
| 70 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变201盐岛湖乙线 | 10千伏 | 533 | 132 | 24.77% | 0 | 0   | 24.77% | 5099 | 5099 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 71 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变103海水线   | 10千伏 | 480 | 94  | 19.58% | 0 | 0   | 19.58% | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.93% |
| 72 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变205天城线  | 10千伏 | 480 | 402 | 83.75% | 5 | 192 | 83.75% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 73 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变205泡崖线  | 10千伏 | 480 | 307 | 63.96% | 0 | 0   | 63.96% | 1334 | 1334 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.72% |
| 74 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变202宝源乙线  | 10千伏 | 480 | 223 | 46.46% | 0 | 0   | 46.46% | 909  | 909  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 75 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变201石材线   | 10千伏 | 533 | 389 | 72.98% | 0 | 0   | 72.98% | 648  | 648  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |



|    |          |                |                 |      |     |     |        |   |   |        |      |      |             |   |   |        |
|----|----------|----------------|-----------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 76 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站      | 泉水变112日<br>来线   | 10千伏 | 480 | 300 | 62.50% | 0 | 0 | 62.50% | 1455 | 1455 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 77 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站      | 姚家变204南<br>家线   | 10千伏 | 480 | 160 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 3880 | 3880 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 78 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站      | 友谊变204峨<br>眉线   | 10千伏 | 427 | 143 | 33.49% | 0 | 0 | 33.49% | 3440 | 3440 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 79 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站      | 姚家变108后<br>关线   | 10千伏 | 480 | 327 | 68.13% | 0 | 0 | 68.13% | 987  | 987  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 80 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站      | 海茂变106海<br>铁线   | 10千伏 | 376 | 125 | 33.24% | 0 | 0 | 33.24% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 81 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV<br>变电站 | 香周路变207<br>冷冻线  | 10千伏 | 533 | 87  | 16.32% | 0 | 0 | 16.32% | 5878 | 5878 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.98% |
| 82 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站      | 海茂变206海<br>热线   | 10千伏 | 376 | 158 | 42.02% | 0 | 0 | 42.02% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.36% |
| 83 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站      | 龙泉变105龙<br>海甲线  | 10千伏 | 373 | 5   | 1.34%  | 0 | 0 | 1.34%  | 5082 | 5082 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.01% |
| 84 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站      | 姚家变107六<br>院线   | 10千伏 | 480 | 101 | 21.04% | 0 | 0 | 21.04% | 4902 | 4902 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 85 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV<br>变电站 | 红嘴子变206<br>亿达甲线 | 10千伏 | 480 | 280 | 58.33% | 0 | 0 | 58.33% | 1801 | 1801 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 86 | 甘井子供电分公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子变101<br>海茂线  | 10千伏 | 400 | 45  | 11.25% | 0 | 0 | 11.25% | 4763 | 4763 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 87 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站      | 龙泉变101龙<br>万线   | 10千伏 | 672 | 22  | 3.27%  | 0 | 0 | 3.27%  | 8930 | 8930 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 88 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站      | 盐岛变109盐<br>丰线   | 10千伏 | 373 | 120 | 32.17% | 0 | 0 | 32.17% | 3090 | 3090 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.11% |
| 89 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV<br>变电站 | 华东路变105<br>华荣甲线 | 10千伏 | 373 | 104 | 27.88% | 0 | 0 | 27.88% | 3367 | 3367 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 90 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站      | 盐岛变213福<br>佳乙线  | 10千伏 | 376 | 53  | 14.10% | 0 | 0 | 14.10% | 4292 | 4292 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 91 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站      | 盐岛变105福<br>佳甲线  | 10千伏 | 360 | 78  | 21.67% | 0 | 0 | 21.67% | 3637 | 3637 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 92 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV<br>变电站 | 华东路变103<br>华远甲线 | 10千伏 | 373 | 72  | 19.30% | 0 | 0 | 19.30% | 3921 | 3921 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 93 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站      | 华南变104华<br>高线   | 10千伏 | 533 | 225 | 42.21% | 0 | 0 | 42.21% | 3488 | 3488 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 94 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站      | 华南变203华<br>友甲线  | 10千伏 | 533 | 119 | 22.33% | 0 | 0 | 22.33% | 5324 | 5324 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 95 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站      | 泉水变303东<br>北线   | 10千伏 | 480 | 78  | 16.25% | 0 | 0 | 16.25% | 5300 | 5300 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.77% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 96  | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变208华丰乙线  | 10千伏 | 373 | 62  | 16.62% | 0 | 0 | 16.62% | 4094 | 4094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.96% |
| 97  | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变212矿北丙线  | 10千伏 | 405 | 85  | 20.99% | 0 | 0 | 20.99% | 4139 | 4139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.48% |
| 98  | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变202龙海乙线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168 | 5168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.17% |
| 99  | 甘井子供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变209丰源线   | 10千伏 | 440 | 330 | 75.00% | 0 | 0 | 75.00% | 381  | 381  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 100 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变205华荣乙线 | 10千伏 | 373 | 67  | 17.96% | 0 | 0 | 17.96% | 4008 | 4008 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.94% |
| 101 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变211芙蓉线  | 10千伏 | 480 | 380 | 79.17% | 0 | 0 | 79.17% | 69   | 69   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 102 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变204华热乙线 | 10千伏 | 533 | 5   | 0.94%  | 0 | 0 | 0.94%  | 7299 | 7299 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 103 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变102华泉甲线 | 10千伏 | 427 | 95  | 22.25% | 0 | 0 | 22.25% | 4271 | 4271 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 104 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变206华银乙线 | 10千伏 | 373 | 21  | 5.63%  | 0 | 0 | 5.63%  | 4805 | 4805 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.51% |
| 105 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变209华万线  | 10千伏 | 672 | 308 | 45.83% | 0 | 0 | 45.83% | 3977 | 3977 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 106 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变201华谊乙线 | 10千伏 | 427 | 250 | 58.55% | 0 | 0 | 58.55% | 1587 | 1587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 107 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变202华泉乙线 | 10千伏 | 427 | 71  | 16.63% | 0 | 0 | 16.63% | 4687 | 4687 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 108 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变208沙家线  | 10千伏 | 400 | 265 | 66.25% | 0 | 0 | 66.25% | 953  | 953  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 109 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变214华材线   | 10千伏 | 597 | 87  | 14.57% | 0 | 0 | 14.57% | 6765 | 6765 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 110 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变104新华乙线 | 10千伏 | 480 | 314 | 65.42% | 0 | 0 | 65.42% | 1212 | 1212 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 111 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变310润泽线   | 10千伏 | 600 | 111 | 18.50% | 0 | 0 | 18.50% | 6391 | 6391 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.34% |
| 112 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变108陆港线   | 10千伏 | 480 | 313 | 65.21% | 0 | 0 | 65.21% | 1230 | 1230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 113 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变105甘西甲线 | 10千伏 | 480 | 15  | 3.13%  | 0 | 0 | 3.13%  | 6391 | 6391 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 114 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变114香瑞线  | 10千伏 | 533 | 58  | 10.88% | 0 | 0 | 10.88% | 6381 | 6381 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 115 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变113香柳甲线 | 10千伏 | 373 | 82  | 21.98% | 0 | 0 | 21.98% | 3748 | 3748 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.27% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 116 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变209中水线  | 10千伏 | 240 | 85  | 35.42% | 0 | 0 | 35.42% | 1853 | 1853 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 117 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变210后盐乙线  | 10千伏 | 384 | 210 | 54.69% | 0 | 0 | 54.69% | 1684 | 1684 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 118 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变203毛营乙线  | 10千伏 | 405 | 275 | 67.90% | 0 | 0 | 67.90% | 849  | 849  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 119 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变208鹏辉甲线 | 10千伏 | 480 | 165 | 34.38% | 0 | 0 | 34.38% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.00% |
| 120 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变202钻石线  | 10千伏 | 480 | 122 | 25.42% | 0 | 0 | 25.42% | 4538 | 4538 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.69% |
| 121 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变108后铝线   | 10千伏 | 480 | 283 | 58.96% | 0 | 0 | 58.96% | 1749 | 1749 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 122 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变111医院线   | 10千伏 | 480 | 86  | 17.92% | 0 | 0 | 17.92% | 5161 | 5161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 123 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变112船舶线   | 10千伏 | 400 | 139 | 34.75% | 0 | 0 | 34.75% | 1245 | 1245 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 124 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变208后自线   | 10千伏 | 480 | 44  | 9.17%  | 0 | 0 | 9.17%  | 5889 | 5889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.81% |
| 125 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变203华远乙线 | 10千伏 | 373 | 48  | 12.87% | 0 | 0 | 12.87% | 4337 | 4337 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 126 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变213香柳乙线 | 10千伏 | 373 | 130 | 34.85% | 0 | 0 | 34.85% | 2917 | 2917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 127 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变107于国线   | 10千伏 | 640 | 23  | 3.59%  | 0 | 0 | 3.59%  | 8469 | 8469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 128 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变204自然线   | 10千伏 | 480 | 114 | 23.75% | 0 | 0 | 23.75% | 4676 | 4676 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 129 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变206欣家乙线  | 10千伏 | 600 | 155 | 25.83% | 0 | 0 | 25.83% | 5629 | 5629 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 130 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变205祥和甲线  | 10千伏 | 600 | 92  | 15.33% | 0 | 0 | 15.33% | 6720 | 6720 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 131 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变105祥和乙线  | 10千伏 | 600 | 267 | 44.50% | 0 | 0 | 44.50% | 3689 | 3689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.06% |
| 132 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变104海洋线  | 10千伏 | 480 | 366 | 76.25% | 0 | 0 | 76.25% | 312  | 312  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 133 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变104前盐线   | 10千伏 | 480 | 172 | 35.83% | 0 | 0 | 35.83% | 3672 | 3672 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 134 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变110龙水甲线  | 10千伏 | 480 | 140 | 29.17% | 0 | 0 | 29.17% | 4226 | 4226 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 135 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变104于风甲线  | 10千伏 | 672 | 520 | 77.38% | 0 | 0 | 77.38% | 305  | 305  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.14% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 136 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变111友高线   | 10千伏 | 640 | 240 | 37.50% | 0 | 0 | 37.50% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 137 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变106龙热线   | 10千伏 | 600 | 5   | 0.83%  | 0 | 0 | 0.83%  | 8227 | 8227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 138 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变106上沟线   | 10千伏 | 427 | 25  | 5.85%  | 0 | 0 | 5.85%  | 5484 | 5484 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.90% |
| 139 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变212友车线   | 10千伏 | 640 | 180 | 28.13% | 0 | 0 | 28.13% | 5750 | 5750 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 140 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变103于明甲线  | 10千伏 | 533 | 31  | 5.82%  | 0 | 0 | 5.82%  | 6848 | 6848 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.93% |
| 141 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变107东南甲线 | 10千伏 | 427 | 250 | 58.55% | 0 | 0 | 58.55% | 1587 | 1587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.80% |
| 142 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变112盐岛湖甲线 | 10千伏 | 560 | 172 | 30.71% | 0 | 0 | 30.71% | 4780 | 4780 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.46% |
| 143 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变205彩印线   | 10千伏 | 427 | 235 | 55.04% | 0 | 0 | 55.04% | 1846 | 1846 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.29% |
| 144 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变203龙泉乙线  | 10千伏 | 533 | 235 | 44.09% | 0 | 0 | 44.09% | 3315 | 3315 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.76% |
| 145 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变204于风乙线  | 10千伏 | 640 | 354 | 55.31% | 0 | 0 | 55.31% | 2737 | 2737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 146 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变213龙水乙线  | 10千伏 | 533 | 117 | 21.95% | 0 | 0 | 21.95% | 5359 | 5359 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 147 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变208华人乙线 | 10千伏 | 373 | 94  | 25.20% | 0 | 0 | 25.20% | 3540 | 3540 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 148 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变203水泥线  | 10千伏 | 480 | 45  | 9.38%  | 0 | 0 | 9.38%  | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.47% |
| 149 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变113促进甲线 | 10千伏 | 480 | 233 | 48.54% | 0 | 0 | 48.54% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 150 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变213北山线   | 10千伏 | 200 | 7   | 3.50%  | 0 | 0 | 3.50%  | 2650 | 2650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 151 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变207棉国线  | 10千伏 | 672 | 33  | 4.91%  | 0 | 0 | 4.91%  | 8740 | 8740 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.29% |
| 152 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变207新体线  | 10千伏 | 384 | 2   | 0.52%  | 0 | 0 | 0.52%  | 5286 | 5286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 153 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变204建新线  | 10千伏 | 480 | 23  | 4.79%  | 0 | 0 | 4.79%  | 5623 | 5623 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.47% |
| 154 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变205辽渔乙线 | 10千伏 | 400 | 72  | 18.00% | 0 | 0 | 18.00% | 4295 | 4295 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 155 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变211棉悦线  | 10千伏 | 432 | 23  | 5.32%  | 0 | 0 | 5.32%  | 5587 | 5587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 156 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变204远南线  | 10千伏 | 400 | 170 | 42.50% | 0 | 0 | 42.50% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 157 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变111辽渔甲线 | 10千伏 | 400 | 19  | 4.75%  | 0 | 0 | 4.75%  | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 158 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变211朱华线  | 10千伏 | 533 | 94  | 17.64% | 0 | 0 | 17.64% | 5757 | 5757 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 159 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变111朱招线  | 10千伏 | 533 | 173 | 32.46% | 0 | 0 | 32.46% | 4389 | 4389 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 160 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变109远东线  | 10千伏 | 480 | 7   | 1.46%  | 0 | 0 | 1.46%  | 6530 | 6530 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 161 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变204光彩线   | 10千伏 | 480 | 90  | 18.75% | 0 | 0 | 18.75% | 5092 | 5092 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.91% |
| 162 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变102棉城甲线 | 10千伏 | 376 | 24  | 6.38%  | 0 | 0 | 6.38%  | 4794 | 4794 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.44% |
| 163 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变105华能线  | 10千伏 | 480 | 90  | 18.75% | 0 | 0 | 18.75% | 5092 | 5092 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.73% |
| 164 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变206棉城乙线 | 10千伏 | 376 | 24  | 6.38%  | 0 | 0 | 6.38%  | 4794 | 4794 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 165 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变112棋万线   | 10千伏 | 533 | 145 | 27.20% | 0 | 0 | 27.20% | 4874 | 4874 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.55% |
| 166 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变105东泉线   | 10千伏 | 480 | 5   | 1.04%  | 0 | 0 | 1.04%  | 6564 | 6564 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.44% |
| 167 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变102山东线   | 10千伏 | 427 | 104 | 24.36% | 0 | 0 | 24.36% | 4115 | 4115 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 168 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变205前隧线   | 10千伏 | 427 | 42  | 9.84%  | 0 | 0 | 9.84%  | 5189 | 5189 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 169 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变112朱万线  | 10千伏 | 533 | 118 | 22.14% | 0 | 0 | 22.14% | 5341 | 5341 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.20% |
| 170 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变213双山线  | 10千伏 | 363 | 150 | 41.32% | 0 | 0 | 41.32% | 2432 | 2432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.68% |
| 171 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变106前瑞线   | 10千伏 | 427 | 193 | 45.20% | 0 | 0 | 45.20% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 172 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变108时代线   | 10千伏 | 480 | 24  | 5.00%  | 0 | 0 | 5.00%  | 6235 | 6235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.82% |
| 173 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变104锦泉线   | 10千伏 | 480 | 380 | 79.17% | 0 | 0 | 79.17% | 69   | 69   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 174 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变204后三乙线  | 10千伏 | 597 | 214 | 35.85% | 0 | 0 | 35.85% | 4566 | 4566 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.27% |
| 175 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变109千山线   | 10千伏 | 480 | 173 | 36.04% | 0 | 0 | 36.04% | 3655 | 3655 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.69%  |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 176 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变110泉华线   | 10千伏 | 376 | 50  | 13.30% | 0 | 0 | 13.30% | 4344 | 4344 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 177 | 甘井子供电分公司 | 港北66kV变电站  | 港北变204港杉线   | 10千伏 | 768 | 296 | 38.54% | 0 | 0 | 38.54% | 5515 | 5515 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 178 | 甘井子供电分公司 | 港北66kV变电站  | 港北变101港体线   | 10千伏 | 768 | 120 | 15.63% | 0 | 0 | 15.63% | 8563 | 8563 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 179 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变209白灰线   | 10千伏 | 480 | 46  | 9.58%  | 0 | 0 | 9.58%  | 5854 | 5854 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 180 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变201大盐乙线  | 10千伏 | 480 | 137 | 28.54% | 0 | 0 | 28.54% | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.80% |
| 181 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变207宋家线  | 10千伏 | 400 | 248 | 62.00% | 0 | 0 | 62.00% | 1247 | 1247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.39% |
| 182 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变101大盐甲线  | 10千伏 | 480 | 21  | 4.38%  | 0 | 0 | 4.38%  | 6287 | 6287 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |
| 183 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变206碧海线  | 10千伏 | 400 | 265 | 66.25% | 0 | 0 | 66.25% | 953  | 953  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 184 | 甘井子供电分公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子变105石矿线  | 10千伏 | 400 | 52  | 13.00% | 0 | 0 | 13.00% | 4642 | 4642 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 185 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变102椒房线  | 10千伏 | 480 | 252 | 52.50% | 0 | 0 | 52.50% | 396  | 396  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.37% |
| 186 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变202朱家线   | 10千伏 | 427 | 224 | 52.46% | 0 | 0 | 52.46% | 2037 | 2037 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 187 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变311美凯乙线  | 10千伏 | 400 | 144 | 36.00% | 0 | 0 | 36.00% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 188 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变104消防线   | 10千伏 | 480 | 25  | 5.21%  | 0 | 0 | 5.21%  | 6218 | 6218 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 189 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变210华美线  | 10千伏 | 427 | 228 | 53.40% | 0 | 0 | 53.40% | 1968 | 1968 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.63% |
| 190 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变203金水线   | 10千伏 | 480 | 107 | 22.29% | 0 | 0 | 22.29% | 4798 | 4798 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 191 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变106欣家甲线  | 10千伏 | 600 | 201 | 33.50% | 0 | 0 | 33.50% | 4832 | 4832 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 192 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变208五金线   | 10千伏 | 400 | 93  | 23.25% | 0 | 0 | 23.25% | 3932 | 3932 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.11% |
| 193 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变111盛华线   | 10千伏 | 480 | 85  | 17.71% | 0 | 0 | 17.71% | 4549 | 4549 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 194 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变105东海甲线 | 10千伏 | 480 | 169 | 35.21% | 0 | 0 | 35.21% | 3724 | 3724 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.98% |
| 195 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变203泉水线   | 10千伏 | 480 | 207 | 43.13% | 0 | 0 | 43.13% | 2751 | 2751 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 196 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变202外冷线   | 10千伏 | 480 | 208 | 43.33% | 0 | 0 | 43.33% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.93% |
| 197 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变207亿达乙线 | 10千伏 | 480 | 166 | 34.58% | 0 | 0 | 34.58% | 3776 | 3776 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 198 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变112盐车乙线  | 10千伏 | 427 | 167 | 39.11% | 0 | 0 | 39.11% | 3024 | 3024 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 199 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变103关岛线   | 10千伏 | 720 | 153 | 21.25% | 0 | 0 | 21.25% | 7326 | 7326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05% |
| 200 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变111新水线   | 10千伏 | 600 | 72  | 12.00% | 0 | 0 | 12.00% | 7067 | 7067 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 201 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变207前泉乙线  | 10千伏 | 427 | 90  | 21.08% | 0 | 0 | 21.08% | 4358 | 4358 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 202 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变101华南线   | 10千伏 | 427 | 102 | 23.89% | 0 | 0 | 23.89% | 3980 | 3980 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 203 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变202宇圣乙线  | 10千伏 | 533 | 70  | 13.13% | 0 | 0 | 13.13% | 6173 | 6173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 204 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变106华银甲线 | 10千伏 | 373 | 25  | 6.70%  | 0 | 0 | 6.70%  | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 205 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变309金广乙线  | 10千伏 | 600 | 116 | 19.33% | 0 | 0 | 19.33% | 6304 | 6304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 206 | 甘井子供电分公司 | 华东路66kV变电站 | 华东路变108华人甲线 | 10千伏 | 373 | 254 | 68.10% | 0 | 0 | 68.10% | 769  | 769  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 207 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变306美域线   | 10千伏 | 480 | 161 | 33.54% | 0 | 0 | 33.54% | 3862 | 3862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 208 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变111集美线   | 10千伏 | 480 | 50  | 10.42% | 0 | 0 | 10.42% | 5785 | 5785 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.28% |
| 209 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变106科技线   | 10千伏 | 480 | 185 | 38.54% | 0 | 0 | 38.54% | 3447 | 3447 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.10% |
| 210 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变212棋招线   | 10千伏 | 533 | 122 | 22.89% | 0 | 0 | 22.89% | 5272 | 5272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 211 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变104前进线  | 10千伏 | 480 | 86  | 17.92% | 0 | 0 | 17.92% | 5161 | 5161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 212 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变202后市线   | 10千伏 | 480 | 76  | 15.83% | 0 | 0 | 15.83% | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 213 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变205龙车线   | 10千伏 | 533 | 200 | 37.52% | 0 | 0 | 37.52% | 3921 | 3921 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 214 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变204新华甲线 | 10千伏 | 480 | 159 | 33.13% | 0 | 0 | 33.13% | 3897 | 3897 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 215 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变304华东线   | 10千伏 | 376 | 33  | 8.78%  | 0 | 0 | 8.78%  | 4638 | 4638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 216 | 甘井子供电分公司 | 海茂66kV变电站  | 海茂变209污净线   | 10千伏 | 376 | 92  | 24.47% | 0 | 0 | 24.47% | 3616 | 3616 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 217 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变208圣泰线  | 10千伏 | 533 | 120 | 22.51% | 0 | 0 | 22.51% | 5307 | 5307 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 218 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变106荣域甲线  | 10千伏 | 480 | 198 | 41.25% | 0 | 0 | 41.25% | 3222 | 3222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 219 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变105岚岭线  | 10千伏 | 360 | 280 | 77.78% | 0 | 0 | 77.78% | 139  | 139  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.65% |
| 220 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变212朱翡线  | 10千伏 | 533 | 105 | 19.70% | 0 | 0 | 19.70% | 5567 | 5567 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 221 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变105元宝线  | 10千伏 | 480 | 198 | 41.25% | 0 | 0 | 41.25% | 3222 | 3222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 222 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变106雁山线  | 10千伏 | 480 | 106 | 22.08% | 0 | 0 | 22.08% | 4815 | 4815 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 223 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变208棋昌线   | 10千伏 | 533 | 5   | 0.94%  | 0 | 0 | 0.94%  | 7299 | 7299 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 224 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变113朱锦线  | 10千伏 | 480 | 112 | 23.33% | 0 | 0 | 23.33% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.98% |
| 225 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变106甘西乙线 | 10千伏 | 480 | 103 | 21.46% | 0 | 0 | 21.46% | 4867 | 4867 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 226 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变105于城线   | 10千伏 | 672 | 75  | 11.16% | 0 | 0 | 11.16% | 8012 | 8012 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.65% |
| 227 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变108华盛线   | 10千伏 | 533 | 280 | 52.53% | 0 | 0 | 52.53% | 2536 | 2536 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 228 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变107凯旋线   | 10千伏 | 405 | 59  | 14.57% | 0 | 0 | 14.57% | 4590 | 4590 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.72% |
| 229 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变302考场线   | 10千伏 | 480 | 175 | 36.46% | 0 | 0 | 36.46% | 3305 | 3305 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.60% |
| 230 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变107沥青线   | 10千伏 | 427 | 174 | 40.75% | 0 | 0 | 40.75% | 2903 | 2903 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 231 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变206荣域乙线  | 10千伏 | 480 | 135 | 28.13% | 0 | 0 | 28.13% | 4313 | 4313 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 232 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变211华商线   | 10千伏 | 480 | 360 | 75.00% | 0 | 0 | 75.00% | 416  | 416  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 233 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变207化实线  | 10千伏 | 480 | 301 | 62.71% | 0 | 0 | 62.71% | 1438 | 1438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 234 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变208煤气线  | 10千伏 | 480 | 335 | 69.79% | 0 | 0 | 69.79% | 849  | 849  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 235 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变113华丰甲线  | 10千伏 | 373 | 57  | 15.28% | 0 | 0 | 15.28% | 4181 | 4181 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.80%  |



|     |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 236 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变114公租线   | 10千伏 | 528 | 308 | 58.33% | 0 | 0 | 58.33% | 1981 | 1981 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 237 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变203于明乙线  | 10千伏 | 533 | 30  | 5.63%  | 0 | 0 | 5.63%  | 6866 | 6866 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.23% |
| 238 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变101水文线  | 10千伏 | 267 | 22  | 8.24%  | 0 | 0 | 8.24%  | 3319 | 3319 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 239 | 甘井子供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变110朱新线  | 10千伏 | 533 | 143 | 26.83% | 0 | 0 | 26.83% | 4908 | 4908 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.74% |
| 240 | 甘井子供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变212香红线  | 10千伏 | 533 | 373 | 69.98% | 0 | 0 | 69.98% | 925  | 925  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.02% |
| 241 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变104秦岭线   | 10千伏 | 427 | 98  | 22.95% | 0 | 0 | 22.95% | 4219 | 4219 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 242 | 甘井子供电分公司 | 盐岛66kV变电站  | 盐岛变201廉租线   | 10千伏 | 600 | 239 | 39.83% | 0 | 0 | 39.83% | 4174 | 4174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 243 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变102建材线   | 10千伏 | 480 | 50  | 10.42% | 0 | 0 | 10.42% | 5785 | 5785 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 244 | 甘井子供电分公司 | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变108化工丙线 | 10千伏 | 480 | 325 | 67.71% | 0 | 0 | 67.71% | 1022 | 1022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 245 | 甘井子供电分公司 | 前盐66kV变电站  | 前盐变102前重线   | 10千伏 | 533 | 115 | 21.58% | 0 | 0 | 21.58% | 5393 | 5393 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.68% |
| 246 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变204棋锦线   | 10千伏 | 480 | 70  | 14.58% | 0 | 0 | 14.58% | 5438 | 5438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 247 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变101华大乙线  | 10千伏 | 373 | 138 | 37.00% | 0 | 0 | 37.00% | 2778 | 2778 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.29% |
| 248 | 甘井子供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变209棋海乙线  | 10千伏 | 373 | 100 | 26.81% | 0 | 0 | 26.81% | 3436 | 3436 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.26% |
| 249 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变210棉润线  | 10千伏 | 432 | 14  | 3.24%  | 0 | 0 | 3.24%  | 5743 | 5743 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 250 | 甘井子供电分公司 | 泉水66kV变电站  | 泉水变307幸福线   | 10千伏 | 480 | 149 | 31.04% | 0 | 0 | 31.04% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 251 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变203棉福线  | 10千伏 | 560 | 155 | 27.68% | 0 | 0 | 27.68% | 5075 | 5075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 252 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变101拉树房线 | 10千伏 | 520 | 278 | 53.46% | 0 | 0 | 53.46% | 1760 | 1760 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 253 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变207民悦线   | 10千伏 | 480 | 24  | 5.00%  | 0 | 0 | 5.00%  | 6235 | 6235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 254 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变113友考线   | 10千伏 | 533 | 80  | 15.01% | 0 | 0 | 15.01% | 6000 | 6000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 255 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变102字圣甲线  | 10千伏 | 533 | 85  | 15.95% | 0 | 0 | 15.95% | 5913 | 5913 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.69% |

|     |          |            |             |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 256 | 甘井子供电分公司 | 棉花岛66kV变电站 | 棉花岛变209棉湾线  | 10千伏 | 600 | 100 | 16.67% | 0 | 0    | 16.67% | 6582 | 6582 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 257 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变108长白线   | 10千伏 | 427 | 160 | 37.47% | 0 | 0    | 37.47% | 2830 | 2830 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 258 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变103矿北乙线  | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0    | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 259 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变111华考线   | 10千伏 | 533 | 92  | 17.26% | 0 | 0    | 17.26% | 5792 | 5792 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 260 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变105华周乙线  | 10千伏 | 405 | 140 | 34.57% | 0 | 0    | 34.57% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.16% |
| 261 | 甘井子供电分公司 | 大房身66kV变电站 | 大房身变109大宋线  | 10千伏 | 560 | 436 | 77.86% | 0 | 0    | 77.86% | 208  | 208  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.34% |
| 262 | 甘井子供电分公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子变104甘井子线 | 10千伏 | 480 | 378 | 78.75% | 0 | 0    | 78.75% | 104  | 104  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 263 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变211姚泉线   | 10千伏 | 480 | 43  | 8.96%  | 0 | 0    | 8.96%  | 5906 | 5906 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.14% |
| 264 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变201金家村线 | 10千伏 | 400 | 146 | 36.50% | 0 | 0    | 36.50% | 3014 | 3014 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 265 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变207矿北甲线  | 10千伏 | 405 | 242 | 59.75% | 0 | 0    | 59.75% | 1420 | 1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 266 | 甘井子供电分公司 | 于家66kV变电站  | 于家变201于华线   | 10千伏 | 373 | 102 | 27.35% | 0 | 0    | 27.35% | 3402 | 3402 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.74% |
| 267 | 甘井子供电分公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子变106甘光甲线 | 10千伏 | 376 | 115 | 30.59% | 0 | 0    | 30.59% | 3218 | 3218 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 268 | 甘井子供电分公司 | 龙泉66kV变电站  | 龙泉变109龙新线   | 10千伏 | 480 | 183 | 38.13% | 0 | 0    | 38.13% | 3481 | 3481 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 269 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变109大姚甲线  | 10千伏 | 480 | 250 | 52.08% | 0 | 0    | 52.08% | 2321 | 2321 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 270 | 甘井子供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变208双海线   | 10千伏 | 440 | 399 | 90.68% | 7 | 504  | 90.68% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 271 | 甘井子供电分公司 | 后关66kV变电站  | 后关变105大房甲线  | 10千伏 | 480 | 133 | 27.71% | 0 | 0    | 27.71% | 4347 | 4347 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 272 | 甘井子供电分公司 | 姚家66kV变电站  | 姚家变208姚家线   | 10千伏 | 480 | 467 | 97.29% | 4 | 2784 | 97.29% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 273 | 甘井子供电分公司 | 华南66kV变电站  | 华南变202华周甲线  | 10千伏 | 405 | 240 | 59.26% | 0 | 0    | 59.26% | 1455 | 1455 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.24% |
| 274 | 甘井子供电分公司 | 友谊66kV变电站  | 友谊变209中华线   | 10千伏 | 427 | 330 | 77.28% | 0 | 0    | 77.28% | 201  | 201  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 275 | 甘井子供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变202大一线  | 10千伏 | 520 | 400 | 76.92% | 0 | 0    | 76.92% | 277  | 277  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.09%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 276 | 甘井子供电分公司  | 海茂66kV变电站  | 海茂变102宝源甲线  | 10千伏 | 480 | 327 | 68.13% | 0 | 0 | 68.13% | 987  | 987  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 277 | 甘井子供电分公司  | 周水子66kV变电站 | 周水子变109春柳线  | 10千伏 | 480 | 266 | 55.42% | 0 | 0 | 55.42% | 2044 | 2044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 278 | 甘井子供电分公司  | 周水子66kV变电站 | 周水子变106周联甲线 | 10千伏 | 480 | 380 | 79.17% | 0 | 0 | 79.17% | 69   | 69   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 279 | 甘井子供电分公司  | 华东路66kV变电站 | 华东路变101华谊甲线 | 10千伏 | 427 | 100 | 23.42% | 0 | 0 | 23.42% | 4185 | 4185 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 280 | 甘井子供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变103西洼线  | 10千伏 | 363 | 228 | 62.81% | 0 | 0 | 62.81% | 451  | 451  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 281 | 甘井子供电分公司  | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变105钢丝线  | 10千伏 | 480 | 305 | 63.54% | 0 | 0 | 63.54% | 1368 | 1368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.58% |
| 282 | 甘井子供电分公司  | 姚家66kV变电站  | 姚家变210南关岭线  | 10千伏 | 480 | 324 | 67.50% | 0 | 0 | 67.50% | 1039 | 1039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.68% |
| 283 | 甘井子供电分公司  | 友谊66kV变电站  | 友谊变105黄山线   | 10千伏 | 427 | 248 | 58.08% | 0 | 0 | 58.08% | 1621 | 1621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.37% |
| 284 | 甘井子供电分公司  | 后关66kV变电站  | 后关变107土城甲线  | 10千伏 | 480 | 347 | 72.29% | 0 | 0 | 72.29% | 641  | 641  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 285 | 甘井子供电分公司  | 后关66kV变电站  | 后关变110后盐甲线  | 10千伏 | 384 | 50  | 13.02% | 0 | 0 | 13.02% | 4455 | 4455 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 286 | 甘井子供电分公司  | 红嘴子66kV变电站 | 红嘴子变102铝制品线 | 10千伏 | 400 | 120 | 30.00% | 0 | 0 | 30.00% | 3464 | 3464 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 287 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 10千伏 | 480 | 220 | 45.83% | 0 | 0 | 45.83% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 288 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变203金车线  | 10千伏 | 360 | 145 | 40.28% | 0 | 0 | 40.28% | 2477 | 2477 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 289 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变108圣岛线   | 10千伏 | 405 | 63  | 15.56% | 0 | 0 | 15.56% | 4521 | 4521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 290 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变210北梁乙线 | 10千伏 | 427 | 53  | 12.41% | 0 | 0 | 12.41% | 4999 | 4999 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 291 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变208锦绣甲线  | 10千伏 | 480 | 79  | 16.46% | 0 | 0 | 16.46% | 5283 | 5283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.78% |
| 292 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 10千伏 | 360 | 246 | 68.33% | 0 | 0 | 68.33% | 727  | 727  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 293 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变106棋运乙线  | 10千伏 | 427 | 39  | 9.13%  | 0 | 0 | 9.13%  | 5241 | 5241 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 294 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 10千伏 | 400 | 45  | 11.25% | 0 | 0 | 11.25% | 4763 | 4763 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.33% |
| 295 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变103亿东乙线 | 10千伏 | 373 | 92  | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.52%  |

|     |           |            |              |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 296 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变108万科乙线   | 10千伏 | 480 | 142 | 29.58% | 0 | 0 | 29.58% | 4191 | 4191 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 297 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变204大橡甲线   | 10千伏 | 373 | 280 | 75.07% | 0 | 0 | 75.07% | 319  | 319  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.35% |
| 298 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变206沙豪线    | 10千伏 | 405 | 80  | 19.75% | 0 | 0 | 19.75% | 4226 | 4226 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.00% |
| 299 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线   | 10千伏 | 533 | 160 | 30.02% | 0 | 0 | 30.02% | 4614 | 4614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 300 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 10千伏 | 363 | 74  | 20.39% | 0 | 0 | 20.39% | 3748 | 3748 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 301 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变206半山乙线   | 10千伏 | 533 | 36  | 6.75%  | 0 | 0 | 6.75%  | 6762 | 6762 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 302 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变210沙牧乙线   | 10千伏 | 360 | 280 | 77.78% | 0 | 0 | 77.78% | 139  | 139  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 303 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变205温泉线    | 10千伏 | 533 | 334 | 62.66% | 0 | 0 | 62.66% | 1600 | 1600 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 304 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变205郭周线    | 10千伏 | 533 | 293 | 54.97% | 0 | 0 | 54.97% | 2310 | 2310 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 305 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变107南山乙线   | 10千伏 | 480 | 350 | 72.92% | 0 | 0 | 72.92% | 589  | 589  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.37% |
| 306 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线   | 10千伏 | 400 | 95  | 23.75% | 0 | 0 | 23.75% | 3897 | 3897 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |
| 307 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线   | 10千伏 | 480 | 290 | 60.42% | 0 | 0 | 60.42% | 1628 | 1628 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 308 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线    | 10千伏 | 400 | 280 | 70.00% | 0 | 0 | 70.00% | 693  | 693  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 309 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线   | 10千伏 | 480 | 245 | 51.04% | 0 | 0 | 51.04% | 2407 | 2407 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 310 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变101湾家线    | 10千伏 | 533 | 149 | 27.95% | 0 | 0 | 27.95% | 4805 | 4805 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 311 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线  | 10千伏 | 533 | 165 | 30.96% | 0 | 0 | 30.96% | 4527 | 4527 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.20% |
| 312 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线   | 10千伏 | 360 | 120 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 2910 | 2910 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 313 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线  | 10千伏 | 480 | 200 | 41.67% | 0 | 0 | 41.67% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 314 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变102亿东甲线  | 10千伏 | 373 | 21  | 5.63%  | 0 | 0 | 5.63%  | 4805 | 4805 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.82% |
| 315 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变103普罗线    | 10千伏 | 533 | 262 | 49.16% | 0 | 0 | 49.16% | 2847 | 2847 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.28% |

|     |           |            |              |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 316 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 10千伏 | 672 | 107 | 15.92% | 0 | 0 | 15.92% | 7278 | 7278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.59% |
| 317 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变107祥和线    | 10千伏 | 400 | 170 | 42.50% | 0 | 0 | 42.50% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.32% |
| 318 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线   | 10千伏 | 360 | 30  | 8.33%  | 0 | 0 | 8.33%  | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 319 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变202磊热丁线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 320 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变205辛乙线    | 10千伏 | 405 | 140 | 34.57% | 0 | 0 | 34.57% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 321 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线   | 10千伏 | 480 | 165 | 34.38% | 0 | 0 | 34.38% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 322 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线   | 10千伏 | 400 | 90  | 22.50% | 0 | 0 | 22.50% | 3984 | 3984 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 323 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变102泥桥线    | 10千伏 | 373 | 60  | 16.09% | 0 | 0 | 16.09% | 4129 | 4129 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 324 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 10千伏 | 373 | 166 | 44.50% | 0 | 0 | 44.50% | 2293 | 2293 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 325 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变208前泥线    | 10千伏 | 405 | 160 | 39.51% | 0 | 0 | 39.51% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 326 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线   | 10千伏 | 376 | 15  | 3.99%  | 0 | 0 | 3.99%  | 4950 | 4950 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 327 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线   | 10千伏 | 600 | 260 | 43.33% | 0 | 0 | 43.33% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 328 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线   | 10千伏 | 480 | 190 | 39.58% | 0 | 0 | 39.58% | 3360 | 3360 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 329 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变203凌井线    | 10千伏 | 533 | 296 | 55.53% | 0 | 0 | 55.53% | 1944 | 1944 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |
| 330 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线   | 10千伏 | 400 | 250 | 62.50% | 0 | 0 | 62.50% | 1212 | 1212 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 331 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变202朱棋乙线  | 10千伏 | 363 | 20  | 5.51%  | 0 | 0 | 5.51%  | 4683 | 4683 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.83% |
| 332 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变108开成线    | 10千伏 | 533 | 113 | 21.20% | 0 | 0 | 21.20% | 5428 | 5428 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.99% |
| 333 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变204金虹乙线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168 | 5168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 334 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变203金虹甲线  | 10千伏 | 373 | 25  | 6.70%  | 0 | 0 | 6.70%  | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 335 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线    | 10千伏 | 608 | 280 | 46.05% | 0 | 0 | 46.05% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 336 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变106东河线  | 10千伏 | 373 | 36  | 9.65%  | 0 | 0   | 9.65%  | 4545 | 4545 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.46% |
| 337 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变104旅南线  | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0   | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 338 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 10千伏 | 427 | 250 | 58.55% | 0 | 0   | 58.55% | 1587 | 1587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 339 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变204岔鞍线   | 10千伏 | 533 | 225 | 42.21% | 0 | 0   | 42.21% | 3488 | 3488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 340 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变201南虹线   | 10千伏 | 480 | 255 | 53.13% | 0 | 0   | 53.13% | 2234 | 2234 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.63% |
| 341 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线  | 10千伏 | 560 | 114 | 20.36% | 0 | 0   | 20.36% | 5785 | 5785 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.80% |
| 342 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变211磊热乙线  | 10千伏 | 405 | 230 | 56.79% | 0 | 0   | 56.79% | 1628 | 1628 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 343 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变209汽贸线  | 10千伏 | 533 | 40  | 7.50%  | 0 | 0   | 7.50%  | 6692 | 6692 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 344 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变107羊圈线  | 10千伏 | 363 | 140 | 38.57% | 0 | 0   | 38.57% | 2605 | 2605 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.75% |
| 345 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变207青海线   | 10千伏 | 373 | 134 | 35.92% | 0 | 0   | 35.92% | 2847 | 2847 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.88% |
| 346 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 10千伏 | 377 | 360 | 95.49% | 5 | 768 | 95.49% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 347 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 10千伏 | 400 | 230 | 57.50% | 0 | 0   | 57.50% | 1559 | 1559 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 348 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变203棋卫线   | 10千伏 | 600 | 48  | 8.00%  | 0 | 0   | 8.00%  | 7482 | 7482 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 349 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变107棠梨线  | 10千伏 | 405 | 50  | 12.35% | 0 | 0   | 12.35% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 350 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变205慧谷线   | 10千伏 | 672 | 30  | 4.46%  | 0 | 0   | 4.46%  | 8792 | 8792 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 351 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 10千伏 | 533 | 50  | 9.38%  | 0 | 0   | 9.38%  | 6519 | 6519 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.02% |
| 352 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 10千伏 | 373 | 40  | 10.72% | 0 | 0   | 10.72% | 4475 | 4475 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 353 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变207数据线  | 10千伏 | 363 | 100 | 27.55% | 0 | 0   | 27.55% | 3298 | 3298 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 354 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线  | 10千伏 | 400 | 130 | 32.50% | 0 | 0   | 32.50% | 3291 | 3291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 355 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线  | 10千伏 | 320 | 100 | 31.25% | 0 | 0   | 31.25% | 2702 | 2702 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.26%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 356 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变214七贤乙线 | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.71% |
| 357 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变204玉车线  | 10千伏 | 376 | 260 | 69.15% | 0 | 0 | 69.15% | 707  | 707  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 358 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 10千伏 | 400 | 220 | 55.00% | 0 | 0 | 55.00% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 359 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线  | 10千伏 | 405 | 220 | 54.32% | 0 | 0 | 54.32% | 1801 | 1801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.76% |
| 360 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变204革镇堡线  | 10千伏 | 405 | 160 | 39.51% | 0 | 0 | 39.51% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 361 | 高新园区供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变208翰林线   | 10千伏 | 600 | 290 | 48.33% | 0 | 0 | 48.33% | 3291 | 3291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.58% |
| 362 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变212辛南线  | 10千伏 | 672 | 15  | 2.23%  | 0 | 0 | 2.23%  | 9051 | 9051 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 363 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变108红东线   | 10千伏 | 400 | 263 | 65.75% | 0 | 0 | 65.75% | 987  | 987  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 364 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 10千伏 | 424 | 320 | 75.47% | 0 | 0 | 75.47% | 333  | 333  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.85% |
| 365 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线   | 10千伏 | 533 | 78  | 14.63% | 0 | 0 | 14.63% | 6034 | 6034 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 366 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变205中冶线  | 10千伏 | 672 | 63  | 9.38%  | 0 | 0 | 9.38%  | 8220 | 8220 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 367 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变202郭购线   | 10千伏 | 405 | 207 | 51.11% | 0 | 0 | 51.11% | 2026 | 2026 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 368 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变204双石乙线  | 10千伏 | 400 | 90  | 22.50% | 0 | 0 | 22.50% | 3984 | 3984 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 369 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变105观海线   | 10千伏 | 533 | 400 | 75.05% | 0 | 0 | 75.05% | 457  | 457  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 370 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 10千伏 | 400 | 170 | 42.50% | 0 | 0 | 42.50% | 2598 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 371 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线  | 10千伏 | 560 | 93  | 16.61% | 0 | 0 | 16.61% | 6149 | 6149 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.46% |
| 372 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变202成园线   | 10千伏 | 533 | 190 | 35.65% | 0 | 0 | 35.65% | 4094 | 4094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.48% |
| 373 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线  | 10千伏 | 400 | 30  | 7.50%  | 0 | 0 | 7.50%  | 3763 | 3763 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.55% |
| 374 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变102半山甲线  | 10千伏 | 533 | 278 | 52.16% | 0 | 0 | 52.16% | 2570 | 2570 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 375 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 10千伏 | 400 | 300 | 75.00% | 0 | 0 | 75.00% | 346  | 346  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.44% |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 376 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变202华龙线   | 10千伏 | 480 | 206 | 42.92% | 0 | 0    | 42.92% | 3083 | 3083 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 377 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变206美树线   | 10千伏 | 427 | 405 | 94.85% | 1 | 1368 | 94.85% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.16% |
| 378 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变206锦城乙线  | 10千伏 | 480 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 6651 | 6651 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 379 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线   | 10千伏 | 533 | 220 | 41.28% | 0 | 0    | 41.28% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 380 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 10千伏 | 400 | 190 | 47.50% | 0 | 0    | 47.50% | 2252 | 2252 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 381 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变110职院甲线 | 10千伏 | 500 | 140 | 28.00% | 0 | 0    | 28.00% | 4503 | 4503 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 382 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变209郭达线   | 10千伏 | 533 | 165 | 30.96% | 0 | 0    | 30.96% | 4527 | 4527 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 383 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 10千伏 | 480 | 310 | 64.58% | 0 | 0    | 64.58% | 1282 | 1282 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 384 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变204黄浦线   | 10千伏 | 405 | 90  | 22.22% | 0 | 0    | 22.22% | 4053 | 4053 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.03% |
| 385 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线   | 10千伏 | 600 | 300 | 50.00% | 0 | 0    | 50.00% | 3118 | 3118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.68% |
| 386 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变106南沟线1  | 10千伏 | 533 | 30  | 5.63%  | 0 | 0    | 5.63%  | 6866 | 6866 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 387 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103预装甲线 | 10千伏 | 768 | 180 | 23.44% | 0 | 0    | 23.44% | 7524 | 7524 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 388 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变201棋新甲线  | 10千伏 | 427 | 335 | 78.45% | 0 | 0    | 78.45% | 114  | 114  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 389 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变110磊热甲线  | 10千伏 | 405 | 60  | 14.81% | 0 | 0    | 14.81% | 4572 | 4572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 390 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变105置业甲线  | 10千伏 | 533 | 259 | 48.59% | 0 | 0    | 48.59% | 2899 | 2899 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.90% |
| 391 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变103乡村线   | 10千伏 | 373 | 135 | 36.19% | 0 | 0    | 36.19% | 2830 | 2830 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 392 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变106张家线  | 10千伏 | 405 | 15  | 3.70%  | 0 | 0    | 3.70%  | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 393 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变203双石甲线  | 10千伏 | 400 | 310 | 77.50% | 0 | 0    | 77.50% | 173  | 173  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 394 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 10千伏 | 352 | 170 | 48.30% | 0 | 0    | 48.30% | 1933 | 1933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.73% |
| 395 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变105帝景甲线  | 10千伏 | 504 | 65  | 12.90% | 0 | 0    | 12.90% | 5858 | 5858 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |



|     |           |            |            |      |     |     |        |   |     |        |       |       |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 396 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变209张红线  | 10千伏 | 405 | 320 | 79.01% | 0 | 0   | 79.01% | 69    | 69    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 397 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变201梁家沟线 | 10千伏 | 533 | 260 | 48.78% | 0 | 0   | 48.78% | 2882  | 2882  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 398 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变108沈热线 | 10千伏 | 768 | 30  | 3.91%  | 0 | 0   | 3.91%  | 10122 | 10122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |
| 399 | 高新园区供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变107恬园线  | 10千伏 | 400 | 180 | 45.00% | 0 | 0   | 45.00% | 2425  | 2425  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.56% |
| 400 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 10千伏 | 480 | 350 | 72.92% | 0 | 0   | 72.92% | 589   | 589   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 401 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | 10千伏 | 320 | 100 | 31.25% | 0 | 0   | 31.25% | 2702  | 2702  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 402 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 10千伏 | 533 | 84  | 15.76% | 0 | 0   | 15.76% | 5930  | 5930  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 403 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变101河海线  | 10千伏 | 533 | 320 | 60.04% | 0 | 0   | 60.04% | 1843  | 1843  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 404 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 10千伏 | 400 | 290 | 72.50% | 0 | 0   | 72.50% | 520   | 520   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.20% |
| 405 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线 | 10千伏 | 420 | 170 | 40.48% | 0 | 0   | 40.48% | 2875  | 2875  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.23% |
| 406 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变111药厂线  | 10千伏 | 400 | 190 | 47.50% | 0 | 0   | 47.50% | 2252  | 2252  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 407 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变206碧水线  | 10千伏 | 427 | 225 | 52.69% | 0 | 0   | 52.69% | 2020  | 2020  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 408 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变108双磨线  | 10千伏 | 400 | 350 | 87.50% | 5 | 120 | 87.50% | 0     | 0     | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 409 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变106大山线  | 10千伏 | 533 | 362 | 67.92% | 0 | 0   | 67.92% | 1115  | 1115  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.70% |
| 410 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变105北岭线  | 10千伏 | 533 | 63  | 11.82% | 0 | 0   | 11.82% | 6294  | 6294  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 411 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变107蓝堡线  | 10千伏 | 405 | 277 | 68.40% | 0 | 0   | 68.40% | 814   | 814   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.51% |
| 412 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 10千伏 | 405 | 237 | 58.52% | 0 | 0   | 58.52% | 1507  | 1507  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.49% |
| 413 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变104红谷线  | 10千伏 | 373 | 132 | 35.39% | 0 | 0   | 35.39% | 2882  | 2882  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 414 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变208海逸线  | 10千伏 | 533 | 268 | 50.28% | 0 | 0   | 50.28% | 2113  | 2113  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 415 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 10千伏 | 480 | 265 | 55.21% | 0 | 0   | 55.21% | 2061  | 2061  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.90%  |

|     |           |            |              |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 416 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线  | 10千伏 | 480 | 150 | 31.25% | 0 | 0   | 31.25% | 4053 | 4053 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 417 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变111枢纽线    | 10千伏 | 533 | 20  | 3.75%  | 0 | 0   | 3.75%  | 7039 | 7039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.64% |
| 418 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线  | 10千伏 | 533 | 35  | 6.57%  | 0 | 0   | 6.57%  | 6779 | 6779 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 419 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变110郭政线    | 10千伏 | 320 | 90  | 28.13% | 0 | 0   | 28.13% | 2875 | 2875 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 420 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变111由家工业甲 | 10千伏 | 363 | 33  | 9.09%  | 0 | 0   | 9.09%  | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 421 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线   | 10千伏 | 480 | 270 | 56.25% | 0 | 0   | 56.25% | 1974 | 1974 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 422 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变205山海乙线   | 10千伏 | 640 | 130 | 20.31% | 0 | 0   | 20.31% | 6616 | 6616 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 423 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线   | 10千伏 | 427 | 310 | 72.60% | 0 | 0   | 72.60% | 547  | 547  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.44% |
| 424 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东线    | 10千伏 | 405 | 50  | 12.35% | 0 | 0   | 12.35% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 425 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变201长鹭线    | 10千伏 | 533 | 290 | 54.41% | 0 | 0   | 54.41% | 2362 | 2362 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 426 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线   | 10千伏 | 533 | 500 | 93.81% | 7 | 264 | 93.81% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 427 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变102溪谷线   | 10千伏 | 400 | 99  | 24.75% | 0 | 0   | 24.75% | 3828 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 428 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线  | 10千伏 | 480 | 380 | 79.17% | 0 | 0   | 79.17% | 69   | 69   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 429 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 10千伏 | 480 | 20  | 4.17%  | 0 | 0   | 4.17%  | 6304 | 6304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 430 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线   | 10千伏 | 400 | 169 | 42.25% | 0 | 0   | 42.25% | 2615 | 2615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 431 | 高新园区供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变105头道沟线   | 10千伏 | 400 | 197 | 49.25% | 0 | 0   | 49.25% | 2130 | 2130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.00% |
| 432 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变104于家沟线   | 10千伏 | 405 | 100 | 24.69% | 0 | 0   | 24.69% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.26% |
| 433 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变207能源线    | 10千伏 | 405 | 200 | 49.38% | 0 | 0   | 49.38% | 2148 | 2148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 434 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变112沙牧甲线   | 10千伏 | 360 | 65  | 18.06% | 0 | 0   | 18.06% | 3862 | 3862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.62% |
| 435 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线   | 10千伏 | 400 | 150 | 37.50% | 0 | 0   | 37.50% | 2944 | 2944 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.30%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 436 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 10千伏 | 533 | 147 | 27.58% | 0 | 0 | 27.58% | 4839 | 4839 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.37% |
| 437 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变202磊山线   | 10千伏 | 320 | 150 | 46.88% | 0 | 0 | 46.88% | 1836 | 1836 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 438 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 10千伏 | 533 | 155 | 29.08% | 0 | 0 | 29.08% | 4701 | 4701 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.94% |
| 439 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线  | 10千伏 | 400 | 200 | 50.00% | 0 | 0 | 50.00% | 2078 | 2078 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 440 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线  | 10千伏 | 600 | 190 | 31.67% | 0 | 0 | 31.67% | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.91% |
| 441 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变110金宝线   | 10千伏 | 360 | 250 | 69.44% | 0 | 0 | 69.44% | 658  | 658  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.77% |
| 442 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变109郭万线   | 10千伏 | 533 | 54  | 10.13% | 0 | 0 | 10.13% | 6450 | 6450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 443 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203预装乙线 | 10千伏 | 768 | 357 | 46.48% | 0 | 0 | 46.48% | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 444 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变108磊沟乙线 | 10千伏 | 480 | 220 | 45.83% | 0 | 0 | 45.83% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 445 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 10千伏 | 544 | 390 | 71.69% | 0 | 0 | 71.69% | 783  | 783  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.57% |
| 446 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变103五轧线   | 10千伏 | 405 | 170 | 41.98% | 0 | 0 | 41.98% | 2667 | 2667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 447 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变107郭锦线   | 10千伏 | 533 | 91  | 17.07% | 0 | 0 | 17.07% | 5809 | 5809 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.32% |
| 448 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 10千伏 | 672 | 90  | 13.39% | 0 | 0 | 13.39% | 7752 | 7752 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.35% |
| 449 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变204郭辛线   | 10千伏 | 533 | 153 | 28.71% | 0 | 0 | 28.71% | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.81% |
| 450 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线  | 10千伏 | 400 | 315 | 78.75% | 0 | 0 | 78.75% | 87   | 87   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.13% |
| 451 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线  | 10千伏 | 427 | 250 | 58.55% | 0 | 0 | 58.55% | 1587 | 1587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 452 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变109红商线   | 10千伏 | 363 | 30  | 8.26%  | 0 | 0 | 8.26%  | 4510 | 4510 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 453 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线  | 10千伏 | 360 | 115 | 31.94% | 0 | 0 | 31.94% | 2996 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 454 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变105创新线  | 10千伏 | 640 | 157 | 24.53% | 0 | 0 | 24.53% | 6149 | 6149 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 455 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变111棋龙乙线  | 10千伏 | 427 | 233 | 54.57% | 0 | 0 | 54.57% | 1801 | 1801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.98%  |

|     |           |            |              |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 456 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 10千伏 | 672 | 70  | 10.42% | 0 | 0 | 10.42% | 8099 | 8099 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 457 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线   | 10千伏 | 533 | 160 | 30.02% | 0 | 0 | 30.02% | 4614 | 4614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 458 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线   | 10千伏 | 400 | 85  | 21.25% | 0 | 0 | 21.25% | 4070 | 4070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 459 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线   | 10千伏 | 405 | 260 | 64.20% | 0 | 0 | 64.20% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 460 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变207帝景乙线   | 10千伏 | 504 | 69  | 13.69% | 0 | 0 | 13.69% | 5788 | 5788 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 461 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线  | 10千伏 | 363 | 45  | 12.40% | 0 | 0 | 12.40% | 4250 | 4250 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 462 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变110北梁甲线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 463 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金线   | 10千伏 | 400 | 30  | 7.50%  | 0 | 0 | 7.50%  | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.32% |
| 464 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线  | 10千伏 | 363 | 200 | 55.10% | 0 | 0 | 55.10% | 1566 | 1566 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 465 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变110棋龙甲线   | 10千伏 | 427 | 160 | 37.47% | 0 | 0 | 37.47% | 3145 | 3145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 466 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变114七贤甲线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 467 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线   | 10千伏 | 533 | 90  | 16.89% | 0 | 0 | 16.89% | 5826 | 5826 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 468 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线   | 10千伏 | 405 | 270 | 66.67% | 0 | 0 | 66.67% | 935  | 935  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 469 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变109行政线   | 10千伏 | 480 | 150 | 31.25% | 0 | 0 | 31.25% | 4053 | 4053 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 470 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线   | 10千伏 | 405 | 195 | 48.15% | 0 | 0 | 48.15% | 2234 | 2234 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 471 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变103石家沟线   | 10千伏 | 400 | 55  | 13.75% | 0 | 0 | 13.75% | 4590 | 4590 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 472 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线   | 10千伏 | 400 | 166 | 41.50% | 0 | 0 | 41.50% | 2667 | 2667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 473 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变104锦绣乙线   | 10千伏 | 480 | 141 | 29.38% | 0 | 0 | 29.38% | 4209 | 4209 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 474 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变106南山甲线   | 10千伏 | 480 | 45  | 9.38%  | 0 | 0 | 9.38%  | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.52% |
| 475 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变209果品线    | 10千伏 | 400 | 280 | 70.00% | 0 | 0 | 70.00% | 693  | 693  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.77%  |

|     |           |            |              |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 476 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线   | 10千伏 | 405 | 100 | 24.69% | 0 | 0 | 24.69% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 477 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变110绿车线    | 10千伏 | 360 | 245 | 68.06% | 0 | 0 | 68.06% | 745  | 745  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 478 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线  | 10千伏 | 600 | 150 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 5716 | 5716 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 479 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 10千伏 | 560 | 140 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.73% |
| 480 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线   | 10千伏 | 400 | 144 | 36.00% | 0 | 0 | 36.00% | 2848 | 2848 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.95% |
| 481 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变201凌西线    | 10千伏 | 533 | 180 | 33.77% | 0 | 0 | 33.77% | 2268 | 2268 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.38% |
| 482 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变207浦项线    | 10千伏 | 533 | 80  | 15.01% | 0 | 0 | 15.01% | 6000 | 6000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 483 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线    | 10千伏 | 427 | 250 | 58.55% | 0 | 0 | 58.55% | 1587 | 1587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.80% |
| 484 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 10千伏 | 600 | 260 | 43.33% | 0 | 0 | 43.33% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.52% |
| 485 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变201磊城甲线  | 10千伏 | 600 | 250 | 41.67% | 0 | 0 | 41.67% | 3984 | 3984 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.61% |
| 486 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变109锦城甲线   | 10千伏 | 480 | 325 | 67.71% | 0 | 0 | 67.71% | 1022 | 1022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.28% |
| 487 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线   | 10千伏 | 480 | 30  | 6.25%  | 0 | 0 | 6.25%  | 6131 | 6131 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 488 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变211交通线   | 10千伏 | 672 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 9311 | 9311 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 489 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变101马工线    | 10千伏 | 363 | 10  | 2.75%  | 0 | 0 | 2.75%  | 4857 | 4857 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 490 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线   | 10千伏 | 480 | 180 | 37.50% | 0 | 0 | 37.50% | 3533 | 3533 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 491 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变210朱卫线   | 10千伏 | 600 | 350 | 58.33% | 0 | 0 | 58.33% | 2252 | 2252 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 492 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变110海创线    | 10千伏 | 600 | 130 | 21.67% | 0 | 0 | 21.67% | 6062 | 6062 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 493 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变104石庙线   | 10千伏 | 400 | 55  | 13.75% | 0 | 0 | 13.75% | 4590 | 4590 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 494 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变112红柳线    | 10千伏 | 360 | 283 | 78.61% | 0 | 0 | 78.61% | 87   | 87   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 495 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变206三丰乙线  | 10千伏 | 480 | 117 | 24.38% | 0 | 0 | 24.38% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.47%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |    |      |        |      |      |            |   |        |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|------|--------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 496 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变207海立线  | 10千伏 | 432 | 170 | 39.35% | 0  | 0    | 39.35% | 3041 | 3041 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.56%  |
| 497 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 10千伏 | 533 | 80  | 15.01% | 0  | 0    | 15.01% | 6000 | 6000 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.47%  |
| 498 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线  | 10千伏 | 400 | 380 | 95.00% | 18 | 1344 | 95.00% | 0    | 0    | 2025.03.10 | 是 | 2026年底 | 2.81%  |
| 499 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变206亿丰线   | 10千伏 | 533 | 25  | 4.69%  | 0  | 0    | 4.69%  | 6952 | 6952 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.51% |
| 500 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变201轧油线   | 10千伏 | 427 | 75  | 17.56% | 0  | 0    | 17.56% | 4618 | 4618 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.33%  |
| 501 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线  | 10千伏 | 400 | 110 | 27.50% | 0  | 0    | 27.50% | 3637 | 3637 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.58% |
| 502 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 10千伏 | 480 | 245 | 51.04% | 0  | 0    | 51.04% | 2407 | 2407 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.98% |
| 503 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变107三丰甲线 | 10千伏 | 480 | 130 | 27.08% | 0  | 0    | 27.08% | 4399 | 4399 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.08%  |
| 504 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 10千伏 | 480 | 102 | 21.25% | 0  | 0    | 21.25% | 4884 | 4884 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.57% |
| 505 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变111棋盘线   | 10千伏 | 373 | 70  | 18.77% | 0  | 0    | 18.77% | 3956 | 3956 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.53% |
| 506 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变106沙营甲线  | 10千伏 | 426 | 10  | 2.35%  | 0  | 0    | 2.35%  | 5729 | 5729 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.92%  |
| 507 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变103魏台线   | 10千伏 | 405 | 15  | 3.70%  | 0  | 0    | 3.70%  | 5352 | 5352 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.48% |
| 508 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变107沙营乙线  | 10千伏 | 426 | 60  | 14.08% | 0  | 0    | 14.08% | 4863 | 4863 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.05% |
| 509 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变205大橡乙线  | 10千伏 | 373 | 70  | 18.77% | 0  | 0    | 18.77% | 3956 | 3956 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.91%  |
| 510 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变101辛东线  | 10千伏 | 427 | 320 | 74.94% | 0  | 0    | 74.94% | 374  | 374  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.50%  |
| 511 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变107双黑线   | 10千伏 | 400 | 300 | 75.00% | 0  | 0    | 75.00% | 346  | 346  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.86% |
| 512 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变104磊热丙线 | 10千伏 | 400 | 20  | 5.00%  | 0  | 0    | 5.00%  | 5196 | 5196 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.94% |
| 513 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线  | 10千伏 | 768 | 80  | 10.42% | 0  | 0    | 10.42% | 9256 | 9256 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.04%  |
| 514 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 10千伏 | 480 | 305 | 63.54% | 0  | 0    | 63.54% | 1368 | 1368 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.76% |
| 515 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 10千伏 | 500 | 135 | 27.00% | 0  | 0    | 27.00% | 4590 | 4590 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.07% |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 516 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 10千伏 | 480 | 160 | 33.33% | 0 | 0   | 33.33% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.63% |
| 517 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变108新居线   | 10千伏 | 533 | 65  | 12.20% | 0 | 0   | 12.20% | 6259 | 6259 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 518 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 10千伏 | 640 | 245 | 38.28% | 0 | 0   | 38.28% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 519 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 10千伏 | 373 | 25  | 6.70%  | 0 | 0   | 6.70%  | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 520 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变112双沟线   | 10千伏 | 400 | 45  | 11.25% | 0 | 0   | 11.25% | 4763 | 4763 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 521 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变113警戒线   | 10千伏 | 400 | 190 | 47.50% | 0 | 0   | 47.50% | 2252 | 2252 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 522 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线  | 10千伏 | 672 | 100 | 14.88% | 0 | 0   | 14.88% | 7579 | 7579 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.35% |
| 523 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变212军油线  | 10千伏 | 480 | 230 | 47.92% | 0 | 0   | 47.92% | 2667 | 2667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 524 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变106双城乙线  | 10千伏 | 400 | 120 | 30.00% | 0 | 0   | 30.00% | 3464 | 3464 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 525 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 10千伏 | 427 | 380 | 88.99% | 4 | 120 | 88.99% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.02% |
| 526 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线   | 10千伏 | 672 | 207 | 30.80% | 0 | 0   | 30.80% | 5726 | 5726 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 527 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变105双城甲线  | 10千伏 | 400 | 180 | 45.00% | 0 | 0   | 45.00% | 2425 | 2425 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 528 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 10千伏 | 405 | 210 | 51.85% | 0 | 0   | 51.85% | 1974 | 1974 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 529 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变101御湖线   | 10千伏 | 373 | 25  | 6.70%  | 0 | 0   | 6.70%  | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 530 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 10千伏 | 427 | 330 | 77.28% | 0 | 0   | 77.28% | 201  | 201  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 531 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 10千伏 | 672 | 65  | 9.67%  | 0 | 0   | 9.67%  | 8185 | 8185 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 532 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变107革润线   | 10千伏 | 373 | 100 | 26.81% | 0 | 0   | 26.81% | 3436 | 3436 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 533 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变210迎客线   | 10千伏 | 400 | 220 | 55.00% | 0 | 0   | 55.00% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 534 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变201朱棋甲线 | 10千伏 | 360 | 10  | 2.78%  | 0 | 0   | 2.78%  | 4815 | 4815 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.43% |
| 535 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变202石洞沟线  | 10千伏 | 405 | 120 | 29.63% | 0 | 0   | 29.63% | 3533 | 3533 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |

|     |           |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 536 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变105青山线   | 10千伏 | 427 | 20  | 4.68%  | 0 | 0 | 4.68%  | 5570 | 5570 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.31% |
| 537 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变104双土乙线  | 10千伏 | 400 | 30  | 7.50%  | 0 | 0 | 7.50%  | 5023 | 5023 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 538 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变106统建线   | 10千伏 | 533 | 93  | 17.45% | 0 | 0 | 17.45% | 5774 | 5774 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.40% |
| 539 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线  | 10千伏 | 533 | 305 | 57.22% | 0 | 0 | 57.22% | 2103 | 2103 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 540 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变203茶叶沟线 | 10千伏 | 360 | 50  | 13.89% | 0 | 0 | 13.89% | 4122 | 4122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 541 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 10千伏 | 480 | 150 | 31.25% | 0 | 0 | 31.25% | 4053 | 4053 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 542 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线  | 10千伏 | 480 | 200 | 41.67% | 0 | 0 | 41.67% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.92% |
| 543 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线   | 10千伏 | 672 | 298 | 44.35% | 0 | 0 | 44.35% | 4150 | 4150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 544 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线  | 10千伏 | 427 | 139 | 32.55% | 0 | 0 | 32.55% | 3509 | 3509 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 545 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变103双土甲线  | 10千伏 | 400 | 100 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 546 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变107红旗线   | 10千伏 | 405 | 20  | 4.94%  | 0 | 0 | 4.94%  | 5265 | 5265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.52% |
| 547 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线  | 10千伏 | 400 | 130 | 32.50% | 0 | 0 | 32.50% | 3291 | 3291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.88% |
| 548 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变115营城线  | 10千伏 | 320 | 70  | 21.88% | 0 | 0 | 21.88% | 3222 | 3222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |
| 549 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 10千伏 | 405 | 114 | 28.15% | 0 | 0 | 28.15% | 3637 | 3637 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 550 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变201橄榄线   | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0 | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 551 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 10千伏 | 405 | 95  | 23.46% | 0 | 0 | 23.46% | 3466 | 3466 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 552 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 10千伏 | 480 | 347 | 72.29% | 0 | 0 | 72.29% | 641  | 641  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 553 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东时乙线 | 10千伏 | 768 | 45  | 5.86%  | 0 | 0 | 5.86%  | 9862 | 9862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 554 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变207西郊线   | 10千伏 | 405 | 5   | 1.23%  | 0 | 0 | 1.23%  | 5525 | 5525 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 555 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变202海事线   | 10千伏 | 533 | 80  | 15.01% | 0 | 0 | 15.01% | 6000 | 6000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |



|     |           |            |              |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 556 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变113观贤线    | 10千伏 | 533 | 43  | 8.07%  | 0 | 0    | 8.07%  | 6640 | 6640 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.71% |
| 557 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变102辛甲线    | 10千伏 | 427 | 170 | 39.81% | 0 | 0    | 39.81% | 2972 | 2972 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.13% |
| 558 | 高新园区供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变203暖山线    | 10千伏 | 480 | 447 | 93.13% | 1 | 8640 | 93.13% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.61% |
| 559 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线    | 10千伏 | 400 | 240 | 60.00% | 0 | 0    | 60.00% | 1386 | 1386 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 560 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变108天华线    | 10千伏 | 672 | 45  | 6.70%  | 0 | 0    | 6.70%  | 8532 | 8532 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 561 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线  | 10千伏 | 533 | 160 | 30.02% | 0 | 0    | 30.02% | 4614 | 4614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 562 | 高新园区供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变205万林线    | 10千伏 | 533 | 125 | 23.45% | 0 | 0    | 23.45% | 5220 | 5220 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 563 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线   | 10千伏 | 352 | 275 | 78.13% | 0 | 0    | 78.13% | 114  | 114  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 564 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线   | 10千伏 | 400 | 150 | 37.50% | 0 | 0    | 37.50% | 2944 | 2944 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 565 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线   | 10千伏 | 320 | 60  | 18.75% | 0 | 0    | 18.75% | 3395 | 3395 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 566 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变203柳树线    | 10千伏 | 533 | 390 | 73.17% | 0 | 0    | 73.17% | 630  | 630  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 567 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东时甲线  | 10千伏 | 768 | 62  | 8.07%  | 0 | 0    | 8.07%  | 9568 | 9568 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.64% |
| 568 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变109夏家河线   | 10千伏 | 405 | 300 | 74.07% | 0 | 0    | 74.07% | 416  | 416  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.10% |
| 569 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变203西平线    | 10千伏 | 373 | 110 | 29.49% | 0 | 0    | 29.49% | 2633 | 2633 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 570 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 10千伏 | 600 | 95  | 15.83% | 0 | 0    | 15.83% | 6668 | 6668 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 571 | 高新园区供电分公司 | 河口66kV变电站  | 河口变210综科线    | 10千伏 | 533 | 90  | 16.89% | 0 | 0    | 16.89% | 5826 | 5826 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 572 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变210大水线    | 10千伏 | 427 | 160 | 37.47% | 0 | 0    | 37.47% | 3145 | 3145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 573 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线   | 10千伏 | 480 | 300 | 62.50% | 0 | 0    | 62.50% | 1455 | 1455 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.66% |
| 574 | 高新园区供电分公司 | 前进66kV变电站  | 前进变106北方线    | 10千伏 | 405 | 140 | 34.57% | 0 | 0    | 34.57% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 575 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线  | 10千伏 | 405 | 128 | 31.60% | 0 | 0    | 31.60% | 3395 | 3395 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |

|     |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 576 | 高新园区供电分公司    | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 10千伏 | 533 | 215 | 40.34% | 0 | 0 | 40.34% | 3031 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 577 | 高新园区供电分公司    | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线  | 10千伏 | 320 | 110 | 34.38% | 0 | 0 | 34.38% | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 578 | 高新园区供电分公司    | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线  | 10千伏 | 400 | 75  | 18.75% | 0 | 0 | 18.75% | 4243 | 4243 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.21% |
| 579 | 高新园区供电分公司    | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 10千伏 | 405 | 200 | 49.38% | 0 | 0 | 49.38% | 2148 | 2148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.56% |
| 580 | 国网大连市金州供电分公司 | 东山66kV变电站  | 东山变107东汇甲线  | 10千伏 | 420 | 1   | 0.24%  | 0 | 0 | 0.24%  | 5802 | 5802 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 581 | 国网大连市金州供电分公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变103杏勇线   | 10千伏 | 423 | 278 | 65.72% | 0 | 0 | 65.72% | 1046 | 1046 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.42% |
| 582 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变204百盛线   | 10千伏 | 423 | 54  | 12.77% | 0 | 0 | 12.77% | 4926 | 4926 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 583 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变203山前乙线 | 10千伏 | 352 | 77  | 21.88% | 0 | 0 | 21.88% | 3544 | 3544 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 584 | 国网大连市金州供电分公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变102宫老甲线  | 10千伏 | 600 | 77  | 12.83% | 0 | 0 | 12.83% | 6980 | 6980 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 585 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变103钟园甲线  | 10千伏 | 423 | 1   | 0.24%  | 0 | 0 | 0.24%  | 5844 | 5844 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 586 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变205连园甲线  | 10千伏 | 377 | 180 | 47.75% | 0 | 0 | 47.75% | 2106 | 2106 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 587 | 国网大连市金州供电分公司 | 东山66kV变电站  | 东山变113东万线   | 10千伏 | 400 | 105 | 26.25% | 0 | 0 | 26.25% | 3724 | 3724 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 588 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变108盐农甲线  | 10千伏 | 423 | 95  | 22.46% | 0 | 0 | 22.46% | 4216 | 4216 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 589 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变103盐宫乙线  | 10千伏 | 423 | 273 | 64.54% | 0 | 0 | 64.54% | 1133 | 1133 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 590 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变201军民甲线  | 10千伏 | 377 | 244 | 64.72% | 0 | 0 | 64.72% | 998  | 998  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 591 | 国网大连市金州供电分公司 | 亮甲店66kV变电站 | 亮甲店变202亮皇线  | 10千伏 | 423 | 96  | 22.70% | 0 | 0 | 22.70% | 4198 | 4198 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.38% |
| 592 | 国网大连市金州供电分公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变204龙口乙线  | 10千伏 | 377 | 257 | 68.17% | 0 | 0 | 68.17% | 772  | 772  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 593 | 国网大连市金州供电分公司 | 华家66kV变电站  | 华家变203华杨乙线  | 10千伏 | 423 | 296 | 69.98% | 0 | 0 | 69.98% | 734  | 734  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.85% |
| 594 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变107大修线   | 10千伏 | 377 | 198 | 52.52% | 0 | 0 | 52.52% | 1794 | 1794 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 595 | 国网大连市金州供电分公司 | 东田66kV变电站  | 东田变202莱茵乙线  | 10千伏 | 300 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 4157 | 4157 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |

|     |              |            |             |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 596 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变204华北线   | 10千伏 | 423 | 110 | 26.00%  | 0 | 0   | 26.00%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 597 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变203金港线   | 10千伏 | 377 | 154 | 40.85%  | 0 | 0   | 40.85%  | 1611 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 598 | 国网大连市金州供电分公司 | 华家66kV变电站  | 华家变103华杨甲线  | 10千伏 | 423 | 169 | 39.95%  | 0 | 0   | 39.95%  | 2934 | 2934 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 599 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变109理工甲线 | 10千伏 | 416 | 160 | 38.46%  | 0 | 0   | 38.46%  | 2993 | 2993 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.63% |
| 600 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变105红城线   | 10千伏 | 423 | 146 | 34.52%  | 0 | 0   | 34.52%  | 3332 | 3332 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.84% |
| 601 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变209百傲线   | 10千伏 | 762 | 524 | 68.77%  | 0 | 0   | 68.77%  | 1483 | 1483 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 602 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变104华西线   | 10千伏 | 377 | 3   | 0.80%   | 0 | 0   | 0.80%   | 5172 | 5172 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 603 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变206高佳线   | 10千伏 | 320 | 35  | 10.94%  | 0 | 0   | 10.94%  | 3828 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.83% |
| 604 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变110盛滨甲线  | 10千伏 | 423 | 114 | 26.95%  | 0 | 0   | 26.95%  | 3887 | 3887 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.97% |
| 605 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变202钟连乙线  | 10千伏 | 423 | 282 | 66.67%  | 0 | 0   | 66.67%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 606 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变111国际线   | 10千伏 | 400 | 283 | 70.75%  | 0 | 0   | 70.75%  | 641  | 641  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 607 | 国网大连市金州供电分公司 | 白家66kV变电站  | 白家变101白皇线   | 10千伏 | 423 | 397 | 93.85%  | 9 | 577 | 93.85%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.63% |
| 608 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变109万城线   | 10千伏 | 400 | 41  | 10.25%  | 0 | 0   | 10.25%  | 4832 | 4832 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.97% |
| 609 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变210南台乙线  | 10千伏 | 423 | 457 | 108.04% | 8 | 759 | 108.04% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 610 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变108连轴甲线  | 10千伏 | 600 | 387 | 64.50%  | 0 | 0   | 64.50%  | 1611 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 611 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变106连石乙线  | 10千伏 | 320 | 0   | 0.00%   | 0 | 0   | 0.00%   | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.19% |
| 612 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变201金马乙线  | 10千伏 | 500 | 24  | 4.80%   | 0 | 0   | 4.80%   | 6512 | 6512 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 613 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变102纺织线   | 10千伏 | 423 | 127 | 30.02%  | 0 | 0   | 30.02%  | 3661 | 3661 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 614 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变109瑞栢线   | 10千伏 | 420 | 89  | 21.19%  | 0 | 0   | 21.19%  | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 615 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变211杨房乙线  | 10千伏 | 510 | 389 | 76.27%  | 0 | 0   | 76.27%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.64% |

|     |             |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 616 | 国网大连市金州供电公司 | 亮甲店66kV变电站 | 亮甲店变201亮石线  | 10千伏 | 423 | 42  | 9.93%  | 0 | 0 | 9.93%  | 5134 | 5134 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 617 | 国网大连市金州供电公司 | 白家66kV变电站  | 白家变103白胜线   | 10千伏 | 400 | 5   | 1.25%  | 0 | 0 | 1.25%  | 5456 | 5456 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 618 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变204南碧乙线  | 10千伏 | 482 | 52  | 10.79% | 0 | 0 | 10.79% | 5778 | 5778 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 619 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变213松木线   | 10千伏 | 510 | 232 | 45.49% | 0 | 0 | 45.49% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.70% |
| 620 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变105东拓甲线  | 10千伏 | 240 | 95  | 39.58% | 0 | 0 | 39.58% | 1680 | 1680 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.64% |
| 621 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变206宏伟乙线 | 10千伏 | 377 | 137 | 36.34% | 0 | 0 | 36.34% | 2851 | 2851 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.90% |
| 622 | 国网大连市金州供电公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变211冷链线   | 10千伏 | 678 | 91  | 13.42% | 0 | 0 | 13.42% | 7818 | 7818 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.51% |
| 623 | 国网大连市金州供电公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变205黑山乙线  | 10千伏 | 423 | 39  | 9.22%  | 0 | 0 | 9.22%  | 5186 | 5186 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 624 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变105供热线  | 10千伏 | 160 | 87  | 54.38% | 0 | 0 | 54.38% | 710  | 710  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 625 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变201科技甲线  | 10千伏 | 444 | 57  | 12.84% | 0 | 0 | 12.84% | 5165 | 5165 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 626 | 国网大连市金州供电公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变104管委会线  | 10千伏 | 264 | 133 | 50.38% | 0 | 0 | 50.38% | 1354 | 1354 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 627 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变209盛滨乙线  | 10千伏 | 500 | 83  | 16.60% | 0 | 0 | 16.60% | 5490 | 5490 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.28% |
| 628 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变107电产线  | 10千伏 | 423 | 126 | 29.79% | 0 | 0 | 29.79% | 3679 | 3679 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.39% |
| 629 | 国网大连市金州供电公司 | 西海66kV变电站  | 西海变201西城线   | 10千伏 | 377 | 17  | 4.51%  | 0 | 0 | 4.51%  | 4929 | 4929 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 630 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变106炮台线   | 10千伏 | 377 | 119 | 31.56% | 0 | 0 | 31.56% | 3163 | 3163 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 631 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变107工业线   | 10千伏 | 400 | 279 | 69.75% | 0 | 0 | 69.75% | 710  | 710  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.38% |
| 632 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变206彩虹乙线  | 10千伏 | 423 | 256 | 60.52% | 0 | 0 | 60.52% | 1427 | 1427 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |
| 633 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变212石园乙线  | 10千伏 | 320 | 25  | 7.81%  | 0 | 0 | 7.81%  | 4001 | 4001 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.73% |
| 634 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变101七园线  | 10千伏 | 376 | 113 | 30.05% | 0 | 0 | 30.05% | 3253 | 3253 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 635 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变101田丰甲线  | 10千伏 | 320 | 53  | 16.56% | 0 | 0 | 16.56% | 3516 | 3516 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |

|     |             |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 636 | 国网大连市金州供电公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变202海湾线   | 10千伏 | 400 | 47  | 11.75% | 0 | 0 | 11.75% | 4728 | 4728 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 637 | 国网大连市金州供电公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变203杏桃线   | 10千伏 | 320 | 113 | 35.31% | 0 | 0 | 35.31% | 2477 | 2477 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 638 | 国网大连市金州供电公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变108生辉甲线  | 10千伏 | 530 | 193 | 36.42% | 0 | 0 | 36.42% | 4001 | 4001 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.86% |
| 639 | 国网大连市金州供电公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变203姜家线  | 10千伏 | 482 | 196 | 40.66% | 0 | 0 | 40.66% | 3284 | 3284 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 640 | 国网大连市金州供电公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变202宫青乙线  | 10千伏 | 482 | 83  | 17.22% | 0 | 0 | 17.22% | 5241 | 5241 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 641 | 国网大连市金州供电公司 | 西海66kV变电站  | 西海变205西电线   | 10千伏 | 600 | 47  | 7.83%  | 0 | 0 | 7.83%  | 7500 | 7500 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 642 | 国网大连市金州供电公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变201杏港甲线  | 10千伏 | 423 | 65  | 15.37% | 0 | 0 | 15.37% | 4735 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 643 | 国网大连市金州供电公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变102杏河线   | 10千伏 | 400 | 64  | 16.00% | 0 | 0 | 16.00% | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 644 | 国网大连市金州供电公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变201红旗线  | 10千伏 | 377 | 195 | 51.72% | 0 | 0 | 51.72% | 1846 | 1846 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 645 | 国网大连市金州供电公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变107华东线   | 10千伏 | 423 | 332 | 78.49% | 0 | 0 | 78.49% | 111  | 111  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 646 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变207长岛线  | 10千伏 | 320 | 121 | 37.81% | 0 | 0 | 37.81% | 2338 | 2338 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 647 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变205七纸甲线 | 10千伏 | 320 | 92  | 28.75% | 0 | 0 | 28.75% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 648 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变201朱家线  | 10千伏 | 480 | 312 | 65.00% | 0 | 0 | 65.00% | 1247 | 1247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.63% |
| 649 | 国网大连市金州供电公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变106关屯线  | 10千伏 | 377 | 214 | 56.76% | 0 | 0 | 56.76% | 1517 | 1517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 650 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变201东霖甲线  | 10千伏 | 360 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 4988 | 4988 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 651 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变201自然线   | 10千伏 | 377 | 88  | 23.34% | 0 | 0 | 23.34% | 3700 | 3700 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 652 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变106中长线   | 10千伏 | 423 | 119 | 28.13% | 0 | 0 | 28.13% | 3800 | 3800 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 653 | 国网大连市金州供电公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变202富九甲线  | 10千伏 | 400 | 133 | 33.25% | 0 | 0 | 33.25% | 3239 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 654 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变102后田甲线  | 10千伏 | 400 | 4   | 1.00%  | 0 | 0 | 1.00%  | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.08% |
| 655 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变103向东甲线 | 10千伏 | 377 | 185 | 49.07% | 0 | 0 | 49.07% | 2020 | 2020 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |

|     |             |            |             |      |     |     |        |    |     |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 656 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变202民主乙线  | 10千伏 | 480 | 255 | 53.13% | 0  | 0   | 53.13% | 2234 | 2234 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 657 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变102凤阳甲线  | 10千伏 | 423 | 30  | 7.09%  | 0  | 0   | 7.09%  | 5341 | 5341 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.48% |
| 658 | 国网大连市金州供电公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变104红星线  | 10千伏 | 377 | 325 | 86.21% | 7  | 26  | 86.21% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 659 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变110红连线   | 10千伏 | 423 | 175 | 41.37% | 0  | 0   | 41.37% | 2830 | 2830 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 660 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变106心达线  | 10千伏 | 196 | 112 | 57.14% | 0  | 0   | 57.14% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.05% |
| 661 | 国网大连市金州供电公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变107盐化甲线 | 10千伏 | 482 | 17  | 3.53%  | 0  | 0   | 3.53%  | 6384 | 6384 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 662 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变110化工线   | 10千伏 | 377 | 163 | 43.24% | 0  | 0   | 43.24% | 2401 | 2401 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 663 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变108农园乙线 | 10千伏 | 482 | 21  | 4.36%  | 0  | 0   | 4.36%  | 6315 | 6315 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 664 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变202金马甲线  | 10千伏 | 377 | 19  | 5.04%  | 0  | 0   | 5.04%  | 4895 | 4895 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 665 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变205运城线   | 10千伏 | 400 | 22  | 5.50%  | 0  | 0   | 5.50%  | 5161 | 5161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.00% |
| 666 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变208水源甲线  | 10千伏 | 423 | 256 | 60.52% | 0  | 0   | 60.52% | 1427 | 1427 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 667 | 国网大连市金州供电公司 | 西海66kV变电站  | 西海变101磷肥线   | 10千伏 | 400 | 56  | 14.00% | 0  | 0   | 14.00% | 4572 | 4572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.78% |
| 668 | 国网大连市金州供电公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变106杨消甲线  | 10千伏 | 377 | 102 | 27.06% | 0  | 0   | 27.06% | 3457 | 3457 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 669 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变106金东甲线  | 10千伏 | 400 | 205 | 51.25% | 0  | 0   | 51.25% | 1992 | 1992 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 670 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变204七纸乙线 | 10千伏 | 320 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%  | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 671 | 国网大连市金州供电公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变203富广线   | 10千伏 | 377 | 90  | 23.87% | 0  | 0   | 23.87% | 3665 | 3665 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.90% |
| 672 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变104向东乙线 | 10千伏 | 377 | 334 | 88.59% | 22 | 121 | 88.59% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.11% |
| 673 | 国网大连市金州供电公司 | 化工66kV变电站  | 化工变205华联线   | 10千伏 | 423 | 95  | 22.46% | 0  | 0   | 22.46% | 4216 | 4216 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 674 | 国网大连市金州供电公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变202刘店线  | 10千伏 | 377 | 273 | 72.41% | 0  | 0   | 72.41% | 495  | 495  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 675 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变201古城乙线  | 10千伏 | 423 | 246 | 58.16% | 0  | 0   | 58.16% | 1600 | 1600 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |

|     |             |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |            |   |        |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 676 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变108天城甲线 | 10千伏 | 423 | 82  | 19.39%  | 0   | 0   | 19.39%  | 4441 | 4441 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.01% |
| 677 | 国网大连市金州供电公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变102岚岚线   | 10千伏 | 445 | 543 | 122.02% | 28  | 154 | 122.02% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 3.00%  |
| 678 | 国网大连市金州供电公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变101宫房线   | 10千伏 | 380 | 378 | 99.47%  | 137 | 479 | 99.47%  | 0    | 0    | 2025.03.10 | 是 | 2026年底 | 2.97%  |
| 679 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变203田海乙线  | 10千伏 | 240 | 197 | 82.08%  | 0   | 0   | 82.08%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.64% |
| 680 | 国网大连市金州供电公司 | 化工66kV变电站  | 化工变106鑫能线   | 10千伏 | 213 | 100 | 46.95%  | 0   | 0   | 46.95%  | 1219 | 1219 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.35%  |
| 681 | 国网大连市金州供电公司 | 复州湾66kV变电站 | 复州湾变204复热线  | 10千伏 | 423 | 380 | 89.83%  | 9   | 465 | 89.83%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.85% |
| 682 | 国网大连市金州供电公司 | 复州湾66kV变电站 | 复洲湾变203陶瓷线  | 10千伏 | 423 | 320 | 75.65%  | 0   | 0   | 75.65%  | 319  | 319  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.54% |
| 683 | 国网大连市金州供电公司 | 化工66kV变电站  | 化工变111铭源线   | 10千伏 | 377 | 4   | 1.06%   | 0   | 0   | 1.06%   | 5154 | 5154 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.25%  |
| 684 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变108老街乙线  | 10千伏 | 400 | 92  | 23.00%  | 0   | 0   | 23.00%  | 3949 | 3949 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.35% |
| 685 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变215足训线   | 10千伏 | 600 | 59  | 9.83%   | 0   | 0   | 9.83%   | 7292 | 7292 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.19% |
| 686 | 国网大连市金州供电公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变208盐农乙线  | 10千伏 | 762 | 134 | 17.59%  | 0   | 0   | 17.59%  | 8237 | 8237 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 3.00%  |
| 687 | 国网大连市金州供电公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变103九里乙线 | 10千伏 | 423 | 49  | 11.58%  | 0   | 0   | 11.58%  | 5012 | 5012 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.34% |
| 688 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变213大王线   | 10千伏 | 320 | 145 | 45.31%  | 0   | 0   | 45.31%  | 1923 | 1923 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.66%  |
| 689 | 国网大连市金州供电公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变201富泰乙线  | 10千伏 | 400 | 379 | 94.75%  | 9   | 938 | 94.75%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.53% |
| 690 | 国网大连市金州供电公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变209生辉乙线  | 10千伏 | 423 | 115 | 27.19%  | 0   | 0   | 27.19%  | 3869 | 3869 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.75% |
| 691 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变103友谊线   | 10千伏 | 423 | 368 | 87.00%  | 11  | 59  | 87.00%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.45% |
| 692 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变112石河乙线  | 10千伏 | 396 | 219 | 55.30%  | 0   | 0   | 55.30%  | 1694 | 1694 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.95%  |
| 693 | 国网大连市金州供电公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变201七顶山线 | 10千伏 | 482 | 282 | 58.51%  | 0   | 0   | 58.51%  | 1794 | 1794 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.53%  |
| 694 | 国网大连市金州供电公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变201杨消乙线  | 10千伏 | 377 | 47  | 12.47%  | 0   | 0   | 12.47%  | 4410 | 4410 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.16% |
| 695 | 国网大连市金州供电公司 | 西海66kV变电站  | 西海变107宏源线   | 10千伏 | 377 | 192 | 50.93%  | 0   | 0   | 50.93%  | 1898 | 1898 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.79%  |

|     |              |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 696 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变109中城线  | 10千伏 | 678 | 76  | 11.21%  | 0   | 0   | 11.21%  | 8078 | 8078 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 697 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变101三园线  | 10千伏 | 423 | 181 | 42.79%  | 0   | 0   | 42.79%  | 2726 | 2726 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 698 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变102南西甲线  | 10千伏 | 482 | 104 | 21.58%  | 0   | 0   | 21.58%  | 4877 | 4877 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 699 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变106韩家甲线 | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.07% |
| 700 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变105富园甲线  | 10千伏 | 377 | 156 | 41.38%  | 0   | 0   | 41.38%  | 2522 | 2522 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.99% |
| 701 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变204毛营线   | 10千伏 | 377 | 122 | 32.36%  | 0   | 0   | 32.36%  | 3111 | 3111 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.67% |
| 702 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变104红水线   | 10千伏 | 423 | 357 | 84.40%  | 23  | 127 | 84.40%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 703 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变111卫星乙线 | 10千伏 | 400 | 93  | 23.25%  | 0   | 0   | 23.25%  | 3932 | 3932 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 704 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变110南台甲线  | 10千伏 | 423 | 325 | 76.83%  | 0   | 0   | 76.83%  | 232  | 232  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 705 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变205富园乙线  | 10千伏 | 377 | 265 | 70.29%  | 0   | 0   | 70.29%  | 634  | 634  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 706 | 国网大连市金州供电分公司 | 华家66kV变电站  | 华家变104华农线   | 10千伏 | 423 | 113 | 26.71%  | 0   | 0   | 26.71%  | 3904 | 3904 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 707 | 国网大连市金州供电分公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变201粮库线   | 10千伏 | 373 | 255 | 68.36%  | 0   | 0   | 68.36%  | 752  | 752  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.85% |
| 708 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变206后石乙线  | 10千伏 | 377 | 39  | 10.34%  | 0   | 0   | 10.34%  | 4548 | 4548 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 709 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变210红军甲线  | 10千伏 | 377 | 332 | 88.06%  | 26  | 143 | 88.06%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.90% |
| 710 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变202红军乙线  | 10千伏 | 377 | 319 | 84.62%  | 13  | 71  | 84.62%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 711 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变205老爷庙线 | 10千伏 | 377 | 117 | 31.03%  | 0   | 0   | 31.03%  | 3197 | 3197 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 712 | 国网大连市金州供电分公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变105柳家线   | 10千伏 | 320 | 236 | 73.75%  | 0   | 0   | 73.75%  | 346  | 346  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 713 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变206老街甲线  | 10千伏 | 482 | 200 | 41.49%  | 0   | 0   | 41.49%  | 3215 | 3215 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.96% |
| 714 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变102富泰甲线  | 10千伏 | 400 | 4   | 1.00%   | 0   | 0   | 1.00%   | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 715 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变103华林线   | 10千伏 | 423 | 430 | 101.65% | 109 | 281 | 101.65% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.43%  |



|     |              |           |            |      |     |     |        |     |     |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|-----------|------------|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 716 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站 | 红塔变203红草线  | 10千伏 | 400 | 94  | 23.50% | 0   | 0   | 23.50% | 3914 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 717 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站 | 化工变210中媒乙线 | 10千伏 | 423 | 199 | 47.04% | 0   | 0   | 47.04% | 2414 | 2414 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.60% |
| 718 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站 | 化工变105华海线  | 10千伏 | 377 | 289 | 76.66% | 0   | 0   | 76.66% | 218  | 218  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 719 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站 | 黄旗变202石陶线  | 10千伏 | 204 | 198 | 97.06% | 157 | 249 | 97.06% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 720 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站 | 化工变211码头线  | 10千伏 | 377 | 6   | 1.59%  | 0   | 0   | 1.59%  | 5120 | 5120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 721 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站 | 化工变110中媒甲线 | 10千伏 | 762 | 257 | 33.73% | 0   | 0   | 33.73% | 6107 | 6107 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 722 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站 | 化工变207海鑫线  | 10千伏 | 192 | 35  | 18.23% | 0   | 0   | 18.23% | 2054 | 2054 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 723 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站 | 黄旗变210北钢乙线 | 10千伏 | 440 | 0   | 0.00%  | 0   | 0   | 0.00%  | 6097 | 6097 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 724 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站 | 红塔变204红山甲线 | 10千伏 | 260 | 47  | 18.08% | 0   | 0   | 18.08% | 2789 | 2789 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 725 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站 | 红塔变209三里线  | 10千伏 | 360 | 98  | 27.22% | 0   | 0   | 27.22% | 3291 | 3291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.46% |
| 726 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站 | 马炉变202兴宝线  | 10千伏 | 423 | 66  | 15.60% | 0   | 0   | 15.60% | 4718 | 4718 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 727 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西海变104公民线  | 10千伏 | 440 | 75  | 17.05% | 0   | 0   | 17.05% | 4798 | 4798 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 728 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西海变106西永甲线 | 10千伏 | 482 | 156 | 32.37% | 0   | 0   | 32.37% | 3977 | 3977 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 729 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西海变105星海线  | 10千伏 | 377 | 280 | 74.27% | 0   | 0   | 74.27% | 374  | 374  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 730 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西海变207西科线  | 10千伏 | 423 | 25  | 5.91%  | 0   | 0   | 5.91%  | 5428 | 5428 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 731 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西海变203中行线  | 10千伏 | 423 | 200 | 47.28% | 0   | 0   | 47.28% | 2397 | 2397 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |
| 732 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站 | 黄旗变106北海线  | 10千伏 | 482 | 469 | 97.30% | 57  | 231 | 97.30% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 733 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站 | 黄旗变204石河甲线 | 10千伏 | 480 | 89  | 18.54% | 0   | 0   | 18.54% | 5109 | 5109 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.60% |
| 734 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站 | 金州变109花园线  | 10千伏 | 377 | 107 | 28.38% | 0   | 0   | 28.38% | 3370 | 3370 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 735 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站 | 富岭变103富周甲线 | 10千伏 | 400 | 211 | 52.75% | 0   | 0   | 52.75% | 1888 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.13%  |

|     |              |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 736 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变102广富线 | 10千伏 | 480 | 146 | 30.42% | 0 | 0 | 30.42% | 4122 | 4122 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.17% |
| 737 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变202西南窑线 | 10千伏 | 440 | 69  | 15.68% | 0 | 0 | 15.68% | 4902 | 4902 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 738 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变101化纤线  | 10千伏 | 300 | 106 | 35.33% | 0 | 0 | 35.33% | 2321 | 2321 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 739 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变211美食线  | 10千伏 | 600 | 260 | 43.33% | 0 | 0 | 43.33% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 740 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变105钟水线  | 10千伏 | 400 | 125 | 31.25% | 0 | 0 | 31.25% | 3377 | 3377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 741 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变104金纺线  | 10千伏 | 320 | 1   | 0.31%  | 0 | 0 | 0.31%  | 4417 | 4417 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.56% |
| 742 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变202盐青甲线 | 10千伏 | 423 | 73  | 17.26% | 0 | 0 | 17.26% | 4597 | 4597 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 743 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变203盐宫甲线 | 10千伏 | 423 | 75  | 17.73% | 0 | 0 | 17.73% | 4562 | 4562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 744 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变114金园甲线 | 10千伏 | 480 | 68  | 14.17% | 0 | 0 | 14.17% | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 745 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变110兴悦乙线 | 10千伏 | 423 | 98  | 23.17% | 0 | 0 | 23.17% | 4164 | 4164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 746 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变105金东乙线 | 10千伏 | 320 | 54  | 16.88% | 0 | 0 | 16.88% | 3499 | 3499 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 747 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变201周家沟线 | 10千伏 | 377 | 23  | 6.10%  | 0 | 0 | 6.10%  | 4825 | 4825 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 748 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变210杨园乙线 | 10千伏 | 423 | 156 | 36.88% | 0 | 0 | 36.88% | 3159 | 3159 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 749 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变206前进线  | 10千伏 | 360 | 125 | 34.72% | 0 | 0 | 34.72% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 750 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变208金园乙线 | 10千伏 | 420 | 95  | 22.62% | 0 | 0 | 22.62% | 4174 | 4174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 751 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变212南山线  | 10千伏 | 377 | 207 | 54.91% | 0 | 0 | 54.91% | 1638 | 1638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 752 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变111铁龙线  | 10千伏 | 678 | 68  | 10.03% | 0 | 0 | 10.03% | 8217 | 8217 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 753 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变213建材线  | 10千伏 | 423 | 110 | 26.00% | 0 | 0 | 26.00% | 3956 | 3956 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.18% |
| 754 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变108兴红甲线 | 10千伏 | 400 | 254 | 63.50% | 0 | 0 | 63.50% | 1143 | 1143 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 755 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变211兰湾线  | 10千伏 | 423 | 42  | 9.93%  | 0 | 0 | 9.93%  | 5134 | 5134 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |

|     |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 756 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变106民胜线   | 10千伏 | 400 | 106 | 26.50% | 0 | 0 | 26.50% | 3706 | 3706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 757 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变102钟连甲线  | 10千伏 | 423 | 148 | 34.99% | 0 | 0 | 34.99% | 3298 | 3298 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.49% |
| 758 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变104北路乙线  | 10千伏 | 423 | 112 | 26.48% | 0 | 0 | 26.48% | 3921 | 3921 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 759 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变207桥北甲线  | 10千伏 | 423 | 141 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 2789 | 2789 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 760 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变210兴堂线   | 10千伏 | 423 | 67  | 15.84% | 0 | 0 | 15.84% | 4701 | 4701 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 761 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变202杨桃乙线  | 10千伏 | 423 | 35  | 8.27%  | 0 | 0 | 8.27%  | 5255 | 5255 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 762 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变104九里甲线 | 10千伏 | 423 | 112 | 26.48% | 0 | 0 | 26.48% | 3921 | 3921 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 763 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变103南碧甲线  | 10千伏 | 482 | 64  | 13.28% | 0 | 0 | 13.28% | 5570 | 5570 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 764 | 国网大连市金州供电分公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变202杏港乙线  | 10千伏 | 423 | 56  | 13.24% | 0 | 0 | 13.24% | 4891 | 4891 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 765 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变212双礪线   | 10千伏 | 423 | 244 | 57.68% | 0 | 0 | 57.68% | 1635 | 1635 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.88% |
| 766 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变209时代线   | 10千伏 | 420 | 52  | 12.38% | 0 | 0 | 12.38% | 4919 | 4919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 767 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变207连轴乙线  | 10千伏 | 423 | 214 | 50.59% | 0 | 0 | 50.59% | 2155 | 2155 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 768 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变101古城甲线  | 10千伏 | 423 | 245 | 57.92% | 0 | 0 | 57.92% | 1618 | 1618 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 769 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变104中西甲线  | 10千伏 | 423 | 227 | 53.66% | 0 | 0 | 53.66% | 1929 | 1929 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 770 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变107福佳线   | 10千伏 | 423 | 116 | 27.42% | 0 | 0 | 27.42% | 3852 | 3852 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.00% |
| 771 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变108迎南线   | 10千伏 | 377 | 49  | 13.00% | 0 | 0 | 13.00% | 3745 | 3745 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 772 | 国网大连市金州供电分公司 | 亮甲店66kV变电站 | 亮甲店变101亮东线  | 10千伏 | 423 | 57  | 13.48% | 0 | 0 | 13.48% | 4874 | 4874 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 773 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变102民主甲线  | 10千伏 | 416 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5764 | 5764 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 774 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变102和平线   | 10千伏 | 423 | 31  | 7.33%  | 0 | 0 | 7.33%  | 5324 | 5324 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.27% |
| 775 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变205斯大林线  | 10千伏 | 377 | 91  | 24.14% | 0 | 0 | 24.14% | 3018 | 3018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.09%  |

|     |              |            |               |      |     |     |         |     |     |         |      |      |            |   |        |        |
|-----|--------------|------------|---------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 776 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 10kV红塔变109龙王线 | 10千伏 | 180 | 38  | 21.11%  | 0   | 0   | 21.11%  | 1836 | 1836 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.59%  |
| 777 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变204朝阳乙线    | 10千伏 | 377 | 205 | 54.38%  | 0   | 0   | 54.38%  | 1673 | 1673 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.89%  |
| 778 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变103虎山线     | 10千伏 | 376 | 58  | 15.43%  | 0   | 0   | 15.43%  | 4205 | 4205 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.98% |
| 779 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变207南文甲线    | 10千伏 | 423 | 184 | 43.50%  | 0   | 0   | 43.50%  | 2674 | 2674 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.92% |
| 780 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变206热力线     | 10千伏 | 213 | 234 | 109.86% | 174 | 209 | 109.86% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.20%  |
| 781 | 国网大连市金州供电分公司 | 白家66kV变电站  | 白家变105白宝线     | 10千伏 | 320 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 4434 | 4434 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.85% |
| 782 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变107黑山甲线    | 10千伏 | 423 | 65  | 15.37%  | 0   | 0   | 15.37%  | 4735 | 4735 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.19% |
| 783 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变101钟广甲线    | 10千伏 | 420 | 106 | 25.24%  | 0   | 0   | 25.24%  | 3984 | 3984 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.38%  |
| 784 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变109立新线     | 10千伏 | 377 | 345 | 91.51%  | 268 | 938 | 91.51%  | 0    | 0    | 2025.02.11 | 是 | 2026年底 | 2.29%  |
| 785 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变110杨园甲线    | 10千伏 | 423 | 69  | 16.31%  | 0   | 0   | 16.31%  | 4666 | 4666 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.72% |
| 786 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变102大山甲线   | 10千伏 | 377 | 105 | 27.85%  | 0   | 0   | 27.85%  | 3405 | 3405 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.58%  |
| 787 | 国网大连市金州供电分公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变201钟广乙线    | 10千伏 | 420 | 189 | 45.00%  | 0   | 0   | 45.00%  | 2546 | 2546 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.99% |
| 788 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变201桃园乙线   | 10千伏 | 423 | 325 | 76.83%  | 0   | 0   | 76.83%  | 232  | 232  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.89%  |
| 789 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变204连九线     | 10千伏 | 377 | 1   | 0.27%   | 0   | 0   | 0.27%   | 5206 | 5206 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.78%  |
| 790 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变108大成线     | 10千伏 | 377 | 324 | 85.94%  | 36  | 198 | 85.94%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.92%  |
| 791 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变208南文乙线    | 10千伏 | 423 | 190 | 44.92%  | 0   | 0   | 44.92%  | 2570 | 2570 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.36%  |
| 792 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变205后石甲线    | 10千伏 | 377 | 95  | 25.20%  | 0   | 0   | 25.20%  | 3078 | 3078 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.64% |
| 793 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变203南福线     | 10千伏 | 423 | 144 | 34.04%  | 0   | 0   | 34.04%  | 3367 | 3367 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.32% |
| 794 | 国网大连市金州供电分公司 | 东田66kV变电站  | 东田变201田丰乙线    | 10千伏 | 480 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 6651 | 6651 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.35%  |
| 795 | 国网大连市金州供电分公司 | 化工66kV变电站  | 化工变102华南线     | 10千伏 | 377 | 202 | 53.58%  | 0   | 0   | 53.58%  | 1725 | 1725 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.06%  |

|     |             |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 796 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变105安盛线   | 10千伏 | 423 | 10  | 2.36%  | 0 | 0 | 2.36%  | 5688 | 5688 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 797 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变104东塔乙线  | 10千伏 | 423 | 188 | 44.44% | 0 | 0 | 44.44% | 2605 | 2605 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 798 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变205东拓乙线  | 10千伏 | 320 | 16  | 5.00%  | 0 | 0 | 5.00%  | 4157 | 4157 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.07% |
| 799 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变102莱茵甲线  | 10千伏 | 240 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 3325 | 3325 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.42% |
| 800 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变103东塔甲线  | 10千伏 | 423 | 282 | 66.67% | 0 | 0 | 66.67% | 977  | 977  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 801 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变104邮电甲线  | 10千伏 | 482 | 101 | 20.95% | 0 | 0 | 20.95% | 4929 | 4929 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 802 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变105南安甲线  | 10千伏 | 482 | 189 | 39.21% | 0 | 0 | 39.21% | 3405 | 3405 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 803 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变208山岛线   | 10千伏 | 482 | 118 | 24.48% | 0 | 0 | 24.48% | 4635 | 4635 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 804 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变111东润线   | 10千伏 | 423 | 128 | 30.26% | 0 | 0 | 30.26% | 3644 | 3644 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 805 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变207田石乙线  | 10千伏 | 482 | 18  | 3.73%  | 0 | 0 | 3.73%  | 6367 | 6367 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 806 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变109东城甲线  | 10千伏 | 480 | 48  | 10.00% | 0 | 0 | 10.00% | 5820 | 5820 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 807 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变112文武线   | 10千伏 | 377 | 268 | 71.09% | 0 | 0 | 71.09% | 582  | 582  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.06% |
| 808 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变204田香乙线  | 10千伏 | 320 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 809 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变108东汇乙线  | 10千伏 | 400 | 1   | 0.25%  | 0 | 0 | 0.25%  | 5525 | 5525 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.95% |
| 810 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变109南英线   | 10千伏 | 423 | 104 | 24.59% | 0 | 0 | 24.59% | 4060 | 4060 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.87% |
| 811 | 国网大连市金州供电公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变101船机乙线  | 10千伏 | 423 | 233 | 55.08% | 0 | 0 | 55.08% | 1826 | 1826 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 812 | 国网大连市金州供电公司 | 东山66kV变电站  | 东山变101东风甲线  | 10千伏 | 423 | 137 | 32.39% | 0 | 0 | 32.39% | 3488 | 3488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 813 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变107宏伟甲线 | 10千伏 | 678 | 84  | 12.39% | 0 | 0 | 12.39% | 7939 | 7939 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 814 | 国网大连市金州供电公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变209桥北乙线  | 10千伏 | 423 | 93  | 21.99% | 0 | 0 | 21.99% | 4250 | 4250 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.98% |
| 815 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变109农园甲线 | 10千伏 | 482 | 54  | 11.20% | 0 | 0 | 11.20% | 5743 | 5743 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |

|     |              |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 816 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变107连石甲线  | 10千伏 | 480 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 6651 | 6651 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.03% |
| 817 | 国网大连市金州供电分公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变202胜利线  | 10千伏 | 377 | 71  | 18.83%  | 0   | 0   | 18.83%  | 3994 | 3994 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 818 | 国网大连市金州供电分公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变105宫石线   | 10千伏 | 190 | 10  | 5.26%   | 0   | 0   | 5.26%   | 2459 | 2459 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.33% |
| 819 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变103山前甲线 | 10千伏 | 300 | 26  | 8.67%   | 0   | 0   | 8.67%   | 3706 | 3706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 820 | 国网大连市金州供电分公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变106北乐线   | 10千伏 | 423 | 262 | 61.94%  | 0   | 0   | 61.94%  | 1323 | 1323 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 821 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变104电视甲线 | 10千伏 | 270 | 51  | 18.89%  | 0   | 0   | 18.89%  | 2858 | 2858 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.82% |
| 822 | 国网大连市金州供电分公司 | 复州湾66kV变电站 | 复洲湾变104坑口线  | 10千伏 | 250 | 93  | 37.20%  | 0   | 0   | 37.20%  | 1853 | 1853 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 823 | 国网大连市金州供电分公司 | 华家66kV变电站  | 华家变204华杏线   | 10千伏 | 423 | 89  | 21.04%  | 0   | 0   | 21.04%  | 4320 | 4320 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 824 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变201船机甲线  | 10千伏 | 107 | 16  | 14.95%  | 0   | 0   | 14.95%  | 1205 | 1205 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 825 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变105付家屯线 | 10千伏 | 377 | 452 | 119.89% | 113 | 295 | 119.89% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 826 | 国网大连市金州供电分公司 | 东山66kV变电站  | 东山变114东科线   | 10千伏 | 420 | 105 | 25.00%  | 0   | 0   | 25.00%  | 4001 | 4001 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.15% |
| 827 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变111电子线   | 10千伏 | 423 | 200 | 47.28%  | 0   | 0   | 47.28%  | 2397 | 2397 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.49% |
| 828 | 国网大连市金州供电分公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变212陈屯线   | 10千伏 | 510 | 55  | 10.78%  | 0   | 0   | 10.78%  | 6114 | 6114 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.31% |
| 829 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变202大山乙线 | 10千伏 | 352 | 83  | 23.58%  | 0   | 0   | 23.58%  | 3440 | 3440 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 830 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变109中益线   | 10千伏 | 377 | 103 | 27.32%  | 0   | 0   | 27.32%  | 3440 | 3440 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 831 | 国网大连市金州供电分公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变203鲍家线   | 10千伏 | 400 | 63  | 15.75%  | 0   | 0   | 15.75%  | 4451 | 4451 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 832 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变206三石乙线 | 10千伏 | 377 | 149 | 39.52%  | 0   | 0   | 39.52%  | 2643 | 2643 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.10% |
| 833 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变112杨房甲线  | 10千伏 | 423 | 220 | 52.01%  | 0   | 0   | 52.01%  | 2051 | 2051 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.07% |
| 834 | 国网大连市金州供电分公司 | 东山66kV变电站  | 东山变102东风乙线  | 10千伏 | 423 | 75  | 17.73%  | 0   | 0   | 17.73%  | 4562 | 4562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 835 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变209铁西线  | 10千伏 | 423 | 140 | 33.10%  | 0   | 0   | 33.10%  | 3436 | 3436 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.11%  |

|     |             |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 836 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变209滨海乙线  | 10千伏 | 400 | 24  | 6.00%  | 0 | 0 | 6.00%  | 5127 | 5127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.75% |
| 837 | 国网大连市金州供电公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变207盐化乙线 | 10千伏 | 482 | 27  | 5.60%  | 0 | 0 | 5.60%  | 6211 | 6211 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 838 | 国网大连市金州供电公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变103龙口甲线  | 10千伏 | 377 | 107 | 28.38% | 0 | 0 | 28.38% | 3370 | 3370 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.69% |
| 839 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变203七海线  | 10千伏 | 480 | 67  | 13.96% | 0 | 0 | 13.96% | 5490 | 5490 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 840 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变110石林甲线 | 10千伏 | 678 | 57  | 8.41%  | 0 | 0 | 8.41%  | 8407 | 8407 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 841 | 国网大连市金州供电公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变204电视乙线 | 10千伏 | 300 | 45  | 15.00% | 0 | 0 | 15.00% | 3377 | 3377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 842 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变109滨海甲线  | 10千伏 | 400 | 29  | 7.25%  | 0 | 0 | 7.25%  | 5040 | 5040 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 843 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变207中南乙线  | 10千伏 | 377 | 73  | 19.36% | 0 | 0 | 19.36% | 3959 | 3959 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.68% |
| 844 | 国网大连市金州供电公司 | 钟家66kV变电站  | 钟家变207钟园乙线  | 10千伏 | 423 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5861 | 5861 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 845 | 国网大连市金州供电公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变102盐青乙线  | 10千伏 | 423 | 73  | 17.26% | 0 | 0 | 17.26% | 4597 | 4597 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 846 | 国网大连市金州供电公司 | 复州湾66kV变电站 | 复洲湾变101丁屯线  | 10千伏 | 423 | 93  | 21.99% | 0 | 0 | 21.99% | 4250 | 4250 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 847 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变103田海甲线  | 10千伏 | 288 | 111 | 38.54% | 0 | 0 | 38.54% | 2068 | 2068 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.38% |
| 848 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变208转角线  | 10千伏 | 423 | 89  | 21.04% | 0 | 0 | 21.04% | 4320 | 4320 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 849 | 国网大连市金州供电公司 | 化工66kV变电站  | 化工变202华东线   | 10千伏 | 377 | 125 | 33.16% | 0 | 0 | 33.16% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.50% |
| 850 | 国网大连市金州供电公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变101杨金乙线  | 10千伏 | 423 | 166 | 39.24% | 0 | 0 | 39.24% | 2986 | 2986 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.67% |
| 851 | 国网大连市金州供电公司 | 白家66kV变电站  | 白家变104白环线   | 10千伏 | 423 | 137 | 32.39% | 0 | 0 | 32.39% | 3488 | 3488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 852 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变203城内线   | 10千伏 | 423 | 77  | 18.20% | 0 | 0 | 18.20% | 4527 | 4527 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 853 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变207金洋线   | 10千伏 | 380 | 26  | 6.84%  | 0 | 0 | 6.84%  | 4815 | 4815 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 854 | 国网大连市金州供电公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变109连红线   | 10千伏 | 480 | 64  | 13.33% | 0 | 0 | 13.33% | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 855 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变208迎西线   | 10千伏 | 423 | 63  | 14.89% | 0 | 0 | 14.89% | 4770 | 4770 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.23% |

|     |              |            |             |      |     |     |        |     |     |        |      |      |            |   |        |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 856 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变104宝泉线  | 10千伏 | 300 | 293 | 97.67% | 137 | 479 | 97.67% | 0    | 0    | 2025.04.07 | 是 | 2026年底 | 2.06%  |
| 857 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变204盐山甲线  | 10千伏 | 416 | 23  | 5.53%  | 0   | 0   | 5.53%  | 5366 | 5366 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.90%  |
| 858 | 国网大连市金州供电分公司 | 东田66kV变电站  | 东田变206田石甲线  | 10千伏 | 482 | 21  | 4.36%  | 0   | 0   | 4.36%  | 6315 | 6315 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.45% |
| 859 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变102杨金甲线  | 10千伏 | 423 | 99  | 23.40% | 0   | 0   | 23.40% | 4146 | 4146 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.03% |
| 860 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变205泵站线  | 10千伏 | 762 | 82  | 10.76% | 0   | 0   | 10.76% | 9138 | 9138 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.96%  |
| 861 | 国网大连市金州供电分公司 | 亮甲店66kV变电站 | 亮甲店变102亮海线  | 10千伏 | 423 | 1   | 0.24%  | 0   | 0   | 0.24%  | 5844 | 5844 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.46% |
| 862 | 国网大连市金州供电分公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变201友兰线   | 10千伏 | 377 | 167 | 44.30% | 0   | 0   | 44.30% | 2331 | 2331 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.15% |
| 863 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变204环保乙线  | 10千伏 | 377 | 243 | 64.46% | 0   | 0   | 64.46% | 1015 | 1015 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.58%  |
| 864 | 国网大连市金州供电分公司 | 金盐66kV变电站  | 金盐变104盐山乙线  | 10千伏 | 320 | 3   | 0.94%  | 0   | 0   | 0.94%  | 382  | 382  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.04% |
| 865 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变210石林乙线 | 10千伏 | 678 | 230 | 33.92% | 0   | 0   | 33.92% | 5411 | 5411 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.23%  |
| 866 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变204三十里线 | 10千伏 | 377 | 366 | 97.08% | 9   | 602 | 97.08% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.82%  |
| 867 | 国网大连市金州供电分公司 | 白家66kV变电站  | 白家变102白沙线   | 10千伏 | 400 | 1   | 0.25%  | 0   | 0   | 0.25%  | 5525 | 5525 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.64% |
| 868 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变106南厦线   | 10千伏 | 377 | 231 | 61.27% | 0   | 0   | 61.27% | 1223 | 1223 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.44%  |
| 869 | 国网大连市金州供电分公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变202皇保线  | 10千伏 | 400 | 231 | 57.75% | 0   | 0   | 57.75% | 1541 | 1541 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.16%  |
| 870 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变106三石甲线 | 10千伏 | 377 | 67  | 17.77% | 0   | 0   | 17.77% | 4063 | 4063 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.89% |
| 871 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变209左岸线  | 10千伏 | 352 | 40  | 11.36% | 0   | 0   | 11.36% | 4185 | 4185 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.19%  |
| 872 | 国网大连市金州供电分公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变102红山乙线  | 10千伏 | 500 | 29  | 5.80%  | 0   | 0   | 5.80%  | 6426 | 6426 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.58% |
| 873 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变206理工乙线 | 10千伏 | 416 | 5   | 1.20%  | 0   | 0   | 1.20%  | 5677 | 5677 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.44% |
| 874 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变203环保甲线  | 10千伏 | 377 | 296 | 78.51% | 0   | 0   | 78.51% | 97   | 97   | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.62%  |
| 875 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变104富周乙线  | 10千伏 | 400 | 311 | 77.75% | 0   | 0   | 77.75% | 156  | 156  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.43%  |



|     |              |            |             |      |     |     |         |    |     |         |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 876 | 国网大连市金州供电分公司 | 后石66kV变电站  | 后石变104世茂甲线  | 10千伏 | 320 | 76  | 23.75%  | 0  | 0   | 23.75%  | 3118 | 3118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 877 | 国网大连市金州供电分公司 | 石鼓寺66kV变电站 | 石鼓寺变101桃园甲线 | 10千伏 | 423 | 428 | 101.18% | 67 | 224 | 101.18% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |
| 878 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变209南海线   | 10千伏 | 423 | 81  | 19.15%  | 0  | 0   | 19.15%  | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 879 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变113石宫线   | 10千伏 | 482 | 186 | 38.59%  | 0  | 0   | 38.59%  | 3457 | 3457 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 880 | 国网大连市金州供电分公司 | 城南66kV变电站  | 城南变107万山乙线  | 10千伏 | 482 | 155 | 32.16%  | 0  | 0   | 32.16%  | 3364 | 3364 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 881 | 国网大连市金州供电分公司 | 东山66kV变电站  | 东山变110东城乙线  | 10千伏 | 440 | 137 | 31.14%  | 0  | 0   | 31.14%  | 3724 | 3724 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 882 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变202连友线   | 10千伏 | 480 | 64  | 13.33%  | 0  | 0   | 13.33%  | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 883 | 国网大连市金州供电分公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变105亮甲店线 | 10千伏 | 762 | 341 | 44.75%  | 0  | 0   | 44.75%  | 4022 | 4022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 884 | 国网大连市金州供电分公司 | 西海66kV变电站  | 西海变108电台线   | 10千伏 | 400 | 394 | 98.50%  | 8  | 570 | 98.50%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 885 | 国网大连市金州供电分公司 | 后石66kV变电站  | 后石变208世茂乙线  | 10千伏 | 320 | 33  | 10.31%  | 0  | 0   | 10.31%  | 3862 | 3862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 886 | 国网大连市金州供电分公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变203唐家线   | 10千伏 | 240 | 170 | 70.83%  | 0  | 0   | 70.83%  | 381  | 381  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 887 | 国网大连市金州供电分公司 | 富岭66kV变电站  | 富岭变101富九乙线  | 10千伏 | 400 | 110 | 27.50%  | 0  | 0   | 27.50%  | 3637 | 3637 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 888 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变204钟夏线  | 10千伏 | 482 | 192 | 39.83%  | 0  | 0   | 39.83%  | 3353 | 3353 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.15% |
| 889 | 国网大连市金州供电分公司 | 亮甲店66kV变电站 | 亮甲店变103亮白线  | 10千伏 | 423 | 45  | 10.64%  | 0  | 0   | 10.64%  | 5082 | 5082 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 890 | 国网大连市金州供电分公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变203黄亮线  | 10千伏 | 423 | 302 | 71.39%  | 0  | 0   | 71.39%  | 630  | 630  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.36% |
| 891 | 国网大连市金州供电分公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄变108杨河线  | 10千伏 | 377 | 103 | 27.32%  | 0  | 0   | 27.32%  | 3440 | 3440 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 892 | 国网大连市金州供电分公司 | 复州湾66kV变电站 | 复洲湾变103金城线  | 10千伏 | 762 | 298 | 39.11%  | 0  | 0   | 39.11%  | 5397 | 5397 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 893 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变113房身乙线  | 10千伏 | 516 | 187 | 36.24%  | 0  | 0   | 36.24%  | 3911 | 3911 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 894 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变206中兴乙线  | 10千伏 | 640 | 139 | 21.72%  | 0  | 0   | 21.72%  | 6460 | 6460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 895 | 国网大连市金州供电分公司 | 金州66kV变电站  | 金州变205朝阳甲线  | 10千伏 | 377 | 265 | 70.29%  | 0  | 0   | 70.29%  | 634  | 634  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.99%  |

|     |             |            |             |      |     |     |        |    |    |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 896 | 国网大连市金州供电公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变103北路甲线  | 10千伏 | 400 | 243 | 60.75% | 0  | 0  | 60.75% | 1334 | 1334 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 897 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变111房身甲线  | 10千伏 | 480 | 118 | 24.58% | 0  | 0  | 24.58% | 4607 | 4607 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 898 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变201三丰线   | 10千伏 | 423 | 326 | 77.07% | 0  | 0  | 77.07% | 215  | 215  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 899 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变210东门线   | 10千伏 | 377 | 207 | 54.91% | 0  | 0  | 54.91% | 1638 | 1638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 900 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变207石农线   | 10千伏 | 482 | 77  | 15.98% | 0  | 0  | 15.98% | 5345 | 5345 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 901 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变206石三线   | 10千伏 | 482 | 220 | 45.64% | 0  | 0  | 45.64% | 2868 | 2868 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.59% |
| 902 | 国网大连市金州供电公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变101卫星甲线 | 10千伏 | 400 | 124 | 31.00% | 0  | 0  | 31.00% | 3395 | 3395 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 903 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变205彩虹甲线  | 10千伏 | 423 | 325 | 76.83% | 0  | 0  | 76.83% | 232  | 232  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 904 | 国网大连市金州供电公司 | 马炉66kV变电站  | 马炉变209柏岚线   | 10千伏 | 377 | 290 | 76.92% | 0  | 0  | 76.92% | 201  | 201  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 905 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变103汽修线   | 10千伏 | 482 | 88  | 18.26% | 0  | 0  | 18.26% | 5154 | 5154 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 906 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变111钓鱼台线  | 10千伏 | 320 | 101 | 31.56% | 0  | 0  | 31.56% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.50% |
| 907 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变103中南甲线  | 10千伏 | 377 | 171 | 45.36% | 0  | 0  | 45.36% | 2262 | 2262 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.03% |
| 908 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变205中学甲线  | 10千伏 | 482 | 264 | 54.77% | 0  | 0  | 54.77% | 2106 | 2106 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 909 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变206中学乙线  | 10千伏 | 482 | 94  | 19.50% | 0  | 0  | 19.50% | 4251 | 4251 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 910 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变101南西乙线  | 10千伏 | 482 | 100 | 20.75% | 0  | 0  | 20.75% | 4947 | 4947 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.99% |
| 911 | 国网大连市金州供电公司 | 红塔66kV变电站  | 红塔变207水源乙线  | 10千伏 | 423 | 143 | 33.81% | 0  | 0  | 33.81% | 2754 | 2754 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 912 | 国网大连市金州供电公司 | 城南66kV变电站  | 城南变108万山甲线  | 10千伏 | 482 | 188 | 39.00% | 0  | 0  | 39.00% | 3422 | 3422 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.68% |
| 913 | 国网大连市金州供电公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变202军民乙线  | 10千伏 | 377 | 339 | 89.92% | 13 | 71 | 89.92% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 914 | 国网大连市金州供电公司 | 金州66kV变电站  | 金州变211金海线   | 10千伏 | 360 | 210 | 58.33% | 0  | 0  | 58.33% | 1351 | 1351 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 915 | 国网大连市金州供电公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变204中西乙线  | 10千伏 | 423 | 186 | 43.97% | 0  | 0  | 43.97% | 2640 | 2640 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.17% |

|     |             |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|-------------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 916 | 国网大连市金州供电公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变105振兴线  | 10千伏 | 320 | 223 | 69.69% | 0 | 0 | 69.69% | 572  | 572  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.33% |
| 917 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变101西沟线  | 10千伏 | 400 | 105 | 26.25% | 0 | 0 | 26.25% | 3724 | 3724 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 918 | 国网大连市金州供电公司 | 宫家66kV变电站  | 宫家变101宫老乙线 | 10千伏 | 400 | 104 | 26.00% | 0 | 0 | 26.00% | 3741 | 3741 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 919 | 国网大连市金州供电公司 | 杏树66kV变电站  | 杏树变108邹家线  | 10千伏 | 423 | 340 | 80.38% | 0 | 0 | 80.38% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.31% |
| 920 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变203马蹄线 | 10千伏 | 370 | 124 | 33.51% | 0 | 0 | 33.51% | 2979 | 2979 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 921 | 国网大连市金州供电公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变107阀门线 | 10千伏 | 377 | 178 | 47.21% | 0 | 0 | 47.21% | 2141 | 2141 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 922 | 国网大连市金州供电公司 | 华家66kV变电站  | 华家变201华登乙线 | 10千伏 | 400 | 12  | 3.00%  | 0 | 0 | 3.00%  | 5335 | 5335 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.29% |
| 923 | 国网大连市金州供电公司 | 黄旗66kV变电站  | 黄旗变105石园甲线 | 10千伏 | 528 | 229 | 43.37% | 0 | 0 | 43.37% | 3350 | 3350 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 924 | 国网大连市金州供电公司 | 邓屯66kV变电站  | 邓屯变103广文线  | 10千伏 | 264 | 149 | 56.44% | 0 | 0 | 56.44% | 1077 | 1077 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 925 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变205前程乙线 | 10千伏 | 423 | 229 | 54.14% | 0 | 0 | 54.14% | 1895 | 1895 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 926 | 国网大连市金州供电公司 | 东田66kV变电站  | 东田变104田香甲线 | 10千伏 | 320 | 216 | 67.50% | 0 | 0 | 67.50% | 693  | 693  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 927 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变101前程甲线 | 10千伏 | 423 | 81  | 19.15% | 0 | 0 | 19.15% | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 928 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变103荞麦甲线 | 10千伏 | 423 | 34  | 8.04%  | 0 | 0 | 8.04%  | 5272 | 5272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 929 | 国网大连市金州供电公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变102连付线  | 10千伏 | 320 | 184 | 57.50% | 0 | 0 | 57.50% | 1247 | 1247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 930 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变102莲泡线 | 10千伏 | 240 | 58  | 24.17% | 0 | 0 | 24.17% | 2321 | 2321 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.03% |
| 931 | 国网大连市金州供电公司 | 七顶山66kV变电站 | 七顶山变206甘岛线 | 10千伏 | 320 | 224 | 70.00% | 0 | 0 | 70.00% | 554  | 554  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.22% |
| 932 | 国网大连市金州供电公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变104刘家线  | 10千伏 | 377 | 290 | 76.92% | 0 | 0 | 76.92% | 201  | 201  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 933 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变207荞麦乙线 | 10千伏 | 423 | 145 | 34.28% | 0 | 0 | 34.28% | 3350 | 3350 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.45% |
| 934 | 国网大连市金州供电公司 | 后石66kV变电站  | 后石变206后田乙线 | 10千伏 | 400 | 50  | 12.50% | 0 | 0 | 12.50% | 4676 | 4676 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 935 | 国网大连市金州供电公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变105大魏家线 | 10千伏 | 377 | 81  | 21.49% | 0 | 0 | 21.49% | 3821 | 3821 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |

|     |              |            |             |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 936 | 国网大连市金州供电分公司 | 华家66kV变电站  | 华家变101华登甲线  | 10千伏 | 400 | 40  | 10.00% | 0 | 0    | 10.00% | 4850 | 4850 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 937 | 国网大连市金州供电分公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变106土城线  | 10千伏 | 400 | 144 | 36.00% | 0 | 0    | 36.00% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.36% |
| 938 | 国网大连市金州供电分公司 | 复州湾66kV变电站 | 复洲湾变201水泥线  | 10千伏 | 423 | 176 | 41.61% | 0 | 0    | 41.61% | 2813 | 2813 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 939 | 国网大连市金州供电分公司 | 杨家66kV变电站  | 杨家变104杨桃甲线  | 10千伏 | 423 | 344 | 81.32% | 5 | 17   | 81.32% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.80% |
| 940 | 国网大连市金州供电分公司 | 三十里66kV变电站 | 三十里变203宝石线  | 10千伏 | 377 | 294 | 77.98% | 0 | 0    | 77.98% | 132  | 132  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 941 | 国网大连市金州供电分公司 | 大黄庄66kV变电站 | 大黄庄102向应线   | 10千伏 | 377 | 209 | 55.44% | 0 | 0    | 55.44% | 1604 | 1604 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 942 | 国网大连市金州供电分公司 | 登沙河66kV变电站 | 登沙河变105登沙河线 | 10千伏 | 377 | 174 | 46.15% | 0 | 0    | 46.15% | 2210 | 2210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.52% |
| 943 | 国网大连市金州供电分公司 | 兴民66kV变电站  | 兴民变107兴红乙线  | 10千伏 | 400 | 145 | 36.25% | 0 | 0    | 36.25% | 3031 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 944 | 国网大连市金州供电分公司 | 迎湖66kV变电站  | 迎湖变106中兴甲线  | 10千伏 | 480 | 96  | 20.00% | 0 | 0    | 20.00% | 4988 | 4988 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 945 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变101廿里线   | 10千伏 | 377 | 23  | 6.10%  | 0 | 0    | 6.10%  | 4825 | 4825 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 946 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变203丰九线   | 10千伏 | 377 | 24  | 6.37%  | 0 | 0    | 6.37%  | 4808 | 4808 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 947 | 国网大连市金州供电分公司 | 连丰66kV变电站  | 连丰变206连园乙线  | 10千伏 | 377 | 232 | 61.54% | 0 | 0    | 61.54% | 1205 | 1205 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 948 | 国网大连市金州供电分公司 | 广宁寺66kV变电站 | 广宁寺变105韩家乙线 | 10千伏 | 400 | 27  | 6.75%  | 0 | 0    | 6.75%  | 5075 | 5075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |
| 949 | 国网大连市开发区东部供电 | 商贸66kV变电站  | 商贸变205凯悦达线  | 10千伏 | 640 | 5   | 0.78%  | 0 | 0    | 0.78%  | 8781 | 8781 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 950 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变207金服乙线  | 10千伏 | 373 | 4   | 1.07%  | 0 | 0    | 1.07%  | 5099 | 5099 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 951 | 国网大连市开发区东部供电 | 松岚66kV变电站  | 松岚变209宝石线   | 10千伏 | 648 | 291 | 44.91% | 0 | 0    | 44.91% | 3939 | 3939 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 952 | 国网大连市开发区东部供电 | 岚山66kV变电站  | 岚山变107财经线   | 10千伏 | 720 | 505 | 70.14% | 0 | 0    | 70.14% | 1230 | 1230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 953 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变208山谷乙线  | 10千伏 | 533 | 150 | 28.14% | 1 | 5.92 | 28.14% | 4787 | 4787 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.76% |
| 954 | 国网大连市开发区东部供电 | 商贸66kV变电站  | 商贸变104德厦线   | 10千伏 | 640 | 72  | 11.25% | 0 | 0    | 11.25% | 7621 | 7621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 955 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变110河东线   | 10千伏 | 533 | 209 | 39.21% | 0 | 0    | 39.21% | 3765 | 3765 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.43% |

|     |              |            |             |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|-----|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 956 | 国网大连市开发区东部供电 | 寨河66kV变电站  | 寨河变2变202奥镁线 | 10千伏 | 672 | 401 | 59.67% | 0 | 0    | 59.67% | 2366 | 2366 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 957 | 国网大连市开发区东部供电 | 湾里66kV变电站  | 湾里变116佳和线   | 10千伏 | 672 | 549 | 81.70% | 0 | 0    | 81.70% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 958 | 国网大连市开发区东部供电 | 双科66kV变电站  | 双科变205集美乙线  | 10千伏 | 640 | 150 | 23.44% | 0 | 0    | 23.44% | 6270 | 6270 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 959 | 国网大连市开发区东部供电 | 数码湖66kV变电站 | 数码湖变203集成线  | 10千伏 | 768 | 431 | 56.12% | 0 | 0    | 56.12% | 3176 | 3176 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.41% |
| 960 | 国网大连市开发区东部供电 | 金石滩66kV变电站 | 金石滩变109优山甲线 | 10千伏 | 320 | 3   | 0.94%  | 0 | 0    | 0.94%  | 4382 | 4382 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 961 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变204香树乙线  | 10千伏 | 363 | 70  | 19.28% | 0 | 0    | 19.28% | 3817 | 3817 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 962 | 国网大连市开发区东部供电 | 江家66kV变电站  | 江家变105江胜线   | 10千伏 | 396 | 136 | 34.34% | 0 | 0    | 34.34% | 3131 | 3131 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 963 | 国网大连市开发区东部供电 | 金石滩66kV变电站 | 金石滩变212新族线  | 10千伏 | 400 | 100 | 25.00% | 0 | 0    | 25.00% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.41% |
| 964 | 国网大连市开发区东部供电 | 金石滩66kV变电站 | 金石滩变208圣泰乙线 | 10千伏 | 373 | 84  | 22.52% | 0 | 0    | 22.52% | 3713 | 3713 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 965 | 国网大连市开发区东部供电 | 商贸66kV变电站  | 商贸变202云台线   | 10千伏 | 864 | 460 | 53.24% | 0 | 0    | 53.24% | 4004 | 4004 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 966 | 国网大连市开发区东部供电 | 松岚66kV变电站  | 松岚变202松园线   | 10千伏 | 427 | 32  | 7.49%  | 0 | 0    | 7.49%  | 5362 | 5362 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.99% |
| 967 | 国网大连市开发区东部供电 | 商贸66kV变电站  | 商贸变201中医线   | 10千伏 | 555 | 191 | 34.41% | 0 | 0    | 34.41% | 4382 | 4382 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 968 | 国网大连市开发区东部供电 | 数码湖66kV变电站 | 数码湖变201数字乙线 | 10千伏 | 768 | 345 | 44.92% | 0 | 0    | 44.92% | 4666 | 4666 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 969 | 国网大连市开发区东部供电 | 商贸66kV变电站  | 商贸变103福港甲线  | 10千伏 | 373 | 19  | 5.09%  | 0 | 0    | 5.09%  | 4839 | 4839 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 970 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变210和院乙线  | 10千伏 | 373 | 11  | 2.95%  | 0 | 0    | 2.95%  | 4978 | 4978 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.34% |
| 971 | 国网大连市开发区东部供电 | 双科66kV变电站  | 双科变206卧龙线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 972 | 国网大连市开发区东部供电 | 松岚66kV变电站  | 松岚变101董沟线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.74% |
| 973 | 国网大连市开发区东部供电 | 岚山66kV变电站  | 岚山变105大学甲线  | 10千伏 | 672 | 6   | 0.89%  | 0 | 0    | 0.89%  | 9207 | 9207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.19% |
| 974 | 国网大连市开发区东部供电 | 龙山66kV变电站  | 龙山变206国际线   | 10千伏 | 533 | 200 | 37.52% | 0 | 0    | 37.52% | 3921 | 3921 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 975 | 国网大连市开发区东部供电 | 金石滩66kV变电站 | 金石滩变203天城乙线 | 10千伏 | 360 | 172 | 47.78% | 1 | 1.23 | 47.78% | 2009 | 2009 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.62%  |

|     |                  |                |                |      |     |     |        |   |      |        |      |      |             |   |   |        |
|-----|------------------|----------------|----------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 976 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 江家66kV变<br>电站  | 江家变206江<br>窑线  | 10千伏 | 420 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5820 | 5820 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 977 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变205拓<br>旅线  | 10千伏 | 360 | 45  | 12.50% | 0 | 0    | 12.50% | 4209 | 4209 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 978 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变213双<br>叶线  | 10千伏 | 533 | 161 | 30.21% | 0 | 0    | 30.21% | 4597 | 4597 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.15% |
| 979 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 数码湖66kV<br>变电站 | 数码湖变105<br>芯片线 | 10千伏 | 768 | 272 | 35.42% | 0 | 0    | 35.42% | 5930 | 5930 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 980 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变101双<br>董线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 981 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变208二<br>水线  | 10千伏 | 405 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5612 | 5612 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 982 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变206大<br>商乙线 | 10千伏 | 533 | 72  | 13.51% | 0 | 0    | 13.51% | 6138 | 6138 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.68% |
| 983 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变109樱<br>南甲线 | 10千伏 | 533 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 7385 | 7385 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.51% |
| 984 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变204安<br>平乙线 | 10千伏 | 400 | 127 | 31.75% | 0 | 0    | 31.75% | 3343 | 3343 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 985 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变110昌<br>樾线  | 10千伏 | 672 | 80  | 11.90% | 0 | 0    | 11.90% | 7926 | 7926 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 986 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变204窑<br>龙线  | 10千伏 | 400 | 1   | 0.25%  | 0 | 0    | 0.25%  | 5525 | 5525 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 987 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变102龙<br>缸线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.72% |
| 988 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变206<br>中磁线 | 10千伏 | 400 | 278 | 69.50% | 0 | 0    | 69.50% | 727  | 727  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 989 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变107煤<br>窑线  | 10千伏 | 373 | 90  | 24.13% | 1 | 3.08 | 24.13% | 3609 | 3609 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 990 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变210翔<br>凤线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 991 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 数码湖66kV<br>变电站 | 数码湖变106<br>恒昌线 | 10千伏 | 672 | 300 | 44.64% | 0 | 0    | 44.64% | 4115 | 4115 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 992 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 江家66kV变<br>电站  | 江家变106吴<br>屯线  | 10千伏 | 396 | 290 | 73.23% | 2 | 2.78 | 73.23% | 464  | 464  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 993 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变209杨<br>树线  | 10千伏 | 533 | 211 | 39.59% | 0 | 0    | 39.59% | 3731 | 3731 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.97% |
| 994 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 大李家66kV<br>变电站 | 大李家变117<br>水养线 | 10千伏 | 200 | 175 | 87.50% | 0 | 0    | 87.50% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 995 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变202拓<br>金线  | 10千伏 | 420 | 137 | 32.62% | 1 | 1.17 | 32.62% | 3447 | 3447 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.12%  |

|      |                  |                |                |      |     |     |        |   |       |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|----------------|------|-----|-----|--------|---|-------|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 996  | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变105安<br>平甲线 | 10千伏 | 400 | 176 | 44.00% | 1 | 8.94  | 44.00% | 2494 | 2494 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 997  | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变213湾<br>畔乙线 | 10千伏 | 363 | 79  | 21.76% | 0 | 0     | 21.76% | 3661 | 3661 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 998  | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变213寨<br>沟线  | 10千伏 | 373 | 136 | 36.46% | 0 | 0     | 36.46% | 2813 | 2813 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 999  | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变108中<br>泽甲线 | 10千伏 | 377 | 28  | 7.43%  | 0 | 0     | 7.43%  | 4739 | 4739 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 1000 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变102山<br>口线  | 10千伏 | 427 | 351 | 82.20% | 0 | 0     | 82.20% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.57% |
| 1001 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变223杏<br>树线  | 10千伏 | 427 | 13  | 3.04%  | 0 | 0     | 3.04%  | 5691 | 5691 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 1002 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变211董<br>英线  | 10千伏 | 420 | 251 | 59.76% | 2 | 17.8  | 59.76% | 1472 | 1472 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 1003 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 寨河66kV变<br>电站  | 寨河变114新<br>城线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0     | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 1004 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 寨河66kV变<br>电站  | 寨河变211石<br>山线  | 10千伏 | 400 | 75  | 18.75% | 3 | 11.39 | 18.75% | 4243 | 4243 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 1005 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变110<br>龙山线 | 10千伏 | 373 | 213 | 57.10% | 0 | 0     | 57.10% | 1479 | 1479 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.67% |
| 1006 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变101光<br>信线  | 10千伏 | 640 | 310 | 48.44% | 0 | 0     | 48.44% | 3499 | 3499 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 1007 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变210金<br>豪乙线 | 10千伏 | 672 | 189 | 28.13% | 0 | 0     | 28.13% | 6038 | 6038 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 1008 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变202缸<br>窑线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0     | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.23% |
| 1009 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变204永<br>丰线  | 10千伏 | 400 | 140 | 35.00% | 4 | 8.75  | 35.00% | 3118 | 3118 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.11% |
| 1010 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变211大<br>学线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0     | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 1011 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变206樱<br>南乙线 | 10千伏 | 533 | 253 | 47.47% | 1 | 6.54  | 47.47% | 3003 | 3003 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 1012 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变104<br>金满线 | 10千伏 | 400 | 102 | 25.50% | 0 | 0     | 25.50% | 3776 | 3776 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 1013 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变115东<br>城线  | 10千伏 | 672 | 140 | 20.83% | 0 | 0     | 20.83% | 6886 | 6886 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.30% |
| 1014 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变203润<br>天线  | 10千伏 | 640 | 211 | 32.97% | 0 | 0     | 32.97% | 5213 | 5213 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 1015 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变214山<br>语线  | 10千伏 | 640 | 53  | 8.28%  | 0 | 0     | 8.28%  | 7950 | 7950 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.25%  |

|      |                  |                |                 |      |     |     |        |   |       |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|--------|---|-------|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1016 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变214<br>嘉华线  | 10千伏 | 400 | 85  | 21.25% | 1 | 1.74  | 21.25% | 4070 | 4070 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.88% |
| 1017 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变211长<br>湾线   | 10千伏 | 720 | 271 | 37.64% | 1 | 6.38  | 37.64% | 5283 | 5283 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 1018 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 数码湖66kV<br>变电站 | 数码湖变102<br>福泉线  | 10千伏 | 672 | 45  | 6.70%  | 0 | 0     | 6.70%  | 8532 | 8532 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 1019 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变208绿<br>得线   | 10千伏 | 560 | 285 | 50.89% | 0 | 0     | 50.89% | 2823 | 2823 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 1020 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变103湖<br>北线   | 10千伏 | 640 | 155 | 24.22% | 0 | 0     | 24.22% | 6183 | 6183 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 1021 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变112金<br>湾线   | 10千伏 | 720 | 373 | 51.81% | 0 | 0     | 51.81% | 3516 | 3516 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.34% |
| 1022 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变121太<br>仓线   | 10千伏 | 768 | 455 | 59.24% | 0 | 0     | 59.24% | 2761 | 2761 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 1023 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变112团<br>地线   | 10千伏 | 400 | 186 | 46.50% | 0 | 0     | 46.50% | 2321 | 2321 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 1024 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 数码湖66kV<br>变电站 | 数码湖变104<br>天河线  | 10千伏 | 768 | 442 | 57.55% | 0 | 0     | 57.55% | 2986 | 2986 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.03% |
| 1025 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变106理<br>工线   | 10千伏 | 672 | 190 | 28.27% | 0 | 0     | 28.27% | 6020 | 6020 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 1026 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变209金<br>港线   | 10千伏 | 768 | 519 | 67.58% | 0 | 0     | 67.58% | 1652 | 1652 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.39% |
| 1027 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变103机<br>加线   | 10千伏 | 672 | 352 | 52.38% | 0 | 0     | 52.38% | 3215 | 3215 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.62% |
| 1028 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 江家66kV变<br>电站  | 江家变202江<br>林线   | 10千伏 | 377 | 150 | 39.79% | 5 | 10.82 | 39.79% | 2626 | 2626 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.62% |
| 1029 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变103<br>艺术甲线 | 10千伏 | 600 | 283 | 47.17% | 0 | 0     | 47.17% | 3412 | 3412 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 1030 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变203福<br>港乙线  | 10千伏 | 373 | 15  | 4.02%  | 0 | 0     | 4.02%  | 4908 | 4908 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.82% |
| 1031 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变204拓<br>窑线   | 10千伏 | 360 | 14  | 3.89%  | 0 | 0     | 3.89%  | 4746 | 4746 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 1032 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变114和<br>庐线   | 10千伏 | 640 | 44  | 6.88%  | 0 | 0     | 6.88%  | 8106 | 8106 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.90% |
| 1033 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变212和<br>黄乙线  | 10千伏 | 373 | 16  | 4.29%  | 0 | 0     | 4.29%  | 4891 | 4891 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 1034 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变207<br>泰山线  | 10千伏 | 360 | 73  | 20.28% | 0 | 0     | 20.28% | 3724 | 3724 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.37% |
| 1035 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变202<br>金水线  | 10千伏 | 213 | 98  | 46.01% | 0 | 0     | 46.01% | 1254 | 1254 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.84% |



|      |                  |                |                 |      |     |     |        |   |      |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1036 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 江家66kV变<br>电站  | 江家变205迈<br>机线   | 10千伏 | 600 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 8314 | 8314 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 1037 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变107斯<br>凯孚Ⅱ线 | 10千伏 | 678 | 117 | 17.26% | 0 | 0    | 17.26% | 7368 | 7368 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.75% |
| 1038 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变208斯<br>凯孚Ⅲ线 | 10千伏 | 678 | 28  | 4.13%  | 0 | 0    | 4.13%  | 8909 | 8909 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 1039 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变206斯<br>凯孚Ⅰ线 | 10千伏 | 672 | 92  | 13.69% | 0 | 0    | 13.69% | 7718 | 7718 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 1040 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变221福<br>寨线   | 10千伏 | 672 | 153 | 22.77% | 0 | 0    | 22.77% | 6661 | 6661 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.34% |
| 1041 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变211<br>优山乙线 | 10千伏 | 320 | 180 | 56.25% | 1 | 1.63 | 56.25% | 1316 | 1316 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 1042 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变111鸿<br>宇线   | 10千伏 | 672 | 308 | 45.83% | 0 | 0    | 45.83% | 3977 | 3977 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.87% |
| 1043 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变201时<br>代线   | 10千伏 | 533 | 211 | 39.59% | 0 | 0    | 39.59% | 3731 | 3731 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1044 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变202学<br>东线   | 10千伏 | 672 | 325 | 48.36% | 0 | 0    | 48.36% | 3682 | 3682 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 1045 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 数码湖66kV<br>变电站 | 数码湖变101<br>数字甲线 | 10千伏 | 768 | 258 | 33.59% | 0 | 0    | 33.59% | 6173 | 6173 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 1046 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变209中<br>交城乙线 | 10千伏 | 373 | 21  | 5.63%  | 0 | 0    | 5.63%  | 4805 | 4805 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 1047 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变105华<br>海线   | 10千伏 | 672 | 90  | 13.39% | 0 | 0    | 13.39% | 7752 | 7752 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 1048 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变101龙<br>旅线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0    | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1049 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 大李家66kV<br>变电站 | 大李家变113<br>李登线  | 10千伏 | 260 | 115 | 44.23% | 1 | 3.51 | 44.23% | 1611 | 1611 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 1050 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变106大<br>商甲线  | 10千伏 | 533 | 53  | 9.94%  | 0 | 0    | 9.94%  | 6467 | 6467 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 1051 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变112民<br>大线   | 10千伏 | 672 | 120 | 17.86% | 0 | 0    | 17.86% | 7233 | 7233 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.09% |
| 1052 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变205艺<br>海线   | 10千伏 | 400 | 126 | 31.50% | 0 | 0    | 31.50% | 3360 | 3360 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.91% |
| 1053 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变212美<br>地线   | 10千伏 | 533 | 253 | 47.47% | 1 | 1.65 | 47.47% | 3003 | 3003 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.15% |
| 1054 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变204金<br>教线   | 10千伏 | 672 | 186 | 27.68% | 0 | 0    | 27.68% | 6090 | 6090 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 1055 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变108商<br>凤线   | 10千伏 | 427 | 38  | 8.90%  | 0 | 0    | 8.90%  | 5258 | 5258 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.40%  |

|      |                  |                |                  |      |     |     |        |   |   |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|------------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1056 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变209未<br>来之光乙线 | 10千伏 | 533 | 136 | 25.52% | 0 | 0 | 25.52% | 5030 | 5030 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 1057 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 赵屯66kV变<br>电站  | 赵屯变201旅<br>游线    | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 1058 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变207冶<br>金线    | 10千伏 | 678 | 391 | 57.67% | 0 | 0 | 57.67% | 2622 | 2622 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1059 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变112马<br>达线    | 10千伏 | 672 | 300 | 44.64% | 0 | 0 | 44.64% | 4115 | 4115 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 1060 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变103光<br>创甲线   | 10千伏 | 533 | 105 | 19.70% | 0 | 0 | 19.70% | 5567 | 5567 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 1061 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变211特<br>钢线    | 10千伏 | 533 | 108 | 20.26% | 0 | 0 | 20.26% | 5515 | 5515 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1062 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变106<br>圣泰甲线  | 10千伏 | 373 | 65  | 17.43% | 0 | 0 | 17.43% | 4042 | 4042 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 1063 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变211科<br>创线    | 10千伏 | 600 | 302 | 50.33% | 0 | 0 | 50.33% | 3083 | 3083 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 1064 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 董家66kV变<br>电站  | 董家变212董<br>山线    | 10千伏 | 420 | 46  | 10.95% | 0 | 0 | 10.95% | 5023 | 5023 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 1065 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变109未<br>来之光甲线 | 10千伏 | 672 | 3   | 0.45%  | 0 | 0 | 0.45%  | 9259 | 9259 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.26% |
| 1066 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变113东<br>堤甲线   | 10千伏 | 363 | 76  | 20.94% | 0 | 0 | 20.94% | 3713 | 3713 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.75% |
| 1067 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变207十<br>里海线   | 10千伏 | 533 | 113 | 21.20% | 0 | 0 | 21.20% | 5428 | 5428 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 1068 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变110新<br>港线    | 10千伏 | 640 | 227 | 35.47% | 0 | 0 | 35.47% | 4936 | 4936 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 1069 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变101拓<br>江线    | 10千伏 | 420 | 70  | 16.67% | 0 | 0 | 16.67% | 4607 | 4607 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 1070 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变225安<br>居线    | 10千伏 | 672 | 514 | 76.49% | 0 | 0 | 76.49% | 409  | 409  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1071 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变101西<br>湖线    | 10千伏 | 640 | 67  | 10.47% | 0 | 0 | 10.47% | 7707 | 7707 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 1072 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变207董<br>家线    | 10千伏 | 480 | 75  | 15.63% | 0 | 0 | 15.63% | 5352 | 5352 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 1073 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变102连<br>大线    | 10千伏 | 360 | 30  | 8.33%  | 0 | 0 | 8.33%  | 4469 | 4469 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 1074 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变102<br>山海线   | 10千伏 | 400 | 52  | 13.00% | 0 | 0 | 13.00% | 4642 | 4642 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 1075 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变107天<br>钜线    | 10千伏 | 533 | 6   | 1.13%  | 0 | 0 | 1.13%  | 7281 | 7281 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.18% |

|      |                  |                |                  |      |     |     |        |   |       |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|------------------|------|-----|-----|--------|---|-------|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1076 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变201龙<br>宾线    | 10千伏 | 400 | 6   | 1.50%  | 0 | 0     | 1.50%  | 5438 | 5438 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.09% |
| 1077 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 寨河66kV变<br>电站  | 寨河变113淮<br>安线（1） | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0     | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 1078 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变201<br>金江线   | 10千伏 | 360 | 115 | 31.94% | 0 | 0     | 31.94% | 2996 | 2996 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.27% |
| 1079 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 寨河66kV变<br>电站  | 寨河变212石<br>棉线    | 10千伏 | 400 | 5   | 1.25%  | 0 | 0     | 1.25%  | 5456 | 5456 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.15% |
| 1080 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变213<br>金热线   | 10千伏 | 360 | 125 | 34.72% | 0 | 0     | 34.72% | 2823 | 2823 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 1081 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变107<br>假日线   | 10千伏 | 600 | 177 | 29.50% | 0 | 0     | 29.50% | 5248 | 5248 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1082 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变210<br>叶枫线   | 10千伏 | 133 | 58  | 43.61% | 0 | 0     | 43.61% | 838  | 838  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 1083 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变202双<br>龙线    | 10千伏 | 400 | 26  | 6.50%  | 0 | 0     | 6.50%  | 5092 | 5092 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.44% |
| 1084 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 拓展66kV变<br>电站  | 拓展变102拓<br>迈线    | 10千伏 | 420 | 69  | 16.43% | 0 | 0     | 16.43% | 4624 | 4624 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.78% |
| 1085 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变222科<br>华线    | 10千伏 | 373 | 102 | 27.35% | 0 | 0     | 27.35% | 3402 | 3402 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.21% |
| 1086 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 金石滩66kV<br>变电站 | 金石滩变204<br>农科乙线  | 10千伏 | 360 | 161 | 44.72% | 0 | 0     | 44.72% | 2200 | 2200 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 1087 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 龙山66kV变<br>电站  | 龙山变205科<br>技线    | 10千伏 | 533 | 144 | 27.02% | 0 | 0     | 27.02% | 4891 | 4891 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 1088 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变110路<br>美线    | 10千伏 | 480 | 127 | 26.46% | 0 | 0     | 26.46% | 4451 | 4451 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.34% |
| 1089 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 大李家66kV<br>变电站 | 大李家变112<br>青云线   | 10千伏 | 370 | 170 | 45.95% | 1 | 1.25  | 45.95% | 2182 | 2182 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.69% |
| 1090 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 双科66kV变<br>电站  | 双科变202双<br>D线    | 10千伏 | 640 | 132 | 20.63% | 0 | 0     | 20.63% | 6582 | 6582 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 1091 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变106中<br>交城甲线  | 10千伏 | 373 | 21  | 5.63%  | 0 | 0     | 5.63%  | 4805 | 4805 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 1092 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 湾里66kV变<br>电站  | 湾里变215大<br>行乙线   | 10千伏 | 672 | 44  | 6.55%  | 0 | 0     | 6.55%  | 8549 | 8549 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 1093 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 岚山66kV变<br>电站  | 岚山变101学<br>府线    | 10千伏 | 360 | 72  | 20.00% | 0 | 0     | 20.00% | 3741 | 3741 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 1094 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 大李家66kV<br>变电站 | 大李家变115<br>城山线   | 10千伏 | 240 | 115 | 47.92% | 4 | 13.33 | 47.92% | 1019 | 1019 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.11% |
| 1095 | 国网大连市开发<br>区东部供电 | 商贸66kV变<br>电站  | 商贸变105贸<br>龙线    | 10千伏 | 427 | 33  | 7.73%  | 0 | 0     | 7.73%  | 5345 | 5345 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.52% |

|      |              |            |             |      |     |     |         |   |   |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|---|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1096 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变201豪杰线   | 10千伏 | 640 | 123 | 19.22%  | 0 | 0 | 19.22%  | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 1097 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变105电子线   | 10千伏 | 533 | 471 | 88.37%  | 0 | 0 | 88.37%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 1098 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变214北欧线  | 10千伏 | 360 | 421 | 116.94% | 0 | 0 | 116.94% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1099 | 国网大连市开发区供电公司 | 十里岗66kV变电站 | 十里岗变206淮河西线 | 10千伏 | 373 | 480 | 128.69% | 0 | 0 | 128.69% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 1100 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变212南华乙线 | 10千伏 | 533 | 165 | 30.96%  | 0 | 0 | 30.96%  | 4527 | 4527 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.07% |
| 1101 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变114瑞风线   | 10千伏 | 672 | 45  | 6.70%   | 0 | 0 | 6.70%   | 8532 | 8532 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 1102 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变208格林乙线  | 10千伏 | 640 | 5   | 0.78%   | 0 | 0 | 0.78%   | 8781 | 8781 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 1103 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变113御苑线   | 10千伏 | 640 | 16  | 2.50%   | 0 | 0 | 2.50%   | 8591 | 8591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 1104 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变210佳兆业线  | 10千伏 | 533 | 2   | 0.38%   | 0 | 0 | 0.38%   | 7351 | 7351 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 1105 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变107海河线   | 10千伏 | 405 | 222 | 54.81%  | 0 | 0 | 54.81%  | 1767 | 1767 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.52% |
| 1106 | 国网大连市开发区供电公司 | 辽河66kV变电站  | 辽河变111万星甲线  | 10千伏 | 533 | 255 | 47.84%  | 0 | 0 | 47.84%  | 2969 | 2969 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.32% |
| 1107 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变203北山乙线  | 10千伏 | 533 | 251 | 47.09%  | 0 | 0 | 47.09%  | 3038 | 3038 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 1108 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变102加北线   | 10千伏 | 672 | 23  | 3.42%   | 0 | 0 | 3.42%   | 8913 | 8913 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.54% |
| 1109 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变209沈青线  | 10千伏 | 400 | 395 | 98.75%  | 0 | 0 | 98.75%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1110 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变203北海乙线  | 10千伏 | 533 | 182 | 34.15%  | 0 | 0 | 34.15%  | 4233 | 4233 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.34% |
| 1111 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变103黑山线   | 10千伏 | 672 | 357 | 53.13%  | 0 | 0 | 53.13%  | 3128 | 3128 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.00% |
| 1112 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变205税中乙线  | 10千伏 | 747 | 222 | 29.72%  | 0 | 0 | 29.72%  | 6505 | 6505 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 1113 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变204龙泉乙线  | 10千伏 | 747 | 315 | 42.17%  | 0 | 0 | 42.17%  | 4895 | 4895 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.61% |
| 1114 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变110建安线   | 10千伏 | 533 | 220 | 41.28%  | 0 | 0 | 41.28%  | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 1115 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变205实德线   | 10千伏 | 672 | 222 | 33.04%  | 0 | 0 | 33.04%  | 5466 | 5466 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.30% |

|      |              |            |              |      |     |     |         |    |   |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|--------------|------|-----|-----|---------|----|---|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1116 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变106新桥甲线  | 10千伏 | 672 | 284 | 42.26%  | 0  | 0 | 42.26%  | 4392 | 4392 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.99% |
| 1117 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变209船机甲线  | 10千伏 | 672 | 73  | 10.86%  | 0  | 0 | 10.86%  | 7547 | 7547 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.21% |
| 1118 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变114大洋线   | 10千伏 | 400 | 332 | 83.00%  | 0  | 0 | 83.00%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 1119 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变111海青线   | 10千伏 | 400 | 15  | 3.75%   | 0  | 0 | 3.75%   | 5283 | 5283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1120 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变106正海线   | 10千伏 | 520 | 115 | 22.12%  | 0  | 0 | 22.12%  | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1121 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变108振鹏线   | 10千伏 | 320 | 456 | 142.50% | 0  | 0 | 142.50% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 1122 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变103海东甲线  | 10千伏 | 480 | 283 | 58.96%  | 0  | 0 | 58.96%  | 1749 | 1749 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 1123 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变104青岛线   | 10千伏 | 600 | 50  | 8.33%   | 0  | 0 | 8.33%   | 7448 | 7448 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 1124 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变208洛桑线   | 10千伏 | 600 | 93  | 15.50%  | 0  | 0 | 15.50%  | 6703 | 6703 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 1125 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变1104S店1#线 | 10千伏 | 533 | 1   | 0.19%   | 0  | 0 | 0.19%   | 7368 | 7368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 1126 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变212团南乙线  | 10千伏 | 640 | 263 | 41.09%  | 0  | 0 | 41.09%  | 4313 | 4313 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 1127 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变210东山乙线   | 10千伏 | 400 | 315 | 78.75%  | 0  | 0 | 78.75%  | 87   | 87   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.68% |
| 1128 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变204临港线   | 10千伏 | 640 | 82  | 12.81%  | 0  | 0 | 12.81%  | 7448 | 7448 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |
| 1129 | 国网大连市开发区供电公司 | 辽河66kV变电站  | 辽河变210团中乙线   | 10千伏 | 640 | 2   | 0.31%   | 0  | 0 | 0.31%   | 8833 | 8833 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 1130 | 国网大连市开发区供电公司 | 十里岗66kV变电站 | 十里岗变108铁山线   | 10千伏 | 640 | 97  | 15.16%  | 0  | 0 | 15.16%  | 7188 | 7188 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.10% |
| 1131 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变206新桥乙线  | 10千伏 | 672 | 1   | 0.15%   | 0  | 0 | 0.15%   | 9294 | 9294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1132 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变104安盛甲线   | 10千伏 | 640 | 463 | 72.34%  | 12 | 6 | 72.34%  | 849  | 849  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 1133 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变212东阁乙线   | 10千伏 | 533 | 9   | 1.69%   | 0  | 0 | 1.69%   | 7229 | 7229 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 1134 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变201青岛乙线  | 10千伏 | 672 | 158 | 23.51%  | 0  | 0 | 23.51%  | 6575 | 6575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 1135 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变112东阁甲线  | 10千伏 | 533 | 152 | 28.52%  | 0  | 0 | 28.52%  | 4753 | 4753 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.35%  |

|      |              |            |             |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1136 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变111振二线   | 10千伏 | 427 | 97  | 22.72%  | 0 | 0   | 22.72%  | 4236 | 4236 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 1137 | 国网大连市开发区供电公司 | 十里岗66kV变电站 | 十里岗变202团北乙线 | 10千伏 | 640 | 69  | 10.78%  | 1 | 0.3 | 10.78%  | 7673 | 7673 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 1138 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变213沈西乙线 | 10千伏 | 533 | 130 | 24.39%  | 0 | 0   | 24.39%  | 5134 | 5134 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 1139 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变110西安甲线 | 10千伏 | 480 | 320 | 66.67%  | 0 | 0   | 66.67%  | 1108 | 1108 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 1140 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变111金城线  | 10千伏 | 533 | 106 | 19.89%  | 0 | 0   | 19.89%  | 5549 | 5549 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 1141 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变201别墅乙线 | 10千伏 | 640 | 254 | 39.69%  | 0 | 0   | 39.69%  | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.36% |
| 1142 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变103北山甲线  | 10千伏 | 533 | 74  | 13.88%  | 0 | 0   | 13.88%  | 6104 | 6104 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 1143 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变211润海乙线 | 10千伏 | 533 | 384 | 72.05%  | 0 | 0   | 72.05%  | 734  | 734  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.63% |
| 1144 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变107华尚甲线  | 10千伏 | 373 | 116 | 31.10%  | 0 | 0   | 31.10%  | 3159 | 3159 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.79% |
| 1145 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变214谷地线   | 10千伏 | 640 | 29  | 4.53%   | 0 | 0   | 4.53%   | 8366 | 8366 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 1146 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变214爱邦乙线  | 10千伏 | 640 | 94  | 14.69%  | 0 | 0   | 14.69%  | 7240 | 7240 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 1147 | 国网大连市开发区供电公司 | 辽河66kV变电站  | 辽河变204团西线   | 10千伏 | 360 | 301 | 83.61%  | 0 | 0   | 83.61%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 1148 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变204山港线   | 10千伏 | 405 | 472 | 116.54% | 0 | 0   | 116.54% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.13% |
| 1149 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变105振兴线   | 10千伏 | 405 | 489 | 120.74% | 0 | 0   | 120.74% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 1150 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变207炮台乙线  | 10千伏 | 672 | 120 | 17.86%  | 0 | 0   | 17.86%  | 7233 | 7233 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 1151 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变108振港线   | 10千伏 | 405 | 220 | 54.32%  | 0 | 0   | 54.32%  | 1801 | 1801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 1152 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变115星海甲线 | 10千伏 | 640 | 205 | 32.03%  | 0 | 0   | 32.03%  | 5317 | 5317 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.56% |
| 1153 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变210国贸线   | 10千伏 | 640 | 91  | 14.22%  | 0 | 0   | 14.22%  | 7292 | 7292 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 1154 | 国网大连市开发区供电公司 | 松岚66kV变电站  | 松岚变205华山乙线  | 10千伏 | 640 | 110 | 17.19%  | 0 | 0   | 17.19%  | 6963 | 6963 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 1155 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变103天源线  | 10千伏 | 640 | 86  | 13.44%  | 0 | 0   | 13.44%  | 7378 | 7378 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27%  |

|      |              |            |             |      |     |     |         |   |   |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|---|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1156 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变109别墅甲线 | 10千伏 | 640 | 129 | 20.16%  | 0 | 0 | 20.16%  | 6634 | 6634 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.99% |
| 1157 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变112北海甲线 | 10千伏 | 600 | 133 | 22.17%  | 0 | 0 | 22.17%  | 6010 | 6010 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.63% |
| 1158 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变103天誉线   | 10千伏 | 600 | 488 | 81.33%  | 0 | 0 | 81.33%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 1159 | 国网大连市开发区供电公司 | 松岚66kV变电站  | 松岚变207塑城乙线  | 10千伏 | 533 | 84  | 15.76%  | 0 | 0 | 15.76%  | 4680 | 4680 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 1160 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变207星海乙线  | 10千伏 | 533 | 144 | 27.02%  | 0 | 0 | 27.02%  | 4891 | 4891 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 1161 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变201阳光线   | 10千伏 | 747 | 343 | 45.92%  | 0 | 0 | 45.92%  | 4410 | 4410 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 1162 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变210亿城线  | 10千伏 | 640 | 49  | 7.66%   | 0 | 0 | 7.66%   | 8019 | 8019 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 1163 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变208正海乙线  | 10千伏 | 533 | 218 | 40.90%  | 0 | 0 | 40.90%  | 3609 | 3609 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.62% |
| 1164 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变104辽宁线  | 10千伏 | 640 | 17  | 2.66%   | 0 | 0 | 2.66%   | 8573 | 8573 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 1165 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变204通辽线  | 10千伏 | 640 | 80  | 12.50%  | 0 | 0 | 12.50%  | 7482 | 7482 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.97% |
| 1166 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变102亿嘉甲线  | 10千伏 | 597 | 177 | 29.65%  | 0 | 0 | 29.65%  | 5206 | 5206 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 1167 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变205明海乙线  | 10千伏 | 533 | 56  | 10.51%  | 0 | 0 | 10.51%  | 6415 | 6415 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 1168 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变103港集甲线  | 10千伏 | 363 | 136 | 37.47%  | 0 | 0 | 37.47%  | 2674 | 2674 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 1169 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变104税中甲线  | 10千伏 | 747 | 269 | 36.01%  | 0 | 0 | 36.01%  | 5691 | 5691 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.51% |
| 1170 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变213金源线   | 10千伏 | 395 | 167 | 42.28%  | 0 | 0 | 42.28%  | 2581 | 2581 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 1171 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变106华昆甲线  | 10千伏 | 427 | 164 | 38.41%  | 0 | 0 | 38.41%  | 3076 | 3076 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 1172 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变105宏城甲线  | 10千伏 | 405 | 427 | 105.43% | 0 | 0 | 105.43% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.37% |
| 1173 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变109恒益线   | 10千伏 | 640 | 262 | 40.94%  | 0 | 0 | 40.94%  | 4330 | 4330 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1174 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变205宏城乙线  | 10千伏 | 405 | 102 | 25.19%  | 0 | 0 | 25.19%  | 3845 | 3845 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 1175 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变107炮北线   | 10千伏 | 672 | 128 | 19.05%  | 0 | 0 | 19.05%  | 7094 | 7094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.54%  |

|      |                  |                |                 |      |     |     |         |    |       |         |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|---------|----|-------|---------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1176 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 开发区66kV<br>变电站 | 开发变205电<br>子乙线  | 10千伏 | 533 | 247 | 46.34%  | 0  | 0     | 46.34%  | 3107 | 3107 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.39% |
| 1177 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 开发区66kV<br>变电站 | 开发变206龙<br>滨线   | 10千伏 | 533 | 94  | 17.64%  | 0  | 0     | 17.64%  | 5757 | 5757 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 1178 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 港前66kV变<br>电站  | 港前变104物<br>流甲线  | 10千伏 | 747 | 193 | 25.84%  | 0  | 0     | 25.84%  | 7008 | 7008 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 1179 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 金马66kV变<br>电站  | 金马变213城<br>汇乙线  | 10千伏 | 400 | 265 | 66.25%  | 0  | 0     | 66.25%  | 953  | 953  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.80% |
| 1180 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变108团<br>北甲线  | 10千伏 | 640 | 264 | 41.25%  | 0  | 0     | 41.25%  | 4295 | 4295 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1181 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变104岭<br>湾甲线  | 10千伏 | 600 | 232 | 38.67%  | 0  | 0     | 38.67%  | 4295 | 4295 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 1182 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变202杏<br>林乙线  | 10千伏 | 400 | 322 | 80.50%  | 0  | 0     | 80.50%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.61% |
| 1183 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 金马66kV变<br>电站  | 金马变206山<br>南线   | 10千伏 | 747 | 162 | 21.69%  | 0  | 0     | 21.69%  | 7545 | 7545 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.60% |
| 1184 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变109日<br>电线   | 10千伏 | 640 | 2   | 0.31%   | 0  | 0     | 0.31%   | 8833 | 8833 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.87% |
| 1185 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变114万<br>达甲线  | 10千伏 | 672 | 433 | 64.43%  | 0  | 0     | 64.43%  | 1812 | 1812 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 1186 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变213团<br>南线   | 10千伏 | 660 | 42  | 6.36%   | 27 | 154.4 | 6.36%   | 7788 | 7788 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 1187 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 临港66kV变<br>电站  | 临港变203临<br>海线   | 10千伏 | 405 | 24  | 5.93%   | 0  | 0     | 5.93%   | 5196 | 5196 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 1188 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 保税区66kV<br>变电站 | 保税变409保<br>西乙线  | 10千伏 | 395 | 321 | 81.27%  | 0  | 0     | 81.27%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.21% |
| 1189 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 保税区66kV<br>变电站 | 保税变108景<br>宏线   | 10千伏 | 395 | 543 | 137.47% | 0  | 0     | 137.47% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 1190 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变215万<br>商乙线  | 10千伏 | 533 | 117 | 21.95%  | 0  | 0     | 21.95%  | 5359 | 5359 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 1191 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变205<br>金湖线  | 10千伏 | 640 | 27  | 4.14%   | 0  | 0     | 4.14%   | 8409 | 8409 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 1192 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变103<br>机关甲线 | 10千伏 | 360 | 318 | 88.33%  | 3  | 0.3   | 88.33%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 1193 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变110<br>团中甲线 | 10千伏 | 640 | 194 | 30.31%  | 0  | 0     | 30.31%  | 5508 | 5508 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 1194 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变208<br>港西线  | 10千伏 | 373 | 433 | 116.09% | 0  | 0     | 116.09% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 1195 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变203<br>机关乙线 | 10千伏 | 373 | 218 | 58.45%  | 0  | 0     | 58.45%  | 1393 | 1393 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.27%  |



|      |                  |                |                  |      |     |     |         |     |       |         |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|------------------|------|-----|-----|---------|-----|-------|---------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1196 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 保税区66kV<br>变电站 | 保税变206保<br>南乙线   | 10千伏 | 640 | 171 | 26.72%  | 0   | 0     | 26.72%  | 5906 | 5906 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 1197 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变113<br>经典线   | 10千伏 | 640 | 6   | 0.94%   | 0   | 0     | 0.94%   | 8764 | 8764 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.31% |
| 1198 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变102<br>绿洲线   | 10千伏 | 533 | 176 | 33.02%  | 0   | 0     | 33.02%  | 4337 | 4337 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 1199 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变101<br>龙泉线   | 10千伏 | 747 | 334 | 44.71%  | 0   | 0     | 44.71%  | 4566 | 4566 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.68% |
| 1200 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变109<br>振鹏I甲线 | 10千伏 | 600 | 69  | 11.50%  | 0   | 0     | 11.50%  | 7119 | 7119 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 1201 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变203<br>金广乙线  | 10千伏 | 533 | 264 | 49.53%  | 0   | 0     | 49.53%  | 2813 | 2813 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.14% |
| 1202 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 金马66kV变<br>电站  | 金马变207摩<br>墅线    | 10千伏 | 597 | 68  | 11.39%  | 0   | 0     | 11.39%  | 7094 | 7094 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 1203 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变113<br>沈西甲线  | 10千伏 | 533 | 185 | 34.71%  | 0   | 0     | 34.71%  | 4181 | 4181 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1204 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变209<br>富海线   | 10千伏 | 600 | 413 | 68.83%  | 0   | 0     | 68.83%  | 1160 | 1160 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 1205 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 松岚66kV变<br>电站  | 松岚变103冰<br>山甲线   | 10千伏 | 480 | 259 | 53.96%  | 147 | 158.7 | 53.96%  | 2165 | 2165 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1206 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变109<br>南海线   | 10千伏 | 400 | 180 | 45.00%  | 0   | 0     | 45.00%  | 2425 | 2425 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 1207 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变208<br>青南线   | 10千伏 | 600 | 150 | 25.00%  | 0   | 0     | 25.00%  | 5716 | 5716 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.03% |
| 1208 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 十里岗66kV<br>变电站 | 十里岗变103<br>杏林甲线  | 10千伏 | 427 | 376 | 88.06%  | 0   | 0     | 88.06%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1209 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 港前66kV变<br>电站  | 港前变202港<br>湾线    | 10千伏 | 320 | 406 | 126.88% | 0   | 0     | 126.88% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 1210 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 港前66kV变<br>电站  | 港前变208加<br>南乙线   | 10千伏 | 747 | 46  | 6.16%   | 0   | 0     | 6.16%   | 9554 | 9554 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.74% |
| 1211 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变214<br>长洲线   | 10千伏 | 640 | 38  | 5.94%   | 0   | 0     | 5.94%   | 8210 | 8210 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 1212 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变211<br>振西线   | 10千伏 | 600 | 36  | 6.00%   | 0   | 0     | 6.00%   | 7690 | 7690 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.98% |
| 1213 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变112<br>锦华甲线  | 10千伏 | 533 | 82  | 15.38%  | 0   | 0     | 15.38%  | 5965 | 5965 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 1214 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 十里岗66kV<br>变电站 | 十里岗变101<br>三菱线   | 10千伏 | 672 | 1   | 0.15%   | 0   | 0     | 0.15%   | 8794 | 8794 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 1215 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 二道河66kV<br>变电站 | 二道河变111<br>东北线   | 10千伏 | 320 | 413 | 129.06% | 0   | 0     | 129.06% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.18%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1216 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变213红星线  | 10千伏 | 240 | 101 | 42.08% | 0 | 0   | 42.08% | 1576 | 1576 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.40% |
| 1217 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变403保北线   | 10千伏 | 640 | 52  | 8.13%  | 0 | 0   | 8.13%  | 7967 | 7967 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 1218 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变203华尚乙线  | 10千伏 | 373 | 106 | 28.42% | 0 | 0   | 28.42% | 3332 | 3332 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.66% |
| 1219 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变101华山丙线  | 10千伏 | 640 | 228 | 35.63% | 0 | 0   | 35.63% | 4919 | 4919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 1220 | 国网大连市开发区供电公司 | 辽河66kV变电站  | 辽河变214万达乙线  | 10千伏 | 672 | 398 | 59.23% | 0 | 0   | 59.23% | 2418 | 2418 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 1221 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变108丹抚线   | 10千伏 | 533 | 2   | 0.38%  | 3 | 0.3 | 0.38%  | 7351 | 7351 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 1222 | 国网大连市开发区供电公司 | 松岚66kV变电站  | 松岚变203峰尚线   | 10千伏 | 480 | 143 | 29.79% | 0 | 0   | 29.79% | 4174 | 4174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.26% |
| 1223 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变209长河线  | 10千伏 | 373 | 214 | 57.37% | 0 | 0   | 57.37% | 1462 | 1462 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.03% |
| 1224 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变102东山甲线 | 10千伏 | 360 | 242 | 67.22% | 0 | 0   | 67.22% | 797  | 797  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.26% |
| 1225 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变105奇山线  | 10千伏 | 600 | 300 | 50.00% | 0 | 0   | 50.00% | 3118 | 3118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 1226 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变208镇湾线  | 10千伏 | 405 | 321 | 79.26% | 0 | 0   | 79.26% | 52   | 52   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1227 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变206红南线  | 10千伏 | 600 | 68  | 11.33% | 0 | 0   | 11.33% | 7136 | 7136 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.17% |
| 1228 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变210西安线  | 10千伏 | 320 | 287 | 89.69% | 0 | 0   | 89.69% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 1229 | 国网大连市开发区供电公司 | 大孤山66kV变电站 | 大孤山变113大化线  | 10千伏 | 400 | 92  | 23.00% | 0 | 0   | 23.00% | 3949 | 3949 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 1230 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变103嘉苑线  | 10千伏 | 640 | 2   | 0.31%  | 0 | 0   | 0.31%  | 8833 | 8833 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 1231 | 国网大连市开发区供电公司 | 辽河66kV变电站  | 辽河变113海科线   | 10千伏 | 640 | 388 | 60.63% | 0 | 0   | 60.63% | 2148 | 2148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.01% |
| 1232 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变114海逸线  | 10千伏 | 533 | 62  | 11.63% | 0 | 0   | 11.63% | 6311 | 6311 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 1233 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变103大渔线   | 10千伏 | 533 | 511 | 95.87% | 0 | 0   | 95.87% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 1234 | 国网大连市开发区供电公司 | 保税区66kV变电站 | 保税变105保南甲线  | 10千伏 | 640 | 333 | 52.03% | 0 | 0   | 52.03% | 3100 | 3100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 1235 | 国网大连市开发区供电公司 | 红星66kV变电站  | 红星变206绿洲乙线  | 10千伏 | 533 | 156 | 29.27% | 0 | 0   | 29.27% | 4683 | 4683 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.14%  |

|      |                  |                |                 |      |     |     |        |   |   |        |       |       |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|-------|-------|-------------|---|---|--------|
| 1236 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变107团<br>南甲线  | 10千伏 | 600 | 2   | 0.33%  | 0 | 0 | 0.33%  | 8279  | 8279  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 1237 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 保税区66kV<br>变电站 | 保税变112格<br>林甲线  | 10千伏 | 640 | 169 | 26.41% | 0 | 0 | 26.41% | 5941  | 5941  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 1238 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 沈阳路66kV<br>变电站 | 沈阳路变105<br>青松线  | 10千伏 | 747 | 301 | 40.29% | 0 | 0 | 40.29% | 5137  | 5137  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 1239 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 保税区66kV<br>变电站 | 保税变113政<br>务甲线  | 10千伏 | 747 | 156 | 20.88% | 0 | 0 | 20.88% | 6399  | 6399  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 1240 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变211<br>红梅线  | 10千伏 | 360 | 272 | 75.56% | 0 | 0 | 75.56% | 277   | 277   | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.94% |
| 1241 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变105<br>盛京线  | 10千伏 | 672 | 2   | 0.30%  | 0 | 0 | 0.30%  | 9277  | 9277  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 1242 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 长春路66kV<br>变电站 | 长春路变113<br>团东甲线 | 10千伏 | 640 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 8868  | 8868  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 1243 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 金马66kV变<br>电站  | 金马变107鞍<br>锦线   | 10千伏 | 757 | 1   | 0.13%  | 0 | 0 | 0.13%  | 10472 | 10472 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 1244 | 国网大连市开<br>发区供电公司 | 辽河66kV变<br>电站  | 辽河变208团<br>华线   | 10千伏 | 400 | 26  | 6.50%  | 0 | 0 | 6.50%  | 5092  | 5092  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 1245 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 北海66kV变<br>电站  | 北海变203沙<br>包乙线  | 10千伏 | 450 | 213 | 47.30% | 0 | 0 | 47.30% | 0     | 0     | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 1246 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 长城66kV变<br>电站  | 长城变106长<br>信线   | 10千伏 | 377 | 242 | 64.28% | 0 | 0 | 64.28% | 1026  | 1026  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 1247 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 大坞66kV变<br>电站  | 大坞变204军<br>用二线  | 10千伏 | 347 | 195 | 56.20% | 0 | 0 | 56.20% | 1431  | 1431  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 1248 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 英歌石66kV<br>变电站 | 英歌石变103<br>英塔甲线 | 10千伏 | 800 | 135 | 16.88% | 0 | 0 | 16.88% | 8747  | 8747  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.48% |
| 1249 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 大坞66kV变<br>电站  | 大坞变201玉<br>乃浦线  | 10千伏 | 360 | 189 | 52.41% | 0 | 0 | 52.41% | 1721  | 1721  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 1250 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 长城66kV变<br>电站  | 长城变209曹<br>地乙线  | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 6207  | 6207  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 1251 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 塔河湾66kV<br>变电站 | 塔河湾变207<br>塔水乙线 | 10千伏 | 373 | 66  | 17.59% | 0 | 0 | 17.59% | 4032  | 4032  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 1252 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 英歌石66kV<br>变电站 | 英歌石变106<br>英龙甲线 | 10千伏 | 448 | 14  | 3.18%  | 0 | 0 | 3.18%  | 5961  | 5961  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 1253 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 黄泥川66kV<br>变电站 | 黄泥川变101<br>黄龙甲线 | 10千伏 | 448 | 96  | 21.43% | 0 | 0 | 21.43% | 4545  | 4545  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 1254 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 江西66kV变<br>电站  | 江西变206海<br>港线   | 10千伏 | 376 | 15  | 3.99%  | 0 | 0 | 3.99%  | 4950  | 4950  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.19% |
| 1255 | 国网大连市旅<br>顺供电分公司 | 水师营66kV<br>变电站 | 水师营变205<br>水湾乙线 | 10千伏 | 352 | 32  | 9.09%  | 0 | 0 | 9.09%  | 4323  | 4323  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.14%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |       |       |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 1256 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变206英龙乙线 | 10千伏 | 448 | 1   | 0.22%  | 0 | 0 | 0.22%  | 6190  | 6190  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.01% |
| 1257 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变101龙王线  | 10千伏 | 374 | 118 | 31.55% | 0 | 0 | 31.55% | 3138  | 3138  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.50% |
| 1258 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变105开世甲线  | 10千伏 | 427 | 110 | 25.86% | 0 | 0 | 25.86% | 4004  | 4004  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 1259 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变208华通乙线  | 10千伏 | 376 | 75  | 19.96% | 0 | 0 | 19.96% | 3910  | 3910  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.76% |
| 1260 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变104华通甲线  | 10千伏 | 376 | 167 | 44.41% | 0 | 0 | 44.41% | 2317  | 2317  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.78% |
| 1261 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变107大东甲线  | 10千伏 | 450 | 53  | 11.78% | 0 | 0 | 11.78% | 5317  | 5317  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.02% |
| 1262 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变110董砣线   | 10千伏 | 376 | 153 | 40.69% | 0 | 0 | 40.69% | 2560  | 2560  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1263 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变109江家甲线  | 10千伏 | 376 | 215 | 57.18% | 0 | 0 | 57.18% | 1486  | 1486  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 1264 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 春城66kV变电站  | 春城变101东泽甲线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168  | 5168  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 1265 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 春城66kV变电站  | 春城变201东泽乙线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168  | 5168  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.74% |
| 1266 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变101大众线   | 10千伏 | 400 | 252 | 63.00% | 0 | 0 | 63.00% | 1178  | 1178  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 1267 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变104双化一线  | 10千伏 | 376 | 49  | 12.90% | 0 | 0 | 12.90% | 4369  | 4369  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 1268 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变109招顺甲线 | 10千伏 | 360 | 65  | 18.06% | 0 | 0 | 18.06% | 3862  | 3862  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 1269 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变116旅土线  | 10千伏 | 352 | 148 | 42.05% | 0 | 0 | 42.05% | 2314  | 2314  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 1270 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变202盐厂线   | 10千伏 | 360 | 187 | 51.94% | 0 | 0 | 51.94% | 1749  | 1749  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 1271 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变109泽兴甲线 | 10千伏 | 448 | 64  | 14.36% | 0 | 0 | 14.36% | 5093  | 5093  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 1272 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变103黄中甲线 | 10千伏 | 448 | 73  | 16.24% | 0 | 0 | 16.24% | 4947  | 4947  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.53% |
| 1273 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变203黄中乙线 | 10千伏 | 448 | 85  | 19.07% | 0 | 0 | 19.07% | 4728  | 4728  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.79% |
| 1274 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变203英塔乙线 | 10千伏 | 800 | 47  | 5.88%  | 0 | 0 | 5.88%  | 10271 | 10271 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 1275 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变203针织乙线  | 10千伏 | 448 | 197 | 43.91% | 0 | 0 | 43.91% | 2800  | 2800  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |

|      |              |            |             |      |     |     |         |    |   |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|----|---|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1276 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变101盐水乙线  | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%   | 0  | 0 | 0.00%   | 6207 | 6207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.23% |
| 1277 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变210长城线   | 10千伏 | 376 | 115 | 30.57%  | 0  | 0 | 30.57%  | 3219 | 3219 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.78% |
| 1278 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变108星月甲线 | 10千伏 | 427 | 92  | 21.55%  | 0  | 0 | 21.55%  | 4323 | 4323 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.41% |
| 1279 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变111长机甲线  | 10千伏 | 450 | 203 | 45.00%  | 0  | 0 | 45.00%  | 2728 | 2728 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 1280 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变205解放线   | 10千伏 | 300 | 230 | 76.67%  | 0  | 0 | 76.67%  | 173  | 173  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1281 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变101澳新线   | 10千伏 | 427 | 43  | 10.18%  | 0  | 0 | 10.18%  | 5163 | 5163 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.21% |
| 1282 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变204运动乙线  | 10千伏 | 160 | 5   | 2.86%   | 0  | 0 | 2.86%   | 2138 | 2138 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.53% |
| 1283 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变105铁山线   | 10千伏 | 320 | 19  | 5.94%   | 0  | 0 | 5.94%   | 4105 | 4105 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1284 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变103船厂二线  | 10千伏 | 373 | 203 | 54.42%  | 0  | 0 | 54.42%  | 1652 | 1652 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.42% |
| 1285 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变107花溪甲线  | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%   | 0  | 0 | 0.00%   | 6207 | 6207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 1286 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变109曹地甲线  | 10千伏 | 450 | 73  | 16.15%  | 0  | 0 | 16.15%  | 4977 | 4977 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.15% |
| 1287 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变204方杨甲线  | 10千伏 | 448 | 325 | 72.54%  | 0  | 0 | 72.54%  | 578  | 578  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1288 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变210催化乙线  | 10千伏 | 448 | 151 | 33.71%  | 0  | 0 | 33.71%  | 3592 | 3592 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 1289 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变104长土线   | 10千伏 | 374 | 181 | 48.38%  | 0  | 0 | 48.38%  | 2048 | 2048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.58% |
| 1290 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变110大外甲线 | 10千伏 | 448 | 20  | 4.55%   | 0  | 0 | 4.55%   | 5854 | 5854 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.40% |
| 1291 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变107旅工线  | 10千伏 | 448 | 312 | 69.66%  | 0  | 0 | 69.66%  | 802  | 802  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.97% |
| 1292 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变203北车甲线  | 10千伏 | 600 | 392 | 65.28%  | 0  | 0 | 65.28%  | 1530 | 1530 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 1293 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变210方双线   | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%   | 0  | 0 | 0.00%   | 6207 | 6207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 1294 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变103鑫城线  | 10千伏 | 200 | 236 | 118.09% | 13 | 1 | 118.09% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 1295 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变112塔新甲线 | 10千伏 | 160 | 88  | 55.00%  | 0  | 0 | 55.00%  | 693  | 693  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1296 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变209峰景乙线 | 10千伏 | 373 | 252 | 67.56% | 0 | 0 | 67.56% | 804  | 804  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 1297 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变204塔外乙线 | 10千伏 | 448 | 15  | 3.24%  | 0 | 0 | 3.24%  | 5956 | 5956 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 1298 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变104运动甲线  | 10千伏 | 160 | 68  | 42.19% | 0 | 0 | 42.19% | 1048 | 1048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 1299 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变208今冈线   | 10千伏 | 544 | 213 | 39.07% | 0 | 0 | 39.07% | 3856 | 3856 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 1300 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变102北绍甲线  | 10千伏 | 450 | 66  | 14.67% | 0 | 0 | 14.67% | 5092 | 5092 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 1301 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变113催化甲线  | 10千伏 | 448 | 252 | 56.25% | 0 | 0 | 56.25% | 1843 | 1843 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.32% |
| 1302 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变105合生甲线  | 10千伏 | 640 | 83  | 12.97% | 0 | 0 | 12.97% | 7430 | 7430 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.72% |
| 1303 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变205合生乙线  | 10千伏 | 640 | 28  | 4.38%  | 0 | 0 | 4.38%  | 8383 | 8383 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 1304 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变201交大线   | 10千伏 | 376 | 248 | 65.92% | 0 | 0 | 65.92% | 917  | 917  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 1305 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变103双西线   | 10千伏 | 400 | 226 | 56.60% | 0 | 0 | 56.60% | 1621 | 1621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 1306 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 春城66kV变电站  | 春城变102柏智甲线  | 10千伏 | 405 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 1307 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 春城66kV变电站  | 春城变202柏智乙线  | 10千伏 | 405 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.91% |
| 1308 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城变117理想甲线  | 10千伏 | 448 | 114 | 25.45% | 0 | 0 | 25.45% | 973  | 973  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 1309 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变108保利甲线  | 10千伏 | 400 | 143 | 35.75% | 0 | 0 | 35.75% | 3066 | 3066 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 1310 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变203温泉乙线 | 10千伏 | 448 | 209 | 46.56% | 0 | 0 | 46.56% | 2595 | 2595 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 1311 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变101梨岚线  | 10千伏 | 373 | 262 | 70.24% | 0 | 0 | 70.24% | 630  | 630  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |
| 1312 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变203四二零九线 | 10千伏 | 347 | 236 | 68.01% | 0 | 0 | 68.01% | 721  | 721  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.78% |
| 1313 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变111和开线   | 10千伏 | 552 | 280 | 50.72% | 0 | 0 | 50.72% | 2799 | 2799 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 1314 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变105建港线   | 10千伏 | 376 | 232 | 61.70% | 0 | 0 | 61.70% | 1192 | 1192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.70% |
| 1315 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营208水林乙线  | 10千伏 | 107 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 1483 | 1483 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.08%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1316 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变102船坞线   | 10千伏 | 400 | 94  | 23.50% | 0 | 0 | 23.50% | 3914 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 1317 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变101北岛甲线  | 10千伏 | 450 | 141 | 31.33% | 0 | 0 | 31.33% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 1318 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变207亿鸿乙线 | 10千伏 | 373 | 171 | 45.84% | 0 | 0 | 45.84% | 2207 | 2207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 1319 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变203美林线   | 10千伏 | 376 | 89  | 23.80% | 0 | 0 | 23.80% | 3660 | 3660 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 1320 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变206帝景线   | 10千伏 | 747 | 37  | 4.99%  | 0 | 0 | 4.99%  | 9705 | 9705 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.79% |
| 1321 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变108方刘一线  | 10千伏 | 376 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5210 | 5210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.94% |
| 1322 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变204英南二线 | 10千伏 | 533 | 55  | 10.32% | 0 | 0 | 10.32% | 6432 | 6432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.40% |
| 1323 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变209保利乙线  | 10千伏 | 400 | 70  | 17.50% | 0 | 0 | 17.50% | 4330 | 4330 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 1324 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变209招顺乙线 | 10千伏 | 360 | 21  | 5.83%  | 0 | 0 | 5.83%  | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 1325 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变211香海线   | 10千伏 | 360 | 193 | 53.61% | 0 | 0 | 53.61% | 1645 | 1645 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.50% |
| 1326 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变102黄泥线  | 10千伏 | 448 | 138 | 30.79% | 0 | 0 | 30.79% | 3819 | 3819 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 1327 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变207龙源线   | 10千伏 | 427 | 168 | 39.34% | 0 | 0 | 39.34% | 3007 | 3007 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 1328 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变112北海线  | 10千伏 | 376 | 118 | 31.38% | 0 | 0 | 31.38% | 266  | 266  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.33% |
| 1329 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变212临港乙线  | 10千伏 | 600 | 188 | 31.29% | 0 | 0 | 31.29% | 5062 | 5062 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 1330 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变205和方乙线  | 10千伏 | 400 | 210 | 52.50% | 0 | 0 | 52.50% | 1905 | 1905 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.46% |
| 1331 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变110郁海线   | 10千伏 | 376 | 123 | 32.77% | 0 | 0 | 32.77% | 3076 | 3076 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 1332 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变202工业线  | 10千伏 | 448 | 28  | 6.28%  | 0 | 0 | 6.28%  | 5720 | 5720 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 1333 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变105和方甲线  | 10千伏 | 552 | 236 | 42.80% | 0 | 0 | 42.80% | 3557 | 3557 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.43% |
| 1334 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变103温泉甲线 | 10千伏 | 448 | 225 | 50.22% | 0 | 0 | 50.22% | 2310 | 2310 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.92% |
| 1335 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变106三城甲线  | 10千伏 | 376 | 31  | 8.24%  | 0 | 0 | 8.24%  | 4673 | 4673 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.55% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |    |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1336 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变204长家线   | 10千伏 | 448 | 390 | 87.16% | 11 | 2   | 87.16% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.44% |
| 1337 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变208三涧线   | 10千伏 | 400 | 332 | 82.97% | 8  | 1   | 82.97% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.87% |
| 1338 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变205开世乙线  | 10千伏 | 427 | 16  | 3.84%  | 0  | 0   | 3.84%  | 1532 | 1532 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 1339 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变102水塔线  | 10千伏 | 373 | 126 | 33.78% | 0  | 0   | 33.78% | 2986 | 2986 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 1340 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变101和铁线   | 10千伏 | 400 | 62  | 15.50% | 0  | 0   | 15.50% | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 1341 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变203江家乙线  | 10千伏 | 376 | 200 | 53.19% | 0  | 0   | 53.19% | 1746 | 1746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.56% |
| 1342 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变202中远甲线  | 10千伏 | 376 | 295 | 78.33% | 0  | 0   | 78.33% | 109  | 109  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 1343 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变201琥珀线   | 10千伏 | 427 | 90  | 21.08% | 0  | 0   | 21.08% | 4358 | 4358 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.58% |
| 1344 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变201轧钢一线  | 10千伏 | 374 | 187 | 50.00% | 0  | 0   | 50.00% | 1943 | 1943 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 1345 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变110轧钢二线  | 10千伏 | 374 | 313 | 83.60% | 1  | 0.5 | 83.60% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 1346 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变105钟家线   | 10千伏 | 374 | 266 | 71.12% | 0  | 0   | 71.12% | 575  | 575  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 1347 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变210新市线   | 10千伏 | 448 | 169 | 37.72% | 0  | 0   | 37.72% | 3280 | 3280 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.51% |
| 1348 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变104海岸线   | 10千伏 | 320 | 165 | 51.56% | 0  | 0   | 51.56% | 1576 | 1576 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 1349 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变102长岭一线  | 10千伏 | 373 | 273 | 73.14% | 0  | 0   | 73.14% | 443  | 443  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 1350 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变106双旅线   | 10千伏 | 376 | 268 | 71.25% | 0  | 0   | 71.25% | 570  | 570  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.90% |
| 1351 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变207双岛线   | 10千伏 | 400 | 383 | 95.75% | 6  | 1   | 95.75% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 1352 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变205金盘乙线 | 10千伏 | 533 | 85  | 15.90% | 0  | 0   | 15.90% | 5918 | 5918 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 1353 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变102双北线   | 10千伏 | 376 | 97  | 25.80% | 0  | 0   | 25.80% | 3530 | 3530 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1354 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变204中瀛线  | 10千伏 | 427 | 200 | 46.84% | 0  | 0   | 46.84% | 1508 | 1508 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 1355 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变118付家线  | 10千伏 | 352 | 158 | 44.89% | 0  | 0   | 44.89% | 2141 | 2141 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |



|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |       |       |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 1356 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变205双甸二线  | 10千伏 | 376 | 295 | 78.54% | 0 | 0 | 78.54% | 95    | 95    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 1357 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变205方杨乙线  | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 6207  | 6207  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 1358 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变107方刘二线  | 10千伏 | 352 | 176 | 49.96% | 0 | 0 | 49.96% | 1431  | 1431  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 1359 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变112老虎尾线  | 10千伏 | 427 | 182 | 42.62% | 0 | 0 | 42.62% | 2764  | 2764  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 1360 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变107和陈线   | 10千伏 | 400 | 66  | 16.50% | 0 | 0 | 16.50% | 4399  | 4399  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.85% |
| 1361 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变112花月线   | 10千伏 | 448 | 16  | 3.57%  | 0 | 0 | 3.57%  | 5930  | 5930  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.16% |
| 1362 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变207华藤线   | 10千伏 | 376 | 315 | 83.78% | 5 | 1 | 83.78% | 0     | 0     | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.33% |
| 1363 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变108黄健甲线 | 10千伏 | 448 | 131 | 29.24% | 0 | 0 | 29.24% | 3939  | 3939  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.06% |
| 1364 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变201黄龙乙线 | 10千伏 | 448 | 256 | 57.13% | 0 | 0 | 57.13% | 1375  | 1375  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.22% |
| 1365 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变210黄学乙线 | 10千伏 | 747 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 10350 | 10350 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 1366 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变104天软甲线 | 10千伏 | 448 | 89  | 19.93% | 0 | 0 | 19.93% | 4661  | 4661  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 1367 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变207黄健乙线 | 10千伏 | 448 | 28  | 6.25%  | 0 | 0 | 6.25%  | 5723  | 5723  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 1368 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变107金盘甲线 | 10千伏 | 373 | 82  | 21.91% | 0 | 0 | 21.91% | 3753  | 3753  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.44% |
| 1369 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变204天软乙线 | 10千伏 | 448 | 94  | 20.98% | 0 | 0 | 20.98% | 4579  | 4579  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.33% |
| 1370 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变202江双乙线  | 10千伏 | 376 | 29  | 7.71%  | 0 | 0 | 7.71%  | 4708  | 4708  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 1371 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变201英岭乙线 | 10千伏 | 373 | 17  | 4.54%  | 0 | 0 | 4.54%  | 4875  | 4875  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.79% |
| 1372 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营108水林甲线  | 10千伏 | 107 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 1483  | 1483  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1373 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变212大东乙线  | 10千伏 | 496 | 44  | 8.87%  | 0 | 0 | 8.87%  | 6110  | 6110  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 1374 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变103大龙甲线 | 10千伏 | 427 | 276 | 64.64% | 0 | 0 | 64.64% | 1136  | 1136  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 1375 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变102三城乙线  | 10千伏 | 400 | 16  | 4.00%  | 0 | 0 | 4.00%  | 5265  | 5265  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |       |       |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 1376 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变104水泉甲线 | 10千伏 | 373 | 242 | 64.88% | 0 | 0 | 64.88% | 977   | 977   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 1377 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变114八一线  | 10千伏 | 352 | 85  | 24.15% | 0 | 0 | 24.15% | 3405  | 3405  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 1378 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变206拾光乙线 | 10千伏 | 373 | 29  | 7.66%  | 0 | 0 | 7.66%  | 4673  | 4673  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.00% |
| 1379 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变113金韵甲线  | 10千伏 | 448 | 31  | 6.92%  | 0 | 0 | 6.92%  | 5671  | 5671  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 1380 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变203双宫线   | 10千伏 | 376 | 85  | 22.61% | 0 | 0 | 22.61% | 3488  | 3488  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.37% |
| 1381 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变106李家甲线  | 10千伏 | 533 | 32  | 6.03%  | 0 | 0 | 6.03%  | 6829  | 6829  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 1382 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变105英川甲线 | 10千伏 | 800 | 37  | 4.63%  | 0 | 0 | 4.63%  | 10444 | 10444 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.55% |
| 1383 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变106悦龙甲线 | 10千伏 | 448 | 1   | 0.31%  | 0 | 0 | 0.31%  | 6183  | 6183  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 1384 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变104塔华甲线 | 10千伏 | 600 | 14  | 2.33%  | 0 | 0 | 2.33%  | 8071  | 8071  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 1385 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变206中科乙线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168  | 5168  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 1386 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变109凤河甲线  | 10千伏 | 427 | 1   | 0.23%  | 0 | 0 | 0.23%  | 5899  | 5899  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.70% |
| 1387 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变106拾光甲线 | 10千伏 | 376 | 7   | 1.86%  | 0 | 0 | 1.86%  | 5089  | 5089  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1388 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变109世贸乙线  | 10千伏 | 448 | 49  | 10.99% | 0 | 0 | 10.99% | 5355  | 5355  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 1389 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变208星月乙线 | 10千伏 | 427 | 75  | 17.56% | 0 | 0 | 17.56% | 4618  | 4618  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 1390 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变204跃进线   | 10千伏 | 300 | 7   | 2.17%  | 0 | 0 | 2.17%  | 4044  | 4044  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 1391 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变105海创甲线 | 10千伏 | 427 | 123 | 28.81% | 0 | 0 | 28.81% | 3786  | 3786  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 1392 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变104樱花甲线 | 10千伏 | 427 | 55  | 12.88% | 0 | 0 | 12.88% | 4964  | 4964  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.08% |
| 1393 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变203龙河线   | 10千伏 | 300 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 4157  | 4157  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 1394 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变106聚达线  | 10千伏 | 427 | 121 | 28.34% | 0 | 0 | 28.34% | 3821  | 3821  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 1395 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变207软件乙线 | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5917  | 5917  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |

|      |              |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1396 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变202北绍乙线  | 10千伏 | 450 | 102 | 22.67%  | 0   | 0   | 22.67%  | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 1397 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变101伯顿线   | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 5168 | 5168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |
| 1398 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变206李家乙线  | 10千伏 | 533 | 1   | 0.26%   | 0   | 0   | 0.26%   | 7361 | 7361 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 1399 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变105君悦线   | 10千伏 | 200 | 101 | 50.50%  | 0   | 0   | 50.50%  | 1022 | 1022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 1400 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变103博爱线   | 10千伏 | 300 | 213 | 71.00%  | 0   | 0   | 71.00%  | 468  | 468  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 1401 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变106乐购线   | 10千伏 | 373 | 70  | 18.72%  | 0   | 0   | 18.72%  | 3959 | 3959 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.88% |
| 1402 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变107泉城甲线  | 10千伏 | 373 | 81  | 21.61%  | 0   | 0   | 21.61%  | 3772 | 3772 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 1403 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变112长龙甲线  | 10千伏 | 374 | 405 | 108.42% | 150 | 300 | 108.42% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.73% |
| 1404 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变201冰粮线   | 10千伏 | 280 | 152 | 54.29%  | 0   | 0   | 54.29%  | 1247 | 1247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.99% |
| 1405 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变207长机乙线  | 10千伏 | 427 | 5   | 1.21%   | 0   | 0   | 1.21%   | 5827 | 5827 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 1406 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变208方家线   | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 1407 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变110王家线   | 10千伏 | 448 | 293 | 65.40%  | 0   | 0   | 65.40%  | 1133 | 1133 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.05% |
| 1408 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变209方杨二线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%   | 0   | 0   | 0.00%   | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.49% |
| 1409 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变107付长甲线  | 10千伏 | 747 | 486 | 65.06%  | 0   | 0   | 65.06%  | 1933 | 1933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.82% |
| 1410 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变102世鑫线   | 10千伏 | 400 | 282 | 70.50%  | 0   | 0   | 70.50%  | 658  | 658  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 1411 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变108世贸甲线  | 10千伏 | 448 | 152 | 33.90%  | 0   | 0   | 33.90%  | 3577 | 3577 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 1412 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变105付长乙线  | 10千伏 | 240 | 31  | 12.96%  | 0   | 0   | 12.96%  | 2787 | 2787 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 1413 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变104启新线   | 10千伏 | 400 | 280 | 70.00%  | 0   | 0   | 70.00%  | 693  | 693  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.99% |
| 1414 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变201营旅线  | 10千伏 | 376 | 132 | 35.18%  | 0   | 0   | 35.18%  | 2919 | 2919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 1415 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变110德迈仕甲线 | 10千伏 | 600 | 295 | 49.22%  | 0   | 0   | 49.22%  | 3198 | 3198 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1416 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变204水湾甲线 | 10千伏 | 352 | 33  | 9.39%  | 0 | 0   | 9.39%  | 4305 | 4305 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.03% |
| 1417 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变103今冈乙线  | 10千伏 | 600 | 467 | 77.91% | 0 | 0   | 77.91% | 217  | 217  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 1418 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变109方铁二线  | 10千伏 | 376 | 0   | 0.00%  | 0 | 0   | 0.00%  | 5210 | 5210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.37% |
| 1419 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变207杨树线   | 10千伏 | 376 | 303 | 80.59% | 1 | 0.2 | 80.59% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 1420 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变202营土线  | 10千伏 | 373 | 142 | 38.13% | 0 | 0   | 38.13% | 2705 | 2705 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 1421 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变206鼎鼎乙线  | 10千伏 | 448 | 50  | 11.21% | 0 | 0   | 11.21% | 5338 | 5338 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.48% |
| 1422 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变104水新甲线 | 10千伏 | 200 | 42  | 20.91% | 0 | 0   | 20.91% | 2047 | 2047 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 1423 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变203重机线  | 10千伏 | 400 | 263 | 65.77% | 0 | 0   | 65.77% | 986  | 986  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 1424 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变101塔坞甲线 | 10千伏 | 320 | 270 | 84.38% | 7 | 1   | 84.38% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 1425 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变202和创线   | 10千伏 | 400 | 100 | 25.00% | 0 | 0   | 25.00% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 1426 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变111烟大甲线  | 10千伏 | 376 | 114 | 30.32% | 0 | 0   | 30.32% | 3235 | 3235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 1427 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变103三北乙线  | 10千伏 | 240 | 1   | 0.42%  | 0 | 0   | 0.42%  | 3308 | 3308 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 1428 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变101三北甲线  | 10千伏 | 376 | 102 | 27.13% | 0 | 0   | 27.13% | 3443 | 3443 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 1429 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变113塔园甲线 | 10千伏 | 360 | 126 | 35.00% | 0 | 0   | 35.00% | 2806 | 2806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.89% |
| 1430 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变206樱花乙线 | 10千伏 | 427 | 115 | 26.93% | 0 | 0   | 26.93% | 3925 | 3925 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.63% |
| 1431 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变208长北线   | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0   | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 1432 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 水师营66kV变电站 | 水师营变105水晶线  | 10千伏 | 200 | 89  | 44.34% | 0 | 0   | 44.34% | 1235 | 1235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 1433 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变114塔新乙线 | 10千伏 | 360 | 200 | 55.48% | 0 | 0   | 55.48% | 1529 | 1529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.30% |
| 1434 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变107船港线   | 10千伏 | 640 | 103 | 16.09% | 0 | 0   | 16.09% | 7084 | 7084 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 1435 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变105蓝湾甲线 | 10千伏 | 360 | 109 | 30.28% | 0 | 0   | 30.28% | 3100 | 3100 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.28% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |    |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1436 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变101港湾线   | 10千伏 | 376 | 308 | 81.91% | 3  | 0.5 | 81.91% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.29% |
| 1437 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变107双土一线  | 10千伏 | 320 | 192 | 60.13% | 0  | 0   | 60.13% | 1101 | 1101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.43% |
| 1438 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变104南区二线  | 10千伏 | 376 | 16  | 4.26%  | 0  | 0   | 4.26%  | 4933 | 4933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 1439 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变211方开乙线  | 10千伏 | 600 | 43  | 7.17%  | 0  | 0   | 7.17%  | 7569 | 7569 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 1440 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变209水营线   | 10千伏 | 376 | 96  | 25.53% | 0  | 0   | 25.53% | 3547 | 3547 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1441 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变109峰景甲线 | 10千伏 | 320 | 243 | 75.94% | 0  | 0   | 75.94% | 225  | 225  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 1442 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变210机车乙线  | 10千伏 | 376 | 1   | 0.27%  | 0  | 0   | 0.27%  | 5193 | 5193 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.48% |
| 1443 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变206新华线   | 10千伏 | 280 | 68  | 24.29% | 0  | 0   | 24.29% | 2702 | 2702 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 1444 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变211旅龙线   | 10千伏 | 280 | 114 | 40.81% | 0  | 0   | 40.81% | 1901 | 1901 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.33% |
| 1445 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变202塔华乙线 | 10千伏 | 693 | 41  | 5.95%  | 0  | 0   | 5.95%  | 8888 | 8888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1446 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变208江水乙线  | 10千伏 | 376 | 33  | 8.78%  | 0  | 0   | 8.78%  | 4638 | 4638 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.90% |
| 1447 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变106军用一线  | 10千伏 | 320 | 84  | 26.38% | 0  | 0   | 26.38% | 2972 | 2972 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.54% |
| 1448 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变211双龙线   | 10千伏 | 374 | 340 | 90.87% | 30 | 3   | 90.87% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 1449 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变111山里线   | 10千伏 | 373 | 223 | 59.82% | 0  | 0   | 59.82% | 989  | 989  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.80% |
| 1450 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变212军港线   | 10千伏 | 427 | 238 | 55.74% | 0  | 0   | 55.74% | 1794 | 1794 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 1451 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城变115长岭子线  | 10千伏 | 352 | 0   | 0.00%  | 0  | 0   | 0.00%  | 4877 | 4877 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 1452 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变106中科甲线  | 10千伏 | 374 | 53  | 14.17% | 0  | 0   | 14.17% | 4264 | 4264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 1453 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变201北岛乙线  | 10千伏 | 373 | 99  | 26.54% | 0  | 0   | 26.54% | 3454 | 3454 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.22% |
| 1454 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 黄泥川66kV变电站 | 黄泥川变206悦龙乙线 | 10千伏 | 448 | 126 | 28.09% | 0  | 0   | 28.09% | 4028 | 4028 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 1455 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变107塔水甲线 | 10千伏 | 352 | 11  | 3.20%  | 0  | 0   | 3.20%  | 4682 | 4682 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.23% |

|      |             |            |             |      |     |     |        |    |   |        |       |       |         |   |   |        |
|------|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|---|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 1456 | 国网大连市旅顺供电公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变201英歌石线 | 10千伏 | 427 | 94  | 22.01% | 0  | 0 | 22.01% | 4288  | 4288  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.40% |
| 1457 | 国网大连市旅顺供电公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变107软件甲线 | 10千伏 | 427 | 82  | 19.20% | 0  | 0 | 19.20% | 4496  | 4496  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 1458 | 国网大连市旅顺供电公司 | 江西66kV变电站  | 江西变201宝恒乙线  | 10千伏 | 376 | 87  | 23.14% | 0  | 0 | 23.14% | 3703  | 3703  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 1459 | 国网大连市旅顺供电公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变204双化二线  | 10千伏 | 360 | 167 | 46.39% | 0  | 0 | 46.39% | 2096  | 2096  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 1460 | 国网大连市旅顺供电公司 | 江西66kV变电站  | 江西变101宝恒甲线  | 10千伏 | 440 | 207 | 47.05% | 0  | 0 | 47.05% | 2511  | 2511  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 1461 | 国网大连市旅顺供电公司 | 江西66kV变电站  | 江西变209机车甲线  | 10千伏 | 376 | 9   | 2.39%  | 0  | 0 | 2.39%  | 5054  | 5054  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 1462 | 国网大连市旅顺供电公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变207蓝天乙线  | 10千伏 | 347 | 95  | 27.38% | 0  | 0 | 27.38% | 3163  | 3163  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 1463 | 国网大连市旅顺供电公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变205蓝湾乙线 | 10千伏 | 373 | 292 | 78.28% | 0  | 0 | 78.28% | 111   | 111   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.78% |
| 1464 | 国网大连市旅顺供电公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变102方家乙线  | 10千伏 | 448 | 299 | 66.74% | 0  | 0 | 66.74% | 1029  | 1029  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 1465 | 国网大连市旅顺供电公司 | 旅顺66kV变电站  | 旅顺变111油库线   | 10千伏 | 373 | 187 | 50.14% | 0  | 0 | 50.14% | 1929  | 1929  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 1466 | 国网大连市旅顺供电公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变101双袁线   | 10千伏 | 373 | 57  | 15.39% | 0  | 0 | 15.39% | 3974  | 3974  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.33% |
| 1467 | 国网大连市旅顺供电公司 | 大坞66kV变电站  | 大坞变107蓝天甲线  | 10千伏 | 320 | 151 | 47.19% | 0  | 0 | 47.19% | 1819  | 1819  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.71% |
| 1468 | 国网大连市旅顺供电公司 | 江西66kV变电站  | 江西变111花溪线   | 10千伏 | 496 | 174 | 35.08% | 0  | 0 | 35.08% | 3859  | 3859  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 1469 | 国网大连市旅顺供电公司 | 长城66kV变电站  | 长城变205花溪乙线  | 10千伏 | 448 | 42  | 9.42%  | 0  | 0 | 9.42%  | 5477  | 5477  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 1470 | 国网大连市旅顺供电公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变205英川乙线 | 10千伏 | 800 | 15  | 1.88%  | 0  | 0 | 1.88%  | 10825 | 10825 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.85% |
| 1471 | 国网大连市旅顺供电公司 | 铁山66kV变电站  | 铁山变202茂林线   | 10千伏 | 448 | 75  | 16.80% | 0  | 0 | 16.80% | 4504  | 4504  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 1472 | 国网大连市旅顺供电公司 | 三涧66kV变电站  | 三涧变104三土甲线  | 10千伏 | 240 | 239 | 99.46% | 50 | 8 | 99.46% | 0     | 0     | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 1473 | 国网大连市旅顺供电公司 | 江西66kV变电站  | 江西变207江水甲线  | 10千伏 | 376 | 15  | 3.99%  | 0  | 0 | 3.99%  | 4950  | 4950  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.17% |
| 1474 | 国网大连市旅顺供电公司 | 方家66kV变电站  | 方家变204南区一线  | 10千伏 | 352 | 43  | 12.30% | 0  | 0 | 12.30% | 4128  | 4128  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.00% |
| 1475 | 国网大连市旅顺供电公司 | 长城66kV变电站  | 长城变203黄家乙线  | 10千伏 | 427 | 316 | 74.00% | 0  | 0 | 74.00% | 443   | 443   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.53% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1476 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变205今冈丙线  | 10千伏 | 600 | 290 | 48.35% | 0 | 0   | 48.35% | 3289 | 3289 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 1477 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 北海66kV变电站  | 北海变103沙包甲线  | 10千伏 | 450 | 71  | 15.78% | 0 | 0   | 15.78% | 5005 | 5005 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 1478 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变112临港甲线  | 10千伏 | 600 | 379 | 63.11% | 0 | 0   | 63.11% | 1756 | 1756 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 1479 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 英歌石66kV变电站 | 英歌石变101英岭甲线 | 10千伏 | 373 | 122 | 32.81% | 0 | 0   | 32.81% | 3049 | 3049 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 1480 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变209陈家线   | 10千伏 | 376 | 260 | 69.03% | 0 | 0   | 69.03% | 714  | 714  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1481 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变111城岭线  | 10千伏 | 376 | 0   | 0.00%  | 0 | 0   | 0.00%  | 5210 | 5210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 1482 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变210大外乙线 | 10千伏 | 448 | 284 | 63.30% | 0 | 0   | 63.30% | 1296 | 1296 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 1483 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 塔河湾66kV变电站 | 塔河湾变102塔坞乙线 | 10千伏 | 448 | 146 | 32.59% | 0 | 0   | 32.59% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.76% |
| 1484 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变105双甸一线  | 10千伏 | 400 | 242 | 60.50% | 0 | 0   | 60.50% | 1351 | 1351 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 1485 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变202长岭二线  | 10千伏 | 427 | 99  | 23.19% | 0 | 0   | 23.19% | 4202 | 4202 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.72% |
| 1486 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 和平66kV变电站  | 和平变204尹家线   | 10千伏 | 400 | 114 | 28.48% | 0 | 0   | 28.48% | 3569 | 3569 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1487 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 土城子66kV变电站 | 土城子变113药厂线  | 10千伏 | 352 | 165 | 46.88% | 0 | 0   | 46.88% | 1390 | 1390 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.38% |
| 1488 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变211红旗线   | 10千伏 | 373 | 328 | 88.07% | 2 | 0.5 | 88.07% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 1489 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 江西66kV变电站  | 江西变102江双甲线  | 10千伏 | 400 | 67  | 16.75% | 0 | 0   | 16.75% | 4382 | 4382 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 1490 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 双岛66kV变电站  | 双岛变207双土二线  | 10千伏 | 376 | 308 | 81.91% | 2 | 0.5 | 81.91% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 1491 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 长城66kV变电站  | 长城变103黄家甲线  | 10千伏 | 374 | 247 | 65.93% | 0 | 0   | 65.93% | 912  | 912  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 1492 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 龙王塘66kV变电站 | 龙王塘变203大龙乙线 | 10千伏 | 427 | 299 | 70.01% | 0 | 0   | 70.01% | 739  | 739  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.21% |
| 1493 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 创新66kV变电站  | 创新变108盐水管线  | 10千伏 | 448 | 123 | 27.44% | 0 | 0   | 27.44% | 4078 | 4078 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 1494 | 国网大连市旅顺供电分公司 | 方家66kV变电站  | 方家变106水产线   | 10千伏 | 376 | 177 | 47.04% | 0 | 0   | 47.04% | 2146 | 2146 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 1495 | 国网大连市普兰店供电公  | 南山66kV变电站  | 南山变204南柳乙线  | 10千伏 | 533 | 109 | 20.50% | 0 | 0   | 20.50% | 5496 | 5496 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83%  |

|      |              |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1496 | 国网大连市普兰店供电分公 | 李屯66kV变电站  | 李屯变205平岛乙线  | 10千伏 | 360 | 24  | 6.53%   | 0   | 0   | 6.53%   | 4581 | 4581 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.77% |
| 1497 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变112北互左线  | 10千伏 | 459 | 370 | 80.60%  | 0   | 0   | 80.60%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.26%  |
| 1498 | 国网大连市普兰店供电分公 | 李屯66kV变电站  | 李屯变103李甘线   | 10千伏 | 304 | 291 | 95.68%  | 20  | 48  | 95.68%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.53%  |
| 1499 | 国网大连市普兰店供电分公 | 双塔66kV变电站  | 双塔变201福全线   | 10千伏 | 437 | 295 | 67.42%  | 0   | 0   | 67.42%  | 953  | 953  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.25%  |
| 1500 | 国网大连市普兰店供电分公 | 东老滩66kV变电站 | 东老滩变103老滩线  | 10千伏 | 533 | 399 | 74.79%  | 0   | 0   | 74.79%  | 482  | 482  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.56%  |
| 1501 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变124皮杨线   | 10千伏 | 224 | 153 | 68.13%  | 0   | 0   | 68.13%  | 460  | 460  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.89% |
| 1502 | 国网大连市普兰店供电分公 | 唐家房66kV变电站 | 唐家房变108泡子线  | 10千伏 | 147 | 95  | 65.09%  | 0   | 0   | 65.09%  | 379  | 379  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.23%  |
| 1503 | 国网大连市普兰店供电分公 | 莲山66kV变电站  | 莲山变104莲南线   | 10千伏 | 256 | 233 | 91.19%  | 5   | 10  | 91.19%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.52% |
| 1504 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变101电台线   | 10千伏 | 533 | 166 | 31.06%  | 0   | 0   | 31.06%  | 4521 | 4521 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.86%  |
| 1505 | 国网大连市普兰店供电分公 | 城子坦66kV变电站 | 城子坦变123城皮东线 | 10千伏 | 267 | 153 | 57.26%  | 0   | 0   | 57.26%  | 1050 | 1050 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.03%  |
| 1506 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变120圈龙线   | 10千伏 | 437 | 438 | 100.10% | 62  | 72  | 100.10% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.58% |
| 1507 | 国网大连市普兰店供电分公 | 杨树房66kV变电站 | 杨树房变217皮杨线  | 10千伏 | 280 | 257 | 91.79%  | 0   | 0   | 91.79%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.29% |
| 1508 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变206盐厂线   | 10千伏 | 373 | 155 | 41.65%  | 0   | 0   | 41.65%  | 2477 | 2477 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.73%  |
| 1509 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变112南台甲线  | 10千伏 | 480 | 355 | 73.89%  | 0   | 0   | 73.89%  | 508  | 508  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.21%  |
| 1510 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变116兴隆甲线  | 10千伏 | 640 | 292 | 45.70%  | 0   | 0   | 45.70%  | 3802 | 3802 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.64%  |
| 1511 | 国网大连市普兰店供电分公 | 唐家房66kV变电站 | 唐家房变113大刘线  | 10千伏 | 300 | 360 | 120.00% | 210 | 320 | 120.00% | 0    | 0    | 2025.04.07 | 是 | 2026年底 | 2.34%  |
| 1512 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变105摩根甲线  | 10千伏 | 427 | 154 | 36.07%  | 0   | 0   | 36.07%  | 3246 | 3246 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.07% |
| 1513 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变201北互右线  | 10千伏 | 459 | 373 | 81.37%  | 0   | 0   | 81.37%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.35% |
| 1514 | 国网大连市普兰店供电分公 | 李屯66kV变电站  | 李屯变106平岛甲线  | 10千伏 | 360 | 234 | 64.89%  | 0   | 0   | 64.89%  | 942  | 942  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.77% |
| 1515 | 国网大连市普兰店供电分公 | 双塔66kV变电站  | 双塔变103郭屯线   | 10千伏 | 320 | 187 | 58.52%  | 0   | 0   | 58.52%  | 1190 | 1190 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.31% |



|      |              |            |            |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1516 | 国网大连市普兰店供电分公 | 乐甲66kV变电站  | 乐甲变103四平北线 | 10千伏 | 213 | 191 | 89.75%  | 28 | 46 | 89.75%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 1517 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变215开东线  | 10千伏 | 267 | 0   | 0.18%   | 0  | 0  | 0.18%   | 3687 | 3687 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 1518 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变111朝阳甲线 | 10千伏 | 427 | 78  | 18.30%  | 0  | 0  | 18.30%  | 4560 | 4560 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 1519 | 国网大连市普兰店供电分公 | 赞子河66kV变电站 | 赞子河变109三官线 | 10千伏 | 280 | 100 | 35.79%  | 0  | 0  | 35.79%  | 2144 | 2144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 1520 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变204荣山线  | 10千伏 | 501 | 80  | 16.04%  | 0  | 0  | 16.04%  | 5554 | 5554 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 1521 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变213开南线  | 10千伏 | 320 | 329 | 102.82% | 2  | 6  | 102.82% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 1522 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变103南都线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.11%   | 0  | 0  | 0.11%   | 5904 | 5904 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 1523 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变105九七乙线 | 10千伏 | 373 | 2   | 0.55%   | 0  | 0  | 0.55%   | 5137 | 5137 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.51% |
| 1524 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变106台南甲线 | 10千伏 | 440 | 153 | 34.68%  | 0  | 0  | 34.68%  | 3454 | 3454 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.17% |
| 1525 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变211摩根乙线 | 10千伏 | 427 | 93  | 21.83%  | 0  | 0  | 21.83%  | 4298 | 4298 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 1526 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变212海湾线  | 10千伏 | 341 | 172 | 50.26%  | 0  | 0  | 50.26%  | 1758 | 1758 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1527 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变209三院甲线 | 10千伏 | 640 | 121 | 18.96%  | 0  | 0  | 18.96%  | 6766 | 6766 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.91% |
| 1528 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变211中心线  | 10千伏 | 533 | 114 | 21.44%  | 0  | 0  | 21.44%  | 5409 | 5409 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.84% |
| 1529 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变103一纵丁线 | 10千伏 | 427 | 119 | 27.82%  | 0  | 0  | 27.82%  | 3856 | 3856 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.16% |
| 1530 | 国网大连市普兰店供电分公 | 东老滩66kV变电站 | 东老滩变201碧海线 | 10千伏 | 405 | 64  | 15.87%  | 0  | 0  | 15.87%  | 4502 | 4502 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 1531 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变217御景甲线 | 10千伏 | 352 | 329 | 93.47%  | 0  | 0  | 93.47%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 1532 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变112振兴丁线 | 10千伏 | 533 | 197 | 36.99%  | 0  | 0  | 36.99%  | 3973 | 3973 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 1533 | 国网大连市普兰店供电分公 | 长店堡66kV变电站 | 长店堡变101长新线 | 10千伏 | 395 | 309 | 78.29%  | 0  | 0  | 78.29%  | 117  | 117  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 1534 | 国网大连市普兰店供电分公 | 星台66kV变电站  | 星台变102星徐线  | 10千伏 | 448 | 0   | 0.00%   | 0  | 0  | 0.00%   | 6207 | 6207 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.56% |
| 1535 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变203柳南乙线 | 10千伏 | 400 | 301 | 75.31%  | 0  | 0  | 75.31%  | 325  | 325  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.06%  |

|      |                  |                |                 |      |     |     |         |    |     |         |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|---------|----|-----|---------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1536 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 城子坦66kV<br>变电站 | 城子坦变124<br>微波线  | 10千伏 | 267 | 213 | 79.90%  | 0  | 0   | 79.90%  | 5    | 5    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 1537 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 柳家66kV变<br>电站  | 柳家变112姚<br>家线   | 10千伏 | 440 | 360 | 81.92%  | 0  | 0   | 81.92%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 1538 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 南山66kV变<br>电站  | 南山变212南<br>台乙线  | 10千伏 | 480 | 257 | 53.44%  | 0  | 0   | 53.44%  | 2208 | 2208 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1539 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 铁西66kV变<br>电站  | 铁西变114开<br>北线   | 10千伏 | 437 | 374 | 85.52%  | 0  | 0   | 85.52%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.88% |
| 1540 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 皮口66kV变<br>电站  | 皮口变122园<br>区甲线  | 10千伏 | 224 | 28  | 12.48%  | 0  | 0   | 12.48%  | 2619 | 2619 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 1541 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 星台66kV变<br>电站  | 星台变202星<br>莲线   | 10千伏 | 448 | 233 | 52.10%  | 0  | 0   | 52.10%  | 2165 | 2165 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.71% |
| 1542 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 夹河66kV变<br>电站  | 夹河变101夹<br>河东线  | 10千伏 | 100 | 65  | 65.37%  | 0  | 0   | 65.37%  | 253  | 253  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 1543 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 台山66kV变<br>电站  | 台山变109建<br>材线   | 10千伏 | 384 | 186 | 48.40%  | 0  | 0   | 48.40%  | 2102 | 2102 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.01% |
| 1544 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 赞子河66kV<br>变电站 | 赞子河变105<br>粮农线  | 10千伏 | 240 | 144 | 60.00%  | 0  | 0   | 60.00%  | 831  | 831  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 1545 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 城子坦66kV<br>变电站 | 城子坦变122<br>市干线  | 10千伏 | 267 | 97  | 36.39%  | 0  | 0   | 36.39%  | 2014 | 2014 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.75% |
| 1546 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 东老滩66kV<br>变电站 | 东老滩变203<br>谢屯线  | 10千伏 | 373 | 176 | 47.22%  | 0  | 0   | 47.22%  | 2119 | 2119 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 1547 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 纳水66kV变<br>电站  | 纳水变102三<br>院乙线  | 10千伏 | 640 | 165 | 25.82%  | 0  | 0   | 25.82%  | 6006 | 6006 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 1548 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 柳家66kV变<br>电站  | 柳家变104柳<br>台左线  | 10千伏 | 360 | 155 | 42.98%  | 0  | 0   | 42.98%  | 2308 | 2308 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.80% |
| 1549 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 双塔66kV变<br>电站  | 双塔变203农<br>场线   | 10千伏 | 437 | 219 | 50.16%  | 0  | 0   | 50.16%  | 2260 | 2260 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.54% |
| 1550 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 南山66kV变<br>电站  | 南山变104磷<br>肥线   | 10千伏 | 427 | 4   | 0.83%   | 0  | 0   | 0.83%   | 5850 | 5850 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.20% |
| 1551 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 赞子河66kV<br>变电站 | 赞子河变108<br>新台线  | 10千伏 | 360 | 38  | 10.67%  | 0  | 0   | 10.67%  | 4323 | 4323 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.33% |
| 1552 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 唐家房66kV<br>变电站 | 唐家房变106<br>杨树房线 | 10千伏 | 200 | 164 | 82.07%  | 0  | 0   | 82.07%  | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 1553 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 台山66kV变<br>电站  | 台山变107和<br>尚右线  | 10千伏 | 480 | 231 | 48.19%  | 0  | 0   | 48.19%  | 2644 | 2644 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 1554 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 柳家66kV变<br>电站  | 柳家变102柳<br>南甲线  | 10千伏 | 427 | 456 | 106.81% | 92 | 120 | 106.81% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 1555 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 铁西66kV变<br>电站  | 铁西变119铁<br>热线   | 10千伏 | 533 | 352 | 65.91%  | 0  | 0   | 65.91%  | 1302 | 1302 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.82%  |

|      |              |            |            |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1556 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变113花山线  | 10千伏 | 469 | 519 | 110.65% | 32 | 65 | 110.65% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 1557 | 国网大连市普兰店供电分公 | 乐甲66kV变电站  | 乐甲变104四平南线 | 10千伏 | 533 | 202 | 37.95%  | 0  | 0  | 37.95%  | 3884 | 3884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 1558 | 国网大连市普兰店供电分公 | 安波66kV变电站  | 安波变123俭汤线  | 10千伏 | 200 | 209 | 104.71% | 2  | 6  | 104.71% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 1559 | 国网大连市普兰店供电分公 | 乐甲66kV变电站  | 乐甲变102庙岭线  | 10千伏 | 213 | 140 | 65.60%  | 0  | 0  | 65.60%  | 532  | 532  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.10% |
| 1560 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变109新南甲线 | 10千伏 | 693 | 290 | 41.79%  | 0  | 0  | 41.79%  | 4589 | 4589 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 1561 | 国网大连市普兰店供电分公 | 双塔66kV变电站  | 双塔变102石岭线  | 10千伏 | 437 | 108 | 24.65%  | 0  | 0  | 24.65%  | 4192 | 4192 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 1562 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变101银城乙线 | 10千伏 | 320 | 0   | 0.07%   | 0  | 0  | 0.07%   | 4430 | 4430 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 1563 | 国网大连市普兰店供电分公 | 长店堡66kV变电站 | 长店堡变203长南线 | 10千伏 | 395 | 0   | 0.00%   | 0  | 0  | 0.00%   | 5469 | 5469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 1564 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变118万达线  | 10千伏 | 405 | 175 | 43.13%  | 0  | 0  | 43.13%  | 2588 | 2588 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1565 | 国网大连市普兰店供电分公 | 大谭66kV变电站  | 大谭变102谭东线  | 10千伏 | 280 | 182 | 65.03%  | 0  | 0  | 65.03%  | 726  | 726  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 1566 | 国网大连市普兰店供电分公 | 安波66kV变电站  | 安波变122镇内线  | 10千伏 | 320 | 257 | 80.22%  | 0  | 0  | 80.22%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.17% |
| 1567 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变206建桦甲线 | 10千伏 | 360 | 264 | 73.42%  | 0  | 0  | 73.42%  | 410  | 410  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 1568 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变205郊区线  | 10千伏 | 440 | 125 | 28.33%  | 0  | 0  | 28.33%  | 3938 | 3938 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1569 | 国网大连市普兰店供电分公 | 安波66kV变电站  | 安波变124同益线  | 10千伏 | 440 | 239 | 54.43%  | 0  | 0  | 54.43%  | 1949 | 1949 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 1570 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变208天都乙线 | 10千伏 | 405 | 85  | 21.02%  | 0  | 0  | 21.02%  | 4141 | 4141 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.87% |
| 1571 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变115润竹线  | 10千伏 | 341 | 76  | 22.25%  | 0  | 0  | 22.25%  | 3414 | 3414 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.70% |
| 1572 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变121甘河线  | 10千伏 | 280 | 1   | 0.38%   | 0  | 0  | 0.38%   | 3861 | 3861 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1573 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变216马岛线  | 10千伏 | 373 | 146 | 39.17%  | 0  | 0  | 39.17%  | 2640 | 2640 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 1574 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变111和尚左线 | 10千伏 | 400 | 243 | 60.65%  | 0  | 0  | 60.65%  | 1341 | 1341 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 1575 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变203丰台乙线 | 10千伏 | 267 | 158 | 59.08%  | 0  | 0  | 59.08%  | 966  | 966  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.43% |

|      |                  |                |                 |      |     |     |        |   |   |        |      |      |             |   |   |        |
|------|------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|-------------|---|---|--------|
| 1576 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 台山66kV变<br>电站  | 台山变201市<br>区线   | 10千伏 | 480 | 323 | 67.38% | 0 | 0 | 67.38% | 1049 | 1049 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 1577 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 皮口66kV变<br>电站  | 皮口变127海<br>岸线   | 10千伏 | 280 | 181 | 64.55% | 0 | 0 | 64.55% | 749  | 749  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 1578 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 杨树房66kV<br>变电站 | 杨树房变111<br>华杨线  | 10千伏 | 300 | 229 | 76.28% | 0 | 0 | 76.28% | 193  | 193  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.72% |
| 1579 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 丰荣66kV变<br>电站  | 丰荣变202朝<br>阳乙线  | 10千伏 | 427 | 77  | 17.97% | 0 | 0 | 17.97% | 4584 | 4584 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1580 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 双塔66kV变<br>电站  | 双塔变202墨<br>盘线   | 10千伏 | 437 | 124 | 28.35% | 0 | 0 | 28.35% | 3912 | 3912 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 1581 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 唐家房66kV<br>变电站 | 唐家房变112<br>铁矿线  | 10千伏 | 224 | 154 | 68.55% | 0 | 0 | 68.55% | 444  | 444  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.51% |
| 1582 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 莲山66kV变<br>电站  | 莲山变105莲<br>东线   | 10千伏 | 440 | 108 | 24.59% | 0 | 0 | 24.59% | 4223 | 4223 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.39% |
| 1583 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 台山66kV变<br>电站  | 台山变110清<br>华线   | 10千伏 | 400 | 105 | 26.28% | 0 | 0 | 26.28% | 3722 | 3722 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 1584 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 安波66kV变<br>电站  | 安波变111四<br>平线   | 10千伏 | 80  | 32  | 39.56% | 0 | 0 | 39.56% | 560  | 560  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1585 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 纳水66kV变<br>电站  | 纳水变106龙<br>威线   | 10千伏 | 213 | 173 | 81.22% | 0 | 0 | 81.22% | 0    | 0    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 1586 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 东老滩66kV<br>变电站 | 东老滩变202<br>后宋乙线 | 10千伏 | 395 | 88  | 22.36% | 0 | 0 | 22.36% | 3940 | 3940 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 1587 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 柳家66kV变<br>电站  | 柳家变201莲<br>城线   | 10千伏 | 280 | 224 | 79.94% | 0 | 0 | 79.94% | 3    | 3    | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.87% |
| 1588 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 刘屯66kV变<br>电站  | 刘屯变116初<br>店线   | 10千伏 | 200 | 108 | 54.18% | 0 | 0 | 54.18% | 894  | 894  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 1589 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 乐甲66kV变<br>电站  | 乐甲变202军<br>工线   | 10千伏 | 213 | 47  | 22.19% | 0 | 0 | 22.19% | 2136 | 2136 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.20% |
| 1590 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 李屯66kV变<br>电站  | 李屯变206李<br>信线   | 10千伏 | 448 | 42  | 9.47%  | 0 | 0 | 9.47%  | 5472 | 5472 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 1591 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 杨树房66kV<br>变电站 | 杨树房变212<br>供水线  | 10千伏 | 107 | 13  | 12.44% | 0 | 0 | 12.44% | 1248 | 1248 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.40% |
| 1592 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 李屯66kV变<br>电站  | 李屯变207李<br>杨乙线  | 10千伏 | 400 | 51  | 12.75% | 0 | 0 | 12.75% | 4659 | 4659 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 1593 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 李屯66kV变<br>电站  | 李屯变102李<br>园甲线  | 10千伏 | 240 | 155 | 64.60% | 0 | 0 | 64.60% | 640  | 640  | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 1594 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 莲山66kV变<br>电站  | 莲山变102轻<br>工线   | 10千伏 | 160 | 15  | 9.61%  | 0 | 0 | 9.61%  | 1951 | 1951 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 1595 | 国网大连市普<br>兰店供电分公 | 台山66kV变<br>电站  | 台山变204轴<br>承线   | 10千伏 | 320 | 49  | 15.38% | 0 | 0 | 15.38% | 3581 | 3581 | 未进入负面<br>清单 | 否 | 无 | -0.94% |

|      |              |            |             |      |     |     |         |   |   |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|---|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1596 | 国网大连市普兰店供电分公 | 杨树房66kV变电站 | 杨树房变113杨梁线  | 10千伏 | 245 | 15  | 6.15%   | 0 | 0 | 6.15%   | 3138 | 3138 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 1597 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变219公元甲线  | 10千伏 | 533 | 127 | 23.82%  | 0 | 0 | 23.82%  | 5190 | 5190 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.81% |
| 1598 | 国网大连市普兰店供电分公 | 刘屯66kV变电站  | 刘屯变119吴山线   | 10千伏 | 80  | 23  | 29.25%  | 0 | 0 | 29.25%  | 703  | 703  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 1599 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变105柳台右线  | 10千伏 | 360 | 378 | 104.91% | 6 | 2 | 104.91% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 1600 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变210莲沟线   | 10千伏 | 360 | 249 | 69.11%  | 0 | 0 | 69.11%  | 679  | 679  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.29% |
| 1601 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变207建桦乙线  | 10千伏 | 360 | 336 | 93.29%  | 0 | 0 | 93.29%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 1602 | 国网大连市普兰店供电分公 | 安波66kV变电站  | 安波变112帝源线   | 10千伏 | 320 | 33  | 10.28%  | 0 | 0 | 10.28%  | 3864 | 3864 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 1603 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变108丰能线   | 10千伏 | 544 | 570 | 104.85% | 0 | 0 | 104.85% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 1604 | 国网大连市普兰店供电分公 | 铁西66kV变电站  | 铁西变214纱厂线   | 10千伏 | 341 | 134 | 39.27%  | 0 | 0 | 39.27%  | 2408 | 2408 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 1605 | 国网大连市普兰店供电分公 | 长店堡66kV变电站 | 长店堡变201长北线  | 10千伏 | 459 | 0   | 0.00%   | 0 | 0 | 0.00%   | 6355 | 6355 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 1606 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变205陈屯线   | 10千伏 | 533 | 206 | 38.68%  | 0 | 0 | 38.68%  | 3817 | 3817 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 1607 | 国网大连市普兰店供电分公 | 李屯66kV变电站  | 李屯变101李杨甲线  | 10千伏 | 560 | 326 | 58.20%  | 0 | 0 | 58.20%  | 1799 | 1799 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 1608 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变210振兴甲线  | 10千伏 | 320 | 216 | 67.53%  | 0 | 0 | 67.53%  | 691  | 691  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1609 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变107南柳甲线  | 10千伏 | 533 | 14  | 2.56%   | 0 | 0 | 2.56%   | 7153 | 7153 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27% |
| 1610 | 国网大连市普兰店供电分公 | 大谭66kV变电站  | 大谭变101夹河线   | 10千伏 | 200 | 33  | 16.60%  | 0 | 0 | 16.60%  | 2196 | 2196 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.96% |
| 1611 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变203长堡线   | 10千伏 | 427 | 286 | 67.00%  | 0 | 0 | 67.00%  | 961  | 961  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 1612 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变204大家庭甲线 | 10千伏 | 640 | 245 | 38.34%  | 0 | 0 | 38.34%  | 4618 | 4618 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 1613 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变205部队右线  | 10千伏 | 400 | 122 | 30.45%  | 0 | 0 | 30.45%  | 3433 | 3433 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 1614 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变111鼎盛甲线  | 10千伏 | 427 | 285 | 66.76%  | 0 | 0 | 66.76%  | 979  | 979  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.49% |
| 1615 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变123园区乙线  | 10千伏 | 224 | 122 | 54.47%  | 0 | 0 | 54.47%  | 990  | 990  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.58%  |

|      |              |            |             |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1616 | 国网大连市普兰店供电分公 | 唐家房66kV变电站 | 唐家房变105服装线  | 10千伏 | 260 | 174 | 67.08%  | 0  | 0  | 67.08%  | 582  | 582  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1617 | 国网大连市普兰店供电分公 | 刘屯66kV变电站  | 刘屯变115星台线   | 10千伏 | 240 | 164 | 68.38%  | 0  | 0  | 68.38%  | 483  | 483  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.57% |
| 1618 | 国网大连市普兰店供电分公 | 杨树房66kV变电站 | 杨树房变112信达线  | 10千伏 | 400 | 307 | 76.77%  | 0  | 0  | 76.77%  | 224  | 224  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 1619 | 国网大连市普兰店供电分公 | 东老滩66kV变电站 | 东老滩变104新滩线  | 10千伏 | 533 | 275 | 51.65%  | 0  | 0  | 51.65%  | 2619 | 2619 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.74% |
| 1620 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变108化肥线   | 10千伏 | 400 | 193 | 48.22%  | 0  | 0  | 48.22%  | 2202 | 2202 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 1621 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变104天都甲线  | 10千伏 | 405 | 107 | 26.52%  | 0  | 0  | 26.52%  | 3755 | 3755 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 1622 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变203一纵丙线  | 10千伏 | 320 | 237 | 74.12%  | 0  | 0  | 74.12%  | 326  | 326  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.13% |
| 1623 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变112沿海线   | 10千伏 | 480 | 205 | 42.63%  | 0  | 0  | 42.63%  | 3107 | 3107 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 1624 | 国网大连市普兰店供电分公 | 长店堡66kV变电站 | 长店堡变202长鼎乙线 | 10千伏 | 459 | 498 | 108.66% | 0  | 0  | 108.66% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 1625 | 国网大连市普兰店供电分公 | 夹河66kV变电站  | 夹河变201夹河南线  | 10千伏 | 200 | 104 | 52.05%  | 0  | 0  | 52.05%  | 968  | 968  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.41% |
| 1626 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变110铁西线   | 10千伏 | 320 | 311 | 97.26%  | 0  | 0  | 97.26%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 1627 | 国网大连市普兰店供电分公 | 大谭66kV变电站  | 大谭变103谭南线   | 10千伏 | 112 | 94  | 83.78%  | 0  | 0  | 83.78%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 1628 | 国网大连市普兰店供电分公 | 赞子河66kV变电站 | 赞子河变106碧流河线 | 10千伏 | 280 | 188 | 67.29%  | 0  | 0  | 67.29%  | 617  | 617  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1629 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变111公元乙线  | 10千伏 | 533 | 189 | 35.36%  | 0  | 0  | 35.36%  | 4123 | 4123 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.41% |
| 1630 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变213一纵甲线  | 10千伏 | 427 | 102 | 23.81%  | 0  | 0  | 23.81%  | 4152 | 4152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 1631 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变207万达广场线 | 10千伏 | 373 | 235 | 62.90%  | 0  | 0  | 62.90%  | 1105 | 1105 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 1632 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变201鼎盛乙线  | 10千伏 | 640 | 350 | 54.73%  | 4  | 12 | 54.73%  | 2802 | 2802 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 1633 | 国网大连市普兰店供电分公 | 唐家房66kV变电站 | 唐家房变107水源线  | 10千伏 | 200 | 80  | 40.00%  | 0  | 0  | 40.00%  | 1386 | 1386 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1634 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变108冷库线   | 10千伏 | 480 | 117 | 24.40%  | 0  | 0  | 24.40%  | 4622 | 4622 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 1635 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变126轧钢线   | 10千伏 | 280 | 302 | 107.94% | 82 | 72 | 107.94% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |

|      |              |            |              |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|--------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1636 | 国网大连市普兰店供电分公 | 大谭66kV变电站  | 大谭变104谭西线    | 10千伏 | 144 | 78  | 53.84%  | 0  | 0  | 53.84%  | 652  | 652  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.45% |
| 1637 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变207台南乙线   | 10千伏 | 440 | 13  | 2.92%   | 0  | 0  | 2.92%   | 5874 | 5874 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.23% |
| 1638 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变102银城甲线   | 10千伏 | 320 | 0   | 0.15%   | 0  | 0  | 0.15%   | 4426 | 4426 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.69% |
| 1639 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变204部队左线   | 10千伏 | 400 | 218 | 54.58%  | 0  | 0  | 54.58%  | 1761 | 1761 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1640 | 国网大连市普兰店供电分公 | 李屯66kV变电站  | 李屯变208李园乙线   | 10千伏 | 320 | 168 | 52.65%  | 0  | 0  | 52.65%  | 1516 | 1516 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.57% |
| 1641 | 国网大连市普兰店供电分公 | 夹河66kV变电站  | 夹河变202夹河北线   | 10千伏 | 140 | 83  | 59.23%  | 0  | 0  | 59.23%  | 504  | 504  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.71% |
| 1642 | 国网大连市普兰店供电分公 | 双塔66kV变电站  | 双塔变101龙山线    | 10千伏 | 437 | 210 | 47.97%  | 0  | 0  | 47.97%  | 2426 | 2426 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 1643 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变212振兴丙线   | 10千伏 | 405 | 491 | 121.08% | 25 | 18 | 121.08% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 1644 | 国网大连市普兰店供电分公 | 唐家房66kV变电站 | 唐家房变111唐家房线  | 10千伏 | 283 | 257 | 91.02%  | 1  | 1  | 91.02%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 1645 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变128城皮西线   | 10千伏 | 240 | 228 | 94.87%  | 2  | 6  | 94.87%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.73% |
| 1646 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变206鑫凤线    | 10千伏 | 384 | 61  | 15.98%  | 0  | 0  | 15.98%  | 4258 | 4258 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 1647 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变109丰梁线    | 10千伏 | 267 | 123 | 46.06%  | 0  | 0  | 46.06%  | 1567 | 1567 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 1648 | 国网大连市普兰店供电分公 | 皮口66kV变电站  | 皮口变125清水线    | 10千伏 | 224 | 161 | 71.82%  | 0  | 0  | 71.82%  | 317  | 317  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1649 | 国网大连市普兰店供电分公 | 柳家66kV变电站  | 柳家变107皮粉线    | 10千伏 | 400 | 391 | 97.72%  | 0  | 0  | 97.72%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 1650 | 国网大连市普兰店供电分公 | 刘屯66kV变电站  | 刘屯变118应家线    | 10千伏 | 96  | 70  | 73.13%  | 0  | 0  | 73.13%  | 114  | 114  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 1651 | 国网大连市普兰店供电分公 | 杨树房66kV变电站 | 杨树房变216金纶线   | 10千伏 | 280 | 183 | 65.44%  | 0  | 0  | 65.44%  | 706  | 706  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 1652 | 国网大连市普兰店供电分公 | 赞子河66kV变电站 | 赞子河变107徐大屯线  | 10千伏 | 240 | 178 | 74.13%  | 0  | 0  | 74.13%  | 244  | 244  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.76% |
| 1653 | 国网大连市普兰店供电分公 | 丰荣66kV变电站  | 丰荣变110丰台甲线   | 10千伏 | 320 | 132 | 41.32%  | 0  | 0  | 41.32%  | 2144 | 2144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 1654 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变110振兴乙线   | 10千伏 | 448 | 385 | 85.92%  | 0  | 0  | 85.92%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1655 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变202沿海线（南） | 10千伏 | 533 | 346 | 64.84%  | 0  | 0  | 64.84%  | 1400 | 1400 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.75% |

|      |              |            |              |      |     |     |        |    |      |        |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|----|------|--------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1656 | 国网大连市普兰店供电分公 | 纳水66kV变电站  | 纳水变201大家庭乙线  | 10千伏 | 640 | 261 | 40.83% | 0  | 0    | 40.83% | 4342 | 4342 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.20%  |
| 1657 | 国网大连市普兰店供电分公 | 南山66kV变电站  | 南山变102市区线（南） | 10千伏 | 533 | 531 | 99.61% | 1  | 2    | 99.61% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.45% |
| 1658 | 国网大连市普兰店供电分公 | 莲山66kV变电站  | 莲山变103莲西线    | 10千伏 | 240 | 124 | 51.73% | 0  | 0    | 51.73% | 1175 | 1175 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.39% |
| 1659 | 国网大连市普兰店供电分公 | 城子坦66kV变电站 | 城子坦变125金哨线   | 10千伏 | 280 | 125 | 44.51% | 0  | 0    | 44.51% | 1721 | 1721 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.61% |
| 1660 | 国网大连市普兰店供电分公 | 安波66kV变电站  | 安波变121安波线    | 10千伏 | 280 | 136 | 48.66% | 0  | 0    | 48.66% | 1520 | 1520 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.57% |
| 1661 | 国网大连市普兰店供电分公 | 东老滩66kV变电站 | 东老滩变101后宋甲线  | 10千伏 | 416 | 203 | 48.81% | 0  | 0    | 48.81% | 2247 | 2247 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.79%  |
| 1662 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变203太工线    | 10千伏 | 440 | 320 | 72.71% | 0  | 0    | 72.71% | 556  | 556  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.59% |
| 1663 | 国网大连市普兰店供电分公 | 台山66kV变电站  | 台山变105老店线    | 10千伏 | 400 | 155 | 38.79% | 0  | 0    | 38.79% | 2855 | 2855 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.83% |
| 1664 | 国网大连市普兰店供电分公 | 莲山66kV变电站  | 莲山变101沙包线    | 10千伏 | 256 | 221 | 86.15% | 0  | 0    | 86.15% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.14% |
| 1665 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变104园轴线    | 10千伏 | 597 | 72  | 12.02% | 0  | 0    | 12.02% | 5033 | 5033 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.16% |
| 1666 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变213西区乙线   | 10千伏 | 405 | 90  | 22.21% | 0  | 0    | 22.21% | 4057 | 4057 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.74%  |
| 1667 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变111气调线    | 10千伏 | 480 | 163 | 33.96% | 0  | 0    | 33.96% | 3828 | 3828 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.64%  |
| 1668 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变101新食线    | 10千伏 | 448 | 326 | 72.77% | 0  | 0    | 72.77% | 561  | 561  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.38% |
| 1669 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变212西华乙线   | 10千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0  | 0    | 24.00% | 5172 | 5172 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.78%  |
| 1670 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变205铝厂线    | 10千伏 | 400 | 361 | 90.25% | 10 | 652  | 90.25% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.58% |
| 1671 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站  | 望山变105港湾甲线   | 10千伏 | 384 | 46  | 11.90% | 0  | 0    | 11.90% | 4529 | 4529 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.82% |
| 1672 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变201王沟线    | 10千伏 | 491 | 446 | 90.89% | 12 | 1432 | 90.89% | 0    | 0    | 2025.02.11 | 是 | 2026年底 | 2.01%  |
| 1673 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变111工业线    | 10千伏 | 267 | 72  | 26.81% | 0  | 0    | 26.81% | 2457 | 2457 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.63%  |
| 1674 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 驼山66kV变电站  | 驼山变101金屯线    | 10千伏 | 296 | 190 | 64.19% | 0  | 0    | 64.19% | 811  | 811  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.45% |
| 1675 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变209华丰乙线   | 10千伏 | 500 | 121 | 24.20% | 0  | 0    | 24.20% | 4832 | 4832 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.53%  |



|      |              |            |            |      |     |     |        |   |      |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|------|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1676 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 三台子66kV变电站 | 三台子变112河东线 | 10千伏 | 336 | 184 | 54.76% | 0 | 0    | 54.76% | 1469 | 1469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 1677 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变201楼房线  | 10千伏 | 533 | 364 | 68.25% | 0 | 0    | 68.25% | 1085 | 1085 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 1678 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西虎66kV变电站  | 西虎变212西河线  | 10千伏 | 299 | 201 | 67.29% | 0 | 0    | 67.29% | 657  | 657  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 1679 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变102大田线  | 10千伏 | 320 | 248 | 77.34% | 0 | 0    | 77.34% | 147  | 147  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 1680 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变104拖拉机线 | 10千伏 | 448 | 180 | 40.18% | 0 | 0    | 40.18% | 3090 | 3090 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 1681 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变102园西线  | 10千伏 | 448 | 319 | 71.21% | 0 | 0    | 71.21% | 682  | 682  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1682 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站  | 望山变206港务线  | 10千伏 | 400 | 12  | 2.90%  | 0 | 0    | 2.90%  | 5341 | 5341 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 1683 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变106田屯乙线 | 10千伏 | 160 | 17  | 10.31% | 0 | 0    | 10.31% | 1931 | 1931 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 1684 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变208共济乙线 | 10千伏 | 533 | 495 | 92.82% | 9 | 1522 | 92.82% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.44% |
| 1685 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变203文兰线  | 10千伏 | 427 | 353 | 82.73% | 8 | 1472 | 82.73% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 1686 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变107华太乙线 | 10千伏 | 448 | 194 | 43.30% | 0 | 0    | 43.30% | 2847 | 2847 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 1687 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变103水源线  | 10千伏 | 491 | 480 | 97.82% | 4 | 127  | 97.82% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 1688 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变104轧钢线  | 10千伏 | 448 | 35  | 7.81%  | 0 | 0    | 7.81%  | 5601 | 5601 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 1689 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变102中拥甲线 | 10千伏 | 597 | 46  | 7.64%  | 0 | 0    | 7.64%  | 7486 | 7486 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1690 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变111祝北线  | 10千伏 | 597 | 314 | 52.49% | 0 | 0    | 52.49% | 2846 | 2846 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.12% |
| 1691 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变112苏瑞线  | 10千伏 | 448 | 153 | 34.15% | 0 | 0    | 34.15% | 3558 | 3558 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1692 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变206谢沙线  | 10千伏 | 395 | 256 | 64.75% | 0 | 0    | 64.75% | 1044 | 1044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 1693 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变202中拥乙线 | 10千伏 | 400 | 31  | 7.70%  | 0 | 0    | 7.70%  | 5009 | 5009 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.38% |
| 1694 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变102水产线  | 10千伏 | 448 | 299 | 66.74% | 0 | 0    | 66.74% | 1029 | 1029 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.35% |
| 1695 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变106华太甲线 | 10千伏 | 448 | 90  | 20.09% | 0 | 0    | 20.09% | 4649 | 4649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |

|      |              |            |            |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1696 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变107苏岗甲线 | 10千伏 | 448 | 204 | 45.54%  | 0 | 0   | 45.54%  | 2674 | 2674 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 1697 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变111苏园甲线 | 10千伏 | 448 | 47  | 10.49%  | 0 | 0   | 10.49%  | 5393 | 5393 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 1698 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变103天月线  | 10千伏 | 448 | 32  | 7.14%   | 0 | 0   | 7.14%   | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 1699 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变204金房线  | 10千伏 | 440 | 156 | 35.45%  | 0 | 0   | 35.45%  | 3395 | 3395 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 1700 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 仙浴湾66kV变电站 | 仙浴湾变105红砖线 | 10千伏 | 320 | 54  | 16.88%  | 0 | 0   | 16.88%  | 3499 | 3499 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 1701 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变202水泥线  | 10千伏 | 448 | 190 | 42.41%  | 0 | 0   | 42.41%  | 2917 | 2917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 1702 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 泡崖66kV变电站  | 泡崖变201胡屯线  | 10千伏 | 448 | 452 | 100.89% | 3 | 89  | 100.89% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 1703 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变106铁路线  | 10千伏 | 600 | 95  | 15.83%  | 0 | 0   | 15.83%  | 6038 | 6038 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 1704 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变207沙河线  | 10千伏 | 472 | 531 | 112.50% | 4 | 135 | 112.50% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.38% |
| 1705 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站  | 岗店变101丽华线  | 10千伏 | 533 | 85  | 15.94%  | 0 | 0   | 15.94%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 1706 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变204铁东线  | 10千伏 | 600 | 338 | 56.33%  | 0 | 0   | 56.33%  | 2059 | 2059 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.64% |
| 1707 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 许屯66kV变电站  | 许屯变202许岭线  | 10千伏 | 267 | 83  | 30.90%  | 0 | 0   | 30.90%  | 2271 | 2271 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 1708 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变206锦山线  | 10千伏 | 299 | 98  | 32.81%  | 0 | 0   | 32.81%  | 2441 | 2441 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 1709 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李店66kV变电站  | 李店变201吴店线  | 10千伏 | 405 | 317 | 78.21%  | 0 | 0   | 78.21%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 1710 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变202瓦纺线  | 10千伏 | 300 | 1   | 0.17%   | 0 | 0   | 0.17%   | 4148 | 4148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 1711 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变203水库线  | 10千伏 | 299 | 208 | 69.64%  | 0 | 0   | 69.64%  | 536  | 536  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 1712 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变103东风线  | 10千伏 | 427 | 60  | 14.06%  | 0 | 0   | 14.06%  | 4873 | 4873 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.26% |
| 1713 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变207德阳丁线 | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0 | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 1714 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变203食品线  | 10千伏 | 600 | 381 | 63.50%  | 0 | 0   | 63.50%  | 1715 | 1715 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 1715 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 柏屯66kV变电站  | 柏屯变105联西线  | 10千伏 | 640 | 341 | 53.28%  | 0 | 0   | 53.28%  | 2962 | 2962 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |

|      |              |            |            |      |     |     |         |    |      |         |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|----|------|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1716 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 平房66kV变电站  | 平房变101蒋庄线  | 10千伏 | 480 | 415 | 86.46%  | 10 | 532  | 86.46%  | 0    | 0    | 2025.03.10 | 是 | 2026年底 | 2.21%  |
| 1717 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站  | 望山变111联城线  | 10千伏 | 427 | 205 | 48.05%  | 0  | 0    | 48.05%  | 2360 | 2360 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.63%  |
| 1718 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站  | 岗店变211隆成线  | 10千伏 | 597 | 135 | 22.60%  | 0  | 0    | 22.60%  | 5938 | 5938 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.43%  |
| 1719 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新农66kV变电站  | 新农变101新复甲线 | 10千伏 | 224 | 165 | 73.66%  | 0  | 0    | 73.66%  | 246  | 246  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.71%  |
| 1720 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变202那屯线  | 10千伏 | 395 | 398 | 100.84% | 8  | 752  | 100.84% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.78% |
| 1721 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 松树220kV变电站 | 松树变117松树线  | 10千伏 | 200 | 196 | 98.00%  | 12 | 1040 | 98.00%  | 0    | 0    | 2025.05.15 | 是 | 2026年底 | 2.73%  |
| 1722 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变207万达乙线 | 10千伏 | 448 | 43  | 9.60%   | 0  | 0    | 9.60%   | 5463 | 5463 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.14%  |
| 1723 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变203三家线  | 10千伏 | 448 | 188 | 41.96%  | 0  | 0    | 41.96%  | 2321 | 2321 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.27%  |
| 1724 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变102泡崖线  | 10千伏 | 427 | 303 | 70.89%  | 0  | 0    | 70.89%  | 673  | 673  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.96% |
| 1725 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李官66kV变电站  | 李官变203王屯线  | 10千伏 | 304 | 16  | 5.39%   | 0  | 0    | 5.39%   | 3928 | 3928 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.68%  |
| 1726 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 老虎屯66kV变电站 | 老虎屯变102石屯线 | 10千伏 | 448 | 417 | 93.08%  | 2  | 44   | 93.08%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.55%  |
| 1727 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站  | 岗店变212瑞安线  | 10千伏 | 533 | 225 | 42.19%  | 0  | 0    | 42.19%  | 3177 | 3177 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.48%  |
| 1728 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 许屯66kV变电站  | 许屯变101温泉线  | 10千伏 | 405 | 110 | 27.16%  | 0  | 0    | 27.16%  | 3706 | 3706 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.33% |
| 1729 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变101元北线  | 10千伏 | 400 | 233 | 58.30%  | 0  | 0    | 58.30%  | 1188 | 1188 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.54% |
| 1730 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变106谢王线  | 10千伏 | 395 | 253 | 64.05%  | 0  | 0    | 64.05%  | 1091 | 1091 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.14% |
| 1731 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变204新棉线  | 10千伏 | 448 | 230 | 51.34%  | 0  | 0    | 51.34%  | 2224 | 2224 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.52%  |
| 1732 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变209兴工乙线 | 10千伏 | 440 | 104 | 23.64%  | 0  | 0    | 23.64%  | 4295 | 4295 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.94%  |
| 1733 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变103高新甲线 | 10千伏 | 448 | 193 | 42.97%  | 0  | 0    | 42.97%  | 2873 | 2873 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.82% |
| 1734 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变105城山甲线 | 10千伏 | 427 | 269 | 63.04%  | 0  | 0    | 63.04%  | 1253 | 1253 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.15% |
| 1735 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 三台子66kV变电站 | 三台子变121大桥线 | 10千伏 | 424 | 186 | 43.87%  | 0  | 0    | 43.87%  | 2653 | 2653 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.09% |

|      |              |            |            |      |     |     |         |    |      |         |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|----|------|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1736 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西虎66kV变电站  | 西虎变211红沿线  | 10千伏 | 299 | 170 | 56.91%  | 0  | 0    | 56.91%  | 1194 | 1194 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.85%  |
| 1737 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 松树220kV变电站 | 松树变112龙潭线  | 10千伏 | 320 | 190 | 59.38%  | 0  | 0    | 59.38%  | 1143 | 1143 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.60%  |
| 1738 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变104井口线  | 10千伏 | 448 | 209 | 46.65%  | 0  | 0    | 46.65%  | 2588 | 2588 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.60% |
| 1739 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 松树220kV变电站 | 松树变113得利寺线 | 10千伏 | 320 | 230 | 71.88%  | 0  | 0    | 71.88%  | 450  | 450  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.74%  |
| 1740 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李官66kV变电站  | 李官变102盐场线  | 10千伏 | 160 | 144 | 90.00%  | 2  | 85   | 90.00%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.78%  |
| 1741 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变101榆房线  | 10千伏 | 480 | 404 | 84.17%  | 1  | 8    | 84.17%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.74%  |
| 1742 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 驼山66kV变电站  | 驼山变108大未线  | 10千伏 | 496 | 485 | 97.78%  | 4  | 252  | 97.78%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.64%  |
| 1743 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变211苏园乙线 | 10千伏 | 440 | 311 | 70.68%  | 0  | 0    | 70.68%  | 710  | 710  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.79%  |
| 1744 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变102公路线  | 10千伏 | 533 | 402 | 75.38%  | 0  | 0    | 75.38%  | 427  | 427  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.10% |
| 1745 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变105田屯甲线 | 10千伏 | 400 | 110 | 27.50%  | 0  | 0    | 27.50%  | 3637 | 3637 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.09% |
| 1746 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变211曲屯线  | 10千伏 | 597 | 207 | 34.66%  | 0  | 0    | 34.66%  | 4691 | 4691 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.35% |
| 1747 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 万家岭66kV变电站 | 万家岭变102盖店线 | 10千伏 | 304 | 204 | 66.94%  | 0  | 0    | 66.94%  | 688  | 688  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.14% |
| 1748 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变101平岛线  | 10千伏 | 501 | 198 | 39.50%  | 0  | 0    | 39.50%  | 3267 | 3267 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.23% |
| 1749 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变103元西线  | 10千伏 | 400 | 83  | 20.63%  | 0  | 0    | 20.63%  | 4114 | 4114 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.05% |
| 1750 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变101城内线  | 10千伏 | 491 | 591 | 120.44% | 12 | 1325 | 120.44% | 0    | 0    | 2024.12.17 | 是 | 2026年底 | 2.36%  |
| 1751 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变112鸿发线  | 10千伏 | 267 | 204 | 76.31%  | 0  | 0    | 76.31%  | 170  | 170  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.73%  |
| 1752 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变103大河线  | 10千伏 | 350 | 116 | 33.14%  | 0  | 0    | 33.14%  | 2840 | 2840 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.83%  |
| 1753 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变103铁西线  | 10千伏 | 600 | 158 | 26.33%  | 0  | 0    | 26.33%  | 5577 | 5577 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.34%  |
| 1754 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站  | 望山变203望城线  | 10千伏 | 400 | 36  | 8.93%   | 0  | 0    | 8.93%   | 4924 | 4924 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.20% |
| 1755 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站  | 望山变212风源线  | 10千伏 | 427 | 91  | 21.33%  | 0  | 0    | 21.33%  | 4336 | 4336 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.03% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1756 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变107万达甲线  | 10千伏 | 448 | 102 | 22.77% | 0 | 0   | 22.77% | 3181 | 3181 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.29% |
| 1757 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 迟家66kV变电站  | 迟家变102闫店线   | 10千伏 | 480 | 440 | 91.67% | 4 | 121 | 91.67% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 1758 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变203岳山线   | 10千伏 | 491 | 453 | 92.32% | 3 | 53  | 92.32% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 1759 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变102国际城甲线 | 10千伏 | 400 | 38  | 9.50%  | 0 | 0   | 9.50%  | 4884 | 4884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 1760 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 万家岭66kV变电站 | 万家岭变202矿业线  | 10千伏 | 400 | 94  | 23.38% | 0 | 0   | 23.38% | 3923 | 3923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 1761 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变102园新甲线  | 10千伏 | 448 | 126 | 28.13% | 0 | 0   | 28.13% | 4025 | 4025 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 1762 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变208橡胶线   | 10千伏 | 480 | 277 | 57.71% | 0 | 0   | 57.71% | 1223 | 1223 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1763 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变209长城乙线  | 10千伏 | 299 | 139 | 46.53% | 0 | 0   | 46.53% | 1731 | 1731 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 1764 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变101瓦东线   | 10千伏 | 280 | 99  | 35.36% | 0 | 0   | 35.36% | 2165 | 2165 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 1765 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变113永联线   | 10千伏 | 267 | 143 | 53.62% | 0 | 0   | 53.62% | 1218 | 1218 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 1766 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变202国际城乙线 | 10千伏 | 533 | 44  | 8.25%  | 0 | 0   | 8.25%  | 6627 | 6627 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 1767 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变106龙庄线   | 10千伏 | 533 | 215 | 40.22% | 0 | 0   | 40.22% | 3674 | 3674 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 1768 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变104广场线   | 10千伏 | 600 | 341 | 56.83% | 0 | 0   | 56.83% | 2407 | 2407 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 1769 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 榆房66kV变电站  | 榆房变205城山乙线  | 10千伏 | 427 | 295 | 69.14% | 0 | 0   | 69.14% | 803  | 803  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.16% |
| 1770 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西王66kV变电站  | 西王变103赵铝线   | 10千伏 | 400 | 275 | 68.75% | 0 | 0   | 68.75% | 779  | 779  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 1771 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西王66kV变电站  | 西王变201金雕线   | 10千伏 | 800 | 308 | 38.50% | 0 | 0   | 38.50% | 5750 | 5750 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 1772 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变105新铝线   | 10千伏 | 448 | 194 | 43.30% | 0 | 0   | 43.30% | 2847 | 2847 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.13% |
| 1773 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变202泉水线   | 10千伏 | 448 | 154 | 34.38% | 0 | 0   | 34.38% | 3540 | 3540 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.36% |
| 1774 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变209生润线   | 10千伏 | 533 | 53  | 9.94%  | 0 | 0   | 9.94%  | 6467 | 6467 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 1775 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变203高新乙线  | 10千伏 | 448 | 8   | 1.84%  | 0 | 0   | 1.84%  | 6065 | 6065 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.52% |

|      |              |            |            |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1776 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 老虎屯66kV变电站 | 老虎屯变101杨家线 | 10千伏 | 320 | 76  | 23.75%  | 0 | 0   | 23.75%  | 3118 | 3118 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 1777 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变108商业线  | 10千伏 | 533 | 185 | 34.69%  | 0 | 0   | 34.69%  | 4185 | 4185 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09% |
| 1778 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李官66kV变电站  | 李官变103华铜线  | 10千伏 | 304 | 337 | 110.86% | 5 | 341 | 110.86% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 1779 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 雅化屯66kV变电站 | 雅化变101兰店线  | 10千伏 | 320 | 175 | 54.69%  | 0 | 0   | 54.69%  | 1403 | 1403 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 1780 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变210汽贸线  | 10千伏 | 440 | 351 | 79.77%  | 0 | 0   | 79.77%  | 17   | 17   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 1781 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变204园家线  | 10千伏 | 597 | 68  | 11.38%  | 0 | 0   | 11.38%  | 7098 | 7098 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.74% |
| 1782 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新农66kV变电站  | 新农变202单家线  | 10千伏 | 267 | 74  | 27.75%  | 0 | 0   | 27.75%  | 2414 | 2414 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 1783 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 许屯66kV变电站  | 许屯变201龙门线  | 10千伏 | 363 | 154 | 42.47%  | 0 | 0   | 42.47%  | 2357 | 2357 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1784 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变212双岔线  | 10千伏 | 448 | 286 | 63.84%  | 0 | 0   | 63.84%  | 1254 | 1254 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.99% |
| 1785 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变201丰龙乙线 | 10千伏 | 448 | 81  | 18.08%  | 0 | 0   | 18.08%  | 4805 | 4805 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 1786 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 老虎屯66kV变电站 | 老虎屯变201大商线 | 10千伏 | 533 | 104 | 19.50%  | 0 | 0   | 19.50%  | 5589 | 5589 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 1787 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变210鸿本线  | 10千伏 | 448 | 83  | 18.42%  | 0 | 0   | 18.42%  | 4779 | 4779 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.22% |
| 1788 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 罗屯66kV变电站  | 罗屯变127农电线  | 10千伏 | 240 | 94  | 38.96%  | 0 | 0   | 38.96%  | 1706 | 1706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.06% |
| 1789 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 永宁66kV变电站  | 永宁变211永宁线  | 10千伏 | 309 | 160 | 51.56%  | 0 | 0   | 51.56%  | 1524 | 1524 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 1790 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 雅化屯66kV变电站 | 雅化变205重工线  | 10千伏 | 533 | 13  | 2.44%   | 0 | 0   | 2.44%   | 7164 | 7164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.99% |
| 1791 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变201世纪线  | 10千伏 | 597 | 276 | 46.23%  | 0 | 0   | 46.23%  | 3492 | 3492 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.32% |
| 1792 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变201深蓝乙线 | 10千伏 | 400 | 176 | 44.00%  | 0 | 0   | 44.00%  | 2494 | 2494 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.07% |
| 1793 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变101深蓝甲线 | 10千伏 | 533 | 308 | 57.75%  | 0 | 0   | 57.75%  | 2055 | 2055 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 1794 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 松树220kV变电站 | 松树变116机床线  | 10千伏 | 150 | 47  | 31.33%  | 0 | 0   | 31.33%  | 1264 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 1795 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变207祝联线  | 10千伏 | 600 | 275 | 45.83%  | 0 | 0   | 45.83%  | 3551 | 3551 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |

|      |              |           |            |      |     |     |         |    |      |         |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|-----------|------------|------|-----|-----|---------|----|------|---------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1796 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 泡崖66kV变电站 | 泡崖变102桥子线  | 10千伏 | 320 | 276 | 86.25%  | 12 | 1404 | 86.25%  | 0    | 0    | 2025.04.07 | 是 | 2026年底 | 2.03%  |
| 1797 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站 | 祝华变211祝南线  | 10千伏 | 600 | 429 | 71.50%  | 0  | 0    | 71.50%  | 383  | 383  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.28%  |
| 1798 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 平房66kV变电站 | 平房变201水泥线  | 10千伏 | 448 | 190 | 42.41%  | 0  | 0    | 42.41%  | 2917 | 2917 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.86% |
| 1799 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新农66kV变电站 | 新农变201新复乙线 | 10千伏 | 267 | 357 | 133.86% | 1  | 15   | 133.86% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.78% |
| 1800 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站 | 苏家变201晶元线  | 10千伏 | 440 | 5   | 1.14%   | 0  | 0    | 1.14%   | 6010 | 6010 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.16%  |
| 1801 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站 | 西郊变108抱龙线  | 10千伏 | 480 | 234 | 48.75%  | 0  | 0    | 48.75%  | 2598 | 2598 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.32%  |
| 1802 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 罗屯66kV变电站 | 罗屯变123许屯线  | 10千伏 | 400 | 429 | 107.25% | 3  | 241  | 107.25% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.77% |
| 1803 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站 | 苏家变208商贸线  | 10千伏 | 440 | 97  | 22.05%  | 0  | 0    | 22.05%  | 4417 | 4417 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.67%  |
| 1804 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站 | 西郊变105长城甲线 | 10千伏 | 300 | 118 | 39.33%  | 0  | 0    | 39.33%  | 2113 | 2113 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.71% |
| 1805 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站 | 西郊变210石油线  | 10千伏 | 597 | 291 | 48.72%  | 0  | 0    | 48.72%  | 3237 | 3237 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.24% |
| 1806 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 迟家66kV变电站 | 迟家变105东楼线  | 10千伏 | 405 | 55  | 13.58%  | 0  | 0    | 13.58%  | 4659 | 4659 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.99%  |
| 1807 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 驼山66kV变电站 | 驼山变104西杨线  | 10千伏 | 432 | 54  | 12.50%  | 0  | 0    | 12.50%  | 5051 | 5051 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.05% |
| 1808 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站 | 园区变101丰龙甲线 | 10千伏 | 448 | 62  | 13.84%  | 0  | 0    | 13.84%  | 5134 | 5134 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.62%  |
| 1809 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站 | 新华变202尹屯线  | 10千伏 | 448 | 413 | 92.19%  | 2  | 43   | 92.19%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.75%  |
| 1810 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站 | 王家变205德阳乙线 | 10千伏 | 600 | 0   | 0.00%   | 0  | 0    | 0.00%   | 8314 | 8314 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.08%  |
| 1811 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 望山66kV变电站 | 望山变205港湾乙线 | 10千伏 | 400 | 147 | 36.75%  | 0  | 0    | 36.75%  | 2996 | 2996 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.49% |
| 1812 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新农66kV变电站 | 新农变102新杨线  | 10千伏 | 267 | 245 | 91.86%  | 0  | 0    | 91.86%  | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.54%  |
| 1813 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站 | 西郊变109西区甲线 | 10千伏 | 400 | 88  | 22.00%  | 0  | 0    | 22.00%  | 4018 | 4018 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.96% |
| 1814 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 柏屯66kV变电站 | 柏屯变206将军乙线 | 10千伏 | 427 | 28  | 6.44%   | 0  | 0    | 6.44%   | 5436 | 5436 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.43% |
| 1815 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站 | 岗店变102翰林线  | 10千伏 | 597 | 356 | 59.60%  | 0  | 0    | 59.60%  | 2110 | 2110 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.52%  |

|      |              |            |            |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1816 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 柏屯66kV变电站  | 柏屯变204北海线  | 10千伏 | 267 | 110 | 41.20% | 0 | 0   | 41.20% | 1164 | 1164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.80% |
| 1817 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西王66kV变电站  | 西王变202成达线  | 10千伏 | 600 | 28  | 4.58%  | 0 | 0   | 4.58%  | 7837 | 7837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 1818 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变206龙水线  | 10千伏 | 500 | 83  | 16.50% | 0 | 0   | 16.50% | 5499 | 5499 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 1819 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变202二水线  | 10千伏 | 320 | 33  | 10.31% | 0 | 0   | 10.31% | 3862 | 3862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.09% |
| 1820 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 三台子66kV变电站 | 三台子变113胜利线 | 10千伏 | 300 | 85  | 28.33% | 0 | 0   | 28.33% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 1821 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变107祝华线  | 10千伏 | 597 | 253 | 42.36% | 0 | 0   | 42.36% | 3894 | 3894 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.00% |
| 1822 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 迟家66kV变电站  | 迟家变205中佳线  | 10千伏 | 400 | 165 | 41.25% | 0 | 0   | 41.25% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 1823 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变207苏岗乙线 | 10千伏 | 440 | 8   | 1.82%  | 0 | 0   | 1.82%  | 5958 | 5958 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 1824 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西王66kV变电站  | 西王变102姜店线  | 10千伏 | 496 | 275 | 55.44% | 0 | 0   | 55.44% | 2110 | 2110 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 1825 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变109兴工甲线 | 10千伏 | 448 | 110 | 24.55% | 0 | 0   | 24.55% | 4302 | 4302 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 1826 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变104天歌线  | 10千伏 | 448 | 181 | 40.40% | 0 | 0   | 40.40% | 3073 | 3073 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.85% |
| 1827 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李店66kV变电站  | 李店变110李北线  | 10千伏 | 427 | 251 | 58.83% | 0 | 0   | 58.83% | 1565 | 1565 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.53% |
| 1828 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变206云山线  | 10千伏 | 600 | 99  | 16.50% | 0 | 0   | 16.50% | 6599 | 6599 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 1829 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李店66kV变电站  | 李店变101李东线  | 10千伏 | 405 | 354 | 87.34% | 5 | 325 | 87.34% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 1830 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站  | 岗店变112西林线  | 10千伏 | 533 | 230 | 43.13% | 0 | 0   | 43.13% | 3406 | 3406 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 1831 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变103园达线  | 10千伏 | 800 | 366 | 45.75% | 0 | 0   | 45.75% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 1832 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变206如日线  | 10千伏 | 440 | 415 | 94.32% | 4 | 256 | 94.32% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 1833 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 平房66kV变电站  | 平房变202九龙线  | 10千伏 | 300 | 24  | 8.00%  | 0 | 0   | 8.00%  | 3741 | 3741 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 1834 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 祝华66kV变电站  | 祝华变109华丰甲线 | 10千伏 | 597 | 132 | 22.11% | 0 | 0   | 22.11% | 5986 | 5986 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 1835 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变103阀门线  | 10千伏 | 480 | 216 | 45.00% | 0 | 0   | 45.00% | 2910 | 2910 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.13% |



|      |              |            |            |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1836 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 新华66kV变电站  | 新华变201红旗线  | 10千伏 | 448 | 364 | 81.25%  | 2 | 76  | 81.25%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |
| 1837 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变106昌盛线  | 10千伏 | 300 | 158 | 52.67%  | 0 | 0   | 52.67%  | 1420 | 1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 1838 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变112西华甲线 | 10千伏 | 400 | 168 | 42.00%  | 0 | 0   | 42.00%  | 2318 | 2318 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.23% |
| 1839 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变101础明线  | 10千伏 | 448 | 517 | 115.40% | 9 | 754 | 115.40% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.01% |
| 1840 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 迟家66kV变电站  | 迟家变202和平线  | 10千伏 | 304 | 176 | 57.89%  | 0 | 0   | 57.89%  | 1164 | 1164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 1841 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 迟家66kV变电站  | 迟家变203杨店线  | 10千伏 | 400 | 204 | 50.88%  | 0 | 0   | 50.88%  | 2018 | 2018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.87% |
| 1842 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变102金海线  | 10千伏 | 600 | 405 | 67.50%  | 0 | 0   | 67.50%  | 1299 | 1299 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 1843 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 平房66kV变电站  | 平房变203李店线  | 10千伏 | 260 | 150 | 57.69%  | 0 | 0   | 57.69%  | 1005 | 1005 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1844 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变201元瓦线  | 10千伏 | 400 | 143 | 35.75%  | 0 | 0   | 35.75%  | 3066 | 3066 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 1845 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 柏屯66kV变电站  | 柏屯变106将军甲线 | 10千伏 | 427 | 83  | 19.33%  | 0 | 0   | 19.33%  | 4483 | 4483 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 1846 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李官66kV变电站  | 李官变201李矿线  | 10千伏 | 480 | 307 | 63.96%  | 0 | 0   | 63.96%  | 1334 | 1334 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.47% |
| 1847 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变104瓦床线  | 10千伏 | 560 | 452 | 80.71%  | 2 | 42  | 80.71%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 1848 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 瓦东66kV变电站  | 瓦东变105炭矿线  | 10千伏 | 560 | 193 | 34.46%  | 0 | 0   | 34.46%  | 4417 | 4417 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 1849 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 三台子66kV变电站 | 三台子变114台水线 | 10千伏 | 200 | 89  | 44.50%  | 0 | 0   | 44.50%  | 1230 | 1230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.50% |
| 1850 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 驼山66kV变电站  | 驼山变103东岗线  | 10千伏 | 400 | 73  | 18.25%  | 0 | 0   | 18.25%  | 4278 | 4278 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.52% |
| 1851 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 雅化屯66kV变电站 | 雅化变206外联线  | 10千伏 | 533 | 157 | 29.44%  | 0 | 0   | 29.44%  | 4671 | 4671 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 1852 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西虎66kV变电站  | 西虎变201西驼线  | 10千伏 | 427 | 92  | 21.56%  | 0 | 0   | 21.56%  | 4319 | 4319 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1853 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西王66kV变电站  | 西王变101田屯线  | 10千伏 | 240 | 132 | 55.00%  | 0 | 0   | 55.00%  | 1039 | 1039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 1854 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 三台子66kV变电站 | 三台子变111三台线 | 10千伏 | 496 | 200 | 40.32%  | 0 | 0   | 40.32%  | 3409 | 3409 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 1855 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变104工业线  | 10千伏 | 400 | 369 | 92.13%  | 0 | 0   | 92.13%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |    |     |        |      |      |            |   |        |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|-----|--------|------|------|------------|---|--------|--------|
| 1856 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 西郊66kV变电站  | 西郊变110八三线   | 10千伏 | 600 | 231 | 38.50% | 0  | 0   | 38.50% | 4313 | 4313 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.25% |
| 1857 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 驼山66kV变电站  | 驼山变102驼东线   | 10千伏 | 320 | 175 | 54.69% | 0  | 0   | 54.69% | 1403 | 1403 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.97%  |
| 1858 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 岗店66kV变电站  | 岗店变201阳光线   | 10千伏 | 533 | 316 | 59.25% | 0  | 0   | 59.25% | 1916 | 1916 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.12% |
| 1859 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 仙浴湾66kV变电站 | 仙浴湾变106杨街线  | 10千伏 | 320 | 127 | 39.69% | 0  | 0   | 39.69% | 2234 | 2234 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.42%  |
| 1860 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 松树220kV变电站 | 松树变114水库线   | 10千伏 | 299 | 208 | 69.64% | 0  | 0   | 69.64% | 536  | 536  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.62% |
| 1861 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 园区66kV变电站  | 园区变203园新乙线  | 10千伏 | 448 | 310 | 69.20% | 0  | 0   | 69.20% | 838  | 838  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.74% |
| 1862 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 古城66kV变电站  | 古城变102农场线   | 10千伏 | 320 | 278 | 86.88% | 11 | 945 | 86.88% | 0    | 0    | 2025.05.15 | 是 | 2026年底 | 2.79%  |
| 1863 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 万家岭66kV变电站 | 万家岭变201北瓦线  | 10千伏 | 304 | 165 | 54.28% | 0  | 0   | 54.28% | 1354 | 1354 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.62% |
| 1864 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 李官66kV变电站  | 李官变101李官线   | 10千伏 | 400 | 216 | 54.00% | 0  | 0   | 54.00% | 1801 | 1801 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.70% |
| 1865 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 谢屯66kV变电站  | 谢屯变201谢五线   | 10千伏 | 533 | 281 | 52.60% | 0  | 0   | 52.60% | 2531 | 2531 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.41%  |
| 1866 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 盘地66kV变电站  | 盘地变203元东线   | 10千伏 | 400 | 220 | 55.00% | 0  | 0   | 55.00% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.62% |
| 1867 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 王家66kV变电站  | 王家变107瓦西线   | 10千伏 | 400 | 88  | 22.00% | 0  | 0   | 22.00% | 4018 | 4018 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 2.07%  |
| 1868 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变105理工线   | 10千伏 | 448 | 349 | 77.90% | 0  | 0   | 77.90% | 163  | 163  | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.86%  |
| 1869 | 国网大连市瓦房店供电分公 | 苏家66kV变电站  | 苏家变212瑞谷线   | 10千伏 | 440 | 379 | 86.14% | 6  | 324 | 86.14% | 0    | 0    | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -1.40% |
| 1881 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 凤鸣岛66kV变电站 | 凤鸣岛变101再生线  | 10千伏 | 405 | 191 | 47.18% | 0  | 0   | 47.18% | 1484 | 1484 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.76%  |
| 1890 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 凤鸣岛66kV变电站 | 凤鸣岛变102后亮甲线 | 10千伏 | 800 | 249 | 31.10% | 0  | 0   | 31.10% | 6776 | 6776 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.87% |
| 1919 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 凤鸣岛66kV变电站 | 凤鸣岛变202鼎际线  | 10千伏 | 405 | 256 | 63.16% | 0  | 0   | 63.16% | 1182 | 1182 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 1.64%  |
| 1928 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 凤鸣岛66kV变电站 | 凤鸣岛变203众智线  | 10千伏 | 426 | 12  | 2.90%  | 0  | 0   | 2.90%  | 5689 | 5689 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -2.45% |
| 1885 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 横山66kV变电站  | 横山变113水泥线   | 10千伏 | 448 | 4   | 0.83%  | 0  | 0   | 0.83%  | 6143 | 6143 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | 0.85%  |
| 1887 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 横山66kV变电站  | 横山变112海港区线  | 10千伏 | 320 | 192 | 60.07% | 0  | 0   | 60.07% | 1104 | 1104 | 未进入负面清单    | 否 | 无      | -0.61% |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1937 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 横山66kV变电站  | 横山变111山里线   | 10千伏 | 400 | 270 | 67.59% | 0 | 0 | 67.59% | 860  | 860  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.19% |
| 1870 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变101蓝湾甲线 | 10千伏 | 533 | 75  | 14.07% | 0 | 0 | 14.07% | 6090 | 6090 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 1875 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变104新谢线  | 10千伏 | 320 | 189 | 59.11% | 0 | 0 | 59.11% | 1158 | 1158 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 1876 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变102龙王线  | 10千伏 | 200 | 132 | 65.79% | 0 | 0 | 65.79% | 492  | 492  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 1877 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变201蓝湾乙线 | 10千伏 | 533 | 82  | 15.42% | 0 | 0 | 15.42% | 5965 | 5965 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 1878 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变202凤鸣线  | 10千伏 | 267 | 104 | 38.94% | 0 | 0 | 38.94% | 1897 | 1897 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 1883 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变105安民甲线 | 10千伏 | 533 | 6   | 1.08%  | 0 | 0 | 1.08%  | 7290 | 7290 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.02% |
| 1886 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变103联龙甲线 | 10千伏 | 320 | 167 | 52.04% | 0 | 0 | 52.04% | 730  | 730  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 1917 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变203联龙乙线 | 10千伏 | 320 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 4434 | 4434 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.60% |
| 1938 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 骆驼岛66kV变电站 | 骆驼岛变205安民乙线 | 10千伏 | 533 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 6139 | 6139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 1896 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 世耀66kV变电站  | 世耀变101塔世甲线  | 20千伏 | 533 | 19  | 3.47%  | 0 | 0 | 3.47%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 1904 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 世耀66kV变电站  | 世耀变201塔世乙线  | 20千伏 | 533 | 28  | 5.30%  | 0 | 0 | 5.30%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 1911 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 世耀66kV变电站  | 世耀变102世南线   | 20千伏 | 533 | 1   | 0.10%  | 0 | 0 | 0.10%  | 7381 | 7381 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.86% |
| 1929 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 世耀66kV变电站  | 世耀变202世安线   | 20千伏 | 533 | 28  | 5.30%  | 0 | 0 | 5.30%  | 6900 | 6900 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 1872 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变112大阳线   | 20千伏 | 800 | 214 | 26.73% | 0 | 0 | 26.73% | 7381 | 7381 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 1880 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变102长岭甲线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 1888 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变204中林线   | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.32% |
| 1891 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变111浦项线   | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 1892 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变109日酸线   | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 1893 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站  | 塔山变107南沟线   | 20千伏 | 533 | 169 | 31.71% | 0 | 0 | 31.71% | 4460 | 4460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.73% |

|      |              |           |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|-----------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1894 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站 | 塔山变203化工线  | 20千伏 | 533 | 169 | 31.71% | 0 | 0 | 31.71% | 4460 | 4460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 1915 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站 | 塔山变202长岭乙线 | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 1925 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站 | 塔山变103精细线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.98% |
| 1932 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站 | 塔山变207塔兴线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 1933 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 塔山66kV变电站 | 塔山变211圣安线  | 20千伏 | 533 | 169 | 31.71% | 0 | 0 | 31.71% | 4460 | 4460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 1871 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变104金字甲线 | 20千伏 | 533 | 34  | 6.36%  | 0 | 0 | 6.36%  | 6802 | 6802 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 1873 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变108东方线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 1882 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变106海郡甲线 | 20千伏 | 533 | 13  | 2.41%  | 0 | 0 | 2.41%  | 7167 | 7167 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 1889 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变210盛达线  | 20千伏 | 533 | 28  | 5.30%  | 0 | 0 | 5.30%  | 6900 | 6900 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.89% |
| 1895 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变212铭岛线  | 20千伏 | 533 | 24  | 4.53%  | 0 | 0 | 4.53%  | 6971 | 6971 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 1897 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变102龙泉甲线 | 20千伏 | 533 | 370 | 69.30% | 0 | 0 | 69.30% | 989  | 989  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 1898 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变105新岛线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.95% |
| 1899 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变107金滨甲线 | 20千伏 | 533 | 30  | 5.69%  | 0 | 0 | 5.69%  | 6864 | 6864 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 1900 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变205新翠线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 1901 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变202兰亭线  | 20千伏 | 533 | 28  | 5.30%  | 0 | 0 | 5.30%  | 6900 | 6900 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01% |
| 1903 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变206海郡乙线 | 20千伏 | 533 | 370 | 69.30% | 0 | 0 | 69.30% | 989  | 989  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 1909 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变207金滨乙线 | 20千伏 | 533 | 19  | 3.47%  | 0 | 0 | 3.47%  | 7069 | 7069 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.77% |
| 1916 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变101下新线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1921 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变103盛达线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.63% |
| 1923 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站 | 下堡变204龙泉乙线 | 20千伏 | 533 | 27  | 5.01%  | 0 | 0 | 5.01%  | 6926 | 6926 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |

|      |              |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1924 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站  | 下堡变203金字乙线 | 20千伏 | 533 | 6   | 1.06%  | 0 | 0 | 1.06%  | 7291 | 7291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.40% |
| 1934 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站  | 下堡变109依云线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 1935 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站  | 下堡变209伴山线  | 20千伏 | 533 | 30  | 5.69%  | 0 | 0 | 5.69%  | 6864 | 6864 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 1936 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站  | 下堡变201兴港线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.84% |
| 1939 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 下堡66kV变电站  | 下堡变208凯丽线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1874 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变107园区线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 1884 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变103兴艺线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 1902 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变201鸿达线  | 20千伏 | 533 | 370 | 69.30% | 0 | 0 | 69.30% | 989  | 989  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.55% |
| 1905 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变102兴工线  | 20千伏 | 800 | 124 | 15.55% | 0 | 0 | 15.55% | 8930 | 8930 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 1906 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变111长山线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.23% |
| 1907 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变112兴旺线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 1908 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变101中水线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 1910 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变203桃园线  | 20千伏 | 533 | 124 | 23.32% | 0 | 0 | 23.32% | 5235 | 5235 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 1912 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变202新研线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 1913 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变104英昌线  | 20千伏 | 533 | 128 | 24.00% | 0 | 0 | 24.00% | 5173 | 5173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.44% |
| 1914 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变109科研线  | 20千伏 | 533 | 6   | 1.06%  | 0 | 0 | 1.06%  | 7291 | 7291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 1926 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变105韩园线  | 20千伏 | 800 | 128 | 16.00% | 0 | 0 | 16.00% | 8868 | 8868 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 1927 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 兴源66kV变电站  | 兴源变106宝岛线  | 20千伏 | 533 | 169 | 31.71% | 0 | 0 | 31.71% | 4460 | 4460 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 1879 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变203船厂线 | 10千伏 | 300 | 208 | 69.22% | 0 | 0 | 69.22% | 560  | 560  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 1918 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变202兴岛线 | 10千伏 | 300 | 65  | 21.59% | 0 | 0 | 21.59% | 3035 | 3035 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.16%  |

|      |              |            |             |      |     |     |        |   |    |        |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1920 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变101何屯线  | 10千伏 | 300 | 247 | 82.24% | 0 | 0  | 82.24% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 1922 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变103三堂线  | 10千伏 | 152 | 76  | 50.05% | 0 | 0  | 50.05% | 789  | 789  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.71% |
| 1930 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变201张屯线  | 10千伏 | 368 | 332 | 90.22% | 3 | 15 | 90.22% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 1931 | 国网大连市长兴岛临港工业 | 长兴岛66kV变电站 | 长兴岛变102横山线  | 10千伏 | 300 | 122 | 40.78% | 0 | 0  | 40.78% | 2038 | 2038 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.07% |
| 1940 | 沙河口供电分公司     | 马栏66kV变电站  | 马栏变104马西线   | 10千伏 | 427 | 167 | 39.03% | 0 | 0  | 39.03% | 3030 | 3030 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 1941 | 沙河口供电分公司     | 香周路66kV变电站 | 香周路变206工人村线 | 10千伏 | 480 | 165 | 34.38% | 0 | 0  | 34.38% | 3793 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 1942 | 沙河口供电分公司     | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变103西山线  | 10千伏 | 400 | 314 | 78.50% | 0 | 0  | 78.50% | 104  | 104  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.76% |
| 1943 | 沙河口供电分公司     | 马栏66kV变电站  | 马栏变103马程线   | 10千伏 | 427 | 244 | 57.19% | 0 | 0  | 57.19% | 1687 | 1687 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1944 | 沙河口供电分公司     | 马栏66kV变电站  | 马栏变204天盛线   | 10千伏 | 480 | 213 | 44.46% | 0 | 0  | 44.46% | 2955 | 2955 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 1945 | 沙河口供电分公司     | 长兴66kV变电站  | 长兴变401和泰乙线  | 10千伏 | 373 | 30  | 7.96%  | 0 | 0  | 7.96%  | 4654 | 4654 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.02% |
| 1946 | 沙河口供电分公司     | 长兴66kV变电站  | 长兴变206和泰甲线  | 10千伏 | 373 | 30  | 8.11%  | 0 | 0  | 8.11%  | 4644 | 4644 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 1947 | 沙河口供电分公司     | 东北路66kV变电站 | 东北路变204东胜线  | 10千伏 | 400 | 210 | 52.53% | 0 | 0  | 52.53% | 1903 | 1903 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.77% |
| 1948 | 沙河口供电分公司     | 桃山66kV变电站  | 桃山变208桃山线   | 10千伏 | 400 | 167 | 41.66% | 0 | 0  | 41.66% | 2656 | 2656 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1949 | 沙河口供电分公司     | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变210飞通线  | 10千伏 | 600 | 184 | 30.62% | 0 | 0  | 30.62% | 2502 | 2502 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 1950 | 沙河口供电分公司     | 长兴66kV变电站  | 长兴变302民政乙线  | 10千伏 | 600 | 195 | 32.45% | 0 | 0  | 32.45% | 4941 | 4941 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 1951 | 沙河口供电分公司     | 长兴66kV变电站  | 长兴变113公园线   | 10千伏 | 400 | 163 | 40.70% | 0 | 0  | 40.70% | 2723 | 2723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 1952 | 沙河口供电分公司     | 兴工66kV变电站  | 兴工变133沙河口线  | 10千伏 | 400 | 238 | 59.54% | 0 | 0  | 59.54% | 1418 | 1418 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.10% |
| 1953 | 沙河口供电分公司     | 香周路66kV变电站 | 香周路变104北海线  | 10千伏 | 480 | 213 | 44.46% | 0 | 0  | 44.46% | 2640 | 2640 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 1954 | 沙河口供电分公司     | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变305国宝乙线 | 10千伏 | 400 | 245 | 61.33% | 0 | 0  | 61.33% | 1294 | 1294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.61% |
| 1955 | 沙河口供电分公司     | 三元66kV变电站  | 三元变201体育场线  | 10千伏 | 640 | 362 | 56.63% | 0 | 0  | 56.63% | 2590 | 2590 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.68%  |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1956 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变106东联线  | 10千伏 | 600 | 14  | 2.29%  | 0 | 0 | 2.29%  | 8075 | 8075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 1957 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变123柴油机线  | 10千伏 | 480 | 32  | 6.65%  | 0 | 0 | 6.65%  | 6098 | 6098 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.62% |
| 1958 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变111云麓乙线  | 10千伏 | 600 | 29  | 4.77%  | 0 | 0 | 4.77%  | 7818 | 7818 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 1959 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变102大华线   | 10千伏 | 480 | 98  | 20.51% | 0 | 0 | 20.51% | 4946 | 4946 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 1960 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变205希望线  | 10千伏 | 400 | 315 | 78.65% | 0 | 0 | 78.65% | 94   | 94   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1961 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变102中龙线  | 10千伏 | 540 | 283 | 52.35% | 0 | 0 | 52.35% | 2586 | 2586 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 1962 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变105柳河线  | 10千伏 | 420 | 187 | 44.52% | 0 | 0 | 44.52% | 2581 | 2581 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 1963 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变104中盛线  | 10千伏 | 533 | 62  | 11.66% | 0 | 0 | 11.66% | 6309 | 6309 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.09% |
| 1964 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变201敦煌线  | 10千伏 | 400 | 193 | 48.13% | 0 | 0 | 48.13% | 2208 | 2208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 1965 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变114莲花乙线 | 10千伏 | 536 | 50  | 9.24%  | 0 | 0 | 9.24%  | 6569 | 6569 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 1966 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变204沙龙线  | 10千伏 | 400 | 303 | 75.63% | 0 | 0 | 75.63% | 303  | 303  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.34% |
| 1967 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变113长春甲线 | 10千伏 | 533 | 139 | 26.00% | 0 | 0 | 26.00% | 4985 | 4985 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 1968 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变211星华线  | 10千伏 | 520 | 191 | 36.81% | 0 | 0 | 36.81% | 3890 | 3890 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 1969 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变404恒隆线  | 10千伏 | 600 | 8   | 1.38%  | 0 | 0 | 1.38%  | 8171 | 8171 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 1970 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变108网络甲线  | 10千伏 | 600 | 143 | 23.83% | 0 | 0 | 23.83% | 5837 | 5837 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1971 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变112凌北线   | 10千伏 | 533 | 64  | 12.07% | 0 | 0 | 12.07% | 6271 | 6271 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 1972 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变201福源线  | 10千伏 | 540 | 175 | 32.49% | 0 | 0 | 32.49% | 4443 | 4443 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 1973 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变101广电线   | 10千伏 | 640 | 122 | 19.08% | 0 | 0 | 19.08% | 6753 | 6753 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 1974 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变204新体甲线 | 10千伏 | 400 | 97  | 24.20% | 0 | 0 | 24.20% | 3866 | 3866 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.62% |
| 1975 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变206庙北线   | 10千伏 | 373 | 72  | 19.17% | 0 | 0 | 19.17% | 3930 | 3930 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.39% |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1976 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变304新体乙线 | 10千伏 | 400 | 163 | 40.70% | 0 | 0   | 40.70% | 2723 | 2723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 1977 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变101东安线  | 10千伏 | 480 | 314 | 65.43% | 0 | 0   | 65.43% | 1212 | 1212 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 1978 | 沙河口供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变205同泰线   | 10千伏 | 640 | 132 | 20.63% | 0 | 0   | 20.63% | 6582 | 6582 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 1979 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变124工华线   | 10千伏 | 400 | 112 | 28.05% | 0 | 0   | 28.05% | 3599 | 3599 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1980 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变208侯香线  | 10千伏 | 672 | 105 | 15.63% | 0 | 0   | 15.63% | 7492 | 7492 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 1981 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变208锦华线   | 10千伏 | 600 | 318 | 53.08% | 0 | 0   | 53.08% | 2798 | 2798 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 1982 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变114民政甲线  | 10千伏 | 600 | 198 | 33.00% | 0 | 0   | 33.00% | 4884 | 4884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 1983 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变301新天地乙线 | 10千伏 | 640 | 187 | 29.22% | 0 | 0   | 29.22% | 5629 | 5629 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.60% |
| 1984 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变207庙息线   | 10千伏 | 600 | 96  | 16.04% | 0 | 0   | 16.04% | 6647 | 6647 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1985 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变204罗斯福甲线 | 10千伏 | 640 | 377 | 58.87% | 0 | 0   | 58.87% | 2343 | 2343 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |
| 1986 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变106连叶线  | 10千伏 | 533 | 266 | 49.94% | 0 | 0   | 49.94% | 2145 | 2145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.86% |
| 1987 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变111环球甲线 | 10千伏 | 600 | 133 | 22.09% | 0 | 0   | 22.09% | 6018 | 6018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 1988 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变203学工线  | 10千伏 | 400 | 353 | 88.14% | 4 | 192 | 88.14% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 1989 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变108五中线  | 10千伏 | 400 | 253 | 63.25% | 0 | 0   | 63.25% | 1160 | 1160 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.45% |
| 1990 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变201博亿乙线  | 10千伏 | 560 | 92  | 16.40% | 0 | 0   | 16.40% | 6169 | 6169 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 1991 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变102台山线   | 10千伏 | 480 | 336 | 69.90% | 0 | 0   | 69.90% | 210  | 210  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 1992 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变210民勇线   | 10千伏 | 480 | 180 | 37.58% | 0 | 0   | 37.58% | 3526 | 3526 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.17% |
| 1993 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变122李家村线  | 10千伏 | 560 | 344 | 61.38% | 0 | 0   | 61.38% | 1806 | 1806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 1994 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变110新城线   | 10千伏 | 480 | 125 | 26.13% | 0 | 0   | 26.13% | 4479 | 4479 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.53% |
| 1995 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变101南沙线   | 10千伏 | 480 | 64  | 13.29% | 0 | 0   | 13.29% | 5546 | 5546 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |



|      |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 1996 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变108半岛线  | 10千伏 | 373 | 235 | 62.96% | 0 | 0 | 62.96% | 1101 | 1101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 1997 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变203星台线  | 10千伏 | 533 | 118 | 22.08% | 0 | 0 | 22.08% | 5347 | 5347 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |
| 1998 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变106庙新线   | 10千伏 | 600 | 188 | 31.26% | 0 | 0 | 31.26% | 5065 | 5065 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 1999 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变127万益线   | 10千伏 | 480 | 290 | 60.39% | 0 | 0 | 60.39% | 1631 | 1631 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 2000 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变103海运线   | 10千伏 | 480 | 131 | 27.39% | 0 | 0 | 27.39% | 4374 | 4374 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2001 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变105乐特线   | 10千伏 | 480 | 123 | 25.67% | 0 | 0 | 25.67% | 4517 | 4517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 2002 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变209苏州线  | 10千伏 | 373 | 81  | 21.68% | 0 | 0 | 21.68% | 3768 | 3768 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 2003 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变106泰安线  | 10千伏 | 427 | 145 | 33.88% | 0 | 0 | 33.88% | 3411 | 3411 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.72% |
| 2004 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变202星海乙线  | 10千伏 | 600 | 69  | 11.55% | 0 | 0 | 11.55% | 7113 | 7113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 2005 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变103由家村线  | 10千伏 | 480 | 91  | 19.02% | 0 | 0 | 19.02% | 5070 | 5070 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.55% |
| 2006 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变107长兴甲线  | 10千伏 | 394 | 310 | 78.68% | 0 | 0 | 78.68% | 90   | 90   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 2007 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变102天兴线   | 10千伏 | 640 | 350 | 54.66% | 0 | 0 | 54.66% | 2809 | 2809 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 2008 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变105渤海线   | 10千伏 | 427 | 272 | 63.76% | 0 | 0 | 63.76% | 1201 | 1201 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 2009 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变101北甸线  | 10千伏 | 400 | 310 | 77.50% | 0 | 0 | 77.50% | 173  | 173  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.28% |
| 2010 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变203星城线  | 10千伏 | 533 | 58  | 10.83% | 0 | 0 | 10.83% | 6385 | 6385 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 2011 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变109新光明线 | 10千伏 | 540 | 372 | 68.95% | 0 | 0 | 68.95% | 1033 | 1033 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 2012 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变107杰特线  | 10千伏 | 672 | 171 | 25.45% | 0 | 0 | 25.45% | 6349 | 6349 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.17% |
| 2013 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变202春苑线  | 10千伏 | 400 | 91  | 22.83% | 0 | 0 | 22.83% | 3961 | 3961 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 2014 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变105西南线   | 10千伏 | 480 | 211 | 43.89% | 0 | 0 | 43.89% | 3002 | 3002 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.43% |
| 2015 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变213数码线   | 10千伏 | 533 | 76  | 14.24% | 0 | 0 | 14.24% | 6071 | 6071 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2016 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变102白莲线  | 10千伏 | 608 | 295 | 48.49% | 0 | 0 | 48.49% | 3319 | 3319 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 2017 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变207海月线  | 10千伏 | 373 | 80  | 21.53% | 0 | 0 | 21.53% | 3777 | 3777 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.17% |
| 2018 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变208宏都线  | 10千伏 | 608 | 96  | 15.83% | 0 | 0 | 15.83% | 6757 | 6757 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 2019 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变212百年汇线 | 10千伏 | 533 | 20  | 3.82%  | 0 | 0 | 3.82%  | 7033 | 7033 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 2020 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变201岔沟线  | 10千伏 | 400 | 74  | 18.43% | 0 | 0 | 18.43% | 4266 | 4266 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.34% |
| 2021 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变210鹏程线   | 10千伏 | 480 | 191 | 39.88% | 0 | 0 | 39.88% | 3336 | 3336 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 2022 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变104凌水线   | 10千伏 | 480 | 50  | 10.43% | 0 | 0 | 10.43% | 5784 | 5784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.78% |
| 2023 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变111岭东乙线  | 10千伏 | 533 | 150 | 28.17% | 0 | 0 | 28.17% | 4385 | 4385 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 2024 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变206粮库线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 2025 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变204净园线   | 10千伏 | 480 | 255 | 53.17% | 0 | 0 | 53.17% | 2231 | 2231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.38% |
| 2026 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变302水景线  | 10千伏 | 533 | 304 | 56.96% | 0 | 0 | 56.96% | 867  | 867  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 2027 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变108星化线   | 10千伏 | 400 | 130 | 32.59% | 0 | 0 | 32.59% | 3285 | 3285 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.92% |
| 2028 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变101颐和线   | 10千伏 | 533 | 98  | 18.47% | 0 | 0 | 18.47% | 5680 | 5680 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 2029 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变207农园线   | 10千伏 | 400 | 267 | 66.69% | 0 | 0 | 66.69% | 922  | 922  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 2030 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变204马栏线  | 10千伏 | 400 | 218 | 54.45% | 0 | 0 | 54.45% | 1770 | 1770 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 2031 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变109幸福线   | 10千伏 | 533 | 170 | 31.89% | 0 | 0 | 31.89% | 4441 | 4441 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.94% |
| 2032 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变207益嘉线   | 10千伏 | 672 | 151 | 22.51% | 0 | 0 | 22.51% | 6692 | 6692 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.06% |
| 2033 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变110港湾甲线 | 10千伏 | 640 | 288 | 45.03% | 0 | 0 | 45.03% | 3876 | 3876 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 2034 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变205钢窗线   | 10千伏 | 400 | 50  | 12.38% | 0 | 0 | 12.38% | 4685 | 4685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.32% |
| 2035 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变206桥东线   | 10千伏 | 400 | 278 | 69.44% | 0 | 0 | 69.44% | 732  | 732  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.52%  |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2036 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变104山竹线  | 10千伏 | 533 | 263 | 49.43% | 0 | 0   | 49.43% | 2822 | 2822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 2037 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变131铲车线   | 10千伏 | 400 | 348 | 86.90% | 6 | 384 | 86.90% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 2038 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变402世纪甲线 | 10千伏 | 560 | 18  | 3.24%  | 0 | 0   | 3.24%  | 7445 | 7445 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 2039 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变109杭州线  | 10千伏 | 373 | 140 | 37.60% | 0 | 0   | 37.60% | 2739 | 2739 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 2040 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变106五一线  | 10千伏 | 533 | 135 | 25.38% | 0 | 0   | 25.38% | 5042 | 5042 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 2041 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变203鑫凌甲线  | 10千伏 | 560 | 334 | 59.62% | 0 | 0   | 59.62% | 1977 | 1977 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 2042 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变103香中线  | 10千伏 | 480 | 58  | 12.03% | 0 | 0   | 12.03% | 5651 | 5651 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 2043 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变101世嘉线  | 10千伏 | 533 | 0   | 0.00%  | 0 | 0   | 0.00%  | 7385 | 7385 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 2044 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变105兰亭线  | 10千伏 | 540 | 328 | 60.81% | 0 | 0   | 60.81% | 1795 | 1795 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 2045 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变101书香园线  | 10千伏 | 608 | 237 | 38.90% | 0 | 0   | 38.90% | 4328 | 4328 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 2046 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变110电热线  | 10千伏 | 400 | 83  | 20.76% | 0 | 0   | 20.76% | 4104 | 4104 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.31% |
| 2047 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变205如意线   | 10千伏 | 480 | 425 | 88.57% | 9 | 648 | 88.57% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.08% |
| 2048 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变107物流乙线 | 10千伏 | 533 | 37  | 7.02%  | 0 | 0   | 7.02%  | 6737 | 6737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 2049 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变210港湾乙线 | 10千伏 | 640 | 55  | 8.59%  | 0 | 0   | 8.59%  | 7915 | 7915 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.08% |
| 2050 | 沙河口供电分公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯家沟变110中心线  | 10千伏 | 400 | 289 | 72.19% | 0 | 0   | 72.19% | 541  | 541  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 2051 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变205车家村线 | 10千伏 | 480 | 27  | 5.61%  | 0 | 0   | 5.61%  | 6184 | 6184 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 2052 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变202南昌线  | 10千伏 | 400 | 61  | 15.26% | 0 | 0   | 15.26% | 4485 | 4485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 2053 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变121香炉礁线  | 10千伏 | 560 | 131 | 23.47% | 0 | 0   | 23.47% | 5483 | 5483 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 2054 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变208长春乙线 | 10千伏 | 536 | 209 | 38.99% | 0 | 0   | 38.99% | 3807 | 3807 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 2055 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变126龙畔线   | 10千伏 | 400 | 30  | 7.56%  | 0 | 0   | 7.56%  | 5018 | 5018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.11% |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2056 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变213星浦线  | 10千伏 | 400 | 337 | 84.29% | 9 | 528 | 84.29% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 2057 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变214云海线  | 10千伏 | 480 | 117 | 24.41% | 0 | 0   | 24.41% | 4622 | 4622 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.32% |
| 2058 | 沙河口供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变203万科甲线  | 10千伏 | 480 | 113 | 23.60% | 0 | 0   | 23.60% | 4689 | 4689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.44% |
| 2059 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变113博亿甲线 | 10千伏 | 560 | 137 | 24.46% | 0 | 0   | 24.46% | 5387 | 5387 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.83% |
| 2060 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变202国宝甲线 | 10千伏 | 400 | 204 | 50.88% | 0 | 0   | 50.88% | 2018 | 2018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 2061 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变216沿海乙线 | 10千伏 | 480 | 65  | 13.52% | 0 | 0   | 13.52% | 5527 | 5527 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.48% |
| 2062 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变401环球乙线 | 10千伏 | 600 | 20  | 3.39%  | 0 | 0   | 3.39%  | 7961 | 7961 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 2063 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变111景山线   | 10千伏 | 400 | 211 | 52.66% | 0 | 0   | 52.66% | 1894 | 1894 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 2064 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变110东财线   | 10千伏 | 400 | 140 | 34.93% | 0 | 0   | 34.93% | 3123 | 3123 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.34% |
| 2065 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变303污水乙线 | 10千伏 | 480 | 146 | 30.48% | 0 | 0   | 30.48% | 4117 | 4117 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 2066 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变212南云线  | 10千伏 | 480 | 239 | 49.84% | 0 | 0   | 49.84% | 2507 | 2507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 2067 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变128振工线   | 10千伏 | 400 | 103 | 25.85% | 0 | 0   | 25.85% | 3752 | 3752 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 2068 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变112窦家沟线  | 10千伏 | 400 | 178 | 44.41% | 0 | 0   | 44.41% | 2466 | 2466 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 2069 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变105黑石线   | 10千伏 | 480 | 45  | 9.28%  | 0 | 0   | 9.28%  | 5879 | 5879 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.58% |
| 2070 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变206网络乙线  | 10千伏 | 600 | 50  | 8.34%  | 0 | 0   | 8.34%  | 7447 | 7447 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 2071 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变207圣郡线   | 10千伏 | 600 | 270 | 45.01% | 0 | 0   | 45.01% | 3636 | 3636 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 2072 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变206海州线  | 10千伏 | 373 | 40  | 10.76% | 0 | 0   | 10.76% | 4473 | 4473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 2073 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变210西苑线  | 10千伏 | 405 | 310 | 76.54% | 0 | 0   | 76.54% | 242  | 242  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 2074 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变208远东线  | 10千伏 | 540 | 7   | 1.32%  | 0 | 0   | 1.32%  | 7358 | 7358 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.60% |
| 2075 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变203兰丰线   | 10千伏 | 480 | 180 | 37.47% | 0 | 0   | 37.47% | 3536 | 3536 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2076 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变106马甸线   | 10千伏 | 427 | 112 | 26.28% | 0 | 0 | 26.28% | 3973 | 3973 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 2077 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变112联德线   | 10千伏 | 400 | 85  | 21.18% | 0 | 0 | 21.18% | 4075 | 4075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.97% |
| 2078 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变201新天地甲线 | 10千伏 | 640 | 234 | 36.52% | 0 | 0 | 36.52% | 4819 | 4819 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 2079 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变103锦城线   | 10千伏 | 600 | 216 | 36.03% | 0 | 0 | 36.03% | 4570 | 4570 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |
| 2080 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变209至诚线   | 10千伏 | 480 | 163 | 34.03% | 0 | 0 | 34.03% | 3822 | 3822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 2081 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变202昌平线   | 10千伏 | 426 | 141 | 33.18% | 0 | 0 | 33.18% | 3454 | 3454 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 2082 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变211民权线   | 10千伏 | 600 | 164 | 27.41% | 0 | 0 | 27.41% | 5465 | 5465 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |
| 2083 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变409长兴乙线  | 10千伏 | 427 | 231 | 54.10% | 0 | 0 | 54.10% | 1916 | 1916 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 2084 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变102岭东甲线  | 10千伏 | 400 | 108 | 27.09% | 0 | 0 | 27.09% | 3666 | 3666 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |
| 2085 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变104红凌线   | 10千伏 | 480 | 23  | 4.70%  | 0 | 0 | 4.70%  | 6260 | 6260 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.32% |
| 2086 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变211软件园线  | 10千伏 | 533 | 332 | 62.22% | 0 | 0 | 62.22% | 1641 | 1641 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 2087 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变103沁园甲线  | 10千伏 | 672 | 184 | 27.42% | 0 | 0 | 27.42% | 6120 | 6120 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 2088 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变306莲花甲线 | 10千伏 | 533 | 220 | 41.28% | 0 | 0 | 41.28% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 2089 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变103德源线  | 10千伏 | 533 | 122 | 22.80% | 0 | 0 | 22.80% | 5280 | 5280 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 2090 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变111丽庭线  | 10千伏 | 427 | 129 | 30.14% | 0 | 0 | 30.14% | 3687 | 3687 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 2091 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变203沁园乙线  | 10千伏 | 672 | 9   | 1.39%  | 0 | 0 | 1.39%  | 9149 | 9149 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 2092 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变201太原线  | 10千伏 | 400 | 287 | 71.75% | 0 | 0 | 71.75% | 572  | 572  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 2093 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变308海鸥线   | 10千伏 | 640 | 478 | 74.68% | 0 | 0 | 74.68% | 590  | 590  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 2094 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变113民政线  | 10千伏 | 320 | 145 | 45.20% | 0 | 0 | 45.20% | 1929 | 1929 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 2095 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变105世纪乙线 | 10千伏 | 533 | 19  | 3.61%  | 0 | 0 | 3.61%  | 7052 | 7052 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.76% |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2096 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变204中油线  | 10千伏 | 672 | 8   | 1.23%  | 0 | 0   | 1.23%  | 9168 | 9168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 2097 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变211宏业线   | 10千伏 | 480 | 144 | 29.91% | 0 | 0   | 29.91% | 4165 | 4165 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.00% |
| 2098 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变202辽铁线  | 10千伏 | 480 | 74  | 15.47% | 0 | 0   | 15.47% | 5365 | 5365 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.58% |
| 2099 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变202河沿线  | 10千伏 | 672 | 126 | 18.74% | 0 | 0   | 18.74% | 7130 | 7130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 2100 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变205学富线   | 10千伏 | 427 | 65  | 15.33% | 0 | 0   | 15.33% | 783  | 783  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 2101 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变101博物馆线 | 10千伏 | 608 | 184 | 30.30% | 0 | 0   | 30.30% | 5233 | 5233 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 2102 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变109学苑线   | 10千伏 | 400 | 59  | 14.71% | 0 | 0   | 14.71% | 4523 | 4523 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 2103 | 沙河口供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变205里程线   | 10千伏 | 400 | 222 | 55.55% | 0 | 0   | 55.55% | 1694 | 1694 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 2104 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变203连山线   | 10千伏 | 480 | 94  | 19.48% | 0 | 0   | 19.48% | 5031 | 5031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 2105 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变106大工线   | 10千伏 | 480 | 230 | 48.01% | 0 | 0   | 48.01% | 2659 | 2659 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 2106 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变204大同线  | 10千伏 | 533 | 477 | 89.57% | 4 | 600 | 89.57% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 2107 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变206沈阳线  | 10千伏 | 427 | 70  | 16.49% | 0 | 0   | 16.49% | 4697 | 4697 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 2108 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变209云麓甲线  | 10千伏 | 600 | 49  | 8.16%  | 0 | 0   | 8.16%  | 7466 | 7466 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 2109 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变111黄河线  | 10千伏 | 373 | 74  | 19.76% | 0 | 0   | 19.76% | 3892 | 3892 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.92% |
| 2110 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变303罗斯福乙线 | 10千伏 | 640 | 330 | 51.56% | 0 | 0   | 51.56% | 3152 | 3152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.55% |
| 2111 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变201大胜线  | 10千伏 | 480 | 96  | 19.94% | 0 | 0   | 19.94% | 4993 | 4993 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.73% |
| 2112 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变104百年甲线 | 10千伏 | 400 | 165 | 41.25% | 0 | 0   | 41.25% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 2113 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变204鑫凌乙线  | 10千伏 | 560 | 85  | 15.22% | 0 | 0   | 15.22% | 6283 | 6283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 2114 | 沙河口供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变206知音线   | 10千伏 | 533 | 316 | 59.33% | 0 | 0   | 59.33% | 1908 | 1908 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 2115 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变110辰熙线  | 10千伏 | 373 | 100 | 26.69% | 0 | 0   | 26.69% | 3444 | 3444 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.08%  |

|      |          |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2116 | 沙河口供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变203铸造线  | 10千伏 | 480 | 145 | 30.25% | 0 | 0 | 30.25% | 4136 | 4136 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 2117 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变117沿海甲线 | 10千伏 | 480 | 185 | 38.50% | 0 | 0 | 38.50% | 3450 | 3450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 2118 | 沙河口供电分公司 | 桃山66kV变电站  | 桃山变106华侨线   | 10千伏 | 480 | 172 | 35.86% | 0 | 0 | 35.86% | 3669 | 3669 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 2119 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变112五四线  | 10千伏 | 480 | 262 | 54.66% | 0 | 0 | 54.66% | 2107 | 2107 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 2120 | 沙河口供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变211大世界线 | 10千伏 | 640 | 241 | 37.64% | 0 | 0 | 37.64% | 4695 | 4695 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 2121 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变203污水甲线 | 10千伏 | 480 | 305 | 63.59% | 0 | 0 | 63.59% | 1364 | 1364 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.68% |
| 2122 | 沙河口供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变202佛山线  | 10千伏 | 373 | 173 | 46.45% | 0 | 0 | 46.45% | 2168 | 2168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.51% |
| 2123 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变109侯家沟线 | 10千伏 | 533 | 398 | 74.61% | 0 | 0 | 74.61% | 498  | 498  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.57% |
| 2124 | 沙河口供电分公司 | 兴工66kV变电站  | 兴工变129机床线   | 10千伏 | 480 | 186 | 38.73% | 0 | 0 | 38.73% | 3431 | 3431 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01% |
| 2125 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变211宝泰线  | 10千伏 | 400 | 95  | 23.79% | 0 | 0 | 23.79% | 3894 | 3894 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09% |
| 2126 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变407抚顺线   | 10千伏 | 640 | 140 | 21.83% | 0 | 0 | 21.83% | 6448 | 6448 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 2127 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变209弘基线   | 10千伏 | 480 | 149 | 31.05% | 0 | 0 | 31.05% | 4069 | 4069 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.81% |
| 2128 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变202王家线   | 10千伏 | 480 | 277 | 57.75% | 0 | 0 | 57.75% | 1850 | 1850 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.51% |
| 2129 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变108新起重线 | 10千伏 | 540 | 256 | 47.46% | 0 | 0 | 47.46% | 3043 | 3043 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 2130 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变107新新园线  | 10千伏 | 480 | 190 | 39.53% | 0 | 0 | 39.53% | 3364 | 3364 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 2131 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变108窑沟线   | 10千伏 | 400 | 13  | 3.30%  | 0 | 0 | 3.30%  | 5314 | 5314 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 2132 | 沙河口供电分公司 | 庙岭66kV变电站  | 庙岭变101庙工线   | 10千伏 | 480 | 90  | 18.79% | 0 | 0 | 18.79% | 4459 | 4459 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 2133 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变208新华线  | 10千伏 | 480 | 135 | 28.19% | 0 | 0 | 28.19% | 4307 | 4307 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 2134 | 沙河口供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变203白山线   | 10千伏 | 533 | 294 | 55.10% | 0 | 0 | 55.10% | 2298 | 2298 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.05% |
| 2135 | 沙河口供电分公司 | 长兴66kV变电站  | 长兴变304盖州线   | 10千伏 | 400 | 265 | 66.14% | 0 | 0 | 66.14% | 960  | 960  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |

|      |          |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|----------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2136 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变108黑东线 | 10千伏 | 400 | 186 | 46.48% | 0 | 0 | 46.48% | 2323 | 2323 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |
| 2137 | 沙河口供电分公司 | 黑石礁66kV变电站 | 黑石礁变210龙门线 | 10千伏 | 373 | 168 | 44.97% | 0 | 0 | 44.97% | 2263 | 2263 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.37% |
| 2138 | 沙河口供电分公司 | 香周路66kV变电站 | 香周路变108春光线 | 10千伏 | 533 | 147 | 27.55% | 0 | 0 | 27.55% | 4842 | 4842 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.47% |
| 2139 | 沙河口供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变201庙岭线  | 10千伏 | 480 | 260 | 54.20% | 0 | 0 | 54.20% | 2145 | 2145 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 2140 | 沙河口供电分公司 | 五一路66kV变电站 | 五一路变209兰溪线 | 10千伏 | 540 | 160 | 29.63% | 0 | 0 | 29.63% | 4711 | 4711 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 2141 | 沙河口供电分公司 | 星海湾66kV变电站 | 星海湾变109功成线 | 10千伏 | 400 | 137 | 34.24% | 0 | 0 | 34.24% | 3170 | 3170 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 2142 | 长海供电分公司  | 房身66kV变电站  | 房身变233大岭线  | 10千伏 | 390 | 260 | 66.56% | 0 | 0 | 66.56% | 908  | 908  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 2143 | 长海供电分公司  | 石城35kV变电站  | 石城变104东升线  | 10千伏 | 259 | 39  | 14.98% | 0 | 0 | 14.98% | 2917 | 2917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.69% |
| 2144 | 长海供电分公司  | 石城35kV变电站  | 石城变101花山线  | 10千伏 | 259 | 113 | 43.78% | 0 | 0 | 43.78% | 1625 | 1625 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 2145 | 长海供电分公司  | 长海66kV变电站  | 长海变129机场线  | 10千伏 | 390 | 194 | 49.74% | 0 | 0 | 49.74% | 2044 | 2044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.43% |
| 2146 | 长海供电分公司  | 獐子66kV变电站  | 獐子变221西獐线  | 10千伏 | 390 | 95  | 24.43% | 0 | 0 | 24.43% | 3754 | 3754 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 2147 | 长海供电分公司  | 石城35kV变电站  | 石城变103王家线  | 10千伏 | 259 | 189 | 73.13% | 0 | 0 | 73.13% | 308  | 308  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 2148 | 长海供电分公司  | 石城35kV变电站  | 石城变105新民线  | 10千伏 | 259 | 56  | 21.74% | 0 | 0 | 21.74% | 2614 | 2614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.70% |
| 2149 | 长海供电分公司  | 长海66kV变电站  | 长海变121菜园线  | 10千伏 | 390 | 204 | 52.27% | 0 | 0 | 52.27% | 1873 | 1873 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 2150 | 长海供电分公司  | 獐子66kV变电站  | 獐子变223东獐线  | 10千伏 | 390 | 153 | 39.14% | 0 | 0 | 39.14% | 2760 | 2760 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 2151 | 长海供电分公司  | 广鹿66kV变电站  | 广鹿变145昌达线  | 10千伏 | 390 | 92  | 23.52% | 0 | 0 | 23.52% | 3815 | 3815 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 2152 | 长海供电分公司  | 獐子66kV变电站  | 獐子变122沙包线  | 10千伏 | 390 | 103 | 26.49% | 0 | 0 | 26.49% | 3614 | 3614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.17% |
| 2153 | 长海供电分公司  | 房身66kV变电站  | 房身变232回龙线  | 10千伏 | 390 | 117 | 30.06% | 0 | 0 | 30.06% | 3373 | 3373 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 2154 | 长海供电分公司  | 广鹿66kV变电站  | 广鹿变242铁山线  | 10千伏 | 447 | 72  | 16.11% | 0 | 0 | 16.11% | 4947 | 4947 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.74% |
| 2155 | 长海供电分公司  | 长海66kV变电站  | 长海变122城镇线  | 10千伏 | 390 | 227 | 58.25% | 0 | 0 | 58.25% | 1469 | 1469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.07%  |



|      |         |            |             |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2156 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站  | 广鹿变141柳条线   | 10千伏 | 447 | 190 | 42.45% | 0 | 0   | 42.45% | 2907 | 2907 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.12% |
| 2157 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站  | 海洋变102红石线   | 10千伏 | 238 | 87  | 36.39% | 0 | 0   | 36.39% | 1798 | 1798 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 2158 | 长海供电分公司 | 长海66kV变电站  | 长海变123南砣线   | 10千伏 | 390 | 227 | 58.18% | 0 | 0   | 58.18% | 1474 | 1474 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.21% |
| 2159 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站  | 海洋变103南庄线   | 10千伏 | 390 | 244 | 62.49% | 0 | 0   | 62.49% | 1183 | 1183 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 2160 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站  | 广鹿变142瓜皮线   | 10千伏 | 447 | 250 | 55.96% | 0 | 0   | 55.96% | 1861 | 1861 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2161 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站  | 獐子变222恒源线   | 10千伏 | 390 | 169 | 43.45% | 0 | 0   | 43.45% | 2469 | 2469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 2162 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站  | 獐子变124外岛线   | 10千伏 | 390 | 96  | 24.52% | 0 | 0   | 24.52% | 3747 | 3747 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 2163 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站  | 海洋变101北砣线   | 10千伏 | 390 | 53  | 13.61% | 0 | 0   | 13.61% | 4485 | 4485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 2164 | 长海供电分公司 | 长海66kV变电站  | 长海变125杨家线   | 10千伏 | 390 | 310 | 79.57% | 0 | 0   | 79.57% | 29   | 29   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 2165 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站  | 广鹿变241沙南线   | 10千伏 | 447 | 93  | 20.88% | 0 | 0   | 20.88% | 4577 | 4577 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.93% |
| 2166 | 长海供电分公司 | 长海66kV变电站  | 长海变124大广线   | 10千伏 | 390 | 139 | 35.58% | 3 | 0.5 | 35.58% | 3000 | 3000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.54% |
| 2167 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站  | 房身变231核桃线   | 10千伏 | 184 | 160 | 86.88% | 0 | 0   | 86.88% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 2168 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站  | 房身变132潜水线   | 10千伏 | 184 | 58  | 31.56% | 0 | 0   | 31.56% | 1544 | 1544 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 2169 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站  | 石城变102三胜线   | 10千伏 | 259 | 43  | 16.45% | 0 | 0   | 16.45% | 2851 | 2851 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 2170 | 长海供电分公司 | 长海66kV变电站  | 长海变128盐海线   | 10千伏 | 390 | 216 | 55.45% | 0 | 0   | 55.45% | 1658 | 1658 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 2171 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变105希望站甲线 | 10千伏 | 427 | 92  | 21.55% | 0 | 0   | 21.55% | 4323 | 4323 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |
| 2172 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变112杏环线  | 10千伏 | 360 | 183 | 50.83% | 0 | 0   | 50.83% | 1819 | 1819 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 2173 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变209长寿线  | 10千伏 | 362 | 50  | 13.81% | 0 | 0   | 13.81% | 4150 | 4150 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 2174 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变206真理民线  | 10千伏 | 480 | 68  | 14.17% | 0 | 0   | 14.17% | 5473 | 5473 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 2175 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变204警卫线   | 10千伏 | 480 | 350 | 72.92% | 0 | 0   | 72.92% | 589  | 589  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64%  |

|      |         |            |              |      |     |     |        |   |   |        |       |       |         |   |   |        |
|------|---------|------------|--------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 2176 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变210云程站乙线  | 10千伏 | 373 | 116 | 31.10% | 0 | 0 | 31.10% | 3159  | 3159  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 2177 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变103金天线    | 10千伏 | 672 | 91  | 13.54% | 0 | 0 | 13.54% | 7735  | 7735  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |
| 2178 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变204华禧线    | 10千伏 | 672 | 102 | 15.18% | 0 | 0 | 15.18% | 7545  | 7545  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 2179 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变204保安线    | 10千伏 | 424 | 208 | 49.06% | 0 | 0 | 49.06% | 2272  | 2272  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 2180 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变205希望站乙线  | 10千伏 | 427 | 82  | 19.20% | 0 | 0 | 19.20% | 4496  | 4496  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.71% |
| 2181 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变213深业站乙线  | 10千伏 | 501 | 179 | 35.73% | 0 | 0 | 35.73% | 3842  | 3842  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 2182 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变104晨光线    | 10千伏 | 213 | 36  | 16.90% | 0 | 0 | 16.90% | 2328  | 2328  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.85% |
| 2183 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变104水城甲线   | 10千伏 | 373 | 5   | 1.34%  | 0 | 0 | 1.34%  | 5082  | 5082  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.22% |
| 2184 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变106船链线    | 10千伏 | 672 | 127 | 18.90% | 0 | 0 | 18.90% | 7112  | 7112  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 2185 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变213春港线    | 10千伏 | 533 | 60  | 11.26% | 0 | 0 | 11.26% | 6346  | 6346  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.18% |
| 2186 | 中山供电分公司 | 裕景66kV变电站  | 裕景变208裕关乙线   | 10千伏 | 768 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 10641 | 10641 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 2187 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变405中原站乙线  | 10千伏 | 714 | 115 | 16.11% | 0 | 0 | 16.11% | 7901  | 7901  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 2188 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变107日新线   | 10千伏 | 362 | 120 | 33.15% | 0 | 0 | 33.15% | 2937  | 2937  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 2189 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变104双兴线    | 10千伏 | 672 | 251 | 37.35% | 0 | 0 | 37.35% | 4964  | 4964  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.27% |
| 2190 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变202金维线    | 10千伏 | 672 | 124 | 18.45% | 0 | 0 | 18.45% | 7164  | 7164  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 2191 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变210外经贸乙线 | 10千伏 | 427 | 12  | 2.81%  | 0 | 0 | 2.81%  | 5709  | 5709  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 2192 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变104国会丙线   | 10千伏 | 608 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 8424  | 8424  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 2193 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变203民寿线    | 10千伏 | 480 | 362 | 75.42% | 0 | 0 | 75.42% | 381   | 381   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 2194 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变209卡纳线    | 10千伏 | 400 | 12  | 3.00%  | 0 | 0 | 3.00%  | 5335  | 5335  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.72% |
| 2195 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变206丹阳线    | 10千伏 | 533 | 213 | 39.96% | 0 | 0 | 39.96% | 3696  | 3696  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |

|      |         |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2196 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变304利源乙线 | 10千伏 | 640 | 64  | 10.00% | 0 | 0 | 10.00% | 7759 | 7759 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 2197 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变206葵英线 | 10千伏 | 400 | 45  | 11.25% | 0 | 0 | 11.25% | 4763 | 4763 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.98% |
| 2198 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变204东星线  | 10千伏 | 533 | 167 | 31.33% | 0 | 0 | 31.33% | 4493 | 4493 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 2199 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变201春阳线  | 10千伏 | 480 | 192 | 40.00% | 0 | 0 | 40.00% | 3325 | 3325 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 2200 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变211明华线  | 10千伏 | 480 | 82  | 17.08% | 0 | 0 | 17.08% | 5231 | 5231 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 2201 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变205七一线  | 10千伏 | 480 | 60  | 12.50% | 0 | 0 | 12.50% | 5612 | 5612 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 2202 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变211仲夏线 | 10千伏 | 600 | 270 | 45.00% | 0 | 0 | 45.00% | 3637 | 3637 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.49% |
| 2203 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变103桃庄线 | 10千伏 | 600 | 63  | 10.50% | 0 | 0 | 10.50% | 7222 | 7222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.33% |
| 2204 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变210豪森乙线 | 10千伏 | 533 | 23  | 4.32%  | 0 | 0 | 4.32%  | 6987 | 6987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 2205 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变106新起线  | 10千伏 | 480 | 325 | 67.71% | 0 | 0 | 67.71% | 1022 | 1022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 2206 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变205爱华线 | 10千伏 | 400 | 56  | 14.00% | 0 | 0 | 14.00% | 4572 | 4572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 2207 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变101桃明甲线 | 10千伏 | 377 | 206 | 54.64% | 0 | 0 | 54.64% | 1656 | 1656 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 2208 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变233荣府线  | 10千伏 | 400 | 117 | 29.25% | 0 | 0 | 29.25% | 3516 | 3516 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 2209 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变201中山线  | 10千伏 | 373 | 123 | 32.98% | 0 | 0 | 32.98% | 3038 | 3038 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 2210 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变208春利线  | 10千伏 | 373 | 93  | 24.93% | 0 | 0 | 24.93% | 3558 | 3558 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 2211 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变102金湾线  | 10千伏 | 672 | 121 | 18.01% | 0 | 0 | 18.01% | 7216 | 7216 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 2212 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变201金融线  | 10千伏 | 672 | 114 | 16.96% | 0 | 0 | 16.96% | 7337 | 7337 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 2213 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变304二七线  | 10千伏 | 714 | 436 | 61.06% | 0 | 0 | 61.06% | 2342 | 2342 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 2214 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变202鼎建线  | 10千伏 | 533 | 43  | 8.07%  | 0 | 0 | 8.07%  | 6640 | 6640 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 2215 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变111明印线  | 10千伏 | 672 | 44  | 6.55%  | 0 | 0 | 6.55%  | 8549 | 8549 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.38%  |

|      |         |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2216 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变102一二九线  | 10千伏 | 533 | 69  | 12.95% | 0 | 0 | 12.95% | 6190 | 6190 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 2217 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变211节能线  | 10千伏 | 608 | 155 | 25.49% | 0 | 0 | 25.49% | 5740 | 5740 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 2218 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变106高尚线   | 10千伏 | 480 | 74  | 15.42% | 0 | 0 | 15.42% | 5369 | 5369 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 2219 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变209桃龙线   | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168 | 5168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 2220 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变103东风站甲线 | 10千伏 | 400 | 62  | 15.50% | 0 | 0 | 15.50% | 4469 | 4469 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 2221 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变201石松线  | 10千伏 | 420 | 236 | 56.19% | 0 | 0 | 56.19% | 1732 | 1732 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.16% |
| 2222 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变101常青线   | 10千伏 | 672 | 168 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 6401 | 6401 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.96% |
| 2223 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变306海关甲线  | 10千伏 | 440 | 189 | 42.95% | 0 | 0 | 42.95% | 2823 | 2823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.76% |
| 2224 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变101金中线   | 10千伏 | 672 | 163 | 24.26% | 0 | 0 | 24.26% | 6488 | 6488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 2225 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变110金园线   | 10千伏 | 672 | 102 | 15.18% | 0 | 0 | 15.18% | 7545 | 7545 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 2226 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变202益民线   | 10千伏 | 480 | 132 | 27.50% | 0 | 0 | 27.50% | 4365 | 4365 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.63% |
| 2227 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变208金海线   | 10千伏 | 373 | 21  | 5.63%  | 0 | 0 | 5.63%  | 4805 | 4805 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 2228 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变206海达线   | 10千伏 | 533 | 27  | 5.07%  | 0 | 0 | 5.07%  | 6918 | 6918 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 2229 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变303民港线   | 10千伏 | 672 | 88  | 13.10% | 0 | 0 | 13.10% | 7787 | 7787 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.21% |
| 2230 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变105白云线   | 10千伏 | 640 | 150 | 23.44% | 0 | 0 | 23.44% | 6270 | 6270 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 2231 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变107朗城线   | 10千伏 | 533 | 164 | 30.77% | 0 | 0 | 30.77% | 4545 | 4545 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.32% |
| 2232 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变301福寿线   | 10千伏 | 714 | 185 | 25.91% | 0 | 0 | 25.91% | 6689 | 6689 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 2233 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变206龙泉乙线  | 10千伏 | 427 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5917 | 5917 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.99% |
| 2234 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变112明东线   | 10千伏 | 640 | 450 | 70.31% | 0 | 0 | 70.31% | 1074 | 1074 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 2235 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变212鲁迅线   | 10千伏 | 427 | 94  | 22.01% | 0 | 0 | 22.01% | 4288 | 4288 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.03% |

|      |         |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2236 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变105纪念线   | 10千伏 | 427 | 128 | 29.98% | 0 | 0 | 29.98% | 3700 | 3700 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 2237 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变112职工甲线  | 10千伏 | 400 | 93  | 23.25% | 0 | 0 | 23.25% | 3932 | 3932 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2238 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变107金云线   | 10千伏 | 373 | 11  | 2.95%  | 0 | 0 | 2.95%  | 4978 | 4978 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.22% |
| 2239 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变204万安线   | 10千伏 | 640 | 162 | 25.31% | 0 | 0 | 25.31% | 6062 | 6062 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 2240 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变201杏林线   | 10千伏 | 480 | 100 | 20.83% | 0 | 0 | 20.83% | 4919 | 4919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.43% |
| 2241 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变203东风站乙线 | 10千伏 | 400 | 28  | 7.00%  | 0 | 0 | 7.00%  | 5057 | 5057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.75% |
| 2242 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变309烟台线   | 10千伏 | 423 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5861 | 5861 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 2243 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变103平顺线  | 10千伏 | 480 | 220 | 45.83% | 0 | 0 | 45.83% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 2244 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变102华韵线   | 10千伏 | 672 | 96  | 14.29% | 0 | 0 | 14.29% | 7649 | 7649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.72% |
| 2245 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变201普照线   | 10千伏 | 480 | 232 | 48.33% | 0 | 0 | 48.33% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 2246 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变113港隽线   | 10千伏 | 533 | 72  | 13.51% | 0 | 0 | 13.51% | 6138 | 6138 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 2247 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变114保定线   | 10千伏 | 533 | 370 | 69.42% | 0 | 0 | 69.42% | 977  | 977  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 2248 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变224大龙线   | 10千伏 | 560 | 110 | 19.64% | 0 | 0 | 19.64% | 5854 | 5854 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.58% |
| 2249 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变110豪森甲线  | 10千伏 | 533 | 65  | 12.20% | 0 | 0 | 12.20% | 6259 | 6259 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.70% |
| 2250 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变108金望线   | 10千伏 | 373 | 24  | 6.43%  | 0 | 0 | 6.43%  | 4753 | 4753 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 2251 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变207金璟线   | 10千伏 | 373 | 12  | 3.22%  | 0 | 0 | 3.22%  | 4960 | 4960 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 2252 | 中山供电分公司 | 裕景66kV变电站  | 裕景变206唐山线   | 10千伏 | 533 | 220 | 41.28% | 0 | 0 | 41.28% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 2253 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变211融创乙线  | 10千伏 | 672 | 36  | 5.36%  | 0 | 0 | 5.36%  | 8688 | 8688 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 2254 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变229树中线   | 10千伏 | 480 | 237 | 49.38% | 0 | 0 | 49.38% | 2546 | 2546 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05% |
| 2255 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变407利真线   | 10千伏 | 714 | 154 | 21.57% | 0 | 0 | 21.57% | 7226 | 7226 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.28%  |

|      |         |            |             |      |     |     |        |   |    |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2256 | 中山供电分公司 | 裕景66kV变电站  | 裕景变108裕关甲线  | 10千伏 | 768 | 50  | 6.51%  | 0 | 0  | 6.51%  | 9775 | 9775 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.43% |
| 2257 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变203青春线  | 10千伏 | 400 | 310 | 77.50% | 0 | 0  | 77.50% | 173  | 173  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 2258 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变207延安线   | 10千伏 | 400 | 205 | 51.25% | 0 | 0  | 51.25% | 1992 | 1992 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 2259 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变202桃源线   | 10千伏 | 400 | 105 | 26.25% | 0 | 0  | 26.25% | 3724 | 3724 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 2260 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变210捷胜线   | 10千伏 | 600 | 110 | 18.33% | 0 | 0  | 18.33% | 6408 | 6408 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 2261 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变211民兴线   | 10千伏 | 714 | 112 | 15.69% | 0 | 0  | 15.69% | 7953 | 7953 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.96% |
| 2262 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变206望海线   | 10千伏 | 405 | 352 | 86.91% | 2 | 48 | 86.91% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 2263 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变102兴和线   | 10千伏 | 480 | 97  | 20.21% | 0 | 0  | 20.21% | 4971 | 4971 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.27% |
| 2264 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变401寿云线   | 10千伏 | 640 | 420 | 65.63% | 0 | 0  | 65.63% | 1593 | 1593 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 2265 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变306红霓乙线  | 10千伏 | 400 | 42  | 10.50% | 0 | 0  | 10.50% | 4815 | 4815 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.55% |
| 2266 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变107付家庄线 | 10千伏 | 400 | 135 | 33.75% | 0 | 0  | 33.75% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 2267 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变102八一线  | 10千伏 | 600 | 60  | 10.00% | 0 | 0  | 10.00% | 7274 | 7274 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 2268 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变207龙江线   | 10千伏 | 480 | 166 | 34.58% | 0 | 0  | 34.58% | 3776 | 3776 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 2269 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变211港坤线   | 10千伏 | 672 | 28  | 4.17%  | 0 | 0  | 4.17%  | 8826 | 8826 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 2270 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变111港亿线   | 10千伏 | 672 | 60  | 8.93%  | 0 | 0  | 8.93%  | 8272 | 8272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 2271 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变212同仁乙线 | 10千伏 | 320 | 27  | 8.44%  | 0 | 0  | 8.44%  | 3966 | 3966 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 2272 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变101付海线  | 10千伏 | 608 | 342 | 56.25% | 0 | 0  | 56.25% | 2501 | 2501 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.54% |
| 2273 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变207南山线   | 10千伏 | 400 | 50  | 12.50% | 0 | 0  | 12.50% | 4676 | 4676 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 2274 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变206桃月线   | 10千伏 | 373 | 177 | 47.45% | 0 | 0  | 47.45% | 2103 | 2103 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.22% |
| 2275 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变105桃商线   | 10千伏 | 373 | 140 | 37.53% | 0 | 0  | 37.53% | 2743 | 2743 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.49%  |

|      |         |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2276 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变115进步甲线 | 10千伏 | 363 | 78  | 21.49% | 0 | 0 | 21.49% | 3679 | 3679 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 2277 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变204朝阳线  | 10千伏 | 480 | 254 | 52.92% | 0 | 0 | 52.92% | 2252 | 2252 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 2278 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变208虎滩线  | 10千伏 | 405 | 209 | 51.60% | 0 | 0 | 51.60% | 1992 | 1992 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.07% |
| 2279 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变104华国线  | 10千伏 | 672 | 135 | 20.09% | 0 | 0 | 20.09% | 6973 | 6973 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 2280 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变205小龙线  | 10千伏 | 480 | 100 | 20.83% | 0 | 0 | 20.83% | 4919 | 4919 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.83% |
| 2281 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变110华阳线  | 10千伏 | 672 | 86  | 12.80% | 0 | 0 | 12.80% | 7822 | 7822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.58% |
| 2282 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变202珠江线  | 10千伏 | 400 | 24  | 6.00%  | 0 | 0 | 6.00%  | 5127 | 5127 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 2283 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变111共庆线 | 10千伏 | 400 | 40  | 10.00% | 0 | 0 | 10.00% | 4850 | 4850 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 2284 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变105永和线  | 10千伏 | 373 | 148 | 39.68% | 0 | 0 | 39.68% | 2605 | 2605 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 2285 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变102大众线  | 10千伏 | 400 | 59  | 14.75% | 0 | 0 | 14.75% | 4521 | 4521 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 2286 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变101民德线  | 10千伏 | 400 | 136 | 34.00% | 0 | 0 | 34.00% | 3187 | 3187 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 2287 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站  | 石槽变107丽景线  | 10千伏 | 400 | 122 | 30.50% | 0 | 0 | 30.50% | 3429 | 3429 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 2288 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变215联秋甲线 | 10千伏 | 360 | 120 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 2910 | 2910 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 2289 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变231北岗线  | 10千伏 | 400 | 197 | 49.25% | 0 | 0 | 49.25% | 2130 | 2130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.06% |
| 2290 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变105高原线  | 10千伏 | 480 | 45  | 9.38%  | 0 | 0 | 9.38%  | 5871 | 5871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 2291 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变106长红线  | 10千伏 | 427 | 155 | 36.30% | 0 | 0 | 36.30% | 3232 | 3232 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.17% |
| 2292 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变205民意线  | 10千伏 | 533 | 236 | 44.28% | 0 | 0 | 44.28% | 3298 | 3298 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 2293 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变103岭前线  | 10千伏 | 400 | 46  | 11.50% | 0 | 0 | 11.50% | 4746 | 4746 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.32% |
| 2294 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变203东青线 | 10千伏 | 400 | 27  | 6.75%  | 0 | 0 | 6.75%  | 5075 | 5075 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 2295 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变111明湖线  | 10千伏 | 715 | 223 | 31.19% | 0 | 0 | 31.19% | 6045 | 6045 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.72% |

|      |         |           |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|-----------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2296 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变108胜友甲线 | 10千伏 | 640 | 170 | 26.56% | 0 | 0 | 26.56% | 5923 | 5923 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.34% |
| 2297 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 荣华变228火车线  | 10千伏 | 400 | 99  | 24.75% | 0 | 0 | 24.75% | 3828 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 2298 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 虎滩变103棒槌线  | 10千伏 | 480 | 160 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 3880 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.08% |
| 2299 | 中山供电分公司 | 钻石66kV变电站 | 钻石变201石海线  | 10千伏 | 373 | 133 | 35.66% | 0 | 0 | 35.66% | 2865 | 2865 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 2300 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变307海洋线  | 10千伏 | 400 | 97  | 24.25% | 0 | 0 | 24.25% | 3862 | 3862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 2301 | 中山供电分公司 | 钻石66kV变电站 | 钻石变101石德线  | 10千伏 | 373 | 20  | 5.36%  | 0 | 0 | 5.36%  | 4822 | 4822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 2302 | 中山供电分公司 | 钻石66kV变电站 | 钻石变102石众线  | 10千伏 | 373 | 49  | 13.14% | 0 | 0 | 13.14% | 4320 | 4320 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 2303 | 中山供电分公司 | 钻石66kV变电站 | 钻石变202石育线  | 10千伏 | 373 | 88  | 23.59% | 0 | 0 | 23.59% | 3644 | 3644 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 2304 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变106桃勇线  | 10千伏 | 373 | 54  | 14.48% | 0 | 0 | 14.48% | 4233 | 4233 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.69% |
| 2305 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变104桃华线  | 10千伏 | 373 | 22  | 5.90%  | 0 | 0 | 5.90%  | 4787 | 4787 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 2306 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变207桃阳线  | 10千伏 | 373 | 94  | 25.20% | 0 | 0 | 25.20% | 3540 | 3540 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2307 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变207利光线  | 10千伏 | 400 | 211 | 52.75% | 0 | 0 | 52.75% | 1888 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 2308 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 荣华变232风光线  | 10千伏 | 480 | 208 | 43.33% | 0 | 0 | 43.33% | 3048 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 2309 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变107桃庆线  | 10千伏 | 373 | 77  | 20.64% | 0 | 0 | 20.64% | 3835 | 3835 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 2310 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变109桃青线  | 10千伏 | 373 | 20  | 5.36%  | 0 | 0 | 5.36%  | 4822 | 4822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.23% |
| 2311 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变112胜鼎线  | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0 | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 2312 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华乐变112首开乙线 | 10千伏 | 373 | 41  | 10.99% | 0 | 0 | 10.99% | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 2313 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变204桃映线  | 10千伏 | 373 | 189 | 50.67% | 0 | 0 | 50.67% | 1895 | 1895 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 2314 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变205桃秀线  | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0 | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.84% |
| 2315 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃源变212不朽线  | 10千伏 | 533 | 100 | 18.76% | 0 | 0 | 18.76% | 5653 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83%  |



|      |         |           |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|-----------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2316 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华乐变109华招线   | 10千伏 | 672 | 101 | 15.03% | 0 | 0 | 15.03% | 7562 | 7562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 2317 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变212明山线   | 10千伏 | 373 | 80  | 21.45% | 0 | 0 | 21.45% | 3783 | 3783 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 2318 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民寿变406海关乙线  | 10千伏 | 427 | 40  | 9.37%  | 0 | 0 | 9.37%  | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 2319 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变104油化丁线  | 10千伏 | 405 | 169 | 41.73% | 0 | 0 | 41.73% | 2685 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.64% |
| 2320 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变211五惠线   | 10千伏 | 533 | 60  | 11.26% | 0 | 0 | 11.26% | 6346 | 6346 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 2321 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东海变203春生线   | 10千伏 | 427 | 162 | 37.94% | 0 | 0 | 37.94% | 3111 | 3111 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.72% |
| 2322 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变102春亿线   | 10千伏 | 373 | 110 | 29.49% | 0 | 0 | 29.49% | 3263 | 3263 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 2323 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变404进步乙线  | 10千伏 | 363 | 35  | 9.64%  | 0 | 0 | 9.64%  | 4424 | 4424 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 2324 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民主变103民乐线   | 10千伏 | 672 | 341 | 50.74% | 0 | 0 | 50.74% | 3405 | 3405 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 2325 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变213利国线   | 10千伏 | 714 | 132 | 18.49% | 0 | 0 | 18.49% | 4407 | 4407 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 2326 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜利变106中山站甲线 | 10千伏 | 714 | 306 | 42.86% | 0 | 0 | 42.86% | 4593 | 4593 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 2327 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变101油区线   | 10千伏 | 405 | 17  | 4.20%  | 0 | 0 | 4.20%  | 5317 | 5317 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 2328 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东海变105新柳线   | 10千伏 | 480 | 333 | 69.38% | 0 | 0 | 69.38% | 883  | 883  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 2329 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东海变103荣民线   | 10千伏 | 427 | 70  | 16.39% | 0 | 0 | 16.39% | 4704 | 4704 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.90% |
| 2330 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变109油总线   | 10千伏 | 405 | 106 | 26.17% | 0 | 0 | 26.17% | 3776 | 3776 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 2331 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变205春锦线   | 10千伏 | 469 | 80  | 17.06% | 0 | 0 | 17.06% | 5113 | 5113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 2332 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站 | 真理变204红港线   | 10千伏 | 400 | 212 | 53.00% | 0 | 0 | 53.00% | 1871 | 1871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 2333 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民主变208育才线   | 10千伏 | 373 | 125 | 33.51% | 0 | 0 | 33.51% | 3003 | 3003 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.20% |
| 2334 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 虎滩变102唐家线   | 10千伏 | 480 | 118 | 24.58% | 0 | 0 | 24.58% | 4607 | 4607 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 2335 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 石槽变105东山线   | 10千伏 | 400 | 244 | 61.00% | 0 | 0 | 61.00% | 1316 | 1316 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |

|      |         |            |            |      |     |     |        |   |     |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|-----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2336 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变102望山线  | 10千伏 | 533 | 107 | 20.08% | 0 | 0   | 20.08% | 5532 | 5532 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 2337 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变101茂田线  | 10千伏 | 640 | 352 | 55.00% | 0 | 0   | 55.00% | 2771 | 2771 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.20% |
| 2338 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变104石槽线  | 10千伏 | 480 | 127 | 26.46% | 0 | 0   | 26.46% | 3821 | 3821 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 2339 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变213博爱线 | 10千伏 | 427 | 254 | 59.48% | 0 | 0   | 59.48% | 1517 | 1517 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 2340 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变108华日线 | 10千伏 | 533 | 105 | 19.70% | 0 | 0   | 19.70% | 5567 | 5567 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.72% |
| 2341 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变110智勇线 | 10千伏 | 400 | 40  | 10.00% | 0 | 0   | 10.00% | 4850 | 4850 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 2342 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变101电建线 | 10千伏 | 608 | 123 | 20.23% | 0 | 0   | 20.23% | 6294 | 6294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.92% |
| 2343 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变109九三线 | 10千伏 | 362 | 130 | 35.91% | 0 | 0   | 35.91% | 2764 | 2764 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 2344 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变207宏济线 | 10千伏 | 427 | 417 | 97.66% | 7 | 912 | 97.66% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.29% |
| 2345 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变202秀月线  | 10千伏 | 480 | 103 | 21.46% | 0 | 0   | 21.46% | 4867 | 4867 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 2346 | 中山供电分公司 | 裕景66kV变电站  | 裕景变107裕安线  | 10千伏 | 672 | 18  | 2.68%  | 0 | 0   | 2.68%  | 8999 | 8999 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2347 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变210汾阳线  | 10千伏 | 533 | 402 | 75.42% | 0 | 0   | 75.42% | 423  | 423  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 2348 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变207东港线  | 10千伏 | 533 | 162 | 30.39% | 0 | 0   | 30.39% | 3949 | 3949 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.87% |
| 2349 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变206广智线  | 10千伏 | 533 | 267 | 50.09% | 0 | 0   | 50.09% | 2761 | 2761 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.39% |
| 2350 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变102荣盛线  | 10千伏 | 480 | 23  | 4.79%  | 0 | 0   | 4.79%  | 6253 | 6253 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 2351 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变104市场线 | 10千伏 | 432 | 224 | 51.85% | 0 | 0   | 51.85% | 2106 | 2106 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.71% |
| 2352 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变202学士线  | 10千伏 | 480 | 72  | 15.00% | 0 | 0   | 15.00% | 5404 | 5404 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 2353 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变109金禧线  | 10千伏 | 672 | 116 | 17.26% | 0 | 0   | 17.26% | 7302 | 7302 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.45% |
| 2354 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变202海乐线  | 10千伏 | 533 | 72  | 13.51% | 0 | 0   | 13.51% | 6138 | 6138 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.69% |
| 2355 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变101转山线  | 10千伏 | 480 | 253 | 52.71% | 0 | 0   | 52.71% | 2269 | 2269 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.94%  |

|      |         |           |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|-----------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2356 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站 | 真理变101胜利线   | 10千伏 | 400 | 245 | 61.25% | 0 | 0 | 61.25% | 669  | 669  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 2357 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站 | 真理变105石道线   | 10千伏 | 400 | 135 | 33.75% | 0 | 0 | 33.75% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 2358 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民主变210港景线   | 10千伏 | 400 | 53  | 13.25% | 0 | 0 | 13.25% | 4624 | 4624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 2359 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民寿变209北方乙线  | 10千伏 | 640 | 160 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 5467 | 5467 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2360 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变209中信线   | 10千伏 | 533 | 112 | 21.01% | 0 | 0 | 21.01% | 5445 | 5445 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 2361 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变211春恒线   | 10千伏 | 373 | 95  | 25.47% | 0 | 0 | 25.47% | 3523 | 3523 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 2362 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变204春绿线   | 10千伏 | 533 | 54  | 10.13% | 0 | 0 | 10.13% | 6450 | 6450 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 2363 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民寿变106龙泉甲线  | 10千伏 | 426 | 112 | 26.29% | 0 | 0 | 26.29% | 3963 | 3963 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.94% |
| 2364 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变103灯塔线   | 10千伏 | 400 | 126 | 31.50% | 0 | 0 | 31.50% | 3360 | 3360 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 2365 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变103凯丹线   | 10千伏 | 533 | 420 | 78.80% | 0 | 0 | 78.80% | 111  | 111  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 2366 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民主变209世纪线   | 10千伏 | 480 | 177 | 36.88% | 0 | 0 | 36.88% | 3585 | 3585 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 2367 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春华变105春复线   | 10千伏 | 533 | 136 | 25.52% | 0 | 0 | 25.52% | 5030 | 5030 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.26% |
| 2368 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变108富华线   | 10千伏 | 480 | 83  | 17.29% | 0 | 0 | 17.29% | 5213 | 5213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2369 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 荣华变227菜市场线  | 10千伏 | 480 | 220 | 45.83% | 0 | 0 | 45.83% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 2370 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民寿变104丹东线   | 10千伏 | 714 | 96  | 13.45% | 0 | 0 | 13.45% | 8230 | 8230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 2371 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民寿变110云程站甲线 | 10千伏 | 362 | 101 | 27.90% | 0 | 0 | 27.90% | 3267 | 3267 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 2372 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 荣华变225友好线   | 10千伏 | 480 | 147 | 30.63% | 0 | 0 | 30.63% | 4105 | 4105 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 2373 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明泽变205春德线   | 10千伏 | 400 | 317 | 79.25% | 0 | 0 | 79.25% | 52   | 52   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 2374 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东海变110春万线   | 10千伏 | 600 | 194 | 32.33% | 0 | 0 | 32.33% | 4954 | 4954 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 2375 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东海变106明星线   | 10千伏 | 400 | 156 | 39.00% | 0 | 0 | 39.00% | 2840 | 2840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.18% |

|      |         |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2376 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变110利安甲线  | 10千伏 | 362 | 61  | 16.85% | 0 | 0 | 16.85% | 3959 | 3959 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 2377 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变208庆功线   | 10千伏 | 533 | 26  | 4.88%  | 0 | 0 | 4.88%  | 6935 | 6935 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.33% |
| 2378 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变114东仲线  | 10千伏 | 400 | 5   | 1.25%  | 0 | 0 | 1.25%  | 5456 | 5456 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 2379 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变305玉光线   | 10千伏 | 714 | 83  | 11.62% | 0 | 0 | 11.62% | 7656 | 7656 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 2380 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变409大商站乙线 | 10千伏 | 714 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 9893 | 9893 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.74% |
| 2381 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变111远大站甲线 | 10千伏 | 362 | 280 | 77.35% | 0 | 0 | 77.35% | 166  | 166  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.64% |
| 2382 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变113中原站甲线 | 10千伏 | 714 | 100 | 14.01% | 0 | 0 | 14.01% | 8161 | 8161 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 2383 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变112港湾线   | 10千伏 | 480 | 276 | 57.50% | 0 | 0 | 57.50% | 1871 | 1871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 2384 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变401利安乙线  | 10千伏 | 360 | 39  | 10.83% | 0 | 0 | 10.83% | 4313 | 4313 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08% |
| 2385 | 中山供电分公司 | 金融66kV变电站  | 金融变204水城乙线  | 10千伏 | 373 | 0   | 0.00%  | 0 | 0 | 0.00%  | 5168 | 5168 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 2386 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变204靠山线  | 10千伏 | 400 | 100 | 25.00% | 0 | 0 | 25.00% | 3810 | 3810 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.39% |
| 2387 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变207东达线   | 10千伏 | 533 | 201 | 37.71% | 0 | 0 | 37.71% | 3274 | 3274 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 2388 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变221港西线   | 10千伏 | 400 | 160 | 40.00% | 0 | 0 | 40.00% | 2771 | 2771 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 2389 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变303远大站乙线 | 10千伏 | 360 | 99  | 27.50% | 0 | 0 | 27.50% | 3273 | 3273 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.59% |
| 2390 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变103保健线   | 10千伏 | 426 | 108 | 25.35% | 0 | 0 | 25.35% | 4032 | 4032 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 2391 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变203劳动线   | 10千伏 | 480 | 48  | 10.00% | 0 | 0 | 10.00% | 5820 | 5820 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.69% |
| 2392 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站  | 石槽变202波涛线   | 10千伏 | 400 | 202 | 50.50% | 0 | 0 | 50.50% | 2044 | 2044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 2393 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变205东关线  | 10千伏 | 400 | 162 | 40.50% | 0 | 0 | 40.50% | 2737 | 2737 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.57% |
| 2394 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变405国会甲线  | 10千伏 | 608 | 105 | 17.27% | 0 | 0 | 17.27% | 6606 | 6606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 2395 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变103华海线   | 10千伏 | 672 | 224 | 33.33% | 0 | 0 | 33.33% | 5432 | 5432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |

|      |         |            |            |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2396 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变108桃靠线  | 10千伏 | 373 | 12  | 3.22%  | 0 | 0 | 3.22%  | 4960 | 4960 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 2397 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变101龙湖线  | 10千伏 | 533 | 201 | 37.71% | 0 | 0 | 37.71% | 3904 | 3904 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 2398 | 中山供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东北路变212滨海线 | 10千伏 | 600 | 84  | 14.00% | 0 | 0 | 14.00% | 6859 | 6859 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.21% |
| 2399 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变206东锦线  | 10千伏 | 480 | 75  | 15.63% | 0 | 0 | 15.63% | 5352 | 5352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 2400 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变208桃高线  | 10千伏 | 373 | 116 | 31.10% | 0 | 0 | 31.10% | 3159 | 3159 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 2401 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变108东检甲线 | 10千伏 | 405 | 190 | 46.91% | 0 | 0 | 46.91% | 2321 | 2321 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.70% |
| 2402 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变201华紫线  | 10千伏 | 672 | 86  | 12.80% | 0 | 0 | 12.80% | 6222 | 6222 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.00% |
| 2403 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变107油化甲线 | 10千伏 | 405 | 156 | 38.52% | 0 | 0 | 38.52% | 2910 | 2910 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 2404 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变222瓷线   | 10千伏 | 373 | 92  | 24.66% | 0 | 0 | 24.66% | 3575 | 3575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 2405 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变211青云线  | 10千伏 | 533 | 118 | 22.14% | 0 | 0 | 22.14% | 5341 | 5341 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.11% |
| 2406 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变111解放线  | 10千伏 | 533 | 116 | 21.76% | 0 | 0 | 21.76% | 5376 | 5376 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 2407 | 中山供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣华变226长江线  | 10千伏 | 480 | 183 | 38.13% | 0 | 0 | 38.13% | 3481 | 3481 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.98% |
| 2408 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变214东平线  | 10千伏 | 640 | 140 | 21.88% | 0 | 0 | 21.88% | 6443 | 6443 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.85% |
| 2409 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变203华郡线  | 10千伏 | 672 | 263 | 39.14% | 0 | 0 | 39.14% | 4756 | 4756 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 2410 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变202林茂线 | 10千伏 | 420 | 280 | 66.67% | 0 | 0 | 66.67% | 970  | 970  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.41% |
| 2411 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变111春达线  | 10千伏 | 600 | 313 | 52.17% | 0 | 0 | 52.17% | 2892 | 2892 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 2412 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变105大染乙线 | 10千伏 | 405 | 5   | 1.23%  | 0 | 0 | 1.23%  | 5525 | 5525 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 2413 | 中山供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃源变201桃明乙线 | 10千伏 | 377 | 130 | 34.48% | 0 | 0 | 34.48% | 2972 | 2972 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.38% |
| 2414 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变209红霓甲线 | 10千伏 | 400 | 300 | 75.00% | 0 | 0 | 75.00% | 346  | 346  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 2415 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变105西岗线 | 10千伏 | 400 | 60  | 15.00% | 0 | 0 | 15.00% | 4503 | 4503 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.54% |

|      |         |            |             |      |     |     |        |   |   |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|--------|---|---|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2416 | 中山供电分公司 | 三元66kV变电站  | 三元变206绿山线   | 10千伏 | 200 | 17  | 8.50%  | 0 | 0 | 8.50%  | 2477 | 2477 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.75% |
| 2417 | 中山供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 虎滩变208景山线   | 10千伏 | 480 | 238 | 49.58% | 0 | 0 | 49.58% | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 2418 | 中山供电分公司 | 春华66kV变电站  | 春华变113春信线   | 10千伏 | 533 | 190 | 35.65% | 0 | 0 | 35.65% | 4094 | 4094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04% |
| 2419 | 中山供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 新起屯变109长春线  | 10千伏 | 400 | 138 | 34.50% | 0 | 0 | 34.50% | 3152 | 3152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.93% |
| 2420 | 中山供电分公司 | 民寿66kV变电站  | 民寿变402民信线   | 10千伏 | 672 | 55  | 8.18%  | 0 | 0 | 8.18%  | 8359 | 8359 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.60% |
| 2421 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站  | 石槽变201虎山线   | 10千伏 | 400 | 135 | 33.75% | 0 | 0 | 33.75% | 3204 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 2422 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变101大商站甲线 | 10千伏 | 714 | 209 | 29.27% | 0 | 0 | 29.27% | 6273 | 6273 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 2423 | 中山供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 胜利变109九州站甲线 | 10千伏 | 672 | 274 | 40.77% | 0 | 0 | 40.77% | 3936 | 3936 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 2424 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站  | 石槽变106渔港线   | 10千伏 | 400 | 113 | 28.25% | 0 | 0 | 28.25% | 3585 | 3585 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 2425 | 中山供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 明泽变203七六零线  | 10千伏 | 480 | 186 | 38.75% | 0 | 0 | 38.75% | 3429 | 3429 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 2426 | 中山供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 新开路变108花园线  | 10千伏 | 427 | 309 | 72.37% | 0 | 0 | 72.37% | 565  | 565  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 2427 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变209维湾线   | 10千伏 | 586 | 214 | 36.52% | 0 | 0 | 36.52% | 4413 | 4413 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 2428 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变202华隆线   | 10千伏 | 373 | 100 | 26.81% | 0 | 0 | 26.81% | 3436 | 3436 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.50% |
| 2429 | 中山供电分公司 | 石槽66kV变电站  | 石槽变108迎宾线   | 10千伏 | 400 | 160 | 40.00% | 0 | 0 | 40.00% | 2771 | 2771 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 2430 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变207春海线   | 10千伏 | 373 | 124 | 33.24% | 0 | 0 | 33.24% | 3021 | 3021 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.84% |
| 2431 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变107繁华线   | 10千伏 | 672 | 133 | 19.79% | 0 | 0 | 19.79% | 7008 | 7008 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 2432 | 中山供电分公司 | 华乐66kV变电站  | 华乐变211首开甲线  | 10千伏 | 373 | 27  | 7.24%  | 0 | 0 | 7.24%  | 4701 | 4701 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 2433 | 中山供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民主变102融创甲线  | 10千伏 | 672 | 39  | 5.80%  | 0 | 0 | 5.80%  | 8636 | 8636 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.57% |
| 2434 | 中山供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真理变104文水线   | 10千伏 | 400 | 75  | 18.75% | 0 | 0 | 18.75% | 4243 | 4243 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.91% |
| 2435 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站  | 东海变205丰悦线   | 10千伏 | 533 | 112 | 21.01% | 0 | 0 | 21.01% | 5445 | 5445 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.72% |

|      |         |              |              |      |      |     |         |    |    |         |       |       |         |   |   |        |
|------|---------|--------------|--------------|------|------|-----|---------|----|----|---------|-------|-------|---------|---|---|--------|
| 2436 | 中山供电分公司 | 东海66kV变电站    | 东海变109华中线    | 10千伏 | 586  | 257 | 43.86%  | 0  | 0  | 43.86%  | 3668  | 3668  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 2437 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站    | 龙河变112丽昌乙线   | 10千伏 | 400  | 100 | 24.90%  | 0  | 0  | 24.90%  | 3817  | 3817  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.60% |
| 2438 | 庄河供电分公司 | 郭店66kV变电站    | 郭店变101高阳线    | 10千伏 | 400  | 368 | 92.08%  | 50 | 60 | 92.08%  | 0     | 0     | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 2439 | 庄河供电分公司 | 吴炉66kV变电站(新) | 吴炉变103孤山线    | 10千伏 | 250  | 99  | 39.42%  | 0  | 0  | 39.42%  | 1757  | 1757  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 2440 | 庄河供电分公司 | 栗子房66kV变电站   | 栗子房变101栗子房线  | 10千伏 | 300  | 170 | 56.61%  | 0  | 0  | 56.61%  | 1216  | 1216  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2441 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变107向阳线    | 10千伏 | 420  | 246 | 58.61%  | 0  | 0  | 58.61%  | 126   | 126   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 2442 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变108大庆线    | 10千伏 | 420  | 270 | 64.26%  | 0  | 0  | 64.26%  | 1145  | 1145  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 2443 | 庄河供电分公司 | 桂云花66kV变电站   | 桂云花变201岭东线   | 10千伏 | 400  | 37  | 9.22%   | 0  | 0  | 9.22%   | 4904  | 4904  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 2444 | 庄河供电分公司 | 桂云花66kV变电站   | 桂云花变101桂云花线  | 10千伏 | 300  | 96  | 32.15%  | 0  | 0  | 32.15%  | 2486  | 2486  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 2445 | 庄河供电分公司 | 新兴66kV变电站    | 新兴变201港建乙线   | 10千伏 | 400  | 133 | 33.23%  | 0  | 0  | 33.23%  | 3240  | 3240  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 2446 | 庄河供电分公司 | 吴炉66kV变电站(新) | 吴炉变203桥上线    | 10千伏 | 400  | 437 | 109.25% | 12 | 20 | 109.25% | 0     | 0     | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06% |
| 2447 | 庄河供电分公司 | 郭店66kV变电站    | 郭店变202盐场线    | 10千伏 | 500  | 230 | 45.96%  | 0  | 0  | 45.96%  | 2948  | 2948  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 2448 | 庄河供电分公司 | 复兴66kV变电站    | 复兴变101太平岭甲线  | 10千伏 | 400  | 88  | 21.96%  | 0  | 0  | 21.96%  | 4021  | 4021  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 2449 | 庄河供电分公司 | 新兴66kV变电站    | 新兴变206京城环保线  | 10千伏 | 1280 | 363 | 28.34%  | 0  | 0  | 28.34%  | 11453 | 11453 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 2450 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变204石山甲线   | 10千伏 | 400  | 263 | 65.64%  | 0  | 0  | 65.64%  | 995   | 995   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.16% |
| 2451 | 庄河供电分公司 | 石山66kV变电站    | 石山变102海华甲线   | 10千伏 | 400  | 142 | 35.46%  | 0  | 0  | 35.46%  | 3086  | 3086  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 2452 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站    | 龙河变111丽昌甲线   | 10千伏 | 400  | 298 | 74.41%  | 0  | 0  | 74.41%  | 388   | 388   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.09% |
| 2453 | 庄河供电分公司 | 复兴66kV变电站    | 复兴变203帽盔线    | 10千伏 | 400  | 85  | 21.26%  | 0  | 0  | 21.26%  | 4070  | 4070  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 2454 | 庄河供电分公司 | 南尖66kV变电站    | 南尖变205大邵线    | 10千伏 | 500  | 206 | 41.28%  | 0  | 0  | 41.28%  | 3353  | 3353  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 2455 | 庄河供电分公司 | 大郑66kV变电站    | 大郑变1031大盐场甲线 | 10千伏 | 201  | 22  | 10.73%  | 0  | 0  | 10.73%  | 2412  | 2412  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |

|      |         |              |             |      |     |     |         |   |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|--------------|-------------|------|-----|-----|---------|---|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2456 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变106明东线   | 10千伏 | 400 | 111 | 27.74%  | 0 | 0   | 27.74%  | 3621 | 3621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.77% |
| 2457 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变103兰店乙线  | 10千伏 | 400 | 149 | 37.19%  | 0 | 0   | 37.19%  | 2966 | 2966 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 2458 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变106二三七线  | 10千伏 | 400 | 337 | 84.31%  | 3 | 5   | 84.31%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.32% |
| 2459 | 庄河供电分公司 | 仙人洞66kV变电站   | 仙人洞变201四道沟线 | 10千伏 | 299 | 241 | 80.66%  | 1 | 0.5 | 80.66%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 2460 | 庄河供电分公司 | 郭店66kV变电站    | 郭店变204新兴线   | 10千伏 | 400 | 69  | 17.37%  | 0 | 0   | 17.37%  | 4339 | 4339 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 2461 | 庄河供电分公司 | 城山66kV变电站    | 城山变202菜园线   | 10千伏 | 400 | 324 | 81.05%  | 2 | 1   | 81.05%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 2462 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变101化工线   | 10千伏 | 400 | 291 | 72.84%  | 0 | 0   | 72.84%  | 496  | 496  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 2463 | 庄河供电分公司 | 青堆66kV变电站    | 青堆变101广文线   | 10千伏 | 380 | 172 | 45.19%  | 0 | 0   | 45.19%  | 2291 | 2291 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.76% |
| 2464 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变103花园口乙线 | 10千伏 | 400 | 249 | 62.33%  | 0 | 0   | 62.33%  | 1224 | 1224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 2465 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 码头甲线109     | 10千伏 | 501 | 0   | 0.00%   | 0 | 0   | 0.00%   | 6942 | 6942 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.84% |
| 2466 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变202船舶乙线  | 10千伏 | 400 | 189 | 47.21%  | 0 | 0   | 47.21%  | 2272 | 2272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 2467 | 庄河供电分公司 | 栗子房66kV变电站   | 栗子房变105前哨线  | 10千伏 | 350 | 274 | 78.35%  | 0 | 0   | 78.35%  | 100  | 100  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.30% |
| 2468 | 庄河供电分公司 | 荷花山66kV变电站   | 荷花山变122同巨线  | 10千伏 | 300 | 132 | 43.84%  | 0 | 0   | 43.84%  | 1879 | 1879 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 2469 | 庄河供电分公司 | 暖水66kV变电站    | 暖水变202宝锋乙线  | 10千伏 | 480 | 535 | 111.48% | 9 | 400 | 111.48% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 2470 | 庄河供电分公司 | 栗子房66kV变电站   | 栗子房变103松树线  | 10千伏 | 300 | 138 | 46.15%  | 0 | 0   | 46.15%  | 1759 | 1759 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.38% |
| 2471 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变205炮联甲线  | 10千伏 | 400 | 32  | 7.94%   | 0 | 0   | 7.94%   | 4992 | 4992 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 2472 | 庄河供电分公司 | 吴炉66kV变电站（新） | 吴炉变201蔡家线   | 10千伏 | 250 | 44  | 17.79%  | 0 | 0   | 17.79%  | 2614 | 2614 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.89% |
| 2473 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变203兰店甲线  | 10千伏 | 450 | 279 | 62.02%  | 0 | 0   | 62.02%  | 1401 | 1401 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.06% |
| 2474 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变104明新线   | 10千伏 | 200 | 71  | 35.40%  | 0 | 0   | 35.40%  | 1545 | 1545 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 2475 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站    | 龙河变206开发乙线  | 10千伏 | 400 | 89  | 22.27%  | 0 | 0   | 22.27%  | 4000 | 4000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |



|      |         |              |             |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|--------------|-------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2476 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 小寺变203观架山甲线 | 10千伏 | 400 | 203 | 50.63%  | 0  | 0  | 50.63%  | 2035 | 2035 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 2477 | 庄河供电分公司 | 复兴66kV变电站    | 复兴变102太平岭乙线 | 10千伏 | 400 | 145 | 36.27%  | 0  | 0  | 36.27%  | 3029 | 3029 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 2478 | 庄河供电分公司 | 石山66kV变电站    | 石山变101明珠乙线  | 10千伏 | 400 | 178 | 44.48%  | 0  | 0  | 44.48%  | 2461 | 2461 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 2479 | 庄河供电分公司 | 暖水66kV变电站    | 暖水变103西湖乙线  | 10千伏 | 420 | 104 | 24.74%  | 0  | 0  | 24.74%  | 4020 | 4020 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 2480 | 庄河供电分公司 | 长岭66kV变电站    | 长岭变103于屯线   | 10千伏 | 75  | 89  | 118.25% | 30 | 16 | 118.25% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 2481 | 庄河供电分公司 | 吴炉66kV变电站（新） | 吴炉变105吴炉线   | 10千伏 | 400 | 259 | 64.85%  | 0  | 0  | 64.85%  | 1049 | 1049 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.82% |
| 2482 | 庄河供电分公司 | 复兴66kV变电站    | 复兴变201土城甲线  | 10千伏 | 400 | 131 | 32.81%  | 0  | 0  | 32.81%  | 3269 | 3269 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 2483 | 庄河供电分公司 | 南尖66kV变电站    | 南尖变202大圈线   | 10千伏 | 450 | 132 | 29.28%  | 0  | 0  | 29.28%  | 3953 | 3953 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 2484 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变101炮联乙线  | 10千伏 | 400 | 215 | 53.66%  | 0  | 0  | 53.66%  | 1825 | 1825 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.96% |
| 2485 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变102花园口甲线 | 10千伏 | 400 | 274 | 68.40%  | 0  | 0  | 68.40%  | 804  | 804  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 2486 | 庄河供电分公司 | 复兴66kV变电站    | 复兴变202土城乙线  | 10千伏 | 400 | 62  | 15.40%  | 0  | 0  | 15.40%  | 4475 | 4475 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 2487 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变104王沟线   | 10千伏 | 400 | 208 | 52.02%  | 0  | 0  | 52.02%  | 1939 | 1939 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10% |
| 2488 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变203宏化甲线  | 10千伏 | 400 | 366 | 91.43%  | 25 | 40 | 91.43%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.99% |
| 2489 | 庄河供电分公司 | 郭店66kV变电站    | 郭店变102李元线   | 10千伏 | 400 | 102 | 25.48%  | 0  | 0  | 25.48%  | 3777 | 3777 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.28% |
| 2490 | 庄河供电分公司 | 大郑66kV变电站    | 大郑变1051李屯线  | 10千伏 | 380 | 208 | 54.71%  | 0  | 0  | 54.71%  | 1664 | 1664 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 2491 | 庄河供电分公司 | 长岭66kV变电站    | 长岭变102富贵线   | 10千伏 | 270 | 162 | 59.87%  | 0  | 0  | 59.87%  | 941  | 941  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 2492 | 庄河供电分公司 | 大郑66kV变电站    | 大郑变1011高家甲线 | 10千伏 | 400 | 178 | 44.48%  | 0  | 0  | 44.48%  | 2461 | 2461 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 2493 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 小寺变201建设乙线  | 10千伏 | 501 | 408 | 81.51%  | 0  | 0  | 81.51%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.55% |
| 2494 | 庄河供电分公司 | 黑岛66kV变电站    | 黑岛变101楼上线   | 10千伏 | 400 | 282 | 70.59%  | 0  | 0  | 70.59%  | 652  | 652  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 2495 | 庄河供电分公司 | 长岭66kV变电站    | 长岭变101镇内线   | 10千伏 | 100 | 33  | 33.14%  | 0  | 0  | 33.14%  | 812  | 812  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.95%  |

|      |         |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2496 | 庄河供电分公司 | 孙屯66kV变电站  | 孙屯变102水库线   | 10千伏 | 420 | 279 | 66.50%  | 0   | 0   | 66.50%  | 982  | 982  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 2497 | 庄河供电分公司 | 青堆66kV变电站  | 青堆变102团结线   | 10千伏 | 400 | 256 | 63.97%  | 0   | 0   | 63.97%  | 1111 | 1111 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 2498 | 庄河供电分公司 | 光明山66kV变电站 | 光明山变112平山线  | 10千伏 | 500 | 236 | 47.30%  | 0   | 0   | 47.30%  | 2832 | 2832 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2499 | 庄河供电分公司 | 新兴66kV变电站  | 新兴变103新龙甲线  | 10千伏 | 420 | 206 | 49.05%  | 0   | 0   | 49.05%  | 1852 | 1852 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 2500 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变206庄打乙线  | 10千伏 | 400 | 91  | 22.85%  | 0   | 0   | 22.85%  | 3959 | 3959 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.82% |
| 2501 | 庄河供电分公司 | 孙屯66kV变电站  | 孙屯变201新房甲线  | 10千伏 | 400 | 127 | 31.79%  | 0   | 0   | 31.79%  | 3340 | 3340 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 2502 | 庄河供电分公司 | 孙屯66kV变电站  | 孙屯变202新房乙线  | 10千伏 | 400 | 225 | 56.16%  | 0   | 0   | 56.16%  | 1652 | 1652 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 2503 | 庄河供电分公司 | 光明山66kV变电站 | 光明山变201农机线  | 10千伏 | 280 | 136 | 48.47%  | 0   | 0   | 48.47%  | 1529 | 1529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.39% |
| 2504 | 庄河供电分公司 | 步云山66kV变电站 | 步云山变103横道河线 | 10千伏 | 300 | 197 | 65.52%  | 0   | 0   | 65.52%  | 753  | 753  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 2505 | 庄河供电分公司 | 鞍子山66kV变电站 | 鞍子山变201高房甲线 | 10千伏 | 400 | 412 | 103.12% | 150 | 120 | 103.12% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.20% |
| 2506 | 庄河供电分公司 | 青堆66kV变电站  | 青堆变106前炉线   | 10千伏 | 400 | 105 | 26.17%  | 0   | 0   | 26.17%  | 3730 | 3730 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 2507 | 庄河供电分公司 | 石山66kV变电站  | 石山变208海华乙线  | 10千伏 | 400 | 63  | 15.65%  | 0   | 0   | 15.65%  | 4458 | 4458 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.87% |
| 2508 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站  | 明阳变201船舶甲线  | 10千伏 | 400 | 111 | 27.63%  | 0   | 0   | 27.63%  | 3628 | 3628 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.07% |
| 2509 | 庄河供电分公司 | 塔岭66kV变电站  | 塔岭变101英纳河线  | 10千伏 | 220 | 25  | 11.35%  | 0   | 0   | 11.35%  | 2616 | 2616 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 2510 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变205庄打甲线  | 10千伏 | 420 | 381 | 90.70%  | 40  | 60  | 90.70%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.51% |
| 2511 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变109轮胎甲线  | 10千伏 | 400 | 480 | 120.05% | 9   | 285 | 120.05% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.49% |
| 2512 | 庄河供电分公司 | 唐府66kV变电站  | 唐府变101银窝甲线  | 10千伏 | 400 | 203 | 50.64%  | 0   | 0   | 50.64%  | 2034 | 2034 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.96% |
| 2513 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站  | 炮台变104炮热乙线  | 10千伏 | 400 | 167 | 41.76%  | 0   | 0   | 41.76%  | 2649 | 2649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 2514 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站 | 庄河变101轻工线   | 10千伏 | 300 | 220 | 73.46%  | 0   | 0   | 73.46%  | 340  | 340  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.85% |
| 2515 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站  | 炮台变202炮里甲线  | 10千伏 | 400 | 173 | 43.25%  | 0   | 0   | 43.25%  | 2546 | 2546 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.51% |

|      |         |            |              |      |     |     |         |    |    |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|--------------|------|-----|-----|---------|----|----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2516 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变110大学甲线   | 10千伏 | 400 | 75  | 18.85%  | 0  | 0  | 18.85%  | 4236 | 4236 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.79% |
| 2517 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变208融科甲线   | 10千伏 | 600 | 286 | 47.59%  | 0  | 0  | 47.59%  | 3368 | 3368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.43% |
| 2518 | 庄河供电分公司 | 尖山66kV变电站  | 尖山变101永胜线    | 10千伏 | 400 | 44  | 10.95%  | 0  | 0  | 10.95%  | 4784 | 4784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.77% |
| 2519 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变107海港线   | 10千伏 | 400 | 73  | 18.14%  | 0  | 0  | 18.14%  | 4286 | 4286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 2520 | 庄河供电分公司 | 唐府66kV变电站  | 唐府变102前牟线    | 10千伏 | 400 | 209 | 52.17%  | 0  | 0  | 52.17%  | 1928 | 1928 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.31% |
| 2521 | 庄河供电分公司 | 大郑66kV变电站  | 大郑变1041大盐场乙线 | 10千伏 | 400 | 338 | 84.39%  | 1  | 1  | 84.39%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 2522 | 庄河供电分公司 | 鞍子山66kV变电站 | 鞍子山变110三家甲线  | 10千伏 | 220 | 107 | 48.59%  | 0  | 0  | 48.59%  | 1197 | 1197 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 2523 | 庄河供电分公司 | 黑岛66kV变电站  | 黑岛变204黄岭线    | 10千伏 | 201 | 119 | 58.96%  | 0  | 0  | 58.96%  | 733  | 733  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 2524 | 庄河供电分公司 | 荷花山66kV变电站 | 荷花山变121沙河线   | 10千伏 | 350 | 5   | 1.51%   | 0  | 0  | 1.51%   | 4758 | 4758 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 2525 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变304延安线   | 10千伏 | 430 | 206 | 47.87%  | 0  | 0  | 47.87%  | 2393 | 2393 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.39% |
| 2526 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变201圣水乙线   | 10千伏 | 400 | 235 | 58.67%  | 0  | 0  | 58.67%  | 1478 | 1478 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.09% |
| 2527 | 庄河供电分公司 | 步云山66kV变电站 | 步云山变203隋屯线   | 10千伏 | 300 | 47  | 15.57%  | 0  | 0  | 15.57%  | 3348 | 3348 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 2528 | 庄河供电分公司 | 黑岛66kV变电站  | 黑岛变103冷家甲线   | 10千伏 | 380 | 29  | 7.62%   | 0  | 0  | 7.62%   | 4764 | 4764 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.95% |
| 2529 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变203大轮乙线   | 10千伏 | 400 | 76  | 18.99%  | 0  | 0  | 18.99%  | 4227 | 4227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 2530 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变204轮胎乙线   | 10千伏 | 400 | 400 | 100.10% | 36 | 50 | 100.10% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 2531 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变101圣水甲线   | 10千伏 | 400 | 229 | 57.18%  | 0  | 0  | 57.18%  | 1581 | 1581 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 2532 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变105丝绸线   | 10千伏 | 400 | 234 | 58.52%  | 0  | 0  | 58.52%  | 1488 | 1488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.19% |
| 2533 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变101磨房线   | 10千伏 | 400 | 53  | 13.13%  | 0  | 0  | 13.13%  | 4633 | 4633 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.64% |
| 2534 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变207互感器乙线  | 10千伏 | 400 | 203 | 50.70%  | 0  | 0  | 50.70%  | 2030 | 2030 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 2535 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变104新城线   | 10千伏 | 400 | 340 | 84.89%  | 20 | 50 | 84.89%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |

|      |         |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2536 | 庄河供电分公司 | 鞍子山66kV变电站 | 鞍子山变112虾场线  | 10千伏 | 400 | 130 | 32.59%  | 0   | 0   | 32.59%  | 3285 | 3285 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |
| 2537 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变207将军甲线  | 10千伏 | 500 | 290 | 57.97%  | 0   | 0   | 57.97%  | 1907 | 1907 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 2538 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变106电视台线 | 10千伏 | 430 | 408 | 94.78%  | 25  | 35  | 94.78%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.52% |
| 2539 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站 | 庄河变208铁东乙线  | 10千伏 | 400 | 458 | 114.43% | 9   | 400 | 114.43% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 2540 | 庄河供电分公司 | 暖水66kV变电站  | 暖水变102宝锋甲线  | 10千伏 | 450 | 475 | 105.66% | 100 | 168 | 105.66% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 2541 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变205开发甲线  | 10千伏 | 400 | 79  | 19.75%  | 0   | 0   | 19.75%  | 4174 | 4174 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.25% |
| 2542 | 庄河供电分公司 | 城山66kV变电站  | 城山变203磷肥线   | 10千伏 | 220 | 64  | 29.09%  | 0   | 0   | 29.09%  | 1940 | 1940 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 2543 | 庄河供电分公司 | 鞍子山66kV变电站 | 鞍子山变204东海线  | 10千伏 | 400 | 252 | 62.92%  | 0   | 0   | 62.92%  | 1184 | 1184 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 2544 | 庄河供电分公司 | 蓉花山66kV变电站 | 蓉花山变203瓦春线  | 10千伏 | 400 | 124 | 31.04%  | 0   | 0   | 31.04%  | 3392 | 3392 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |
| 2545 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站 | 庄河变207铁东甲线  | 10千伏 | 400 | 200 | 50.02%  | 0   | 0   | 50.02%  | 2077 | 2077 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 2546 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变302联络线  | 10千伏 | 430 | 312 | 72.51%  | 0   | 0   | 72.51%  | 558  | 558  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.16% |
| 2547 | 庄河供电分公司 | 步云山66kV变电站 | 步云山变201种茧场线 | 10千伏 | 300 | 113 | 37.62%  | 0   | 0   | 37.62%  | 2202 | 2202 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.67% |
| 2548 | 庄河供电分公司 | 南尖66kV变电站  | 南尖变204幸福线   | 10千伏 | 450 | 123 | 27.30%  | 0   | 0   | 27.30%  | 4108 | 4108 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 2549 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站  | 龙河变108标准厂房线 | 10千伏 | 400 | 57  | 14.36%  | 0   | 0   | 14.36%  | 4048 | 4048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 2550 | 庄河供电分公司 | 青堆66kV变电站  | 青堆变105园区线   | 10千伏 | 400 | 96  | 23.91%  | 0   | 0   | 23.91%  | 3886 | 3886 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.82% |
| 2551 | 庄河供电分公司 | 大郑66kV变电站  | 大郑变1061唐府线  | 10千伏 | 400 | 1   | 0.35%   | 0   | 0   | 0.35%   | 5518 | 5518 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 2552 | 庄河供电分公司 | 新兴66kV变电站  | 新兴变101港建甲线  | 10千伏 | 420 | 219 | 52.23%  | 0   | 0   | 52.23%  | 2020 | 2020 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.70% |
| 2553 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站  | 炮台变201炮里乙线  | 10千伏 | 450 | 405 | 90.07%  | 90  | 130 | 90.07%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.80% |
| 2554 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站 | 庄河变206轧辊线   | 10千伏 | 400 | 15  | 3.65%   | 0   | 0   | 3.65%   | 5290 | 5290 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 2555 | 庄河供电分公司 | 光明山66kV变电站 | 光明山变202光明山线 | 10千伏 | 500 | 264 | 52.74%  | 0   | 0   | 52.74%  | 2361 | 2361 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.25%  |

|      |         |              |             |      |     |     |        |    |    |        |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|--------------|-------------|------|-----|-----|--------|----|----|--------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2556 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站   | 龙王庙变201小寺线  | 10千伏 | 400 | 321 | 80.24% | 5  | 10 | 80.24% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 2557 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站    | 龙河变103大轮甲线  | 10千伏 | 400 | 123 | 30.80% | 0  | 0  | 30.80% | 3409 | 3409 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.96% |
| 2558 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 小寺变208将军乙线  | 10千伏 | 500 | 293 | 58.50% | 0  | 0  | 58.50% | 1862 | 1862 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 2559 | 庄河供电分公司 | 吴炉66kV变电站(新) | 吴炉变104高堡线   | 10千伏 | 400 | 83  | 20.81% | 0  | 0  | 20.81% | 4101 | 4101 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 2560 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站   | 龙王庙变303华海线  | 10千伏 | 430 | 214 | 49.67% | 0  | 0  | 49.67% | 2259 | 2259 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 2561 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变205华丰线   | 10千伏 | 400 | 303 | 75.75% | 0  | 0  | 75.75% | 294  | 294  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.46% |
| 2562 | 庄河供电分公司 | 尖山66kV变电站    | 尖山变104工业线   | 10千伏 | 281 | 88  | 31.17% | 0  | 0  | 31.17% | 2376 | 2376 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 2563 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 小寺变210大学乙线  | 10千伏 | 420 | 322 | 76.76% | 0  | 0  | 76.76% | 236  | 236  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 2564 | 庄河供电分公司 | 尖山66kV变电站    | 尖山变102卧龙线   | 10千伏 | 281 | 84  | 30.02% | 0  | 0  | 30.02% | 2432 | 2432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.04% |
| 2565 | 庄河供电分公司 | 唐府66kV变电站    | 唐府变201银窝乙线  | 10千伏 | 400 | 68  | 17.07% | 0  | 0  | 17.07% | 4360 | 4360 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.51% |
| 2566 | 庄河供电分公司 | 庄河220kV变电站   | 庄河变201泰昌线   | 10千伏 | 400 | 297 | 74.25% | 0  | 0  | 74.25% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 2567 | 庄河供电分公司 | 青堆66kV变电站    | 青堆变104黄柏树线  | 10千伏 | 400 | 102 | 25.50% | 0  | 0  | 25.50% | 3776 | 3776 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.73% |
| 2568 | 庄河供电分公司 | 明阳66kV变电站    | 明阳变105高山线   | 10千伏 | 200 | 104 | 51.90% | 0  | 0  | 51.90% | 974  | 974  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.61% |
| 2569 | 庄河供电分公司 | 龙河66kV变电站    | 龙河变105互感器甲线 | 10千伏 | 400 | 170 | 42.56% | 0  | 0  | 42.56% | 2594 | 2594 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 2570 | 庄河供电分公司 | 新兴66kV变电站    | 新兴变203新龙乙线  | 10千伏 | 420 | 384 | 91.54% | 40 | 78 | 91.54% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.28% |
| 2571 | 庄河供电分公司 | 炮台66kV变电站    | 炮台变106炮安线   | 10千伏 | 380 | 125 | 32.94% | 0  | 0  | 32.94% | 3097 | 3097 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 2572 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站    | 小寺变209码头乙线  | 10千伏 | 500 | 143 | 28.58% | 0  | 0  | 28.58% | 4453 | 4453 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 2573 | 庄河供电分公司 | 鞍子山66kV变电站   | 鞍子山变203海丰线  | 10千伏 | 400 | 350 | 87.53% | 5  | 10 | 87.53% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.97% |
| 2574 | 庄河供电分公司 | 石山66kV变电站    | 石山变207明珠甲线  | 10千伏 | 400 | 219 | 54.86% | 0  | 0  | 54.86% | 1742 | 1742 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.98% |
| 2575 | 庄河供电分公司 | 蓉花山66kV变电站   | 蓉花山变104粮库线  | 10千伏 | 280 | 122 | 43.43% | 0  | 0  | 43.43% | 1774 | 1774 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.12%  |

|      |         |            |             |      |     |     |         |     |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------|------------|-------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2576 | 庄河供电分公司 | 塔岭66kV变电站  | 塔岭变102塔岭线   | 10千伏 | 220 | 87  | 39.36%  | 0   | 0   | 39.36%  | 1548 | 1548 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.97% |
| 2577 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变101建设甲线  | 10千伏 | 430 | 322 | 74.93%  | 0   | 0   | 74.93%  | 377  | 377  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 2578 | 庄河供电分公司 | 黑岛66kV变电站  | 黑岛变202冷家乙线  | 10千伏 | 380 | 1   | 0.18%   | 0   | 0   | 0.18%   | 5254 | 5254 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 2579 | 庄河供电分公司 | 黑岛66kV变电站  | 黑岛变102冷库线   | 10千伏 | 400 | 215 | 53.83%  | 0   | 0   | 53.83%  | 1813 | 1813 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 2580 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变103桃园甲线  | 10千伏 | 430 | 447 | 103.92% | 150 | 300 | 103.92% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 2581 | 庄河供电分公司 | 蓉花山66kV变电站 | 蓉花山变102五道沟线 | 10千伏 | 219 | 43  | 19.48%  | 0   | 0   | 19.48%  | 2295 | 2295 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 2582 | 庄河供电分公司 | 仙人洞66kV变电站 | 仙人洞变202冰峪沟线 | 10千伏 | 400 | 126 | 31.49%  | 0   | 0   | 31.49%  | 2961 | 2961 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.80% |
| 2583 | 庄河供电分公司 | 南尖66kV变电站  | 南尖变201协成线   | 10千伏 | 450 | 121 | 26.78%  | 0   | 0   | 26.78%  | 4148 | 4148 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 2584 | 庄河供电分公司 | 暖水66kV变电站  | 暖水变101西湖甲线  | 10千伏 | 420 | 224 | 53.43%  | 0   | 0   | 53.43%  | 1933 | 1933 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.44% |
| 2585 | 庄河供电分公司 | 小寺66kV变电站  | 小寺变104桃园乙线  | 10千伏 | 430 | 338 | 78.57%  | 0   | 0   | 78.57%  | 106  | 106  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 2586 | 庄河供电分公司 | 郭店66kV变电站  | 郭店变201平房线   | 10千伏 | 300 | 82  | 27.29%  | 0   | 0   | 27.29%  | 2739 | 2739 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 2587 | 庄河供电分公司 | 长岭66kV变电站  | 长岭变105石佛线   | 10千伏 | 100 | 89  | 88.72%  | 2   | 3   | 88.72%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 2588 | 庄河供电分公司 | 蓉花山66kV变电站 | 蓉花山变101汤家线  | 10千伏 | 281 | 125 | 44.37%  | 0   | 0   | 44.37%  | 1734 | 1734 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 2589 | 庄河供电分公司 | 蓉花山66kV变电站 | 蓉花山变103红塔线  | 10千伏 | 280 | 219 | 78.23%  | 0   | 0   | 78.23%  | 86   | 86   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.68% |
| 2590 | 庄河供电分公司 | 孙屯66kV变电站  | 孙屯变101高岭线   | 10千伏 | 250 | 166 | 66.46%  | 0   | 0   | 66.46%  | 586  | 586  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 2591 | 庄河供电分公司 | 仙人洞66kV变电站 | 仙人洞变203三架山线 | 10千伏 | 400 | 112 | 28.04%  | 0   | 0   | 28.04%  | 3600 | 3600 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.36% |
| 2592 | 庄河供电分公司 | 城山66kV变电站  | 城山变201金星线   | 10千伏 | 400 | 130 | 32.47%  | 0   | 0   | 32.47%  | 3293 | 3293 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.89% |
| 2593 | 庄河供电分公司 | 龙王庙66kV变电站 | 龙王庙变301红岩线  | 10千伏 | 430 | 328 | 76.38%  | 0   | 0   | 76.38%  | 269  | 269  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09% |
| 2594 | 庄河供电分公司 | 暖水66kV变电站  | 暖水变105黄海乙线  | 10千伏 | 400 | 311 | 77.69%  | 0   | 0   | 77.69%  | 160  | 160  | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.66% |
| 2595 | 庄河供电分公司 | 孙屯66kV变电站  | 孙屯变204大营线   | 10千伏 | 300 | 94  | 31.34%  | 0   | 0   | 31.34%  | 2529 | 2529 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.41%  |

|      |               |              |             |      |     |     |         |    |     |         |      |      |         |   |   |        |
|------|---------------|--------------|-------------|------|-----|-----|---------|----|-----|---------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2596 | 庄河供电分公司       | 庄河220kV变电站   | 庄河变105沙里线   | 10千伏 | 400 | 316 | 78.89%  | 0  | 0   | 78.89%  | 77   | 77   | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 2597 | 庄河供电分公司       | 暖水66kV变电站    | 暖水变203西山线   | 10千伏 | 597 | 337 | 56.46%  | 0  | 0   | 56.46%  | 2435 | 2435 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.32% |
| 2598 | 庄河供电分公司       | 鞍子山66kV变电站   | 鞍子山变202高房乙线 | 10千伏 | 400 | 127 | 31.68%  | 0  | 0   | 31.68%  | 3348 | 3348 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 2599 | 庄河供电分公司       | 光明山66kV变电站   | 光明山变111北关线  | 10千伏 | 500 | 141 | 28.27%  | 0  | 0   | 28.27%  | 4480 | 4480 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.97% |
| 2600 | 庄河供电分公司       | 青堆66kV变电站    | 青堆变103古镇线   | 10千伏 | 400 | 207 | 51.66%  | 0  | 0   | 51.66%  | 1963 | 1963 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 2601 | 庄河供电分公司       | 吴炉66kV变电站（新） | 吴炉变202和平线   | 10千伏 | 400 | 187 | 46.75%  | 0  | 0   | 46.75%  | 2304 | 2304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 2602 | 庄河供电分公司       | 小寺66kV变电站    | 小寺变204观架山乙线 | 10千伏 | 420 | 127 | 30.13%  | 0  | 0   | 30.13%  | 3628 | 3628 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 2603 | 庄河供电分公司       | 塔岭66kV变电站    | 塔岭变103朝阳线   | 10千伏 | 450 | 174 | 38.75%  | 0  | 0   | 38.75%  | 3215 | 3215 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.59% |
| 2604 | 庄河供电分公司       | 炮台66kV变电站    | 炮台变102石山乙线  | 10千伏 | 450 | 216 | 47.95%  | 0  | 0   | 47.95%  | 2498 | 2498 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 2605 | 庄河供电分公司       | 黑岛66kV变电站    | 黑岛变203张网线   | 10千伏 | 400 | 395 | 98.64%  | 25 | 60  | 98.64%  | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 2606 | 庄河供电分公司       | 暖水66kV变电站    | 暖水变106黄海甲线  | 10千伏 | 450 | 465 | 103.33% | 50 | 115 | 103.33% | 0    | 0    | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 2607 | 庄河供电分公司       | 尖山66kV变电站    | 尖山变103河口线   | 10千伏 | 450 | 131 | 29.12%  | 0  | 0   | 29.12%  | 3966 | 3966 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 2608 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 李官66kV变电站    | 李官变土城线      | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 2609 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 祝华66kV变电站    | 祝华变212祝丰线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.43% |
| 2610 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 永宁66kV变电站    | 永宁变110沈鸿线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 2611 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 平房66kV变电站    | 平房变103光电线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 2612 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 老虎屯66kV变电站   | 老虎屯变104华录线  | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 2613 | 国网大连市瓦房店供电分公司 | 李店66kV变电站    | 李店变210鑫兴线   | 10千伏 | 400 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5542 | 5542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.35% |
| 2614 | 国网大连市开发区供电公司  | 保税区66kV变电站   | 保税变204冰山乙线  | 10千伏 | 377 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.24% |
| 2615 | 国网大连市开发区供电公司  | 长春路66kV变电站   | 长春路变114长岭甲线 | 10千伏 | 377 | 0   | 0.00%   | 0  | 0   | 0.00%   | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.04%  |

|      |              |            |             |      |     |   |       |   |   |       |      |      |         |   |   |        |
|------|--------------|------------|-------------|------|-----|---|-------|---|---|-------|------|------|---------|---|---|--------|
| 2616 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变106西北甲线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.93% |
| 2617 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变202东山线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 2618 | 国网大连市开发区供电公司 | 临港66kV变电站  | 临港变105彩虹线   | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 2619 | 国网大连市开发区供电公司 | 二道河66kV变电站 | 二道河变212西海线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 2620 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变209翠竹线   | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.49% |
| 2621 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变204安盛乙线 | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 2622 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变108马港线   | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 2623 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变202亿商乙线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 2624 | 国网大连市开发区供电公司 | 金马66kV变电站  | 金马变211白石线   | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.19% |
| 2625 | 国网大连市开发区供电公司 | 港前66kV变电站  | 港前变205港集乙线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.25% |
| 2626 | 国网大连市开发区供电公司 | 长春路66kV变电站 | 长春路变101亿城甲线 | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 2627 | 国网大连市开发区供电公司 | 沈阳路66kV变电站 | 沈阳路变104亿商甲线 | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 2628 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变212西北乙线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 2629 | 国网大连市开发区供电公司 | 松岚66kV变电站  | 松岚变102金源甲线  | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 2630 | 国网大连市开发区供电公司 | 开发区66kV变电站 | 开发变202净水线   | 10千伏 | 377 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5224 | 5224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.45% |

10千伏公用配变负面清单信息表（二季度）

| 序号 | 供电单位     | 变电站名称      | 线路名称 | 变压器名称     | 额定容量(kVA) | 最大负载率(%) | 计算可开放容量 | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率 |
|----|----------|------------|------|-----------|-----------|----------|---------|--------------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 爱华线  | 河沿巷箱式配电站  | 630       | 10.19    | 502.80  | 502.80       | 未进入负   | 否        | 无        | 9.18%      |
| 2  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 爱华线  | 河沿巷配电站1#变 | 630       | 10.18    | 502.87  | 502.87       | 未进入负   | 否        | 无        | -5.32%     |



|    |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 爱华线 | 河沿巷配电站2#变  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 4  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 星火街箱式配电站   | 315 | 30.30 | 188.06 | 188.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 5  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 西麓街配电站变压   | 500 | 4.35  | 428.25 | 428.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 6  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 石百分3#配电站1# | 630 | 17.15 | 458.96 | 458.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 7  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 石百分3#配电站2# | 630 | 35.11 | 345.81 | 345.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 8  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 新石道街配电站1#  | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 9  | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 八一线 | 新石道街配电站2#  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 10 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 三元街2#配电站变  | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 11 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 峰景山中心配电站   | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 12 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 峰景山中心配电站   | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 13 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 通山街中心配电站   | 630 | 38.10 | 326.97 | 326.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 14 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 一二九街箱式配电   | 630 | 33.53 | 355.76 | 355.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 15 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线 | 红岩派出所箱式配   | 630 | 4.50  | 538.65 | 538.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 16 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干32-1#箱  | 630 | 39.46 | 318.40 | 318.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 17 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干17#变台   | 315 | 3.39  | 272.82 | 272.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 18 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干26#配电   | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 19 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干26#配电   | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 20 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干26#配电   | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 21 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干26#配电   | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 22 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干32#配电   | 630 | 54.80 | 221.76 | 221.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |

|    |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干32#配电   | 630 | 35.48 | 343.48 | 343.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 24 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗干32#配电   | 630 | 30.46 | 375.10 | 375.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 25 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 环卫箱式配电站变   | 630 | 33.74 | 354.44 | 354.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 26 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居1#配电站  | 630 | 15.33 | 470.42 | 470.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 27 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居1#配电站  | 630 | 30.47 | 375.04 | 375.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 28 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站  | 630 | 61.40 | 180.18 | 180.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 29 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站  | 630 | 13.33 | 483.02 | 483.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 30 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站  | 630 | 30.81 | 372.90 | 372.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 31 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里2#配电站  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 32 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里2#配电站  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 33 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里5#配电站  | 800 | 6.06  | 671.52 | 671.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 34 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里5#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 35 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里8#配电站  | 800 | 1.06  | 711.52 | 711.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 36 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里8#配电站  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 37 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 滨海线 | 动物园2#变台变压  | 315 | 8.31  | 257.32 | 257.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 38 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分6#配电站变  | 630 | 4.40  | 539.28 | 539.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 39 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分9#配电站1# | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 40 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分9#配电站2# | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 41 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支3#配电站变  | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 42 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 大胜街配电站变压   | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |

|    |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 43 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 丰登街配电站1#变  | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 44 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 丰登街配电站2#变  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 45 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 沈阳路配电站变压   | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 46 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站1#变  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 47 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站2#变  | 630 | 4.47  | 538.84 | 538.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 48 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站3#变  | 630 | 45.56 | 279.97 | 279.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 49 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站4#变  | 400 | 50.26 | 158.96 | 158.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 50 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 福兴里中心配电站   | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 51 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街箱式配电站   | 630 | 5.15  | 534.56 | 534.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 52 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 沈阳路箱式配电站   | 630 | 4.58  | 538.15 | 538.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 53 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京街箱式配电站   | 500 | 5.19  | 424.05 | 424.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 54 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支7#变台1#变 | 315 | 4.33  | 269.86 | 269.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 55 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支7#变台2#变 | 400 | 4.84  | 340.64 | 340.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 56 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源2#配电站  | 800 | 13.08 | 615.36 | 615.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 57 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源2#配电站  | 800 | 5.13  | 678.96 | 678.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 58 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源4#配电站  | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 59 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源4#配电站  | 800 | 5.13  | 678.96 | 678.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 60 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里1#中心  | 630 | 38.15 | 326.66 | 326.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 61 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#中心  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 62 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |

|    |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 63 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电  | 800 | 4.35  | 685.20 | 685.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 64 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 65 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电  | 800 | 15.71 | 594.32 | 594.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 66 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电  | 800 | 15.16 | 598.72 | 598.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 67 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电  | 800 | 14.13 | 606.96 | 606.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 68 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电  | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 69 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电  | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 70 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电  | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 71 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 豪森茗家1#中心配  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 72 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 绿港湾1#箱式配电  | 630 | 38.17 | 326.53 | 326.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 73 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 绿港湾2#箱式配电  | 630 | 11.59 | 493.98 | 493.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 74 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海街2#箱式配电  | 400 | 34.33 | 222.68 | 222.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 75 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 兴业干2间1#箱式  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 76 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海二支3#配电站  | 630 | 73.67 | 102.88 | 102.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 77 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海支12#配电   | 630 | 71.07 | 119.26 | 119.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 78 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通江街配电站1#变  | 630 | 53.05 | 232.79 | 232.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 79 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通江街配电站2#变  | 315 | 46.33 | 137.56 | 137.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 80 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 兴业干12#配电   | 630 | 64.75 | 159.08 | 159.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 81 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 新成巷配电站变压   | 630 | 53.55 | 229.64 | 229.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 82 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 付起分9#配电站1# | 630 | 4.59  | 538.08 | 538.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |

|     |          |            |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 83  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 付起分9#<br>配电站2# | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 84  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 石道街邮电局配电       | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 85  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新河街配电站变压       | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 86  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 天源秀景中心配电       | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 87  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新秀街箱式配电站       | 630 | 34.79 | 347.82 | 347.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 88  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 长春路1#箱式配电      | 630 | 41.33 | 306.62 | 306.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 89  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 仲夏路1#箱式配电      | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 90  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站1#      | 630 | 51.93 | 239.84 | 239.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 91  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站2#      | 630 | 10.57 | 500.41 | 500.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 92  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站3#      | 630 | 60.04 | 188.75 | 188.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 93  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站4#      | 630 | 10.18 | 502.87 | 502.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 94  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 颐合园配电站变压       | 800 | 31.01 | 471.92 | 471.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 95  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新起点配电站1#变      | 630 | 13.33 | 483.02 | 483.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 96  | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新起点配电站2#变      | 630 | 7.44  | 520.13 | 520.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 97  | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干12#配电       | 630 | 39.56 | 317.77 | 317.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 98  | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干12#配电       | 630 | 34.40 | 350.28 | 350.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 99  | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干19#配电       | 630 | 35.10 | 345.87 | 345.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 100 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干19#配电       | 630 | 34.75 | 348.08 | 348.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 101 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 英雄配电站变压器       | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 102 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干37左2#箱式     | 630 | 65.17 | 156.43 | 156.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 103 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 纪念干35#变台   | 315 | 34.37 | 175.23 | 175.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 104 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 保利熙悦1#配电站  | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 105 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 保利熙悦1#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 106 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 盛阳山庄配电站1#  | 630 | 13.68 | 480.82 | 480.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 107 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 盛阳山庄配电站2#  | 630 | 30.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 108 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 盛阳山庄配电站3#  | 630 | 17.08 | 459.40 | 459.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 109 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山配电站1#变  | 800 | 35.09 | 439.28 | 439.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 110 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山配电站2#变  | 800 | 47.50 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 111 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山配电站3#变  | 800 | 34.35 | 445.20 | 445.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 112 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山中心配电站   | 800 | 32.36 | 461.12 | 461.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 113 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山中心配电站   | 800 | 34.35 | 445.20 | 445.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 114 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 天琴山中心配电站   | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 115 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 北石道街1#箱式配  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 116 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 北石道街2#箱式配  | 630 | 38.65 | 323.51 | 323.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 117 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 人防办1#箱式配电  | 630 | 4.08  | 541.30 | 541.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 118 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 纪念干17间1#变台 | 250 | 19.78 | 175.55 | 175.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 119 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 长红线 | 新风街变台变压器   | 400 | 9.00  | 324.00 | 324.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 120 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 长江线 | 风光支11#配电   | 630 | 9.40  | 507.78 | 507.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 121 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 长江线 | 风光支11#配电   | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 122 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 长江线 | 风光支12#配电   | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 123 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支12#配电   | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 124 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支4左2#配电  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 125 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 黄河分6右2#变台  | 200 | 33.53 | 112.94 | 112.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 126 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分11#变台   | 400 | 64.50 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 127 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支8#箱式配电  | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 128 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分18右2#配电 | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 129 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分5#变台变压  | 315 | 57.99 | 100.83 | 100.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 130 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 润德公馆2#配电站  | 800 | 14.36 | 605.12 | 605.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 131 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 润德公馆2#配电站  | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 132 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站1#变压  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 133 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站2#变压  | 630 | 4.53  | 538.46 | 538.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 134 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站3#变压  | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 135 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园1#中心配  | 800 | 36.89 | 424.88 | 424.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 136 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园2#中心配  | 800 | 42.88 | 376.96 | 376.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 137 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园3#中心配  | 800 | 34.74 | 442.08 | 442.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 138 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 晨光线 | 都市首府1#中心配  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 139 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 晨光线 | 都市首府2#中心配  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 140 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 高原街2#箱式配电  | 630 | 36.69 | 335.85 | 335.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 141 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 海景山庄3#配电站  | 630 | 31.79 | 366.72 | 366.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 142 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 海景山庄3#配电站  | 630 | 33.13 | 358.28 | 358.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |

|     |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 143 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 高原街配电站变压  | 400 | 37.50 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 144 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 武警医院配电站3# | 50  | 1.20  | 44.40  | 44.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 145 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电  | 800 | 34.74 | 442.08 | 442.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 146 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电  | 800 | 13.31 | 613.52 | 613.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 147 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电  | 800 | 17.83 | 577.36 | 577.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 148 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 武警医院配电站1# | 630 | 38.45 | 324.77 | 324.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 149 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 春阳线 | 武警医院配电站2# | 630 | 44.43 | 287.09 | 287.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 150 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北11#配电 | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 151 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北11#配电 | 630 | 15.13 | 471.68 | 471.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 152 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北12#配电 | 800 | 24.36 | 525.12 | 525.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 153 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北12#配电 | 800 | 34.30 | 445.60 | 445.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 154 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北2#配电站 | 800 | 25.10 | 519.20 | 519.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 155 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北2#配电站 | 800 | 14.37 | 605.04 | 605.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 156 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北2#配电站 | 800 | 14.38 | 604.96 | 604.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 157 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北4#配电站 | 800 | 24.38 | 524.96 | 524.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 158 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北4#配电站 | 800 | 25.10 | 519.20 | 519.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 159 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北6#配电站 | 630 | 14.30 | 476.91 | 476.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 160 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北6#配电站 | 630 | 15.13 | 471.68 | 471.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 161 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北8#配电站 | 630 | 24.36 | 413.53 | 413.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 162 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 大龙线 | 铁路站北8#配电站 | 630 | 34.39 | 350.34 | 350.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |



|     |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 163 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北8#配电站 | 630 | 38.06 | 327.22 | 327.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 164 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 沈铁铭悦2#配电站 | 630 | 34.37 | 350.47 | 350.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 165 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 沈铁铭悦2#配电站 | 630 | 44.35 | 287.60 | 287.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 166 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 北海公寓配电站1# | 630 | 30.07 | 377.56 | 377.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 167 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 北海公寓配电站2# | 630 | 46.61 | 273.36 | 273.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 168 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 双兴街东中心配电  | 800 | 33.36 | 453.12 | 453.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 169 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 双兴街西中心配电  | 800 | 30.94 | 472.48 | 472.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 170 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站 | 630 | 14.37 | 476.47 | 476.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 171 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站 | 630 | 25.10 | 408.87 | 408.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 172 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站 | 630 | 35.17 | 345.43 | 345.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 173 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站 | 800 | 14.38 | 604.96 | 604.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 174 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站 | 800 | 32.67 | 458.64 | 458.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 175 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站 | 800 | 4.39  | 684.88 | 684.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 176 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站 | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 177 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站 | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 178 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站 | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 179 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北7#配电站 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 180 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北7#配电站 | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 181 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 182 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |

|     |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 183 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站   | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 184 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北10#配电站  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 185 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北10#配电站  | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 186 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦中心配电站   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 187 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦1#配电站   | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 188 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦1#配电站   | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 189 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林2#配电站   | 630 | 1.03  | 560.51 | 560.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 190 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林2#配电站   | 630 | 57.99 | 201.66 | 201.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 191 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林4#配电站   | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 192 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林4#配电站   | 630 | 30.47 | 375.04 | 375.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 193 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景2#配电站   | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 194 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景2#配电站   | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 195 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景4#配电站   | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 196 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景4#配电站   | 800 | 4.38  | 684.96 | 684.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 197 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居1#中心配电站 | 630 | 14.05 | 478.49 | 478.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 198 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居3#配电站   | 800 | 16.01 | 591.92 | 591.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 199 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居3#配电站   | 800 | 14.33 | 605.36 | 605.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 200 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站   | 800 | 31.76 | 465.92 | 465.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 201 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站   | 800 | 36.38 | 428.96 | 428.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 202 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站   | 800 | 11.45 | 628.40 | 628.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 203 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 东仲线 | 天源秀景中心配电   | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 204 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街西配电站1#  | 630 | 37.74 | 329.24 | 329.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 205 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街西配电站2#  | 630 | 38.85 | 322.25 | 322.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 206 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富1#配电站1#变 | 630 | 31.34 | 369.56 | 369.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 207 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富1#配电站2#变 | 630 | 36.93 | 334.34 | 334.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 208 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富2#配电站1#变 | 800 | 17.49 | 580.08 | 580.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 209 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富2#配电站2#变 | 800 | 33.36 | 453.12 | 453.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 210 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 双兴街东中心配电   | 800 | 33.01 | 455.92 | 455.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 211 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 双兴街西中心配电   | 800 | 36.75 | 426.00 | 426.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 212 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街箱式配电站   | 630 | 13.45 | 482.27 | 482.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 213 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街东配电站变   | 630 | 65.73 | 152.90 | 152.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 214 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 更新配电站2#变压  | 630 | 36.69 | 335.85 | 335.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 215 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景1#配电站1#变 | 800 | 36.66 | 426.72 | 426.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 216 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景1#配电站2#变 | 800 | 31.64 | 466.88 | 466.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 217 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景3#配电站1#变 | 800 | 30.55 | 475.60 | 475.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 218 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景3#配电站2#变 | 800 | 34.73 | 442.16 | 442.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 219 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景5#配电站1#变 | 800 | 35.88 | 432.96 | 432.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 220 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景5#配电站2#变 | 800 | 33.04 | 455.68 | 455.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 221 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 更新配电站1#变压  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 222 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 丽都花园箱式配电   | 630 | 33.90 | 353.43 | 353.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 223 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 英华配电站变压器   | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 224 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 海环1#箱式配电站  | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 225 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 海环2#箱式配电站  | 400 | 39.71 | 201.16 | 201.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 226 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 煤疗住宅箱式配电   | 630 | 30.30 | 376.11 | 376.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 227 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 付煤分12左2#箱式 | 400 | 11.33 | 314.68 | 314.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 228 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 仲夏路2#箱式配电  | 630 | 19.83 | 442.07 | 442.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 229 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 疗养院住宅箱式配   | 630 | 31.09 | 371.13 | 371.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 230 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 付煤分3右1#配电  | 630 | 44.84 | 284.51 | 284.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 231 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 亚细亚配电站1#变  | 630 | 30.73 | 373.40 | 373.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 232 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 亚细亚配电站2#变  | 630 | 36.19 | 339.00 | 339.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 233 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 惠君庭配电站1#变  | 400 | 10.05 | 319.80 | 319.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 234 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 惠君庭配电站2#变  | 400 | 5.11  | 339.56 | 339.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 235 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 富家庄园1#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 236 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 富家庄园1#配电站  | 800 | 5.11  | 679.12 | 679.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 237 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 富家庄园2#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 238 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 富家庄园2#配电站  | 800 | 4.38  | 684.96 | 684.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 239 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 沈空干部公寓配电   | 630 | 35.77 | 341.65 | 341.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 240 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 沈空干部公寓配电   | 630 | 13.67 | 480.88 | 480.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 241 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 沿海城市中心配电   | 800 | 16.55 | 587.60 | 587.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 242 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 付煤分3右1#配电  | 630 | 16.54 | 462.80 | 462.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |

|     |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 243 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分9右1#配电  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 244 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分9右1#配电  | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 245 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分17左1#箱式 | 630 | 46.47 | 274.24 | 274.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 246 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 仲夏村配电站变压   | 315 | 4.31  | 269.92 | 269.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 247 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 静海山庄箱式配电   | 630 | 10.55 | 500.54 | 500.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 248 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四1#配电站2# | 630 | 39.34 | 319.16 | 319.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 249 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四2#配电站变  | 630 | 8.93  | 510.74 | 510.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 250 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站1#  | 800 | 53.61 | 291.12 | 291.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 251 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站2#  | 800 | 30.31 | 477.52 | 477.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 252 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站3#  | 800 | 68.71 | 170.32 | 170.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 253 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 桃源别墅配电站变   | 800 | 36.43 | 428.56 | 428.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 254 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四1#配电站1# | 630 | 19.37 | 444.97 | 444.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 255 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 北岗分22#变台   | 100 | 4.86  | 85.14  | 85.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 256 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 257 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 258 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站  | 800 | 4.31  | 685.52 | 685.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 259 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里4#配电站  | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 260 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里4#配电站  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 261 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里6#配电站  | 630 | 13.08 | 484.60 | 484.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 262 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里7#配电站  | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 263 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里7#配电站  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 264 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 昌乐分2左2#配电站 | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 265 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里1#配电站  | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 266 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里1#配电站  | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 267 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡1#中心配  | 800 | 43.91 | 368.72 | 368.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 268 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡2#中心配  | 800 | 33.66 | 450.72 | 450.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 269 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡3#中心配  | 800 | 13.93 | 608.56 | 608.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 270 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡4#中心配  | 800 | 31.10 | 471.20 | 471.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 271 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡5#中心配  | 800 | 35.88 | 432.96 | 432.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 272 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡5#中心配  | 800 | 30.46 | 476.32 | 476.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 273 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 北大桥变台变压器   | 400 | 46.61 | 173.56 | 173.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 274 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 结好分2#变台变压  | 400 | 59.85 | 120.60 | 120.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 275 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站2#变  | 630 | 30.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 276 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 商会大厦配电站1#  | 400 | 33.90 | 224.40 | 224.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 277 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 商会大厦配电站2#  | 630 | 31.51 | 368.49 | 368.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 278 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站1#变  | 630 | 15.46 | 469.60 | 469.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 279 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站3#变  | 630 | 37.80 | 328.86 | 328.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 280 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 青春桥箱式配电站   | 500 | 4.33  | 428.35 | 428.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 281 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支6#配电站1# | 630 | 46.14 | 276.32 | 276.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 282 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支6#配电站2# | 630 | 9.95  | 504.32 | 504.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |

|     |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 283 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支10#配电  | 630 | 30.14 | 377.12 | 377.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 284 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 明秀嘉园中心配电  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 285 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 明秀嘉园中心配电  | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 286 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 桃源雅居箱式配电  | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 287 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 龙江分6#变台变压 | 400 | 1.19  | 355.24 | 355.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 288 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 龙江支7#变台变压 | 400 | 58.93 | 124.28 | 124.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 289 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源1#中心配 | 630 | 30.18 | 376.87 | 376.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 290 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源1#中心配 | 630 | 10.19 | 502.80 | 502.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 291 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源2#中心配 | 630 | 6.63  | 525.23 | 525.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 292 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景1#配电站 | 800 | 4.30  | 685.60 | 685.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 293 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景1#配电站 | 800 | 30.19 | 478.48 | 478.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 294 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景3#配电站 | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 295 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景3#配电站 | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 296 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景5#配电站 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 297 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景5#配电站 | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 298 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 半山悦景5#配电站 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 299 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 景山秀居1#中心配 | 630 | 48.54 | 261.20 | 261.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 300 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 景山秀居1#中心配 | 630 | 34.78 | 347.89 | 347.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 301 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 景山秀居2#配电站 | 800 | 16.97 | 584.24 | 584.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 302 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 景山秀居2#配电站 | 800 | 15.95 | 592.40 | 592.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |

|     |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 303 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林1#配电站 | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 304 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林1#配电站 | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 305 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林3#配电站 | 630 | 5.15  | 534.56 | 534.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 306 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林3#配电站 | 630 | 40.05 | 314.69 | 314.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 307 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 锦府桃源3#中心配 | 630 | 68.33 | 136.52 | 136.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 308 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 云阳配电站1#变压 | 630 | 58.60 | 197.82 | 197.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 309 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 火车站箱式配电站  | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 310 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 建设街配电站1#变 | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 311 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 建设街配电站2#变 | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 312 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 云阳配电站2#变压 | 630 | 66.88 | 145.66 | 145.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 313 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家2#中心配 | 800 | 14.48 | 604.16 | 604.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 314 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家3#中心配 | 630 | 31.07 | 371.26 | 371.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 315 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家4#中心配 | 800 | 61.43 | 228.56 | 228.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 316 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家5#中心配 | 800 | 45.56 | 355.52 | 355.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 317 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家6#中心配 | 400 | 4.36  | 342.56 | 342.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 318 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 葵丰路中心配电站  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 319 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 葵丰路中心配电站  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 320 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家1#中心配 | 630 | 32.69 | 361.05 | 361.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 321 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家2#中心配 | 800 | 13.89 | 608.88 | 608.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 322 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家3#中心配 | 630 | 9.88  | 504.76 | 504.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |



|     |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 323 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家4#中心配  | 800 | 10.16 | 638.72 | 638.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 324 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家4#中心配  | 800 | 34.36 | 445.12 | 445.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 325 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家5#中心配  | 800 | 28.51 | 491.92 | 491.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 326 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家6#中心配  | 400 | 31.63 | 233.48 | 233.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 327 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 葵丰路中心配电站   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 328 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 武昌1#箱式配电站  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 329 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 武昌2#箱式配电站  | 630 | 36.34 | 338.06 | 338.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 330 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 武昌分4-1#箱式配 | 500 | 34.33 | 278.35 | 278.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 331 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 福利支1#箱式配电  | 630 | 18.57 | 450.01 | 450.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 332 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 盛福巷1#箱式配电  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 333 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 盛福巷2#箱式配电  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 334 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 武昌二分2#变台变  | 315 | 40.43 | 156.15 | 156.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 335 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 大外公寓配电站1#  | 630 | 33.53 | 355.76 | 355.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 336 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 大外公寓配电站2#  | 630 | 33.05 | 358.79 | 358.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 337 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 大外公寓配电站3#  | 630 | 14.07 | 478.36 | 478.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 338 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 仁平街配电站变压   | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 339 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 金生家苑1#配电站  | 800 | 11.93 | 624.56 | 624.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 340 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 金生家苑1#配电站  | 800 | 16.03 | 591.76 | 591.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 341 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 金生家苑2#配电站  | 800 | 17.55 | 579.60 | 579.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 342 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 红港线  | 金生家苑2#配电站  | 800 | 34.13 | 446.96 | 446.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 343 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分3#配电站1# | 630 | 33.64 | 355.07 | 355.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 344 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分3#配电站2# | 630 | 36.95 | 334.22 | 334.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 345 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分4#配电站1# | 630 | 31.56 | 368.17 | 368.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 346 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分4#配电站2# | 630 | 33.56 | 355.57 | 355.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 347 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分4#配电站3# | 630 | 42.15 | 301.46 | 301.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 348 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分4#配电站4# | 630 | 35.98 | 340.33 | 340.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 349 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 武昌分8#配电站1# | 630 | 69.43 | 129.59 | 129.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 350 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 红港线 | 仁平支1#配电站变  | 630 | 63.58 | 166.45 | 166.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 351 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 南娄置业1#配电站  | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 352 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 南娄置业1#配电站  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 353 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 南娄置业1#配电站  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 354 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 金晨国际中心配电   | 800 | 30.74 | 474.08 | 474.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 355 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 金晨国际中心配电   | 800 | 15.99 | 592.08 | 592.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 356 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场1#中心配  | 800 | 4.30  | 685.60 | 685.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 357 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场1#中心配  | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 358 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场2#中心配  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 359 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场2#中心配  | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 360 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景1#中心配  | 800 | 11.87 | 625.04 | 625.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 361 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景1#中心配  | 800 | 18.46 | 572.32 | 572.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 362 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景2#中心配  | 800 | 13.31 | 613.52 | 613.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |

|     |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 363 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣1#箱式配电站 | 630 | 36.90 | 334.53 | 334.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 364 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣2#箱式配电站 | 630 | 53.83 | 227.87 | 227.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 365 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣3#箱式配电站 | 315 | 54.33 | 112.36 | 112.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 366 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣4#箱式配电站 | 315 | 4.39  | 269.67 | 269.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 367 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣5#箱式配电站 | 630 | 44.79 | 284.82 | 284.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 368 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣6#箱式配电站 | 315 | 53.07 | 116.33 | 116.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 369 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿2#箱式配电站 | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 370 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿3#箱式配电站 | 630 | 30.03 | 377.81 | 377.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 371 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿4#箱式配电站 | 630 | 8.34  | 514.46 | 514.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 372 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿5#箱式配电站 | 630 | 35.81 | 341.40 | 341.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 373 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济1#箱式配电站 | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 374 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济2#箱式配电站 | 630 | 4.44  | 539.03 | 539.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 375 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济3#箱式配电站 | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 376 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业1#箱式配电站 | 630 | 35.13 | 345.68 | 345.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 377 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业2#箱式配电站 | 630 | 37.74 | 329.24 | 329.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 378 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业3#箱式配电站 | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 379 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业4#箱式配电站 | 630 | 43.06 | 295.72 | 295.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 380 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业5#箱式配电站 | 630 | 30.70 | 373.59 | 373.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 381 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业6#箱式配电站 | 630 | 33.90 | 353.43 | 353.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 382 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿1#箱式配电站 | 630 | 38.56 | 324.07 | 324.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 383 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩3#配电站1#变 | 800 | 5.13  | 678.96 | 678.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 384 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩3#配电站2#变 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 385 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 民众箱式配电站变   | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 386 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 水仙名苑2#箱式配  | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 387 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 水仙名苑3#箱式配  | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 388 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 万峰1#箱式配电站  | 750 | 5.14  | 636.45 | 636.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 389 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 万峰2#箱式配电站  | 750 | 5.16  | 636.30 | 636.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 390 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 唐宁中心配电站3#  | 800 | 34.31 | 445.52 | 445.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 391 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩1#配电站变压  | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 392 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩2#配电站1#变 | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 393 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩2#配电站2#变 | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 394 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 纪念街1#配电站变  | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 395 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 六一中心配电站1#  | 315 | 4.38  | 269.70 | 269.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 396 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 六一中心配电站2#  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 397 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 五四路箱式配电站   | 630 | 37.53 | 330.56 | 330.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 398 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站  | 800 | 34.35 | 445.20 | 445.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 399 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站  | 800 | 54.38 | 284.96 | 284.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 400 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站  | 800 | 34.37 | 445.04 | 445.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 401 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园3#配电站  | 630 | 14.38 | 476.41 | 476.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 402 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园3#配电站  | 630 | 24.35 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 403 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街1#配电站  | 800 | 36.38 | 428.96 | 428.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 404 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街1#配电站  | 800 | 38.09 | 415.28 | 415.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 405 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街3#配电站  | 800 | 43.35 | 373.20 | 373.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 406 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街3#配电站  | 800 | 38.96 | 408.32 | 408.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 407 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站  | 800 | 34.08 | 447.36 | 447.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 408 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站  | 800 | 13.38 | 612.96 | 612.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 409 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站  | 800 | 28.14 | 494.88 | 494.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 410 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街7#配电站  | 800 | 16.61 | 587.12 | 587.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 411 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街7#配电站  | 800 | 9.84  | 641.28 | 641.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 412 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁1#配电站1#变 | 630 | 13.63 | 481.13 | 481.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 413 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁1#配电站2#变 | 630 | 19.50 | 444.15 | 444.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 414 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁2#配电站1#变 | 630 | 15.93 | 466.64 | 466.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 415 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁2#配电站2#变 | 630 | 15.14 | 471.62 | 471.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 416 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁铭悦中心配电   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 417 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁中心配电站1#  | 630 | 19.90 | 441.63 | 441.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 418 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁中心配电站2#  | 630 | 19.94 | 441.38 | 441.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 419 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分23#变台   | 200 | 38.73 | 102.54 | 102.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 420 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 三元支5#配电站变  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 421 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 宏济支4#变台变压  | 630 | 40.48 | 311.98 | 311.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 422 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分14#变台   | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 423 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分6#变台变压  | 400 | 1.01  | 355.96 | 355.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 424 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干3#配电站2# | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 425 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干46#配电   | 630 | 53.43 | 230.39 | 230.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 426 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 石葵干38#配电   | 630 | 68.71 | 134.13 | 134.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 427 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 丙寅巷配电站变压   | 630 | 50.38 | 249.61 | 249.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 428 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干3#配电站1# | 315 | 4.55  | 269.17 | 269.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 429 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干7左4#配电  | 630 | 4.49  | 538.71 | 538.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 430 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干7左4#配电  | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 431 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 华航街箱式配电站   | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 432 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 仲夏路3#箱式配电  | 630 | 14.75 | 474.08 | 474.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 433 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨海分7#变台变压  | 100 | 1.03  | 88.97  | 88.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 434 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨涛园配电站1#变  | 800 | 10.34 | 637.28 | 637.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 435 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨涛园配电站2#变  | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 436 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 沿海城市中心配电   | 800 | 9.91  | 640.72 | 640.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 437 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨海支2#变台变压  | 315 | 34.39 | 175.17 | 175.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 438 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站  | 800 | 14.30 | 605.60 | 605.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 439 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站  | 800 | 35.10 | 439.20 | 439.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 440 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站  | 800 | 25.10 | 519.20 | 519.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 441 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下2#配电站  | 800 | 35.13 | 438.96 | 438.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 442 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下2#配电站  | 800 | 14.30 | 605.60 | 605.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |

|     |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 443 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下2#配电站 | 800 | 24.39 | 524.88 | 524.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 444 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下4#配电站 | 800 | 15.11 | 599.12 | 599.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 445 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下4#配电站 | 800 | 25.18 | 518.56 | 518.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 446 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下4#配电站 | 800 | 24.39 | 524.88 | 524.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 447 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下7#配电站 | 800 | 35.91 | 432.72 | 432.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 448 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下7#配电站 | 800 | 33.16 | 454.72 | 454.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 449 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下8#配电站 | 800 | 13.95 | 608.40 | 608.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 450 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下8#配电站 | 800 | 34.33 | 445.36 | 445.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 451 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下10#配电 | 800 | 13.33 | 613.36 | 613.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 452 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下10#配电 | 800 | 30.81 | 473.52 | 473.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 453 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下10#配电 | 800 | 11.68 | 626.56 | 626.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 454 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下11#配电 | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 455 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下11#配电 | 800 | 24.34 | 525.28 | 525.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 456 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下11#配电 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 457 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下13#配电 | 800 | 35.87 | 433.04 | 433.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 458 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 解放线  | 青云天下13#配电 | 800 | 35.87 | 433.04 | 433.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 459 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 进步甲线 | 站前北箱式配电站  | 630 | 37.04 | 333.65 | 333.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 460 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 进步乙线 | 站前南1#箱式配电 | 630 | 39.63 | 317.33 | 317.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 461 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 进步乙线 | 站前南2#箱式配电 | 630 | 40.03 | 314.81 | 314.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 462 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 进步乙线 | 站前南3#箱式配电 | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |

|     |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 463 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 进步乙线 | 站前南4#箱式配电  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 464 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分2左3#配  | 630 | 13.33 | 483.02 | 483.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 465 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 丰盛街中心配电站   | 630 | 7.44  | 520.13 | 520.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 466 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山街1#箱式配电  | 630 | 30.10 | 377.37 | 377.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 467 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山街2#箱式配电  | 200 | 41.33 | 97.34  | 97.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 468 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 蔷薇园箱式配电站   | 500 | 4.33  | 428.35 | 428.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 469 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山干4#配电站1# | 630 | 49.40 | 255.78 | 255.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 470 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山干4#配电站2# | 630 | 34.79 | 347.82 | 347.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 471 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山干9右3#配电  | 630 | 16.03 | 466.01 | 466.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 472 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山干9右3#配电  | 630 | 14.65 | 474.71 | 474.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 473 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山干17#配电   | 630 | 10.71 | 499.53 | 499.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 474 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分2左3#配  | 630 | 18.41 | 451.02 | 451.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 475 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分5右1#配  | 630 | 38.06 | 327.22 | 327.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 476 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分5右1#配  | 630 | 38.15 | 326.66 | 326.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 477 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分8#配电站  | 400 | 37.35 | 210.60 | 210.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 478 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分8#配电站  | 630 | 31.76 | 366.91 | 366.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 479 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分16#配电  | 630 | 36.38 | 337.81 | 337.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 480 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分20配电站  | 400 | 11.45 | 314.20 | 314.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 481 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山二分20配电站  | 630 | 30.31 | 376.05 | 376.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 482 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 景山线  | 景山街1#配电站1# | 630 | 33.64 | 355.07 | 355.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |



|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 483 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 景山线 | 景山街1#配电站2# | 630 | 36.95 | 334.22 | 334.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 484 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 景山线 | 景山街2#配电站1# | 400 | 4.33  | 342.68 | 342.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 485 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 九三线 | 北京公园1#中心配  | 800 | 37.50 | 420.00 | 420.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 486 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 九三线 | 北京公园2#中心配  | 800 | 18.07 | 575.44 | 575.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 487 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 九三线 | 北京公园2#中心配  | 800 | 35.49 | 436.08 | 436.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 488 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 九三线 | 北京公园3#中心配  | 800 | 5.17  | 678.64 | 678.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 489 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 九三线 | 北京公园3#中心配  | 800 | 39.13 | 406.96 | 406.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 490 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线 | 卡纳意乡4#中心配  | 800 | 39.34 | 405.28 | 405.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 491 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线 | 卡纳意乡1#中心配  | 800 | 8.93  | 648.56 | 648.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 492 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线 | 卡纳意乡2#中心配  | 800 | 36.43 | 428.56 | 428.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 493 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线 | 卡纳意乡3#中心配  | 800 | 17.10 | 583.20 | 583.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 494 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线 | 卡纳意乡5#中心配  | 800 | 33.84 | 449.28 | 449.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 495 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环配电站1#变压  | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 496 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环配电站2#变压  | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 497 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环支7-1#配电站 | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 498 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环支7-1#配电站 | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 499 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环支7-1#配电站 | 630 | 4.35  | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 500 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 景山线 | 红旗巷中心配电站   | 800 | 33.56 | 451.52 | 451.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 501 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环支7-2#配电站 | 630 | 14.75 | 474.08 | 474.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 502 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线 | 三环支7-2#配电站 | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |

|     |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 503 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-2#配电站 | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 504 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支11#配电   | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 505 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支11#配电   | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 506 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 军医北院配电站变   | 630 | 30.06 | 377.62 | 377.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 507 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 葵英线  | 于家巷变变台变压   | 630 | 31.37 | 369.37 | 369.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 508 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安甲线 | 塞维利1#中心配电  | 630 | 14.36 | 476.53 | 476.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 509 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安甲线 | 塞维利2#中心配电  | 800 | 13.37 | 613.04 | 613.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 510 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利1#中心配电  | 630 | 53.21 | 231.78 | 231.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 511 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利1#中心配电  | 630 | 33.86 | 353.68 | 353.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 512 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利2#中心配电  | 800 | 11.49 | 628.08 | 628.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 513 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街配电站1#变  | 630 | 10.01 | 503.94 | 503.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 514 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街配电站2#变  | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 515 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街箱式配电站   | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 516 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景2#配电站1#变 | 800 | 35.55 | 435.60 | 435.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 517 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景2#配电站2#变 | 800 | 36.69 | 426.48 | 426.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 518 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景4#配电站1#变 | 800 | 31.79 | 465.68 | 465.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 519 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景4#配电站2#变 | 800 | 33.13 | 454.96 | 454.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 520 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景6#配电站1#变 | 800 | 18.96 | 568.32 | 568.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 521 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景6#配电站2#变 | 800 | 39.86 | 401.12 | 401.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 522 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 兴旺1#箱式配电站  | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 523 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利光线 | 兴旺2#箱式配电站  | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 524 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 利真线 | 火车头箱式配电站   | 630 | 4.83  | 536.57 | 536.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 525 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支6右3-1#箱 | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 526 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支6右3-2#箱 | 630 | 34.40 | 350.28 | 350.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 527 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡1#箱式配  | 630 | 14.83 | 473.57 | 473.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 528 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡2#箱式配  | 630 | 13.83 | 479.87 | 479.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 529 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡3#箱式配  | 630 | 11.93 | 491.84 | 491.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 530 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡4#箱式配  | 630 | 16.03 | 466.01 | 466.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 531 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路2#配电站变  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 532 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分4#配电站变  | 630 | 4.44  | 539.03 | 539.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 533 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分15#配电   | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 534 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居1#中心配  | 630 | 16.30 | 464.31 | 464.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 535 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居1#中心配  | 630 | 33.81 | 354.00 | 354.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 536 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居2#中心配  | 630 | 14.75 | 474.08 | 474.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 537 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居2#中心配  | 630 | 6.51  | 525.99 | 525.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 538 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新泉巷配电站1#变  | 630 | 35.08 | 346.00 | 346.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 539 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新泉巷配电站2#变  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 540 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路1#配电站1# | 400 | 30.39 | 238.44 | 238.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 541 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路1#配电站2# | 400 | 14.83 | 300.68 | 300.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 542 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分15#配电   | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |

|     |          |            |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 543 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分7#<br>配电站1# | 630 | 38.80 | 322.56 | 322.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 544 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分7#<br>配电站2# | 630 | 59.68 | 191.02 | 191.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 545 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分<br>16#配电   | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 546 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松支4#<br>配电站1# | 630 | 34.33 | 350.72 | 350.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 547 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松支4#<br>配电站2# | 630 | 18.57 | 450.01 | 450.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 548 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支8#<br>配电站1# | 630 | 14.53 | 475.46 | 475.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 549 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支8#<br>配电站2# | 630 | 37.73 | 329.30 | 329.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 550 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支<br>16#配电   | 630 | 7.55  | 519.44 | 519.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 551 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支<br>16#配电   | 315 | 34.13 | 175.99 | 175.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 552 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街1#<br>箱式配电  | 400 | 9.30  | 322.80 | 322.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 553 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街2#<br>箱式配电  | 630 | 31.30 | 369.81 | 369.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 554 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街3#<br>箱式配电  | 630 | 44.79 | 284.82 | 284.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 555 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化支4#<br>箱式配电  | 630 | 41.39 | 306.24 | 306.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 556 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化街1#<br>箱式配电  | 630 | 1.34  | 558.56 | 558.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 557 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化街2#<br>箱式配电  | 630 | 37.53 | 330.56 | 330.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 558 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化分5#<br>变台变压  | 400 | 45.14 | 179.44 | 179.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 559 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 捷庆里配<br>电站变压   | 630 | 38.46 | 324.70 | 324.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 560 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化支3#<br>配电站变  | 400 | 33.58 | 225.68 | 225.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 561 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 教育巷配<br>电站变压   | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 562 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 岭前2#配<br>电站1#变 | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 563 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 岭前2#配电站2#变 | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 564 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 不朽街配电站1#变  | 630 | 34.07 | 352.36 | 352.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 565 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 不朽街配电站2#变  | 630 | 10.34 | 501.86 | 501.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 566 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街配电站1#变  | 800 | 11.10 | 631.20 | 631.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 567 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街配电站2#变  | 800 | 30.03 | 479.76 | 479.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 568 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分3右1#配电  | 630 | 38.75 | 322.88 | 322.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 569 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 景山干6右1#配电  | 630 | 31.77 | 366.85 | 366.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 570 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 景山干6右1#配电  | 630 | 19.97 | 441.19 | 441.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 571 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分3右1#配电  | 630 | 38.95 | 321.62 | 321.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 572 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分7#配电站1# | 630 | 30.40 | 375.48 | 375.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 573 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分7#配电站2# | 630 | 13.64 | 481.07 | 481.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 574 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街3#箱式配电  | 630 | 31.53 | 368.36 | 368.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 575 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 绿山线 | 调度中心箱式配电   | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 576 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 汇智云顶配电站1#  | 500 | 4.38  | 428.10 | 428.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 577 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 汇智云顶配电站2#  | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 578 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 富泽园箱式配电站   | 500 | 5.14  | 424.30 | 424.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 579 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 建民1#箱式配电站  | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 580 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 建民2#箱式配电站  | 630 | 30.94 | 372.08 | 372.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 581 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 实德2#箱式配电站  | 750 | 5.18  | 636.15 | 636.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 582 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 市场街箱式配电站   | 500 | 36.07 | 269.65 | 269.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 583 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙花园1#箱式配  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 584 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙花园2#箱式配  | 630 | 39.71 | 316.83 | 316.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 585 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙街箱式配电站   | 630 | 65.39 | 155.04 | 155.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 586 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 北京二分3右2#变  | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 587 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 唐宁中心配电站1#  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 588 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 唐宁中心配电站2#  | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 589 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 茂田巷配电站1#变  | 630 | 29.53 | 380.96 | 380.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 590 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 茂田巷配电站2#变  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 591 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 民乐分13#配电   | 630 | 10.51 | 500.79 | 500.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 592 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 民乐分13#配电   | 630 | 36.59 | 336.48 | 336.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 593 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 文欣花园配电站1#  | 630 | 53.71 | 228.63 | 228.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 594 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 文欣花园配电站2#  | 630 | 30.85 | 372.65 | 372.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 595 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 文欣花园配电站3#  | 630 | 33.18 | 357.97 | 357.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 596 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 沿海分4#配电站变  | 630 | 33.48 | 356.08 | 356.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 597 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 疏港路西1#箱式配  | 315 | 33.31 | 178.57 | 178.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 598 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 疏港路西箱式配电   | 630 | 30.99 | 371.76 | 371.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 599 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 联海分8左1#变台  | 500 | 4.66  | 426.70 | 426.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 600 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 荣华干3#变台变压  | 100 | 33.55 | 56.45  | 56.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 601 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 荣华干8#变台1#变 | 160 | 1.38  | 141.79 | 141.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 602 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民乐线 | 四码分1#变台2#变 | 100 | 53.34 | 36.66  | 36.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 603 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站1# | 500 | 64.33 | 128.35 | 128.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 604 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站2# | 630 | 35.65 | 342.41 | 342.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 605 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站3# | 630 | 36.89 | 334.59 | 334.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 606 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 忠诚巷配电站1#变  | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 607 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 忠诚巷配电站2#变  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 608 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 疏港路东箱式配电   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 609 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 四码分1#变台1#变 | 315 | 33.56 | 177.79 | 177.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 610 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 平顺线 | 北京街中心配电站   | 630 | 5.16  | 534.49 | 534.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 611 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 平顺线 | 华府中心配电站1#  | 800 | 5.13  | 678.96 | 678.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 612 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 群英1#箱式配电站  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 613 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 群英2#箱式配电站  | 630 | 56.73 | 209.60 | 209.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 614 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春街箱式配电站   | 630 | 15.35 | 470.30 | 470.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 615 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二巷箱式配电   | 500 | 4.39  | 428.05 | 428.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 616 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二支1(A)箱  | 630 | 30.18 | 376.87 | 376.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 617 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二支1(B)箱  | 630 | 38.64 | 323.57 | 323.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 618 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支8#变台变压  | 400 | 17.66 | 289.36 | 289.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 619 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 星光家园配电站变   | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 620 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海配电站1#  | 630 | 35.89 | 340.89 | 340.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 621 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海配电站2#  | 630 | 30.39 | 375.54 | 375.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 622 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海中心配电   | 800 | 18.36 | 573.12 | 573.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |

|     |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 623 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海中心配电  | 800 | 39.54 | 403.68 | 403.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 624 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 靠山巷配电站变压  | 500 | 66.11 | 119.45 | 119.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 625 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 长春街箱式配电站  | 500 | 11.01 | 394.95 | 394.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 626 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支5#变台变压 | 315 | 68.39 | 68.07  | 68.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 627 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 文化变台变压器   | 315 | 71.74 | 57.52  | 57.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 628 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 优秀二支1#变台变 | 315 | 14.43 | 238.05 | 238.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 629 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 根深巷配电站变压  | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 630 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站1#变压 | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 631 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站2#变压 | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 632 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站3#变压 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 633 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支9#配电站变 | 630 | 44.35 | 287.60 | 287.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 634 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支2#配电站 | 630 | 56.79 | 209.22 | 209.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 635 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支2#配电站 | 630 | 34.31 | 350.85 | 350.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 636 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支7#配电站 | 630 | 44.31 | 287.85 | 287.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 637 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支7#配电站 | 630 | 38.38 | 325.21 | 325.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 638 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站 | 800 | 15.13 | 598.96 | 598.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 639 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站 | 800 | 25.10 | 519.20 | 519.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 640 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站 | 800 | 14.34 | 605.28 | 605.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 641 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站 | 800 | 24.30 | 525.60 | 525.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 642 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站 | 800 | 35.13 | 438.96 | 438.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |



|     |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 643 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站   | 800 | 25.11 | 519.12 | 519.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 644 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站   | 800 | 15.11 | 599.12 | 599.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 645 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站   | 800 | 14.30 | 605.60 | 605.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 646 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站   | 800 | 34.38 | 444.96 | 444.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 647 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下9#配电站   | 800 | 35.87 | 433.04 | 433.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 648 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下9#配电站   | 800 | 33.17 | 454.64 | 454.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 649 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站  | 800 | 16.19 | 590.48 | 590.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 650 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站  | 800 | 10.78 | 633.76 | 633.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 651 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站  | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 652 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下13#配电站  | 800 | 35.87 | 433.04 | 433.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 653 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站    | 800 | 38.40 | 412.80 | 412.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 654 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站    | 800 | 16.90 | 584.80 | 584.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 655 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站    | 800 | 57.55 | 259.60 | 259.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 656 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 长江杰座中心配电站   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 657 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 长江杰座中心配电站   | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 658 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际1#中心配电站 | 800 | 43.73 | 370.16 | 370.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 659 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际1#中心配电站 | 800 | 38.78 | 409.76 | 409.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 660 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际2#中心配电站 | 800 | 33.69 | 450.48 | 450.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 661 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际2#中心配电站 | 800 | 33.31 | 453.52 | 453.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 662 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际3#中心配电站 | 800 | 53.34 | 293.28 | 293.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 663 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际3#中心配  | 800 | 34.17 | 446.64 | 446.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 664 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福兴里中心配电站   | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 665 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 金晨国际中心配电   | 800 | 10.71 | 634.32 | 634.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 666 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 金晨国际中心配电   | 800 | 39.19 | 406.48 | 406.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 667 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南姿置业2#配电站  | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 668 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南姿置业2#配电站  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 669 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南姿置业2#配电站  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 670 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 润德广场1#中心配  | 800 | 4.38  | 684.96 | 684.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 671 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 润德广场2#中心配  | 800 | 30.34 | 477.28 | 477.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 672 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支4#箱式配  | 630 | 10.35 | 501.80 | 501.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 673 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 远洋风景1#中心配  | 800 | 9.88  | 640.96 | 640.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 674 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 远洋风景2#中心配  | 800 | 17.83 | 577.36 | 577.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 675 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 越秀配电站1#变压  | 800 | 30.38 | 476.96 | 476.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 676 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 越秀配电站2#变压  | 800 | 10.33 | 637.36 | 637.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 677 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福德配电站1#变压  | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 678 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福德配电站2#变压  | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 679 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 久寿6#箱式配电站  | 630 | 33.47 | 356.14 | 356.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 680 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 久寿7#箱式配电站  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 681 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支9#变台1# | 400 | 30.21 | 239.16 | 239.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 682 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支9#变台2# | 400 | 5.10  | 339.60 | 339.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |

|     |          |           |     |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 683 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 老干部配电站变压   | 1000 | 4.33  | 856.70 | 856.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 684 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦3#配电站1#变 | 500  | 5.19  | 424.05 | 424.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 685 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦3#配电站2#变 | 500  | 5.11  | 424.45 | 424.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 686 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 大球配电站1#变压  | 630  | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 687 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 大球配电站2#变压  | 400  | 17.10 | 291.60 | 291.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 688 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 中山住宅配电站变   | 630  | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 689 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦1#配电站1#变 | 630  | 31.33 | 369.62 | 369.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 690 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦1#配电站2#变 | 630  | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 691 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦2#配电站变压  | 630  | 55.06 | 220.12 | 220.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 692 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源1#配电站  | 800  | 35.13 | 438.96 | 438.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 693 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源1#配电站  | 800  | 24.39 | 524.88 | 524.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 694 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源3#配电站  | 800  | 14.36 | 605.12 | 605.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 695 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源3#配电站  | 800  | 4.38  | 684.96 | 684.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 696 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#中心  | 630  | 34.38 | 350.41 | 350.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 697 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#中心  | 630  | 24.38 | 413.41 | 413.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 698 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里2#中心  | 630  | 31.34 | 369.56 | 369.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 699 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电  | 800  | 14.37 | 605.04 | 605.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 700 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电  | 800  | 16.38 | 588.96 | 588.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 701 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电  | 800  | 17.38 | 580.96 | 580.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 702 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电  | 800  | 23.11 | 535.12 | 535.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 703 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电  | 800 | 15.77 | 593.84 | 593.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 704 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电  | 800 | 14.51 | 603.92 | 603.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 705 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分6#箱式配电  | 400 | 30.05 | 239.80 | 239.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 706 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中经信1#箱式配电  | 630 | 30.34 | 375.86 | 375.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 707 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱1#箱式配电站  | 630 | 10.30 | 502.11 | 502.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 708 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱2#箱式配电站  | 630 | 9.67  | 506.08 | 506.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 709 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中青箱式配电站变   | 630 | 30.33 | 375.92 | 375.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 710 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 真理配电站变压器   | 630 | 39.13 | 320.48 | 320.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 711 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 葵英中心配电站1#  | 630 | 47.33 | 268.82 | 268.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 712 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 葵英中心配电站2#  | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 713 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山1#中心配  | 630 | 34.07 | 352.36 | 352.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 714 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山2#中心配  | 630 | 38.75 | 322.88 | 322.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 715 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山3#中心配  | 630 | 19.97 | 441.19 | 441.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 716 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山4#中心配  | 630 | 30.40 | 375.48 | 375.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 717 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 宪立巷箱式配电站   | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 718 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中经信2#箱式配电  | 500 | 30.07 | 299.65 | 299.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 719 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分7#配电站1# | 630 | 47.96 | 264.85 | 264.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 720 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分7#配电站2# | 630 | 45.56 | 279.97 | 279.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 721 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中青街配电站变压   | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 722 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 石道线 | 石葵干23右2#配电 | 630 | 59.85 | 189.95 | 189.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |

|     |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 723 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干23右2#箱式 | 630 | 37.80 | 328.86 | 328.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 724 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电   | 630 | 19.97 | 441.19 | 441.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 725 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电   | 630 | 30.86 | 372.58 | 372.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 726 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电   | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 727 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干3右2#配电  | 630 | 50.09 | 251.43 | 251.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 728 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站1#  | 630 | 31.10 | 371.07 | 371.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 729 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站2#  | 630 | 34.30 | 350.91 | 350.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 730 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站3#  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 731 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干12间1#变台 | 315 | 4.39  | 269.67 | 269.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 732 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干8间1#变台  | 315 | 4.66  | 268.82 | 268.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 733 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵路3#配电站变  | 400 | 65.34 | 98.64  | 98.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 734 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 向阳分3#变台变压  | 315 | 4.69  | 268.73 | 268.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 735 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支4间1#箱式  | 630 | 5.16  | 534.49 | 534.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 736 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支8#箱式配电  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 737 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 文城1#箱式配电站  | 315 | 59.83 | 95.04  | 95.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 738 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 威华箱式配电站变   | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 739 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支4#箱式配电  | 630 | 34.36 | 350.53 | 350.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 740 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新茂巷1#箱式配电  | 500 | 9.88  | 400.60 | 400.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 741 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新茂巷2#箱式配电  | 500 | 36.40 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 742 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 圣桃源1#箱式配电  | 630 | 13.03 | 484.91 | 484.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |

|     |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 743 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 圣桃源2#箱式配电 | 630 | 14.70 | 474.39 | 474.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 744 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 长春路2#箱式配电 | 630 | 37.65 | 329.81 | 329.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 745 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 长春路3#箱式配电 | 630 | 39.68 | 317.02 | 317.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 746 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 连桥巷1#箱式配电 | 500 | 5.13  | 424.35 | 424.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 747 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 迎春小区配电站1# | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 748 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 迎春小区配电站2# | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 749 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分13#配电  | 800 | 37.19 | 422.48 | 422.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 750 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分13#配电  | 800 | 58.97 | 248.24 | 248.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 751 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分8#配电站 | 630 | 65.46 | 154.60 | 154.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 752 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分18#配电  | 400 | 63.86 | 104.56 | 104.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 753 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起分5#配电站变 | 630 | 48.15 | 263.66 | 263.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 754 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分2#配电站 | 630 | 68.33 | 136.52 | 136.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 755 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分2#配电站 | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 756 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支5左3#配电 | 400 | 31.07 | 235.72 | 235.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 757 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 都市首府1#中心配 | 630 | 37.31 | 331.95 | 331.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 758 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 都市首府2#中心配 | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 759 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 日新街箱式配电站  | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 760 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 日新街配电站变压  | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 761 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山路配电站1#变 | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 762 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山路配电站2#变 | 630 | 35.39 | 344.04 | 344.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 763 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 长江杰座中心配电   | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 764 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 建设干14右1#配电 | 630 | 65.35 | 155.30 | 155.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 765 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 建设干8#变台变压  | 100 | 3.03  | 86.97  | 86.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 766 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际1#中心配  | 800 | 30.15 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 767 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际1#中心配  | 800 | 30.08 | 479.36 | 479.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 768 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际2#中心配  | 800 | 33.60 | 451.20 | 451.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 769 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际2#中心配  | 800 | 36.10 | 431.20 | 431.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 770 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际3#中心配  | 800 | 31.97 | 464.24 | 464.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 771 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际3#中心配  | 800 | 57.34 | 261.28 | 261.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 772 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 前程国际3#中心配  | 800 | 36.65 | 426.80 | 426.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 773 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 鞍山路箱式配电站   | 500 | 5.19  | 424.05 | 424.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 774 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 鞍山干10#变台   | 500 | 4.48  | 427.60 | 427.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 775 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 建设干14右1#配电 | 630 | 40.45 | 312.17 | 312.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 776 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 建设干6右3#配电  | 630 | 35.74 | 341.84 | 341.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 777 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 建设干6右3#配电  | 630 | 59.84 | 190.01 | 190.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 778 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 团结街配电站1#变  | 630 | 30.86 | 372.58 | 372.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 779 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站 | 树中线 | 团结街配电站2#变  | 315 | 47.33 | 134.41 | 134.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 780 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分9#配电站1# | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 781 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分9#配电站2# | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 782 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分9#配电站3# | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 783 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 绿港湾配电站1#变  | 800 | 53.07 | 295.44 | 295.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 784 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 绿港湾配电站2#变  | 800 | 35.55 | 435.60 | 435.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 785 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 绿港湾配电站3#变  | 800 | 38.01 | 415.92 | 415.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 786 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干12#配电   | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 787 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干12#配电   | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 788 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干17#配电   | 630 | 4.64  | 537.77 | 537.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 789 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干17#配电   | 630 | 4.43  | 539.09 | 539.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 790 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分6右1#箱式  | 500 | 33.68 | 281.60 | 281.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 791 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干4#箱式配电  | 500 | 36.47 | 267.65 | 267.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 792 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干5#箱式配电  | 630 | 33.17 | 358.03 | 358.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 793 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-1#箱  | 630 | 30.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 794 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-2#箱  | 630 | 46.70 | 272.79 | 272.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 795 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-3#箱  | 630 | 30.07 | 377.56 | 377.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 796 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11#变台   | 315 | 4.35  | 269.80 | 269.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 797 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分8#配电站1# | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 798 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分8#配电站2# | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 799 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干19#变台   | 400 | 53.10 | 147.60 | 147.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 800 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 畅通花园1#箱式配  | 630 | 5.13  | 534.68 | 534.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 801 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 畅通花园2#箱式配  | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 802 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 峰景山中心配电站   | 800 | 36.68 | 426.56 | 426.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |



|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 803 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 峰景山中心配电站   | 630 | 19.60 | 443.52 | 443.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%  |
| 804 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水分5#配电站2# | 400 | 4.36  | 342.56 | 342.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 805 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台 | 50  | 73.64 | 8.18   | 8.18   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 806 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台 | 200 | 1.14  | 177.72 | 177.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 807 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台 | 200 | 30.14 | 119.72 | 119.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 808 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 三元街1#配电站1# | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 809 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 通山街中心配电站   | 630 | 9.93  | 504.44 | 504.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 810 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山二支4#变台变  | 315 | 31.53 | 184.18 | 184.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 811 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山支4#配电站变  | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 812 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 长红街箱式配电站   | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 813 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源1#配电站变压  | 630 | 30.94 | 372.08 | 372.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 814 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源2#配电站1#变 | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 815 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源2#配电站2#变 | 630 | 33.31 | 357.15 | 357.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 816 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 海运住宅箱式配电   | 630 | 53.34 | 230.96 | 230.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 817 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水分4#配电站变  | 630 | 30.39 | 375.54 | 375.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 818 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 三元街1#配电站2# | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 819 | 中山区供电分公司 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山支7#配电站变  | 630 | 5.16  | 534.49 | 534.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 820 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线 | 白云街1#箱式配电  | 400 | 30.08 | 239.68 | 239.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 821 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线 | 白云街2#箱式配电  | 400 | 30.94 | 236.24 | 236.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 822 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线 | 训练基地箱式配电   | 630 | 34.43 | 350.09 | 350.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |

|     |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 823 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 丰盛街中心配电站  | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 824 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 红旗巷中心配电站  | 800 | 33.31 | 453.52 | 453.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 825 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学校2#配电站 | 100 | 24.76 | 65.24  | 65.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 826 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学校2#配电站 | 630 | 40.47 | 312.04 | 312.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 827 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学校2#配电站 | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 828 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃靠线  | 桃源桥南箱式配电  | 630 | 40.48 | 311.98 | 311.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 829 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃靠线  | 军勤部中心配电站  | 630 | 33.34 | 356.96 | 356.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 830 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 桃仙街中心配电站  | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 831 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄1#中心配 | 630 | 37.53 | 330.56 | 330.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 832 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄2#中心配 | 800 | 22.13 | 542.96 | 542.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 833 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄3#中心配 | 800 | 21.14 | 550.88 | 550.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 834 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄4#中心配 | 630 | 35.19 | 345.30 | 345.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 835 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄5#中心配 | 630 | 47.73 | 266.30 | 266.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 836 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄6#中心配 | 800 | 24.38 | 524.96 | 524.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 837 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄7#中心配 | 630 | 16.18 | 465.07 | 465.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 838 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 秀月街箱式配电站  | 630 | 34.44 | 350.03 | 350.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 839 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 共存巷配电站1#变 | 630 | 35.14 | 345.62 | 345.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 840 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 共存巷配电站2#变 | 630 | 55.16 | 219.49 | 219.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 841 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄1#中心配 | 630 | 30.68 | 373.72 | 373.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 842 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄2#中心配 | 800 | 34.33 | 445.36 | 445.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |

|     |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 843 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄3#中心配 | 800 | 33.99 | 448.08 | 448.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 844 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄4#中心配 | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 845 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄5#中心配 | 630 | 30.39 | 375.54 | 375.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 846 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄6#中心配 | 800 | 31.34 | 469.28 | 469.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 847 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄7#中心配 | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 848 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄配电站变  | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 849 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃青线  | 军勤部中心配电站  | 630 | 15.77 | 467.65 | 467.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 850 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃青线  | 军勤部中心配电站  | 630 | 14.51 | 475.59 | 475.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 851 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月嘉园配电站1# | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 852 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月嘉园配电站2# | 800 | 4.37  | 685.04 | 685.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 853 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月配电站1#变压 | 630 | 44.31 | 287.85 | 287.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 854 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月配电站2#变压 | 630 | 25.14 | 408.62 | 408.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 855 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月配电站3#变压 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 856 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月配电站4#变压 | 400 | 30.10 | 239.60 | 239.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 857 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃商线  | 桃源商城中心配   | 800 | 31.53 | 467.76 | 467.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 858 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃商线  | 锦府桃源1#中心配 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 859 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃商线  | 锦府桃源2#中心配 | 630 | 37.47 | 330.94 | 330.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 860 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃商线  | 锦府桃源3#中心配 | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 861 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线  | 明秀庄园2#配电站 | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 862 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线  | 明秀庄园2#配电站 | 800 | 34.38 | 444.96 | 444.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |

|     |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 863 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园2#配电站 | 800 | 54.37 | 285.04 | 285.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 864 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园4#配电站 | 500 | 45.11 | 224.45 | 224.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 865 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园4#配电站 | 500 | 28.36 | 308.20 | 308.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 866 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站 | 630 | 25.13 | 408.68 | 408.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 867 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站 | 630 | 14.36 | 476.53 | 476.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 868 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站 | 630 | 34.35 | 350.60 | 350.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 869 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站 | 800 | 17.50 | 580.00 | 580.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 870 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站 | 800 | 19.34 | 565.28 | 565.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 871 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站 | 800 | 19.98 | 560.16 | 560.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 872 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街4#配电站 | 630 | 14.39 | 476.34 | 476.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 873 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街4#配电站 | 630 | 13.81 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 874 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站 | 800 | 9.40  | 644.80 | 644.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 875 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站 | 800 | 4.31  | 685.52 | 685.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 876 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站 | 800 | 13.83 | 609.36 | 609.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 877 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街8#配电站 | 800 | 33.53 | 451.76 | 451.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 878 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街8#配电站 | 800 | 14.43 | 604.56 | 604.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 879 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南街配电站1# | 630 | 13.38 | 482.71 | 482.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 880 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南街配电站2# | 630 | 13.86 | 479.68 | 479.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 881 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳分13#配电  | 400 | 11.53 | 313.88 | 313.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 882 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南苑1#箱式配 | 630 | 31.75 | 366.98 | 366.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 883 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南苑2#箱式配  | 630 | 19.39 | 444.84 | 444.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 884 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳分10左4#箱式 | 630 | 30.94 | 372.08 | 372.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 885 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳二支2#箱式配  | 630 | 30.01 | 377.94 | 377.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 886 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 舰艇学院2#箱式配  | 630 | 36.08 | 339.70 | 339.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 887 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳二支4#配电站  | 315 | 30.03 | 188.91 | 188.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 888 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 胜海街配电站变压   | 630 | 60.71 | 184.53 | 184.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 889 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山1#中心配  | 630 | 16.64 | 462.17 | 462.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 890 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山2#中心配  | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 891 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山3#中心配  | 630 | 31.77 | 366.85 | 366.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 892 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山4#中心配  | 630 | 38.95 | 321.62 | 321.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 893 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电   | 630 | 15.63 | 468.53 | 468.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 894 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电   | 630 | 30.11 | 377.31 | 377.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 895 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电   | 630 | 30.86 | 372.58 | 372.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 896 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海1#配电站  | 630 | 33.53 | 355.76 | 355.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 897 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海1#配电站  | 630 | 25.13 | 408.68 | 408.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 898 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海2#配电站  | 630 | 14.36 | 476.53 | 476.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 899 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海2#配电站  | 630 | 24.35 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 900 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海3#配电站  | 630 | 24.34 | 413.66 | 413.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 901 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海3#配电站  | 800 | 33.53 | 451.76 | 451.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 902 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海4#配电站  | 630 | 34.39 | 350.34 | 350.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |

|     |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 903 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海4#配电站  | 630 | 14.37 | 476.47 | 476.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 904 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海5#配电站  | 630 | 17.15 | 458.96 | 458.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 905 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海5#配电站  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 906 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海6#配电站  | 630 | 36.69 | 335.85 | 335.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 907 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海6#配电站  | 630 | 31.79 | 366.72 | 366.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 908 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣箱式配电站变   | 630 | 33.13 | 358.28 | 358.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 909 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣支8#配电站1# | 630 | 37.50 | 330.75 | 330.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 910 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣支8#配电站2# | 630 | 34.74 | 348.14 | 348.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 911 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 连捷箱式配电站变   | 500 | 31.06 | 294.70 | 294.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 912 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷箱式配电站   | 630 | 16.49 | 463.11 | 463.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 913 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支3左3#变台  | 400 | 4.47  | 342.12 | 342.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 914 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支10#配电   | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 915 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站1#变  | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 916 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站2#变  | 630 | 18.06 | 453.22 | 453.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 917 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站3#变  | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 918 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支7#变台变压  | 315 | 11.07 | 248.63 | 248.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 919 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 智仁街箱式配电站   | 630 | 13.31 | 483.15 | 483.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 920 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力支4#箱式配电  | 630 | 17.83 | 454.67 | 454.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 921 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 同福家园配电站1#  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 922 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 同福家园配电站2#  | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |

|     |          |           |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|-----------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 923 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力分5#<br>配电站1# | 500 | 38.06 | 259.70 | 259.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 924 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力分5#<br>配电站2# | 500 | 10.07 | 399.65 | 399.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 925 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 岭前1#配<br>电站2#变 | 630 | 46.61 | 273.36 | 273.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 926 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 捷山配电站1#<br>变压  | 630 | 35.93 | 340.64 | 340.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 927 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 捷山配电站2#<br>变压  | 630 | 61.38 | 180.31 | 180.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 928 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力分4#<br>配电站变  | 630 | 1.03  | 560.51 | 560.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 929 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力分<br>11#配电   | 630 | 57.99 | 201.66 | 201.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 930 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 合力分<br>11#配电   | 630 | 30.47 | 375.04 | 375.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 931 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 桃源线 | 岭前1#配<br>电站1#变 | 630 | 5.17  | 534.43 | 534.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 932 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 桃仙街中<br>心配电站   | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 933 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 舰艇学校<br>1#箱式配  | 400 | 37.74 | 209.04 | 209.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 934 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>4-1#箱式 | 500 | 5.10  | 424.50 | 424.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 935 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>4-2#箱式 | 500 | 5.19  | 424.05 | 424.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 936 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>5#箱式配  | 630 | 30.84 | 372.71 | 372.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 937 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>7#变台1# | 400 | 4.73  | 341.08 | 341.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 938 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>7#变台2# | 400 | 4.67  | 341.32 | 341.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 939 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>7#变台3# | 400 | 4.45  | 342.20 | 342.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 940 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>14#配电  | 400 | 59.47 | 122.12 | 122.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 941 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>17#配电  | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 942 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站 | 桃月线 | 秀月二支<br>17#配电  | 630 | 33.63 | 355.13 | 355.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |

|     |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 943 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃月线  | 秀月二支18#配电 | 630 | 5.15  | 534.56 | 534.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 944 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃月线  | 秀月二支18#配电 | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 945 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃月线  | 秀月二支6左4#配 | 630 | 33.73 | 354.50 | 354.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 946 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃月线  | 秀月二支6左4#配 | 630 | 13.38 | 482.71 | 482.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 947 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃月线  | 秀月二支6左4#配 | 630 | 30.86 | 372.58 | 372.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 948 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 保利熙悦2#配电站 | 800 | 4.35  | 685.20 | 685.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 949 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 保利熙悦2#配电站 | 800 | 4.34  | 685.28 | 685.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 950 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 东北路1#箱式配电 | 200 | 4.33  | 171.34 | 171.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 951 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 同香山庄1#配电站 | 800 | 61.33 | 229.36 | 229.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 952 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 同香山庄1#配电站 | 800 | 35.43 | 436.56 | 436.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 953 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 同香山庄2#配电站 | 630 | 30.14 | 377.12 | 377.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 954 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线  | 同香山庄2#配电站 | 630 | 31.34 | 369.56 | 369.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 955 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 同仁甲线 | 锦绣配电站变压器  | 800 | 5.11  | 679.12 | 679.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 956 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 同仁乙线 | 金福配电站变压器  | 800 | 19.96 | 560.32 | 560.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 957 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 同仁乙线 | 同仁街箱式配电站  | 630 | 5.15  | 534.56 | 534.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 958 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 望山线  | 劳动公园配电站变  | 100 | 33.90 | 56.10  | 56.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 959 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线  | 海昌枫桥园3#箱式 | 630 | 4.37  | 539.47 | 539.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 960 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线  | 海昌枫桥园4#箱式 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 961 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线  | 海昌枫桥园5#箱式 | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 962 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线  | 绿山城北3#配电站 | 800 | 14.35 | 605.20 | 605.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |



|     |          |            |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-----|----------|------------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 963 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城北3#配电站  | 800 | 12.36 | 621.12 | 621.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 964 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城北3#配电站  | 800 | 41.53 | 387.76 | 387.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 965 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站  | 800 | 11.37 | 629.04 | 629.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 966 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站  | 800 | 13.34 | 613.28 | 613.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 967 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站  | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 968 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山花园1#箱式配  | 630 | 19.04 | 447.05 | 447.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 969 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 松花街箱式配电站   | 630 | 5.18  | 534.37 | 534.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 970 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆1#配电站  | 800 | 4.36  | 685.12 | 685.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 971 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆1#配电站  | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 972 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆3#配电站  | 800 | 24.75 | 522.00 | 522.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 973 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆3#配电站  | 800 | 4.31  | 685.52 | 685.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 974 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 希望站甲线 | 忠氏箱式配电站变   | 630 | 44.17 | 288.73 | 288.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 975 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 希望站甲线 | 福泉变台变压器    | 315 | 4.58  | 269.07 | 269.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 976 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 军医学校箱式配电   | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 977 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳1#配电站1#变 | 630 | 30.13 | 377.18 | 377.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 978 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳1#配电站2#变 | 630 | 31.77 | 366.85 | 366.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 979 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳2#配电站2#变 | 100 | 48.77 | 41.23  | 41.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 980 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳2#配电站3#变 | 100 | 19.97 | 70.03  | 70.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 981 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳3#配电站1#变 | 400 | 38.95 | 204.20 | 204.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 982 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳3#配电站2#变 | 400 | 30.40 | 238.40 | 238.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 983  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 军医学校1#配电站  | 630 | 13.64 | 481.07 | 481.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 984  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 军医学校1#配电站  | 630 | 31.53 | 368.36 | 368.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 985  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 桃源商城中心配电   | 800 | 13.64 | 610.88 | 610.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 986  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 春阳2#配电站1#变 | 630 | 39.36 | 319.03 | 319.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 987  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 春阳4#配电站1#变 | 630 | 31.43 | 368.99 | 368.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 988  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 春阳4#配电站2#变 | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 989  | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 小龙线 | 川南配电站变压器   | 400 | 30.94 | 236.24 | 236.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 990  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 骨胶二支14#箱式  | 630 | 14.93 | 472.94 | 472.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 991  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 骨胶二支8#变台1# | 315 | 4.44  | 269.51 | 269.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 992  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 骨胶二支8#变台2# | 200 | 4.53  | 170.94 | 170.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 993  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 葵英林苑配电站1#  | 630 | 14.65 | 474.71 | 474.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 994  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 葵英林苑配电站2#  | 630 | 10.71 | 499.53 | 499.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 995  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 石葵路1#箱式配电  | 630 | 38.38 | 325.21 | 325.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 996  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 石葵路2#箱式配电  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 997  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 石葵路3#箱式配电  | 630 | 31.17 | 370.63 | 370.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 998  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 石葵路4#配电站变  | 500 | 31.37 | 293.15 | 293.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 999  | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 石葵路4#箱式配电  | 500 | 11.13 | 394.35 | 394.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 1000 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 西山巷箱式配电站   | 500 | 41.49 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 1001 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 新城街配电站1#变  | 630 | 33.37 | 356.77 | 356.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 1002 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 新起线 | 骨胶二支13#配电  | 630 | 19.97 | 441.19 | 441.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |

|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1003 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶支6#配电站变  | 630 | 43.33 | 294.02 | 294.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 1004 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路1#配电站1# | 630 | 33.84 | 353.81 | 353.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 1005 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路1#配电站2# | 630 | 34.85 | 347.45 | 347.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 1006 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路2#配电站1# | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 1007 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路2#配电站2# | 630 | 4.34  | 539.66 | 539.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 1008 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路5#配电站变  | 630 | 39.43 | 318.59 | 318.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 1009 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 新城街配电站2#变  | 630 | 43.34 | 293.96 | 293.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 1010 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城1#配电站  | 800 | 18.41 | 572.72 | 572.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 1011 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城1#配电站  | 800 | 16.44 | 588.48 | 588.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 1012 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城2#配电站  | 800 | 15.69 | 594.48 | 594.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 1013 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城2#配电站  | 800 | 37.35 | 421.20 | 421.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 1014 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站  | 800 | 30.31 | 477.52 | 477.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 1015 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站  | 800 | 33.31 | 453.52 | 453.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 1016 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站  | 800 | 53.34 | 293.28 | 293.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 1017 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海贝花园1#箱式配  | 630 | 30.39 | 375.54 | 375.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 1018 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海贝花园2#箱式配  | 630 | 10.30 | 502.11 | 502.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 1019 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 小龙街箱式配电站   | 500 | 30.34 | 298.30 | 298.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1020 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄1#配电站  | 630 | 30.35 | 375.80 | 375.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 1021 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄1#配电站  | 630 | 30.33 | 375.92 | 375.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 1022 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站  | 800 | 13.33 | 613.36 | 613.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |

|      |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1023 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站 | 800 | 30.81 | 473.52 | 473.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 1024 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站 | 800 | 30.81 | 473.52 | 473.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 1025 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海校礼堂配电站变  | 630 | 30.15 | 377.06 | 377.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 1026 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 高原街1#箱式配电 | 315 | 30.10 | 188.69 | 188.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 1027 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 渤海分3#变台变压 | 100 | 30.33 | 59.67  | 59.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 1028 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好八区配电站变  | 500 | 48.98 | 205.10 | 205.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 1029 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好七区配电站变  | 630 | 35.07 | 346.06 | 346.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 1030 | 中山区供电分公司 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好四区配电站变  | 315 | 19.38 | 222.45 | 222.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 1031 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 杏园配电站变压器  | 630 | 36.04 | 339.95 | 339.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 1032 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 河沿二支6#配电站 | 630 | 39.57 | 317.71 | 317.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 1033 | 中山区供电分公司 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 河沿二支6#配电站 | 630 | 54.34 | 224.66 | 224.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 1034 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌枫桥园1#箱式 | 630 | 5.14  | 534.62 | 534.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 1035 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌枫桥园2#箱式 | 630 | 4.38  | 539.41 | 539.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 1036 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站1# | 630 | 45.93 | 277.64 | 277.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 1037 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站2# | 630 | 46.14 | 276.32 | 276.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 1038 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站3# | 630 | 31.34 | 369.56 | 369.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 1039 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 红岩干3左2#配电 | 630 | 9.95  | 504.32 | 504.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 1040 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北1#配电站 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 1041 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北1#配电站 | 630 | 4.39  | 539.34 | 539.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 1042 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北2#配电站 | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |

|      |          |            |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1043 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山城北2#配电站 | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 1044 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山城南1#配电站 | 800 | 4.38  | 684.96 | 684.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 1045 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山城南1#配电站 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 1046 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山城南3#配电站 | 800 | 33.47 | 452.24 | 452.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 1047 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山城南3#配电站 | 800 | 11.93 | 624.56 | 624.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 1048 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 绿山箱式配电站变  | 630 | 4.30  | 539.91 | 539.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 1049 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 胜芳街箱式配电站  | 200 | 1.34  | 177.32 | 177.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 1050 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 松山分3#变台变压 | 315 | 4.83  | 268.29 | 268.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 1051 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 通山街箱式配电站  | 250 | 15.40 | 186.50 | 186.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 1052 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站1#变 | 800 | 14.46 | 604.32 | 604.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 1053 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站2#变 | 800 | 16.83 | 585.36 | 585.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 1054 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站3#变 | 800 | 15.77 | 593.84 | 593.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 1055 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 莲花干19#变台  | 315 | 11.37 | 247.68 | 247.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 1056 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 付家庄箱式配电站  | 500 | 5.11  | 424.45 | 424.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1057 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 空疗1#箱式配电站 | 630 | 19.31 | 445.35 | 445.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 1058 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 空疗2#箱式配电站 | 630 | 34.33 | 350.72 | 350.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 1059 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 海滨花园配电站1# | 500 | 4.31  | 428.45 | 428.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 1060 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 海滨花园配电站2# | 630 | 4.36  | 539.53 | 539.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 1061 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站1# | 630 | 33.33 | 357.02 | 357.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 1062 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站2# | 630 | 10.63 | 500.03 | 500.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |

|      |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1063 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线  | 华良海景配电站3# | 630 | 15.38 | 470.11 | 470.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 1064 | 中山区供电分公司 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线  | 华良海景配电站4# | 630 | 14.51 | 475.59 | 475.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 1065 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 珠江线  | 北京街中心配电站  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 1066 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 珠江线  | 华府中心配电站2# | 800 | 5.15  | 678.80 | 678.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 1067 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 珠江线  | 新开路箱式配电站  | 630 | 31.53 | 368.36 | 368.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 1068 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线  | 碧桂园桃源1#配电 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 1069 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线  | 碧桂园桃源1#配电 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 1070 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线  | 碧桂园桃源2#配电 | 800 | 4.31  | 685.52 | 685.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 1071 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线  | 碧桂园桃源2#配电 | 800 | 4.33  | 685.36 | 685.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 1072 | 中山区供电分公司 | 新开路66kV变电站 | 日新线  | 前城国际西配电站  | 800 | 30.45 | 476.40 | 476.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 1073 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站  | 保健线  | 唐山街箱式配电站  | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 1074 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线  | 沈政中心配电站1# | 630 | 4.33  | 539.72 | 539.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 1075 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 岭前线  | 沈政中心配电站2# | 630 | 4.31  | 539.85 | 539.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 1076 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站  | 龙江线  | 沈政中心配电站3# | 630 | 5.11  | 534.81 | 534.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 1077 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃明甲线 | 明秀山景1#箱式配 | 500 | 4.33  | 428.35 | 428.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 1078 | 中山区供电分公司 | 桃源66kV变电站  | 桃明乙线 | 明秀山景2#箱式配 | 500 | 4.34  | 428.30 | 428.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 1079 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真民线  | 爱华街配电站1#变 | 630 | 37.30 | 332.01 | 332.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 1080 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站  | 真民线  | 爱华街配电站2#变 | 630 | 57.90 | 202.23 | 202.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 1081 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 朝阳线  | 爱阳配电站1#变压 | 630 | 68.88 | 133.06 | 133.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 1082 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站  | 朝阳线  | 爱阳配电站2#变压 | 630 | 36.54 | 336.80 | 336.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1083 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民意线 | 安乐街1#箱式配电  | 630 | 38.07 | 327.18 | 327.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 1084 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线 | 白兰街配电站变压   | 630 | 30.50 | 374.85 | 374.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 1085 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线 | 白兰街箱式配电站   | 500 | 46.49 | 217.57 | 217.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 1086 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 渔港线 | 棒槌二支8#变台1# | 250 | 30.50 | 148.75 | 148.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 1087 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 保安街配电站1#变  | 630 | 38.90 | 321.93 | 321.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 1088 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 保安街配电站2#变  | 630 | 37.80 | 328.86 | 328.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 1089 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 保华旺苑中心配电   | 630 | 30.80 | 372.96 | 372.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 1090 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线 | 保华旺苑中心配电   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 1091 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧1#配电站  | 800 | 31.50 | 468.00 | 468.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 1092 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧1#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 1093 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧10#配电  | 800 | 33.90 | 448.80 | 448.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 1094 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧10#配电  | 800 | 35.80 | 433.60 | 433.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 1095 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧2#配电站  | 800 | 38.66 | 410.75 | 410.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 1096 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧2#配电站  | 800 | 34.71 | 442.35 | 442.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 1097 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧3#配电站  | 800 | 35.80 | 433.60 | 433.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 1098 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧3#配电站  | 800 | 45.90 | 352.81 | 352.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 1099 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧4#配电站  | 800 | 36.50 | 428.00 | 428.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 1100 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧4#配电站  | 800 | 34.80 | 441.60 | 441.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 1101 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧5#配电站  | 800 | 31.40 | 468.80 | 468.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 1102 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧5#配电站  | 800 | 38.50 | 412.00 | 412.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1103 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧6#配电站 | 800 | 30.70 | 474.40 | 474.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 1104 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧6#配电站 | 800 | 38.30 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 1105 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧7#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 1106 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧7#配电站 | 800 | 30.40 | 476.80 | 476.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 1107 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站 | 800 | 36.40 | 428.80 | 428.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 1108 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站 | 800 | 39.90 | 400.80 | 400.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 1109 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站 | 800 | 40.77 | 393.85 | 393.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 1110 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧9#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 1111 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧9#配电站 | 800 | 39.10 | 407.20 | 407.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 1112 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳1#配 | 630 | 13.10 | 484.47 | 484.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 1113 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳1#配 | 630 | 10.80 | 498.96 | 498.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 1114 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳2#配 | 630 | 16.40 | 463.68 | 463.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 1115 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳2#配 | 630 | 15.30 | 470.61 | 470.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 1116 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳3#配 | 630 | 40.38 | 312.58 | 312.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 1117 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳3#配 | 630 | 39.70 | 316.87 | 316.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 1118 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳4#配 | 630 | 18.30 | 451.71 | 451.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 1119 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳4#配 | 630 | 15.50 | 469.35 | 469.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 1120 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳4#配 | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 1121 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳5#配 | 630 | 47.15 | 269.93 | 269.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 1122 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳5#配 | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |



|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1123 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳5#配  | 630 | 59.07 | 194.88 | 194.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 1124 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳6#配  | 630 | 18.40 | 451.08 | 451.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 1125 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳6#配  | 630 | 13.60 | 481.32 | 481.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 1126 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳6#配  | 630 | 15.30 | 470.61 | 470.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 1127 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗二分12#变台  | 200 | 53.90 | 72.20  | 72.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 1128 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗二分2#变台柱  | 400 | 64.80 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 1129 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗二分5#变台柱  | 400 | 30.85 | 236.59 | 236.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 1130 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干3#配电站1# | 800 | 54.70 | 282.40 | 282.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 1131 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干3#配电站2# | 800 | 57.60 | 259.20 | 259.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 1132 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干6右3#配电  | 630 | 55.57 | 216.92 | 216.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 1133 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干6右3#配电  | 630 | 53.10 | 232.47 | 232.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 1134 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干7配电站1#  | 500 | 34.35 | 278.23 | 278.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 1135 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干7配电站2#  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 1136 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干8#配电站1# | 630 | 48.80 | 259.56 | 259.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 1137 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 北斗干8#配电站2# | 630 | 55.80 | 215.46 | 215.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 1138 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 北斗配电站1#变压  | 800 | 35.40 | 436.80 | 436.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 1139 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 北斗配电站2#变压  | 630 | 50.60 | 248.22 | 248.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 1140 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线 | 北沟干22#配电   | 630 | 37.70 | 329.49 | 329.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 1141 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线 | 北沟干22#配电   | 630 | 51.90 | 240.03 | 240.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 1142 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线 | 北沟干22#配电   | 630 | 30.90 | 372.33 | 372.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1143 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-1#配  | 630 | 36.80 | 335.16 | 335.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 1144 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-1#配  | 630 | 19.52 | 444.02 | 444.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 1145 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配  | 630 | 43.70 | 291.69 | 291.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 1146 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配  | 630 | 46.35 | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 1147 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配  | 630 | 45.94 | 277.58 | 277.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 1148 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 北沟干39#箱式   | 315 | 31.96 | 182.83 | 182.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 1149 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 北良1#箱式配电站  | 630 | 54.70 | 222.38 | 222.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 1150 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 北良2#箱式配电站  | 630 | 41.30 | 306.81 | 306.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 1151 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园1#箱式配电  | 630 | 33.10 | 358.47 | 358.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 1152 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站1#变  | 630 | 45.76 | 278.68 | 278.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 1153 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站2#变  | 630 | 46.71 | 272.75 | 272.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 1154 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站3#变  | 630 | 51.33 | 243.59 | 243.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 1155 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站1# | 630 | 66.51 | 147.96 | 147.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 1156 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站2# | 630 | 43.75 | 291.39 | 291.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 1157 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站3# | 630 | 33.77 | 354.25 | 354.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 1158 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园2#配电站1# | 630 | 53.60 | 229.32 | 229.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 1159 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园2#配电站2# | 630 | 18.32 | 451.58 | 451.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 1160 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园1#箱式配电  | 630 | 58.40 | 199.08 | 199.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 1161 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园2#配电站1# | 630 | 48.50 | 261.48 | 261.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 1162 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园2#配电站2# | 630 | 33.32 | 357.10 | 357.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1163 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涟园2#箱式配电  | 630 | 43.30 | 294.21 | 294.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 1164 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涟园3#配电站1# | 630 | 40.75 | 310.30 | 310.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 1165 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涟园3#配电站2# | 630 | 50.86 | 246.59 | 246.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 1166 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涟园中心配电站   | 800 | 33.69 | 450.49 | 450.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 1167 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涟园中心配电站   | 800 | 40.48 | 396.13 | 396.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 1168 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园1#配电站  | 630 | 43.11 | 295.40 | 295.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 1169 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园1#配电站  | 630 | 33.59 | 355.41 | 355.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 1170 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园1#配电站  | 630 | 48.35 | 262.40 | 262.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 1171 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园2#配电站  | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 1172 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园2#配电站  | 630 | 51.80 | 240.66 | 240.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 1173 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园2#配电站  | 630 | 35.55 | 343.05 | 343.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 1174 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园3#配电站  | 630 | 31.50 | 368.57 | 368.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 1175 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园3#配电站  | 630 | 35.60 | 342.72 | 342.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 1176 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 碧涛北园3#配电站  | 630 | 35.83 | 341.26 | 341.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 1177 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 渔港线 | 滨海东路1#箱式配  | 400 | 30.70 | 237.20 | 237.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 1178 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 渔港线 | 滨海东路2#箱式配  | 400 | 37.10 | 211.60 | 211.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 1179 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 常青街配电站变压   | 630 | 43.10 | 295.47 | 295.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 1180 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 晨光山水配电站1#  | 800 | 44.10 | 367.20 | 367.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 1181 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 晨光山水配电站2#  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 1182 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 晨光山水配电站3#  | 800 | 66.37 | 189.04 | 189.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1183 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场1#配电站  | 800 | 65.39 | 196.89 | 196.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 1184 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场1#配电站  | 800 | 53.50 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 1185 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场2#配电站  | 630 | 51.30 | 243.81 | 243.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 1186 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场2#配电站  | 630 | 49.88 | 252.76 | 252.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 1187 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 春海分2#变台柱上  | 315 | 43.19 | 147.45 | 147.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 1188 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街1#配电站1# | 630 | 34.08 | 352.27 | 352.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 1189 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街1#配电站2# | 630 | 36.01 | 340.14 | 340.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 1190 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街2#配电站1# | 630 | 35.44 | 343.74 | 343.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 1191 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街2#配电站2# | 630 | 53.03 | 232.91 | 232.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 1192 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街3#配电站1# | 630 | 45.76 | 278.72 | 278.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 1193 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街3#配电站2# | 630 | 47.60 | 267.13 | 267.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 1194 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春海街箱式配电站   | 630 | 46.70 | 272.79 | 272.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 1195 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海西巷配电站1#  | 630 | 34.18 | 351.68 | 351.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 1196 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海西巷配电站2#  | 630 | 34.08 | 352.27 | 352.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 1197 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和花园中心配电站  | 800 | 49.11 | 327.15 | 327.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 1198 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和花园中心配电站  | 800 | 45.30 | 357.60 | 357.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 1199 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 春和街箱式配电站   | 630 | 48.80 | 259.56 | 259.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 1200 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和市场1#配电站  | 800 | 61.81 | 225.49 | 225.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 1201 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和市场1#配电站  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 1202 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和市场2#配电站  | 800 | 51.80 | 305.60 | 305.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1203 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和市场2#配电站  | 800 | 69.94 | 160.52 | 160.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 1204 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 春和支5#台1#柱上 | 400 | 41.50 | 194.00 | 194.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 1205 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春花支3#配电站2# | 800 | 53.60 | 291.20 | 291.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 1206 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春花支3#配电站1# | 630 | 33.75 | 354.38 | 354.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 1207 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站1# | 630 | 37.81 | 328.83 | 328.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 1208 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站2# | 630 | 55.19 | 219.28 | 219.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 1209 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站3# | 630 | 33.42 | 356.47 | 356.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 1210 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街2#配电站变  | 630 | 34.39 | 350.36 | 350.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 1211 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 春园里配电站1#变  | 400 | 44.90 | 180.40 | 180.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 1212 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 春园里配电站2#变  | 400 | 53.75 | 145.01 | 145.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 1213 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春苑支10#配电   | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 1214 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线 | 崔家分2#变台柱上  | 315 | 39.10 | 160.32 | 160.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 1215 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场1#配电  | 800 | 60.98 | 232.12 | 232.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 1216 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场1#配电  | 800 | 31.17 | 470.67 | 470.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 1217 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场2#配电  | 800 | 56.50 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 1218 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场2#配电  | 800 | 33.07 | 455.44 | 455.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 1219 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金融线 | 达沃斯广场3#配电  | 800 | 48.50 | 332.00 | 332.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 1220 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金融线 | 达沃斯广场3#配电  | 800 | 33.40 | 452.80 | 452.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 1221 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 大安街配电站1#变  | 630 | 33.44 | 356.35 | 356.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 1222 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 大安街配电站2#变  | 630 | 63.94 | 164.20 | 164.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1223 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-1箱式配  | 630 | 57.40 | 205.38 | 205.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 1224 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-2箱式配  | 630 | 39.56 | 317.79 | 317.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 1225 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-3箱式配  | 630 | 40.20 | 313.77 | 313.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 1226 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-4箱式配  | 400 | 46.01 | 175.97 | 175.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 1227 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 丹东2#箱式配电站  | 630 | 58.90 | 195.93 | 195.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 1228 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 丹东3#箱式配电站  | 400 | 53.70 | 145.20 | 145.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 1229 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 丹东街配电站变压   | 630 | 40.80 | 309.96 | 309.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 1230 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿1#  | 630 | 36.10 | 339.57 | 339.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 1231 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿1#  | 630 | 30.80 | 372.96 | 372.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 1232 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿2#  | 630 | 60.65 | 184.88 | 184.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 1233 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿2#  | 630 | 51.30 | 243.81 | 243.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 1234 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#  | 630 | 34.86 | 347.35 | 347.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 1235 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#  | 630 | 53.19 | 231.93 | 231.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 1236 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#  | 630 | 63.08 | 169.61 | 169.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 1237 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝柏湾中心配电站   | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 1238 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线 | 帝柏湾中心配电站   | 800 | 44.33 | 365.36 | 365.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 1239 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝泊湾配电站1#变  | 800 | 58.40 | 252.80 | 252.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 1240 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝泊湾配电站2#变  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 1241 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第1#配电站1# | 800 | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 1242 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第1#配电站2# | 800 | 56.30 | 269.60 | 269.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1243 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港第2#配电站1# | 630 | 55.30 | 218.61 | 218.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 1244 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港第2#配电站2# | 630 | 39.30 | 319.41 | 319.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 1245 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港第3#配电站1# | 630 | 37.40 | 331.38 | 331.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 1246 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港第3#配电站2# | 630 | 44.60 | 286.02 | 286.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 1247 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线  | 东港佳兆业1#配电  | 800 | 69.54 | 163.68 | 163.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 1248 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春亿线  | 东港佳兆业1#配电  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 1249 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金融线  | 东港佳兆业2#配电  | 800 | 33.30 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 1250 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金融线  | 东港佳兆业2#配电  | 800 | 33.40 | 452.80 | 452.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 1251 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配  | 800 | 55.10 | 279.20 | 279.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 1252 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配  | 800 | 35.90 | 432.80 | 432.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 1253 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配  | 800 | 38.40 | 412.80 | 412.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 1254 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 东港龙湖天璞2#配  | 800 | 34.30 | 445.60 | 445.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 1255 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 东港龙湖天璞2#配  | 800 | 50.63 | 314.96 | 314.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 1256 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站  | 630 | 33.74 | 354.43 | 354.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 1257 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站  | 630 | 60.75 | 184.26 | 184.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 1258 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站  | 630 | 48.43 | 261.86 | 261.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 1259 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象2#配电站  | 800 | 54.60 | 283.20 | 283.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 1260 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象2#配电站  | 800 | 33.04 | 455.71 | 455.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 1261 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象3#配电站  | 630 | 59.70 | 190.89 | 190.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 1262 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象3#配电站  | 630 | 33.70 | 354.69 | 354.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1263 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 东港印象4#配电站 | 500 | 55.83 | 170.83 | 170.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 1264 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 东港印象4#配电站 | 500 | 47.60 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 1265 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸1#中心配电 | 800 | 33.19 | 454.45 | 454.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 1266 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸1#中心配电 | 800 | 53.66 | 290.74 | 290.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 1267 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸2#中心配电 | 800 | 30.78 | 473.80 | 473.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 1268 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸2#中心配电 | 800 | 31.30 | 469.60 | 469.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1269 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸3#中心配电 | 800 | 34.37 | 445.04 | 445.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 1270 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸3#中心配电 | 800 | 39.71 | 402.34 | 402.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 1271 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸4#中心配电 | 800 | 35.17 | 438.63 | 438.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 1272 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸4#中心配电 | 800 | 45.31 | 357.51 | 357.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 1273 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸5#中心配电 | 800 | 30.60 | 475.20 | 475.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 1274 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸5#中心配电 | 800 | 41.20 | 390.40 | 390.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 1275 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海岸6#中心配电 | 800 | 33.90 | 448.80 | 448.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 1276 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 东海岸6#中心配电 | 800 | 34.52 | 443.86 | 443.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 1277 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠1#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 1278 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠1#配电站 | 630 | 39.46 | 318.40 | 318.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 1279 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠2#配电站 | 630 | 28.53 | 387.26 | 387.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 1280 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠2#配电站 | 630 | 15.05 | 472.19 | 472.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 1281 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠2#配电站 | 630 | 43.60 | 292.32 | 292.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 1282 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 东海明珠3#配电站 | 630 | 33.30 | 357.21 | 357.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |



|      |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1283 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海明珠3#配电站 | 630 | 25.26 | 407.86 | 407.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 1284 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海明珠3#配电站 | 630 | 38.10 | 326.97 | 326.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 1285 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 东海渔村箱式配电  | 630 | 35.70 | 342.09 | 342.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 1286 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 东海园中心配电站  | 630 | 37.80 | 328.86 | 328.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 1287 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海园中心配电站  | 630 | 45.30 | 281.61 | 281.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 1288 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 东海园中心配电站  | 630 | 46.15 | 276.24 | 276.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 1289 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 东平配电站1#变压 | 630 | 36.90 | 334.53 | 334.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 1290 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 东平配电站2#变压 | 630 | 45.90 | 277.83 | 277.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 1291 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站1# | 800 | 37.10 | 423.20 | 423.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 1292 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站2# | 800 | 40.80 | 393.60 | 393.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 1293 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站3# | 800 | 67.32 | 181.45 | 181.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 1294 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 独立配电站1#变压 | 630 | 37.30 | 332.01 | 332.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 1295 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 独立配电站2#变压 | 630 | 36.90 | 334.53 | 334.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 1296 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站1# | 630 | 50.10 | 251.37 | 251.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 1297 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站2# | 630 | 56.70 | 209.79 | 209.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 1298 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站3# | 630 | 38.10 | 326.97 | 326.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 1299 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 泛华领域中心配电  | 800 | 33.50 | 452.00 | 452.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 1300 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 泛华领域中心配电  | 800 | 46.30 | 349.60 | 349.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 1301 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 泛华领域中心配电  | 800 | 50.60 | 315.20 | 315.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 1302 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 纺织甲箱式配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1303 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 纺织乙箱式配电站   | 630 | 65.78 | 152.59 | 152.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 1304 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城1#配电站1# | 500 | 59.90 | 150.50 | 150.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 1305 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城1#配电站2# | 500 | 30.30 | 298.50 | 298.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 1306 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城2#配电站1# | 500 | 30.50 | 297.50 | 297.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 1307 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城2#配电站2# | 500 | 14.02 | 379.91 | 379.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 1308 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城3#配电站1# | 500 | 38.70 | 256.50 | 256.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 1309 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城3#配电站2# | 500 | 50.60 | 197.00 | 197.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 1310 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城4#配电站1# | 500 | 16.50 | 367.50 | 367.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 1311 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城4#配电站2# | 500 | 18.30 | 358.50 | 358.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 1312 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配  | 800 | 33.50 | 452.00 | 452.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 1313 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配  | 800 | 58.30 | 253.60 | 253.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 1314 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配  | 800 | 33.30 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 1315 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉2#中心配  | 800 | 47.30 | 341.60 | 341.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 1316 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉2#中心配  | 800 | 49.53 | 323.75 | 323.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 1317 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉2#中心配  | 800 | 31.30 | 469.60 | 469.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 1318 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 枫林二分15#配电  | 500 | 47.70 | 211.50 | 211.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 1319 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 枫林二分3#配电站  | 630 | 35.94 | 340.60 | 340.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 1320 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 枫林二分8-1#箱式 | 500 | 51.77 | 191.17 | 191.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 1321 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 枫林二分8-2#箱式 | 500 | 43.90 | 230.50 | 230.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 1322 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 枫林苑配电站1#变  | 800 | 51.80 | 305.60 | 305.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1323 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林苑配电站2#变 | 800 | 56.70 | 266.40 | 266.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 1324 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 峰尚中南中心配电  | 630 | 38.37 | 325.26 | 325.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 1325 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 峰尚中南中心配电  | 630 | 65.06 | 157.11 | 157.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 1326 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利1#箱式配电站 | 500 | 38.70 | 256.53 | 256.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 1327 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利2#箱式配电站 | 500 | 54.30 | 178.50 | 178.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 1328 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利3#箱式配电站 | 400 | 33.94 | 224.25 | 224.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 1329 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 福利街配电站1#变 | 630 | 45.40 | 280.98 | 280.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 1330 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 福利街配电站2#变 | 630 | 53.60 | 229.32 | 229.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 1331 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 福寿街箱式配电站  | 500 | 68.50 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 1332 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 福寿中心配电站1# | 630 | 33.70 | 354.69 | 354.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 1333 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 福寿中心配电站2# | 630 | 35.90 | 340.83 | 340.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 1334 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 复生巷箱式配电站  | 630 | 33.95 | 353.09 | 353.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 1335 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支2右1配电  | 315 | 56.50 | 105.53 | 105.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 1336 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支3#配电站变 | 630 | 40.36 | 312.75 | 312.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 1337 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支3#箱式配电 | 630 | 49.35 | 256.07 | 256.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 1338 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电 | 800 | 39.62 | 403.05 | 403.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 1339 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电 | 800 | 36.34 | 429.30 | 429.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 1340 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电 | 800 | 47.10 | 343.20 | 343.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 1341 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电 | 800 | 56.30 | 269.60 | 269.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 1342 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电 | 800 | 56.50 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1343 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电 | 800 | 70.66 | 154.73 | 154.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 1344 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际3#配电 | 800 | 34.51 | 443.96 | 443.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 1345 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际3#配电 | 800 | 39.80 | 401.60 | 401.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 1346 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景1#配电站 | 800 | 49.17 | 326.61 | 326.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 1347 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景1#配电站 | 800 | 56.50 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 1348 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景2#配电站 | 800 | 30.70 | 474.40 | 474.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 1349 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景2#配电站 | 800 | 43.90 | 368.80 | 368.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 1350 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景3#配电站 | 800 | 47.50 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 1351 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景3#配电站 | 800 | 56.60 | 267.20 | 267.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 1352 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景4#配电站 | 800 | 35.31 | 437.52 | 437.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 1353 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景4#配电站 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 1354 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景5#配电站 | 800 | 53.10 | 295.20 | 295.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1355 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景5#配电站 | 800 | 59.10 | 247.20 | 247.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 1356 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景6#配电站 | 800 | 43.50 | 372.00 | 372.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 1357 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景6#配电站 | 800 | 57.30 | 261.60 | 261.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 1358 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景7#配电站 | 800 | 49.60 | 323.20 | 323.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 1359 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景7#配电站 | 800 | 37.70 | 418.40 | 418.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 1360 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景8#配电站 | 800 | 36.95 | 424.39 | 424.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 1361 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景8#配电站 | 800 | 55.74 | 274.10 | 274.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 1362 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 益民线  | 港湾壹号A中心配  | 800 | 39.90 | 400.80 | 400.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1363 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号A中心配   | 800 | 53.70 | 290.40 | 290.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 1364 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 港湾壹号B中心配   | 800 | 48.17 | 334.63 | 334.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 1365 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号B中心配   | 800 | 63.14 | 214.92 | 214.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 1366 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 港湾壹号C中心配   | 800 | 58.70 | 250.40 | 250.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 1367 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号C中心配   | 800 | 31.36 | 469.14 | 469.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 1368 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 共建巷配电站1#变  | 630 | 43.90 | 290.43 | 290.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 1369 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 共建巷配电站2#变  | 630 | 36.13 | 339.37 | 339.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 1370 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站1#变  | 800 | 68.10 | 175.23 | 175.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 1371 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站2#变  | 800 | 16.08 | 591.36 | 591.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 1372 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站3#变  | 800 | 33.30 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 1373 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站4#变  | 200 | 61.37 | 57.25  | 57.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 1374 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站1# | 630 | 45.50 | 280.35 | 280.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 1375 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站2# | 630 | 57.70 | 203.49 | 203.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 1376 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站3# | 630 | 30.90 | 372.33 | 372.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 1377 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站1# | 630 | 48.10 | 263.97 | 263.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 1378 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站2# | 630 | 50.50 | 248.85 | 248.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 1379 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站3# | 630 | 33.90 | 353.43 | 353.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 1380 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线 | 国滨苑3#配电站1# | 630 | 47.08 | 270.37 | 270.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 1381 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线 | 国滨苑3#配电站2# | 630 | 45.76 | 278.72 | 278.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 1382 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线 | 国滨苑3#配电站3# | 630 | 38.10 | 326.97 | 326.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1383 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 国滨苑4#配电站1# | 800 | 50.10 | 319.20 | 319.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 1384 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 国滨苑4#配电站2# | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 1385 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑5#配电站1# | 800 | 54.50 | 284.00 | 284.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 1386 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑5#配电站2# | 800 | 73.64 | 130.92 | 130.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 1387 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 国合锦府中心配电   | 800 | 57.80 | 257.60 | 257.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 1388 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 国合锦府中心配电   | 800 | 51.04 | 311.72 | 311.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 1389 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 国合锦府中心配电   | 800 | 41.10 | 391.20 | 391.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 1390 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 九州站甲线 | 国泰港汇中心配电   | 800 | 55.60 | 275.20 | 275.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 1391 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 九州站甲线 | 国泰港汇中心配电   | 800 | 53.90 | 288.80 | 288.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 1392 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线  | 国泰港汇中心配电   | 800 | 50.30 | 317.60 | 317.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 1393 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 华中线   | 海昌欣城中心配电   | 800 | 59.10 | 247.20 | 247.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 1394 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 海昌欣城中心配电   | 800 | 47.61 | 339.09 | 339.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 1395 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 华中线   | 海昌欣城中心配电   | 800 | 43.40 | 372.80 | 372.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 1396 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 海昌欣城中心配电   | 800 | 33.54 | 451.69 | 451.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 1397 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 海港宾馆箱式配电   | 630 | 39.30 | 319.40 | 319.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1398 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇1#配电  | 800 | 48.90 | 328.80 | 328.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 1399 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇1#配电  | 800 | 43.37 | 373.05 | 373.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 1400 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇2#配电  | 800 | 38.90 | 408.80 | 408.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 1401 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇2#配电  | 800 | 48.90 | 328.80 | 328.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 1402 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇3#配电  | 800 | 34.33 | 445.33 | 445.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1403 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线 | 海港城峯汇3#配电  | 800 | 43.94 | 368.51 | 368.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 1404 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇4#配电  | 800 | 34.18 | 446.58 | 446.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 1405 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇4#配电  | 800 | 33.17 | 454.68 | 454.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 1406 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 海景1#配电站1#变 | 630 | 50.30 | 250.11 | 250.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 1407 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 海景1#配电站2#变 | 630 | 56.60 | 210.42 | 210.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 1408 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 海景1#配电站3#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 1409 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 海景2#配电站1#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 1410 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 海景2#配电站2#变 | 630 | 53.40 | 230.58 | 230.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 1411 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 海景3#配电站1#变 | 630 | 15.71 | 468.03 | 468.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 1412 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 海景3#配电站2#变 | 500 | 39.10 | 254.50 | 254.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 1413 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 棒槌线 | 海湾配电站变压器   | 630 | 56.74 | 209.56 | 209.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 1414 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线 | 海王府1#配电站1# | 800 | 56.33 | 269.35 | 269.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 1415 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线 | 海王府1#配电站2# | 800 | 63.40 | 212.79 | 212.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 1416 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 海王府2#配电站1# | 800 | 60.83 | 233.36 | 233.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 1417 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 海王府2#配电站2# | 800 | 41.76 | 385.94 | 385.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 1418 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线 | 海王府3#配电站变  | 630 | 45.40 | 280.98 | 280.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 1419 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 海洋监测箱式配电   | 80  | 40.60 | 39.52  | 39.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 1420 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线 | 海洋巷变台1#柱上  | 100 | 54.80 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 1421 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 海韵华府1#配电站  | 800 | 47.30 | 341.60 | 341.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 1422 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 海韵华府1#配电站  | 800 | 57.90 | 256.80 | 256.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1423 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府2#配电站  | 800 | 30.40 | 476.80 | 476.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 1424 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府2#配电站  | 800 | 34.49 | 444.09 | 444.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 1425 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府3#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 1426 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府3#配电站  | 800 | 40.40 | 396.80 | 396.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 1427 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府4#配电站  | 630 | 73.43 | 104.37 | 104.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 1428 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府4#配电站  | 630 | 49.10 | 257.67 | 257.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 1429 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋1#配电站1# | 630 | 50.10 | 251.37 | 251.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 1430 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋1#配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 1431 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋2#配电站变  | 630 | 38.74 | 322.94 | 322.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 1432 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋3#配电站1# | 630 | 35.91 | 340.77 | 340.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 1433 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋3#配电站2# | 630 | 38.30 | 325.71 | 325.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 1434 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 海之韵东山箱式配   | 100 | 65.84 | 24.16  | 24.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 1435 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 航运中心配电站1#  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 1436 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 航运中心配电站2#  | 800 | 48.70 | 330.40 | 330.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 1437 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线   | 和阳街箱式配电站   | 500 | 43.30 | 233.50 | 233.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 1438 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站1#  | 800 | 38.95 | 408.40 | 408.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 1439 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站2#  | 800 | 37.40 | 420.80 | 420.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 1440 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站3#  | 630 | 46.90 | 271.53 | 271.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 1441 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 虎滩园配电站1#变  | 630 | 45.30 | 281.61 | 281.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 1442 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 虎滩园配电站2#变  | 630 | 53.01 | 233.04 | 233.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |



|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1443 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电 | 800 | 39.30 | 405.60 | 405.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 1444 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电 | 800 | 44.30 | 365.60 | 365.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 1445 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电 | 800 | 53.87 | 289.08 | 289.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 1446 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电 | 800 | 46.05 | 351.60 | 351.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 1447 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电 | 800 | 35.72 | 434.24 | 434.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 1448 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电 | 800 | 58.48 | 252.13 | 252.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 1449 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电 | 800 | 34.39 | 444.91 | 444.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 1450 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电 | 800 | 36.87 | 425.02 | 425.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 1451 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电 | 800 | 61.34 | 229.30 | 229.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 1452 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 七一线  | 华昌街变台柱上变  | 315 | 31.50 | 184.28 | 184.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 1453 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 华丽山庄配电站1# | 800 | 38.25 | 414.00 | 414.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 1454 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 华丽山庄配电站2# | 630 | 38.43 | 324.87 | 324.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 1455 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园1#配电站 | 800 | 56.38 | 268.93 | 268.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 1456 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园1#配电站 | 800 | 35.77 | 433.84 | 433.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 1457 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园2#配电站 | 800 | 39.30 | 405.60 | 405.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 1458 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园2#配电站 | 800 | 58.40 | 252.80 | 252.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 1459 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站1# | 630 | 33.30 | 357.21 | 357.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 1460 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站2# | 630 | 43.63 | 292.12 | 292.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 1461 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站3# | 630 | 30.30 | 376.11 | 376.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 1462 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际中心配电  | 800 | 49.90 | 320.80 | 320.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1463 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 真民线 | 汇邦国际中心配电  | 800 | 43.90 | 368.80 | 368.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 1464 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线 | 汇邦国际中心配电  | 800 | 43.80 | 369.60 | 369.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 1465 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 吉庆街配电站变压  | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 1466 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 吉庆街箱式配电站  | 630 | 47.70 | 266.49 | 266.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 1467 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 济南街箱式配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 1468 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场1#配电站 | 630 | 31.90 | 366.03 | 366.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 1469 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场1#配电站 | 630 | 55.80 | 215.46 | 215.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 1470 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场1#配电站 | 630 | 56.40 | 211.68 | 211.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 1471 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场2#配电站 | 630 | 38.10 | 326.97 | 326.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1472 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场2#配电站 | 630 | 46.10 | 276.57 | 276.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 1473 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场2#配电站 | 630 | 49.30 | 256.41 | 256.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 1474 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场3#配电站 | 800 | 37.40 | 420.80 | 420.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 1475 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场3#配电站 | 800 | 33.70 | 450.40 | 450.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 1476 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场3#配电站 | 800 | 36.73 | 426.15 | 426.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 1477 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场4#配电站 | 800 | 57.50 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 1478 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场4#配电站 | 800 | 55.70 | 274.40 | 274.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 1479 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线 | 嘉和广场4#配电站 | 800 | 30.80 | 473.60 | 473.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 1480 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线 | 嘉和园1#中心配电 | 630 | 48.68 | 260.29 | 260.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 1481 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线 | 嘉和园1#中心配电 | 500 | 36.99 | 265.06 | 265.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 1482 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线 | 嘉和园1#中心配电 | 800 | 31.84 | 465.31 | 465.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1483 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和园1#中心配电 | 800 | 39.40 | 404.80 | 404.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 1484 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和园1#中心配电 | 800 | 48.30 | 333.60 | 333.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 1485 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园2#中心配电 | 800 | 54.57 | 283.48 | 283.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 1486 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园2#中心配电 | 800 | 45.35 | 357.18 | 357.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 1487 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园3#中心配电 | 800 | 31.70 | 466.40 | 466.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 1488 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园3#中心配电 | 800 | 41.81 | 385.53 | 385.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 1489 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园4#中心配电 | 800 | 30.70 | 474.37 | 474.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 1490 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园4#中心配电 | 800 | 39.55 | 403.61 | 403.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 1491 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园配电站1#变 | 800 | 58.10 | 255.20 | 255.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 1492 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园配电站2#变 | 800 | 37.46 | 420.29 | 420.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 1493 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光1#中心配 | 800 | 56.84 | 265.30 | 265.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 1494 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光1#中心配 | 800 | 47.80 | 337.60 | 337.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 1495 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光2#中心配 | 800 | 59.30 | 245.60 | 245.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 1496 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光2#中心配 | 800 | 50.70 | 314.40 | 314.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 1497 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光3#中心配 | 800 | 49.46 | 324.29 | 324.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 1498 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光3#中心配 | 800 | 47.60 | 339.20 | 339.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 1499 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华配电站1#变压 | 630 | 39.80 | 316.26 | 316.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 1500 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华配电站2#变压 | 630 | 51.40 | 243.18 | 243.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 1501 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华箱式配电站变  | 630 | 38.50 | 324.45 | 324.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 1502 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街北配电站1# | 630 | 36.55 | 336.71 | 336.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1503 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街北配电站2# | 630 | 36.69 | 335.83 | 335.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 1504 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站1# | 630 | 30.39 | 375.56 | 375.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 1505 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站2# | 630 | 31.73 | 367.10 | 367.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 1506 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站3# | 630 | 33.31 | 357.12 | 357.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 1507 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 金城街南箱式配电  | 630 | 53.41 | 230.52 | 230.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 1508 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦2#配电站 | 800 | 49.40 | 324.80 | 324.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 1509 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦2#配电站 | 800 | 44.80 | 361.60 | 361.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 1510 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦3#配电站 | 800 | 38.30 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 1511 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦3#配电站 | 800 | 33.98 | 448.16 | 448.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 1512 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 金地云锦1#配电站 | 800 | 43.80 | 369.60 | 369.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 1513 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 金地云锦1#配电站 | 800 | 31.40 | 468.80 | 468.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 1514 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 金鼎配电站1#变压 | 800 | 49.70 | 322.40 | 322.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 1515 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 进步台柱上变压器  | 315 | 55.40 | 108.99 | 108.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 1516 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 进步台柱上变压器  | 400 | 41.31 | 194.75 | 194.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 1517 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 庆功线  | 军分区箱式配电站  | 315 | 38.67 | 161.68 | 161.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 1518 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 军区住宅中心配电  | 800 | 58.90 | 248.80 | 248.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 1519 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 军区住宅中心配电  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 1520 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线  | 开明巷中心配电站  | 800 | 44.40 | 364.80 | 364.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 1521 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线  | 凯宾尊爵中心配电  | 630 | 39.60 | 317.49 | 317.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 1522 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 五惠线  | 凯宾尊爵中心配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1523 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 凯丹1#配电站1#变 | 800 | 33.90 | 448.80 | 448.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 1524 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 凯丹1#配电站2#变 | 800 | 51.90 | 304.80 | 304.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 1525 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹2#配电站1#变 | 800 | 37.30 | 421.60 | 421.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 1526 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹2#配电站2#变 | 800 | 53.40 | 292.80 | 292.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 1527 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹3#配电站1#变 | 630 | 58.10 | 200.97 | 200.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 1528 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹3#配电站2#变 | 630 | 39.90 | 315.63 | 315.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 1529 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 凯伦国际中心配电   | 800 | 46.02 | 351.86 | 351.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 1530 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 凯伦国际中心配电   | 800 | 53.90 | 288.80 | 288.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 1531 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 凯伦国际中心配电   | 800 | 64.97 | 200.24 | 200.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 1532 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 七一线   | 昆明干10#变台   | 315 | 46.30 | 137.66 | 137.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 1533 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 昆明花园1#箱式配  | 630 | 33.90 | 353.43 | 353.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 1534 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城1#配电站1#变 | 800 | 38.97 | 408.28 | 408.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 1535 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城1#配电站2#变 | 800 | 43.39 | 372.91 | 372.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 1536 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城2#配电站1#变 | 800 | 38.30 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 1537 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城2#配电站2#变 | 800 | 45.90 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 1538 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城3#配电站1#变 | 800 | 37.35 | 421.23 | 421.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 1539 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城3#配电站2#变 | 800 | 44.35 | 365.20 | 365.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 1540 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城4#配电站1#变 | 800 | 43.40 | 372.80 | 372.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 1541 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城4#配电站2#变 | 800 | 44.87 | 361.07 | 361.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 1542 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站1#变压  | 800 | 39.30 | 405.60 | 405.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1543 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站2#变压  | 630 | 35.53 | 343.15 | 343.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 1544 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站3#变压  | 630 | 40.40 | 312.48 | 312.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 1545 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 虎山线   | 丽景分5#变台1#柱 | 50  | 54.50 | 17.75  | 17.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 1546 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线   | 连山街配电站1#变  | 400 | 37.70 | 209.20 | 209.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 1547 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线   | 连山街配电站2#变  | 400 | 58.30 | 126.80 | 126.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 1548 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站1#  | 630 | 50.40 | 249.49 | 249.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 1549 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站2#  | 630 | 46.09 | 276.63 | 276.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 1550 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站3#  | 630 | 54.60 | 223.02 | 223.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 1551 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇1#中心  | 800 | 35.30 | 437.60 | 437.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 1552 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 良运四季汇1#中心  | 800 | 47.80 | 337.60 | 337.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 1553 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇1#中心  | 800 | 39.60 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 1554 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇2#中心  | 800 | 59.30 | 245.60 | 245.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 1555 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 良运四季汇2#中心  | 800 | 46.10 | 351.20 | 351.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 1556 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 柳林街中心配电站   | 800 | 50.50 | 316.00 | 316.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 1557 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 柳林街中心配电站   | 630 | 47.60 | 267.12 | 267.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 1558 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾1#配  | 800 | 35.30 | 437.60 | 437.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 1559 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾1#配  | 800 | 44.05 | 367.57 | 367.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 1560 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾2#配  | 800 | 50.70 | 314.40 | 314.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 1561 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾2#配  | 800 | 33.80 | 449.60 | 449.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 1562 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾3#配  | 800 | 58.30 | 253.60 | 253.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |

|      |          |           |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1563 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶<br>郦湾3#配  | 800 | 43.90 | 368.80 | 368.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 1564 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶<br>郦湾4#配  | 800 | 36.70 | 426.40 | 426.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 1565 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶<br>郦湾4#配  | 800 | 34.90 | 440.80 | 440.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 1566 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶<br>郦湾中心   | 800 | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 1567 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶<br>郦湾中心   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 1568 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 海关甲线  | 龙泉街配<br>电站1#变  | 630 | 51.60 | 241.92 | 241.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 1569 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 海关甲线  | 龙泉街配<br>电站2#变  | 630 | 49.38 | 255.91 | 255.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 1570 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 隆富山庄<br>箱式配电   | 630 | 30.05 | 377.68 | 377.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 1571 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 洛阳街配<br>电站1#变  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 1572 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 洛阳街配<br>电站2#变  | 630 | 35.90 | 340.83 | 340.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 1573 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地1#配<br>电站1#变 | 800 | 66.00 | 191.97 | 191.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 1574 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地1#配<br>电站2#变 | 800 | 43.90 | 368.80 | 368.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 1575 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地2#配<br>电站1#变 | 800 | 34.18 | 446.57 | 446.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 1576 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地2#配<br>电站2#变 | 800 | 47.86 | 337.13 | 337.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 1577 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地3#配<br>电站1#变 | 800 | 54.50 | 284.00 | 284.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 1578 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地3#配<br>电站2#变 | 800 | 57.32 | 261.45 | 261.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 1579 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地4#配<br>电站1#变 | 630 | 37.50 | 330.75 | 330.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 1580 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地4#配<br>电站2#变 | 630 | 49.40 | 255.78 | 255.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 1581 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地5#配<br>电站1#变 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 1582 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地5#配<br>电站2#变 | 630 | 53.90 | 227.43 | 227.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1583 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民生2#配电站1#变 | 800 | 46.10 | 351.20 | 351.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 1584 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民生2#配电站2#变 | 800 | 44.80 | 361.60 | 361.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 1585 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利国线 | 民生分3#变台柱上  | 200 | 57.98 | 64.04  | 64.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 1586 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民生街中心配电站   | 800 | 33.60 | 451.20 | 451.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1587 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民生街中心配电站   | 800 | 33.78 | 449.72 | 449.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 1588 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民生街中心配电站   | 800 | 48.80 | 329.60 | 329.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 1589 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线 | 民生里箱式配电站   | 400 | 51.10 | 155.60 | 155.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 1590 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民意线 | 民意1#箱式配电站  | 630 | 38.80 | 322.56 | 322.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 1591 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民意线 | 民意2#箱式配电站  | 630 | 41.60 | 304.92 | 304.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 1592 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线 | 民意中心配电站1#  | 630 | 49.30 | 256.41 | 256.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 1593 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线 | 民意中心配电站2#  | 630 | 39.02 | 321.19 | 321.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 1594 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民意线 | 民意中心配电站3#  | 630 | 30.10 | 377.37 | 377.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 1595 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民意线 | 民意中心配电站4#  | 630 | 47.60 | 267.12 | 267.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 1596 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主1#配电站1#变 | 800 | 44.80 | 361.60 | 361.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 1597 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主1#配电站2#变 | 800 | 47.10 | 343.20 | 343.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 1598 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主1#配电站3#变 | 800 | 36.33 | 429.36 | 429.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 1599 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主2#配电站1#变 | 800 | 34.34 | 445.29 | 445.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 1600 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主2#配电站2#变 | 800 | 63.09 | 215.28 | 215.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 1601 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主3#配电站1#变 | 800 | 74.54 | 123.69 | 123.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 1602 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主3#配电站2#变 | 800 | 64.30 | 205.57 | 205.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |



|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1603 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主4#配电站1#变 | 800 | 45.60 | 355.20 | 355.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 1604 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主4#配电站2#变 | 800 | 55.61 | 275.14 | 275.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 1605 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主4#配电站3#变 | 800 | 54.30 | 285.60 | 285.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 1606 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利国线 | 民主干3#变台1#柱 | 315 | 46.10 | 138.29 | 138.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 1607 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主中心配电站1#  | 800 | 35.70 | 434.40 | 434.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 1608 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 东平线 | 民主中心配电站2#  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 1609 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 常青线 | 民主中心配电站3#  | 800 | 44.04 | 367.65 | 367.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 1610 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 丹东线 | 名仕财富1#中心配  | 800 | 40.10 | 399.20 | 399.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 1611 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 维湾线 | 名仕财富1#中心配  | 800 | 41.50 | 388.00 | 388.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 1612 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 丹东线 | 名仕财富2#中心配  | 800 | 55.70 | 274.40 | 274.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 1613 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 维湾线 | 名仕财富2#中心配  | 800 | 57.60 | 259.20 | 259.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 1614 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 名仕国际公寓1#配  | 800 | 38.30 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 1615 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 名仕国际公寓1#配  | 800 | 35.60 | 435.20 | 435.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 1616 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 名仕国际公寓2#配  | 800 | 56.70 | 266.40 | 266.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 1617 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 名仕国际公寓2#配  | 800 | 43.70 | 370.40 | 370.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 1618 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油区线 | 明海干12#箱式   | 630 | 49.10 | 257.67 | 257.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 1619 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 明星支1#配电站1# | 630 | 40.80 | 309.96 | 309.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 1620 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 明星支1#配电站2# | 630 | 41.32 | 306.68 | 306.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 1621 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 明星支2#配电站1# | 630 | 44.80 | 284.76 | 284.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 1622 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 明星支2#配电站2# | 630 | 47.90 | 265.23 | 265.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |

|      |          |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1623 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 明泽街配电站变压    | 630 | 57.80 | 202.86 | 202.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 1624 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 明泽街1#箱式配电   | 630 | 31.31 | 369.72 | 369.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 1625 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 明泽街南箱式配电    | 630 | 58.32 | 199.59 | 199.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 1626 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站1#变   | 800 | 46.30 | 349.60 | 349.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 1627 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站2#变   | 800 | 58.90 | 248.80 | 248.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 1628 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站3#变   | 800 | 35.30 | 437.60 | 437.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 1629 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 明泽支4#变台柱上   | 400 | 41.30 | 194.80 | 194.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 1630 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干1#箱式配电   | 630 | 39.70 | 316.89 | 316.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 1631 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干2#箱式配电   | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 1632 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干3#箱式配电   | 630 | 48.60 | 260.82 | 260.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 1633 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干32#变台    | 500 | 46.90 | 215.50 | 215.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 1634 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干50#配电    | 400 | 33.84 | 224.65 | 224.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 1635 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干50#配电    | 400 | 47.30 | 170.80 | 170.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 1636 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干55#配电    | 800 | 46.90 | 344.80 | 344.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 1637 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干55#配电    | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 1638 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山1#箱式配电站   | 630 | 53.95 | 227.13 | 227.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 1639 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站1# | 630 | 56.90 | 208.53 | 208.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 1640 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站2# | 630 | 34.30 | 350.91 | 350.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 1641 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站3# | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 1642 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 南山1910箱式配电  | 630 | 58.30 | 199.71 | 199.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1643 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 南山2#箱式配电站 | 630 | 30.40 | 375.48 | 375.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 1644 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 南山3#箱式配电站 | 630 | 48.33 | 262.49 | 262.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 1645 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 南山4#箱式配电站 | 630 | 58.80 | 196.56 | 196.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 1646 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山5#箱式配电站 | 630 | 51.33 | 243.61 | 243.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 1647 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山6#箱式配电站 | 630 | 44.80 | 284.76 | 284.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 1648 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 南山街北配电站1# | 630 | 43.50 | 292.95 | 292.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 1649 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 南山街北配电站2# | 630 | 56.10 | 213.57 | 213.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 1650 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山首府1#配电站 | 800 | 46.50 | 348.00 | 348.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 1651 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山首府1#配电站 | 800 | 34.60 | 443.20 | 443.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 1652 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山首府2#配电站 | 800 | 58.80 | 249.60 | 249.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 1653 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山首府2#配电站 | 800 | 30.80 | 473.60 | 473.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 1654 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 南山首府中心配电  | 800 | 47.80 | 337.57 | 337.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 1655 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线 | 南山首府中心配电  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 1656 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线 | 南山苑配电站1#变 | 630 | 59.64 | 191.24 | 191.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 1657 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线 | 南山苑配电站2#变 | 630 | 58.69 | 197.22 | 197.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 1658 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 欧洲小镇1#箱式配 | 500 | 38.30 | 258.50 | 258.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 1659 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 欧洲小镇2#箱式配 | 630 | 43.30 | 294.21 | 294.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 1660 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 欧洲小镇3#箱式配 | 630 | 37.80 | 328.86 | 328.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 1661 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 欧洲小镇4#箱式配 | 630 | 48.70 | 260.19 | 260.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 1662 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 欧洲小镇5#箱式配 | 630 | 34.70 | 348.39 | 348.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1663 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇6#箱式配  | 400 | 55.40 | 138.40 | 138.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 1664 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 平阳配电站变压器   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 1665 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街广场箱式配   | 630 | 45.80 | 278.46 | 278.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 1666 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街台1#柱上变  | 400 | 53.97 | 144.11 | 144.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 1667 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街台2#柱上变  | 180 | 38.00 | 93.60  | 93.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 1668 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街箱式配电站   | 630 | 56.60 | 210.42 | 210.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 1669 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 繁华线  | 普照商城中心配电   | 800 | 55.62 | 275.05 | 275.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 1670 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 繁华线  | 普照商城中心配电   | 800 | 31.00 | 472.02 | 472.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 1671 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星二支3#配电站  | 630 | 45.90 | 277.83 | 277.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 1672 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星二支3#配电站  | 630 | 45.30 | 281.61 | 281.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 1673 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星分13#变台   | 200 | 30.80 | 118.40 | 118.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 1674 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星分7#变台柱上  | 315 | 58.30 | 99.86  | 99.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 1675 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 七星苑1#配电站1# | 630 | 36.30 | 338.31 | 338.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 1676 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 七星苑1#配电站2# | 630 | 47.30 | 269.01 | 269.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 1677 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 富华线  | 七星苑2#配电站2# | 630 | 33.70 | 354.69 | 354.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 1678 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 富华线  | 七星苑2#配电站3# | 630 | 47.10 | 270.27 | 270.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 1679 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 麒麟东箱式配电站   | 630 | 35.40 | 343.98 | 343.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 1680 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 南山线  | 麒麟巷配电站1#变  | 630 | 47.30 | 269.01 | 269.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 1681 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 南山线  | 麒麟巷配电站2#变  | 630 | 43.10 | 295.47 | 295.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 1682 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 千汇城1#箱式配电  | 630 | 43.80 | 291.06 | 291.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1683 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线  | 千汇城2#箱式配电  | 630 | 36.61 | 336.33 | 336.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 1684 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 勤俭1#箱式配电站  | 630 | 55.70 | 216.09 | 216.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 1685 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 勤俭2#箱式配电站  | 630 | 33.10 | 358.47 | 358.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 1686 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 沁苑宾馆箱式配电   | 630 | 43.40 | 293.58 | 293.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 1687 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 青林街箱式配电站   | 160 | 41.70 | 77.28  | 77.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 1688 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 青泥小学箱式配电   | 630 | 58.40 | 199.08 | 199.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 1689 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园2#配电站1# | 800 | 48.77 | 329.81 | 329.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 1690 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园2#配电站2# | 800 | 33.40 | 452.79 | 452.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 1691 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站1# | 800 | 39.37 | 405.05 | 405.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 1692 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站2# | 800 | 53.10 | 295.20 | 295.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 1693 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站3# | 800 | 30.86 | 473.09 | 473.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 1694 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 仁义配电站变压器   | 630 | 53.40 | 230.58 | 230.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 1695 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街1#配电站1# | 630 | 40.60 | 311.22 | 311.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 1696 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街1#配电站2# | 315 | 44.60 | 143.01 | 143.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 1697 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街2#配电站1# | 630 | 54.60 | 223.02 | 223.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 1698 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街2#配电站2# | 630 | 47.50 | 267.75 | 267.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 1699 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站1#变  | 630 | 60.89 | 183.37 | 183.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 1700 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站2#变  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 1701 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站3#变  | 630 | 54.80 | 221.76 | 221.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 1702 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 三八配电站1#变压  | 630 | 56.30 | 212.31 | 212.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1703 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线  | 三八配电站2#变压  | 630 | 48.30 | 262.71 | 262.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 1704 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 山林街中心配电站   | 800 | 45.70 | 354.40 | 354.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 1705 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 山林街中心配电站   | 800 | 48.80 | 329.60 | 329.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 1706 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山岭巷御中南配电   | 630 | 58.60 | 197.82 | 197.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 1707 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山岭巷御中南配电   | 630 | 45.90 | 277.83 | 277.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 1708 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山峦1#配电站1#变 | 800 | 58.50 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 1709 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山峦1#配电站2#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 1710 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山峦2#配电站1#变 | 630 | 54.30 | 224.91 | 224.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 1711 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山峦2#配电站2#变 | 630 | 38.60 | 323.82 | 323.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 1712 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山峦箱式配电站变   | 630 | 58.90 | 195.93 | 195.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 1713 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 山屏东街配电站1#  | 800 | 54.90 | 280.80 | 280.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 1714 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 山屏东街配电站2#  | 800 | 43.70 | 370.40 | 370.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 1715 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 山屏分3#配电站变  | 630 | 48.60 | 260.82 | 260.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 1716 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 山屏街配电站1#变  | 630 | 33.90 | 353.43 | 353.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 1717 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 山屏街配电站2#变  | 630 | 36.30 | 338.31 | 338.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 1718 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 山屏美镜箱式配电   | 630 | 59.10 | 194.67 | 194.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 1719 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 山水家园1#配电站  | 630 | 38.70 | 323.19 | 323.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 1720 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 山水家园1#配电站  | 630 | 33.30 | 357.21 | 357.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 1721 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线  | 山水家园2#配电站  | 630 | 68.69 | 134.25 | 134.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 1722 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线  | 山水家园2#配电站  | 630 | 59.50 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1723 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 上方港景1#中心配  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 1724 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 上方港景1#中心配  | 800 | 41.80 | 385.60 | 385.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 1725 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 上方港景2#中心配  | 630 | 67.03 | 144.70 | 144.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 1726 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 上方港景2#中心配  | 630 | 37.94 | 327.97 | 327.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 1727 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山配电站1#  | 800 | 48.80 | 329.60 | 329.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 1728 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山配电站2#  | 800 | 38.30 | 413.60 | 413.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 1729 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山中心配电   | 800 | 39.10 | 407.20 | 407.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 1730 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山中心配电   | 800 | 34.18 | 446.57 | 446.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 1731 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 尚品中南配电站1#  | 630 | 53.80 | 228.06 | 228.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 1732 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 尚品中南配电站2#  | 630 | 58.50 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 1733 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后配电站变压器   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 1734 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 沈后中心配电站1#  | 800 | 53.50 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 1735 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后中心配电站2#  | 800 | 43.10 | 375.20 | 375.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 1736 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后中心配电站3#  | 800 | 37.60 | 419.20 | 419.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 1737 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 胜利东路配电站1#  | 630 | 51.50 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 1738 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线   | 胜利桥南箱式配电   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 1739 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站1#变 | 800 | 40.10 | 399.17 | 399.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 1740 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站2#变 | 800 | 33.74 | 450.08 | 450.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 1741 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站3#变 | 800 | 58.10 | 255.20 | 255.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 1742 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世2#配电站1#变 | 800 | 31.41 | 468.73 | 468.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1743 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 盛世2#配电站2#变 | 800 | 33.94 | 448.49 | 448.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 1744 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 盛世2#配电站3#变 | 800 | 31.90 | 464.80 | 464.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 1745 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 盛世2#配电站4#变 | 800 | 31.51 | 467.95 | 467.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 1746 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 十六中箱式配电站   | 400 | 74.43 | 62.28  | 62.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 1747 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站1# | 630 | 35.09 | 345.92 | 345.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 1748 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站2# | 630 | 40.30 | 313.11 | 313.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 1749 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站3# | 630 | 59.80 | 190.26 | 190.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 1750 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干6#配电站1# | 630 | 33.39 | 356.62 | 356.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 1751 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干6#配电站2# | 630 | 32.73 | 360.80 | 360.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 1752 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干7#配电站1# | 630 | 73.93 | 101.22 | 101.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 1753 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干7#配电站2# | 630 | 46.84 | 271.91 | 271.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 1754 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽箱式配电站变   | 250 | 61.75 | 70.63  | 70.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 1755 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 渔港线  | 石槽渔村箱式配电   | 630 | 54.10 | 226.17 | 226.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 1756 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场1#配电站  | 630 | 41.90 | 303.03 | 303.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 1757 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场1#配电站  | 630 | 35.10 | 345.88 | 345.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 1758 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场2#配电站  | 630 | 60.98 | 182.85 | 182.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 1759 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场2#配电站  | 630 | 51.70 | 241.29 | 241.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 1760 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场3#配电站  | 630 | 37.10 | 333.27 | 333.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 1761 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场3#配电站  | 630 | 39.20 | 320.05 | 320.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 1762 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场4#配电站  | 630 | 43.50 | 292.95 | 292.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |



|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1763 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场4#配电站  | 630 | 33.17 | 358.03 | 358.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 1764 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场中心配电   | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 1765 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场中心配电   | 630 | 59.95 | 189.29 | 189.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 1766 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡1#配电站  | 800 | 30.50 | 476.00 | 476.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 1767 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡1#配电站  | 800 | 59.30 | 245.60 | 245.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 1768 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站  | 800 | 47.73 | 338.15 | 338.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 1769 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站  | 800 | 37.70 | 418.40 | 418.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 1770 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站  | 800 | 58.43 | 252.53 | 252.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 1771 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线  | 首开铂郡3#配电站  | 800 | 35.10 | 439.20 | 439.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 1772 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线  | 首开铂郡3#配电站  | 800 | 43.60 | 371.20 | 371.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 1773 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵分17#变台   | 315 | 31.50 | 184.28 | 184.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 1774 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分19#箱式   | 630 | 36.80 | 335.16 | 335.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 1775 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分6#配电站1# | 630 | 41.70 | 304.29 | 304.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 1776 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#配电站1# | 630 | 41.70 | 304.29 | 304.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 1777 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#配电站2# | 630 | 54.70 | 222.39 | 222.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1778 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#箱式配电  | 630 | 51.10 | 245.07 | 245.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 1779 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵干6左2#配电  | 630 | 46.30 | 275.31 | 275.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 1780 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵干6左2#配电  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 1781 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 朗城线  | 顺和中心配电站1#  | 800 | 44.90 | 360.80 | 360.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 1782 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东港线  | 顺和中心配电站2#  | 800 | 54.40 | 284.80 | 284.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1783 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 松林街箱式配电站   | 400 | 33.90 | 224.40 | 224.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 1784 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 松竹苑配电站1#变  | 630 | 56.50 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 1785 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 松竹苑配电站2#变  | 630 | 35.90 | 340.83 | 340.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 1786 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 宋家桥箱式配电站   | 160 | 59.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 1787 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线  | 绥德街箱式配电站   | 200 | 35.40 | 109.20 | 109.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 1788 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干10#配电   | 630 | 53.80 | 228.06 | 228.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 1789 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干10#配电   | 630 | 58.80 | 196.56 | 196.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 1790 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干14#配电   | 400 | 43.90 | 184.40 | 184.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 1791 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干14#配电   | 630 | 40.50 | 311.84 | 311.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 1792 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干16#配电   | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 1793 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干16#配电   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 1794 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干19右1#配电 | 630 | 64.55 | 160.32 | 160.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 1795 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 泰达配电站1#变压  | 630 | 48.51 | 261.39 | 261.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 1796 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 泰达配电站2#变压  | 500 | 39.48 | 252.59 | 252.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 1797 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾1#配电站1# | 630 | 33.10 | 358.47 | 358.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 1798 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾1#配电站2# | 630 | 57.90 | 202.23 | 202.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 1799 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 天鹅湾2#配电站1# | 630 | 38.50 | 324.45 | 324.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 1800 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 天鹅湾2#配电站2# | 630 | 48.70 | 260.19 | 260.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 1801 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾3#配电站1# | 630 | 59.30 | 193.41 | 193.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 1802 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾3#配电站2# | 630 | 41.10 | 308.07 | 308.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1803 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 天鹅湾3#配电站3# | 630 | 30.14 | 377.10 | 377.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 1804 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 天通中心配电站1#  | 800 | 55.10 | 279.20 | 279.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 1805 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 天通中心配电站2#  | 800 | 36.50 | 428.00 | 428.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 1806 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 天通中心配电站3#  | 800 | 35.40 | 436.80 | 436.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 1807 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 天通中心配电站4#  | 800 | 24.09 | 527.28 | 527.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 1808 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 天泽中心配电站1#  | 800 | 34.90 | 440.80 | 440.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 1809 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 天泽中心配电站2#  | 800 | 43.40 | 372.80 | 372.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 1810 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 铁路公寓配电站变   | 630 | 59.10 | 194.67 | 194.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 1811 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 铁路医院配电站变   | 630 | 51.10 | 245.07 | 245.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 1812 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 铁山巷箱式配电站   | 630 | 59.30 | 193.41 | 193.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 1813 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 听海新居配电站1#  | 630 | 46.19 | 276.03 | 276.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 1814 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 听海新居配电站2#  | 630 | 33.55 | 355.65 | 355.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 1815 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 同顺配电站1#变压  | 630 | 35.30 | 344.61 | 344.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 1816 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 同顺配电站2#变压  | 630 | 34.60 | 349.02 | 349.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 1817 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 庆功线   | 同兴1#箱式配电站  | 630 | 43.40 | 293.58 | 293.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 1818 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 同兴2#箱式配电站  | 630 | 48.10 | 263.97 | 263.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 1819 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 同兴3#箱式配电站  | 630 | 31.18 | 370.55 | 370.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 1820 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 同兴巷箱式配电站   | 315 | 58.93 | 97.87  | 97.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 1821 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站  | 800 | 36.80 | 425.60 | 425.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 1822 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站  | 800 | 30.44 | 476.49 | 476.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |         |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 1823 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站  | 800 | 33.40 | 452.80 | 452.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73%  |
| 1824 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站  | 800 | 54.60 | 283.20 | 283.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%   |
| 1825 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站  | 800 | 51.60 | 307.19 | 307.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%   |
| 1826 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站  | 800 | 40.60 | 395.20 | 395.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%   |
| 1827 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站  | 800 | 44.30 | 365.60 | 365.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30%  |
| 1828 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站  | 800 | 43.88 | 368.95 | 368.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38%  |
| 1829 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站  | 800 | 45.70 | 354.40 | 354.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%   |
| 1830 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 万科中南府中心配   | 800 | 45.30 | 357.60 | 357.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%   |
| 1831 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 万科中南府中心配   | 800 | 59.37 | 245.07 | 245.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08%  |
| 1832 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 万民配电站变压器   | 315 | 30.80 | 186.48 | 186.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%   |
| 1833 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 万云配电站1#变压  | 630 | 33.52 | 355.84 | 355.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 1834 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 万云配电站2#变压  | 630 | 33.90 | 353.45 | 353.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38%  |
| 1835 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分3#变台1#柱 | 200 | 68.15 | 43.70  | 43.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36%  |
| 1836 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分5#变台1#柱 | 315 | 55.83 | 107.63 | 107.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19%  |
| 1837 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分7#箱式配电  | 630 | 54.80 | 221.76 | 221.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63%  |
| 1838 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海街箱式配电站   | 630 | 36.39 | 337.77 | 337.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33%  |
| 1839 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线   | 维多利亚公馆1#配  | 630 | 43.15 | 295.15 | 295.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%   |
| 1840 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线   | 维多利亚公馆1#配  | 630 | 39.36 | 319.06 | 319.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%   |
| 1841 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 维多利亚公馆2#配  | 630 | 39.80 | 316.26 | 316.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66%  |
| 1842 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 维多利亚公馆2#配  | 630 | 56.10 | 213.57 | 213.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%   |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1843 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆3#配 | 630 | 41.90 | 303.03 | 303.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 1844 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆3#配 | 630 | 37.30 | 332.01 | 332.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 1845 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆4#配 | 630 | 31.30 | 369.81 | 369.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 1846 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆4#配 | 630 | 53.90 | 227.43 | 227.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 1847 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆5#配 | 800 | 57.89 | 256.89 | 256.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 1848 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆5#配 | 800 | 53.60 | 291.20 | 291.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 1849 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆6#配 | 800 | 58.70 | 250.40 | 250.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 1850 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆6#配 | 800 | 47.30 | 341.60 | 341.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 1851 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆7#配 | 630 | 30.36 | 375.70 | 375.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 1852 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆7#配 | 630 | 49.30 | 256.41 | 256.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 1853 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金维线 | 维多利亚公馆7#配 | 630 | 39.60 | 317.52 | 317.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 1854 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆8#配 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 1855 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 维多利亚公馆8#配 | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 1856 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 文海小区1#箱式配 | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 1857 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 文海小区2#箱式配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 1858 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线 | 文林街配电站变压  | 630 | 47.40 | 268.38 | 268.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 1859 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线 | 文园别墅配电站1# | 630 | 31.62 | 367.79 | 367.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 1860 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 丽景线 | 文园别墅配电站2# | 630 | 45.86 | 278.06 | 278.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 1861 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 五卅配电站变压器  | 800 | 43.90 | 368.80 | 368.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 1862 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线 | 五五路东区甲1#箱 | 630 | 45.40 | 280.98 | 280.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1863 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲2#箱  | 315 | 35.70 | 171.05 | 171.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 1864 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲3#箱  | 630 | 34.50 | 349.65 | 349.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 1865 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲4#箱  | 500 | 33.68 | 281.60 | 281.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 1866 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲5#箱  | 500 | 60.98 | 145.08 | 145.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 1867 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路西区甲1#箱  | 630 | 46.90 | 271.53 | 271.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 1868 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路西区甲2#箱  | 400 | 47.30 | 170.80 | 170.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 1869 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 向明配电站1#变压  | 800 | 36.80 | 425.60 | 425.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 1870 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 向明配电站2#变压  | 800 | 36.70 | 426.40 | 426.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 1871 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分2#变台柱上  | 500 | 59.90 | 150.50 | 150.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 1872 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分4左3#台1# | 400 | 53.30 | 146.80 | 146.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 1873 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分7#变台1#柱 | 315 | 33.40 | 178.29 | 178.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 1874 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分9#箱式配电  | 630 | 44.90 | 284.13 | 284.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 1875 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 630 | 30.70 | 373.59 | 373.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 1876 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 800 | 34.88 | 440.97 | 440.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 1877 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 630 | 33.40 | 356.58 | 356.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 1878 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 800 | 30.50 | 476.00 | 476.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 1879 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 800 | 43.70 | 370.40 | 370.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 1880 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电   | 800 | 30.30 | 477.60 | 477.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 1881 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干4#配电站1# | 630 | 54.40 | 224.28 | 224.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 1882 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干4#配电站2# | 630 | 35.30 | 344.61 | 344.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1883 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干5#变台柱上  | 315 | 57.40 | 102.69 | 102.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 1884 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干8#变台柱上  | 315 | 53.40 | 115.29 | 115.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 1885 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干12#变台   | 315 | 36.70 | 167.90 | 167.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 1886 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干15右2#配电 | 630 | 50.80 | 246.96 | 246.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 1887 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干15右2#配电 | 630 | 44.80 | 284.76 | 284.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 1888 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干4左2变台   | 315 | 33.80 | 177.03 | 177.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 1889 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站1# | 800 | 30.80 | 473.60 | 473.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 1890 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站2# | 800 | 57.50 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 1891 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站3# | 800 | 50.30 | 317.60 | 317.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 1892 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站   | 800 | 35.30 | 437.60 | 437.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 1893 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站   | 800 | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 1894 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站   | 800 | 40.50 | 396.00 | 396.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 1895 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场中心配   | 800 | 58.38 | 252.98 | 252.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 1896 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 新世界广场中心配   | 800 | 34.53 | 443.73 | 443.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 1897 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 新世界中心配电站   | 800 | 33.15 | 454.77 | 454.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 1898 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 新世界中心配电站   | 800 | 44.36 | 365.16 | 365.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 1899 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域1#配电站1# | 800 | 51.02 | 311.87 | 311.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 1900 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域1#配电站2# | 800 | 50.95 | 312.42 | 312.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 1901 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域10#配电   | 800 | 49.53 | 323.74 | 323.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 1902 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域10#配电   | 800 | 38.60 | 411.20 | 411.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |

|      |          |           |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1903 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域2#<br>配电站1# | 630 | 39.99 | 315.07 | 315.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 1904 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域2#<br>配电站2# | 630 | 33.84 | 353.81 | 353.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 1905 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域3#<br>配电站1# | 800 | 37.30 | 421.60 | 421.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 1906 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域3#<br>配电站2# | 800 | 43.59 | 371.30 | 371.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 1907 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域4#<br>配电站1# | 630 | 38.33 | 325.50 | 325.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 1908 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域4#<br>配电站2# | 630 | 41.41 | 306.13 | 306.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 1909 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域5#<br>配电站1# | 630 | 50.90 | 246.33 | 246.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 1910 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域5#<br>配电站2# | 630 | 43.50 | 292.95 | 292.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 1911 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域6#<br>配电站1# | 630 | 50.71 | 247.53 | 247.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 1912 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域6#<br>配电站2# | 630 | 55.10 | 219.87 | 219.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 1913 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域7#<br>配电站1# | 630 | 48.30 | 262.71 | 262.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 1914 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域7#<br>配电站2# | 630 | 56.30 | 212.31 | 212.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 1915 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域8#<br>配电站1# | 800 | 56.30 | 269.60 | 269.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 1916 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域8#<br>配电站2# | 800 | 39.50 | 404.00 | 404.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 1917 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域9#<br>配电站1# | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 1918 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域9#<br>配电站2# | 800 | 57.60 | 259.20 | 259.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 1919 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民兴线  | 兴和配电站1#<br>变压  | 630 | 44.14 | 288.92 | 288.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 1920 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民兴线  | 兴和配电站2#<br>变压  | 630 | 58.50 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 1921 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 益民线  | 兴和箱式<br>配电站变   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 1922 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分3#<br>配电站1# | 315 | 50.60 | 124.11 | 124.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |



|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1923 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分3#配电站2# | 630 | 58.74 | 196.91 | 196.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 1924 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分5#配电站1# | 630 | 35.90 | 340.86 | 340.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 1925 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分5#配电站2# | 630 | 34.76 | 348.03 | 348.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 1926 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分6#配电站1# | 800 | 40.39 | 396.88 | 396.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 1927 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分6#配电站2# | 800 | 40.70 | 394.40 | 394.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 1928 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 海关乙线 | 兴盛里配电站1#变  | 630 | 39.70 | 316.89 | 316.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 1929 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 海关乙线 | 兴盛里配电站2#变  | 630 | 43.04 | 295.88 | 295.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 1930 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站1#变 | 630 | 58.36 | 199.35 | 199.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 1931 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站2#变 | 630 | 30.47 | 375.07 | 375.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 1932 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站3#变 | 630 | 38.90 | 321.93 | 321.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 1933 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#箱式配电站  | 630 | 67.16 | 143.92 | 143.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 1934 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#配电站1#变 | 630 | 35.09 | 345.95 | 345.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 1935 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#配电站2#变 | 630 | 37.31 | 331.97 | 331.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 1936 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#箱式配电站  | 630 | 36.30 | 338.31 | 338.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 1937 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站1#变 | 630 | 43.77 | 291.26 | 291.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 1938 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站2#变 | 630 | 47.40 | 268.38 | 268.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 1939 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站3#变 | 630 | 47.30 | 269.01 | 269.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 1940 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站4#变 | 630 | 44.33 | 287.70 | 287.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 1941 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 修竹1#箱式配电站  | 630 | 38.40 | 325.08 | 325.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 1942 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 修竹2#箱式配电站  | 630 | 38.90 | 321.93 | 321.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1943 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦1#配电站  | 800 | 53.40 | 292.80 | 292.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 1944 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦1#配电站  | 800 | 58.50 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 1945 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦2#配电站  | 800 | 33.30 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 1946 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦2#配电站  | 800 | 55.30 | 277.60 | 277.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 1947 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 学士街变台柱上变   | 400 | 38.90 | 204.40 | 204.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 1948 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 学士街配电站1#变  | 630 | 53.30 | 231.21 | 231.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 1949 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 学士街配电站2#变  | 500 | 73.07 | 84.63  | 84.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 1950 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 学士街箱式配电站   | 630 | 43.30 | 294.21 | 294.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 1951 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 雅景华庭中心配电   | 800 | 36.84 | 425.29 | 425.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 1952 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 雅景华庭中心配电   | 800 | 30.64 | 474.87 | 474.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 1953 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线   | 雅景华庭中心配电   | 800 | 43.75 | 370.01 | 370.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 1954 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 春德线   | 雅景华庭中心配电   | 800 | 73.85 | 129.17 | 129.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 1955 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 延安路东配电站1#  | 500 | 40.52 | 247.42 | 247.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 1956 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 延安路东配电站2#  | 630 | 44.40 | 287.28 | 287.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 1957 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 延长街箱式配电站   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 1958 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 阳光分4#变台1#柱 | 200 | 56.30 | 67.40  | 67.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 1959 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 阳光巷配电站变压   | 630 | 56.30 | 212.31 | 212.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 1960 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 一德街配电站变压   | 630 | 58.30 | 199.71 | 199.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 1961 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 真民线   | 一德街箱式配电站   | 500 | 48.40 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 1962 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 白云线   | 一德街中心配电站   | 800 | 39.60 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1963 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 白云线  | 一德街中心配电站   | 800 | 35.80 | 433.60 | 433.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 1964 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 玉光线  | 一德街中心配电站   | 800 | 39.40 | 404.80 | 404.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 1965 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 一方国际1#配电站  | 630 | 40.60 | 311.22 | 311.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 1966 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 一方国际1#配电站  | 630 | 55.64 | 216.49 | 216.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 1967 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 一方国际2#配电站  | 630 | 58.74 | 196.96 | 196.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 1968 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 一方国际2#配电站  | 630 | 55.74 | 215.84 | 215.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 1969 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 伊顿山庄1#箱式配  | 630 | 47.50 | 267.75 | 267.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 1970 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 伊顿山庄2#箱式配  | 500 | 37.30 | 263.50 | 263.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 1971 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 伊顿山庄配电站1#  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 1972 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 伊顿山庄配电站2#  | 800 | 42.11 | 383.12 | 383.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 1973 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 劳动线  | 伊景华园1#中心配  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 1974 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 劳动线  | 伊景华园1#中心配  | 800 | 35.70 | 434.40 | 434.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 1975 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线  | 伊景华园1#中心配  | 800 | 30.30 | 477.60 | 477.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 1976 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线  | 伊景华园1#中心配  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 1977 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 劳动线  | 伊景华园2#中心配  | 800 | 46.60 | 347.20 | 347.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 1978 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 劳动线  | 伊景华园2#中心配  | 800 | 36.70 | 426.40 | 426.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 1979 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线  | 伊景华园2#中心配  | 800 | 46.59 | 347.29 | 347.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 1980 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 仪表分6#变台1#柱 | 400 | 53.60 | 145.60 | 145.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 1981 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 怡和街箱式配电站   | 630 | 44.10 | 289.17 | 289.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 1982 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 怡梦园箱式配电站   | 630 | 47.30 | 269.01 | 269.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |

|      |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1983 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站1# | 630 | 31.78 | 366.80 | 366.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 1984 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站2# | 630 | 61.09 | 182.13 | 182.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 1985 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站3# | 630 | 36.80 | 335.16 | 335.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 1986 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站4# | 630 | 32.09 | 364.83 | 364.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 1987 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站5# | 630 | 18.66 | 449.44 | 449.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 1988 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站6# | 630 | 44.82 | 284.63 | 284.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 1989 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿泰1#箱式配电站 | 800 | 37.90 | 416.80 | 416.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 1990 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿泰2#箱式配电站 | 800 | 55.30 | 277.60 | 277.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 1991 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 樱花园配电站1#变 | 630 | 54.70 | 222.39 | 222.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 1992 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 樱花园配电站2#变 | 630 | 50.50 | 248.85 | 248.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 1993 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 迎宾花园1#箱式配 | 630 | 33.18 | 357.97 | 357.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 1994 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 迎宾花园2#箱式配 | 630 | 38.80 | 322.56 | 322.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 1995 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 迎宾街配电站1#变 | 200 | 53.30 | 73.40  | 73.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 1996 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 迎宾街配电站2#变 | 315 | 36.40 | 168.84 | 168.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 1997 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 繁华线   | 永和小学箱式配电  | 500 | 31.50 | 292.50 | 292.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 1998 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 永和线   | 永胜配电站变压器  | 630 | 43.10 | 295.47 | 295.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 1999 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线  | 友好大厦中心配电  | 800 | 37.85 | 417.17 | 417.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 2000 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线  | 友好大厦中心配电  | 800 | 73.60 | 131.22 | 131.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 2001 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 友好大厦中心配电  | 800 | 39.30 | 405.60 | 405.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 2002 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 友好大厦中心配电  | 800 | 31.90 | 464.80 | 464.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2003 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 友谊医院1#箱式配  | 400 | 47.10 | 171.60 | 171.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 2004 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 友谊医院2#箱式配  | 630 | 46.60 | 273.42 | 273.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 2005 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 望山线   | 玉光街箱式配电站   | 630 | 47.30 | 269.01 | 269.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 2006 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线   | 育才街箱式配电站   | 630 | 39.70 | 316.89 | 316.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 2007 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道1#配电站1# | 630 | 40.43 | 312.26 | 312.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 2008 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道1#配电站2# | 630 | 40.70 | 310.56 | 310.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 2009 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道2#配电站1# | 630 | 31.82 | 366.56 | 366.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 2010 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道2#配电站2# | 630 | 30.84 | 372.70 | 372.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 2011 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站1# | 630 | 37.30 | 332.01 | 332.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 2012 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站2# | 630 | 34.50 | 349.65 | 349.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 2013 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站3# | 630 | 33.50 | 355.95 | 355.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 2014 | 中山区供电分公司 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 悦泰诚里中心配电   | 630 | 42.06 | 302.02 | 302.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 2015 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 悦泰诚里中心配电   | 800 | 30.70 | 474.40 | 474.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 2016 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 悦泰德里中心配电   | 800 | 57.60 | 259.20 | 259.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 2017 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 悦泰德里中心配电   | 800 | 24.60 | 523.20 | 523.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 2018 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 悦泰德里中心配电   | 800 | 45.18 | 358.56 | 358.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 2019 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 悦泰德里中心配电   | 800 | 30.60 | 475.20 | 475.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 2020 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 悦泰街里中心配电   | 630 | 40.80 | 309.96 | 309.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 2021 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 庆功线   | 悦泰街里中心配电   | 630 | 34.01 | 352.76 | 352.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 2022 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 云程配电站1#变压  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |

|      |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2023 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 云程配电站2#变压 | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 2024 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线   | 造船分2#箱式配电 | 630 | 35.70 | 342.09 | 342.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 2025 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线   | 长江路1#变台柱上 | 315 | 34.30 | 175.46 | 175.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 2026 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 普照线   | 长江路邮电公寓1# | 630 | 45.10 | 282.87 | 282.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 2027 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利国线   | 长江路邮电公寓2# | 630 | 30.73 | 373.39 | 373.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 2028 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 正阳街配电站变压  | 630 | 43.30 | 294.21 | 294.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 2029 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 正阳街箱式配电站  | 630 | 35.30 | 344.61 | 344.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 2030 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 职工街配电站变压  | 630 | 40.10 | 314.37 | 314.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 2031 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 植物园南箱式配电  | 400 | 55.60 | 137.60 | 137.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 2032 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 中翠街配电站1#变 | 630 | 37.60 | 330.12 | 330.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 2033 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 中翠街配电站2#变 | 630 | 43.60 | 292.32 | 292.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 2034 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配 | 800 | 49.30 | 325.60 | 325.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 2035 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配 | 800 | 46.34 | 349.30 | 349.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 2036 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配 | 800 | 67.86 | 177.13 | 177.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 2037 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#中 | 630 | 30.05 | 377.70 | 377.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 2038 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术1#中 | 630 | 38.70 | 323.19 | 323.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 2039 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术2#配 | 800 | 40.90 | 392.80 | 392.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 2040 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术2#配 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 2041 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术2#中 | 800 | 30.48 | 476.20 | 476.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 2042 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术2#中 | 800 | 31.50 | 468.00 | 468.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2043 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术3#配 | 630 | 34.94 | 346.87 | 346.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 2044 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术3#配 | 630 | 51.80 | 240.66 | 240.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 2045 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术中心  | 630 | 50.50 | 248.85 | 248.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 2046 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚当代艺术中心  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 2047 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配 | 800 | 31.60 | 467.20 | 467.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 2048 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配 | 800 | 59.30 | 245.60 | 245.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 2049 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配 | 800 | 55.16 | 278.69 | 278.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 2050 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配 | 800 | 33.40 | 452.80 | 452.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 2051 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配 | 800 | 57.80 | 257.60 | 257.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 2052 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配 | 800 | 57.80 | 257.60 | 257.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 2053 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特3#配 | 800 | 53.80 | 289.60 | 289.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 2054 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特3#配 | 800 | 37.90 | 416.80 | 416.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 2055 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街南配电站变  | 630 | 69.96 | 126.22 | 126.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 2056 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街配电站1#变 | 630 | 48.81 | 259.52 | 259.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 2057 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街配电站2#变 | 630 | 37.01 | 333.83 | 333.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 2058 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街箱式配电站  | 630 | 43.50 | 292.95 | 292.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 2059 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中林园中心配电站  | 630 | 59.10 | 194.67 | 194.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 2060 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中林园中心配电站  | 630 | 59.60 | 191.52 | 191.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 2061 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线  | 中林园中心配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 2062 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站1# | 630 | 33.31 | 357.15 | 357.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2063 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站2#  | 630 | 35.60 | 342.74 | 342.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 2064 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站3#  | 630 | 36.14 | 339.32 | 339.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 2065 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站4#  | 630 | 33.94 | 353.20 | 353.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 2066 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南路1#箱式配电  | 630 | 48.80 | 259.56 | 259.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 2067 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南路2#箱式配电  | 630 | 41.70 | 304.29 | 304.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 2068 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南路3#箱式配电  | 630 | 36.30 | 338.31 | 338.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 2069 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 中南路4#箱式配电  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 2070 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 中南路5#箱式配电  | 630 | 40.60 | 311.22 | 311.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 2071 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南三分8#配电站  | 800 | 56.80 | 265.60 | 265.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 2072 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南三分8#配电站  | 800 | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 2073 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑1#配电站1# | 630 | 39.67 | 317.08 | 317.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 2074 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑1#配电站2# | 630 | 49.40 | 255.78 | 255.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 2075 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑2#配电站1# | 630 | 40.30 | 313.11 | 313.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 2076 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑2#配电站2# | 630 | 23.63 | 418.13 | 418.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 2077 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑2#配电站3# | 630 | 45.10 | 282.87 | 282.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 2078 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑2#配电站4# | 630 | 25.22 | 408.11 | 408.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 2079 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中青街变台1#柱上  | 800 | 47.50 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 2080 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 中青街御中南配电   | 630 | 30.70 | 373.59 | 373.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 2081 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 中青街御中南配电   | 630 | 39.80 | 316.26 | 316.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 2082 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 中山邮政箱式配电   | 630 | 61.71 | 178.22 | 178.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |



|      |          |           |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2083 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 中心小学<br>配电站1# | 400 | 56.30 | 134.80 | 134.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2084 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 中心小学<br>配电站2# | 630 | 41.30 | 306.81 | 306.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 2085 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城1#配电 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 2086 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城1#配电 | 800 | 33.50 | 452.00 | 452.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 2087 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城1#配电 | 800 | 34.90 | 440.80 | 440.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 2088 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城2#配电 | 800 | 10.40 | 636.80 | 636.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 2089 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城2#配电 | 800 | 71.35 | 149.20 | 149.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 2090 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城2#配电 | 800 | 48.30 | 333.59 | 333.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 2091 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城3#配电 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 2092 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城3#配电 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 2093 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城3#配电 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 2094 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城4#配电 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 2095 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城4#配电 | 800 | 17.90 | 576.80 | 576.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 2096 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春信线  | 中信海港<br>城4#配电 | 800 | 19.40 | 564.80 | 564.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 2097 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城5#配电 | 800 | 46.44 | 348.46 | 348.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 2098 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城5#配电 | 800 | 36.51 | 427.95 | 427.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 2099 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线  | 中信海港<br>城5#配电 | 800 | 68.53 | 171.72 | 171.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 2100 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 中央公馆<br>中心配电  | 800 | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 2101 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 中央公馆<br>中心配电  | 800 | 41.31 | 389.54 | 389.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 2102 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 中央公馆<br>中心配电  | 800 | 30.90 | 472.80 | 472.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |

|      |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2103 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 中原箱式配电站变  | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 2104 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线   | 竹青街中心配电站  | 800 | 34.74 | 442.07 | 442.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 2105 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 春海线   | 竹青街中心配电站  | 800 | 53.13 | 294.93 | 294.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 2106 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 祝贺配电站1#变压 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 2107 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 祝贺配电站2#变压 | 630 | 58.57 | 198.01 | 198.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 2108 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 姊妹楼配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 2109 | 中山区供电分公司 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 姊妹楼配电站2#变 | 630 | 49.40 | 255.78 | 255.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 2110 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 紫御东方1#配电站 | 800 | 40.80 | 393.60 | 393.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 2111 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 紫御东方1#配电站 | 800 | 55.10 | 279.20 | 279.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 2112 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 紫御东方1#配电站 | 800 | 55.30 | 277.60 | 277.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 2113 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 紫御东方2#配电站 | 800 | 35.30 | 437.60 | 437.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 2114 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 紫御东方2#配电站 | 800 | 38.89 | 408.88 | 408.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 2115 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 紫御东方2#配电站 | 800 | 50.98 | 312.13 | 312.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 2116 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 自立配电站变压器  | 800 | 47.30 | 341.60 | 341.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 2117 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 自卫分3#配电站变 | 500 | 59.00 | 155.00 | 155.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 2118 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 自卫分5#箱式配电 | 630 | 44.60 | 286.02 | 286.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 2119 | 中山区供电分公司 | 真理66kV变电站 | 七一线   | 自卫街配电站变压  | 500 | 43.90 | 230.50 | 230.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 2120 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线   | 保利天禧之玺1#配 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 2121 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线   | 保利天禧之玺1#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 2122 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线   | 保利天禧之玺1#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2123 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺2#配 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 2124 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺2#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 2125 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺2#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 2126 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺3#配 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 2127 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺3#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 2128 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺4#配 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 2129 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺4#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 2130 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺5#配 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 2131 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺5#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 2132 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺6#配 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 2133 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 保利天禧之玺6#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 2134 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际1# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 2135 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际1# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 2136 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际2# | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 2137 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际2# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 2138 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际3# | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 2139 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际3# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 2140 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际4# | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 2141 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际4# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 2142 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5# | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2143 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 2144 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 2145 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆1#配电站 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 2146 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆1#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 2147 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆2#配电站 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 2148 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆2#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 2149 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆3#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 2150 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 2151 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆4#配电站 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 2152 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆4#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 2153 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆5#配电站 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 2154 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆5#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 2155 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉1#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 2156 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉1#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 2157 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉2#配电站 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 2158 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉2#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 2159 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉3#配电站 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 2160 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 2161 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉4#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 2162 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉4#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2163 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉5#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 2164 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉5#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 2165 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉6#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 2166 | 中山区供电分公司 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉6#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 2167 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉7#配电站  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 2168 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉7#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 2169 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线 | 清华园1#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 2170 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线 | 清华园1#配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 2171 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 丰悦线 | 清华园1#配电站3# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 2172 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线 | 石槽北沟箱式配电   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 2173 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 捷胜线 | 胜鼎育才中心配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 2174 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 捷胜线 | 胜鼎育才中心配电   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 2175 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 学士线 | 胜鼎育才中心配电   | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 2176 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇2#配电  | 800 | 7.80  | 657.60 | 657.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 2177 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇2#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 2178 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇4#配电  | 800 | 11.70 | 626.40 | 626.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 2179 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 民港线 | 海港城峯汇4#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 2180 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 明月听澜2#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 2181 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 中庚当代艺术箱式   | 630 | 17.90 | 454.23 | 454.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 2182 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 山屏街1#箱式配电  | 630 | 19.40 | 444.78 | 444.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |

|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2183 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线  | 明月听澜1#配电站 | 800 | 12.65 | 618.80 | 618.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 2184 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 2185 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 2186 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵5#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 2187 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵4#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 2188 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 2189 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵4#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 2190 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵6#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 2191 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵6#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 2192 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 2193 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 2194 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵3#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 2195 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 2196 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 2197 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵3#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 2198 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园2#配电站 | 800 | 14.12 | 607.07 | 607.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 2199 | 中山区供电分公司 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 竹青街中心配电站  | 800 | 23.27 | 533.87 | 533.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 2200 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园3#配电站 | 800 | 26.82 | 505.47 | 505.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 2201 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园4#配电站 | 800 | 12.40 | 620.80 | 620.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 2202 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线  | 明月听澜中心配电站 | 800 | 32.30 | 461.60 | 461.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2203 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心3# | 800 | 14.27 | 605.87 | 605.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 2204 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 兴和线 | 南山悦源府中心配  | 630 | 15.63 | 468.51 | 468.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 2205 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心2# | 800 | 9.37  | 645.07 | 645.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 2206 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心3# | 800 | 24.32 | 525.47 | 525.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 2207 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心3# | 800 | 13.38 | 612.93 | 612.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 2208 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳9#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 2209 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳9#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 2210 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳4#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 2211 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳4#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 2212 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳4#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 2213 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳9#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 2214 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳6#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 2215 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳6#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 2216 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 桂语朝阳8#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 2217 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 桂语朝阳8#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 2218 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 桂语朝阳3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 2219 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳1#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 2220 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 桂语朝阳1#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 2221 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 桂语朝阳3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 2222 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 明月听澜中心配电  | 800 | 9.42  | 644.67 | 644.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2223 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 招商臻园3#配电站 | 800 | 10.07 | 639.47 | 639.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 2224 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺7#配 | 800 | 25.30 | 517.60 | 517.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 2225 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺7#配 | 800 | 25.42 | 516.67 | 516.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 2226 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华紫线 | 紫御东方箱式配电  | 630 | 24.58 | 412.13 | 412.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 2227 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 明月听澜1#配电站 | 800 | 28.45 | 492.40 | 492.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 2228 | 中山区供电分公司 | 明泽66kV变电站 | 明华线 | 海昌欣城箱式配电  | 630 | 28.17 | 389.55 | 389.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 2229 | 中山区供电分公司 | 虎滩66kV变电站 | 转山线 | 伊顿山庄配电站3# | 630 | 19.42 | 444.68 | 444.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 2230 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 招商臻园4#配电站 | 800 | 8.62  | 651.07 | 651.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 2231 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线 | 保利天禧之玺7#配 | 800 | 26.92 | 504.67 | 504.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 2232 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线 | 吕家屯箱式配电站  | 630 | 15.17 | 471.45 | 471.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 2233 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金望线 | 碧桂园望海中心1# | 800 | 17.83 | 577.33 | 577.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 2234 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 招商臻园1#配电站 | 800 | 10.60 | 635.20 | 635.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 2235 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 招商臻园1#配电站 | 800 | 30.38 | 476.93 | 476.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 2236 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金禧线 | 招商臻园1#配电站 | 800 | 13.73 | 610.13 | 610.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 2237 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心2# | 800 | 10.48 | 636.13 | 636.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 2238 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金海线 | 碧桂园望海中心2# | 800 | 9.67  | 642.67 | 642.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 2239 | 中山区供电分公司 | 石槽66kV变电站 | 波涛线 | 竹青街中心配电站  | 630 | 13.97 | 479.01 | 479.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 2240 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 中海东港3#配电站 | 800 | 9.27  | 645.87 | 645.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 2241 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 中海东港3#配电站 | 800 | 25.37 | 517.07 | 517.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 2242 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 中海东港2#配电站 | 800 | 24.10 | 527.20 | 527.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |



|      |          |           |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2243 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 中海东港2#配电站    | 800 | 16.43 | 588.53 | 588.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 2244 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站   | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 2245 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港1#配电站    | 800 | 12.58 | 619.33 | 619.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 2246 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳2#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 2247 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站   | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 2248 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 2249 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园2#配电站    | 800 | 29.40 | 484.80 | 484.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 2250 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵5#配电站  | 630 | 9.20  | 509.04 | 509.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 2251 | 中山区供电分公司 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山悦源府中心配电站   | 630 | 15.77 | 467.67 | 467.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 2252 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配电站  | 630 | 29.75 | 379.58 | 379.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 2253 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳7#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 2254 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 2255 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站   | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 2256 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳7#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 2257 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港1#配电站    | 800 | 33.22 | 454.27 | 454.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 2258 | 中山区供电分公司 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 2259 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳2#配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 2260 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 金望线  | 碧桂园望海中心1#配电站 | 800 | 28.27 | 493.87 | 493.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 2261 | 中山区供电分公司 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配电站  | 630 | 15.07 | 472.08 | 472.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 2262 | 中山区供电分公司 | 东海66kV变电站 | 民德线  | 明月听澜2#配电站    | 800 | 25.87 | 513.07 | 513.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2263 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支15#  | 100 | 58.07 | 31.93 | 31.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 2264 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支16#  | 50  | 66.41 | 11.80 | 11.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 2265 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_磨岭沟支9#  | 30  | 48.84 | 12.35 | 12.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 2266 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干459# | 30  | 67.67 | 6.70  | 6.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 2267 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干442# | 30  | 60.60 | 8.82  | 8.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 2268 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支17#  | 80  | 47.22 | 34.22 | 34.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 2269 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支28#  | 30  | 49.83 | 12.05 | 12.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 2270 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干404# | 30  | 66.85 | 6.95  | 6.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 2271 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_秦张分27#  | 50  | 53.48 | 18.26 | 18.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 2272 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支51#  | 20  | 64.83 | 5.03  | 5.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 2273 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支23#  | 30  | 61.94 | 8.42  | 8.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 2274 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支67#  | 30  | 62.00 | 8.40  | 8.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 2275 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支16#  | 50  | 68.36 | 10.82 | 10.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 2276 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支29#  | 30  | 45.33 | 13.40 | 13.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 2277 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支10#  | 30  | 49.66 | 12.10 | 12.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 2278 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_王沟支12#  | 30  | 46.03 | 13.19 | 13.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 2279 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支10#  | 200 | 57.06 | 65.88 | 65.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 2280 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支30#  | 30  | 49.08 | 12.28 | 12.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 2281 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支62#  | 50  | 68.81 | 10.60 | 10.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 2282 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支16#  | 50  | 59.76 | 15.12 | 15.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2283 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支21#  | 400 | 48.90 | 164.40 | 164.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 2284 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_秦张分40#  | 20  | 68.98 | 4.20   | 4.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 2285 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_前房支21#  | 200 | 57.29 | 65.42  | 65.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 2286 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分3#左  | 30  | 64.55 | 7.64   | 7.64   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 2287 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支18#  | 30  | 50.08 | 11.98  | 11.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 2288 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干316# | 160 | 64.36 | 41.02  | 41.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 2289 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分1#左  | 250 | 62.21 | 69.48  | 69.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 2290 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_龙王庙支2#  | 20  | 49.34 | 8.13   | 8.13   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 2291 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_季崴支21#  | 30  | 59.58 | 9.13   | 9.13   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 2292 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分25#  | 20  | 55.68 | 6.86   | 6.86   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 2293 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干308# | 100 | 49.60 | 40.40  | 40.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 2294 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支21#  | 80  | 68.06 | 17.55  | 17.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 2295 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#  | 80  | 55.30 | 27.76  | 27.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 2296 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干297  | 30  | 53.85 | 10.85  | 10.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 2297 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_龙王庙支    | 50  | 58.89 | 15.56  | 15.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 2298 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分55#  | 20  | 62.79 | 5.44   | 5.44   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 2299 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_王沟支1#变  | 30  | 62.86 | 8.14   | 8.14   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 2300 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分23#  | 400 | 57.64 | 129.44 | 129.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 2301 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干284# | 30  | 63.16 | 8.05   | 8.05   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 2302 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分51#  | 20  | 64.97 | 5.01   | 5.01   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2303 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分42#  | 200 | 54.85 | 70.30 | 70.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 2304 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#  | 80  | 60.82 | 23.34 | 23.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 2305 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干321  | 50  | 47.88 | 21.06 | 21.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 2306 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干358# | 30  | 61.28 | 8.62  | 8.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 2307 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干326# | 50  | 68.45 | 10.78 | 10.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 2308 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#  | 80  | 65.15 | 19.88 | 19.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 2309 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分37#  | 200 | 64.42 | 51.16 | 51.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 2310 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_邓屯分7#变  | 20  | 53.57 | 7.29  | 7.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 2311 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干341# | 30  | 60.56 | 8.83  | 8.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 2312 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干334# | 100 | 47.61 | 42.39 | 42.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 2313 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_季崴支2#变  | 100 | 65.65 | 24.35 | 24.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 2314 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分4#左  | 80  | 50.61 | 31.51 | 31.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 2315 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_大卫沟分报   | 50  | 63.32 | 13.34 | 13.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 2316 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋屯支2#变  | 50  | 63.83 | 13.09 | 13.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 2317 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分19#  | 30  | 63.63 | 7.91  | 7.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 2318 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分15#  | 50  | 46.13 | 21.94 | 21.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 2319 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6#  | 80  | 61.42 | 22.86 | 22.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 2320 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_尹屯分2#变  | 30  | 50.67 | 11.80 | 11.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 2321 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干254  | 30  | 57.51 | 9.75  | 9.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 2322 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分周沟   | 100 | 60.73 | 29.27 | 29.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2323 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6#  | 80  | 48.50 | 33.20 | 33.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 2324 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支7#  | 30  | 54.34 | 10.70 | 10.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 2325 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_尹屯分10#  | 50  | 52.37 | 18.82 | 18.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 2326 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干231  | 30  | 70.00 | 6.00  | 6.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 2327 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分周沟   | 20  | 66.82 | 4.64  | 4.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 2328 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分31#  | 30  | 49.18 | 12.25 | 12.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 2329 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分7#右  | 20  | 53.55 | 7.29  | 7.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 2330 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋屯支13#  | 30  | 65.22 | 7.43  | 7.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 2331 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分45#  | 80  | 45.79 | 35.37 | 35.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 2332 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分7#右  | 80  | 47.58 | 33.94 | 33.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 2333 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋屯支21#  | 50  | 57.09 | 16.46 | 16.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 2334 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分11#  | 80  | 57.03 | 26.38 | 26.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 2335 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支    | 80  | 57.57 | 25.94 | 25.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 2336 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分49#  | 50  | 62.83 | 13.59 | 13.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 2337 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干210# | 100 | 61.14 | 28.86 | 28.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 2338 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分58左  | 50  | 67.23 | 11.39 | 11.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 2339 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_小卫沟分7#  | 50  | 58.68 | 15.66 | 15.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 2340 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支2#  | 30  | 48.65 | 12.41 | 12.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 2341 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_小卫沟分    | 30  | 51.68 | 11.50 | 11.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 2342 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干34左  | 50  | 48.11 | 20.95 | 20.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2343 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干80右  | 50  | 69.94 | 10.03 | 10.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 2344 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_北沟支33#  | 50  | 49.47 | 20.27 | 20.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 2345 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_大卫生沟分   | 50  | 60.80 | 14.60 | 14.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 2346 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干34#  | 50  | 58.13 | 15.94 | 15.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 2347 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_丰富沟分    | 50  | 46.52 | 21.74 | 21.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 2348 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干117# | 200 | 52.84 | 74.32 | 74.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 2349 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干46#  | 80  | 47.57 | 33.94 | 33.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 2350 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6   | 80  | 51.63 | 30.70 | 30.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 2351 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_龙头支12#  | 50  | 56.03 | 16.99 | 16.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 2352 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干260# | 80  | 55.80 | 27.36 | 27.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 2353 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 俭汤干3#变台变压  | 20  | 56.41 | 6.72  | 6.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 2354 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分94#  | 20  | 59.40 | 6.12  | 6.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 2355 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干269# | 80  | 48.76 | 32.99 | 32.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 2356 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分67#  | 50  | 59.12 | 15.44 | 15.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 2357 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分129# | 30  | 64.05 | 7.79  | 7.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 2358 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干汤南   | 30  | 52.11 | 11.37 | 11.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 2359 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分29#  | 30  | 55.71 | 10.29 | 10.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 2360 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吕沟支8#左  | 30  | 66.40 | 7.08  | 7.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 2361 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分118# | 20  | 49.67 | 8.07  | 8.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 2362 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支40#  | 50  | 64.39 | 12.81 | 12.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2363 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吕沟支21#  | 20  | 67.19 | 4.56   | 4.56   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 2364 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支13#  | 20  | 69.48 | 4.10   | 4.10   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 2365 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支52#  | 50  | 57.37 | 16.32  | 16.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 2366 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分46#  | 100 | 50.15 | 39.85  | 39.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 2367 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分93#  | 30  | 54.78 | 10.57  | 10.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 2368 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分77#  | 30  | 63.60 | 7.92   | 7.92   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 2369 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支121# | 100 | 66.57 | 23.43  | 23.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 2370 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支93#  | 50  | 45.54 | 22.23  | 22.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 2371 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分101# | 30  | 58.44 | 9.47   | 9.47   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 2372 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分59#  | 200 | 52.67 | 74.66  | 74.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 2373 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_秦张分30#  | 30  | 54.38 | 10.69  | 10.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 2374 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干402# | 50  | 49.84 | 20.08  | 20.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 2375 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分12#  | 50  | 60.77 | 14.62  | 14.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 2376 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分35#  | 50  | 62.23 | 13.89  | 13.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 2377 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支39#  | 20  | 52.05 | 7.59   | 7.59   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 2378 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支10#  | 50  | 69.32 | 10.34  | 10.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 2379 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分28#  | 20  | 58.75 | 6.25   | 6.25   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 2380 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支21#  | 30  | 48.80 | 12.36  | 12.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 2381 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支29#  | 50  | 51.63 | 19.19  | 19.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 2382 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分56#  | 400 | 53.38 | 146.48 | 146.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2383 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤线天益   | 200 | 49.25 | 81.50  | 81.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 2384 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分53#  | 400 | 47.44 | 170.24 | 170.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 2385 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支24#  | 100 | 48.20 | 41.80  | 41.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 2386 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_西岭支23#  | 200 | 48.13 | 83.74  | 83.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 2387 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分67#  | 30  | 55.97 | 10.21  | 10.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 2388 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干364# | 50  | 66.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 2389 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吴岭支12#  | 50  | 55.87 | 17.07  | 17.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 2390 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分87#  | 50  | 53.27 | 18.37  | 18.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 2391 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干374# | 30  | 55.29 | 10.41  | 10.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 2392 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吴岭支21#  | 100 | 64.69 | 25.31  | 25.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 2393 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干392# | 50  | 51.98 | 19.01  | 19.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 2394 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_邓屯分13#  | 30  | 47.85 | 12.65  | 12.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 2395 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干273# | 500 | 61.92 | 140.40 | 140.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 2396 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干20#  | 200 | 59.23 | 61.54  | 61.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 2397 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_程家支12#  | 100 | 62.26 | 27.74  | 27.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 2398 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干15#  | 200 | 57.57 | 64.86  | 64.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 2399 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支24#  | 50  | 50.25 | 19.88  | 19.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 2400 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_姜沟支12#  | 100 | 47.94 | 42.06  | 42.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 2401 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家   | 100 | 67.22 | 22.78  | 22.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 2402 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家   | 50  | 48.95 | 20.53  | 20.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2403 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支    | 50  | 68.75 | 10.63 | 10.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 2404 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支    | 50  | 65.58 | 12.21 | 12.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 2405 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支7#  | 50  | 69.35 | 10.33 | 10.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 2406 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家   | 50  | 48.74 | 20.63 | 20.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 2407 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支5#变  | 100 | 63.81 | 26.19 | 26.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 2408 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 向阳分185#变台  | 200 | 48.18 | 83.64 | 83.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 2409 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线蚕场   | 50  | 54.06 | 17.97 | 17.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 2410 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干31#  | 50  | 62.50 | 13.75 | 13.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 2411 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_程家支5#变  | 30  | 49.92 | 12.02 | 12.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 2412 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支15#  | 50  | 46.13 | 21.94 | 21.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 2413 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分150# | 50  | 68.54 | 10.73 | 10.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 2414 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分    | 100 | 58.74 | 31.26 | 31.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 2415 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分    | 20  | 45.00 | 9.00  | 9.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 2416 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分    | 50  | 68.73 | 10.64 | 10.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 2417 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分    | 100 | 46.31 | 43.69 | 43.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 2418 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分3#  | 200 | 47.19 | 85.62 | 85.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 2419 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干112  | 315 | 59.31 | 96.67 | 96.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 2420 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分4右   | 200 | 57.31 | 65.38 | 65.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 2421 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分13#  | 80  | 58.93 | 24.86 | 24.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 2422 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线同益   | 50  | 58.46 | 15.77 | 15.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2423 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干112# | 100 | 59.02 | 30.98 | 30.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 2424 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线向阳   | 80  | 58.24 | 25.41 | 25.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 2425 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分37左  | 80  | 48.19 | 33.45 | 33.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 2426 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分48#  | 30  | 66.40 | 7.08  | 7.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 2427 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干177# | 50  | 54.71 | 17.65 | 17.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 2428 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分57左  | 80  | 64.61 | 20.31 | 20.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 2429 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_任屯支4右   | 50  | 60.89 | 14.56 | 14.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 2430 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分6#左  | 50  | 60.95 | 14.53 | 14.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 2431 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分33#  | 20  | 55.83 | 6.83  | 6.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 2432 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分任沟   | 50  | 45.07 | 22.47 | 22.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 2433 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分21左  | 20  | 58.96 | 6.21  | 6.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 2434 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分60#  | 50  | 50.28 | 19.86 | 19.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 2435 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干185  | 100 | 52.93 | 37.07 | 37.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 2436 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分21#  | 50  | 48.05 | 20.98 | 20.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 2437 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分19#  | 50  | 65.79 | 12.11 | 12.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 2438 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 同益线向阳分79#  | 80  | 66.55 | 18.76 | 18.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 2439 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分65#  | 160 | 59.88 | 48.19 | 48.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 2440 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分40#  | 100 | 66.78 | 23.22 | 23.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 2441 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓦房分4#变  | 200 | 60.71 | 58.58 | 58.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 2442 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干167  | 50  | 47.72 | 21.14 | 21.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2443 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分电信   | 30  | 60.62 | 8.81  | 8.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 2444 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分7#左  | 80  | 48.96 | 32.83 | 32.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 2445 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘屯分54#  | 100 | 59.90 | 30.10 | 30.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 2446 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分50#  | 30  | 52.35 | 11.30 | 11.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 2447 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线同益   | 30  | 47.15 | 12.86 | 12.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 2448 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分7#左  | 80  | 52.76 | 29.79 | 29.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 2449 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘屯分46#  | 100 | 58.46 | 31.54 | 31.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 2450 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分36#  | 100 | 53.15 | 36.85 | 36.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 2451 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分12#  | 30  | 56.17 | 10.15 | 10.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 2452 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分5#右  | 100 | 68.06 | 21.94 | 21.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 2453 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 刘屯分3#左2#变台 | 80  | 61.22 | 23.02 | 23.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 2454 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支8#  | 50  | 47.62 | 21.19 | 21.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 2455 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支2#  | 50  | 63.47 | 13.27 | 13.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 2456 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分30#  | 80  | 66.66 | 18.67 | 18.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 2457 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干135# | 100 | 61.66 | 28.34 | 28.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 2458 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分电信   | 250 | 61.30 | 71.75 | 71.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 2459 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支8#  | 30  | 45.21 | 13.44 | 13.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 2460 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘屯分20#  | 80  | 65.58 | 19.54 | 19.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 2461 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分25#  | 50  | 59.32 | 15.34 | 15.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 2462 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支56#  | 50  | 50.05 | 19.98 | 19.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2463 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分#88  | 80  | 45.99 | 35.21 | 35.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 2464 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支59#  | 80  | 49.03 | 32.78 | 32.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 2465 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分123# | 50  | 50.81 | 19.60 | 19.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 2466 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分109# | 50  | 63.06 | 13.47 | 13.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 2467 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分81#  | 30  | 62.13 | 8.36  | 8.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 2468 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_吴西支7#右  | 100 | 50.31 | 39.69 | 39.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 2469 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分97#  | 30  | 68.28 | 6.52  | 6.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 2470 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支35#  | 200 | 67.54 | 44.92 | 44.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 2471 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支66#  | 160 | 45.28 | 71.55 | 71.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 2472 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支78#  | 50  | 61.37 | 14.32 | 14.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 2473 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支59#  | 50  | 63.06 | 13.47 | 13.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 2474 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_柳条支13#  | 30  | 58.71 | 9.39  | 9.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 2475 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支44#  | 200 | 60.16 | 59.68 | 59.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 2476 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分117# | 50  | 51.36 | 19.32 | 19.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 2477 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支51#  | 50  | 61.63 | 14.19 | 14.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 2478 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支4#变  | 200 | 68.80 | 42.40 | 42.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 2479 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支20#  | 100 | 45.13 | 44.87 | 44.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 2480 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓦房分34左  | 50  | 48.53 | 20.74 | 20.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 2481 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房   | 50  | 49.26 | 20.37 | 20.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 2482 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线柞树   | 50  | 58.68 | 15.66 | 15.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |

|      |          |           |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2483 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西  | 80  | 52.50 | 30.00 | 30.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 2484 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 20  | 60.54 | 5.89  | 5.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 2485 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房  | 50  | 64.63 | 12.69 | 12.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 2486 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 50  | 53.05 | 18.48 | 18.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 2487 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房  | 30  | 49.36 | 12.19 | 12.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 2488 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线孟岭  | 200 | 49.03 | 81.94 | 81.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 2489 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 100 | 63.39 | 26.61 | 26.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 2490 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房  | 30  | 49.12 | 12.26 | 12.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 2491 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西  | 50  | 60.37 | 14.82 | 14.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 2492 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西  | 50  | 47.92 | 21.04 | 21.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 2493 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线林屯  | 30  | 62.25 | 8.33  | 8.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 2494 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 50  | 50.52 | 19.74 | 19.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 2495 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线东山  | 30  | 54.90 | 10.53 | 10.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 2496 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 50  | 54.22 | 17.89 | 17.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 2497 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 20  | 49.88 | 8.02  | 8.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 2498 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 100 | 64.75 | 25.25 | 25.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 2499 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家  | 50  | 58.59 | 15.71 | 15.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 2500 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_于家支6#右 | 50  | 69.12 | 10.44 | 10.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 2501 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_吴西支24# | 50  | 47.02 | 21.49 | 21.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 2502 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_石庙支13# | 50  | 55.76 | 17.12 | 17.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2503 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线石庙   | 30  | 52.67 | 11.20  | 11.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 2504 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分8#右  | 30  | 52.33 | 11.30  | 11.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 2505 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干58#  | 30  | 69.56 | 6.13   | 6.13   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 2506 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分9#变  | 30  | 62.11 | 8.37   | 8.37   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 2507 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_警平分2左   | 100 | 59.98 | 30.02  | 30.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 2508 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#右  | 50  | 45.29 | 22.36  | 22.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 2509 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 镇内分14右3#变台 | 200 | 65.40 | 49.20  | 49.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 2510 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#右  | 200 | 58.12 | 63.76  | 63.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 2511 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波   | 400 | 50.62 | 157.52 | 157.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 2512 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线镇内   | 100 | 66.12 | 23.88  | 23.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 2513 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分32左  | 30  | 59.61 | 9.12   | 9.12   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 2514 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_电信支4#变  | 50  | 69.60 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 2515 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分东张   | 50  | 52.34 | 18.83  | 18.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 2516 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分东张   | 50  | 65.76 | 12.12  | 12.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 2517 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波   | 630 | 54.16 | 225.79 | 225.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 2518 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_警平分2#左  | 200 | 57.64 | 64.72  | 64.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 2519 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波   | 200 | 51.88 | 76.24  | 76.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 2520 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_供电分8#右  | 630 | 50.16 | 250.99 | 250.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 2521 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分72左  | 100 | 45.90 | 44.10  | 44.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 2522 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分70左  | 80  | 51.09 | 31.13  | 31.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2523 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2右  | 200 | 53.38 | 73.24  | 73.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 2524 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_分水岭分5# | 200 | 61.95 | 56.10  | 56.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 2525 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#环 | 400 | 45.62 | 177.52 | 177.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 2526 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分32左 | 30  | 57.56 | 9.73   | 9.73   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 2527 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分8#变 | 80  | 61.03 | 23.18  | 23.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 2528 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分7#右 | 200 | 46.94 | 86.12  | 86.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 2529 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_供电分6左  | 50  | 54.24 | 17.88  | 17.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 2530 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 镇内分2#环网箱左 | 50  | 51.75 | 19.13  | 19.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 2531 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分13# | 30  | 69.52 | 6.14   | 6.14   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 2532 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分35# | 50  | 50.99 | 19.51  | 19.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 2533 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分15# | 30  | 66.65 | 7.01   | 7.01   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 2534 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分32右 | 30  | 54.33 | 10.70  | 10.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 2535 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分分水  | 50  | 59.49 | 15.26  | 15.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 2536 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分移动  | 100 | 67.40 | 22.60  | 22.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 2537 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分26# | 30  | 53.62 | 10.91  | 10.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 2538 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波  | 160 | 68.75 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 2539 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分32右 | 50  | 57.31 | 16.35  | 16.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 2540 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分57# | 20  | 57.65 | 6.47   | 6.47   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 2541 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#环 | 630 | 46.25 | 275.63 | 275.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 2542 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_安波干15# | 200 | 66.29 | 47.42  | 47.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2543 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_潘刘分8#变  | 160 | 50.31 | 63.50 | 63.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 2544 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房屯   | 50  | 56.25 | 16.88 | 16.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 2545 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 潘刘分4#变台变压  | 160 | 63.51 | 42.38 | 42.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 2546 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房屯   | 20  | 63.82 | 5.24  | 5.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 2547 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支14#  | 200 | 64.11 | 51.78 | 51.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 2548 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分64#  | 30  | 62.14 | 8.36  | 8.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 2549 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 钟岭分4#变台变压  | 50  | 52.34 | 18.83 | 18.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 2550 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分89#  | 100 | 62.20 | 27.80 | 27.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 2551 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_潘刘分16#  | 100 | 55.05 | 34.95 | 34.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 2552 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分西沟   | 100 | 50.64 | 39.36 | 39.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 2553 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分沙沟   | 30  | 68.88 | 6.34  | 6.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 2554 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分45#  | 50  | 52.28 | 18.86 | 18.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 2555 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支32#  | 200 | 63.25 | 53.50 | 53.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 2556 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分73#  | 30  | 53.84 | 10.85 | 10.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 2557 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支1右   | 100 | 50.49 | 39.51 | 39.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 2558 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支26右  | 50  | 54.08 | 17.96 | 17.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 2559 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房屯   | 50  | 65.28 | 12.36 | 12.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 2560 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干165# | 100 | 60.65 | 29.35 | 29.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 2561 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分45左  | 80  | 54.04 | 28.77 | 28.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 2562 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支11#  | 50  | 49.35 | 20.33 | 20.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2563 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分25#  | 100 | 59.46 | 30.54 | 30.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 2564 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分10左  | 50  | 60.29 | 14.86 | 14.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 2565 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干198  | 50  | 54.79 | 17.61 | 17.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 2566 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支6#变  | 50  | 50.53 | 19.74 | 19.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 2567 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分拉房   | 80  | 61.92 | 22.46 | 22.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 2568 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支11#  | 80  | 68.74 | 17.01 | 17.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 2569 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分石材   | 100 | 55.49 | 34.51 | 34.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 2570 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分双房   | 80  | 45.66 | 35.47 | 35.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 2571 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支12#  | 50  | 47.59 | 21.21 | 21.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 2572 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分19右  | 20  | 64.04 | 5.19  | 5.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 2573 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干388  | 100 | 64.17 | 25.83 | 25.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 2574 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干372# | 80  | 51.67 | 30.66 | 30.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 2575 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干360# | 80  | 65.01 | 19.99 | 19.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 2576 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 双房支3#右11#变 | 80  | 61.61 | 22.71 | 22.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 2577 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支3#右  | 100 | 53.34 | 36.66 | 36.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 2578 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分12左  | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 2579 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分7#变  | 50  | 49.16 | 20.42 | 20.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 2580 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分11右  | 20  | 65.48 | 4.90  | 4.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 2581 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_拉房支11#  | 50  | 60.76 | 14.62 | 14.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 2582 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干360  | 80  | 67.16 | 18.27 | 18.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2583 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分31右  | 30  | 55.59 | 10.32 | 10.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 2584 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_拉房支5#变  | 50  | 49.51 | 20.25 | 20.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 2585 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干297  | 50  | 64.70 | 12.65 | 12.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 2586 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 双房支3#右8#变台 | 80  | 52.45 | 30.04 | 30.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 2587 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分28#  | 80  | 56.32 | 26.94 | 26.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 2588 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336# | 50  | 62.08 | 13.96 | 13.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 2589 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 自然沟支9#变台变  | 200 | 51.35 | 77.30 | 77.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 2590 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291# | 100 | 65.29 | 24.71 | 24.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 2591 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291# | 80  | 52.90 | 29.68 | 29.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 2592 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干350  | 30  | 48.54 | 12.44 | 12.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 2593 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支26#  | 30  | 68.56 | 6.43  | 6.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 2594 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干307  | 50  | 52.96 | 18.52 | 18.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 2595 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291# | 30  | 54.96 | 10.51 | 10.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 2596 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干350  | 80  | 48.04 | 33.57 | 33.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 2597 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336  | 80  | 45.53 | 35.58 | 35.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 2598 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干283  | 80  | 68.01 | 17.59 | 17.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 2599 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支14#  | 50  | 59.60 | 15.20 | 15.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 2600 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分22#  | 160 | 59.38 | 48.99 | 48.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 2601 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336  | 80  | 48.84 | 32.93 | 32.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 2602 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支8#变  | 100 | 54.98 | 35.02 | 35.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2603 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分83#  | 30  | 55.01 | 10.50 | 10.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 2604 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336# | 50  | 60.27 | 14.87 | 14.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 2605 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干372# | 50  | 48.94 | 20.53 | 20.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 2606 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336  | 80  | 53.19 | 29.45 | 29.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 2607 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支24右  | 50  | 68.35 | 10.83 | 10.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 2608 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336  | 100 | 58.83 | 31.17 | 31.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 2609 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干283  | 80  | 59.77 | 24.18 | 24.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 2610 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分2#变  | 100 | 62.10 | 27.90 | 27.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 2611 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分68左  | 50  | 48.80 | 20.60 | 20.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 2612 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干152# | 30  | 67.74 | 6.68  | 6.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 2613 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干250  | 30  | 51.88 | 11.44 | 11.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 2614 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干230  | 50  | 69.68 | 10.16 | 10.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 2615 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分38#  | 30  | 50.68 | 11.80 | 11.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 2616 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干253  | 50  | 49.46 | 20.27 | 20.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 2617 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分34右  | 50  | 57.68 | 16.16 | 16.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 2618 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_米屯分19#  | 20  | 52.92 | 7.42  | 7.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 2619 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分14右  | 30  | 47.11 | 12.87 | 12.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 2620 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分南也   | 50  | 63.10 | 13.45 | 13.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 2621 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_米屯分16#  | 100 | 51.06 | 38.94 | 38.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 2622 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干130  | 80  | 62.35 | 22.12 | 22.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2623 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干112# | 100 | 51.21 | 38.79  | 38.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 2624 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分南也   | 30  | 56.33 | 10.10  | 10.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 2625 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干230  | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 2626 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分权房   | 50  | 59.06 | 15.47  | 15.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 2627 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分27#  | 100 | 64.95 | 25.05  | 25.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 2628 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_米屯分25#  | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 2629 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分10右  | 100 | 61.02 | 28.98  | 28.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 2630 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分74左  | 30  | 59.79 | 9.06   | 9.06   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 2631 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_米屯分5#左  | 50  | 46.86 | 21.57  | 21.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 2632 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分87#  | 200 | 57.32 | 65.36  | 65.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 2633 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干137  | 50  | 54.55 | 17.73  | 17.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 2634 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分62#  | 50  | 48.51 | 20.75  | 20.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 2635 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干176  | 50  | 67.50 | 11.25  | 11.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 2636 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干77#  | 200 | 47.39 | 85.22  | 85.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 2637 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干112  | 30  | 49.64 | 12.11  | 12.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 2638 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_潘沟分9#变  | 20  | 48.86 | 8.23   | 8.23   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 2639 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干112  | 20  | 65.66 | 4.87   | 4.87   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 2640 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干214  | 100 | 62.42 | 27.58  | 27.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 2641 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干283  | 80  | 54.72 | 28.22  | 28.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 2642 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 帝源线 | 帝源1#配电站1#变 | 630 | 65.93 | 151.64 | 151.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |

|      |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2643 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居1号配电     | 630 | 69.85 | 126.95 | 126.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 2644 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居1号配电     | 630 | 53.89 | 227.49 | 227.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 2645 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居1号配电     | 630 | 67.80 | 139.86 | 139.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 2646 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电     | 630 | 49.76 | 253.51 | 253.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 2647 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电     | 630 | 67.30 | 143.01 | 143.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 2648 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电     | 630 | 63.97 | 163.99 | 163.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 2649 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电     | 630 | 47.03 | 270.71 | 270.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 2650 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电     | 630 | 62.93 | 170.54 | 170.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 2651 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电     | 630 | 66.91 | 145.47 | 145.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 2652 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电     | 630 | 47.35 | 268.70 | 268.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 2653 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电     | 630 | 60.72 | 184.46 | 184.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 2654 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电     | 630 | 54.93 | 220.94 | 220.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 2655 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电     | 630 | 57.75 | 203.18 | 203.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 2656 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电     | 630 | 52.81 | 234.30 | 234.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 2657 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电     | 630 | 60.73 | 184.40 | 184.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 2658 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_后宋干34左1# | 100 | 46.84 | 43.16  | 43.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 2659 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支7#变压  | 200 | 56.60 | 66.80  | 66.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 2660 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_王坎支10#变  | 100 | 56.28 | 33.72  | 33.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 2661 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_吴南支4左3#  | 200 | 50.41 | 79.18  | 79.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 2662 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_吴南支7#变压  | 100 | 47.97 | 42.03  | 42.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |

|      |          |            |      |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2663 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支11#变  | 100 | 48.14 | 41.86 | 41.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 2664 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_南刘支5#变压  | 200 | 59.46 | 61.08 | 61.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 2665 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 南刘支6左3#变台    | 100 | 53.76 | 36.24 | 36.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 2666 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_南刘支15#变  | 200 | 51.82 | 76.36 | 76.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 2667 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支19右5# | 100 | 64.33 | 25.67 | 25.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 2668 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支25左4# | 100 | 61.45 | 28.55 | 28.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 2669 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_季屯支11#变  | 50  | 62.05 | 13.98 | 13.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 2670 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支27左4# | 200 | 56.42 | 67.16 | 67.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 2671 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支34#变  | 100 | 48.11 | 41.89 | 41.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 2672 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支39右4# | 200 | 62.94 | 54.12 | 54.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 2673 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支45#变  | 200 | 52.12 | 75.76 | 75.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 2674 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分128右  | 200 | 65.55 | 48.90 | 48.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 2675 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前孙分3#变压  | 200 | 55.59 | 68.82 | 68.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 2676 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 前孙分4右4#变压    | 100 | 61.03 | 28.97 | 28.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 2677 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前孙支8#变压  | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 2678 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 新风支18#变台     | 100 | 57.60 | 32.40 | 32.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 2679 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_崖底支13#变  | 100 | 57.19 | 32.81 | 32.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 2680 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_崖底支20#变  | 250 | 67.26 | 56.85 | 56.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 2681 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_北孙支12#变  | 200 | 67.69 | 44.62 | 44.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 2682 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_北孙支21#变  | 200 | 60.27 | 59.46 | 59.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |

|      |          |            |      |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2683 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分161右  | 200 | 62.07 | 55.86 | 55.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 2684 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_牟东分13#变  | 100 | 47.64 | 42.36 | 42.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 2685 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分168右  | 200 | 50.30 | 79.40 | 79.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 2686 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分172#变 | 200 | 45.12 | 89.76 | 89.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 2687 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分173#变 | 100 | 69.17 | 20.83 | 20.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 2688 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_牟屯棚支9#变  | 200 | 55.08 | 69.84 | 69.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 2689 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分193#右 | 160 | 56.85 | 53.04 | 53.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%  |
| 2690 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分198左  | 200 | 67.21 | 45.58 | 45.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 2691 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分205#变 | 100 | 56.69 | 33.31 | 33.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 2692 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_后宋支7#变压  | 50  | 50.15 | 19.93 | 19.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 2693 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干79右1# | 200 | 65.87 | 48.26 | 48.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 2694 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干89#变  | 160 | 56.97 | 52.85 | 52.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 2695 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干83左1# | 50  | 60.52 | 14.74 | 14.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 2696 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_水田分1左11# | 100 | 49.58 | 40.42 | 40.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 2697 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_水田支3左2#  | 80  | 54.45 | 28.44 | 28.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 2698 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_董家支8#变压  | 100 | 55.99 | 34.01 | 34.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 2699 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_董家支5右2#  | 200 | 63.44 | 53.12 | 53.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 2700 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分8#  | 200 | 58.21 | 63.58 | 63.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 2701 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分14  | 100 | 65.17 | 24.83 | 24.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 2702 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分    | 200 | 54.96 | 70.08 | 70.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |

|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2703 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_大庄分24右1# | 200 | 62.52 | 54.96  | 54.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 2704 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_大庄分26左1# | 200 | 48.54 | 82.92  | 82.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 2705 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_站前分11#变  | 200 | 63.27 | 53.46  | 53.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 2706 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_林山支2#变压  | 200 | 55.25 | 69.50  | 69.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 2707 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_林山支16左1# | 100 | 45.95 | 44.05  | 44.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 2708 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_林山支21#变  | 100 | 48.97 | 41.03  | 41.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 2709 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_大庄分50#变  | 200 | 49.88 | 80.24  | 80.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 2710 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_大庄支2右2#  | 200 | 65.33 | 49.34  | 49.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 2711 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_大庄支10#变  | 200 | 46.61 | 86.78  | 86.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 2712 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_孔屯分8#变压  | 160 | 64.76 | 40.38  | 40.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 2713 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_综合厂分12#  | 50  | 68.13 | 10.94  | 10.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 2714 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干98#变  | 100 | 59.65 | 30.35  | 30.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 2715 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干103左  | 100 | 54.01 | 35.99  | 35.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 2716 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_隋屯支8#变台  | 100 | 69.14 | 20.86  | 20.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 2717 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_塔寺分13右3# | 50  | 45.65 | 22.18  | 22.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 2718 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_塔寺分9右2#  | 100 | 59.85 | 30.15  | 30.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 2719 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_塔寺棚支8#变  | 100 | 67.90 | 22.10  | 22.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 2720 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_塔寺分25#变  | 50  | 49.25 | 20.38  | 20.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 2721 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干114#变 | 315 | 48.54 | 130.60 | 130.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 2722 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_东坦支8#变压  | 200 | 50.35 | 79.30  | 79.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |



|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2723 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干140#变 | 315 | 66.57 | 73.80  | 73.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 2724 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干125左  | 315 | 45.71 | 139.51 | 139.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 2725 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干131#变 | 100 | 57.85 | 32.15  | 32.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 2726 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_市干线133#变 | 160 | 46.62 | 69.41  | 69.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 2727 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_干岛分广忠支   | 100 | 60.40 | 29.60  | 29.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 2728 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干142#变 | 200 | 66.43 | 47.14  | 47.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 2729 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干140#变 | 80  | 58.71 | 25.03  | 25.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 2730 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_干岛分49#变  | 50  | 47.28 | 21.36  | 21.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 2731 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干165#变 | 100 | 64.32 | 25.68  | 25.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 2732 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干171左  | 100 | 64.12 | 25.88  | 25.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 2733 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线 | pms_谢屯干153右  | 160 | 55.19 | 55.70  | 55.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 2734 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干6#变压  | 400 | 47.78 | 168.88 | 168.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 2735 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干6#变台  | 315 | 61.06 | 91.16  | 91.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 2736 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 医院小区1        | 630 | 61.42 | 180.05 | 180.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 2737 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 医院小区2        | 630 | 49.09 | 257.73 | 257.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 2738 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干11#变台     | 160 | 59.03 | 49.55  | 49.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 2739 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 水泵小区         | 630 | 51.87 | 240.22 | 240.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 2740 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干16#变  | 400 | 59.90 | 120.40 | 120.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 2741 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干21#变  | 315 | 63.36 | 83.92  | 83.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 2742 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干26#变  | 125 | 65.81 | 30.24  | 30.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |

|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2743 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干29右3#变台   | 100 | 62.66 | 27.34  | 27.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 2744 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干33右2# | 400 | 54.69 | 141.24 | 141.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 2745 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干39#变  | 200 | 52.17 | 75.66  | 75.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 2746 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干53#变压     | 100 | 65.48 | 24.52  | 24.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 2747 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干60#变  | 80  | 51.35 | 30.92  | 30.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 2748 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干60#变  | 250 | 48.52 | 103.70 | 103.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 2749 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_小付屯分2右   | 315 | 67.25 | 71.66  | 71.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 2750 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_小付屯分7#变  | 200 | 50.98 | 78.04  | 78.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 2751 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_西沟分5#变压  | 100 | 60.44 | 29.56  | 29.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 2752 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_西沟支11#变  | 100 | 60.81 | 29.19  | 29.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 2753 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_于屯分7#变压  | 50  | 49.97 | 20.02  | 20.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 2754 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分1#变压  | 80  | 55.64 | 27.49  | 27.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 2755 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分7#变压  | 200 | 59.81 | 60.38  | 60.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 2756 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分8#变压  | 100 | 66.30 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 2757 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分7#变压  | 200 | 68.34 | 43.32  | 43.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 2758 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分8#变压  | 200 | 55.41 | 69.18  | 69.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 2759 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分9#变压  | 200 | 56.93 | 66.14  | 66.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 2760 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_隈屯分6#变压  | 50  | 47.65 | 21.18  | 21.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 2761 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干11#变  | 50  | 54.47 | 17.77  | 17.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 2762 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干27#前  | 80  | 54.40 | 28.48  | 28.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |

|      |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2763 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_姜窑分14#变  | 30  | 63.15 | 8.06   | 8.06   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 2764 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_姜窑分5左5#  | 100 | 53.60 | 36.40  | 36.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 2765 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_吴山干39#变  | 100 | 55.12 | 34.88  | 34.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 2766 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_吴山干47#左3 | 50  | 56.91 | 16.55  | 16.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 2767 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_牟沟分8#变压  | 100 | 56.91 | 33.09  | 33.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 2768 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_吴山干75#变  | 100 | 63.76 | 26.24  | 26.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 2769 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_高屯分8#变压  | 100 | 69.90 | 20.10  | 20.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 2770 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_吴山干97#变  | 400 | 48.07 | 167.72 | 167.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 2771 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_电信分3#变压  | 50  | 55.99 | 17.01  | 17.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 2772 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 吴山线 | pms_吴山干108#变 | 100 | 52.60 | 37.40  | 37.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 2773 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干15#变  | 100 | 65.21 | 24.79  | 24.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 2774 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干25#变  | 100 | 56.72 | 33.28  | 33.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 2775 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干41#变  | 160 | 65.18 | 39.71  | 39.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 2776 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_邢窑分12#变  | 50  | 46.92 | 21.54  | 21.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 2777 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_邢窑分25#变  | 200 | 62.02 | 55.96  | 55.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 2778 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分5右3#  | 50  | 47.22 | 21.39  | 21.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 2779 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分16左3# | 200 | 66.75 | 46.50  | 46.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 2780 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分26左2# | 50  | 69.49 | 10.26  | 10.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 2781 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分32#变  | 200 | 67.60 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 2782 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_黑黄沟支27#  | 100 | 63.24 | 26.76  | 26.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |

|      |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2783 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜水支12#变  | 200 | 58.21 | 63.58  | 63.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 2784 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜屯支12#变  | 250 | 48.63 | 103.43 | 103.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 2785 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分37右3# | 100 | 64.87 | 25.13  | 25.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 2786 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支1右   | 100 | 65.52 | 24.48  | 24.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 2787 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支3左   | 80  | 55.50 | 27.60  | 27.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 2788 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支11左  | 50  | 67.87 | 11.07  | 11.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 2789 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支24#  | 80  | 67.03 | 18.38  | 18.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 2790 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分75#变  | 400 | 51.84 | 152.64 | 152.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 2791 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_迟沟支18#变  | 100 | 58.40 | 31.60  | 31.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 2792 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_迟沟支16左1# | 200 | 49.11 | 81.78  | 81.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 2793 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干49右2# | 160 | 54.75 | 56.40  | 56.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 2794 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | 应家干61#变台     | 160 | 48.39 | 66.58  | 66.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 2795 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7左5#  | 160 | 66.12 | 38.21  | 38.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 2796 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7左1#  | 160 | 61.07 | 46.29  | 46.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 2797 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7右5#  | 160 | 66.70 | 37.28  | 37.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 2798 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分20#变  | 100 | 59.14 | 30.86  | 30.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 2799 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分16#变  | 100 | 51.65 | 38.35  | 38.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 2800 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分13#  | 200 | 49.36 | 81.28  | 81.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 2801 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分24#  | 100 | 68.50 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 2802 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分27#  | 100 | 45.99 | 44.01  | 44.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |

|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2803 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_应家干77#变  | 50  | 46.02 | 21.99  | 21.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 2804 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_姜电支2#变压  | 50  | 53.90 | 18.05  | 18.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 2805 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_姜电分12#变  | 100 | 46.26 | 43.74  | 43.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 2806 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_应家干88#变  | 100 | 56.85 | 33.15  | 33.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 2807 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_邢电分10#变  | 100 | 61.69 | 28.31  | 28.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 2808 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_应家干93#变  | 100 | 65.60 | 24.40  | 24.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 2809 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_大森分2#变压  | 100 | 65.95 | 24.05  | 24.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 2810 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_大森分8左2#  | 160 | 48.43 | 66.51  | 66.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 2811 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_废品支7#变压  | 50  | 52.70 | 18.65  | 18.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 2812 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_南沟支7左2#  | 100 | 68.29 | 21.71  | 21.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 2813 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_南沟支18#变  | 100 | 58.47 | 31.53  | 31.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 2814 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_南沟支13左3# | 30  | 63.11 | 8.07   | 8.07   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 2815 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_大森分12#变  | 200 | 58.18 | 63.64  | 63.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 2816 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_花山支2#变压  | 100 | 54.09 | 35.91  | 35.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 2817 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_花山支13#变  | 400 | 56.42 | 134.32 | 134.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 2818 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_花山支26#变  | 50  | 55.07 | 17.47  | 17.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 2819 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_大森分25#变  | 315 | 63.43 | 83.70  | 83.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 2820 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_大森分36#变  | 200 | 69.25 | 41.50  | 41.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 2821 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_市干干4左1#  | 200 | 67.90 | 44.20  | 44.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 2822 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线 | pms_市干干14#变  | 200 | 65.80 | 48.40  | 48.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |

|      |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2823 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_中心小学分15  | 80  | 62.99 | 21.61  | 21.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 2824 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干12#变  | 200 | 45.71 | 88.58  | 88.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 2825 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干9#变压  | 315 | 66.31 | 74.62  | 74.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 2826 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干29#变  | 400 | 65.60 | 97.60  | 97.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 2827 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干51#变  | 100 | 57.84 | 32.16  | 32.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 2828 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | 市干线中心小学分     | 80  | 55.43 | 27.66  | 27.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 2829 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分97#变  | 100 | 48.07 | 41.93  | 41.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 2830 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分85#变  | 80  | 52.48 | 30.02  | 30.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 2831 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分66#变  | 100 | 45.21 | 44.79  | 44.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 2832 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支4#变压  | 200 | 62.92 | 54.16  | 54.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 2833 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_季屯支12#变  | 200 | 59.78 | 60.44  | 60.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 2834 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_季屯支17#变  | 200 | 55.02 | 69.96  | 69.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 2835 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支10右4# | 100 | 59.34 | 30.66  | 30.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 2836 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支26#变  | 315 | 52.10 | 119.39 | 119.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 2837 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大东支9#变压  | 50  | 59.64 | 15.18  | 15.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 2838 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大东支13#变  | 100 | 47.49 | 42.51  | 42.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 2839 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳屯支1#柳屯  | 100 | 55.47 | 34.53  | 34.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 2840 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳屯支6左2#  | 100 | 53.38 | 36.62  | 36.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 2841 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳屯支11#柳  | 100 | 56.24 | 33.76  | 33.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 2842 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支43#变  | 100 | 53.16 | 36.84  | 36.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |

|      |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2843 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支51#变  | 200 | 64.09 | 51.82  | 51.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 2844 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支76右5# | 50  | 55.93 | 17.04  | 17.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 2845 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支79右3# | 200 | 58.99 | 62.02  | 62.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 2846 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分37#变  | 200 | 46.55 | 86.90  | 86.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 2847 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分27右2# | 50  | 54.35 | 17.83  | 17.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 2848 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_敬老院支9左   | 50  | 48.89 | 20.56  | 20.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 2849 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_敬老院支14#  | 100 | 69.21 | 20.79  | 20.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 2850 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分13右1# | 160 | 52.11 | 60.62  | 60.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 2851 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦支6#变台  | 100 | 54.14 | 35.86  | 35.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 2852 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分4左4#  | 200 | 53.39 | 73.22  | 73.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 2853 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干3#变压  | 400 | 62.80 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 2854 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干5#新城  | 315 | 45.07 | 141.53 | 141.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 2855 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干7#变压  | 200 | 51.47 | 77.06  | 77.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 2856 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干10#变  | 160 | 54.97 | 56.05  | 56.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 2857 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干8右1#  | 100 | 50.35 | 39.65  | 39.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 2858 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干24#变  | 30  | 47.20 | 12.84  | 12.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 2859 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干37#变  | 20  | 61.68 | 5.66   | 5.66   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 2860 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干39#变  | 50  | 69.97 | 10.02  | 10.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 2861 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分9#变压  | 80  | 60.68 | 23.46  | 23.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 2862 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分16#变  | 50  | 51.82 | 19.09  | 19.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |

|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2863 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_公路支22#变  | 30  | 66.77 | 6.97   | 6.97   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 2864 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟支7#变压  | 200 | 54.32 | 71.36  | 71.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 2865 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟支10#变  | 100 | 57.39 | 32.61  | 32.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 2866 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟支17右2# | 200 | 53.54 | 72.92  | 72.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 2867 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟支23#变  | 50  | 56.88 | 16.56  | 16.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 2868 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_沙金分30左3# | 50  | 56.79 | 16.61  | 16.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 2869 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_沙金分45右3# | 400 | 57.93 | 128.28 | 128.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 2870 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王屯支6#变压  | 50  | 64.36 | 12.82  | 12.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 2871 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支7右4#  | 50  | 60.02 | 14.99  | 14.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 2872 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支8#变压  | 80  | 65.15 | 19.88  | 19.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 2873 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_郭屯棚支5#变  | 160 | 58.81 | 49.90  | 49.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 2874 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支17#变  | 50  | 48.04 | 20.98  | 20.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 2875 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支22#变  | 100 | 57.20 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 2876 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支34#变  | 100 | 53.40 | 36.60  | 36.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 2877 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_沙金分63#变  | 200 | 60.59 | 58.82  | 58.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 2878 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干80左2# | 200 | 51.08 | 77.84  | 77.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 2879 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_吕卧龙分6#变  | 200 | 48.22 | 83.56  | 83.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 2880 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分13#  | 200 | 49.07 | 81.86  | 81.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 2881 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支7#变  | 100 | 53.66 | 36.34  | 36.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 2882 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_于沟支10#变  | 400 | 50.95 | 156.20 | 156.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |



|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2883 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支21#  | 100 | 69.63 | 20.37  | 20.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 2884 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支24右  | 80  | 50.16 | 31.87  | 31.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 2885 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支32#  | 100 | 52.13 | 37.87  | 37.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 2886 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支27右  | 30  | 58.03 | 9.59   | 9.59   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 2887 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分20右  | 250 | 55.33 | 86.68  | 86.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 2888 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分23左  | 100 | 54.08 | 35.92  | 35.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 2889 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_李东支8#变压  | 400 | 51.86 | 152.56 | 152.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 2890 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_李东支14右2# | 100 | 60.55 | 29.45  | 29.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 2891 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分38左  | 400 | 64.25 | 103.00 | 103.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 2892 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分45左  | 50  | 57.76 | 16.12  | 16.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 2893 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分37右  | 30  | 50.92 | 11.72  | 11.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 2894 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王窑支9#变压  | 50  | 51.52 | 19.24  | 19.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 2895 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支13#  | 200 | 65.19 | 49.62  | 49.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 2896 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支17右  | 200 | 56.56 | 66.88  | 66.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 2897 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_孙屯支9#柱上  | 200 | 61.33 | 57.34  | 57.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 2898 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支29#  | 100 | 59.31 | 30.69  | 30.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 2899 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支33#  | 100 | 65.79 | 24.21  | 24.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 2900 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分67#  | 400 | 48.11 | 167.56 | 167.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 2901 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分76#  | 100 | 62.77 | 27.23  | 27.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 2902 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分86#  | 50  | 56.34 | 16.83  | 16.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |

|      |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2903 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支6#变  | 100 | 65.01 | 24.99  | 24.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 2904 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支4左   | 50  | 69.21 | 10.40  | 10.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 2905 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支17#  | 200 | 56.11 | 67.78  | 67.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 2906 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分106  | 400 | 49.96 | 160.16 | 160.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 2907 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_修屯支6#变压  | 200 | 58.80 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 2908 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟棚支4#变  | 100 | 50.07 | 39.93  | 39.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 2909 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分123# | 315 | 66.06 | 75.41  | 75.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 2910 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分135  | 100 | 66.71 | 23.29  | 23.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 2911 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分145  | 50  | 60.06 | 14.97  | 14.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 2912 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分151# | 100 | 55.74 | 34.26  | 34.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 2913 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干122左  | 200 | 56.50 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 2914 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干126左  | 50  | 48.25 | 20.88  | 20.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 2915 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓分4#变压  | 400 | 52.30 | 150.80 | 150.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 2916 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干160#变 | 400 | 62.74 | 109.04 | 109.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 2917 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干160左  | 50  | 48.51 | 20.75  | 20.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 2918 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干168#变 | 160 | 65.90 | 38.56  | 38.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 2919 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干174#变 | 50  | 65.62 | 12.19  | 12.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 2920 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干189#变 | 50  | 65.45 | 12.28  | 12.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 2921 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓分16#变  | 400 | 51.86 | 152.56 | 152.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 2922 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓棚支18#  | 100 | 60.91 | 29.09  | 29.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |

|      |          |            |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2923 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_山头分12#变  | 50  | 54.69 | 17.66 | 17.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 2924 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分2#变压  | 80  | 62.17 | 22.26 | 22.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 2925 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分11左4# | 100 | 50.10 | 39.90 | 39.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 2926 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分15左4# | 50  | 57.56 | 16.22 | 16.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 2927 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_杜屯支7#变压  | 50  | 62.93 | 13.54 | 13.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 2928 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_半拉山分2#变  | 100 | 45.57 | 44.43 | 44.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 2929 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分14左4# | 80  | 46.02 | 35.18 | 35.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 2930 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分23右6# | 100 | 58.57 | 31.43 | 31.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 2931 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分25左1# | 160 | 48.31 | 66.70 | 66.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 2932 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_金山小区支    | 200 | 57.76 | 64.48 | 64.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 2933 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹屯支8#变台  | 50  | 67.95 | 11.03 | 11.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 2934 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_陶屯支8#变压  | 50  | 66.46 | 11.77 | 11.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 2935 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分43#变  | 50  | 66.46 | 11.77 | 11.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 2936 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分59左4# | 200 | 68.05 | 43.90 | 43.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 2937 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分68右2# | 50  | 53.15 | 18.43 | 18.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 2938 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯支2左6#  | 50  | 52.08 | 18.96 | 18.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 2939 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯支5#变压  | 50  | 57.43 | 16.29 | 16.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 2940 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯支31#变  | 50  | 68.76 | 10.62 | 10.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 2941 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯支16#变  | 100 | 65.88 | 24.12 | 24.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 2942 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_岳屯支2#变压  | 400 | 66.17 | 95.32 | 95.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |

|      |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2943 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_岳屯支11#变 | 100 | 50.12 | 39.88  | 39.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 2944 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_严屯分95#变 | 80  | 56.64 | 26.69  | 26.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 2945 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_杨房支19#变 | 80  | 53.82 | 28.94  | 28.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 2946 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_金哨水利分3# | 80  | 53.23 | 29.42  | 29.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 2947 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分3左  | 400 | 54.93 | 140.28 | 140.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 2948 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分8#变 | 200 | 67.27 | 45.46  | 45.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 2949 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分14# | 400 | 62.34 | 110.64 | 110.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 2950 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干6#变 | 200 | 58.25 | 63.50  | 63.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 2951 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干9左  | 160 | 49.16 | 65.34  | 65.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 2952 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干10# | 250 | 51.53 | 96.18  | 96.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 2953 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金三角箱变   | 100 | 64.04 | 25.96  | 25.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 2954 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13# | 50  | 63.21 | 13.40  | 13.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 2955 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_初屯分6#变压 | 100 | 53.17 | 36.83  | 36.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 2956 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干15# | 200 | 48.92 | 82.16  | 82.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 2957 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13右 | 100 | 59.27 | 30.73  | 30.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 2958 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13右 | 100 | 59.88 | 30.12  | 30.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 2959 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | 城皮东干22右1#柱  | 200 | 54.68 | 70.64  | 70.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 2960 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金厂学校分2# | 50  | 61.19 | 14.41  | 14.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 2961 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金厂学校分   | 200 | 65.48 | 49.04  | 49.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 2962 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干37右 | 200 | 66.28 | 47.44  | 47.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |

|      |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 2963 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干52#  | 50  | 61.22 | 14.39  | 14.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 2964 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯水利分5   | 100 | 59.34 | 30.66  | 30.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 2965 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯水利分5   | 100 | 54.26 | 35.74  | 35.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 2966 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯棚支9#梁  | 400 | 56.94 | 132.24 | 132.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 2967 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分2#栾  | 200 | 57.03 | 65.94  | 65.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 2968 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分14#  | 200 | 45.45 | 89.10  | 89.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 2969 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分19#  | 160 | 47.35 | 68.24  | 68.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 2970 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干60#  | 50  | 58.27 | 15.87  | 15.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 2971 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干87#  | 50  | 46.33 | 21.84  | 21.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 2972 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分11#变  | 50  | 52.91 | 18.55  | 18.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 2973 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分18#变  | 100 | 52.19 | 37.81  | 37.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 2974 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支10左4# | 50  | 61.46 | 14.27  | 14.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 2975 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支16#变  | 100 | 49.86 | 40.14  | 40.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 2976 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支27#变  | 160 | 64.84 | 40.26  | 40.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 2977 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支39#变  | 100 | 52.25 | 37.75  | 37.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 2978 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支53#变  | 200 | 69.89 | 40.22  | 40.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 2979 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_张沟支11#变  | 100 | 59.35 | 30.65  | 30.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 2980 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_姜沟支7#变压  | 100 | 69.52 | 20.48  | 20.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 2981 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分34右3# | 50  | 54.89 | 17.56  | 17.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 2982 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分39#变  | 100 | 60.17 | 29.83  | 29.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |

|      |          |            |      |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 2983 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_王沟支11#变 | 100 | 46.16 | 43.84 | 43.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 2984 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_团部支6右2# | 200 | 49.98 | 80.04 | 80.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 2985 | 普兰店区供电公司 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分68#变 | 100 | 64.59 | 25.41 | 25.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 2986 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 电网_谭南线谭南    | 160 | 56.46 | 53.66 | 53.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 2987 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 电网_谭南干22#   | 200 | 51.13 | 77.74 | 77.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 2988 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干61右   | 100 | 47.14 | 42.86 | 42.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 2989 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干65右   | 100 | 45.71 | 44.29 | 44.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 2990 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干68左   | 100 | 58.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 2991 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干56#右3变   | 50  | 49.30 | 20.35 | 20.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 2992 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分6#右7变台   | 100 | 69.37 | 20.63 | 20.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 2993 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分21#变台    | 50  | 57.45 | 16.28 | 16.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 2994 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分砖厂支11#   | 50  | 45.83 | 22.09 | 22.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 2995 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干95#右6变   | 50  | 60.21 | 14.90 | 14.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 2996 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干99#左4变   | 100 | 60.94 | 29.06 | 29.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 2997 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干103#左4   | 100 | 49.17 | 40.83 | 40.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 2998 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干114#变台   | 50  | 46.53 | 21.74 | 21.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 2999 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线刘沟北支9#   | 100 | 66.76 | 23.24 | 23.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 3000 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 刘沟分49左4#变台  | 100 | 45.68 | 44.32 | 44.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 3001 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线刘沟南支     | 100 | 47.48 | 42.52 | 42.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 3002 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 刘沟分59#变台    | 200 | 67.44 | 45.12 | 45.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |

|      |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3003 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 谭南线小学支6#    | 100 | 68.32 | 21.68  | 21.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 3004 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分52#右1    | 100 | 50.05 | 39.95  | 39.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 3005 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 卢屯支5左4#变台   | 400 | 59.98 | 120.08 | 120.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 3006 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 卢屯支17#左1变   | 80  | 49.39 | 32.49  | 32.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 3007 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分卢屯支23#   | 50  | 50.10 | 19.95  | 19.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 3008 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分#67变台    | 80  | 51.69 | 30.65  | 30.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 3009 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分90#左9    | 100 | 47.62 | 42.38  | 42.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 3010 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分冷屯支6#    | 50  | 64.05 | 12.98  | 12.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 3011 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分冷屯支19#   | 100 | 61.25 | 28.75  | 28.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 3012 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分98#右3    | 30  | 48.73 | 12.38  | 12.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 3013 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 10kV刘沟分103右 | 200 | 59.96 | 60.08  | 60.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 3014 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分113#右2   | 80  | 47.85 | 33.72  | 33.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 3015 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分122#     | 50  | 54.42 | 17.79  | 17.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 3016 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分130#     | 100 | 68.63 | 21.37  | 21.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 3017 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干10#右4变   | 100 | 65.90 | 24.10  | 24.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 3018 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李屯分10#变台    | 200 | 48.03 | 83.94  | 83.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 3019 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干27右7#柱上  | 100 | 54.46 | 35.54  | 35.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 3020 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干29#右5变   | 125 | 61.64 | 35.45  | 35.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 3021 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干54右5#    | 200 | 58.90 | 62.20  | 62.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 3022 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干54左5#    | 200 | 56.02 | 67.96  | 67.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3023 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 徐屯支8#变台变压  | 200 | 63.87 | 52.26 | 52.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 3024 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干40#左6变  | 100 | 48.32 | 41.68 | 41.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 3025 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线中孙支9#变  | 200 | 46.53 | 86.94 | 86.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 3026 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干83左2#变台 | 200 | 67.23 | 45.54 | 45.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 3027 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线徐庄支1#变  | 100 | 61.19 | 28.81 | 28.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 3028 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线徐庄南支3#  | 100 | 60.53 | 29.47 | 29.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 3029 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 石板沟分7#变台变  | 200 | 63.60 | 52.80 | 52.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 3030 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 石板沟分18#变台  | 100 | 69.46 | 20.54 | 20.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 3031 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干75#右1变  | 80  | 66.88 | 18.50 | 18.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 3032 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线南陈沟分8#  | 100 | 50.20 | 39.80 | 39.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 3033 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干94#变台   | 100 | 64.46 | 25.54 | 25.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 3034 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分17#左4大 | 100 | 66.33 | 23.67 | 23.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 3035 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分28#左4变 | 100 | 65.20 | 24.80 | 24.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 3036 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 葛沟支7#变台变压  | 100 | 68.29 | 21.71 | 21.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 3037 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分35#左7变 | 30  | 59.38 | 9.19  | 9.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 3038 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分45#变台  | 100 | 67.26 | 22.74 | 22.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 3039 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 长安庙分13#变台  | 30  | 67.11 | 6.87  | 6.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 3040 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 二王支17#变台   | 100 | 45.14 | 44.86 | 44.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 3041 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 二王支8右2#变台  | 200 | 68.72 | 42.56 | 42.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 3042 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 范屯支2#变台变压  | 100 | 60.41 | 29.59 | 29.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3043 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支18左3#变台 | 200 | 55.08 | 69.84 | 69.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 3044 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支24#变台   | 50  | 45.62 | 22.19 | 22.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 3045 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支4右3#变台  | 200 | 56.44 | 67.12 | 67.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 3046 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 吕屯支3#变台变压  | 200 | 55.35 | 69.30 | 69.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 3047 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支19#变台   | 100 | 51.23 | 38.77 | 38.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 3048 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支29右8#变台 | 100 | 52.89 | 37.11 | 37.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 3049 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支33#变台   | 100 | 61.15 | 28.85 | 28.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 3050 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支3#变台变压  | 100 | 65.61 | 24.39 | 24.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 3051 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支55#变台   | 100 | 67.21 | 22.79 | 22.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 3052 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支73#变台   | 50  | 61.05 | 14.48 | 14.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 3053 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 山嘴西支1#变台变  | 200 | 52.03 | 75.94 | 75.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 3054 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 双德支1#变台变压  | 100 | 59.22 | 30.78 | 30.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 3055 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 孙家沟支10#变台  | 100 | 56.93 | 33.07 | 33.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 3056 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线杜屯支11#  | 100 | 68.14 | 21.86 | 21.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 3057 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线李沟支6间   | 100 | 49.22 | 40.78 | 40.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 3058 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线万沟支13#  | 100 | 61.17 | 28.83 | 28.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 3059 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线郑屯南支9#  | 100 | 45.52 | 44.48 | 44.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 3060 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 陶窝支11#变压   | 100 | 47.42 | 42.58 | 42.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 3061 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 王屯支13#变台   | 200 | 67.92 | 44.16 | 44.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 3062 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分103#右3  | 80  | 48.98 | 32.82 | 32.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3063 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分115#右1  | 30  | 48.95 | 12.32  | 12.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 3064 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分17#右3变  | 100 | 67.67 | 22.33  | 22.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 3065 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分38#左8变  | 100 | 45.37 | 44.63  | 44.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 3066 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分83#左1变  | 100 | 50.02 | 39.98  | 39.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 3067 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分95#右2   | 50  | 59.60 | 15.20  | 15.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 3068 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 夏沟分2右2#柱上  | 200 | 60.84 | 58.32  | 58.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 3069 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 夹河线 | 西沟分10#变台   | 30  | 64.39 | 7.68   | 7.68   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 3070 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 夹河线 | 西沟分15#变台   | 30  | 50.01 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 3071 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 大崔分38#右6柱  | 400 | 52.37 | 150.52 | 150.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 3072 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 楼山分10#右5柱  | 200 | 54.99 | 70.02  | 70.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 3073 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分117#变台  | 80  | 63.80 | 20.96  | 20.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 3074 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分125#变台  | 80  | 59.52 | 24.38  | 24.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 3075 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分165右3#  | 400 | 48.57 | 165.72 | 165.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 3076 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分213#变台  | 200 | 45.90 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 3077 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分232#变台  | 200 | 67.36 | 45.28  | 45.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 3078 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分265右1#  | 100 | 49.20 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 3079 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分70右2#变台 | 200 | 56.13 | 67.74  | 67.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 3080 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 宋屯支5#柱上变压  | 50  | 59.61 | 15.20  | 15.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 3081 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 孙屯支3#左2变压  | 100 | 46.11 | 43.89  | 43.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 3082 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东干9右2#变台  | 200 | 48.98 | 82.04  | 82.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3083 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线11#左7变  | 50  | 46.87 | 21.57 | 21.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 3084 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分27#  | 100 | 63.81 | 26.19 | 26.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 3085 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分55#  | 200 | 52.43 | 75.14 | 75.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 3086 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分59#  | 200 | 67.19 | 45.62 | 45.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 3087 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分63#  | 100 | 58.10 | 31.90 | 31.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 3088 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支10#  | 50  | 59.28 | 15.36 | 15.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 3089 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支16#  | 50  | 67.57 | 11.22 | 11.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 3090 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支26#  | 80  | 63.01 | 21.59 | 21.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 3091 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大邹分10#  | 10  | 46.06 | 4.39  | 4.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 3092 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大邹分19#  | 50  | 57.03 | 16.49 | 16.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 3093 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大邹分23#  | 50  | 50.03 | 19.99 | 19.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 3094 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大邹分34#  | 100 | 59.40 | 30.60 | 30.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 3095 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分43#  | 100 | 67.45 | 22.55 | 22.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 3096 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分4#变  | 200 | 58.23 | 63.54 | 63.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 3097 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分54#  | 100 | 63.27 | 26.73 | 26.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 3098 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线卢北支15#  | 200 | 67.28 | 45.44 | 45.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 3099 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线卢北支20#  | 100 | 46.89 | 43.11 | 43.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 3100 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线沙包支5#   | 100 | 55.73 | 34.27 | 34.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 3101 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分101# | 100 | 62.54 | 27.46 | 27.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 3102 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分#123 | 200 | 62.93 | 54.14 | 54.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3103 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分137# | 100 | 46.07 | 43.93 | 43.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 3104 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分#159 | 50  | 49.84 | 20.08 | 20.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 3105 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分165# | 50  | 50.71 | 19.65 | 19.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 3106 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分175# | 100 | 57.42 | 32.58 | 32.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 3107 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分1#变  | 200 | 66.41 | 47.18 | 47.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 3108 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分21#  | 100 | 68.18 | 21.82 | 21.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 3109 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分223# | 100 | 66.94 | 23.06 | 23.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 3110 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分26#  | 160 | 58.55 | 50.32 | 50.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 3111 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分26#  | 100 | 52.23 | 37.77 | 37.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 3112 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分40#  | 50  | 53.84 | 18.08 | 18.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 3113 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分51#  | 200 | 61.39 | 57.22 | 57.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 3114 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分70#  | 100 | 64.50 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 3115 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线双伯支9#变  | 200 | 53.46 | 73.08 | 73.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 3116 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线宋屯支12#  | 50  | 55.05 | 17.48 | 17.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 3117 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线宋屯支1#变  | 50  | 63.46 | 13.27 | 13.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 3118 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线孙屯支12#  | 200 | 65.21 | 49.58 | 49.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 3119 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线孙西北支1#  | 100 | 55.00 | 35.00 | 35.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 3120 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干12#  | 100 | 45.38 | 44.62 | 44.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 3121 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干15#  | 200 | 56.02 | 67.96 | 67.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 3122 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干30#  | 200 | 49.52 | 80.96 | 80.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3123 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线谭东干47#  | 50  | 54.79 | 17.61  | 17.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 3124 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线谭东线大崔   | 100 | 56.62 | 33.38  | 33.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 3125 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线谭前北支4#  | 100 | 52.89 | 37.11  | 37.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 3126 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线谭前分7#变  | 100 | 65.99 | 24.01  | 24.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 3127 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线王店支10#  | 100 | 64.24 | 25.76  | 25.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 3128 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线王南支9#   | 100 | 67.85 | 22.15  | 22.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 3129 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线杨底东支9#  | 100 | 47.12 | 42.88  | 42.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 3130 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线杨底支20#  | 100 | 48.28 | 41.72  | 41.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 3131 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线杨沟支10#  | 100 | 64.40 | 25.60  | 25.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 3132 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线张店支7#右  | 200 | 65.11 | 49.78  | 49.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 3133 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线赵屯支5#右  | 100 | 65.23 | 24.77  | 24.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 3134 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭前支1#变台变压  | 200 | 61.35 | 57.30  | 57.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 3135 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 王店支21#变压   | 100 | 49.14 | 40.86  | 40.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 3136 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 小崔支1#变台变压  | 100 | 48.51 | 41.49  | 41.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 3137 | 普兰店区供电公司 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 杨底南支7#变台变  | 100 | 47.19 | 42.81  | 42.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 3138 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干3#配电站1# | 630 | 47.93 | 265.04 | 265.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 3139 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干15#配电   | 600 | 52.66 | 224.04 | 224.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 3140 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和缘小区配电站2#  | 500 | 57.48 | 162.60 | 162.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 3141 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干5#箱变103 | 400 | 58.62 | 125.52 | 125.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 3142 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干15#配电   | 600 | 47.22 | 256.68 | 256.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3143 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干10#配电   | 630 | 56.45 | 211.37 | 211.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 3144 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干4#箱变变压  | 630 | 51.82 | 240.53 | 240.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 3145 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#配电站3# | 630 | 68.23 | 137.15 | 137.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 3146 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站1# | 630 | 64.87 | 158.32 | 158.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 3147 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 步行街1#箱式变电  | 630 | 52.85 | 234.05 | 234.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 3148 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 步行街2#箱式变电  | 630 | 45.77 | 278.65 | 278.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 3149 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站3# | 630 | 49.66 | 254.14 | 254.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 3150 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站2# | 630 | 56.58 | 210.55 | 210.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 3151 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站1# | 630 | 58.10 | 200.97 | 200.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 3152 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园3#配电站  | 630 | 56.50 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 3153 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园4#配电站  | 630 | 67.42 | 142.25 | 142.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 3154 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站2# | 630 | 67.65 | 140.81 | 140.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 3155 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站3# | 630 | 50.29 | 250.17 | 250.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 3156 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园3#配电站  | 630 | 67.94 | 138.98 | 138.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 3157 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园1#配电站  | 630 | 60.86 | 183.58 | 183.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 3158 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园4#配电站  | 630 | 52.27 | 237.70 | 237.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 3159 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园2#配电站  | 630 | 59.53 | 191.96 | 191.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 3160 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站1# | 630 | 47.95 | 264.92 | 264.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 3161 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站2# | 630 | 65.72 | 152.96 | 152.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 3162 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#配电站1# | 630 | 59.15 | 194.36 | 194.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |

|      |          |           |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3163 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#<br>配电站2# | 630 | 59.96 | 189.25 | 189.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 3164 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#<br>配电站3# | 630 | 65.24 | 155.99 | 155.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 3165 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干4#<br>箱变103 | 400 | 52.88 | 148.48 | 148.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 3166 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干<br>11#配电   | 630 | 67.36 | 142.63 | 142.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 3167 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干<br>11#配电   | 630 | 57.46 | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 3168 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干5#<br>箱变变压  | 630 | 60.68 | 184.72 | 184.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 3169 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干<br>13#配电   | 800 | 50.39 | 316.88 | 316.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 3170 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干<br>13#配电   | 630 | 50.62 | 248.09 | 248.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 3171 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干<br>15#配电   | 630 | 46.29 | 275.37 | 275.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 3172 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和缘小区<br>配电站1#  | 500 | 59.80 | 151.00 | 151.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 3173 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#<br>配电站1# | 630 | 51.40 | 243.18 | 243.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 3174 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#<br>配电站2# | 630 | 47.81 | 265.80 | 265.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 3175 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#<br>配电站3# | 630 | 48.77 | 259.75 | 259.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 3176 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干1#<br>配电站1# | 630 | 60.99 | 182.76 | 182.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 3177 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干9#<br>配电站3# | 630 | 55.80 | 215.46 | 215.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 3178 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#<br>配电站2# | 630 | 54.45 | 223.97 | 223.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 3179 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干2#<br>配电站1# | 630 | 48.35 | 262.40 | 262.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 3180 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 嘉合园配<br>电站2#变  | 630 | 55.57 | 216.91 | 216.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 3181 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 白领公寓<br>1#配电站  | 630 | 59.87 | 189.82 | 189.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 3182 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#<br>配电站4# | 630 | 47.08 | 270.40 | 270.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3183 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站3# | 630 | 47.27 | 269.20 | 269.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 3184 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园2#配电站  | 630 | 64.49 | 160.71 | 160.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 3185 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#配电站1# | 630 | 58.28 | 199.84 | 199.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 3186 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干9#配电站1# | 630 | 63.06 | 169.72 | 169.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 3187 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 旭日开发小区配电   | 400 | 53.66 | 145.36 | 145.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 3188 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干12#配电   | 630 | 48.97 | 258.49 | 258.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 3189 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 莲城人家1#配电站  | 630 | 56.50 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 3190 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 白领公寓1#配电站  | 800 | 57.24 | 262.08 | 262.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 3191 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干14#配电   | 630 | 50.23 | 250.55 | 250.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 3192 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 泰和居小区1#配电  | 500 | 49.12 | 204.40 | 204.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 3193 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干1#配电站2# | 630 | 64.17 | 162.73 | 162.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 3194 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 嘉合园配电站1#变  | 630 | 60.40 | 186.48 | 186.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 3195 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 旭日开发小区配电   | 400 | 57.94 | 128.24 | 128.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 3196 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 白领公寓1#配电站  | 630 | 60.65 | 184.91 | 184.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 3197 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干9#配电站2# | 630 | 52.11 | 238.71 | 238.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 3198 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干14#配电   | 630 | 52.35 | 237.20 | 237.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 3199 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 泰和居小区1#配电  | 500 | 54.38 | 178.10 | 178.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 3200 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干6#配电站1# | 630 | 53.62 | 229.19 | 229.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 3201 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 莲城人家1#配电站  | 630 | 50.05 | 251.69 | 251.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 3202 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 建材线  | 聚缘福地1#配电站  | 800 | 59.54 | 243.68 | 243.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |



|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3203 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 聚缘福地1#配电站  | 630 | 54.38 | 224.41 | 224.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 3204 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 聚缘福地1#配电站  | 630 | 50.93 | 246.14 | 246.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 3205 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 农场分13#变台   | 50  | 53.90 | 18.05  | 18.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 3206 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分17#变台   | 80  | 48.51 | 33.19  | 33.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 3207 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支5左2#变台  | 160 | 45.65 | 70.96  | 70.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 3208 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 农场支21#     | 200 | 68.34 | 43.32  | 43.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 3209 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 中沟支1#变台变压  | 400 | 54.86 | 140.56 | 140.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 3210 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 砖厂支9#      | 80  | 48.56 | 33.15  | 33.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 3211 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分24左5#变台 | 100 | 54.27 | 35.73  | 35.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 3212 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支1右4#    | 100 | 65.48 | 24.52  | 24.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 3213 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 绿源支5#变台变压  | 200 | 58.35 | 63.30  | 63.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 3214 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 绿谷支8#变台变压  | 200 | 50.57 | 78.86  | 78.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 3215 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干21#变台   | 500 | 61.73 | 141.35 | 141.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 3216 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新东支1#柱上变压  | 10  | 63.05 | 2.70   | 2.70   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 3217 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干13#变台   | 315 | 64.38 | 80.70  | 80.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 3218 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 信东支1#变台变压  | 80  | 51.05 | 31.16  | 31.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 3219 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 信屯支4#变台变压  | 250 | 57.20 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 3220 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 水利支7#      | 50  | 53.17 | 18.42  | 18.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 3221 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 宏远分14#     | 400 | 51.59 | 153.64 | 153.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 3222 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分30右3#   | 400 | 46.75 | 173.00 | 173.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3223 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支13#     | 400 | 64.41 | 102.36 | 102.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 3224 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分94左4#   | 200 | 67.41 | 45.18  | 45.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 3225 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支13#     | 200 | 48.49 | 83.02  | 83.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 3226 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 130台支10#变台 | 200 | 67.02 | 45.96  | 45.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 3227 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分40#变台   | 200 | 53.31 | 73.38  | 73.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 3228 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 净水支8#变压器   | 200 | 52.64 | 74.72  | 74.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 3229 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干113右5#  | 100 | 61.19 | 28.81  | 28.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 3230 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 鑫凤线  | 建材干101#变台  | 50  | 64.32 | 12.84  | 12.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 3231 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支18右1#变台 | 50  | 61.99 | 14.01  | 14.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 3232 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支18右12#变 | 50  | 66.18 | 11.91  | 11.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 3233 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支2#      | 50  | 67.76 | 11.12  | 11.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 3234 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干57#变台   | 160 | 68.48 | 34.43  | 34.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 3235 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支24#刘屯   | 50  | 54.72 | 17.64  | 17.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 3236 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干162左9#  | 200 | 67.08 | 45.84  | 45.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 3237 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 福利支5左1#    | 80  | 63.24 | 21.41  | 21.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 3238 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分102#    | 50  | 68.56 | 10.72  | 10.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 3239 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支5左1#变台  | 200 | 63.40 | 53.20  | 53.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 3240 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 花棚支15#变台   | 315 | 69.48 | 64.64  | 64.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 3241 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支26#变压   | 315 | 45.87 | 139.01 | 139.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 3242 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 鲇鱼分100左1#  | 200 | 69.26 | 41.48  | 41.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3243 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分22左5#   | 100 | 48.16 | 41.84  | 41.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 3244 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 农场支14#柱上   | 100 | 67.90 | 22.10  | 22.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 3245 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 沟东支1#变台变压  | 200 | 58.39 | 63.22  | 63.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 3246 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干124#变台  | 100 | 48.33 | 41.67  | 41.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 3247 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟分19#变台   | 100 | 53.01 | 36.99  | 36.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 3248 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支14#     | 160 | 62.51 | 43.98  | 43.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 3249 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分8#变台柱上  | 200 | 58.77 | 62.46  | 62.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 3250 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分30#     | 50  | 47.81 | 21.10  | 21.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 3251 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 良友支2#变台变压  | 200 | 58.06 | 63.88  | 63.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 3252 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴屯支20#变台   | 200 | 68.73 | 42.54  | 42.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 3253 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 石屯支5#变台变压  | 100 | 55.61 | 34.39  | 34.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 3254 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材分8左4#变台  | 200 | 58.37 | 63.26  | 63.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 3255 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分27#     | 30  | 68.15 | 6.56   | 6.56   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 3256 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分4#      | 400 | 51.51 | 153.96 | 153.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 3257 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建右分10#变台   | 100 | 47.94 | 42.06  | 42.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 3258 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干40#变台   | 200 | 58.82 | 62.36  | 62.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 3259 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干116右3#  | 160 | 51.04 | 62.34  | 62.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 3260 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学分7#变台1#变 | 200 | 48.37 | 83.26  | 83.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 3261 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 水利支3右1#    | 200 | 54.80 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 3262 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学支19#变台   | 315 | 66.61 | 73.68  | 73.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3263 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干100#    | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 3264 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分10右1#变台 | 100 | 49.91 | 40.09  | 40.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 3265 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干31#变台   | 315 | 58.47 | 99.32  | 99.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 3266 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 张窝棚支12#变台  | 100 | 50.77 | 39.23  | 39.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 3267 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 南山支15#     | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 3268 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支17左4#变台 | 50  | 60.95 | 14.53  | 14.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 3269 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华东支1#变台变压  | 630 | 50.84 | 246.71 | 246.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 3270 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干111#    | 30  | 45.32 | 13.40  | 13.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 3271 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 水源线金屯支20#  | 200 | 56.19 | 67.62  | 67.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 3272 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 北互支4#变台变压  | 10  | 55.94 | 3.41   | 3.41   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 3273 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 筑建支1#变台变压  | 315 | 49.94 | 126.19 | 126.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 3274 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支1#左  | 200 | 48.96 | 82.08  | 82.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 3275 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干20#变台   | 250 | 64.58 | 63.55  | 63.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 3276 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 公园分30#变台   | 50  | 61.98 | 14.01  | 14.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 3277 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材线蚕厂支11#  | 10  | 63.51 | 2.65   | 2.65   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 3278 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材线蚕厂支8#变  | 10  | 63.64 | 2.64   | 2.64   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 3279 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 线石分27左2#   | 30  | 65.02 | 7.49   | 7.49   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 3280 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 砖厂支3#      | 30  | 54.46 | 10.66  | 10.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 3281 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分42左6#变台 | 50  | 66.91 | 11.55  | 11.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 3282 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分4#      | 80  | 53.99 | 28.81  | 28.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3283 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分9右3#    | 80  | 58.34 | 25.33  | 25.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 3284 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 于屯支22#变台   | 50  | 69.97 | 10.02  | 10.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 3285 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干27#变台   | 315 | 51.28 | 121.97 | 121.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 3286 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干106右1#  | 100 | 45.16 | 44.84  | 44.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 3287 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建右分33#变台   | 100 | 57.66 | 32.34  | 32.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 3288 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分94#右1   | 200 | 48.08 | 83.84  | 83.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 3289 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干7#变台变压  | 315 | 57.44 | 102.56 | 102.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 3290 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分10#     | 200 | 66.81 | 46.38  | 46.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 3291 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 铁矿干171#    | 160 | 68.63 | 34.19  | 34.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 3292 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 大坦支19#     | 100 | 66.58 | 23.42  | 23.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 3293 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 李屯支6#      | 50  | 62.80 | 13.60  | 13.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 3294 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华太支8#变台变压  | 200 | 65.62 | 48.76  | 48.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 3295 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马岗支8#变台变压  | 100 | 55.41 | 34.59  | 34.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 3296 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 市场分2#变台变压  | 500 | 56.74 | 166.30 | 166.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 3297 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 平砖分18#变台   | 200 | 68.69 | 42.62  | 42.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 3298 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 平砖分6#变台变压  | 200 | 46.25 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 3299 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支7#      | 80  | 69.33 | 16.54  | 16.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 3300 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分97左10#变 | 200 | 67.06 | 45.88  | 45.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 3301 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干4左3#变台  | 200 | 65.90 | 48.20  | 48.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 3302 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分35#变台   | 100 | 67.74 | 22.26  | 22.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3303 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 自来水分48左13# | 315 | 55.26 | 109.43 | 109.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 3304 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 东占支1左2#变台  | 200 | 55.66 | 68.68  | 68.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 3305 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴屯支6右3#变台  | 400 | 50.81 | 156.76 | 156.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 3306 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干137右5#  | 100 | 54.65 | 35.35  | 35.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 3307 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 石屯支15#变台   | 200 | 58.89 | 62.22  | 62.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 3308 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 水利支6左4#变台  | 200 | 69.24 | 41.52  | 41.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 3309 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分23左9#   | 50  | 46.59 | 21.71  | 21.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 3310 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大邹支14      | 80  | 59.66 | 24.27  | 24.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 3311 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分15#     | 30  | 62.25 | 8.33   | 8.33   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 3312 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分23左1#   | 80  | 48.24 | 33.41  | 33.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 3313 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支33右4#变台 | 100 | 63.61 | 26.39  | 26.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 3314 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支5#      | 100 | 55.20 | 34.80  | 34.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 3315 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马前支10#     | 100 | 51.88 | 38.12  | 38.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 3316 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支1#变压器   | 315 | 61.13 | 90.94  | 90.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 3317 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟支44#变台   | 50  | 52.20 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 3318 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟分12右2#   | 100 | 57.04 | 32.96  | 32.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 3319 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马店支4#变台变压  | 100 | 51.85 | 38.15  | 38.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 3320 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 龙山分4左2#变台  | 160 | 59.75 | 48.40  | 48.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 3321 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干85左3#变台 | 30  | 47.27 | 12.82  | 12.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 3322 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 郝沟支10#     | 160 | 49.66 | 64.54  | 64.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3323 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干105左6#  | 50  | 56.47 | 16.77  | 16.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 3324 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 木碳分7#变台变压  | 50  | 58.20 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 3325 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 水源线金屯支28#  | 100 | 67.31 | 22.69  | 22.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 3326 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干148右5变  | 200 | 62.26 | 55.48  | 55.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 3327 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 杏花支17#     | 200 | 52.84 | 74.32  | 74.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 3328 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干113#变台  | 100 | 47.07 | 42.93  | 42.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 3329 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分20#     | 100 | 49.95 | 40.05  | 40.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 3330 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 花棚支8#变台变压  | 200 | 60.90 | 58.20  | 58.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 3331 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 北屯支8#变台变压  | 200 | 67.52 | 44.96  | 44.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 3332 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 郊区线新里支12#  | 100 | 50.63 | 39.37  | 39.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 3333 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分23右2#变台 | 100 | 52.63 | 37.37  | 37.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 3334 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 北互支6#变台变压  | 200 | 55.56 | 68.88  | 68.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 3335 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新里支2#变台变压  | 200 | 51.95 | 76.10  | 76.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 3336 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华顺支2#变台变压  | 200 | 66.38 | 47.24  | 47.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 3337 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干44#变台   | 200 | 50.29 | 79.42  | 79.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 3338 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干35#变台   | 315 | 52.80 | 117.18 | 117.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 3339 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支5#变台变压  | 100 | 61.04 | 28.96  | 28.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 3340 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分34#     | 100 | 51.17 | 38.83  | 38.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 3341 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大邹支10右2#   | 100 | 67.21 | 22.79  | 22.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 3342 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干113右19# | 200 | 46.42 | 87.16  | 87.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3343 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟支41#变台   | 100 | 61.15 | 28.85  | 28.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 3344 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干64#变台   | 200 | 60.74 | 58.52  | 58.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 3345 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干24#变台   | 500 | 46.01 | 219.95 | 219.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 3346 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 鲇屯分9#变台变压  | 200 | 47.98 | 84.04  | 84.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 3347 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建石分18#变台   | 100 | 50.86 | 39.14  | 39.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 3348 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金左支8#变台变压  | 100 | 59.08 | 30.92  | 30.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 3349 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支8左8#变台  | 30  | 51.99 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 3350 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材分6右1#变台  | 50  | 60.20 | 14.90  | 14.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 3351 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴屯支12右1#变台 | 200 | 48.42 | 83.16  | 83.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 3352 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿线铁矿干90#  | 100 | 48.09 | 41.91  | 41.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 3353 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干128左4#  | 80  | 58.19 | 25.45  | 25.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 3354 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干149#变台  | 100 | 66.85 | 23.15  | 23.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 3355 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干63左10#变 | 100 | 69.96 | 20.04  | 20.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 3356 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 华炉支3#变台变压  | 400 | 49.51 | 161.96 | 161.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 3357 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干106#左3# | 100 | 58.87 | 31.13  | 31.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 3358 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台甲线龙头支    | 100 | 64.58 | 25.42  | 25.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 3359 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 磊山支11#     | 100 | 48.02 | 41.98  | 41.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 3360 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分23#     | 30  | 52.72 | 11.18  | 11.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 3361 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 四达支13右4#变台 | 50  | 58.40 | 15.80  | 15.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 3362 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分35右2#变台 | 50  | 63.21 | 13.40  | 13.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |



|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3363 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分15右1#变台 | 315 | 48.33 | 131.26 | 131.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 3364 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干165左8#  | 100 | 52.85 | 37.15  | 37.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 3365 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分54右7#   | 50  | 66.55 | 11.73  | 11.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 3366 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分105#    | 100 | 62.08 | 27.92  | 27.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 3367 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 沟前支7#柱上变压  | 100 | 52.02 | 37.98  | 37.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 3368 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分15右7#   | 100 | 68.01 | 21.99  | 21.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 3369 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支13#  | 315 | 52.70 | 117.50 | 117.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 3370 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马后支6#      | 50  | 56.10 | 16.95  | 16.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 3371 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 油水支1#变台变压  | 200 | 46.17 | 87.66  | 87.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 3372 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新里支20左1#变台 | 50  | 47.69 | 21.16  | 21.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 3373 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 鲇屯支32#变台   | 160 | 58.84 | 49.86  | 49.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 3374 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 太工线鲇鱼分97#  | 200 | 66.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 3375 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 龙头支12#     | 100 | 57.11 | 32.89  | 32.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 3376 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干71左8#变台 | 250 | 62.08 | 69.80  | 69.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 3377 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干60右6#变台 | 100 | 45.59 | 44.41  | 44.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 3378 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 杏花支13右1#   | 400 | 58.02 | 127.92 | 127.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 3379 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干6右2#变台  | 315 | 56.61 | 105.18 | 105.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 3380 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 自来水分50#变台  | 315 | 53.12 | 116.17 | 116.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 3381 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 线石分12右3#   | 50  | 46.60 | 21.70  | 21.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 3382 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干130左6#  | 30  | 57.87 | 9.64   | 9.64   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3383 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支6左5#    | 200 | 47.59 | 84.82  | 84.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 3384 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 铁矿干165右5#  | 100 | 64.10 | 25.90  | 25.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 3385 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟支7#      | 160 | 60.92 | 46.53  | 46.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 3386 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支9左8#    | 50  | 48.96 | 20.52  | 20.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 3387 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支1#变  | 315 | 63.12 | 84.67  | 84.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 3388 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分43#右7#  | 200 | 53.56 | 72.88  | 72.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 3389 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分33#变台   | 30  | 48.87 | 12.34  | 12.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 3390 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支9#      | 200 | 56.65 | 66.70  | 66.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 3391 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 郝沟支14#     | 200 | 67.36 | 45.28  | 45.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 3392 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干120#变台  | 100 | 62.57 | 27.43  | 27.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 3393 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干48#变台   | 200 | 66.44 | 47.12  | 47.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 3394 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 公园分17#变台   | 100 | 65.35 | 24.65  | 24.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 3395 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分9左1#变台  | 100 | 56.13 | 33.87  | 33.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 3396 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分#29左3   | 100 | 47.51 | 42.49  | 42.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 3397 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 宏远分6#变台2#变 | 200 | 58.84 | 62.32  | 62.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 3398 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 金屯支13左4#变台 | 200 | 55.94 | 68.12  | 68.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 3399 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚右线市场分2#  | 400 | 62.36 | 110.56 | 110.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 3400 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚右线市场分1#  | 200 | 53.80 | 72.40  | 72.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 3401 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华砖支3#变台变压  | 400 | 69.13 | 83.48  | 83.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 3402 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干41#变台   | 400 | 68.23 | 87.08  | 87.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3403 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支5#变台2#变 | 315 | 53.06 | 116.36 | 116.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 3404 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 北道支3#变台变压  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 3405 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支39#变台   | 200 | 53.01 | 73.98  | 73.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 3406 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支33左1#变台 | 200 | 50.29 | 79.42  | 79.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 3407 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 水岗支7#柱上变压  | 315 | 63.77 | 82.62  | 82.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 3408 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 农场分4左2#变台  | 200 | 46.02 | 87.96  | 87.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 3409 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 线石分3左1#变台  | 100 | 59.15 | 30.85  | 30.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 3410 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学分5右7#变台  | 200 | 57.91 | 64.18  | 64.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 3411 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干15左9#   | 100 | 66.20 | 23.80  | 23.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 3412 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 海湾支1#变压器   | 50  | 64.86 | 12.57  | 12.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 3413 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 海湾分26#变压   | 30  | 60.44 | 8.87   | 8.87   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 3414 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 马后分2#变压器   | 80  | 45.79 | 35.37  | 35.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 3415 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 马前支1#变压器   | 50  | 47.24 | 21.38  | 21.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 3416 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 开北分7#变压器   | 50  | 67.68 | 11.16  | 11.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 3417 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 开北分20#变压   | 200 | 48.26 | 83.48  | 83.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 3418 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 八队支10#变压   | 200 | 50.63 | 78.74  | 78.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 3419 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分15#变压  | 400 | 55.48 | 138.08 | 138.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 3420 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分19#变压  | 400 | 45.10 | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 3421 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分29左1#变 | 200 | 66.50 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 3422 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 会房支8#变压器   | 200 | 58.19 | 63.62  | 63.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3423 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 韩屯分8#变压器   | 200 | 45.68 | 88.64  | 88.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 3424 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 韩屯棚支8#变压器  | 200 | 66.98 | 46.04  | 46.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 3425 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 韩屯分20#变压   | 200 | 58.98 | 62.04  | 62.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 3426 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 偏南支13#变压   | 200 | 55.61 | 68.78  | 68.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 3427 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 偏坡支19#变压   | 200 | 57.68 | 64.64  | 64.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 3428 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 振福支5右1#变压  | 200 | 64.59 | 50.82  | 50.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 3429 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 信达支3#变压器   | 315 | 62.09 | 87.92  | 87.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 3430 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 后花支4#变压器   | 200 | 68.52 | 42.96  | 42.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 3431 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 后花支13#变压   | 200 | 64.47 | 51.06  | 51.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 3432 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲屯分13#变压   | 200 | 68.49 | 43.02  | 43.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 3433 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲屯分21间1#变压 | 100 | 67.12 | 22.88  | 22.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 3434 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲屯东支9#变压器  | 100 | 56.33 | 33.67  | 33.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 3435 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 电管站分1左1#变  | 200 | 49.97 | 80.06  | 80.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 3436 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 政府支1#变压器   | 400 | 51.58 | 153.68 | 153.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 3437 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 北屯支1#变压器   | 200 | 61.96 | 56.08  | 56.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 3438 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 北屯支3#变压器   | 200 | 62.87 | 54.26  | 54.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 3439 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 道北分11右1#变压 | 200 | 52.36 | 75.28  | 75.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 3440 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 开北分99右1#变压 | 200 | 47.61 | 84.78  | 84.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 3441 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 敬老支13#变压   | 200 | 61.89 | 56.22  | 56.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 3442 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分8左1#变压  | 200 | 51.12 | 77.76  | 77.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3443 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分11#变压   | 80  | 66.34 | 18.93  | 18.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 3444 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分18#变压   | 100 | 55.11 | 34.89  | 34.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 3445 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分26#变压   | 200 | 68.44 | 43.12  | 43.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 3446 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 盐场北支1#变压器  | 80  | 63.49 | 21.21  | 21.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 3447 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 盐场支5#变压器   | 400 | 58.46 | 126.16 | 126.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 3448 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 马小店支3#变压器  | 200 | 53.24 | 73.52  | 73.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 3449 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 马小店支9#变压器  | 200 | 64.87 | 50.26  | 50.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 3450 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 吉来支2#变压器   | 200 | 69.13 | 41.74  | 41.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 3451 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 张屯支15#变压   | 200 | 58.10 | 63.80  | 63.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 3452 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 七队支4#变压器   | 200 | 49.58 | 80.84  | 80.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 3453 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 胜永支1#变压器   | 200 | 68.91 | 42.18  | 42.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 3454 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分42左1#变压 | 200 | 58.02 | 63.96  | 63.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 3455 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿山支3左1#变压  | 200 | 52.34 | 75.32  | 75.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 3456 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿山支4右1#变压  | 200 | 49.95 | 80.10  | 80.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 3457 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支9左2#变压  | 200 | 52.41 | 75.18  | 75.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 3458 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿灯支2#变压器   | 200 | 63.51 | 52.98  | 52.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 3459 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分55右1#变压 | 200 | 68.71 | 42.58  | 42.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 3460 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分61右1#变压 | 200 | 69.44 | 41.12  | 41.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 3461 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分64#变压   | 200 | 62.32 | 55.36  | 55.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 3462 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 东山南支5#变压器  | 200 | 66.27 | 47.46  | 47.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3463 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支27右1#变压 | 200 | 61.19 | 57.62 | 57.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 3464 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支30#变压   | 50  | 46.83 | 21.59 | 21.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 3465 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分71#变压   | 200 | 48.83 | 82.34 | 82.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 3466 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分76间1#变压 | 200 | 49.33 | 81.34 | 81.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 3467 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分87#变压   | 160 | 45.14 | 71.78 | 71.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 3468 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 徐东支2#变压器   | 50  | 50.41 | 19.80 | 19.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 3469 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 徐东支7#变压器   | 50  | 61.80 | 14.10 | 14.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 3470 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 张沟支15#变压   | 80  | 61.26 | 22.99 | 22.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 3471 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分99右1#变压 | 200 | 59.69 | 60.62 | 60.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 3472 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分102右1#  | 200 | 46.95 | 86.10 | 86.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 3473 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁北支8#变压器   | 80  | 56.32 | 26.94 | 26.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 3474 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁屯支8#变压器   | 80  | 56.35 | 26.92 | 26.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 3475 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁屯支14#变压   | 50  | 53.93 | 18.04 | 18.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 3476 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分118#变压  | 30  | 47.77 | 12.67 | 12.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 3477 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分133#变压  | 200 | 47.99 | 84.02 | 84.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 3478 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分149#变压  | 80  | 47.49 | 34.01 | 34.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 3479 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 铁东支7#变压器   | 100 | 65.90 | 24.10 | 24.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 3480 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 前苍支4左2#变压  | 200 | 45.48 | 89.04 | 89.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 3481 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 前苍支4右2#变压  | 200 | 45.11 | 89.78 | 89.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 3482 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 山嘴支8#变压器   | 200 | 51.39 | 77.22 | 77.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3483 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 砖厂支1#变压器   | 200 | 55.58 | 68.84 | 68.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 3484 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分189#变压  | 100 | 54.90 | 35.10 | 35.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 3485 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 苍东支1#变压器   | 100 | 64.73 | 25.27 | 25.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 3486 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 庙东支1#变压器   | 80  | 45.44 | 35.65 | 35.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 3487 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分5右1#变压  | 200 | 47.82 | 84.36 | 84.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 3488 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分9右1#变压  | 200 | 67.51 | 44.98 | 44.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 3489 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 平房支11右1#变压 | 200 | 55.14 | 69.72 | 69.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 3490 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 平房支17#变压   | 200 | 52.10 | 75.80 | 75.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 3491 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈西支1#变压器   | 100 | 60.47 | 29.53 | 29.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 3492 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯支8#变压器   | 100 | 62.70 | 27.30 | 27.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 3493 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分35左1#变压 | 200 | 66.08 | 47.84 | 47.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 3494 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分38#变压   | 80  | 55.64 | 27.49 | 27.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 3495 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 黄屯支1#变压器   | 200 | 57.22 | 65.56 | 65.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 3496 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 黄屯支5#变压器   | 200 | 52.07 | 75.86 | 75.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 3497 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分52#变压   | 200 | 46.78 | 86.44 | 86.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 3498 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二道南支1#变压器  | 200 | 47.05 | 85.90 | 85.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 3499 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 学校支1右2#变压  | 200 | 57.83 | 64.34 | 64.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 3500 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣东支1#变压器   | 80  | 63.60 | 21.12 | 21.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 3501 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分73#变压   | 100 | 45.85 | 44.15 | 44.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 3502 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 姜南分1#变压器   | 80  | 59.00 | 24.80 | 24.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3503 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 姜屯分2#变压器   | 80  | 46.56 | 34.75  | 34.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 3504 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二队东支1#变压器  | 100 | 62.78 | 27.22  | 27.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 3505 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二队支1#变压器   | 100 | 46.31 | 43.69  | 43.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 3506 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 三队支2#变压器   | 200 | 45.02 | 89.96  | 89.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 3507 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 三队西支1#变压器  | 100 | 58.30 | 31.70  | 31.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 3508 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支2#变压器   | 200 | 68.43 | 43.14  | 43.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 3509 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支5#变压器   | 200 | 54.32 | 71.36  | 71.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 3510 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支11#变压   | 200 | 66.49 | 47.02  | 47.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 3511 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 苍房分7#变压器   | 200 | 69.17 | 41.66  | 41.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 3512 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 丁屯分1#变压器   | 160 | 56.07 | 54.29  | 54.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 3513 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 丁西分8#变压器   | 100 | 54.50 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 3514 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 孙东分4#变压器   | 400 | 59.60 | 121.60 | 121.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 3515 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 王屯分1左1#变压  | 200 | 50.90 | 78.20  | 78.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 3516 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 孙西支4#变压器   | 100 | 50.24 | 39.76  | 39.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 3517 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 王南支2#变压器   | 100 | 64.96 | 25.04  | 25.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 3518 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 南王分7#变压器   | 100 | 47.92 | 42.08  | 42.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 3519 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 南王分22#变压   | 100 | 50.91 | 39.09  | 39.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 3520 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分1右1#变  | 200 | 58.93 | 62.14  | 62.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 3521 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分3#变压器  | 100 | 47.48 | 42.52  | 42.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 3522 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干169右1# | 200 | 57.91 | 64.18  | 64.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3523 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 中拉分1#变压器   | 80  | 68.22 | 17.42 | 17.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 3524 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干179左1# | 200 | 47.83 | 84.34 | 84.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 3525 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干184右1# | 200 | 67.08 | 45.84 | 45.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 3526 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 拉房水分6#变压器  | 100 | 50.07 | 39.93 | 39.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 3527 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干204左2# | 200 | 67.69 | 44.62 | 44.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 3528 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 中沟分2#变压器   | 200 | 55.79 | 68.42 | 68.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 3529 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西沟支4#变压器   | 100 | 54.59 | 35.41 | 35.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 3530 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 东沟分10#变压   | 100 | 62.57 | 27.43 | 27.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 3531 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 东沟分20#变压   | 80  | 46.04 | 35.17 | 35.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 3532 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 村后支4#变压器   | 100 | 47.45 | 42.55 | 42.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 3533 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 张沟分2#变压器   | 100 | 51.30 | 38.70 | 38.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 3534 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 下沟分6#变压器   | 200 | 69.13 | 41.74 | 41.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 3535 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 下沟分22#变压   | 160 | 53.30 | 58.72 | 58.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 3536 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 盛阳分1右1#台区  | 200 | 51.98 | 76.04 | 76.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 3537 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯支13右2#变压 | 200 | 50.94 | 78.12 | 78.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 3538 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 盛阳分6#台区（快  | 100 | 47.44 | 42.56 | 42.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 3539 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干259#变压 | 200 | 49.03 | 81.94 | 81.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 3540 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 川心店分2#变压器  | 160 | 45.82 | 70.69 | 70.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 3541 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 川心店北支5#变压  | 100 | 61.38 | 28.62 | 28.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 3542 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 高屯支10#变压   | 200 | 63.30 | 53.40 | 53.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3543 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯分21左1#变压 | 160 | 56.11 | 54.22  | 54.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 3544 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯分26#变压   | 160 | 46.07 | 70.29  | 70.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 3545 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 北沟支13#（北   | 400 | 57.11 | 131.56 | 131.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 3546 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分10#（西  | 100 | 58.06 | 31.94  | 31.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 3547 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站  | 800 | 66.94 | 184.48 | 184.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 3548 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站  | 630 | 67.92 | 139.10 | 139.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 3549 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站  | 800 | 66.05 | 191.60 | 191.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 3550 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园B区配电   | 630 | 68.91 | 132.87 | 132.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 3551 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园B区配电   | 630 | 47.87 | 265.42 | 265.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 3552 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园B区配电   | 630 | 60.23 | 187.55 | 187.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 3553 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园5#配电站  | 630 | 47.62 | 266.99 | 266.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 3554 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园5#配电站  | 630 | 48.41 | 262.02 | 262.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 3555 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园5#配电站  | 800 | 46.06 | 351.52 | 351.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 3556 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 邢屯支24#变压   | 100 | 47.17 | 42.83  | 42.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 3557 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 刑屯支44左1#变台 | 30  | 52.43 | 11.27  | 11.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 3558 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 邢上支5#变压器   | 50  | 59.19 | 15.41  | 15.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 3559 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 四平分144#变压  | 30  | 62.90 | 8.13   | 8.13   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 3560 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 四平分132#变压  | 50  | 64.47 | 12.77  | 12.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 3561 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 四平分117#变压  | 50  | 69.73 | 10.14  | 10.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 3562 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线 | 四平分21左1#变压 | 200 | 47.54 | 84.92  | 84.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |

|      |          |           |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3563 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分32左1#变压 | 200 | 69.95 | 40.10 | 40.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 3564 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分37#左3#  | 100 | 46.90 | 43.10 | 43.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 3565 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分45#左3#  | 200 | 60.43 | 59.14 | 59.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 3566 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分51#左3#  | 100 | 56.21 | 33.79 | 33.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 3567 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支10#右2#  | 100 | 61.02 | 28.98 | 28.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 3568 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支13#左5#  | 50  | 46.62 | 21.69 | 21.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 3569 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支26#变压   | 30  | 46.05 | 13.19 | 13.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 3570 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分62左7#变压 | 100 | 69.75 | 20.25 | 20.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 3571 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分74左1#变压 | 100 | 45.58 | 44.42 | 44.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 3572 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分92右2#变压 | 200 | 69.17 | 41.66 | 41.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 3573 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾屯支5#右1#变压 | 100 | 55.69 | 34.31 | 34.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 3574 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 西南屯棚支3左4#  | 100 | 52.92 | 37.08 | 37.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 3575 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 顾家村棚变台     | 50  | 65.98 | 12.01 | 12.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 3576 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾屯支19#右1#  | 50  | 45.21 | 22.40 | 22.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 3577 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾屯支38#变压   | 50  | 61.20 | 14.40 | 14.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 3578 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分16#左2#  | 30  | 48.68 | 12.40 | 12.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 3579 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分85#左9#  | 50  | 61.64 | 14.18 | 14.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 3580 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分125#右6# | 50  | 58.99 | 15.51 | 15.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 3581 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分59#右3#  | 50  | 67.56 | 11.22 | 11.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 3582 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干4#变台变  | 200 | 56.45 | 67.10 | 67.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3583 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干7#左5#变 | 50  | 53.26 | 18.37  | 18.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 3584 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干13#右2# | 100 | 49.56 | 40.44  | 40.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 3585 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干20#变台  | 200 | 52.30 | 75.40  | 75.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 3586 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干38#变台  | 100 | 66.93 | 23.07  | 23.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 3587 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干39#右7# | 200 | 50.64 | 78.72  | 78.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 3588 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分8#变台变压  | 30  | 65.65 | 7.31   | 7.31   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 3589 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分20#变台   | 30  | 62.52 | 8.24   | 8.24   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 3590 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁隈支8#变台变压  | 400 | 60.67 | 117.32 | 117.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 3591 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 吴隈棚支13#变台  | 100 | 47.46 | 42.54  | 42.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 3592 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁隈支19#变台   | 50  | 54.02 | 17.99  | 17.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 3593 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支4#右5#变台 | 50  | 67.41 | 11.30  | 11.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 3594 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支9#变台变压  | 100 | 54.39 | 35.61  | 35.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 3595 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支18右1#变台 | 200 | 60.69 | 58.62  | 58.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 3596 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支18右6    | 100 | 52.38 | 37.62  | 37.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 3597 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁店支4#变台变压  | 100 | 51.32 | 38.68  | 38.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 3598 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁店支21#变台   | 315 | 58.77 | 98.37  | 98.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 3599 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干65#左1# | 100 | 58.41 | 31.59  | 31.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 3600 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支32#左3#  | 100 | 62.07 | 27.93  | 27.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 3601 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支32#左6#  | 50  | 64.80 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 3602 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右1#变台 | 100 | 62.21 | 27.79  | 27.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3603 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右2右5  | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 3604 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右1左5# | 100 | 49.58 | 40.42  | 40.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 3605 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支41#右3#  | 50  | 64.70 | 12.65  | 12.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 3606 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支45#右1#  | 100 | 55.46 | 34.54  | 34.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 3607 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支48#右7#  | 100 | 48.01 | 41.99  | 41.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 3608 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支55#右3#  | 100 | 52.09 | 37.91  | 37.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 3609 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分32右2左1  | 200 | 54.88 | 70.24  | 70.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 3610 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分36#变台   | 100 | 51.56 | 38.44  | 38.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 3611 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分46#变台   | 200 | 58.33 | 63.34  | 63.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 3612 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分52#变台   | 50  | 55.72 | 17.14  | 17.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 3613 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分71#变台   | 400 | 62.98 | 108.08 | 108.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 3614 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干50#变台  | 200 | 65.80 | 48.40  | 48.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 3615 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西山分4#变台变压  | 50  | 69.23 | 10.39  | 10.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 3616 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干57#右3# | 200 | 53.12 | 73.76  | 73.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 3617 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支2#变台变压  | 50  | 60.70 | 14.65  | 14.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 3618 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支4左6#变台  | 100 | 67.12 | 22.88  | 22.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 3619 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支10#变台   | 100 | 66.97 | 23.03  | 23.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 3620 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支23#变台   | 50  | 46.05 | 21.98  | 21.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 3621 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支26右3#变台 | 100 | 69.06 | 20.94  | 20.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 3622 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支34#变台   | 200 | 58.39 | 63.22  | 63.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |

|      |          |           |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3623 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支5#右5#变台 | 80  | 53.03 | 29.58 | 29.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 3624 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支7#变台变压  | 100 | 65.18 | 24.82 | 24.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 3625 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支24#变台   | 50  | 59.08 | 15.46 | 15.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 3626 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 东连分25#变台   | 100 | 58.44 | 31.56 | 31.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 3627 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 刘东分9#变台变压  | 80  | 53.01 | 29.59 | 29.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 3628 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干88#变台  | 50  | 50.50 | 19.75 | 19.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 3629 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干78#变台  | 100 | 65.17 | 24.83 | 24.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 3630 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 王屯分9#变台变压  | 200 | 54.27 | 71.46 | 71.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 3631 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲店分7#变压器   | 100 | 56.21 | 33.79 | 33.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 3632 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲店分19#变台   | 200 | 58.02 | 63.96 | 63.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 3633 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 肉食分2右1#变台  | 200 | 65.92 | 48.16 | 48.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 3634 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 王屯棚支10#变台  | 50  | 61.27 | 14.37 | 14.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 3635 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲屯分2#变台变压  | 100 | 60.97 | 29.03 | 29.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 3636 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底分5#变台变  | 100 | 66.12 | 23.88 | 23.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 3637 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底分8#变台变  | 100 | 52.59 | 37.41 | 37.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 3638 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线和尚分6   | 100 | 48.53 | 41.47 | 41.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 3639 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底棚支10#变  | 100 | 61.99 | 28.01 | 28.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 3640 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底棚支17#变  | 100 | 50.10 | 39.90 | 39.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 3641 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯东支11#变  | 200 | 56.71 | 66.58 | 66.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 3642 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯分19加1左  | 200 | 61.93 | 56.14 | 56.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |

|      |          |           |      |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3643 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底支13#变台   | 50  | 52.16 | 18.92 | 18.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 3644 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚分28右2#变台  | 100 | 63.75 | 26.25 | 26.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 3645 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线和和尚分35  | 100 | 51.99 | 38.01 | 38.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 3646 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯36#变台    | 50  | 55.86 | 17.07 | 17.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 3647 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干120#变台  | 50  | 55.40 | 17.30 | 17.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 3648 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分3#右7#变台  | 100 | 69.26 | 20.74 | 20.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 3649 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分5#左2#变台  | 200 | 51.99 | 76.02 | 76.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 3650 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分7#右1#变台  | 100 | 62.35 | 27.65 | 27.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 3651 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分25#变台    | 50  | 63.05 | 13.48 | 13.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 3652 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线104四平   | 200 | 67.43 | 45.14 | 45.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 3653 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 周屯北分1#变台变   | 100 | 59.19 | 30.81 | 30.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 3654 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 周屯分1        | 100 | 60.38 | 29.62 | 29.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 3655 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干144#右6# | 100 | 49.73 | 40.27 | 40.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 3656 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 曹屯分2#变台变压   | 100 | 65.24 | 24.76 | 24.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 3657 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 曹屯分6        | 100 | 54.87 | 35.13 | 35.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 3658 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干254#变台  | 200 | 65.37 | 49.26 | 49.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 3659 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线四平南干    | 100 | 67.71 | 22.29 | 22.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 3660 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平   | 50  | 57.93 | 16.04 | 16.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 3661 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平   | 50  | 58.00 | 16.00 | 16.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 3662 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103张店   | 100 | 54.46 | 35.54 | 35.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |

|      |          |           |      |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3663 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干62右1#柱  | 100 | 46.43 | 43.57 | 43.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 3664 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 50  | 69.57 | 10.22 | 10.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 3665 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 80  | 54.31 | 28.55 | 28.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 3666 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 100 | 51.09 | 38.91 | 38.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 3667 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 长发分25#左3左   | 200 | 48.21 | 83.58 | 83.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 3668 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 长发分25左3左10# | 100 | 65.47 | 24.53 | 24.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 3669 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 50  | 46.59 | 21.71 | 21.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 3670 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 100 | 65.85 | 24.15 | 24.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 3671 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 30  | 50.98 | 11.71 | 11.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 3672 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 100 | 47.88 | 42.12 | 42.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 3673 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103于屯   | 100 | 63.96 | 26.04 | 26.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 3674 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103于屯   | 50  | 55.11 | 17.45 | 17.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 3675 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 20  | 64.38 | 5.12  | 5.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 3676 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 200 | 69.93 | 40.14 | 40.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 3677 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发   | 100 | 55.03 | 34.97 | 34.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 3678 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平   | 160 | 60.55 | 47.12 | 47.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 3679 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上   | 100 | 45.41 | 44.59 | 44.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 3680 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上   | 50  | 48.23 | 20.89 | 20.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 3681 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上   | 50  | 63.88 | 13.06 | 13.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 3682 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上   | 100 | 55.63 | 34.37 | 34.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |



|      |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3683 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 400 | 53.97 | 144.12 | 144.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 3684 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨屯 | 50  | 55.73 | 17.14  | 17.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 3685 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨屯 | 100 | 48.59 | 41.41  | 41.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 3686 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 50  | 57.07 | 16.47  | 16.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 3687 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 160 | 59.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 3688 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 50  | 48.56 | 20.72  | 20.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 3689 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 80  | 46.01 | 35.19  | 35.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 3690 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103苇沟 | 200 | 46.03 | 87.94  | 87.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 3691 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103苇沟 | 50  | 46.20 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 3692 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 50  | 60.75 | 14.63  | 14.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 3693 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 80  | 45.57 | 35.54  | 35.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 3694 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线孙吉沟分  | 100 | 51.17 | 38.83  | 38.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 3695 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 孙吉沟分3左2右1 | 200 | 58.55 | 62.90  | 62.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 3696 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103研究 | 200 | 69.70 | 40.60  | 40.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 3697 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103王屯 | 80  | 61.60 | 22.72  | 22.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 3698 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103王屯 | 200 | 54.42 | 71.16  | 71.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 3699 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 100 | 58.85 | 31.15  | 31.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 3700 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平 | 50  | 60.66 | 14.67  | 14.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 3701 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103前进 | 50  | 60.67 | 14.67  | 14.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 3702 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线前进分   | 100 | 64.28 | 25.72  | 25.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3703 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 50  | 49.46 | 20.27  | 20.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 3704 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103赵南  | 50  | 56.42 | 16.79  | 16.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 3705 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 100 | 46.07 | 43.93  | 43.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 3706 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线177右1# | 200 | 69.57 | 40.86  | 40.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 3707 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 50  | 64.29 | 12.86  | 12.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 3708 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 50  | 68.54 | 10.73  | 10.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 3709 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 200 | 54.33 | 71.34  | 71.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 3710 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙西支1#  | 100 | 69.05 | 20.95  | 20.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 3711 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 50  | 63.65 | 13.18  | 13.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 3712 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙西支    | 100 | 53.17 | 36.83  | 36.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 3713 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙店分25  | 100 | 65.60 | 24.40  | 24.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 3714 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平村棚变台     | 50  | 46.72 | 21.64  | 21.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 3715 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 100 | 48.33 | 41.67  | 41.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 3716 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店  | 50  | 52.28 | 18.86  | 18.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 3717 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 50  | 62.71 | 13.65  | 13.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 3718 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 56.38 | 67.24  | 67.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 3719 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103罐头  | 100 | 45.56 | 44.44  | 44.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 3720 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 56.27 | 67.46  | 67.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 3721 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 47.78 | 84.44  | 84.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 3722 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103厢房  | 400 | 56.45 | 134.20 | 134.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |

|      |          |           |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3723 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 50  | 65.41 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 3724 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 80  | 60.39 | 23.69 | 23.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 3725 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 100 | 51.97 | 38.03 | 38.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 3726 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南  | 50  | 55.61 | 17.20 | 17.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 3727 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南  | 30  | 57.50 | 9.75  | 9.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 3728 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南  | 50  | 45.28 | 22.36 | 22.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 3729 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南  | 200 | 69.97 | 40.06 | 40.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 3730 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干219左4# | 100 | 60.60 | 29.40 | 29.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 3731 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线大棚基地   | 100 | 59.36 | 30.64 | 30.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 3732 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线大棚基地   | 200 | 57.33 | 65.34 | 65.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 3733 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 100 | 45.09 | 44.91 | 44.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 3734 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 同西分13#变台   | 100 | 51.03 | 38.97 | 38.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 3735 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线229加1左 | 200 | 49.33 | 81.34 | 81.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 3736 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平干232左2右  | 200 | 61.63 | 56.74 | 56.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 3737 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干230左5右 | 100 | 64.80 | 25.20 | 25.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 3738 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干230左6  | 200 | 45.17 | 89.66 | 89.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 3739 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 65.58 | 48.84 | 48.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 3740 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分5#右1#变台 | 200 | 53.71 | 72.58 | 72.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 3741 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟  | 100 | 47.22 | 42.78 | 42.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 3742 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟  | 100 | 53.91 | 36.09 | 36.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |

|      |          |           |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3743 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟  | 100 | 57.18 | 32.82 | 32.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 3744 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分21左4右1# | 100 | 67.15 | 22.85 | 22.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 3745 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分21左4右7  | 200 | 63.91 | 52.18 | 52.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 3746 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟  | 50  | 58.60 | 15.70 | 15.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 3747 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟  | 100 | 48.65 | 41.35 | 41.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 3748 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103孙东  | 100 | 55.43 | 34.57 | 34.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 3749 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分30#     | 200 | 50.09 | 79.82 | 79.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 3750 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干241#左5 | 100 | 52.87 | 37.13 | 37.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 3751 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103东房  | 50  | 54.90 | 17.55 | 17.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 3752 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 泉水分2#右1    | 200 | 48.22 | 83.56 | 83.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 3753 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103泉水  | 50  | 53.96 | 18.02 | 18.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 3754 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103泉水  | 50  | 57.16 | 16.42 | 16.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 3755 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 69.03 | 41.94 | 41.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 3756 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 80  | 61.19 | 23.05 | 23.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 3757 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 100 | 66.50 | 23.50 | 23.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 3758 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线268左1# | 100 | 47.55 | 42.45 | 42.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 3759 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线274加1左 | 200 | 54.02 | 71.96 | 71.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 3760 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线孙屯棚分   | 100 | 50.17 | 39.83 | 39.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 3761 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 48.75 | 82.50 | 82.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 3762 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 50  | 58.21 | 15.90 | 15.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3763 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 400 | 61.54 | 113.84 | 113.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 3764 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平  | 200 | 53.26 | 73.48  | 73.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 3765 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干203#变台  | 50  | 68.81 | 10.60  | 10.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 3766 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 移动分6#变压器   | 100 | 68.06 | 21.94  | 21.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 3767 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 移动分17右1#变台 | 100 | 60.76 | 29.24  | 29.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 3768 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干228#右1# | 50  | 57.46 | 16.27  | 16.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 3769 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干240#左2# | 50  | 60.05 | 14.98  | 14.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 3770 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干248#左2# | 30  | 61.35 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 3771 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干248#左6# | 50  | 51.07 | 19.47  | 19.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 3772 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干276#右2  | 100 | 49.74 | 40.26  | 40.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 3773 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 军工线  | 军工干103#左2# | 50  | 46.84 | 21.58  | 21.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 3774 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 沙河分8#变台变压  | 50  | 50.19 | 19.91  | 19.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 3775 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 沙河分16#变台   | 30  | 45.95 | 13.22  | 13.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 3776 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 粮库支9左4#变台  | 30  | 65.30 | 7.41   | 7.41   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 3777 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 粮库支10#变台   | 80  | 66.22 | 19.02  | 19.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 3778 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 粮库支13右6#变台 | 30  | 52.66 | 11.20  | 11.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 3779 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 刘屯支3右1#变台  | 20  | 58.07 | 6.39   | 6.39   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 3780 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 刘屯支14左5#变台 | 50  | 68.08 | 10.96  | 10.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 3781 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 刘屯支18#变台   | 50  | 65.62 | 12.19  | 12.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 3782 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线  | 刘屯支23#变台   | 200 | 63.73 | 52.54  | 52.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3783 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 西山支4#变台变压  | 50  | 59.11 | 15.45 | 15.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 3784 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 西山支10#变台   | 100 | 49.76 | 40.24 | 40.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 3785 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 沙河分35#变台   | 50  | 53.83 | 18.09 | 18.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 3786 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线军工干6左   | 200 | 59.05 | 61.90 | 61.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 3787 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干8左2#变台  | 200 | 62.43 | 55.14 | 55.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 3788 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分2#变台变压  | 200 | 49.34 | 81.32 | 81.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 3789 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分8左2#变台  | 160 | 62.03 | 44.75 | 44.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 3790 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分17左4#变台 | 100 | 46.12 | 43.88 | 43.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 3791 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分23左6柱上  | 200 | 62.34 | 55.32 | 55.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 3792 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支5左3#变台  | 100 | 52.16 | 37.84 | 37.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 3793 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支12#变台   | 100 | 63.74 | 26.26 | 26.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 3794 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支24#变台   | 50  | 57.31 | 16.35 | 16.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 3795 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分37右5#变台 | 100 | 57.40 | 32.60 | 32.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 3796 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分40#变台   | 50  | 62.71 | 13.65 | 13.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 3797 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分46左8#变台 | 100 | 56.81 | 33.19 | 33.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 3798 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分47#变台   | 30  | 58.18 | 9.55  | 9.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 3799 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分58#左4#  | 100 | 59.83 | 30.17 | 30.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 3800 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 电信支11#左1#  | 100 | 48.52 | 41.48 | 41.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 3801 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分67左4#变台 | 50  | 53.72 | 18.14 | 18.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 3802 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 同益线永茂分70左  | 50  | 53.96 | 18.02 | 18.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3803 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 同益线永茂分79右  | 100 | 52.72 | 37.28 | 37.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 3804 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支13#变台   | 50  | 52.69 | 18.66 | 18.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 3805 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支15右7#变台 | 100 | 55.42 | 34.58 | 34.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 3806 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支23#变台   | 50  | 58.28 | 15.86 | 15.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 3807 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支33#变台   | 30  | 60.11 | 8.97  | 8.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 3808 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 北沟支2右6#变台  | 50  | 49.97 | 20.02 | 20.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 3809 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 北沟支10#变台   | 20  | 46.38 | 8.72  | 8.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 3810 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分90#变台   | 50  | 54.72 | 17.64 | 17.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 3811 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干23右1#柱上 | 100 | 68.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 3812 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分4#变台变压  | 80  | 67.67 | 17.86 | 17.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 3813 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线军工干21#  | 200 | 45.31 | 89.38 | 89.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 3814 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分10#变台   | 50  | 50.58 | 19.71 | 19.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 3815 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分15右2间1右 | 80  | 50.10 | 31.92 | 31.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 3816 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分15左4#变台 | 50  | 49.37 | 20.32 | 20.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 3817 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分19#变台   | 80  | 64.97 | 20.02 | 20.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 3818 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干37#变台   | 100 | 51.44 | 38.56 | 38.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 3819 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线陶屯分9右   | 200 | 47.95 | 84.10 | 84.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 3820 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线陶屯分9右   | 100 | 48.30 | 41.70 | 41.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 3821 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 陶屯分15#变台   | 100 | 66.54 | 23.46 | 23.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 3822 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干44#变台   | 50  | 45.24 | 22.38 | 22.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 3823 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干45左7#变台 | 30  | 65.99 | 7.20  | 7.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 3824 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干45左11#变 | 50  | 61.00 | 14.50 | 14.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 3825 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干61#变台   | 100 | 67.67 | 22.33 | 22.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 3826 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干64右2#变台 | 100 | 53.56 | 36.44 | 36.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 3827 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头分11#变台   | 100 | 54.37 | 35.63 | 35.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 3828 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分24#右8# | 200 | 66.67 | 46.66 | 46.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 3829 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分东山支7#  | 200 | 55.21 | 69.58 | 69.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 3830 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分25#变台  | 80  | 47.97 | 33.62 | 33.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 3831 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头分11#变台   | 50  | 61.07 | 14.47 | 14.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 3832 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分34右10# | 100 | 66.93 | 23.07 | 23.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 3833 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干84#变台   | 50  | 67.75 | 11.13 | 11.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 3834 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分5左3#变台  | 50  | 69.07 | 10.47 | 10.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 3835 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分20右7#变台 | 100 | 47.36 | 42.64 | 42.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 3836 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分21左7#变台 | 50  | 56.85 | 16.58 | 16.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 3837 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分电信支11#  | 80  | 46.22 | 35.02 | 35.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 3838 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分移动支12#  | 50  | 47.56 | 21.22 | 21.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 3839 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分30#变台   | 200 | 52.26 | 75.48 | 75.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 3840 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分41左3#变台 | 200 | 51.34 | 77.32 | 77.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 3841 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分43#左6#  | 30  | 45.74 | 13.28 | 13.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 3842 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分61左11#变 | 30  | 46.83 | 12.95 | 12.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |



|      |          |           |       |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3843 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分63#变台   | 50   | 59.96 | 15.02  | 15.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 3844 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 军工干97#变台   | 100  | 69.49 | 20.51  | 20.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 3845 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 庙上分18#变台   | 80   | 53.69 | 29.05  | 29.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 3846 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 庙上分32#变台   | 80   | 58.84 | 24.93  | 24.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 3847 | 普兰店区供电公司 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 军工干117#变台  | 200  | 55.41 | 69.18  | 69.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 3848 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北市区线5#箱式配  | 630  | 65.62 | 153.59 | 153.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 3849 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#配电站2# | 800  | 45.56 | 355.52 | 355.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 3850 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 孛兰支3#箱式变1# | 630  | 67.18 | 143.77 | 143.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 3851 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾12#配电   | 630  | 50.34 | 249.86 | 249.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 3852 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站2# | 630  | 65.02 | 157.37 | 157.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 3853 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站1# | 630  | 69.93 | 126.44 | 126.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 3854 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城4#配电站1# | 800  | 69.09 | 167.28 | 167.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 3855 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城4#配电站  | 800  | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 3856 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 孛兰支6#配电站2# | 400  | 61.02 | 115.92 | 115.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 3857 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾18#配电   | 800  | 63.12 | 215.04 | 215.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 3858 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾1#配电站2# | 800  | 60.32 | 237.44 | 237.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 3859 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分6#配电站变  | 1000 | 46.65 | 433.50 | 433.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 3860 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场2#配电站  | 800  | 66.72 | 186.24 | 186.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 3861 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电  | 630  | 66.08 | 150.70 | 150.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 3862 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 文翰花园配电站1#  | 500  | 56.65 | 166.75 | 166.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |

|      |          |           |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3863 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#<br>配电站1# | 630 | 63.01 | 170.04 | 170.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 3864 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 味食分8#<br>配电站1  | 315 | 69.30 | 65.21  | 65.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 3865 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南荒分1#<br>箱式配电  | 800 | 54.28 | 285.76 | 285.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 3866 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线<br>1#箱式配  | 630 | 47.68 | 266.62 | 266.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 3867 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印<br>象1#配电  | 630 | 46.71 | 272.73 | 272.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 3868 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景<br>1#配电站  | 630 | 53.64 | 229.07 | 229.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 3869 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 汽油机分<br>2#配电站  | 630 | 49.15 | 257.36 | 257.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 3870 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城7#<br>配电站   | 630 | 48.28 | 262.84 | 262.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 3871 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景<br>3#配电站  | 630 | 59.80 | 190.26 | 190.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 3872 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小<br>区1#配电  | 800 | 55.87 | 273.04 | 273.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 3873 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分6#<br>配电站2# | 630 | 52.96 | 233.35 | 233.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 3874 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线6#<br>配电站配  | 500 | 48.71 | 206.45 | 206.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 3875 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里<br>2#配电站  | 800 | 69.84 | 161.28 | 161.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 3876 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾<br>11#配电   | 630 | 50.32 | 249.98 | 249.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 3877 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城9#<br>配电站   | 800 | 47.28 | 341.76 | 341.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 3878 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分1#<br>箱变1#变 | 630 | 49.65 | 254.21 | 254.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 3879 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 祥和居配<br>电站2#变  | 400 | 58.82 | 124.72 | 124.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 3880 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#<br>配电站1# | 500 | 53.98 | 180.10 | 180.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 3881 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场<br>5#配电站  | 800 | 60.67 | 234.64 | 234.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 3882 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾<br>19#配电   | 630 | 54.57 | 223.21 | 223.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3883 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站  | 630 | 60.25 | 187.43 | 187.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 3884 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干2#箱变2#变 | 630 | 65.26 | 155.86 | 155.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 3885 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站  | 800 | 59.14 | 246.88 | 246.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 3886 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电站 | 800 | 54.96 | 280.32 | 280.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 3887 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 机床分1#箱式变变  | 315 | 53.85 | 113.87 | 113.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 3888 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾12#配电站  | 630 | 59.95 | 189.32 | 189.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 3889 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾8#配电站2# | 630 | 68.78 | 133.69 | 133.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 3890 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站  | 800 | 63.14 | 214.88 | 214.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 3891 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 荣信1#配电站102 | 630 | 51.27 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 3892 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分3#配电站1# | 500 | 55.21 | 173.95 | 173.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 3893 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线2#配电站1# | 630 | 69.39 | 129.84 | 129.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 3894 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线4#箱变变  | 630 | 56.77 | 209.35 | 209.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 3895 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站  | 630 | 58.33 | 199.52 | 199.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 3896 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#配电站1# | 800 | 50.80 | 313.60 | 313.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 3897 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分1#配电站1# | 630 | 47.42 | 268.25 | 268.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 3898 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾20#配电站  | 800 | 69.11 | 167.12 | 167.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 3899 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站  | 800 | 50.25 | 318.00 | 318.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 3900 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 琥珀城2#配电站2# | 800 | 46.07 | 351.44 | 351.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 3901 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城11#配电站  | 800 | 57.86 | 257.12 | 257.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 3902 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站1# | 630 | 57.14 | 207.02 | 207.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3903 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电  | 800 | 52.34 | 301.28 | 301.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 3904 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站   | 630 | 61.20 | 181.44 | 181.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 3905 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#配电站3# | 800 | 68.16 | 174.72 | 174.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 3906 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站  | 800 | 60.43 | 236.56 | 236.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 3907 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里1#配电站  | 800 | 65.35 | 197.20 | 197.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 3908 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站2# | 630 | 56.06 | 213.82 | 213.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 3909 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分8#配电站2# | 315 | 55.24 | 109.49 | 109.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 3910 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南沿海线1#箱变变  | 630 | 56.11 | 213.51 | 213.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 3911 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城5#配电站1# | 630 | 47.91 | 265.17 | 265.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 3912 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾11#配电   | 630 | 57.65 | 203.81 | 203.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 3913 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里2#配电站  | 800 | 54.40 | 284.80 | 284.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 3914 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站  | 800 | 56.52 | 267.84 | 267.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 3915 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#配电站2# | 800 | 58.88 | 248.96 | 248.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 3916 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 水利分2#箱变变压  | 500 | 55.84 | 170.80 | 170.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 3917 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号2#配电站  | 630 | 45.92 | 277.70 | 277.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 3918 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分8#配电站1# | 500 | 56.71 | 166.45 | 166.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 3919 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分5#配电站1# | 630 | 57.20 | 206.64 | 206.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 3920 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#配电站3# | 630 | 67.96 | 138.85 | 138.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 3921 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区3#配电站2# | 500 | 46.40 | 218.00 | 218.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 3922 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 九七甲线  | 海湾新家园1#配电  | 630 | 48.73 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3923 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房3#配电站1# | 630 | 56.30 | 212.31 | 212.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 3924 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾4#配电站2# | 500 | 63.21 | 133.95 | 133.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 3925 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 汽油机分2#配电站  | 315 | 54.49 | 111.86 | 111.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 3926 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站2# | 630 | 63.05 | 169.79 | 169.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 3927 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾20#配电   | 800 | 45.65 | 354.80 | 354.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 3928 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳名郡1#配电站  | 800 | 63.60 | 211.20 | 211.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 3929 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南沿海线2#配电站  | 630 | 62.40 | 173.88 | 173.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 3930 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭  | 800 | 60.18 | 238.56 | 238.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 3931 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区2#配电  | 800 | 58.25 | 254.00 | 254.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 3932 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城1#配电站3# | 800 | 58.33 | 253.36 | 253.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 3933 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 平安里1#配电站1# | 630 | 48.29 | 262.77 | 262.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 3934 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 街心花园配电站2#  | 500 | 65.19 | 124.05 | 124.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 3935 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站1# | 630 | 65.05 | 157.19 | 157.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 3936 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园1#配电站2# | 630 | 61.75 | 177.98 | 177.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 3937 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站2# | 800 | 53.65 | 290.80 | 290.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 3938 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站2# | 630 | 61.68 | 178.42 | 178.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 3939 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城3#配电站1# | 630 | 45.50 | 280.35 | 280.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 3940 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 海湾新城3期B区变  | 800 | 54.25 | 286.00 | 286.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 3941 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 水利分1#箱变变压  | 315 | 57.07 | 103.73 | 103.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 3942 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站  | 800 | 51.42 | 308.64 | 308.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |

|      |          |           |       |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3943 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站  | 800  | 52.20 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 3944 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场10#配电站 | 800  | 50.91 | 312.72 | 312.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 3945 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站  | 630  | 63.03 | 169.91 | 169.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 3946 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站3# | 800  | 46.88 | 344.96 | 344.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 3947 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线2#箱式配电站 | 315  | 47.27 | 134.60 | 134.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 3948 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾9#配电站1# | 800  | 53.30 | 293.60 | 293.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 3949 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园5#配电站  | 630  | 66.73 | 146.60 | 146.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 3950 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线2#箱变   | 630  | 59.68 | 191.02 | 191.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 3951 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城1#配电站2# | 800  | 47.49 | 340.08 | 340.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 3952 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 太工干1#配电站1# | 400  | 65.76 | 96.96  | 96.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 3953 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线1#配电站2# | 630  | 46.17 | 276.13 | 276.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 3954 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站  | 800  | 54.91 | 280.72 | 280.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 3955 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 亭兰支12#配电站  | 400  | 52.94 | 148.24 | 148.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 3956 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 南山别墅变电亭2#  | 400  | 58.96 | 124.16 | 124.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 3957 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 沙厂干1#箱式配电站 | 315  | 62.12 | 87.82  | 87.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 3958 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场4#配电站  | 630  | 68.47 | 135.64 | 135.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 3959 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城3#配电站   | 630  | 48.54 | 261.20 | 261.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 3960 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站   | 630  | 66.20 | 149.94 | 149.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 3961 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分2#箱变    | 630  | 54.04 | 226.55 | 226.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 3962 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线3#箱变   | 1000 | 55.37 | 346.30 | 346.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3963 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站  | 800 | 51.19 | 310.48 | 310.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 3964 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城3#配电站  | 800 | 49.90 | 320.80 | 320.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 3965 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城4#配电站  | 800 | 60.83 | 233.36 | 233.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 3966 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分9#配电站2# | 630 | 57.36 | 205.63 | 205.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 3967 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线1#箱变变  | 630 | 49.65 | 254.21 | 254.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 3968 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站  | 630 | 66.78 | 146.29 | 146.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 3969 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑1号配电站   | 630 | 49.43 | 255.59 | 255.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 3970 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场4#配电站  | 630 | 66.21 | 149.88 | 149.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 3971 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站1# | 630 | 52.74 | 234.74 | 234.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 3972 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园1#配电站  | 630 | 58.12 | 200.84 | 200.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 3973 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南荒分2#配电站1# | 630 | 69.61 | 128.46 | 128.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 3974 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场6#配电站  | 800 | 52.59 | 299.28 | 299.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 3975 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站  | 800 | 56.07 | 271.44 | 271.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 3976 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站   | 630 | 61.37 | 180.37 | 180.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 3977 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 孛兰支6#配电站1# | 630 | 57.77 | 203.05 | 203.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 3978 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站3# | 630 | 57.72 | 203.36 | 203.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 3979 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑2号配电站   | 630 | 49.20 | 257.04 | 257.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 3980 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场2#配电站  | 800 | 50.97 | 312.24 | 312.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 3981 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园1#配电站1# | 80  | 51.90 | 30.48  | 30.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 3982 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 御翠园1#配电站1# | 630 | 68.90 | 132.93 | 132.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 3983 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾10#配电   | 800 | 47.35 | 341.20 | 341.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 3984 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城5#配电站3# | 630 | 64.59 | 160.08 | 160.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 3985 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 幸福E家配电站1#  | 400 | 63.09 | 107.64 | 107.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 3986 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#配电站2# | 500 | 59.03 | 154.85 | 154.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 3987 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站  | 630 | 65.03 | 157.31 | 157.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 3988 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 中央尚城1#配电站  | 630 | 50.10 | 251.37 | 251.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 3989 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区1#配电  | 800 | 59.88 | 240.96 | 240.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 3990 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线6#箱变变  | 315 | 60.40 | 93.24  | 93.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 3991 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站2# | 630 | 49.37 | 255.97 | 255.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 3992 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站  | 630 | 47.43 | 268.19 | 268.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 3993 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站  | 800 | 55.78 | 273.76 | 273.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 3994 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城10#配电   | 800 | 47.57 | 339.44 | 339.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 3995 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾3#配电站1# | 800 | 57.67 | 258.64 | 258.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 3996 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑1号配电站   | 630 | 61.55 | 179.24 | 179.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 3997 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站  | 630 | 68.92 | 132.80 | 132.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 3998 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里4#配电站  | 800 | 64.43 | 204.56 | 204.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 3999 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站   | 630 | 53.44 | 230.33 | 230.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 4000 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站  | 800 | 53.39 | 292.88 | 292.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 4001 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 中央尚城1#配电站  | 800 | 58.26 | 253.92 | 253.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 4002 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支2#箱式变1# | 315 | 54.31 | 112.42 | 112.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |



|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4003 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 水果分2#箱式配电  | 630 | 57.56 | 204.37 | 204.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 4004 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站  | 800 | 57.04 | 263.68 | 263.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 4005 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#配电站3# | 800 | 59.20 | 246.40 | 246.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 4006 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 富贵南山1#变电亭  | 630 | 68.03 | 138.41 | 138.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 4007 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾8#配电站1# | 630 | 46.03 | 277.01 | 277.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 4008 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园2#配电站  | 800 | 46.87 | 345.04 | 345.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 4009 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里1#配电站  | 800 | 67.32 | 181.44 | 181.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 4010 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站  | 630 | 63.19 | 168.90 | 168.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 4011 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳名郡1#配电站  | 800 | 51.76 | 305.92 | 305.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 4012 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园2#配电站  | 630 | 58.46 | 198.70 | 198.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 4013 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾9#配电站2# | 800 | 58.17 | 254.64 | 254.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 4014 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站3# | 630 | 57.12 | 207.14 | 207.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 4015 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#配电站2# | 630 | 49.02 | 258.17 | 258.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 4016 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干3#配电站变  | 630 | 53.87 | 227.62 | 227.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 4017 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城7#配电站   | 630 | 64.13 | 162.98 | 162.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 4018 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 轴承分1#箱式配电  | 400 | 62.28 | 110.88 | 110.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 4019 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站  | 800 | 63.20 | 214.40 | 214.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 4020 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场5#配电站  | 800 | 53.42 | 292.64 | 292.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 4021 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 如意人家2#配电站  | 630 | 48.64 | 260.57 | 260.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 4022 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号2#配电站  | 630 | 48.03 | 264.41 | 264.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |

|      |          |           |      |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4023 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线 | 海港城5#配电站2# | 630  | 51.25 | 244.13 | 244.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 4024 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 站前分7#箱式配电  | 200  | 45.20 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 4025 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线 | 水晶湾小区2#配电  | 800  | 52.02 | 303.84 | 303.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 4026 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线 | 海港城7#配电站   | 630  | 63.17 | 169.03 | 169.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 4027 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线  | 中央尚城1#配电站  | 630  | 64.38 | 161.41 | 161.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 4028 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 北市区1#箱式配电  | 630  | 48.31 | 262.65 | 262.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 4029 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线 | 御景湾4#配电站1# | 500  | 46.61 | 216.95 | 216.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 4030 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线 | 万成海景1#配电站  | 630  | 62.17 | 175.33 | 175.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 4031 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线 | 御景湾12#配电   | 630  | 58.31 | 199.65 | 199.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 4032 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线 | 教育分10#箱变   | 1000 | 46.99 | 430.10 | 430.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 4033 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 北市区2#箱式配电  | 630  | 66.46 | 148.30 | 148.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 4034 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线 | 海湾新城3期B区变  | 800  | 67.42 | 180.64 | 180.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 4035 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线  | 幸福E家配电站2#  | 400  | 63.62 | 105.52 | 105.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 4036 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支13#配电   | 500  | 49.24 | 203.80 | 203.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 4037 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 盛麟苑2号配电站   | 630  | 60.04 | 188.75 | 188.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 4038 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线 | 公元九里4#配电站  | 800  | 63.30 | 213.60 | 213.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 4039 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线 | 天都城3#配电站2# | 630  | 45.69 | 279.15 | 279.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 4040 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线 | 天都城1#配电站2# | 630  | 61.54 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 4041 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线 | 外滩九号2#配电站  | 630  | 60.76 | 184.21 | 184.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 4042 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线 | 鼎盛家园4#配电站  | 630  | 57.49 | 204.81 | 204.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4043 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城9#配电站   | 800 | 52.53 | 299.76 | 299.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 4044 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾3#配电站2# | 800 | 56.66 | 266.72 | 266.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 4045 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线2#箱变1# | 630 | 66.35 | 149.00 | 149.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 4046 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电  | 630 | 49.83 | 253.07 | 253.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 4047 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站3# | 800 | 56.20 | 270.40 | 270.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 4048 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场6#配电站  | 800 | 52.77 | 297.84 | 297.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 4049 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象1#配电  | 630 | 57.88 | 202.36 | 202.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 4050 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 市民服务中心箱变   | 630 | 48.37 | 262.27 | 262.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 4051 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分5#配电站1# | 315 | 68.73 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 4052 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分4#配电站1# | 630 | 66.78 | 146.29 | 146.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 4053 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川城配电站3#变  | 630 | 53.15 | 232.16 | 232.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 4054 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线1#配电站1# | 630 | 57.81 | 202.80 | 202.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 4055 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站1# | 630 | 68.57 | 135.01 | 135.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 4056 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分1#箱式配电  | 630 | 65.53 | 154.16 | 154.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 4057 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站3# | 630 | 60.60 | 185.22 | 185.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 4058 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干2#箱变1#变 | 800 | 62.09 | 223.28 | 223.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 4059 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾19#配电   | 630 | 46.67 | 272.98 | 272.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 4060 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分5#箱变2#变 | 630 | 62.64 | 172.37 | 172.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 4061 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 御翠园1#配电站2# | 630 | 63.15 | 169.16 | 169.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 4062 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里4#配电站  | 800 | 68.78 | 169.76 | 169.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |

|      |          |           |       |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4063 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 如意人家1#配电站  | 630  | 47.92 | 265.10 | 265.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 4064 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线4#箱式配电  | 315  | 58.64 | 98.78  | 98.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 4065 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城3#配电站3# | 630  | 60.74 | 184.34 | 184.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 4066 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾10#配电   | 800  | 68.36 | 173.12 | 173.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 4067 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭  | 800  | 61.06 | 231.52 | 231.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 4068 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站  | 630  | 64.88 | 158.26 | 158.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 4069 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站3# | 630  | 57.67 | 203.68 | 203.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 4070 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 太工干1#配电站2# | 1000 | 68.77 | 212.30 | 212.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 4071 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分3#箱变1#变 | 800  | 65.72 | 194.24 | 194.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 4072 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分9#配电站1# | 630  | 66.54 | 147.80 | 147.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 4073 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾1#配电站1# | 800  | 61.20 | 230.40 | 230.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 4074 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城3#配电站  | 800  | 66.70 | 186.40 | 186.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 4075 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 万成海景2#配电站  | 630  | 66.20 | 149.94 | 149.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 4076 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场10#配电  | 800  | 51.81 | 305.52 | 305.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 4077 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站  | 630  | 51.48 | 242.68 | 242.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 4078 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站  | 800  | 47.01 | 343.92 | 343.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 4079 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站   | 630  | 65.09 | 156.93 | 156.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 4080 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西线1#箱变变压  | 630  | 53.25 | 231.53 | 231.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 4081 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 泰安鑫居小区配电   | 630  | 51.27 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 4082 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南乙线  | 味食分7#配电站1# | 630  | 45.40 | 280.98 | 280.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |

|      |          |           |       |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4083 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川大厦配电站1#  | 630  | 45.79 | 278.52 | 278.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 4084 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场7#配电站  | 630  | 61.93 | 176.84 | 176.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 4085 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 李兰支11#配电   | 630  | 50.01 | 251.94 | 251.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 4086 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川城配电站1#变  | 630  | 59.42 | 192.65 | 192.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 4087 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区1#配电  | 800  | 68.60 | 171.20 | 171.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 4088 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分10#配电   | 630  | 50.79 | 247.02 | 247.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 4089 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城1#配电站3# | 630  | 63.77 | 165.25 | 165.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 4090 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里2#配电站  | 800  | 57.75 | 258.00 | 258.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 4091 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 枫丹丽舍小区配电   | 630  | 50.38 | 249.61 | 249.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 4092 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分9#箱变1#变 | 1000 | 64.37 | 256.30 | 256.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 4093 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电  | 800  | 66.77 | 185.84 | 185.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 4094 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾19#配电   | 630  | 52.97 | 233.29 | 233.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 4095 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分2#箱变1#变 | 400  | 50.49 | 158.04 | 158.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 4096 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭  | 800  | 55.74 | 274.08 | 274.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 4097 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区线4#箱变1# | 315  | 51.21 | 122.19 | 122.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 4098 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 供电公司箱变103  | 400  | 60.21 | 119.16 | 119.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 4099 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 九七甲线  | 海湾新家园1#配电  | 630  | 61.80 | 177.66 | 177.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 4100 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场12#配电  | 800  | 58.35 | 253.20 | 253.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 4101 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站  | 800  | 67.34 | 181.28 | 181.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 4102 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城2#配电站   | 630  | 59.66 | 191.14 | 191.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4103 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站1# | 800 | 60.51 | 235.92 | 235.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 4104 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线1#箱式配电  | 630 | 67.61 | 141.06 | 141.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 4105 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分6#箱变1#变 | 630 | 45.47 | 280.54 | 280.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 4106 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电  | 800 | 69.49 | 164.08 | 164.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 4107 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区2#配电  | 800 | 46.21 | 350.32 | 350.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 4108 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分6#配电站1# | 630 | 68.70 | 134.19 | 134.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 4109 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城11#配电   | 800 | 52.14 | 302.88 | 302.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 4110 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 海湾新城3期B区变  | 800 | 60.46 | 236.32 | 236.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 4111 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站  | 800 | 53.95 | 288.40 | 288.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 4112 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 溪铍水岸1#箱式配  | 500 | 54.43 | 177.85 | 177.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 4113 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳小镇1#配电站  | 500 | 45.43 | 222.85 | 222.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 4114 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳小镇1#配电站  | 400 | 62.65 | 109.40 | 109.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 4115 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 水果分1#箱式配电  | 630 | 61.10 | 182.07 | 182.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 4116 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房3#配电站2# | 630 | 63.76 | 165.31 | 165.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 4117 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 祥泉园2#配电站1# | 630 | 68.32 | 136.58 | 136.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 4118 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场12#配电  | 800 | 59.44 | 244.48 | 244.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 4119 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭  | 800 | 47.69 | 338.48 | 338.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 4120 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分4#箱变1#变 | 800 | 67.10 | 183.20 | 183.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 4121 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站   | 630 | 51.11 | 245.01 | 245.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 4122 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 煤场分1#箱变变压  | 315 | 46.48 | 137.09 | 137.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |

|      |          |           |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4123 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#<br>配电站3# | 800 | 59.06 | 247.52 | 247.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 4124 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场<br>12#配电  | 800 | 45.63 | 354.96 | 354.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 4125 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾<br>20#配电   | 800 | 67.12 | 183.04 | 183.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 4126 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾<br>17#配电   | 800 | 46.91 | 344.72 | 344.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 4127 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分8#<br>箱变1#变 | 200 | 58.91 | 62.18  | 62.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 4128 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分2#<br>箱变1#变 | 315 | 61.83 | 88.74  | 88.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 4129 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园<br>1#配电站  | 630 | 48.09 | 264.03 | 264.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 4130 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分2#<br>配电站1# | 630 | 57.70 | 203.49 | 203.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 4131 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 亭兰支<br>12#配电   | 630 | 67.81 | 139.80 | 139.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 4132 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 琥珀城3#<br>配电站1# | 800 | 60.09 | 239.28 | 239.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 4133 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 煤场分2#<br>配电站变  | 630 | 47.97 | 264.79 | 264.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 4134 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印<br>象2#配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 4135 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线<br>3#配电站  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 4136 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场<br>5#配电站  | 800 | 58.51 | 251.92 | 251.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 4137 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 富贵南山<br>1#变电亭  | 630 | 65.54 | 154.10 | 154.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 4138 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线<br>5#箱变变  | 400 | 65.45 | 98.20  | 98.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 4139 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 北海家园<br>1#配电站  | 630 | 61.28 | 180.94 | 180.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 4140 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#<br>配电站1# | 800 | 64.20 | 206.40 | 206.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 4141 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城<br>10#配电   | 800 | 60.08 | 239.36 | 239.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 4142 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里<br>1#配电站  | 800 | 60.86 | 233.12 | 233.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |

|      |          |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4143 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站  | 800 | 64.11 | 207.12 | 207.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 4144 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 荣信1#配电站101 | 630 | 53.25 | 231.53 | 231.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 4145 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场7#配电站  | 630 | 63.06 | 169.72 | 169.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 4146 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站  | 800 | 47.89 | 336.88 | 336.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 4147 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾11#配电   | 630 | 59.77 | 190.45 | 190.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 4148 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站  | 630 | 69.04 | 132.05 | 132.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 4149 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 亭兰支10#配电   | 630 | 63.71 | 165.63 | 165.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 4150 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城6#配电站  | 800 | 63.92 | 208.64 | 208.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 4151 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园2#配电站  | 630 | 56.75 | 209.48 | 209.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 4152 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园2#配电站  | 630 | 68.76 | 133.81 | 133.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 4153 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 万成海景1#配电站  | 630 | 55.02 | 220.37 | 220.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 4154 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 亭兰支15#配电   | 630 | 68.94 | 132.68 | 132.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 4155 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 祥泉园1#配电站1# | 630 | 68.97 | 132.49 | 132.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 4156 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园2#配电站1# | 630 | 52.88 | 233.86 | 233.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 4157 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲2#配电站  | 630 | 55.41 | 217.92 | 217.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 4158 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲2#配电站  | 630 | 68.64 | 134.57 | 134.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 4159 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 亭兰支10#配电   | 630 | 47.92 | 265.10 | 265.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 4160 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲1#配电站  | 630 | 54.26 | 225.16 | 225.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 4161 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分11#配电   | 315 | 68.53 | 67.63  | 67.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 4162 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园1#配电站  | 630 | 62.15 | 175.46 | 175.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |



|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4163 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线  | 海湾新城7#配电站  | 800 | 59.19 | 246.48 | 246.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 4164 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支10#配电站  | 630 | 52.29 | 237.57 | 237.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 4165 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支4#箱式变1# | 400 | 51.19 | 155.24 | 155.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 4166 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线 | 锦绣园2#配电站2# | 800 | 55.03 | 279.76 | 279.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 4167 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支8#箱式配电站 | 630 | 65.68 | 153.22 | 153.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 4168 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线 | 锦绣园2#配电站1# | 800 | 59.80 | 241.60 | 241.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 4169 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线 | 锦绣园1#配电站1# | 800 | 58.81 | 249.52 | 249.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 4170 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线 | 鑫湾御景1#配电站  | 630 | 67.13 | 144.08 | 144.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 4171 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴甲线 | 金海湾2#配电站1# | 800 | 64.57 | 203.44 | 203.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 4172 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线 | 教育分7#箱变1#变 | 630 | 49.94 | 252.38 | 252.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 4173 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线  | 海湾新城7#配电站  | 800 | 46.65 | 346.80 | 346.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 4174 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 河畔鑫莲1#配电站  | 630 | 49.23 | 256.85 | 256.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 4175 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 万达线  | 海湾新城6#配电站  | 800 | 53.54 | 291.68 | 291.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 4176 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线 | 鑫湾御景3#配电站  | 630 | 49.96 | 252.25 | 252.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 4177 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴甲线 | 金海湾2#配电站2# | 800 | 69.10 | 167.20 | 167.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 4178 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 沿海分7#配电站2# | 630 | 46.88 | 271.66 | 271.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 4179 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 立安花园1#配电站  | 630 | 63.16 | 169.09 | 169.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 4180 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 沿海分7#配电站1# | 630 | 63.93 | 164.24 | 164.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 4181 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 立安花园2#配电站  | 630 | 58.21 | 200.28 | 200.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 4182 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站 | 振兴甲线 | 金海湾1#配电站3# | 630 | 54.05 | 226.49 | 226.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4183 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 万成海景1#配电站  | 630 | 62.09 | 175.83 | 175.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 4184 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 河畔鑫莲2#配电站  | 630 | 52.54 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 4185 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金纶线  | 幸福家园1#配电站  | 630 | 46.37 | 274.87 | 274.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 4186 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站  | 振兴甲线 | 金海湾1#配电站2# | 630 | 58.33 | 199.52 | 199.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 4187 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 立安花园1#配电站  | 630 | 45.61 | 279.66 | 279.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 4188 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 河畔鑫莲1#配电站  | 630 | 46.08 | 276.70 | 276.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 4189 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站  | 台南甲线 | 教育分6#配电站1# | 630 | 48.80 | 259.56 | 259.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 4190 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 万成海景2#配电站  | 630 | 63.34 | 167.96 | 167.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 4191 | 普兰店区供电公司 | 66kV纳水变电站  | 振兴乙线 | 锦绣园1#配电站2# | 800 | 66.10 | 191.20 | 191.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 4192 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 鑫湾御景1#配电站  | 630 | 62.88 | 170.86 | 170.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 4193 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分1#变压器   | 100 | 57.29 | 32.71  | 32.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 4194 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 九七干7#变台1#变 | 400 | 54.82 | 140.72 | 140.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 4195 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分7右1#变压  | 200 | 60.97 | 58.06  | 58.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 4196 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分15#变压   | 500 | 49.53 | 202.35 | 202.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 4197 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分10左4#变台 | 200 | 52.43 | 75.14  | 75.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 4198 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分2#柱上变压  | 315 | 60.47 | 93.02  | 93.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 4199 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分14#变台   | 315 | 56.01 | 107.07 | 107.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 4200 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分7#变台变压  | 315 | 61.54 | 89.65  | 89.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 4201 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 邮电分1#变台2#变 | 315 | 48.39 | 131.07 | 131.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 4202 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分10右5#变台 | 400 | 53.01 | 147.96 | 147.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4203 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 市场支5#变台变压  | 315 | 49.81 | 126.60 | 126.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 4204 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支16#变台   | 200 | 47.96 | 84.08  | 84.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 4205 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支6#      | 500 | 56.11 | 169.45 | 169.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 4206 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 李兰支16#变台   | 315 | 58.59 | 98.94  | 98.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 4207 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 市场支11#变台   | 315 | 49.81 | 126.60 | 126.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 4208 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 金龙支7#变台1#变 | 315 | 49.57 | 127.35 | 127.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 4209 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南台甲线 | 市场支10#变台   | 500 | 52.07 | 189.65 | 189.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 4210 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分10右4#变台 | 400 | 65.86 | 96.56  | 96.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 4211 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分9#变台变压  | 315 | 63.06 | 84.86  | 84.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 4212 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分23#变台   | 315 | 45.81 | 139.20 | 139.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 4213 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分16#变台   | 315 | 63.19 | 84.45  | 84.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 4214 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 站前分5#变台变压  | 200 | 48.74 | 82.52  | 82.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 4215 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分20#变台   | 315 | 59.29 | 96.74  | 96.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 4216 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 沿海线  | 南荒分10左5#变台 | 250 | 50.22 | 99.45  | 99.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 4217 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线  | 化工支10#变台   | 400 | 62.39 | 110.44 | 110.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 4218 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线  | 盐场分8#变台变压  | 315 | 59.47 | 96.17  | 96.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 4219 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 铁西干14左1#柱上 | 100 | 59.59 | 30.41  | 30.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 4220 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 铁西线铁西干30#  | 315 | 58.02 | 100.74 | 100.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 4221 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线  | 铁西干23#变台   | 200 | 62.35 | 55.30  | 55.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 4222 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线  | 铁西线麦芽分1#变  | 315 | 45.84 | 139.10 | 139.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4223 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干36#  | 315 | 69.37 | 64.98  | 64.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 4224 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西干32#变台   | 200 | 69.47 | 41.06  | 41.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 4225 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干25右  | 315 | 52.29 | 118.79 | 118.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 4226 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干25右  | 315 | 68.31 | 68.32  | 68.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 4227 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干33右  | 400 | 56.83 | 132.68 | 132.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 4228 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干41#  | 315 | 64.96 | 78.88  | 78.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 4229 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干44#  | 315 | 60.39 | 93.27  | 93.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 4230 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 化工支13#变台   | 315 | 59.68 | 95.51  | 95.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 4231 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线盐场分4#变  | 315 | 54.99 | 110.28 | 110.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 4232 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 盐场线化工支4#变  | 100 | 50.65 | 39.35  | 39.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 4233 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西干14左1#柱上 | 200 | 62.37 | 55.26  | 55.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 4234 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干34#  | 315 | 56.16 | 106.60 | 106.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 4235 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 水利分3#变台    | 200 | 53.97 | 72.06  | 72.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 4236 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 体育分5#变台1#变 | 630 | 56.68 | 209.92 | 209.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 4237 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分16#变台   | 315 | 51.89 | 120.05 | 120.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 4238 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分13#柱上   | 315 | 49.21 | 128.49 | 128.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 4239 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分13#变台   | 315 | 67.75 | 70.09  | 70.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 4240 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分9#变台1#变 | 500 | 56.12 | 169.40 | 169.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 4241 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 市区干3#变台变压  | 200 | 54.30 | 71.40  | 71.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 4242 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分12左2#变台 | 315 | 45.15 | 141.28 | 141.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4243 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分18#变台   | 200 | 47.89 | 84.22  | 84.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 4244 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分12左1#变台 | 400 | 62.25 | 111.00 | 111.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 4245 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分7#变台1#变 | 400 | 47.81 | 168.76 | 168.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 4246 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分5#变台变压  | 315 | 51.64 | 120.83 | 120.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 4247 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分18#变台   | 315 | 52.09 | 119.42 | 119.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 4248 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 台南甲线 | 教育分1#变台变压  | 500 | 60.71 | 146.45 | 146.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 4249 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线  | 沿海分8#变台变压  | 315 | 50.95 | 123.01 | 123.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 4250 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 老店线  | 沿海分5#变台变压  | 200 | 62.89 | 54.22  | 54.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 4251 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 亭啤分18左2#变台 | 200 | 50.60 | 78.80  | 78.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 4252 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 机床分8#变台变压  | 250 | 47.88 | 105.30 | 105.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 4253 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干28#变台   | 315 | 65.02 | 78.69  | 78.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 4254 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干9右2#变台  | 160 | 49.48 | 64.83  | 64.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 4255 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干8#变台变压  | 200 | 67.79 | 44.42  | 44.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 4256 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 雪井支8右8#变台  | 200 | 46.88 | 86.24  | 86.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 4257 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化铁分5#变台变压  | 200 | 58.90 | 62.20  | 62.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 4258 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 亭啤分22#变台   | 400 | 69.84 | 80.64  | 80.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 4259 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化肥线太工干43#  | 400 | 67.81 | 88.76  | 88.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 4260 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化肥线化拓支1#变  | 250 | 68.36 | 54.10  | 54.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 4261 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 中移支9右1#变台  | 160 | 66.67 | 37.33  | 37.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 4262 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化铁分10#变台   | 80  | 69.88 | 16.10  | 16.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4263 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线 | 李啤分3#变台变压  | 200 | 55.19 | 69.62  | 69.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 4264 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线 | 机床分4#变台变压  | 315 | 58.34 | 99.73  | 99.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 4265 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线 | 太工干37#变台   | 100 | 63.17 | 26.83  | 26.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 4266 | 普兰店区供电公司 | 66kV台山变电站 | 化肥线 | 太工干19#变台   | 400 | 53.76 | 144.96 | 144.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 4267 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 纱厂干14右2#变台 | 315 | 52.27 | 118.85 | 118.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 4268 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 印染分1#变台变压  | 400 | 62.23 | 111.08 | 111.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 4269 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 纱厂干7左1#变台  | 100 | 67.92 | 22.08  | 22.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 4270 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 纱厂线印染分11#  | 200 | 63.15 | 53.70  | 53.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 4271 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 纱厂干18#变台   | 200 | 56.75 | 66.50  | 66.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 4272 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线 | 土杂分9#变台变压  | 315 | 66.58 | 73.77  | 73.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 4273 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线 | 马岛线开东干18#  | 200 | 49.10 | 81.80  | 81.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 4274 | 普兰店区供电公司 | 66KV铁西变电站 | 马岛线 | 开东干3#柱上变压  | 200 | 62.03 | 55.94  | 55.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 4275 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分28#变台  | 30  | 54.38 | 10.69  | 10.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 4276 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分17#变台  | 30  | 62.97 | 8.11   | 8.11   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 4277 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分28#  | 30  | 60.55 | 8.84   | 8.84   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 4278 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分12#  | 200 | 58.26 | 63.48  | 63.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 4279 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干11#变台   | 315 | 47.05 | 135.29 | 135.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 4280 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干347#左1# | 30  | 59.16 | 9.25   | 9.25   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 4281 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 电站分7#变台变压  | 80  | 46.43 | 34.86  | 34.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 4282 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分15#变压   | 50  | 67.98 | 11.01  | 11.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4283 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分19    | 20  | 51.26 | 7.75  | 7.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 4284 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干水后分12#    | 200 | 58.47 | 63.06 | 63.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 4285 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干80#左7#    | 50  | 51.83 | 19.09 | 19.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 4286 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 大宫屯分12#左1#   | 30  | 68.76 | 6.37  | 6.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 4287 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分      | 100 | 50.73 | 39.27 | 39.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 4288 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干1#变压器     | 200 | 46.65 | 86.70 | 86.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 4289 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 邹店后支5#变压器    | 30  | 54.53 | 10.64 | 10.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 4290 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干孙吉沟分      | 200 | 68.20 | 43.60 | 43.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 4291 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分44#变台    | 100 | 45.88 | 44.12 | 44.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 4292 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干24#左2#    | 100 | 54.77 | 35.23 | 35.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 4293 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支30#变  | 100 | 67.47 | 22.53 | 22.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 4294 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右6#   | 100 | 61.11 | 28.89 | 28.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 4295 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右9#   | 100 | 60.93 | 29.07 | 29.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 4296 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干395#变台    | 200 | 58.21 | 63.58 | 63.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 4297 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干220#右1#   | 100 | 60.03 | 29.97 | 29.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 4298 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75#左1#    | 100 | 53.58 | 36.42 | 36.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 4299 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分4#右2#变台   | 100 | 64.30 | 25.70 | 25.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 4300 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干267#右3#   | 100 | 55.80 | 34.20 | 34.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 4301 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干282#左1#   | 100 | 66.27 | 23.73 | 23.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 4302 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干147#变 | 100 | 54.20 | 35.80 | 35.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |

|      |          |           |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4303 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干53#右 | 100 | 52.01 | 37.99 | 37.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 4304 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 矫沟分21#变台    | 200 | 67.46 | 45.08 | 45.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 4305 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支19#变 | 100 | 51.48 | 38.52 | 38.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 4306 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支36#左 | 100 | 65.68 | 24.32 | 24.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 4307 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_小寺庙支23# | 100 | 64.02 | 25.98 | 25.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 4308 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 杨炉支9#变台     | 200 | 58.77 | 62.46 | 62.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 4309 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南线五金厂分5#   | 100 | 59.97 | 30.03 | 30.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 4310 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线上孙沟分3    | 100 | 45.92 | 44.08 | 44.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 4311 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干429   | 100 | 55.25 | 34.75 | 34.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 4312 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干220   | 200 | 55.88 | 68.24 | 68.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 4313 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线396右1#   | 200 | 61.38 | 57.24 | 57.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 4314 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干409   | 100 | 51.41 | 38.59 | 38.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 4315 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线南日城分19   | 100 | 57.44 | 32.56 | 32.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 4316 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干右     | 100 | 56.88 | 33.12 | 33.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 4317 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线南日城分8    | 100 | 49.62 | 40.38 | 40.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 4318 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干248   | 100 | 63.35 | 26.65 | 26.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 4319 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干281   | 100 | 69.27 | 20.73 | 20.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 4320 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干38#      | 200 | 47.75 | 84.50 | 84.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 4321 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 张西支30右2#    | 200 | 52.68 | 74.64 | 74.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 4322 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干183   | 100 | 69.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |



|      |          |           |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4323 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林沟分36#      | 200 | 50.90 | 78.20 | 78.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 4324 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙沟分26左1#    | 200 | 63.95 | 52.10 | 52.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 4325 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 移动分19右1#    | 100 | 52.41 | 37.59 | 37.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 4326 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干285   | 100 | 66.10 | 23.90 | 23.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 4327 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线轿沟分46#   | 100 | 47.46 | 42.54 | 42.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 4328 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75右2#    | 200 | 58.63 | 62.74 | 62.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 4329 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干190   | 100 | 51.42 | 38.58 | 38.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 4330 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线新建分17右   | 100 | 68.74 | 21.26 | 21.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 4331 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线沙包干87    | 100 | 64.91 | 25.09 | 25.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 4332 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线轿沟分27#   | 100 | 50.55 | 39.45 | 39.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 4333 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线老庙支19右   | 100 | 52.74 | 37.26 | 37.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 4334 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支36左   | 100 | 69.74 | 20.26 | 20.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 4335 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线小寺庙24左   | 100 | 68.75 | 21.25 | 21.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 4336 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分4#左1#变台  | 100 | 58.03 | 31.97 | 31.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 4337 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支81#右 | 100 | 65.52 | 24.48 | 24.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 4338 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干75#左 | 100 | 55.34 | 34.66 | 34.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 4339 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干45右1变台   | 200 | 60.07 | 59.86 | 59.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 4340 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟王屯支7#变   | 200 | 53.34 | 73.32 | 73.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 4341 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟王屯支9#变   | 200 | 69.44 | 41.12 | 41.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 4342 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分14#变台   | 200 | 54.00 | 72.00 | 72.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4343 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分41#左5#  | 200 | 59.20 | 61.60 | 61.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 4344 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分慕屯支7#变  | 200 | 52.06 | 75.88 | 75.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 4345 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75#右2#  | 200 | 68.14 | 43.72 | 43.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 4346 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干129#右3# | 200 | 54.71 | 70.58 | 70.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 4347 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分6#变台    | 200 | 51.83 | 76.34 | 76.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 4348 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分15#变台   | 200 | 56.72 | 66.56 | 66.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 4349 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分16#变台   | 200 | 57.51 | 64.98 | 64.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 4350 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马屯分4右#2#变  | 200 | 48.59 | 82.82 | 82.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 4351 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分10#变台   | 200 | 48.63 | 82.74 | 82.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 4352 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 李沟支3#变台    | 200 | 56.20 | 67.60 | 67.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 4353 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马屯分4右6#变台  | 200 | 50.56 | 78.88 | 78.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 4354 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 杨炉支8左3#变台  | 200 | 57.48 | 65.04 | 65.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 4355 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干162#右1# | 200 | 63.14 | 53.72 | 53.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 4356 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 梁粉房支9#变台   | 200 | 60.99 | 58.02 | 58.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 4357 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分李沟支2#变  | 100 | 58.29 | 31.71 | 31.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 4358 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分79#变台  | 200 | 60.36 | 59.28 | 59.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 4359 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干173#变压  | 200 | 60.58 | 58.84 | 58.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 4360 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干187#变压  | 200 | 62.47 | 55.06 | 55.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 4361 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干167左6#  | 200 | 62.37 | 55.26 | 55.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 4362 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分55#变台  | 200 | 68.44 | 43.12 | 43.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4363 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯6#变台变压  | 200 | 45.63 | 88.74 | 88.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 4364 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马栾分5#杆塔变台  | 200 | 49.42 | 81.16 | 81.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 4365 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干19#变台   | 200 | 53.55 | 72.90 | 72.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 4366 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 胡屯支4#变压器   | 200 | 68.14 | 43.72 | 43.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 4367 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南线104莲南   | 50  | 53.48 | 18.26 | 18.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 4368 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分72左5#变 | 100 | 67.16 | 22.84 | 22.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 4369 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分101#变台 | 100 | 69.16 | 20.84 | 20.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 4370 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯分13#变台  | 30  | 61.24 | 8.63  | 8.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 4371 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 菜棚分11#变台   | 50  | 61.22 | 14.39 | 14.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 4372 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干113右4#  | 30  | 52.18 | 11.35 | 11.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 4373 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分23#变压   | 20  | 53.72 | 7.26  | 7.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 4374 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分蒿沟支13#  | 50  | 50.34 | 19.83 | 19.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 4375 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分59#变压   | 100 | 46.56 | 43.44 | 43.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 4376 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 庞沟分11#变压   | 50  | 47.05 | 21.48 | 21.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 4377 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 水库支14#变台   | 160 | 62.67 | 43.73 | 43.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 4378 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高支12#变台   | 200 | 55.94 | 68.12 | 68.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 4379 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干97右1#变压 | 160 | 58.92 | 49.73 | 49.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 4380 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯分43#变台  | 100 | 65.59 | 24.41 | 24.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 4381 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分47+1#变  | 100 | 66.45 | 23.55 | 23.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 4382 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分154右2# | 30  | 69.14 | 6.26  | 6.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4383 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分小曲屯支    | 100 | 63.92 | 26.08 | 26.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 4384 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分163#变台 | 20  | 54.18 | 7.16  | 7.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 4385 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 郭岭支13#变台   | 30  | 57.76 | 9.67  | 9.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 4386 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干154右4#  | 100 | 69.45 | 20.55 | 20.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 4387 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分149左1# | 80  | 49.67 | 32.26 | 32.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 4388 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 梁屯棚支18#变台  | 50  | 69.18 | 10.41 | 10.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 4389 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 菜棚分15#变压   | 50  | 48.27 | 20.87 | 20.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 4390 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干159右4#  | 30  | 50.57 | 11.83 | 11.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 4391 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干140#变台  | 50  | 63.08 | 13.46 | 13.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 4392 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分李沟支7#变  | 50  | 66.79 | 11.61 | 11.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 4393 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 于店支4#变压器   | 100 | 63.57 | 26.43 | 26.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 4394 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干49左2#变台 | 100 | 45.93 | 44.07 | 44.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 4395 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分33#变压   | 50  | 68.18 | 10.91 | 10.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 4396 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分50右6#变压 | 100 | 62.95 | 27.05 | 27.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 4397 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 刁窝支25#变台   | 20  | 67.72 | 4.46  | 4.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 4398 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 李沟支16#变台   | 30  | 52.85 | 11.15 | 11.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 4399 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干181#变台  | 50  | 64.29 | 12.86 | 12.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 4400 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分23#变台  | 50  | 63.41 | 13.30 | 13.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 4401 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分53#变台  | 50  | 45.36 | 22.32 | 22.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 4402 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干262#右1# | 30  | 60.13 | 8.96  | 8.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4403 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干13#变台   | 30  | 58.73 | 9.38  | 9.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 4404 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分28左2#变 | 100 | 55.84 | 34.16 | 34.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 4405 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 刁窝支5#变台    | 100 | 66.73 | 23.27 | 23.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 4406 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分69#变台  | 20  | 63.88 | 5.22  | 5.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 4407 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 岗店支5右4#变台  | 100 | 53.86 | 36.14 | 36.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 4408 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分69#变台   | 30  | 45.61 | 13.32 | 13.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 4409 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分48#变台  | 100 | 58.48 | 31.52 | 31.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 4410 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 吕沟分7#变台变压  | 30  | 62.09 | 8.37  | 8.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 4411 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干147#右1# | 50  | 52.96 | 18.52 | 18.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 4412 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支37#  | 100 | 53.46 | 36.54 | 36.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 4413 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 孙西分15#变压   | 50  | 66.38 | 11.81 | 11.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 4414 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干7#左1#变压 | 50  | 60.31 | 14.85 | 14.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 4415 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干105#变压  | 50  | 52.96 | 18.52 | 18.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 4416 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王屯分7#变台变压  | 50  | 45.79 | 22.11 | 22.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 4417 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分12#左1# | 20  | 63.45 | 5.31  | 5.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 4418 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 粘鱼湾分6#变台变  | 200 | 61.26 | 57.48 | 57.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 4419 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分孙屯支14#  | 50  | 57.58 | 16.21 | 16.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 4420 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分81#变压   | 50  | 55.61 | 17.20 | 17.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 4421 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高支23#变台   | 30  | 45.08 | 13.48 | 13.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 4422 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分西庄支5#变  | 30  | 60.68 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4423 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆房分125#变台  | 30  | 45.87 | 13.24 | 13.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 4424 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分138#变台 | 160 | 58.75 | 50.00 | 50.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 4425 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 砖厂支8右2#变台  | 100 | 55.59 | 34.41 | 34.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 4426 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分113右4# | 50  | 65.62 | 12.19 | 12.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 4427 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干221#左1# | 80  | 69.16 | 16.67 | 16.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 4428 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干11右2右4# | 80  | 45.70 | 35.44 | 35.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 4429 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干22右1#变压 | 30  | 50.06 | 11.98 | 11.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 4430 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 老妈沟分16#变压  | 50  | 52.34 | 18.83 | 18.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 4431 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 张沟分3#左8#变压 | 30  | 60.41 | 8.88  | 8.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 4432 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支6右   | 30  | 64.90 | 7.53  | 7.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 4433 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 郑店棚分变台变压   | 50  | 58.18 | 15.91 | 15.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 4434 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分12#左6#  | 30  | 46.47 | 13.06 | 13.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 4435 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分8#变台变  | 20  | 60.13 | 5.97  | 5.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 4436 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 前美支5#变台变压  | 50  | 66.75 | 11.63 | 11.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 4437 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 赵房支12#变台   | 80  | 58.11 | 25.51 | 25.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 4438 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王屯分5#右5#变台 | 50  | 51.81 | 19.10 | 19.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 4439 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支9+1  | 30  | 56.07 | 10.18 | 10.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 4440 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分27#变台  | 100 | 56.38 | 33.62 | 33.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 4441 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分34#右1# | 100 | 54.53 | 35.47 | 35.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 4442 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 金矿支5#变台变压  | 30  | 54.74 | 10.58 | 10.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4443 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干308#左1# | 50  | 69.55 | 10.23 | 10.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 4444 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支26#  | 30  | 64.62 | 7.61  | 7.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 4445 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分81#变台  | 50  | 55.36 | 17.32 | 17.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 4446 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 采石厂分7#右7#变 | 50  | 65.54 | 12.23 | 12.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 4447 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干15右2#变台 | 80  | 57.64 | 25.89 | 25.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 4448 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右4# | 50  | 50.76 | 19.62 | 19.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 4449 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干156#右1# | 30  | 61.60 | 8.52  | 8.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 4450 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干121#左4# | 50  | 68.40 | 10.80 | 10.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 4451 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王炉支9#变台变压  | 100 | 67.89 | 22.11 | 22.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 4452 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分38#左2# | 100 | 47.73 | 42.27 | 42.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 4453 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干250#右2# | 30  | 48.18 | 12.55 | 12.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 4454 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干250#右6# | 80  | 50.61 | 31.51 | 31.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 4455 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分3#右1#变 | 100 | 64.21 | 25.79 | 25.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 4456 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分68#变台  | 100 | 49.64 | 40.36 | 40.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 4457 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 张沟分18#变压   | 50  | 46.36 | 21.82 | 21.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 4458 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分60#右1# | 30  | 64.18 | 7.75  | 7.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 4459 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟分西高支8#  | 30  | 48.08 | 12.58 | 12.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 4460 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干大宫屯分    | 30  | 51.55 | 11.54 | 11.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 4461 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干69#左4#  | 80  | 66.79 | 18.57 | 18.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 4462 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分47#  | 100 | 58.42 | 31.58 | 31.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4463 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分26右  | 30  | 67.38 | 6.79  | 6.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 4464 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分    | 160 | 64.80 | 40.32 | 40.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 4465 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 尹窝棚分张沟支    | 100 | 53.90 | 36.10 | 36.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 4466 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分    | 30  | 60.13 | 8.96  | 8.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 4467 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分    | 30  | 52.31 | 11.31 | 11.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 4468 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 张沟支6#左2#变台 | 30  | 68.87 | 6.34  | 6.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 4469 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 赵房支18#间1#  | 50  | 61.79 | 14.11 | 14.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 4470 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干322#左1# | 50  | 58.40 | 15.80 | 15.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 4471 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分15#变台   | 80  | 49.16 | 32.67 | 32.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 4472 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干291#左1# | 80  | 59.92 | 24.06 | 24.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 4473 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干56#右1#  | 50  | 51.85 | 19.08 | 19.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 4474 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 郑店棚分19#变台  | 50  | 63.39 | 13.31 | 13.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 4475 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分88#变台  | 30  | 68.33 | 6.50  | 6.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 4476 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分28#变压   | 30  | 68.75 | 6.38  | 6.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 4477 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分24#变压   | 30  | 47.07 | 12.88 | 12.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 4478 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干238#左1# | 100 | 60.63 | 29.37 | 29.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 4479 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干71#变台   | 30  | 66.30 | 7.11  | 7.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 4480 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干19#右2#  | 100 | 69.70 | 20.30 | 20.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 4481 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干孙吉沟分9   | 100 | 47.52 | 42.48 | 42.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 4482 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干99#变台   | 30  | 58.49 | 9.45  | 9.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |



|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4483 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干16#左1#    | 100 | 67.34 | 22.66 | 22.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 4484 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干38#变台     | 30  | 51.27 | 11.62 | 11.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 4485 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 慕屯支4#变台      | 30  | 61.19 | 8.64  | 8.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 4486 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 粘鱼湾分23#变台    | 20  | 55.96 | 6.81  | 6.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 4487 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干370#左1#   | 50  | 65.51 | 12.25 | 12.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 4488 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分8#变    | 30  | 45.47 | 13.36 | 13.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 4489 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分42右    | 30  | 54.81 | 10.56 | 10.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 4490 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分      | 30  | 45.46 | 13.36 | 13.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 4491 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分7#左4#变   | 30  | 58.41 | 9.48  | 9.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 4492 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟分西高支5#    | 30  | 62.52 | 8.24  | 8.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 4493 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分21#左3#    | 30  | 45.87 | 13.24 | 13.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 4494 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干93#变台     | 20  | 51.70 | 7.66  | 7.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 4495 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分31#  | 100 | 61.11 | 28.89 | 28.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 4496 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干138#变 | 50  | 69.14 | 10.43 | 10.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 4497 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分42#变  | 50  | 56.86 | 16.57 | 16.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 4498 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_古庙支3#右2# | 50  | 54.33 | 17.84 | 17.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 4499 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干161#左 | 50  | 68.50 | 10.75 | 10.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 4500 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沐浴沟分9#变压器    | 20  | 60.40 | 5.92  | 5.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 4501 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分22#右  | 50  | 53.78 | 18.11 | 18.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 4502 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干168#右 | 50  | 50.89 | 19.56 | 19.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4503 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分58#变  | 80  | 60.63 | 23.50 | 23.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 4504 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分11#  | 100 | 46.67 | 43.33 | 43.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 4505 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_于沟分14#变  | 30  | 57.70 | 9.69  | 9.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 4506 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干235#右 | 50  | 69.56 | 10.22 | 10.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 4507 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分10#变  | 80  | 47.54 | 33.97 | 33.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 4508 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干241#变 | 50  | 49.54 | 20.23 | 20.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 4509 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_胜东棚支11#  | 30  | 68.69 | 6.39  | 6.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 4510 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支90#变  | 50  | 46.72 | 21.64 | 21.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 4511 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分18#变  | 50  | 56.60 | 16.70 | 16.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 4512 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_前孙沟支11#  | 50  | 67.79 | 11.11 | 11.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 4513 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分20#变  | 30  | 49.40 | 12.18 | 12.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 4514 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干291#变 | 50  | 56.86 | 16.57 | 16.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 4515 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干265#变 | 30  | 53.67 | 10.90 | 10.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 4516 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分28#右  | 50  | 51.86 | 19.07 | 19.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 4517 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支27#变  | 100 | 55.65 | 34.35 | 34.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 4518 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_古庙支10#变  | 30  | 56.56 | 10.03 | 10.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 4519 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_日城府支18#  | 50  | 62.18 | 13.91 | 13.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 4520 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张后支13#变  | 50  | 50.69 | 19.66 | 19.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 4521 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_永发分14#变  | 80  | 53.36 | 29.31 | 29.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 4522 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_韩屯分10#变  | 50  | 55.69 | 17.16 | 17.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4523 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分9#变台  | 100 | 56.85 | 33.15 | 33.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 4524 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_移动支3#左2# | 100 | 53.26 | 36.74 | 36.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 4525 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_韩电分4#右3# | 50  | 52.02 | 18.99 | 18.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 4526 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分40#变  | 80  | 64.89 | 20.09 | 20.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 4527 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干223#变 | 100 | 65.56 | 24.44 | 24.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 4528 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干70#变  | 50  | 57.94 | 16.03 | 16.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 4529 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_后庙岭支8#变  | 50  | 61.36 | 14.32 | 14.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 4530 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_小寺庙支4#变  | 50  | 56.45 | 16.78 | 16.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 4531 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_马沟分15#右  | 100 | 66.65 | 23.35 | 23.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 4532 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干111#左 | 80  | 45.76 | 35.39 | 35.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 4533 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分8#变台  | 50  | 59.22 | 15.39 | 15.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 4534 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_马沟分27#变  | 100 | 55.14 | 34.86 | 34.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 4535 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干100#左 | 50  | 59.97 | 15.02 | 15.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 4536 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支73#变  | 100 | 51.78 | 38.22 | 38.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 4537 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支4#变台  | 100 | 57.13 | 32.87 | 32.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 4538 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支4#+1# | 50  | 60.97 | 14.52 | 14.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 4539 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支60#右  | 100 | 47.29 | 42.71 | 42.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 4540 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支28#变  | 100 | 56.73 | 33.27 | 33.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 4541 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支45#变  | 50  | 58.17 | 15.92 | 15.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 4542 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干259#变 | 100 | 61.71 | 28.29 | 28.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4543 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支4#变台  | 50  | 56.51 | 16.75 | 16.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 4544 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_松树沟支10#  | 20  | 59.86 | 6.03  | 6.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 4545 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干92#间  | 50  | 64.13 | 12.94 | 12.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 4546 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建沟支7#左  | 50  | 55.57 | 17.22 | 17.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 4547 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干179#变 | 50  | 56.49 | 16.76 | 16.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 4548 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_上周分9#变台  | 100 | 52.14 | 37.86 | 37.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 4549 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支79#右  | 100 | 45.67 | 44.33 | 44.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 4550 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_大曲屯支9#变  | 50  | 61.46 | 14.27 | 14.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 4551 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干105#右 | 30  | 46.32 | 13.10 | 13.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 4552 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_庙岭分25#变  | 80  | 63.57 | 21.14 | 21.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 4553 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分49#  | 20  | 66.49 | 4.70  | 4.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 4554 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干193#变 | 20  | 68.32 | 4.34  | 4.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 4555 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_李屯分9#变台  | 20  | 55.96 | 6.81  | 6.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 4556 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支34#变  | 30  | 53.78 | 10.87 | 10.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 4557 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分25#变  | 80  | 45.14 | 35.89 | 35.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 4558 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张后支10#变  | 80  | 67.14 | 18.29 | 18.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 4559 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干252#变 | 50  | 53.89 | 18.06 | 18.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 4560 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_台山支17#变  | 50  | 56.14 | 16.93 | 16.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 4561 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支41#变  | 50  | 51.26 | 19.37 | 19.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 4562 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支9#变台  | 20  | 64.38 | 5.12  | 5.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4563 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支56#变  | 100 | 48.08 | 41.92 | 41.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 4564 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支67#左  | 50  | 55.41 | 17.30 | 17.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 4565 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_于沟分5#变台  | 50  | 49.30 | 20.35 | 20.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 4566 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干168#左 | 50  | 58.07 | 15.97 | 15.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 4567 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干181#左 | 50  | 65.28 | 12.36 | 12.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 4568 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_邹沟分11#变  | 200 | 52.30 | 75.40 | 75.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 4569 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分3#左5# | 30  | 61.68 | 8.50  | 8.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 4570 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干205#变 | 50  | 54.32 | 17.84 | 17.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 4571 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_王福来分26#  | 30  | 50.78 | 11.77 | 11.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 4572 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_王府来分38#  | 30  | 54.81 | 10.56 | 10.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 4573 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干96#左  | 80  | 48.93 | 32.86 | 32.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 4574 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分3#变台  | 100 | 45.54 | 44.46 | 44.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 4575 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干218#变 | 80  | 54.96 | 28.03 | 28.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 4576 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干298#变 | 50  | 64.96 | 12.52 | 12.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 4577 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分19#右  | 100 | 65.16 | 24.84 | 24.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 4578 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_山咀支10#变  | 100 | 65.59 | 24.41 | 24.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 4579 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干229#变 | 80  | 63.12 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 4580 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_大胜东支4#变  | 50  | 64.13 | 12.94 | 12.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 4581 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分15#变  | 100 | 67.64 | 22.36 | 22.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 4582 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_水厂分13#变  | 100 | 46.14 | 43.86 | 43.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |

|      |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4583 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建沟支13#  | 30  | 67.14 | 6.86  | 6.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 4584 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分30#变  | 100 | 65.51 | 24.49 | 24.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 4585 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_上周分21#变  | 30  | 60.69 | 8.79  | 8.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 4586 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干283#变 | 50  | 47.93 | 21.04 | 21.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 4587 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 小赵屯分1#变压器    | 160 | 49.26 | 65.18 | 65.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 4588 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干399左4#    | 100 | 47.11 | 42.89 | 42.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 4589 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 新建分86#变台     | 50  | 46.92 | 21.54 | 21.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 4590 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 移动支6#右6#变台   | 50  | 48.03 | 20.99 | 20.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 4591 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 庙岭分7#左1#变台   | 100 | 52.06 | 37.94 | 37.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 4592 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 马沟分2#变台变压    | 50  | 65.90 | 12.05 | 12.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 4593 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 下东支12#变台     | 50  | 49.18 | 20.41 | 20.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 4594 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王炉支21#变台     | 50  | 55.50 | 17.25 | 17.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 4595 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 永发西分9#变台变    | 100 | 64.48 | 25.52 | 25.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 4596 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 石矿分23#右5#    | 100 | 59.16 | 30.84 | 30.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 4597 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高棚支10#      | 80  | 66.73 | 18.62 | 18.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 4598 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干331#变台    | 50  | 67.31 | 11.35 | 11.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 4599 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干315#右2#   | 50  | 51.17 | 19.42 | 19.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 4600 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支13#    | 200 | 67.37 | 45.26 | 45.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 4601 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支77#    | 100 | 49.77 | 40.23 | 40.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 4602 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支77左    | 100 | 64.61 | 25.39 | 25.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4603 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线  | 10kV莲南线邹店后 | 100 | 47.47 | 42.53  | 42.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 4604 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线  | 莲东线莲东干61左  | 100 | 58.29 | 31.71  | 31.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 4605 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲东线  | 莲东线自来水支8   | 100 | 51.65 | 38.35  | 38.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 4606 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线  | 张西支24#左1#  | 50  | 55.06 | 17.47  | 17.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 4607 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 轻工线  | 轻工线老白山分5#  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 4608 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 莲南线  | 10kV莲南线榆树房 | 160 | 68.37 | 34.61  | 34.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 4609 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站 | 沙包线  | 欧屯支14#变台   | 50  | 54.03 | 17.99  | 17.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 4610 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分6#变压器   | 100 | 60.04 | 29.96  | 29.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 4611 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 陈屯分8#变压器   | 80  | 58.08 | 25.54  | 25.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 4612 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分20#变台   | 125 | 67.52 | 28.10  | 28.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 4613 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分11#变台   | 200 | 45.17 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 4614 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分17#变压   | 400 | 63.67 | 105.32 | 105.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 4615 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分9左2#变台  | 50  | 50.90 | 19.55  | 19.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 4616 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分7#变压器   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 4617 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干32#变压  | 200 | 47.05 | 85.90  | 85.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 4618 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干73左2#变 | 100 | 63.24 | 26.76  | 26.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 4619 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 衣沟分3#变台变压  | 100 | 48.10 | 41.90  | 41.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 4620 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干54#变台  | 50  | 66.86 | 11.57  | 11.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 4621 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 衣沟分13#变台   | 400 | 67.93 | 88.28  | 88.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 4622 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干71#变压  | 50  | 46.22 | 21.89  | 21.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4623 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干11#变台  | 100 | 53.54 | 36.46  | 36.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 4624 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干31#变压  | 200 | 60.51 | 58.98  | 58.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 4625 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分7#变台    | 100 | 69.48 | 20.52  | 20.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 4626 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 姜树岚分4#变压器  | 100 | 64.08 | 25.92  | 25.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 4627 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 姜树岚分7#变压器  | 80  | 56.51 | 26.79  | 26.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 4628 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 沿海小区分变台变   | 50  | 55.48 | 17.26  | 17.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 4629 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 沿海小区分10#变  | 50  | 45.45 | 22.28  | 22.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 4630 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮401台区配电  | 315 | 69.25 | 65.36  | 65.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 4631 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分13#变    | 315 | 69.75 | 63.79  | 63.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 4632 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11右1#变压 | 400 | 52.67 | 149.32 | 149.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 4633 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11左1#变压 | 400 | 49.17 | 163.32 | 163.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 4634 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11右1#变台 | 315 | 68.31 | 68.32  | 68.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 4635 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11左1#变台 | 315 | 50.87 | 123.26 | 123.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 4636 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 海北路小区1号配   | 630 | 56.35 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 4637 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区420台区  | 800 | 54.54 | 283.68 | 283.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 4638 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区421台区  | 800 | 62.74 | 218.08 | 218.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 4639 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区422台区  | 800 | 63.45 | 212.40 | 212.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 4640 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干5#变台   | 50  | 61.55 | 14.23  | 14.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 4641 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干35#变压  | 50  | 54.82 | 17.59  | 17.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 4642 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干31右1#变 | 50  | 53.45 | 18.28  | 18.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |



|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4643 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 农机分11右1#变压 | 100 | 57.18 | 32.82  | 32.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 4644 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 南山分10#变压   | 50  | 55.17 | 17.42  | 17.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 4645 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分24左3#变压 | 400 | 60.37 | 118.52 | 118.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 4646 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干19左3#变 | 400 | 52.15 | 151.40 | 151.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 4647 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 后赵支10#变压   | 400 | 65.16 | 99.36  | 99.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 4648 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 前赵支16#变压   | 50  | 68.17 | 10.92  | 10.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 4649 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 前赵支24#变压   | 50  | 49.42 | 20.29  | 20.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 4650 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分39#变压   | 50  | 64.45 | 12.78  | 12.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 4651 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分24左3#变压 | 50  | 55.25 | 17.38  | 17.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 4652 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分19#变压   | 50  | 50.35 | 19.83  | 19.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 4653 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹村支9#变压器  | 50  | 56.66 | 16.67  | 16.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 4654 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 马屯分13#变压   | 50  | 57.77 | 16.12  | 16.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 4655 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 王屯支8#变压器   | 200 | 52.62 | 74.76  | 74.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 4656 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 王屯支19#变压   | 400 | 49.08 | 163.68 | 163.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 4657 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分33#变压   | 100 | 56.64 | 33.36  | 33.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 4658 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 宁屯分5#变压器   | 400 | 62.24 | 111.04 | 111.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 4659 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 宁屯分18#变台   | 200 | 66.33 | 47.34  | 47.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 4660 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干65左1#变 | 50  | 49.22 | 20.39  | 20.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 4661 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干54右1#变 | 200 | 49.08 | 81.84  | 81.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 4662 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干47左2#变 | 50  | 65.48 | 12.26  | 12.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4663 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干41#变压  | 50  | 59.09 | 15.46  | 15.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 4664 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干34#变压  | 50  | 53.86 | 18.07  | 18.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 4665 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干76右4左  | 50  | 45.48 | 22.26  | 22.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 4666 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干60右3#变 | 50  | 57.14 | 16.43  | 16.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 4667 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干39左5#变 | 200 | 68.35 | 43.30  | 43.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 4668 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分11左3#变压 | 400 | 66.01 | 95.96  | 95.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 4669 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干97左5#变 | 80  | 64.55 | 20.36  | 20.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 4670 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 后赵支5#变压器   | 50  | 67.10 | 11.45  | 11.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 4671 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分15#左3#  | 50  | 63.88 | 13.06  | 13.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 4672 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干76右4左2 | 50  | 47.78 | 21.11  | 21.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 4673 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干78左2#变台 | 50  | 69.86 | 10.07  | 10.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 4674 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干85#变台   | 50  | 60.07 | 14.97  | 14.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 4675 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干25#变压   | 200 | 68.60 | 42.80  | 42.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 4676 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干62#变压   | 50  | 67.85 | 11.08  | 11.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 4677 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干54#变    | 50  | 69.56 | 10.22  | 10.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 4678 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干46#变台   | 100 | 58.20 | 31.80  | 31.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 4679 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 李屯分3#变压器   | 200 | 60.36 | 59.28  | 59.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 4680 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干36左2#变台 | 100 | 64.46 | 25.54  | 25.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 4681 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 李屯分9#变台    | 400 | 51.43 | 154.28 | 154.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 4682 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸线200台区   | 500 | 50.46 | 197.70 | 197.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4683 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干5#变台    | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 4684 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸202台区配电  | 630 | 67.94 | 138.98 | 138.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 4685 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干10#变压   | 400 | 56.57 | 133.72 | 133.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 4686 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干14#变压   | 315 | 59.50 | 96.08  | 96.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 4687 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线206台区   | 315 | 54.66 | 111.32 | 111.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 4688 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干18#变压   | 200 | 58.30 | 63.40  | 63.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 4689 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 国宝鑫聚208台区  | 630 | 45.85 | 278.15 | 278.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 4690 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 国宝鑫聚209台区  | 630 | 66.41 | 148.62 | 148.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 4691 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干29右1#变压 | 315 | 54.05 | 113.24 | 113.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 4692 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 冷库支6#变台    | 100 | 51.96 | 38.04  | 38.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 4693 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干10右1#变台 | 200 | 64.20 | 51.60  | 51.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 4694 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线230台区   | 630 | 61.47 | 179.74 | 179.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 4695 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线232台区   | 315 | 50.29 | 125.09 | 125.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 4696 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线234台区   | 250 | 55.72 | 85.70  | 85.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 4697 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干8#变压器   | 200 | 56.54 | 66.92  | 66.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 4698 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 皮口蔬菜小区2#变  | 400 | 69.97 | 80.12  | 80.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 4699 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 皮口蔬菜小区配电   | 400 | 51.24 | 155.04 | 155.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 4700 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线242台区   | 630 | 56.55 | 210.74 | 210.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 4701 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 虾场分2右3#变   | 100 | 58.50 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 4702 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干29左1#变压 | 30  | 51.32 | 11.60  | 11.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4703 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支16#变压   | 50  | 57.42 | 16.29  | 16.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 4704 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分81左2#变压 | 80  | 69.76 | 16.19  | 16.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 4705 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分107左4#  | 400 | 48.93 | 164.28 | 164.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 4706 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 徐瓦房支9#变压器  | 200 | 67.49 | 45.02  | 45.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 4707 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分3#变压器   | 100 | 57.51 | 32.49  | 32.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 4708 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分12#变压   | 80  | 69.93 | 16.06  | 16.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 4709 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分19#变压   | 200 | 45.76 | 88.48  | 88.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 4710 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分38#变压   | 50  | 63.67 | 13.17  | 13.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 4711 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分35右6#变压 | 30  | 63.20 | 8.04   | 8.04   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 4712 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分30左4#变压 | 30  | 50.54 | 11.84  | 11.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 4713 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三关分23左5#变台 | 50  | 53.52 | 18.24  | 18.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 4714 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分28#变压   | 200 | 47.98 | 84.04  | 84.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 4715 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支19右2#变压 | 50  | 46.04 | 21.98  | 21.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 4716 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 洼西支10#变压   | 50  | 69.22 | 10.39  | 10.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 4717 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支33左3#变压 | 100 | 55.94 | 34.06  | 34.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 4718 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支44#变压   | 200 | 46.02 | 87.96  | 87.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 4719 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支19右4#变压 | 200 | 46.42 | 87.16  | 87.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 4720 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支变压器     | 50  | 53.71 | 18.15  | 18.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 4721 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支41#变压   | 50  | 60.26 | 14.87  | 14.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 4722 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支32右3#变压 | 50  | 50.01 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4723 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支30左2#变压 | 80  | 66.76 | 18.59  | 18.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 4724 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 河东支8#变压器   | 80  | 48.03 | 33.58  | 33.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 4725 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 猪场支9#变压器   | 100 | 46.31 | 43.69  | 43.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 4726 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分66左4左2# | 50  | 61.25 | 14.38  | 14.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 4727 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支11左3#变压 | 50  | 54.01 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 4728 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支6#变压器   | 100 | 59.68 | 30.32  | 30.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 4729 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支11#变压   | 50  | 46.89 | 21.56  | 21.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 4730 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 孙屯支13#变压   | 50  | 51.22 | 19.39  | 19.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 4731 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分29#变压   | 200 | 49.88 | 80.24  | 80.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 4732 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 孙屯支5#变压器   | 400 | 64.45 | 102.20 | 102.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 4733 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干43#变压   | 50  | 57.66 | 16.17  | 16.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 4734 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干40#变压   | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 4735 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干33#变压   | 50  | 54.90 | 17.55  | 17.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 4736 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干54右2#变台 | 80  | 48.61 | 33.11  | 33.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 4737 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分41#变台   | 400 | 55.38 | 138.48 | 138.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 4738 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 敬老院支9#变压器  | 50  | 51.83 | 19.09  | 19.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 4739 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干28#变压   | 50  | 68.02 | 10.99  | 10.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 4740 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支29#变台   | 100 | 68.03 | 21.97  | 21.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 4741 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支23#变台   | 200 | 65.10 | 49.80  | 49.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 4742 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支15右4#变台 | 400 | 66.90 | 92.40  | 92.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4743 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干12右5#变压 | 250 | 47.71 | 105.73 | 105.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 4744 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支19左5#变台 | 200 | 49.16 | 81.68  | 81.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 4745 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干12右1#变压 | 250 | 65.40 | 61.50  | 61.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 4746 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干10#变压   | 250 | 49.17 | 102.08 | 102.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 4747 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支12#变台   | 50  | 46.66 | 21.67  | 21.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 4748 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支19左2#变台 | 50  | 60.38 | 14.81  | 14.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 4749 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支4右2#变台  | 50  | 56.01 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 4750 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分4#变压器   | 200 | 54.61 | 70.78  | 70.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 4751 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 果树支8左8#变压  | 50  | 57.63 | 16.19  | 16.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 4752 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干13#变压   | 50  | 46.66 | 21.67  | 21.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 4753 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分#8左1变台  | 100 | 65.22 | 24.78  | 24.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 4754 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 基地支18#变压   | 250 | 59.67 | 75.83  | 75.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 4755 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 基地支14#变压   | 100 | 68.72 | 21.28  | 21.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 4756 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 基地支10左4#变压 | 80  | 55.88 | 27.30  | 27.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 4757 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 基地支6左4#变压  | 100 | 56.97 | 33.03  | 33.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 4758 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干50左3#变压 | 80  | 59.90 | 24.08  | 24.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 4759 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分8右3#变台  | 160 | 46.95 | 68.88  | 68.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 4760 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干23#变压   | 50  | 47.17 | 21.42  | 21.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 4761 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干62#变压   | 20  | 53.46 | 7.31   | 7.31   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 4762 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分23#左7#  | 250 | 57.00 | 82.50  | 82.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4763 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 三官分23#左20# | 315 | 57.44 | 102.56 | 102.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 4764 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支19左9#变台 | 50  | 66.91 | 11.55  | 11.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 4765 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分15#变压   | 100 | 61.71 | 28.29  | 28.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 4766 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干16#变压   | 250 | 68.62 | 53.45  | 53.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 4767 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干17左2#变压 | 315 | 68.12 | 68.92  | 68.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 4768 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分5右2#变压  | 250 | 65.27 | 61.83  | 61.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 4769 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分7左3#变压  | 160 | 48.88 | 65.79  | 65.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 4770 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干16#变压   | 315 | 48.93 | 129.37 | 129.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 4771 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分10左3#变压 | 200 | 66.03 | 47.94  | 47.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 4772 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分10左2#变压 | 100 | 60.02 | 29.98  | 29.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 4773 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 66.94 | 145.28 | 145.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 4774 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 67.04 | 144.65 | 144.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 4775 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 64.47 | 160.84 | 160.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 4776 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 69.59 | 128.58 | 128.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 4777 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 平岛置地823台区  | 630 | 48.43 | 261.89 | 261.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 4778 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 52.34 | 237.26 | 237.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 4779 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期   | 630 | 48.99 | 258.36 | 258.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 4780 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电   | 630 | 49.45 | 255.47 | 255.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 4781 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电   | 630 | 61.39 | 180.24 | 180.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 4782 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电   | 630 | 54.14 | 225.92 | 225.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |

|      |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4783 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府2号配电    | 630 | 49.11 | 257.61 | 257.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 4784 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府2号配电    | 630 | 62.61 | 172.56 | 172.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 4785 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2#配电站   | 630 | 51.94 | 239.78 | 239.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 4786 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2#配电站   | 630 | 69.75 | 127.58 | 127.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 4787 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2期1104  | 630 | 64.73 | 159.20 | 159.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 4788 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地3#配电站   | 630 | 68.49 | 135.51 | 135.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 4789 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地3#配电站   | 630 | 58.27 | 199.90 | 199.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 4790 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 自来水支7右1#变   | 100 | 63.15 | 26.85  | 26.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 4791 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分63#变压    | 50  | 55.22 | 17.39  | 17.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 4792 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分8#变压器    | 50  | 68.94 | 10.53  | 10.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 4793 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分38#变压    | 100 | 52.58 | 37.42  | 37.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 4794 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | (506-100)城南 | 630 | 46.24 | 275.69 | 275.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 4795 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | (506-103)城南 | 630 | 67.05 | 144.59 | 144.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 4796 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号    | 630 | 62.11 | 175.71 | 175.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 4797 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号    | 630 | 60.83 | 183.77 | 183.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 4798 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号    | 630 | 59.03 | 195.11 | 195.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 4799 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李园甲线 | 园区分1#变压器宋   | 100 | 64.77 | 25.23  | 25.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 4800 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 西山头分12左2#变  | 315 | 53.12 | 116.17 | 116.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 4801 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 占子河分10右2#变  | 50  | 58.81 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 4802 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 占子河分10#变压   | 160 | 62.80 | 43.52  | 43.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |



|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4803 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干35#变压   | 50  | 50.36 | 19.82  | 19.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 4804 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 南庙分22#变压   | 50  | 64.33 | 12.84  | 12.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 4805 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 水源支3#变压器   | 50  | 64.45 | 12.78  | 12.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 4806 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 邢家分11#变压   | 50  | 69.55 | 10.23  | 10.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 4807 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 参圈支2左1#变台  | 50  | 56.37 | 16.82  | 16.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 4808 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分32右6左2# | 50  | 55.86 | 17.07  | 17.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 4809 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分25#变压   | 250 | 49.33 | 101.68 | 101.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 4810 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分1#变压器  | 200 | 64.25 | 51.50  | 51.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 4811 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分7#变压器  | 100 | 47.45 | 42.55  | 42.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 4812 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 许屯分8#变压器   | 30  | 51.63 | 11.51  | 11.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 4813 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干100左1#  | 30  | 66.14 | 7.16   | 7.16   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 4814 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分7左5#变压  | 400 | 61.44 | 114.24 | 114.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 4815 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分9#变压器   | 50  | 51.55 | 19.23  | 19.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 4816 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干69#变压   | 50  | 64.00 | 13.00  | 13.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 4817 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干65左6#变压 | 200 | 68.61 | 42.78  | 42.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 4818 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 曲屯支12#变压   | 50  | 61.94 | 14.03  | 14.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 4819 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干45左2#变压 | 50  | 48.49 | 20.76  | 20.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 4820 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干82左3#变压 | 50  | 46.69 | 21.66  | 21.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 4821 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干40#变压   | 50  | 68.09 | 10.96  | 10.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 4822 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 南庙分5#变台变压  | 10  | 53.54 | 3.65   | 3.65   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4823 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 大房水分10#变压  | 50  | 57.08 | 16.46  | 16.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 4824 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 粮农干94左1#变压 | 50  | 60.82 | 14.59  | 14.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 4825 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 西山头分30#变压  | 200 | 51.61 | 76.78  | 76.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 4826 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 西山头分18#变压  | 50  | 58.77 | 15.62  | 15.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 4827 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 厂部支8右2#变压  | 315 | 55.63 | 108.27 | 108.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 4828 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 西山头分6左2#变  | 50  | 56.03 | 16.99  | 16.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 4829 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 厂部支5#变压器   | 100 | 48.15 | 41.85  | 41.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 4830 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 粮农干71右2#变压 | 50  | 62.08 | 13.96  | 13.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 4831 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 粮农干71右7#变压 | 50  | 49.19 | 20.41  | 20.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 4832 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 粮农干6#变压器   | 30  | 64.07 | 7.78   | 7.78   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 4833 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 虾场分18#变压   | 20  | 51.62 | 7.68   | 7.68   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 4834 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 粮农干52#变压   | 50  | 66.34 | 11.83  | 11.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 4835 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 宫家分32右9#变压 | 100 | 66.54 | 23.46  | 23.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 4836 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 参圈支14左3#变压 | 50  | 45.41 | 22.30  | 22.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 4837 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 平岛支88#变压   | 50  | 65.60 | 12.20  | 12.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 4838 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 平岛支90#变压   | 100 | 65.95 | 24.05  | 24.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 4839 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 北姜分11#     | 125 | 57.32 | 40.85  | 40.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 4840 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 北姜分5#变台变压  | 100 | 57.32 | 32.68  | 32.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 4841 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 邹屯分14#变台   | 200 | 46.65 | 86.70  | 86.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 4842 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 邹屯分4#变压器   | 400 | 60.73 | 117.08 | 117.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4843 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 平岛甲线 | 清水干42#变台   | 50  | 52.76 | 18.62  | 18.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 4844 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 平岛甲线 | 清水干52#变台   | 100 | 58.29 | 31.71  | 31.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 4845 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 平岛甲线 | 清水干35#变台   | 100 | 49.27 | 40.73  | 40.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 4846 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 平岛甲线 | 清水线51右4#变台 | 100 | 60.63 | 29.37  | 29.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 4847 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站 | 平岛甲线 | 清水干64#变台   | 50  | 58.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 4848 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干11右3    | 80  | 56.33 | 26.94  | 26.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 4849 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 凉水湾分19#变台  | 30  | 46.09 | 13.17  | 13.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 4850 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干8#变台    | 50  | 69.89 | 10.06  | 10.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 4851 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 沙沟支11#变台   | 100 | 46.91 | 43.09  | 43.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 4852 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干5#变台    | 50  | 69.12 | 10.44  | 10.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 4853 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 凉水湾分10右1#变 | 400 | 58.90 | 124.40 | 124.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 4854 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干38左2#变台 | 50  | 56.19 | 16.91  | 16.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 4855 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干35#变台   | 100 | 68.75 | 21.25  | 21.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 4856 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 沙沟支4右4#变台  | 50  | 48.97 | 20.52  | 20.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 4857 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 凉水湾分21右1#变 | 200 | 62.77 | 54.46  | 54.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 4858 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 凉水湾分24#变台  | 200 | 50.35 | 79.30  | 79.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 4859 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 凉水湾分29右    | 200 | 60.08 | 59.84  | 59.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 4860 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 沙沟支3#变压器   | 50  | 55.42 | 17.29  | 17.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 4861 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水线817荣胜   | 315 | 57.41 | 102.66 | 102.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 4862 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 清水线  | 清水干22#变台   | 315 | 65.35 | 77.65  | 77.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |

|      |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4863 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | 清水线829台区    | 630 | 65.30 | 155.61 | 155.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 4864 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | 清水干23#变压    | 200 | 59.42 | 61.16  | 61.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 4865 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | 清水干21#变压    | 100 | 56.23 | 33.77  | 33.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 4866 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | 凉水湾分1左1#变   | 200 | 45.43 | 89.14  | 89.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 4867 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | (507-1001)科 | 630 | 54.35 | 224.60 | 224.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 4868 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | (507-1004)城 | 630 | 65.92 | 151.70 | 151.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 4869 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分138#变压   | 100 | 46.34 | 43.66  | 43.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 4870 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分81#变压    | 50  | 60.09 | 14.96  | 14.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 4871 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线蚕场支14#   | 100 | 45.76 | 44.24  | 44.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 4872 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线蚕场支6#台   | 50  | 60.43 | 14.79  | 14.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 4873 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支27#变台   | 50  | 48.21 | 20.90  | 20.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 4874 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧甸支22#变压   | 80  | 47.15 | 34.28  | 34.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 4875 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支19左3#变  | 80  | 59.34 | 24.53  | 24.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 4876 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支4#变台    | 80  | 48.83 | 32.94  | 32.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 4877 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支13#变台   | 200 | 51.92 | 76.16  | 76.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 4878 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支9右2#变   | 50  | 54.87 | 17.57  | 17.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 4879 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线三官分55右   | 200 | 50.46 | 79.08  | 79.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 4880 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支19#变压    | 50  | 69.20 | 10.40  | 10.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 4881 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分58右3#变压  | 200 | 46.69 | 86.62  | 86.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 4882 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支4#变压器    | 100 | 64.42 | 25.58  | 25.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |

|      |          |            |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4883 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支8左3#变压  | 100 | 57.08 | 32.92 | 32.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 4884 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分65右2#   | 50  | 68.40 | 10.80 | 10.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 4885 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分89右3#变压 | 100 | 65.94 | 24.06 | 24.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 4886 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支4#变台变压  | 50  | 62.66 | 13.67 | 13.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 4887 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支13左5#变台 | 80  | 58.12 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 4888 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支20左1#变台 | 200 | 51.27 | 77.46 | 77.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 4889 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支25左3#变台 | 200 | 65.57 | 48.86 | 48.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 4890 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支30左3#变台 | 50  | 56.01 | 17.00 | 17.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 4891 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支36#变台   | 80  | 63.16 | 21.47 | 21.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 4892 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支16#变压   | 30  | 51.72 | 11.48 | 11.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 4893 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支15左3#变压 | 50  | 55.55 | 17.23 | 17.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 4894 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支20左5#变压 | 30  | 49.77 | 12.07 | 12.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 4895 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支22#变压   | 30  | 49.81 | 12.06 | 12.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 4896 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三关分78#变压   | 50  | 58.39 | 15.81 | 15.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 4897 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分49右7#变台 | 100 | 60.06 | 29.94 | 29.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 4898 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 刘沟分15#变压   | 50  | 59.75 | 15.13 | 15.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 4899 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 刘沟分3左2#变压  | 50  | 55.92 | 17.04 | 17.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 4900 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官干21#变台   | 80  | 47.95 | 33.64 | 33.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 4901 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官干35#变压   | 30  | 67.28 | 6.82  | 6.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 4902 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支26#右6#  | 80  | 67.49 | 18.01 | 18.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |

|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4903 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干9#变压器  | 200 | 69.19 | 41.62  | 41.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 4904 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 孙沟支10#变压   | 50  | 66.59 | 11.71  | 11.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 4905 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分1左7#变压  | 100 | 62.73 | 27.27  | 27.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 4906 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分6#变压器   | 100 | 49.83 | 40.17  | 40.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 4907 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 孙沟支3#变压器安  | 30  | 54.72 | 10.58  | 10.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 4908 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分20#变压   | 50  | 48.93 | 20.54  | 20.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 4909 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分20左7#变压 | 20  | 67.85 | 4.43   | 4.43   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 4910 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分3#变压器   | 50  | 45.44 | 22.28  | 22.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 4911 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分4#变压器   | 100 | 50.07 | 39.93  | 39.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 4912 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分8左2#变压  | 400 | 66.49 | 94.04  | 94.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 4913 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分12左1#变压 | 50  | 63.97 | 13.02  | 13.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 4914 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分22#变压   | 50  | 64.22 | 12.89  | 12.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 4915 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分27#变压   | 200 | 57.78 | 64.44  | 64.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 4916 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分39#变压   | 50  | 65.16 | 12.42  | 12.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 4917 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 新台分18#变压   | 200 | 52.67 | 74.66  | 74.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 4918 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 新台分4#变压器   | 30  | 60.70 | 8.79   | 8.79   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 4919 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干45左4#变 | 400 | 54.87 | 140.52 | 140.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 4920 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干43左5#变 | 30  | 46.52 | 13.04  | 13.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 4921 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢线300台区   | 630 | 59.93 | 189.44 | 189.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 4922 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 房产分4#变台变压  | 200 | 46.03 | 87.94  | 87.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |

|      |          |           |     |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4923 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线303台区   | 630  | 65.65 | 153.41 | 153.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 4924 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分8左3#变台  | 80   | 63.17 | 21.46  | 21.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 4925 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分9#变压器   | 160  | 47.50 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 4926 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分16右2#变压 | 200  | 64.38 | 51.24  | 51.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 4927 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虾场分7#变压器   | 30   | 50.24 | 11.93  | 11.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 4928 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虾场分4#变压器   | 400  | 46.82 | 172.72 | 172.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 4929 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虾场分2右3#变压  | 315  | 60.48 | 92.99  | 92.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 4930 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虾场分12#变压   | 315  | 68.56 | 67.54  | 67.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 4931 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 皇冠假日1#配电1# | 1000 | 48.20 | 418.00 | 418.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 4932 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虹润邑嘉海景1#配  | 630  | 61.09 | 182.13 | 182.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 4933 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虹润邑嘉海景2#配  | 630  | 55.78 | 215.59 | 215.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 4934 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线324台区   | 200  | 55.31 | 69.38  | 69.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 4935 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 海港分1#接线箱右  | 315  | 66.03 | 75.51  | 75.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 4936 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线328台区   | 800  | 57.93 | 256.56 | 256.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 4937 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线329台区   | 630  | 64.31 | 161.85 | 161.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 4938 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分4左1#变压  | 160  | 51.80 | 61.12  | 61.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 4939 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线332台区   | 500  | 47.94 | 210.30 | 210.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 4940 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线333台区   | 630  | 61.83 | 177.47 | 177.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 4941 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线334台区   | 500  | 53.83 | 180.85 | 180.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 4942 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线338台区   | 100  | 65.31 | 24.69  | 24.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4943 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 海港分1#接线箱右  | 200 | 51.08 | 77.84  | 77.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 4944 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分5左1#变压  | 100 | 65.52 | 24.48  | 24.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 4945 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 阳光海滩914台区  | 630 | 52.53 | 236.06 | 236.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 4946 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 阳光海滩916台区  | 630 | 67.99 | 138.66 | 138.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 4947 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场干4左2#柱上  | 30  | 52.34 | 11.30  | 11.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 4948 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干119# | 100 | 53.86 | 36.14  | 36.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 4949 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分28#  | 80  | 66.15 | 19.08  | 19.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 4950 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支3#变  | 250 | 48.50 | 103.75 | 103.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 4951 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 葛兰支12#     | 100 | 57.07 | 32.93  | 32.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 4952 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线隈子分51左  | 100 | 58.89 | 31.11  | 31.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 4953 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分82#  | 200 | 58.69 | 62.62  | 62.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 4954 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支19#  | 200 | 49.48 | 81.04  | 81.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 4955 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支18#  | 160 | 61.80 | 45.12  | 45.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 4956 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 车屯支11右1#变台 | 80  | 67.16 | 18.27  | 18.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 4957 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分6右   | 100 | 47.88 | 42.12  | 42.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 4958 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 东岚支15#变台   | 100 | 59.05 | 30.95  | 30.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 4959 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支48#  | 100 | 57.84 | 32.16  | 32.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 4960 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支27#  | 30  | 68.13 | 6.56   | 6.56   | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 4961 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支22#  | 200 | 54.63 | 70.74  | 70.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 4962 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干70左  | 100 | 66.83 | 23.17  | 23.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 4963 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢店支19右  | 100 | 49.02 | 40.98 | 40.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 4964 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢西支11#  | 100 | 66.77 | 23.23 | 23.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 4965 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 郭屯分66左3右3# | 80  | 64.02 | 20.78 | 20.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 4966 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支25#  | 160 | 52.98 | 59.23 | 59.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 4967 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支82#  | 160 | 57.20 | 52.48 | 52.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 4968 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线赵房支11#  | 50  | 50.71 | 19.65 | 19.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 4969 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支10#  | 200 | 54.17 | 71.66 | 71.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 4970 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支102# | 50  | 46.95 | 21.53 | 21.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 4971 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王屯支6左   | 100 | 66.24 | 23.76 | 23.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 4972 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线贾棚支20#  | 100 | 57.02 | 32.98 | 32.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 4973 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王皮铺支4   | 200 | 48.01 | 83.98 | 83.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 4974 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小杨屯支8#  | 80  | 55.77 | 27.38 | 27.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 4975 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支95#  | 200 | 65.90 | 48.20 | 48.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 4976 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线梁屯支15#  | 50  | 64.30 | 12.85 | 12.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 4977 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支37左  | 50  | 46.17 | 21.92 | 21.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 4978 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支21#  | 100 | 52.86 | 37.14 | 37.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 4979 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干88左  | 50  | 45.01 | 22.50 | 22.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 4980 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分37#  | 100 | 68.91 | 21.09 | 21.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 4981 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分44#  | 100 | 46.43 | 43.57 | 43.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 4982 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干42左  | 100 | 49.10 | 40.90 | 40.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 4983 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支10# | 100 | 65.15 | 24.85  | 24.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 4984 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支22左 | 80  | 55.92 | 27.26  | 27.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 4985 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分66# | 200 | 62.70 | 54.60  | 54.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 4986 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干98左 | 100 | 58.88 | 31.12  | 31.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 4987 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王屯支12# | 200 | 58.01 | 63.98  | 63.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 4988 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线石材分13# | 50  | 60.84 | 14.58  | 14.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 4989 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支27# | 100 | 53.88 | 36.12  | 36.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 4990 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分71# | 50  | 45.54 | 22.23  | 22.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 4991 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线隈子分61右 | 50  | 62.04 | 13.98  | 13.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 4992 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干1右  | 400 | 59.08 | 123.68 | 123.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 4993 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干8右  | 200 | 65.33 | 49.34  | 49.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 4994 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线政府分9#变 | 100 | 50.37 | 39.63  | 39.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 4995 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支91# | 50  | 53.99 | 18.01  | 18.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 4996 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小刘屯分   | 50  | 49.43 | 20.29  | 20.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 4997 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小杨屯支   | 200 | 49.50 | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 4998 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线政府分17# | 200 | 56.24 | 67.52  | 67.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 4999 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线隈子分16左 | 50  | 46.84 | 21.58  | 21.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 5000 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分12# | 200 | 57.61 | 64.78  | 64.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 5001 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支14# | 100 | 49.73 | 40.27  | 40.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 5002 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线张屯支6#变 | 30  | 67.03 | 6.89   | 6.89   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5003 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干小杨   | 100 | 55.97 | 34.03 | 34.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 5004 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支2左   | 80  | 66.69 | 18.65 | 18.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 5005 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支21左  | 100 | 66.20 | 23.80 | 23.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 5006 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线隈子分70右  | 50  | 59.04 | 15.48 | 15.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 5007 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场变台变压器隈   | 100 | 62.35 | 27.65 | 27.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 5008 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支69#  | 200 | 49.20 | 81.60 | 81.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 5009 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支90#  | 200 | 64.79 | 50.42 | 50.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 5010 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支37左  | 100 | 58.59 | 31.41 | 31.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 5011 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 隈子分16左4左3# | 80  | 54.57 | 28.34 | 28.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 5012 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场干13左3#变台 | 200 | 65.43 | 49.14 | 49.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 5013 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线张屯支19#  | 100 | 61.71 | 28.29 | 28.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 5014 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线山头支22#  | 100 | 66.06 | 23.94 | 23.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 5015 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支41左  | 50  | 50.95 | 19.53 | 19.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 5016 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支76#  | 160 | 55.41 | 55.34 | 55.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 5017 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢店支6#变  | 50  | 59.43 | 15.29 | 15.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 5018 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线贾棚支8#变  | 50  | 51.94 | 19.03 | 19.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 5019 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线隈子分16左  | 50  | 68.00 | 11.00 | 11.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 5020 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支53左  | 100 | 69.70 | 20.30 | 20.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 5021 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分19#  | 200 | 65.43 | 49.14 | 49.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 5022 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔底分11#  | 100 | 55.38 | 34.62 | 34.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5023 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干164  | 50  | 66.53 | 11.74 | 11.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 5024 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分9#变  | 50  | 50.78 | 19.61 | 19.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 5025 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干161# | 80  | 51.47 | 30.82 | 30.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 5026 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线梨棚分10#  | 100 | 68.08 | 21.92 | 21.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 5027 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干24#  | 100 | 67.10 | 22.90 | 22.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 5028 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线牟后支14#  | 50  | 47.72 | 21.14 | 21.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 5029 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分10#  | 100 | 50.59 | 39.41 | 39.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 5030 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分76右  | 100 | 67.35 | 22.65 | 22.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 5031 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线提水支1左1  | 100 | 64.92 | 25.08 | 25.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 5032 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线茂盛支12#  | 50  | 60.33 | 14.84 | 14.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 5033 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分48#  | 200 | 52.05 | 75.90 | 75.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 5034 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分73右  | 50  | 65.29 | 12.36 | 12.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 5035 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分6#变  | 50  | 49.10 | 20.45 | 20.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 5036 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线马拐分3右   | 50  | 55.41 | 17.30 | 17.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 5037 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分33#  | 50  | 58.92 | 15.54 | 15.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 5038 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线茂盛支6#变  | 200 | 62.14 | 55.72 | 55.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 5039 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 张屯支31右1#柱上 | 100 | 64.45 | 25.55 | 25.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 5040 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线周屯分17#  | 200 | 68.80 | 42.40 | 42.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 5041 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分99#  | 50  | 66.26 | 11.87 | 11.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 5042 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支35#  | 50  | 68.10 | 10.95 | 10.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5043 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支25左 | 100 | 59.63 | 30.37  | 30.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 5044 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔底分10右 | 200 | 55.57 | 68.86  | 68.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 5045 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分56左 | 50  | 57.04 | 16.48  | 16.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 5046 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支42加 | 100 | 68.05 | 21.95  | 21.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 5047 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支26# | 100 | 66.78 | 23.22  | 23.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 5048 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分57# | 100 | 56.67 | 33.33  | 33.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 5049 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分20# | 50  | 49.45 | 20.28  | 20.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 5050 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线马拐分26# | 20  | 65.39 | 4.92   | 4.92   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 5051 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分10右 | 50  | 54.32 | 17.84  | 17.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 5052 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支42加 | 50  | 64.59 | 12.71  | 12.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 5053 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分29左 | 50  | 61.01 | 14.50  | 14.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 5054 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线墨东支4左  | 200 | 61.90 | 56.20  | 56.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 5055 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支11右 | 200 | 46.21 | 87.58  | 87.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 5056 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线西山根支   | 50  | 63.17 | 13.42  | 13.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 5057 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线彭屯支17# | 200 | 45.94 | 88.12  | 88.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 5058 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线甜水井支6# | 400 | 54.70 | 141.20 | 141.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 5059 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线甜水井支   | 80  | 63.73 | 21.02  | 21.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 5060 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线瓦盆里分   | 80  | 65.68 | 19.46  | 19.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 5061 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支35右 | 100 | 62.18 | 27.82  | 27.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 5062 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干20右 | 80  | 59.43 | 24.46  | 24.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5063 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分42#  | 50  | 59.67 | 15.17 | 15.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 5064 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干109# | 50  | 66.65 | 11.68 | 11.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 5065 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支28右  | 50  | 52.35 | 18.83 | 18.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 5066 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 腾屯分38右4#变台 | 200 | 61.66 | 56.68 | 56.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 5067 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分67间  | 200 | 61.48 | 57.04 | 57.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 5068 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线于屯支于后   | 100 | 56.94 | 33.06 | 33.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 5069 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分4右   | 200 | 48.76 | 82.48 | 82.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 5070 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分89#  | 200 | 51.42 | 77.16 | 77.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 5071 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线于屯支13#  | 50  | 60.92 | 14.54 | 14.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 5072 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分25左  | 50  | 62.84 | 13.58 | 13.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 5073 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线墨东支9#变  | 100 | 69.74 | 20.26 | 20.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 5074 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分31#  | 100 | 52.91 | 37.09 | 37.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 5075 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干56#  | 200 | 46.43 | 87.14 | 87.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 5076 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线下岚支21#  | 100 | 68.82 | 21.18 | 21.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 5077 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分61#  | 50  | 46.21 | 21.90 | 21.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 5078 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分37#  | 200 | 62.44 | 55.12 | 55.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 5079 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分40左  | 200 | 59.88 | 60.24 | 60.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 5080 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分19左  | 200 | 58.38 | 63.24 | 63.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 5081 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支70#  | 50  | 48.28 | 20.86 | 20.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 5082 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线庄沟支17#  | 50  | 51.48 | 19.26 | 19.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5083 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支61#  | 50  | 55.81 | 17.10 | 17.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 5084 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分74间  | 200 | 61.36 | 57.28 | 57.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 5085 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 张屯支35右6左6# | 100 | 58.08 | 31.92 | 31.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 5086 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 彭屯支13左6#变台 | 100 | 68.23 | 21.77 | 21.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 5087 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分6#变  | 50  | 48.67 | 20.67 | 20.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 5088 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线北岚支21#  | 100 | 55.44 | 34.56 | 34.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 5089 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线瓦盆里分7#  | 100 | 48.37 | 41.63 | 41.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 5090 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线下岚支6左   | 200 | 58.83 | 62.34 | 62.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 5091 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分21#  | 100 | 65.20 | 24.80 | 24.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 5092 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干14右  | 80  | 58.39 | 25.29 | 25.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 5093 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分73#  | 50  | 60.24 | 14.88 | 14.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 5094 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支46右  | 100 | 63.87 | 26.13 | 26.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 5095 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分38右  | 100 | 52.72 | 37.28 | 37.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 5096 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达拉腰支6   | 200 | 53.24 | 73.52 | 73.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 5097 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线北岚支5右   | 30  | 52.33 | 11.30 | 11.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 5098 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分20#  | 100 | 48.69 | 41.31 | 41.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 5099 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干61#  | 50  | 65.38 | 12.31 | 12.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 5100 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干61#  | 400 | 68.75 | 85.00 | 85.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 5101 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线赵德兴支    | 200 | 67.38 | 45.24 | 45.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 5102 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大刘屯分4#  | 80  | 69.20 | 16.64 | 16.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5103 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分    | 50  | 58.37 | 15.82 | 15.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 5104 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支2#变  | 50  | 50.48 | 19.76 | 19.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 5105 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟4右1  | 200 | 45.47 | 89.06 | 89.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 5106 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分127# | 30  | 61.13 | 8.66  | 8.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 5107 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分84右  | 100 | 63.02 | 26.98 | 26.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 5108 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟支    | 30  | 53.38 | 10.99 | 10.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 5109 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线冶房支10#  | 200 | 67.49 | 45.02 | 45.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 5110 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 梁沟支20#变台   | 80  | 69.36 | 16.51 | 16.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 5111 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分16  | 160 | 49.99 | 64.02 | 64.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 5112 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干253# | 100 | 55.63 | 34.37 | 34.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 5113 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干207# | 50  | 45.66 | 22.17 | 22.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 5114 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大刘屯分    | 100 | 52.84 | 37.16 | 37.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 5115 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干259# | 100 | 54.20 | 35.80 | 35.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 5116 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分90间  | 100 | 69.82 | 20.18 | 20.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 5117 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分40   | 100 | 69.39 | 20.61 | 20.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 5118 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 庙岭支34#     | 50  | 60.97 | 14.52 | 14.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 5119 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 邵屯分120左4#  | 100 | 53.03 | 36.97 | 36.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 5120 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支候沟   | 50  | 66.79 | 11.61 | 11.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 5121 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 慧琳支29#变台   | 100 | 52.01 | 37.99 | 37.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 5122 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分    | 50  | 48.82 | 20.59 | 20.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5123 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分21#  | 50  | 51.27 | 19.37 | 19.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 5124 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线庙岭支9#变  | 50  | 52.91 | 18.55 | 18.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 5125 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干178# | 200 | 59.06 | 61.88 | 61.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 5126 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分20  | 80  | 48.17 | 33.46 | 33.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 5127 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支西沟   | 80  | 56.85 | 26.52 | 26.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 5128 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干224  | 50  | 60.70 | 14.65 | 14.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 5129 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分120  | 100 | 55.54 | 34.46 | 34.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 5130 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分7   | 30  | 60.94 | 8.72  | 8.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 5131 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 大院支38右8#变台 | 100 | 48.49 | 41.51 | 41.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 5132 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分8#  | 200 | 60.44 | 59.12 | 59.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 5133 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分42#  | 50  | 67.37 | 11.32 | 11.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 5134 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干217  | 50  | 64.85 | 12.58 | 12.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 5135 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支10#  | 100 | 67.37 | 22.63 | 22.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 5136 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘北支3左1#柱上  | 200 | 52.87 | 74.26 | 74.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 5137 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线前张屯支    | 100 | 47.28 | 42.72 | 42.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 5138 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分142  | 200 | 66.94 | 46.12 | 46.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 5139 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线刘大屯分18  | 50  | 45.64 | 22.18 | 22.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 5140 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜后支11#  | 100 | 56.55 | 33.45 | 33.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 5141 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘庄分12左1#变台 | 200 | 55.96 | 68.08 | 68.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 5142 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分78右  | 100 | 49.36 | 40.64 | 40.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5143 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大刘屯分    | 50  | 66.53 | 11.74 | 11.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 5144 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分10#  | 50  | 61.62 | 14.19 | 14.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 5145 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干228# | 100 | 67.81 | 22.19 | 22.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 5146 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟支8   | 80  | 46.63 | 34.70 | 34.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 5147 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支42#  | 100 | 62.63 | 27.37 | 27.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 5148 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干187# | 50  | 56.98 | 16.51 | 16.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 5149 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分33左  | 100 | 65.00 | 25.00 | 25.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 5150 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分93间  | 100 | 68.62 | 21.38 | 21.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 5151 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线提水支9右   | 100 | 64.61 | 25.39 | 25.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 5152 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干172  | 50  | 63.40 | 13.30 | 13.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 5153 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线徐沟分40#  | 100 | 46.12 | 43.88 | 43.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 5154 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支祝腰   | 100 | 63.07 | 26.93 | 26.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 5155 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分19左  | 100 | 49.18 | 40.82 | 40.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 5156 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线刘沟分13#  | 80  | 58.11 | 25.51 | 25.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 5157 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线庙岭支16#  | 50  | 48.34 | 20.83 | 20.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 5158 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线徐沟分3#变  | 100 | 69.25 | 20.75 | 20.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 5159 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支20右  | 160 | 56.34 | 53.86 | 53.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 5160 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分    | 200 | 48.42 | 83.16 | 83.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 5161 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干233  | 100 | 54.01 | 35.99 | 35.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 5162 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜后支9左   | 50  | 45.24 | 22.38 | 22.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5163 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支候沟   | 200 | 57.89 | 64.22 | 64.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 5164 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 赵德兴支6右9#变  | 100 | 53.57 | 36.43 | 36.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 5165 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分149  | 200 | 66.09 | 47.82 | 47.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 5166 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜西支10#  | 100 | 66.96 | 23.04 | 23.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 5167 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分29#  | 80  | 48.36 | 33.31 | 33.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 5168 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支5右   | 100 | 50.56 | 39.44 | 39.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 5169 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分    | 50  | 54.64 | 17.68 | 17.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 5170 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分4#  | 100 | 64.49 | 25.51 | 25.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 5171 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支21右  | 50  | 52.85 | 18.58 | 18.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 5172 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分7#  | 100 | 50.03 | 39.97 | 39.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 5173 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干224  | 50  | 49.42 | 20.29 | 20.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 5174 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分24#  | 160 | 53.98 | 57.63 | 57.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 5175 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙吉沟分6   | 200 | 63.41 | 53.18 | 53.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 5176 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟3左3  | 200 | 53.41 | 73.18 | 73.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 5177 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线梁沟支10#  | 100 | 67.60 | 22.40 | 22.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 5178 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支26#  | 50  | 46.73 | 21.64 | 21.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 5179 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支祝腰   | 50  | 49.55 | 20.23 | 20.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 5180 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 墨盘线石岭干125# | 100 | 69.21 | 20.79 | 20.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 5181 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘北支16#柱上   | 100 | 59.13 | 30.87 | 30.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 5182 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分2#  | 30  | 55.81 | 10.26 | 10.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5183 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分110# | 100 | 54.58 | 35.42 | 35.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 5184 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分4#变  | 100 | 46.81 | 43.19 | 43.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 5185 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 徐沟分18#变台   | 100 | 64.22 | 25.78 | 25.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 5186 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 园林支5左2#变台  | 100 | 46.80 | 43.20 | 43.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 5187 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘庄分17#柱上   | 50  | 46.11 | 21.95 | 21.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 5188 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干46#  | 100 | 68.07 | 21.93 | 21.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 5189 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干109  | 50  | 49.90 | 20.05 | 20.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 5190 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干139  | 50  | 57.24 | 16.38 | 16.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 5191 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干80#  | 100 | 66.16 | 23.84 | 23.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 5192 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山干89右1#变台 | 200 | 55.19 | 69.62 | 69.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 5193 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山干4右1#柱上  | 200 | 53.77 | 72.46 | 72.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 5194 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干217  | 200 | 65.95 | 48.10 | 48.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 5195 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线向阳支23#  | 50  | 54.22 | 17.89 | 17.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 5196 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分31间  | 200 | 48.75 | 82.50 | 82.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 5197 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季屯支2#变  | 200 | 45.29 | 89.42 | 89.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 5198 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分53#  | 100 | 52.06 | 37.94 | 37.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 5199 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线刘沟支朱屯   | 100 | 50.61 | 39.39 | 39.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 5200 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分5左   | 50  | 56.13 | 16.94 | 16.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 5201 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线郭棚支12#  | 50  | 64.00 | 13.00 | 13.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 5202 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季窑支10变  | 400 | 65.83 | 96.68 | 96.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5203 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分28左  | 200 | 54.13 | 71.74  | 71.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 5204 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干217  | 50  | 60.41 | 14.80  | 14.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 5205 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线王炉分16#  | 100 | 45.41 | 44.59  | 44.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 5206 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分10#  | 50  | 67.93 | 11.04  | 11.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 5207 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分35#  | 80  | 45.32 | 35.74  | 35.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 5208 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线林场分11#  | 30  | 45.41 | 13.38  | 13.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 5209 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分14右  | 30  | 63.34 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 5210 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线栗寺分51#  | 100 | 49.30 | 40.70  | 40.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 5211 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线小李屯支10  | 80  | 63.85 | 20.92  | 20.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 5212 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分3左   | 200 | 45.10 | 89.80  | 89.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 5213 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季屯支14#  | 50  | 68.90 | 10.55  | 10.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 5214 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分#变   | 100 | 65.61 | 24.39  | 24.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 5215 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线刘沟支11右  | 80  | 53.65 | 29.08  | 29.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 5216 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线朱屯支23#  | 400 | 57.78 | 128.88 | 128.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 5217 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分3#变  | 200 | 48.78 | 82.44  | 82.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 5218 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 郭北支12#变台   | 200 | 55.26 | 69.48  | 69.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 5219 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分18#  | 50  | 59.80 | 15.10  | 15.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 5220 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分18#  | 50  | 65.50 | 12.25  | 12.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 5221 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干282# | 100 | 58.10 | 31.90  | 31.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 5222 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线东沟支13#  | 80  | 54.14 | 28.69  | 28.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5223 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分76#  | 50  | 50.59 | 19.71 | 19.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 5224 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线小王屯支    | 100 | 64.66 | 25.34 | 25.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 5225 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季屯支12右  | 50  | 59.39 | 15.31 | 15.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 5226 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 季棚支8左9#变台  | 160 | 68.51 | 34.38 | 34.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 5227 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干161  | 100 | 52.61 | 37.39 | 37.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 5228 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分6左   | 200 | 51.86 | 76.28 | 76.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 5229 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分26#  | 200 | 69.50 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 5230 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分16右  | 30  | 51.92 | 11.42 | 11.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 5231 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线东沟支7#变  | 100 | 47.92 | 42.08 | 42.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 5232 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分16左  | 50  | 65.18 | 12.41 | 12.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 5233 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分91#  | 80  | 61.62 | 22.70 | 22.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 5234 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线郭屯支14#  | 200 | 46.76 | 86.48 | 86.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 5235 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分3#变  | 100 | 46.80 | 43.20 | 43.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 5236 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分102# | 100 | 53.26 | 36.74 | 36.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 5237 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线东沟支25#  | 160 | 57.37 | 52.21 | 52.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 5238 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季棚支14#  | 50  | 67.95 | 11.03 | 11.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 5239 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 小李屯支3右2#变  | 100 | 56.16 | 33.84 | 33.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 5240 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线牟屯支14#  | 50  | 69.54 | 10.23 | 10.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 5241 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分23左  | 160 | 51.08 | 62.27 | 62.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 5242 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 永宁分55左1#变台 | 100 | 52.29 | 37.71 | 37.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5243 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干233  | 200 | 68.38 | 43.24  | 43.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 5244 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线元兴支9左   | 200 | 67.91 | 44.18  | 44.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 5245 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永张屯支8   | 80  | 46.42 | 34.86  | 34.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 5246 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分52左  | 50  | 51.62 | 19.19  | 19.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 5247 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分121# | 30  | 49.19 | 12.24  | 12.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 5248 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线栗寺分29#  | 100 | 69.07 | 20.93  | 20.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 5249 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线小李屯支    | 100 | 63.52 | 26.48  | 26.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 5250 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线东沟支24右  | 50  | 56.32 | 16.84  | 16.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 5251 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线望海寺分5#  | 50  | 55.01 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 5252 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线刘沟支5#变  | 100 | 54.26 | 35.74  | 35.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 5253 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线塔张屯支    | 200 | 50.33 | 79.34  | 79.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 5254 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分37#  | 80  | 50.38 | 31.70  | 31.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 5255 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分23左  | 100 | 52.16 | 37.84  | 37.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 5256 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分42右  | 80  | 51.02 | 31.18  | 31.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 5257 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分120  | 80  | 63.47 | 21.22  | 21.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 5258 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线机房支孙屯   | 80  | 55.32 | 27.74  | 27.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 5259 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线龙山干75#  | 80  | 56.72 | 26.62  | 26.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 5260 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线郭屯支9#变  | 80  | 53.60 | 29.12  | 29.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 5261 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 永张屯支20#变台  | 250 | 48.28 | 104.30 | 104.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 5262 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干201  | 100 | 61.59 | 28.41  | 28.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5263 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 石矿分19右2#变台 | 50  | 48.16 | 20.92  | 20.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 5264 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分51#  | 100 | 69.50 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 5265 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线南沟支15#  | 30  | 67.23 | 6.83   | 6.83   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 5266 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分24右  | 80  | 48.88 | 32.90  | 32.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 5267 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干187  | 100 | 58.32 | 31.68  | 31.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 5268 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线王炉分8#变  | 100 | 61.58 | 28.42  | 28.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 5269 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分78#  | 50  | 62.27 | 13.87  | 13.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 5270 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线张屯支12#  | 50  | 45.03 | 22.49  | 22.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 5271 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线机房支14#  | 50  | 47.13 | 21.44  | 21.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 5272 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分9#变  | 200 | 60.84 | 58.32  | 58.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 5273 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线栗寺分14#  | 200 | 46.49 | 87.02  | 87.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 5274 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分17右  | 50  | 60.94 | 14.53  | 14.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 5275 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线向阳支14右  | 200 | 63.44 | 53.12  | 53.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 5276 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线杨棚支16#  | 80  | 51.24 | 31.01  | 31.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 5277 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干215  | 100 | 46.17 | 43.83  | 43.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 5278 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线元兴支21#  | 100 | 54.19 | 35.81  | 35.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 5279 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分131# | 50  | 62.54 | 13.73  | 13.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 5280 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分刘沟   | 50  | 50.53 | 19.74  | 19.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 5281 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分108# | 80  | 58.10 | 25.52  | 25.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 5282 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干270# | 400 | 57.18 | 131.28 | 131.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |



|      |          |            |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5283 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线利寺分79#  | 50  | 67.36 | 11.32 | 11.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 5284 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分22#  | 50  | 66.91 | 11.55 | 11.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 5285 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分82左  | 50  | 67.54 | 11.23 | 11.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 5286 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分60左  | 80  | 49.21 | 32.63 | 32.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 5287 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线杨棚支21#  | 200 | 53.61 | 72.78 | 72.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 5288 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 墨盘线张屯支47右  | 100 | 54.57 | 35.43 | 35.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 5289 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 东北水利支4右2#  | 80  | 65.42 | 19.66 | 19.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 5290 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大王沟支17#变台  | 50  | 62.00 | 14.00 | 14.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 5291 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干64#右8#  | 315 | 58.27 | 99.95 | 99.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 5292 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干55#变台   | 50  | 68.97 | 10.52 | 10.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 5293 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分4#变台变  | 80  | 48.61 | 33.11 | 33.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 5294 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分4#右2#变台 | 200 | 59.89 | 60.22 | 60.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 5295 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分3#右2#变台 | 80  | 63.57 | 21.14 | 21.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 5296 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 机站支18#变台   | 80  | 55.18 | 27.86 | 27.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 5297 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 机站支7#变台变压  | 80  | 54.81 | 28.15 | 28.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 5298 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分大瓦房支   | 200 | 59.87 | 60.26 | 60.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 5299 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干7#右1变台  | 100 | 47.52 | 42.48 | 42.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 5300 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干129#变台  | 200 | 48.13 | 83.74 | 83.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 5301 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分19#变台   | 80  | 46.99 | 34.41 | 34.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 5302 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分44#变台   | 50  | 64.97 | 12.52 | 12.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |

|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5303 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 三维果业支3#右2# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 5304 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支30#变台   | 50  | 45.21 | 22.40  | 22.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 5305 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支9左5#变台  | 50  | 58.88 | 15.56  | 15.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 5306 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分16#变台   | 100 | 58.86 | 31.14  | 31.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 5307 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分14#变台  | 200 | 64.22 | 51.56  | 51.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 5308 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支16#变台   | 50  | 64.42 | 12.79  | 12.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 5309 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分24#变台   | 400 | 49.60 | 161.60 | 161.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 5310 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分14左14#变 | 80  | 65.05 | 19.96  | 19.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 5311 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 肖屯支2#变台变压  | 200 | 50.52 | 78.96  | 78.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 5312 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干14#右2变  | 200 | 55.18 | 69.64  | 69.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 5313 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分56#变台   | 80  | 49.11 | 32.71  | 32.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 5314 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支13#变台  | 160 | 67.57 | 35.89  | 35.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 5315 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支4#变台变  | 100 | 64.17 | 25.83  | 25.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 5316 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支8#右5#变 | 100 | 64.12 | 25.88  | 25.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 5317 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分39#变台   | 30  | 55.99 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 5318 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分23#变台  | 200 | 50.43 | 79.14  | 79.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 5319 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分17右3#变台 | 80  | 61.22 | 23.02  | 23.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 5320 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 肖屯支14#变台   | 100 | 47.90 | 42.10  | 42.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 5321 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘线大刘干35#  | 200 | 64.04 | 51.92  | 51.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 5322 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分移动支10#  | 100 | 49.34 | 40.66  | 40.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |

|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5323 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干38右10#变 | 50  | 45.87 | 22.07  | 22.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 5324 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分116#变台  | 100 | 54.46 | 35.54  | 35.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 5325 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支38#变压   | 100 | 45.73 | 44.27  | 44.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 5326 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 花西大井支4左1#  | 50  | 56.86 | 16.57  | 16.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 5327 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分75#右1#  | 100 | 54.40 | 35.60  | 35.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 5328 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分115#左6# | 30  | 45.48 | 13.36  | 13.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 5329 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分56#左10# | 50  | 53.11 | 18.45  | 18.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 5330 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支6#变台变压  | 50  | 54.41 | 17.80  | 17.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 5331 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分43#左3变  | 100 | 68.98 | 21.02  | 21.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 5332 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支31#变台  | 100 | 58.65 | 31.35  | 31.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 5333 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支13右5#变台 | 50  | 46.13 | 21.94  | 21.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 5334 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支6#左7#变台 | 100 | 63.91 | 26.09  | 26.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 5335 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大王沟支6#变台变  | 400 | 46.73 | 173.08 | 173.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 5336 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 粉皮墙支25变台变  | 100 | 47.34 | 42.66  | 42.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 5337 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支14#变台   | 100 | 53.32 | 36.68  | 36.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 5338 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 粉皮墙支7#右3#变 | 80  | 52.56 | 29.95  | 29.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 5339 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支3#右6#变台 | 200 | 57.84 | 64.32  | 64.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 5340 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支28#变台   | 50  | 60.49 | 14.76  | 14.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 5341 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支4#变台变压  | 400 | 47.36 | 170.56 | 170.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 5342 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支29#变台   | 50  | 59.23 | 15.39  | 15.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |

|      |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5343 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分88#变台   | 200 | 65.04 | 49.92  | 49.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 5344 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支15右4#变 | 100 | 45.06 | 44.94  | 44.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 5345 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 修油房支15#变台  | 100 | 52.81 | 37.19  | 37.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 5346 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支24#左6#  | 50  | 58.93 | 15.54  | 15.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 5347 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支14#变台   | 200 | 59.50 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 5348 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支20#变台   | 50  | 62.93 | 13.54  | 13.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 5349 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分28#左3#  | 400 | 66.43 | 94.28  | 94.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 5350 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支1#变台变  | 100 | 58.28 | 31.72  | 31.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 5351 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支9左9#变台  | 80  | 62.51 | 21.99  | 21.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 5352 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支6#变台变  | 200 | 58.53 | 62.94  | 62.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 5353 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙土国支11#变台  | 100 | 56.41 | 33.59  | 33.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 5354 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支33左1#变台 | 100 | 54.87 | 35.13  | 35.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 5355 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 修油坊支8#变台变  | 100 | 55.32 | 34.68  | 34.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 5356 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 服装干29#右2#  | 400 | 45.95 | 176.20 | 176.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 5357 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分75#变压   | 100 | 62.40 | 27.60  | 27.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 5358 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分17#变台   | 100 | 55.47 | 34.53  | 34.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 5359 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分43#变压   | 400 | 45.51 | 177.96 | 177.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 5360 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分丁屯支15#  | 200 | 56.40 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 5361 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 服装干43#变压   | 100 | 54.54 | 35.46  | 35.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 5362 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分62#左2#  | 200 | 59.76 | 60.48  | 60.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |

|      |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5363 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分60#右3#变  | 100 | 47.30 | 42.70  | 42.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 5364 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 服装干22#左3#   | 400 | 59.92 | 120.32 | 120.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 5365 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分5#左3#变压  | 400 | 69.30 | 82.80  | 82.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 5366 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分53#右5#   | 50  | 68.99 | 10.51  | 10.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 5367 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分53#左4#   | 100 | 69.83 | 20.17  | 20.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 5368 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分24#左4#   | 400 | 62.65 | 109.40 | 109.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 5369 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分丁屯支1#左   | 200 | 64.32 | 51.36  | 51.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 5370 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分21#左2#   | 200 | 47.56 | 84.88  | 84.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 5371 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分12左1#变台  | 200 | 66.13 | 47.74  | 47.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 5372 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 泡子干35#右5#   | 100 | 47.55 | 42.45  | 42.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 5373 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分4#变台变压   | 100 | 53.27 | 36.73  | 36.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 5374 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线兴西分  | 400 | 50.87 | 156.52 | 156.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 5375 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线兴西分  | 100 | 56.62 | 33.38  | 33.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 5376 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线88#右 | 200 | 68.45 | 43.10  | 43.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 5377 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分4右1#变台   | 100 | 54.62 | 35.38  | 35.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 5378 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分25#右1右   | 200 | 47.26 | 85.48  | 85.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 5379 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分42#右1变   | 100 | 50.20 | 39.80  | 39.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 5380 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 综合厂支3#左3变   | 400 | 62.12 | 111.52 | 111.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 5381 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分99#变台    | 50  | 62.73 | 13.64  | 13.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 5382 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分87#右3变   | 30  | 62.85 | 8.15   | 8.15   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5383 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 粮库分9#变台变压  | 200 | 64.82 | 50.36  | 50.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 5384 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分山嘴支15#  | 200 | 56.61 | 66.78  | 66.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 5385 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分43#左8变  | 200 | 49.38 | 81.24  | 81.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 5386 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干37#左3变  | 200 | 64.49 | 51.02  | 51.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 5387 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 金家窝棚分37#变  | 400 | 49.81 | 160.76 | 160.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 5388 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干13#变台   | 400 | 67.07 | 91.72  | 91.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 5389 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分25#右8变  | 200 | 56.04 | 67.92  | 67.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 5390 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分82#右2变  | 80  | 49.22 | 32.62  | 32.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 5391 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 泡子线兴西分     | 200 | 48.95 | 82.10  | 82.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 5392 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分70#左2变  | 100 | 52.38 | 37.62  | 37.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 5393 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干46#左7变  | 400 | 55.31 | 138.76 | 138.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 5394 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 粮库分综合厂支6#  | 200 | 56.40 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 5395 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分7#左4右4变 | 200 | 58.61 | 62.78  | 62.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 5396 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张   | 80  | 55.54 | 27.57  | 27.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 5397 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张   | 200 | 52.77 | 74.46  | 74.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 5398 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张   | 200 | 45.06 | 89.88  | 89.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 5399 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张   | 200 | 45.03 | 89.94  | 89.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 5400 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张   | 20  | 46.76 | 8.65   | 8.65   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 5401 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106马沟   | 200 | 60.44 | 59.12  | 59.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 5402 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲   | 100 | 61.29 | 28.71  | 28.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |

|      |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5403 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张    | 200 | 49.70 | 80.60  | 80.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 5404 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 100 | 66.07 | 23.93  | 23.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 5405 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 200 | 62.80 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 5406 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 30  | 49.04 | 12.29  | 12.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 5407 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 100 | 63.82 | 26.18  | 26.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 5408 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张    | 200 | 55.53 | 68.94  | 68.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 5409 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 80  | 47.84 | 33.73  | 33.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 5410 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 50  | 53.97 | 18.02  | 18.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 5411 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张    | 50  | 67.46 | 11.27  | 11.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 5412 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 30  | 57.15 | 9.86   | 9.86   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 5413 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 80  | 48.17 | 33.46  | 33.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 5414 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲    | 50  | 53.63 | 18.19  | 18.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 5415 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张    | 100 | 51.86 | 38.14  | 38.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 5416 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 夹河北线田屯分4#   | 400 | 46.83 | 172.68 | 172.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 5417 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 宋店分10#左2左   | 160 | 49.14 | 65.38  | 65.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 5418 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 太平庄分21#右2#  | 50  | 67.33 | 11.34  | 11.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 5419 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 夹河北干198#右1# | 100 | 55.96 | 34.04  | 34.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 5420 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 太平庄分9#变压器   | 100 | 67.78 | 22.22  | 22.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 5421 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 太平庄分34#变压   | 30  | 54.17 | 10.75  | 10.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 5422 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 宋屯分4#变压器    | 200 | 58.75 | 62.50  | 62.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |

|      |          |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5423 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干204#变压  | 50  | 52.13 | 18.94  | 18.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 5424 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干188#右1# | 100 | 57.69 | 32.31  | 32.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 5425 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 太平庄分3#右1#变  | 50  | 68.85 | 10.58  | 10.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 5426 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 福利厂支7右3#    | 50  | 45.65 | 22.18  | 22.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 5427 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 宋店分20#变压    | 50  | 48.23 | 20.89  | 20.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 5428 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干117#变压  | 50  | 53.82 | 18.09  | 18.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 5429 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北线大张分     | 100 | 47.12 | 42.88  | 42.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 5430 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 大张分8#间1#变压  | 30  | 49.11 | 12.27  | 12.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 5431 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干90#变压   | 50  | 45.34 | 22.33  | 22.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 5432 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北线王屯分4#   | 100 | 64.80 | 25.20  | 25.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 5433 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干50右2#变  | 50  | 55.12 | 17.44  | 17.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 5434 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 张沟分25#变压    | 400 | 67.12 | 91.52  | 91.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 5435 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分27#变压    | 50  | 48.51 | 20.75  | 20.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 5436 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分五小支9#右   | 400 | 53.82 | 144.72 | 144.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 5437 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分郭圈支25#   | 100 | 47.21 | 42.79  | 42.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 5438 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分22#变压    | 100 | 60.59 | 29.41  | 29.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 5439 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 王庄支10#变压    | 50  | 69.83 | 10.09  | 10.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 5440 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干19#变压   | 160 | 67.05 | 36.72  | 36.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 5441 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分18#变压    | 200 | 61.34 | 57.32  | 57.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 5442 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分郭圈支20#   | 100 | 62.32 | 27.68  | 27.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |



|      |          |           |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5443 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分22#变台   | 50  | 65.12 | 12.44 | 12.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 5444 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干71#变压  | 50  | 62.83 | 13.59 | 13.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 5445 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分29#变台   | 30  | 56.13 | 10.16 | 10.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 5446 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干46#变台  | 200 | 63.81 | 52.38 | 52.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 5447 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干16#左2# | 160 | 60.26 | 47.58 | 47.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 5448 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干67#变台  | 30  | 63.76 | 7.87  | 7.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 5449 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 冷屯分6#左1#变台 | 100 | 68.59 | 21.41 | 21.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 5450 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干91#变台  | 200 | 59.52 | 60.96 | 60.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 5451 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干11#左2# | 100 | 64.80 | 25.20 | 25.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 5452 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干31#右7# | 200 | 45.23 | 89.54 | 89.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 5453 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 下纪沟分19#变台  | 50  | 65.36 | 12.32 | 12.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 5454 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干77#变台  | 50  | 65.01 | 12.50 | 12.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 5455 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干28间7#左 | 100 | 69.07 | 20.93 | 20.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 5456 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干99#变台  | 30  | 69.30 | 6.21  | 6.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 5457 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干54#左7# | 50  | 53.12 | 18.44 | 18.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 5458 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 下纪沟分17#右8# | 50  | 66.19 | 11.91 | 11.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 5459 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干86#左2# | 200 | 65.33 | 49.34 | 49.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 5460 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干15#右7# | 100 | 47.15 | 42.85 | 42.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 5461 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分6#左1#变台 | 200 | 45.30 | 89.40 | 89.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 5462 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干12#变台  | 50  | 52.21 | 18.90 | 18.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5463 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 邱店分36#变压   | 400 | 50.11 | 159.56 | 159.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 5464 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 杜屯支14#变台   | 160 | 47.51 | 67.98  | 67.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 5465 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分104#变台  | 200 | 49.18 | 81.64  | 81.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 5466 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分50左2#变压 | 400 | 50.50 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 5467 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分80#变压   | 100 | 49.59 | 40.41  | 40.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 5468 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分91左2#变压 | 50  | 51.82 | 19.09  | 19.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 5469 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分99左2#变压 | 200 | 48.76 | 82.48  | 82.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 5470 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 王屯支6#变压器   | 100 | 64.67 | 25.33  | 25.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 5471 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 夹河南线双山沟支   | 200 | 47.01 | 85.98  | 85.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 5472 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分111#变压  | 30  | 63.31 | 8.01   | 8.01   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 5473 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 引水支16左2#变压 | 200 | 63.49 | 53.02  | 53.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 5474 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 邱店分12#变压   | 100 | 54.57 | 35.43  | 35.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 5475 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分36右5#变压 | 50  | 64.82 | 12.59  | 12.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 5476 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 王圈支7#变压器   | 100 | 47.60 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 5477 | 普兰店区供电公司 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分移动支9#变  | 200 | 65.52 | 48.96  | 48.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 5478 | 普兰店区供电公司 | 66kv唐家房变电站 | 大刘线  | 小区分2#(小区)  | 315 | 45.89 | 138.95 | 138.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 5479 | 普兰店区供电公司 | 66kv唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分16右1#(兴 | 100 | 67.20 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 5480 | 普兰店区供电公司 | 66kv唐家房变电站 | 泡子线  | 滕屯分1左1#(滕  | 50  | 47.14 | 21.43  | 21.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 5481 | 普兰店区供电公司 | 66kv唐家房变电站 | 泡子线  | 滕屯分4右3#变台  | 200 | 47.60 | 84.80  | 84.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 5482 | 普兰店区供电公司 | 66kv唐家房变电站 | 唐家房线 | 山咀支17右1#变台 | 200 | 51.24 | 77.52  | 77.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5483 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 山咀支23#(山   | 100 | 68.12 | 21.88  | 21.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 5484 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分4-1右5(小 | 200 | 59.89 | 60.22  | 60.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 5485 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 唐家房干37左4#变 | 200 | 65.35 | 49.30  | 49.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 5486 | 普兰店区供电公司 | 66kV夹河变电站  | 夹河东线 | 夹河东干55#右1  | 100 | 47.67 | 42.33  | 42.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 5487 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 东达分2#      | 160 | 54.68 | 56.51  | 56.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 5488 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线4#箱变    | 630 | 50.84 | 246.71 | 246.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 5489 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干35右2#   | 200 | 63.60 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 5490 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左7#   | 315 | 48.99 | 129.18 | 129.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 5491 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左8#   | 315 | 46.97 | 135.54 | 135.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 5492 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线2#箱变    | 500 | 69.35 | 103.25 | 103.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 5493 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线3#箱变    | 630 | 54.31 | 224.85 | 224.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 5494 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干34左4#   | 315 | 63.84 | 82.40  | 82.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 5495 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干34左1#   | 315 | 46.59 | 136.74 | 136.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 5496 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左1左1# | 200 | 52.67 | 74.66  | 74.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 5497 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线1#环网箱   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 5498 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线1#环网箱   | 200 | 63.08 | 53.84  | 53.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 5499 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 宾馆配电站      | 500 | 61.95 | 140.25 | 140.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 5500 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 盛源宾馆配电站    | 500 | 63.34 | 133.30 | 133.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 5501 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 中心配电站      | 630 | 62.70 | 171.99 | 171.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 5502 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 中心小学配电站    | 630 | 46.33 | 275.12 | 275.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |

|      |          |            |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5503 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分86#    | 50  | 61.63 | 14.19 | 14.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 5504 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分83右1#  | 50  | 45.23 | 22.39 | 22.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 5505 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分78#    | 200 | 68.96 | 42.08 | 42.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 5506 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分71#    | 200 | 59.80 | 60.40 | 60.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 5507 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分56#    | 50  | 57.85 | 16.08 | 16.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 5508 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 吕屯支12右1#  | 50  | 54.75 | 17.63 | 17.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 5509 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干77#    | 50  | 65.63 | 12.19 | 12.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 5510 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干82#    | 50  | 64.66 | 12.67 | 12.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 5511 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干94左3#  | 100 | 54.71 | 35.29 | 35.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 5512 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干16左2#  | 100 | 51.21 | 38.79 | 38.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 5513 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分       | 100 | 69.56 | 20.44 | 20.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 5514 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分88#    | 200 | 46.12 | 87.76 | 87.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 5515 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战屯支7#     | 400 | 65.27 | 98.92 | 98.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 5516 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干177#   | 100 | 65.02 | 24.98 | 24.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 5517 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干179右6# | 100 | 54.96 | 35.04 | 35.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 5518 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 大高屯分9左1#  | 100 | 60.64 | 29.36 | 29.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 5519 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 李丰明支4#    | 50  | 60.42 | 14.79 | 14.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 5520 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 农场支10#    | 50  | 57.52 | 16.24 | 16.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 5521 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 史台分13#    | 100 | 57.78 | 32.22 | 32.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 5522 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干18右3#  | 50  | 48.04 | 20.98 | 20.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |

|      |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5523 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分138#   | 50  | 61.39 | 14.31  | 14.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 5524 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支17#   | 30  | 62.16 | 8.35   | 8.35   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 5525 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支11#   | 100 | 65.75 | 24.25  | 24.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 5526 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分91#    | 100 | 63.36 | 26.64  | 26.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 5527 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分40#    | 50  | 62.29 | 13.86  | 13.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 5528 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支1#     | 50  | 65.45 | 12.28  | 12.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 5529 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支5#     | 100 | 57.11 | 32.89  | 32.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 5530 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支26#    | 200 | 63.33 | 53.34  | 53.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 5531 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支17#    | 200 | 63.85 | 52.30  | 52.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 5532 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战屯支19#    | 200 | 56.13 | 67.74  | 67.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 5533 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分116#   | 200 | 47.61 | 84.78  | 84.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 5534 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分111#   | 100 | 67.79 | 22.21  | 22.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 5535 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支1#    | 30  | 52.83 | 11.15  | 11.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 5536 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 化工厂支3#    | 10  | 60.05 | 3.00   | 3.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 5537 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分119#   | 50  | 62.10 | 13.95  | 13.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 5538 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干168#   | 100 | 58.89 | 31.11  | 31.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 5539 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干176#   | 100 | 53.71 | 36.29  | 36.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 5540 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干152左7# | 100 | 51.84 | 38.16  | 38.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 5541 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干115#   | 50  | 48.92 | 20.54  | 20.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 5542 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干25左1#  | 250 | 46.57 | 108.58 | 108.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |

|      |          |            |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5543 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 大高屯分17#    | 100 | 54.34 | 35.66 | 35.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 5544 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干37右1#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 5545 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分18左1# | 100 | 61.22 | 28.78 | 28.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 5546 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分14右2# | 100 | 56.34 | 33.66 | 33.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 5547 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分12左5# | 100 | 55.06 | 34.94 | 34.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 5548 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 园区分16左4#   | 100 | 60.11 | 29.89 | 29.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 5549 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支26#     | 160 | 50.14 | 63.78 | 63.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 5550 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支12左6#   | 100 | 65.09 | 24.91 | 24.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 5551 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支15左2#   | 100 | 68.26 | 21.74 | 21.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 5552 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支7右3#    | 200 | 62.76 | 54.48 | 54.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 5553 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分11左  | 315 | 62.24 | 87.44 | 87.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 5554 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分11左  | 315 | 62.73 | 85.90 | 85.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 5555 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分6#      | 200 | 51.02 | 77.96 | 77.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 5556 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干121#    | 100 | 47.14 | 42.86 | 42.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 5557 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干127#    | 100 | 67.70 | 22.30 | 22.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 5558 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分2右7#    | 50  | 50.06 | 19.97 | 19.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 5559 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯支2左3#    | 100 | 65.89 | 24.11 | 24.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 5560 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 廉家分18右5左1# | 100 | 47.64 | 42.36 | 42.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 5561 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 廉家分32#     | 100 | 58.60 | 31.40 | 31.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 5562 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 廉家分36#     | 100 | 59.82 | 30.18 | 30.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |

|      |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5563 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分2右3#   | 50  | 45.91 | 22.05  | 22.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 5564 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干42右1#  | 200 | 66.60 | 46.80  | 46.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 5565 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干11右4#  | 160 | 62.16 | 44.54  | 44.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 5566 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线1#环网箱T | 200 | 67.21 | 45.58  | 45.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 5567 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干91#    | 50  | 65.99 | 12.01  | 12.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 5568 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干81右5#  | 100 | 55.96 | 34.04  | 34.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 5569 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线2#箱变   | 200 | 60.96 | 58.08  | 58.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 5570 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 廉家分1#     | 100 | 62.80 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 5571 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干42右4#  | 160 | 51.37 | 61.81  | 61.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 5572 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干65右2#  | 10  | 64.37 | 2.56   | 2.56   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 5573 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干44右1#  | 500 | 45.47 | 222.65 | 222.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 5574 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干44左1#  | 500 | 64.58 | 127.10 | 127.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 5575 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分12左 | 315 | 59.09 | 97.37  | 97.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 5576 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#箱变  | 630 | 69.90 | 126.63 | 126.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 5577 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#变电所 | 630 | 59.50 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 5578 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#变电所 | 630 | 59.45 | 192.47 | 192.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 5579 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园2#变电所 | 630 | 47.75 | 266.18 | 266.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 5580 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 莲花小区箱变    | 630 | 61.34 | 180.56 | 180.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 5581 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 龙珠雅居变电所   | 630 | 66.59 | 147.48 | 147.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 5582 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线1#环网箱T | 160 | 60.35 | 47.44  | 47.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5583 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 大徐屯支29#   | 50  | 47.10 | 21.45  | 21.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 5584 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 大徐屯支14左2# | 100 | 46.86 | 43.14  | 43.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 5585 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 大徐屯支14左4# | 50  | 48.65 | 20.68  | 20.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 5586 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分92#   | 100 | 68.53 | 21.47  | 21.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 5587 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分95左3# | 100 | 64.92 | 25.08  | 25.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 5588 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分84#   | 100 | 57.18 | 32.82  | 32.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 5589 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 许店支2左4#   | 100 | 62.29 | 27.71  | 27.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 5590 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 许店支13#    | 50  | 45.64 | 22.18  | 22.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 5591 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 许店支17左8#  | 100 | 46.77 | 43.23  | 43.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 5592 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 长岭支12#    | 100 | 48.37 | 41.63  | 41.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 5593 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 大姜屯支12#   | 200 | 46.73 | 86.54  | 86.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 5594 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分18右3# | 400 | 61.11 | 115.56 | 115.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 5595 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分35左4# | 400 | 66.46 | 94.16  | 94.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 5596 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 小胡屯支10#   | 80  | 46.11 | 35.11  | 35.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 5597 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 小胡屯支4#    | 50  | 47.53 | 21.24  | 21.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 5598 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分73#   | 50  | 53.27 | 18.37  | 18.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 5599 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分75左4# | 100 | 52.80 | 37.20  | 37.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 5600 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分61#   | 30  | 60.84 | 8.75   | 8.75   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 5601 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分62右9# | 200 | 56.45 | 67.10  | 67.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 5602 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分29#   | 50  | 66.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |



|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5603 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 许店支29#    | 50  | 49.41 | 20.30  | 20.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 5604 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 长岭支16#    | 50  | 67.32 | 11.34  | 11.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 5605 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜屯支5右1#   | 100 | 67.63 | 22.37  | 22.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 5606 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜屯支11#    | 100 | 60.91 | 29.09  | 29.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 5607 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨树底分62右5# | 30  | 58.54 | 9.44   | 9.44   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 5608 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分46#    | 50  | 64.21 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 5609 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分11右3#  | 200 | 61.57 | 56.86  | 56.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 5610 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支1右1#   | 200 | 55.90 | 68.20  | 68.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 5611 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支6左3#  | 50  | 51.62 | 19.19  | 19.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 5612 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支15右3# | 50  | 57.97 | 16.02  | 16.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 5613 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分21#    | 80  | 55.68 | 27.46  | 27.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 5614 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支2右1#  | 400 | 56.09 | 135.64 | 135.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 5615 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分7左1#   | 50  | 59.40 | 15.30  | 15.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 5616 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分80#    | 200 | 55.68 | 68.64  | 68.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 5617 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 唐咀支17#    | 400 | 57.82 | 128.72 | 128.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 5618 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分43左2#  | 400 | 55.79 | 136.84 | 136.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 5619 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支31#   | 50  | 54.25 | 17.88  | 17.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 5620 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分37左3#  | 200 | 59.67 | 60.66  | 60.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 5621 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分42#    | 200 | 67.95 | 44.10  | 44.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 5622 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支27#    | 100 | 62.73 | 27.27  | 27.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |

|      |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5623 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支14#    | 200 | 58.90 | 62.20  | 62.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 5624 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分7#     | 100 | 54.57 | 35.43  | 35.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 5625 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支3左1#   | 200 | 47.09 | 85.82  | 85.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 5626 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支6右4#   | 400 | 67.13 | 91.48  | 91.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 5627 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支14#    | 315 | 54.09 | 113.12 | 113.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 5628 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支20#    | 50  | 57.26 | 16.37  | 16.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 5629 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分68#    | 200 | 49.45 | 81.10  | 81.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 5630 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分57#    | 100 | 65.85 | 24.15  | 24.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 5631 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分66#    | 50  | 63.85 | 13.08  | 13.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 5632 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干57左5#  | 200 | 49.39 | 81.22  | 81.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 5633 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干100左1# | 80  | 55.08 | 27.94  | 27.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 5634 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干88右9#  | 200 | 65.55 | 48.90  | 48.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 5635 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支9右1#   | 100 | 52.45 | 37.55  | 37.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 5636 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干92左4#  | 400 | 47.43 | 170.28 | 170.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 5637 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分75右1#  | 400 | 51.23 | 155.08 | 155.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 5638 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线初店干43右 | 200 | 68.75 | 42.50  | 42.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 5639 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线侯沟分24右 | 50  | 59.50 | 15.25  | 15.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 5640 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 张店支27#    | 100 | 58.83 | 31.17  | 31.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 5641 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分70#变压  | 200 | 53.21 | 73.58  | 73.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 5642 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分6左6#变台 | 200 | 68.25 | 43.50  | 43.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |

|      |          |           |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5643 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支44右14  | 100 | 55.00 | 35.00 | 35.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 5644 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线初店干81# | 200 | 63.96 | 52.08 | 52.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 5645 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支29#变台 | 200 | 69.05 | 41.90 | 41.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 5646 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分54#变压  | 200 | 57.28 | 65.44 | 65.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 5647 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南移动支8#变台 | 200 | 69.39 | 41.22 | 41.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 5648 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支61#变压  | 80  | 66.58 | 18.74 | 18.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 5649 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 王山头支10#变台 | 50  | 46.41 | 21.80 | 21.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 5650 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 碳厂支4#左1变台 | 50  | 45.64 | 22.18 | 22.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 5651 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小林屯分1#变压器 | 50  | 51.79 | 19.11 | 19.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 5652 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分44#左1变 | 100 | 51.89 | 38.11 | 38.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 5653 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分11#变台  | 80  | 63.42 | 21.26 | 21.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 5654 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分25#变压  | 50  | 65.38 | 12.31 | 12.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 5655 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后沟分28#变台  | 100 | 65.99 | 24.01 | 24.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 5656 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分2#变台变压 | 20  | 60.81 | 5.84  | 5.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 5657 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 王锅盖支12#变台 | 50  | 57.81 | 16.10 | 16.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 5658 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干98#变压  | 200 | 68.10 | 43.80 | 43.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 5659 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分34#变压  | 30  | 68.91 | 6.33  | 6.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 5660 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干175#变压 | 100 | 50.05 | 39.95 | 39.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 5661 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干141#变压 | 30  | 51.30 | 11.61 | 11.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 5662 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 张店支20#变压  | 100 | 60.90 | 29.10 | 29.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5663 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干111#左9  | 200 | 52.51 | 74.98  | 74.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 5664 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支31#变压   | 100 | 66.71 | 23.29  | 23.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 5665 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 杨炉支46右3#变台 | 200 | 67.81 | 44.38  | 44.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 5666 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支48#变压   | 50  | 64.04 | 12.98  | 12.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 5667 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支9左7#变台  | 315 | 48.80 | 129.78 | 129.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 5668 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分36右1#变台 | 100 | 51.78 | 38.22  | 38.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 5669 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小林屯分24#变压  | 50  | 69.35 | 10.33  | 10.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 5670 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干222#变压  | 50  | 53.89 | 18.06  | 18.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 5671 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小王屯支24#变压  | 50  | 51.81 | 19.10  | 19.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 5672 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支8#变台变  | 200 | 58.07 | 63.86  | 63.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 5673 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支16#变压   | 100 | 46.68 | 43.32  | 43.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 5674 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分23#变台   | 160 | 64.09 | 41.46  | 41.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 5675 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支35#变压   | 200 | 64.69 | 50.62  | 50.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 5676 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分29#变压   | 200 | 54.91 | 70.18  | 70.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 5677 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干137#左3  | 50  | 50.64 | 19.68  | 19.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 5678 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分43#变压   | 50  | 66.33 | 11.84  | 11.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 5679 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店分1#变台变压  | 80  | 49.92 | 32.06  | 32.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 5680 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后沟分14#变台   | 100 | 57.55 | 32.45  | 32.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 5681 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干66#变台   | 100 | 55.09 | 34.91  | 34.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 5682 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干74#变台   | 200 | 47.67 | 84.66  | 84.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5683 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小王屯支10左6#变 | 50  | 50.92 | 19.54 | 19.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 5684 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干197#变压  | 50  | 45.19 | 22.41 | 22.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 5685 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分38左5#变台 | 50  | 63.02 | 13.49 | 13.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 5686 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干39右6#变压 | 200 | 56.65 | 66.70 | 66.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 5687 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分22#变台   | 50  | 60.46 | 14.77 | 14.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 5688 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤东支8#变台变压  | 100 | 65.55 | 24.45 | 24.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 5689 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分8#变台变压  | 50  | 64.80 | 12.60 | 12.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 5690 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线汤屯分47#  | 100 | 46.53 | 43.47 | 43.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 5691 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后孙沟分14#变台  | 100 | 65.02 | 24.98 | 24.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 5692 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干25左1#变台 | 100 | 64.91 | 25.09 | 25.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 5693 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南移动支15左8# | 50  | 60.46 | 14.77 | 14.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 5694 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支9左6左6#  | 100 | 55.74 | 34.26 | 34.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 5695 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支8右4#变  | 100 | 50.11 | 39.89 | 39.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 5696 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北支19#变台  | 50  | 66.03 | 11.99 | 11.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 5697 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干170左1#  | 50  | 58.01 | 16.00 | 16.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 5698 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支15右1#柱上 | 50  | 68.54 | 10.73 | 10.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 5699 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北支6#变台变  | 50  | 62.46 | 13.77 | 13.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 5700 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 利源支11左1#   | 100 | 57.12 | 32.88 | 32.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 5701 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北分196左6# | 100 | 56.78 | 33.22 | 33.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 5702 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支15右4#变台 | 50  | 69.36 | 10.32 | 10.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5703 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支9#变台变  | 50  | 52.19 | 18.91  | 18.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 5704 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分13#变台   | 30  | 58.53 | 9.44   | 9.44   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 5705 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分29#变台   | 200 | 45.07 | 89.86  | 89.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 5706 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分8左6#变台  | 200 | 65.31 | 49.38  | 49.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 5707 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支18#变台   | 50  | 45.11 | 22.45  | 22.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 5708 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支24#变台   | 30  | 69.06 | 6.28   | 6.28   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 5709 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支31#变台   | 100 | 58.05 | 31.95  | 31.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 5710 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支1#变台变  | 100 | 64.26 | 25.74  | 25.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 5711 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支18#变台  | 30  | 68.51 | 6.45   | 6.45   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 5712 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支22左5右  | 100 | 54.20 | 35.80  | 35.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 5713 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支31#右7变 | 50  | 68.69 | 10.66  | 10.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 5714 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支22#左9变 | 315 | 45.28 | 140.87 | 140.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 5715 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀分53#变台  | 50  | 64.39 | 12.81  | 12.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 5716 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支35#变台  | 30  | 62.48 | 8.26   | 8.26   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 5717 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小辛屯支11#变台  | 50  | 62.19 | 13.91  | 13.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 5718 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小辛屯支6#变台变  | 50  | 60.90 | 14.55  | 14.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 5719 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支12左3#变 | 80  | 58.97 | 24.82  | 24.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 5720 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯12左11#变 | 100 | 69.58 | 20.42  | 20.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 5721 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支15#变台  | 100 | 66.23 | 23.77  | 23.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 5722 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支4#变台变  | 100 | 47.46 | 42.54  | 42.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5723 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支7#右1变  | 50  | 56.73 | 16.64  | 16.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 5724 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 后李炉支10#变台  | 160 | 47.04 | 68.74  | 68.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 5725 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分18#左8#  | 50  | 55.49 | 17.26  | 17.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 5726 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分12#右4变  | 400 | 49.30 | 162.80 | 162.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 5727 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分23变台变压  | 100 | 69.82 | 20.18  | 20.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 5728 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分37左8#变台 | 50  | 49.97 | 20.02  | 20.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 5729 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分39#变台   | 50  | 46.19 | 21.91  | 21.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 5730 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分7#左4变台  | 200 | 53.06 | 73.88  | 73.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 5731 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 锯条支6#变台变压  | 200 | 57.04 | 65.92  | 65.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 5732 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前赵沟支17左1#变 | 30  | 52.02 | 11.39  | 11.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 5733 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前赵沟支17左6#变 | 50  | 69.16 | 10.42  | 10.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 5734 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分12#变台   | 20  | 58.90 | 6.22   | 6.22   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 5735 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分16左2#变台 | 100 | 47.26 | 42.74  | 42.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 5736 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分36左6#台区 | 30  | 66.05 | 7.19   | 7.19   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 5737 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分37右3#变台 | 50  | 49.67 | 20.17  | 20.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 5738 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分54#变台   | 100 | 48.51 | 41.49  | 41.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 5739 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分63#变台   | 50  | 68.39 | 10.81  | 10.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 5740 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于屯支12#变台  | 100 | 53.80 | 36.20  | 36.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 5741 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于屯支3#左4#变 | 50  | 51.05 | 19.48  | 19.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 5742 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于屯志7#变台变  | 50  | 58.77 | 15.62  | 15.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5743 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支1#变台变  | 200 | 61.37 | 57.26 | 57.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 5744 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支11#变台  | 20  | 48.82 | 8.24  | 8.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 5745 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支22#变台  | 100 | 55.82 | 34.18 | 34.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 5746 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分10#左5变 | 100 | 56.25 | 33.75 | 33.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 5747 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分16#右3变 | 50  | 56.47 | 16.77 | 16.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 5748 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分8#变台变  | 100 | 59.44 | 30.56 | 30.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 5749 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 肖屯支24#     | 50  | 67.56 | 11.22 | 11.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 5750 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分106#变台 | 100 | 61.34 | 28.66 | 28.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 5751 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分109左7# | 100 | 56.48 | 33.52 | 33.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 5752 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分110#变台 | 100 | 61.46 | 28.54 | 28.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 5753 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分123右2# | 200 | 66.26 | 47.48 | 47.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 5754 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分2#右3变  | 100 | 47.01 | 42.99 | 42.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 5755 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯2#右7变台  | 80  | 52.90 | 29.68 | 29.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 5756 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分20#变台  | 100 | 50.69 | 39.31 | 39.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 5757 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分33#变台  | 30  | 46.31 | 13.11 | 13.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 5758 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分48#变台  | 100 | 63.06 | 26.94 | 26.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 5759 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分58#变台  | 100 | 50.18 | 39.82 | 39.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 5760 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分67#变台  | 200 | 49.17 | 81.66 | 81.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 5761 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分80#变台  | 50  | 65.84 | 12.08 | 12.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 5762 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 大吴屯支8左4#变  | 200 | 59.13 | 61.74 | 61.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |



|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5763 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分95左9#变 | 200 | 47.18 | 85.64 | 85.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 5764 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分大张屯支   | 200 | 59.27 | 61.46 | 61.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 5765 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分栾屯支    | 200 | 52.19 | 75.62 | 75.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 5766 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分前赵沟支   | 200 | 57.62 | 64.76 | 64.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 5767 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分前赵沟支   | 100 | 62.09 | 27.91 | 27.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 5768 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 肖屯支14#变台   | 100 | 61.63 | 28.37 | 28.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 5769 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 薛屯支11#变台   | 200 | 52.50 | 75.00 | 75.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 5770 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干100右1#  | 100 | 54.78 | 35.22 | 35.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 5771 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干100#左3  | 20  | 48.60 | 8.28  | 8.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 5772 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干107#右4  | 100 | 47.89 | 42.11 | 42.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 5773 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干107#右7  | 200 | 48.04 | 83.92 | 83.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 5774 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干110左6#  | 100 | 61.39 | 28.61 | 28.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 5775 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干112#变台  | 50  | 50.13 | 19.94 | 19.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 5776 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干118#变台  | 200 | 64.35 | 51.30 | 51.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 5777 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台线星台干136# | 30  | 45.50 | 13.35 | 13.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 5778 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干144#变台  | 30  | 68.02 | 6.59  | 6.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 5779 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干114#变台  | 100 | 51.46 | 38.54 | 38.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 5780 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干154#左5  | 80  | 53.89 | 28.89 | 28.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 5781 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干157#变台  | 50  | 49.18 | 20.41 | 20.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 5782 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干163#变台  | 50  | 63.17 | 13.42 | 13.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5783 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干171#左2  | 50  | 61.51 | 14.25  | 14.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 5784 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干176#变台  | 100 | 67.20 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 5785 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分52#变台   | 100 | 50.60 | 39.40  | 39.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 5786 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分42左1#变台 | 100 | 49.24 | 40.76  | 40.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 5787 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干15右6#变台 | 200 | 68.41 | 43.18  | 43.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 5788 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干2#左3变台  | 100 | 50.22 | 39.78  | 39.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 5789 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 押花沟11#变台   | 100 | 65.38 | 24.62  | 24.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 5790 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干27#变台   | 50  | 50.07 | 19.97  | 19.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 5791 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干41#右4变  | 100 | 48.35 | 41.65  | 41.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 5792 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干42右7#变台 | 100 | 48.05 | 41.95  | 41.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 5793 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干84左3#变台 | 200 | 69.05 | 41.90  | 41.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 5794 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干54#变台   | 200 | 55.48 | 69.04  | 69.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 5795 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干101#变台  | 50  | 50.84 | 19.58  | 19.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 5796 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干6#右3变台  | 200 | 49.14 | 81.72  | 81.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 5797 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干70#变台   | 400 | 62.68 | 109.28 | 109.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 5798 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干78#台区   | 200 | 48.22 | 83.56  | 83.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 5799 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分11#变台   | 100 | 55.25 | 34.75  | 34.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 5800 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分20#台区   | 100 | 66.30 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 5801 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分4左1右6#  | 200 | 65.67 | 48.66  | 48.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 5802 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分8#台区变压  | 100 | 53.75 | 36.25  | 36.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |

|      |          |           |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5803 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分10#右4#   | 200 | 49.91 | 80.18 | 80.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 5804 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分14右7#变台  | 315 | 64.00 | 81.90 | 81.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 5805 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分19右6#    | 100 | 45.14 | 44.86 | 44.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 5806 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分43#变台    | 200 | 47.92 | 84.16 | 84.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 5807 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分50#左4变   | 50  | 58.98 | 15.51 | 15.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 5808 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分52#变台    | 100 | 51.19 | 38.81 | 38.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 5809 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 后李炉支21#变台   | 100 | 55.12 | 34.88 | 34.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 5810 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 上尹屯支16#变台   | 200 | 49.76 | 80.48 | 80.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 5811 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 孙卧龙支24#变台   | 200 | 67.00 | 46.00 | 46.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 5812 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 孙卧龙支8#变台变   | 200 | 58.30 | 63.40 | 63.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 5813 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 周山嘴分13#变台   | 160 | 69.96 | 32.06 | 32.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 5814 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 周山嘴分5#右1变   | 160 | 59.86 | 48.22 | 48.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 5815 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 许屯支11#变台    | 100 | 50.68 | 39.32 | 39.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 5816 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 大张屯支19#变台   | 200 | 69.22 | 41.56 | 41.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 5817 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 许西支13#变台    | 50  | 49.70 | 20.15 | 20.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 5818 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道北支12#柱上   | 100 | 49.45 | 40.55 | 40.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 5819 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 刘屯南支12#柱上   | 100 | 46.75 | 43.25 | 43.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 5820 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 初店干6#左1#柱上  | 100 | 53.38 | 36.62 | 36.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 5821 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 肖屯支7#右2#柱上  | 100 | 66.66 | 23.34 | 23.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 5822 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分123右11# | 100 | 60.63 | 29.37 | 29.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |

|      |          |            |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5823 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 星台干9右4#柱上  | 200 | 46.56 | 86.88 | 86.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 5824 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 丁沟北支11#变台  | 200 | 52.37 | 75.26 | 75.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 5825 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 小徐屯分2右5右1# | 200 | 64.18 | 51.64 | 51.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 5826 | 普兰店区供电公司 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 栾屯支20#变台   | 100 | 57.51 | 32.49 | 32.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 5827 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 北岚支12#变台   | 100 | 62.59 | 27.41 | 27.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 5828 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 北岚支4#变台变压  | 50  | 51.06 | 19.47 | 19.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 5829 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 大房支5#变台变压  | 200 | 69.09 | 41.82 | 41.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 5830 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家支13#变台   | 100 | 68.44 | 21.56 | 21.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 5831 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家支8#变台变压  | 100 | 45.60 | 44.40 | 44.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 5832 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 东刘沟支10#变台  | 200 | 56.41 | 67.18 | 67.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 5833 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 董岚支7左2变台   | 100 | 69.80 | 20.20 | 20.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 5834 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支14#变台   | 30  | 66.98 | 6.91  | 6.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 5835 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支22#变台   | 30  | 48.79 | 12.36 | 12.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 5836 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支6#变台变压  | 80  | 49.98 | 32.02 | 32.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 5837 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分13#变台   | 50  | 62.30 | 13.85 | 13.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 5838 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分23#变台   | 50  | 52.87 | 18.57 | 18.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 5839 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分31#左7变  | 100 | 60.30 | 29.70 | 29.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 5840 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分37#变台   | 100 | 64.63 | 25.37 | 25.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 5841 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分46#右8变  | 200 | 62.85 | 54.30 | 54.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 5842 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分48#变台   | 160 | 49.81 | 64.30 | 64.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |

|      |          |            |      |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 5843 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 方沟支8#变台变压 | 50  | 46.83 | 21.59 | 21.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 5844 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 冯屯支10#变台  | 100 | 61.29 | 28.71 | 28.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 5845 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 冯屯支7左8#变台 | 200 | 65.84 | 48.32 | 48.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 5846 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 和城支11#变台  | 200 | 52.63 | 74.74 | 74.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 5847 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支20#变台  | 30  | 45.88 | 13.24 | 13.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 5848 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支25#变台  | 50  | 62.79 | 13.61 | 13.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 5849 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支29#变台  | 50  | 62.20 | 13.90 | 13.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 5850 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支43#变台  | 200 | 60.47 | 59.06 | 59.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 5851 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支49#左1变 | 50  | 66.49 | 11.76 | 11.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 5852 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支49#左5变 | 100 | 53.63 | 36.37 | 36.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 5853 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支54#变台  | 100 | 51.57 | 38.43 | 38.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 5854 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支65#变台  | 200 | 60.03 | 59.94 | 59.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 5855 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支7#变台变压 | 200 | 69.48 | 41.04 | 41.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 5856 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支70#变台  | 50  | 62.37 | 13.82 | 13.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 5857 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分23#变台  | 100 | 64.91 | 25.09 | 25.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 5858 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分25#变台  | 30  | 60.35 | 8.90  | 8.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 5859 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分42#变台  | 200 | 56.41 | 67.18 | 67.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 5860 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分47#变台  | 50  | 61.12 | 14.44 | 14.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 5861 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支11#变台  | 50  | 60.69 | 14.66 | 14.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 5862 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支25#变台  | 200 | 48.04 | 83.92 | 83.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |

|      |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5863 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支32#左5变 | 30  | 48.84 | 12.35  | 12.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 5864 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支36#变台  | 100 | 49.63 | 40.37  | 40.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 5865 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支16#变台  | 100 | 58.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 5866 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支22#左7变 | 100 | 65.93 | 24.07  | 24.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 5867 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支29#变台  | 200 | 69.15 | 41.70  | 41.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 5868 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支8#变台变压 | 100 | 51.10 | 38.90  | 38.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 5869 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分14#变台  | 100 | 50.03 | 39.97  | 39.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 5870 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分20#变台  | 200 | 45.75 | 88.50  | 88.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 5871 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分34#变台  | 200 | 45.15 | 89.70  | 89.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 5872 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分41#变台  | 200 | 45.38 | 89.24  | 89.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 5873 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分48#变台  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 5874 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分5#变台变压 | 400 | 68.30 | 86.80  | 86.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 5875 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 三十六中分3#变台 | 100 | 68.48 | 21.52  | 21.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 5876 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 三十六中分6左3# | 100 | 47.58 | 42.42  | 42.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 5877 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 山前支1#变台变压 | 200 | 65.65 | 48.70  | 48.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 5878 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 山前支24#变台  | 200 | 55.39 | 69.22  | 69.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 5879 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 石矿支9#变台变压 | 200 | 58.57 | 62.86  | 62.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 5880 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分19#变台  | 80  | 62.59 | 21.93  | 21.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 5881 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分6#变台变压 | 200 | 61.15 | 57.70  | 57.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 5882 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分9#右4变台 | 50  | 51.43 | 19.29  | 19.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |

|      |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5883 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王店支10#变台    | 100 | 61.69 | 28.31  | 28.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 5884 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王店支8#左9变台   | 50  | 54.28 | 17.86  | 17.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 5885 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分25#左7变   | 100 | 69.30 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 5886 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分4#右2变台   | 200 | 65.01 | 49.98  | 49.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 5887 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分42左6#变台  | 80  | 57.33 | 26.14  | 26.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 5888 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分49#变台    | 50  | 60.67 | 14.67  | 14.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 5889 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分54#变台    | 100 | 67.33 | 22.67  | 22.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 5890 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分69#变台    | 200 | 53.39 | 73.22  | 73.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 5891 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分81#变台    | 100 | 46.03 | 43.97  | 43.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 5892 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分88#变台    | 200 | 59.37 | 61.26  | 61.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 5893 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分90#变台    | 100 | 59.44 | 30.56  | 30.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 5894 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分11#变台   | 400 | 48.07 | 167.72 | 167.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 5895 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分29#变台   | 100 | 45.90 | 44.10  | 44.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 5896 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分43#左2变  | 200 | 66.99 | 46.02  | 46.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 5897 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分48#变台   | 200 | 55.24 | 69.52  | 69.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 5898 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分70#变台   | 80  | 59.83 | 24.14  | 24.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 5899 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分76#变台   | 160 | 50.48 | 63.23  | 63.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 5900 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干104#变台  | 200 | 67.73 | 44.54  | 44.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 5901 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干121#左2# | 200 | 52.76 | 74.48  | 74.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 5902 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干132#变台  | 50  | 57.02 | 16.49  | 16.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5903 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干145左6# | 200 | 56.62 | 66.76  | 66.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 5904 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干149#变台 | 100 | 60.98 | 29.02  | 29.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 5905 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干156#变台 | 50  | 68.55 | 10.73  | 10.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 5906 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干161#变台 | 50  | 69.71 | 10.15  | 10.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 5907 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干161右5# | 50  | 45.50 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 5908 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干63#变台  | 100 | 69.48 | 20.52  | 20.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 5909 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干78#左5变 | 200 | 47.57 | 84.86  | 84.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 5910 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干92#变台  | 100 | 69.96 | 20.04  | 20.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 5911 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯线杜家分5   | 400 | 52.19 | 151.24 | 151.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 5912 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 张民铺支24#变台  | 100 | 46.55 | 43.45  | 43.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 5913 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 张民铺支32#变台  | 200 | 54.62 | 70.76  | 70.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 5914 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 轴承厂支3#变台变  | 100 | 68.86 | 21.14  | 21.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 5915 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 砖厂支5#变台变压  | 200 | 69.85 | 40.30  | 40.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 5916 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 砖厂支9#变台变压  | 200 | 59.55 | 60.90  | 60.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 5917 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家石矿支12左1# | 100 | 55.50 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 5918 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 和城支14#变台   | 100 | 60.93 | 29.07  | 29.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 5919 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 李屯北支18#变台  | 50  | 64.15 | 12.93  | 12.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 5920 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分23左3#变 | 100 | 64.16 | 25.84  | 25.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 5921 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分57左2#柱 | 100 | 60.92 | 29.08  | 29.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 5922 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干80左4左  | 200 | 69.30 | 41.40  | 41.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |



|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5923 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干99左2#变 | 50  | 58.42 | 15.79  | 15.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 5924 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 南柳乙线 | 南柳干41#变压   | 100 | 54.36 | 35.64  | 35.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 5925 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分1右1#变压  | 100 | 46.69 | 43.31  | 43.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 5926 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分7间1左1#  | 200 | 58.58 | 62.84  | 62.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 5927 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分26右1#变压 | 200 | 59.57 | 60.86  | 60.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 5928 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分40右1#变压 | 315 | 55.27 | 109.40 | 109.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 5929 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 万能支2右1#变压  | 200 | 49.02 | 81.96  | 81.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 5930 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 部队分30#变压   | 200 | 52.43 | 75.14  | 75.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 5931 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 部队分31左3#变压 | 100 | 60.43 | 29.57  | 29.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 5932 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 水泥支12#变压   | 100 | 70.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 5933 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 水泥支21#变压   | 200 | 52.13 | 75.74  | 75.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 5934 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电和分19左2#变压 | 400 | 63.69 | 105.24 | 105.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 5935 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干17右2#变压 | 315 | 53.89 | 113.75 | 113.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 5936 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干31#变压   | 315 | 56.19 | 106.50 | 106.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 5937 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干35#变压   | 200 | 67.07 | 45.86  | 45.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 5938 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 中学分5#变压器   | 200 | 45.75 | 88.50  | 88.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 5939 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 中学分12#变压   | 100 | 53.13 | 36.87  | 36.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 5940 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 王屯分6#变压器   | 100 | 65.62 | 24.38  | 24.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 5941 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 王屯分15#变压   | 100 | 68.41 | 21.59  | 21.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 5942 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 王屯分14右6#柱上 | 400 | 47.66 | 169.36 | 169.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5943 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支1左1#变压  | 100 | 50.30 | 39.70  | 39.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 5944 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支5#变压器   | 200 | 57.07 | 65.86  | 65.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 5945 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支29左3#变压 | 100 | 51.39 | 38.61  | 38.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 5946 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支29左8#变压 | 100 | 60.43 | 29.57  | 29.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 5947 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支38右2#变压 | 200 | 53.06 | 73.88  | 73.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 5948 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支39左4#变压 | 100 | 60.92 | 29.08  | 29.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 5949 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支50#变压   | 200 | 56.54 | 66.92  | 66.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 5950 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支50左3#变压 | 100 | 59.71 | 30.29  | 30.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 5951 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支58#变压   | 100 | 68.94 | 21.06  | 21.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 5952 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支68#变压   | 50  | 51.70 | 19.15  | 19.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 5953 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 亿鑫支5#变压器   | 100 | 65.11 | 24.89  | 24.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 5954 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 南王分7#变压器   | 200 | 49.05 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 5955 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 粮库分2#变压器   | 200 | 60.35 | 59.30  | 59.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 5956 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 粮库分5#变台1#变 | 315 | 52.71 | 117.46 | 117.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 5957 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干5#变压器   | 315 | 61.43 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 5958 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干9#变压器   | 100 | 52.08 | 37.92  | 37.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 5959 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干14右2#变压 | 315 | 63.60 | 83.16  | 83.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 5960 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干24右1#变压 | 200 | 45.50 | 89.00  | 89.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 5961 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干24右5#变压 | 400 | 52.57 | 149.72 | 149.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 5962 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干26#变台   | 200 | 52.89 | 74.22  | 74.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5963 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 长堡干26#变台   | 200 | 49.09 | 81.82  | 81.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 5964 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 长堡干26右5#柱上 | 200 | 64.10 | 51.80  | 51.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 5965 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 长堡干31右5#柱上 | 200 | 57.92 | 64.16  | 64.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 5966 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 长堡干37右2#变压 | 200 | 62.75 | 54.50  | 54.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 5967 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 长堡干48右2#变压 | 200 | 58.87 | 62.26  | 62.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 5968 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 三合分3#变压器   | 200 | 63.80 | 52.40  | 52.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 5969 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城干27#变压   | 315 | 56.83 | 104.49 | 104.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 5970 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 王屯支2右1#变压  | 200 | 62.88 | 54.24  | 54.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 5971 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 王屯支9左6#变压  | 100 | 47.67 | 42.33  | 42.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 5972 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 王屯支16#变压   | 200 | 57.06 | 65.88  | 65.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 5973 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 皮粉线  | 和西分2右1#变压  | 100 | 63.22 | 26.78  | 26.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 5974 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 皮粉线  | 和西分8右3#变压  | 100 | 58.45 | 31.55  | 31.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 5975 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 姚家干12右1#变压 | 315 | 51.15 | 122.38 | 122.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 5976 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 姚家干12右7#变压 | 100 | 46.25 | 43.75  | 43.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 5977 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 富顺分5右1#变台  | 315 | 45.46 | 140.30 | 140.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 5978 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台分53右1#变压 | 200 | 50.04 | 79.92  | 79.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 5979 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线柳东支6#  | 100 | 52.80 | 37.20  | 37.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 5980 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线大棚支7#  | 50  | 56.18 | 16.91  | 16.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 5981 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线机电支3#  | 200 | 51.95 | 76.10  | 76.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 5982 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支10  | 200 | 48.55 | 82.90  | 82.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 5983 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支23  | 100 | 62.34 | 27.66  | 27.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 5984 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支26  | 250 | 52.50 | 93.75  | 93.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 5985 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支23  | 100 | 63.96 | 26.04  | 26.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 5986 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支28  | 100 | 49.97 | 40.03  | 40.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 5987 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支    | 100 | 65.89 | 24.11  | 24.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 5988 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南柳乙线 | 南柳干31#变压   | 100 | 54.82 | 35.18  | 35.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 5989 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干16右1#变压 | 200 | 48.50 | 83.00  | 83.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 5990 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干41左1    | 100 | 64.92 | 25.08  | 25.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 5991 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分1右2#变压  | 315 | 46.98 | 135.51 | 135.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 5992 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分6#变压器   | 200 | 55.83 | 68.34  | 68.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 5993 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分11#变压   | 50  | 57.88 | 16.06  | 16.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 5994 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分16#变压   | 160 | 67.78 | 35.55  | 35.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 5995 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分21#变压   | 50  | 63.47 | 13.27  | 13.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 5996 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 一互支2右1#变压  | 200 | 52.49 | 75.02  | 75.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 5997 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 一互支7左6#变压  | 315 | 66.08 | 75.35  | 75.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 5998 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干可乐分1#变  | 100 | 58.25 | 31.75  | 31.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 5999 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙园支14#变台   | 250 | 65.84 | 60.40  | 60.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 6000 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分36右4    | 100 | 56.01 | 33.99  | 33.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 6001 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分40左1    | 200 | 50.23 | 79.54  | 79.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 6002 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分44左1    | 100 | 57.77 | 32.23  | 32.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6003 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分48      | 315 | 52.64 | 117.68 | 117.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 6004 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分56右2    | 100 | 63.68 | 26.32  | 26.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 6005 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分76左1    | 100 | 46.22 | 43.78  | 43.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 6006 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分80左4#变压 | 200 | 61.53 | 56.94  | 56.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 6007 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分90      | 100 | 58.72 | 31.28  | 31.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 6008 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支6右2     | 315 | 50.85 | 123.32 | 123.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 6009 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支11      | 100 | 69.02 | 20.98  | 20.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 6010 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支30左7    | 100 | 47.47 | 42.53  | 42.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 6011 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支35      | 200 | 62.57 | 54.86  | 54.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 6012 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支3右1#变压  | 100 | 60.22 | 29.78  | 29.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 6013 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支10#变压   | 200 | 50.05 | 79.90  | 79.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 6014 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支10右6#变压 | 100 | 61.89 | 28.11  | 28.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 6015 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支3#变压器   | 100 | 46.60 | 43.40  | 43.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 6016 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支10右3#变压 | 160 | 53.34 | 58.66  | 58.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 6017 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支33右1#变压 | 100 | 51.91 | 38.09  | 38.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 6018 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支34右1#变压 | 200 | 47.71 | 84.58  | 84.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 6019 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支53#变压   | 100 | 69.87 | 20.13  | 20.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 6020 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支59左1#变压 | 200 | 65.34 | 49.32  | 49.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 6021 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支71左1#变压 | 200 | 69.42 | 41.16  | 41.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 6022 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支77右3#变压 | 100 | 59.74 | 30.26  | 30.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |

|      |          |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6023 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支80左1#变压器 | 100 | 48.98 | 41.02  | 41.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 6024 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支91#变压器   | 100 | 53.06 | 36.94  | 36.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 6025 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 水库支4右3#变压器  | 50  | 50.76 | 19.62  | 19.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 6026 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 水库支12#变压器   | 200 | 53.09 | 73.82  | 73.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 6027 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支8#变压器    | 200 | 50.60 | 78.80  | 78.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 6028 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支8左4#变压器  | 400 | 47.87 | 168.52 | 168.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 6029 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支12#变压器   | 50  | 64.10 | 12.95  | 12.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 6030 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 北沟支3右2#变压器  | 100 | 56.34 | 33.66  | 33.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 6031 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 北沟支9#变压器    | 100 | 50.67 | 39.33  | 39.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 6032 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 南三支19#变压器   | 400 | 52.07 | 151.72 | 151.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 6033 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 广铸支2#变压器    | 315 | 50.85 | 123.32 | 123.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 6034 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 海滨支10#      | 200 | 57.29 | 65.42  | 65.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 6035 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分4#变压器    | 200 | 48.78 | 82.44  | 82.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 6036 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分9#变压器    | 200 | 68.32 | 43.36  | 43.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 6037 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分17#变压器   | 80  | 54.95 | 28.04  | 28.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 6038 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分19#变压器   | 50  | 47.17 | 21.42  | 21.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 6039 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分23#变压器   | 160 | 60.17 | 47.73  | 47.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 6040 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚屯分8#变压器    | 200 | 54.65 | 70.70  | 70.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 6041 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚屯分17#变压器   | 100 | 53.45 | 36.55  | 36.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 6042 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陈屯分2右1#变压器  | 100 | 56.77 | 33.23  | 33.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |

|      |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 6043 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 陈屯分11右1#变压 | 100 | 53.31 | 36.69 | 36.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 6044 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 陈屯分12右1#变压 | 200 | 58.76 | 62.48 | 62.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 6045 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 袁屯分9右1#变压  | 100 | 53.09 | 36.91 | 36.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 6046 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 袁屯分19#变压   | 100 | 68.79 | 21.21 | 21.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 6047 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 宁炉分5#变压器   | 100 | 65.64 | 24.36 | 24.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 6048 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 毛屯分10#变压   | 100 | 51.16 | 38.84 | 38.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 6049 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 代屯分11左1#变压 | 100 | 63.93 | 26.07 | 26.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 6050 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚沟支3#变压器   | 100 | 47.62 | 42.38 | 42.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 6051 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚东支1#变压器   | 100 | 68.10 | 21.90 | 21.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 6052 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 李屯分5#变压器   | 100 | 65.98 | 24.02 | 24.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 6053 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 方屯分10#变压   | 160 | 65.96 | 38.46 | 38.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 6054 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 邢屯分12#变压   | 100 | 64.10 | 25.90 | 25.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 6055 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干18左1#变压 | 100 | 48.04 | 41.96 | 41.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 6056 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干21#变压   | 160 | 64.67 | 40.53 | 40.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 6057 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干31#变压   | 250 | 54.81 | 87.98 | 87.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 6058 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干35#变压   | 250 | 53.39 | 91.53 | 91.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 6059 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干86左9#变压 | 100 | 51.47 | 38.53 | 38.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 6060 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干187#变压  | 100 | 47.27 | 42.73 | 42.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 6061 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干204#变压  | 50  | 54.94 | 17.53 | 17.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 6062 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 姚家线 | 姚家干236#变压  | 100 | 45.65 | 44.35 | 44.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6063 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分4左3#变压  | 200 | 66.18 | 47.64  | 47.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 6064 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分20左6#变压 | 200 | 68.04 | 43.92  | 43.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 6065 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分32#变压   | 100 | 56.07 | 33.93  | 33.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 6066 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 气象分7#变压器   | 160 | 55.50 | 55.20  | 55.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 6067 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 气象分23#变压   | 160 | 54.55 | 56.72  | 56.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 6068 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 陈屯干24#变压   | 80  | 52.45 | 30.04  | 30.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 6069 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干2#变台1# | 200 | 47.32 | 85.36  | 85.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 6070 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干8右4#变  | 315 | 61.47 | 89.87  | 89.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 6071 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干76左1#变 | 315 | 58.31 | 99.82  | 99.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 6072 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干76左5#变 | 100 | 48.23 | 41.77  | 41.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 6073 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干77#变台   | 315 | 66.94 | 72.64  | 72.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 6074 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干81#变压   | 400 | 55.89 | 136.44 | 136.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 6075 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干84左1#变压 | 160 | 58.34 | 50.66  | 50.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 6076 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干96#变压   | 30  | 66.80 | 6.96   | 6.96   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 6077 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 挂砖分5左1#变压  | 200 | 47.95 | 84.10  | 84.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 6078 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 挂砖分7右1#变压  | 100 | 49.13 | 40.87  | 40.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 6079 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干18#变压   | 315 | 68.17 | 68.76  | 68.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 6080 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干31左3#变压 | 200 | 64.71 | 50.58  | 50.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 6081 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干34右1#变压 | 200 | 52.59 | 74.82  | 74.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 6082 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干37左2#变压 | 200 | 56.18 | 67.64  | 67.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |



|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6083 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 长堡干43右2#变压 | 200 | 68.50 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 6084 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 长堡干47左1#变压 | 160 | 48.76 | 65.98  | 65.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 6085 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 长堡干61#变压   | 200 | 69.10 | 41.80  | 41.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 6086 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 长堡干69左1#柱上 | 200 | 69.92 | 40.16  | 40.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 6087 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 长堡干73#变压   | 200 | 52.55 | 74.90  | 74.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 6088 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分13右1#柱上 | 100 | 53.33 | 36.67  | 36.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 6089 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分23左2#变压 | 400 | 58.01 | 127.96 | 127.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 6090 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分32右1#变压 | 200 | 57.69 | 64.62  | 64.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 6091 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分37右1#变压 | 100 | 55.27 | 34.73  | 34.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 6092 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分44左1#变压 | 100 | 47.28 | 42.72  | 42.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 6093 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分54#变压   | 200 | 47.90 | 84.20  | 84.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 6094 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分80#变压   | 160 | 51.45 | 61.68  | 61.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 6095 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分87右1#变压 | 200 | 60.65 | 58.70  | 58.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 6096 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分102#变压  | 100 | 54.07 | 35.93  | 35.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 6097 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分105右2#  | 200 | 46.74 | 86.52  | 86.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 6098 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张沟分109#变压  | 100 | 69.48 | 20.52  | 20.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 6099 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 虾苗分4#变压器   | 400 | 65.15 | 99.40  | 99.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 6100 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 虾苗分29右3#变压 | 200 | 69.06 | 41.88  | 41.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 6101 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 磨房分4#变压器   | 200 | 46.25 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 6102 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 永安分1右1#变压  | 630 | 66.59 | 147.48 | 147.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |

|      |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6103 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 张屯支4右7#变压  | 200 | 54.60 | 70.80  | 70.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 6104 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线 | 坊沟支2右2#变压  | 200 | 55.45 | 69.10  | 69.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 6105 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 冷库线1#配电站2# | 630 | 46.56 | 273.67 | 273.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 6106 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 冷库线1#配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 6107 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城线莲城干27#  | 315 | 45.86 | 139.04 | 139.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 6108 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城线1#配电站1# | 800 | 59.46 | 244.32 | 244.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 6109 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城线1#配电站2# | 630 | 69.17 | 131.23 | 131.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 6110 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城线2#配电站1# | 630 | 60.60 | 185.22 | 185.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 6111 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城线2#配电站2# | 630 | 68.36 | 136.33 | 136.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 6112 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城1#  | 800 | 51.34 | 309.28 | 309.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 6113 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城1#  | 630 | 60.74 | 184.34 | 184.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 6114 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城2#  | 800 | 63.97 | 208.24 | 208.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 6115 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城3#  | 630 | 47.01 | 270.84 | 270.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 6116 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城4#  | 630 | 55.42 | 217.85 | 217.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 6117 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线南都欣城4#  | 630 | 56.07 | 213.76 | 213.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 6118 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线中央华府1#  | 630 | 66.21 | 149.88 | 149.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 6119 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线中央华府1#  | 630 | 47.47 | 267.94 | 267.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 6120 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线骊都小区1   | 800 | 56.45 | 268.40 | 268.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 6121 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线骊都小区1   | 800 | 65.27 | 197.84 | 197.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 6122 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线 | 南都线骊都小区2   | 630 | 49.10 | 257.67 | 257.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |

|      |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6123 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区2   | 630 | 64.18 | 162.67 | 162.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 6124 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区3   | 630 | 58.69 | 197.25 | 197.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 6125 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区3   | 630 | 48.50 | 261.45 | 261.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 6126 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城   | 800 | 62.96 | 216.32 | 216.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 6127 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城   | 800 | 68.75 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 6128 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城   | 630 | 68.70 | 134.19 | 134.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 6129 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城   | 630 | 66.19 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 6130 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干3#箱  | 160 | 50.62 | 63.01  | 63.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 6131 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干4#箱  | 200 | 45.30 | 89.40  | 89.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 6132 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干5#箱  | 160 | 53.81 | 57.90  | 57.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 6133 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干1#箱  | 100 | 54.42 | 35.58  | 35.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 6134 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线颐莲家园1#  | 800 | 68.72 | 170.24 | 170.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 6135 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线颐莲家园2#  | 800 | 58.31 | 253.52 | 253.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 6136 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线  | 电台线1#箱式配电  | 630 | 48.99 | 258.36 | 258.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 6137 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线  | 电台线2#箱变变压  | 315 | 65.67 | 76.64  | 76.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 6138 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线  | 电台线3#箱变变压  | 630 | 68.96 | 132.55 | 132.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 6139 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 电台线  | 电和分1#配电站1# | 200 | 53.98 | 72.04  | 72.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 6140 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 电台线5#配电站1# | 630 | 47.61 | 267.06 | 267.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 6141 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 电台线5#配电站2# | 630 | 53.26 | 231.46 | 231.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 6142 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |

|      |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6143 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站 | 800 | 52.29 | 301.68 | 301.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 6144 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站 | 800 | 60.95 | 232.40 | 232.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 6145 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站  | 630 | 49.08 | 257.80 | 257.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 6146 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站  | 630 | 60.69 | 184.65 | 184.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 6147 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站  | 630 | 56.47 | 211.24 | 211.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 6148 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑2#配电站  | 630 | 55.83 | 215.27 | 215.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 6149 | 普兰店区供电公司 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑2#配电站  | 630 | 62.88 | 170.86 | 170.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 6150 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干47#变台  | 200 | 50.97 | 78.06  | 78.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 6151 | 普兰店区供电公司 | 66kV柳家变电站  | 姚家线  | 陈屯分2右1#变台 | 200 | 64.43 | 51.14  | 51.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 6152 | 普兰店区供电公司 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 沿海小区分9右3# | 200 | 62.75 | 54.50  | 54.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 6153 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | 谢屯线水田支14左 | 200 | 51.59 | 76.82  | 76.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 6154 | 普兰店区供电公司 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 占子河分9#变压器 | 200 | 51.38 | 77.24  | 77.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 6155 | 普兰店区供电公司 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干135左9# | 200 | 58.08 | 63.84  | 63.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 6156 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站  | 沙包线  | 沙包线沙包干88右 | 200 | 59.40 | 61.20  | 61.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 6157 | 普兰店区供电公司 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 后宋甲线崖底支   | 200 | 58.82 | 62.36  | 62.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 6158 | 普兰店区供电公司 | 66kV李屯变电站  | 李甘线  | 菜园支20#变压  | 100 | 64.29 | 25.71  | 25.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 6159 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 农场线  | 农场线农场干66# | 200 | 66.42 | 47.16  | 47.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 6160 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 同益线瓦房分31# | 100 | 54.64 | 35.36  | 35.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 6161 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 庆阳支51#左5# | 100 | 69.24 | 20.76  | 20.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 6162 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 石庙支13#变台  | 100 | 54.90 | 35.10  | 35.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |

|      |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6163 | 普兰店区供电公司 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟分7#      | 200 | 61.32 | 57.36  | 57.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 6164 | 普兰店区供电公司 | 66kV双塔变电站  | 福全线  | 福全线塔西分10右  | 200 | 49.14 | 81.72  | 81.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 6165 | 普兰店区供电公司 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 同益线于家支74#  | 100 | 60.82 | 29.18  | 29.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 6166 | 普兰店区供电公司 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分107左1#  | 200 | 69.56 | 40.88  | 40.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 6167 | 普兰店区供电公司 | 66kV莲山变电站  | 莲西线  | 郑店棚分9#变台变  | 200 | 51.94 | 76.12  | 76.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 6168 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 井房身支4#变压器  | 200 | 35.67 | 108.66 | 108.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 6169 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分199#变压  | 200 | 26.10 | 127.80 | 127.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 6170 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分176#变压  | 200 | 26.33 | 127.34 | 127.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 6171 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 大山支1左1#变压  | 100 | 32.64 | 57.36  | 57.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 6172 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分142左1#  | 200 | 20.92 | 138.16 | 138.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 6173 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 北井屯支26#变压  | 30  | 30.35 | 17.90  | 17.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 6174 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 三队分4#变压器   | 160 | 31.20 | 94.08  | 94.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 6175 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗圈分36#变压   | 30  | 22.61 | 20.22  | 20.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 6176 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干11#变压  | 315 | 29.71 | 189.91 | 189.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 6177 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 学校分4#变压器   | 200 | 42.32 | 95.36  | 95.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 6178 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头57右2#变压 | 315 | 27.09 | 198.17 | 198.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 6179 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 松树咀支10#变压  | 200 | 25.15 | 129.70 | 129.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 6180 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 一面山支28#变压  | 80  | 28.20 | 49.44  | 49.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 6181 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 东支2#变压器    | 30  | 26.81 | 18.96  | 18.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 6182 | 长兴岛供电公司  | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干62左1#变 | 400 | 19.79 | 280.84 | 280.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |

|      |         |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6183 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头100#变压  | 315 | 25.05 | 204.59 | 204.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 6184 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪盐支3#变压器   | 200 | 29.63 | 120.74 | 120.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 6185 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗岛支6#变压器   | 100 | 54.54 | 35.46  | 35.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 6186 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗岛支14#变压   | 100 | 32.65 | 57.35  | 57.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 6187 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头分37#变压  | 315 | 37.65 | 164.90 | 164.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 6188 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 拉脖支5#变压器   | 200 | 28.20 | 123.60 | 123.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 6189 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头129#变压  | 80  | 45.69 | 35.45  | 35.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 6190 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 水产分6#变压器   | 200 | 24.18 | 131.64 | 131.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 6191 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 水产分19#变压   | 200 | 39.82 | 100.36 | 100.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 6192 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头分36#变压  | 315 | 35.23 | 172.53 | 172.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 6193 | 长兴岛供电公司 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干88右1#变 | 400 | 28.94 | 244.24 | 244.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 6194 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 北屯分3#变压器   | 200 | 29.59 | 120.82 | 120.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 6195 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 北屯分11#变压   | 100 | 27.49 | 62.51  | 62.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 6196 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 凤鸣干68#变压   | 315 | 11.83 | 246.24 | 246.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 6197 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 张港分10#变压   | 200 | 26.84 | 126.32 | 126.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 6198 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 赶牛分9#变压器   | 200 | 33.21 | 113.58 | 113.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 6199 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 凤鸣干85#变压   | 200 | 26.18 | 127.64 | 127.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 6200 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 电镀支1#变压器   | 315 | 34.47 | 174.92 | 174.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 6201 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 郝窝分21左2#变压 | 100 | 22.37 | 67.63  | 67.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 6202 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 郝窝分49#变压   | 200 | 28.56 | 122.88 | 122.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6203 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 郝窝分42#变压   | 200 | 48.44 | 83.12  | 83.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 6204 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 东沟分7#变压器   | 315 | 20.39 | 219.27 | 219.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 6205 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 东沟分36#变压   | 400 | 32.97 | 228.12 | 228.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 6206 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分4右1#变压  | 200 | 34.23 | 111.54 | 111.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 6207 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分25左1#变压 | 200 | 15.35 | 149.30 | 149.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 6208 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分5#变压器   | 200 | 31.55 | 116.90 | 116.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 6209 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分7左1#变压  | 200 | 29.49 | 121.02 | 121.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 6210 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分16#变压   | 200 | 36.31 | 107.38 | 107.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 6211 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分2#变压器  | 200 | 17.68 | 144.64 | 144.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 6212 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分15#变压  | 200 | 13.40 | 153.20 | 153.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 6213 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分19#变压  | 315 | 16.25 | 232.31 | 232.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 6214 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干159右1#  | 200 | 76.80 | 26.40  | 26.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 6215 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 七一分5#变压器   | 100 | 32.54 | 57.46  | 57.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 6216 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 七一支2#变压器   | 200 | 31.03 | 117.94 | 117.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 6217 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干163间1#  | 400 | 25.75 | 257.00 | 257.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 6218 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 西海头分18#右1变 | 200 | 15.38 | 149.24 | 149.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 6219 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干185#变压  | 200 | 25.30 | 129.40 | 129.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 6220 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分18#变压   | 200 | 42.41 | 95.18  | 95.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 6221 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分24左1#变压 | 200 | 33.98 | 112.04 | 112.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 6222 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干家属分2#变  | 100 | 34.16 | 55.84  | 55.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6223 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干31#变压   | 80  | 39.02 | 40.78  | 40.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 6224 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干39#变压   | 315 | 19.75 | 221.29 | 221.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 6225 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联合分2#变压器   | 50  | 41.19 | 24.41  | 24.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 6226 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 凤鸣干9右1#变压  | 80  | 37.91 | 41.67  | 41.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 6227 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分2#变压器   | 315 | 10.16 | 251.50 | 251.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 6228 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路支2#变压器   | 200 | 26.88 | 126.24 | 126.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 6229 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分20左2#变压 | 315 | 25.31 | 203.77 | 203.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 6230 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路一支7#变压器  | 100 | 27.48 | 62.52  | 62.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 6231 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分38左1#变压 | 315 | 32.30 | 181.76 | 181.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 6232 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分30#变压   | 100 | 27.59 | 62.41  | 62.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 6233 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路二支5#变压器  | 200 | 33.64 | 112.72 | 112.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 6234 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分48左1#变压 | 315 | 26.44 | 200.21 | 200.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 6235 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 大井支23#变压   | 100 | 75.14 | 14.86  | 14.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 6236 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 管沟支11#变压   | 100 | 27.42 | 62.58  | 62.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 6237 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分91#变压   | 200 | 11.88 | 156.24 | 156.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 6238 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 东育支12#变压   | 100 | 26.44 | 63.56  | 63.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 6239 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 敬老支14#变压   | 315 | 15.35 | 235.15 | 235.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 6240 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分96#变压   | 200 | 11.56 | 156.88 | 156.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 6241 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 七队支19#变压   | 100 | 31.29 | 58.71  | 58.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 6242 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 七队支2右1#变压  | 200 | 10.27 | 159.46 | 159.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |



|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6243 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 八队支2#变压器   | 100 | 34.24 | 55.76  | 55.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 6244 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 九队支14#变压   | 315 | 14.90 | 236.57 | 236.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 6245 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分129#左1# | 100 | 24.98 | 65.02  | 65.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 6246 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分144#变压  | 200 | 25.31 | 129.38 | 129.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 6247 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 果队支16#变压   | 100 | 25.63 | 64.37  | 64.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 6248 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 果队支20#变压   | 100 | 25.61 | 64.39  | 64.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 6249 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分157左1#  | 100 | 21.49 | 68.51  | 68.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 6250 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 西台支3#变压器   | 200 | 39.73 | 100.54 | 100.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 6251 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 海奥支3#变压器   | 315 | 27.47 | 196.97 | 196.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 6252 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 海奥支14#变压   | 400 | 27.05 | 251.80 | 251.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 6253 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分185#变压  | 160 | 31.14 | 94.18  | 94.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 6254 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分191#变压  | 160 | 25.34 | 103.46 | 103.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 6255 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分211#变压  | 200 | 22.25 | 135.50 | 135.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 6256 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 岳沟支17#变压   | 100 | 29.06 | 60.94  | 60.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 6257 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 卡轮房支67#变压  | 100 | 30.41 | 59.59  | 59.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 6258 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 三队支3#变压器   | 200 | 33.51 | 112.98 | 112.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 6259 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#1配电站1#变 | 630 | 15.27 | 470.80 | 470.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 6260 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#1配电站2#变 | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 6261 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#2配电站1#变 | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 6262 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#2配电站2#变 | 630 | 11.09 | 497.13 | 497.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6263 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#3配电站1#变 | 630 | 25.09 | 408.93 | 408.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 6264 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#3配电站2#变 | 630 | 16.72 | 461.66 | 461.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 6265 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#4配电站1#变 | 630 | 26.62 | 399.29 | 399.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 6266 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#4配电站2#变 | 630 | 32.17 | 364.33 | 364.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 6267 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#5配电站1#变 | 630 | 13.01 | 485.04 | 485.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 6268 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#5配电站2#变 | 630 | 14.87 | 473.32 | 473.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 6269 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#6配电站1#变 | 630 | 10.20 | 502.74 | 502.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 6270 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#6配电站2#变 | 630 | 34.50 | 349.65 | 349.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 6271 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#7配电站1#变 | 630 | 12.70 | 486.99 | 486.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 6272 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#7配电站2#变 | 630 | 25.08 | 409.00 | 409.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 6273 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#8配电站1#变 | 630 | 25.07 | 409.06 | 409.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 6274 | 长兴岛供电公司 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#8配电站2#变 | 630 | 25.53 | 406.17 | 406.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 6275 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干长五分环通   | 200 | 11.15 | 157.70 | 157.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 6276 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干新世耀分7#  | 30  | 37.49 | 15.75  | 15.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 6277 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干新世耀分97  | 200 | 33.30 | 113.39 | 113.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 6278 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干长五分炬烽   | 160 | 19.99 | 112.01 | 112.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 6279 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干23#变压   | 400 | 11.88 | 312.48 | 312.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 6280 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干19#变压   | 100 | 32.55 | 57.45  | 57.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 6281 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干7#变压器   | 100 | 30.77 | 59.23  | 59.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 6282 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干14#变压   | 100 | 35.08 | 54.92  | 54.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |

|      |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6283 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干62#变压  | 200 | 21.58 | 136.85 | 136.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 6284 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干北海分3左  | 100 | 44.53 | 45.47  | 45.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 6285 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干北海分北七  | 100 | 45.31 | 44.69  | 44.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 6286 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干北海分北四  | 80  | 25.77 | 51.39  | 51.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 6287 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干北海分北一  | 315 | 26.28 | 200.72 | 200.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 6288 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干沙四分4#变 | 50  | 64.77 | 12.62  | 12.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 6289 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干沙五分4左  | 100 | 29.70 | 60.30  | 60.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 6290 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干石门分2左  | 100 | 12.91 | 77.09  | 77.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 6291 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干新民分4#变 | 100 | 37.61 | 52.39  | 52.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 6292 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干新民分38右 | 100 | 54.11 | 35.89  | 35.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 6293 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干新民分123 | 100 | 27.92 | 62.08  | 62.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 6294 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海干新民分87# | 50  | 72.14 | 8.93   | 8.93   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 6295 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 北海分40#变压  | 50  | 25.73 | 32.13  | 32.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 6296 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 西山支8右1#变压 | 200 | 30.83 | 118.34 | 118.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 6297 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区1#配电站 | 630 | 26.15 | 402.23 | 402.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 6298 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区1#配电站 | 630 | 66.84 | 145.91 | 145.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 6299 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区2#配电站 | 630 | 25.67 | 405.29 | 405.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 6300 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区2#配电站 | 630 | 25.60 | 405.75 | 405.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 6301 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区3#配电站 | 630 | 51.31 | 243.73 | 243.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 6302 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线 | 新港小区3#配电站 | 630 | 34.88 | 347.23 | 347.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |

|      |         |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6303 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区4#配电站   | 630 | 25.52 | 406.20 | 406.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 6304 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区4#配电站   | 630 | 21.46 | 431.83 | 431.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 6305 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 北山箱式配电站     | 250 | 13.97 | 190.08 | 190.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 6306 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 630 | 25.29 | 407.69 | 407.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 6307 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 630 | 30.49 | 374.90 | 374.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 6308 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 500 | 25.01 | 324.94 | 324.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 6309 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 500 | 25.07 | 324.64 | 324.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 6310 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 630 | 25.06 | 409.12 | 409.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 6311 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 500 | 17.45 | 362.76 | 362.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 6312 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 630 | 33.92 | 353.33 | 353.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 6313 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区(海景花  | 630 | 38.30 | 325.68 | 325.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 6314 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 32.70 | 360.96 | 360.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 6315 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 21.08 | 434.17 | 434.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 6316 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 25.11 | 408.82 | 408.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 6317 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 21.18 | 433.57 | 433.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 6318 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 13.07 | 484.67 | 484.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 6319 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 34.24 | 351.29 | 351.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 6320 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 24.38 | 413.38 | 413.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 6321 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区(海景花  | 630 | 25.05 | 409.20 | 409.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 6322 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#1配电 | 630 | 35.00 | 346.47 | 346.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |

|      |         |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6323 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#1配电 | 630 | 25.30 | 407.59 | 407.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 6324 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#2配电 | 630 | 33.52 | 355.85 | 355.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 6325 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#2配电 | 630 | 25.51 | 406.31 | 406.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 6326 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#3配电 | 630 | 18.84 | 448.31 | 448.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 6327 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#3配电 | 630 | 25.67 | 405.27 | 405.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 6328 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#4配电 | 630 | 10.20 | 502.74 | 502.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 6329 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#4配电 | 630 | 34.52 | 349.55 | 349.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 6330 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区1#配电 | 630 | 10.66 | 499.87 | 499.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 6331 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区1#配电 | 630 | 14.28 | 477.04 | 477.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 6332 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区2#配电 | 630 | 12.50 | 488.22 | 488.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 6333 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区2#配电 | 630 | 13.32 | 483.08 | 483.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 6334 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区3#配电 | 630 | 10.15 | 503.04 | 503.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 6335 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区3#配电 | 630 | 25.26 | 407.84 | 407.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 6336 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区4#配电 | 630 | 12.78 | 486.49 | 486.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 6337 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区4#配电 | 630 | 32.62 | 361.49 | 361.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 6338 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区5#配电 | 630 | 33.40 | 356.58 | 356.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 6339 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区5#配电 | 630 | 34.32 | 350.76 | 350.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 6340 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区6#配电 | 630 | 11.36 | 495.41 | 495.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 6341 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区6#配电 | 630 | 10.37 | 501.68 | 501.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 6342 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区7#配电 | 630 | 30.22 | 376.61 | 376.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |

|      |         |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6343 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | STX二期B区7#配电 | 630 | 34.55 | 349.32 | 349.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 6344 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | STX二期B区8#配电 | 630 | 12.98 | 485.20 | 485.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 6345 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | STX二期B区8#配电 | 630 | 32.28 | 363.61 | 363.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 6346 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座1#配电站   | 800 | 20.98 | 552.19 | 552.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 6347 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座1#配电站   | 800 | 34.43 | 444.54 | 444.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 6348 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座2#配电站   | 800 | 13.88 | 608.93 | 608.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 6349 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座2#配电站   | 800 | 11.42 | 628.61 | 628.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 6350 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座3#配电站   | 800 | 30.40 | 476.80 | 476.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 6351 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座3#配电站   | 800 | 32.21 | 462.30 | 462.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 6352 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座4#配电站   | 800 | 29.55 | 483.62 | 483.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 6353 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座4#配电站   | 800 | 31.54 | 467.68 | 467.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 6354 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座5#配电站   | 800 | 28.18 | 494.56 | 494.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 6355 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 长岭新座5#配电站   | 800 | 32.92 | 456.64 | 456.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 6356 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园1#配电站   | 630 | 10.51 | 500.77 | 500.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 6357 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园1#配电站   | 630 | 11.60 | 493.89 | 493.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 6358 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园2#配电站   | 630 | 10.36 | 501.76 | 501.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 6359 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园2#配电站   | 630 | 34.36 | 350.53 | 350.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 6360 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园3#配电站   | 630 | 12.79 | 486.41 | 486.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 6361 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园3#配电站   | 630 | 27.20 | 395.67 | 395.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 6362 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张三分5#变   | 50  | 65.47 | 12.26  | 12.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6363 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张六   | 50  | 47.63 | 21.19  | 21.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 6364 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干111#变压  | 100 | 32.56 | 57.44  | 57.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 6365 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干广二支广六   | 100 | 33.47 | 56.53  | 56.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 6366 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干供热分12#  | 100 | 40.43 | 49.57  | 49.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 6367 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干广二支广一   | 100 | 39.17 | 50.83  | 50.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 6368 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干广福分广十   | 30  | 67.52 | 6.74   | 6.74   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 6369 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干广七分5#变  | 100 | 37.33 | 52.67  | 52.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 6370 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分丰机   | 200 | 25.17 | 129.66 | 129.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 6371 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯分46左1#变压 | 400 | 29.56 | 241.78 | 241.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 6372 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分三八   | 200 | 30.65 | 118.70 | 118.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 6373 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张五   | 100 | 32.74 | 57.26  | 57.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 6374 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张八支2右1#变压  | 200 | 30.41 | 119.18 | 119.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 6375 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张九   | 200 | 28.77 | 122.46 | 122.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 6376 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张十   | 200 | 10.34 | 159.31 | 159.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 6377 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张四   | 100 | 32.90 | 57.10  | 57.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 6378 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张一   | 200 | 20.30 | 139.39 | 139.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 6379 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干广福分23#  | 100 | 13.06 | 76.94  | 76.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 6380 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯干张屯分张九   | 200 | 25.01 | 129.98 | 129.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 6381 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张一支10#变压   | 100 | 38.02 | 51.98  | 51.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 6382 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 张屯分44右1#变压 | 100 | 41.05 | 48.95  | 48.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6383 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 联合兴苑箱式配电   | 500 | 18.20 | 358.98 | 358.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 6384 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 怡海花园1#配电站  | 630 | 18.20 | 452.31 | 452.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 6385 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 怡海花园1#配电站  | 630 | 11.16 | 496.69 | 496.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 6386 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 怡海花园2#配电站  | 400 | 16.98 | 292.08 | 292.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 6387 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线 | 怡海花园2#配电站  | 400 | 19.32 | 282.72 | 282.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 6388 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山1#配电站  | 630 | 30.17 | 376.92 | 376.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 6389 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山1#配电站  | 630 | 28.95 | 384.63 | 384.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 6390 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山14#配电站 | 630 | 25.53 | 406.17 | 406.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 6391 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山14#配电站 | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 6392 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山2#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 6393 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山2#配电站  | 630 | 30.87 | 372.53 | 372.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 6394 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山3#配电站  | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 6395 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山3#配电站  | 630 | 31.24 | 370.19 | 370.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 6396 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山4#配电站  | 630 | 22.44 | 425.63 | 425.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 6397 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山4#配电站  | 630 | 25.83 | 404.28 | 404.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 6398 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山5#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 6399 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山5#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 6400 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山6#配电站  | 630 | 28.04 | 390.37 | 390.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 6401 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山6#配电站  | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 6402 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 依云线 | 依云伴山7#配电站  | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |



|      |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6403 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山7#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 6404 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#箱式配  | 315 | 10.73 | 249.71 | 249.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 6405 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛1#配电站1#变 | 630 | 61.02 | 182.57 | 182.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 6406 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛1#配电站2#变 | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 6407 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛2#配电站1#变 | 630 | 43.99 | 289.85 | 289.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 6408 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛2#配电站2#变 | 630 | 25.38 | 407.08 | 407.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 6409 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛3#配电站1#变 | 630 | 28.73 | 386.01 | 386.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 6410 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛3#配电站2#变 | 630 | 19.26 | 445.66 | 445.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 6411 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛4#配电站1#变 | 630 | 22.10 | 427.74 | 427.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 6412 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛4#配电站2#变 | 630 | 25.50 | 406.32 | 406.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 6413 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛5#配电站1#变 | 630 | 17.69 | 455.57 | 455.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 6414 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛5#配电站2#变 | 630 | 12.96 | 485.35 | 485.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 6415 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站1#变 | 630 | 18.97 | 447.48 | 447.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 6416 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站2#变 | 630 | 10.86 | 498.58 | 498.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 6417 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站3#变 | 630 | 23.36 | 419.81 | 419.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 6418 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#配电站  | 400 | 26.21 | 255.17 | 255.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 6419 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#配电站  | 630 | 14.08 | 478.32 | 478.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 6420 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁2#配电站  | 630 | 19.42 | 444.68 | 444.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 6421 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁2#配电站  | 630 | 16.13 | 465.39 | 465.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 6422 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁3#配电站  | 630 | 18.29 | 451.79 | 451.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6423 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兴港线 | 三堂回迁3#配电站  | 630 | 28.92 | 384.78 | 384.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 6424 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兴港线 | 翠岛7#配电站1#变 | 630 | 13.27 | 483.39 | 483.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 6425 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兴港线 | 翠岛7#配电站2#变 | 630 | 13.03 | 484.90 | 484.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 6426 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老二支1#变压器   | 50  | 46.80 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 6427 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 兴岛干134右3#  | 100 | 30.10 | 59.90  | 59.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 6428 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 兴岛干89左1变压  | 200 | 30.26 | 119.49 | 119.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 6429 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老六支12#变压   | 100 | 26.91 | 63.09  | 63.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 6430 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分5#变压器   | 80  | 17.23 | 58.21  | 58.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 6431 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分8#变压器   | 100 | 60.42 | 29.58  | 29.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 6432 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分41右1#变压 | 400 | 34.86 | 220.54 | 220.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 6433 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分57#变压   | 100 | 56.36 | 33.64  | 33.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 6434 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老十五支7#变压器  | 200 | 24.23 | 131.54 | 131.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 6435 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老十支7#变压器   | 200 | 17.87 | 144.26 | 144.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 6436 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老五支13#变压   | 100 | 34.96 | 55.04  | 55.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 6437 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭1#配电站  | 630 | 13.69 | 480.74 | 480.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 6438 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭1#配电站  | 630 | 28.54 | 387.20 | 387.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 6439 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭2#配电站  | 630 | 25.32 | 407.46 | 407.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 6440 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭2#配电站  | 630 | 15.40 | 470.01 | 470.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 6441 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭3#配电站  | 630 | 22.97 | 422.30 | 422.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 6442 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭3#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |

|      |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6443 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成1#配电站1#变 | 630 | 34.70 | 348.36 | 348.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 6444 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成1#配电站2#变 | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 6445 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成2#配电站1#变 | 630 | 23.16 | 421.09 | 421.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 6446 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成2#配电站2#变 | 630 | 25.23 | 408.06 | 408.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 6447 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成3#配电站1#变 | 630 | 25.23 | 408.06 | 408.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 6448 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成3#配电站2#变 | 630 | 24.49 | 412.70 | 412.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 6449 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成4#配电站1#变 | 630 | 22.91 | 422.68 | 422.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 6450 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成4#配电站2#变 | 630 | 25.46 | 406.63 | 406.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 6451 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成5#配电站1#变 | 630 | 37.22 | 332.49 | 332.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 6452 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新岛线 | 筑成5#配电站2#变 | 630 | 32.48 | 362.40 | 362.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 6453 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成6#配电站1#变 | 630 | 25.17 | 408.40 | 408.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 6454 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成6#配电站2#变 | 630 | 27.46 | 394.00 | 394.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 6455 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成7#配电站1#变 | 500 | 25.47 | 322.66 | 322.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 6456 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成9#配电站1#变 | 500 | 12.68 | 386.58 | 386.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 6457 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产2#配电站  | 500 | 28.16 | 309.18 | 309.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 6458 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产2#配电站  | 500 | 25.07 | 324.64 | 324.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 6459 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产3#配电站  | 500 | 25.35 | 323.26 | 323.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 6460 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产3#配电站  | 500 | 42.89 | 235.56 | 235.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 6461 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成一期1#配电站  | 500 | 31.15 | 294.24 | 294.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 6462 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成一期1#配电站  | 500 | 25.07 | 324.64 | 324.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |

|      |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6463 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#4配电站  | 630 | 25.16 | 408.52 | 408.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 6464 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#4配电站  | 630 | 25.46 | 406.63 | 406.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 6465 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站  | 630 | 31.26 | 370.04 | 370.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 6466 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站  | 630 | 50.05 | 251.67 | 251.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 6467 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站  | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 6468 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 13.36 | 482.86 | 482.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 6469 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 25.92 | 403.70 | 403.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 6470 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 34.88 | 347.23 | 347.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 6471 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 6472 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 6473 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用 | 630 | 27.67 | 392.67 | 392.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 6474 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#6配电站  | 630 | 25.02 | 409.35 | 409.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 6475 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#6配电站  | 630 | 27.38 | 394.53 | 394.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 6476 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站  | 800 | 12.98 | 616.13 | 616.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 6477 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站  | 800 | 10.26 | 637.92 | 637.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 6478 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站  | 800 | 25.23 | 518.18 | 518.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 6479 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#1配  | 630 | 17.86 | 454.51 | 454.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 6480 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#2配  | 500 | 25.07 | 324.64 | 324.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 6481 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#2配  | 500 | 33.34 | 283.32 | 283.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 6482 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#3配  | 630 | 11.68 | 493.44 | 493.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6483 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 塔兴线 | 世耀回迁小区#3配  | 630 | 17.33 | 457.83 | 457.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 6484 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 塔兴线 | 世耀回迁小区#4配  | 630 | 15.86 | 467.06 | 467.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 6485 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 塔兴线 | 世耀回迁小区#4配  | 630 | 13.61 | 481.27 | 481.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 6486 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 朗庭山1#配电站1# | 630 | 34.22 | 351.44 | 351.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 6487 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 朗庭山1#配电站2# | 630 | 10.66 | 499.87 | 499.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 6488 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 朗庭山2#配电站1# | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 6489 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 朗庭山2#配电站2# | 630 | 34.11 | 352.12 | 352.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 6490 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁4#配电站  | 630 | 11.02 | 497.60 | 497.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 6491 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁4#配电站  | 630 | 32.82 | 360.21 | 360.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 6492 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁5#配电站  | 630 | 10.96 | 497.98 | 497.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 6493 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁5#配电站  | 630 | 34.48 | 349.78 | 349.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 6494 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁6#配电站  | 630 | 14.08 | 478.32 | 478.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 6495 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁6#配电站  | 630 | 16.49 | 463.13 | 463.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 6496 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁7#配电站  | 630 | 25.83 | 404.28 | 404.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 6497 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁7#配电站  | 630 | 10.10 | 503.34 | 503.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 6498 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 横山干中街分1#变  | 200 | 31.23 | 117.54 | 117.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 6499 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 富祥家园箱式配电   | 250 | 10.28 | 199.29 | 199.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 6500 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 金銮香阁配电站1#  | 400 | 10.03 | 319.87 | 319.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 6501 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 金銮香阁配电站2#  | 400 | 13.15 | 307.39 | 307.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 6502 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 三堂南山1#配电站  | 630 | 11.53 | 494.35 | 494.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |

|      |         |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6503 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 三堂南山1#配电站 | 630 | 27.97 | 390.78 | 390.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 6504 | 长兴岛供电公司 | 塔山66kV变电站  | 南沟线 | 兴五支4#变压器  | 30  | 25.16 | 19.45  | 19.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 6505 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区1#配电站 | 630 | 14.59 | 475.07 | 475.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 6506 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区1#配电站 | 630 | 22.60 | 424.65 | 424.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 6507 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区2#配电站 | 630 | 24.34 | 413.68 | 413.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 6508 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区2#配电站 | 630 | 18.58 | 449.97 | 449.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 6509 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区3#配电站 | 630 | 25.33 | 407.41 | 407.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 6510 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区3#配电站 | 630 | 19.00 | 447.33 | 447.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 6511 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 6512 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 42.36 | 300.13 | 300.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 6513 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 18.74 | 448.91 | 448.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 6514 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 21.50 | 431.52 | 431.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 6515 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 25.26 | 407.84 | 407.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 6516 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区  | 630 | 54.04 | 226.57 | 226.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 6517 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 美邻嘉园配电站1# | 500 | 59.89 | 150.54 | 150.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 6518 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 美邻嘉园配电站2# | 500 | 25.40 | 323.02 | 323.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 6519 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#4配电  | 630 | 42.30 | 300.51 | 300.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 6520 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#4配电  | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 6521 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#6配电  | 630 | 12.06 | 491.02 | 491.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 6522 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 新湾花园#1配电  | 630 | 25.32 | 407.46 | 407.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |

|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6523 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#1配电   | 630 | 25.30 | 407.61 | 407.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 6524 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#2配电   | 630 | 26.27 | 401.51 | 401.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 6525 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#2配电   | 630 | 25.25 | 407.91 | 407.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 6526 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#3配电   | 400 | 21.66 | 273.36 | 273.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 6527 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#3配电   | 400 | 40.57 | 197.71 | 197.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 6528 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区5#配电站  | 630 | 25.14 | 408.59 | 408.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 6529 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区5#配电站  | 630 | 25.40 | 407.01 | 407.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 6530 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区6#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 6531 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区6#配电站  | 630 | 75.79 | 89.51  | 89.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 6532 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区10#1#变 | 630 | 19.69 | 442.94 | 442.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 6533 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区10#2#变 | 630 | 25.43 | 406.78 | 406.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 6534 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区11#1#变 | 630 | 25.28 | 407.76 | 407.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 6535 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区11#2#变 | 630 | 47.12 | 270.12 | 270.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 6536 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区12#1#变 | 630 | 75.32 | 92.51  | 92.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 6537 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区12#2#变 | 630 | 33.08 | 358.57 | 358.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 6538 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区13#1#变 | 400 | 25.23 | 259.09 | 259.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 6539 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区13#2#变 | 400 | 64.48 | 102.10 | 102.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 6540 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区14#1#变 | 315 | 34.52 | 174.75 | 174.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 6541 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区15#1#变 | 630 | 25.25 | 407.91 | 407.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 6542 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区15#2#变 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |

|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6543 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区16#1#变 | 630 | 25.28 | 407.76 | 407.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 6544 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区16#2#变 | 630 | 37.32 | 331.88 | 331.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 6545 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区17#1#变 | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 6546 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区17#2#变 | 630 | 38.05 | 327.27 | 327.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 6547 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区18#1#变 | 630 | 25.29 | 407.69 | 407.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 6548 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区18#2#变 | 630 | 25.90 | 403.86 | 403.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 6549 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区19#1#变 | 500 | 25.23 | 323.86 | 323.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 6550 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区19#2#变 | 500 | 25.31 | 323.44 | 323.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 6551 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区5#1#变压 | 630 | 25.44 | 406.70 | 406.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 6552 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区5#2#变压 | 630 | 40.20 | 313.74 | 313.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 6553 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区6#1#变压 | 630 | 25.29 | 407.69 | 407.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 6554 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区6#2#变压 | 630 | 53.51 | 229.90 | 229.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 6555 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区7#1#变压 | 630 | 25.13 | 408.67 | 408.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 6556 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区7#2#变压 | 630 | 28.02 | 390.47 | 390.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 6557 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区8#1#变压 | 630 | 25.38 | 407.08 | 407.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 6558 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区8#2#变压 | 630 | 28.90 | 384.96 | 384.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 6559 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区9#1#变压 | 630 | 25.16 | 408.52 | 408.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 6560 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区9#2#变压 | 630 | 30.13 | 377.17 | 377.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 6561 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区酒店配电   | 400 | 42.38 | 190.46 | 190.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 6562 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区酒店配电   | 400 | 25.01 | 259.95 | 259.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |



|      |         |           |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6563 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#<br>配电站1# | 630 | 25.11 | 408.82 | 408.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 6564 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#<br>配电站2# | 630 | 25.20 | 408.21 | 408.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 6565 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#<br>配电站3# | 630 | 25.17 | 408.44 | 408.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 6566 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑2#<br>配电站1# | 630 | 25.07 | 409.05 | 409.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 6567 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑2#<br>配电站2# | 630 | 16.25 | 464.64 | 464.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 6568 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑3#<br>配电站1# | 630 | 25.01 | 409.42 | 409.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 6569 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑3#<br>配电站2# | 630 | 25.01 | 409.42 | 409.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 6570 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#<br>配电站1# | 630 | 25.35 | 407.31 | 407.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 6571 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#<br>配电站2# | 630 | 25.01 | 409.42 | 409.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 6572 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#<br>配电站3# | 630 | 32.02 | 365.27 | 365.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 6573 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭1#配<br>电站1#变 | 630 | 10.06 | 503.65 | 503.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 6574 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭1#配<br>电站2#变 | 630 | 15.42 | 469.85 | 469.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 6575 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭2#配<br>电站1#变 | 630 | 18.47 | 450.65 | 450.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 6576 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭2#配<br>电站2#变 | 630 | 16.01 | 466.15 | 466.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 6577 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 朗庭山3#<br>配电站1# | 630 | 10.07 | 503.57 | 503.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 6578 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 朗庭山3#<br>配电站2# | 630 | 25.11 | 408.82 | 408.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 6579 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华1#配<br>电站1#变 | 800 | 23.51 | 531.94 | 531.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 6580 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华1#配<br>电站2#变 | 800 | 21.91 | 544.70 | 544.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 6581 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华2#配<br>电站1#变 | 800 | 25.31 | 517.54 | 517.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 6582 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华2#配<br>电站2#变 | 800 | 34.34 | 445.25 | 445.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |

|      |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6583 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线 | 联华3#配电站1#变 | 800 | 18.95 | 568.42 | 568.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 6584 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线 | 联华3#配电站2#变 | 800 | 27.61 | 499.10 | 499.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 6585 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线 | 联华4#配电站1#变 | 800 | 34.04 | 447.71 | 447.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 6586 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线 | 联华4#配电站2#变 | 800 | 36.41 | 428.74 | 428.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 6587 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 北海回迁公建#1配  | 500 | 25.08 | 324.58 | 324.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 6588 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 北海回迁公建#1配  | 500 | 25.49 | 322.54 | 322.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 6589 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 北海回迁公建#2配  | 500 | 25.62 | 321.88 | 321.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 6590 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 北海回迁公建#2配  | 500 | 16.73 | 366.36 | 366.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 6591 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 波尔多7#配电站1# | 630 | 25.38 | 407.11 | 407.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 6592 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 波尔多7#配电站2# | 630 | 15.88 | 466.98 | 466.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 6593 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 波尔多8#配电站1# | 630 | 24.35 | 413.61 | 413.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 6594 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 波尔多8#配电站2# | 630 | 16.84 | 460.93 | 460.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 6595 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 凯立花园3#配电站  | 630 | 29.53 | 380.95 | 380.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 6596 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 凯立花园3#配电站  | 630 | 32.52 | 362.12 | 362.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 6597 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 三堂回迁公建配电   | 630 | 25.02 | 409.35 | 409.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 6598 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 三堂回迁公建配电   | 630 | 25.36 | 407.23 | 407.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 6599 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 回迁公建1#配电站  | 500 | 25.08 | 324.58 | 324.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 6600 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 回迁公建1#配电站  | 500 | 29.87 | 300.64 | 300.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 6601 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 回迁公建2#配电站  | 500 | 25.34 | 323.32 | 323.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 6602 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线 | 回迁公建2#配电站  | 500 | 32.92 | 285.40 | 285.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |

|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6603 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电  | 800 | 13.97 | 608.26 | 608.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 6604 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电  | 800 | 14.94 | 600.48 | 600.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 6605 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电  | 800 | 12.82 | 617.47 | 617.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 6606 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期4#配电  | 800 | 17.60 | 579.17 | 579.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 6607 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期4#配电  | 800 | 20.14 | 558.91 | 558.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 6608 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸3#配电站1#变 | 630 | 16.70 | 461.76 | 461.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 6609 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸3#配电站2#变 | 630 | 17.64 | 455.87 | 455.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 6610 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸3#配电站3#变 | 630 | 12.59 | 487.70 | 487.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 6611 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸4#配电站1#变 | 630 | 13.56 | 481.57 | 481.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 6612 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸4#配电站2#变 | 630 | 10.42 | 501.38 | 501.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 6613 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸4#配电站3#变 | 630 | 25.41 | 406.93 | 406.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 6614 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸5#配电站1#变 | 630 | 11.56 | 494.20 | 494.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 6615 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸5#配电站2#变 | 630 | 17.39 | 457.46 | 457.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 6616 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸5#配电站3#变 | 630 | 25.28 | 407.76 | 407.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 6617 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸6#配电站1#变 | 630 | 25.01 | 409.42 | 409.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 6618 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸6#配电站2#变 | 630 | 10.99 | 497.75 | 497.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 6619 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 衡逸6#配电站3#变 | 630 | 33.87 | 353.63 | 353.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 6620 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 金字家园1#配电站  | 630 | 19.49 | 444.23 | 444.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 6621 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 金字家园1#配电站  | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 6622 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 金字家园2#配电站  | 630 | 25.10 | 408.90 | 408.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |

|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6623 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 金字家园2#配电站  | 630 | 23.53 | 418.75 | 418.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 6624 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 联合兴苑1#配电站  | 630 | 11.62 | 493.82 | 493.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 6625 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 联合兴苑1#配电站  | 630 | 17.27 | 458.21 | 458.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 6626 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 联合兴苑2#配电站  | 630 | 12.79 | 486.41 | 486.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 6627 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 联合兴苑2#配电站  | 630 | 19.52 | 444.00 | 444.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 6628 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 新都明苑1#配电站  | 630 | 25.30 | 407.61 | 407.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 6629 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 新都明苑1#配电站  | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 6630 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 新都明苑2#配电站  | 630 | 25.10 | 408.90 | 408.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 6631 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金字甲线 | 新都明苑2#配电站  | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 6632 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 奥纳广场1#配电站  | 630 | 14.44 | 476.05 | 476.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 6633 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 奥纳广场1#配电站  | 630 | 28.94 | 384.70 | 384.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 6634 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾2#配电站1# | 630 | 27.76 | 392.11 | 392.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 6635 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾2#配电站2# | 630 | 30.54 | 374.57 | 374.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 6636 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾4#配电站1# | 630 | 29.75 | 379.56 | 379.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 6637 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾4#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 6638 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾6#配电站1# | 630 | 30.00 | 377.97 | 377.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 6639 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾6#配电站2# | 630 | 25.38 | 407.08 | 407.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 6640 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾8#配电站1# | 630 | 17.66 | 455.72 | 455.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 6641 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾8#配电站2# | 630 | 32.38 | 363.01 | 363.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 6642 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠1#配电站  | 630 | 27.40 | 394.41 | 394.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |

|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6643 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠1#配电站  | 630 | 42.66 | 298.24 | 298.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 6644 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠2#配电站  | 630 | 18.44 | 450.80 | 450.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 6645 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠2#配电站  | 630 | 17.60 | 456.09 | 456.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 6646 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠3#配电站  | 630 | 13.80 | 480.06 | 480.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 6647 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠3#配电站  | 630 | 25.04 | 409.27 | 409.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 6648 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡7#配电站1#变 | 630 | 25.05 | 409.20 | 409.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 6649 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡7#配电站2#变 | 630 | 25.02 | 409.35 | 409.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 6650 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡8#配电站1#变 | 630 | 25.04 | 409.27 | 409.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 6651 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡8#配电站2#变 | 630 | 25.02 | 409.35 | 409.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 6652 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站1# | 630 | 25.08 | 408.97 | 408.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 6653 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站2# | 630 | 31.48 | 368.68 | 368.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 6654 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站3# | 630 | 27.41 | 394.30 | 394.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 6655 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站1# | 630 | 30.64 | 373.97 | 373.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 6656 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站2# | 630 | 25.43 | 406.78 | 406.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 6657 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站3# | 630 | 25.04 | 409.27 | 409.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 6658 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾5#配电站1# | 630 | 25.40 | 407.01 | 407.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 6659 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾5#配电站2# | 630 | 32.87 | 359.91 | 359.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 6660 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾7#配电站1# | 630 | 25.42 | 406.85 | 406.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 6661 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾7#配电站2# | 630 | 33.76 | 354.31 | 354.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 6662 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 琳熙美地1#配电站  | 630 | 10.99 | 497.75 | 497.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |

|      |         |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6663 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地1#配电站  | 630 | 12.65 | 487.32 | 487.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 6664 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地2#配电站  | 630 | 10.75 | 499.26 | 499.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 6665 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地2#配电站  | 630 | 25.49 | 406.40 | 406.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 6666 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 格林菲尔配电站1#  | 500 | 12.91 | 385.44 | 385.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 6667 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 格林菲尔配电站2#  | 500 | 19.78 | 351.12 | 351.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 6668 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干5#变压器   | 160 | 22.55 | 107.92 | 107.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 6669 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干9#变压器   | 315 | 36.23 | 169.38 | 169.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 6670 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干13#变压   | 100 | 37.80 | 52.20  | 52.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 6671 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干13#变压   | 80  | 39.60 | 40.32  | 40.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 6672 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干17#变压   | 160 | 27.73 | 99.63  | 99.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 6673 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干22#变压   | 100 | 44.21 | 45.79  | 45.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 6674 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干富康分4#变  | 50  | 28.74 | 30.63  | 30.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 6675 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干11#变压   | 315 | 55.30 | 109.31 | 109.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 6676 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分6#变  | 200 | 15.28 | 149.45 | 149.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 6677 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分北房   | 160 | 36.34 | 85.86  | 85.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 6678 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分北房   | 100 | 62.05 | 27.95  | 27.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 6679 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分住宅   | 315 | 29.38 | 190.97 | 190.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 6680 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干64左1#变压 | 400 | 10.19 | 319.24 | 319.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 6681 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干33右1#变压 | 400 | 41.20 | 195.20 | 195.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 6682 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干44左1#变压 | 200 | 28.19 | 123.62 | 123.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6683 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干宾馆分7#变  | 100 | 68.28 | 21.72  | 21.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 6684 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干公园分公右   | 200 | 42.04 | 95.92  | 95.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 6685 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何三分18#  | 400 | 12.37 | 310.52 | 310.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 6686 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十分何九   | 100 | 35.76 | 54.24  | 54.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 6687 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十分何六   | 200 | 25.07 | 129.86 | 129.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 6688 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干西海分3右   | 100 | 73.35 | 16.65  | 16.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 6689 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干下堡分下八   | 50  | 39.49 | 25.25  | 25.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 6690 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干下堡分14#  | 50  | 52.30 | 18.85  | 18.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 6691 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干伟业支2#变  | 315 | 42.26 | 150.37 | 150.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 6692 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何二分2#变  | 80  | 58.14 | 25.49  | 25.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 6693 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十二分7#  | 100 | 32.70 | 57.30  | 57.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 6694 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十分9#变  | 80  | 63.19 | 21.45  | 21.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 6695 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何九支5右   | 100 | 22.49 | 67.51  | 67.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 6696 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十分何五   | 100 | 11.74 | 78.26  | 78.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 6697 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何十分何九   | 100 | 34.95 | 55.05  | 55.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 6698 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 何屯干何三分4#变  | 50  | 71.07 | 9.47   | 9.47   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 6699 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 下堡六队箱式配电   | 50  | 36.50 | 26.75  | 26.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 6700 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 合美1#配电站1#变 | 630 | 14.87 | 473.32 | 473.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 6701 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 合美1#配电站2#变 | 630 | 21.42 | 432.05 | 432.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 6702 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线 | 合美2#配电站1#变 | 630 | 13.11 | 484.41 | 484.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |

|      |         |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6703 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 合美2#配电站2#变 | 630 | 22.70 | 423.99 | 423.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 6704 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 衡逸1#配电站1#变 | 630 | 21.86 | 429.26 | 429.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 6705 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 衡逸1#配电站2#变 | 630 | 18.32 | 451.56 | 451.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 6706 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 衡逸2#配电站1#变 | 630 | 25.65 | 405.42 | 405.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 6707 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 衡逸2#配电站2#变 | 630 | 32.77 | 360.54 | 360.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 6708 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 理想家园配电站1#  | 630 | 40.99 | 308.75 | 308.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 6709 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 理想家园配电站2#  | 630 | 17.48 | 456.85 | 456.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 6710 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 理想家园配电站3#  | 630 | 24.31 | 413.83 | 413.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 6711 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 明珠家园1#配电站  | 630 | 21.61 | 430.84 | 430.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 6712 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 明珠家园1#配电站  | 630 | 34.13 | 351.99 | 351.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 6713 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 明珠家园2#配电站  | 630 | 27.91 | 391.17 | 391.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 6714 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 明珠家园2#配电站  | 630 | 16.50 | 463.05 | 463.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 6715 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 星岛花园配电站1#  | 630 | 45.60 | 279.72 | 279.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 6716 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里1#配电站1# | 800 | 15.64 | 594.88 | 594.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 6717 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里1#配电站2# | 800 | 16.40 | 588.80 | 588.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 6718 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里2#配电站1# | 800 | 15.11 | 599.12 | 599.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 6719 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里2#配电站2# | 800 | 12.96 | 616.32 | 616.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 6720 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 广福小区1#配电站  | 630 | 25.60 | 405.72 | 405.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 6721 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 广福小区1#配电站  | 630 | 28.04 | 390.35 | 390.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 6722 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 广福小区2#配电站  | 630 | 21.07 | 434.26 | 434.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |



|      |         |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6723 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区2#配电站  | 630 | 30.80 | 372.96 | 372.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 6724 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区3#配电站  | 630 | 12.97 | 485.29 | 485.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 6725 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区3#配电站  | 630 | 13.77 | 480.25 | 480.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 6726 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区4#配电站  | 630 | 32.23 | 363.95 | 363.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 6727 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区4#配电站  | 630 | 10.46 | 501.10 | 501.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 6728 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区5#配电站  | 630 | 12.56 | 487.87 | 487.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 6729 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区5#配电站  | 630 | 28.21 | 389.28 | 389.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 6730 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区6#配电站  | 630 | 18.57 | 450.01 | 450.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 6731 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区6#配电站  | 630 | 28.09 | 390.03 | 390.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 6732 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区7#配电站  | 630 | 27.61 | 393.06 | 393.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 6733 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区7#配电站  | 630 | 13.56 | 481.57 | 481.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 6734 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天1#配电站1#变 | 630 | 25.03 | 409.31 | 409.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 6735 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天1#配电站2#变 | 630 | 29.52 | 381.02 | 381.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 6736 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天2#配电站1#变 | 630 | 25.37 | 407.17 | 407.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 6737 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天2#配电站2#变 | 630 | 25.14 | 408.62 | 408.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 6738 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天3#配电站1#变 | 630 | 30.05 | 377.69 | 377.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 6739 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分2#变  | 400 | 39.10 | 203.60 | 203.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 6740 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分5#变  | 30  | 28.40 | 18.48  | 18.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 6741 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分5#变  | 30  | 33.20 | 17.04  | 17.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 6742 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分长岭   | 200 | 45.92 | 88.16  | 88.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |

|      |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6743 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干水泥分31#  | 100 | 33.90 | 56.10  | 56.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 6744 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干水泥分62#  | 20  | 32.26 | 11.55  | 11.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 6745 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干水泥分41左  | 100 | 23.03 | 66.97  | 66.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 6746 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干水泥分49左  | 20  | 31.35 | 11.73  | 11.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 6747 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干小阀分3#变  | 315 | 29.09 | 191.87 | 191.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 6748 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 工业支5#变压器   | 80  | 33.21 | 45.43  | 45.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 6749 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干八六分5#变  | 315 | 34.11 | 176.05 | 176.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 6750 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干八村分6左   | 100 | 21.15 | 68.85  | 68.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 6751 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干南海分鱼点   | 100 | 27.93 | 62.07  | 62.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 6752 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干山里分隧道   | 50  | 30.72 | 29.64  | 29.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 6753 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干海风分东海   | 200 | 67.41 | 45.18  | 45.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 6754 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干口岸分12左  | 200 | 43.95 | 92.10  | 92.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 6755 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 海风分海派支西二   | 20  | 32.49 | 11.50  | 11.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 6756 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 新港干世耀分世九   | 20  | 36.19 | 10.76  | 10.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 6757 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站 | 海港线 | 耗山公用箱式配电   | 315 | 27.91 | 195.58 | 195.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 6758 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 东方线 | 波尔多5#配电站1# | 630 | 16.66 | 462.04 | 462.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 6759 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 东方线 | 波尔多5#配电站2# | 630 | 11.03 | 497.51 | 497.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 6760 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 东方线 | 波尔多5#配电站3# | 630 | 18.73 | 449.00 | 449.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 6761 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 东方线 | 波尔多6#配电站1# | 630 | 15.17 | 471.43 | 471.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 6762 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站 | 东方线 | 波尔多6#配电站2# | 630 | 12.34 | 489.26 | 489.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6763 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多6#配电站3# | 630 | 20.25 | 439.43 | 439.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 6764 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多1#配电  | 630 | 15.81 | 467.40 | 467.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 6765 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多1#配电  | 630 | 14.55 | 475.34 | 475.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 6766 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多2#配电  | 630 | 18.09 | 453.03 | 453.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 6767 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多2#配电  | 630 | 16.74 | 461.54 | 461.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 6768 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多3#配电  | 630 | 11.83 | 492.47 | 492.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 6769 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多3#配电  | 630 | 17.84 | 454.61 | 454.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 6770 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多4#配电  | 630 | 19.79 | 442.32 | 442.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 6771 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多4#配电  | 630 | 34.12 | 352.04 | 352.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 6772 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 粮库1#配电站1#变 | 315 | 14.23 | 238.68 | 238.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 6773 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电  | 800 | 11.58 | 627.36 | 627.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 6774 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电  | 800 | 27.69 | 498.48 | 498.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 6775 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电  | 800 | 14.36 | 605.12 | 605.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 6776 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期3#配电  | 800 | 16.48 | 588.16 | 588.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 6777 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期3#配电  | 800 | 16.09 | 591.28 | 591.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 6778 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期5#配电  | 800 | 11.42 | 628.64 | 628.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 6779 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期5#配电  | 800 | 17.15 | 582.80 | 582.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 6780 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 何屯干宾艳分39#  | 160 | 35.09 | 87.86  | 87.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 6781 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分147右1#  | 100 | 20.61 | 69.39  | 69.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 6782 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分东升支11#  | 100 | 18.74 | 71.26  | 71.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6783 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分海村支20#  | 100 | 19.76 | 70.24  | 70.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 6784 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分海村支2#变  | 200 | 21.72 | 136.56 | 136.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 6785 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分虾场支水坝   | 100 | 55.23 | 34.77  | 34.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 6786 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分银四支4#变  | 200 | 18.53 | 142.94 | 142.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 6787 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 船厂支19左1#变压 | 100 | 41.09 | 48.91  | 48.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 6788 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分虾场支38间  | 100 | 60.05 | 29.95  | 29.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 6789 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分银五支14#  | 50  | 59.54 | 15.23  | 15.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 6790 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴1#配电站1#变 | 630 | 37.68 | 329.62 | 329.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 6791 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴1#配电站2#变 | 630 | 27.70 | 392.49 | 392.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 6792 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴2#配电站1#变 | 630 | 35.64 | 342.47 | 342.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 6793 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴2#配电站2#变 | 630 | 31.08 | 371.20 | 371.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 6794 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡1#配电站1#变 | 630 | 27.71 | 392.43 | 392.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 6795 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡1#配电站2#变 | 630 | 15.07 | 472.06 | 472.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 6796 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡2#配电站1#变 | 630 | 27.69 | 392.55 | 392.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 6797 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡2#配电站2#变 | 630 | 32.08 | 364.90 | 364.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 6798 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡3#配电站1#变 | 500 | 28.30 | 308.50 | 308.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 6799 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡3#配电站2#变 | 500 | 12.66 | 386.70 | 386.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 6800 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德1#配电站1#变 | 630 | 24.60 | 412.02 | 412.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 6801 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德1#配电站2#变 | 630 | 28.58 | 386.95 | 386.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 6802 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德2#配电站1#变 | 630 | 27.76 | 392.11 | 392.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |

|      |         |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6803 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德2#配电站2#变 | 630 | 13.50 | 481.95 | 481.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 6804 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德3#配电站1#变 | 500 | 35.93 | 270.35 | 270.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 6805 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德3#配电站2#变 | 500 | 10.62 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 6806 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 金钩华府配电站1#  | 630 | 27.76 | 392.11 | 392.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 6807 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 金钩华府配电站2#  | 630 | 20.01 | 440.94 | 440.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 6808 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园1#配电站  | 500 | 34.82 | 275.90 | 275.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 6809 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园1#配电站  | 500 | 55.37 | 173.15 | 173.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 6810 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园2#配电站  | 500 | 47.24 | 213.80 | 213.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 6811 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园2#配电站  | 500 | 38.63 | 256.85 | 256.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 6812 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山10#配电  | 630 | 27.70 | 392.49 | 392.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 6813 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山10#配电  | 630 | 26.24 | 401.69 | 401.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 6814 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山11#配电  | 630 | 20.83 | 435.77 | 435.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 6815 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山11#配电  | 630 | 30.60 | 374.22 | 374.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 6816 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山12#配电  | 630 | 11.27 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 6817 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山12#配电  | 630 | 13.75 | 480.38 | 480.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 6818 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山13#配电  | 630 | 22.49 | 425.31 | 425.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 6819 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山13#配电  | 630 | 26.26 | 401.56 | 401.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 6820 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山15#配电  | 630 | 28.54 | 387.20 | 387.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 6821 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山15#配电  | 630 | 21.12 | 433.94 | 433.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 6822 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山16#配电  | 630 | 27.71 | 392.43 | 392.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |

|      |         |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6823 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山16#配电  | 630 | 27.90 | 391.23 | 391.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 6824 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山17#配电  | 630 | 17.25 | 458.33 | 458.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 6825 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山17#配电  | 630 | 27.65 | 392.81 | 392.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 6826 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山8#配电站  | 630 | 2.65  | 550.31 | 550.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 6827 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山8#配电站  | 630 | 47.34 | 268.76 | 268.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 6828 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山9#配电站  | 630 | 20.06 | 440.62 | 440.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 6829 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山9#配电站  | 630 | 23.21 | 420.78 | 420.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 6830 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 翠岛8#配电站1#变 | 800 | 37.32 | 421.44 | 421.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 6831 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 翠岛8#配电站1#变 | 800 | 30.12 | 479.04 | 479.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 6832 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 海港线  | 新港干8#      | 200 | 62.18 | 55.64  | 55.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 6833 | 长兴岛供电公司 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 永兴支6右1#变压  | 200 | 43.08 | 93.84  | 93.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 6834 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站  | 800 | 37.32 | 421.44 | 421.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 6835 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站  | 800 | 30.12 | 479.04 | 479.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 6836 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站  | 800 | 47.24 | 342.08 | 342.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 6837 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站  | 800 | 38.63 | 410.96 | 410.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 6838 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站  | 800 | 30.12 | 479.04 | 479.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 6839 | 长兴岛供电公司 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站  | 800 | 47.24 | 342.08 | 342.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 6840 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线  | 北海干1#变压器   | 200 | 21.72 | 136.56 | 136.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 6841 | 长兴岛供电公司 | 横山66kV变电站  | 山里线  | 建筑支14#变压   | 200 | 35.09 | 109.82 | 109.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 6842 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 新房甲线105高屯  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6843 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 靴沟南支1#(靴沟 | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 6844 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105高炉 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 6845 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105张粉 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 6846 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线小孙屯分  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 6847 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 高吴屯支2#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 6848 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 小王支2#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 6849 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 雷达支3#(高力  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 6850 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线东 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 6851 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线苗 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 6852 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105泡东 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 6853 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 6854 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 高力沟小区支5#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 6855 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105臧屯 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 6856 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分63#变压  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 6857 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 张粉房分5#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 6858 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 娄屯支17#(四  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 6859 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105靴沟 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 6860 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线北 | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 6861 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105姜屯 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 6862 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分14#(张  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6863 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105李屯 | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 6864 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线双庙支   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 6865 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房 | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 6866 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 林店北分1#(林店 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 6867 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线泡 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 6868 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房干167#(东 | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 6869 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 后薛支1#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 6870 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105刘屯 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 6871 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房干187#   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 6872 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线小 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 6873 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线小 | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 6874 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小山 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 6875 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线东 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 6876 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 曹屯支17#    | 30  | 28.00 | 18.60  | 18.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 6877 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105娄沟 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 6878 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线新房干   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 6879 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 西山分7#(西山) | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 6880 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房支2#(新房) | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 6881 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105山头 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 6882 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105房身 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |



|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6883 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小都 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 6884 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线娄 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 6885 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线大 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 6886 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大王 | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 6887 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分49#(前  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 6888 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 刘屯支10#(刘  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 6889 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大院 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 6890 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线刘店分   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 6891 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 靴沟支21#(四  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 6892 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙家 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 6893 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105北沟 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 6894 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线新 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 6895 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙屯 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 6896 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 杜屯支5#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 6897 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 德顺炉分15#变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 6898 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 孙西分12#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 6899 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 营西支12#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 6900 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线四 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 6901 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线靴 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 6902 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线娄 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6903 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小区 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 6904 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大王 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 6905 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙屯 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 6906 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 海青房支2#    | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 6907 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 6908 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 6909 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙家 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 6910 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 营西支1#(营东) | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 6911 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线天 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 6912 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线新 | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 6913 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线营 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 6914 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108冷口 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 6915 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯 | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 6916 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 6917 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 6918 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 6919 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 碑上支5#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 6920 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108于沟 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 6921 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 王屯支22#(于  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 6922 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108梁粉 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6923 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108于沟 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 6924 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108迟沟 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 6925 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 张屯支4#(新房) | 20  | 86.00 | 0.80   | 0.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 6926 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108坎下 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 6927 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108横宁 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 6928 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108初屯 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 6929 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 6930 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房分20#(唐) | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 6931 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 焉磨房支19#   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 6932 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 6933 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 6934 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 10千伏新房乙线碑 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 6935 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104八家  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 6936 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104八家  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 6937 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 瑞兴支29#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 6938 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104东房  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 6939 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104新安  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 6940 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104瑞兴  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 6941 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 东桥支6#     | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 6942 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 长岭支6#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |

|      |         |         |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6943 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104吴粉 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 6944 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104大连 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 6945 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104祝岚 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 6946 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 河沿分<br>56#   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 6947 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104苏庄 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 6948 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104土门 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 6949 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104苏庄 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 6950 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104大营 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 6951 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 西桥支2#        | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 6952 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 祝岚分8#        | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 6953 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104元顺 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 6954 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104上横 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 6955 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 瑞兴支<br>18#(土 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 6956 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104土门 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 6957 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 吴粉房支<br>29#  | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 6958 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 吴粉房支<br>3#(姚 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 6959 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104李席 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 6960 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104大营 | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 6961 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104瑞兴 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 6962 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线<br>104蒋隈 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6963 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 瑞兴支14#    | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 6964 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 下东支3#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 6965 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104八家  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 6966 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104大营  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 6967 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104姚炉  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 6968 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104张炉  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 6969 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104丰山  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 6970 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104王沟  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 6971 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104祝岚  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 6972 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 新房甲线105大王 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 6973 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派支3#变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 6974 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 东方红支20#变台 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 6975 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李咀西分4#变台变 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 6976 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干66#变台  | 125 | 51.00 | 48.75  | 48.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 6977 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干146#变台 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 6978 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 后姚支1#     | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 6979 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 刘直房分4#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 6980 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 老古林支9#变台变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 6981 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 生成支8#变台变压 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 6982 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 肖庄分8#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 6983 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 后肖泊分14#变台 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 6984 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派分55#变台  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 6985 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李三咀支10#变台 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 6986 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 三家支25#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 6987 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 大秦屯支7#变台变 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 6988 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 唐屯支6#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 6989 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东线106平房  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 6990 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 平房西支6#变台变 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 6991 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 孟店支41#变台  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 6992 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李屯分5#变台变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 6993 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李咀东分6#变台变 | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 6994 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 前肖东分2#变台变 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 6995 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 东方红支04#变台 | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 6996 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 小秦屯支15#变台 | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 6997 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 三家支7#变台变压 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 6998 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派分86#变台  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 6999 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干97#变台  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 7000 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干160#变台 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 7001 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 谢屯支1#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 7002 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 孟店支14#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7003 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干141#变台 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 7004 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 三家支44#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 7005 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 木匠沟支6#变台变 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 7006 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 老嘛沟分9#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 7007 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明东线 | 生成支16#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 7008 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 郝屯支2#变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 7009 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 前肖西分12#变台 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 7010 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 后隈支2#变台变压 | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 7011 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 瓦房支36#变台  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 7012 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 西隈支17#变台  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 7013 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 瓦房支18#变台  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 7014 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 明东干7#变台变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 7015 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 花园口支3#变台变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 7016 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 尹庄支1#变台变压 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 7017 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 明阳山东8#变台变 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 7018 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 明新支26#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 7019 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 明新支43#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 7020 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 明新支33#变台  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 7021 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 尹庄支13#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 7022 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线 | 南沿支4#变台变压 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |

|      |         |         |       |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7023 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 前肖西分<br>2#变台变 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 7024 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 王屯支<br>23#变台  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 7025 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 老仁城支<br>2#变台变 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 7026 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 明新分<br>19#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 7027 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 任屯支4#<br>变台变压 | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 7028 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 同城支3#<br>变台变压 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 7029 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 大于支2#<br>变台变压 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 7030 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 明新分<br>40#变台  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 7031 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 瓦房支<br>15#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 7032 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 瓦房支<br>46#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 7033 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 明新支<br>11#变台  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 7034 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 明新支<br>47#变台  | 10  | 48.00 | 4.20   | 4.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 7035 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 明新线   | 明新支<br>54#变台  | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 7036 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 船舶乙线  | 船舶干8#<br>变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 7037 | 庄河市供电公司 | 66kV龙河变 | 丽昌乙线  | 生物分<br>22#变台  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 7038 | 庄河市供电公司 | 66kV龙河变 | 互感器甲线 | 互感器干<br>2#变压器 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 7039 | 庄河市供电公司 | 66kV龙河变 | 大轮甲线  | 大轮分<br>41#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 7040 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线   | 地区所分<br>6#    | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 7041 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线   | 医院分<br>09#    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 7042 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线   | 敬老院支<br>3#    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |



|      |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7043 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 修屯分10#  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 7044 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 坎南分06#  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 7045 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 永直放分11# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 7046 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 化工干09#  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 7047 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 丛西分42#  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 7048 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 丛西分91#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 7049 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 医院分04#  | 250 | 27.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 7050 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 宋西分19#  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 7051 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 化工干141# | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 7052 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 环网分02#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 7053 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 化工干96#  | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 7054 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 姜湾北支2#  | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 7055 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 坎子支04#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 7056 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 坎西分1#   | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 7057 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 宋西分04#  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 7058 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 化工干60#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 7059 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 丛西分8#   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 7060 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 化工干86#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 7061 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 李瓦西支9#  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 7062 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 工业支8#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |

|      |         |         |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7063 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 大增支10#   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 7064 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 陶房分17#   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 7065 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 丛西分79#   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 7066 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 沙包分20#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 7067 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 坎南分20#   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 7068 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 宋西分34#变台 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 7069 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 化工线 | 倪屯支6#    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 7070 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 薛西支04#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 7071 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 郝屯分14#   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 7072 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 联网支20#变台 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 7073 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 三道沟支25#  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 7074 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 三道沟支42#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 7075 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 薛东支03#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 7076 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 恒发分3#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 7077 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 宋庄支09#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 7078 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 农场分17#   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 7079 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干31#   | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 7080 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 倪屯支02#   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 7081 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支14#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 7082 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干124#  | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7083 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 文咀支19#        | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 7084 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 胜利分4#         | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 7085 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 刘屯支02#        | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 7086 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 下力支16#        | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 7087 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 南王分15#        | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 7088 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 宋庄支25#        | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 7089 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 农场分05#        | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 7090 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支04#       | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 7091 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支27#       | 125 | 46.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 7092 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干114#       | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 7093 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 周东分1#         | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 7094 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 万顺分4#         | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 7095 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 庙沟支05#        | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 7096 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 码头分5#<br>变压器  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 7097 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 邹圈分03#        | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 7098 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口线农场分三山      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 7099 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于岚支1#<br>(于岚) | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 7100 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干145#       | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 7101 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干63#        | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 7102 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶泊分15#        | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |

|      |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7103 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 才沟分24#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 7104 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树沟分10# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 7105 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支23#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 7106 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支19#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 7107 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 拉脖分3#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 7108 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干30#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 7109 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶屯支3#   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 7110 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 上沟支3#   | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 7111 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 李屯分4#   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 7112 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干46#  | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 7113 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支55#  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 7114 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 李永店分4#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 7115 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 后庙支2#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 7116 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树沟分27# | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 7117 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 小高山分6#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 7118 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于岚西支5#  | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 7119 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 邵屯支13#  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 7120 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高西分1#   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 7121 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 肖咀支7#   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 7122 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 前永店分2#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |

|      |         |         |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7123 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 庙后沟分25#  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 7124 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分26#   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 7125 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下沟分10#(下 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 7126 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支39#  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 7127 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分5#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 7128 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树咀支14#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 7129 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 大棚支8#    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 7130 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 前坝分12#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 7131 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分37#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 7132 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支25#  | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 7133 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 张岚支3#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 7134 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 孙屯支3#    | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 7135 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 大兴城支8#   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 7136 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支60#  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 7137 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 兴城村支7#   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 7138 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 才沟分30#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 7139 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于店分4#    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 7140 | 庄河市供电公司 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶泊分46#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 7141 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头支25#   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 7142 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 时屯支5#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |

|      |         |         |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7143 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 钓鱼台分20#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 7144 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 白虾场分106# | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 7145 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干61#   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 7146 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干95#   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 7147 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 姜屯分5#    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 7148 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 复元支1#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 7149 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 前文地支13#  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 7150 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 振兴支9#    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 7151 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 永宁分5#    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 7152 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 元吉后支06#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 7153 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分11#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 7154 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 西李支13#   | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 7155 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干5#变压器 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 7156 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头水支28#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 7157 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 旗杆底分03#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 7158 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分20#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 7159 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分42#  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 7160 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 宏昌分7#    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 7161 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 浪窝庙支6#   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 7162 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头支14#   | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |

|      |         |         |     |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7163 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干<br>17#柱上    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 7164 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 友谊支<br>10#      | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 7165 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 钓鱼台分<br>13#     | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 7166 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 姜屯分<br>29#      | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 7167 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 东李支4#           | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 7168 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 崔西分4#<br>柱上变压   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 7169 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | PMS_吉安<br>堂分11# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 7170 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 前崔支3#           | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 7171 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 崔西分<br>10#柱上    | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 7172 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 吉安堂分<br>52#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 7173 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 崔西分<br>16#柱上    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 7174 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 吉安堂分<br>18#     | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 7175 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 河口干<br>02#变压    | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 7176 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 河口干<br>11#变压    | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 7177 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 于屯支9#           | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 7178 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 工业线 | 综合厂支<br>04#     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 7179 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 永胜线 | 永胜干<br>17#变台    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 7180 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 永胜线 | 西丰台支<br>16#     | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 7181 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 永胜线 | 西丰台支<br>42#     | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 7182 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变 | 永胜线 | 墩台沟支<br>07#     | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7183 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 孙泡支03#    | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 7184 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 永胜干36#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 7185 | 庄河市供电公司 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 小区支03#    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 7186 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干48#变台  | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 7187 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#柱上  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 7188 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 7189 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 西湖干25#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 7190 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 孙炉分4#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 7191 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干74#    | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 7192 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 邢屯支2#变台变压 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 7193 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压 | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 7194 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 7195 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水养分4#     | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 7196 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#柱上  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 7197 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 前张支3#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 7198 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 7199 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分11#变台  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 7200 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干50#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 7201 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台  | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 7202 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干9变台变压  | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |



|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7203 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 盛大支2#变台变  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 7204 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 新建分5#变台变压 | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 7205 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#    | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 7206 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干35#变台  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 7207 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 7208 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 宏扬支1#变台   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 7209 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 7210 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分6#     | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 7211 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干11#变台  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 7212 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 7213 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 7214 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 寺庙分3右1#变台 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 7215 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 工商分6#变台变压 | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 7216 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设分15#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 7217 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 7218 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育场分1#    | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 7219 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干13#    | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 7220 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#    | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 7221 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 华海干10#    | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 7222 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7223 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 7224 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 姜隈支11#变压器 | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 7225 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 7226 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干61#    | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 7227 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 7228 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 医院分1#变台变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 7229 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 建筑分3#变台变压 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 7230 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分23#柱上  | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 7231 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园甲线 | 电机分7      | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 7232 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干36#变台  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 7233 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#    | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 7234 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干74#    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 7235 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干1左1#变台 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 7236 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 冷库分3#     | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 7237 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设干5#变台变压 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 7238 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 东盐锅支2#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 7239 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 仲屯分5#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 7240 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分7#     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 7241 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 电管支7#     | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 7242 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 贝养支4#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7243 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 建设甲线 | 李屯分18#    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 7244 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 建设甲线 | 盐锅分2#     | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 7245 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 建设甲线 | 西王沟分5#    | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 7246 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 建设甲线 | 辽宁大连庄河市城  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 7247 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分21#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 7248 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分13#变台  | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 7249 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 7250 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 7251 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 三门孙支26#变台 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 7252 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分24#变台  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 7253 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 砖瓦支3#变台变压 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 7254 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 黄海干88#变台  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 7255 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 卧龙东支10#变台 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 7256 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分24#变台  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 7257 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 衣东支1#变台变压 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 7258 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分28#变台  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 7259 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 山头支2#变台变压 | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 7260 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 党校分1#变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 7261 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 黄海市场支1#变台 | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 7262 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 弹花支4#变台变压 | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7263 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支1#变台变 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 7264 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 卧龙支3#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 7265 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支3#变台变 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 7266 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣西支29#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 7267 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#     | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 7268 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 修建支2#柱上变  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 7269 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分4#     | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 7270 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#     | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 7271 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分2#     | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 7272 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 国网辽宁省电力有  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 7273 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分6#柱上变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 7274 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分11#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 7275 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青支1#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 7276 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 岭上分3#变台变压 | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 7277 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队5左3#柱上变 | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 7278 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分30#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 7279 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队12右1#   | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 7280 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分19#    | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 7281 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 7282 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |

|      |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7283 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 7284 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 7285 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 7286 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 向阳干38#变台  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 7287 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 7288 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 7289 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 7290 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 宏化干28#变台  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 7291 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 庄河变205华丰  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 7292 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 供电分6#     | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 7293 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 胜利分1#     | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 7294 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干73#柱上  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 7295 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干68#    | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 7296 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 食井分2#     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 7297 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分5#变台变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 7298 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分5#变台变压 | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 7299 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干64#    | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 7300 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 工人分1#变台变压 | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 7301 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 宏化干13#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 7302 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分1#变台变压 | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7303 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分2#.    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 7304 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干53#    | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 7305 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4# | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 7306 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 水果分4#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 7307 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#.   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 7308 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干36#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 7309 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分4#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 7310 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 油库分1#变台变压 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 7311 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#     | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 7312 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干       | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 7313 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4# | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 7314 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 7315 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#.   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 7316 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 公路分5#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 7317 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干31#变台  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 7318 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 塑料支4#变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 7319 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#柱上  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 7320 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 宏化干4#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 7321 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干4左1#变台 | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 7322 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分10#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7323 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 7324 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和支1#变台变压 | 250 | 46.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 7325 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分4#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 7326 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干11#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 7327 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 7328 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 网具分9#变台变压 | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 7329 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分1#变台变压 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 7330 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 7331 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁西分4#变台变压 | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 7332 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 7333 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 7334 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 7335 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 7336 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干71#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 7337 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 7338 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 7339 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 侯屯分3#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 7340 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干16#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 7341 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干9#变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 7342 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7343 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分2#变台变压  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 7344 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 7345 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 7346 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干11#     | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 7347 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#      | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 7348 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#      | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 7349 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干3左分2#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 7350 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干16#     | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 7351 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干28#     | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 7352 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 文化分3#      | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 7353 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 7354 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西山线  | 汽校分18右2#变台 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 7355 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西山线  | 汽校分1#变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 7356 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 7357 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 7358 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 7359 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压  | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 7360 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干53#变台   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 7361 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干39#变台   | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 7362 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分9右1#变台  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |



|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7363 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分3#变台变压  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 7364 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分5右2#变台  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 7365 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 7366 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 7367 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压  | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 7368 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 7369 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分7#变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 7370 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 7371 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 7372 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干17#变台   | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 7373 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 7374 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 7375 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干25#变台   | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 7376 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分15#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 7377 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 黄海分22#变台   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 7378 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 铁路干17右3#柱上 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 7379 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 邵屯分6#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 7380 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干5#变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 7381 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台   | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 7382 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7383 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压 | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 7384 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分24#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 7385 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干30#变台  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 7386 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干1右1#变台 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 7387 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分28#变台  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 7388 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分11#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 7389 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 7390 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 7391 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 饵料厂分9#    | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 7392 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分10#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 7393 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 育才分3#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 7394 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分2左分2#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 7395 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东冷支1#变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 7396 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分19#变台  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 7397 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支12#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 7398 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干33#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 7399 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分11#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 7400 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分8#变台变压 | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 7401 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分6#变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 7402 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干38#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7403 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干23#     | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 7404 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干17#柱上   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 7405 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 职教支1#变台变压  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 7406 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 万宝分1#      | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 7407 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干46#     | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 7408 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干17#     | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 7409 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干43#右分   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 7410 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 桥头分31#变台   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 7411 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干43#右分   | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 7412 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干10#     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 7413 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 桥头分4#变台变压  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 7414 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 干沟支2#变台变压  | 250 | 39.00 | 127.50 | 127.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 7415 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 东海支1#右分1#变 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 7416 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 干沟支4#变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 7417 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 三十五中支3#变台  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 7418 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干50#     | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 7419 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 一队支1#变台变压  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 7420 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 教支1#变台变压器  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 7421 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 曹店分5#      | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 7422 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 北房身分7#（北房  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7423 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 都屯分5#(都屯)  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 7424 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 南坡支13#(南   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 7425 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 德胜沟支3#(德胜  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 7426 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吴屯支18#(吴   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 7427 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线学房沟北支   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 7428 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支36#(前  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 7429 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线三义庙支93  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 7430 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 赵屯分4#(赵屯)  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 7431 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 前发娄屯支4#(前  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 7432 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10kv红塔线孙屯北 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 7433 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10kv红塔线小川西 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 7434 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 太升支3#(太升   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 7435 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 瓜地沟支3#(瓜地  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 7436 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 唐窑支10#(唐   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 7437 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 姜龙屯支4#(姜龙  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 7438 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支14#(前   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 7439 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 北坡分10#(北   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 7440 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 唐窑支5#(庄沟)  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 7441 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线孙屯支 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 7442 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 王沟支9#(三义庙  | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |

|      |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7443 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 耿屯支27#(耿  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 7444 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 刘沟支7#(刘沟  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 7445 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 旭明支1#(旭明  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 7446 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分21#(小  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 7447 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 闫屯分4#(王屯) | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 7448 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干68#(牛  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 7449 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线玉宽支2#柱 | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 7450 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小川北支1#(小川 | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 7451 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东瓜川分72#(后 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 7452 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 北兴隆支2#(北兴 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 7453 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 耿屯支13#(耿  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 7454 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小川大棚支5#(小 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 7455 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 后川支9#(后川  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 7456 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东沟支3#(东沟  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 7457 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干203#(山 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 7458 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 闫屯分15#(闫  | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 7459 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 曲店分6#(曲店  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 7460 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 南兴隆支5#(南兴 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 7461 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线103红塔  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 7462 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支5#(后崔) | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |

|      |         |          |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7463 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吕沟支1#<br>(吕沟) | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 7464 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 旭升娄屯支5#(旭)    | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 7465 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支52#(朱)     | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 7466 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支76#(西)    | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 7467 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吴屯支6#(吉玉)     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 7468 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分4#(张屯)     | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 7469 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分1#(张屯)     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 7470 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东瓜川分19#(北)    | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 7471 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 西道分5#<br>(西道) | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 7472 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线东果林    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 7473 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 王岭支5#<br>(王岭) | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 7474 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干185#(红)    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 7475 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线 赵屯    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 7476 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干195#(张)    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 7477 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支83#(学)    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 7478 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 庚沟支9#<br>(庚沟) | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 7479 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 松树沟支12#(松)    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 7480 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东河分7#<br>(东河) | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 7481 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 红星南台支2#       | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 7482 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线104拦河      | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7483 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线104拦河   | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 7484 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 桥头分1#      | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 7485 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库分6#(茧站)  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 7486 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线医院分13#  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 7487 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 东道支1#      | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 7488 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线汤家干7#   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 7489 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 医院分10#     | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 7490 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞甸支7#(柞甸)  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 7491 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线于西支 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 7492 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 林屯分7#      | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 7493 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 前阳支05#(后)  | 30  | 45.00 | 13.50  | 13.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 7494 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 牟屯分9#变压器   | 160 | 20.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 7495 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 王屯分12#变压   | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 7496 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 向阳 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 7497 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家干132#(姜) | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 7498 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 卢沟支16#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 7499 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 潘屯分17#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 7500 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 张屯 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 7501 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分82#(大麻) | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 7502 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 平顶分07#(林)  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7503 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 大麻沟南支7#(大  | 30  | 32.00 | 17.40  | 17.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 7504 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 赵沟分31#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 7505 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 平顶分13#     | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 7506 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分12#(徐   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 7507 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分22#(鸡冠  | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 7508 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分55#(孙大  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 7509 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 瓦后大棚分1#    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 7510 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 孙大 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 7511 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家干48#(康   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 7512 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤屯支2#      | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 7513 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤沟分3#      | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 7514 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 向阳 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 7515 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 小于屯分5#     | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 7516 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常半坡支16#变压  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 7517 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分77#(耿   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 7518 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 于东分9#      | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 7519 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常屯分11#(常   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 7520 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常半坡支05#变压  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 7521 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 福成沟分4#(福成  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 7522 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 张屯支3#(源发张  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |



|      |         |          |     |                |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|----------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7523 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 朱屯分2#<br>变压器   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 7524 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家<br>线瓦后支 | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 7525 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 董沟支7#<br>(董沟)  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 7526 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 林屯分4#<br>(林屯大  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 7527 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 前阳支<br>15#     | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 7528 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家<br>线 向阳 | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 7529 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家线<br>101汤家   | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 7530 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 赵屯分4#          | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 7531 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 同立沟支<br>10#    | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 7532 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 曲沟支6#          | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 7533 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家线于<br>西北分1#  | 160 | 51.00 | 62.40 | 62.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 7534 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 都沟分7#<br>(都沟)  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 7535 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 潘屯大棚<br>分4#    | 50  | 44.00 | 23.00 | 23.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 7536 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 瓦春分4#<br>(瓦前)  | 160 | 48.00 | 67.20 | 67.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 7537 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小半沟支<br>9#     | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 7538 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分<br>66#(薛   | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 7539 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支<br>(马家)    | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 7540 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 白店分4#<br>(康东)  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 7541 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刘福沟分<br>5#变压器  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 7542 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 河沿支4#          | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7543 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 黄岭西支3#     | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 7544 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王店支3#      | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 7545 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 雷沟分11#变压   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 7546 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 硅石加工厂支8#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 7547 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 唐西沟支20#    | 30  | 19.00 | 21.30  | 21.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 7548 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 大刘支7#(大刘)  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 7549 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刁桥支8#(黄岭)  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 7550 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支(刁桥)    | 20  | 35.00 | 11.00  | 11.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 7551 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 桃园支3#      | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 7552 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 尹屯支30#     | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 7553 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线 张沟 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 7554 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分185#(松  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 7555 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 碗铺支2#      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 7556 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 白店分26#     | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 7557 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 曹沟支1#(曹沟)  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 7558 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小刘支8#      | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 7559 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线石门支 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 7560 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 钱沟支8#      | 160 | 32.00 | 92.80  | 92.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 7561 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 汤家线101半上   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 7562 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小峪王沟支16#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |

|      |         |          |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7563 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 南山支28#     | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 7564 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线 唐西 | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 7565 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 洪真莹支17#(下韩 | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 7566 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 半上支8#(半下)  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 7567 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 张沟支2#      | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 7568 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 下韩支40#     | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 7569 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刁桥支20#(河南  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 7570 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 邱屯支11#     | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 7571 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分172#(李  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 7572 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王沟支(七一)    | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 7573 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 二大房支13#(马  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 7574 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 红碑支1#(红碑   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 7575 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王沟支(七一)    | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 7576 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 西沟支8#(黄岭   | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 7577 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线大房西 | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 7578 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支(刁桥)    | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 7579 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线大房东 | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 7580 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 姜沟支5#      | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 7581 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线二大房 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 7582 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分133#(大  | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7583 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 黄岭东支1#(黄岭) | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 7584 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 大庙支2#      | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 7585 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 小庙 | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 7586 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 孙屯 | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 7587 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 雷沟 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 7588 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 吕屯支5#      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 7589 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥村支1#(刁桥) | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 7590 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 于沟支5#      | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 7591 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | (小峪)孙屯支1#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 7592 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 孙屯 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 7593 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线大口井 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 7594 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 秘沟支6#      | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 7595 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥支44#(孙)  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 7596 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 峨山支16#(峨上) | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 7597 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 糖房支2#      | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 7598 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 曲屯支2#      | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 7599 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 小庙支10#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 7600 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥支68#(吕屯) | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 7601 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分23#(山) | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 7602 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 山后支12#(山后) | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7603 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线龙头 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 7604 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线龙头 | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 7605 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 北台支17#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 7606 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟线102龙头  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 7607 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线李屯 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 7608 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分41#(长  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 7609 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 果园支12#(刘   | 20  | 29.00 | 12.20  | 12.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 7610 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 果园支03#(刘   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 7611 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 红塔干4#(西院)  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 7612 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 7613 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分46#(长  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 7614 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟线102山西  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 7615 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 7616 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 7617 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 长龙东支4#     | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 7618 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 山后支17#(山后  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 7619 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线  | 10kV红塔线小金东 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 7620 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 红塔线  | 10kV红塔线王屯北 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 7621 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 下韩支24#(孤   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 7622 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10kV瓦春线白店南 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7623 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 10kV粮库线红星支 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 7624 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 蓉花园配电站1#变  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 7625 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 蓉花园配电站2#变  | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 7626 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 孙屯支8#      | 20  | 34.00 | 11.20  | 11.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 7627 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 政府支1#      | 250 | 48.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 7628 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 王沟支15#     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 7629 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 宋沟北支6#     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 7630 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 对面沟支9#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 7631 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 库西支22#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 7632 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 和尚屯南分4#    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 7633 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 梨树园西支9#    | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 7634 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 小盖屯支24#    | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 7635 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 小盖屯支10#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 7636 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 房身南支4#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 7637 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 后五西支5#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 7638 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 恒丰移动支4#    | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 7639 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 后五支38#     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 7640 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 背阴分7间1#    | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 7641 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 沙西北支3#     | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 7642 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 菜园线 | 沙西支11#     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |

|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7643 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 老场北支7#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 7644 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园线菜园干34#T | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 7645 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙金一支4#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 7646 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 林场分14#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 7647 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园线背阴分5#   | 30  | 19.00 | 21.30  | 21.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 7648 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙东棚支2#     | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 7649 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 当东大棚分2#    | 160 | 32.00 | 92.80  | 92.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 7650 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 北姜分2#      | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 7651 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干19#     | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 7652 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀东支10#   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 7653 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干57#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 7654 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 于屯支15#     | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 7655 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 葛屯支3#      | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 7656 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯分24#     | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 7657 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯南支4#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 7658 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰南支5#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 7659 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰北10#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 7660 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙下支东支8#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 7661 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 田水井大棚支9#   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 7662 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后五支21#     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |

|      |         |         |     |          |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7663 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀分8#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 7664 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山前分1#    | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 7665 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干59间1# | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 7666 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干52间1# | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 7667 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 胜利分28#   | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 7668 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干46#   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 7669 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分47#   | 20  | 46.00 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 7670 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分32#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 7671 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 平房支8#    | 20  | 51.00 | 7.80  | 7.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 7672 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 房身支11#   | 20  | 47.00 | 8.60  | 8.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 7673 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王官支26#   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 7674 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王官支12#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 7675 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 梨南分15#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 7676 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干204#  | 100 | 18.00 | 72.00 | 72.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 7677 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 巩大屯分3#   | 50  | 39.00 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 7678 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 土城支2#    | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 7679 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 林场分33#   | 10  | 50.00 | 4.00  | 4.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 7680 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后甸支7#    | 100 | 33.00 | 57.00 | 57.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 7681 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 前王支6#    | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 7682 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后王支2#    | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |



|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7683 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 和尚屯北分12#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 7684 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小王屯支12#    | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 7685 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀分44#    | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 7686 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干245#    | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 7687 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园分2#      | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 7688 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山南支4#      | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 7689 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山北分9#      | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 7690 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 背阴分18#     | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 7691 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干176#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 7692 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 万德分1#      | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 7693 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分12#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 7694 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王沟支8#(15#) | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 7695 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 当西分2#      | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 7696 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张下分3#      | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 7697 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张上分7#      | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 7698 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙西支4#      | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 7699 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙东支6#      | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 7700 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库西支13#     | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 7701 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库北支14#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 7702 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库西支2#      | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |

|      |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7703 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 盛沟支7#   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 7704 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 石屯支1#   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 7705 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 郝店支3#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 7706 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 郭沟分21#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 7707 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 金房支5#   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 7708 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙金分117# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 7709 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张沟支8#   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 7710 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 李沟支1#   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 7711 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 薛沟支12#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 7712 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 南房身支1#  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 7713 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干129# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 7714 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干120# | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 7715 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小岭分16#  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 7716 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干99#  | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 7717 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 郭沟分33#  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 7718 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 郭沟分16#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 7719 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 北姜分11#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 7720 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 宋沟分9#   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 7721 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 隋屯分10#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 7722 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星干3#   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |

|      |         |         |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7723 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 曹沟支7#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 7724 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗中大棚支12# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 7725 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 五东支8#    | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 7726 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉永支7#    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 7727 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 当东分11#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 7728 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 丝绸分11#   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 7729 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干26#   | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 7730 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 医院支7#    | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 7731 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分8#    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 7732 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 前张支8#    | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 7733 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后张支4#    | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 7734 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分37#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 7735 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分43#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 7736 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分51#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 7737 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干33#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 7738 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 李屯支1#    | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 7739 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分74#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 7740 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 大有支3#    | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 7741 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 于屯支7#    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 7742 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 姜东支12#   | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |

|      |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |         |
|------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 7743 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 姜西支2#   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08%  |
| 7744 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后五支29#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%   |
| 7745 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 河东支7#   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%   |
| 7746 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 刘屯村分4#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%   |
| 7747 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 茶条支3#   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45%  |
| 7748 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 福顺支6#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 7749 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 东国川支24# | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14%  |
| 7750 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小盖屯支14# | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%   |
| 7751 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支31#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%   |
| 7752 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支41#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%   |
| 7753 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 大盖屯支7#  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22%  |
| 7754 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支13#  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%   |
| 7755 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支51#  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%   |
| 7756 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支43#  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%   |
| 7757 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 小姜屯分1#  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%   |
| 7758 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支25#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%   |
| 7759 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 顾下支7#   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%   |
| 7760 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 老场支8#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62%  |
| 7761 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干64#  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%   |
| 7762 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 姜东支1#   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43%  |

|      |         |         |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7763 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 姜西支2#  | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 7764 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 张卧龙支3# | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 7765 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 宋屯支24# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 7766 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 宋屯支44# | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 7767 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 胜利分67# | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 7768 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 谭沟支5#  | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 7769 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 光荣沟支5# | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 7770 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星分3#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 7771 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 后甸西支2# | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 7772 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 木前支2#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 7773 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 木后支28# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 7774 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 老染房支3# | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 7775 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 马庙支8#  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 7776 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星沟支5# | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 7777 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 山咀支2#  | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 7778 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰支9#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 7779 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 土城支6#  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 7780 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙下支4#  | 200 | 83.00 | 14.00  | 14.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 7781 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙上支8#  | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 7782 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 王卧龙支7# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |

|      |         |         |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7783 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 下王支18# | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 7784 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗西支4#  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 7785 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗东支23# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 7786 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支7#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 7787 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 孙岭支6#  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 7788 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支22# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 7789 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 尹屯支5#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 7790 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支46# | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 7791 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 下于支2#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 7792 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 上于支20# | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 7793 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯支12# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 7794 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 冷屯支23# | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 7795 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 周屯支30# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 7796 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 小曹屯支1# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 7797 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 大东支21# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 7798 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 大西支2#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 7799 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 房身支5#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 7800 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 利东支7#  | 125 | 50.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 7801 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆支26# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 7802 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 光荣沟支9# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |

|      |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7803 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 牟屯支4#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 7804 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆村支4#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 7805 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆支52#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 7806 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 东沟支10#  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 7807 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 山东支14#  | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 7808 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 曹沟支16#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 7809 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 高屯支14#  | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 7810 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 福兴支11#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 7811 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星分114# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 7812 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘南沟支11# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 7813 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘北沟支9#  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 7814 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘南沟支20# | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 7815 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 中学支2#   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 7816 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 菜园线 | 孙屯支22#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 7817 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 后栗房支17# | 160 | 22.00 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 7818 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 石匠沟支16# | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 7819 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 上梨底支3#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 7820 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 下梨底支3#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 7821 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 葛屯支10#  | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 7822 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变 | 金星线 | 上于饮水支4# | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7823 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 金星线 | 马大岗支3#     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 7824 | 庄河市供电公司 | 66kV城山变  | 金星线 | 木前小区支1#    | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 7825 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小学分7#  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 7826 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_财房西分4# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 7827 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_汽站分6#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 7828 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小财房支4# | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 7829 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_姜皮卜支4# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 7830 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_闫屯支5#  | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%  |
| 7831 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支12# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 7832 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支26# | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 7833 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支43# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 7834 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支51# | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 7835 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_沈屯支7#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 7836 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_三门刘支7# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 7837 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_钱北支9#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 7838 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房屯支30# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 7839 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_董炉支20# | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 7840 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房屯支51# | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 7841 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_杨树沟支4# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 7842 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支3#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |



|      |         |          |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 7843 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_姜屯支4#   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 7844 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支26#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 7845 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支37#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 7846 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_光明山支6#  | 125 | 50.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 7847 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支31#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 7848 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支38#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 7849 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_上曹支4#   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 7850 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支66#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 7851 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支77#  | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 7852 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支84#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 7853 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支101# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 7854 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支109# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 7855 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_大曹支3#   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 7856 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_下佟支20#  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 7857 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_大甸支8#   | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 7858 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_上佟支10#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 7859 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_长兴支16#  | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 7860 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_佟岭刘屯支9# | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 7861 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_佟岭郭屯支6# | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 7862 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分67#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |

|      |         |          |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7863 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北炉支13#  | 100 | 39.00 | 51.00 | 51.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 7864 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_夏屯支12#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 7865 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_叶屯支4#   | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 7866 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_叶屯支15#  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 7867 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分108# | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 7868 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_移动支2#   | 20  | 48.00 | 8.40  | 8.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 7869 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小河沿支12# | 80  | 18.00 | 57.60 | 57.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 7870 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分145# | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 7871 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房沟支4#   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 7872 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支60#  | 20  | 19.00 | 14.20 | 14.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 7873 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支69#  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 7874 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_李屯支5#   | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 7875 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_刁沟支10#  | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 7876 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_下杨支5#   | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 7877 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_石云支4#   | 80  | 48.00 | 33.60 | 33.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 7878 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南拉支5#   | 50  | 19.00 | 35.50 | 35.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 7879 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_肖屯支2#   | 30  | 51.00 | 11.70 | 11.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 7880 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_顺兴支4#   | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 7881 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_栾沟支12#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 7882 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_太阳沟支5#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |

|      |         |          |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7883 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小河沿郭屯支  | 30  | 18.00 | 21.60 | 21.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 7884 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_上杨支2#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 7885 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分194# | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 7886 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_粮库分2#   | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 7887 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_邱水支2#   | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 7888 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_汽站分16#  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 7889 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分97#  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 7890 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支06#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 7891 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | 农机干小学分2间    | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 7892 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_太阳沟支2#  | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 7893 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_财房东分6#  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 7894 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支14#  | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 7895 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线下杨井  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 7896 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线小河沿  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 7897 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线钱北井  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 7898 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线董前井  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 7899 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线三门刘  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 7900 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线南道分  | 50  | 27.00 | 31.50 | 31.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 7901 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线夏屯井  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 7902 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_农机线林屯井  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |

|      |         |          |      |              |     |       |        |        |      |   |   |         |
|------|---------|----------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 7903 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线北拉支   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%   |
| 7904 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干17#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50%  |
| 7905 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干28#  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 7906 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_后松林支11#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32%  |
| 7907 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干45#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32%  |
| 7908 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干113# | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89%  |
| 7909 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干133# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85%  |
| 7910 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干155# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44%  |
| 7911 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干166# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%   |
| 7912 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_梓楞咀分1#   | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09%  |
| 7913 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_迎财沟分18#  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41%  |
| 7914 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_小赵屯分12#  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94%  |
| 7915 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_小赵屯分21#  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%   |
| 7916 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分10#   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48%  |
| 7917 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分31#   | 125 | 50.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50%  |
| 7918 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_万福支17#   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43%  |
| 7919 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分51#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%   |
| 7920 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分108#  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%   |
| 7921 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分127#  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%   |
| 7922 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分133#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%   |

|      |         |          |      |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7923 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_下刘支3#   | 50  | 37.00 | 26.50 | 26.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 7924 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_赵家张屯支6# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 7925 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李水支5#   | 100 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 7926 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李水支12#  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 7927 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_吕沟支6#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 7928 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分75#  | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 7929 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_金黄沟支8#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 7930 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_韩屯支6#   | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 7931 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_北关村支1#  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 7932 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_歪脖岭支25# | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 7933 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_歪脖岭支37# | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 7934 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_元兴支2#   | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 7935 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_双泉寺支9#  | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 7936 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_久财房支4#  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 7937 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_油房分16#  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 7938 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_油房分37#  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 7939 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_南甸支1#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 7940 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_松林支6#   | 80  | 47.00 | 34.40 | 34.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 7941 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_松林支23#  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 7942 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_高屯分5#   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |

|      |         |          |      |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7943 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_刘屯分2#   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 7944 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_徐屯分8#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 7945 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_徐屯分26#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 7946 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_赵家董屯支5# | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 7947 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分06#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 7948 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分26#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 7949 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分37#  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 7950 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_金水支3#   | 50  | 35.00 | 27.50 | 27.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 7951 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_元兴棚支5#  | 100 | 33.00 | 57.00 | 57.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 7952 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_财房棚支6#  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 7953 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李屯井支2#  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 7954 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_久财房井支6# | 50  | 32.00 | 29.00 | 29.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 7955 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_北关井支2#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 7956 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_棣楞咀井支4# | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 7957 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_前王分22#  | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 7958 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_九中支3#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 7959 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_丛屯支10#  | 80  | 48.00 | 33.60 | 33.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 7960 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_粉房分43#  | 50  | 39.00 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 7961 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_小营支42#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 7962 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_小营支58#  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |

|      |         |          |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7963 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支79#  | 160 | 42.00 | 76.80 | 76.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 7964 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_张庄支2#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 7965 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王店支7#   | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 7966 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_马沟支12#  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 7967 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_包店支2#   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 7968 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_瓦房支3#   | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 7969 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_孙屯支2#   | 100 | 19.00 | 71.00 | 71.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 7970 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_钟营支4#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 7971 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑支2#   | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 7972 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑支24#  | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 7973 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分53#  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 7974 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_松树咀支19# | 200 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 7975 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_杨木林支2#  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 7976 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_洼子支5#   | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 7977 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔果支10#  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 7978 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔屯支6#   | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 7979 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支13#  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 7980 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支34#  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 7981 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支63#  | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 7982 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支71#  | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |

|      |         |          |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 7983 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支83# | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 7984 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后卢支10# | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 7985 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_辛屯支2#  | 20  | 46.00 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 7986 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_辛屯支5#  | 20  | 49.00 | 8.20  | 8.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 7987 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_腾口支10# | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 7988 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_广德支2#  | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 7989 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王沟支8#  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 7990 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_周屯支6#  | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 7991 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_姜炉支7#  | 100 | 34.00 | 56.00 | 56.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 7992 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支5#  | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 7993 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支18# | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 7994 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支24# | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 7995 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支35# | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 7996 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_长胜支6#  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 7997 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_卧龙支4#  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 7998 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_卧龙支6#  | 30  | 48.00 | 12.60 | 12.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 7999 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上罗支10# | 100 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 8000 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_前徐支1#  | 160 | 49.00 | 65.60 | 65.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 8001 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_大赵支15# | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 8002 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_兴圣支4#  | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |



|      |         |          |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8003 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_房身支4#    | 50  | 43.00 | 23.50 | 23.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 8004 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_李沟支2#    | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 8005 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分144#  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 8006 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分155#  | 100 | 28.00 | 62.00 | 62.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 8007 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔工支1#    | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 8008 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支31#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 8009 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支73#   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 8010 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支48#   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 8011 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支9#    | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 8012 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔屯支6#    | 50  | 27.00 | 31.50 | 31.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 8013 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支67#   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 8014 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支12#   | 30  | 37.00 | 15.90 | 15.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 8015 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后卢支10#   | 30  | 51.00 | 11.70 | 11.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 8016 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支13#   | 50  | 39.00 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 8017 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_房身棚支5#   | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 8018 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分28-1# | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 8019 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑支34#   | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 8020 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑井支3#   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 8021 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支21#   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 8022 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_长胜井支3#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |

|      |         |          |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8023 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_丛屯井支1#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 8024 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_丛屯井支14# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 8025 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干33#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 8026 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干120# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 8027 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干126# | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 8028 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平西分11#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 8029 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平东分7#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 8030 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_溪河分2#   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 8031 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_包果分13#  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 8032 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_魏屯分7#   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 8033 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_梨底分11#  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 8034 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_梨底分20#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 8035 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_设备分2#   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 8036 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_曲沟分21#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 8037 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_曲沟分32#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 8038 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_华屯支3#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 8039 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分51#  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 8040 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分71#  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 8041 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_中学支6#   | 160 | 31.00 | 94.40  | 94.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 8042 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_郑屯支3#   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |

|      |         |          |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8043 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_郑屯支8#   | 80  | 47.00 | 34.40 | 34.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 8044 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟刘屯支   | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 8045 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_糖房支2#   | 160 | 35.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 8046 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_东岗支12#  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 8047 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西岗支2#   | 20  | 49.00 | 8.20  | 8.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 8048 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕屯支2#   | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 8049 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分08#  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 8050 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分19#  | 160 | 48.00 | 67.20 | 67.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 8051 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分31#  | 100 | 21.00 | 69.00 | 69.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 8052 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟西分7#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 8053 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟中分4#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 8054 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后赵分38#  | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 8055 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟东支5#   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 8056 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯屯张屯分2# | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 8057 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_中赵支1#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 8058 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_赵水分15#  | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 8059 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前赵分30#  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 8060 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_甸张分28#  | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 8061 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_下窑支11#  | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 8062 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后刘支9#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |

|      |         |          |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8063 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | PMS_前刘支8#   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 8064 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支71#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 8065 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支99#  | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 8066 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支124# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 8067 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟董屯支   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 8068 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_林炉支10#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 8069 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟张屯支4# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 8070 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯南支5#  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 8071 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_龙庙支8#   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 8072 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯支2#   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 8073 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支11#  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 8074 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支21#  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 8075 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支35#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 8076 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西沟支10#  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 8077 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支22#  | 160 | 27.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 8078 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支40#  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 8079 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支46#  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 8080 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_银上支5#   | 400 | 22.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 8081 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_贾沟支11#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 8082 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金线支11#  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |

|      |         |          |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8083 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_山头支3#    | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 8084 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后南支2#    | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 8085 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后南东支6#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 8086 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后北支1#    | 50  | 21.00 | 34.50 | 34.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 8087 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_饲料支2#    | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 8088 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后北棚支3#   | 30  | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 8089 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西岗棚支2#   | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 8090 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分18#   | 50  | 26.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 8091 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_张屯西支1#   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 8092 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_甸张北支3#   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 8093 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_姜沟棚支2#   | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 8094 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_糖房井支3#   | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 8095 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上井支2#   | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 8096 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯井支11#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 8097 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_喇嘛井分6#   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 8098 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前杨井支4#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 8099 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟东井支2#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 8100 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯西井支1#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 8101 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分43间1# | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 8102 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_藏沟分1#    | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8103 | 庄河市供电公司 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯东井分2# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 8104 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 兴元支2#变台变压  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 8105 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 庙下支5#变台变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 8106 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 广大村支2#变台变  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 8107 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 韩隈支4#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 8108 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 西高分12#变台   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 8109 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 镇内线 | 夹心分2#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 8110 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 小王屯分38#变台  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 8111 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 向店支1#变台变压  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 8112 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 前白支3#变台变压  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 8113 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 王大屯分16#变台  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 8114 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 大沟分17#变台   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 8115 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 王屯分28#变台   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 8116 | 庄河市供电公司 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 源发村潘屯北（小   | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 8117 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 石佛线105迟沟   | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 8118 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 大沟分136#变台  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 8119 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 黄屯分3#变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 8120 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 东台分11变台变压  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 8121 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 前富贵支1#变台变  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 8122 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 王屯分13#变台   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8123 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 蒋屯支12#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 8124 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯分31#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 8125 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 赵东支3#变压器  | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 8126 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 杨屯分22#柱上  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 8127 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 镇内分7#变台变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 8128 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 黄沟支16#变台  | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 8129 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线模块局支1# | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 8130 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 兴元分48#变台  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 8131 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 小王屯分8#变台变 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 8132 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 大棚分3#变台变压 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 8133 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 信用社支1#变台变 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 8134 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分41#变台  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 8135 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 刘屯支4#变台变压 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 8136 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 刘屯支20#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 8137 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 前白支7#变台变压 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 8138 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 沙沟分3#变台变  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 8139 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 小孙屯分68#变台 | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 8140 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 和尚屯支2#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 8141 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 宫徐屯支5#变台变 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 8142 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 曲屯分34#变台  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |

|      |         |         |     |                |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8143 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 山咀分8#<br>变台变压  | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 8144 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都甸支2#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 8145 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支8#<br>变台变压  | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 8146 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 万增支5#<br>变台变压  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 8147 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵<br>线宫徐井 | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 8148 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线<br>103杨屯   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 8149 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分<br>28#变台   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 8150 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 山咀支4#<br>变台变压  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 8151 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 白灰支<br>14#变台   | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 8152 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大王屯分<br>4#变台变  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 8153 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干<br>91#变台   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 8154 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂支4#<br>变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 8155 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 福生分<br>12#变台   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 8156 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 由屯支5#<br>变台变压  | 160 | 44.00 | 73.60 | 73.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 8157 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 和尚屯支<br>9#变台变  | 80  | 48.00 | 33.60 | 33.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 8158 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干<br>158#变台  | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 8159 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干<br>185#变台  | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 8160 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 迟屯支1#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 8161 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线<br>103兴元   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 8162 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支<br>19#变台   | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |



|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8163 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 洪昌村支3#变台变 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 8164 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 郭沟支1#变台变压 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 8165 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 兴元分63#变压  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 8166 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 前高支6#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 8167 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山支36#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 8168 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山支5#变台变压 | 160 | 36.00 | 86.40  | 86.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 8169 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 学校支2#变台变压 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 8170 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 王屯井支4#变台变 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 8171 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 姜屯分18#变台  | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 8172 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 黄沟支8#变台变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 8173 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯分18#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 8174 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 后富贵分2#变台变 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 8175 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线103兴元  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 8176 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 迟沟分29#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 8177 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 郭屯分4#变台变压 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 8178 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 刘屯支26#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 8179 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 庙下东井分1#柱上 | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 8180 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西高分4#变台变压 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 8181 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 后沈分1#变台变压 | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 8182 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 初沟分16#变台  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |

|      |         |         |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8183 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线103水泥   | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 8184 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 后沈分15#变台   | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 8185 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 前白支11#变台   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 8186 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干33#变台   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 8187 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分8#变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 8188 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙屯分11#变台   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 8189 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分22#变台   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 8190 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 杨屯分10#变台   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 8191 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 气站支3#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 8192 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线富贵干58#  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 8193 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵线王屯北 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 8194 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵线富贵干 | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 8195 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 10kV于屯线大棚分 | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 8196 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 白店井支4#柱上变  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 8197 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干141#变台  | 160 | 46.00 | 70.40 | 70.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 8198 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 辽西支4#变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 8199 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分83#变台   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 8200 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分116#变台  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 8201 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 袁沟分16#变台   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 8202 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分100#变台  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |

|      |         |         |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8203 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 小孙屯分32#变台 | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 8204 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 供销社分1#变台变 | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 8205 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于屯分13#变台  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 8206 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 山咀分2#变台变压 | 50  | 25.00 | 32.50 | 32.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 8207 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 小王屯分11#变台 | 100 | 21.00 | 69.00 | 69.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 8208 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院分11#变台  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 8209 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 东窑支9#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 8210 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分4#变台变压 | 30  | 41.00 | 14.70 | 14.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 8211 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线103于东  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 8212 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 前沈分7#变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 8213 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 潘沟支4#变台变压 | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 8214 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 西窑支4#变台变压 | 160 | 48.00 | 67.20 | 67.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 8215 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 陈屯支3#变台变压 | 100 | 27.00 | 63.00 | 63.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 8216 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 上川支11#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 8217 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 果园分2#(河沿) | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 8218 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 珍沟支9#变台变压 | 160 | 49.00 | 65.60 | 65.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 8219 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 管屯分3#变台变压 | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 8220 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 王屯分3#变台变压 | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 8221 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分41#变台  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 8222 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干126#变台 | 160 | 49.00 | 65.60 | 65.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |

|      |         |         |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8223 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 东山分3#<br>变台变压  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 8224 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分7#<br>变台变压  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 8225 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 初沟分7#<br>变台变压  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 8226 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 东台分1#<br>柱上变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 8227 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 10kV于屯<br>线郭屯支 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 8228 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 辽西南支<br>2#变台变  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 8229 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 10kV于屯<br>线后高棚 | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 8230 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 松咀支7#<br>变台变压  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 8231 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支<br>22#变台   | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 8232 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 天园分1#<br>变台变压  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 8233 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 黄棚支3#<br>变台变压  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 8234 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分<br>59#变台   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 8235 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干<br>52#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 8236 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 福顺分3#<br>变台变压  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 8237 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 福顺分<br>15#变台   | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 8238 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干<br>182#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 8239 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 大金分<br>32#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 8240 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 邵东北支<br>8#变压器  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 8241 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 广大分<br>10#变台   | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 8242 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 背阴西支<br>4#变压器  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |

|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8243 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分16#变台   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 8244 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 北田支1#变台变压  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 8245 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分13#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 8246 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 大孙屯支2#变台变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 8247 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线邵东支1#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 8248 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 三门孙支6#变台变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 8249 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于屯分10#变台   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 8250 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂支16#变压   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 8251 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于西井支6#柱上变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 8252 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线迟沟分33#  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 8253 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线富贵干196# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 8254 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂南支3#变压器  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 8255 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院分24#变压   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 8256 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院北支1#变压器  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 8257 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯分37#变台   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 8258 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯南支2#变台变  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 8259 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线赵西支2#   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 8260 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 东窑井支14#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 8261 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 杨沟支6#变台变压  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 8262 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙西支1#变压器   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |

|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8263 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 南窑井支1#(大   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 8264 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙屯分19#变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 8265 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山北支14#变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 8266 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山南支17#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 8267 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线刘屯南支6#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 8268 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线刘屯西支    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 8269 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山支46#变台   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 8270 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线兴元分75#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 8271 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 供电所支2#变压器  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 8272 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线福顺东支1#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 8273 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线迟屯井支7#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 8274 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线和尚屯井支   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 8275 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线于西井支8#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 8276 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线大井分4#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 8277 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线平山井支1#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 8278 | 庄河市供电公司 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线瓦南井支7#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 8279 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 林粉房支3#(林粉  | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 8280 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_黄圈支21# | 30  | 29.00 | 18.30  | 18.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 8281 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上管支07#(安   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 8282 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 殷屯支06#(殷   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |

|      |         |         |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8283 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上千90-1# | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 8284 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_徐堂支07#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 8285 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_北李屯支06#  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 8286 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上千12#(沈 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 8287 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_下孙沟北支    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 8288 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 白东支2#变压器     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 8289 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干132#变压    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 8290 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 北吴屯支19#(小    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 8291 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 西大城支23#(西    | 160 | 36.00 | 86.40  | 86.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 8292 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 侯西分09#(侯     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 8293 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 邹屯分10#变压     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 8294 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分70#(隋     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 8295 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 饵料厂支1#(养殖    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 8296 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上千02#   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 8297 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_凉水湾分03#  | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 8298 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫岭支1#变压器     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 8299 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分20#(梁     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 8300 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 侯西分02#(侯中    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 8301 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 周沟分30#(周     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 8302 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_白西支03#变  | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |

|      |         |         |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8303 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_兰屯支26#  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 8304 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分55-1#(光  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 8305 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | PMS_四门孙分41# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 8306 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干82#变压    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 8307 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 山南头分05#(山   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 8308 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭二队分08#柱   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 8309 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 高力坞支03#(高   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 8310 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 郭东北支6#变压器   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 8311 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队西支2#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 8312 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 城街分2#(城街    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 8313 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分11#(孟    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 8314 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 汪屯分10#(汪    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 8315 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 东管支01#(楼    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 8316 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分46#  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 8317 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 下孙沟支04#(南   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 8318 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分24#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 8319 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 吴屯分10#变压    | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 8320 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 卧龙提水分04#    | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 8321 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 浦屯支2#(浦屯)   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 8322 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉二队支4#(光   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |



|      |         |         |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8323 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 养殖场支2#变压器   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 8324 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 郭东北支1#变压    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 8325 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_肖炉分04#  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 8326 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 大朴三四队1#(大   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 8327 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 东坨南支1#(东    | 20  | 32.00 | 11.60  | 11.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 8328 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于西分12#变压    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 8329 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 猪场分15#变压    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 8330 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_冷库干33#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 8331 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 船厂支08#(黄    | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 8332 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分34#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 8333 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_孔西支2#(孔 | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 8334 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 西吴屯分1#(西吴   | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 8335 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_黄圈北支03# | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 8336 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 供电所分8#(沈南   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 8337 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于屯干125#变压   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 8338 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫前支13#变压    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 8339 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分67#(浦    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 8340 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_流网圈分24# | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 8341 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 玉皇山分23#变压   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 8342 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 前洼支4#(前洼)   | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |

|      |         |         |     |             |     |        |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8343 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_葛沟支5#(葛 | 30  | 51.00  | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 8344 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_小南岛支5#变 | 100 | 106.81 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 8345 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_东北角分    | 100 | 47.00  | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 8346 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_姜屯支13#  | 80  | 49.00  | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 8347 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_初口分06#  | 100 | 46.00  | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 8348 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 橡胶坝分12#(大   | 100 | 46.00  | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 8349 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 看牛场分16#(看   | 100 | 47.00  | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 8350 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宋屯支12#(宋    | 80  | 51.00  | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 8351 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干166#(大   | 400 | 49.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 8352 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_于粉房支4#  | 100 | 51.00  | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 8353 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 小孙屯支5#(小孙   | 100 | 50.00  | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 8354 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 冷家分07#(沈    | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 8355 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 冷家分17#(松    | 100 | 47.00  | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 8356 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_张屯分1#(张 | 160 | 50.00  | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 8357 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_扇子石支10# | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 8358 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_宁屯支04#  | 200 | 49.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 8359 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干119#变压   | 30  | 47.00  | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 8360 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 供电所分7#(黑岛   | 200 | 46.00  | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 8361 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干10#变压    | 200 | 51.00  | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 8362 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 南岛分04#(董    | 200 | 46.00  | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |

|      |         |         |     |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8363 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于北分<br>06#变压    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 8364 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 看牛场分<br>10#(看   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 8365 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 景岚分<br>13#(大    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 8366 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 王屯分<br>03#(王    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 8367 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 后洼分<br>04#(后    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 8368 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 王庄支3#<br>(王庄    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 8369 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 黄圈支<br>14#(王    | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 8370 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_王圈<br>支1(王  | 10  | 20.00 | 7.00   | 7.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 8371 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上线<br>201陈屯    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 8372 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 水产支1#<br>(牛石    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 8373 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上干<br>18#(沈    | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 8374 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 孔东支3#<br>(孔东    | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 8375 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_下孙<br>沟支29# | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 8376 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干<br>165#(大   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 8377 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 腊树院分<br>08#(腊   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 8378 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干<br>102#(蔡   | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 8379 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于西分<br>04#变压    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 8380 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 大棚分<br>3#(腊树    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 8381 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 肖窝棚支<br>4#(肖窝   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 8382 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | PMS_黄岭<br>干97#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8383 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 庙上支9#<br>(庙上) | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 8384 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 10千伏黄岭线周沟     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 8385 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 10kV楼上线南李东    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 8386 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 四门孙分17#(葛)    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 8387 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干25#(卧龙)    | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 8388 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_东北角分19#   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 8389 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上孙沟分3#(上孙)    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 8390 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 北吴屯支29#(北)    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 8391 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 四门任支2#(四门)    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 8392 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上管支14#(上管)    | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 8393 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 后梁支10#(后)     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 8394 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 潮海珠分05#(潮)    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 8395 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 台山支19#(台)     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 8396 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分34#(光辉)    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 8397 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_三队支06#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 8398 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队支1#(蔡)    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 8399 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 西大城支11#(东)    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 8400 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 小林屯支3#(小林)    | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 8401 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 冷沟支8#(隋圈)     | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 8402 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干56#(黄)     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |

|      |         |         |     |                |     |        |        |        |          |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|--------|--------|--------|----------|---|---|--------|
| 8403 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分<br>03#(黄岭  | 315 | 49.00  | 129.15 | 129.15 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 8404 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干<br>136#变压  | 100 | 41.00  | 49.00  | 49.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 8405 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 冷库干<br>48#(东沟  | 100 | 46.00  | 44.00  | 44.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 8406 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 泡沿分<br>17#(泡   | 100 | 47.00  | 43.00  | 43.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 8407 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家<br>分59# | 100 | 19.00  | 71.00  | 71.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 8408 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_东管<br>支07# | 200 | 48.00  | 84.00  | 84.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 8409 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 牛石圈分<br>21#(南  | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 8410 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上干<br>49-1#   | 100 | 46.00  | 44.00  | 44.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 8411 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干<br>131#(蔡  | 50  | 50.00  | 20.00  | 20.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 8412 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家虾场<br>分06#   | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 8413 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉四队<br>支4#(光  | 50  | 43.00  | 23.50  | 23.50  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 8414 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 沙包分<br>12#(沙   | 100 | 50.00  | 40.00  | 40.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 8415 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 周沟分<br>14#(郭   | 200 | 42.00  | 96.00  | 96.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 8416 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫屯支7#<br>变压器   | 50  | 109.46 | 0.00   | 0.00   | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 8417 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分<br>38#(光   | 50  | 22.00  | 34.00  | 34.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 8418 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 孙屯支<br>09#(孙   | 315 | 47.00  | 135.45 | 135.45 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 8419 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 大南岛分<br>48#(大  | 400 | 49.00  | 164.00 | 164.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 8420 | 庄河市供电公司 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队<br>北支4#   | 200 | 46.00  | 88.00  | 88.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 8421 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 东赵店分<br>3#变压器  | 50  | 46.00  | 22.00  | 22.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 8422 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干9#<br>变压器   | 200 | 47.00  | 86.00  | 86.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 1.57%  |

|      |         |         |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8423 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 胡营分21#变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 8424 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干75#变压  | 160 | 49.00 | 65.60 | 65.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 8425 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 小孤山东队支6#变 | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 8426 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 孙堡三队分3#变压 | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 8427 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 小毕屯分9#变压器 | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 8428 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 靠山分3#变压器  | 160 | 47.00 | 68.80 | 68.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 8429 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干68#变压  | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 8430 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 庙上西支3#变压器 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 8431 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 庙上东支2#变压器 | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 8432 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 胡营分11#变压  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 8433 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 西赵店分2#变压器 | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 8434 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 西庄支7#变压器  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 8435 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 光华分17#变压  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 8436 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 小丁屯支7#变压器 | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 8437 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 光华分11#变压  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 8438 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 小刘屯支1#变压器 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 8439 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 高堡干12#变压  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 8440 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 光华分55#变压  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 8441 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 高堡干46#变压  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 8442 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 小杨屯分1#变压器 | 100 | 17.00 | 73.00 | 73.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |

|      |         |         |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8443 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 娄营支5#<br>变压器   | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 8444 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 光华分7#<br>变压器   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 8445 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 高堡线 | 庙下支4#<br>变压器   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 8446 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 娄西支5#<br>变台变压  | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 8447 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯支3#<br>变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 8448 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 虎西支9#<br>变压器   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 8449 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关里支<br>24#变压   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 8450 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 高力沟支<br>9#变压器  | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 8451 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关西支2#<br>变台变压  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 8452 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 10kV和平<br>线移动支 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 8453 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前姜支1#<br>变台变压  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 8454 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 吴炉大棚<br>支3#变压  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 8455 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 隈前支2#<br>变压器   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 8456 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜屯支3#<br>变压器   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 8457 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前姜分7#<br>变压器   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 8458 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯分<br>34#变台   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 8459 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 娄西支<br>10#变台   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 8460 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 马西支<br>11#变台   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 8461 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 后炉支7#<br>变台变压  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 8462 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 闫沟支<br>15#变台   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8463 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 周屯支12#变台  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 8464 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆西支6#变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 8465 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关东分3#变台变压 | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 8466 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯东支1#变台变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 8467 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关沟支4#变压器  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 8468 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平线韩沟支1#变 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 8469 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大陈分15#变台  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 8470 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 宋屯支3#变台变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 8471 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔沟外支1#变压器 | 10  | 49.00 | 4.10   | 4.10   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 8472 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯分1#变台变压 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 8473 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 丁南支2#变台变压 | 50  | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 8474 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支9#变压器  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 8475 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东果林分8#变压器 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 8476 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔沟分39#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 8477 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜隈砖厂支19#变 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 8478 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东炉支2#变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 8479 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小窑支1#变台变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 8480 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 王屯支5#变台变压 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 8481 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 西口支13#变台  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 8482 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房分17#变压 | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |



|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8483 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分105#变压 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 8484 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支4#变压器  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 8485 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 王沟支12#变压  | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 8486 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小徐屯支2#变压器 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 8487 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平分106#变台 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 8488 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 山后分38#变压  | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 8489 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 卧龙支3#变压器  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 8490 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐粉坊支16#变压 | 160 | 27.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 8491 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 马西支26#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 8492 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 陈西支4#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 8493 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 周屯支3#卞屯变压 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 8494 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大王屯支10#变压 | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 8495 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分133#变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 8496 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平分93#变台  | 20  | 47.00 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 8497 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 隈后支1#变压器  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 8498 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 刘屯支3#变台变压 | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 8499 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前炉支5#变台变压 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 8500 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐营东支2#变压器 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 8501 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 张店分6#变台变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 8502 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 山后分111#变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8503 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐营大棚支1#变压 | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 8504 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 富沟支7#变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 8505 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大刘屯支4#变压器 | 80  | 31.00 | 47.20  | 47.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 8506 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 龙母分55#变台  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 8507 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 卞屯支6#卞屯变压 | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 8508 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔屯支1#变压器  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 8509 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关中支1#变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 8510 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分9#变台变压 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 8511 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房分30#变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 8512 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 塘坊支1#变压器  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 8513 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平线徐营支14# | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 8514 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 张沟支1#变压器  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 8515 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房支5#变压器 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 8516 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小沟分3#变压器  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 8517 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东果林支20#变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 8518 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 丁家小学支1#变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 8519 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 陈东支5#变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 8520 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐粉坊支21#变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 8521 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜东分4#变台变压 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 8522 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大陈闫沟支7#变压 | 20  | 47.00 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8523 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 于东支3#<br>变台变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 8524 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 赵泡支4#<br>变压器  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 8525 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支<br>12#变压  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 8526 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 鄂营支<br>13#变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 8527 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 迟屯支2#<br>变压器  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 8528 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 镇东支5#<br>变台变压 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 8529 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上村分<br>3#变台变 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 8530 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 后小宋支<br>5#变压器 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 8531 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 祝沟分<br>46#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 8532 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 董屯分3#<br>变台变压 | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 8533 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 沟南支4#<br>变台变压 | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 8534 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上模块<br>局支2#变 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 8535 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 祝沟分<br>33#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 8536 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 宋东分<br>10#变压  | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 8537 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 长岭支1#<br>变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 8538 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 小孙屯支<br>15#变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 8539 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 英烈士分<br>15#变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 8540 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 凉水湾分<br>1#变压器 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 8541 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 宋西支3#<br>变压器  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 8542 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 碰头店分<br>7#变台变 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8543 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 沟北分9#<br>变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 8544 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上屯支<br>3#变压器 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 8545 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 东瓜川支<br>9#变台变 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 8546 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 前小宋分<br>12#变压 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 8547 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 凉水湾支<br>1#变台变 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 8548 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 任沟支<br>13#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 8549 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 两东支2#<br>变台变压 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 8550 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上屯支<br>15#变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 8551 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上干<br>108#变台 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 8552 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 两西支1#<br>变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 8553 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 大郭屯支<br>6#变台变 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 8554 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 华联支1#<br>变台变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 8555 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 栈房分6#<br>变压器  | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 8556 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 桥上干2#<br>变台变压 | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 8557 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 孤山干<br>72#变台  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 8558 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 桥头分3#<br>变台变压 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 8559 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 孤山干<br>80#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 8560 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 吴炉屯支<br>5#变压器 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 8561 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 六队支7#<br>变压器  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 8562 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 王庄支5#<br>变压器  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8563 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈屯支10#变压 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 8564 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈支83#变压  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 8565 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 光华大棚支5#变压 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 8566 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小高屯分5#变压器 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 8567 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈支75#变压  | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 8568 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 东炉支2#变压器  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 8569 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 单屯北分6#柱上变 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 8570 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 山嘴西支4#(山嘴 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 8571 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 三队支2#变压器  | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 8572 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小房身分36#变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 8573 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 白西支4#变压器  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 8574 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 西炉支20#变压  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 8575 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 八队支3#变压器  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 8576 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 前王窑支4#变压器 | 30  | 45.00 | 13.50  | 13.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 8577 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小房身分48#变压 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 8578 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 唐屯支9#变压器  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 8579 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 山咀北支4#(山咀 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 8580 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 下卧龙支8#变压器 | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 8581 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 后王窑屯支1#变压 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 8582 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小区支1#变压器  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8583 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 姑嫂石支6#变压器 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 8584 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 单屯分4#变压器  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 8585 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 西高卜分10#变压 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 8586 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 田窑支22#变压  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 8587 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 小张屯支3#变压器 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 8588 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 小白屯支5#变压器 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 8589 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 山嘴分6#变压器  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 8590 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 田屯支5#变压器  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 8591 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 西炉支7#变压器  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 8592 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 三尖泡分19#变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 8593 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 吴炉线104三尖  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 8594 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 高卜东屯支1#变压 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 8595 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 大任屯支8#变压器 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 8596 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 曹隈支59#变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 8597 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 三尖泡分76#变压 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 8598 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 三尖泡分16#变压 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 8599 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 二队支4#变压器  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 8600 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 一队提水支5#(山 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 8601 | 庄河市供电公司 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 曹隈支21#变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 8602 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河线蒿房南支  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |

|      |         |          |      |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8603 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 蒿信支19#          | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 8604 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 李屯支7#<br>(千太李)  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 8605 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 庙前支7#<br>(庙前)   | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 8606 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大七支2#<br>(大七)   | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 8607 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 五队支2#<br>(千太五)  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 8608 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 荐屯支7#<br>(横道河)  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 8609 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 烧锅分3#<br>(烧锅)   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 8610 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 铅矿支1#<br>(温泉汤)  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 8611 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 聂屯支5#<br>(温泉聂)  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 8612 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小七支9#<br>(温泉小)  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 8613 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小岭分3#<br>(小岭)   | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 8614 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 一里庄分3#<br>(一里)  | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 8615 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干119#<br>(偏) | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 8616 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干102#<br>(新) | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 8617 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 干沟支11#<br>(干)   | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 8618 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干258#<br>(河) | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 8619 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干255#<br>(横) | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 8620 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干248#<br>(横) | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 8621 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干214#<br>(三) | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 8622 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干354#<br>(达) | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |

|      |         |          |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8623 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 农场分16#(温   | 100 | 38.00 | 52.00 | 52.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 8624 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 后屯分1#(后屯)  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 8625 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分74#(聂   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 8626 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分107#(刘  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 8627 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分6#(福德   | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 8628 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 梁屯分2#(偏坡梁  | 100 | 33.00 | 57.00 | 57.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 8629 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分128#(温  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 8630 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 火石岭分7#(火石  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 8631 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 砖厂分45#(双   | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 8632 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 农场分27#(温   | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 8633 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分23#(山   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 8634 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分39#(上   | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 8635 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 梁沟分2#(梁沟   | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 8636 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陶屯分6#(头道岭  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 8637 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分35#(大  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 8638 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 半截沟分12#(下  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 8639 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陶屯分26#(陶   | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 8640 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 高山前支4#(高山  | 80  | 49.00 | 32.80 | 32.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 8641 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 木先沟支10#(木  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 8642 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分9-1#(大七 | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |



|      |         |          |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8643 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小区支4#<br>(包店小  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 8644 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 王屯支<br>47#(王   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 8645 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 韩屯支4#<br>(温泉韩  | 160 | 22.00 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 8646 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 徐屯分3#<br>(徐屯)  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 8647 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 新东分1#<br>(新开岭  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 8648 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 半截沟分<br>37#(上  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 8649 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上吴支7#<br>(吴屯)  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 8650 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分<br>150#(温  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 8651 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 九如支5#<br>(温泉九  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 8652 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干<br>269#(岭 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 8653 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干<br>139#(姚 | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 8654 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分<br>48#(泮   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 8655 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分<br>49#(大  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 8656 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陈屯支2#<br>(大阳沟  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 8657 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分<br>20#(大  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 8658 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 赵屯支2#<br>(大阳沟  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 8659 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 下王支2#<br>(下王沟  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 8660 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 王屯支4#<br>(董场   | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 8661 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上王支2#<br>(上王沟  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 8662 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干<br>158#(前 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8663 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分128#(楼 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 8664 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上吴支23#(上   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 8665 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 朱房支11#(温   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 8666 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 下张东支1#(下张  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 8667 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 蒋屯分1#(偏坡蒋  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 8668 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 包店支12#(温   | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 8669 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 孤水支4#(孤山小  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 8670 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大姜屯分3#(大姜  | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 8671 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 南岭分2#(南岭   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 8672 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分76#(福  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 8673 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分149#(大 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 8674 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 东李屯分21#(千  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 8675 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河线刘屯南支   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 8676 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 吴西支13#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 8677 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线陶东 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 8678 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线陶水 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 8679 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线上吴 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 8680 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于屯分92#(于   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 8681 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于南支1#(于屯   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 8682 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干135#(崔  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8683 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干149#(崔  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 8684 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 木铺分7#(长巨村  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 8685 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干19#(长巨  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 8686 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干94#(崔   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 8687 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干87#(崔   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 8688 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干124#(崔  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 8689 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 四队支1#(崔店村  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 8690 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 六队支1#(崔店村  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 8691 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 于屯分57#(崔   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 8692 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 于屯分81#(崔   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 8693 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 头道沟分12#(崔  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 8694 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 曹沟支17#(崔   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 8695 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 三道沟分23#(崔  | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 8696 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 二道沟分31#(崔  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 8697 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 崔北分7#      | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 8698 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干9-1#(长九 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 8699 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 隋屯干55#(崔   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 8700 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 头道沟分53#(崔  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 8701 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 卫东分1#(崔店宫  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 8702 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线 | 同顺支17#(崔   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |

|      |         |          |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 8703 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 六队南支1#(崔店) | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 8704 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 长九分4#(长巨村) | 200 | 43.00 | 94.00 | 94.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 8705 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 崔东分7#      | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 8706 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 10千伏隋屯线泡沿  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 8707 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 10千伏隋屯线头道  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 8708 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯线隋屯西支    | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 8709 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯线张西支1(张  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 8710 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 二道沟分53#(二  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 8711 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小龙潭西支4#    | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 8712 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小龙潭东支2#    | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 8713 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线五道沟北   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 8714 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 河顺西支1#(河顺  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 8715 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 供电所支5#     | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 8716 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线五道沟东   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 8717 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线华店东支   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 8718 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长太支2#(小姜   | 160 | 31.00 | 94.40 | 94.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 8719 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 高峰支51#(下坎  | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 8720 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分221#(山  | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 8721 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分160#(小  | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 8722 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分251#(谭  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |

|      |         |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8723 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 吕屯支2#(吕屯)   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 8724 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分241#(杨)  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 8725 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 兴隆支32#(兴隆)  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 8726 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大叶沟支1#(赵卜)  | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 8727 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大于支1#(小周)   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 8728 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大叶沟支9#(大叶)  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 8729 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 柳庄支11#(柳庄)  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 8730 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 横道河干14#(长)  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 8731 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分138#(华)  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 8732 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长十分8#(长巨)   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 8733 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分26#(千太)  | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 8734 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 曲隈支4#(曲隈)   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 8735 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分69#(步云)  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 8736 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 高峰支4#(大杨)   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 8737 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 龙潭支15#(五道)  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 8738 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 下泮支1#(下泮)   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 8739 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 龙潭支106#(三)  | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 8740 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 庙沟支17-1#(庙) | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 8741 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大川支1-1#(大川) | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 8742 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 庙沟支7#(人和)   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8743 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 四道沟支9#(四道  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 8744 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 东沟分32#(长巨  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 8745 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 刘屯支4#(长巨刘  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 8746 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大于支44#(于屯  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 8747 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长太支12#(长太  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 8748 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小姜屯分1#(小姜  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 8749 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 东沟分25#(长   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 8750 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 金粉支7#(长巨   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 8751 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大周支1#(大周   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 8752 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 马屯支3#(马屯)  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 8753 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 半截沟支2#(半截  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 8754 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 兴隆支25#(太平  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 8755 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长巨分6#(长巨   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 8756 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10kV种茧线柳庄支 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 8757 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 林屯支6#(长巨   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 8758 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分40#(曲隈  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 8759 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谦太支2#(大姜   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 8760 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 井上沟支12#(井上 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 8761 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10kV种茧场线河顺 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 8762 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 金屯支1#      | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |

|      |         |          |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8763 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小周东支1#        | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 8764 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10千伏种茧场线吕     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 8765 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10千伏种茧场线吕     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 8766 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线姜北支       | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 8767 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线大周西支      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 8768 | 庄河市供电公司 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线长十分       | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 8769 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大毕屯分9#    | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 8770 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈干67#    | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 8771 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_小杨屯支5#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 8772 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_毕屯北支1#    | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 8773 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大毕屯分24#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 8774 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈分12#    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 8775 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 大圈线银行支5#      | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 8776 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_董屯南支3#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 8777 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 恩桥支1间1# (小    | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 8778 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_渔业冷库分2#   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 8779 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈分22#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 8780 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_蒋亮分16# (姜 | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 8781 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_蒋亮分6# (孙  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 8782 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大屯分4# (大  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |

|      |         |         |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8783 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_兴隆分7#(十  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 8784 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | 国成支1#(东山     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 8785 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_于岚分2#(于  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 8786 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_邢屯分4#(邢  | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 8787 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_大王屯分3#   | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 8788 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_陶屯村分1#   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 8789 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | 大圈干于东支6#     | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 8790 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_陶屯分13#(陶 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 8791 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_董屯分1#(董  | 80  | 21.00 | 55.20  | 55.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 8792 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_镇冷库支     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 8793 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_邮局支9#(于  | 125 | 47.00 | 53.75  | 53.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 8794 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大圈线 | pms_小王屯支     | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 8795 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 常南分19#(常北    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 8796 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 鲁屯支3#(鲁屯)    | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 8797 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 孙屯分25#(孙     | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 8798 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 于坎支9#(于坎)    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 8799 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 常南分8#(常南     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 8800 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 孙屯分14#(前于    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 8801 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵线大邵北分6#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 8802 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 邹屯支18#(邹     | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |



|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8803 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵干<br>67#(龙凤 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 8804 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 东王支<br>3#(东王  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 8805 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 岳隈分<br>25#(岳隈 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 8806 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 前王分2#<br>(前王  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 8807 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 岳隈北支<br>1#(岳隈 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 8808 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 丁屯支<br>1#(丁屯) | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 8809 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵干<br>108#(邓 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 8810 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 东王支<br>15#(曲  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 8811 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 沙河分<br>2#(北沙  | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 8812 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵干<br>100#(东 | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 8813 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 后王支3#<br>(后王  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 8814 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵北分<br>24#(大 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 8815 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 大邵南分<br>1#(大邵 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 8816 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 山嘴分<br>3#(山嘴  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 8817 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 邹屯支<br>4#(林屯) | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 8818 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 南沙河分<br>4#(南沙 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 8819 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 岳隈分<br>4#(福义  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 8820 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 后于支<br>8#(后于  | 160 | 30.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 8821 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 高滩支1#<br>(高滩小 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 8822 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 大邵线 | 邓屯南支<br>1#(邓屯 | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |

|      |         |          |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8823 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 李屯支5#<br>(李屯) | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 8824 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分<br>39#(大 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 8825 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分<br>45#(大 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 8826 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房干<br>17(西港 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 8827 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西方身分<br>15#(东 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 8828 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 于庄支2#<br>(于庄  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 8829 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 东果林支<br>03#(东 | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 8830 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分1#<br>(车屯) | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 8831 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 林坨支3#<br>(林坨  | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 8832 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 敬老院分<br>8#(小孙 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 8833 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗西分5#<br>(下栗  | 400 | 22.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 8834 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 张屯支3#<br>(张屯) | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 8835 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 张东支8#<br>(张东  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 8836 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分<br>25#(东  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 8837 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 岳屯分4#<br>(大杨  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 8838 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分<br>24#(西 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 8839 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分<br>14#(西  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 8840 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘西支3#<br>(刘西  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 8841 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 下川分<br>48#(绿  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 8842 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 南王沟支<br>5#(南王 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |

|      |         |          |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8843 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川后支4#<br>(川后)  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 8844 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 鲍岚支2#<br>(鲍岚)  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 8845 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 下川分<br>92#(鲍)  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 8846 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分<br>32#(火) | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 8847 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 小西支<br>23#(小)  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 8848 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分<br>16#(南)  | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 8849 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 徐屯支<br>45#(徐)  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 8850 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川前支<br>20#(川)  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 8851 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西南沟支<br>8#(西南) | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 8852 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分<br>41#(大) | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 8853 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分<br>46#(大) | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 8854 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 小东支1#<br>(小东)  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 8855 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 医院分2#<br>(小区)  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 8856 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗东分<br>15#(栗)  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 8857 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分<br>7#(辛)  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 8858 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗西分9#<br>(栗西)  | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 8859 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗东分8#<br>(天成小) | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 8860 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分<br>20#(供)  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 8861 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 邹沟支7#<br>(邹沟)  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 8862 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘庄支<br>4#(段兰)  | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8863 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房干42#(刘 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 8864 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 林炉支2#(林炉  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 8865 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房线栗子房干  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 8866 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 地音河南分5#(低 | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 8867 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支1#(小杨  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 8868 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分6#(前刘  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 8869 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 管厂支3#(派出所 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 8870 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘西南支2#(刘西 | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 8871 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西方身分20#(西 | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 8872 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 贾屯支3#(贾屯) | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 8873 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰大棚支1#(砬 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 8874 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 中腰支2#(中腰  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 8875 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 岳屯分23#(岳  | 160 | 39.00 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 8876 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川中支2#(川中  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 8877 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支21#(赵  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 8878 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支10#(刘窝 | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 8879 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗小区支3#(栗小 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 8880 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西王沟支2#(西王 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 8881 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 王来店支3#(王来 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 8882 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 东房身大棚支4#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |

|      |         |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8883 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分10#(李   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 8884 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房线栗子房干    | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 8885 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘庄支14#(刘    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 8886 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西岗支1#变压器    | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 8887 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分24#(火   | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 8888 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_供销社支21# | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 8889 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_邮局支10#  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 8890 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_风东分5#(冯 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 8891 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_翁岭分19#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 8892 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_栾屯支31#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 8893 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_庙沟支1#(庙 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 8894 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | 风屯支1#(风电)   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 8895 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_风西分8#(风 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 8896 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_赵屯分8#(赵 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 8897 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_吴店支4#(吴 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 8898 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_栾屯支9#(范 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 8899 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_栾屯支19#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 8900 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_草垛门支1#  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 8901 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_姜油坊分2#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 8902 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_潘屯分1#(潘 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |

|      |         |          |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8903 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_陈屯分4#(陈  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 8904 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分46#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 8905 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_二风支2#(二  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 8906 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分28#   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 8907 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干35#(于 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 8908 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干82#   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 8909 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_后牛分6#(后  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 8910 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_鲛岭支12#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 8911 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分35#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 8912 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_砖厂支3#(草  | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 8913 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_姜屯分5#(姜  | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 8914 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_卧龙支2#(吴  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 8915 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_供销社支25#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 8916 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_邮局支2#(北  | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 8917 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_周岚支12#   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 8918 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_大吕屯支4#   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 8919 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干103#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 8920 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_卧龙支4#(卧  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 8921 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 10千伏前哨线周岚    | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 8922 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_王腰支2#(王  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |

|      |         |          |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8923 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 前哨线所内分1#柱    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 8924 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 富民支6#箱变1     | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 8925 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 富民支6#箱变2     | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 8926 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后东支11#(粉)   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 8927 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | PMS_红有支4#(凤) | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 8928 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 同春支5#(同春)    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 8929 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分14#(德)    | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 8930 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 梁屯支12#(梁)    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 8931 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鞠屯分36#(鞠)    | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 8932 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 郑屯分12#(郑)    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 8933 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分35#(秦)    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 8934 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分18#(粉)   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 8935 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鱼圈支16#(小)    | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 8936 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 松树沟分09#(松)   | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 8937 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | PMS_蔡东支3#(蔡) | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 8938 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分12#(泮)   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 8939 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分59#(于)    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 8940 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉大棚支07#     | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 8941 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鱼圈支7#(初屯)    | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 8942 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 姜卧龙支21#(姜)   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |

|      |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8943 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 沙金房支14#(沙 | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 8944 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 风堡居民支10#  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 8945 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 回生德支2#(回生 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 8946 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 任屯支1#(任屯) | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 8947 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分67#(石  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 8948 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 邵屯支19#(邵  | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 8949 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大曲支3#(大曲  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 8950 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 孙炉支02#(孙  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 8951 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 梁屯支04#(蔡  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 8952 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鞠屯分30#(陈  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 8953 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 北王支19#(北  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 8954 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 地音河分7#(地音 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 8955 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分95#(三  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 8956 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后北支8#(粉后 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 8957 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大王屯分6#(大王 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 8958 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉支02#(张  | 20  | 38.00 | 10.40  | 10.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 8959 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分18#(纪  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 8960 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分26#(记  | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 8961 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分55#(王  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 8962 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张屯分1#(张屯) | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |



|      |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8963 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 花院干135#(永 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 8964 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 西房身西支2#(西 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 8965 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分47#(张  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 8966 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 邵屯支08#(伊  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 8967 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分39#(北 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 8968 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分46#(老 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 8969 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 于沟支1#(于沟  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 8970 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 南王支02#(南  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 8971 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 半道支07#(半  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 8972 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后东支1#(粉后 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 8973 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 小刘屯支15#(小 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 8974 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦店支02#(秦  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 8975 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 温屯支05#(温  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 8976 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分29#(曲  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 8977 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大沟支10#(大  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 8978 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张沟支02#(张  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 8979 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 二风后支09#(二 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 8980 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 松树线大宝支6#柱 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 8981 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 蔡屯支02#(蔡  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 8982 | 庄河市供电公司 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分32-1凤堡 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |

|      |         |         |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 8983 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_轻工分7#(轻  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 8984 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分59#(曹 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 8985 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_轻工分7#(今  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 8986 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_姚屯支3#(姚  | 30  | 25.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 8987 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_水泵分6#(兴  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 8988 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分79#(协 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 8989 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_后沟支3#(大  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 8990 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_后沟支10#(后 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 8991 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_房身分5#(刘  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 8992 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_大圈干11#   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 8993 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_潮河沿支     | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 8994 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分37#(染 | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 8995 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_南岭支2#(南  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 8996 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_轻工分3#(兴  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 8997 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_小屯支4#(小  | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 8998 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_隋岗支8#(隋  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 8999 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分43#(李 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 9000 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分28#(孙 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 9001 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_大屯虾场支    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 9002 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分72#(徐 | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |

|      |         |         |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9003 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_房身分13#   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 9004 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_隋岚北支2#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 9005 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分53#(贾 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 9006 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支17#(老    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 9007 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 10千伏协成线协成    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 9008 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 10kV协成线兴隆居   | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 9009 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 市场支3#(兴隆     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 9010 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支37#(老    | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 9011 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支48#(老    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 9012 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 前徐支8#(徐屯)    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 9013 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 小川支46#(李     | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 9014 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 大团支5#(东西谭    | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 9015 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 孙沟支28#(孙     | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 9016 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 山南支10#(山     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 9017 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 李沟支13#(张     | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 9018 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 姜屯支14#(姜     | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 9019 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 李沟支26#(于     | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 9020 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 刘染坊支15#(刘    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 9021 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 金秋育苗支1#(程    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 9022 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 鞠屯支14#(鞠     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9023 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 徐染坊支3#（徐染 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 9024 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 姚屯支4#（姚屯） | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 9025 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 宋屯支4#（宋屯） | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 9026 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 木耳山居民支9#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 9027 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 幸福分49#（石  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 9028 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 东团支3#（东团  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 9029 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 小川支33#（后  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 9030 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 中四支3#（中四  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 9031 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 刘染坊支3#（李染 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 9032 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 孙沟支16#（幸  | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 9033 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 金秋育苗支11#  | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 9034 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 金秋育苗支16#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 9035 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 邹国支3#（邹国  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 9036 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 李沟支40#（李  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 9037 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 宋提支5#（小潭  | 160 | 27.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 9038 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 小鞠沟支31#（小 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 9039 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 土桥支1#（土桥  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 9040 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 小川支54#（小  | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 9041 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 永泉沟支4#（永泉 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 9042 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 大徐屯支2#（大徐 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |

|      |         |          |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9043 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 石山一队支6#(石 | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 9044 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 石山一队支38#  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 9045 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 幸福分6#(东甸  | 160 | 50.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 9046 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 山北支9#(喜鹊  | 80  | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 9047 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 山北支13#(山  | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 9048 | 庄河市供电公司 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 徐屯西支6#(徐屯 | 200 | 43.00 | 94.00 | 94.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 9049 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干51#    | 20  | 51.00 | 7.80  | 7.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 9050 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干57#    | 20  | 29.00 | 12.20 | 12.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 9051 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干42#    | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 9052 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支69#    | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 9053 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 吴屯支3#     | 20  | 46.00 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 9054 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支4#     | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 9055 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支22#    | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 9056 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支12#    | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 9057 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分57#    | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 9058 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万丰支3#     | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 9059 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支39#    | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 9060 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙河口支1#    | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 9061 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分142#   | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 9062 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨支6#     | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |

|      |         |          |     |          |     |        |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|----------|-----|--------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9063 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 麻沟支4#    | 100 | 49.00  | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 9064 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分108#  | 30  | 47.00  | 12.90 | 12.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 9065 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分89#   | 20  | 46.00  | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 9066 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 庙沟北支1#   | 100 | 51.00  | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 9067 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜窑支38#   | 20  | 46.00  | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 9068 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜窑支14#   | 80  | 51.00  | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 9069 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 白灰厂支5#   | 200 | 51.00  | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 9070 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支119#  | 100 | 47.00  | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 9071 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 河南支8#    | 50  | 46.00  | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 9072 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支92#   | 50  | 51.00  | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 9073 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 马岭河南支9#  | 20  | 50.00  | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 9074 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支107# | 50  | 124.81 | 0.00  | 0.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 9075 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 城沟支10#   | 20  | 42.00  | 9.60  | 9.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 9076 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 马屯支2#    | 200 | 47.00  | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 9077 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 银钩支14#   | 30  | 50.00  | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 9078 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支61#  | 50  | 36.00  | 27.00 | 27.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 9079 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支111# | 50  | 51.00  | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 9080 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蛮岭支69#   | 50  | 46.00  | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 9081 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 祝沟分57#   | 20  | 49.00  | 8.20  | 8.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 9082 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙金支5#    | 200 | 48.00  | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |

|      |         |          |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9083 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 齐发支98#  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 9084 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 赵屯支4#   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 9085 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 费屯支1#   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 9086 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 民主北支5#  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 9087 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 齐发支71#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 9088 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡支12#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 9089 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支109# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 9090 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蛮岭支14#  | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 9091 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蛮岭支35#  | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 9092 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 后田支7#   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 9093 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 前田支2#   | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 9094 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 岗子支1#   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 9095 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 郭屯支1#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 9096 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜西支1#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 9097 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 韩屯南支2#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 9098 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙西支8#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 9099 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 德西支2#   | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 9100 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯支23   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 9101 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于西支4#   | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 9102 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁屯北支2# | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |

|      |         |          |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9103 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 学校支9#     | 50  | 22.00 | 34.00 | 34.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 9104 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 学校支2#     | 20  | 47.00 | 8.60  | 8.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 9105 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡南支6#    | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 9106 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 宫屯北支3#    | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 9107 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯东东支10#  | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 9108 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 民主南支10#   | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 9109 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡北支8#    | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 9110 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 关家沟支1#    | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 9111 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿敬老院北支2# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 9112 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子西支18#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 9113 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯北支8#    | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 9114 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 吴屯西支2#    | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 9115 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿支10#    | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 9116 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 关家沟东支14#  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 9117 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 腰岭南支1#    | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 9118 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 前费南支1#    | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 9119 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿西支1#    | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 9120 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿东支1#    | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 9121 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 腰岭北支1#    | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 9122 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 祝沟分51间1#  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |



|      |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9123 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蛮岭支94#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 9124 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蛮岭支131# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 9125 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蛮岭支111# | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 9126 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 腰岭支2#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 9127 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 大泡支4#   | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 9128 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支75#  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 9129 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支17#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 9130 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 齐发支66#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 9131 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 荷北分21#  | 10  | 37.00 | 5.30   | 5.30   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 9132 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 姜窑支7#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 9133 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 小区支8#   | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 9134 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 荷北分176# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 9135 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 小学支1#   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 9136 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支64#  | 20  | 36.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 9137 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 镇内干19#  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 9138 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 镇内干28#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 9139 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 服装厂分6#  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 9140 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 果汁厂分2#  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 9141 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分54#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 9142 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分32#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |

|      |         |          |      |          |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9143 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分19#   | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 9144 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半截沟分4#   | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 9145 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干224# | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 9146 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干240# | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 9147 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干249# | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 9148 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 二道沟分14#  | 20  | 51.00 | 7.80  | 7.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 9149 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 西阳安分44#  | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 9150 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 臧卜支2#    | 20  | 30.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 9151 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林提支3#    | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 9152 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 韩屯支4#    | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 9153 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 许屯支2#    | 50  | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 9154 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 后坎分18#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 9155 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半道分2#    | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 9156 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 五道沟支16#  | 200 | 48.00 | 84.00 | 84.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 9157 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 李卜支13#   | 20  | 48.00 | 8.40  | 8.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 9158 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜支1#    | 100 | 24.00 | 66.00 | 66.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 9159 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫东分1#    | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 9160 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫东分12#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 9161 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜渔场分6#  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 9162 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 和尚沟分3#   | 200 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9163 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大北山支3#    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 9164 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 土城支2#     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 9165 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 和尚沟分18#   | 20  | 26.00 | 12.80  | 12.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 9166 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分61#    | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 9167 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岗岭东屯支5#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 9168 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分74#    | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 9169 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 曹屯分2#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 9170 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 纸箱厂支4#    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 9171 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 黑石坎支6#    | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 9172 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 小区分电信局支1# | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 9173 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 青龙山支11#   | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 9174 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 杂屯南支5#    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 9175 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫屯支14#    | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 9176 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干253#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 9177 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫屯支2#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 9178 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 北山西支1#    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 9179 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜西支1#    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 9180 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分35#    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 9181 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 茂林峪北沟支2#  | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 9182 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 跃记支7#     | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |

|      |         |          |      |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9183 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干40# | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 9184 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 西窑分8#   | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 9185 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 九如分2#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 9186 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 陶屯分1#   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 9187 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 杨岚分6#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 9188 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 前坎支16#  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 9189 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宝山支1#   | 100 | 49.00 | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 9190 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分36#  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 9191 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分57#  | 10  | 46.00 | 4.40  | 4.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 9192 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱上支35#  | 20  | 51.00 | 7.80  | 7.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 9193 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 南隈支14#  | 20  | 46.00 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 9194 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张支44#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 9195 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 石碰支10#  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 9196 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张支18#  | 30  | 47.00 | 12.90 | 12.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 9197 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分9#   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 9198 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干30# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 9199 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱下支3#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 9200 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱上支5#   | 50  | 27.00 | 31.50 | 31.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 9201 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 山头支2#   | 20  | 34.00 | 11.20 | 11.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 9202 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 卜西支19#  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9203 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 卜西支6#     | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 9204 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分51#    | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 9205 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分34#    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 9206 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 小区分5#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 9207 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭西分4#     | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 9208 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分27#    | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 9209 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 北道支10#    | 20  | 39.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 9210 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干116#  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 9211 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干74#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 9212 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分9#     | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 9213 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干86#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 9214 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干81#   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 9215 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 新农支1#     | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 9216 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 供销社分2#    | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 9217 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半道电信分2#   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 9218 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜渔场分1#   | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 9219 | 庄河市供电公司 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 南隈支3#     | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 9220 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 沙河线  | 沙河线镇内干15# | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 9221 | 庄河市供电公司 | 66kV荷花山变 | 沙河线  | 沙河线镇内干3#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 9222 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西山线  | 华工分4#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |

|      |         |         |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9223 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 西山干98# | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 9224 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 砖厂分4#  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 9225 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 大砖支6#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 9226 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 辛屯支2#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 9227 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 山菜支5#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 9228 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 宁提分8#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 9229 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 周沟分24# | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 9230 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 砖厂分5#  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 9231 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 大棚分2#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 9232 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 西姜分16# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 9233 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 王坡支8#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 9234 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 暖水分2#  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 9235 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 刘瓦房分6# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 9236 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 西山干59# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 9237 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 姜移支1#  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 9238 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 西山干78# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 9239 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 宁提分19# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 9240 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 周沟分44# | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 9241 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 周沟分36# | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 9242 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线 | 粉房分1#  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |

|      |         |         |       |         |     |        |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-------|---------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9243 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线   | 姜屯分4#   | 400 | 48.00  | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 9244 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西山干69#  | 100 | 50.00  | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 9245 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线   | 周沟分5#   | 30  | 51.00  | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 9246 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西山线   | 云山分3#   | 30  | 48.00  | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 9247 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 东王支2#   | 30  | 48.00  | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 9248 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 东王8右分1# | 50  | 31.00  | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 9249 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 仓库支4#   | 200 | 49.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 9250 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 后高分8#   | 30  | 49.00  | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 9251 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分21#  | 80  | 49.00  | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 9252 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分32#  | 20  | 30.00  | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 9253 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 张楼分7#   | 50  | 91.00  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 9254 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 前高分6#   | 30  | 47.00  | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 9255 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 观架山干92# | 100 | 34.00  | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 9256 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 西王支1#   | 30  | 48.00  | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 9257 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 韩工业园分6# | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 9258 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 沈屯支2#   | 50  | 46.00  | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 9259 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 董屯支3#   | 30  | 50.00  | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 9260 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分42#  | 30  | 50.00  | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 9261 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 汤沟分5#   | 20  | 23.00  | 13.40  | 13.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 9262 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 汤沟分7#   | 50  | 125.98 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |

|      |         |         |       |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-------|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 9263 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 孙屯支12#  | 100 | 34.00 | 56.00 | 56.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 9264 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 郝屯支2#   | 30  | 51.00 | 11.70 | 11.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 9265 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 王屯支1#   | 50  | 33.00 | 28.50 | 28.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 9266 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 黄古支20#  | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 9267 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 李嘴支1#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 9268 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 大队支3#   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 9269 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 刘沟支3#   | 30  | 47.00 | 12.90 | 12.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 9270 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 陈沟支13#  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 9271 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支7#   | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 9272 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 义华支8#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 9273 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 东盐支2#   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 9274 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 大学分6#   | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 9275 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支62#  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 9276 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支19#  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 9277 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 赵嘴支7#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 9278 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 盐锅支8#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 9279 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 观果支1#   | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 9280 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西盐支11#  | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 9281 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 大庙支4左3# | 80  | 51.00 | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 9282 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 张屯支16#  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |



|      |         |         |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9283 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分41#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 9284 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 王屯支3#     | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 9285 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分13#    | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 9286 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 大庙支22#    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 9287 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分29#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 9288 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 工业提水支2#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 9289 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 河口分3#     | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 9290 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支72#    | 20  | 24.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 9291 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 中学支3#     | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 9292 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰一新支4#变台变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 9293 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店干8#变台变压 | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 9294 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分13#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 9295 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨屯分2#变台变压 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 9296 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店甲线兰农分4# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 9297 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 干四五支8#变台变 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 9298 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰四支4#变台变压 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 9299 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分29#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 9300 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 林山分2#变台变压 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 9301 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨工分2#变台变压 | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 9302 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 林西分4#变台变压 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |

|      |         |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9303 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰一支6#<br>变台变压  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 9304 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰水支<br>14#变台   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 9305 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰水支<br>20#变台   | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 9306 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 杨东支7#<br>变台变压  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 9307 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰店分2#<br>变台变压  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 9308 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰水支7#<br>变台变压  | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 9309 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 杨屯分<br>28#变台   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 9310 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰棚支<br>13#变台   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 9311 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 泉沟支3#<br>变台变压  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 9312 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 10KV兰店<br>甲线兰水 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 9313 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 10KV兰店<br>甲线兰水 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 9314 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰店分8-<br>1#变台变 | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 9315 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 后坡支5#<br>变台变压  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 9316 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰棚支7#<br>变台变压  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 9317 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 草制品            | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 9318 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰二分3#<br>变台变压  | 160 | 25.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 9319 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰店乙线<br>103干四  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 9320 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 下张支4#<br>变台变压  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 9321 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支<br>28#变台   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 9322 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分<br>149#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |

|      |         |         |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9323 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 张布支8#<br>变台变压 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 9324 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 枣岚支4#<br>变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 9325 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 张西支3#<br>变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 9326 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支<br>16#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 9327 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支<br>15#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 9328 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 翟屯支1#<br>变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 9329 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 倪屯支<br>14#变台  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 9330 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 房身支<br>18#变台  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 9331 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孙沟支<br>26#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 9332 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支9#<br>变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 9333 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 徐北支2#<br>变台变压 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 9334 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 宋炉支<br>42#变台  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 9335 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 干水支8#<br>变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 9336 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 宋炉支<br>20#变台  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 9337 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小赵支11<br>间1变台 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 9338 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支14<br>间1变台 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 9339 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 兰店乙线<br>宋炉西支  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 9340 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孙沟支<br>14#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 9341 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 于南支3#<br>变台变压 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 9342 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分<br>92#变台  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |

|      |         |         |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9343 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支2#<br>变台变压 | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 9344 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 榛沟支<br>21#变台  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 9345 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支<br>29#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 9346 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支<br>18#变台  | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 9347 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 温屯支5#<br>变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 9348 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 房身支<br>11#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 9349 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小李支2#<br>变台变压 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 9350 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小赵支<br>18#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 9351 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 于北大棚          | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 9352 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 老屯支<br>13#变台  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 9353 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李东支4#<br>变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 9354 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 庙上支<br>12#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 9355 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 娘东支<br>18#变台  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 9356 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 娘西支4#<br>变台变压 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 9357 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 冷上支<br>11#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 9358 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 施店支4#<br>变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 9359 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 倪屯支<br>10#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 9360 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 干水支<br>31#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 9361 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分<br>173#变台 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 9362 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 庙下支<br>13#变台  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |

|      |         |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9363 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支35#变台   | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 9364 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 金隈支1#变台变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 9365 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支5#变台变压  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 9366 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 盖屯支1#变台变压  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 9367 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分32#变台  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 9368 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 杏西支20#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 9369 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石六支2#变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 9370 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解四支3#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 9371 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 城东分7#变台变压  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 9372 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分24#变台  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 9373 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分6#变台变  | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 9374 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干一支5#变台变压  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 9375 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干二分5#变台变压  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 9376 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分33#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 9377 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍码分6#变台变压  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 9378 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 六棚西支1#柱上变  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 9379 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10KV石山乙线李屯 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 9380 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10kV石山乙线鲍四 | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 9381 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 后孙支38#变台   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 9382 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 元和支78#变台   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |

|      |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9383 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 元和支43#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 9384 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 安屯支1#变台变压 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 9385 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍六西支1#变台变 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 9386 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 兰六支9#     | 20  | 21.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 9387 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 六棚南支12#柱上 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 9388 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 城东支1#变台变压 | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 9389 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 安屯支8#变台变压 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 9390 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分10#变台 | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 9391 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干六支1#变台变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 9392 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 冷库支6#变台变压 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 9393 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍码分16#变台  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 9394 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石七支7#变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 9395 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 李屯支2#变台变压 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 9396 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石九支5#变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 9397 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 刘屯支3#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 9398 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 木铺支4#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 9399 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分52#变台  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 9400 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石山干102#变台 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 9401 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分11#变台  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 9402 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解七支16#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |

|      |         |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9403 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 西沟支5#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 9404 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10kV石山<br>乙线窑西 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 9405 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 宋屯支1#<br>变台变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 9406 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 杏东支1#<br>变台变压  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 9407 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解六支<br>11#变台   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 9408 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 平房支15<br>间1#变台 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 9409 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分<br>19#变台   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 9410 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干三分1#<br>变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 9411 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 南邱支3#<br>变台变压  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 9412 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍四支1#<br>变台变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 9413 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 窑东支1#<br>变台变压  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 9414 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍五支1#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 9415 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 窑西支1#<br>变台变压  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 9416 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 兰石支8#          | 160 | 41.00 | 78.40  | 78.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 9417 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 宋屯支<br>15#(元   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 9418 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10千伏石<br>山乙线一  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 9419 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 北邱支2#<br>变台变压  | 80  | 19.00 | 56.80  | 56.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 9420 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 元和支<br>23#变台   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 9421 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解八支<br>12#变台   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 9422 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解五支4#<br>变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |

|      |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9423 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石八支10#变台  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 9424 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 河东分34#变台  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 9425 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石窑支4#变台变压 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 9426 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍五支5#变压器  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 9427 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍五支12#变台  | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 9428 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解一支1#变台变压 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 9429 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍四支8#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 9430 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 金场分13间1（高 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 9431 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石山乙线元三支1# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 9432 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 六棚支6#变台变压 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 9433 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解七支9#变台变压 | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 9434 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解二支5#变台变压 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 9435 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 大洼支2#变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 9436 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 蛤蜊岛支1#变台变 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 9437 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石山乙线石山干兰  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 9438 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 石柱分3#变台变压 | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 9439 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 两南支1#变台变压 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 9440 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 四家支25#变台  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 9441 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 六一四分16#变台 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 9442 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 山咀南分1#变台变 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |



|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9443 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 四家西北支16#   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 9444 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线南沟南 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 9445 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 老房身分16#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 9446 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 任屯支6#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 9447 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 沙里干160#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 9448 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 沙棚分12#变台   | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 9449 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线前洼南 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 9450 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 苗岭分12#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 9451 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 岗店支38#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 9452 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 宫洼分98#变台   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 9453 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 南唐支1#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 9454 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 两北支4#变台变压  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 9455 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 陈屯支19#变台   | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 9456 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线移动支 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 9457 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 唐屯支2#变台变压  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 9458 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后岚支20#变台   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 9459 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 岗北支7#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 9460 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 川东支2#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 9461 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 幼儿园分1#变台变  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 9462 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后岚支4#变台变压  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |

|      |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9463 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 桃园支3#变台变压  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 9464 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 陈屯支39#右支   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 9465 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 山北分8#变台变压  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 9466 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 马南支3#变台变压  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 9467 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线南唐支 | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 9468 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 山咀北分3#变台变  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 9469 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 宫学支3#变台变压  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 9470 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 双峰分11#变台   | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 9471 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 双峰分4#变台变压  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 9472 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 韩岭支3#变台变压  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 9473 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 西沟支16#变台   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 9474 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 两家支1#变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 9475 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 马北支5#变台变压  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 9476 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线后洼支 | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 9477 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线岗店南 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 9478 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 宫洼分55#变台   | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 9479 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 公社分6#变台变压  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 9480 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 西吕支11#变台   | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 9481 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后岚支12#变台   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 9482 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后洼支12#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |

|      |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9483 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 四家支15#变台   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 9484 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 沙西支3#变台变压  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 9485 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 沙里线沙里干48#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 9486 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 复肥支4#(邱屯东) | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 9487 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干4#变台变压  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 9488 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 敬老院分13#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 9489 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干3#变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 9490 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 供销社支1#变压器  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 9491 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 丽天支3#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 9492 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干3#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 9493 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干16#变台   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 9494 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干58#(转   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 9495 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干35#右分   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 9496 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 邱屯分5#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 9497 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干8右分3#变  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 9498 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 杨树房分2#(韩岭  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 9499 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 大房身支4#变台变  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 9500 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 毛东支2#变台变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 9501 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 教委支1#变台变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 9502 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 沙包支5#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |

|      |         |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |         |
|------|---------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 9503 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 杨北支3#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%   |
| 9504 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 毛西支3#<br>变台变压  | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%   |
| 9505 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干<br>63#变台   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%   |
| 9506 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 南场院支<br>7#变台变  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79%  |
| 9507 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 学校支4#<br>变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%   |
| 9508 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 杨南支3#<br>变台变压  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%   |
| 9509 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 水源分5#<br>变台变压  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%   |
| 9510 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分<br>116#变台 | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%   |
| 9511 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 微波分7#<br>变台变压  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%   |
| 9512 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 韩沟支<br>10#（韩   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%   |
| 9513 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干<br>67#变台   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%   |
| 9514 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 沙包支<br>18#变台   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%   |
| 9515 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 韩沟南支<br>16#柱上  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53%  |
| 9516 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 赵屯东支<br>2#变台变  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27%  |
| 9517 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分<br>112#变台 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%   |
| 9518 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分<br>71#变台  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%   |
| 9519 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干<br>55#变台   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48%  |
| 9520 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分<br>99#（毛  | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89%  |
| 9521 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炸药库分<br>7#变台变  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 9522 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干<br>45#变台   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%   |

|      |         |         |      |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9523 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 木冷分2#<br>变台变压   | 250 | 46.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 9524 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 园区支1#<br>变台变压   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 9525 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 兴达分1#<br>变台变压   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 9526 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 庙下西分<br>1#变台变   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 9527 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 苗圃支4#<br>变台变压   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 9528 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | pms_农变<br>分3#变台 | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 9529 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分6#<br>变台变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 9530 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 郑屯支2#<br>变台变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 9531 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 郑屯支9#<br>变台变压   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 9532 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后三棚分<br>3#变台变   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 9533 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分6#<br>变台变压   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 9534 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分6#<br>变台变压   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.76%  |
| 9535 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 吴西分<br>16#变台    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 9536 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分<br>12#变台    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 9537 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分9<br>右1#变台   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 9538 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分<br>10#变台    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 9539 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后三分4#<br>变台变压   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 9540 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分9#<br>变台变压   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 9541 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分2#<br>变台变压   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 9542 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 庙下分1#<br>变台变压   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |

|      |         |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9543 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队分14#变   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 9544 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队分4#变台   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 9545 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后窑分4#变台变压   | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 9546 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | pms_农变分2右3# | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 9547 | 庄河市供电公司 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队10#变台   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 9548 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金场分121#变台   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 9549 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支8#(金场   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 9550 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金一支6#变台变压   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 9551 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 10KV明珠甲线金场  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 9552 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支20#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 9553 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 10KV明珠甲线金八  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 9554 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支35#变台   | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 9555 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金场支28#变台    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 9556 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东一分30#变台    | 160 | 36.00 | 86.40  | 86.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 9557 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东四支1#变台变压   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 9558 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东一分14#变台    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 9559 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东三支1#变台变压   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 9560 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东三南支4#变台变   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 9561 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 蛤蜊岛支37#变台   | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 9562 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 亮东支6#变台变压   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |

|      |         |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9563 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 五石支8#<br>变台变压  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 9564 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 10KV明珠<br>甲线三队 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 9565 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 亮虾支4#<br>变台变压  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 9566 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 10kV石山<br>乙线刘北 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 9567 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 磨东支2#<br>变台变压  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 9568 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 楼水支3#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 9569 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 种场支7#<br>变台变压  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 9570 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 楼上支8#<br>变台变压  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 9571 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 磨东支4#<br>变台变压  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 9572 | 庄河市供电公司 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 10KV石山<br>乙线大亮 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 9573 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线  | 孙东分1#<br>(孙东)  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 9574 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 刁沟分<br>21#变压   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 9575 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 孙卜分6#<br>变压器   | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 9576 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线  | 管甸分4#<br>变台变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 9577 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线  | 菜园分<br>3#(菜    | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 9578 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 于卜分6#<br>变压器   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 9579 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 前吴东分<br>19#变压  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 9580 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 黄柏树干<br>18#(水  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 9581 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 胡沟大棚<br>分9#变台  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 9582 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 后炉分9#<br>(后炉)  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |

|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9583 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 黄柏树干11#(兴  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 9584 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 10kV团结线六队支 | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 9585 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干69#(八家  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 9586 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 高岭干83#变压   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 9587 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 潘屯支8#(潘屯)  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 9588 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支5#变压器   | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 9589 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 吉屯分1#变压器   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 9590 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 古道口分5#(古道  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 9591 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙岭分57#变压   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 9592 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 三队支3#变压器   | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 9593 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 胡前分16#(胡   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 9594 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 柯屯支5#变压器   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 9595 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 后赵分2#变压器   | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 9596 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 赵粉房支7#变压器  | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 9597 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分85#变压   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 9598 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 沈屯支3#(沈屯)  | 160 | 39.00 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 9599 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 后八里支2#变台变  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 9600 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 单屯支4#变台变压  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 9601 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 娄卜分8#(娄卜)  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 9602 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干39#(关   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |



|      |         |         |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9603 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 牙口分3#<br>变压器   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 9604 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分<br>03#(南  | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 9605 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 医院分3#<br>(前炉   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 9606 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 温屯支4#<br>变台变压  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 9607 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小赵屯支<br>18#变压  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 9608 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分<br>41#变台   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 9609 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干<br>45#(转   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 9610 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 卧龙分<br>13#(卧   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 9611 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干<br>90#(八家  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 9612 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 大棚分4#<br>(大棚)  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 9613 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 黄柏树干<br>15#(物资 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 9614 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 花园分<br>1#(商业   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 9615 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 花园分<br>1#(花园   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 9616 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分<br>15#(赵  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 9617 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分<br>13#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 9618 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 李屯北支<br>3#变压器  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 9619 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大东分3#<br>变压器   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 9620 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白东分2#<br>变压器   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 9621 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 背后阴分<br>19#变压  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 9622 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前吴东分<br>5#     | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9623 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 二道岭支10#变压 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 9624 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 后吴岚支14#变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 9625 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分42#变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 9626 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 庙下支2#变压器  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 9627 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱支4#变压器  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 9628 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 供销社分1#变压器 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 9629 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 小朱屯分3#变压器 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 9630 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 孙沟支1#变压器  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 9631 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白中分4#变压器  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 9632 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前赵分2#变压器  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 9633 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 后林分19#变压  | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 9634 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分9#变压器 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 9635 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分71#变压  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 9636 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分43#变压  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 9637 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大西分3#变压器  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 9638 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 木匠沟支1#变压器 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 9639 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 刘山咀分6#变压器 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 9640 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前林支3#变压器  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 9641 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 华南分6#变压器  | 30  | 44.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 9642 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分32#变压 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9643 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 西周支6#<br>变压器  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 9644 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 西山头支<br>1#变压器 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 9645 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前吴东分<br>15#变压 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 9646 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 李屯支<br>15#变压  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 9647 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 邹山咀支<br>5#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 9648 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分<br>61#变压  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 9649 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白西分<br>10#变压  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 9650 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分<br>37#（东 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 9651 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 李屯支4#<br>变压器  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 9652 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德西支5#<br>变压器  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 9653 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大钢支1#<br>变压器  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 9654 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大洼支4#<br>变压器  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 9655 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 八队支1#<br>变压器  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 9656 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙包支4#<br>变压器  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 9657 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 王庄水分<br>11#变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 9658 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干<br>022#变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 9659 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德增分<br>54#变压  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 9660 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结分<br>33#变压  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 9661 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 九队支4#<br>变压器  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 9662 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 五队支3#<br>变压器  | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9663 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六吉支2#<br>变压器  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 9664 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 孔家村分<br>1#变压器 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 9665 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 板桥分5#<br>变压器  | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 9666 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干<br>77#变压  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 9667 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 潘屯支8#<br>变压器  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 9668 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 任屯支<br>11#变压  | 30  | 32.00 | 17.40  | 17.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 9669 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 虾场支4#<br>变压器  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 9670 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支<br>31#变压  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 9671 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孙屯支<br>7#变压器 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 9672 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 元和支3#<br>变压器  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 9673 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 上黄支2#<br>变压器  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 9674 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大棚支2#<br>变压器  | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 9675 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 苇玉分<br>11#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 9676 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队水支<br>16#变压 | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 9677 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队水支<br>6#变压器 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 9678 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结分<br>40#变压  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 9679 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孙屯支<br>4#变压器 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 9680 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小桥支<br>12#变压  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 9681 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队支2#<br>变压器  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 9682 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 牌坊分1#<br>变压器  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9683 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六二支7#<br>变压器  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 9684 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支<br>11#变压  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 9685 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 刘屯支5#<br>变压器  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 9686 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干<br>122#变压 | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 9687 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 王庄支6#<br>变压器  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 9688 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 中心村支<br>6#变压器 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 9689 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范西支2#<br>变压器  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 9690 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 唐屯分<br>30#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 9691 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六二支<br>24#变压  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 9692 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 七队支5#<br>变压器  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 9693 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支1#<br>变压器  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 9694 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 于屯支<br>14#变压  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 9695 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 城鑫分8#<br>变压器  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 9696 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支<br>27#变压  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 9697 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 水井支5#<br>变压器  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 9698 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大孔屯分<br>7#变压器 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 9699 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 蔡前支2#<br>变压器  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 9700 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙岭分<br>88#变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 9701 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支<br>19#变压  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 9702 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙岭分<br>93#变压  | 80  | 21.00 | 55.20  | 55.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9703 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小曲屯支7#变压器 | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 9704 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 周店支10#变压  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 9705 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 一队水支5#变压器 | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 9706 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 西洼支7#变压器  | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 9707 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 下黄支9#变压器  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 9708 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支67#变压  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 9709 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 蔡后支2#变压器  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 9710 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孔屯分2#变压器 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 9711 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 农场支12#变压  | 30  | 29.00 | 18.30  | 18.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 9712 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大赵屯支4#变压器 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 9713 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小沙岭支17#变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 9714 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德增分15#变压  | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 9715 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 团结线 | 关西支2#变压器  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 9716 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分85#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 9717 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分115#变台 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 9718 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 西下河口支1#变压 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 9719 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 唐屯支4#变台变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 9720 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 于屯支14#变台  | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 9721 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 锻造支2#变台变压 | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 9722 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 中窑支3#变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9723 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 工业分8#<br>变台变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 9724 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干6#<br>变台变压 | 160 | 35.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 9725 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 沙包支1#<br>变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 9726 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 清水支3#<br>变台变压 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 9727 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 隋屯分3#<br>变台变压 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 9728 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 徐炉支<br>10#变台  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 9729 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 富沟支8#<br>柱上变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 9730 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 王屯支2#<br>变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 9731 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 高卜支2#<br>变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 9732 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 沙包分<br>14#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 9733 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东窑支<br>25#变台  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 9734 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 堡坑分<br>12#变压  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 9735 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 住宅分2#<br>变台变压 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 9736 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东山支<br>10#变台  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 9737 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 恒丰支3#<br>变台变压 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 9738 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干<br>144#变台 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 9739 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 后炉小区<br>支1#变压 | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 9740 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 李甸分<br>21#变台  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 9741 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 姜芝分4#<br>变台变压 | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 9742 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 纪屯分4#<br>变台变压 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |

|      |         |         |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9743 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 大棚支5#<br>变台变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 9744 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东管甸支<br>2#变台变 | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 9745 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 南沙支<br>14#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 9746 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 陈卜分5#<br>变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 9747 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东窑支8#<br>变台变压 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 9748 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 前八里分<br>4#变台变 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 9749 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 中黄支1#<br>变台变压 | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 9750 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 北沙支<br>15#变台  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 9751 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 黄金分5#<br>变台变压 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 9752 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分<br>103#变台 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 9753 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 宁屯支1#<br>变台变压 | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 9754 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 富沟支3#<br>变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 9755 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 张坑水支<br>7#变台变 | 30  | 27.00 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 9756 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 大核房分<br>6#变台变 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 9757 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东下河口<br>支5#变压 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 9758 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 山咀支2#<br>变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 9759 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 高卜支<br>13#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 9760 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 黄金分<br>26#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 9761 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 邓屯分5#<br>变台变压 | 160 | 17.00 | 116.80 | 116.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 9762 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干<br>112#变台 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |



|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9763 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分76#变台  | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 9764 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 上张支24#(上  | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 9765 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 南黄支2#变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 9766 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 贾屯支3#变台变压 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 9767 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分26#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 9768 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 前牌坊分11#(前 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 9769 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 前牌坊分13#   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 9770 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干11#(四号 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 9771 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 水产分1#(市场  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 9772 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 老市场分3#(老市 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 9773 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 大姜屯分5#(大姜 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 9774 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 政府分1#(政府  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 9775 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干2#(青堆  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 9776 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 亿嘉支1#(老市场 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 9777 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 后牌坊分5#    | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 9778 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 田水井分6#(田水 | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 9779 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干43#(老三 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 9780 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干48#(姜  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 9781 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 小赵屯分18#(小 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 9782 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干23#(牌坊 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |

|      |         |         |     |                |     |       |        |        |          |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|----------|---|---|--------|
| 9783 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干<br>09#(五号  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 9784 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干<br>33#(轴承  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 9785 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 手套支3#<br>(东街   | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 9786 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干<br>26#(供销  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 9787 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇线<br>103古镇   | 315 | 21.00 | 217.35 | 217.35 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 9788 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 中街分1#<br>(中街)  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 9789 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 纸箱楼分<br>1#(纸箱  | 400 | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 9790 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 车队分2#<br>(鑫隆   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 9791 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 三包装支<br>7#(三包  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 9792 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干<br>14#(三号  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 9793 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 十八队支<br>1#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 9794 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 小赵屯分<br>11#(高  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 9795 | 庄河市供电公司 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干2#<br>变压器   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 9796 | 庄河市供电公司 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 胡后支<br>1#(胡    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 9797 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 10kV帽盔<br>线山咀南 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 9798 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 后陈屯支<br>10#    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 9799 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 前沟支<br>04#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 9800 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 高屯支<br>01#     | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 9801 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟西支<br>9#(胡沟  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 9802 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干<br>191#变压  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.31% |

|      |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9803 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 黑渔泡分03#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 9804 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 杨西支05#    | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 9805 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 吴油坊支19#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 9806 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 吴油坊支04#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 9807 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 徐东分08#    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 9808 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干102#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 9809 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干33#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 9810 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 青林东分03#   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 9811 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 刘东支09#    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 9812 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 后张分10#    | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 9813 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟分27#    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 9814 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 徐屯分4#     | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 9815 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟东分13#（胡 | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 9816 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 刘西分04#    | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 9817 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔线201耿西  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 9818 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干青林西分5# | 30  | 43.00 | 14.10  | 14.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 9819 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干58#    | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 9820 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 李屯北分6#变压器 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 9821 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 耿东分2#变压器  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 9822 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔线山咀分4#变 | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |

|      |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9823 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 前张分12#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 9824 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 申屯支13#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 9825 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 振山沟支08#    | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 9826 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 庙下分12#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 9827 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 金棚分01#     | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 9828 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 耿移分11#     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 9829 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 高屯支16#     | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 9830 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 庙下分28#     | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 9831 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 中学分03#(2)  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 9832 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 土城线陈石支8-1# | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 9833 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城线大营南 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 9834 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 邹屯支44#     | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 9835 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城线大营支 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 9836 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 歇马分121#    | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 9837 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 唐屯分2#      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 9838 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 施东支4#      | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 9839 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 歇马分141#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 9840 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 歇马分077#    | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 9841 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 后土分8#      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 9842 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 刘沟支20#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |

|      |         |         |     |                |     |        |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|---------|-----|----------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9843 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 乔北支6#          | 200 | 46.00  | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 9844 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 王屯支6#          | 160 | 50.00  | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 9845 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 大坝支7#<br>变压器   | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 9846 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 前烧分<br>14#     | 200 | 49.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 9847 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 前泡北支<br>8#     | 400 | 46.00  | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 9848 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 陈东支<br>04#     | 160 | 49.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 9849 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 东岗支4#          | 80  | 49.00  | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 9850 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 大营支<br>09#     | 100 | 50.00  | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 9851 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 后泡支9#          | 315 | 51.00  | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 9852 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城<br>线唐屯南 | 100 | 46.00  | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 9853 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 吴塘坊支<br>5#     | 200 | 17.00  | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 9854 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 陈中支2#          | 200 | 48.00  | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 9855 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 催屯支2#          | 200 | 48.00  | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 9856 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 邹屯支<br>13#     | 160 | 48.00  | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 9857 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 土城线 | 大坝大棚<br>支9#    | 30  | 149.97 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 9858 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 顾屯分<br>35#     | 200 | 51.00  | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 9859 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 史屯支2#          | 200 | 48.00  | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 9860 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 衣店南支<br>1#     | 400 | 48.00  | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 9861 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 孙屯东支<br>4#变压器  | 100 | 21.00  | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 9862 | 庄河市供电公司 | #N/A    | 土城线 | 杨屯支8#          | 100 | 49.00  | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |

|      |         |      |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9863 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 歇马分153#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 9864 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 歇马分001#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 9865 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 前土分1#      | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 9866 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 一甬碑支4#     | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 9867 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 干甸北支2#     | 30  | 21.00 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 9868 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 前烧分04#     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 9869 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 姜隈支3#      | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 9870 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 前烧分11#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 9871 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 林南分3#      | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 9872 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 10kV土城线供电分 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 9873 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 染房沟增支13#   | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 9874 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 前泡南支3#     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 9875 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 林北分3#      | 160 | 37.00 | 84.80  | 84.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 9876 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 施东支9#      | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 9877 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 干甸南支7#     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 9878 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 陈东支13#     | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 9879 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 刘沟支12#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 9880 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 前烧分19#     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 9881 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 大营支23#     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 9882 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 小塘坊分18#    | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |

|      |         |      |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9883 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 染房沟支2#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 9884 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 歇马分098#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 9885 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 土城线土城干116# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 9886 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 顾屯分22#     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 9887 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 山咀分4#      | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 9888 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 石隈支03#     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 9889 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 孙屯北支03#    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 9890 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 顾屯支01#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 9891 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 大赵支2#      | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 9892 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 石隈南支1#     | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 9893 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 石隈北支08#    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 9894 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 衣沟支02#     | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 9895 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 双河分37#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 9896 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 双河分69#     | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 9897 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 顾屯支9#变压器   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 9898 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 孙屯支03#     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 9899 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 夏沟支41#变压   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 9900 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 一甬碑西支1#    | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 9901 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 衣店南支5#     | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 9902 | 庄河市供电公司 | #N/A | 土城线 | 泡沿北支2#     | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |

|      |         |          |       |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|-------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9903 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 于西支13#     | 160 | 47.00  | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 9904 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 黄屯支1#      | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 9905 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 尹屯支2#      | 200 | 24.00  | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 9906 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 于西支4#      | 160 | 51.00  | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 9907 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 黄屯井支3#变压器  | 50  | 46.00  | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 9908 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 潘屯支20#     | 160 | 49.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 9909 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 坤台支4#(青林屯) | 50  | 148.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 9910 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 太平岭分75#    | 160 | 20.00  | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 9911 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭线101太平  | 80  | 50.00  | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 9912 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭分15#(综) | 315 | 49.00  | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 9913 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 青林分3#变压器   | 200 | 46.00  | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 9914 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭分10#    | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 9915 | 庄河市供电公司 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太西支7#      | 315 | 50.00  | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 9916 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西地分5#      | 200 | 49.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 9917 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 机械厂分6#     | 315 | 46.00  | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 9918 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 东炭堆支1#     | 200 | 49.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 9919 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 姜屯水支8#     | 80  | 49.00  | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 9920 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西隈分21#     | 200 | 50.00  | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 9921 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西隈分37#     | 200 | 51.00  | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 9922 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 高房干24#     | 80  | 46.00  | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |



|      |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9923 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干35#  | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 9924 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 盖屯分7#   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 9925 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干44#  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 9926 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干57#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 9927 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 西坨支5#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 9928 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东坨支2#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 9929 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 后石咀支3#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 9930 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 石咀分23#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 9931 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜屯分5#   | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 9932 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 任山咀分10# | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 9933 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 王屯支3#   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 9934 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 秦屯支10#  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 9935 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小房身支5#  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%  |
| 9936 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大西分46#  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 9937 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干100# | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 9938 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 圣亚分2#   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 9939 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大东分16#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 9940 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大东分26#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 9941 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房村支4#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 9942 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分22#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |

|      |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9943 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分27#  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 9944 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高屯水支11# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 9945 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 于店支5#   | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%  |
| 9946 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分46#  | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 9947 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干149# | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 9948 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干160# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 9949 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 南泡分8#   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 9950 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小任屯分18# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 9951 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干185# | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 9952 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 前初分7#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 9953 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 后初支2#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 9954 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 前初分28#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 9955 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 瓦房分2#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 9956 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 赵水店分9#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 9957 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干217# | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 9958 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 赵炉分2#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 9959 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干243# | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 9960 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 中营支1#   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 9961 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 西营分14#  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 9962 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干260# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |

|      |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9963 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 蒋沟分7#   | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 9964 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干266# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 9965 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干282# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 9966 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 下腰支14#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 9967 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 上腰分13#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 9968 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 太平沟分8#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 9969 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 太平沟分26# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 9970 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 张西分5#   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 9971 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干313# | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 9972 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分5#   | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 9973 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分14#  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 9974 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小派支4#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 9975 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分42#  | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 9976 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分67#  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 9977 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分88#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 9978 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分114# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 9979 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大广利支3#  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 9980 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 庄屯支3#   | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 9981 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大任屯支19# | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 9982 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大任屯支31# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |

|       |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 9983  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜窑支4#   | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 9984  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 富屯支2#   | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 9985  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李山咀支4#  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 9986  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 任粉房支5#  | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 9987  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 刘屯支3#   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 9988  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 明山支6#   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 9989  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 玉石岭支11# | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 9990  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 温沟支5#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 9991  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高沟支2#   | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 9992  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 马沟支51#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 9993  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 七西支2#   | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 9994  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜小店支3#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 9995  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 常屯支1#   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 9996  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东天支71#  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 9997  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东天支88#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 9998  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 中心卜棚分1# | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 9999  | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 后苏支4#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 10000 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 前苏分20#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 10001 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 包屯支1#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 10002 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 高屯支3#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |

|       |         |          |     |         |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|---------|----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 10003 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 南坨支1#   | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67%  |
| 10004 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 山前水支2#  | 5   | 46.00 | 2.20   | 2.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%   |
| 10005 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 四间房支1#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59%  |
| 10006 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 六农场东支1# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%   |
| 10007 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 农业队分45# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%   |
| 10008 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 恒致分10#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03%  |
| 10009 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 三场支21#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%   |
| 10010 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 恒致分36#  | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 10011 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 恒致分57#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%   |
| 10012 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 恒致分67#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%   |
| 10013 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 海丰线 | 海洋支14#  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%   |
| 10014 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 东海线 | 卧龙水分1#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%   |
| 10015 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 东海线 | 下八孔支10# | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%   |
| 10016 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 东海线 | 新围海分45# | 5   | 48.00 | 2.10   | 2.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50%  |
| 10017 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 中心卜分16# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%   |
| 10018 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分3#  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%   |
| 10019 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 后乱东支3#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%   |
| 10020 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分19# | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97%  |
| 10021 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分29# | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60%  |
| 10022 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 后林支7#   | 20  | 27.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%   |

|       |         |          |     |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-----|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10023 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分36# | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 10024 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分44# | 100 | 20.00 | 70.00 | 70.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 10025 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 前柯支2#   | 100 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 10026 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分58# | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 10027 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分69# | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 10028 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 李屯支4#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 10029 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 三罗石分82# | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 10030 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 虾场干65#  | 50  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 10031 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 前乱分2#   | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 10032 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 虾场干106# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 10033 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 前林支1#   | 30  | 33.00 | 17.10 | 17.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 10034 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 磨盘山分18# | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 10035 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 老庙支2#   | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 10036 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 梨底支4#   | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 10037 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 磨盘山分40# | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 10038 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 坡屯棚支19# | 80  | 51.00 | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 10039 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 西山支2#   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 10040 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 磨盘山分60# | 30  | 51.00 | 11.70 | 11.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 10041 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 东前支2#   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 10042 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线 | 磨盘山分72# | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |

|       |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10043 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 于屯分12#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 10044 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干122# | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 10045 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 范屯分8#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 10046 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干130# | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 10047 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 大黑山分6#  | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 10048 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 小黑山分4#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 10049 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 冯屯分1#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 10050 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 方西屯分3#  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 10051 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 方屯分2#   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 10052 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 盐场分3#   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 10053 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干209# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 10054 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干218# | 20  | 30.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 10055 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 乡一队分1#  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 10056 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干239# | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 10057 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干4#   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 10058 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 鞍子山棚分3# | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 10059 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 永丰棚支7#  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 10060 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 唐屯支20#  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 10061 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 华炉棚支1#  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 10062 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支5#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |

|       |         |          |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10063 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支20#   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 10064 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 东柯支16#   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 10065 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支27#   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 10066 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 华炉支5#    | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 10067 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分45#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 10068 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分63#   | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 10069 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 西河沿支2#   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 10070 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 赵屯支8#    | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 10071 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分84#   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 10072 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分103#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 10073 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家分8#    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 10074 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干28#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 10075 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干43#   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 10076 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干50#   | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 10077 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 大泡沿分20#  | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 10078 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 小泡沿分5#   | 20  | 51.00 | 7.80   | 7.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 10079 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干67#   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 10080 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 后三家支3#   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 10081 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 三家甲线 | 宏业冷库分15# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 10082 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 砖厂分12#   | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |



|       |         |          |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10083 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 小核房棚支10# | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 10084 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干175#  | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 10085 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 卢屯支2#    | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 10086 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 王粉房支2#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 10087 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西泡分44#   | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 10088 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西泡分52#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 10089 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 周卜店分6#   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 10090 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 林场分10#   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 10091 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 坡子支1#    | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 10092 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西卜支1#    | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 10093 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 于屯支1#    | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 10094 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 东程沟支25#  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 10095 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 庙沟支24#   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 10096 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 月牙房支14#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 10097 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 东卜屯支1#   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 10098 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 小皮卜支1#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 10099 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙山咀分11#  | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 10100 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙李屯支17#  | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 10101 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 依楼支3#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 10102 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 依楼支13#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |

|       |         |          |      |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10103 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙山咀屯支2# | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 10104 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 老虎洞分1#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 10105 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 陈屯分7#   | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 10106 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 四门王分7#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 10107 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高屯分5#   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 10108 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干254# | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 10109 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西程沟分17# | 10  | 48.00 | 4.20   | 4.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 10110 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 前后花分11# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 10111 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 红星分23#  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 10112 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高房支3#   | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 10113 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 万吉沟支14# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 10114 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 周腰支11#  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 10115 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 红星分54#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 10116 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 蒋岭分1#   | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 10117 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干289# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 10118 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 立新支4#   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 10119 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干322# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 10120 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分7#   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 10121 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 华屯支9#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 10122 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分18#  | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10123 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分37#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 10124 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干338#   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 10125 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 坎底分13#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 10126 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分6#     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 10127 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分29#    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 10128 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分65#    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 10129 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 平地支4#     | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 10130 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 梁沟分26#    | 20  | 36.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 10131 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干359#   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 10132 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高卜分4#     | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 10133 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 于底分1#     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 10134 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 张沟北分1#    | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 10135 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 张沟南分7#    | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 10136 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 湖水沟支2#    | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 10137 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 毛卜分5#     | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 10138 | 庄河市供电公司 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干429#   | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 10139 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分宝甸支4#变 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 10140 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分宝巨支43# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 10141 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分丛屯支10# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 10142 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东沟支6#变 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |

|       |         |         |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10143 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东瓜川支2# | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 10144 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东瓜川支   | 30  | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 10145 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东金支4#变 | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 10146 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东庙支15# | 30  | 97.00 | 0.00  | 0.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 10147 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东山咀支   | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 10148 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分东山咀支   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 10149 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分返车沟支8# | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 10150 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分福宁支1#变 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 10151 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分高屯支14# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 10152 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分高屯支25# | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 10153 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分关门支18# | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 10154 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分关门支2#变 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 10155 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分郭沟支8#变 | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 10156 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分果园支5#变 | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 10157 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分荒上支4#变 | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 10158 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分荒下支3#变 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 10159 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分矫卜支22# | 20  | 49.00 | 8.20  | 8.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 10160 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分矫卜支7#变 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 10161 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分来宝沟支5# | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 10162 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分来宋沟支5# | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |

|       |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10163 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支23# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 10164 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支35# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 10165 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支9#变 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 10166 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分刘窑支4#变 | 20  | 47.00 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 10167 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分吕卜支3#变 | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 10168 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分庙沟支19# | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 10169 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分庙沟支5#变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 10170 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分木场支13# | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 10171 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分南尹卜支   | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 10172 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分泮沟支3#变 | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 10173 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分坡子支10# | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 10174 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分三家支13# | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 10175 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分松树咀支9# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 10176 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分宋沟支7#变 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 10177 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分孙沟支1#变 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 10178 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分孙沟支13# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 10179 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分土门支7#变 | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 10180 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王沟支38# | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 10181 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王沟支51# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 10182 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王屯支18# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |

|       |         |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10183 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分夏屯支2#变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 10184 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分小荒地支6#  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 10185 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分小区支5#变  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 10186 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分新开岭支4#  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 10187 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分杨树岚支1#  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 10188 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分尹卜支8#变  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 10189 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分营子支4#变  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 10190 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分院上支2#变  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 10191 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支22#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 10192 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支3#变  | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 10193 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支33#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 10194 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支46#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 10195 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支71#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 10196 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支86#  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 10197 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支94#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 10198 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分郑沟支10#  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 10199 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳干朝阳分102# | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 10200 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳干朝阳分120# | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 10201 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳干朝阳分137# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 10202 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳干朝阳分156# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |

|       |         |         |      |                |     |       |        |        |          |   |   |        |
|-------|---------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|----------|---|---|--------|
| 10203 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝<br>阳分27#  | 20  | 45.00 | 9.00   | 9.00   | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 10204 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝<br>阳分304# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 10205 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝<br>阳分38#  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 10206 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝<br>阳分93#  | 30  | 32.00 | 17.40  | 17.40  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 10207 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳线北<br>尹卜东支   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 10208 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳线北<br>尹卜南支   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 10209 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 松树岗支<br>3#变台变  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 10210 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 张丁沟支<br>23#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 10211 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>44#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 10212 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>梨树沟分   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 10213 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>梨树沟分   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 10214 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>梨树沟分   | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 10215 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>林上分8#  | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 10216 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>林下分3#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 10217 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>小甸分2#  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 10218 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干<br>小甸分    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 10219 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 东山分6#<br>变台变压  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 10220 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 董卜分2#<br>变台变压  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 10221 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 罐头厂分<br>1#变台变  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 10222 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 后梨树分<br>25#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 0.38%  |

|       |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10223 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 后梨树分51#变台 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 10224 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 后梨树分前梨树支  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 10225 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 后梨树分西前支6# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 10226 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 搅拌站分白卜支3# | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 10227 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 刘家分3#变台变压 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 10228 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 刘炉分6#变台变压 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 10229 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 牌坊分5#变台变压 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 10230 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 石岭小区分3#变台 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 10231 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 孙卜分14#变台  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 10232 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 孙卜分29#变台  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 10233 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 孙卜分8#变台变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 10234 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 塔岭干173#变台 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 10235 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 塔岭干27#变台  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 10236 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 塔岭干46#变台  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 10237 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 塔岭干54#变台  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 10238 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 隈子东分2#变压器 | 125 | 51.00 | 48.75  | 48.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 10239 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 围场分10#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 10240 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 围场分25#变台  | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 10241 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 围场分35#变台  | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 10242 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变 | 塔岭线 | 围场分59#变台  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |



|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10243 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分楼北支5#变 | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 10244 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 吴卜分1#变台变压 | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 10245 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分16#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 10246 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分塔岭小区支  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 10247 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分限子支3#变 | 50  | 83.00 | 3.50   | 3.50   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 10248 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分限子支4#变 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 10249 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西张分5#变台变压 | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 10250 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 小寺庙分10#变台 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 10251 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 小限子分2#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 10252 | 庄河市供电公司 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 张北沟分12#变台 | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 10253 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 10千伏四道沟线小 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 10254 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 10千伏四道沟线小 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 10255 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 大卜南支1#变台变 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 10256 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 二西分4#变台变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 10257 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 付店分04#变台  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 10258 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分24#柱上  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 10259 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分38#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 10260 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分于屯支04# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 10261 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分中心支04# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 10262 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 何屯北支4#柱上变 | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10263 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 何屯南支1#变台变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 10264 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 李屯分06#变台   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 10265 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 南楼分25#变台   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 10266 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 三半截分07#变台  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 10267 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 三半截沟分16#变  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 10268 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分16#变台   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 10269 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分21#变台   | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 10270 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分35#变台   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 10271 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干019#变台 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 10272 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干050#变台 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 10273 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干106#变台 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 10274 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干16#变台  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 10275 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干22#变台  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 10276 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分043#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 10277 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分106#变台  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 10278 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分17#变台   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 10279 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分52#变台   | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 10280 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分都隈支03#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 10281 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分君华支10#  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 10282 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分龙发支08#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10283 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分山咀支05# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 10284 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分邵屯支09# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 10285 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分石卜北2#变 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 10286 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分万河支5#变 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 10287 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分辛隈03#变 | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 10288 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分衣岭支2#变 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 10289 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张卜支23# | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 10290 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张卜支35# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 10291 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张店支1#变 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 10292 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分仲屯移动支  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 10293 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 土门分06#变台  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 10294 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 小区北分1#变台变 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 10295 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分08#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 10296 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分22#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 10297 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分于下支1#变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 10298 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 长胜分11#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 10299 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 长胜分小区南支9# | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 10300 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分26#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 10301 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分35#变台  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 10302 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分东果林支   | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |

|       |         |          |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10303 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺大棚   | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 10304 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺东支   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 10305 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺西支   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 10306 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 10kV冰峪线姜卜北 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 10307 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 八道岭分2#变台变  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 10308 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分01#变台  | 10  | 49.00 | 4.10  | 4.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 10309 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分16#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 10310 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分粮库支1#  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 10311 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 冰峪分4#变台变压  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 10312 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 差转台分砬沟支    | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 10313 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 大白屯分15#柱上  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 10314 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 东山分东山支15#  | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 10315 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 东山分果园支2#变  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 10316 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 李洞联通分25#变  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 10317 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 李洞小区分1#变台  | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 10318 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 冰峪沟线 | 栗子房分69#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 10319 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分89#变台  | 20  | 46.00 | 8.80  | 8.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 10320 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分坎下支2#  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 10321 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分栗上南支   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 10322 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分栗下北支   | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10323 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分下河套支   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 10324 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子园东北支2#柱  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 10325 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 联通分张沟支4#变  | 30  | 37.00 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 10326 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 曲卜分02#变台   | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 10327 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干103#变台 | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 10328 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干172#汤沟 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 10329 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干185#太白 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 10330 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干192#河北 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 10331 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干208#变台 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 10332 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干243#变台 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 10333 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干93#变台  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 10334 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干大马屯分   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 10335 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干李卜分4#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 10336 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干太平沟分   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 10337 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线103栗子  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 10338 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线103三架  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 10339 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线王沟北分   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 10340 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线王沟南分   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 10341 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线小甸东分   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 10342 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 沙包地分8#变台变  | 20  | 47.00 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10343 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 上河套支1#变台变 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 10344 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 上荒地分8#变压器 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 10345 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分12#变台  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 10346 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分54#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 10347 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分72#变台  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 10348 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分88#变台  | 20  | 47.00 | 8.60   | 8.60   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 10349 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分白卜北支6# | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 10350 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分东湖支25# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 10351 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分东湖支8#变 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 10352 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分人和支5#变 | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 10353 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分双小河沿支  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 10354 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分西湖支11# | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 10355 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分西湖支22# | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 10356 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分永院南支6# | 20  | 37.00 | 10.60  | 10.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 10357 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分张沟支19# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 10358 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分转小河沿支  | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 10359 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 太平沟分22#变压 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 10360 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 下冰峪南支12#柱 | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 10361 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 下冰峪南支2间1# | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 10362 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 仙人洞所分1#柱上 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10363 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小甸子分6#变台变 | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 10364 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分19#李小 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 10365 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分3#四海炉 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 10366 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分67#变台 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 10367 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分冰峪庄园  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 10368 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分冰峪庄园  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 10369 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分常屯支5# | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 10370 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 于卜分5#变台变压 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 10371 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 张店西东支3#柱上 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 10372 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大二队分03#变台 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 10373 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大六屯分03#变台 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 10374 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大三队分02#变台 | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 10375 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大阳沟分02#变台 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 10376 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大阳沟分24#变台 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 10377 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大一队分02#变台 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 10378 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分11#变台  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 10379 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分16#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 10380 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分27#变台  | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 10381 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分50#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 10382 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分那卜支04# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10383 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 二大棚分1#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 10384 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 韩沟分1#柱上变压 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 10385 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分08#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 10386 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分17#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 10387 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分38#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 10388 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支02# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 10389 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支10# | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 10390 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支18# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 10391 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分33#变台  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 10392 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分53#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 10393 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分61#变台  | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 10394 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分宫卜支08# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 10395 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分夹道沟支   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 10396 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分姜卜大棚支  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 10397 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分姜卜支04# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 10398 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分金山支09# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 10399 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分南川支1#变 | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 10400 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分王沟支09# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 10401 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分张卜支03# | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 10402 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分02#变台 | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |



|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10403 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分05#变台  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 10404 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分14#变台  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 10405 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分28#柱上  | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 10406 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 栾卜分02#变台   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 10407 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 马蹄沟分11#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 10408 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 庙上分08#变台   | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 10409 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分03#变台   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 10410 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分11#变台   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 10411 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分27#变台   | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 10412 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分北沟支13#  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 10413 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南坎分02#变台   | 160 | 18.00 | 115.20 | 115.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 10414 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 七屯南分3#柱上变  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 10415 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三道沟分06#变台  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 10416 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干159#变台 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 10417 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干253#变台 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 10418 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干330#变台 | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 10419 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干403#变台 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 10420 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干411#变台 | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 10421 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干455#变台 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 10422 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 三架山干491#变台 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |

|       |         |          |       |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10423 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线石场支   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 10424 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线石场支7# | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 10425 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯分2# | 100 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 10426 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯西支  | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 10427 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯支2# | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 10428 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 上南分04#变台  | 30  | 49.00 | 12.30 | 12.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 10429 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分01#变台  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 10430 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分15#变台  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 10431 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分27#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 10432 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分46#变台  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 10433 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分54#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 10434 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分上福城支   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 10435 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 先进沟分17#变台 | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 10436 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 小马屯二分09#变 | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 10437 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分22#变台  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 10438 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分40#变压  | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 10439 | 庄河市供电公司 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分板桥支11# | 50  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 10440 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 海顺支1#变压器  | 20  | 30.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 10441 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 扒铺支4#变压器  | 30  | 47.00 | 12.90 | 12.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 10442 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 潘果支11#    | 20  | 50.00 | 8.00  | 8.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |

|       |         |         |       |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10443 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 台山支3#<br>变压器  | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 10444 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分<br>90#变台  | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 10445 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 郭沟支7#<br>变压器  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 10446 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分<br>108#变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 10447 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 衙门沟支<br>8#变压器 | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 10448 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分<br>85#变压  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 10449 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分<br>35#变压  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 10450 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分<br>71#变台  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 10451 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 孙庄支3#<br>变压器  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 10452 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 果队支4#<br>变压器5 | 5   | 50.00 | 2.00   | 2.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 10453 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 西孙支1#<br>变压器  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 10454 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 季屯支4#<br>变台变压 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 10455 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 刘唐房支<br>1#变台变 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 10456 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜屯支6#<br>变压器  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 10457 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 银窝分4#<br>变压器  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 10458 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩屯支<br>25#变台  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 10459 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支右<br>7#变台变 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 10460 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王屯支6#<br>王屯变台 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 10461 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王金坑7#<br>变台变压 | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 10462 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后窑支4#<br>变台变压 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |

|       |         |         |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10463 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王卧龙支9#王卧龙 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 10464 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐场干98#变台 | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 10465 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 吴绳铺支3#(吴绳 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 10466 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分163#杨西 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 10467 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 银窝分22#潘店  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 10468 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 十间房支5#变台变 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 10469 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 吴山嘴2#变台变压 | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 10470 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分136#变台 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 10471 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 陈岚前支19#潘店 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 10472 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 李屯支1#变压器  | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 10473 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 华炉支18#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 10474 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 天堂支1#变台变压 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 10475 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 西圈分9#变台变压 | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 10476 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大屯支3#变台变压 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 10477 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜腰村支11#(姜 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 10478 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分24#变台  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 10479 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后洞支011#变台 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 10480 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支21#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 10481 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分54#变压  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 10482 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜南支6#变台变压 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |

|       |         |         |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10483 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分113#姜腰 | 20  | 28.00 | 12.40  | 12.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 10484 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 许沟支4#变台变压 | 30  | 37.00 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 10485 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支5#变台变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 10486 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 门后分1#变台变压 | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 10487 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 北井支24#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 10488 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分42#变台  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 10489 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分50#变台  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 10490 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩山分20#变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 10491 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前后牟支6#变台变 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 10492 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨北支4#变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 10493 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 北孙分13#变台  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 10494 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩屯支15#变台  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 10495 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯支3#变台变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 10496 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分27#变台  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 10497 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分156#杨东 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 10498 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前洞支20#变台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 10499 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 陈岚前支9#潘店村 | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 10500 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分7#变台变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 10501 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 东岭南支24#变台 | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 10502 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王金坑支16#变台 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |

|       |         |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10503 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 华炉屯支5#变压器  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 10504 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 动养分6#变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 10505 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐厂干38#变台  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 10506 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支29#变台   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 10507 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙楼支11#姜腰   | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 10508 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前范支4#变台变压  | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 10509 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 海星支19#变台   | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 10510 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 东岭分10#变台   | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 10511 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙楼支034#孙楼  | 160 | 47.00 | 68.80  | 68.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 10512 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐场干128#变台 | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 10513 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜腰西支003#变台 | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 10514 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 官地支19#变台   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 10515 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后牟分1#潘店村北  | 200 | 99.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 10516 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 动养分26#变台   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 10517 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分87#染房   | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 10518 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 秦屯分3#变台变压  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 10519 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 楚卧龙支1#变台变  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 10520 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 大安支03#     | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 10521 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 张店支72#     | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 10522 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 果队支(园林)    | 5   | 51.00 | 1.95   | 1.95   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |

|       |         |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10523 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高村支02#    | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 10524 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支5#     | 20  | 46.00 | 8.80   | 8.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 10525 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 唐水支12     | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 10526 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 道班分2#柱上变压 | 20  | 48.00 | 8.40   | 8.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 10527 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 果支15#(彭   | 50  | 17.00 | 36.50  | 36.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 10528 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 严屯支06#    | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 10529 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 翁后支04#变台  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 10530 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 钟屯支03#变台  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 10531 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支40#(林  | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 10532 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家干029#   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 10533 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 彭庄支04#变台  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 10534 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 唐水支19#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 10535 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家分33#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 10536 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 果队支02#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 10537 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 大于支06#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 10538 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 小郑支09#变台  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 10539 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 郭屯支14#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 10540 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 戈果支004#   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 10541 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 孙屯支28#    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 10542 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 戈果支013#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |

|       |         |         |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10543 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 唐水支<br>09#    | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 10544 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 彭屯支<br>02#变台  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 10545 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张庄支<br>03#    | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 10546 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支<br>12#变台  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 10547 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 前崔南支<br>1#（前崔 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 10548 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 王屯支<br>04#    | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 10549 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家分<br>25#    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 10550 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支<br>11#    | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 10551 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 小郑北支<br>02#变台 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 10552 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 金宴支1#<br>（镇北居 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 10553 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高屯北支<br>3#（高屯 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 10554 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高屯支1#         | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 10555 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支<br>29#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 10556 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 塔吊支<br>06#变台  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 10557 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支<br>24#    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 10558 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 苗屯支<br>16#    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 10559 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 新原支<br>03#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 10560 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 前唐支<br>02#    | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 10561 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张店支<br>24#（张  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 10562 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 王屯支<br>10#（王  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |



|       |         |         |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10563 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 南甸村支1#   | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 10564 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 翁前支09#变台 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 10565 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家干015#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 10566 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 西戈支1#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 10567 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 苗沟支13#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 10568 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 二炉支04#变台 | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 10569 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 初屯支24#变台 | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 10570 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 大于支12#   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 10571 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张店支81#   | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 10572 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 后炉支06#变台 | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 10573 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家干010#  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 10574 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支05#   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 10575 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 杨屯支24#变台 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 10576 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 翁沟支09#变台 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 10577 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 顾屯支21#变台 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 10578 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线  | 砖厂分005#  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 10579 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线  | 小学支04#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 10580 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线  | 梁东支04#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 10581 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线  | 太兴分26#（官 | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 10582 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线  | 太兴分45#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |

|       |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10583 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 周沟支022#(周 | 20  | 50.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 10584 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分16#    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 10585 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 梁东支8#柱上变压 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 10586 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 王屯支006#   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 10587 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 高阳干30#变台  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 10588 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分04#    | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 10589 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 平工支002#   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 10590 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 高阳干15#    | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 10591 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三家分15#变台  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 10592 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 林东支8#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 10593 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 镇西小区分4#变压 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 10594 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 于店支9#变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 10595 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 孙沟支1#(孙沟  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 10596 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发分101#(潘 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 10597 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发分104#变台 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 10598 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东瓜川分7#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 10599 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大成支5#大林村大 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 10600 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 牛庄支13#变台  | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 10601 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 林西支3#变台变压 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 10602 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东山大棚支12#变 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |

|       |         |         |     |                |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|----------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10603 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 王沟支4#<br>变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 10604 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三嘴分1#<br>山嘴变压  | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 10605 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李屯线<br>102新起   | 80  | 51.00 | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 10606 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 唐屯支6#<br>变台变压  | 80  | 51.00 | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 10607 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西坡支4#<br>变台变压  | 50  | 47.00 | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 10608 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 向阳支5#<br>变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 10609 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 曲沟支5#<br>变台变压  | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 10610 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支19<br>间1#（郑 | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 10611 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 响水支3#<br>变台变压  | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 10612 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 王屯分<br>27#变台   | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 10613 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三河支<br>48#(山河  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 10614 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西阳分6#<br>变台变压  | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 10615 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福合堂支<br>11#变压  | 30  | 50.00 | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 10616 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 坝沟支3#<br>变台变压  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 10617 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发南支<br>3#变压器  | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 10618 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大岚支1#<br>变压器   | 50  | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 10619 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 供销支3#<br>变台变压  | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 10620 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 于屯支<br>14#变台   | 100 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 10621 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福后分5#<br>变台变压  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 10622 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西坡西分<br>3#变压器  | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |

|       |         |         |     |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10623 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 高中分6#<br>变台变压   | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 10624 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 高唐支2#<br>高唐房屯   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 10625 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支<br>15#(郑下   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 10626 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 后沟支2#<br>变台变压   | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 10627 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西阳分1#<br>变台变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 10628 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 基地支8#<br>变台变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 10629 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏昌支6#<br>变压器变   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 10630 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李粉支9#<br>大林村李   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 10631 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福增分6#<br>变台变压   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 10632 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 太庙分3#<br>变台变压   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 10633 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发支<br>1#(宏发    | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 10634 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东山支1#<br>变台变压   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 10635 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李屯分<br>11#变台    | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 10636 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支<br>34#变压    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 10637 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大郑分5#<br>变台变压   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 10638 | 庄河市供电公司 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 下沟支3#<br>变压器    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 10639 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 宋屯支3#           | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 10640 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 李元支<br>036#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 10641 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支<br>005#(20) | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 10642 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 赵店支<br>005#     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |

|       |         |         |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10643 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 吕沟支019#   | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 10644 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 吕沟支003#(曲 | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 10645 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曲屯支002#   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 10646 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支043#(刘 | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 10647 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前派支1#     | 200 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 10648 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 李元支104#(李 | 200 | 49.00 | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 10649 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 毛纺支001#   | 200 | 47.00 | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 10650 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 荷花湾支003#  | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 10651 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前派支8#(后派) | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 10652 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前张支022#   | 80  | 46.00 | 35.20 | 35.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 10653 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 砖厂分012#   | 80  | 51.00 | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 10654 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 砖厂分034#   | 200 | 51.00 | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 10655 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曹房支08#    | 30  | 48.00 | 12.60 | 12.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 10656 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曹房支14#    | 80  | 50.00 | 32.00 | 32.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 10657 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 东派支001#   | 200 | 46.00 | 88.00 | 88.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 10658 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 冷屯支004#   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 10659 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支021#   | 100 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 10660 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支009#   | 200 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 10661 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 华沟支001#(华 | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 10662 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 李元线 | 后张支007#   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |

|       |         |         |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10663 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东沟支11#变台  | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 10664 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东吕南支02#变台 | 20  | 49.00 | 8.20   | 8.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 10665 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 苏屯支4#变台变压 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 10666 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东吕支02#变台  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 10667 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 隈屯支5#变台变压 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 10668 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 郭庄支1#变台变压 | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 10669 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 刘屯支14#变台  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 10670 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 庙下支7#变台变压 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 10671 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 船厂支31#变台  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 10672 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 小甸分6#变台变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 10673 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 太昌支8#变台变压 | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 10674 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 后贾支5#变台变压 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 10675 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东卧龙支1#变台变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 10676 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 移动支8#1柱上  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 10677 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 平房线10#变台  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 10678 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 前贾支1#变台变压 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 10679 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 西吕支02#变台  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 10680 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 平房线 | 张虾网支26#变台 | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 10681 | 庄河市供电公司 | 66kV唐府变 | 前牟线 | 海南支31#变台  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 10682 | 庄河市供电公司 | 66kV唐府变 | 前牟线 | 海南支004#变台 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |

|       |         |         |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10683 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 新兴分113# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 10684 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 王屯支11#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 10685 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 解屯分28#  | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 10686 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 沙尖分1#   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 10687 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭南支006# | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 10688 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 尹屯支17#  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 10689 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭工支19#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 10690 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 场部分51#  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 10691 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 邓屯支08#  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 10692 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 胡坎支07#  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 10693 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 张屯支(邓屯) | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 10694 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 小宋支02#  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 10695 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 解屯分58#  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 10696 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 邓屯支79#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 10697 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 平房支1#   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 10698 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 下河口支04# | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 10699 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 刘前支03#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 10700 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭屯支02#  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 10701 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 刘后支07#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 10702 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 施粉房支10# | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |

|       |         |          |      |           |     |        |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10703 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 小甸支02#    | 100 | 46.00  | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 10704 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 尹屯支31#    | 80  | 51.00  | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 10705 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 马屯支03#    | 50  | 47.00  | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 10706 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 赵屯支05#    | 100 | 46.00  | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 10707 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 场部分11#    | 50  | 51.00  | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 10708 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 广利支04#    | 50  | 46.00  | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 10709 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭村支02#    | 80  | 51.00  | 31.20 | 31.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 10710 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 干岛支03#    | 200 | 51.00  | 78.00 | 78.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 10711 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 桥炉支03#    | 200 | 47.00  | 86.00 | 86.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 10712 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 新兴村支06#   | 100 | 51.00  | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 10713 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 育苗支61#    | 200 | 49.00  | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 10714 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭工支44#    | 80  | 125.45 | 0.00  | 0.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 10715 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 永兴支03#    | 30  | 50.00  | 12.00 | 12.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 10716 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郝屯支13#    | 50  | 50.00  | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 10717 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭工支05#    | 50  | 47.00  | 21.50 | 21.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 10718 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 大宋支03#    | 50  | 51.00  | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 10719 | 庄河市供电公司 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 张屯支03#    | 200 | 49.00  | 82.00 | 82.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 10720 | 庄河市供电公司 | 66kV唐府变  | 银窝甲线 | 大盐场线104育苗 | 30  | 51.00  | 11.70 | 11.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 10721 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干48#变台  | 250 | 51.00  | 97.50 | 97.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 10722 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#柱上  | 200 | 60.00  | 60.00 | 60.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |



|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10723 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 10724 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 西湖干25#变台  | 50  | 66.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 10725 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 孙炉分4#变台变压 | 200 | 75.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 10726 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干74#    | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 10727 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 邢屯支2#变台变压 | 80  | 61.00 | 23.20  | 23.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 10728 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压 | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 10729 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 10730 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水养分4#     | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 10731 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#柱上  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 10732 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干79#    | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 10733 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 前张支3#变台变压 | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 10734 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压 | 160 | 63.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 10735 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分11#变台  | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 10736 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干50#变台  | 200 | 59.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 10737 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台  | 200 | 62.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 10738 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干9变台变压  | 250 | 60.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 10739 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 盛大支2#变台变  | 50  | 61.00 | 14.50  | 14.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 10740 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 新建分5#变台变压 | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 10741 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#    | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 10742 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干35#变台  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10743 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压 | 315 | 60.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 10744 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 宏扬支1#变台   | 400 | 62.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 10745 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 10746 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分6#     | 400 | 66.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 10747 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干11#变台  | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 10748 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 10749 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#    | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 10750 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 寺庙分3右1#变台 | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 10751 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 工商分6#变台变压 | 315 | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 10752 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设分15#变台  | 50  | 70.00 | 10.00  | 10.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 10753 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台  | 200 | 71.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 10754 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育场分1#    | 315 | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 10755 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干13#    | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 10756 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 10757 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 华海干10#    | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 10758 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#    | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 10759 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台  | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 10760 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台  | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 10761 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 姜隈支11变压器  | 80  | 62.00 | 22.40  | 22.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 10762 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台  | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10763 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干61#    | 400 | 64.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 10764 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台  | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 10765 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 医院分1#变台变压 | 315 | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 10766 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 建筑分3#变台变压 | 160 | 67.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 10767 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分23#柱上  | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 10768 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园甲线 | 电机分7      | 250 | 58.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 10769 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干36#变台  | 400 | 61.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 10770 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#    | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 10771 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干74#    | 400 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 10772 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干1左1#变台 | 315 | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 10773 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 冷库分3#     | 400 | 56.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 10774 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设干5#变台变压 | 400 | 58.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 10775 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 东盐锅支2#    | 100 | 57.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 10776 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 仲屯分5#     | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 10777 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分7#     | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 10778 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 电管支7#     | 30  | 66.00 | 7.20   | 7.20   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 10779 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 贝养支4#     | 100 | 59.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 10780 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 李屯分18#    | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 10781 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 盐锅分2#     | 50  | 59.00 | 15.50  | 15.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 10782 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 西王沟分5#    | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |

|       |         |         |      |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|---------|------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 10783 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变 | 建设甲线 | 辽宁大连庄河市城  | 50  | 53.00 | 18.50 | 18.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 10784 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分21#变台  | 50  | 56.00 | 17.00 | 17.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 10785 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分13#变台  | 315 | 66.00 | 75.60 | 75.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 10786 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压 | 200 | 65.00 | 50.00 | 50.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 10787 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压 | 200 | 64.00 | 52.00 | 52.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 10788 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 三门孙支26#变台 | 100 | 63.00 | 27.00 | 27.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 10789 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分24#变台  | 80  | 68.00 | 17.60 | 17.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 10790 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 砖瓦支3#变台变压 | 200 | 58.00 | 64.00 | 64.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 10791 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 黄海干88#变台  | 315 | 59.00 | 97.65 | 97.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 10792 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 卧龙东支10#变台 | 160 | 49.00 | 65.60 | 65.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 10793 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分24#变台  | 80  | 48.00 | 33.60 | 33.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 10794 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 衣东支1#变台变压 | 160 | 47.00 | 68.80 | 68.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 10795 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 后张分28#变台  | 160 | 62.00 | 44.80 | 44.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 10796 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 山头支2#变台变压 | 200 | 65.00 | 50.00 | 50.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 10797 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 党校分1#变台变压 | 100 | 64.00 | 26.00 | 26.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 10798 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 黄海市场支1#变台 | 80  | 65.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 10799 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 弹花支4#变台变压 | 315 | 63.00 | 85.05 | 85.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 10800 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 三环乙支1#变台变 | 200 | 68.00 | 44.00 | 44.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 10801 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 卧龙支3#变台变压 | 200 | 53.00 | 74.00 | 74.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 10802 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变 | 黄海甲线 | 三环乙支3#变台变 | 160 | 52.00 | 60.80 | 60.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10803 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣西支29#变台  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 10804 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#     | 160 | 55.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 10805 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 修建支2#柱上变  | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 10806 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分4#     | 315 | 57.00 | 103.95 | 103.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 10807 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#     | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 10808 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分2#     | 400 | 59.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 10809 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分6#柱上变压 | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 10810 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分11#    | 200 | 62.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 10811 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青支1#变台变压 | 315 | 63.00 | 85.05  | 85.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 10812 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 岭上分3#变台变压 | 100 | 61.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 10813 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队5左3#柱上变 | 315 | 65.00 | 78.75  | 78.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 10814 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分30#    | 50  | 65.00 | 12.50  | 12.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 10815 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队12右1#   | 160 | 68.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 10816 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分19#    | 315 | 69.00 | 66.15  | 66.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 10817 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 315 | 63.00 | 85.05  | 85.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 10818 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 200 | 64.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 10819 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 315 | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 10820 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 200 | 69.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 10821 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳  | 315 | 67.00 | 72.45  | 72.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 10822 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳干38#变台  | 400 | 66.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |

|       |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10823 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 10824 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 10825 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线 | 庄河变107向阳  | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 10826 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 宏化干28#变台  | 315 | 63.00 | 85.05  | 85.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 10827 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 庄河变205华丰  | 400 | 61.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 10828 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 供电分6#     | 315 | 65.00 | 78.75  | 78.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 10829 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 胜利分1#     | 315 | 65.00 | 78.75  | 78.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 10830 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干73#柱上  | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 10831 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干68#    | 315 | 69.00 | 66.15  | 66.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 10832 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 食井分2#     | 400 | 63.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 10833 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分5#变台变压 | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 10834 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分5#变台变压 | 250 | 68.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 10835 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 红岩干64#    | 315 | 69.00 | 66.15  | 66.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 10836 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 工人分1#变台变压 | 315 | 67.00 | 72.45  | 72.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 10837 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 宏化干13#变台  | 200 | 66.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 10838 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆分1#变台变压 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 10839 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 供电分2#.    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 10840 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 红岩干53#    | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 10841 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 供电分4#左分4# | 400 | 62.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 10842 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 水果分4#变台变压 | 315 | 65.00 | 78.75  | 78.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10843 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#    | 200 | 64.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 10844 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干36#变台  | 100 | 65.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 10845 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分4#变台变压 | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 10846 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 油库分1#变台变压 | 400 | 55.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 10847 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#     | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 10848 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干       | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 10849 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4# | 315 | 63.00 | 85.05  | 85.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 10850 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台  | 250 | 61.00 | 72.50  | 72.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 10851 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#    | 315 | 65.00 | 78.75  | 78.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 10852 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 公路分5#变台变压 | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 10853 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干31#变台  | 400 | 68.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 10854 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 塑料支4#变台变压 | 200 | 69.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 10855 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#柱上  | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 10856 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 宏化干4#变台变压 | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 10857 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干4左1#变台 | 315 | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 10858 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分10#变台  | 100 | 69.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 10859 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压 | 400 | 67.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 10860 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和支1#变台变压 | 250 | 66.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 10861 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分4#变台变压 | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 10862 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干11#变台  | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10863 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台  | 200 | 62.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 10864 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 网具分9#变台变压 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 10865 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分1#变台变压 | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 10866 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台  | 100 | 65.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 10867 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁西分4#变台变压 | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 10868 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压 | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 10869 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台  | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 10870 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台  | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 10871 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 10872 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干71#变台  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 10873 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东  | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 10874 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台  | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 10875 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 侯屯分3#变台变压 | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 10876 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干16#变台  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 10877 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干9#变台变压 | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 10878 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东  | 315 | 57.00 | 103.95 | 103.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 10879 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分2#变台变压 | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 10880 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台  | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 10881 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压 | 200 | 66.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 10882 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干11#    | 200 | 59.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |



|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10883 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#     | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 10884 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#     | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 10885 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干3左分2#  | 100 | 58.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 10886 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干16#    | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 10887 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干28#    | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 10888 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 文化分3#     | 160 | 66.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 10889 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台  | 160 | 65.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 10890 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#    | 100 | 68.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 10891 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压 | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 10892 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压 | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 10893 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 10894 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干53#变台  | 315 | 75.00 | 47.25  | 47.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 10895 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干39#变台  | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%  |
| 10896 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分9右1#变台 | 315 | 61.00 | 91.35  | 91.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 10897 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分3#变台变压 | 315 | 62.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 10898 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分5右2#变台 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 10899 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 10900 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压 | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 10901 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压 | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 10902 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压 | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10903 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分7#变台变压  | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 10904 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压  | 200 | 62.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 10905 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压  | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 10906 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干17#变台   | 400 | 62.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 10907 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压  | 200 | 60.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 10908 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压  | 200 | 61.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 10909 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干25#变台   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 10910 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分15#变台   | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 10911 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 黄海分22#变台   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 10912 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 铁路干17右3#柱上 | 315 | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 10913 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 邵屯分6#变台变压  | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 10914 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干5#变台变压  | 100 | 64.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 10915 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台   | 200 | 63.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 10916 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压  | 250 | 68.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 10917 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压  | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 10918 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分24#变台   | 200 | 59.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 10919 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干30#变台   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 10920 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干1右1#变台  | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 10921 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分28#变台   | 400 | 57.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 10922 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分11#变台   | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10923 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压 | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 10924 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压 | 315 | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 10925 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 饵料厂分9#    | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 10926 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分10#    | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 10927 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 育才分3#     | 100 | 59.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 10928 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分2左分2#  | 100 | 58.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 10929 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东冷支1#变台变压 | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 10930 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分19#变台  | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 10931 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支12#变台  | 200 | 66.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 10932 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干33#    | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 10933 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分11#变台  | 200 | 64.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 10934 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分8#变台变压 | 160 | 63.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 10935 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分6#变台变压 | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 10936 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干38#    | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 10937 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干23#    | 400 | 58.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 10938 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#柱上  | 315 | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 10939 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 职教支1#变台变压 | 100 | 59.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 10940 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 万宝分1#     | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 10941 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干46#    | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 10942 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#    | 315 | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10943 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 10944 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分31#变台   | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 10945 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分   | 100 | 66.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 10946 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干10#     | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 10947 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分4#变台变压  | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 10948 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压  | 250 | 63.00 | 67.50  | 67.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 10949 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东海支1#右分1#变 | 100 | 68.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 10950 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支4#变台变压  | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 10951 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 三十五中支3#变台  | 80  | 59.00 | 24.80  | 24.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 10952 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干50#     | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 10953 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 一队支1#变台变压  | 315 | 75.00 | 47.25  | 47.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 10954 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 教支1#变台变压器  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 10955 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 曹店分5#      | 100 | 61.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 10956 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 铭润福邸配电站1#  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 10957 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海鲜街箱式配变站   | 500 | 59.00 | 155.00 | 155.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 10958 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 新村家园配电站    | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 10959 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站103 | 10  | 56.00 | 3.40   | 3.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 10960 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 滨河小区配电站    | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 10961 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 新天地商业城1#配  | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 10962 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸兰庭1#配电站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |

|       |         |          |      |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10963 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸兰庭1#配电站  | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 10964 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 新天地商业城2#配  | 10   | 58.00 | 3.20   | 3.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 10965 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金宇园配电站103  | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 10966 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环1#箱站103  | 800  | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 10967 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环4#箱站103  | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 10968 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环1#配变站103 | 315  | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 10969 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环2#配变站103 | 1250 | 58.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 10970 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金宇园配电站104  | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 10971 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 盛惠箱式配电站站   | 315  | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 10972 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 新天地商业城2#配  | 630  | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 10973 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环2#箱变103  | 800  | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 10974 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环3#箱变103  | 800  | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 10975 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环5#箱变103  | 800  | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 10976 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站   | 800  | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 10977 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园2#配变站  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 10978 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居4#配电站   | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 10979 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园2#配变站  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 10980 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配变站  | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 10981 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配变站  | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 10982 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居3#配电站   | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |

|       |         |          |     |              |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-----|--------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 10983 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 百批配变电站103 1# | 800  | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 10984 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 百批配变电站104 2# | 500  | 65.00 | 125.00 | 125.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 10985 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 城市绿洲配变电站     | 630  | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 10986 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 城市绿洲配变电站     | 400  | 63.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 10987 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 城市绿洲配变电站     | 630  | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 10988 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 城市绿洲配变电站     | 400  | 58.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 10989 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 光明1#配变电站103  | 1250 | 59.00 | 387.50 | 387.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 10990 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 光明1#配变电站104  | 1000 | 49.00 | 410.00 | 410.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 10991 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 金河2#箱站103    | 400  | 75.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 10992 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 清华园配变电站104   | 630  | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 10993 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 清华园配变电站103   | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 10994 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 御华园配变电站103   | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 10995 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 御华园配变电站104   | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 10996 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 御华园配变电站105   | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 10997 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 御华园配变电站106   | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 10998 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线 | 御华园箱站103     | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 10999 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 华隆配电站103     | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 11000 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 城区配变电站103 1# | 800  | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 11001 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 城区配变电站104 2# | 800  | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 11002 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 延安1#箱站103    | 630  | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |

|       |         |          |      |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11003 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站   | 800  | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 11004 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居2#配电站   | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 11005 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居5#配电站   | 630  | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 11006 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站   | 800  | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 11007 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居2#配电站   | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 11008 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居4#配电站   | 630  | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 11009 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新东方配电站103  | 630  | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 11010 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青箱变103    | 315  | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 11011 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新东方配电站104  | 630  | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 11012 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居3#配电站   | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 11013 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配电站  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 11014 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙箱式配电站    | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 11015 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站103 | 630  | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 11016 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站104 | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 11017 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站105 | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 11018 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 帝璟河畔配电站    | 630  | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 11019 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站    | 630  | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 11020 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站    | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 11021 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙1#配电站104 | 1250 | 61.00 | 362.50 | 362.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 11022 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙1#配电站103 | 1250 | 53.00 | 462.50 | 462.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |

|       |         |          |      |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11023 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 昌盛配电站103站  | 1000 | 59.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 11024 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 昌盛配电站104站  | 800  | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 11025 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 帝璟河畔配电站    | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 11026 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 五一广场配电站华   | 400  | 56.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 11027 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙2#配电站103 | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 11028 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 九鑫府配电站103  | 630  | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 11029 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙2#配电站104 | 630  | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 11030 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 财政局箱配电站    | 630  | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 11031 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站    | 630  | 57.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 11032 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 昌盛市场箱式配电站  | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 11033 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合3#箱式配电站  | 400  | 56.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 11034 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 亨利箱式配电站    | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 11035 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 沈龙箱式配电站    | 400  | 59.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 11036 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉1#箱式配电站  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 11037 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏配电站103站  | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 11038 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏配电站104站  | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 11039 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合1#箱式配电站  | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 11040 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏2#配电站103 | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 11041 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 城建局箱式配电站   | 1000 | 65.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 11042 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合2#箱式配电站  | 1000 | 64.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |



|       |         |          |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11043 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 新馨配电站104站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 11044 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 滨河小区配电站    | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 11045 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 苏苑箱式配电站    | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 11046 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 昌盛三期配电站    | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 11047 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 昌盛三期配电站    | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 11048 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 延安2#箱式配电站  | 400 | 59.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 11049 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 博金2#配电站103 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 11050 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 博金2#配电站104 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 11051 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线 | 新馨配电站103站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 11052 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 鑫宇东城配电站    | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 11053 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 汇龙金畔中心配电   | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 11054 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 红岩线 | 汇龙金畔中心配电   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 11055 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园1#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 11056 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园1#配电站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 11057 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园1#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 11058 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园1#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 11059 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园6#配变站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 11060 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 国奥花园6#配变站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 11061 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 五一小区配电站    | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 11062 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线 | 五一小区配电站    | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |

|       |         |          |      |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11063 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 鑫兴书香苑配电站  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 11064 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 鑫兴书香苑配电站  | 630  | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 11065 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园2#配电站 | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 11066 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园2#配电站 | 630  | 57.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 11067 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园5#配电站 | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 11068 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园6#配变站 | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 11069 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园5#配电站 | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 11070 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园3#配电站 | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 11071 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园3#配电站 | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 11072 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园4#配电站 | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 11073 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园4#配电站 | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 11074 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站  | 800  | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 11075 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站  | 800  | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 11076 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站  | 800  | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 11077 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站  | 800  | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 11078 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站  | 800  | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 11079 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站  | 800  | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 11080 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 新世纪配变站104 | 1000 | 58.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 11081 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 新世纪配变站103 | 315  | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 11082 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配变站105 | 800  | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |

|       |         |          |      |              |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|--------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11083 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁建配变电站103    | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 11084 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 顺河配变电站103    | 800  | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 11085 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和小区配变电站     | 500  | 58.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 11086 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 桂林园配电站104    | 400  | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 11087 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 红光市场配变电站     | 315  | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 11088 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 芙蓉3#箱站103    | 315  | 66.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 11089 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华辰明府配电站      | 630  | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 11090 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华辰明府配电站      | 630  | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 11091 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华辰明府配电站      | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 11092 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华辰明府配电站      | 630  | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 11093 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 明星配变电站103 1# | 630  | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 11094 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 明星配变电站104 2# | 630  | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 11095 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰花园配变电站     | 1000 | 63.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 11096 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰花园配变电站     | 1000 | 68.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 11097 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌2#箱站103    | 630  | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 11098 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 桂林园配电站103    | 400  | 59.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 11099 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变电站     | 400  | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 11100 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变电站     | 400  | 75.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 11101 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变电站     | 400  | 68.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 11102 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 都市人家配变电站     | 800  | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |

|       |         |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11103 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 枫林小镇3#配变站 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 11104 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 枫林小镇1#配变站 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 11105 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 枫林小镇3#配变站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 11106 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 枫林小镇2#配变站 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 11107 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 枫林小镇1#箱式配 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 11108 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 金龙箱变103   | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 11109 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰1#箱站103 | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 11110 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 红太阳箱式配变站  | 400 | 58.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 11111 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰3#箱站103 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 11112 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰2#箱站103 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 11113 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰4#箱站103 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 11114 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰5#箱站103 | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 11115 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰6#箱站103 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 11116 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 木兰7#箱站103 | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 11117 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 泰昌1#箱站103 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 11118 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 都市人家配变站   | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 11119 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 泰昌华府配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 11120 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 泰昌线 | 泰昌华府配电站   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 11121 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线 | 东方红配变站103 | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 11122 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线 | 东方红配变站104 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |

|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 11123 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东方红配变站105 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%   |
| 11124 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东城观海配电站   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81%  |
| 11125 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东城观海配电站   | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80%  |
| 11126 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配变站106 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%   |
| 11127 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配变站104 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42%  |
| 11128 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华1#箱式配变站 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%   |
| 11129 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 玉兰名住配变站   | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97%  |
| 11130 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 玉兰名住配变站   | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%   |
| 11131 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 巨兴配变站104a | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%   |
| 11132 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 巨兴配变站104b | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%   |
| 11133 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 高中配变站103  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59%  |
| 11134 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新配变站103  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79%  |
| 11135 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 金贸银座配变站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84%  |
| 11136 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔8#配电站 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%   |
| 11137 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔4#配变站 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 11138 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔4#配变站 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94%  |
| 11139 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 金贸银座配变站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%   |
| 11140 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 祥瑞配变站104站 | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37%  |
| 11141 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 祥瑞配变站103站 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%   |
| 11142 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 幸福配变站103  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%   |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11143 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#箱变103 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 11144 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分2#箱变103 | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 11145 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华4#箱式配变站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 11146 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 景苑箱式配变站    | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 11147 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华2#箱式配变站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 11148 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔6#配变站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 11149 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔6#配变站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 11150 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔7#配变站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 11151 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔7#配变站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 11152 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔5#配变站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 11153 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔5#配变站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 11154 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔9#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 11155 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔9#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 11156 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔10#配电  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 11157 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔10#配电  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 11158 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 文汇配电站103站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 11159 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 金河1#箱站103  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 11160 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 金河3#箱站103  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 11161 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔2#配变站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 11162 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔2#配变站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |

|       |         |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11163 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔1#配变站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 11164 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔11#配电   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 11165 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔11#配变   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 11166 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站     | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 11167 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城2#配电站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 11168 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城2#配电站   | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 11169 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街2#箱站103  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 11170 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站     | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 11171 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站     | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 11172 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 御景城1#配变站2#  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 11173 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳花园配电站     | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 11174 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳花园配电站     | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 11175 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街1#箱站103  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 11176 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街3#箱站103  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 11177 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 三院配电站106 3# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 11178 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 三院配电站104 2# | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 11179 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 新天地商业城1#配   | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 11180 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 辰洲配电站103变   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 11181 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站105  | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 11182 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站104  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11183 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新天居三期配电站   | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 11184 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新天居三期配电站   | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 11185 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 铭城配电站103间  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 11186 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海洋新村1#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 11187 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡2#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 11188 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡2#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 11189 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 11190 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 11191 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 11192 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业1#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 11193 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业1#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 11194 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 11195 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华丰总厂配电站间   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 11196 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期1#配  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 11197 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期1#配  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 11198 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期2#配  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 11199 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳1#配变站1#变 | 315 | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 11200 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳1#配变站2#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 11201 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 华宸兰庭2#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 11202 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 华宸兰庭2#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |



|       |         |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11203 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 城建局箱式配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 11204 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉2#箱式配电站 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 11205 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五金箱式配电站   | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 11206 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 九洲城小区中心配  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 11207 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 九洲城小区中心配  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 11208 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 红星中心配电站   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 11209 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 11210 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 11211 | 庄河市供电公司 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 11212 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 锦桥大厦箱式配电  | 500 | 65.00 | 125.00 | 125.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 11213 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育馆箱式配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 11214 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金泰华府1#配电站 | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 11215 | 庄河市供电公司 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金泰华府1#配电站 | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 11216 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域2#配电站 | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 11217 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域1#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 11218 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域1#配电站 | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 11219 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域2#配电站 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 11220 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号1#配电站 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 11221 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号1#配电站 | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 11222 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号2#配电站 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11223 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号2#配电站  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 11224 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站    | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 11225 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站    | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 11226 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站    | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 11227 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉壹号1#配电站  | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 11228 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉壹号1#配电站  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 11229 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田2#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 11230 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田2#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 11231 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田1#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 11232 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田1#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 11233 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田3#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 11234 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田3#配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 11235 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆5#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 11236 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆5#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 11237 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆7#配电站  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 11238 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站104站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 11239 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站105站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 11240 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站106站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 11241 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆4#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 11242 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站105 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11243 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站106 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 11244 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆6#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 11245 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆6#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 11246 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆7#配电站  | 800 | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 11247 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站103 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 11248 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站104 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 11249 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站105 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 11250 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站106 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 11251 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站104  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 11252 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆2#配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 11253 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园2#配电站   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 11254 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园1#配电站   | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 11255 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园1#配电站   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 11256 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园2#配电站   | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 11257 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 11258 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 11259 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 设计院箱式配电站   | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 11260 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 11261 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠2#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 11262 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠中心配电   | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11263 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 11264 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 雍鑫箱式配电站    | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 11265 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配电站    | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 11266 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 11267 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 11268 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站   | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 11269 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站   | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 11270 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 11271 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站   | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 11272 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局2#配电站   | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 11273 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 11274 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站   | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 11275 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站   | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 11276 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 11277 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站   | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 11278 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 实力大厦箱式配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 11279 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 11280 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站104 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 11281 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 乾力电子箱式配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 11282 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站104 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11283 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆3#配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 11284 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站103 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 11285 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局2#配电站   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 11286 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配变电站   | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 11287 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配变电站   | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 11288 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 11289 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站   | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 11290 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 11291 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海事局箱式配电站   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 11292 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 11293 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 11294 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 11295 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站   | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 11296 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 11297 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴紫韵配电站    | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 11298 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴紫韵配电站    | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 11299 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 11300 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 11301 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站103 | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 11302 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站103站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11303 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通1#配电站104 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 11304 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通2#配电站104 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 11305 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 法院箱式配电站    | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 11306 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠2#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 11307 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 11308 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 11309 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 11310 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站  | 500 | 66.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 11311 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站    | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 11312 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站    | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 11313 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站    | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 11314 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆1#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 11315 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通2#配电站103 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 11316 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 11317 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆3#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 11318 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆2#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 11319 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆4#配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 11320 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通1#配电站103 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 11321 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 老干局箱式配电站   | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 11322 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 残联箱式配电站    | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11323 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站105 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 11324 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站106 | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 11325 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 轧辊线  | 华府怡景配电站    | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 11326 | 庄河市供电公司 | #N/A     | 轧辊线  | 华府怡景配电站    | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 11327 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站105  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 11328 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠4#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 11329 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站   | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 11330 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾1#配变站5  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 11331 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾1#配变站6  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 11332 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾1#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 11333 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城1#配电  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 11334 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城1#配电  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 11335 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城2#配电  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 11336 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城2#配电  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 11337 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾1#配电站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 11338 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾2#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 11339 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾2#配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 11340 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军小区1#配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 11341 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军小区1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 11342 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站103  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |

|       |         |          |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11343 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊2#<br>配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 11344 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#<br>配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 11345 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#<br>配电站  | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 11346 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#<br>配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 11347 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 龙王庙村<br>箱式配电  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 11348 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园3#<br>配电站  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 11349 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园3#<br>配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 11350 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城4#<br>配电 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 11351 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城4#<br>配电 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 11352 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊3#<br>配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 11353 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 御璟城二期5#<br>配电 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 11354 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军府3#<br>配电站间 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 11355 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田4#<br>配电  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 11356 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田4#<br>配电  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 11357 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局1#<br>配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 11358 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山1#<br>配电站 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 11359 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山2#<br>配电站 | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 11360 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山2#<br>配电站 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 11361 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山1#<br>配电站 | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 11362 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 浩丰103<br>配电变压 | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |



|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11363 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 凯盛2#配电站104 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 11364 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾2#配变电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 11365 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾2#配变电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 11366 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园4#配电站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 11367 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园4#配电站   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 11368 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 海港明珠1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 11369 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾1#配电站   | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 11370 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾1#配电站   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 11371 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 阳光海岸配电站    | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 11372 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 阳光海岸配电站    | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 11373 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 11374 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 11375 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 11376 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 11377 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 11378 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 11379 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景2#配电站  | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 11380 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景2#配电站  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 11381 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景3#配电站  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 11382 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景3#配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |

|       |         |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11383 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴9号配电站    | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 11384 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴9号配电站    | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 11385 | 庄河市供电公司 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 电视台线供电公司   | 400 | 63.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 11386 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配  | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 11387 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 11388 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 11389 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期2#配  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 11390 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期2#配  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 11391 | 庄河市供电公司 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾开关站    | 100 | 65.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 11392 | 旅顺供电分公司 | 创新变      | 王家线  | 92538部队配电站 | 500 | 0.33  | 448.36 | 448.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 11393 | 旅顺供电分公司 | 创新变      | 王家线  | 92538部队配电站 | 500 | 0.39  | 448.07 | 448.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 11394 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 大众线  | 白玉新苑箱式配电   | 630 | 0.62  | 563.07 | 563.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 11395 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 船坞线  | 白云街#1配电站1  | 500 | 0.50  | 447.52 | 447.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 11396 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 船坞线  | 白云街#1配电站2  | 500 | 0.34  | 448.32 | 448.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 11397 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 泉城甲线 | 半岛印象#1配电站  | 630 | 0.63  | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 11398 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 泉城甲线 | 半岛印象#1配电站  | 630 | 0.47  | 564.07 | 564.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 11399 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 乐购线  | 半岛印象#2配电站  | 630 | 0.53  | 563.68 | 563.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 11400 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 乐购线  | 半岛印象#2配电站  | 800 | 0.48  | 716.13 | 716.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 11401 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 泉城甲线 | 半岛印象#3配电站  | 630 | 0.52  | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 11402 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变      | 泉城甲线 | 半岛印象#3配电站  | 800 | 0.55  | 715.61 | 715.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11403 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#4配电站 | 630 | 0.49 | 563.91 | 563.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 11404 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#4配电站 | 630 | 0.48 | 563.98 | 563.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 11405 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#5配电站 | 800 | 0.58 | 715.35 | 715.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 11406 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#5配电站 | 800 | 0.68 | 714.60 | 714.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 11407 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#6配电站 | 800 | 0.51 | 715.95 | 715.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 11408 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#6配电站 | 800 | 0.59 | 715.32 | 715.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 11409 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#37号台  | 200 | 0.23 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 11410 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#50号台2 | 250 | 0.23 | 224.41 | 224.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 11411 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#56间1号 | 200 | 0.54 | 178.91 | 178.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 11412 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#57号台  | 200 | 0.68 | 178.65 | 178.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 11413 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 博爱家园#1箱式配 | 315 | 0.39 | 282.26 | 282.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 11414 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 博爱街#1配电站  | 800 | 0.65 | 714.78 | 714.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 11415 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 博爱街#1箱式配电 | 630 | 0.55 | 563.55 | 563.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 11416 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 步行街#1箱式配电 | 500 | 0.83 | 445.86 | 445.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 11417 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 步行街#2箱式配电 | 500 | 0.38 | 448.12 | 448.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 11418 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 菜市街#1箱式配电 | 300 | 0.48 | 268.55 | 268.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 11419 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#1配电站1 | 630 | 0.45 | 564.18 | 564.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 11420 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#1配电站2 | 630 | 0.56 | 563.45 | 563.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 11421 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#2配电站1 | 500 | 0.68 | 446.59 | 446.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 11422 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#2配电站2 | 500 | 0.43 | 447.86 | 447.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11423 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 长兴街#1箱式配电  | 630 | 0.60 | 563.24 | 563.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 11424 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#19右2号  | 315 | 0.27 | 282.66 | 282.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 11425 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#20号台   | 200 | 0.45 | 179.09 | 179.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 11426 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#7右2号台  | 315 | 0.43 | 282.15 | 282.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 11427 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#7右3右2号 | 315 | 0.22 | 282.79 | 282.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 11428 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#1配电站   | 500 | 0.53 | 447.35 | 447.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 11429 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#1箱式配电  | 630 | 0.54 | 563.60 | 563.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 11430 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#2配电站1  | 500 | 0.63 | 446.83 | 446.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 11431 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#2配电站2  | 500 | 0.50 | 447.52 | 447.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 11432 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3配电站1  | 500 | 0.55 | 447.27 | 447.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 11433 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3配电站2  | 500 | 0.23 | 448.84 | 448.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 11434 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3箱式配电  | 500 | 0.45 | 447.74 | 447.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 11435 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线  | 大众干#14号台   | 200 | 0.31 | 179.38 | 179.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 11436 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#24右2右  | 400 | 0.66 | 357.38 | 357.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 11437 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#24右2右  | 400 | 0.67 | 357.33 | 357.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 11438 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#31号台2  | 315 | 0.34 | 282.43 | 282.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 11439 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 得胜分#5右2号台  | 200 | 0.51 | 178.97 | 178.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 11440 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 得胜分#8号台    | 200 | 0.58 | 178.84 | 178.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 11441 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 东华街#1配电站   | 800 | 0.61 | 715.15 | 715.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 11442 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭#1箱式配电站  | 500 | 0.31 | 448.43 | 448.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11443 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#21号台   | 250 | 0.26 | 224.34 | 224.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 11444 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#23号台   | 400 | 0.55 | 357.81 | 357.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 11445 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#25号台   | 400 | 0.37 | 358.50 | 358.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 11446 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#3右1号变  | 200 | 0.55 | 178.91 | 178.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 11447 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 洞庭花园配电站1   | 250 | 0.34 | 224.16 | 224.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 11448 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 洞庭花园配电站2   | 250 | 0.44 | 223.89 | 223.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 11449 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 洞庭街#1配电站   | 500 | 0.28 | 448.61 | 448.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 11450 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 二零三分#16左3号 | 200 | 0.21 | 179.58 | 179.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 11451 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 二零三分#3左2号  | 315 | 0.30 | 282.56 | 282.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 11452 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 枫阳万嘉#1配电站  | 630 | 0.60 | 563.20 | 563.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 11453 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 枫阳万嘉#1配电站  | 630 | 0.50 | 563.88 | 563.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 11454 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 港湾街#1配电站   | 630 | 0.47 | 564.05 | 564.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 11455 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 港湾街#1箱式配电  | 300 | 0.65 | 268.05 | 268.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 11456 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 革新分#1左4号台  | 200 | 0.28 | 179.44 | 179.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 11457 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 革新街#1配电站1  | 630 | 0.34 | 564.89 | 564.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 11458 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 革新街#1配电站2  | 630 | 0.48 | 564.00 | 564.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 11459 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 革新街#2配电站1  | 630 | 0.64 | 562.94 | 562.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 11460 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 革新街#2配电站2  | 630 | 0.41 | 564.43 | 564.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 11461 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 革新街中心配电站   | 630 | 0.59 | 563.30 | 563.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 11462 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 革新街中心配电站   | 630 | 0.67 | 562.77 | 562.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11463 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 工人村#1箱式配电 | 630 | 0.45 | 564.17 | 564.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 11464 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 光辉#1箱式配电站 | 800 | 0.64 | 714.90 | 714.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 11465 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 海山花苑#1住宅配 | 630 | 0.55 | 563.54 | 563.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 11466 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 海山花苑#1住宅配 | 630 | 0.63 | 563.04 | 563.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 11467 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 海山花苑#2住宅配 | 800 | 0.41 | 716.72 | 716.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 11468 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 海山花苑#2住宅配 | 800 | 0.60 | 715.16 | 715.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 11469 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#3住宅配 | 800 | 0.63 | 714.98 | 714.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 11470 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#3住宅配 | 800 | 0.51 | 715.89 | 715.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 11471 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#4住宅配 | 800 | 0.47 | 716.25 | 716.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 11472 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#4住宅配 | 800 | 0.57 | 715.46 | 715.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 11473 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#6住宅配 | 800 | 0.25 | 718.00 | 718.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 11474 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 海山花苑#6住宅配 | 800 | 0.38 | 716.95 | 716.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 11475 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 海印悠山#1配电站 | 630 | 0.50 | 563.85 | 563.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 11476 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 海印悠山#1配电站 | 630 | 0.65 | 562.91 | 562.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 11477 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线  | 和平街#1配电站  | 500 | 0.41 | 447.93 | 447.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 11478 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 横山阁箱式配电站  | 630 | 0.66 | 562.82 | 562.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 11479 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 红光街#1配电站  | 500 | 0.65 | 446.76 | 446.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 11480 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 华中房地产配电站  | 315 | 0.39 | 282.26 | 282.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 11481 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 黄河街#1箱式配电 | 300 | 0.39 | 268.82 | 268.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 11482 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 黄河街#2箱式配电 | 300 | 0.69 | 267.92 | 267.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |

|       |         |     |       |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11483 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线   | 黄河路#1<br>配电站1 | 500 | 0.52 | 447.40 | 447.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 11484 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线   | 黄河路#1<br>配电站2 | 500 | 0.59 | 447.05 | 447.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 11485 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线   | 黄河路#3<br>箱式配电 | 630 | 0.54 | 563.61 | 563.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 11486 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线   | 黄河路#4<br>箱式配电 | 500 | 0.25 | 448.76 | 448.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 11487 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线   | 黄河路#4<br>箱式配电 | 500 | 0.43 | 447.85 | 447.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 11488 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分<br>#16间1号 | 315 | 0.24 | 282.75 | 282.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 11489 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分#3<br>号台2号 | 400 | 0.28 | 358.90 | 358.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 11490 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分#8<br>号台   | 200 | 0.39 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 11491 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金街#1<br>配电站1 | 500 | 0.62 | 446.92 | 446.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 11492 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金街#1<br>配电站2 | 500 | 0.62 | 446.91 | 446.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 11493 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金支#2<br>号台   | 200 | 0.69 | 178.61 | 178.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 11494 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线   | 惠工街#1<br>配电站  | 500 | 0.49 | 447.55 | 447.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 11495 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线   | 惠工街#1<br>箱式配电 | 630 | 0.57 | 563.39 | 563.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 11496 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景乙线  | 惠工街#2<br>箱式配电 | 630 | 0.52 | 563.71 | 563.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 11497 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线   | 解放干<br>#24号台  | 315 | 0.30 | 282.55 | 282.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 11498 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 解放干<br>#36号台  | 315 | 0.21 | 282.85 | 282.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 11499 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 解放干<br>#65号台  | 200 | 0.40 | 179.20 | 179.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 11500 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 进卫支<br>#10右2号 | 400 | 0.47 | 358.11 | 358.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 11501 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 进卫支<br>#14左2号 | 200 | 0.64 | 178.72 | 178.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 11502 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 进卫支#5<br>号台   | 160 | 0.62 | 143.01 | 143.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |

|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11503 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线 | 进卫支#7号台   | 315 | 0.54 | 281.79 | 281.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 11504 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路#1配电站1 | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 11505 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路#1配电站2 | 630 | 0.41 | 564.45 | 564.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 11506 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路#1箱式配电 | 630 | 0.42 | 564.37 | 564.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 11507 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路#2箱式配电 | 630 | 0.68 | 562.72 | 562.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 11508 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路#3箱式配电 | 630 | 0.60 | 563.19 | 563.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 11509 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线 | 九三路#4箱式配电 | 400 | 0.60 | 357.60 | 357.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 11510 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路二分#6号台 | 315 | 0.62 | 281.54 | 281.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 11511 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路支#11号台 | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 11512 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线 | 九三路支#8号台  | 200 | 0.28 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 11513 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线 | 军心家园#1箱式配 | 630 | 0.59 | 563.29 | 563.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 11514 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#1配电站1号 | 630 | 0.46 | 564.09 | 564.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 11515 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#1配电站2号 | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 11516 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#2配电站1号 | 630 | 0.52 | 563.70 | 563.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 11517 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#2配电站2号 | 630 | 0.57 | 563.39 | 563.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 11518 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#3配电站1号 | 630 | 0.64 | 562.96 | 562.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 11519 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#3配电站2号 | 630 | 0.66 | 562.85 | 562.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 11520 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#4配电站1号 | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 11521 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#4配电站2号 | 630 | 0.54 | 563.59 | 563.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 11522 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线 | 君悦#5配电站1号 | 630 | 0.62 | 563.10 | 563.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |



|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11523 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#5配电站2号 | 630 | 0.44 | 564.25 | 564.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 11524 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#1配电站  | 630 | 0.57 | 563.40 | 563.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 11525 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#1箱式配电 | 630 | 0.60 | 563.22 | 563.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 11526 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#2配电站  | 630 | 0.47 | 564.04 | 564.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 11527 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 开世嘉年#1配电站 | 630 | 0.57 | 563.43 | 563.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 11528 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 开世嘉年#1配电站 | 630 | 0.69 | 562.66 | 562.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 11529 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#4配电站 | 630 | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 11530 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#4配电站 | 630 | 0.64 | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 11531 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#5配电站 | 630 | 0.69 | 562.64 | 562.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 11532 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#5配电站 | 630 | 0.51 | 563.82 | 563.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 11533 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 开世嘉年#7配电站 | 800 | 0.31 | 717.52 | 717.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 11534 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 开世嘉年#7配电站 | 800 | 0.34 | 717.31 | 717.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 11535 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#8配电站 | 630 | 0.60 | 563.20 | 563.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 11536 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 开世嘉年#8配电站 | 630 | 0.47 | 564.04 | 564.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 11537 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 开世嘉年#9配电站 | 630 | 0.35 | 564.80 | 564.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 11538 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 朗月花园#1配电站 | 630 | 0.68 | 562.71 | 562.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 11539 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 朗月花园#1配电站 | 630 | 0.58 | 563.36 | 563.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 11540 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 朗月花园#2配电站 | 630 | 0.49 | 563.91 | 563.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 11541 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 朗月花园#2配电站 | 630 | 0.44 | 564.20 | 564.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 11542 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 朗月花园#3配电站 | 630 | 0.65 | 562.89 | 562.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |

|       |         |     |       |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11543 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#3配电站  | 630 | 0.57 | 563.42 | 563.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 11544 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#1配电站1  | 630 | 0.48 | 563.96 | 563.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 11545 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#1配电站2  | 630 | 0.63 | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 11546 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 浪琴湾#2配电站1  | 630 | 0.58 | 563.34 | 563.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 11547 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 浪琴湾#2配电站2  | 630 | 0.43 | 564.32 | 564.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 11548 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#3配电站1  | 630 | 0.45 | 564.14 | 564.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 11549 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#3配电站2  | 630 | 0.51 | 563.80 | 563.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 11550 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线   | 丽新箱变箱式配电   | 500 | 0.49 | 447.57 | 447.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 11551 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线   | 粮库分#9号台    | 315 | 0.31 | 282.54 | 282.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 11552 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 辽海支#6号台    | 100 | 0.23 | 89.77  | 89.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 11553 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 列宁街#1配电站1  | 500 | 0.68 | 446.59 | 446.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 11554 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 列宁街#1配电站2  | 500 | 0.40 | 447.98 | 447.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 11555 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线   | 林山逸景#1配电站  | 630 | 0.66 | 562.84 | 562.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 11556 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线   | 林山逸景#1配电站  | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 11557 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 零九干#27左1号  | 200 | 0.41 | 179.18 | 179.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 11558 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 零九干#2间1左1号 | 200 | 0.30 | 179.40 | 179.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 11559 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 零九干#6号台    | 315 | 0.35 | 282.41 | 282.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 11560 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#1配电站  | 500 | 0.63 | 446.84 | 446.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 11561 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#1配电站  | 500 | 0.49 | 447.57 | 447.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 11562 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#2配电站  | 630 | 0.52 | 563.75 | 563.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11563 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#2配电站 | 630 | 0.29 | 565.19 | 565.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 11564 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#2配电站 | 630 | 0.57 | 563.44 | 563.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 11565 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#3配电站 | 630 | 0.70 | 562.60 | 562.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 11566 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#3配电站 | 630 | 0.59 | 563.27 | 563.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 11567 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#3配电站 | 630 | 0.23 | 565.58 | 565.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 11568 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#4配电站 | 630 | 0.43 | 564.31 | 564.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 11569 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#4配电站 | 630 | 0.45 | 564.19 | 564.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 11570 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#5配电站 | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 11571 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#5配电站 | 630 | 0.63 | 563.04 | 563.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 11572 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#6配电站 | 630 | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 11573 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 龙河家园#6配电站 | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 11574 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 龙惠#1住宅配电站 | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 11575 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 龙惠#1住宅配电站 | 630 | 0.52 | 563.75 | 563.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 11576 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 龙惠#2住宅配电站 | 630 | 0.47 | 564.07 | 564.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 11577 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 鹿山#1住宅配电站 | 630 | 0.70 | 562.62 | 562.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 11578 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 鹿山#1住宅配电站 | 630 | 0.32 | 564.96 | 564.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 11579 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 鹿山#1住宅配电站 | 630 | 0.54 | 563.62 | 563.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 11580 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景乙线 | 鹿山#2住宅配电站 | 630 | 0.44 | 564.21 | 564.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 11581 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景乙线 | 鹿山#2住宅配电站 | 630 | 0.68 | 562.69 | 562.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 11582 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 鹿山分#3右3   | 50  | 0.22 | 44.89  | 44.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |

|       |         |     |       |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11583 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干12号1号变 | 200 | 0.31 | 179.38 | 179.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 11584 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干12号2号变 | 50  | 0.25 | 44.87  | 44.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 11585 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干23号变压器 | 400 | 0.22 | 359.11 | 359.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 11586 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线   | 旅龙干#3号台   | 80  | 0.24 | 71.81  | 71.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 11587 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 茂林街#1配电站1 | 630 | 0.56 | 563.48 | 563.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 11588 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 茂林街#1配电站2 | 630 | 0.29 | 565.20 | 565.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 11589 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 茂林支#13号台  | 250 | 0.28 | 224.30 | 224.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 11590 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 茂林支#5号台   | 400 | 0.47 | 358.11 | 358.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 11591 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 模珠礁分#4号台2 | 200 | 0.29 | 179.42 | 179.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 11592 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 四二零九线 | 模珠礁分#6号台  | 200 | 0.38 | 179.25 | 179.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 11593 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#6     | 400 | 0.64 | 357.43 | 357.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 11594 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#10右4号 | 400 | 0.27 | 358.90 | 358.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 11595 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#11号台  | 315 | 0.65 | 281.44 | 281.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 11596 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#16间1号 | 400 | 0.45 | 358.19 | 358.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 11597 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#21左3  | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 11598 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#22号台  | 200 | 0.42 | 179.16 | 179.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 11599 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#24左2号 | 200 | 0.43 | 179.14 | 179.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 11600 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#32号台  | 200 | 0.46 | 179.07 | 179.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 11601 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#42号台  | 315 | 0.41 | 282.20 | 282.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 11602 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线   | 宁波支#4号台   | 160 | 0.30 | 143.53 | 143.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |

|       |         |     |      |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11603 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 挪威森林<br>配电站1  | 400 | 0.66 | 357.38 | 357.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 11604 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 挪威森林<br>配电站2  | 400 | 0.36 | 358.56 | 358.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 11605 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 鸥逸云祥<br>#1配电站 | 630 | 0.62 | 563.11 | 563.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 11606 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 鸥逸云祥<br>#1配电站 | 630 | 0.66 | 562.83 | 562.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 11607 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 启新干<br>#46号台  | 315 | 0.54 | 281.80 | 281.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 11608 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 启新干<br>#48右1号 | 315 | 0.46 | 282.05 | 282.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 11609 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#1<br>配电站  | 800 | 0.61 | 715.14 | 715.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 11610 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#2<br>配电站1 | 500 | 0.44 | 447.81 | 447.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 11611 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#2<br>配电站2 | 500 | 0.62 | 446.88 | 446.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 11612 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#3<br>配电站1 | 500 | 0.56 | 447.21 | 447.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 11613 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#3<br>配电站2 | 500 | 0.68 | 446.60 | 446.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 11614 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 启新街#4<br>配电站1 | 400 | 0.52 | 357.92 | 357.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 11615 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 启新街#4<br>配电站2 | 400 | 0.51 | 357.97 | 357.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 11616 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#5<br>配电站1 | 500 | 0.52 | 447.39 | 447.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 11617 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#5<br>配电站2 | 500 | 0.49 | 447.57 | 447.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 11618 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#6<br>配电站  | 630 | 0.58 | 563.38 | 563.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 11619 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#7<br>配电站1 | 630 | 0.48 | 564.00 | 564.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 11620 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#7<br>配电站2 | 630 | 0.63 | 563.05 | 563.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 11621 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新逸园<br>配电站1  | 630 | 0.56 | 563.49 | 563.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 11622 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新逸园<br>配电站2  | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |         |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 11623 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 商城分#1号台2号  | 200 | 0.27 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%   |
| 11624 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 商城分#3号台    | 400 | 0.28 | 358.89 | 358.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27%  |
| 11625 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 胜利分#8间1号台  | 200 | 0.27 | 179.47 | 179.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52%  |
| 11626 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#10号台  | 400 | 0.66 | 357.36 | 357.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%   |
| 11627 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#17号台  | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%   |
| 11628 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#21左1号 | 100 | 0.39 | 89.61  | 89.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54%  |
| 11629 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#23号台  | 315 | 0.34 | 282.44 | 282.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54%  |
| 11630 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#28号台  | 315 | 0.49 | 281.95 | 281.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34%  |
| 11631 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#31右1号 | 315 | 0.67 | 281.40 | 281.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%   |
| 11632 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 世达嘉府配电站1   | 630 | 0.52 | 563.70 | 563.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%   |
| 11633 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 世达嘉府配电站2   | 630 | 0.49 | 563.91 | 563.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63%  |
| 11634 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 大众线  | 世达箱式配电站    | 500 | 0.60 | 447.02 | 447.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36%  |
| 11635 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#1配电站    | 630 | 0.40 | 564.50 | 564.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00%  |
| 11636 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#2配电站    | 630 | 0.32 | 565.00 | 565.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%   |
| 11637 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#3配电站1号  | 630 | 0.40 | 564.46 | 564.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%   |
| 11638 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#3配电站2号  | 630 | 0.53 | 563.65 | 563.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55%  |
| 11639 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#4配电站1号  | 800 | 0.65 | 714.84 | 714.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32%  |
| 11640 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#4配电站2号  | 800 | 0.49 | 716.08 | 716.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07%  |
| 11641 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#5配电站1号  | 800 | 0.66 | 714.72 | 714.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 11642 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#5配电站2号  | 800 | 0.55 | 715.57 | 715.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71%  |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11643 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#6配电站1号 | 800 | 0.65 | 714.79 | 714.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 11644 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#6配电站2号 | 800 | 0.65 | 714.83 | 714.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 11645 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#8配电站1号 | 630 | 0.42 | 564.38 | 564.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 11646 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#8配电站2号 | 630 | 0.24 | 565.48 | 565.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 11647 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#10号台  | 315 | 0.42 | 282.18 | 282.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 11648 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#1间1号台 | 315 | 0.54 | 281.81 | 281.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 11649 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#3左3号台 | 400 | 0.61 | 357.57 | 357.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 11650 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#4间1号台 | 200 | 0.42 | 179.16 | 179.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 11651 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#5号台   | 400 | 0.49 | 358.06 | 358.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 11652 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 顺山街#1配电站  | 800 | 0.70 | 714.42 | 714.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 11653 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 顺山街#1箱式配电 | 400 | 0.70 | 357.22 | 357.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 11654 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 茂林线  | 四零六分#3号台2 | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 11655 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 孙家沟分#5号台  | 315 | 0.68 | 281.35 | 281.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 11656 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 龙河线  | 孙家沟分#6右3号 | 315 | 0.50 | 281.93 | 281.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 11657 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 索道支#12右1号 | 160 | 0.31 | 143.51 | 143.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 11658 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 索道支#1号台   | 200 | 0.28 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 11659 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#1配电站1号 | 630 | 0.46 | 564.09 | 564.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 11660 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#1配电站2号 | 630 | 0.28 | 565.21 | 565.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 11661 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#2配电站1号 | 630 | 0.49 | 563.89 | 563.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 11662 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#2配电站2号 | 630 | 0.48 | 563.99 | 563.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11663 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#3配电站1号 | 800 | 0.69 | 714.50 | 714.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 11664 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#3配电站2号 | 800 | 0.42 | 716.66 | 716.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 11665 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#16号台  | 250 | 0.31 | 224.23 | 224.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 11666 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#21号台  | 315 | 0.39 | 282.27 | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 11667 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#31号台  | 315 | 0.26 | 282.67 | 282.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 11668 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#36号台  | 200 | 0.39 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 11669 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#65号台  | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 11670 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#74号台  | 315 | 0.25 | 282.72 | 282.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 11671 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#74间1号 | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.76%  |
| 11672 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 铁山干#78号台  | 315 | 0.61 | 281.57 | 281.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 11673 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 铁山干#78左6号 | 200 | 0.48 | 179.05 | 179.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 11674 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#9号台   | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 11675 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#1配电站 | 630 | 0.40 | 564.50 | 564.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 11676 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#1配电站 | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 11677 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#2配电站 | 630 | 0.54 | 563.59 | 563.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 11678 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#2配电站 | 630 | 0.37 | 564.65 | 564.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 11679 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#3配电站 | 500 | 0.44 | 447.79 | 447.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 11680 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#3配电站 | 500 | 0.25 | 448.75 | 448.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 11681 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 万隆居#2配电站1 | 800 | 0.58 | 715.38 | 715.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 11682 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 万隆居#2配电站2 | 800 | 0.40 | 716.78 | 716.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |



|       |         |     |      |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11683 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 维也纳#1<br>配电站  | 630 | 0.63 | 563.04 | 563.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 11684 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#2<br>配电站1 | 630 | 0.43 | 564.27 | 564.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 11685 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#2<br>配电站2 | 630 | 0.69 | 562.66 | 562.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 11686 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 维也纳#3<br>配电站  | 630 | 0.27 | 565.29 | 565.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 11687 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#4<br>配电站  | 630 | 0.30 | 565.10 | 565.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 11688 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文化街#1<br>配电站1 | 630 | 0.66 | 562.81 | 562.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 11689 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文化街#1<br>配电站2 | 630 | 0.67 | 562.80 | 562.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 11690 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文明支<br>#11号台  | 315 | 0.25 | 282.70 | 282.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 11691 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文明支#2         | 100 | 0.37 | 89.63  | 89.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 11692 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文明支#2<br>号台   | 100 | 0.23 | 89.77  | 89.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 11693 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 文明支#5<br>号台   | 315 | 0.69 | 281.33 | 281.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 11694 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#1<br>配电站1 | 630 | 0.43 | 564.32 | 564.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 11695 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#1<br>配电站2 | 630 | 0.50 | 563.86 | 563.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 11696 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#2<br>配电站1 | 500 | 0.62 | 446.90 | 446.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 11697 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#2<br>配电站2 | 500 | 0.43 | 447.83 | 447.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 11698 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 向阳街#3<br>配电站  | 630 | 0.53 | 563.65 | 563.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 11699 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 向阳街#4<br>配电站  | 400 | 0.59 | 357.65 | 357.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 11700 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 冰粮线  | 向阳街#5<br>配电站  | 500 | 0.42 | 447.88 | 447.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 11701 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#6<br>配电站1 | 500 | 0.29 | 448.55 | 448.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 11702 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#6<br>配电站2 | 500 | 0.40 | 447.98 | 447.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |

|       |         |     |      |                |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11703 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#5<br>右2号台2 | 200 | 0.65 | 178.69 | 178.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 11704 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#6<br>号台    | 200 | 0.51 | 178.97 | 178.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 11705 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#8<br>左3号台  | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 11706 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 新开街#1<br>配电站1  | 400 | 0.55 | 357.79 | 357.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 11707 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 新开街#1<br>配电站2  | 400 | 0.67 | 357.33 | 357.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 11708 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 新市干<br>#51左1号  | 315 | 0.65 | 281.45 | 281.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 11709 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 鑫馨家园<br>配电站1   | 630 | 0.58 | 563.34 | 563.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 11710 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 鑫馨家园<br>配电站2   | 630 | 0.47 | 564.01 | 564.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 11711 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐厂干<br>#10号台   | 315 | 0.32 | 282.50 | 282.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 11712 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干<br>#19号台   | 200 | 0.23 | 179.54 | 179.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 11713 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干<br>#19间1号  | 315 | 0.35 | 282.41 | 282.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 11714 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干<br>#27间1号  | 200 | 0.47 | 179.07 | 179.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 11715 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#6<br>号台    | 315 | 0.32 | 282.51 | 282.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 11716 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#6<br>间1号台  | 200 | 0.53 | 178.95 | 178.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 11717 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#8<br>左1号台  | 315 | 0.39 | 282.27 | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 11718 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分<br>#12号台   | 200 | 0.30 | 179.41 | 179.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 11719 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分<br>#14号台1  | 315 | 0.43 | 282.14 | 282.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 11720 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#3<br>号台    | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 11721 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#6<br>间1号台  | 200 | 0.50 | 179.00 | 179.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 11722 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 一品昌鑫<br>配电站1   | 630 | 0.48 | 563.96 | 563.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |

|       |         |     |      |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11723 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 一品昌鑫<br>配电站2  | 630 | 0.42 | 564.35 | 564.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 11724 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 英武街#1<br>箱式配电 | 630 | 0.69 | 562.64 | 562.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 11725 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分<br>#15号台  | 315 | 0.48 | 281.98 | 281.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 11726 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分<br>#26右1号 | 315 | 0.50 | 281.92 | 281.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 11727 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分<br>#26右5号 | 315 | 0.22 | 282.82 | 282.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 11728 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分<br>#28号台  | 315 | 0.46 | 282.06 | 282.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 11729 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分<br>#30号台1 | 80  | 0.36 | 71.71  | 71.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 11730 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分<br>#30号台2 | 250 | 0.35 | 224.12 | 224.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 11731 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分<br>#50右3号 | 200 | 0.36 | 179.28 | 179.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 11732 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分<br>#50右5号 | 315 | 0.44 | 282.13 | 282.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 11733 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#6<br>号台   | 315 | 0.70 | 281.30 | 281.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 11734 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#6<br>间1号台 | 315 | 0.32 | 282.51 | 282.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 11735 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#1<br>配电站1 | 400 | 0.46 | 358.17 | 358.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 11736 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#1<br>配电站2 | 400 | 0.26 | 358.95 | 358.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 11737 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#1<br>箱式配电 | 400 | 0.67 | 357.31 | 357.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 11738 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2<br>配电站1 | 630 | 0.68 | 562.72 | 562.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 11739 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2<br>配电站2 | 630 | 0.47 | 564.06 | 564.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 11740 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2<br>箱式配电 | 400 | 0.48 | 358.10 | 358.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 11741 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#3<br>配电站  | 500 | 0.56 | 447.22 | 447.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 11742 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#4<br>配电站1 | 250 | 0.36 | 224.11 | 224.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |

|       |         |     |      |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11743 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#4<br>配电站2 | 400 | 0.25 | 359.02 | 359.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 11744 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#5<br>配电站1 | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 11745 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#5<br>配电站2 | 500 | 0.48 | 447.59 | 447.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 11746 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#6<br>配电站1 | 630 | 0.46 | 564.10 | 564.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 11747 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#6<br>配电站2 | 630 | 0.53 | 563.67 | 563.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 11748 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分<br>#15右6号 | 315 | 0.68 | 281.37 | 281.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 11749 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分<br>#16号台  | 315 | 0.55 | 281.76 | 281.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 11750 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分<br>#18号台  | 315 | 0.66 | 281.43 | 281.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 11751 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分<br>#40号台  | 315 | 0.50 | 281.91 | 281.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 11752 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#9<br>间1号台 | 315 | 0.38 | 282.29 | 282.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 11753 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 育慧名苑<br>#1配电站 | 500 | 0.52 | 447.40 | 447.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 11754 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 育慧名苑<br>#3配电站 | 630 | 0.62 | 563.12 | 563.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 11755 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 盐厂线  | 育慧名苑<br>#3配电站 | 630 | 0.40 | 564.47 | 564.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 11756 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 启新线  | 元宝#1箱<br>式配电站 | 500 | 0.55 | 447.26 | 447.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 11757 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 博爱线  | 元宝#2箱<br>式配电站 | 500 | 0.63 | 446.87 | 446.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 11758 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 旅龙线  | 元宝分<br>#16号台1 | 50  | 0.29 | 44.85  | 44.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 11759 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干<br>#42左3号 | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 11760 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干<br>#59号台  | 200 | 0.70 | 178.61 | 178.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 11761 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干<br>#66号台2 | 200 | 0.33 | 179.35 | 179.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 11762 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 港湾线  | 忠诚街#1<br>箱式配电 | 630 | 0.46 | 564.10 | 564.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11763 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 海岸线  | 自新街#1箱式配电  | 630 | 0.45 | 564.15 | 564.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 11764 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 蓝海悦府#2-1   | 630 | 0.63 | 563.01 | 563.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 11765 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 蓝海悦府#2-2   | 630 | 0.40 | 564.48 | 564.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 11766 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-1   | 630 | 0.23 | 565.58 | 565.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 11767 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-2   | 630 | 0.64 | 562.96 | 562.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 11768 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-3   | 630 | 0.30 | 565.13 | 565.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 11769 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#1-2     | 630 | 0.46 | 564.12 | 564.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 11770 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#1-3     | 630 | 0.58 | 563.33 | 563.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 11771 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#2-103间隔 | 630 | 0.54 | 563.63 | 563.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 11772 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#2       | 630 | 0.46 | 564.07 | 564.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 11773 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#3-103间隔 | 630 | 0.46 | 564.13 | 564.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 11774 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 明珠#3       | 630 | 0.49 | 563.90 | 563.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 11775 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#1-1    | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 11776 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#1-2    | 630 | 0.51 | 563.80 | 563.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 11777 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#2-1    | 630 | 0.53 | 563.68 | 563.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 11778 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#2-2    | 630 | 0.62 | 563.12 | 563.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 11779 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#3-1    | 630 | 0.68 | 562.69 | 562.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 11780 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#3-2    | 630 | 0.62 | 563.08 | 563.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 11781 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#1-1   | 630 | 0.30 | 565.11 | 565.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 11782 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#1-2   | 630 | 0.28 | 565.23 | 565.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |

|       |         |     |     |           |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11783 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线 | 世纪泊湾#2-1  | 630  | 0.44 | 564.20 | 564.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 11784 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线 | 世纪泊湾#2-2  | 630  | 0.31 | 565.05 | 565.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 11785 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#1-1  | 1000 | 0.57 | 894.35 | 894.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 11786 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#1-2  | 1000 | 0.60 | 893.95 | 893.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 11787 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#2住宅配 | 1000 | 0.63 | 893.65 | 893.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 11788 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#2-2  | 1000 | 0.50 | 894.96 | 894.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 11789 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#3-1  | 800  | 0.45 | 716.36 | 716.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 11790 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#3-2  | 800  | 0.62 | 715.08 | 715.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 11791 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#4-1  | 800  | 0.46 | 716.30 | 716.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 11792 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#4-2  | 800  | 0.48 | 716.15 | 716.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 11793 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#5-1  | 800  | 0.51 | 715.93 | 715.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 11794 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#6-1  | 1000 | 0.49 | 895.05 | 895.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 11795 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线 | 华发新城#6-2  | 1000 | 0.56 | 894.40 | 894.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 11796 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#7-1  | 800  | 0.69 | 714.47 | 714.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 11797 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#7-2  | 800  | 0.56 | 715.54 | 715.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 11798 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#8住宅  | 800  | 0.68 | 714.57 | 714.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 11799 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#8住宅  | 800  | 0.69 | 714.52 | 714.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 11800 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#9-1  | 800  | 0.43 | 716.57 | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 11801 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#9-2  | 800  | 0.29 | 717.70 | 717.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 11802 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线 | 华发新城#10-1 | 800  | 0.43 | 716.53 | 716.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11803 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#10-2  | 800 | 0.45 | 716.37 | 716.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 11804 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#11-1  | 800 | 0.43 | 716.53 | 716.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 11805 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#11-2  | 800 | 0.35 | 717.17 | 717.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 11806 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#12-1  | 800 | 0.65 | 714.80 | 714.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 11807 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#12-2  | 800 | 0.69 | 714.50 | 714.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 11808 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#13-1  | 800 | 0.56 | 715.48 | 715.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 11809 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#13-2  | 800 | 0.35 | 717.20 | 717.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 11810 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#14-1  | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 11811 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#14-2  | 800 | 0.40 | 716.81 | 716.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 11812 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#5住宅103配 | 800 | 0.64 | 714.85 | 714.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 11813 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#6-1     | 800 | 0.63 | 714.93 | 714.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 11814 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#1-2   | 630 | 0.68 | 562.72 | 562.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 11815 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#2-1   | 630 | 0.51 | 563.81 | 563.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 11816 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#1-1   | 630 | 0.41 | 564.42 | 564.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 11817 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#2住宅103 | 630 | 0.42 | 564.34 | 564.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 11818 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#3住宅104 | 630 | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 11819 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#4-2    | 500 | 0.52 | 447.39 | 447.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 11820 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#7-2     | 800 | 0.42 | 716.66 | 716.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 11821 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#8-2     | 800 | 0.46 | 716.31 | 716.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 11822 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#7-1     | 800 | 0.64 | 714.85 | 714.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11823 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#8-1     | 800 | 0.67 | 714.65 | 714.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 11824 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#2住宅新2  | 630 | 0.61 | 563.13 | 563.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 11825 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 亚细亚101     | 315 | 0.66 | 281.42 | 281.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 11826 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 杨树线  | 新船分#6号台1号  | 100 | 0.34 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 11827 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#3-1    | 630 | 0.64 | 562.94 | 562.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 11828 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#4-1    | 500 | 0.66 | 446.70 | 446.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 11829 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 杨树线  | 新船分#9号台1号  | 315 | 0.36 | 282.38 | 282.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 11830 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#1-1    | 630 | 0.42 | 564.34 | 564.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 11831 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 顺康街#1住宅101 | 500 | 0.50 | 447.50 | 447.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 11832 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#5住宅103 | 630 | 0.63 | 563.03 | 563.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 11833 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#1-2    | 630 | 0.54 | 563.58 | 563.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 11834 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#5住宅104 | 630 | 0.27 | 565.30 | 565.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 11835 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 顺康街#1      | 500 | 0.22 | 448.91 | 448.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 11836 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#3-1     | 800 | 0.50 | 716.01 | 716.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 11837 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘村#1-1    | 800 | 0.53 | 715.78 | 715.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 11838 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘村#2-1    | 800 | 0.68 | 714.57 | 714.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 11839 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#3-2     | 800 | 0.69 | 714.47 | 714.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 11840 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#4-1     | 800 | 0.59 | 715.24 | 715.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 11841 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘#1-2     | 800 | 0.63 | 714.96 | 714.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 11842 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘#2-2     | 800 | 0.65 | 714.83 | 714.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |



|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11843 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#5-1     | 800 | 0.63 | 714.98 | 714.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 11844 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#5-2     | 800 | 0.58 | 715.40 | 715.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 11845 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#7-1     | 800 | 0.43 | 716.57 | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 11846 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#7-2     | 800 | 0.59 | 715.28 | 715.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 11847 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#6-1     | 800 | 0.52 | 715.81 | 715.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 11848 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#6-2     | 800 | 0.52 | 715.84 | 715.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 11849 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#1-2     | 800 | 0.59 | 715.27 | 715.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 11850 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#2-2     | 800 | 0.57 | 715.46 | 715.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 11851 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#1-1     | 800 | 0.53 | 715.77 | 715.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 11852 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#2-1     | 800 | 0.67 | 714.64 | 714.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 11853 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#4-2     | 800 | 0.62 | 715.03 | 715.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 11854 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#1-3     | 630 | 0.58 | 563.35 | 563.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 11855 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#2住宅105间 | 630 | 0.44 | 564.26 | 564.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 11856 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#26住宅配电  | 630 | 0.59 | 563.27 | 563.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 11857 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#27-1    | 800 | 0.55 | 715.57 | 715.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 11858 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#29住宅配电  | 800 | 0.67 | 714.65 | 714.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 11859 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#30-1    | 800 | 0.50 | 716.04 | 716.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 11860 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#28-1    | 800 | 0.70 | 714.40 | 714.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 11861 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#25-1    | 630 | 0.40 | 564.48 | 564.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 11862 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#24-1    | 800 | 0.45 | 716.38 | 716.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11863 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#23-1    | 800 | 0.60 | 715.24 | 715.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 11864 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3-2   | 630 | 0.52 | 563.72 | 563.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 11865 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#25-住宅配电 | 630 | 0.60 | 563.24 | 563.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 11866 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#24-2    | 800 | 0.56 | 715.52 | 715.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 11867 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#23-2    | 800 | 0.49 | 716.09 | 716.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 11868 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#26-1    | 630 | 0.48 | 563.98 | 563.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 11869 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 和平海岸#4-1   | 630 | 0.41 | 564.43 | 564.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 11870 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#1配电站  | 630 | 0.57 | 563.41 | 563.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 11871 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 和平海岸#2配电站  | 630 | 0.44 | 564.23 | 564.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 11872 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3住宅新  | 630 | 0.24 | 565.49 | 565.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 11873 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#1-1     | 630 | 0.55 | 563.56 | 563.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 11874 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#2配电站103 | 630 | 0.51 | 563.76 | 563.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 11875 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3配电站  | 630 | 0.24 | 565.49 | 565.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 11876 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#4-3     | 630 | 0.41 | 564.40 | 564.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 11877 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#30-2    | 800 | 0.52 | 715.85 | 715.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 11878 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#28-2    | 800 | 0.68 | 714.58 | 714.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 11879 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#27-2    | 800 | 0.52 | 715.84 | 715.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 11880 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#1-1   | 630 | 0.47 | 564.05 | 564.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 11881 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#1-2   | 630 | 0.35 | 564.82 | 564.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 11882 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#2-1   | 630 | 0.55 | 563.56 | 563.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11883 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#2-2  | 630 | 0.45 | 564.15 | 564.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 11884 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#1-1   | 630 | 0.31 | 565.02 | 565.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 11885 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#1-2   | 630 | 0.46 | 564.07 | 564.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 11886 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#2-1   | 630 | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 11887 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#2-2   | 630 | 0.40 | 564.45 | 564.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 11888 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#2号103 | 500 | 0.53 | 447.35 | 447.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 11889 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#2号104 | 500 | 0.29 | 448.53 | 448.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 11890 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号103 | 630 | 0.63 | 563.01 | 563.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 11891 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号104 | 630 | 0.29 | 565.17 | 565.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 11892 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号105 | 630 | 0.21 | 565.65 | 565.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 11893 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#1-1    | 630 | 0.64 | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 11894 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#1-2    | 630 | 0.60 | 563.21 | 563.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 11895 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-1    | 630 | 0.57 | 563.39 | 563.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 11896 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-2    | 630 | 0.56 | 563.45 | 563.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 11897 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-3    | 315 | 0.29 | 282.60 | 282.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 11898 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#5-1    | 630 | 0.42 | 564.33 | 564.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 11899 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#5-2    | 630 | 0.65 | 562.91 | 562.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 11900 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#2-1    | 630 | 0.44 | 564.20 | 564.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 11901 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#2-2    | 630 | 0.49 | 563.92 | 563.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 11902 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#4-1    | 800 | 0.41 | 716.69 | 716.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |

|       |         |     |      |         |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11903 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#4-2  | 800 | 0.49 | 716.11 | 716.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 11904 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#6-1  | 800 | 0.70 | 714.43 | 714.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 11905 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#6-2  | 800 | 0.48 | 716.17 | 716.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 11906 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#5-1  | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 11907 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#5-2  | 630 | 0.58 | 563.37 | 563.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 11908 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#6-1  | 630 | 0.58 | 563.37 | 563.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 11909 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#6-2  | 630 | 0.46 | 564.11 | 564.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 11910 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#7-1  | 630 | 0.69 | 562.66 | 562.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 11911 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#7-2  | 630 | 0.57 | 563.44 | 563.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 11912 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#8-1  | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 11913 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#9-1  | 630 | 0.44 | 564.22 | 564.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 11914 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#9-2  | 630 | 0.60 | 563.24 | 563.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 11915 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#12-1 | 315 | 0.32 | 282.49 | 282.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 11916 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#16-1 | 630 | 0.49 | 563.92 | 563.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 11917 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#16-2 | 630 | 0.53 | 563.68 | 563.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 11918 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#17-1 | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 11919 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#17-2 | 800 | 0.55 | 715.58 | 715.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 11920 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#18-1 | 800 | 0.49 | 716.04 | 716.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 11921 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#18-2 | 800 | 0.50 | 716.04 | 716.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 11922 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#19-1 | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |

|       |         |     |      |          |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11923 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#19-2  | 630 | 0.68 | 562.73 | 562.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 11924 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#14    | 630 | 0.50 | 563.88 | 563.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 11925 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 香海线  | 华通#15    | 630 | 0.23 | 565.55 | 565.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 11926 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#20-2  | 630 | 0.45 | 564.16 | 564.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 11927 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#2-1   | 630 | 0.41 | 564.42 | 564.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 11928 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#2-2   | 630 | 0.49 | 563.92 | 563.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 11929 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#1-1   | 630 | 0.54 | 563.57 | 563.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 11930 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#3-1   | 630 | 0.65 | 562.93 | 562.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 11931 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#3-2   | 630 | 0.30 | 565.13 | 565.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 11932 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#4-1   | 630 | 0.59 | 563.26 | 563.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 11933 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#4-2   | 630 | 0.62 | 563.10 | 563.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 11934 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#5-1   | 630 | 0.63 | 563.05 | 563.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 11935 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#5     | 630 | 0.52 | 563.72 | 563.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 11936 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#6-1   | 630 | 0.58 | 563.32 | 563.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 11937 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大东动迁#1住宅 | 630 | 0.43 | 564.32 | 564.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 11938 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方杨二线 | 滨海支#13右1 | 100 | 0.32 | 89.68  | 89.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 11939 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方杨二线 | 玫瑰花园1号   | 500 | 0.39 | 448.03 | 448.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 11940 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方乙线 | 夕阳红1号    | 500 | 0.63 | 446.87 | 446.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 11941 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水甲线 | 江西干#27   | 250 | 0.22 | 224.46 | 224.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 11942 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 盐水线  | 大东支#11右3 | 50  | 0.25 | 44.88  | 44.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |

|       |         |     |      |          |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11943 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方甲乙线 | 大东二分#23  | 160  | 0.32 | 143.49 | 143.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 11944 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#1-1   | 800  | 0.69 | 714.51 | 714.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 11945 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#1-2   | 800  | 0.45 | 716.42 | 716.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 11946 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#2-1   | 800  | 0.54 | 715.70 | 715.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 11947 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#2-2   | 800  | 0.34 | 717.25 | 717.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 11948 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#3-1   | 800  | 0.68 | 714.59 | 714.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 11949 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#3-2   | 800  | 0.25 | 718.00 | 718.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 11950 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#1新变 | 1000 | 0.51 | 894.94 | 894.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 11951 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#1-2 | 1000 | 0.45 | 895.54 | 895.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 11952 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#2-2 | 800  | 0.67 | 714.61 | 714.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 11953 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#3-1 | 800  | 0.60 | 715.17 | 715.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 11954 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#3-2 | 800  | 0.62 | 715.05 | 715.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 11955 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#5新变 | 1000 | 0.54 | 894.62 | 894.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 11956 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 方开乙线 | 香海连天#4-1 | 630  | 0.63 | 563.06 | 563.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 11957 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 方开乙线 | 香海连天#4-2 | 630  | 0.68 | 562.71 | 562.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 11958 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#11-1  | 800  | 0.46 | 716.29 | 716.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 11959 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#11-2  | 800  | 0.32 | 717.47 | 717.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 11960 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#12-1  | 800  | 0.61 | 715.15 | 715.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 11961 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#12-2  | 800  | 0.40 | 716.82 | 716.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 11962 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#13-1  | 800  | 0.59 | 715.25 | 715.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |

|       |         |     |      |             |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-------------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11963 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#13-2     | 800  | 0.32 | 717.44 | 717.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 11964 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#1-103  | 800  | 0.45 | 716.38 | 716.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 11965 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#1-104  | 800  | 0.64 | 714.90 | 714.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 11966 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2-103  | 800  | 0.47 | 716.25 | 716.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 11967 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2-104  | 800  | 0.55 | 715.56 | 715.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 11968 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#3-103  | 800  | 0.47 | 716.25 | 716.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 11969 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#3-104  | 800  | 0.48 | 716.20 | 716.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 11970 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#4-103  | 630  | 0.65 | 562.91 | 562.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 11971 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#5-103  | 500  | 0.69 | 446.53 | 446.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 11972 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#5-104  | 500  | 0.45 | 447.77 | 447.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 11973 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#6-103  | 630  | 0.66 | 562.84 | 562.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 11974 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#6-104  | 630  | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 11975 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#7-103  | 800  | 0.43 | 716.57 | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 11976 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#7-104  | 800  | 0.63 | 714.93 | 714.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 11977 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#8-103  | 800  | 0.62 | 715.05 | 715.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 11978 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#8-104  | 800  | 0.50 | 716.00 | 716.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 11979 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-1    | 800  | 0.67 | 714.64 | 714.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 11980 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-2    | 1000 | 0.44 | 895.61 | 895.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 11981 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-3    | 800  | 0.58 | 715.32 | 715.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 11982 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#10-103 | 800  | 0.50 | 716.02 | 716.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |

|       |         |     |      |             |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-------------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 11983 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#10-104 | 800  | 0.49 | 716.11 | 716.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 11984 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2公建    | 400  | 0.22 | 359.11 | 359.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 11985 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 德特分#3号台1号   | 250  | 0.68 | 223.31 | 223.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 11986 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 开发区3号箱式配    | 400  | 0.55 | 357.80 | 357.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 11987 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 海紫苑1号住宅     | 630  | 0.48 | 563.96 | 563.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 11988 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 联建住宅箱式配电    | 315  | 0.27 | 282.65 | 282.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 11989 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 海紫苑1号住宅     | 630  | 0.41 | 564.39 | 564.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 11990 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 荣世1号住宅102   | 630  | 0.50 | 563.85 | 563.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 11991 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 荣世1号住宅配电    | 630  | 0.62 | 563.10 | 563.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 11992 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾2号配电站    | 1000 | 0.43 | 895.69 | 895.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 11993 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾1号配电站    | 630  | 0.21 | 565.67 | 565.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 11994 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾#4-1     | 1000 | 0.68 | 893.22 | 893.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 11995 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾#5-1     | 1000 | 0.56 | 894.39 | 894.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 11996 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾4号新箱式    | 1000 | 0.65 | 893.52 | 893.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 11997 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾1号105间   | 1000 | 0.42 | 895.81 | 895.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 11998 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#1住宅103  | 630  | 0.63 | 563.02 | 563.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 11999 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#2住宅103  | 630  | 0.60 | 563.22 | 563.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 12000 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#3住宅103  | 500  | 0.41 | 447.93 | 447.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 12001 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#4住宅103  | 500  | 0.21 | 448.97 | 448.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 12002 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#1住宅104  | 630  | 0.60 | 563.21 | 563.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |



|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |         |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 12003 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#2住宅104 | 630 | 0.50 | 563.87 | 563.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55%  |
| 12004 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#3住宅104 | 500 | 0.57 | 447.17 | 447.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96%  |
| 12005 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#4住宅104 | 500 | 0.56 | 447.19 | 447.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58%  |
| 12006 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号       | 800 | 0.48 | 716.19 | 716.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%   |
| 12007 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利4号       | 800 | 0.63 | 714.97 | 714.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 12008 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号       | 630 | 0.61 | 563.15 | 563.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%   |
| 12009 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号       | 630 | 0.69 | 562.67 | 562.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65%  |
| 12010 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城1号       | 800 | 0.59 | 715.32 | 715.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%   |
| 12011 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 后山羊分4号     | 200 | 0.36 | 179.29 | 179.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%   |
| 12012 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 海滨支4号      | 500 | 0.40 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26%  |
| 12013 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港甲线 | 铭城5号       | 800 | 0.61 | 715.14 | 715.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52%  |
| 12014 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城4号       | 800 | 0.63 | 714.97 | 714.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%   |
| 12015 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号       | 800 | 0.51 | 715.94 | 715.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%   |
| 12016 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号       | 630 | 0.35 | 564.79 | 564.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34%  |
| 12017 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利1号       | 800 | 0.42 | 716.61 | 716.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57%  |
| 12018 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号       | 800 | 0.48 | 716.17 | 716.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87%  |
| 12019 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城5号       | 800 | 0.64 | 714.85 | 714.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%   |
| 12020 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号       | 800 | 0.44 | 716.45 | 716.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%   |
| 12021 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城4号       | 800 | 0.62 | 715.01 | 715.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56%  |
| 12022 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城6号       | 800 | 0.43 | 716.57 | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12023 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号       | 630 | 0.65 | 562.88 | 562.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 12024 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利3号       | 630 | 0.42 | 564.33 | 564.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 12025 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利1号       | 800 | 0.52 | 715.83 | 715.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 12026 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利4号       | 800 | 0.59 | 715.31 | 715.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 12027 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号       | 800 | 0.48 | 716.18 | 716.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 12028 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城1号       | 630 | 0.54 | 563.58 | 563.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 12029 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 阳光#1-1     | 630 | 0.51 | 563.80 | 563.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 12030 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 顺乐#1-2     | 630 | 0.57 | 563.43 | 563.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 12031 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 交大线  | 阳光#1-2     | 630 | 0.38 | 564.63 | 564.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 12032 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 交大线  | 郁林#2-2     | 630 | 0.37 | 564.69 | 564.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 12033 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 阳光#3-2     | 630 | 0.43 | 564.27 | 564.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 12034 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#4-2     | 630 | 0.57 | 563.39 | 563.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 12035 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线  | 观海#1住宅103配 | 500 | 0.55 | 447.24 | 447.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 12036 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 旅环#48      | 630 | 0.45 | 564.15 | 564.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 12037 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 顺乐#1-1     | 630 | 0.43 | 564.28 | 564.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 12038 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 鞍旅#1       | 630 | 0.69 | 562.67 | 562.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 12039 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 陈家#2间1     | 160 | 0.23 | 143.63 | 143.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 12040 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家#22      | 315 | 0.26 | 282.67 | 282.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 12041 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和方乙线 | 夕阳红#4左1    | 100 | 0.29 | 89.71  | 89.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 12042 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 南区支#19     | 100 | 0.32 | 89.68  | 89.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12043 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方杨二线 | 海滨支#25左1   | 80  | 0.31 | 71.75  | 71.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 12044 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#16     | 200 | 0.40 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 12045 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 海裕支#10     | 50  | 0.37 | 44.81  | 44.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 12046 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#7-3     | 630 | 0.58 | 563.33 | 563.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 12047 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方杨二线 | 后山羊分#34右3  | 100 | 0.33 | 89.67  | 89.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 12048 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华腾线  | 阳光#1住宅104配 | 500 | 0.69 | 446.57 | 446.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 12049 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 美林#7-4     | 630 | 0.33 | 564.92 | 564.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 12050 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 美林#8-1     | 630 | 0.44 | 564.21 | 564.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 12051 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 交大线  | 郁林#2-1     | 630 | 0.40 | 564.47 | 564.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 12052 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#4-1     | 630 | 0.46 | 564.11 | 564.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 12053 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#3-1     | 630 | 0.63 | 563.04 | 563.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 12054 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业1号     | 630 | 0.48 | 563.96 | 563.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 12055 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 海辉街2号      | 500 | 0.43 | 447.85 | 447.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 12056 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业1号     | 630 | 0.53 | 563.64 | 563.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 12057 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业2号     | 630 | 0.52 | 563.74 | 563.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 12058 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和开线  | 西北分42左6    | 100 | 0.24 | 89.76  | 89.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 12059 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业2号     | 630 | 0.69 | 562.68 | 562.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 12060 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业3号     | 800 | 0.57 | 715.41 | 715.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 12061 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业3号     | 800 | 0.43 | 716.58 | 716.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 12062 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 江化分10号     | 100 | 0.33 | 89.67  | 89.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |

|       |         |     |      |        |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|--------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12063 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 高家村1号  | 630 | 0.54 | 563.61 | 563.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 12064 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 高家村2号  | 630 | 0.68 | 562.71 | 562.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 12065 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方家乙线 | 方铁干2号  | 630 | 0.27 | 565.29 | 565.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 12066 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业4号 | 800 | 0.56 | 715.55 | 715.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 12067 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业4号 | 800 | 0.58 | 715.38 | 715.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 12068 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 高家村1号  | 630 | 0.46 | 564.10 | 564.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 12069 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 高家村2号  | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 12070 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 西北分37  | 200 | 0.30 | 179.40 | 179.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 12071 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 西北分57  | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 12072 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 和方干9号  | 315 | 0.70 | 281.30 | 281.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 12073 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 和方干7号  | 200 | 0.48 | 179.03 | 179.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 12074 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 海辉街1号  | 500 | 0.70 | 446.52 | 446.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 12075 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 夏家分4号  | 315 | 0.38 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 12076 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 南区一线 | 海韵街1号  | 630 | 0.23 | 565.56 | 565.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 12077 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 泵站分1号  | 315 | 0.38 | 282.30 | 282.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 12078 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 建港线  | 大显分2号  | 500 | 0.60 | 447.01 | 447.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 12079 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 西北分18号 | 200 | 0.22 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 12080 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#1 | 800 | 0.63 | 714.97 | 714.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 12081 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#2 | 800 | 0.50 | 716.02 | 716.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 12082 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#3 | 800 | 0.44 | 716.44 | 716.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12083 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#4    | 800 | 0.65 | 714.79 | 714.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 12084 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水乙线 | 隋家沟支#5右1  | 200 | 0.34 | 179.32 | 179.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 12085 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 矿业支#9     | 100 | 0.28 | 89.72  | 89.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 12086 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 宝恒乙线 | 隋家二支#5    | 200 | 0.30 | 179.41 | 179.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 12087 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#50左7  | 200 | 0.50 | 178.99 | 178.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 12088 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 大潘家分#8    | 200 | 0.44 | 179.12 | 179.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 12089 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 大口井分#23右6 | 200 | 0.23 | 179.54 | 179.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 12090 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#11    | 200 | 0.52 | 178.96 | 178.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 12091 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#17    | 200 | 0.32 | 179.37 | 179.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 12092 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#28    | 200 | 0.51 | 178.98 | 178.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 12093 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#50左4  | 315 | 0.49 | 281.96 | 281.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 12094 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 江西干#118   | 200 | 0.20 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 12095 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#5     | 315 | 0.20 | 282.86 | 282.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 12096 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 专家楼箱变     | 400 | 0.35 | 358.61 | 358.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 12097 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 大口井分#17   | 315 | 0.39 | 282.26 | 282.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 12098 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#19    | 100 | 0.60 | 89.40  | 89.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 12099 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 大口井#4     | 315 | 0.61 | 281.57 | 281.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 12100 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#86右1  | 400 | 0.52 | 357.92 | 357.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 12101 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江双乙线 | 江双干#12    | 315 | 0.67 | 281.39 | 281.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 12102 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#44间1  | 200 | 0.58 | 178.85 | 178.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |

|       |         |     |      |               |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|---------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12103 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#4<br>间1   | 400 | 0.32 | 358.72 | 358.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 12104 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 高家二分<br>#21   | 200 | 0.55 | 178.89 | 178.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 12105 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 轮渡支#5         | 160 | 0.52 | 143.17 | 143.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 12106 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 隋家分#5         | 315 | 0.52 | 281.87 | 281.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 12107 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 隋家分#7<br>左5   | 200 | 0.66 | 178.68 | 178.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 12108 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 江家干<br>#22    | 400 | 0.31 | 358.77 | 358.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 12109 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 山沟村分<br>#4    | 200 | 0.30 | 179.41 | 179.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 12110 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 山沟村分<br>#14   | 315 | 0.33 | 282.48 | 282.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 12111 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干<br>#116   | 200 | 0.38 | 179.24 | 179.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 12112 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 陈家沟分<br>#9台   | 100 | 0.22 | 89.78  | 89.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 12113 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干<br>#157右1 | 100 | 0.33 | 89.67  | 89.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 12114 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干<br>#159   | 100 | 0.38 | 89.62  | 89.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 12115 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干<br>#169   | 100 | 0.38 | 89.62  | 89.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 12116 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董滨分#9         | 200 | 0.59 | 178.82 | 178.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 12117 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董滨分<br>#18    | 100 | 0.35 | 89.65  | 89.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 12118 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 海港线  | 天门山<br>#1-1   | 800 | 0.61 | 715.15 | 715.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 12119 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 海港线  | 天门山<br>#1-2   | 800 | 0.50 | 716.03 | 716.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 12120 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑<br>#1    | 800 | 0.36 | 717.12 | 717.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 12121 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑<br>#2    | 800 | 0.37 | 717.00 | 717.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 12122 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑<br>#3    | 800 | 0.29 | 717.67 | 717.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |

|       |         |     |      |          |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12123 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#4   | 800 | 0.24 | 718.08 | 718.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 12124 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 高家二分#32  | 50  | 0.32 | 44.84  | 44.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 12125 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 江西干#91   | 100 | 0.33 | 89.67  | 89.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 12126 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 天门山#2-1  | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 12127 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 天门山#2-2  | 800 | 0.45 | 716.38 | 716.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 12128 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家甲线 | 碧海新苑#1   | 800 | 0.52 | 715.87 | 715.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 12129 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家甲线 | 碧海新苑#2   | 800 | 0.65 | 714.79 | 714.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 12130 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 碧海新苑#3   | 800 | 0.54 | 715.71 | 715.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 12131 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 碧海新苑#4   | 800 | 0.46 | 716.35 | 716.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 12132 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 陈家线  | 江西干#78   | 315 | 0.38 | 282.30 | 282.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 12133 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 花间月#1-1  | 800 | 0.57 | 715.44 | 715.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 12134 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 花间月#1-2  | 800 | 0.49 | 716.07 | 716.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 12135 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#2-1  | 800 | 0.41 | 716.71 | 716.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 12136 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#2-2  | 800 | 0.48 | 716.19 | 716.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 12137 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 花间月#3-1  | 800 | 0.44 | 716.50 | 716.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 12138 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 花间月#3-2  | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 12139 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#4-1  | 800 | 0.43 | 716.57 | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 12140 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#4-2  | 800 | 0.57 | 715.44 | 715.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 12141 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区2号配电 | 630 | 0.48 | 563.97 | 563.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 12142 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区3号配电 | 630 | 0.49 | 563.90 | 563.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |

|       |         |     |      |           |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12143 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 1号配电站1号变  | 630  | 0.59 | 563.31 | 563.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 12144 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 1号配电站2号变  | 630  | 0.46 | 564.09 | 564.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 12145 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 5号配电站1号变  | 630  | 0.47 | 564.03 | 564.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 12146 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 5号配电站2号变  | 630  | 0.62 | 563.11 | 563.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 12147 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区4号配电  | 630  | 0.69 | 562.64 | 562.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 12148 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区6号配电  | 630  | 0.59 | 563.28 | 563.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 12149 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开  | 1000 | 0.21 | 897.86 | 897.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 12150 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开  | 1000 | 0.53 | 894.70 | 894.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 12151 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开  | 800  | 0.44 | 716.51 | 716.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 12152 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水新甲线 | 水新干25号右3  | 50   | 0.24 | 44.88  | 44.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 12153 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干号100号  | 315  | 0.28 | 282.63 | 282.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 12154 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 大孤山支12号   | 100  | 0.32 | 89.68  | 89.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 12155 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 五间房分10号   | 200  | 0.28 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 12156 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支8号     | 200  | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 12157 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支号17号   | 315  | 0.24 | 282.75 | 282.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 12158 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干84号右9号 | 200  | 0.59 | 178.83 | 178.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 12159 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干69左1   | 315  | 0.35 | 282.41 | 282.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 12160 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干82号    | 200  | 0.35 | 179.31 | 179.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 12161 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干141右2号 | 200  | 0.31 | 179.39 | 179.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 12162 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干134右1号 | 200  | 0.62 | 178.76 | 178.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |



|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12163 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干125左2号 | 200 | 0.26 | 179.48 | 179.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 12164 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干138号   | 200 | 0.35 | 179.31 | 179.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 12165 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干76号左5  | 200 | 0.39 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 12166 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支2号左1号  | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 12167 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 付家支11号左3号 | 400 | 0.37 | 358.51 | 358.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 12168 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干114号右1 | 200 | 0.28 | 179.43 | 179.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 12169 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干109号   | 200 | 0.34 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 12170 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 塔龙干132号   | 315 | 0.22 | 282.80 | 282.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 12171 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 付龙支17号    | 200 | 0.26 | 179.49 | 179.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 12172 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干95号    | 400 | 0.26 | 358.95 | 358.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 12173 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干91号右2  | 400 | 0.56 | 357.76 | 357.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 12174 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干73号    | 100 | 0.33 | 89.67  | 89.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 12175 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干93号左2  | 100 | 0.34 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 12176 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干103号   | 200 | 0.37 | 179.27 | 179.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 12177 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 硕城1号住宅配电  | 400 | 0.43 | 358.30 | 358.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 12178 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 硕城1号住宅配电  | 400 | 0.60 | 357.59 | 357.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 12179 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园1号住宅配  | 630 | 0.65 | 562.89 | 562.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 12180 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园1号住宅配  | 630 | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 12181 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园2号住宅配  | 630 | 0.56 | 563.46 | 563.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 12182 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园2号住宅配  | 630 | 0.69 | 562.66 | 562.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12183 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园3号住宅配  | 630 | 0.32 | 564.96 | 564.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 12184 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园3号住宅配  | 630 | 0.30 | 565.12 | 565.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 12185 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 福胜支#2间1   | 400 | 0.22 | 359.11 | 359.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 12186 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支#32    | 200 | 0.36 | 179.27 | 179.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 12187 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支#17右3  | 200 | 0.45 | 179.10 | 179.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 12188 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 福胜支#20    | 80  | 0.23 | 71.82  | 71.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 12189 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干#29    | 200 | 0.33 | 179.34 | 179.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 12190 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 中路分#17    | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 12191 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙分#9     | 200 | 0.22 | 179.56 | 179.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 12192 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙分#4     | 400 | 0.33 | 358.70 | 358.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 12193 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 大八里支#2    | 315 | 0.61 | 281.58 | 281.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 12194 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#18左1  | 400 | 0.54 | 357.84 | 357.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 12195 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#30右5  | 200 | 0.27 | 179.46 | 179.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 12196 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干#174   | 315 | 0.50 | 281.91 | 281.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 12197 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干#178左2 | 200 | 0.34 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 12198 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 姜家支12号右2  | 315 | 0.22 | 282.82 | 282.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 12199 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 姜家支12号右8  | 200 | 0.70 | 178.61 | 178.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 12200 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干64号    | 400 | 0.25 | 358.99 | 358.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 12201 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支3号左1   | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 12202 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 英川甲线 | 欣家园4号住宅配  | 630 | 0.55 | 563.51 | 563.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12203 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 英川甲线 | 欣家园4号住宅配   | 630 | 0.54 | 563.57 | 563.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 12204 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 英川乙线 | 欣家园5号住宅配   | 800 | 0.56 | 715.52 | 715.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 12205 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 英川乙线 | 欣家园5号住宅配   | 800 | 0.44 | 716.44 | 716.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 12206 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#6住宅配电站 | 100 | 0.38 | 89.62  | 89.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 12207 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#6住宅配电站 | 500 | 0.48 | 447.58 | 447.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 12208 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山#3住宅箱式配  | 800 | 0.33 | 717.39 | 717.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 12209 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾中心变电所    | 500 | 0.35 | 448.24 | 448.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 12210 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分23号变压  | 800 | 0.62 | 715.02 | 715.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 12211 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分32号台1  | 200 | 0.70 | 178.60 | 178.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 12212 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分4号左1变  | 200 | 0.34 | 179.32 | 179.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 12213 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分6号右4变  | 160 | 0.22 | 143.64 | 143.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 12214 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 宸泰配电站101配  | 400 | 0.52 | 357.93 | 357.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 12215 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#1住宅配电站  | 630 | 0.70 | 562.62 | 562.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 12216 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#1住宅配电站  | 630 | 0.69 | 562.65 | 562.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 12217 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#2住宅配电站  | 630 | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 12218 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#2住宅配电站  | 630 | 0.49 | 563.89 | 563.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 12219 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 大龙#6配电站103 | 160 | 0.20 | 143.68 | 143.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 12220 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙2号箱式配电   | 400 | 0.26 | 358.96 | 358.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 12221 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙7号箱式配电   | 315 | 0.33 | 282.48 | 282.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 12222 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干33号台    | 630 | 0.57 | 563.44 | 563.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12223 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干38号左1   | 250 | 0.54 | 223.64 | 223.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 12224 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干38左2台1号 | 630 | 0.54 | 563.62 | 563.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 12225 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干5间1台1号  | 315 | 0.53 | 281.84 | 281.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 12226 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干79号右1变  | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 12227 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 大龙王塘3号住宅   | 630 | 0.54 | 563.61 | 563.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 12228 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 大龙王塘3号住宅   | 630 | 0.44 | 564.22 | 564.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 12229 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分#15    | 160 | 0.28 | 143.56 | 143.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 12230 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分103#   | 160 | 0.34 | 143.45 | 143.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 12231 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分23#    | 200 | 0.25 | 179.49 | 179.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 12232 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分40#    | 100 | 0.32 | 89.68  | 89.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 12233 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分57号    | 100 | 0.28 | 89.72  | 89.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 12234 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分70号    | 200 | 0.34 | 179.32 | 179.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 12235 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分83间1变  | 315 | 0.33 | 282.46 | 282.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 12236 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分85号    | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 12237 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞支11#    | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 12238 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 大外1号住宅配电   | 800 | 0.56 | 715.53 | 715.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 12239 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 大外1号住宅配电   | 800 | 0.63 | 714.98 | 714.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 12240 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 大外2号住宅配电   | 800 | 0.61 | 715.14 | 715.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 12241 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 大外2号住宅配电   | 800 | 0.63 | 714.94 | 714.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 12242 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | E06#1住宅配电站 | 315 | 0.24 | 282.74 | 282.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12243 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | E06#1住宅配电站 | 630 | 0.62 | 563.12 | 563.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 12244 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#4住宅配电站 | 800 | 0.59 | 715.29 | 715.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 12245 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#4住宅配电站 | 800 | 0.21 | 718.36 | 718.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 12246 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄中甲线 | E06#5住宅配电站 | 630 | 0.39 | 564.56 | 564.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 12247 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾#1配电站S变  | 500 | 0.36 | 448.19 | 448.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 12248 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分#14左1台 | 630 | 0.58 | 563.34 | 563.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 12249 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干55号     | 630 | 0.42 | 564.35 | 564.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 12250 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干72台1号变  | 315 | 0.22 | 282.81 | 282.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 12251 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干112号    | 500 | 0.61 | 446.95 | 446.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 12252 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山2号住宅箱式   | 630 | 0.26 | 565.39 | 565.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 12253 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山9号住宅箱式   | 630 | 0.40 | 564.47 | 564.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 12254 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾#2配电站1号  | 200 | 0.25 | 179.50 | 179.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 12255 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾#2配电站2号  | 100 | 0.36 | 89.64  | 89.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 12256 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 蓝湾6号住宅配电   | 400 | 0.37 | 358.53 | 358.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 12257 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 蓝湾6号住宅配电   | 200 | 0.23 | 179.53 | 179.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 12258 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾小区2号箱式   | 100 | 0.23 | 89.77  | 89.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 12259 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾小区4号箱式   | 200 | 0.35 | 179.29 | 179.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 12260 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 龙塘变102黄泥   | 500 | 0.48 | 447.60 | 447.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 12261 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 龙塘变102黄泥   | 800 | 0.50 | 715.97 | 715.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 12262 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干75号     | 800 | 0.44 | 716.50 | 716.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12263 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 龙王塘1号小区#2  | 630 | 0.52 | 563.71 | 563.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 12264 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 龙王塘1号小区#2  | 630 | 0.52 | 563.72 | 563.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 12265 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 泥佛分#14变压   | 200 | 0.36 | 179.28 | 179.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 12266 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 日堃#1住宅配电站  | 100 | 0.27 | 89.73  | 89.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 12267 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 日堃#1住宅配电站  | 630 | 0.55 | 563.55 | 563.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 12268 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 日堃#2住宅配电站  | 630 | 0.42 | 564.38 | 564.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 12269 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 山水明园#1箱式配  | 50  | 0.38 | 44.81  | 44.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 12270 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园1号住宅   | 200 | 0.40 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 12271 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软乙线 | 山水明园1号住宅   | 630 | 0.29 | 565.14 | 565.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 12272 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园2号住宅   | 630 | 0.30 | 565.13 | 565.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 12273 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#1住宅配电  | 800 | 0.57 | 715.43 | 715.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 12274 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#1住宅配电  | 800 | 0.43 | 716.53 | 716.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 12275 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#2住宅配电  | 800 | 0.43 | 716.59 | 716.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 12276 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#2住宅配电  | 800 | 0.63 | 714.92 | 714.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 12277 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#4住宅配电  | 800 | 0.48 | 716.14 | 716.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 12278 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#4住宅配电  | 800 | 0.64 | 714.89 | 714.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 12279 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#5住宅配电  | 800 | 0.45 | 716.38 | 716.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 12280 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#5住宅配电  | 800 | 0.53 | 715.77 | 715.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 12281 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分#14左1台 | 800 | 0.28 | 717.77 | 717.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 12282 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分14号左1  | 800 | 0.31 | 717.53 | 717.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12283 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 物华分4号     | 630 | 0.54 | 563.57 | 563.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 12284 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#3住宅配电 | 630 | 0.58 | 563.32 | 563.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 12285 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#3住宅配电 | 630 | 0.11 | 566.29 | 566.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 12286 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#4住宅配电 | 630 | 0.45 | 564.16 | 564.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 12287 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#4住宅配电 | 630 | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 12288 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾1号住宅配  | 630 | 0.41 | 564.41 | 564.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 12289 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾1号住宅配  | 630 | 0.60 | 563.22 | 563.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 12290 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居#1住宅配电 | 800 | 0.44 | 716.50 | 716.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 12291 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居#1住宅配电 | 800 | 0.59 | 715.25 | 715.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 12292 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居#2住宅配电 | 800 | 0.69 | 714.48 | 714.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 12293 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居#2住宅配电 | 800 | 0.47 | 716.21 | 716.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 12294 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 中瀛2号住宅配电  | 630 | 0.61 | 563.18 | 563.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 12295 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 佛门寺支33号变压 | 800 | 0.60 | 715.16 | 715.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 12296 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 佛门寺支4号    | 500 | 0.24 | 448.80 | 448.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 12297 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 郭家沟#1箱式配电 | 315 | 0.30 | 282.56 | 282.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 12298 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 郭家沟分5号变压  | 250 | 0.28 | 224.30 | 224.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 12299 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠3号住宅  | 800 | 0.46 | 716.35 | 716.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 12300 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠3号住宅  | 800 | 0.51 | 715.95 | 715.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 12301 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 海尚明珠4号住宅  | 100 | 0.22 | 89.78  | 89.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 12302 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 海尚明珠4号住宅  | 200 | 0.26 | 179.49 | 179.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12303 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠号1号住   | 100 | 0.34 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 12304 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠号1号住   | 800 | 0.56 | 715.55 | 715.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 12305 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 军用二线 | 海鲜1号箱式配电   | 160 | 0.22 | 143.64 | 143.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 12306 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 海鲜2号箱式配电   | 630 | 0.34 | 564.86 | 564.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 12307 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 海鲜3号箱变配电   | 500 | 0.34 | 448.30 | 448.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 12308 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 横山寺支25号右4  | 160 | 0.36 | 143.42 | 143.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 12309 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 黄泥川二分8号变   | 800 | 0.49 | 716.09 | 716.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 12310 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥川分19号    | 200 | 0.39 | 179.22 | 179.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 12311 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥川分7#     | 100 | 0.34 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 12312 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥干27号变压器  | 30  | 0.20 | 26.94  | 26.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 12313 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干28左2#柱上 | 630 | 0.12 | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 12314 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干33#柱上   | 315 | 0.28 | 282.63 | 282.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 12315 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干38#柱上   | 200 | 0.39 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 12316 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干56号变台变  | 160 | 0.22 | 143.64 | 143.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 12317 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干67号     | 100 | 0.34 | 89.66  | 89.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 12318 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 慧谷阳光1号配电   | 800 | 0.67 | 714.62 | 714.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 12319 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 慧谷阳光1号配电   | 800 | 0.68 | 714.52 | 714.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 12320 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 慧谷阳光2号配电   | 160 | 0.24 | 143.62 | 143.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 12321 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 慧谷阳光2号配电   | 630 | 0.52 | 563.72 | 563.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 12322 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园#10配电  | 315 | 0.20 | 282.87 | 282.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |



|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12323 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园10号配电 | 500 | 0.63 | 446.87 | 446.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 12324 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园1号变电  | 315 | 0.70 | 281.30 | 281.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 12325 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园1号配电  | 315 | 0.70 | 281.30 | 281.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 12326 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园2号配电  | 160 | 0.25 | 143.60 | 143.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 12327 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园3号配电  | 160 | 0.29 | 143.54 | 143.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 12328 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园4号配电  | 160 | 0.34 | 143.45 | 143.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 12329 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园5号变电  | 630 | 0.51 | 563.81 | 563.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 12330 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园5号配电  | 500 | 0.55 | 447.27 | 447.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 12331 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园7号配电  | 500 | 0.41 | 447.95 | 447.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 12332 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园8号配电  | 500 | 0.54 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 12333 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园9号配电  | 500 | 0.61 | 446.95 | 446.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 12334 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利1号住宅配电  | 500 | 0.64 | 446.82 | 446.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 12335 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利1号住宅配电  | 500 | 0.65 | 446.77 | 446.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 12336 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利2号住宅配电  | 800 | 0.46 | 716.31 | 716.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 12337 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山#5住宅箱式配 | 630 | 0.31 | 565.02 | 565.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 12338 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山1号住宅配电  | 630 | 0.34 | 564.89 | 564.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 12339 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅配电  | 315 | 0.22 | 282.81 | 282.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 12340 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅配电  | 500 | 0.33 | 448.35 | 448.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 12341 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅箱式  | 200 | 0.39 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 12342 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山4号住宅箱式  | 630 | 0.22 | 565.61 | 565.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12343 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山6号住宅箱式  | 100 | 0.27 | 89.73  | 89.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 12344 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山7号住宅箱式  | 800 | 0.25 | 718.00 | 718.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 12345 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山8号住宅箱式  | 630 | 0.16 | 565.97 | 565.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 12346 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾二期3号住宅  | 630 | 0.68 | 562.73 | 562.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 12347 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾二期3号住宅  | 630 | 0.61 | 563.17 | 563.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 12348 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干44号右1变 | 800 | 0.69 | 714.47 | 714.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 12349 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支29 | 800 | 0.43 | 716.55 | 716.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 12350 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支49 | 315 | 0.56 | 281.74 | 281.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 12351 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支57 | 500 | 0.59 | 447.03 | 447.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 12352 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支77 | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 12353 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区3号箱式  | 500 | 0.39 | 448.07 | 448.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 12354 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区4号住宅  | 800 | 0.47 | 716.26 | 716.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 12355 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区4号住宅  | 800 | 0.61 | 715.11 | 715.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 12356 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾中心变电所   | 630 | 0.41 | 564.41 | 564.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 12357 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期1号  | 800 | 0.45 | 716.38 | 716.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 12358 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期1号  | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 12359 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期2号  | 800 | 0.68 | 714.58 | 714.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 12360 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期2号  | 315 | 0.61 | 281.57 | 281.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 12361 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 龙塘干#161   | 250 | 0.29 | 224.29 | 224.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 12362 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干10号变压器 | 200 | 0.29 | 179.42 | 179.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12363 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干144号变   | 200 | 0.35 | 179.29 | 179.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 12364 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干178号变   | 315 | 0.36 | 282.36 | 282.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 12365 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干181号变   | 630 | 0.37 | 564.68 | 564.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 12366 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干26号变压器  | 315 | 0.23 | 282.77 | 282.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 12367 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 英歌石线 | 龙塘干3号变压器   | 200 | 0.20 | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 12368 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干69间1    | 200 | 0.32 | 179.36 | 179.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 12369 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干99号左10变 | 315 | 0.38 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 12370 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干99号左9变  | 160 | 0.30 | 143.52 | 143.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 12371 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号公建配   | 630 | 0.33 | 564.94 | 564.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 12372 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号住宅配   | 630 | 0.65 | 562.88 | 562.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 12373 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号住宅配   | 630 | 0.42 | 564.37 | 564.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 12374 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 泥佛分6号变台变   | 200 | 0.32 | 179.36 | 179.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 12375 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园2号住宅   | 200 | 0.24 | 179.51 | 179.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 12376 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 湿地支配2号变压器  | 630 | 0.62 | 563.11 | 563.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 12377 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 工业线  | 水源干12左3#柱上 | 100 | 0.25 | 89.75  | 89.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 12378 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 水源干13号柱上变  | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 12379 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 塔坞干#18右4台  | 630 | 0.58 | 563.35 | 563.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 12380 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 天软干#17     | 100 | 0.24 | 89.76  | 89.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 12381 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干#29     | 630 | 0.27 | 565.30 | 565.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 12382 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干3号变压器   | 630 | 0.31 | 565.03 | 565.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |

|       |         |     |      |           |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12383 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干44台1号变 | 630  | 0.55 | 563.52 | 563.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 12384 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园3号住宅配  | 630  | 0.19 | 565.81 | 565.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 12385 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园3号住宅配  | 800  | 0.54 | 715.67 | 715.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 12386 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 网厂1号箱式配电  | 800  | 0.46 | 716.36 | 716.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 12387 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 黄泥线  | 网厂分15号    | 400  | 0.36 | 358.55 | 358.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 12388 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分14号左1 | 800  | 0.28 | 717.77 | 717.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 12389 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分4号左2变 | 1000 | 0.43 | 895.75 | 895.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 12390 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 吴家村支7号台   | 630  | 0.46 | 564.11 | 564.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 12391 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品1号住宅  | 100  | 0.39 | 89.61  | 89.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 12392 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品1号住宅  | 160  | 0.30 | 143.53 | 143.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 12393 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品2号住宅  | 315  | 0.37 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 12394 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 小孤山支40号变压 | 630  | 0.28 | 565.25 | 565.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 12395 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾1号住宅配  | 800  | 0.69 | 714.52 | 714.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 12396 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾1号住宅配  | 800  | 0.47 | 716.21 | 716.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 12397 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾2号住宅配  | 800  | 0.43 | 716.56 | 716.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 12398 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾2号住宅配  | 800  | 0.57 | 715.42 | 715.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 12399 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾3号住宅配  | 630  | 0.46 | 564.10 | 564.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 12400 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾3号住宅配  | 630  | 0.43 | 564.27 | 564.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 12401 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配  | 800  | 0.26 | 717.94 | 717.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 12402 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配  | 800  | 0.44 | 716.48 | 716.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |

|       |         |     |      |           |      |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|------|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12403 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配  | 800  | 0.68 | 714.55 | 714.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 12404 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾5号住宅配  | 800  | 0.41 | 716.74 | 716.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 12405 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾5号住宅配  | 800  | 0.23 | 718.13 | 718.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 12406 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾6号住宅配  | 800  | 0.51 | 715.88 | 715.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 12407 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾6号住宅配  | 800  | 0.32 | 717.47 | 717.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 12408 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 军用二线 | 盐厂分7右3台2号 | 630  | 0.26 | 565.36 | 565.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 12409 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分#16   | 630  | 0.55 | 563.53 | 563.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 12410 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分5号变压  | 1000 | 0.54 | 894.59 | 894.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 12411 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分8号左5变 | 400  | 0.32 | 358.71 | 358.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 12412 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓1号住宅  | 100  | 0.29 | 89.71  | 89.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 12413 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓1号住宅  | 630  | 0.69 | 562.63 | 562.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 12414 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 医大公寓2号住宅  | 630  | 0.50 | 563.86 | 563.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 12415 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 医大公寓2号住宅  | 630  | 0.66 | 562.84 | 562.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 12416 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓3号住宅  | 630  | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 12417 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓3号住宅  | 630  | 0.65 | 562.90 | 562.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 12418 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 英歌石线 | 英歌石干17号左1 | 200  | 0.11 | 179.79 | 179.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 12419 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园#2住宅配电 | 630  | 0.63 | 563.02 | 563.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 12420 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园#2住宅配电 | 630  | 0.65 | 562.89 | 562.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 12421 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园1号住宅配  | 630  | 0.58 | 563.38 | 563.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 12422 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园1号住宅配  | 630  | 0.44 | 564.26 | 564.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12423 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 渔夫1号住宅配电  | 630 | 0.42 | 564.38 | 564.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 12424 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 渔夫1号住宅配电  | 630 | 0.56 | 563.45 | 563.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 12425 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 渔夫2号住宅配电  | 800 | 0.68 | 714.57 | 714.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 12426 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 渔夫2号住宅配电  | 800 | 0.64 | 714.86 | 714.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 12427 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾2号住宅配  | 630 | 0.64 | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 12428 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾2号住宅配  | 630 | 0.39 | 564.57 | 564.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 12429 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾3号住宅配  | 800 | 0.59 | 715.27 | 715.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 12430 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾3号住宅配  | 800 | 0.65 | 714.80 | 714.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 12431 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾4号住宅配  | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 12432 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾4号住宅配  | 800 | 0.56 | 715.52 | 715.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 12433 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 玉乃浦支15台1号 | 315 | 0.38 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 12434 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居3号住宅配  | 630 | 0.48 | 563.95 | 563.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 12435 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居3号住宅配  | 630 | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 12436 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居4号住宅配  | 630 | 0.67 | 562.78 | 562.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 12437 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居4号住宅配  | 630 | 0.41 | 564.40 | 564.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 12438 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著3号住宅  | 800 | 0.52 | 715.80 | 715.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 12439 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著3号住宅  | 800 | 0.55 | 715.58 | 715.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 12440 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著4号住宅  | 800 | 0.61 | 715.13 | 715.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 12441 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著4号住宅  | 800 | 0.27 | 717.85 | 717.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 12442 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著5号住宅  | 800 | 0.45 | 716.37 | 716.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12443 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著5号住宅   | 800 | 0.36 | 717.10 | 717.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 12444 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄中甲线 | 中兴悦翠台1号住   | 500 | 0.68 | 446.60 | 446.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 12445 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄中甲线 | 中兴悦翠台1号住   | 500 | 0.65 | 446.76 | 446.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 12446 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 中兴悦翠台2号住   | 800 | 0.21 | 718.33 | 718.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 12447 | 旅顺供电分公司 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 中兴悦翠台2号住   | 500 | 0.60 | 447.02 | 447.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 12448 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 中瀛1号住宅配电   | 630 | 0.41 | 564.43 | 564.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 12449 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 中瀛线  | 中瀛1号住宅配电   | 630 | 0.67 | 562.77 | 562.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 12450 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 聚达线  | 中瀛2号住宅配电   | 630 | 0.64 | 562.99 | 562.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 12451 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支12台1号变  | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 12452 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支15号间1台  | 200 | 0.22 | 179.56 | 179.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 12453 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干101右1台  | 160 | 0.32 | 143.48 | 143.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 12454 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干107右1台  | 160 | 0.21 | 143.67 | 143.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 12455 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干114左1台  | 400 | 0.34 | 358.63 | 358.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 12456 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干21左1台1号 | 315 | 0.30 | 282.57 | 282.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 12457 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干25右1台1号 | 315 | 0.33 | 282.47 | 282.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 12458 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干55左7左1台 | 200 | 0.32 | 179.35 | 179.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 12459 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包乙线 | 北沙干72右1台1号 | 315 | 0.39 | 282.26 | 282.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 12460 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包乙线 | 北沙干7号左1台   | 200 | 0.20 | 179.61 | 179.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 12461 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干91号右1   | 200 | 0.49 | 179.03 | 179.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 12462 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干95右4台1号 | 160 | 0.24 | 143.62 | 143.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |

|       |         |     |      |                |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12463 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北邵分1<br>右1台1号  | 315 | 0.39 | 282.27 | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 12464 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北邵分21<br>号右1台1 | 200 | 0.27 | 179.46 | 179.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 12465 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北邵分7<br>台1号变   | 315 | 0.26 | 282.67 | 282.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 12466 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干48<br>左1台1号 | 315 | 0.24 | 282.75 | 282.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 12467 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干55<br>号左1台  | 200 | 0.21 | 179.58 | 179.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 12468 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世乙线 | 大潮口分<br>14号左2  | 200 | 0.39 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 12469 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世乙线 | 大潮口分<br>8台1号变  | 200 | 0.39 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 12470 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支23<br>台1号变  | 200 | 0.65 | 178.71 | 178.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 12471 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世乙线 | 开世熙郡<br>#1住宅配  | 630 | 0.65 | 562.91 | 562.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 12472 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世乙线 | 开世熙郡<br>#1住宅配  | 630 | 0.65 | 562.90 | 562.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 12473 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 后泥河支<br>6号台1号  | 315 | 0.55 | 281.76 | 281.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 12474 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包二<br>支11右8  | 315 | 0.31 | 282.52 | 282.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 12475 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包二<br>支13台2  | 315 | 0.38 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 12476 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分<br>18台1号  | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 12477 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分<br>58台2号  | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 12478 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 岭袁支16<br>台1号变  | 315 | 0.25 | 282.71 | 282.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 12479 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分16<br>左5左1台 | 400 | 0.23 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 12480 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分5<br>号右1台1  | 315 | 0.51 | 281.90 | 281.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 12481 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干32<br>号左1台1 | 160 | 0.41 | 143.35 | 143.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 12482 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干39<br>号右4台1 | 200 | 0.31 | 179.37 | 179.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |



|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12483 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干42号左2台1 | 200 | 0.26 | 179.48 | 179.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 12484 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干54号左1台1 | 200 | 0.38 | 179.24 | 179.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 12485 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干56左9台1号 | 315 | 0.30 | 282.56 | 282.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 12486 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干6号台1号   | 160 | 0.21 | 143.66 | 143.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 12487 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干76号左1台1 | 315 | 0.38 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 12488 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支4右2台1  | 200 | 0.40 | 179.20 | 179.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 12489 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 宋岭支10号台1号  | 200 | 0.45 | 179.11 | 179.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 12490 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 西泥河分10号变台  | 30  | 0.32 | 26.90  | 26.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 12491 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 腰岭沟支7台1号变  | 315 | 0.27 | 282.64 | 282.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 12492 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟支11台1号  | 160 | 0.30 | 143.53 | 143.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 12493 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 北大河分43号台1  | 315 | 0.37 | 282.32 | 282.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 12494 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北海分20号台1号  | 200 | 0.41 | 179.17 | 179.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 12495 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北海分37号台1号  | 315 | 0.55 | 281.78 | 281.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 12496 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北海分48号台1号  | 160 | 0.63 | 142.99 | 142.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 12497 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 北海分7号台1号   | 315 | 0.21 | 282.85 | 282.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 12498 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 滨石分21号左1台1 | 315 | 0.55 | 281.78 | 281.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 12499 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 滨石分27号左1台1 | 315 | 0.62 | 281.55 | 281.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 12500 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 滨石支2号右2间1  | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 12501 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 城水干37号左4台1 | 160 | 0.15 | 143.75 | 143.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 12502 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 付长甲线 | 道北支3号台1号   | 315 | 0.33 | 282.45 | 282.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12503 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 滨石分36台1号变  | 315 | 0.39 | 282.28 | 282.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 12504 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 韩家分13号台1号  | 315 | 0.68 | 281.36 | 281.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 12505 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城#2配电站  | 500 | 0.50 | 447.52 | 447.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 12506 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干62号台1号  | 315 | 0.57 | 281.71 | 281.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 12507 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干87号台1号  | 315 | 0.56 | 281.75 | 281.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 12508 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干89号左1台1 | 315 | 0.47 | 282.02 | 282.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 12509 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干92号右5台1 | 315 | 0.51 | 281.89 | 281.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 12510 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三城甲线 | 水泥二支2台1号变  | 315 | 0.51 | 281.90 | 281.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 12511 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 旅土线  | 洪屯分4号台1号   | 315 | 0.55 | 281.78 | 281.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 12512 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 汇瑞支8号右13台  | 100 | 0.37 | 89.63  | 89.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 12513 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 蒋家分12号台1号  | 315 | 0.43 | 282.15 | 282.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 12514 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 蒋家分3号台1号   | 315 | 0.35 | 282.41 | 282.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 12515 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城1号配电   | 630 | 0.35 | 564.80 | 564.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 12516 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城1号配电   | 630 | 0.69 | 562.65 | 562.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 12517 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城2号配电   | 500 | 0.45 | 447.73 | 447.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 12518 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 理想新城3号配电   | 630 | 0.54 | 563.63 | 563.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 12519 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 理想新城3号配电   | 630 | 0.50 | 563.88 | 563.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 12520 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分13号台1号  | 315 | 0.33 | 282.46 | 282.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 12521 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分13号左1台1 | 315 | 0.31 | 282.53 | 282.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 12522 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分19号台1号  | 400 | 0.31 | 358.78 | 358.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12523 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分6号台1号   | 315 | 0.63 | 281.50 | 281.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 12524 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分8号左2左8  | 200 | 0.54 | 178.92 | 178.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 12525 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 八一线  | 龙头分8号左5台1  | 315 | 0.61 | 281.59 | 281.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 12526 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 三北甲线三北干    | 315 | 0.34 | 282.44 | 282.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 12527 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 轧钢二线 | 三城干61号右8台1 | 200 | 0.32 | 179.37 | 179.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 12528 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 轧钢一线 | 三城干6号左8变   | 400 | 0.37 | 358.53 | 358.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 12529 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 三速支2右4台1号  | 315 | 0.42 | 282.18 | 282.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 12530 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 三土干17#柱上   | 315 | 0.66 | 281.41 | 281.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 12531 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 三土干26#左1柱  | 200 | 0.22 | 179.56 | 179.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 12532 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 三土干30#左1柱  | 315 | 0.33 | 282.45 | 282.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 12533 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 三土干36#右4柱  | 315 | 0.47 | 282.03 | 282.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 12534 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干53号台1号  | 315 | 0.55 | 281.77 | 281.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 12535 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干69号左1间1 | 400 | 0.25 | 359.01 | 359.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 12536 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干78号变台变  | 315 | 0.36 | 282.38 | 282.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 12537 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 三土干95号台1号  | 315 | 0.56 | 281.74 | 281.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 12538 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线  | 石槽分25号台1号  | 315 | 0.29 | 282.58 | 282.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 12539 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线  | 石槽分37号左1台1 | 315 | 0.46 | 282.04 | 282.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 12540 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线  | 石槽分4号台1号   | 315 | 0.35 | 282.41 | 282.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 12541 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土二线 | 石槽支35号台1号  | 315 | 0.16 | 283.00 | 283.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 12542 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土二线 | 石槽支5号台1号   | 200 | 0.38 | 179.24 | 179.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12543 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 石灰窑分3#右3柱  | 315 | 0.52 | 281.87 | 281.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 12544 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三土甲线 | 石灰窑分9#柱上变  | 200 | 0.63 | 178.74 | 178.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 12545 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干22号台1号  | 315 | 0.46 | 282.05 | 282.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 12546 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干23号右1台2 | 315 | 0.39 | 282.27 | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 12547 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干23右1台1号 | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 12548 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干28号右1台1 | 160 | 0.21 | 143.67 | 143.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 12549 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干28号右1台2 | 160 | 0.50 | 143.21 | 143.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 12550 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干38号左1台1 | 400 | 0.56 | 357.77 | 357.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 12551 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线  | 土城干41号左2台1 | 315 | 0.23 | 282.76 | 282.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 12552 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线  | 土城干50号右1台1 | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 12553 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干75号右1台1 | 250 | 0.39 | 224.03 | 224.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 12554 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干7号右1台1  | 315 | 0.54 | 281.79 | 281.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 12555 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干9号左3台1  | 200 | 0.38 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 12556 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 土城干9号左3台2  | 315 | 0.31 | 282.52 | 282.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 12557 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 西场分5号间3左1  | 200 | 0.32 | 179.36 | 179.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 12558 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线  | 西场分5号间3左1  | 315 | 0.39 | 282.28 | 282.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 12559 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 西山支13#柱上   | 200 | 0.40 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 12560 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 西山支7#柱上变压  | 315 | 0.36 | 282.36 | 282.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 12561 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 小黑石分13号右2  | 315 | 0.60 | 281.61 | 281.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 12562 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三北甲线 | 小黑石分15#柱上  | 315 | 0.58 | 281.67 | 281.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12563 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 理想甲线 | 长寿庵分8号右7台  | 250 | 0.31 | 224.22 | 224.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 12564 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土分11台1号变  | 160 | 0.49 | 143.22 | 143.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 12565 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土分21右10台1 | 315 | 0.11 | 283.14 | 283.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 12566 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土分25右2台1号 | 315 | 0.50 | 281.92 | 281.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 12567 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土分27左2台1号 | 400 | 0.56 | 357.77 | 357.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 12568 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土分9号右1台1  | 200 | 0.60 | 178.81 | 178.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 12569 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长土线  | 长土干3号左1变   | 50  | 0.23 | 44.88  | 44.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 12570 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 钟家干20号右8台1 | 315 | 0.62 | 281.56 | 281.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 12571 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 旅土线  | 钟家干47号左7台1 | 315 | 0.54 | 281.79 | 281.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 12572 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光2号住宅   | 630 | 0.67 | 562.79 | 562.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 12573 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光2号住宅   | 630 | 0.21 | 565.65 | 565.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 12574 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光4号住宅   | 630 | 0.49 | 563.92 | 563.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 12575 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光4号住宅   | 630 | 0.30 | 565.11 | 565.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 12576 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分20号变台变  | 200 | 0.28 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 12577 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分23号右1左1 | 200 | 0.40 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 12578 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干34右1    | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 12579 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 北邵干#23右1柱  | 200 | 0.25 | 179.49 | 179.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 12580 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍甲线 | 北邵干#46右1柱  | 200 | 0.22 | 179.56 | 179.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 12581 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干#56右4右  | 200 | 0.34 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 12582 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干#64间1柱  | 400 | 0.39 | 358.44 | 358.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12583 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 后泥河支#7柱上变  | 400 | 0.37 | 358.52 | 358.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 12584 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包二支#12左1 | 400 | 0.40 | 358.41 | 358.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 12585 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分#15左1柱 | 200 | 0.25 | 179.51 | 179.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 12586 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分#20左1柱 | 200 | 0.57 | 178.87 | 178.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 12587 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍乙线 | 联部分4#左1台变  | 200 | 0.34 | 179.32 | 179.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 12588 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分#2左3柱上  | 200 | 0.24 | 179.51 | 179.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 12589 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干#14右1柱  | 200 | 0.20 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 12590 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支#13右1柱 | 200 | 0.25 | 179.49 | 179.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 12591 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支7右1#柱  | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 12592 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟分#22左1变 | 400 | 0.23 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 12593 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟支#5右1柱  | 200 | 0.22 | 179.56 | 179.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 12594 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分4号左1变  | 400 | 0.28 | 358.87 | 358.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 12595 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干65号台1号  | 200 | 0.30 | 179.41 | 179.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 12596 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大1号住宅   | 800 | 0.60 | 715.23 | 715.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 12597 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大1号住宅   | 800 | 0.40 | 716.84 | 716.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 12598 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大2号住宅   | 630 | 0.64 | 562.96 | 562.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 12599 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大2号住宅   | 630 | 0.43 | 564.30 | 564.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 12600 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干6右3右1号  | 315 | 0.32 | 282.50 | 282.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 12601 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干13右1号   | 200 | 0.66 | 178.68 | 178.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 12602 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干20右1号   | 200 | 0.20 | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12603 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干34号    | 315 | 0.60 | 281.62 | 281.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 12604 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 冷家二支8左1号  | 315 | 0.54 | 281.79 | 281.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 12605 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干30号    | 200 | 0.13 | 179.73 | 179.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 12606 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 双西干50号    | 315 | 0.47 | 282.01 | 282.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 12607 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支10号   | 315 | 0.40 | 282.23 | 282.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 12608 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支23号   | 50  | 0.29 | 44.86  | 44.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 12609 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 张家沟支14号   | 50  | 0.37 | 44.82  | 44.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 12610 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 台联支4号     | 50  | 0.26 | 44.87  | 44.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 12611 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支38号   | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 12612 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支45号   | 200 | 0.23 | 179.54 | 179.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 12613 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干78号    | 315 | 0.64 | 281.48 | 281.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 12614 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 山头支14左1号  | 125 | 0.34 | 112.07 | 112.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 12615 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干93左2号  | 160 | 0.35 | 143.45 | 143.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 12616 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干98号    | 315 | 0.33 | 282.47 | 282.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 12617 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干101右5号 | 200 | 0.49 | 179.02 | 179.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 12618 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干101右1号 | 80  | 0.25 | 71.80  | 71.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 12619 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干75右1号  | 200 | 0.24 | 179.52 | 179.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 12620 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 西官支5号     | 160 | 0.22 | 143.65 | 143.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 12621 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 西官支11号    | 160 | 0.56 | 143.10 | 143.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 12622 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支24左1号 | 100 | 0.24 | 89.76  | 89.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12623 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支49号   | 160 | 0.41 | 143.34 | 143.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 12624 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支60号   | 160 | 0.43 | 143.32 | 143.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 12625 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口北支9号   | 200 | 0.39 | 179.22 | 179.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 12626 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支66号   | 200 | 0.22 | 179.57 | 179.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 12627 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支78号   | 250 | 0.29 | 224.29 | 224.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 12628 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 小艾子口支10号  | 50  | 0.30 | 44.85  | 44.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 12629 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干113号   | 200 | 0.33 | 179.33 | 179.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 12630 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干134号   | 315 | 0.61 | 281.59 | 281.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 12631 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 西盐场分22号   | 315 | 0.34 | 282.43 | 282.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 12632 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 西盐场支4号    | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 12633 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干146号   | 315 | 0.45 | 282.08 | 282.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 12634 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干154号   | 100 | 0.21 | 89.79  | 89.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 12635 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干165号   | 200 | 0.58 | 178.85 | 178.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 12636 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支49右7号 | 50  | 0.32 | 44.84  | 44.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 12637 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家支13号    | 80  | 0.26 | 71.80  | 71.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 12638 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 胡家二支8号    | 200 | 0.21 | 179.59 | 179.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 12639 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家支4号     | 160 | 0.30 | 143.52 | 143.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 12640 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 双化分12右4号  | 315 | 0.59 | 281.65 | 281.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 12641 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 双化分11号    | 160 | 0.34 | 143.46 | 143.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 12642 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分121号   | 200 | 0.52 | 178.96 | 178.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |



|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12643 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分133号    | 315 | 0.68 | 281.36 | 281.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 12644 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 藉鑫支3右4号    | 160 | 0.27 | 143.58 | 143.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 12645 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 胡家支15号     | 315 | 0.60 | 281.60 | 281.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 12646 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 科研支1号      | 160 | 0.34 | 143.46 | 143.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 12647 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双旅干27左9号   | 160 | 0.23 | 143.63 | 143.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 12648 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 正翔支7号      | 160 | 0.22 | 143.65 | 143.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 12649 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#2住宅配电  | 800 | 0.69 | 714.52 | 714.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 12650 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#1中心配电  | 800 | 0.64 | 714.92 | 714.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 12651 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#1中心配电  | 800 | 0.69 | 714.48 | 714.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 12652 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干36号台1号  | 630 | 0.33 | 564.91 | 564.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 12653 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 新加坡1号公建配   | 630 | 0.60 | 563.20 | 563.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 12654 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 新加坡2号公共配   | 800 | 0.53 | 715.76 | 715.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 12655 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分4号台1号   | 315 | 0.48 | 281.99 | 281.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 12656 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分7号间1号   | 315 | 0.27 | 282.65 | 282.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 12657 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分20号台1号  | 100 | 0.35 | 89.65  | 89.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 12658 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分25号台1号  | 80  | 0.36 | 71.71  | 71.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 12659 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干86号右4右1 | 315 | 0.33 | 282.47 | 282.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 12660 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干86号右9号  | 160 | 0.40 | 143.37 | 143.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 12661 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线  | 三涧干30号台1号  | 160 | 0.37 | 143.40 | 143.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 12662 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线  | 三涧干42号台1号  | 160 | 0.20 | 143.67 | 143.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |

|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12663 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干50号台1号 | 200 | 0.30 | 179.39 | 179.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 12664 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 新加坡1号变电亭  | 630 | 0.68 | 562.73 | 562.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 12665 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干55号台1号 | 315 | 0.40 | 282.25 | 282.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 12666 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干62号台1号 | 315 | 0.18 | 282.94 | 282.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 12667 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 大市场变电所    | 500 | 0.60 | 446.98 | 446.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 12668 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 东沟二分5号台1号 | 500 | 0.49 | 447.53 | 447.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 12669 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 东沟二分6号左2号 | 315 | 0.42 | 282.18 | 282.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 12670 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 西沟分7号台1号  | 500 | 0.65 | 446.77 | 446.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 12671 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 永兴小区1#箱变1 | 400 | 0.59 | 357.63 | 357.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 12672 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区变电亭1  | 630 | 0.59 | 563.27 | 563.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 12673 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 永兴2#箱变1号变 | 400 | 0.65 | 357.42 | 357.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 12674 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区2号变电  | 630 | 0.57 | 563.43 | 563.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 12675 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区2号变电  | 630 | 0.29 | 565.16 | 565.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 12676 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支6号台1号 | 315 | 0.55 | 281.76 | 281.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 12677 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支9号右1号 | 315 | 0.29 | 282.57 | 282.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 12678 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支15号台1 | 315 | 0.40 | 282.23 | 282.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 12679 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 西沟分13号台1号 | 315 | 0.43 | 282.14 | 282.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 12680 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 机电支2号台1号  | 200 | 0.51 | 178.98 | 178.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 12681 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 水西支4间1号台1 | 315 | 0.20 | 282.87 | 282.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 12682 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 水西支11号台1号 | 315 | 0.22 | 282.79 | 282.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |

|       |         |     |     |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12683 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园2号配电   | 630 | 0.40 | 564.48 | 564.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 12684 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园2号配电   | 630 | 0.68 | 562.70 | 562.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 12685 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园变电亭1   | 630 | 0.68 | 562.74 | 562.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 12686 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园变电亭2   | 630 | 0.61 | 563.13 | 563.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 12687 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 水师营2号台1号   | 500 | 0.67 | 446.64 | 446.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 12688 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干73号台1号  | 315 | 0.21 | 282.84 | 282.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 12689 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干77号台1号  | 315 | 0.68 | 281.35 | 281.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 12690 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干79号台1号  | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 12691 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干56号右2间1 | 630 | 0.11 | 566.34 | 566.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 12692 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 双岛线 | 国网大连供电公司   | 630 | 0.14 | 566.12 | 566.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 12693 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 旅环57号右2右1号 | 30  | 0.11 | 26.97  | 26.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 12694 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 旅环57号右4号台1 | 315 | 0.36 | 282.37 | 282.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 12695 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 照明大孤山分#21  | 100 | 0.38 | 89.62  | 89.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 12696 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 三八里南支13号台  | 200 | 0.29 | 179.43 | 179.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 12697 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡7号住宅配   | 800 | 0.60 | 715.18 | 715.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 12698 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡7号住宅配   | 800 | 0.14 | 718.92 | 718.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 12699 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡8号住宅配   | 800 | 0.14 | 718.88 | 718.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 12700 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡8号住宅配   | 800 | 0.68 | 714.60 | 714.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 12701 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡9号住宅配   | 800 | 0.14 | 718.85 | 718.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 12702 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡9号住宅配   | 800 | 0.63 | 714.97 | 714.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |

|       |         |     |     |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12703 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 旅土干55号1号变  | 315 | 0.39 | 282.27 | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 12704 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 长城线 | 国网辽宁省电力有   | 630 | 0.23 | 565.57 | 565.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 12705 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 旅土干19号左7号  | 200 | 0.70 | 178.61 | 178.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 12706 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 旅环59号右1台1号 | 315 | 0.21 | 282.84 | 282.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 12707 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 旅土干42#左4   | 315 | 0.29 | 282.57 | 282.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 12708 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡2号住宅配   | 800 | 0.67 | 714.64 | 714.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 12709 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡2号住宅配   | 800 | 0.60 | 715.18 | 715.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 12710 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡3号住宅配   | 800 | 0.65 | 714.79 | 714.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 12711 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡3号住宅配   | 800 | 0.49 | 716.06 | 716.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 12712 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡4号住宅配   | 800 | 0.68 | 714.59 | 714.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 12713 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡5号住宅配   | 800 | 0.55 | 715.61 | 715.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 12714 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡5号住宅配   | 800 | 0.46 | 716.30 | 716.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 12715 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡6号住宅配   | 500 | 0.46 | 447.72 | 447.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 12716 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡6号住宅配   | 500 | 0.70 | 446.52 | 446.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 12717 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分8号右7号   | 100 | 0.24 | 89.76  | 89.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 12718 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分22号台1号  | 315 | 0.40 | 282.25 | 282.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 12719 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 水塔干13号台1号  | 100 | 0.31 | 89.69  | 89.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 12720 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分41号左2号  | 315 | 0.38 | 282.29 | 282.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 12721 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多1号配   | 630 | 0.62 | 563.11 | 563.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 12722 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多1号配   | 630 | 0.68 | 562.73 | 562.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |

|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12723 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多2号配  | 630 | 0.22 | 565.63 | 565.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 12724 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多2号配  | 630 | 0.48 | 564.00 | 564.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 12725 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山14号台1号 | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 12726 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山分22号左1 | 200 | 0.57 | 178.87 | 178.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 12727 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山25号左5号 | 160 | 0.59 | 143.06 | 143.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 12728 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 香河甸支5号台1号 | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 12729 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 香河甸支13号台1 | 100 | 0.40 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 12730 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 大王支10号右1号 | 160 | 0.70 | 142.88 | 142.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 12731 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 广隆分23号左1号 | 160 | 0.36 | 143.43 | 143.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 12732 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 广隆分8号间1号  | 100 | 0.21 | 89.79  | 89.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 12733 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山分55号台1 | 200 | 0.33 | 179.34 | 179.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 12734 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山62号右2号 | 160 | 0.22 | 143.65 | 143.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 12735 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山62号右6号 | 200 | 0.44 | 179.12 | 179.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 12736 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山63号台1号 | 160 | 0.44 | 143.30 | 143.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 12737 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山79号台1号 | 160 | 0.27 | 143.56 | 143.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 12738 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 北海线 | 前夹山83号台1号 | 100 | 0.31 | 89.69  | 89.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 12739 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线 | 土城干125号左1 | 315 | 0.58 | 281.66 | 281.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 12740 | 旅顺供电分公司 | 土城变 | 药厂线 | 新川分6号台1号  | 100 | 0.36 | 89.64  | 89.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 12741 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支6号台1号  | 315 | 0.44 | 282.12 | 282.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 12742 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支9号台1号  | 160 | 0.43 | 143.31 | 143.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |

|       |         |     |     |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12743 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支19号台1号  | 315 | 0.64 | 281.50 | 281.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 12744 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支15号台1号  | 315 | 0.25 | 282.73 | 282.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 12745 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支23号台1号  | 160 | 0.38 | 143.39 | 143.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 12746 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支23号右1号  | 315 | 0.28 | 282.61 | 282.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 12747 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支26号台1号  | 315 | 0.42 | 282.16 | 282.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 12748 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支32号台1号  | 125 | 0.59 | 111.76 | 111.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 12749 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 凤凰岭支1号台1号  | 315 | 0.42 | 282.16 | 282.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 12750 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 凤凰岭支12号台1  | 100 | 0.38 | 89.62  | 89.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 12751 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分52号台1号  | 200 | 0.30 | 179.40 | 179.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 12752 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分77号台1号  | 100 | 0.68 | 89.32  | 89.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 12753 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分86号右5左1 | 315 | 0.30 | 282.56 | 282.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 12754 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分93号台1号  | 100 | 0.69 | 89.31  | 89.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 12755 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分98号台1号  | 315 | 0.23 | 282.79 | 282.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 12756 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双袁线 | 双岛二分13号1号  | 250 | 0.26 | 224.36 | 224.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 12757 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双袁线 | 双岛二分20号台1  | 50  | 0.22 | 44.89  | 44.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 12758 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分25号右4号  | 200 | 0.38 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 12759 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 砖厂支8号台1号   | 315 | 0.66 | 281.44 | 281.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 12760 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分34号台1号  | 315 | 0.46 | 282.06 | 282.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 12761 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分45号台1号  | 200 | 0.20 | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 12762 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟支10号台1号  | 200 | 0.43 | 179.14 | 179.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |

|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12763 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 水库支11号台1号 | 315 | 0.40 | 282.22 | 282.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 12764 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 水库支1号右1号  | 200 | 0.46 | 179.09 | 179.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 12765 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟支30号台1号 | 200 | 0.68 | 178.64 | 178.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 12766 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分51号台1号 | 200 | 0.16 | 179.67 | 179.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 12767 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支3号台1号 | 160 | 0.17 | 143.73 | 143.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 12768 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支9号台1号 | 200 | 0.64 | 178.71 | 178.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 12769 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支20号台1 | 160 | 0.25 | 143.60 | 143.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 12770 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 合金分7号台1号  | 200 | 0.40 | 179.19 | 179.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 12771 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分12号台1号 | 315 | 0.33 | 282.45 | 282.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 12772 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分12号台2号 | 315 | 0.56 | 281.73 | 281.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 12773 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分14号右4号 | 315 | 0.56 | 281.74 | 281.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 12774 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 营土干15号台1号 | 200 | 0.34 | 179.31 | 179.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 12775 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 营土干42号台1号 | 315 | 0.22 | 282.81 | 282.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 12776 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 沈家分3号台1号  | 160 | 0.37 | 143.40 | 143.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 12777 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 沈家分4号右3右3 | 315 | 0.24 | 282.74 | 282.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 12778 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 沈家分15号台1号 | 200 | 0.21 | 179.58 | 179.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 12779 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 向阳分7号台1号  | 200 | 0.30 | 179.41 | 179.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 12780 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 向阳分8号台1号  | 315 | 0.32 | 282.49 | 282.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 12781 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分4号右5号 | 315 | 0.55 | 281.78 | 281.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 12782 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分6号左4号 | 160 | 0.26 | 143.59 | 143.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |

|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12783 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分9号右1号 | 160 | 0.25 | 143.61 | 143.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 12784 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分19号右3 | 160 | 0.50 | 143.20 | 143.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 12785 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分24号右1 | 400 | 0.56 | 357.77 | 357.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 12786 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分42号右3 | 315 | 0.57 | 281.70 | 281.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 12787 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分48号间1 | 315 | 0.38 | 282.30 | 282.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 12788 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营土线 | 营土干83号右4号 | 315 | 0.25 | 282.71 | 282.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 12789 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 水土干6号台1号  | 160 | 0.38 | 143.39 | 143.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 12790 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 水土干45号1号变 | 160 | 0.35 | 143.44 | 143.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 12791 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营1号住  | 800 | 0.12 | 719.01 | 719.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 12792 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营1号住  | 800 | 0.69 | 714.48 | 714.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 12793 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营2号住  | 630 | 0.57 | 563.40 | 563.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 12794 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营2号住  | 630 | 0.42 | 564.38 | 564.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 12795 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营4号住  | 800 | 0.68 | 714.53 | 714.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 12796 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营4号住  | 800 | 0.48 | 716.14 | 716.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 12797 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营5号住  | 630 | 0.67 | 562.80 | 562.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 12798 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营6号住  | 800 | 0.45 | 716.43 | 716.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 12799 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营6号住  | 800 | 0.67 | 714.66 | 714.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 12800 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线 | 三八里2号住宅配  | 630 | 0.50 | 563.84 | 563.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 12801 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线 | 三八里2号住宅配  | 630 | 0.43 | 564.27 | 564.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 12802 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线 | 三八里4号住宅配  | 630 | 0.45 | 564.14 | 564.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |



|       |         |     |     |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12803 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线 | 三八里4号住宅配  | 630 | 0.61 | 563.16 | 563.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 12804 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线 | 三八里支10号台2 | 50  | 0.21 | 44.89  | 44.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 12805 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里1号住宅配  | 630 | 0.58 | 563.35 | 563.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 12806 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里1号住宅配  | 630 | 0.54 | 563.58 | 563.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 12807 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里3号住宅配  | 630 | 0.65 | 562.91 | 562.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 12808 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里3号住宅配  | 630 | 0.63 | 563.04 | 563.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 12809 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街2号配电站  | 630 | 0.65 | 562.90 | 562.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 12810 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街2号配电站  | 630 | 0.30 | 565.14 | 565.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 12811 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街4号配电站  | 630 | 0.48 | 563.96 | 563.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 12812 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街4号配电站  | 630 | 0.13 | 566.20 | 566.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 12813 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街6号配电站  | 630 | 0.43 | 564.28 | 564.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 12814 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街6号配电站  | 630 | 0.26 | 565.38 | 565.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 12815 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街1号配电站  | 630 | 0.64 | 563.00 | 563.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 12816 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街1号配电站  | 630 | 0.47 | 564.01 | 564.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 12817 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街3号配电站  | 630 | 0.42 | 564.33 | 564.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 12818 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街3号配电站  | 630 | 0.39 | 564.54 | 564.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 12819 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街5号配电站  | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 12820 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街5号配电站  | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 12821 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡1号配电站  | 630 | 0.67 | 562.77 | 562.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 12822 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡1号配电站  | 630 | 0.39 | 564.52 | 564.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |

|       |         |     |     |          |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|-----|----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12823 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡2号配电站 | 630 | 0.43 | 564.28 | 564.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 12824 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡2号配电站 | 630 | 0.49 | 563.89 | 563.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 12825 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡4号配电站 | 800 | 0.67 | 714.64 | 714.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 12826 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡4号配电站 | 800 | 0.55 | 715.57 | 715.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 12827 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡5号配电站 | 800 | 0.55 | 715.57 | 715.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 12828 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡5号配电站 | 800 | 0.46 | 716.35 | 716.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 12829 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡6号配电站 | 800 | 0.58 | 715.39 | 715.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 12830 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡6号配电站 | 800 | 0.48 | 716.17 | 716.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 12831 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城4号住宅 | 800 | 0.58 | 715.35 | 715.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 12832 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城4号住宅 | 800 | 0.14 | 718.87 | 718.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 12833 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城3号公建 | 315 | 0.27 | 282.65 | 282.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 12834 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城3号住宅 | 630 | 0.59 | 563.28 | 563.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 12835 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城3号住宅 | 630 | 0.47 | 564.02 | 564.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 12836 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城2号住宅 | 630 | 0.14 | 566.10 | 566.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 12837 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城2号住宅 | 630 | 0.44 | 564.26 | 564.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 12838 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 瑞景鑫城5号配电 | 630 | 0.20 | 565.71 | 565.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 12839 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡7号配电站 | 630 | 0.61 | 563.15 | 563.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 12840 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡7号配电站 | 630 | 0.45 | 564.18 | 564.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 12841 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡9号配电站 | 800 | 0.25 | 717.99 | 717.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 12842 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡9号配电站 | 800 | 0.34 | 717.27 | 717.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12843 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡11号配电站 | 800 | 0.24 | 718.08 | 718.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 12844 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡11号配电站 | 800 | 0.31 | 717.49 | 717.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 12845 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡13号配电站 | 800 | 0.69 | 714.52 | 714.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 12846 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡13号配电站 | 800 | 0.60 | 715.17 | 715.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 12847 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡15号配电站 | 800 | 0.27 | 717.86 | 717.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 12848 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡15号配电站 | 800 | 0.31 | 717.52 | 717.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 12849 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里4配电站1  | 800 | 0.30 | 717.64 | 717.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 12850 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里4配电站2  | 800 | 0.49 | 716.10 | 716.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 12851 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里6配电站1  | 800 | 0.32 | 717.40 | 717.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 12852 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里6配电站2  | 800 | 0.13 | 718.93 | 718.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 12853 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡3号配电站  | 630 | 0.49 | 563.89 | 563.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 12854 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡3号配电站  | 630 | 0.34 | 564.83 | 564.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 12855 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡8号配电站  | 630 | 0.58 | 563.32 | 563.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 12856 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡8号配电站  | 630 | 0.66 | 562.87 | 562.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 12857 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡10号配电站 | 630 | 0.42 | 564.34 | 564.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 12858 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡10号配电站 | 630 | 0.33 | 564.93 | 564.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 12859 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡12号配电站 | 800 | 0.41 | 716.75 | 716.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 12860 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡12号配电站 | 800 | 0.55 | 715.62 | 715.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 12861 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡14号配电站 | 800 | 0.30 | 717.59 | 717.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 12862 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡14号配电站 | 800 | 0.37 | 717.05 | 717.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12863 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里1号配电站  | 800 | 0.33 | 717.35 | 717.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 12864 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里1号配电站  | 800 | 0.59 | 715.31 | 715.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 12865 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里3号配电站  | 800 | 0.30 | 717.60 | 717.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 12866 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里3号配电站  | 800 | 0.62 | 715.07 | 715.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 12867 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里5号配电站  | 800 | 0.39 | 716.84 | 716.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 12868 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里5号配电站  | 800 | 0.30 | 717.59 | 717.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 12869 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水塔线  | 幸福里2号配电站  | 800 | 0.33 | 717.38 | 717.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 12870 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水塔线  | 幸福里2号配电站  | 800 | 0.46 | 716.30 | 716.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 12871 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府1号住宅  | 800 | 0.13 | 719.00 | 719.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 12872 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府1号住宅  | 800 | 0.35 | 717.20 | 717.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 12873 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府2号住宅  | 800 | 0.34 | 717.29 | 717.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 12874 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府2号住宅  | 800 | 0.21 | 718.29 | 718.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 12875 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府3号住宅  | 800 | 0.54 | 715.64 | 715.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 12876 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府3号住宅  | 800 | 0.59 | 715.25 | 715.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 12877 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府4号住宅  | 800 | 0.33 | 717.40 | 717.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 12878 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府4号住宅  | 800 | 0.46 | 716.31 | 716.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 12879 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 旅星支#11    | 160 | 0.28 | 143.56 | 143.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 12880 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 白马石支8号台1号 | 315 | 0.24 | 282.75 | 282.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 12881 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 柏港支3号左2台1 | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 12882 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 柏港支8号台1号  | 315 | 0.48 | 281.98 | 281.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12883 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分54号台1号  | 200 | 0.63 | 178.75 | 178.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 12884 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分68号台1号  | 160 | 0.53 | 143.15 | 143.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 12885 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分82号右3台1 | 160 | 0.68 | 142.91 | 142.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 12886 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 北岭支7号台1号   | 315 | 0.27 | 282.66 | 282.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 12887 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 北牙分17号台1号  | 630 | 0.24 | 565.48 | 565.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 12888 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支15号右2右5 | 200 | 0.53 | 178.94 | 178.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 12889 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支18号左1号  | 250 | 0.36 | 224.09 | 224.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 12890 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支19号1号台1 | 315 | 0.28 | 282.60 | 282.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 12891 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支19号1号台2 | 315 | 0.17 | 282.97 | 282.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 12892 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支4号台1号   | 200 | 0.37 | 179.26 | 179.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 12893 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支9号1号台1  | 100 | 0.56 | 89.44  | 89.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 12894 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支12号左8  | 100 | 0.36 | 89.64  | 89.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 12895 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支18号左4  | 100 | 0.63 | 89.37  | 89.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 12896 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支27号台1  | 315 | 0.69 | 281.31 | 281.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 12897 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支9号台1号  | 100 | 0.23 | 89.77  | 89.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 12898 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#50右2   | 200 | 0.30 | 179.39 | 179.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 12899 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分35号右4号  | 100 | 0.27 | 89.73  | 89.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 12900 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分44号右10号 | 315 | 0.22 | 282.80 | 282.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 12901 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分47号台1号  | 80  | 0.30 | 71.76  | 71.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 12902 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支29号右1号  | 100 | 0.49 | 89.51  | 89.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |

|       |         |     |      |            |      |      |         |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|------|------|---------|--------|------|---|---|--------|
| 12903 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支34号台1号  | 315  | 0.27 | 282.64  | 282.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 12904 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支5号左1号   | 315  | 0.64 | 281.50  | 281.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 12905 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 城头支35号台1号  | 315  | 0.25 | 282.72  | 282.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 12906 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘二分#8     | 100  | 0.24 | 89.76   | 89.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 12907 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 电机分11号左1号  | 250  | 0.40 | 224.00  | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 12908 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 电台支10号台1号  | 200  | 0.55 | 178.89  | 178.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 12909 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 电台支7号台1号   | 400  | 0.33 | 358.68  | 358.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 12910 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#64变压   | 315  | 0.33 | 282.47  | 282.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 12911 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分68左1台1号 | 160  | 0.36 | 143.43  | 143.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 12912 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘家分12号台1  | 50   | 0.29 | 44.86   | 44.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 12913 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘家分5号左1号  | 200  | 0.16 | 179.69  | 179.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 12914 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生2#住宅配电站  | 1250 | 0.23 | 1122.16 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 12915 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生2#住宅配电站  | 1250 | 0.37 | 1120.38 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 12916 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干33号台1号  | 315  | 0.25 | 282.70  | 282.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 12917 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#2住宅箱式变  | 315  | 0.25 | 282.72  | 282.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 12918 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#3住宅箱式变  | 315  | 0.39 | 282.27  | 282.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 12919 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#5住宅箱式变  | 315  | 0.40 | 282.25  | 282.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 12920 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀1号住宅配电   | 500  | 0.60 | 447.01  | 447.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 12921 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀1号住宅配电   | 500  | 0.46 | 447.70  | 447.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 12922 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4号住宅配电   | 630  | 0.26 | 565.33  | 565.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12923 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 中科甲线 | 科技城1号住宅配   | 500 | 0.46 | 447.69 | 447.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 12924 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 新市干16号左2号  | 100 | 0.30 | 89.70  | 89.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 12925 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#02    | 315 | 0.32 | 282.49 | 282.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 12926 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#06    | 315 | 0.27 | 282.64 | 282.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 12927 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#6右5   | 160 | 0.39 | 143.38 | 143.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 12928 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 中水山庄配电站1   | 630 | 0.58 | 563.33 | 563.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 12929 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 中水山庄配电站2   | 630 | 0.49 | 563.89 | 563.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 12930 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支10号台1  | 160 | 0.36 | 143.43 | 143.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 12931 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支14号台1  | 200 | 0.40 | 179.20 | 179.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 12932 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支14号右6  | 160 | 0.29 | 143.54 | 143.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 12933 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支1号台1号  | 315 | 0.18 | 282.92 | 282.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 12934 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支6号右4号  | 200 | 0.23 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 12935 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 对庄沟分17号台1  | 160 | 0.69 | 142.89 | 142.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 12936 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 对庄沟分9号台1号  | 315 | 0.87 | 280.76 | 280.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 12937 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 方铁干13号右5变  | 315 | 0.40 | 282.24 | 282.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 12938 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 方铁干46号左2号  | 315 | 0.57 | 281.70 | 281.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 12939 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干43号左1号  | 315 | 0.50 | 281.92 | 281.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 12940 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干57号右2右1 | 200 | 0.44 | 179.13 | 179.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 12941 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干64号台1号  | 160 | 0.42 | 143.33 | 143.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 12942 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电   | 800 | 0.64 | 714.89 | 714.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |

|       |         |     |      |            |      |      |         |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|------|------|---------|--------|------|---|---|--------|
| 12943 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电   | 800  | 0.50 | 716.00  | 716.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 12944 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电   | 800  | 0.53 | 715.79  | 715.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 12945 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 果园分#30变压   | 200  | 0.35 | 179.29  | 179.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 12946 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 果园分22号右1台1 | 200  | 0.29 | 179.43  | 179.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 12947 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 果园支8号右1台1  | 315  | 0.28 | 282.61  | 282.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 12948 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地3号住宅配  | 800  | 0.38 | 716.93  | 716.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 12949 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地3号住宅配  | 800  | 0.54 | 715.70  | 715.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 12950 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生1地4号住宅配  | 800  | 0.51 | 715.95  | 715.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 12951 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生1地4号住宅配  | 800  | 0.43 | 716.57  | 716.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 12952 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1号住宅配电   | 1250 | 0.70 | 1116.25 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 12953 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1号住宅配电   | 1250 | 0.40 | 1119.96 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 12954 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生3号住宅配电   | 630  | 0.60 | 563.22  | 563.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 12955 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生3号住宅配电   | 630  | 0.14 | 566.14  | 566.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 12956 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生4号住宅配电   | 630  | 0.62 | 563.10  | 563.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 12957 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生4号住宅配电   | 630  | 0.50 | 563.82  | 563.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 12958 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生5号住宅配电   | 630  | 0.31 | 565.03  | 565.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 12959 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生5号住宅配电   | 630  | 0.30 | 565.11  | 565.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 12960 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生6号住宅配电   | 630  | 0.39 | 564.54  | 564.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 12961 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生6号住宅配电   | 630  | 0.36 | 564.72  | 564.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 12962 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生7号住宅配电   | 630  | 0.28 | 565.24  | 565.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |



|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12963 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生7号住宅配电  | 630 | 0.68 | 562.69 | 562.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 12964 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生8号住宅配电  | 630 | 0.35 | 564.81 | 564.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 12965 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生乙线 | 合生8号住宅配电  | 630 | 0.43 | 564.30 | 564.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 12966 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 和铁干17号左1号 | 200 | 0.36 | 179.29 | 179.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 12967 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 和铁干22号左1号 | 315 | 0.61 | 281.58 | 281.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 12968 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 和铁干37号台1号 | 315 | 0.32 | 282.50 | 282.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 12969 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 和铁干46号台1号 | 315 | 0.38 | 282.29 | 282.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 12970 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 和铁干67号台1号 | 315 | 0.21 | 282.85 | 282.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 12971 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 和铁干77号左3号 | 315 | 0.57 | 281.72 | 281.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 12972 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 和铁干91号左1号 | 315 | 0.47 | 282.01 | 282.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 12973 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 和铁干91号左5号 | 160 | 0.38 | 143.39 | 143.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 12974 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 河北村分3号左3号 | 315 | 0.50 | 281.92 | 281.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 12975 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 河北村分9号台1号 | 160 | 0.63 | 142.99 | 142.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 12976 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 红旗干19号台1号 | 50  | 0.12 | 44.94  | 44.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 12977 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 红旗干21号右5号 | 315 | 0.52 | 281.86 | 281.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 12978 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 红旗干26号右1号 | 315 | 0.53 | 281.83 | 281.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 12979 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 红旗干26号左1号 | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 12980 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 红旗干32号台1号 | 500 | 0.27 | 448.64 | 448.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 12981 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干45号台1号 | 315 | 0.20 | 282.87 | 282.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 12982 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干68号台1号 | 315 | 0.38 | 282.29 | 282.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 12983 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配 | 630 | 0.61 | 563.17 | 563.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 12984 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配 | 630 | 0.44 | 564.20 | 564.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 12985 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配 | 630 | 0.30 | 565.12 | 565.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 12986 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀4地1号住宅箱 | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 12987 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地2号住宅箱 | 315 | 0.33 | 282.45 | 282.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 12988 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀4地3号住宅箱 | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 12989 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅配 | 800 | 0.45 | 716.42 | 716.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 12990 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅配 | 800 | 0.48 | 716.13 | 716.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 12991 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅箱 | 315 | 0.36 | 282.37 | 282.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 12992 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅配 | 800 | 0.65 | 714.84 | 714.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 12993 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅配 | 800 | 0.26 | 717.93 | 717.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 12994 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅箱 | 315 | 0.34 | 282.42 | 282.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 12995 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地3号住宅箱 | 315 | 0.26 | 282.67 | 282.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 12996 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 金山海景住宅配电  | 500 | 0.41 | 447.95 | 447.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 12997 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 金山海景住宅配电  | 630 | 0.44 | 564.24 | 564.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 12998 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支25号台1 | 200 | 0.32 | 179.35 | 179.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 12999 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支5号台1号 | 200 | 0.45 | 179.11 | 179.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 13000 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支9号左4变 | 160 | 0.12 | 143.81 | 143.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 13001 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 和创线  | 韭张支13号右5号 | 315 | 0.30 | 282.56 | 282.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 13002 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 中科甲线 | 科技城2号住宅配  | 500 | 0.38 | 448.08 | 448.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |

|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13003 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 老虎尾干35号台1 | 315 | 0.69 | 281.32 | 281.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 13004 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 盛家沟分13号台1 | 315 | 0.54 | 281.79 | 281.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 13005 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 盛家沟分4号台1号 | 315 | 0.24 | 282.75 | 282.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 13006 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 铁山观通1号箱式  | 400 | 0.34 | 358.64 | 358.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 13007 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 铁山观通2号箱式  | 400 | 0.20 | 359.20 | 359.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 13008 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园1号住宅  | 630 | 0.49 | 563.93 | 563.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 13009 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园1号住宅  | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 13010 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园2号住宅  | 630 | 0.56 | 563.45 | 563.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 13011 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园2号住宅  | 630 | 0.60 | 563.19 | 563.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 13012 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 铁山家园3号住宅  | 630 | 0.22 | 565.60 | 565.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 13013 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 铁山家园3号住宅  | 500 | 0.65 | 446.77 | 446.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 13014 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园4号住宅  | 500 | 0.54 | 447.28 | 447.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 13015 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园4号住宅  | 500 | 0.41 | 447.95 | 447.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 13016 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 王家分13号1号变 | 200 | 0.54 | 178.91 | 178.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 13017 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 王家分15号台1号 | 315 | 0.61 | 281.58 | 281.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 13018 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 王家分8号台1号  | 160 | 0.67 | 142.93 | 142.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 13019 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 红旗线  | 王家支19号左1号 | 160 | 0.37 | 143.40 | 143.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 13020 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 西部铁山所)北牙  | 315 | 0.45 | 282.07 | 282.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 13021 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 西部铁山所)城头  | 400 | 0.35 | 358.59 | 358.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 13022 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)船厂  | 400 | 0.62 | 357.53 | 357.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13023 | 旅顺供电分公司 | 铁山变 | 方杨甲线 | 西部铁山所)方杨   | 200 | 0.67 | 178.67 | 178.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 13024 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 西部铁山所)和铁   | 200 | 0.20 | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 13025 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)尹家   | 160 | 0.32 | 143.49 | 143.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 13026 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)尹家   | 200 | 0.43 | 179.14 | 179.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 13027 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 新市干20号台1号  | 100 | 0.27 | 89.73  | 89.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 13028 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 新市线  | 新市干32台1号变  | 100 | 0.37 | 89.63  | 89.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 13029 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 王家线  | 新市干7号台1号   | 250 | 0.20 | 224.50 | 224.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 13030 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴3号台1号   | 315 | 0.22 | 282.82 | 282.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 13031 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴分10号台1  | 200 | 0.25 | 179.50 | 179.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 13032 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴分7号右3号  | 315 | 0.55 | 281.78 | 281.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 13033 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 盐厂支9号左1号   | 500 | 0.94 | 445.28 | 445.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 13034 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨河支14号台1号  | 315 | 0.37 | 282.33 | 282.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 13035 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨河支5号台1号   | 200 | 0.45 | 179.11 | 179.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 13036 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分12号台1  | 160 | 0.25 | 143.60 | 143.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 13037 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分29号1号  | 200 | 0.21 | 179.58 | 179.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 13038 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟支4号台1号  | 315 | 0.44 | 282.10 | 282.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 13039 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟支8号左2号  | 160 | 0.26 | 143.58 | 143.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 13040 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支#40左1右  | 200 | 0.28 | 179.44 | 179.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 13041 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支19号右3左1 | 315 | 0.49 | 281.95 | 281.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 13042 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支24号左2号  | 200 | 0.51 | 178.99 | 178.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13043 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支38号左2左1 | 200 | 0.33 | 179.34 | 179.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 13044 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支38号左3台1 | 100 | 0.51 | 89.49  | 89.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 13045 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支39号台1号  | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 13046 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支51号1号变  | 160 | 0.10 | 143.84 | 143.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 13047 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 育明支2号台1号   | 315 | 0.44 | 282.13 | 282.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 13048 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 育明支8号右3号   | 315 | 0.25 | 282.71 | 282.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 13049 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 中恒1号住宅配电   | 630 | 0.51 | 563.77 | 563.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 13050 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 老虎尾线 | 中恒1号住宅配电   | 630 | 0.66 | 562.84 | 562.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 13051 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 中恒2号住宅配电   | 630 | 0.42 | 564.36 | 564.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 13052 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 军港线  | 中恒2号住宅配电   | 630 | 0.62 | 563.09 | 563.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 13053 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 中水分18号台1号  | 200 | 0.25 | 179.50 | 179.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 13054 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 山里线  | 猪厂支11号台1号  | 315 | 0.30 | 282.54 | 282.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 13055 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 城山分17号台1号  | 315 | 0.27 | 282.64 | 282.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 13056 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 城山分3左7号台1  | 200 | 0.38 | 179.25 | 179.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 13057 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 锡川箱变1号变压   | 630 | 0.57 | 563.44 | 563.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 13058 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 锡川箱变2号变压   | 630 | 0.44 | 564.22 | 564.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 13059 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭分14号台1号  | 100 | 0.41 | 89.59  | 89.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 13060 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干29左1号台1 | 200 | 0.48 | 179.04 | 179.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 13061 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左3左2号 | 100 | 0.27 | 89.73  | 89.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 13062 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左4号台1 | 315 | 0.39 | 282.28 | 282.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13063 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左5号台1 | 200 | 0.32 | 179.36 | 179.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 13064 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干48右3号台1 | 400 | 0.46 | 358.18 | 358.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 13065 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 赵家分18左1号台1 | 400 | 0.59 | 357.64 | 357.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 13066 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭一线 | 赵家分20右3号台1 | 200 | 0.24 | 179.53 | 179.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 13067 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干53号台1号  | 315 | 0.25 | 282.71 | 282.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 13068 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 黄家村1号箱变1   | 630 | 0.52 | 563.72 | 563.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 13069 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家1号住宅   | 630 | 0.64 | 562.95 | 562.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 13070 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家1号住宅   | 630 | 0.29 | 565.20 | 565.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 13071 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家2号住宅   | 630 | 0.17 | 565.92 | 565.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 13072 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家2号住宅   | 630 | 0.24 | 565.46 | 565.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 13073 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干24号台1号  | 200 | 0.48 | 179.03 | 179.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 13074 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干34号台1号  | 200 | 0.62 | 178.77 | 178.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 13075 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干34右3号台1 | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 13076 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干36号台1号  | 200 | 0.54 | 178.92 | 178.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 13077 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干36左3号台1 | 200 | 0.51 | 178.98 | 178.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 13078 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干42号台1号  | 315 | 0.26 | 282.68 | 282.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 13079 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干47号台1号  | 200 | 0.45 | 179.09 | 179.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 13080 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干59号台1号  | 250 | 0.37 | 224.08 | 224.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 13081 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长信线  | 北山分5左4号台1  | 315 | 0.49 | 281.97 | 281.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 13082 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长信线  | 日新分3号台1号   | 400 | 0.38 | 358.50 | 358.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |         |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 13083 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长信线  | 鑫源分12号台1号  | 200 | 0.23 | 179.54 | 179.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%   |
| 13084 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长信线  | 长信干46间1号台1 | 315 | 0.57 | 281.72 | 281.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%   |
| 13085 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 长信线  | 长信干55间1号台1 | 315 | 0.20 | 282.85 | 282.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83%  |
| 13086 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家甲线 | 长岭干86右2号台1 | 315 | 0.57 | 281.69 | 281.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58%  |
| 13087 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家甲线 | 钟家二分1号台1号  | 200 | 0.68 | 178.63 | 178.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%   |
| 13088 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家甲线 | 长岭干81号变台变  | 200 | 0.28 | 179.43 | 179.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70%  |
| 13089 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 东山分3左1号台1  | 100 | 0.48 | 89.52  | 89.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%   |
| 13090 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 黄家干29右5号台1 | 100 | 0.19 | 89.81  | 89.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92%  |
| 13091 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 李家分12号台1号  | 200 | 0.28 | 179.44 | 179.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90%  |
| 13092 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 李家分9左3号台1  | 315 | 0.62 | 281.56 | 281.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%   |
| 13093 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分14号台1号  | 200 | 0.57 | 178.87 | 178.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67%  |
| 13094 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分21号台1号  | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01%  |
| 13095 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分9号台1号   | 200 | 0.21 | 179.57 | 179.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%   |
| 13096 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家支15左5号台1 | 315 | 0.64 | 281.48 | 281.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44%  |
| 13097 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110右3号  | 200 | 0.33 | 179.34 | 179.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 13098 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110右7号  | 200 | 0.36 | 179.28 | 179.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01%  |
| 13099 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110左4号  | 200 | 0.34 | 179.32 | 179.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23%  |
| 13100 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干123右1右  | 200 | 0.39 | 179.21 | 179.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48%  |
| 13101 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干145左1号  | 200 | 0.35 | 179.30 | 179.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%   |
| 13102 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干162左1号  | 315 | 0.51 | 281.91 | 281.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%   |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13103 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干87右1号台1 | 315 | 0.46 | 282.06 | 282.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 13104 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 黄家乙线 | 钟家分4右2号台1  | 200 | 0.59 | 178.81 | 178.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 13105 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分28号台1号  | 315 | 0.35 | 282.39 | 282.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 13106 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分34号台1号  | 315 | 0.22 | 282.81 | 282.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 13107 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分41号台1号  | 315 | 0.41 | 282.21 | 282.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 13108 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分45号台1号  | 200 | 0.55 | 178.90 | 178.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 13109 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分47左4号台1 | 315 | 0.50 | 281.91 | 281.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 13110 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分48左1号台1 | 315 | 0.58 | 281.68 | 281.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 13111 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分60号台1号  | 160 | 0.35 | 143.43 | 143.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 13112 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 于大山支11号台1  | 200 | 0.11 | 179.78 | 179.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 13113 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 于大山支21号台1  | 315 | 0.25 | 282.70 | 282.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 13114 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 三周支15号台1号  | 160 | 0.35 | 143.44 | 143.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 13115 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身支32号台1  | 100 | 0.14 | 89.86  | 89.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 13116 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身支42左2号  | 400 | 0.39 | 358.44 | 358.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 13117 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身分11左3号  | 315 | 0.12 | 283.13 | 283.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 13118 | 旅顺供电分公司 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身分7号台1号  | 315 | 0.49 | 281.95 | 281.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 13119 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 曹地乙线 | 曹地二分25右1号  | 200 | 0.54 | 178.93 | 178.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 13120 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 曹地乙线 | 曹地二分25右4号  | 200 | 0.55 | 178.89 | 178.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 13121 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园2号住宅配   | 630 | 0.52 | 563.74 | 563.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 13122 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园2号住宅配   | 630 | 0.44 | 564.20 | 564.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |



|       |         |     |      |           |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|-----------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13123 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园3号住宅配  | 630 | 0.41 | 564.45 | 564.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 13124 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园3号住宅配  | 630 | 0.41 | 564.45 | 564.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 13125 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园1号住宅配  | 800 | 0.69 | 714.48 | 714.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 13126 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园1号住宅配  | 800 | 0.57 | 715.48 | 715.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 13127 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园4号住宅配  | 630 | 0.56 | 563.46 | 563.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 13128 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园4号住宅配  | 630 | 0.64 | 562.94 | 562.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 13129 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#1住宅配电站 | 800 | 0.62 | 715.04 | 715.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 13130 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#1住宅配电站 | 800 | 0.57 | 715.45 | 715.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 13131 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#2住宅配电站 | 800 | 0.45 | 716.36 | 716.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 13132 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#2住宅配电站 | 800 | 0.44 | 716.52 | 716.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 13133 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#3住宅配电站 | 630 | 0.52 | 563.73 | 563.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 13134 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#3住宅配电站 | 630 | 0.57 | 563.43 | 563.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 13135 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#4住宅配电站 | 630 | 0.59 | 563.25 | 563.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 13136 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#4住宅配电站 | 630 | 0.46 | 564.11 | 564.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 13137 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站 | 800 | 0.56 | 715.55 | 715.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 13138 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站 | 800 | 0.68 | 714.56 | 714.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 13139 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站 | 800 | 0.65 | 714.80 | 714.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 13140 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站 | 800 | 0.49 | 716.11 | 716.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 13141 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站 | 800 | 0.52 | 715.85 | 715.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 13142 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站 | 800 | 0.49 | 716.05 | 716.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13143 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#7配电站  | 800 | 0.62 | 715.03 | 715.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 13144 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#7配电站  | 800 | 0.69 | 714.51 | 714.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 13145 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站  | 800 | 0.48 | 716.13 | 716.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 13146 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站  | 800 | 0.65 | 714.77 | 714.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 13147 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站  | 800 | 0.67 | 714.63 | 714.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 13148 | 旅顺供电分公司 | 大坞变 | 军用二线 | 旅顺供电分公司俱   | 800 | 0.31 | 717.49 | 717.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 13149 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#1配电站1号  | 800 | 0.67 | 714.68 | 714.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 13150 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#1配电站2号  | 800 | 0.42 | 716.61 | 716.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 13151 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#2配电站1号  | 800 | 0.59 | 715.26 | 715.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 13152 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#2配电站2号  | 800 | 0.43 | 716.60 | 716.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 13153 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#3配电站1号  | 800 | 0.41 | 716.71 | 716.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 13154 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#3配电站2号  | 800 | 0.55 | 715.59 | 715.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 13155 | 旅顺供电分公司 | 方家变 | 水产线  | 德特#1箱式配电站  | 630 | 0.67 | 562.76 | 562.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 13156 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱2#配电站103 | 800 | 0.42 | 716.61 | 716.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 13157 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱2#配电站104 | 800 | 0.51 | 715.95 | 715.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 13158 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱#4配电站103 | 800 | 0.35 | 717.17 | 717.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 13159 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱#4配电站104 | 800 | 0.52 | 715.81 | 715.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 13160 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱1#配电站103 | 800 | 0.40 | 716.80 | 716.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 13161 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱1#配电站104 | 800 | 0.67 | 714.61 | 714.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 13162 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱#3配电站103 | 800 | 0.59 | 715.27 | 715.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13163 | 旅顺供电分公司 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱#3配电站104 | 800 | 0.46 | 716.35 | 716.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 13164 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三城甲线 | 三城干#31左4变  | 200 | 0.39 | 179.23 | 179.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 13165 | 旅顺供电分公司 | 三涧变 | 三城甲线 | 三城干#31左4变  | 200 | 0.28 | 179.45 | 179.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 13166 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分135#    | 200 | 0.25 | 179.50 | 179.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 13167 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家二支#3右1   | 20  | 0.63 | 17.87  | 17.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 13168 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线  | 中融#1住宅配电站  | 630 | 0.35 | 564.78 | 564.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 13169 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 水晶线  | 中融#1住宅配电站  | 630 | 0.33 | 564.93 | 564.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 13170 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 中融#2住宅配电站  | 630 | 0.28 | 565.24 | 565.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 13171 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 鑫城线  | 中融#2住宅配电站  | 630 | 0.35 | 564.79 | 564.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 13172 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地1号住宅配  | 630 | 0.57 | 563.39 | 563.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 13173 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地1号住宅配  | 630 | 0.50 | 563.82 | 563.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 13174 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地2号住宅配  | 800 | 0.44 | 716.44 | 716.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 13175 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地2号住宅配  | 800 | 0.59 | 715.28 | 715.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 13176 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#3住宅配电站  | 630 | 0.58 | 563.37 | 563.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 13177 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#3住宅配电站  | 630 | 0.55 | 563.56 | 563.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 13178 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#4住宅配电站  | 800 | 0.64 | 714.84 | 714.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 13179 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#2住宅配电站  | 630 | 0.44 | 564.25 | 564.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 13180 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#2住宅配电站  | 630 | 0.60 | 563.20 | 563.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 13181 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#6住宅箱式配  | 315 | 0.34 | 282.44 | 282.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 13182 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#7住宅箱式配  | 315 | 0.28 | 282.62 | 282.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13183 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#8住宅箱式配  | 315 | 0.38 | 282.31 | 282.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 13184 | 旅顺供电分公司 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#9住宅箱式配  | 315 | 0.37 | 282.34 | 282.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 13185 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 星月湾#1配电站#1 | 800 | 0.04 | 719.67 | 719.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 13186 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 星月湾#1配电站#2 | 800 | 0.13 | 718.93 | 718.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 13187 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 星月湾#2配电站#1 | 800 | 0.14 | 718.86 | 718.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 13188 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 星月湾#2配电站#2 | 800 | 0.18 | 718.59 | 718.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 13189 | 旅顺供电分公司 | 双岛变 | 双化二线 | 双化干#65右4   | 200 | 0.08 | 179.84 | 179.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 13190 | 旅顺供电分公司 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#8      | 400 | 0.05 | 359.81 | 359.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 13191 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 上水分#3      | 200 | 0.17 | 179.65 | 179.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 13192 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#1 | 630 | 0.03 | 566.80 | 566.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 13193 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#2 | 630 | 0.09 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 13194 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#37配电站#1 | 630 | 0.18 | 565.84 | 565.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 13195 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#2 | 630 | 0.18 | 565.89 | 565.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 13196 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#156左3  | 200 | 0.04 | 179.93 | 179.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 13197 | 旅顺供电分公司 | 江西变 | 江家乙线 | 江西干#54     | 400 | 0.10 | 359.60 | 359.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 13198 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 沙包乙线 | 炼铁分#9间1    | 400 | 0.15 | 359.38 | 359.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 13199 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#9配电站#1变 | 800 | 0.03 | 719.79 | 719.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 13200 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#9配电站#2变 | 800 | 0.04 | 719.70 | 719.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 13201 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#10配电站#1 | 800 | 0.05 | 719.59 | 719.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 13202 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#10配电站#2 | 800 | 0.12 | 719.01 | 719.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |

|       |         |     |      |                |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|----------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13203 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#11<br>配电站#1 | 800 | 0.11 | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 13204 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#11<br>配电站#2 | 800 | 0.17 | 718.62 | 718.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 13205 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#12<br>配电站#1 | 800 | 0.14 | 718.87 | 718.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 13206 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#12<br>配电站#2 | 800 | 0.13 | 718.93 | 718.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 13207 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#13<br>配电站#1 | 800 | 0.11 | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 13208 | 旅顺供电分公司 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#13<br>配电站#2 | 800 | 0.02 | 719.87 | 719.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 13209 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光<br>年#1配电  | 800 | 0.06 | 719.50 | 719.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 13210 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光<br>年#1配电  | 800 | 0.11 | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 13211 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光<br>年#1配电  | 800 | 0.11 | 719.13 | 719.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 13212 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光<br>年#2配电  | 800 | 0.04 | 719.67 | 719.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 13213 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光<br>年#2配电  | 800 | 0.10 | 719.22 | 719.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 13214 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光<br>年#3配电  | 800 | 0.04 | 719.64 | 719.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 13215 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光<br>年#3配电  | 800 | 0.19 | 718.51 | 718.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 13216 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光<br>年#4配电  | 800 | 0.03 | 719.74 | 719.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 13217 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光<br>年#4配电  | 800 | 0.07 | 719.48 | 719.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 13218 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 华通甲线 | 华通38配<br>电站#2变 | 630 | 0.03 | 566.79 | 566.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 13219 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#4配<br>电站#1变 | 800 | 0.15 | 718.79 | 718.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 13220 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#4配<br>电站#2变 | 800 | 0.05 | 719.63 | 719.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 13221 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#5配<br>电站#1变 | 800 | 0.11 | 719.14 | 719.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 13222 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#5配<br>电站#2变 | 800 | 0.14 | 718.86 | 718.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |

|       |         |     |      |            |     |      |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----|------|------------|-----|------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13223 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#1变 | 800 | 0.18 | 718.60 | 718.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 13224 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#2变 | 800 | 0.14 | 718.89 | 718.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 13225 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#3变 | 800 | 0.03 | 719.80 | 719.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 13226 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#7配电站#1变 | 800 | 0.04 | 719.70 | 719.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 13227 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#7配电站#2变 | 800 | 0.07 | 719.45 | 719.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 13228 | 旅顺供电分公司 | 和平变 | 美林线  | 金韵#7配电站#3变 | 800 | 0.08 | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 13229 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世甲线 | 开世熙郡#2住宅配  | 630 | 0.07 | 566.57 | 566.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 13230 | 旅顺供电分公司 | 北海变 | 开世甲线 | 开世熙郡#2住宅配  | 630 | 0.15 | 566.04 | 566.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 13231 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 融创#1配电站#1变 | 800 | 0.16 | 718.70 | 718.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 13232 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 融创#1配电站#2变 | 800 | 0.16 | 718.69 | 718.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 13233 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 融创#2配电站#1变 | 800 | 0.04 | 719.67 | 719.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 13234 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 融创#2配电站#2变 | 800 | 0.18 | 718.55 | 718.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 13235 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 融创#3配电站#1变 | 800 | 0.09 | 719.31 | 719.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 13236 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 融创#3配电站#2变 | 800 | 0.14 | 718.90 | 718.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 13237 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 凤栖台#1配电站#1 | 800 | 0.17 | 718.67 | 718.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 13238 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 凤栖台#1配电站#2 | 800 | 0.14 | 718.89 | 718.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 13239 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 凤栖台#2配电站#1 | 800 | 0.11 | 719.14 | 719.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 13240 | 旅顺供电分公司 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 凤栖台#2配电站#2 | 800 | 0.12 | 719.03 | 719.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 13241 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#1 | 800 | 0.05 | 719.64 | 719.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 13242 | 旅顺供电分公司 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#2 | 800 | 0.13 | 718.98 | 718.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13243 | 旅顺供电分公司    | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#3 | 800 | 0.02  | 719.86 | 719.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 13244 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海1#配电站  | 800 | 14.15 | 606.80 | 606.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 13245 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海1#配电站  | 800 | 19.60 | 563.20 | 563.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 13246 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海3#配电站  | 800 | 17.36 | 581.12 | 581.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 13247 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海3#配电站  | 800 | 14.04 | 607.68 | 607.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 13248 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海2#配电站  | 800 | 18.44 | 572.48 | 572.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 13249 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海2#配电站  | 800 | 18.22 | 574.24 | 574.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 13250 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海4#配电站  | 800 | 19.22 | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 13251 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海4#配电站  | 800 | 16.54 | 587.68 | 587.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 13252 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界1#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 13253 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界1#配电站2#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 13254 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界1#配电站3#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 13255 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界2#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 13256 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界2#配电站2#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 13257 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界2#配电站3#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 13258 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界3#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 13259 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界3#配电站2#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 13260 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界3#配电站3#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 13261 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界4#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 13262 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 新界4#配电站2#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13263 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界4#配电站3#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 13264 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界5#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 13265 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界5#配电站2#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 13266 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界6#配电站1#变 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 13267 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界6#配电站2#变 | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 13268 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电  | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 13269 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 13270 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电  | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 13271 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 13272 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电  | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 13273 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 13274 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 宜宁里1#台区    | 315 | 65.47 | 77.27  | 77.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 13275 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 宜宁里2#台区    | 315 | 74.46 | 48.95  | 48.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 13276 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金玉变电亭1#变   | 800 | 35.61 | 435.12 | 435.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 13277 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金玉变电亭2#变   | 800 | 38.69 | 410.48 | 410.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 13278 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金昕变电亭1#变   | 800 | 18.46 | 572.32 | 572.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 13279 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金昕变电亭2#变   | 800 | 16.63 | 586.96 | 586.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 13280 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金碧变电亭1#变   | 800 | 15.42 | 596.64 | 596.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 13281 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金碧变电亭2#变   | 800 | 37.35 | 421.20 | 421.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 13282 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金1#亭1#变   | 800 | 41.64 | 386.88 | 386.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |



|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13283 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金1#亭2#变   | 800 | 38.65 | 410.80 | 410.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 13284 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金3#亭1#变   | 800 | 37.24 | 422.08 | 422.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 13285 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金3#亭2#变   | 800 | 35.24 | 438.08 | 438.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 13286 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭1#变   | 630 | 41.37 | 306.37 | 306.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 13287 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭2#变   | 630 | 17.37 | 457.57 | 457.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 13288 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭3#变   | 630 | 27.53 | 393.56 | 393.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 13289 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭1#变   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 13290 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭2#变   | 630 | 15.59 | 468.78 | 468.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 13291 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭3#变   | 630 | 16.60 | 462.42 | 462.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 13292 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭1#变   | 630 | 17.64 | 455.87 | 455.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 13293 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭2#变   | 630 | 18.06 | 453.22 | 453.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 13294 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭3#变   | 630 | 18.65 | 449.51 | 449.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 13295 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭1#变   | 630 | 15.74 | 467.84 | 467.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 13296 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭2#变   | 630 | 13.45 | 482.27 | 482.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 13297 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭3#变   | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 13298 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城1#配电站1# | 800 | 14.59 | 603.28 | 603.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 13299 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城1#配电站2# | 800 | 34.61 | 443.12 | 443.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 13300 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城3#配电站1# | 800 | 16.97 | 584.24 | 584.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 13301 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城3#配电站2# | 800 | 13.24 | 614.08 | 614.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 13302 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配  | 800 | 17.74 | 578.08 | 578.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13303 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配  | 800 | 35.29 | 437.68 | 437.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 13304 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配  | 800 | 36.02 | 431.84 | 431.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 13305 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金兰变电亭1#变   | 800 | 28.67 | 490.64 | 490.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 13306 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金兰变电亭2#变   | 800 | 29.17 | 486.64 | 486.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 13307 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金辉变电亭1#变   | 800 | 14.64 | 602.88 | 602.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 13308 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金4#亭1#变   | 630 | 18.92 | 447.80 | 447.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 13309 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金4#亭2#变   | 630 | 17.73 | 455.30 | 455.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 13310 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金2#亭1#变   | 800 | 16.89 | 584.88 | 584.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 13311 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金2#亭2#变   | 800 | 30.18 | 478.56 | 478.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 13312 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭1#变   | 630 | 15.98 | 466.33 | 466.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 13313 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭2#变   | 630 | 11.29 | 495.87 | 495.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 13314 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭3#变   | 630 | 14.32 | 476.78 | 476.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 13315 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭1#变   | 630 | 15.48 | 469.48 | 469.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 13316 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭2#变   | 630 | 20.51 | 437.79 | 437.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 13317 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭3#变   | 630 | 10.40 | 501.48 | 501.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 13318 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城2#配电站1# | 800 | 29.57 | 483.44 | 483.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 13319 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城2#配电站2# | 800 | 15.92 | 592.64 | 592.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 13320 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城4#配电站1# | 800 | 28.62 | 491.04 | 491.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 13321 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城4#配电站2# | 800 | 12.50 | 620.00 | 620.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 13322 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配  | 800 | 19.36 | 565.12 | 565.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |

|       |            |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13323 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配 | 800 | 30.08 | 479.36 | 479.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 13324 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配 | 800 | 11.79 | 625.68 | 625.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 13325 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾4#亭1#变  | 800 | 19.81 | 561.52 | 561.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 13326 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾4#亭2#变  | 800 | 26.21 | 510.32 | 510.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 13327 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾5#亭1#变  | 800 | 30.64 | 474.88 | 474.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 13328 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾5#亭2#变  | 800 | 8.41  | 652.72 | 652.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 13329 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾2期1#变   | 630 | 40.12 | 314.24 | 314.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 13330 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾2期2#变   | 630 | 30.98 | 371.83 | 371.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 13331 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾3#亭1#变  | 800 | 32.07 | 463.44 | 463.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 13332 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾3#亭2#变  | 800 | 36.57 | 427.44 | 427.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 13333 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾6#亭1#变  | 800 | 33.08 | 455.36 | 455.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 13334 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾6#亭2#变  | 800 | 41.91 | 384.72 | 384.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 13335 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭1#变  | 630 | 29.37 | 381.97 | 381.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 13336 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭2#变  | 630 | 9.85  | 504.95 | 504.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 13337 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭3#变  | 630 | 18.18 | 452.47 | 452.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 13338 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭1#变  | 630 | 11.22 | 496.31 | 496.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 13339 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭2#变  | 630 | 13.47 | 482.14 | 482.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 13340 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭3#变  | 630 | 35.96 | 340.45 | 340.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 13341 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭1#变  | 630 | 37.29 | 332.07 | 332.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 13342 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭2#变  | 630 | 15.23 | 471.05 | 471.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13343 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭3#变   | 630 | 17.23 | 458.45 | 458.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 13344 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭1#变   | 630 | 29.37 | 381.97 | 381.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 13345 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭2#变   | 630 | 35.19 | 345.30 | 345.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 13346 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭3#变   | 630 | 37.26 | 332.26 | 332.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 13347 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城5#亭1#变   | 800 | 18.69 | 570.48 | 570.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 13348 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城5#亭2#变   | 800 | 11.26 | 629.92 | 629.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 13349 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城6#亭1#变   | 800 | 14.26 | 605.92 | 605.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 13350 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城6#亭2#变   | 800 | 17.66 | 578.72 | 578.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 13351 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园1#亭1#变 | 800 | 39.54 | 403.68 | 403.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 13352 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园1#亭2#变 | 800 | 16.44 | 588.48 | 588.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 13353 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园2#亭1#变 | 800 | 53.86 | 289.12 | 289.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 13354 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园2#亭2#变 | 800 | 36.77 | 425.84 | 425.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 13355 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景1#配电站  | 800 | 14.88 | 600.96 | 600.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 13356 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景1#配电站  | 800 | 15.40 | 596.80 | 596.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 13357 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景2#配电站  | 800 | 20.18 | 558.56 | 558.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 13358 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景2#配电站  | 800 | 19.24 | 566.08 | 566.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 13359 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景3#配电站  | 800 | 11.56 | 627.52 | 627.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 13360 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景3#配电站  | 800 | 13.80 | 609.60 | 609.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 13361 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站1# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 13362 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站2# | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13363 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站3# | 800 | 20.67 | 554.64 | 554.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 13364 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站1# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 13365 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站2# | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 13366 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站3# | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 13367 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#2配电站1# | 800 | 0.14  | 718.88 | 718.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 13368 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#2配电站2# | 800 | 38.97 | 408.24 | 408.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 13369 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙港湾2#配电站  | 800 | 11.25 | 630.00 | 630.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 13370 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙港湾2#配电站  | 800 | 12.14 | 622.88 | 622.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 13371 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙港湾4#配电站  | 800 | 10.49 | 636.08 | 636.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 13372 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙港湾4#配电站  | 800 | 12.99 | 616.08 | 616.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 13373 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园1#配电站  | 800 | 0.03  | 719.76 | 719.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 13374 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园1#配电站  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 13375 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园2#配电站  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 13376 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园2#配电站  | 800 | 30.86 | 473.12 | 473.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 13377 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园3#配电站  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 13378 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园3#配电站  | 800 | 28.34 | 493.28 | 493.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 13379 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园4#配电站  | 800 | 0.03  | 719.76 | 719.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 13380 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园4#配电站  | 800 | 25.67 | 514.64 | 514.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 13381 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线 | 卧龙港湾1#配电站  | 800 | 13.87 | 609.04 | 609.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 13382 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线 | 卧龙港湾1#配电站  | 800 | 13.42 | 612.64 | 612.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |

|       |            |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13383 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线 | 卧龙港湾3#配电站 | 800 | 14.76 | 601.92 | 601.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 13384 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线 | 卧龙港湾3#配电站 | 800 | 5.79  | 673.68 | 673.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 13385 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中医线 | 生物研发生活区1# | 800 | 39.16 | 406.72 | 406.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 13386 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中医线 | 生物研发生活区2# | 800 | 40.08 | 399.36 | 399.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 13387 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 苏提配电站1#变  | 800 | 36.31 | 429.52 | 429.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 13388 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 苏提配电站2#变  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 13389 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 曲苑配电站1#变  | 800 | 34.51 | 443.92 | 443.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 13390 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 曲苑配电站2#变  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 13391 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 平湖配电站1#变  | 800 | 28.64 | 490.88 | 490.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 13392 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 平湖配电站2#变  | 800 | 19.61 | 563.12 | 563.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 13393 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 平湖配电站3#变  | 800 | 6.65  | 666.80 | 666.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 13394 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 断桥配电站1#变  | 800 | 32.21 | 462.32 | 462.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 13395 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 断桥配电站2#变  | 800 | 17.63 | 578.96 | 578.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 13396 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 柳浪配电站1#变  | 630 | 35.76 | 341.71 | 341.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 13397 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 柳浪配电站2#变  | 630 | 17.23 | 458.45 | 458.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 13398 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 花港配电站1#变  | 800 | 35.19 | 438.48 | 438.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 13399 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 花港配电站2#变  | 800 | 37.29 | 421.68 | 421.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 13400 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 雷锋配电站1#变  | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 13401 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 雷锋配电站2#变  | 800 | 20.07 | 559.44 | 559.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 13402 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线 | 南屏开关站1#变  | 800 | 17.41 | 580.72 | 580.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13403 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 南屏开关站2#变   | 800 | 20.79 | 553.68 | 553.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 13404 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 双峰配电站1#变   | 800 | 9.47  | 644.24 | 644.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 13405 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 双峰配电站2#变   | 800 | 20.37 | 557.04 | 557.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 13406 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三谭配电站1#变   | 800 | 20.31 | 557.52 | 557.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 13407 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三谭配电站2#变   | 800 | 12.25 | 622.00 | 622.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 13408 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三谭配电站3#变   | 800 | 12.30 | 621.60 | 621.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 13409 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站1# | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 13410 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站2# | 800 | 30.51 | 475.92 | 475.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 13411 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站3# | 800 | 32.29 | 461.68 | 461.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 13412 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 双D线  | 海纳科技配电站1#  | 630 | 55.44 | 217.73 | 217.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 13413 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 双D线  | 海纳科技配电站2#  | 630 | 46.17 | 276.13 | 276.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 13414 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里1#亭1#变  | 400 | 59.61 | 121.56 | 121.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 13415 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里2#亭1#变  | 400 | 56.03 | 135.88 | 135.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 13416 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里3#亭1#变  | 400 | 77.75 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 13417 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里4#亭     | 400 | 61.51 | 113.96 | 113.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 13418 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品1#配电站  | 630 | 36.19 | 339.00 | 339.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 13419 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品1#配电站  | 630 | 34.28 | 351.04 | 351.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 13420 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品2#配电站  | 630 | 18.79 | 448.62 | 448.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 13421 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品2#配电站  | 630 | 37.19 | 332.70 | 332.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 13422 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品3#配电站  | 630 | 38.02 | 327.47 | 327.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13423 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品3#配电站  | 630 | 18.33 | 451.52 | 451.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 13424 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品4#配电站  | 630 | 0.13  | 566.18 | 566.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 13425 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品4#配电站  | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 13426 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城1#配电站  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 13427 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城1#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 13428 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城2#配电站  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 13429 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城2#配电站  | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 13430 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城4#配电站  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 13431 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城4#配电站  | 800 | 20.61 | 555.12 | 555.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 13432 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城5#配电站  | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 13433 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城5#配电站  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 13434 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城3#配电站  | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 13435 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城3#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 13436 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城6#配电站  | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 13437 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城6#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 13438 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡7#配电站1# | 800 | 20.12 | 559.04 | 559.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 13439 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡7#配电站2# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 13440 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡8#配电站1# | 800 | 20.06 | 559.52 | 559.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 13441 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡8#配电站2# | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 13442 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡9#配电站1# | 800 | 22.07 | 543.44 | 543.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |



|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13443 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡9#配电站2# | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 13444 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡1#配电站1# | 800 | 20.36 | 557.12 | 557.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 13445 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡1#配电站2# | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 13446 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡2#配电站1# | 800 | 20.17 | 558.64 | 558.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 13447 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡2#配电站2# | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 13448 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾1#配电站  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 13449 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾1#配电站  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 13450 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾2#配电站  | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 13451 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾2#配电站  | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 13452 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 13453 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 13454 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站  | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 13455 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾4#配电站  | 800 | 0.15  | 718.80 | 718.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 13456 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾5#配电站  | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 13457 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾5#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 13458 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾6#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 13459 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾6#配电站  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 13460 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾7#配电站  | 800 | 0.20  | 718.40 | 718.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 13461 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站  | 800 | 26.37 | 509.04 | 509.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 13462 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站  | 800 | 30.08 | 479.36 | 479.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13463 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站  | 800 | 27.46 | 500.32 | 500.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 13464 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站  | 800 | 28.09 | 495.28 | 495.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 13465 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站  | 800 | 29.34 | 485.28 | 485.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 13466 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站  | 800 | 31.18 | 470.56 | 470.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 13467 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 华南小区变电亭1#  | 800 | 40.26 | 397.92 | 397.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 13468 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 华南小区变电亭2#  | 800 | 51.19 | 310.48 | 310.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 13469 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里2#亭1#变  | 400 | 38.46 | 206.16 | 206.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 13470 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里2#亭2#变  | 400 | 36.19 | 215.24 | 215.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 13471 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站1# | 800 | 58.05 | 255.60 | 255.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 13472 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站2# | 800 | 50.45 | 316.40 | 316.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 13473 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站3# | 500 | 35.79 | 271.05 | 271.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 13474 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站4# | 500 | 66.02 | 119.90 | 119.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 13475 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高吉里小区1#变   | 800 | 38.14 | 414.88 | 414.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 13476 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高吉里小区2#变   | 800 | 36.29 | 429.68 | 429.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 13477 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 中旅房地产箱式变   | 315 | 65.91 | 75.88  | 75.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 13478 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园1#变电亭  | 800 | 20.37 | 557.04 | 557.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 13479 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园1#变电亭  | 800 | 22.63 | 538.96 | 538.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 13480 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 28#动迁1#变电亭 | 800 | 29.17 | 486.64 | 486.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 13481 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 28#动迁1#变电亭 | 800 | 28.16 | 494.72 | 494.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 13482 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 幸福人家配电站1#  | 630 | 30.19 | 376.80 | 376.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13483 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 幸福人家配电站2#  | 630 | 32.07 | 364.96 | 364.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 13484 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 城宁嘉园中心配电   | 630 | 0.16  | 565.99 | 565.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 13485 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 城宁嘉园中心配电   | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 13486 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 28#动迁2#变电亭 | 800 | 32.19 | 462.48 | 462.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 13487 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 28#动迁2#变电亭 | 800 | 33.76 | 449.92 | 449.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 13488 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期1#  | 800 | 35.26 | 437.92 | 437.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 13489 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期2#  | 800 | 58.64 | 250.88 | 250.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 13490 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期3#  | 800 | 36.97 | 424.24 | 424.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 13491 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站  | 630 | 29.18 | 383.17 | 383.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 13492 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站  | 630 | 28.69 | 386.25 | 386.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 13493 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站  | 630 | 27.39 | 394.44 | 394.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 13494 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站  | 630 | 26.57 | 399.61 | 399.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 13495 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站  | 630 | 61.95 | 176.72 | 176.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 13496 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站  | 630 | 24.96 | 409.75 | 409.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 13497 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站  | 630 | 40.61 | 311.16 | 311.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 13498 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站  | 630 | 42.43 | 299.69 | 299.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 13499 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站  | 630 | 41.81 | 303.60 | 303.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 13500 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站  | 630 | 0.13  | 566.18 | 566.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 13501 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站  | 630 | 0.18  | 565.87 | 565.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 13502 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站  | 630 | 0.14  | 566.12 | 566.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13503 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站  | 630 | 0.19  | 565.80 | 565.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 13504 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站  | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 13505 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站  | 630 | 0.11  | 566.31 | 566.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 13506 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站1# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 13507 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站2# | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 13508 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站3# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 13509 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站1# | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 13510 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站2# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 13511 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站3# | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 13512 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站1# | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 13513 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站2# | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 13514 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站3# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 13515 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站1# | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 13516 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站2# | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 13517 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站3# | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 13518 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 松园线  | 大杏底屯       | 160 | 71.43 | 29.71  | 29.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 13519 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园1#配电站  | 630 | 40.36 | 312.73 | 312.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 13520 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园1#配电站  | 630 | 18.57 | 450.01 | 450.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 13521 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园2#配电站  | 630 | 11.05 | 497.39 | 497.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 13522 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园2#配电站  | 630 | 20.09 | 440.43 | 440.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13523 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山1#配电站1# | 630 | 43.12 | 295.34 | 295.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 13524 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山1#配电站2# | 630 | 58.55 | 198.14 | 198.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 13525 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山1#配电站3# | 630 | 41.37 | 306.37 | 306.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 13526 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山2#配电站1# | 630 | 42.19 | 301.20 | 301.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 13527 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山2#配电站2# | 630 | 84.97 | 31.69  | 31.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 13528 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 理工线 | 知语山2#配电站3# | 630 | 43.18 | 294.97 | 294.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 13529 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代1#配电站1# | 800 | 25.67 | 514.64 | 514.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 13530 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代1#配电站2# | 800 | 28.61 | 491.12 | 491.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 13531 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代2#配电站1# | 800 | 30.02 | 479.84 | 479.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 13532 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代2#配电站2# | 800 | 28.47 | 492.24 | 492.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 13533 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代3#配电站1# | 800 | 19.28 | 565.76 | 565.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 13534 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代3#配电站2# | 800 | 9.92  | 640.64 | 640.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 13535 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代4#配电站1# | 800 | 19.89 | 560.88 | 560.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 13536 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代4#配电站2# | 800 | 34.29 | 445.68 | 445.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 13537 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代5#配电站1# | 800 | 12.66 | 618.72 | 618.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 13538 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 新时代5#配电站2# | 800 | 26.73 | 506.16 | 506.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 13539 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 山河枫景配电站1#  | 630 | 15.12 | 471.74 | 471.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 13540 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 山河枫景配电站2#  | 630 | 13.93 | 479.24 | 479.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 13541 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学东线 | 山河枫景配电站3#  | 630 | 18.43 | 450.89 | 450.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 13542 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城1#配电站1# | 800 | 36.97 | 424.24 | 424.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13543 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城1#配电站2# | 800 | 32.08 | 463.36 | 463.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 13544 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城1#配电站3# | 800 | 18.73 | 570.16 | 570.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 13545 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城2#配电站1# | 800 | 30.19 | 478.48 | 478.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 13546 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城2#配电站2# | 800 | 19.43 | 564.56 | 564.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 13547 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城2#配电站3# | 800 | 17.76 | 577.92 | 577.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 13548 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站1# | 800 | 19.22 | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 13549 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站2# | 800 | 16.97 | 584.24 | 584.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 13550 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站3# | 800 | 8.55  | 651.60 | 651.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 13551 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站1# | 630 | 13.31 | 483.15 | 483.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 13552 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站2# | 630 | 16.40 | 463.68 | 463.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 13553 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站3# | 630 | 30.61 | 374.16 | 374.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 13554 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站1# | 630 | 30.28 | 376.24 | 376.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 13555 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站2# | 630 | 33.19 | 357.90 | 357.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 13556 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站3# | 630 | 18.69 | 449.25 | 449.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 13557 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城6#配电站1# | 800 | 12.87 | 617.04 | 617.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 13558 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城6#配电站2# | 800 | 29.64 | 482.88 | 482.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 13559 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站1# | 630 | 8.74  | 511.94 | 511.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 13560 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站2# | 630 | 19.33 | 445.22 | 445.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 13561 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站3# | 630 | 29.38 | 381.91 | 381.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 13562 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽1#配电站1#变 | 630 | 33.92 | 353.30 | 353.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13563 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽1#配电站2#变 | 630 | 20.23 | 439.55 | 439.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 13564 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽2#配电站1#变 | 630 | 26.49 | 400.11 | 400.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 13565 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽2#配电站2#变 | 630 | 24.37 | 413.47 | 413.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 13566 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽3#配电站1#变 | 630 | 25.09 | 408.93 | 408.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 13567 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽3#配电站2#变 | 630 | 27.19 | 395.70 | 395.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 13568 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽4#配电站1#变 | 630 | 22.09 | 427.83 | 427.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 13569 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽4#配电站2#变 | 630 | 24.61 | 411.96 | 411.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 13570 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽物业配电站1#  | 630 | 29.84 | 379.01 | 379.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 13571 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽物业配电站2#  | 630 | 28.67 | 386.38 | 386.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 13572 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城1#配电站  | 800 | 16.40 | 588.80 | 588.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 13573 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城1#配电站  | 800 | 26.57 | 507.44 | 507.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 13574 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城2#配电站  | 800 | 30.61 | 475.12 | 475.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 13575 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城2#配电站  | 800 | 28.17 | 494.64 | 494.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 13576 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城3#配电站  | 800 | 17.75 | 578.00 | 578.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 13577 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城3#配电站  | 800 | 26.49 | 508.08 | 508.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 13578 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城4#配电站  | 800 | 24.37 | 525.04 | 525.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 13579 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城4#配电站  | 800 | 25.09 | 519.28 | 519.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 13580 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城5#配电站  | 800 | 16.34 | 589.28 | 589.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 13581 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城5#配电站  | 800 | 29.67 | 482.64 | 482.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 13582 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区9#配  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |

|       |            |           |     |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13583 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区9#配  | 800  | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 13584 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区7#配  | 630  | 0.05  | 566.69 | 566.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 13585 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区7#配  | 630  | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 13586 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区10#配 | 800  | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 13587 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区10#配 | 800  | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 13588 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站  | 630  | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 13589 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站  | 630  | 0.11  | 566.31 | 566.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 13590 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站  | 630  | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 13591 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景2#配电站  | 630  | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 13592 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景2#配电站  | 630  | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 13593 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景3#配电站  | 630  | 0.15  | 566.06 | 566.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 13594 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景3#配电站  | 630  | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 13595 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁1#配电站 | 630  | 40.36 | 312.73 | 312.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 13596 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁1#配电站 | 630  | 41.09 | 308.13 | 308.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 13597 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁2#配电站 | 630  | 35.19 | 345.30 | 345.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 13598 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁2#配电站 | 630  | 32.03 | 365.21 | 365.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 13599 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁3#配电站 | 630  | 34.06 | 352.42 | 352.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 13600 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁3#配电站 | 630  | 40.09 | 314.43 | 314.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 13601 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 湾里西变电亭1#变  | 1000 | 17.31 | 726.90 | 726.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 13602 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 湾里西变电亭2#变  | 1000 | 38.01 | 519.90 | 519.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |



|       |            |           |     |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13603 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 52#动迁楼1#变  | 1000 | 44.36 | 456.40 | 456.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 13604 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 52#动迁楼2#变  | 1000 | 39.86 | 501.40 | 501.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 13605 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪1#配电站  | 630  | 16.23 | 464.75 | 464.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 13606 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪1#配电站  | 630  | 16.52 | 462.92 | 462.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 13607 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪2#配电站  | 630  | 17.25 | 458.33 | 458.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 13608 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪2#配电站  | 630  | 18.36 | 451.33 | 451.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 13609 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪3#配电站  | 800  | 16.55 | 587.60 | 587.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 13610 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪3#配电站  | 800  | 17.02 | 583.84 | 583.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 13611 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪4#配电站  | 800  | 19.81 | 561.52 | 561.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 13612 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪4#配电站  | 800  | 18.47 | 572.24 | 572.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 13613 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑1#亭1#变 | 800  | 16.11 | 591.12 | 591.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 13614 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑1#亭2#变 | 800  | 15.05 | 599.60 | 599.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 13615 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑2#亭1#变 | 800  | 18.27 | 573.84 | 573.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 13616 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑2#亭2#变 | 800  | 14.86 | 601.12 | 601.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 13617 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑3#亭1#变 | 800  | 16.78 | 585.76 | 585.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 13618 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 裕民新苑3#亭2#变 | 800  | 18.20 | 574.40 | 574.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 13619 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾1#亭1#变   | 800  | 14.12 | 607.04 | 607.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 13620 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾1#亭2#变   | 800  | 12.54 | 619.68 | 619.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 13621 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾3#亭1#变   | 800  | 20.76 | 553.92 | 553.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 13622 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾3#亭2#变   | 800  | 23.35 | 533.20 | 533.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13623 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾2#亭1#变   | 800 | 26.32 | 509.44 | 509.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 13624 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾2#亭2#变   | 800 | 27.05 | 503.60 | 503.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 13625 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾4#亭1#变   | 800 | 19.71 | 562.32 | 562.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 13626 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 长湾4#亭2#变   | 800 | 18.71 | 570.32 | 570.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 13627 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 高志里1#变台    | 315 | 70.01 | 62.97  | 62.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 13628 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾1#配电站1# | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 13629 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾1#配电站2# | 630 | 24.24 | 414.29 | 414.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 13630 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾1#配电站3# | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 13631 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾2#配电站1# | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 13632 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾2#配电站2# | 630 | 44.05 | 289.49 | 289.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 13633 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾2#配电站3# | 630 | 0.13  | 566.18 | 566.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 13634 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾3#配电站1# | 630 | 0.13  | 566.18 | 566.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 13635 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾3#配电站2# | 630 | 0.21  | 565.68 | 565.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 13636 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾3#配电站3# | 630 | 24.19 | 414.60 | 414.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 13637 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾4#配电站1# | 630 | 25.28 | 407.74 | 407.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 13638 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾4#配电站2# | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 13639 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾4#配电站3# | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 13640 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾5#配电站1# | 630 | 25.93 | 403.64 | 403.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 13641 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾5#配电站2# | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 13642 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线 | 金海湾5#配电站3# | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13643 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金港别墅箱变变压   | 200 | 0.56  | 178.88 | 178.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 13644 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖2#配电站1# | 630 | 20.14 | 440.12 | 440.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 13645 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖2#配电站2# | 630 | 43.20 | 294.84 | 294.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 13646 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖3#配电站1# | 630 | 0.01  | 566.94 | 566.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 13647 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 澳东世纪1#配电站  | 630 | 16.52 | 462.92 | 462.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 13648 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 北信配电站1#变   | 800 | 12.89 | 616.88 | 616.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 13649 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 北信配电站2#变   | 800 | 13.50 | 612.00 | 612.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 13650 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 太仓甲线 | 长久汽车修配     | 160 | 14.85 | 120.24 | 120.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 13651 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 大地三队       | 50  | 15.50 | 37.25  | 37.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 13652 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 大地五队       | 100 | 0.73  | 89.27  | 89.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 13653 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 东仁配电站1#变   | 800 | 11.04 | 631.68 | 631.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 13654 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 东仁配电站2#变   | 800 | 9.29  | 645.68 | 645.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 13655 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里1#台区    | 400 | 46.80 | 172.80 | 172.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 13656 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里2#台区    | 400 | 67.14 | 91.44  | 91.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 13657 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里3#台区    | 400 | 46.95 | 172.20 | 172.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 13658 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭1#变 | 630 | 20.14 | 440.12 | 440.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 13659 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭2#变 | 630 | 18.17 | 452.53 | 452.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 13660 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭3#变 | 630 | 26.20 | 401.94 | 401.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 13661 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭1#变 | 630 | 20.32 | 438.98 | 438.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 13662 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭2#变 | 630 | 22.32 | 426.38 | 426.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13663 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭3#变 | 630 | 22.77 | 423.55 | 423.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 13664 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨3#变电亭1#变 | 800 | 15.57 | 595.44 | 595.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 13665 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨3#变电亭2#变 | 800 | 16.43 | 588.56 | 588.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 13666 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨4#变电亭1#变 | 800 | 20.09 | 559.28 | 559.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 13667 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨4#变电亭2#变 | 800 | 16.24 | 590.08 | 590.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 13668 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭1#变 | 630 | 11.87 | 492.22 | 492.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 13669 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭2#变 | 630 | 19.14 | 446.42 | 446.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 13670 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭3#变 | 630 | 34.51 | 349.59 | 349.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 13671 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭1#变 | 630 | 26.29 | 401.37 | 401.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 13672 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭2#变 | 630 | 22.07 | 427.96 | 427.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 13673 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭3#变 | 630 | 26.83 | 397.97 | 397.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 13674 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭1#变  | 800 | 29.17 | 486.64 | 486.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 13675 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭2#变  | 800 | 33.95 | 448.40 | 448.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 13676 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭3#变  | 800 | 20.56 | 555.52 | 555.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 13677 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭4#变  | 800 | 49.77 | 321.84 | 321.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 13678 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里小区变压器   | 630 | 33.06 | 358.72 | 358.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 13679 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 海产加工       | 160 | 0.01  | 143.98 | 143.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 13680 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 宏都变电亭1#变   | 500 | 43.23 | 233.85 | 233.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 13681 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 宏都变电亭2#变   | 500 | 37.26 | 263.70 | 263.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 13682 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 金湾线  | 金辉变电亭2#变   | 800 | 22.02 | 543.84 | 543.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |

|       |            |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13683 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区1#配 | 630 | 12.10 | 490.77 | 490.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 13684 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区1#配 | 630 | 13.14 | 484.22 | 484.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 13685 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区1#配 | 630 | 7.51  | 519.69 | 519.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 13686 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区2#配 | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 13687 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区2#配 | 630 | 11.89 | 492.09 | 492.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 13688 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区2#配 | 630 | 0.04  | 566.75 | 566.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 13689 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区3#配 | 630 | 8.20  | 515.34 | 515.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 13690 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区3#配 | 630 | 10.59 | 500.28 | 500.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 13691 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区3#配 | 630 | 0.03  | 566.81 | 566.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 13692 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区4#配 | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 13693 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区4#配 | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 13694 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区4#配 | 630 | 0.04  | 566.75 | 566.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 13695 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区5#配 | 630 | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 13696 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区5#配 | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 13697 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区6#配 | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 13698 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区6#配 | 630 | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 13699 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区8#配 | 630 | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 13700 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区8#配 | 630 | 0.05  | 566.69 | 566.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 13701 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 科创园中心变电所  | 800 | 34.19 | 446.48 | 446.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 13702 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 科创园中心变电所  | 800 | 33.26 | 453.92 | 453.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |

|       |            |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13703 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所  | 800 | 38.36 | 413.12 | 413.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 13704 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所  | 800 | 25.49 | 516.08 | 516.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 13705 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 南礼配电站1#变  | 800 | 17.95 | 576.40 | 576.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 13706 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 南礼配电站2#变  | 800 | 18.63 | 570.96 | 570.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 13707 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 南岭修船      | 100 | 13.69 | 76.31  | 76.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 13708 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 尚都配电站1#变  | 800 | 15.33 | 597.36 | 597.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 13709 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 尚都配电站2#变  | 800 | 14.27 | 605.84 | 605.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 13710 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 石山三队      | 50  | 4.81  | 42.60  | 42.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 13711 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 学府线  | 松岚变209时代  | 30  | 2.80  | 26.16  | 26.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 13712 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 松岚变209时代  | 50  | 7.14  | 41.43  | 41.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 13713 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚村二      | 315 | 6.95  | 261.61 | 261.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 13714 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚五队      | 50  | 67.74 | 11.13  | 11.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 13715 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚一二队     | 315 | 3.09  | 273.77 | 273.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 13716 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 王涛车队      | 50  | 15.22 | 37.39  | 37.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 13717 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 西义配电站1#变  | 800 | 14.06 | 607.52 | 607.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 13718 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 西义配电站2#变  | 800 | 13.79 | 609.68 | 609.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 13719 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 松园线  | 小杏底屯      | 50  | 24.89 | 32.56  | 32.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 13720 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园2#变电亭 | 800 | 20.56 | 555.52 | 555.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 13721 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园2#变电亭 | 800 | 18.26 | 573.92 | 573.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 13722 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园3#变电亭 | 800 | 21.12 | 551.04 | 551.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |

|       |            |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13723 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园3#变电亭 | 800 | 12.03 | 623.76 | 623.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 13724 | 开发区东部供电分公司 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园4#变电亭 | 800 | 11.11 | 631.12 | 631.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 13725 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 宜宁里3#台区   | 400 | 46.05 | 175.80 | 175.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 13726 | 开发区东部供电分公司 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 于敬积养殖     | 100 | 13.48 | 76.52  | 76.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 13727 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 中智配电站1#变  | 800 | 10.84 | 633.28 | 633.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 13728 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 中智配电站2#变  | 800 | 8.72  | 650.24 | 650.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 13729 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语1#配电站 | 630 | 7.12  | 522.14 | 522.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 13730 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语1#配电站 | 630 | 6.08  | 528.70 | 528.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 13731 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语2#配电站 | 630 | 8.06  | 516.22 | 516.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 13732 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语2#配电站 | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 13733 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语3#配电站 | 630 | 11.07 | 497.26 | 497.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 13734 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语3#配电站 | 630 | 12.50 | 488.25 | 488.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 13735 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站 | 630 | 19.36 | 445.03 | 445.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 13736 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站 | 630 | 30.08 | 377.50 | 377.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 13737 | 开发区东部供电分公司 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站 | 630 | 11.79 | 492.72 | 492.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 13738 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站 | 800 | 13.37 | 613.04 | 613.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 13739 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站 | 800 | 27.53 | 499.76 | 499.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 13740 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 13741 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下2#配电站 | 800 | 15.59 | 595.28 | 595.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 13742 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下2#配电站 | 800 | 16.60 | 587.20 | 587.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 13743 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站  | 润天线  | 君临天下3#配电站  | 800 | 17.64 | 578.88 | 578.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%   |
| 13744 | 开发区东部供电分公司 | 岚山66kV变电站  | 润天线  | 君临天下3#配电站  | 800 | 18.06 | 575.52 | 575.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74%  |
| 13745 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾1#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16%  |
| 13746 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾1#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%   |
| 13747 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾2#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27%  |
| 13748 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾2#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21%  |
| 13749 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾3#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%   |
| 13750 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾3#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%   |
| 13751 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾4#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89%  |
| 13752 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾4#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%   |
| 13753 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾5#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 13754 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾5#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%   |
| 13755 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾6#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%   |
| 13756 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾6#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%   |
| 13757 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站1#变 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%   |
| 13758 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站2#变 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22%  |
| 13759 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站3#变 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38%  |
| 13760 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站1#变 | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20%  |
| 13761 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站2#变 | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%   |
| 13762 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站3#变 | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%   |



|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13763 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合箱式配电站1#  | 160 | 80.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 13764 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院1#配电站  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 13765 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院1#配电站  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 13766 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院2#配电站  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 13767 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院2#配电站  | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 13768 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 北海箱变1#变压器  | 400 | 74.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 13769 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭1配电站   | 400 | 70.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 13770 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭1配电站   | 400 | 70.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 13771 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭2#配电站  | 630 | 69.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 13772 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭2#配电站  | 630 | 69.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 13773 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 北亚箱变1#变压器  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 13774 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园1#配电站1# | 500 | 66.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 13775 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园1#配电站2# | 500 | 66.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 13776 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园2#配电站1# | 500 | 76.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 13777 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园2#配电站2# | 500 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 13778 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站1# | 500 | 80.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 13779 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站2# | 500 | 73.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 13780 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站3# | 500 | 68.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 13781 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园4#配电站1# | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 13782 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园4#配电站2# | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13783 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站1# | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 13784 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站2# | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 13785 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站3# | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 13786 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园6#配电站1# | 500 | 61.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 13787 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园6#配电站2# | 500 | 76.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 13788 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站1# | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 13789 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站2# | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 13790 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站3# | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 13791 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#箱式配电  | 500 | 67.00 | 115.00 | 115.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 13792 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#配电站   | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 13793 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#配电站   | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 13794 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#箱式配电  | 500 | 74.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 13795 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多3#配电站1# | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 13796 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多3#配电站2# | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 13797 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 车铺         | 20  | 65.00 | 5.00   | 5.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 13798 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 船厂         | 100 | 69.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 13799 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 船厂(局是)     | 160 | 76.00 | 22.40  | 22.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 13800 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 大市场        | 80  | 89.00 | 0.80   | 0.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 13801 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉1#配电站1#变 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 13802 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉1#配电站2#变 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13803 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉2#配电站1#变 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 13804 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉2#配电站2#变 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 13805 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉3#配电站1#变 | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 13806 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉3#配电站2#变 | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 13807 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉4#配电站1#变 | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 13808 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉4#配电站2#变 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 13809 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚1#配电站1#变 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 13810 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚1#配电站2#变 | 630 | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 13811 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚2#配电站1#变 | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 13812 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚2#配电站2#变 | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 13813 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚3#配电站1#主 | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 13814 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚3#配电站2#主 | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 13815 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站1#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 13816 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站2#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 13817 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站3#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 13818 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站1#主 | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 13819 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站2#主 | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 13820 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站3#主 | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 13821 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 东方百合箱式配电   | 250 | 68.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 13822 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 叶枫线  | 枫和庭苑箱变1#变  | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13823 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 枫洋九号箱变1#变  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 13824 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 枫叶公寓1#变压器  | 500 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 13825 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 海韵生活变电亭1#  | 500 | 80.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 13826 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 海韵生活变电亭2#  | 500 | 80.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 13827 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 韩屯一队       | 100 | 76.00 | 14.00  | 14.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 13828 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 和院乙线 | 和院1#配电站1#变 | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 13829 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 和院乙线 | 和院1#配电站2#变 | 800 | 79.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 13830 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 洪沟屯        | 50  | 70.00 | 10.00  | 10.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 13831 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 华沟         | 50  | 73.00 | 8.50   | 8.50   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 13832 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰甲线 | 金城壹品箱式配电   | 250 | 78.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 13833 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金都别墅1#变压器  | 315 | 71.00 | 59.85  | 59.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 13834 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 金海岸中心配电站   | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 13835 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 金海二期1#变电亭  | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 13836 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 金海二期1#变电亭  | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 13837 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金海二期2#变电亭  | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 13838 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家1#箱1#变 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 13839 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家2#箱变1# | 315 | 71.00 | 59.85  | 59.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 13840 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家3#箱变1# | 500 | 65.00 | 125.00 | 125.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 13841 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金龙配电站1#变   | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 13842 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金龙配电站2#变   | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13843 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期1#变电  | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 13844 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期1#变电  | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 13845 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期2#变电  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 13846 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期2#变电  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 13847 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站1# | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 13848 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站2# | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 13849 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站3# | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 13850 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站1# | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 13851 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站2# | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 13852 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站3# | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 13853 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁1#亭1#变 | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 13854 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁1#亭2#变 | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 13855 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁2#亭1#变 | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 13856 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁2#亭2#变 | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 13857 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁3#亭1#变 | 630 | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 13858 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁3#亭2#变 | 630 | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 13859 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 叶枫线  | 金石名苑二期箱式   | 400 | 64.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 13860 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠1#配电站  | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 13861 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠1#配电站  | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 13862 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠2#配电站  | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |

|       |            |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13863 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠2#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 13864 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠3#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 13865 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠3#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 13866 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠4#配电站 | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 13867 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠4#配电站 | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 13868 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠5#配电站 | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 13869 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠5#配电站 | 800 | 67.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 13870 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠四期配电  | 500 | 77.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 13871 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠四期配电  | 500 | 77.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 13872 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金石茗苑箱式配电  | 250 | 75.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 13873 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 金石食品厂     | 400 | 67.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 13874 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 金石滩变108宾馆 | 315 | 67.00 | 72.45  | 72.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 13875 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石滩医院康复楼  | 315 | 72.00 | 56.70  | 56.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 13876 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 13877 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 13878 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 13879 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 13880 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 13881 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 13882 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13883 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 13884 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 13885 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 13886 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 13887 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 13888 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 13889 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 13890 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 13891 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区1#箱变1# | 500 | 73.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 13892 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区2#箱变1# | 500 | 71.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 13893 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区3#箱变1# | 400 | 79.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 13894 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区4#箱变1# | 400 | 86.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 13895 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区5#箱变1# | 400 | 80.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 13896 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区6#箱变1# | 315 | 91.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 13897 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区7#箱变1# | 315 | 87.00 | 9.45   | 9.45   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 13898 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩1#配电站1#变 | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 13899 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩1#配电站2#变 | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 13900 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩2#配电站1#变 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 13901 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩2#配电站2#变 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 13902 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金祥度假村箱式配   | 315 | 71.00 | 59.85  | 59.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |

|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13903 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 金馨配电站1#变压  | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 13904 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期1#配  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 13905 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期1#配  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 13906 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期1#配  | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 13907 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期2#配  | 630 | 72.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 13908 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期2#配  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 13909 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期2#配  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 13910 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 景富轩箱式配电站   | 250 | 67.00 | 57.50  | 57.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 13911 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 开建天鹅湖1#变压  | 200 | 78.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 13912 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 恐龙探海       | 80  | 76.00 | 11.20  | 11.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 13913 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线 | 华沟屯2#      | 200 | 78.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 13914 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 蓝海湾1#箱式变电  | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 13915 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 蓝海湾2#箱式变电  | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 13916 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 蓝海湾3#箱变1#变 | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 13917 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊彩配电站1#变压  | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 13918 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊彩配电站2#变压  | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 13919 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊虹配电站1#变压  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 13920 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊虹配电站2#变压  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 13921 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊明配电站1#变压  | 630 | 69.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 13922 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊明配电站2#变压  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |



|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13923 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊珠配电站1#变压  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 13924 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊珠配电站2#变压  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 13925 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山1#配电站1# | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 13926 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山1#配电站2# | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 13927 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山2#配电站1# | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 13928 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山2#配电站2# | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 13929 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山3#配电站1# | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 13930 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山3#配电站2# | 800 | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 13931 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山4#配电站1# | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 13932 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山4#配电站2# | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 13933 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山二期1#配电  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 13934 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山二期1#配电  | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 13935 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山二期2#配电  | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 13936 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山二期2#配电  | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 13937 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 凉水湾        | 315 | 73.00 | 53.55  | 53.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 13938 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 凉水湾3#      | 100 | 86.00 | 4.00   | 4.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 13939 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线 | 刘屯         | 100 | 79.00 | 11.00  | 11.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 13940 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线 | 柳屯         | 50  | 71.00 | 9.50   | 9.50   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 13941 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 龙山小区1#箱变1# | 315 | 79.00 | 34.65  | 34.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 13942 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 龙山小区2#箱变1# | 315 | 64.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13943 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 龙山小区3#箱变1# | 315 | 76.00 | 44.10  | 44.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 13944 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 龙山小区4#箱变1# | 500 | 76.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 13945 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁美变电亭1#变压  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 13946 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁美变电亭2#变压  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 13947 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 鲁能B区一期1#配  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 13948 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 鲁能B区一期1#配  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 13949 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 鲁能B区一期2#配  | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 13950 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 鲁能B区一期2#配  | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 13951 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁能优山美地北区   | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 13952 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 马架子        | 30  | 70.00 | 6.00   | 6.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 13953 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上         | 100 | 67.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 13954 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区1#箱变1# | 400 | 76.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 13955 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区2#箱变1# | 400 | 67.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 13956 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区3#     | 315 | 89.00 | 3.15   | 3.15   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 13957 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区6#     | 400 | 87.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 13958 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 明珠3#中心配电站  | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 13959 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 13960 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 13961 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 13962 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷2#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13963 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷2#配电站  | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 13964 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站  | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 13965 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站  | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 13966 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 13967 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷4#配电站  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 13968 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷4#配电站  | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 13969 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪1#配电站1#变 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 13970 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪1#配电站2#变 | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 13971 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站1#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 13972 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站2#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 13973 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站3#变 | 630 | 79.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 13974 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 漂场         | 80  | 75.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 13975 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 葡萄沟屯       | 100 | 76.00 | 14.00  | 14.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 13976 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站1#变压  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 13977 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站2#变压  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 13978 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站3#变压  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 13979 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇1#配电站  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 13980 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇1#配电站  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 13981 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇2#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 13982 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇2#配电站  | 800 | 67.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 13983 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 青澜山配电站1#变  | 400 | 78.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 13984 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 青澜山配电站2#变  | 400 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 13985 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅1#配电站1#变 | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 13986 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅1#配电站2#变 | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 13987 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅2#配电站1#变 | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 13988 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅2#配电站2#变 | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 13989 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 什东屯        | 100 | 61.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 13990 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期1#配电站  | 800 | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 13991 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期2#配电站  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 13992 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期3#配电站  | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 13993 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 圣泰1#配电站2#变 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 13994 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 圣泰2#配电站2#变 | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 13995 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 十五中工厂      | 200 | 80.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 13996 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园1#配电站1#变 | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 13997 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园1#配电站2#变 | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 13998 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园2#配电站1#变 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 13999 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园2#配电站2#变 | 630 | 69.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 14000 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站  | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 14001 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站  | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 14002 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14003 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 14004 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站  | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 14005 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站  | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 14006 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站1#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 14007 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站2#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 14008 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站3#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 14009 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 寺沟         | 30  | 63.00 | 8.10   | 8.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 14010 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 松山         | 63  | 64.00 | 16.38  | 16.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 14011 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽1#配电室1# | 630 | 69.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 14012 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽1#配电室2# | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 14013 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽2#配电站   | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 14014 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽2#配电站   | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 14015 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 滕屯小区       | 315 | 73.00 | 53.55  | 53.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 14016 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站1#变 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 14017 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站2#变 | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 14018 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站3#变 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 14019 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站1#变 | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 14020 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站2#变 | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 14021 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站3#变 | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 14022 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔3#配电站1#变 | 400 | 80.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14023 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔3#配电站2#变 | 400 | 72.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 14024 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王子庄园变电亭1#  | 500 | 69.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 14025 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王子庄园变电亭2#  | 500 | 69.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 14026 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 文化村        | 30  | 63.00 | 8.10   | 8.10   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 14027 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉1#配电站  | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 14028 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉1#配电站  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 14029 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 溪谷温泉2#配电站  | 500 | 76.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 14030 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 溪谷温泉2#配电站  | 500 | 71.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 14031 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉3#配电站  | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 14032 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉3#配电站  | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 14033 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 香槟小镇2#箱式变  | 400 | 76.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 14034 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑1#配电站  | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 14035 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑1#配电站  | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 14036 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑2#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 14037 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑2#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 14038 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫电配电站1#变压  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 14039 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫电配电站2#变压  | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 14040 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫国配电站1#主变  | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 14041 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫国配电站2#主变  | 630 | 73.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 14042 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫家配电站1#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |

|       |            |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14043 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫家配电站2#变压 | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 14044 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫网配电站1#变压 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 14045 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫网配电站2#变压 | 630 | 77.00 | 81.90  | 81.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 14046 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站 | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 14047 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站 | 800 | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 14048 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站 | 800 | 67.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 14049 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园2#配电站 | 500 | 73.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 14050 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园2#配电站 | 500 | 73.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 14051 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园3#配电站 | 630 | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 14052 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园3#配电站 | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 14053 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园4#配电站 | 800 | 78.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 14054 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园4#配电站 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 14055 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园5#配电站 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 14056 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园5#配电站 | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 14057 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园6#配电站 | 400 | 68.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 14058 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园6#配电站 | 400 | 68.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 14059 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 14060 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 14061 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 14062 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园8#配电站 | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |

|       |            |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14063 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园8#配电站 | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 14064 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 14065 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 14066 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 14067 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配 | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 14068 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配 | 800 | 67.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 14069 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配 | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 14070 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区1#配电站 | 630 | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 14071 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区2#配电站 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 14072 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区3#配变站 | 500 | 72.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 14073 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优山美地1#配电站 | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 14074 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配 | 800 | 78.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 14075 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 14076 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配 | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 14077 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区2#配 | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 14078 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区2#配 | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 14079 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 14080 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 14081 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配 | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 14082 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区4#配 | 800 | 75.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |



|       |            |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14083 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区5#配 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 14084 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区5#配 | 800 | 67.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 14085 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区6#配 | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 14086 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区7#配 | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 14087 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 14088 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 80.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 14089 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 14090 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 14091 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 14092 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 14093 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 14094 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 14095 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期  | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 14096 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 14097 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 76.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 14098 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 14099 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 78.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 14100 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 14101 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 14102 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14103 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期   | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 14104 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 14105 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期   | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 14106 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期   | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 14107 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期   | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 14108 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 中港酒店1#变压器  | 315 | 79.00 | 34.65  | 34.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 14109 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 紫荆园箱式配电站   | 500 | 63.00 | 135.00 | 135.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 14110 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾1#配电站1# | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 14111 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾1#配电站2# | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 14112 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾2#配电站1# | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 14113 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾2#配电站2# | 630 | 72.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 14114 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾1#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 14115 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾1#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 14116 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站  | 800 | 79.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 14117 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 14118 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 14119 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 14120 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站  | 800 | 79.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 14121 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 14122 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾4#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14123 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾4#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 14124 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 14125 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站  | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 14126 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 14127 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 14128 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 14129 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 14130 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站  | 800 | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 14131 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 14132 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 14133 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 14134 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方2#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 14135 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方2#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 14136 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方3#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 14137 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方3#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 14138 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方4#配电站  | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 14139 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方4#配电站  | 800 | 72.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 14140 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都1#配电站1#变 | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 14141 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都1#配电站2#变 | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 14142 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都2#配电站1#变 | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |

|       |            |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14143 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都2#配电站2#变 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 14144 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都3#配电站1#变 | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 14145 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都3#配电站2#变 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 14146 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋1#配电站1# | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 14147 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋1#配电站2# | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 14148 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站1# | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 14149 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站2# | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 14150 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站3# | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 14151 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站1# | 630 | 72.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 14152 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站2# | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 14153 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站3# | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 14154 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站   | 800 | 77.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 14155 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站   | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 14156 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站   | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 14157 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站   | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 14158 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站   | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 14159 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站   | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 14160 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 王屯         | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 14161 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线  | 李屯堤水       | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 14162 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 张屯照明       | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |

|       |            |            |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14163 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 吴屯照明    | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 14164 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村大于西屯 | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 14165 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 老虎沟前    | 160 | 19.00 | 113.60 | 113.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 14166 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 正明寺市场   | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 14167 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 老虎沟北    | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 14168 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 王屯自来水   | 160 | 25.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 14169 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 养鸡场     | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 14170 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 江家三四队照明 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 14171 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 葛沟照明    | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 14172 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 姜家村照明   | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 14173 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金李屯    | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 14174 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金河南    | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 14175 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金包装材料  | 315 | 59.00 | 97.65  | 97.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 14176 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金牟窑    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 14177 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 永泰纺绳厂   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 14178 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭东     | 80  | 59.00 | 24.80  | 24.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 14179 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 郭成海     | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 14180 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭西     | 80  | 58.00 | 25.60  | 25.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 14181 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区锅炉    | 200 | 60.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 14182 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区照明    | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |

|       |            |            |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14183 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 六七队东照明  | 80  | 70.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 14184 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 黄泥崖南屯   | 50  | 58.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 14185 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 六七队照明   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 14186 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯      | 80  | 62.00 | 22.40  | 22.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 14187 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 公安      | 30  | 79.00 | 3.30   | 3.30   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 14188 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 西山小区照明  | 80  | 80.00 | 8.00   | 8.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 14189 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区南2    | 100 | 59.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 14190 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯西     | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 14191 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯东屯    | 80  | 70.00 | 16.00  | 16.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 14192 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金三队社员  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 14193 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽唐坊北台  | 80  | 69.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 14194 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽唐坊南台  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 14195 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽七队社员  | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 14196 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽村     | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 14197 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 韩屯      | 80  | 69.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 14198 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李南三队   | 80  | 28.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 14199 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 和尚屯社员   | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 14200 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金二队社员  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 14201 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金二队北社员 | 30  | 33.00 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 14202 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金三队北社员 | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |

|       |            |            |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14203 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 胡屯东      | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 14204 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 胡屯西      | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 14205 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金一队社员   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 14206 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 得胜村东屯一台  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 14207 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 西北山敬老院   | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 14208 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 许屯西台     | 80  | 38.00 | 41.60  | 41.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 14209 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 李登线八队    | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 14210 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 五队西      | 30  | 37.00 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 14211 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 许屯东台     | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 14212 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜中心屯    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 14213 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 大连航飞机械制造 | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 14214 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 杨屯       | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 14215 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽商业街临时用 | 200 | 65.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 14216 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 中心屯      | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 14217 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村社员    | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 14218 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村大于东屯  | 80  | 69.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 14219 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家大队提水   | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 14220 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 玉皇小区     | 160 | 59.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 14221 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村小于屯   | 400 | 70.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 14222 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李四队西    | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |

|       |            |            |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14223 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李二队西    | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 14224 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李四队东    | 180 | 44.00 | 82.80  | 82.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 14225 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜村刘扒沟屯  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 14226 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 王屯前街社员   | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 14227 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家王屯一台   | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 14228 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家王屯东北沟  | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 14229 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 羊山湖屯下    | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 14230 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜上姜沟    | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 14231 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 羊山湖屯上    | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 14232 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 得胜中姜沟    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 14233 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李二队东    | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 14234 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李一队     | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 14235 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 太山二队照明变压 | 50  | 68.00 | 11.00  | 11.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 14236 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏家水库     | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 14237 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 大麦屯1#    | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 14238 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 前张       | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 14239 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 达屯南灯     | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 14240 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身右     | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 14241 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏沟灯      | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 14242 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 三咀照明     | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |



|       |            |            |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14243 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金专业队   | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 14244 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 下白屯     | 80  | 38.00 | 41.60  | 41.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 14245 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大李五队    | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 14246 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭三队    | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 14247 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 曹屯东社员   | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 14248 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 西南海养殖厂  | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 14249 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 昌盛高强螺栓厂 | 160 | 36.00 | 86.40  | 86.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 14250 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 供电所     | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 14251 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 胜发工贸    | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 14252 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 邱沟东     | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 14253 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后张      | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 14254 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房中    | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 14255 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 蔡沟      | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 14256 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯1#    | 30  | 35.00 | 16.50  | 16.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 14257 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房北    | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 14258 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身西    | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 14259 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 东马二队    | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 14260 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 东马三四队   | 80  | 59.00 | 24.80  | 24.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 14261 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏屯西     | 50  | 62.00 | 14.00  | 14.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 14262 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房南    | 30  | 67.00 | 6.90   | 6.90   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |

|       |            |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14263 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 大连经济技术开发  | 80  | 72.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 14264 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 政府2       | 160 | 56.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 14265 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 金塑住宅楼     | 400 | 59.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 14266 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 医院        | 80  | 68.00 | 17.60  | 17.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 14267 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 永丰塑料      | 100 | 64.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 14268 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 崔庄社员      | 315 | 70.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 14269 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 前王屯       | 200 | 59.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 14270 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 后王屯十二队    | 80  | 59.00 | 24.80  | 24.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 14271 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大连北港仪表    | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 14272 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 南海2#小区    | 100 | 67.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 14273 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 徐窑徐西屯     | 100 | 76.00 | 14.00  | 14.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 14274 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云一队      | 50  | 73.00 | 8.50   | 8.50   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 14275 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云二队      | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 14276 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云油房南     | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 14277 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云四队      | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 14278 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 吴秋菊       | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 14279 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 太山三队照明变压  | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 14280 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 刘屯东照明变压器  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 14281 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子孙屯2#台区变 | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 14282 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 黑咀照明变压器   | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |

|       |            |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14283 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑1#台区 | 160 | 39.00 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 14284 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子城山头变压器  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 14285 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 盘道一队照明变压  | 30  | 41.00 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 14286 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 对面沟一队北变压  | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 14287 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 江岚六队变压器   | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 14288 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子孙屯1#台区变 | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 14289 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子朱屯1#台区变 | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 14290 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑3#台区 | 160 | 29.00 | 97.60  | 97.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 14291 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑2#台区 | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 14292 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子朱屯3#台区变 | 160 | 15.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 14293 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 南山照明变压器   | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 14294 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 冷屯        | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 14295 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 二级提水      | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 14296 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 海纳        | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 14297 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 大岭一队      | 80  | 58.00 | 25.60  | 25.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 14298 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 大岭一队南     | 30  | 39.00 | 15.30  | 15.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 14299 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 邱下沟       | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 14300 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 胡沟西       | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 14301 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 胡沟东       | 30  | 67.00 | 6.90   | 6.90   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 14302 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 张屯西变压器    | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |

|       |            |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14303 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 张屯东变压器    | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 14304 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子宫屯变压器   | 80  | 37.00 | 42.40  | 42.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 14305 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子靴礁1#台区变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 14306 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 江岚七队照明变压  | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 14307 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 盘道南沟照明变压  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 14308 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 沙岭一队照明变压  | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 14309 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子靴礁2#台区变 | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 14310 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽小区社员    | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 14311 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 王忠伟加工厂    | 160 | 37.00 | 84.80  | 84.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 14312 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯二队西     | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 14313 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯南海社员    | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 14314 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯一二队     | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 14315 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 曹屯四队北     | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 14316 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯4#      | 80  | 60.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 14317 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 小麦屯       | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 14318 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 刘屯西照明变压器  | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 14319 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 旅游线 | 文窑南       | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 14320 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后土城灯      | 160 | 39.00 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 14321 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 前土城灯      | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 14322 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 沙包照明      | 80  | 38.00 | 41.60  | 41.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |

|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14323 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏屯东        | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 14324 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房提水      | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 14325 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 王炉         | 30  | 39.00 | 15.30  | 15.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 14326 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯         | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 14327 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 自来水变压器     | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 14328 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 小麦屯        | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 14329 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 大连命辰测试仪器   | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 14330 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 金家沟南社员     | 30  | 37.00 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 14331 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身分东      | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 14332 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 西沟线 | 华晨分3#      | 250 | 39.00 | 127.50 | 127.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 14333 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后土城西       | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 14334 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 达屯北        | 100 | 78.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 14335 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 大连经济技术开发区  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 14336 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 金家沟北社员     | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 14337 | 开发区东部供电分公司 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 东金八队台上     | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 14338 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园4#配电站1# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 14339 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园4#配电站2# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 14340 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园1#配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 14341 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园1#配电站1# | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 14342 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园6#配电站1# | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |

|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14343 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园6#配电站2# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 14344 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园2#配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 14345 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站2# | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 14346 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站3# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 14347 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 14348 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园5#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 14349 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园5#配电站2# | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 14350 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春花配电站2#变压  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 14351 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春花配电站1#变压  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 14352 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏荷配电站1#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 14353 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏荷配电站2#变压  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 14354 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站2#变   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 14355 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站3#变   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 14356 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站1#变   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 14357 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 翠柏配电站1#变   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 14358 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 翠柏配电站2#变   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 14359 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站1#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 14360 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站2#变压  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 14361 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站3#变压  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 14362 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春兰配电站2#变压  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |

|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14363 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春兰配电站1#变压  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 14364 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋月配电站2#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 14365 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋月配电站1#变压  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 14366 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬梅配电站1#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 14367 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬梅配电站2#变压  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 14368 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋菊配电站1#变压  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 14369 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋菊配电站2#变压  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 14370 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬雪配电站1#变压  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 14371 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬雪配电站2#变压  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 14372 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏风配电站1#变   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 14373 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏风配电站2#变   | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 14374 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家1#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 14375 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家1#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 14376 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 14377 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 14378 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园10#配电   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 14379 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园10#配电   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 14380 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园11#配电   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 14381 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园11#配电   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 14382 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园7#配电站2# | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14383 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园8#配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 14384 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园9#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 14385 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园9#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 14386 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 14387 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 14388 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 14389 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 14390 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 14391 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 14392 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区3#  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 14393 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区3#  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 14394 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区3#  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 14395 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 14396 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 14397 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区5#  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 14398 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区5#  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 14399 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园四期B区5#  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 14400 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 14401 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 江胜线 | 新胜园4期B区7#  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 14402 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站 | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |



|       |            |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14403 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 14404 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 14405 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 14406 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园8#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 14407 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 14408 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 14409 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 14410 | 开发区东部供电分公司 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站  | 630 | 1.00  | 560.70 | 560.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 14411 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 14412 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 14413 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园4期B区7#  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 14414 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园4期B区7#  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 14415 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园2#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 14416 | 开发区东部供电分公司 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园7#配电站1# | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 14417 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 农东屯        | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 14418 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 河东屯        | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 14419 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 部队         | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 14420 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 河西屯        | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 14421 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 农机修理厂      | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 14422 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 新河西        | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |

|       |            |           |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14423 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 双董线 | 农西屯    | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 14424 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 双董线 | 新河西屯   | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 14425 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 双董线 | 董家沟供电所 | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 14426 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 双董线 | 福泉东里1# | 315 | 82.00 | 25.20  | 25.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 14427 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 双董线 | 福泉东里2# | 315 | 0.00  | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 14428 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 康乐线 | 沟外屯    | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 14429 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 康乐线 | 沟里屯    | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 14430 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 康乐线 | 前沟屯    | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 14431 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 康乐线 | 后沟屯    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 14432 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 南台子屯   | 100 | 16.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 14433 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 东寺沟屯   | 30  | 8.00  | 24.60  | 24.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 14434 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 朝阳坡屯   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 14435 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 东房身屯   | 30  | 63.00 | 8.10   | 8.10   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 14436 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 三道沟屯   | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 14437 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 西寺沟屯   | 100 | 71.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 14438 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 大房身屯   | 50  | 3.00  | 43.50  | 43.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 14439 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 养殖一场   | 160 | 1.00  | 142.40 | 142.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 14440 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 润达水产   | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 14441 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 小董沟屯   | 30  | 60.00 | 9.00   | 9.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 14442 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李东屯    | 100 | 68.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |

|       |            |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14443 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李北屯      | 200 | 58.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 14444 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李西屯      | 200 | 62.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 14445 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 汪屯       | 160 | 65.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 14446 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 汪屯南      | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 14447 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 付屯       | 50  | 60.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 14448 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 潘屯       | 100 | 78.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 14449 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 南岭屯2     | 160 | 66.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 14450 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 上鹿圈      | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 14451 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 下鹿圈      | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 14452 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 牟屯1      | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 14453 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 牟屯2      | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 14454 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山西沟屯    | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 14455 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山屯      | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 14456 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 杨树村      | 400 | 80.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 14457 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 高沟屯      | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 14458 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 孔屯       | 200 | 70.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 14459 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 王屯       | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 14460 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 崖底屯、西英小学 | 400 | 70.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 14461 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 河南屯西     | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 14462 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 宋屯       | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |

|       |            |           |     |       |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|-------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14463 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 宋屯西   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 14464 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 鸡场    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 14465 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 寅屯    | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 14466 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 荒地屯   | 200 | 60.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 14467 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 南岭屯   | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 14468 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 北沟屯   | 80  | 56.00 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 14469 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 烧酒沟屯  | 50  | 4.00  | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 14470 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 烧酒沟后屯 | 80  | 58.00 | 25.60  | 25.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 14471 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 河南屯   | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 14472 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 大院屯   | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 14473 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 端午沟屯  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 14474 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 毕岚屯   | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 14475 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 金家沟屯  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 14476 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山上屯  | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 14477 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 北王线 | 阎店南屯  | 30  | 36.53 | 16.04  | 16.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 14478 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 龙旅线 | 肖沟屯   | 63  | 6.00  | 52.92  | 52.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 14479 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 西英线 | 赵屯    | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 14480 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 西英线 | 北山屯   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 14481 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 赵西屯   | 30  | 60.00 | 9.00   | 9.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 14482 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大树村   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14483 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大树底屯       | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 14484 | 开发区东部供电分公司 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大山农场       | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 14485 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉1#配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 14486 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉1#配电站2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 14487 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉2#配电站1#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 14488 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉2#配电站2#变 | 630 | 72.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 14489 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉3#配电站1#变 | 400 | 0.00  | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 14490 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉3#配电站2#变 | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 14491 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉4#配电站1#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 14492 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉4#配电站2#变 | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 14493 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站1#变 | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 14494 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 14495 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 14496 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北1#亭1#变压器 | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 14497 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北1#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 14498 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北2#亭1#变压器 | 630 | 74.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 14499 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北2#亭2#变压器 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 14500 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北3#亭1#变压器 | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 14501 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北3#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 14502 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北4#亭1#变压器 | 800 | 74.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |

|       |            |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|------------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 14503 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北4#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%   |
| 14504 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通1#亭1#变压器 | 800 | 81.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47%  |
| 14505 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通1#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%   |
| 14506 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通2#亭1#变压器 | 800 | 73.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%   |
| 14507 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通2#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%   |
| 14508 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通3#亭1#变压器 | 800 | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12%  |
| 14509 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通3#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%   |
| 14510 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通4#亭1#变压器 | 800 | 80.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85%  |
| 14511 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通4#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%   |
| 14512 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通5#亭1#变压器 | 800 | 85.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%   |
| 14513 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通5#亭2#变压器 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99%  |
| 14514 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%   |
| 14515 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电  | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%   |
| 14516 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电  | 630 | 72.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23%  |
| 14517 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期2#配电  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66%  |
| 14518 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期2#配电  | 630 | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%   |
| 14519 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期1#  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 14520 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期1#  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%   |
| 14521 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期2#  | 630 | 81.00 | 56.70  | 56.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%   |
| 14522 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期2#  | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39%  |

|       |            |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14523 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期3# | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 14524 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期3# | 630 | 75.00 | 94.50  | 94.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 14525 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期4# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 14526 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期4# | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 14527 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期5# | 630 | 78.00 | 75.60  | 75.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 14528 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期5# | 630 | 76.00 | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 14529 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房1#配 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 14530 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房1#配 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 14531 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房2#配 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 14532 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房2#配 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 14533 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房3#配 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 14534 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房3#配 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 14535 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房4#配 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 14536 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房4#配 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 14537 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房5#配 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 14538 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房5#配 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 14539 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房6#配 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 14540 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房6#配 | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 14541 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房7#配 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 14542 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房7#配 | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14543 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房8#配  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 14544 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房8#配  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 14545 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 14546 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 14547 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 14548 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 14549 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 14550 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 14551 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 和黄甲线 | 和黄1#配电站2#变 | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 14552 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 和黄甲线 | 和黄1#配电站1#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 14553 | 开发区东部供电分公司 | #N/A      | 黄乙线  | 和黄2#配电站2#变 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 14554 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 和黄乙线 | 和黄2#配电站1#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 14555 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站1#变压  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 14556 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站2#变压  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 14557 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站3#变压  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 14558 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 14559 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站  | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 14560 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 14561 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城3#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 14562 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城3#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |



|       |            |           |        |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14563 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线   | 香树花城2#配电站 | 800  | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 14564 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线   | 香树花城2#配电站 | 800  | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 14565 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线   | 香树花城2#配电站 | 800  | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 14566 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线    | 贝佛利山1#配电站 | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 14567 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 窑龙线    | 贝佛利山1#配电站 | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 14568 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线    | 福利综合楼配电站  | 400  | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 14569 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 杨树线    | 福利综合楼配电站  | 400  | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 14570 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所  | 1600 | 38.00 | 832.00 | 832.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 14571 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所  | 1600 | 57.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 14572 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所  | 1600 | 46.00 | 704.00 | 704.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 14573 | 开发区东部供电分公司 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所  | 1600 | 60.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 14574 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光1#配电站 | 800  | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 14575 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光1#配电站 | 800  | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 14576 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光2#配电站 | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 14577 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光2#配电站 | 800  | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 14578 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光3#配电站 | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 14579 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光3#配电站 | 800  | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 14580 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光4#配电站 | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 14581 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光4#配电站 | 800  | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 14582 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光5#配电站 | 800  | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |

|       |            |           |        |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14583 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光5#配电站 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 14584 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光6#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 14585 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光6#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 14586 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光7#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 14587 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光7#配电站 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 14588 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光8#配电站 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 14589 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光8#配电站 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 14590 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光1#配电站 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 14591 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光1#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 14592 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光2#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 14593 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光2#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 14594 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 14595 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 14596 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 14597 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜1#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 14598 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜1#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 14599 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜2#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 14600 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜2#配电站 | 800 | 64.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 14601 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜3#配电站 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 14602 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜3#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |

|       |            |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14603 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜4#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 14604 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜4#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 14605 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站1# | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 14606 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站2# | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 14607 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站3# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 14608 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾2#配电站1# | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 14609 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾2#配电站2# | 800 | 66.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 14610 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾3#配电站1# | 800 | 68.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 14611 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾3#配电站2# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 14612 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾4#配电站1# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 14613 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾4#配电站2# | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 14614 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线  | 湖光山语7#配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 14615 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔2#配电站1#变 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 14616 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔4#配电站2#变 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 14617 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔4#配电站1#变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 14618 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔10#配电站1# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 14619 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔7#配电站1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 14620 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔9#配电站1#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 14621 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔9#配电站2#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 14622 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔1#配电站1#变 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |

|       |            |           |        |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|--------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14623 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔3#配电站1#变  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 14624 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔1#配电站2#变  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 14625 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔7#配电站2#变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 14626 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔5#配电站2#变  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 14627 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔2#配电站2#变  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 14628 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔5#配电站1#变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 14629 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线   | 堤畔3#配电站2#变  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 14630 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 煤窑线    | 东房身变压器      | 400 | 18.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 14631 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线   | 璟和天第5#配电站   | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 14632 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线    | 湖畔和庐4#配电站   | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 14633 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光8#配电站   | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 14634 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线    | 湖光山语7#配电站   | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 14635 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 东堤乙线   | 堤畔8#配电站2#变  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 14636 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 东堤乙线   | 堤畔8#配电站1#变  | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 14637 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 东堤乙线   | 堤畔10#配电站2#变 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 14638 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线    | 湖畔和庐4#配电站   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 14639 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线   | 璟和天第2#配电站   | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 14640 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线   | 香树花城5#配电站   | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 14641 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中交城甲线  | 中交城1#配电站1#变 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 14642 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线    | 湖畔和庐7#配电站   | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |

|       |            |           |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14643 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中交城甲线       | 中交城3#配电站2# | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 14644 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中交城甲线       | 中交城2#配电站2# | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 14645 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线         | 湖畔和庐7#配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 14646 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线         | 湖畔和庐7#配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 14647 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线         | 湖畔和庐1#配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 14648 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线         | 湖畔和庐2#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 14649 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城8#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 14650 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城6#配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 14651 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城7#配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 14652 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线         | 湖光山语6#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 14653 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 和庐线         | 湖畔和庐1#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 14654 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 商贸变107煤窑线   | 南台子变压器     | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 14655 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 商贸变106中交城甲线 | 中交城3#配电站3# | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 14656 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 商贸变106中交城甲线 | 中交城1#配电站2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 14657 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 商贸变204金教线   | 清华苑1#配电站1# | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 14658 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城8#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 14659 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城4#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 14660 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城9#配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 14661 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城5#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 14662 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线        | 香树花城4#配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |

|       |            |            |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14663 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城5#配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 14664 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线   | 金海人家1#箱1#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 14665 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 金教线   | 清华苑2#配电站1# | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 14666 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线   | 金海人家3#箱变1# | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 14667 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐8#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 14668 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城6#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 14669 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城9#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 14670 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城7#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 14671 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城9#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 14672 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线 | 中交城3#配电站1# | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 14673 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线   | 湖畔和庐5#配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 14674 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖光山语5#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 14675 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖光山语6#配电站  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 14676 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 14677 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 14678 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 14679 | 开发区东部供电分公司 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 14680 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 14681 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 14682 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |

|       |            |           |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|-----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14683 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 14684 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第1#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 14685 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线   | 湖光山语5#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 14686 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 14687 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第4#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 14688 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 东堤乙线  | 堤畔6#配电站1#变 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 14689 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站 | 东堤乙线  | 堤畔6#配电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 14690 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中交城甲线 | 中交城2#配电站1# | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 14691 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 中交城甲线 | 中交城1#配电站3# | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 14692 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 煤窑线   | 三道沟        | 400 | 25.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 14693 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 煤窑线   | 大房身变压器     | 400 | 13.00 | 308.00 | 308.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 14694 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第3#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.67%  |
| 14695 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第2#配电站  | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 14696 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第1#配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 14697 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第4#配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 14698 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第3#配电站  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 14699 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第1#配电站  | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 14700 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 十里海线  | 璟和天第5#配电站  | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 14701 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 金教线   | 清华苑2#配电站2# | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 14702 | 开发区东部供电分公司 | 商贸66kV变电站 | 金教线   | 清华苑1#配电站2# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |

|       |            |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|------------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14703 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐5#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 14704 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐3#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 14705 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐5#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 14706 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐3#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 14707 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 山语线         | 湖畔和庐8#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 14708 | 开发区东部供电分公司 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐2#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 14709 | 开发区东部供电分公司 | 金石滩66kV变电站 | 金江线         | 金海人家2#箱变1# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 14710 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配  | 800 | 43.85 | 369.22 | 369.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 14711 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配  | 800 | 79.07 | 87.42  | 87.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 14712 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配  | 800 | 75.59 | 115.31 | 115.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 14713 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家2#配  | 800 | 16.48 | 588.18 | 588.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 14714 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家2#配  | 800 | 41.90 | 384.78 | 384.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 14715 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家3#配  | 800 | 52.28 | 301.79 | 301.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 14716 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家3#配  | 800 | 78.74 | 90.11  | 90.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 14717 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家7#配  | 800 | 57.34 | 261.25 | 261.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 14718 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家7#配  | 800 | 16.84 | 585.26 | 585.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 14719 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家8#配  | 800 | 62.22 | 222.27 | 222.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 14720 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家8#配  | 800 | 31.25 | 470.02 | 470.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 14721 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府1#配电站  | 800 | 6.95  | 664.40 | 664.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 14722 | 高新园区供电分公司  | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府1#配电站  | 800 | 41.05 | 391.60 | 391.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |



|       |           |            |             |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14723 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府3#配电站  | 800 | 31.35  | 469.20 | 469.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 14724 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府3#配电站  | 800 | 23.17  | 534.64 | 534.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 14725 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府5#配电站  | 800 | 26.96  | 504.32 | 504.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 14726 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府5#配电站  | 800 | 25.22  | 518.24 | 518.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 14727 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变202朱棋乙线 | 电缆隧道照明4号   | 630 | 23.32  | 420.08 | 420.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 14728 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变202朱棋乙线 | 朱棋三分3#变压器  | 315 | 106.57 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 14729 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变107羊圈线  | 精品园箱式配电站   | 315 | 91.62  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 14730 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变107羊圈线  | 羊圈村二分19间1# | 160 | 89.43  | 0.91   | 0.91   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 14731 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居2#配电站  | 630 | 30.94  | 372.08 | 372.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 14732 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居2#配电站  | 630 | 71.73  | 115.10 | 115.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 14733 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居5#配电站  | 630 | 30.85  | 372.65 | 372.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 14734 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居5#配电站  | 630 | 60.83  | 183.77 | 183.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 14735 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居7#配电站  | 630 | 75.55  | 91.04  | 91.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 14736 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居7#配电站  | 630 | 31.53  | 368.36 | 368.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 14737 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居9#配电站  | 630 | 54.10  | 226.17 | 226.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 14738 | 高新园区供电分公司 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏线  | 棋盘新居9#配电站  | 630 | 8.57   | 513.01 | 513.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 14739 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线  | 基干线钢材市场南   | 630 | 4.99   | 535.55 | 535.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 14740 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线  | 周锦2#箱开1#箱配 | 315 | 9.00   | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 14741 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线  | 周锦5#箱式开关站  | 315 | 1.34   | 279.28 | 279.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 14742 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线  | 周锦3#箱开1#箱配 | 315 | 29.84  | 189.50 | 189.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14743 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线 | 士官分5#台     | 200 | 13.20 | 153.60 | 153.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 14744 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干线 | 基干线机场线1#变  | 400 | 6.00  | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 14745 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑4#箱变1# | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 14746 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑2#箱变1# | 630 | 12.25 | 489.83 | 489.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 14747 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑1#箱变1# | 630 | 13.93 | 479.24 | 479.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 14748 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑3#箱变1# | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 14749 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑5#箱变1# | 630 | 14.70 | 474.39 | 474.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 14750 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑6#箱变1# | 630 | 14.27 | 477.10 | 477.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 14751 | 高新园区供电分公司 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航线 | 隽佳欣苑7#箱变1# | 630 | 18.03 | 453.41 | 453.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 14752 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 华兴山庄1#配电站  | 630 | 33.28 | 357.34 | 357.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 14753 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 壹品漫谷2#配电站  | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 14754 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 壹品漫谷2#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 14755 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 壹品漫谷4#配电站  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 14756 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 壹品漫谷4#配电站  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 14757 | 高新园区供电分公司 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 华兴山庄1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 14758 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站  | 630 | 40.51 | 311.79 | 311.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 14759 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站  | 630 | 25.25 | 407.93 | 407.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 14760 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站  | 630 | 72.99 | 107.16 | 107.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 14761 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城5#配电站  | 630 | 37.28 | 332.14 | 332.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 14762 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城5#配电站  | 630 | 74.24 | 99.29  | 99.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |

|       |           |            |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14763 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站  | 630  | 76.15 | 87.26  | 87.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 14764 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站  | 630  | 69.82 | 127.13 | 127.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 14765 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站  | 630  | 42.75 | 297.68 | 297.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 14766 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局1#变压  | 630  | 57.67 | 203.68 | 203.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 14767 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局2#变压  | 630  | 42.44 | 299.63 | 299.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 14768 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局3#变压  | 630  | 80.51 | 59.79  | 59.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 14769 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新5#配电站  | 630  | 27.08 | 396.40 | 396.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 14770 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新5#配电站  | 630  | 34.22 | 351.41 | 351.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 14771 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新6#配电站  | 630  | 44.69 | 285.45 | 285.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 14772 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新6#配电站  | 630  | 47.61 | 267.06 | 267.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 14773 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新4#配电站  | 1000 | 17.05 | 729.50 | 729.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 14774 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新4#配电站  | 800  | 63.11 | 215.12 | 215.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 14775 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站  | 1000 | 43.87 | 461.30 | 461.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 14776 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站  | 800  | 10.56 | 635.52 | 635.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 14777 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站  | 1000 | 48.43 | 415.70 | 415.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 14778 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三新2#配电站  | 400  | 71.18 | 75.30  | 75.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 14779 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三新2#配电站  | 400  | 69.51 | 81.96  | 81.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 14780 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子1#亭1#变压 | 500  | 49.87 | 200.65 | 200.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 14781 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子2#变电亭1# | 630  | 14.33 | 476.72 | 476.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 14782 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子2#变电亭2# | 630  | 95.78 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |

|       |           |            |            |           |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14783 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 对门沟二分55#箱 | 200 | 32.33  | 115.34 | 115.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 14784 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方干26#    | 100 | 95.47  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 14785 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支   | 160 | 75.27  | 23.57  | 23.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 14786 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支2# | 315 | 37.38  | 165.75 | 165.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 14787 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支5# | 315 | 34.36  | 175.27 | 175.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 14788 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 对门沟分12#柱上 | 400 | 44.07  | 183.71 | 183.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 14789 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 对门沟分7#台   | 50  | 43.55  | 23.23  | 23.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 14790 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 对门沟四分2#台  | 200 | 58.07  | 63.86  | 63.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 14791 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 对门沟四分7左1# | 80  | 30.09  | 47.93  | 47.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 14792 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 红石分33#    | 315 | 73.18  | 52.98  | 52.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 14793 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干49#柱上  | 400 | 76.30  | 54.80  | 54.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 14794 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干62#    | 315 | 55.59  | 108.39 | 108.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 14795 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干80#台S  | 315 | 36.12  | 169.72 | 169.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 14796 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分  | 200 | 43.95  | 92.10  | 92.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 14797 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分  | 630 | 93.78  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 14798 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分  | 160 | 104.51 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 14799 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分  | 160 | 92.05  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 14800 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分  | 315 | 34.68  | 174.26 | 174.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 14801 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分29 | 100 | 84.34  | 5.66   | 5.66   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 14802 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分   | 200 | 57.60  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14803 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分6# | 100 | 44.84 | 45.16  | 45.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 14804 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 鸡场线北甸分12# | 50  | 71.82 | 9.09   | 9.09   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 14805 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 联航分3#柱上变压 | 315 | 49.48 | 127.64 | 127.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 14806 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 联航分5左1#变台 | 160 | 88.53 | 2.35   | 2.35   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 14807 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干109#柱上 | 100 | 80.09 | 9.91   | 9.91   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 14808 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干63#柱上  | 315 | 32.56 | 180.94 | 180.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 14809 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干82#柱上  | 200 | 60.58 | 58.84  | 58.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 14810 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城干13左 | 100 | 81.03 | 8.97   | 8.97   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 14811 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城干13左 | 100 | 81.03 | 8.97   | 8.97   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 14812 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城支2#变 | 200 | 60.49 | 59.02  | 59.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 14813 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 石山沟分18#柱上 | 400 | 59.49 | 122.06 | 122.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 14814 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 石山沟支9#柱上变 | 100 | 56.40 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 14815 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双黑线小磨七支7# | 315 | 88.74 | 3.97   | 3.97   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 14816 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双黑线小磨三支   | 315 | 21.89 | 214.55 | 214.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 14817 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双台变107双黑  | 100 | 48.84 | 41.16  | 41.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 14818 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线红石干16右 | 100 | 45.30 | 44.70  | 44.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 14819 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线红石干68- | 315 | 65.21 | 78.09  | 78.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 14820 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线橡塑分18右 | 160 | 40.22 | 79.65  | 79.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 14821 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 同益分13#柱上  | 400 | 44.04 | 183.82 | 183.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 14822 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 小磨分5#     | 400 | 24.60 | 261.60 | 261.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14823 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 盐场分12左8#台  | 160 | 64.68 | 40.51  | 40.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 14824 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 盐场分20右1柱上  | 315 | 52.60 | 117.81 | 117.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 14825 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干1##  | 200 | 85.74 | 8.52   | 8.52   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 14826 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干1##  | 50  | 85.74 | 2.13   | 2.13   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 14827 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干118# | 250 | 47.23 | 106.93 | 106.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 14828 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干65右  | 100 | 41.48 | 48.52  | 48.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 14829 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干68#  | 315 | 87.08 | 9.20   | 9.20   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 14830 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线牧城干77#  | 200 | 77.84 | 24.32  | 24.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 14831 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线沙岗三分5   | 400 | 85.37 | 18.52  | 18.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 14832 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线沙岗四分    | 200 | 82.28 | 15.44  | 15.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 14833 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线沙岗四分    | 100 | 84.74 | 5.26   | 5.26   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 14834 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线沙岗四分8   | 250 | 57.14 | 82.15  | 82.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 14835 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线幸福二支3#  | 200 | 38.68 | 102.64 | 102.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 14836 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线幸福分16#  | 100 | 45.80 | 44.20  | 44.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 14837 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线幸福分20#  | 200 | 36.29 | 107.42 | 107.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 14838 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 营叉线幸福支3#变  | 400 | 45.67 | 177.32 | 177.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 14839 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城分12#     | 400 | 48.39 | 166.44 | 166.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 14840 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城分3#      | 250 | 45.07 | 112.33 | 112.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 14841 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城分8#      | 315 | 79.39 | 33.42  | 33.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 14842 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 营城干19#柱上   | 400 | 53.48 | 146.08 | 146.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14843 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 营城干19台2#变压 | 250 | 37.20 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 14844 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干53#     | 200 | 78.50 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 14845 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干55#     | 160 | 73.16 | 26.94  | 26.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 14846 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干57#     | 200 | 41.27 | 97.46  | 97.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 14847 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干62#     | 160 | 55.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 14848 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干68右03#  | 315 | 85.24 | 14.99  | 14.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 14849 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营城干68右03#  | 630 | 85.24 | 29.99  | 29.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 14850 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 营城干9右2#柱上  | 250 | 66.47 | 58.83  | 58.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 14851 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三分2#     | 200 | 41.32 | 97.36  | 97.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 14852 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三分3#     | 250 | 85.16 | 12.10  | 12.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 14853 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三分3#     | 250 | 85.16 | 12.10  | 12.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 14854 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三分3#     | 315 | 85.16 | 15.25  | 15.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 14855 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三分9#柱上变  | 315 | 81.26 | 27.53  | 27.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 14856 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 营城线营城干29#  | 100 | 82.9  | 7.10   | 7.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 14857 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 郭家沟分19#    | 200 | 67.88 | 44.24  | 44.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 14858 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 郭家二分13#    | 400 | 82.28 | 30.88  | 30.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 14859 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 营城子变112东方  | 100 | 36.56 | 53.44  | 53.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 14860 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 营牧干3右1柱上   | 100 | 71.26 | 18.74  | 18.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 14861 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 营牧线营牧干41#  | 100 | 70.56 | 19.44  | 19.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 14862 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 营牧线营牧干46#  | 80  | 45.70 | 35.44  | 35.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14863 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 营牧线营牧干54左  | 100 | 34.78 | 55.22  | 55.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 14864 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 营牧线营牧干55#  | 100 | 84.26 | 5.74   | 5.74   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 14865 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土分5左2#柱上  | 315 | 42.98 | 148.11 | 148.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 14866 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营土线红石干25#  | 100 | 55.88 | 34.12  | 34.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 14867 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营土线红石干28左  | 250 | 39.46 | 126.35 | 126.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 14868 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营土线红石干44左  | 315 | 81.21 | 27.69  | 27.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 14869 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营土线小磨六支5#  | 200 | 86.88 | 6.24   | 6.24   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 14870 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土线盐场分8#   | 100 | 89.88 | 0.12   | 0.12   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 14871 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土线营城二分    | 200 | 88.12 | 3.76   | 3.76   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 14872 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土线营城干53#  | 250 | 58.94 | 77.65  | 77.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 14873 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土线营城四分9#  | 200 | 34.92 | 110.16 | 110.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 14874 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 营土线营城五分7#  | 100 | 82.30 | 7.70   | 7.70   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 14875 | 高新园区供电分公司 | 营城子66kV变电站 | 营城变112慧谷线  | 海港中心配电站1#  | 800 | 83.70 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 14876 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金中街配电站2#  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 14877 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金2号配电站#2  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 14878 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金东街2#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 14879 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金东街1#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 14880 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金2#配电站1#变 | 630 | 24.36 | 413.53 | 413.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 14881 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 栾金3号配电站#1  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 14882 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线  | 凌水路箱式配电站   | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |



|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14883 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾王1#配电站1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 14884 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾王1#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 14885 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金1#配电站1#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 14886 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金3号配电站#2  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 14887 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金中街配电站#1  | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 14888 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金东街2#配电站  | 630 | 52.36 | 237.13 | 237.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 14889 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 海运配电站1#变压  | 630 | 7.83  | 517.70 | 517.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 14890 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾王分2#变台    | 250 | 37.60 | 131.00 | 131.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 14891 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电  | 800 | 2.02  | 703.87 | 703.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 14892 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电  | 800 | 1.01  | 711.94 | 711.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 14893 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电  | 800 | 2.02  | 703.87 | 703.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 14894 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电  | 800 | 4.80  | 681.60 | 681.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 14895 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电  | 800 | 0.11  | 719.15 | 719.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 14896 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 14897 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府2#配电站1#变 | 630 | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 14898 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府2#配电站2#变 | 630 | 0.03  | 566.81 | 566.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 14899 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府4#配电站1#变 | 630 | 0.03  | 566.81 | 566.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 14900 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府4#配电站2#变 | 630 | 0.06  | 566.62 | 566.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 14901 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府5#配电站1#变 | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 14902 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府5#配电站2#变 | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14903 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府7#配电站1#变 | 630 | 0.05  | 566.69 | 566.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 14904 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府7#配电站2#变 | 630 | 0.12  | 566.24 | 566.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 14905 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府8#配电站1#变 | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 14906 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府8#配电站2#变 | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 14907 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾1#配电  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 14908 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾1#配电  | 800 | 0.12  | 719.04 | 719.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 14909 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾3#配电  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 14910 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾3#配电  | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 14911 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#5配电站2# | 800 | 13.13 | 614.96 | 614.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 14912 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#5配电站1# | 800 | 10.31 | 637.52 | 637.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 14913 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站3# | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 14914 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#4配电站1# | 800 | 18.89 | 568.88 | 568.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 14915 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#4配电站2# | 800 | 11.27 | 629.84 | 629.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 14916 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站2# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 14917 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#1配电站1# | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 14918 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站1# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 14919 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#1配电站2# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 14920 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷南区1#配电  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 14921 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷北区1#配电  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 14922 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷北区1#配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14923 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷南区1#配电 | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 14924 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 树源国滨馆#1配电 | 630 | 12.06 | 491.02 | 491.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 14925 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 树源国滨馆#1配电 | 630 | 13.62 | 481.19 | 481.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 14926 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电 | 800 | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 14927 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 14928 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 14929 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电 | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 14930 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 14931 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 14932 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 亿海贤府#1配电站 | 800 | 6.35  | 669.20 | 669.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 14933 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 亿海贤府#1配电站 | 800 | 7.77  | 657.84 | 657.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 14934 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 中合置业中心配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 14935 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号1#配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 14936 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号1#配电站 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 14937 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号中心配电  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 14938 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾2#配电 | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 14939 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾2#配电 | 800 | 0.13  | 718.96 | 718.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 14940 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾4#配电 | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 14941 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾4#配电 | 800 | 0.12  | 719.04 | 719.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 14942 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家北配电站#1变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14943 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家北配电站#2变  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 14944 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家配电站2#变压  | 500 | 16.00 | 370.00 | 370.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 14945 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家配电站3#变压  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 14946 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 海事大学配电站1#  | 800 | 39.10 | 407.20 | 407.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 14947 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 海事大学配电站2#  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 14948 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 海事大学配电站3#  | 630 | 49.01 | 258.24 | 258.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 14949 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 凌学配电站1#变压  | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 14950 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 凌学配电站2#变压  | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 14951 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 凌水路1#箱变1#变 | 160 | 20.10 | 111.84 | 111.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 14952 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 海大回迁楼配电站   | 500 | 12.80 | 386.00 | 386.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 14953 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家配电站1#变压  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 14954 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 海大回迁楼配电站   | 500 | 8.00  | 410.00 | 410.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 14955 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 王家分2#变台    | 315 | 13.20 | 241.92 | 241.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 14956 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 十七中分9#变压器  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 14957 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窑线 | 刘家村分15#    | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 14958 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变103明辉线 | 三星大厦2#配电站  | 800 | 11.30 | 629.60 | 629.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 14959 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变103明辉线 | 三星大厦2#配电站  | 800 | 10.49 | 636.08 | 636.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 14960 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变103明辉线 | 宏都峰景中心配电   | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 14961 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变103明辉线 | 君海阁中心配电站   | 800 | 15.49 | 596.08 | 596.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 14962 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站 | 学苑变103明辉线 | 宏都峰景中心配电   | 800 | 7.30  | 661.60 | 661.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14963 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 菁英汇中心配电站  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 14964 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站 | 800 | 21.45 | 548.40 | 548.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 14965 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站 | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 14966 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 14967 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 三星大厦2#配电站 | 800 | 14.70 | 602.40 | 602.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 14968 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 园区荣伸配电站1# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 14969 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 园区荣伸配电站2# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 14970 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 名仕智慧谷中心配  | 800 | 18.60 | 571.20 | 571.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 14971 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 家豪新都1#配电站 | 800 | 9.16  | 646.72 | 646.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 14972 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 名仕智慧谷中心配  | 800 | 16.42 | 588.64 | 588.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 14973 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 雯君庭中心配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 14974 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 雯君庭中心配电站  | 800 | 15.37 | 597.04 | 597.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 14975 | 高新园区供电分公司 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 家豪新都1#配电站 | 800 | 9.32  | 645.44 | 645.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 14976 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 预备役箱式配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 14977 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府1#配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 14978 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府1#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 14979 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府2#配电站 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 14980 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府2#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 14981 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 预备役2#箱式配电 | 630 | 13.63 | 481.15 | 481.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 14982 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 胡大岭线东站分   | 250 | 3.00  | 217.50 | 217.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |

|       |           |            |             |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 14983 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 东站分23左1#台2# | 100 | 0.85  | 89.15  | 89.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 14984 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 新昌小区箱变1#变   | 630 | 1.35  | 558.50 | 558.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 14985 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 东站线辛周于6#变   | 400 | 58.23 | 127.08 | 127.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 14986 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 东站线辛周于6#变   | 200 | 58.23 | 63.54  | 63.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 14987 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站3#变  | 800 | 11.22 | 630.24 | 630.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 14988 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站2#  | 800 | 9.79  | 641.68 | 641.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 14989 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站3#变  | 800 | 7.70  | 658.40 | 658.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 14990 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站1#变  | 800 | 21.58 | 547.36 | 547.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 14991 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站2#变  | 800 | 6.84  | 665.28 | 665.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 14992 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站1#变  | 800 | 9.24  | 646.08 | 646.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 14993 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站2#变  | 800 | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 14994 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站3#  | 800 | 18.08 | 575.36 | 575.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 14995 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站1#变  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 14996 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站3#变  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 14997 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站2#变  | 800 | 15.33 | 597.36 | 597.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 14998 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站1#  | 800 | 20.13 | 558.96 | 558.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 14999 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南华配电站1#变压   | 630 | 28.15 | 389.66 | 389.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 15000 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南华配电站2#变压   | 630 | 12.08 | 490.90 | 490.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 15001 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山4#箱式配电站   | 630 | 19.80 | 442.26 | 442.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 15002 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山2#箱式配电站   | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15003 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南山3#箱式配电站  | 630 | 29.39 | 381.84 | 381.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 15004 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 三鼎春天1#配电站  | 800 | 7.18  | 662.56 | 662.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 15005 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 三鼎春天1#配电站  | 800 | 10.83 | 633.36 | 633.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 15006 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 三鼎春天2#配电站  | 800 | 11.86 | 625.12 | 625.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 15007 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 圣林园3#配电站3# | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 15008 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 圣林园3#配电站2# | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 15009 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 圣林园3#配电站1# | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 15010 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南山1#箱式配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 15011 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 三鼎春天2#配电站  | 800 | 10.28 | 637.76 | 637.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 15012 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 交通枢纽1#箱式配  | 315 | 1.27  | 279.50 | 279.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 15013 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山2#配电站1# | 630 | 2.00  | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 15014 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山2#配电站2# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 15015 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山1#配电站1# | 630 | 2.00  | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 15016 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山1#配电站2# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 15017 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 圣林园中心1#配   | 800 | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 15018 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南村支10#变压   | 160 | 25.50 | 103.20 | 103.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 15019 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南山甲线南村支3#  | 315 | 2.70  | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 15020 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站  | 800 | 9.67  | 642.65 | 642.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 15021 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站  | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 15022 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站  | 800 | 4.46  | 684.32 | 684.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15023 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天4#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 15024 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天4#配电站  | 800 | 31.20 | 470.40 | 470.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 15025 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区4#配  | 800 | 6.98  | 664.16 | 664.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 15026 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区4#配  | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 15027 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区1#配  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 15028 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区1#配  | 800 | 9.62  | 643.04 | 643.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 15029 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区2#配  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 15030 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区2#配  | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 15031 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变107棠梨线 | 棠梨线中铁十三局   | 630 | 34.54 | 349.40 | 349.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 15032 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变107棠梨线 | 中铁十三局1#箱变  | 630 | 14.30 | 476.90 | 476.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 15033 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡12#配电站2# | 800 | 14.31 | 605.52 | 605.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 15034 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡12#配电站1# | 800 | 15.95 | 592.40 | 592.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 15035 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季4#配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 15036 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季1#配电站2# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 15037 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季4#配电站2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 15038 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季1#配电站1# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 15039 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌1#亭1# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 15040 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌1#亭2# | 630 | 34.13 | 351.95 | 351.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 15041 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院1#配电站  | 630 | 28.79 | 385.62 | 385.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 15042 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |



|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15043 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院2#配电站  | 630 | 12.64 | 487.37 | 487.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 15044 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院2#配电站  | 630 | 10.87 | 498.52 | 498.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 15045 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡4#配电站2#变 | 800 | 11.56 | 627.52 | 627.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 15046 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#配电站1#变 | 800 | 15.47 | 596.24 | 596.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 15047 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#中心配电站  | 800 | 10.61 | 635.12 | 635.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 15048 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#中心配电站  | 800 | 9.43  | 644.56 | 644.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 15049 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡4#配电站1#变 | 800 | 17.50 | 580.00 | 580.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 15050 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡3#配电站1#变 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 15051 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡3#配电站2#变 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 15052 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#配电站2#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 15053 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡2#配电站1#变 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 15054 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡2#配电站2#变 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 15055 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌3#亭1# | 630 | 32.92 | 359.60 | 359.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 15056 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌2#亭1# | 630 | 48.43 | 261.89 | 261.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 15057 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌2#亭2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 15058 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡2#中心配电站  | 630 | 17.82 | 454.73 | 454.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 15059 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#配电站3#变 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 15060 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡2#中心配电站  | 630 | 18.86 | 448.18 | 448.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 15061 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡13#配电站2# | 500 | 10.82 | 395.90 | 395.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 15062 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡13#配电站1# | 500 | 9.49  | 402.55 | 402.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15063 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 新昌线新昌3#亭2# | 630 | 30.22 | 376.60 | 376.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 15064 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站  | 800 | 13.16 | 614.72 | 614.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 15065 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城1#配电站  | 630 | 21.60 | 430.92 | 430.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 15066 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城1#配电站  | 630 | 25.24 | 407.99 | 407.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 15067 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站  | 800 | 11.77 | 625.84 | 625.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 15068 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站  | 800 | 9.09  | 647.28 | 647.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 15069 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城5#配电站  | 800 | 22.72 | 538.24 | 538.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 15070 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城5#配电站  | 800 | 18.03 | 575.76 | 575.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 15071 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园1#配电站2#配 | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 15072 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园3#配电站1#配 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 15073 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园3#配电站2#配 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 15074 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园1#配电站1#配 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 15075 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 天华家园133#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 15076 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 天华家园133#配电 | 630 | 28.53 | 387.26 | 387.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 15077 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 大辛回迁楼配电站   | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 15078 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 大辛回迁楼配电站   | 630 | 14.32 | 476.78 | 476.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 15079 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T2#103配 | 400 | 43.56 | 185.75 | 185.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 15080 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 综合楼箱式配电站   | 200 | 31.20 | 117.60 | 117.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 15081 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 空港地铁2#箱式开  | 630 | 0.81  | 561.90 | 561.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 15082 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T左1#变压  | 160 | 30.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |

|       |           |            |             |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15083 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T左1#柱上   | 315 | 57.21 | 103.30 | 103.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 15084 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 辛寨干48#2号变   | 315 | 10.20 | 251.37 | 251.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 15085 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子1#亭1#变压  | 315 | 0.00  | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 15086 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子1#亭2#变压  | 630 | 44.45 | 286.97 | 286.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 15087 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 华鑫小区配电站     | 315 | 88.8  | 3.78   | 3.78   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 15088 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 72#变电亭      | 400 | 1.49  | 354.05 | 354.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 15089 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 嵘鑫箱式配电站1#   | 630 | 13.36 | 482.85 | 482.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 15090 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子干8#新变压   | 160 | 36.66 | 85.35  | 85.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 15091 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干46右12#变  | 315 | 7.20  | 260.82 | 260.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 15092 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干15左2#台2# | 315 | 7.83  | 258.85 | 258.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 15093 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港6#箱式开关站   | 200 | 0.43  | 179.15 | 179.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 15094 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干20#      | 315 | 18.40 | 225.54 | 225.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 15095 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港5号箱2#柱上   | 200 | 0.43  | 179.15 | 179.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 15096 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子变201前革   | 200 | 2.55  | 174.90 | 174.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 15097 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干15左2#台1# | 400 | 1.80  | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 15098 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 小辛三分#4柱上变   | 315 | 1.35  | 279.25 | 279.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 15099 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 华鑫4#箱式开关站   | 400 | 9.78  | 320.90 | 320.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 15100 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港5号箱1号变    | 100 | 5.10  | 84.90  | 84.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 15101 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干5#柱上变压   | 200 | 25.80 | 128.40 | 128.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 15102 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线  | 西沟线华鑫1#配电   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15103 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线华鑫2#配电  | 630 | 16.82 | 461.03 | 461.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 15104 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线华鑫2#配电  | 630 | 13.66 | 480.94 | 480.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 15105 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城1#  | 630 | 19.21 | 445.98 | 445.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 15106 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城1#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 15107 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城2#  | 630 | 17.03 | 459.71 | 459.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 15108 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫1#配电站3#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 15109 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城2#  | 630 | 25.69 | 405.15 | 405.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 15110 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线华鑫1#配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 15111 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 磊山支7#      | 50  | 71.50 | 9.25   | 9.25   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 15112 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线西沟干59#  | 200 | 24.60 | 130.80 | 130.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 15113 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线水库分7#   | 630 | 10.42 | 501.35 | 501.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 15114 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 中冶二支16#柱上  | 400 | 9.60  | 321.60 | 321.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 15115 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫线中冶二支7#  | 400 | 18.60 | 285.60 | 285.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 15116 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 大辛回迁四环变台   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 15117 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫线大辛二分6#  | 100 | 19.52 | 70.48  | 70.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 15118 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线大东沟支    | 200 | 1.60  | 176.80 | 176.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 15119 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 大辛二分14右1#柱 | 160 | 71.20 | 30.08  | 30.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 15120 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄6#配电站  | 630 | 7.32  | 520.88 | 520.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 15121 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山3#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 15122 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站  | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15123 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站  | 630 | 13.16 | 484.09 | 484.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 15124 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 15125 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 15126 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山3#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 15127 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站  | 630 | 12.60 | 487.62 | 487.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 15128 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄4#配电站  | 630 | 5.10  | 534.87 | 534.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 15129 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新4#配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 15130 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新4#配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 15131 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新2#配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 15132 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄2#配电站  | 630 | 8.60  | 512.82 | 512.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 15133 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄2#配电站  | 630 | 5.86  | 530.08 | 530.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 15134 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄4#配电站  | 630 | 10.54 | 500.60 | 500.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 15135 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄6#配电站  | 630 | 14.58 | 475.15 | 475.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 15136 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站  | 630 | 13.38 | 482.71 | 482.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 15137 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新2#配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 15138 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 华鑫线西沟干32#  | 400 | 3.77  | 344.92 | 344.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 15139 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 鸡场分16#     | 630 | 28.11 | 389.91 | 389.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 15140 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 机井变台柱上变压   | 200 | 1.28  | 177.45 | 177.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 15141 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区    | 630 | 10.33 | 501.92 | 501.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 15142 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区    | 630 | 13.24 | 483.59 | 483.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15143 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区1# | 630 | 14.13 | 477.98 | 477.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 15144 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区1# | 630 | 16.32 | 464.18 | 464.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 15145 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星线金马圣隆1# | 630 | 14.30 | 476.91 | 476.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 15146 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星线金马圣隆1# | 630 | 15.60 | 468.72 | 468.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 15147 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 帕尔美娜3#配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 15148 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 帕尔美娜4#配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 15149 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 圣隆小区箱变103 | 250 | 29.00 | 152.50 | 152.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 15150 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星干20#柱上  | 50  | 4.50  | 42.75  | 42.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 15151 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | 殷家线西沟分14# | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 15152 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | 殷家线西沟分28# | 630 | 10.25 | 502.43 | 502.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 15153 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | 西沟支17#柱上  | 100 | 16.80 | 73.20  | 73.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 15154 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | (新)西沟分35# | 630 | 46.40 | 274.68 | 274.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 15155 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207殷家线 | 殷家线西沟分15左 | 100 | 52.05 | 37.95  | 37.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 15156 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站 | 800 | 12.97 | 616.24 | 616.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 15157 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站 | 800 | 12.77 | 617.84 | 617.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 15158 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站 | 800 | 6.80  | 665.60 | 665.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 15159 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站 | 800 | 5.18  | 678.56 | 678.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 15160 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站 | 800 | 12.73 | 618.16 | 618.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 15161 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城中心配电  | 800 | 13.24 | 614.08 | 614.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 15162 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站 | 800 | 11.42 | 628.64 | 628.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15163 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子1#配电站  | 630 | 15.65 | 468.41 | 468.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 15164 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子1#配电站  | 630 | 15.94 | 466.58 | 466.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 15165 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 15166 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子2#配电站  | 630 | 13.01 | 485.04 | 485.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 15167 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子中心配电   | 800 | 12.33 | 621.36 | 621.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 15168 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园1#配电站   | 630 | 11.41 | 495.12 | 495.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 15169 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园3#配电站   | 630 | 16.65 | 462.11 | 462.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 15170 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园1#配电站   | 630 | 17.55 | 456.44 | 456.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 15171 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园3#配电站   | 630 | 15.47 | 469.54 | 469.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 15172 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾7#配电站1#变 | 800 | 9.46  | 644.32 | 644.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 15173 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 馥园1#配电站1#变 | 630 | 6.84  | 523.91 | 523.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 15174 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾3#配电站2#变 | 630 | 19.92 | 441.50 | 441.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 15175 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 馥园1#配电站2#变 | 630 | 11.55 | 494.24 | 494.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 15176 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾1#配电站2#变 | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 15177 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾5#配电站1#变 | 630 | 10.81 | 498.90 | 498.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 15178 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾7#配电站2#变 | 800 | 22.37 | 541.04 | 541.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 15179 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾5#配电站2#变 | 630 | 11.35 | 495.50 | 495.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 15180 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 晴湾1#配电站1#变 | 630 | 12.75 | 486.68 | 486.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 15181 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 留庄1#配电站1#配 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 15182 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 留庄1#配电站2#配 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |

|       |           |            |             |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15183 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄3#配电站2#变 | 1000 | 9.60  | 804.00 | 804.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 15184 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站103 | 800  | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 15185 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站104 | 800  | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 15186 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 春田里1#配电站1# | 630  | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 15187 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 春田里1#配电站2# | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 15188 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站105 | 800  | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 15189 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄3#配电站1#变 | 1000 | 12.00 | 780.00 | 780.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 15190 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾3#配电站1#变 | 630  | 23.83 | 416.87 | 416.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 15191 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新金地十二坊中   | 630  | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 15192 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新金地十二坊中   | 630  | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 15193 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村支    | 250  | 61.00 | 72.50  | 72.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 15194 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村五支   | 100  | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 15195 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村支28  | 315  | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 15196 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新干60#柱上   | 315  | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 15197 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分    | 315  | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 15198 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分    | 315  | 2.40  | 275.94 | 275.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 15199 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分    | 50   | 73.70 | 8.15   | 8.15   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 15200 | 高新园区供电分公司 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村三支   | 200  | 73.80 | 32.40  | 32.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 15201 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山中心配电站   | 800  | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 15202 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山#3配电站1# | 800  | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |



|       |           |            |                 |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15203 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线     | 海悦山#3配电站2# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 15204 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线     | 海悦山#3配电站3# | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 15205 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区3#配电  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 15206 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区3#配电  | 800 | 0.07  | 719.44 | 719.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 15207 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区3#配电  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 15208 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区5#配电  | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 15209 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区5#配电  | 800 | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 15210 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区5#配电  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 15211 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 15212 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 15213 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线     | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.05  | 719.60 | 719.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 15214 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾1#中心配  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 15215 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 15216 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾2#中心配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 15217 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 15218 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站  | 800 | 11.59 | 627.28 | 627.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 15219 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站  | 800 | 6.47  | 668.24 | 668.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 15220 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽海湾悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站  | 800 | 17.06 | 583.52 | 583.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 15221 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线      | 树源国宾馆#2配电  | 800 | 9.24  | 646.08 | 646.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 15222 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线      | 万达海公馆3#配电  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15223 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆3#配电 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 15224 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆4#配电 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 15225 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆4#配电 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 15226 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 亿海贤府#2配电站 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 15227 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 亿海贤府#2配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 15228 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 树源国宾馆#2配电 | 800 | 14.20 | 606.40 | 606.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 15229 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号2#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 15230 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号2#配电站 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 15231 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号中心配电  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 15232 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 中合置业中心配电  | 800 | 4.13  | 686.96 | 686.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 15233 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯2#配电站 | 500 | 9.61  | 401.95 | 401.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 15234 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯4#配电站 | 500 | 18.94 | 355.30 | 355.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 15235 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯4#配电站 | 500 | 9.59  | 402.05 | 402.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 15236 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯中心配电  | 800 | 12.64 | 618.88 | 618.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 15237 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期3#配 | 630 | 20.32 | 438.98 | 438.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 15238 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期3#配 | 630 | 19.81 | 442.20 | 442.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 15239 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期2#中 | 630 | 15.88 | 466.96 | 466.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 15240 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期1#中 | 800 | 16.52 | 587.84 | 587.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 15241 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 15242 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#箱式配 | 500 | 11.20 | 394.00 | 394.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15243 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯2#配电站  | 500 | 22.38 | 338.10 | 338.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 15244 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园2#箱式配  | 500 | 6.40  | 418.00 | 418.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 15245 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 15246 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 15247 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园1#配电站1# | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 15248 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园1#配电站2# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 15249 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园2#配电站1# | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 15250 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园2#配电站2# | 800 | 28.96 | 488.32 | 488.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 15251 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园1#配电站1# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 15252 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园1#配电站2# | 800 | 31.20 | 470.40 | 470.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 15253 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园2#配电站1# | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 15254 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园2#配电站2# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 15255 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站1# | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 15256 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站2# | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 15257 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站3# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 15258 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线  | 小平岛中心配电站   | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 15259 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线  | 小平岛中心配电站   | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 15260 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线  | 海景御花园配电站   | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 15261 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线  | 海景御花园配电站   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 15262 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线  | 小平岛1#配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |

|       |           |            |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15263 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛1#配电站2# | 800  | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 15264 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛1#配电站3# | 800  | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 15265 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛1#配电站  | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 15266 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛1#配电站  | 800  | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 15267 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛2#配电站  | 1000 | 18.87 | 711.30 | 711.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 15268 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛2#配电站  | 1000 | 19.20 | 708.00 | 708.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 15269 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛3#配电站  | 800  | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 15270 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛3#配电站  | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 15271 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 悦丽海湾#7配电站  | 800  | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 15272 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 悦丽海湾#7配电站  | 800  | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 15273 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电  | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 15274 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电  | 800  | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 15275 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电  | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 15276 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾1#配电站1# | 800  | 0.02  | 719.84 | 719.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 15277 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾1#配电站2# | 800  | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 15278 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾2#配电站1# | 800  | 0.11  | 719.12 | 719.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 15279 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾2#配电站2# | 800  | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 15280 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站1# | 800  | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 15281 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站2# | 800  | 0.13  | 718.96 | 718.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 15282 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站3# | 800  | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15283 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛3号配电站3#  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 15284 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛1号配电站2#  | 800 | 43.20 | 374.40 | 374.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 15285 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛4号配电站2#  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 15286 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛1号配电站1#  | 800 | 45.69 | 354.48 | 354.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 15287 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛中心配电站1#  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 15288 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛4号配电站1#  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 15289 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛2号配电站1#  | 800 | 43.20 | 374.40 | 374.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 15290 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛3号配电站2#  | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 15291 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛3号配电站1#  | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 15292 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 梦海园1#箱式配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 15293 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛2号配电站2#  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 15294 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 品海园1#配电站2# | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 15295 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 品海园1#配电站1# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 15296 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山中心配电站   | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 15297 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山中心配电站   | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 15298 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#1配电站1# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 15299 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#1配电站2# | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 15300 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#2配电站1# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 15301 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#2配电站2# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 15302 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 圣岛中心配电站2#  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15303 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 小平岛中心配电站   | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 15304 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 品海园2#配电站1# | 800 | 31.20 | 470.40 | 470.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 15305 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 品海园2#配电站2# | 800 | 33.60 | 451.20 | 451.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 15306 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海南园1#箱式配  | 630 | 12.14 | 490.50 | 490.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 15307 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海南园2#箱式配  | 630 | 12.28 | 489.65 | 489.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 15308 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海西园箱式配电   | 630 | 15.52 | 469.25 | 469.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 15309 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 月伴湾4#配电站1# | 800 | 0.03  | 719.76 | 719.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 15310 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 月伴湾4#配电站2# | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 15311 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 泊岸观邸配电站1#  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 15312 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 泊岸观邸配电站2#  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 15313 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区1#配电  | 800 | 0.09  | 719.28 | 719.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 15314 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区1#配电  | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 15315 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电  | 800 | 0.12  | 719.04 | 719.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 15316 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电  | 800 | 0.12  | 719.04 | 719.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 15317 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电  | 800 | 0.12  | 719.04 | 719.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 15318 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区4#配电  | 800 | 0.13  | 718.96 | 718.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 15319 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区4#配电  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 15320 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 15321 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 15322 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电  | 800 | 0.06  | 719.52 | 719.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15323 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电 | 800 | 0.04  | 719.68 | 719.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 15324 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电 | 800 | 0.10  | 719.20 | 719.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 15325 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电 | 800 | 0.08  | 719.36 | 719.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 15326 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾2#中心配 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 15327 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#中心配 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 15328 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 15329 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#配电站 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 15330 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#3配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 15331 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#3配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 15332 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#5配电站 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 15333 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#5配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 15334 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#6配电站 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 15335 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#6配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 15336 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 15337 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 15338 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 15339 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 15340 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电 | 630 | 15.07 | 472.06 | 472.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 15341 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 15342 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾2#中心配 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15343 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#3配电站1# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 15344 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#6配电站2# | 630 | 11.44 | 494.93 | 494.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 15345 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#6配电站1# | 630 | 6.57  | 525.61 | 525.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 15346 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#6配电站3# | 630 | 9.86  | 504.88 | 504.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 15347 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#3配电站2# | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 15348 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 未名山#3配电站3# | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 15349 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 兰溪谷南区2#配电  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 15350 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 兰溪谷南区2#配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 15351 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 兰溪谷北区2#配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 15352 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线 | 兰溪谷北区2#配电  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 15353 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金线 | 香岛丽湾1#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 15354 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金线 | 香岛丽湾2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 15355 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金线 | 香岛丽湾2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 15356 | 高新园区供电分公司 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金线 | 香岛丽湾1#配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 15357 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 大水1号配电站1#  | 400 | 31.17 | 235.32 | 235.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 15358 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 大水1号配电站2#  | 630 | 39.37 | 318.97 | 318.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 15359 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 大水2#配电站1#变 | 630 | 15.40 | 469.98 | 469.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 15360 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 大水2#配电站2#变 | 630 | 77.14 | 81.02  | 81.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 15361 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 大水2#配电站3#变 | 630 | 38.70 | 323.19 | 323.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 15362 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 和合美家配电站1#  | 800 | 38.54 | 411.68 | 411.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |



|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15363 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 和合美家配电站2# | 800 | 40.99 | 392.08 | 392.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 15364 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 和合美家配电站3# | 800 | 32.09 | 463.28 | 463.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 15365 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 红塔线88#配电  | 630 | 19.72 | 442.76 | 442.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 15366 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城10# | 630 | 68.06 | 138.22 | 138.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 15367 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城10# | 630 | 45.21 | 282.18 | 282.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 15368 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城13# | 630 | 41.88 | 303.16 | 303.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 15369 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城13# | 630 | 31.15 | 370.76 | 370.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 15370 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城15# | 800 | 46.88 | 344.96 | 344.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 15371 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城15# | 800 | 31.71 | 466.32 | 466.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 15372 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城17# | 800 | 36.78 | 425.76 | 425.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 15373 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城17# | 800 | 36.86 | 425.12 | 425.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 15374 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城2#配 | 630 | 72.90 | 107.73 | 107.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 15375 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城2#配 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 15376 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城4#配 | 630 | 39.51 | 318.09 | 318.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 15377 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城4#配 | 630 | 20.11 | 440.31 | 440.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 15378 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城6#配 | 630 | 5.24  | 533.99 | 533.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 15379 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 华润二十四城6#配 | 630 | 52.21 | 238.08 | 238.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 15380 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城B区  | 630 | 56.92 | 208.38 | 208.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 15381 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城B区  | 630 | 54.40 | 224.25 | 224.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 15382 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线 | 华润二十四城B区  | 630 | 23.07 | 421.65 | 421.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |

|       |           |            |             |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15383 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 415#亭3#配电变压 | 630 | 26.02 | 403.07 | 403.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 15384 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园1#亭1#变压  | 630 | 48.60 | 260.82 | 260.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 15385 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园1#亭2#变压  | 630 | 65.91 | 151.77 | 151.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 15386 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园2#亭1#变压  | 630 | 71.21 | 118.38 | 118.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 15387 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园2#亭2#变压  | 630 | 51.25 | 244.13 | 244.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 15388 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园3#亭1#变压  | 630 | 14.31 | 476.85 | 476.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 15389 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园3#亭2#变压  | 630 | 68.23 | 137.15 | 137.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 15390 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园4#配电站1#  | 630 | 79.82 | 64.13  | 64.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 15391 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园4#配电站2#  | 630 | 28.57 | 387.01 | 387.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 15392 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园5#配电站1#  | 630 | 52.53 | 236.06 | 236.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 15393 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园5#亭2#变压  | 630 | 40.58 | 311.35 | 311.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 15394 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园6#亭1#变压  | 630 | 18.13 | 452.78 | 452.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 15395 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园7#配电站1#  | 630 | 58.87 | 196.12 | 196.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 15396 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园7#亭2#变压  | 630 | 5.52  | 532.22 | 532.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 15397 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 美林园418配电    | 630 | 48.22 | 263.21 | 263.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 15398 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园429#配电   | 630 | 28.58 | 386.95 | 386.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 15399 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园429#配电   | 630 | 15.74 | 467.84 | 467.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 15400 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园431#配电   | 630 | 31.82 | 366.53 | 366.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 15401 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园431#配电   | 630 | 47.74 | 266.24 | 266.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 15402 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园434#配电   | 630 | 79.58 | 65.65  | 65.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15403 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 美林园434#配电  | 630 | 46.68 | 272.92 | 272.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 15404 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区1#配电站  | 315 | 41.52 | 152.71 | 152.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 15405 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区1#配电站  | 630 | 11.32 | 495.68 | 495.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 15406 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区3配电站1# | 630 | 39.68 | 317.02 | 317.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 15407 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区3配电站2# | 630 | 70.29 | 124.17 | 124.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 15408 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区3配电站3# | 630 | 17.19 | 458.70 | 458.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 15409 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区4#配电站  | 630 | 49.35 | 256.10 | 256.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 15410 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区4#配电站  | 630 | 15.06 | 472.12 | 472.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 15411 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区5#配电站  | 630 | 72.25 | 111.83 | 111.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 15412 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区5#配电站  | 630 | 20.88 | 435.46 | 435.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 15413 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站  | 630 | 26.32 | 401.18 | 401.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 15414 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站  | 630 | 44.59 | 286.08 | 286.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 15415 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站  | 630 | 36.50 | 337.05 | 337.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 15416 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站  | 500 | 6.90  | 415.50 | 415.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 15417 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站  | 500 | 17.02 | 364.90 | 364.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 15418 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站  | 500 | 69.18 | 104.10 | 104.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 15419 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区801配电  | 630 | 29.90 | 378.63 | 378.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 15420 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区801配电  | 630 | 49.08 | 257.80 | 257.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 15421 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区802配电  | 630 | 14.26 | 477.16 | 477.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 15422 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区802配电  | 630 | 56.59 | 210.48 | 210.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15423 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区803配电 | 630 | 45.08 | 283.00 | 283.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 15424 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区803配电 | 630 | 57.94 | 201.98 | 201.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 15425 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区804配电 | 630 | 20.01 | 440.94 | 440.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 15426 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区804配电 | 630 | 34.39 | 350.34 | 350.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 15427 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电 | 630 | 71.92 | 113.90 | 113.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 15428 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电 | 630 | 46.76 | 272.41 | 272.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 15429 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电 | 630 | 55.44 | 217.73 | 217.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 15430 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电 | 630 | 49.58 | 254.65 | 254.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 15431 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电 | 630 | 59.12 | 194.54 | 194.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 15432 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电 | 630 | 42.67 | 298.18 | 298.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 15433 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电 | 630 | 34.73 | 348.20 | 348.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 15434 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电 | 630 | 47.77 | 266.05 | 266.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 15435 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电 | 630 | 25.94 | 403.58 | 403.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 15436 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电 | 630 | 64.48 | 160.78 | 160.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 15437 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电 | 630 | 62.24 | 174.89 | 174.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 15438 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电 | 630 | 40.13 | 314.18 | 314.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 15439 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区809配电 | 630 | 17.06 | 459.52 | 459.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 15440 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区809配电 | 630 | 9.21  | 508.98 | 508.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 15441 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区809配电 | 630 | 71.36 | 117.43 | 117.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 15442 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区810配电 | 630 | 20.62 | 437.09 | 437.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15443 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区810配电 | 630 | 31.68 | 367.42 | 367.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 15444 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区811配电 | 630 | 79.63 | 65.33  | 65.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 15445 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区811配电 | 630 | 39.62 | 317.39 | 317.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 15446 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区812配电 | 630 | 9.26  | 508.66 | 508.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 15447 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区812配电 | 630 | 54.55 | 223.34 | 223.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 15448 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区813配电 | 630 | 42.05 | 302.09 | 302.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 15449 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区813配电 | 630 | 9.09  | 509.73 | 509.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 15450 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区813配电 | 630 | 85.09 | 30.93  | 30.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 15451 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区814配电 | 630 | 62.18 | 175.27 | 175.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 15452 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区814配电 | 630 | 53.09 | 232.53 | 232.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 15453 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区814配电 | 630 | 26.85 | 397.85 | 397.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 15454 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区815配电 | 630 | 88.92 | 6.80   | 6.80   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 15455 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区815配电 | 630 | 68.58 | 134.95 | 134.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 15456 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区815配电 | 630 | 54.04 | 226.55 | 226.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 15457 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区816配电 | 630 | 26.71 | 398.73 | 398.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 15458 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区816配电 | 630 | 29.02 | 384.17 | 384.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 15459 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区816配电 | 630 | 66.19 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 15460 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区817配电 | 630 | 64.06 | 163.42 | 163.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 15461 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区817配电 | 630 | 51.38 | 243.31 | 243.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 15462 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖八区817配电 | 630 | 65.39 | 155.04 | 155.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15463 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖八区818配电 | 630 | 53.19 | 231.90 | 231.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 15464 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖八区818配电 | 630 | 74.47 | 97.84  | 97.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 15465 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖八区818配电 | 630 | 76.27 | 86.50  | 86.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 15466 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区820配电 | 630 | 75.27 | 92.80  | 92.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 15467 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 泡崖八区820配电 | 630 | 83.91 | 38.37  | 38.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 15468 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区201配电 | 630 | 6.21  | 527.88 | 527.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 15469 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区201配电 | 630 | 78.84 | 70.31  | 70.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 15470 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区202配电 | 500 | 52.86 | 185.70 | 185.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 15471 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区202配电 | 500 | 60.38 | 148.10 | 148.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 15472 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区203配电 | 630 | 21.66 | 430.54 | 430.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 15473 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区203配电 | 500 | 25.96 | 320.20 | 320.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 15474 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区204配电 | 500 | 12.11 | 389.45 | 389.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 15475 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区204配电 | 500 | 38.03 | 259.85 | 259.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 15476 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区205配电 | 630 | 56.72 | 209.66 | 209.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 15477 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区601配电 | 500 | 11.17 | 394.15 | 394.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 15478 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区601配电 | 500 | 80.44 | 47.80  | 47.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 15479 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区602配电 | 500 | 70.70 | 96.50  | 96.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 15480 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区602配电 | 500 | 62.41 | 137.95 | 137.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 15481 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区603配电 | 630 | 28.06 | 390.22 | 390.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 15482 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区603配电 | 630 | 79.15 | 68.36  | 68.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15483 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖六区604配电 | 630 | 50.84 | 246.71 | 246.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 15484 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖六区604配电 | 630 | 78.83 | 70.37  | 70.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 15485 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电 | 630 | 6.62  | 525.29 | 525.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 15486 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电 | 630 | 62.73 | 171.80 | 171.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 15487 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电 | 630 | 85.94 | 25.58  | 25.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 15488 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电 | 630 | 27.20 | 395.64 | 395.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 15489 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电 | 630 | 52.34 | 237.26 | 237.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 15490 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电 | 630 | 51.61 | 241.86 | 241.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 15491 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区608配电 | 630 | 12.51 | 488.19 | 488.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 15492 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区608配电 | 630 | 76.87 | 82.72  | 82.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 15493 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区609配电 | 630 | 85.35 | 29.30  | 29.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 15494 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区609配电 | 630 | 88.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 15495 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电 | 630 | 63.65 | 166.01 | 166.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 15496 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电 | 630 | 63.01 | 170.04 | 170.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 15497 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电 | 630 | 19.89 | 441.69 | 441.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 15498 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区702配电 | 630 | 77.88 | 76.36  | 76.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 15499 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区702配电 | 630 | 57.81 | 202.80 | 202.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 15500 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区703配电 | 630 | 71.12 | 118.94 | 118.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 15501 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区703配电 | 630 | 12.77 | 486.55 | 486.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 15502 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区704配电 | 630 | 73.82 | 101.93 | 101.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15503 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区704配电 | 630 | 31.10 | 371.07 | 371.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 15504 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区705配电 | 200 | 52.37 | 75.26  | 75.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 15505 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区705配电 | 200 | 87.70 | 4.60   | 4.60   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 15506 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区706配电 | 630 | 49.65 | 254.21 | 254.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 15507 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区706配电 | 630 | 36.38 | 337.81 | 337.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 15508 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区708配电 | 630 | 67.73 | 140.30 | 140.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 15509 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区708配电 | 630 | 14.79 | 473.82 | 473.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 15510 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区709配电 | 630 | 13.13 | 484.28 | 484.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 15511 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区709配电 | 630 | 71.48 | 116.68 | 116.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 15512 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区710配电 | 630 | 18.75 | 448.88 | 448.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 15513 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区710配电 | 630 | 31.58 | 368.05 | 368.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 15514 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站 | 500 | 37.87 | 260.65 | 260.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 15515 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站 | 500 | 86.18 | 19.10  | 19.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 15516 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站 | 500 | 35.17 | 274.15 | 274.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 15517 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站 | 500 | 74.78 | 76.10  | 76.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 15518 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站 | 500 | 6.43  | 417.85 | 417.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 15519 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站 | 200 | 73.92 | 32.16  | 32.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 15520 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站 | 200 | 45.11 | 89.78  | 89.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 15521 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电 | 630 | 64.55 | 160.34 | 160.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 15522 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电 | 630 | 28.30 | 388.71 | 388.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |



|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15523 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电 | 630 | 71.5  | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 15524 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电 | 630 | 58.06 | 201.22 | 201.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 15525 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电 | 315 | 62.80 | 85.68  | 85.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 15526 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电 | 630 | 74.07 | 100.36 | 100.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 15527 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电 | 630 | 74.58 | 97.15  | 97.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 15528 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电 | 630 | 74.14 | 99.92  | 99.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 15529 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电 | 630 | 52.54 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 15530 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区404配电 | 630 | 76.87 | 82.72  | 82.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 15531 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区404配电 | 630 | 82.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 15532 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 15533 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电 | 630 | 61.20 | 181.44 | 181.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 15534 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电 | 800 | 54.39 | 284.88 | 284.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 15535 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区406配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 15536 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区406配电 | 630 | 79.06 | 68.92  | 68.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 15537 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区407配电 | 630 | 61.40 | 180.18 | 180.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 15538 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区407配电 | 630 | 41.93 | 302.84 | 302.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 15539 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区408配电 | 630 | 37.12 | 333.14 | 333.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 15540 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区408配电 | 630 | 77.89 | 76.29  | 76.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 15541 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖四区409配电 | 630 | 40.97 | 308.89 | 308.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 15542 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖四区409配电 | 630 | 75.33 | 92.42  | 92.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15543 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区410配电 | 630 | 22.03 | 428.21 | 428.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 15544 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区410配电 | 630 | 85.74 | 26.84  | 26.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 15545 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电 | 630 | 76.74 | 83.54  | 83.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 15546 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电 | 630 | 76.57 | 84.61  | 84.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 15547 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电 | 630 | 12.03 | 491.21 | 491.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 15548 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电 | 630 | 23.56 | 418.57 | 418.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 15549 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电 | 630 | 68.49 | 135.51 | 135.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 15550 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电 | 630 | 63.79 | 165.12 | 165.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 15551 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区413配电 | 630 | 26.86 | 397.78 | 397.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 15552 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区413配电 | 630 | 70.86 | 120.58 | 120.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 15553 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电 | 630 | 71.38 | 117.31 | 117.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 15554 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电 | 630 | 31.56 | 368.17 | 368.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 15555 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电 | 630 | 85.18 | 30.37  | 30.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 15556 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区415配电 | 630 | 25.70 | 405.09 | 405.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 15557 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区415配电 | 630 | 71.99 | 113.46 | 113.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 15558 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电 | 630 | 77.53 | 78.56  | 78.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 15559 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电 | 630 | 83.82 | 38.93  | 38.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 15560 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电 | 630 | 35.05 | 346.19 | 346.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 15561 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电 | 630 | 34.83 | 347.57 | 347.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 15562 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电 | 630 | 89.86 | 0.88   | 0.88   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15563 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电 | 630 | 16.68 | 461.92 | 461.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 15564 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区418配电 | 630 | 16.90 | 460.53 | 460.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 15565 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区418配电 | 630 | 76.60 | 84.42  | 84.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 15566 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电 | 630 | 70.57 | 122.41 | 122.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 15567 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电 | 630 | 87.04 | 18.65  | 18.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 15568 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电 | 630 | 19.32 | 445.28 | 445.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 15569 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电 | 630 | 70.46 | 123.10 | 123.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 15570 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电 | 630 | 83.06 | 43.72  | 43.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 15571 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电 | 630 | 12.78 | 486.49 | 486.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 15572 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电 | 630 | 88.97 | 6.49   | 6.49   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 15573 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电 | 630 | 44.22 | 288.41 | 288.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 15574 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电 | 630 | 41.25 | 307.13 | 307.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 15575 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区422配电 | 630 | 38.54 | 324.20 | 324.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 15576 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区422配电 | 630 | 37.66 | 329.74 | 329.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 15577 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电 | 630 | 32.44 | 362.63 | 362.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 15578 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电 | 630 | 89.32 | 4.28   | 4.28   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 15579 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电 | 630 | 38.75 | 322.88 | 322.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 15580 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电 | 630 | 31.36 | 369.43 | 369.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 15581 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电 | 630 | 12.78 | 486.49 | 486.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 15582 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电 | 630 | 83.50 | 40.95  | 40.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |

|       |           |            |             |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15583 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电 | 630 | 83.14 | 43.22  | 43.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 15584 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电 | 630 | 51.50 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 15585 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电 | 630 | 31.19 | 370.50 | 370.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 15586 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电 | 630 | 41.02 | 308.57 | 308.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 15587 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电 | 630 | 70.03 | 125.81 | 125.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 15588 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电 | 630 | 81.25 | 55.13  | 55.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 15589 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电 | 630 | 27.08 | 396.40 | 396.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 15590 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电 | 630 | 57.02 | 207.77 | 207.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 15591 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电 | 630 | 54.30 | 224.91 | 224.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 15592 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电 | 630 | 87.67 | 14.68  | 14.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 15593 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电 | 630 | 89.18 | 5.17   | 5.17   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 15594 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电 | 630 | 88.41 | 10.02  | 10.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 15595 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区501配电 | 630 | 89.62 | 2.39   | 2.39   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 15596 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区501配电 | 630 | 85.45 | 28.67  | 28.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 15597 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区502配电 | 630 | 42.73 | 297.80 | 297.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 15598 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区502配电 | 630 | 34.41 | 350.22 | 350.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 15599 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区503配电 | 630 | 21.97 | 428.59 | 428.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 15600 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区503配电 | 630 | 73.04 | 106.85 | 106.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 15601 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区504配电 | 630 | 70.39 | 123.54 | 123.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 15602 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区504配电 | 630 | 39.70 | 316.89 | 316.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15603 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区505配电 | 630 | 41.54 | 305.30 | 305.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 15604 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区505配电 | 630 | 8.34  | 514.46 | 514.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 15605 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区506配电 | 630 | 70.78 | 121.09 | 121.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 15606 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区506配电 | 630 | 88.89 | 6.99   | 6.99   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 15607 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区507配电 | 630 | 8.73  | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 15608 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖五区507配电 | 630 | 20.13 | 440.18 | 440.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 15609 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区101配电 | 630 | 86.96 | 19.15  | 19.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 15610 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区101配电 | 500 | 32.14 | 289.30 | 289.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 15611 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区101配电 | 500 | 21.12 | 344.40 | 344.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 15612 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区102配电 | 630 | 29.26 | 382.66 | 382.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 15613 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区102配电 | 630 | 54.36 | 224.53 | 224.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 15614 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区102配电 | 500 | 89.79 | 1.05   | 1.05   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 15615 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区1#配电站 | 500 | 24.87 | 325.65 | 325.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 15616 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区1#配电站 | 500 | 41.64 | 241.80 | 241.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 15617 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖一区1#配电站 | 500 | 47.11 | 214.45 | 214.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 15618 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区2#配电站 | 500 | 35.80 | 271.00 | 271.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 15619 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区2#配电站 | 500 | 85.64 | 21.80  | 21.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 15620 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖一区2#配电站 | 500 | 70.40 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 15621 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第1#配电站 | 630 | 74.03 | 100.61 | 100.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 15622 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第1#配电站 | 630 | 43.38 | 293.71 | 293.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15623 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第3#配电站 | 630 | 13.36 | 482.83 | 482.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 15624 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第3#配电站 | 630 | 18.40 | 451.08 | 451.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 15625 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第5#配电站 | 630 | 76.51 | 84.99  | 84.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 15626 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第5#配电站 | 630 | 79.26 | 67.66  | 67.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 15627 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇10#配电 | 630 | 62.73 | 171.80 | 171.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 15628 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇10#配电 | 630 | 30.97 | 371.89 | 371.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 15629 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇1号配电  | 630 | 75.32 | 92.48  | 92.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 15630 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇1号配电  | 630 | 78.27 | 73.90  | 73.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 15631 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇2号配电  | 630 | 23.45 | 419.27 | 419.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 15632 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇2号配电  | 630 | 88.13 | 11.78  | 11.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 15633 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇3号配电  | 630 | 58.30 | 199.71 | 199.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 15634 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇3号配电  | 630 | 51.72 | 241.16 | 241.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 15635 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站 | 800 | 37.74 | 418.08 | 418.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 15636 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站 | 800 | 43.99 | 368.08 | 368.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 15637 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站 | 800 | 45.62 | 355.04 | 355.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 15638 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇5#配电站 | 630 | 38.68 | 323.32 | 323.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 15639 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇5#配电站 | 800 | 3.14  | 694.88 | 694.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 15640 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇6#配电站 | 800 | 28.15 | 494.80 | 494.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 15641 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇6#配电站 | 800 | 37.16 | 422.72 | 422.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 15642 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇7#配电站 | 800 | 30.78 | 473.76 | 473.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15643 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇7#配电站  | 800 | 39.16 | 406.72 | 406.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 15644 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站  | 800 | 10.77 | 633.84 | 633.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 15645 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站  | 800 | 24.46 | 524.32 | 524.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 15646 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站  | 800 | 28.94 | 488.48 | 488.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 15647 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇9#配电站  | 630 | 76.37 | 85.87  | 85.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 15648 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇9#配电站  | 630 | 81.81 | 51.60  | 51.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 15649 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队1#配电站  | 630 | 34.72 | 348.26 | 348.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 15650 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队1#配电站  | 630 | 30.40 | 375.48 | 375.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 15651 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队中心配电   | 630 | 49.64 | 254.27 | 254.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 15652 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站1#变 | 630 | 81.08 | 56.20  | 56.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 15653 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站2#变 | 630 | 77.80 | 76.86  | 76.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 15654 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站3#变 | 630 | 57.87 | 202.42 | 202.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 15655 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓2#配电站1#变 | 630 | 71.3  | 117.81 | 117.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 15656 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓2#配电站2#变 | 630 | 38.50 | 324.45 | 324.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 15657 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓3#配电站1#变 | 630 | 13.81 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 15658 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓4#配电站1#变 | 630 | 86.13 | 24.38  | 24.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 15659 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓4#配电站2#变 | 630 | 49.22 | 256.91 | 256.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 15660 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓5#配电站1#变 | 630 | 87.77 | 14.05  | 14.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 15661 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓5#配电站2#变 | 630 | 65.04 | 157.25 | 157.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 15662 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓6#配电站1#变 | 630 | 49.40 | 255.78 | 255.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15663 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓6#配电站2#变 | 630 | 79.29 | 67.47  | 67.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 15664 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓7#配电站1#变 | 630 | 44.72 | 285.26 | 285.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 15665 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓7#配电站2#变 | 630 | 36.31 | 338.25 | 338.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 15666 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 801箱变      | 630 | 53.68 | 228.82 | 228.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 15667 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 804箱变      | 630 | 74.18 | 99.67  | 99.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 15668 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 大水1#箱式配电站  | 630 | 79.34 | 67.16  | 67.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 15669 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 大水2#箱式配电站  | 630 | 75.76 | 89.71  | 89.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 15670 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 机场快速路电缆隧   | 630 | 47.37 | 268.57 | 268.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 15671 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖601箱变102 | 630 | 71.12 | 118.94 | 118.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 15672 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区3#箱式配  | 630 | 22.23 | 426.95 | 426.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 15673 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线 | 泡崖二区1#箱式配  | 630 | 73.12 | 106.34 | 106.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 15674 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖六区602#箱式 | 630 | 85.76 | 26.71  | 26.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 15675 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区2#箱式配  | 630 | 13.76 | 480.31 | 480.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 15676 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖七区703箱式  | 100 | 55.75 | 34.25  | 34.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 15677 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区1#箱式配  | 630 | 15.67 | 468.28 | 468.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 15678 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖五区1#箱式配  | 630 | 74.61 | 96.96  | 96.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 15679 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖五区2#箱式配  | 630 | 63.70 | 165.69 | 165.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 15680 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 青山1#箱式配电站  | 630 | 7.09  | 522.33 | 522.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 15681 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 欣乐1#箱式配电站  | 315 | 42.77 | 148.77 | 148.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.76%  |
| 15682 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 欣乐2#箱式配电站  | 315 | 59.67 | 95.54  | 95.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |



|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15683 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 红塔线泡崖村分   | 315 | 13.77 | 240.12 | 240.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 15684 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 华美支17#    | 80  | 39.30 | 40.56  | 40.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 15685 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 金星线轻工干17# | 100 | 30.12 | 59.88  | 59.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 15686 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖村分73#台  | 315 | 76.68 | 41.96  | 41.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 15687 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 西北路变102红塔 | 200 | 51.95 | 76.10  | 76.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 15688 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 欣乐线欣乐分7左  | 160 | 43.54 | 74.34  | 74.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 15689 | 高新园区供电分公司 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 玉山线构件分8#变 | 50  | 78.23 | 5.89   | 5.89   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 15690 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园7#配电站 | 630 | 13.26 | 483.46 | 483.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 15691 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城2#配 | 630 | 10.70 | 499.59 | 499.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 15692 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城4#配 | 630 | 14.74 | 474.14 | 474.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 15693 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城4#配 | 630 | 19.22 | 445.91 | 445.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 15694 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城5#配 | 630 | 12.90 | 485.73 | 485.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 15695 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城5#配 | 630 | 19.86 | 441.88 | 441.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 15696 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园1#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 15697 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园1#配电站 | 630 | 12.03 | 491.21 | 491.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 15698 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园3#配电站 | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 15699 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园3#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 15700 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园7#配电站 | 630 | 17.80 | 454.86 | 454.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 15701 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园7#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 15702 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园6#配电站 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15703 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园6#配电站 | 630 | 10.53 | 500.66 | 500.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 15704 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园2#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 15705 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园2#配电站 | 630 | 10.64 | 499.97 | 499.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 15706 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园4#配电站 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 15707 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园4#配电站 | 630 | 17.36 | 457.63 | 457.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 15708 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园5#配电站 | 630 | 12.57 | 487.81 | 487.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 15709 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园5#配电站 | 630 | 10.61 | 500.16 | 500.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 15710 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 帝欧花园5#配电站 | 630 | 9.58  | 506.65 | 506.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 15711 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀1#配电站 | 630 | 15.42 | 469.85 | 469.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 15712 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀2#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 15713 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀5#配电站 | 630 | 9.28  | 508.54 | 508.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 15714 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀5#配电站 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 15715 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀3#配电站 | 630 | 12.57 | 487.81 | 487.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 15716 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀3#配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 15717 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀4#配电站 | 630 | 15.36 | 470.23 | 470.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 15718 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀4#配电站 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 15719 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀6#配电站 | 630 | 9.07  | 509.86 | 509.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 15720 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀6#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 15721 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城2#配 | 630 | 15.81 | 467.40 | 467.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 15722 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城1#配 | 630 | 11.13 | 496.88 | 496.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15723 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城3#配  | 630 | 12.25 | 489.83 | 489.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 15724 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城3#配  | 630 | 17.55 | 456.44 | 456.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 15725 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城1#配  | 630 | 9.88  | 504.76 | 504.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 15726 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀1#配电站  | 630 | 27.68 | 392.62 | 392.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 15727 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀2#配电站  | 630 | 15.53 | 469.16 | 469.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 15728 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电   | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 15729 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电   | 630 | 2.00  | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 15730 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电   | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 15731 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波7#亭1# | 500 | 25.67 | 321.65 | 321.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 15732 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波7#亭2# | 630 | 23.61 | 418.25 | 418.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 15733 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#亭1#变压器 | 500 | 59.33 | 153.35 | 153.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 15734 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#亭2#变压器 | 500 | 57.29 | 163.55 | 163.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 15735 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波2#亭1# | 500 | 49.47 | 202.65 | 202.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 15736 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波2#亭2# | 500 | 45.05 | 224.75 | 224.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 15737 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波4#亭1# | 630 | 48.03 | 264.40 | 264.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 15738 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波4#亭2# | 630 | 22.26 | 426.75 | 426.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 15739 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#箱变配电变  | 630 | 24.42 | 413.15 | 413.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 15740 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波8#箱变配电变  | 630 | 17.27 | 458.20 | 458.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 15741 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波4#亭3#变压器 | 630 | 26.58 | 399.55 | 399.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 15742 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波7#亭3#配电变 | 630 | 18.35 | 451.40 | 451.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15743 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波4#配电变压器  | 800 | 21.14 | 550.85 | 550.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 15744 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波8#箱变配电变  | 630 | 17.27 | 458.20 | 458.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 15745 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石家沟线前进分2#  | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 15746 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波8#亭1# | 630 | 17.40 | 457.35 | 457.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 15747 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波8#亭2# | 630 | 20.24 | 439.50 | 439.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 15748 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波6#亭1# | 630 | 20.37 | 438.65 | 438.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 15749 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波6#亭2# | 630 | 25.37 | 407.20 | 407.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 15750 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波3#亭1# | 630 | 33.19 | 357.90 | 357.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 15751 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波3#亭2# | 630 | 22.80 | 423.35 | 423.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 15752 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波2#箱变配电变  | 630 | 0.40  | 564.45 | 564.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 15753 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波9号箱变103  | 630 | 23.75 | 417.40 | 417.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 15754 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波8#亭3#变   | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 15755 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波3#亭3#变压器 | 630 | 26.85 | 397.85 | 397.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 15756 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波5#变电亭2#变 | 500 | 0.00  | 450.00 | 450.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 15757 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波3#箱变1#配电 | 800 | 13.92 | 608.65 | 608.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 15758 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 锦绣变209果品   | 315 | 0.27  | 282.65 | 282.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 15759 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站  | 630 | 7.66  | 518.74 | 518.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 15760 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站  | 630 | 15.50 | 469.35 | 469.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 15761 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站  | 630 | 14.28 | 477.04 | 477.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 15762 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山5#配电站2# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15763 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山5#配电站1# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 15764 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山7#配电站2# | 630 | 9.35  | 508.10 | 508.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 15765 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山3#配电站1# | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 15766 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山6#配电站1# | 630 | 7.76  | 518.11 | 518.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 15767 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山8#配电站2# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 15768 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山6#配电站2# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 15769 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山8#配电站1# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 15770 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山3#配电站2# | 630 | 10.95 | 498.02 | 498.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 15771 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站  | 630 | 18.49 | 450.51 | 450.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 15772 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站  | 630 | 14.63 | 474.83 | 474.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 15773 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 15774 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天赋山A区2#  | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 15775 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天赋山A区2#  | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 15776 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天赋山B区#2  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 15777 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天赋山B区#2  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 15778 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山7#配电站1# | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 15779 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣9#配电站A变  | 630 | 19.93 | 441.44 | 441.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 15780 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园1#配电站  | 400 | 26.50 | 254.00 | 254.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 15781 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣6#亭A变压器  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 15782 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站  | 630 | 12.21 | 490.08 | 490.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15783 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站  | 630 | 4.45  | 538.97 | 538.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 15784 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园3#配电站  | 400 | 20.18 | 279.28 | 279.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 15785 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站  | 630 | 6.91  | 523.47 | 523.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 15786 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站  | 630 | 25.36 | 407.23 | 407.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 15787 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 15788 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣6#亭B变压器  | 630 | 11.20 | 496.44 | 496.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 15789 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣7#亭B变压器  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 15790 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园1#配电站  | 400 | 19.01 | 283.96 | 283.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 15791 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣7#亭A变压器  | 630 | 17.60 | 456.12 | 456.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 15792 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣8#B变压器   | 630 | 21.63 | 430.73 | 430.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 15793 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线绿波小区5#  | 630 | 24.56 | 412.30 | 412.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 15794 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线绿波小区5#  | 630 | 23.21 | 420.80 | 420.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 15795 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣9#B配电站   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 15796 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园3#配电站  | 400 | 27.08 | 251.68 | 251.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 15797 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园4#亭1#变 | 630 | 21.65 | 430.61 | 430.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 15798 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣1#箱变1#变压 | 400 | 11.20 | 315.20 | 315.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 15799 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园4#亭2#变 | 630 | 8.02  | 516.47 | 516.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 15800 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园2#亭1#变 | 630 | 20.14 | 440.12 | 440.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 15801 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园2#亭2#变 | 630 | 18.20 | 452.34 | 452.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 15802 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 警校箱式配电站    | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15803 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 绿波小区5#亭3#变 | 630 | 22.80 | 423.35 | 423.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 15804 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 15805 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣8#A变压器   | 630 | 14.52 | 475.52 | 475.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 15806 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 大橡分17#2号变  | 200 | 32.80 | 114.40 | 114.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 15807 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线大橡分19#  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 15808 | 高新园区供电分公司 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 大橡分17#变压   | 200 | 51.60 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 15809 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变203双石甲线 | 爱心海岸配电站1#  | 500 | 48.82 | 205.90 | 205.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 15810 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城1#配电站  | 630 | 40.50 | 311.85 | 311.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 15811 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城1#配电站  | 630 | 65.34 | 155.36 | 155.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 15812 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城3#配电站  | 630 | 9.21  | 508.98 | 508.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 15813 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城3#配电站  | 630 | 10.27 | 502.30 | 502.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 15814 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城4#配电站  | 630 | 58.72 | 197.06 | 197.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 15815 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城4#配电站  | 630 | 43.31 | 294.15 | 294.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 15816 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城6#配电站  | 630 | 42.21 | 301.08 | 301.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 15817 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城6#配电站  | 630 | 70.18 | 124.87 | 124.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 15818 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变103双土甲线 | 大连巷1#配电站1# | 630 | 28.13 | 389.78 | 389.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 15819 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变103双土甲线 | 大连巷1#配电站2# | 630 | 63.12 | 169.34 | 169.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 15820 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变108双磨线  | 东小磨1#亭1#变压 | 630 | 56.88 | 208.66 | 208.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 15821 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变108双磨线  | 东小磨1#亭2#变压 | 630 | 7.33  | 520.82 | 520.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 15822 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站  | 双台变108双磨线  | 东小磨2#亭1#变压 | 630 | 25.97 | 403.39 | 403.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15823 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 东小磨2#亭2#变压 | 630 | 61.19 | 181.50 | 181.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 15824 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 慧岚园1#配电站1# | 630 | 14.14 | 477.92 | 477.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 15825 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 慧岚园1#配电站2# | 630 | 33.51 | 355.89 | 355.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 15826 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站1# | 630 | 75.21 | 93.18  | 93.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 15827 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站2# | 630 | 37.57 | 330.31 | 330.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 15828 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站3# | 630 | 7.13  | 522.08 | 522.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 15829 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 假日海岸配电站1#  | 500 | 58.98 | 155.10 | 155.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 15830 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站  | 630 | 32.53 | 362.06 | 362.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 15831 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站  | 630 | 63.30 | 168.21 | 168.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 15832 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站  | 630 | 61.60 | 178.92 | 178.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 15833 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新2#配电站  | 630 | 57.45 | 205.07 | 205.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 15834 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新2#配电站  | 630 | 53.31 | 231.15 | 231.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 15835 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新3#配电站  | 630 | 74.81 | 95.70  | 95.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 15836 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新3#配电站  | 630 | 64.76 | 159.01 | 159.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 15837 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新4#配电站  | 630 | 63.74 | 165.44 | 165.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 15838 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新4#配电站  | 630 | 42.90 | 296.73 | 296.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 15839 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 蓝海之星变电亭1#  | 400 | 68.90 | 84.40  | 84.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 15840 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 山海逸景配电站1#  | 500 | 52.35 | 188.25 | 188.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 15841 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨3#亭  | 630 | 32.92 | 359.60 | 359.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 15842 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨3#亭  | 630 | 59.66 | 191.14 | 191.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |



|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15843 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨4#亭  | 630 | 44.29 | 287.97 | 287.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 15844 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨4#亭  | 630 | 74.01 | 100.74 | 100.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 15845 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨5#亭  | 630 | 45.64 | 279.47 | 279.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 15846 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨5#亭  | 630 | 41.80 | 303.66 | 303.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 15847 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 爱心海岸2#配电变  | 630 | 67.83 | 139.67 | 139.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 15848 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站1# | 630 | 62.46 | 173.50 | 173.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 15849 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站2# | 630 | 68.60 | 134.82 | 134.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 15850 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站3# | 630 | 60.16 | 187.99 | 187.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 15851 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站1# | 630 | 72.12 | 112.64 | 112.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 15852 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站2# | 630 | 9.95  | 504.32 | 504.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 15853 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站3# | 630 | 44.08 | 289.30 | 289.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 15854 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站1# | 630 | 9.73  | 505.70 | 505.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 15855 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站2# | 630 | 10.88 | 498.46 | 498.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 15856 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站3# | 630 | 89.29 | 4.47   | 4.47   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 15857 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 泰达慧谷产业园区   | 630 | 27.05 | 396.59 | 396.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 15858 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 泰达慧谷产业园区   | 630 | 41.69 | 304.35 | 304.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 15859 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑1号配电   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 15860 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑1号配电   | 400 | 23.23 | 267.08 | 267.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 15861 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 泰达青筑2号配电   | 800 | 28.62 | 491.04 | 491.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 15862 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 泰达青筑2号配电   | 800 | 33.20 | 454.40 | 454.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15863 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑3号配电   | 800 | 32.75 | 458.00 | 458.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 15864 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑3号配电   | 400 | 30.82 | 236.72 | 236.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 15865 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 消防支队配电站1#  | 630 | 49.88 | 252.76 | 252.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 15866 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园配电站   | 630 | 84.22 | 36.41  | 36.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 15867 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园配电站   | 630 | 71.88 | 114.16 | 114.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 15868 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变206秀山线  | 营城三新1#配电站  | 630 | 14.88 | 473.26 | 473.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 15869 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变206秀山线  | 营城三新1#配电站  | 630 | 73.29 | 105.27 | 105.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 15870 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 哈连山水居箱变1#  | 400 | 57.29 | 130.84 | 130.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 15871 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 假日海岸箱式配电   | 200 | 31.72 | 116.56 | 116.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 15872 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 芦雁园1#箱式配电  | 500 | 70.96 | 95.20  | 95.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 15873 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 芦雁园2#箱式配电  | 500 | 76.94 | 65.30  | 65.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 15874 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨精品   | 630 | 17.01 | 459.84 | 459.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 15875 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双鑫假日海岸箱式   | 630 | 12.63 | 487.43 | 487.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 15876 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 联想五常箱式配电   | 630 | 12.63 | 487.43 | 487.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 15877 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园箱式配   | 630 | 87.08 | 18.40  | 18.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 15878 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 拆船二支2#柱上变  | 400 | 49.71 | 161.16 | 161.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 15879 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 拆船支10左2#变压 | 250 | 81.16 | 22.10  | 22.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 15880 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 黑石支6#柱上变压  | 630 | 69.23 | 130.85 | 130.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 15881 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分1##柱上   | 100 | 31.71 | 58.29  | 58.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 15882 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分37#     | 630 | 57.90 | 202.23 | 202.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15883 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分87#     | 200 | 74.64 | 30.72  | 30.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 15884 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石五支5#柱上变  | 200 | 26.73 | 126.55 | 126.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 15885 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 金龙四支10右3#台 | 200 | 35.01 | 109.98 | 109.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 15886 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 金龙四支18#台   | 200 | 81.47 | 17.06  | 17.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 15887 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 金龙四支2#台    | 100 | 33.51 | 56.49  | 56.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 15888 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变113警校线  | 警校线红石四支6#  | 250 | 46.69 | 108.28 | 108.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 15889 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 鞠家沟分3#柱上变  | 400 | 43.19 | 187.24 | 187.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 15890 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 鞠家沟分55#    | 400 | 27.48 | 250.08 | 250.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 15891 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 蓝海支8#柱上变压  | 200 | 81.48 | 17.04  | 17.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 15892 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 南沟支2#柱上变压  | 100 | 79.90 | 10.10  | 10.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 15893 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 山口支22#台    | 50  | 36.59 | 26.71  | 26.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 15894 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变106双城乙线 | 双城干17#     | 100 | 81.08 | 8.92   | 8.92   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 15895 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变106双城乙线 | 双城乙线双城干    | 315 | 82.02 | 25.14  | 25.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 15896 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双黑线双黑分17#  | 100 | 67.59 | 22.41  | 22.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 15897 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双黑线双黑分9#   | 100 | 80.09 | 9.91   | 9.91   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 15898 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨干79#柱上   | 400 | 71.36 | 74.57  | 74.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 15899 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线双磨干67#  | 315 | 34.97 | 173.34 | 173.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 15900 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨二支    | 250 | 44.01 | 114.98 | 114.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 15901 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨四支6#  | 200 | 43.17 | 93.66  | 93.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 15902 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨五支7#  | 100 | 55.45 | 34.55  | 34.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |

|       |           |           |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15903 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石干18#柱上  | 315 | 23.48 | 209.54 | 209.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 15904 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石干68#柱上  | 400 | 60.00 | 119.98 | 119.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 15905 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石甲线黑石二支  | 200 | 64.40 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 15906 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线红石分   | 200 | 67.98 | 44.03  | 44.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 15907 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线红石分   | 200 | 60.87 | 58.26  | 58.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 15908 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟二  | 200 | 66.33 | 47.34  | 47.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 15909 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟支  | 160 | 68.21 | 34.86  | 34.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 15910 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟支  | 400 | 70.05 | 79.80  | 79.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 15911 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线南沟支   | 100 | 75.32 | 14.68  | 14.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 15912 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线双石干17 | 315 | 16.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 15913 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线双石干73 | 400 | 82.82 | 28.72  | 28.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 15914 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石乙线大佛支5  | 100 | 76.10 | 13.90  | 13.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 15915 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石乙线红石分   | 315 | 47.54 | 133.75 | 133.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 15916 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石乙线双石干27 | 200 | 56.27 | 67.46  | 67.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 15917 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石乙线双石干   | 315 | 6.84  | 261.95 | 261.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 15918 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石  | 315 | 48.60 | 130.41 | 130.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 15919 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石  | 315 | 66.64 | 73.58  | 73.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 15920 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石  | 100 | 33.11 | 56.89  | 56.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 15921 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石  | 200 | 55.36 | 69.28  | 69.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 15922 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石  | 30  | 56.74 | 9.98   | 9.98   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15923 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变102双石   | 250 | 31.80 | 145.50 | 145.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 15924 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双台变2#双土乙线  | 30  | 74    | 4.80   | 4.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 15925 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变105双城甲线 | 双台变3#双城甲线  | 315 | 86.06 | 12.41  | 12.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 15926 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双台变107双黑   | 200 | 48.98 | 82.04  | 82.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 15927 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双台变107双黑   | 315 | 28.80 | 192.78 | 192.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 15928 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双台变108双磨   | 200 | 49.36 | 81.28  | 81.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 15929 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变204双石   | 80  | 34.61 | 44.31  | 44.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 15930 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双台变204双石   | 100 | 39.61 | 50.39  | 50.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 15931 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双台变204双石   | 100 | 70.48 | 19.52  | 19.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 15932 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双土乙线金龙分16  | 200 | 34.04 | 111.92 | 111.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 15933 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双土乙线金龙分    | 250 | 39.84 | 125.40 | 125.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 15934 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支11左1#柱上 | 125 | 82.43 | 9.46   | 9.46   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 15935 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支3#柱上变压  | 500 | 86.60 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 15936 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支5左2#柱上  | 315 | 81.24 | 27.59  | 27.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 15937 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨二支12#柱上  | 200 | 48.42 | 83.16  | 83.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 15938 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨五支7#柱上变  | 100 | 33.26 | 56.74  | 56.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 15939 | 高新园区供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双台变207能源线  | 新居二分7左1#   | 315 | 55.25 | 109.46 | 109.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 15940 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居1#  | 630 | 72.73 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 15941 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居1#  | 630 | 29.75 | 379.58 | 379.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 15942 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#  | 630 | 61.78 | 177.79 | 177.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15943 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#  | 630 | 41.08 | 308.20 | 308.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 15944 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#  | 630 | 57.70 | 203.49 | 203.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 15945 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居4#  | 630 | 30.82 | 372.83 | 372.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 15946 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居4#  | 630 | 79.15 | 68.36  | 68.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 15947 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#  | 630 | 19.17 | 446.23 | 446.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 15948 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#  | 630 | 70.52 | 122.72 | 122.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 15949 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#  | 630 | 37.36 | 331.63 | 331.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 15950 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑1#配电站  | 630 | 73.78 | 102.19 | 102.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 15951 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑1#配电站  | 630 | 19.01 | 447.22 | 447.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 15952 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑2#配电站  | 800 | 22.05 | 543.60 | 543.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 15953 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑2#配电站  | 800 | 80.47 | 76.22  | 76.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 15954 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑3#配电站  | 800 | 30.41 | 476.74 | 476.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 15955 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑3#配电站  | 800 | 22.61 | 539.12 | 539.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 15956 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑4#配电站  | 630 | 77.15 | 80.93  | 80.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 15957 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑4#配电站  | 630 | 32.10 | 364.76 | 364.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 15958 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑5#配电站  | 630 | 37.72 | 329.39 | 329.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 15959 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑5#配电站  | 630 | 16.49 | 463.10 | 463.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 15960 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑6#配电站  | 630 | 19.42 | 444.67 | 444.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 15961 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑6#配电站  | 630 | 24.99 | 409.56 | 409.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 15962 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站1# | 800 | 32.70 | 458.37 | 458.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15963 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站2# | 800 | 68.10 | 175.23 | 175.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 15964 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站3# | 800 | 36.29 | 429.70 | 429.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 15965 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山3#配电站1# | 800 | 57.06 | 263.49 | 263.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 15966 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山3#配电站2# | 800 | 42.43 | 380.53 | 380.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 15967 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山5#配电站1# | 800 | 35.57 | 435.41 | 435.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 15968 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山5#配电站2# | 800 | 60.37 | 237.06 | 237.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 15969 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新1#配电站  | 800 | 60.10 | 239.20 | 239.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 15970 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新1#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 15971 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新2#配电站  | 800 | 6.20  | 670.40 | 670.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 15972 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新2#配电站  | 800 | 26.29 | 509.68 | 509.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 15973 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新3#配电站  | 800 | 15.08 | 599.36 | 599.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 15974 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭  | 630 | 49.90 | 252.63 | 252.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 15975 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭  | 630 | 86.62 | 21.29  | 21.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 15976 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭  | 630 | 69.96 | 126.25 | 126.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 15977 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居6#亭1#变 | 630 | 78.44 | 72.83  | 72.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 15978 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居6#亭2#变 | 630 | 18.32 | 451.58 | 451.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 15979 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居7#亭1#变 | 630 | 28.63 | 386.63 | 386.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 15980 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居7#亭2#变 | 630 | 58.61 | 197.76 | 197.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 15981 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸1号   | 400 | 42.09 | 191.64 | 191.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 15982 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸1号   | 800 | 55.82 | 273.44 | 273.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |

|       |           |           |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 15983 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸2号  | 400 | 65.03 | 99.88  | 99.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 15984 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸2号  | 400 | 70.85 | 76.60  | 76.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 15985 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸4#配 | 630 | 5.36  | 533.23 | 533.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 15986 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸4#配 | 630 | 38.87 | 322.12 | 322.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 15987 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸5#配 | 630 | 28.67 | 386.38 | 386.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 15988 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸5#配 | 630 | 51.48 | 242.68 | 242.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 15989 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分19左1# | 315 | 82.03 | 25.11  | 25.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 15990 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分25#   | 100 | 68.85 | 21.15  | 21.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 15991 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分3右1#柱 | 100 | 57.40 | 32.60  | 32.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 15992 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 后牧甲线沙岗二支  | 100 | 54.05 | 35.95  | 35.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 15993 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 后牧乙线沙岗干   | 100 | 44.54 | 45.46  | 45.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 15994 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 后牧乙线沙岗干   | 315 | 60.95 | 91.51  | 91.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 15995 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变210沙牧乙线 | 鸡场线北甸分18# | 100 | 29.40 | 60.60  | 60.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 15996 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变210沙牧乙线 | 鸡场线北甸分26  | 100 | 45.53 | 44.47  | 44.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 15997 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 鸡场线沙岗分20# | 250 | 35.28 | 136.80 | 136.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 15998 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗二分10#柱上 | 315 | 82.20 | 24.57  | 24.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 15999 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗二分7#柱上变 | 100 | 76.90 | 13.10  | 13.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 16000 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分26#柱上  | 315 | 31.01 | 185.82 | 185.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 16001 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分3#柱上变压 | 315 | 39.21 | 159.99 | 159.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 16002 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分4左5#柱上 | 315 | 46.89 | 135.80 | 135.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |



|       |           |            |            |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16003 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干32#柱上    | 100 | 62.25 | 27.75  | 27.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 16004 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干51右1#柱上  | 30  | 43.49 | 13.95  | 13.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 16005 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干61#柱上    | 200 | 45.23 | 89.54  | 89.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 16006 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗干64左3#    | 315 | 49.81 | 126.60 | 126.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 16007 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗干80左3#柱上  | 100 | 77.35 | 12.65  | 12.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 16008 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗三支3#      | 100 | 31.52 | 58.48  | 58.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 16009 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 营叉线沙岗二分     | 200 | 43.74 | 92.52  | 92.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 16010 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 永福支17右1#    | 50  | 86.86 | 1.57   | 1.57   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 16011 | 高新园区供电分公司 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 永福支6右1#     | 80  | 87.41 | 2.07   | 2.07   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 16012 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 116#配电站1#变压 | 500 | 76.40 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 16013 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 116#配电站2#变压 | 500 | 89.88 | 0.60   | 0.60   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 16014 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 得乐1#配电站1#变  | 100 | 40.94 | 49.06  | 49.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 16015 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 得乐1#配电站2#变  | 100 | 37.01 | 52.99  | 52.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 16016 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站1#配  | 630 | 12.29 | 489.57 | 489.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 16017 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站2#配  | 630 | 10.32 | 501.98 | 501.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 16018 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站3#配  | 630 | 28.25 | 389.03 | 389.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 16019 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园2#配电站1#  | 800 | 6.75  | 666.00 | 666.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 16020 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园2#配电站2#  | 800 | 6.96  | 664.32 | 664.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 16021 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园4#配电站1#  | 800 | 14.34 | 605.28 | 605.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 16022 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园4#配电站2#  | 800 | 41.06 | 391.52 | 391.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16023 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园6#配电站1# | 800 | 49.82 | 321.44 | 321.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 16024 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园6#配电站2# | 800 | 36.36 | 429.12 | 429.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 16025 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园8#配电站1# | 630 | 38.53 | 324.26 | 324.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 16026 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园8#配电站2# | 630 | 46.05 | 276.89 | 276.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 16027 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭1#变  | 630 | 84.78 | 32.89  | 32.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 16028 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭2#变  | 630 | 67.52 | 141.62 | 141.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 16029 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭3#变  | 630 | 46.58 | 273.55 | 273.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 16030 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会1#配电站  | 800 | 45.02 | 359.84 | 359.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 16031 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会1#配电站  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 16032 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站  | 630 | 22.59 | 424.68 | 424.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 16033 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站  | 630 | 79.47 | 66.34  | 66.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 16034 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站  | 630 | 48.74 | 259.94 | 259.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 16035 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站  | 630 | 48.31 | 262.65 | 262.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 16036 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站  | 630 | 75.78 | 89.59  | 89.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 16037 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站  | 630 | 71.74 | 115.04 | 115.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 16038 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站  | 630 | 65.61 | 153.66 | 153.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 16039 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站  | 630 | 48.70 | 260.19 | 260.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 16040 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站  | 630 | 54.59 | 223.08 | 223.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 16041 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干36左  | 630 | 70.63 | 122.03 | 122.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 16042 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 中革分2#局属箱式  | 200 | 6.00  | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16043 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变111棋盘线  | 中铁革镇堡居民箱   | 50  | 50.17 | 19.92  | 19.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 16044 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分24#柱上   | 200 | 82.18 | 15.64  | 15.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 16045 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分45#变压   | 160 | 85.97 | 6.45   | 6.45   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 16046 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分9#台S柱上  | 315 | 42.39 | 149.97 | 149.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 16047 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农支10右2#变压 | 100 | 34.22 | 55.78  | 55.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 16048 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 采石分8#变压器   | 50  | 46.69 | 21.66  | 21.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 16049 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变205辛乙线  | 革辛干5右1#柱上  | 315 | 24.74 | 205.57 | 205.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 16050 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 革镇堡线中革干    | 315 | 78.09 | 37.52  | 37.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 16051 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革二支2左1#变  | 200 | 46.42 | 87.16  | 87.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 16052 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革二支6#台S   | 250 | 45.47 | 111.33 | 111.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 16053 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 后革三分6#变压器  | 200 | 71.72 | 36.56  | 36.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 16054 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 后革三支2右1#台  | 30  | 37.22 | 15.83  | 15.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 16055 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 后革五分3#变压器  | 100 | 88.83 | 1.17   | 1.17   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 16056 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革支13#台S   | 250 | 74.47 | 38.83  | 38.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 16057 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革支6右2#变压  | 160 | 42.82 | 75.49  | 75.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 16058 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变110磊热甲线 | 磊革甲线范家沟分   | 100 | 80.73 | 9.27   | 9.27   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 16059 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 磊革乙线后革二分   | 200 | 84.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 16060 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山干50#变台   | 250 | 67.41 | 56.48  | 56.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 16061 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干21#  | 100 | 81.34 | 8.66   | 8.66   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 16062 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干26#  | 315 | 22.48 | 212.69 | 212.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |

|       |           |            |            |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16063 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干37#   | 200 | 50.02 | 79.96  | 79.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 16064 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干43#   | 50  | 33.46 | 28.27  | 28.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 16065 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变111棋盘线  | 棋盘线亿华干3#台   | 100 | 82.12 | 7.88   | 7.88   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 16066 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 天华线磊山干32#   | 50  | 48.40 | 20.80  | 20.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 16067 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 天华线麦花分15#   | 160 | 15.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 16068 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥二分4       | 100 | 43.46 | 46.54  | 46.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 16069 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥二分4#柱上变   | 100 | 46.16 | 43.84  | 43.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 16070 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分14#变压    | 100 | 56.52 | 33.48  | 33.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 16071 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分14#柱上    | 100 | 39.20 | 50.80  | 50.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 16072 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分32#变压    | 160 | 73.05 | 27.12  | 27.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 16073 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧二分13#台    | 250 | 49.05 | 102.38 | 102.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 16074 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧二分4右1#变   | 315 | 23.35 | 209.95 | 209.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 16075 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干129#变压   | 200 | 82.23 | 15.54  | 15.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 16076 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干42左4#变   | 30  | 38.18 | 15.55  | 15.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 16077 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干42左4#台2# | 100 | 87.31 | 2.69   | 2.69   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 16078 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线玻农分15#   | 50  | 84.97 | 2.52   | 2.52   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 16079 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线羊圈村分     | 100 | 88.87 | 1.13   | 1.13   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 16080 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线羊圈村分3    | 200 | 42.41 | 95.18  | 95.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 16081 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河干26#变台   | 315 | 22.58 | 212.37 | 212.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 16082 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河干32左1柱   | 100 | 33.15 | 56.85  | 56.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16083 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 夏家河干43左1#柱 | 100 | 77.98 | 12.02  | 12.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 16084 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河干49右1柱  | 250 | 81.77 | 20.58  | 20.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 16085 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河干65#柱上  | 200 | 26.01 | 127.98 | 127.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 16086 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河干88左1#柱 | 100 | 21.41 | 68.59  | 68.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 16087 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河线夏家河干   | 200 | 56.79 | 66.42  | 66.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 16088 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 夏家河线夏家河干   | 100 | 72.38 | 17.62  | 17.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 16089 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 羊圈村分14#变压  | 100 | 38.42 | 51.58  | 51.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 16090 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 羊圈村分23右2#变 | 160 | 43.33 | 74.67  | 74.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 16091 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 羊圈村分31#变压  | 100 | 32.87 | 57.13  | 57.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 16092 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 羊圈村三分9#变压  | 160 | 41.04 | 78.34  | 78.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 16093 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 羊圈村四分10#柱  | 630 | 63.80 | 165.06 | 165.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 16094 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 中革分15#变压   | 200 | 44.18 | 91.64  | 91.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 16095 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 中革分2#柱上变压  | 80  | 62.19 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 16096 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干12#变压   | 315 | 41.16 | 153.85 | 153.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 16097 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干21#变压   | 200 | 82.72 | 14.56  | 14.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 16098 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干30#柱上   | 200 | 50.46 | 79.09  | 79.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 16099 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干36左1#变压 | 630 | 35.35 | 344.30 | 344.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 16100 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干36左1#柱上 | 250 | 39.86 | 125.35 | 125.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 16101 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干42#变压   | 250 | 74.51 | 38.73  | 38.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 16102 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干42#柱上   | 315 | 70    | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16103 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干45#变压   | 200 | 38.99 | 102.02 | 102.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 16104 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 中革干47右3#变压 | 250 | 42.25 | 119.38 | 119.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 16105 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干51右3#变压 | 160 | 55.20 | 55.68  | 55.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 16106 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干68#变压   | 160 | 80.77 | 14.77  | 14.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 16107 | 高新园区供电分公司 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 中革干68#柱上   | 315 | 79.58 | 32.82  | 32.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 16108 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园1#箱式配电  | 630 | 30.18 | 376.87 | 376.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 16109 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园2#箱式配电  | 630 | 19.46 | 444.40 | 444.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 16110 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园3#箱式配电  | 630 | 41.38 | 306.31 | 306.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 16111 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园4#箱式配电  | 630 | 85.29 | 29.67  | 29.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 16112 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园5#箱式配电  | 630 | 9.84  | 505.01 | 505.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 16113 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盛园6#箱式配电  | 630 | 31.61 | 367.86 | 367.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 16114 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盘村分12#变压  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 16115 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线茶叶沟分   | 200 | 63.60 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 16116 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线棋盘村分   | 200 | 36.05 | 107.90 | 107.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 16117 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线棋盘村分   | 200 | 58.25 | 63.50  | 63.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 16118 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线渔政二支   | 100 | 37.98 | 52.02  | 52.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 16119 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变201棋新甲线 | 55#配电站1#变压 | 630 | 33.30 | 357.21 | 357.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 16120 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变201棋新甲线 | 55#配电站2#变压 | 630 | 81.72 | 52.16  | 52.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 16121 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变201棋新甲线 | 大山分19#变压   | 100 | 49.43 | 40.57  | 40.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 16122 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变201棋新甲线 | 金鹏线中革干124  | 100 | 80.89 | 9.11   | 9.11   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |

|       |           |           |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16123 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支17#柱上 | 200 | 25.10 | 129.80 | 129.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 16124 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支1箱左1# | 100 | 82.02 | 7.98   | 7.98   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 16125 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支3变压器  | 315 | 81.59 | 26.49  | 26.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 16126 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘干46#变压  | 100 | 49.21 | 40.79  | 40.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 16127 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘变201棋新  | 100 | 77.00 | 13.00  | 13.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 16128 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘干18#变压  | 200 | 48.40 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 16129 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋新甲线中革干   | 100 | 45.03 | 44.97  | 44.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 16130 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居1#配电站 | 630 | 66.83 | 145.97 | 145.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 16131 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居1#配电站 | 630 | 17.92 | 454.10 | 454.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 16132 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居3#配电站 | 630 | 72.13 | 112.58 | 112.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 16133 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居3#配电站 | 630 | 6.45  | 526.37 | 526.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 16134 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居4#配电站 | 630 | 66.11 | 150.51 | 150.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 16135 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居4#配电站 | 630 | 58.63 | 197.63 | 197.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 16136 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居6#配电站 | 630 | 73.97 | 100.99 | 100.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 16137 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居6#配电站 | 630 | 40.72 | 310.46 | 310.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 16138 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居8#配电站 | 630 | 75.96 | 88.45  | 88.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 16139 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居8#配电站 | 630 | 78.95 | 69.62  | 69.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 16140 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 迎客线航空园箱变  | 630 | 24.64 | 411.77 | 411.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 16141 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 磊辛乙线前革分5  | 200 | 47.55 | 84.90  | 84.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 16142 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府2#配电站 | 800 | 30.25 | 478.00 | 478.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16143 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府2#配电站  | 800 | 78.09 | 95.28  | 95.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 16144 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府4#配电站  | 800 | 45.42 | 356.64 | 356.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 16145 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府4#配电站  | 800 | 44.83 | 361.36 | 361.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 16146 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府6#配电站  | 800 | 77.94 | 96.48  | 96.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 16147 | 高新园区供电分公司 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府6#配电站  | 800 | 73.15 | 134.80 | 134.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 16148 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配  | 630 | 22.25 | 426.83 | 426.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 16149 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 16150 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配  | 630 | 13.51 | 481.89 | 481.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 16151 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配  | 630 | 23.75 | 417.38 | 417.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 16152 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电   | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 16153 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 16154 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区3#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 16155 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站  | 630 | 6.09  | 528.63 | 528.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 16156 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 16157 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区4#配  | 630 | 13.56 | 481.57 | 481.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 16158 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 七贤岭2配电站#2  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 16159 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站  | 630 | 16.31 | 464.25 | 464.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 16160 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城2#配电站  | 630 | 48.31 | 262.65 | 262.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 16161 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 16162 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城3#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |



|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16163 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城3#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 16164 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 16165 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站  | 630 | 22.56 | 424.87 | 424.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 16166 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站1#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 16167 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 16168 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区2#配  | 630 | 44.23 | 288.35 | 288.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 16169 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区2#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 16170 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区4#配  | 630 | 16.85 | 460.85 | 460.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 16171 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站1#变 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 16172 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站2#变 | 630 | 67.20 | 143.64 | 143.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 16173 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站3#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 16174 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站4#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 16175 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口2#配电站2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 16176 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#配电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 16177 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#配电站1#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 16178 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 七贤岭2#配电站1# | 630 | 24.56 | 412.30 | 412.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 16179 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 16180 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配  | 630 | 45.41 | 280.92 | 280.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 16181 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录配电站1#变压  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 16182 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录配电站2#变压  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16183 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电   | 630 | 21.92 | 428.90 | 428.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 16184 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电   | 630 | 52.70 | 234.99 | 234.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 16185 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#箱式配电站  | 315 | 11.20 | 248.22 | 248.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 16186 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口2#配电站1#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 16187 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站  | 630 | 13.89 | 479.49 | 479.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 16188 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站  | 630 | 21.98 | 428.53 | 428.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 16189 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区3#配  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 16190 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配  | 630 | 33.41 | 356.52 | 356.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 16191 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 名仕智慧谷中心配   | 800 | 9.80  | 641.60 | 641.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 16192 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 雯君庭中心配电站   | 800 | 9.17  | 646.64 | 646.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 16193 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 家豪新都2#配电站  | 630 | 22.04 | 428.15 | 428.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 16194 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 家豪新都2#配电站  | 630 | 21.53 | 431.36 | 431.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 16195 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站  | 800 | 11.43 | 628.56 | 628.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 16196 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站  | 800 | 18.95 | 568.40 | 568.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 16197 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 16198 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 16199 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站  | 800 | 21.29 | 549.68 | 549.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 16200 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站  | 800 | 37.20 | 422.40 | 422.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 16201 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景1#配电站  | 630 | 14.09 | 478.23 | 478.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 16202 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景1#配电站  | 630 | 17.47 | 456.94 | 456.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 16203 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日1#配电站 | 630 | 58.30 | 199.71 | 199.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 16204 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日1#配电站 | 630 | 55.23 | 219.05 | 219.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%   |
| 16205 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站 | 800 | 26.39 | 508.88 | 508.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%   |
| 16206 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站 | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33%  |
| 16207 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%   |
| 16208 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇配电站1#变 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%   |
| 16209 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇配电站2#变 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39%  |
| 16210 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇中心配电站  | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64%  |
| 16211 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景中心配电  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32%  |
| 16212 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 君海阁中心配电站  | 800 | 12.27 | 621.84 | 621.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50%  |
| 16213 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 君海阁中心配电站  | 800 | 5.57  | 675.44 | 675.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%   |
| 16214 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日1#配电站 | 630 | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89%  |
| 16215 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 御府山海观#1配电 | 800 | 8.40  | 652.80 | 652.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85%  |
| 16216 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 御府山海观#1配电 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92%  |
| 16217 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 御府山海观#1配电 | 800 | 7.30  | 661.60 | 661.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%   |
| 16218 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 星海彼岸1#配电站 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%   |
| 16219 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 星海彼岸1#配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%   |
| 16220 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 星海彼岸2#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87%  |
| 16221 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 星海彼岸2#配电站 | 800 | 9.37  | 645.04 | 645.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92%  |
| 16222 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线 | 滨海大都会1#配电 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%   |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16223 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 滨海大都会1#配电  | 630 | 11.68 | 493.42 | 493.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 16224 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 硅谷箱式配电站1#  | 200 | 10.20 | 159.60 | 159.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 16225 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 七贤岭6#箱式变电  | 200 | 23.40 | 133.20 | 133.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 16226 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家2#配电站  | 630 | 63.30 | 168.21 | 168.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 16227 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家1#配电站  | 630 | 15.79 | 467.52 | 467.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 16228 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家1#配电站  | 630 | 17.17 | 458.83 | 458.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 16229 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 16230 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水湾支2#变台柱  | 250 | 1.10  | 222.25 | 222.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 16231 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水桥二分5#    | 100 | 6.60  | 83.40  | 83.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 16232 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水桥二分2#变台  | 200 | 6.60  | 166.80 | 166.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 16233 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站1# | 630 | 8.58  | 512.95 | 512.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 16234 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站2# | 630 | 7.74  | 518.24 | 518.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 16235 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站3# | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 16236 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站1#变 | 630 | 40.47 | 312.04 | 312.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 16237 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站2#变 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 16238 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站3#变 | 630 | 41.17 | 307.63 | 307.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 16239 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院3#配电站1#变 | 630 | 18.36 | 451.33 | 451.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 16240 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院3#配电站2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 16241 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院1#配电站1#变 | 800 | 61.76 | 225.92 | 225.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 16242 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院1#配电站2#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16243 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有文园中心配电   | 800 | 13.42 | 612.64 | 612.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 16244 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有文园3#配电站  | 630 | 12.19 | 490.20 | 490.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 16245 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有文园3#配电站  | 630 | 11.48 | 494.68 | 494.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 16246 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 哈佛世纪2#配电站  | 630 | 17.93 | 454.04 | 454.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 16247 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 哈佛世纪3#配电站  | 630 | 11.39 | 495.24 | 495.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 16248 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 哈佛世纪2#配电站  | 630 | 33.26 | 357.46 | 357.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 16249 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 哈佛世纪3#配电站  | 630 | 26.98 | 397.03 | 397.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 16250 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有青春公社中心   | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 16251 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有青春公社#2配  | 800 | 11.05 | 631.60 | 631.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 16252 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有青春公社#2配  | 800 | 4.62  | 683.04 | 683.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 16253 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大湖山语6#配电站  | 800 | 14.45 | 604.40 | 604.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 16254 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大湖山语6#配电站  | 800 | 20.83 | 553.40 | 553.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 16255 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大湖山语7#配电站  | 800 | 14.24 | 606.10 | 606.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 16256 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大湖山语7#配电站  | 800 | 14.03 | 607.80 | 607.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 16257 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大湖山语7#配电站  | 800 | 14.03 | 607.80 | 607.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 16258 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 坦城2#配电站103 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 16259 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 坦城2#配电站104 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 16260 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 坦城2#配电站105 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 16261 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 大有文园3#配电站  | 630 | 25.09 | 408.93 | 408.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 16262 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线 | 凌奥街中心配电站   | 630 | 32.25 | 363.85 | 363.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16263 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语3#配电站  | 800 | 33.60 | 451.20 | 451.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 16264 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 学仕名府中心配电   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 16265 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语3#配电站  | 800 | 36.89 | 424.88 | 424.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 16266 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有青春公社#2配  | 800 | 3.97  | 688.24 | 688.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 16267 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅中心配电   | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 16268 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 16269 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 16270 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 16271 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配  | 630 | 25.39 | 407.04 | 407.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 16272 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配  | 630 | 23.10 | 421.47 | 421.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 16273 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 第八区2#配电站2# | 800 | 17.17 | 582.64 | 582.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 16274 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 16275 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配  | 630 | 22.40 | 425.88 | 425.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 16276 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配  | 630 | 29.26 | 382.66 | 382.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 16277 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 第八区2#配电站1# | 800 | 14.20 | 606.40 | 606.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 16278 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配  | 630 | 35.28 | 344.74 | 344.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 16279 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 16280 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配  | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 16281 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配  | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 16282 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 船舶设计中心配电   | 800 | 12.67 | 618.64 | 618.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |

|       |           |            |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16283 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 奥泰2#配电站1#变 | 800  | 11.93 | 624.56 | 624.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 16284 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 柏悦国际中心配电   | 800  | 10.71 | 634.32 | 634.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 16285 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 柏悦国际中心配电   | 800  | 18.82 | 569.44 | 569.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 16286 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 东盛启城中心配电   | 800  | 6.90  | 664.80 | 664.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 16287 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 奥泰2#配电站3#变 | 800  | 13.12 | 615.04 | 615.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 16288 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 浦项道中心配电站   | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 16289 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海紫御观邸#5配  | 800  | 17.34 | 581.28 | 581.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 16290 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海紫御观邸#5配  | 800  | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 16291 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 浦项道3#配电站1# | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 16292 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 浦项道3#配电站2# | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 16293 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海华庭3#配电站  | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 16294 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海华庭2#配电站  | 630  | 26.40 | 400.68 | 400.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 16295 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海华庭2#配电站  | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 16296 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海华庭2#配电站  | 800  | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 16297 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海华庭3#配电站  | 630  | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 16298 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海紫御观邸3#配  | 800  | 15.47 | 596.24 | 596.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 16299 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 芝麻街中心配电站   | 800  | 15.31 | 597.52 | 597.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 16300 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海紫御观邸3#配  | 800  | 20.43 | 556.56 | 556.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 16301 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 奥泰2#配电站2#变 | 800  | 19.58 | 563.36 | 563.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 16302 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线 | 中海紫御观邸6#配  | 1000 | 10.00 | 800.00 | 800.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |

|       |           |            |             |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16303 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸6#配 | 1000 | 8.00  | 820.00 | 820.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 16304 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭3#配电站 | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 16305 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | E人国际中心配电  | 800  | 14.61 | 603.12 | 603.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 16306 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 昊宇山海湾中心配  | 800  | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 16307 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 新沃金融中心配电  | 500  | 1.62  | 441.90 | 441.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 16308 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站 | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 16309 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站 | 800  | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 16310 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站 | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 16311 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科研中心配电  | 500  | 11.20 | 394.00 | 394.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 16312 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科技2#配电站 | 630  | 0.11  | 566.31 | 566.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 16313 | 高新园区供电分公司 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科技2#配电站 | 630  | 0.05  | 566.69 | 566.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 16314 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园1#配电站 | 630  | 14.34 | 476.66 | 476.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 16315 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园2#配电站 | 630  | 21.41 | 432.12 | 432.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 16316 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园中心配电  | 800  | 13.41 | 612.72 | 612.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 16317 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园1#配电站 | 630  | 7.44  | 520.13 | 520.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 16318 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园中心配电  | 800  | 12.60 | 619.20 | 619.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 16319 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园2#配电站 | 630  | 8.81  | 511.50 | 511.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 16320 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站 | 630  | 18.68 | 449.32 | 449.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 16321 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站 | 630  | 16.04 | 465.95 | 465.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 16322 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站 | 630  | 17.36 | 457.63 | 457.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |



|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16323 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 学仕名府中心配电  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 16324 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大有青春公社中心  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 16325 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大有青春公社中心  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 16326 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大有青春公社#1配 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 16327 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大有青春公社#1配 | 800 | 7.02  | 663.84 | 663.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 16328 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大有青春公社#1配 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 16329 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语5#配电站 | 800 | 22.39 | 540.88 | 540.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 16330 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语5#配电站 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 16331 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语4#配电站 | 800 | 11.58 | 627.35 | 627.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 16332 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 学仕名府中心配电  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 16333 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语1#配电站 | 800 | 40.80 | 393.60 | 393.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 16334 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语1#配电站 | 800 | 38.54 | 411.68 | 411.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 16335 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语2#配电站 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 16336 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语2#配电站 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 16337 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语4#配电站 | 800 | 31.45 | 468.40 | 468.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 16338 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 凌奥街中心配电站  | 630 | 1.21  | 559.35 | 559.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 16339 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园4#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 16340 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 16341 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站 | 630 | 34.20 | 351.54 | 351.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 16342 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站 | 630 | 21.50 | 431.55 | 431.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |

|       |           |            |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16343 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园4#配电站  | 630 | 42.06 | 302.02 | 302.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 16344 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园4#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 16345 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园5#配电站  | 630 | 47.05 | 270.59 | 270.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 16346 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园5#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 16347 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 壹品漫谷1#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 16348 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 壹品漫谷3#配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 16349 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 壹品漫谷3#配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 16350 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园6#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 16351 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园6#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 16352 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园6#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 16353 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园8#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 16354 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园8#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 16355 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 座山沟分20#箱变  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 16356 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有恬园8#配电站  | 630 | 17.50 | 456.75 | 456.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 16357 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 座山沟分3#变台   | 200 | 22.80 | 134.40 | 134.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 16358 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 大有干36#柱上   | 250 | 34.40 | 139.00 | 139.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 16359 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 座山沟分19#变台  | 200 | 35.40 | 109.20 | 109.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 16360 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线 | 座山沟分26#柱上  | 200 | 26.40 | 127.20 | 127.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 16361 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园4#配电站2# | 630 | 26.57 | 399.61 | 399.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 16362 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山2#配电站2#变 | 630 | 13.20 | 483.84 | 483.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |

|       |           |            |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16363 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山2#配电站1#变 | 630 | 13.30 | 483.21 | 483.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 16364 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山2#配电站3#变 | 630 | 19.75 | 442.58 | 442.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 16365 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山4#配电站1#变 | 800 | 13.33 | 613.36 | 613.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 16366 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山4#配电站3#变 | 800 | 17.40 | 580.80 | 580.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 16367 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 暖山4#配电站2#变 | 800 | 7.83  | 657.36 | 657.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 16368 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园2#配电站1# | 630 | 15.93 | 466.64 | 466.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 16369 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园中心配电站   | 630 | 28.29 | 388.77 | 388.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 16370 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园2#配电站2# | 630 | 9.22  | 508.91 | 508.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 16371 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园4#配电站1# | 630 | 14.74 | 474.14 | 474.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 16372 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 安邦2#配电站1#配 | 630 | 3.33  | 546.02 | 546.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 16373 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 安邦2#配电站2#配 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 16374 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城1#配电站  | 630 | 17.73 | 455.30 | 455.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 16375 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城2#配电站  | 800 | 18.13 | 574.96 | 574.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 16376 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城1#配电站  | 630 | 16.25 | 464.63 | 464.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 16377 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 泊林映山配电站1#  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 16378 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 我爱我家配电站2#  | 800 | 15.19 | 598.48 | 598.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 16379 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城2#配电站  | 630 | 16.68 | 461.92 | 461.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 16380 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城2#配电站  | 630 | 13.81 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 16381 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城3#配电站  | 800 | 17.66 | 578.72 | 578.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 16382 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城4#配电站  | 800 | 18.31 | 573.52 | 573.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |

|       |           |            |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16383 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城4#配电站  | 800 | 12.65 | 618.80 | 618.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 16384 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 我爱我家配电站1#  | 800 | 13.28 | 613.76 | 613.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 16385 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城1#配电站  | 630 | 9.09  | 509.73 | 509.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 16386 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城1#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 16387 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城3#配电站  | 800 | 10.78 | 633.76 | 633.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 16388 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城2#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 16389 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 美利山配电站1#配  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 16390 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 美利山配电站2#配  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 16391 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 泊林映山配电站2#  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 16392 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站1#配  | 630 | 4.00  | 541.80 | 541.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 16393 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站2#配  | 630 | 2.00  | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 16394 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站3#配  | 630 | 4.00  | 541.80 | 541.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 16395 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居1#配电站  | 800 | 4.80  | 681.60 | 681.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 16396 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居1#配电站  | 800 | 2.40  | 700.80 | 700.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 16397 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站  | 800 | 4.80  | 681.60 | 681.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 16398 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站  | 800 | 2.40  | 700.80 | 700.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 16399 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站  | 800 | 2.40  | 700.80 | 700.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 16400 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配  | 800 | 18.89 | 568.88 | 568.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 16401 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街1#配电站1# | 800 | 8.70  | 650.40 | 650.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 16402 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配  | 800 | 8.60  | 651.20 | 651.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |

|       |           |            |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16403 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰3#配电站2#变 | 800 | 12.26 | 621.92 | 621.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 16404 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城1#配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 16405 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城中心配电   | 800 | 9.71  | 642.32 | 642.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 16406 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸2#配  | 800 | 16.38 | 588.96 | 588.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 16407 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 柏悦国际中心配电   | 800 | 10.73 | 634.16 | 634.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 16408 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站1#变 | 800 | 19.23 | 566.16 | 566.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 16409 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站2#变 | 800 | 17.15 | 582.80 | 582.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 16410 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰3#配电站1#变 | 800 | 12.16 | 622.72 | 622.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 16411 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道1#配电站2# | 800 | 8.57  | 651.44 | 651.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 16412 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道1#配电站1# | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 16413 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道2#配电站1# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 16414 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道2#配电站2# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 16415 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街1#配电站2# | 800 | 14.33 | 605.36 | 605.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 16416 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海华庭1#配电站  | 800 | 8.64  | 650.88 | 650.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 16417 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海华庭1#配电站  | 630 | 12.78 | 486.49 | 486.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 16418 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配  | 800 | 20.21 | 558.32 | 558.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 16419 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街中心配电站   | 800 | 9.46  | 644.32 | 644.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 16420 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸4#配  | 800 | 14.90 | 600.80 | 600.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 16421 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道中心配电站   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 16422 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站3#变 | 800 | 18.24 | 574.08 | 574.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |

|       |           |            |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16423 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸2#配  | 630 | 14.76 | 474.01 | 474.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 16424 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城1#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 16425 | 高新园区供电分公司 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸4#配  | 800 | 23.32 | 533.44 | 533.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 16426 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 逸林派配电站1#变  | 630 | 19.29 | 445.47 | 445.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 16427 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 绿色家园中心配电   | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 16428 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站  | 630 | 11.90 | 492.03 | 492.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 16429 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 16430 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 水映西山1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 16431 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利7#配电站2#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 16432 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利2#配电站1#变 | 630 | 16.82 | 461.03 | 461.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 16433 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利6#配电站1#变 | 630 | 27.61 | 393.06 | 393.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 16434 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利7#配电站1#变 | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 16435 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利2#配电站2#变 | 630 | 10.56 | 500.47 | 500.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 16436 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利10#配电站1# | 800 | 14.88 | 600.96 | 600.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 16437 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利10#配电站2# | 800 | 10.13 | 638.96 | 638.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 16438 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 16439 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 逸林派配电站2#变  | 630 | 18.10 | 452.97 | 452.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 16440 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 水映西山2#配电站  | 630 | 16.10 | 465.57 | 465.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 16441 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 水映西山1#配电站  | 630 | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 16442 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变107祥和线 | 红南西亭B变压器   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16443 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 魏塘沟亭A变压器   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 16444 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红南西亭C变压器   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 16445 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 魏塘沟亭B变压器   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 16446 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭1#变 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 16447 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭2#变 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 16448 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭3#变 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 16449 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园2#配电站  | 630 | 18.73 | 449.00 | 449.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 16450 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园2#配电站  | 630 | 25.30 | 407.61 | 407.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 16451 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭1#变 | 630 | 60.59 | 185.28 | 185.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 16452 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭2#变 | 630 | 37.57 | 330.31 | 330.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 16453 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭3#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 16454 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园2#配电站  | 630 | 25.30 | 407.61 | 407.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 16455 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园2#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 16456 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 水苑居配电站2#变  | 630 | 13.61 | 481.26 | 481.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 16457 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 水苑居配电站1#变  | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 16458 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗小学配电站1#  | 630 | 12.23 | 489.95 | 489.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 16459 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红南西配电站A变   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 16460 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 张家干30间1#柱上 | 315 | 15.60 | 234.36 | 234.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 16461 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 头道沟三分1#变压  | 100 | 69.60 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 16462 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街1#亭A变压  | 630 | 44.24 | 288.29 | 288.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16463 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街1#亭B变压  | 630 | 37.98 | 327.73 | 327.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 16464 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥3#亭2#变压器 | 630 | 10.54 | 500.60 | 500.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 16465 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居1#亭1#变压 | 630 | 15.85 | 467.15 | 467.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 16466 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居1#亭2#变压 | 630 | 18.23 | 452.15 | 452.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 16467 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居2#亭1#变压 | 630 | 15.92 | 466.70 | 466.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 16468 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居2#亭2#变压 | 630 | 19.31 | 445.35 | 445.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 16469 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭1#变压 | 630 | 33.66 | 354.94 | 354.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 16470 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭2#变压 | 630 | 2.89  | 548.79 | 548.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 16471 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园3#亭1#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 16472 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园3#亭2#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 16473 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站  | 630 | 17.40 | 457.38 | 457.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 16474 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 16475 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 湾家花园亭1#变压  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 16476 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 湾家花园亭2#变压  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 16477 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶品1#亭1#变 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 16478 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶品1#亭2#变 | 800 | 6.33  | 669.36 | 669.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 16479 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶品1#亭3#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 16480 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥3#亭1#变压器 | 630 | 38.15 | 326.66 | 326.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 16481 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶品2#亭1#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 16482 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 红旗派出所亭A变   | 630 | 27.14 | 396.02 | 396.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |



|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16483 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街2#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 16484 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街2#配电站2# | 500 | 68.80 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 16485 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 16486 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭3#变压 | 630 | 10.69 | 499.65 | 499.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 16487 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 红旗派出所亭B变   | 630 | 15.90 | 466.83 | 466.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 16488 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶品2#亭2#变 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 16489 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站3#变 | 630 | 9.72  | 505.76 | 505.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 16490 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家2#配电站1#变 | 800 | 17.20 | 582.40 | 582.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 16491 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园亭1#变压  | 630 | 8.35  | 514.40 | 514.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 16492 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园亭2#变压  | 630 | 17.10 | 459.27 | 459.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 16493 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园1#配电站  | 630 | 16.37 | 463.87 | 463.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 16494 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园1#配电站  | 630 | 18.71 | 449.13 | 449.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 16495 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#配电站  | 630 | 34.97 | 346.69 | 346.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 16496 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#亭2#变 | 630 | 11.23 | 496.25 | 496.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 16497 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园3#配电站  | 630 | 18.83 | 448.37 | 448.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 16498 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 16499 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#亭2#变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 16500 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站  | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 16501 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站  | 630 | 13.35 | 482.90 | 482.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 16502 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园6#配电站  | 630 | 16.62 | 462.29 | 462.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16503 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园6#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 16504 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园1#配电站2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 16505 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园3#配电站1# | 630 | 19.45 | 444.47 | 444.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 16506 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园1#配电站1# | 630 | 23.38 | 419.71 | 419.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 16507 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站1#配 | 630 | 14.83 | 473.57 | 473.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 16508 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站2#变 | 630 | 14.97 | 472.69 | 472.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 16509 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站2#变 | 630 | 13.46 | 482.20 | 482.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 16510 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站1#变 | 630 | 12.88 | 485.86 | 485.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 16511 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站3#变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 16512 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站2#变 | 630 | 17.90 | 454.23 | 454.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 16513 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站3#变 | 630 | 12.73 | 486.80 | 486.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 16514 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠翠线红凌桥箱变   | 630 | 13.80 | 480.06 | 480.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 16515 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 峦泉宇庭7#箱式配  | 630 | 8.02  | 516.47 | 516.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 16516 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 峦泉宇庭8#箱式配  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 16517 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 峦泉宇庭2#箱式配  | 630 | 11.34 | 495.56 | 495.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 16518 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#亭3#变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 16519 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 16520 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园中心配电站   | 630 | 15.48 | 469.48 | 469.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 16521 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 峦泉宇庭9#箱式配  | 630 | 7.16  | 521.89 | 521.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 16522 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 峦泉宇庭1#箱式配  | 630 | 10.61 | 500.16 | 500.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16523 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站1#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 16524 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园3#配电站2# | 630 | 14.89 | 473.19 | 473.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 16525 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#亭3#变 | 630 | 19.82 | 442.13 | 442.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 16526 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 安邦1#配电站1#配 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 16527 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 安邦1#配电站2#配 | 630 | 6.65  | 525.11 | 525.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 16528 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园3#配电站  | 630 | 15.12 | 471.74 | 471.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 16529 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳2#配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 16530 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳2#配  | 630 | 11.70 | 493.29 | 493.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 16531 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳1#配  | 630 | 13.81 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 16532 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄2#亭2#变 | 630 | 18.02 | 453.47 | 453.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 16533 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄1#亭1#变 | 630 | 22.21 | 427.08 | 427.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 16534 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄1#亭2#变 | 630 | 18.06 | 453.22 | 453.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 16535 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山2#配电站  | 630 | 16.95 | 460.22 | 460.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 16536 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线泊林和山1#  | 630 | 20.04 | 440.75 | 440.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 16537 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 16538 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线泊林阳光2#  | 630 | 27.48 | 393.88 | 393.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 16539 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林阳光2#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 16540 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄5#亭1#变 | 630 | 17.60 | 456.12 | 456.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 16541 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄5#亭2#变 | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 16542 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭1#变 | 630 | 21.60 | 430.92 | 430.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16543 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭2#变 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 16544 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭3#变 | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 16545 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄3#亭1#变 | 630 | 14.71 | 474.33 | 474.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 16546 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄2#亭1#变 | 630 | 14.10 | 478.17 | 478.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 16547 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳1#配  | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 16548 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌路2#箱  | 315 | 14.40 | 238.14 | 238.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 16549 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 16550 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌路1#箱  | 315 | 23.98 | 207.96 | 207.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 16551 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌街箱变   | 200 | 49.16 | 81.68  | 81.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 16552 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭3#箱式配  | 630 | 8.36  | 514.33 | 514.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 16553 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭6#箱式配  | 630 | 8.10  | 515.97 | 515.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 16554 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭5#箱式配  | 630 | 15.31 | 470.55 | 470.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 16555 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 君悦晟景配电站    | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 16556 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 君悦晟景配电站    | 800 | 7.34  | 661.28 | 661.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 16557 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 经纬配电站B变压   | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 16558 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 16559 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 16560 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭4#箱式配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 16561 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 经纬配电站A变压   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 16562 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄3#亭2#变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16563 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金柳路2#箱式配电  | 200 | 0.64  | 178.72 | 178.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 16564 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 16565 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭1#箱式开  | 200 | 3.00  | 174.00 | 174.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 16566 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电  | 630 | 31.67 | 367.48 | 367.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 16567 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源1#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 16568 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西郊闲庭配电站1#  | 630 | 11.26 | 496.06 | 496.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 16569 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西郊闲庭配电站2#  | 630 | 20.24 | 439.49 | 439.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 16570 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 16571 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源1#配电站  | 630 | 15.21 | 471.18 | 471.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 16572 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 16573 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站  | 630 | 10.19 | 502.80 | 502.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 16574 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源2#配电站  | 630 | 13.02 | 484.97 | 484.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 16575 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站  | 630 | 17.09 | 459.33 | 459.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 16576 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站  | 630 | 14.53 | 475.46 | 475.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 16577 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源2#配电站  | 630 | 10.35 | 501.80 | 501.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 16578 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 都源1#配电站2#变 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 16579 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 都源1#配电站1#变 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 16580 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西府御堂中心配电   | 800 | 2.02  | 703.87 | 703.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 16581 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西府御堂中心配电   | 800 | 1.01  | 711.94 | 711.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 16582 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配  | 630 | 7.20  | 521.64 | 521.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16583 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖4#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 16584 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体2#配电站1#变 | 630 | 14.39 | 476.34 | 476.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 16585 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体1#配电站1#变 | 630 | 13.97 | 478.99 | 478.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 16586 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷8#配电站1# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 16587 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷8#配电站2# | 630 | 31.42 | 369.05 | 369.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 16588 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体3#配电站2#变 | 630 | 17.31 | 457.95 | 457.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 16589 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷5#配电站   | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 16590 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体3#配电站1#变 | 630 | 25.81 | 404.40 | 404.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 16591 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷3#配电站2# | 630 | 7.85  | 517.55 | 517.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 16592 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体1#配电站3#变 | 630 | 13.30 | 483.21 | 483.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 16593 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站2# | 630 | 13.56 | 481.57 | 481.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 16594 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站1# | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 16595 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配  | 800 | 2.83  | 697.36 | 697.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 16596 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖4#亭1#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 16597 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 16598 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 16599 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 16600 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷7#配  | 630 | 12.01 | 491.34 | 491.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 16601 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷7#配  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 16602 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16603 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷6#配电站   | 630 | 26.40 | 400.68 | 400.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 16604 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站   | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 16605 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷6#配电站   | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 16606 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站   | 630 | 27.25 | 395.30 | 395.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 16607 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站   | 630 | 21.60 | 430.92 | 430.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 16608 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖2#亭1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 16609 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体6#配电站103 | 630 | 21.02 | 434.57 | 434.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 16610 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖2#亭2#变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 16611 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体6#配电站104 | 630 | 25.41 | 406.92 | 406.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 16612 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站3# | 630 | 8.96  | 510.55 | 510.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 16613 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#1配电  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 16614 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#3配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 16615 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#2配电  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 16616 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#1配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 16617 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#2配电  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 16618 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#3配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 16619 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站1#配 | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 16620 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站2#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 16621 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站3#配 | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 16622 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体2#配电站2#变 | 630 | 15.29 | 470.67 | 470.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16623 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 溪之谷5#配电站   | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 16624 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 溪之谷3#配电站1# | 630 | 15.01 | 472.44 | 472.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 16625 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 中体1#配电站2#变 | 630 | 9.09  | 509.73 | 509.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 16626 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 中体3#配电站3#变 | 630 | 13.41 | 482.52 | 482.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 16627 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 金柳路1#箱式配电  | 315 | 12.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 16628 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 成园线柳树村支    | 50  | 18.75 | 35.63  | 35.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 16629 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 柳树村支44#柱上  | 315 | 35.80 | 170.73 | 170.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 16630 | 高新园区供电分公司 | 马栏66kV变电站  | 马栏变212云水线   | 成园线柳树村支    | 100 | 17.10 | 72.90  | 72.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 16631 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 保利和府#3配电站  | 800 | 55.03 | 279.73 | 279.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 16632 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 保利和府#3配电站  | 800 | 62.38 | 220.93 | 220.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 16633 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 保利和府#3配电站  | 800 | 74.70 | 122.37 | 122.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 16634 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号1#配电站  | 630 | 39.60 | 317.52 | 317.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 16635 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号1#配电站  | 630 | 80.69 | 58.65  | 58.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 16636 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号2#配电站  | 630 | 52.70 | 234.99 | 234.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 16637 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号2#配电站  | 630 | 34.10 | 352.17 | 352.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 16638 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号3#配电站  | 630 | 8.40  | 514.08 | 514.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 16639 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号3#配电站  | 630 | 32.39 | 362.94 | 362.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 16640 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号4#配电站  | 630 | 16.57 | 462.61 | 462.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 16641 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号4#配电站  | 630 | 20.69 | 436.65 | 436.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 16642 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线  | 滨城壹号5#配电站  | 630 | 69.36 | 130.03 | 130.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |



|       |           |            |              |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16643 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线   | 滨城壹号5#配电站 | 630 | 32.15 | 364.46 | 364.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 16644 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线   | 滨城壹号5#配电站 | 630 | 51.20 | 244.44 | 244.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 16645 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光1#配电站 | 800 | 30.61 | 475.12 | 475.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 16646 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光1#配电站 | 800 | 41.33 | 389.36 | 389.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 16647 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光2#配电站 | 800 | 31.58 | 467.36 | 467.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 16648 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光2#配电站 | 800 | 15.57 | 595.44 | 595.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 16649 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光3#配电站 | 800 | 11.46 | 628.32 | 628.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 16650 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光3#配电站 | 800 | 37.68 | 418.56 | 418.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 16651 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光4#配电站 | 800 | 48.51 | 331.92 | 331.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 16652 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光4#配电站 | 800 | 42.73 | 378.16 | 378.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 16653 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光5#配电站 | 800 | 32.57 | 459.44 | 459.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 16654 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光5#配电站 | 800 | 19.15 | 566.80 | 566.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 16655 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光6#配电站 | 800 | 17.90 | 576.80 | 576.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 16656 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光6#配电站 | 800 | 38.18 | 414.56 | 414.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 16657 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光7#配电站 | 800 | 32.47 | 460.24 | 460.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 16658 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线   | 城市之光7#配电站 | 800 | 37.17 | 422.64 | 422.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 16659 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光8#配电站 | 800 | 35.59 | 435.28 | 435.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 16660 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线   | 城市之光8#配电站 | 800 | 31.19 | 470.48 | 470.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 16661 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城1#配 | 630 | 17.72 | 455.36 | 455.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 16662 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城1#配 | 630 | 7.56  | 519.37 | 519.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |

|       |           |            |              |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16663 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城11# | 630 | 24.29 | 413.97 | 413.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 16664 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城11# | 630 | 78.47 | 72.64  | 72.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 16665 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城12# | 630 | 16.47 | 463.24 | 463.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 16666 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城12# | 630 | 33.62 | 355.19 | 355.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 16667 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城14# | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 16668 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城14# | 800 | 23.88 | 528.96 | 528.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 16669 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城16# | 800 | 40.16 | 398.72 | 398.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 16670 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城16# | 800 | 40.78 | 393.76 | 393.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 16671 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城3#配 | 630 | 19.03 | 447.11 | 447.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 16672 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城3#配 | 630 | 36.37 | 337.87 | 337.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 16673 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城5#配 | 630 | 28.41 | 388.02 | 388.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 16674 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城5#配 | 630 | 58.56 | 198.07 | 198.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 16675 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城7#配 | 630 | 47.37 | 268.57 | 268.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 16676 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙 | 华润二十四城7#配 | 630 | 38.88 | 322.06 | 322.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 16677 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城8#配 | 630 | 51.70 | 241.29 | 241.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 16678 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城8#配 | 630 | 20.82 | 435.83 | 435.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 16679 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城9#配 | 630 | 70.12 | 125.24 | 125.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 16680 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城9#配 | 630 | 25.97 | 403.39 | 403.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 16681 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城B区  | 630 | 80.02 | 62.85  | 62.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 16682 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城B区  | 630 | 49.85 | 252.92 | 252.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |

|       |           |            |              |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16683 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 华润二十四城B区   | 630 | 70.31 | 124.06 | 124.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 16684 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 金马圣隆2#亭1#变 | 630 | 21.43 | 431.99 | 431.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 16685 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 金马圣隆2#亭2#变 | 630 | 74.56 | 97.27  | 97.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 16686 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 金马圣隆2#亭3#变 | 630 | 68.70 | 134.19 | 134.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 16687 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 空港物流岛回迁楼   | 630 | 50.65 | 247.91 | 247.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 16688 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 空港物流岛回迁楼   | 630 | 27.92 | 391.10 | 391.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 16689 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 空港物流岛回迁楼   | 630 | 77.62 | 77.99  | 77.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 16690 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线   | 空港物流岛回迁楼   | 630 | 33.77 | 354.25 | 354.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 16691 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园1#配电站1# | 800 | 33.45 | 452.40 | 452.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 16692 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园1#配电站2# | 800 | 36.15 | 430.80 | 430.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 16693 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园1#配电站3# | 800 | 17.58 | 579.36 | 579.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 16694 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园3#配电站1# | 800 | 27.74 | 498.08 | 498.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 16695 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园3#配电站2# | 800 | 25.87 | 513.04 | 513.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 16696 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园5#配电站1# | 800 | 28.13 | 494.96 | 494.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 16697 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园5#配电站2# | 800 | 9.71  | 642.32 | 642.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 16698 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园7#配电站2# | 630 | 64.79 | 158.82 | 158.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 16699 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园7#配电站3# | 800 | 39.10 | 407.20 | 407.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 16700 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线   | 朗润园7号配电室   | 630 | 24.43 | 413.09 | 413.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 16701 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线   | 岭秀1#配电站1#变 | 630 | 46.96 | 271.15 | 271.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 16702 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线   | 岭秀1#配电站2#变 | 630 | 43.17 | 295.03 | 295.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16703 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀10#配电站1# | 630 | 45.87 | 278.02 | 278.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 16704 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀10#配电站2# | 630 | 35.52 | 343.22 | 343.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 16705 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀11#配电站1# | 630 | 52.47 | 236.44 | 236.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 16706 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀11#配电站2# | 630 | 68.32 | 136.58 | 136.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 16707 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀12#配电站1# | 630 | 53.12 | 232.34 | 232.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 16708 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀12#配电站2# | 630 | 65.73 | 152.90 | 152.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 16709 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀2#配电站1#变 | 630 | 76.12 | 87.44  | 87.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 16710 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀2#配电站2#变 | 630 | 63.76 | 165.31 | 165.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 16711 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀3#配电站1#变 | 630 | 48.48 | 261.58 | 261.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 16712 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀3#配电站2#变 | 630 | 64.72 | 159.26 | 159.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 16713 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀4#配电站1#变 | 630 | 39.87 | 315.82 | 315.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 16714 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀4#配电站2#变 | 630 | 56.28 | 212.44 | 212.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 16715 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀5#配电站1#变 | 630 | 87.22 | 17.51  | 17.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 16716 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀5#配电站2#变 | 630 | 74.27 | 99.10  | 99.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 16717 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀6#配电站1#变 | 630 | 31.01 | 371.64 | 371.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 16718 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀6#配电站2#变 | 630 | 39.94 | 315.38 | 315.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 16719 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀7#配电站1#变 | 630 | 84.07 | 37.36  | 37.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 16720 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀7#配电站2#变 | 630 | 81.72 | 52.16  | 52.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 16721 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀8#配电站1#变 | 630 | 89.66 | 2.14   | 2.14   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 16722 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀8#配电站2#变 | 630 | 13.07 | 484.66 | 484.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16723 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀9#配电站1#变 | 630 | 79.46 | 66.40  | 66.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 16724 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀9#配电站2#变 | 630 | 78.39 | 73.14  | 73.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 16725 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 绿城线辛府园5#亭  | 630 | 74.52 | 97.52  | 97.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 16726 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园430配电   | 630 | 61.59 | 178.98 | 178.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 16727 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园430配电   | 630 | 23.19 | 420.90 | 420.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 16728 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园432配电   | 630 | 10.76 | 499.21 | 499.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 16729 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园432配电   | 630 | 29.01 | 384.24 | 384.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 16730 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园433配电   | 630 | 60.18 | 187.87 | 187.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 16731 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园433配电   | 630 | 14.35 | 476.60 | 476.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 16732 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力1#配电站1#变 | 630 | 45.90 | 277.83 | 277.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 16733 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力1#配电站2#变 | 630 | 48.12 | 263.84 | 263.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 16734 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力10#配电站1# | 630 | 30.30 | 376.11 | 376.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 16735 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力10#配电站2# | 630 | 32.97 | 359.29 | 359.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 16736 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站1# | 630 | 34.69 | 348.45 | 348.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 16737 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站2# | 630 | 80.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 16738 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站3# | 630 | 71.41 | 117.12 | 117.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 16739 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站1# | 630 | 47.04 | 270.65 | 270.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 16740 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站2# | 630 | 55.50 | 217.35 | 217.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 16741 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站3# | 630 | 32.58 | 361.75 | 361.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 16742 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力13#配电站1# | 630 | 64.92 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16743 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力13#配电站2# | 630 | 49.90 | 252.63 | 252.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 16744 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站1#变 | 630 | 33.37 | 356.77 | 356.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 16745 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站2#变 | 630 | 76.17 | 87.13  | 87.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 16746 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站3#变 | 630 | 55.52 | 217.22 | 217.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 16747 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力3#配电站1#变 | 630 | 51.75 | 240.98 | 240.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 16748 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力3#配电站2#变 | 630 | 24.20 | 414.54 | 414.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 16749 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力4#配电站1#变 | 630 | 14.85 | 473.45 | 473.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 16750 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力4#配电站2#变 | 630 | 26.80 | 398.16 | 398.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 16751 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力5#配电站1#变 | 630 | 61.34 | 180.56 | 180.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 16752 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力5#配电站2#变 | 630 | 35.20 | 345.24 | 345.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 16753 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力6#配电站1#变 | 630 | 32.54 | 362.00 | 362.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 16754 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力6#配电站2#变 | 630 | 50.10 | 251.37 | 251.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 16755 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力7#配电站1#变 | 630 | 15.54 | 469.10 | 469.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 16756 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力7#配电站2#变 | 630 | 42.37 | 300.07 | 300.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 16757 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力7#配电站3#变 | 630 | 55.47 | 217.54 | 217.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 16758 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力8#配电站1#变 | 630 | 11.67 | 493.48 | 493.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 16759 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力8#配电站2#变 | 630 | 73.21 | 105.78 | 105.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 16760 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力9#配电站1#变 | 630 | 24.86 | 410.38 | 410.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 16761 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力9#配电站2#变 | 630 | 29.22 | 382.91 | 382.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 16762 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力9#配电站3#变 | 630 | 61.98 | 176.53 | 176.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |

|       |           |            |             |           |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16763 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷10#配电 | 630 | 51.57  | 242.11 | 242.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 16764 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷10#配电 | 630 | 61.92  | 176.90 | 176.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 16765 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷4#配电站 | 630 | 55.77  | 215.65 | 215.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 16766 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷4#配电站 | 630 | 20.28  | 439.24 | 439.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 16767 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷8#配电站 | 630 | 24.60  | 412.02 | 412.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 16768 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷8#配电站 | 630 | 68.94  | 132.68 | 132.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 16769 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷9#配电站 | 630 | 43.26  | 294.46 | 294.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 16770 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷9#配电站 | 630 | 17.67  | 455.68 | 455.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 16771 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线  | 泡崖八区819配电 | 630 | 48.43  | 261.89 | 261.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 16772 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线  | 泡崖八区819配电 | 630 | 27.60  | 393.12 | 393.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 16773 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新1#配电站 | 630 | 5.63   | 531.53 | 531.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 16774 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新1#配电站 | 630 | 67.19  | 143.70 | 143.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 16775 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新2#配电站 | 630 | 18.41  | 451.02 | 451.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 16776 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新2#配电站 | 630 | 41.87  | 303.22 | 303.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 16777 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新3#配电站 | 630 | 102.58 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 16778 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新3#配电站 | 630 | 32.14  | 364.49 | 364.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 16779 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新4#配电站 | 630 | 71.27  | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 16780 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新4#配电站 | 630 | 41.21  | 307.38 | 307.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 16781 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新5#配电站 | 630 | 67.23  | 143.45 | 143.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 16782 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新5#配电站 | 630 | 80.64  | 58.97  | 58.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16783 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新6#配电站  | 630 | 45.02 | 283.37 | 283.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 16784 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新6#配电站  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 16785 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新7#配电站  | 800 | 22.59 | 539.28 | 539.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 16786 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新7#配电站  | 800 | 79.47 | 84.24  | 84.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 16787 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新8#配电站  | 630 | 48.74 | 259.94 | 259.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 16788 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新8#配电站  | 630 | 48.31 | 262.65 | 262.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 16789 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第2#亭1#变 | 630 | 38.41 | 325.02 | 325.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 16790 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第2#亭2#变 | 630 | 91.14 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 16791 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第4#亭1#变 | 630 | 64.84 | 158.51 | 158.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 16792 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第4#亭2#变 | 630 | 79.01 | 69.24  | 69.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 16793 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 武警总队中心配电   | 630 | 71.01 | 119.64 | 119.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 16794 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站3# | 630 | 61.55 | 179.24 | 179.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 16795 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园1#亭1#变压 | 630 | 96.85 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 16796 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园2#亭1#变压 | 630 | 59.90 | 189.63 | 189.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 16797 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园3#亭1#变压 | 630 | 60.35 | 186.80 | 186.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 16798 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园4#亭1#变压 | 630 | 39.68 | 317.02 | 317.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 16799 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园5#亭1#变压 | 630 | 55.23 | 219.05 | 219.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 16800 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站1# | 630 | 33.22 | 357.71 | 357.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 16801 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站2# | 630 | 93.13 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 16802 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园2#配电站1# | 630 | 72.38 | 111.01 | 111.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |



|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16803 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园2#配电站2# | 630 | 35.13 | 345.68 | 345.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 16804 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园中心配电站   | 630 | 8.36  | 514.33 | 514.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 16805 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园中心配电站   | 630 | 36.80 | 335.16 | 335.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 16806 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛如街1#亭1#变压 | 630 | 56.69 | 209.85 | 209.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 16807 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛如街2#亭1#变压 | 630 | 30.23 | 376.55 | 376.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 16808 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园1#亭1#变压 | 630 | 12.57 | 487.81 | 487.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 16809 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园2#亭1#变压 | 630 | 89.59 | 2.58   | 2.58   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 16810 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园2#亭2#变压 | 630 | 11.97 | 491.59 | 491.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 16811 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园3#亭1#变压 | 630 | 51.92 | 239.90 | 239.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 16812 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园3#亭2#变压 | 630 | 38.23 | 326.15 | 326.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 16813 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区2#  | 630 | 67.62 | 140.99 | 140.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 16814 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区2#  | 630 | 92.09 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 16815 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区3#  | 630 | 33.03 | 358.91 | 358.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 16816 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区3#  | 630 | 92.82 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 16817 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区4#  | 630 | 13.93 | 479.24 | 479.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 16818 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区4#  | 630 | 74.96 | 94.75  | 94.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 16819 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星帕尔美娜1#配  | 630 | 58.40 | 199.08 | 199.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 16820 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星帕尔美娜1#配  | 630 | 91.61 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 16821 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星帕尔美娜2#配  | 630 | 34.26 | 351.16 | 351.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 16822 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星帕尔美娜2#配  | 630 | 63.70 | 165.69 | 165.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |

|       |           |            |             |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16823 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站  | 630 | 5.63   | 531.53 | 531.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 16824 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站  | 630 | 67.19  | 143.70 | 143.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 16825 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站  | 630 | 18.41  | 451.02 | 451.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 16826 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会4#配电站  | 630 | 41.87  | 303.22 | 303.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 16827 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会4#配电站  | 630 | 102.58 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 16828 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会6#配电站  | 630 | 32.14  | 364.49 | 364.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 16829 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会6#配电站  | 630 | 71.27  | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 16830 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站  | 630 | 41.21  | 307.38 | 307.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 16831 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站  | 630 | 67.23  | 143.45 | 143.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 16832 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站  | 630 | 80.64  | 58.97  | 58.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 16833 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 蓝天山庄1#箱变   | 630 | 33.32  | 357.08 | 357.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 16834 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 蓝天山庄箱变     | 630 | 33.32  | 357.08 | 357.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 16835 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 磊辛干32左2#箱变 | 500 | 93.82  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 16836 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛1#箱式配电站  | 500 | 28.63  | 306.85 | 306.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 16837 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛2#箱式配电站  | 500 | 41.23  | 243.85 | 243.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 16838 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛3#箱式配电站  | 500 | 79.49  | 52.55  | 52.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 16839 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山分59#柱上  | 100 | 39.52  | 50.48  | 50.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 16840 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山分74#柱上  | 315 | 65.56  | 76.99  | 76.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 16841 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 案子山分8右1#   | 200 | 104.04 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 16842 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山四支3#柱上  | 160 | 13.50  | 122.40 | 122.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |

|       |           |            |              |           |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16843 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线  | 东海线案子山二分  | 100 | 60.27  | 29.73  | 29.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 16844 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线  | 东海线案子山分8  | 500 | 53.91  | 180.45 | 180.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 16845 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线  | 东海线案子山分8  | 80  | 12.41  | 62.07  | 62.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 16846 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲 | 二十四城分2左4# | 315 | 38.95  | 160.81 | 160.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 16847 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线  | 范家沟二分1#柱上 | 200 | 24.70  | 130.61 | 130.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 16848 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线  | 范家沟二分13#台 | 100 | 49.72  | 40.28  | 40.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 16849 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线  | 丰华2#箱式开关站 | 630 | 18.47  | 450.66 | 450.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 16850 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山分   | 400 | 43.20  | 187.20 | 187.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 16851 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山分   | 315 | 102.26 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 16852 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山分   | 100 | 30.97  | 59.03  | 59.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 16853 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山四支  | 315 | 77.09  | 40.67  | 40.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 16854 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山支   | 100 | 107.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 16855 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 海滨线案子山支   | 100 | 52.34  | 37.66  | 37.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 16856 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变201磊城甲线  | 磊城甲线磊城干   | 200 | 83.47  | 13.06  | 13.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 16857 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线范家沟分  | 80  | 83.88  | 4.90   | 4.90   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 16858 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线范家沟分  | 250 | 53.61  | 90.98  | 90.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 16859 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线范家沟分  | 100 | 44.20  | 45.80  | 45.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 16860 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线范家沟分  | 100 | 84.15  | 5.85   | 5.85   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 16861 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线范家沟分  | 200 | 109.84 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 16862 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线  | 磊革甲线磊河干   | 315 | 7.21   | 260.79 | 260.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |

|       |           |            |             |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16863 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊革甲线前革二分   | 100 | 101.37 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 16864 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊革甲线前革三支   | 100 | 33.82  | 56.18  | 56.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 16865 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊革甲线前革三支   | 50  | 41.81  | 24.10  | 24.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 16866 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊革甲线前革三支   | 80  | 39.62  | 40.30  | 40.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 16867 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊革甲线前革四支   | 250 | 36.12  | 134.70 | 134.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 16868 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线范家沟二   | 200 | 102.43 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 16869 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线海滨分4   | 315 | 10.98  | 248.91 | 248.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 16870 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村二   | 200 | 93.66  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 16871 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分   | 200 | 40.01  | 99.98  | 99.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 16872 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分   | 80  | 72.56  | 13.95  | 13.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 16873 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分   | 200 | 49.60  | 80.80  | 80.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 16874 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊沟干35#     | 100 | 48.10  | 41.90  | 41.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 16875 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变108磊沟乙线 | 磊沟干49#柱上   | 80  | 105.68 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 16876 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变108磊沟乙线 | 磊沟干64#柱上   | 100 | 52.06  | 37.94  | 37.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 16877 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干109#柱上  | 315 | 41.29  | 153.44 | 153.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 16878 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊河干147#台   | 250 | 48.13  | 104.68 | 104.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 16879 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干22右2#变台 | 315 | 88.77  | 3.87   | 3.87   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 16880 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干22右2#变压 | 315 | 40.21  | 156.84 | 156.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 16881 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干88左2#变台 | 160 | 45.39  | 71.38  | 71.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 16882 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 磊辛乙线前革分8   | 250 | 32.19  | 144.53 | 144.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16883 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线董家村分   | 315 | 35.99 | 170.13 | 170.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 16884 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线董家村分   | 250 | 45.60 | 111.00 | 111.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 16885 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线磊由于4#  | 50  | 90.55 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 16886 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线磊由于4#  | 200 | 98.12 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 16887 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊子山变107磊沟  | 400 | 74.86 | 60.56  | 60.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 16888 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊子山变107磊沟  | 100 | 68.57 | 21.43  | 21.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 16889 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 绿城干30#柱上   | 630 | 40.12 | 314.22 | 314.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 16890 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 绿城干37左3#柱上 | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 16891 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 前矿分4#台     | 200 | 39.33 | 101.34 | 101.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 16892 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家村二分2#柱上  | 400 | 60.90 | 116.40 | 116.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 16893 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家村三分2#柱上  | 400 | 50.89 | 156.44 | 156.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 16894 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干131#   | 200 | 73.26 | 33.48  | 33.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 16895 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干137#柱上 | 100 | 49.59 | 40.41  | 40.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 16896 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干143#柱上 | 160 | 51.91 | 60.94  | 60.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 16897 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干150#柱上 | 200 | 83.66 | 12.68  | 12.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 16898 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干53左1#柱上 | 100 | 63.80 | 26.20  | 26.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 16899 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干53左1#柱上 | 50  | 18.62 | 35.69  | 35.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 16900 | 高新园区供电分公司 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干56左1#柱上 | 50  | 44.41 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 16901 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府4#配电站3# | 630 | 12.30 | 489.51 | 489.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 16902 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园2#配电站2# | 630 | 36.28 | 338.44 | 338.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |

|       |           |           |           |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16903 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 空军干休所中心配    | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 16904 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 115#配电站2#变压 | 630 | 13.36 | 482.85 | 482.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 16905 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 鼎润府2#配电站1#  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 16906 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 鼎润府2#配电站2#  | 630 | 26.40 | 400.68 | 400.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 16907 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 部队箱变1#变压器   | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 16908 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 鼎润府4#配电站1#  | 630 | 22.30 | 426.51 | 426.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 16909 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 锦江园2#配电站1#  | 630 | 25.59 | 405.78 | 405.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 16910 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 鼎润府中心亭2#变   | 630 | 14.24 | 477.29 | 477.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 16911 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 鼎润府4#配电站2#  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 16912 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 锦江园4#配电站1#  | 630 | 18.60 | 449.82 | 449.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 16913 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 原有3#箱变1#变压  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 16914 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 迎客路8#箱变1#变  | 630 | 5.34  | 533.36 | 533.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 16915 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 蓝苑花园东3#箱变   | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 16916 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 锦江园2#箱式配电   | 500 | 28.22 | 308.90 | 308.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 16917 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 锦江园4#箱式配电   | 630 | 7.32  | 520.88 | 520.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 16918 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 迎客路2#箱变1#变  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 16919 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 蓝天2#箱变1#变压  | 400 | 20.80 | 276.80 | 276.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 16920 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 蓝天3#箱式配电站   | 400 | 17.60 | 289.60 | 289.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 16921 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 迎客路4#箱变1#变  | 630 | 13.20 | 483.84 | 483.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 16922 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线 | 蓝苑花园东1#箱变   | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |

|       |           |           |            |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16923 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天1#箱变1#变压  | 400 | 9.60  | 321.60 | 321.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 16924 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝苑花园东2#箱变   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 16925 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 锦江园4#配电站2#  | 630 | 21.78 | 429.79 | 429.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 16926 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 沈空经济适用房箱    | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 16927 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前1#箱变103  | 630 | 26.70 | 398.79 | 398.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 16928 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站3#配电 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 16929 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天3#箱变2#变压  | 400 | 25.60 | 257.60 | 257.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 16930 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站4#变压 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 16931 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天2#箱变2#配电  | 400 | 31.33 | 234.68 | 234.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 16932 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站1#变压 | 630 | 26.04 | 402.95 | 402.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 16933 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前2#箱变1#变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 16934 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 迎客路3#箱变1#变  | 630 | 7.50  | 519.75 | 519.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 16935 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天1#箱变2#变压  | 400 | 6.40  | 334.40 | 334.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 16936 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱式配电   | 400 | 7.50  | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 16937 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱变台    | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 16938 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱变变台   | 200 | 16.80 | 146.40 | 146.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 16939 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园5#箱式配电   | 500 | 13.74 | 381.30 | 381.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 16940 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园8#箱式配电   | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 16941 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园4#箱式配电   | 500 | 14.17 | 379.15 | 379.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 16942 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园7#箱式配电   | 500 | 16.33 | 368.35 | 368.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16943 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 16944 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 16945 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲4#配电站  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 16946 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山1#配电站1# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 16947 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲5#配电站  | 800 | 12.80 | 617.60 | 617.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 16948 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲3#配电站  | 630 | 6.40  | 526.68 | 526.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 16949 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山4#配电站2# | 630 | 6.50  | 526.05 | 526.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 16950 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山2#配电站1# | 630 | 7.78  | 517.99 | 517.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 16951 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山2#配电站2# | 630 | 6.53  | 525.86 | 525.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 16952 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 16953 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山4#配电站1# | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 16954 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲5#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 16955 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 16956 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站  | 630 | 11.20 | 496.44 | 496.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 16957 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站  | 630 | 11.20 | 496.44 | 496.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 16958 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山1#配电站2# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 16959 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲4#配电站  | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 16960 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲3#配电站  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 16961 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山A区1#  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 16962 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山A区1#  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |



|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16963 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天賦山B区#1  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 16964 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天賦山B区#1  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 16965 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#1配电站  | 800 | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 16966 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#1配电站  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 16967 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#4配电站  | 800 | 14.44 | 604.48 | 604.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 16968 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#4配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 16969 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#6配电站  | 800 | 7.58  | 659.36 | 659.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 16970 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#6配电站  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 16971 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#3配电站  | 800 | 7.20  | 662.40 | 662.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 16972 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#3配电站  | 800 | 14.03 | 607.80 | 607.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 16973 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府5#配电站2# | 630 | 14.25 | 477.23 | 477.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 16974 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府3#亭2#变压 | 630 | 22.05 | 428.09 | 428.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 16975 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府中心亭1#变  | 630 | 9.75  | 505.58 | 505.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 16976 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府5#配电站1# | 630 | 12.71 | 486.93 | 486.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 16977 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 锦华小学箱式配电   | 250 | 43.20 | 117.00 | 117.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 16978 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府3#亭1#变压 | 630 | 14.48 | 475.78 | 475.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 16979 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 南山甲线南村支    | 50  | 0.00  | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 16980 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站2#变压  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 16981 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山2#配电站2#变 | 630 | 14.76 | 474.01 | 474.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 16982 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山1#配电站1#变 | 630 | 25.10 | 408.90 | 408.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 16983 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山1#配电站2#变 | 630 | 20.35 | 438.80 | 438.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 16984 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 房管局家属楼配电   | 630 | 24.30 | 413.91 | 413.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 16985 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站1#变压  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 16986 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站3#变压  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 16987 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 房管局家属楼配电   | 630 | 12.13 | 490.58 | 490.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 16988 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山2#配电站1#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 16989 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南村干55#台    | 200 | 18.36 | 143.28 | 143.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 16990 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所中心配   | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 16991 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站2#变 | 800 | 7.95  | 656.40 | 656.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 16992 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所1#配电  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 16993 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所1#配电  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 16994 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园8#配电站1# | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 16995 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园8#配电站2# | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 16996 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站1# | 630 | 13.24 | 483.59 | 483.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 16997 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站2# | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 16998 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园2#配电站1# | 630 | 13.80 | 480.06 | 480.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 16999 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园2#配电站2# | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 17000 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园3#配电站1# | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 17001 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园3#配电站2# | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 17002 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园4#配电站1# | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17003 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园4#配电站2# | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 17004 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站1# | 630 | 17.74 | 455.24 | 455.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 17005 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站2# | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 17006 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园7#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 17007 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所2#配电  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 17008 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园7#配电站  | 630 | 34.14 | 351.92 | 351.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 17009 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#配电站2#变 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 17010 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#箱变103变 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 17011 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#配电站1#变 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 17012 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园8#配电站  | 630 | 6.70  | 524.79 | 524.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 17013 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园8#配电站  | 630 | 15.73 | 467.90 | 467.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 17014 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站3# | 630 | 5.86  | 530.08 | 530.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 17015 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站3# | 630 | 17.27 | 458.20 | 458.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 17016 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所2#配电  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 17017 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站3#变 | 630 | 14.63 | 474.83 | 474.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 17018 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#箱变1#变压 | 630 | 14.45 | 475.97 | 475.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 17019 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站1#变 | 800 | 15.60 | 595.20 | 595.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 17020 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 银燕二支15#台   | 315 | 31.03 | 185.75 | 185.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 17021 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线  | 锦霞北园2#配电站  | 630 | 6.93  | 523.34 | 523.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 17022 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线  | 锦华北园5#配电站  | 630 | 14.61 | 474.96 | 474.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17023 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园5#配电站 | 630 | 9.57  | 506.71 | 506.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 17024 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园5#配电站 | 630 | 13.15 | 484.16 | 484.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 17025 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#配电站 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 17026 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#配电站 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 17027 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站 | 630 | 10.51 | 500.79 | 500.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 17028 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站 | 630 | 11.77 | 492.85 | 492.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 17029 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站 | 630 | 11.36 | 495.43 | 495.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 17030 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站 | 630 | 7.76  | 518.11 | 518.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 17031 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站 | 630 | 13.64 | 481.07 | 481.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 17032 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站 | 630 | 10.16 | 502.99 | 502.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 17033 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 17034 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站 | 630 | 22.27 | 426.70 | 426.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 17035 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站 | 630 | 8.56  | 513.07 | 513.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 17036 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站 | 630 | 12.17 | 490.33 | 490.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 17037 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站 | 630 | 6.10  | 528.57 | 528.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 17038 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#配电站 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 17039 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 17040 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#配电站 | 500 | 10.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 17041 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#配电站 | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 17042 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#配电站 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17043 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站 | 630 | 14.97 | 472.69 | 472.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 17044 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站 | 630 | 14.50 | 475.65 | 475.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 17045 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园5#箱式配 | 500 | 25.60 | 322.00 | 322.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 17046 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#箱式配 | 500 | 35.20 | 274.00 | 274.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 17047 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#箱式配 | 500 | 12.80 | 386.00 | 386.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 17048 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园1#箱式配 | 500 | 21.66 | 341.70 | 341.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 17049 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园6#箱式配 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 17050 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#箱式配 | 500 | 16.69 | 366.55 | 366.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 17051 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#箱式配 | 500 | 16.00 | 370.00 | 370.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 17052 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#箱式配 | 500 | 16.00 | 370.00 | 370.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 17053 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园7#箱式配 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 17054 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站 | 630 | 15.93 | 466.64 | 466.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 17055 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 17056 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站 | 630 | 8.07  | 516.16 | 516.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 17057 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 17058 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 17059 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园2#配电站 | 630 | 15.90 | 466.83 | 466.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 17060 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园2#配电站 | 630 | 25.94 | 403.58 | 403.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 17061 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园3#配电站 | 630 | 15.74 | 467.84 | 467.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 17062 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园3#配电站 | 630 | 20.69 | 436.65 | 436.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17063 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园4#配电站 | 630 | 17.86 | 454.48 | 454.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 17064 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园4#配电站 | 630 | 18.34 | 451.46 | 451.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 17065 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园5#配电站 | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 17066 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园5#配电站 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 17067 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园6#配电站 | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 17068 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园6#配电站 | 630 | 9.78  | 505.39 | 505.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 17069 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站1# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 17070 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站2# | 630 | 10.92 | 498.20 | 498.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 17071 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站3# | 630 | 7.19  | 521.70 | 521.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 17072 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站 | 630 | 14.77 | 473.95 | 473.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 17073 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站 | 630 | 2.00  | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 17074 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹南园1#配电站 | 630 | 5.93  | 529.64 | 529.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 17075 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹南园1#配电站 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 17076 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站 | 630 | 12.17 | 490.33 | 490.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 17077 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园5#箱式配 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 17078 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园6#箱式配 | 500 | 25.60 | 322.00 | 322.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 17079 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦霞南园1#箱式配 | 500 | 35.01 | 274.95 | 274.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 17080 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦霞南园4#箱式配 | 500 | 29.24 | 303.80 | 303.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 17081 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园1#箱式配 | 630 | 10.76 | 499.21 | 499.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 17082 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园3#箱式配 | 500 | 25.60 | 322.00 | 322.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17083 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦云北园箱式配电   | 630 | 28.80 | 385.56 | 385.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 17084 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦华南园2#箱式配  | 250 | 12.57 | 193.58 | 193.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 17085 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹北园1#箱式配  | 500 | 33.60 | 282.00 | 282.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 17086 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹北园4#箱式配  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 17087 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦霞南园3#箱式配  | 500 | 57.32 | 163.40 | 163.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 17088 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦华中园2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 17089 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹南园1#配电站  | 630 | 2.37  | 552.07 | 552.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 17090 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦华中园6#配电站  | 630 | 19.48 | 444.28 | 444.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 17091 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹北园2#箱式配  | 400 | 14.40 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 17092 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦霞南园2#箱式配  | 500 | 37.33 | 263.35 | 263.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 17093 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站  | 630 | 16.39 | 463.74 | 463.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 17094 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站  | 630 | 3.81  | 543.00 | 543.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 17095 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园6#配电站  | 630 | 13.36 | 482.83 | 482.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 17096 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站  | 800 | 13.93 | 608.56 | 608.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 17097 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园5#亭1#变压 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 17098 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园5#亭2#变压 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 17099 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元1#配电  | 630 | 12.50 | 488.25 | 488.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 17100 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元1#配电  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 17101 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电  | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 17102 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17103 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 17104 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 17105 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 贤林园1#配电站1# | 630 | 9.19  | 509.10 | 509.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 17106 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 贤林园1#配电站2# | 630 | 26.93 | 397.34 | 397.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 17107 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 福典人家1#配电站  | 500 | 15.32 | 373.40 | 373.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 17108 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 福典人家3#配电站  | 630 | 14.51 | 475.59 | 475.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 17109 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 八一新居2#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 17110 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 八一新居2#配电站  | 800 | 22.78 | 537.76 | 537.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 17111 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电  | 500 | 12.00 | 390.00 | 390.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 17112 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电  | 500 | 8.58  | 407.10 | 407.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 17113 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 17114 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 17115 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 17116 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站  | 800 | 13.68 | 610.56 | 610.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 17117 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦绣燕居配电站2#  | 500 | 14.40 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 17118 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦绣燕居配电站1#  | 500 | 14.36 | 378.20 | 378.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 17119 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站3# | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 17120 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站2# | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 17121 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站1# | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 17122 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 易和紫园1#箱式配  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |



|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17123 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 易和紫园2#箱式配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 17124 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 峪华佳苑配电站1#  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 17125 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 17126 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园6#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 17127 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 17128 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 17129 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 17130 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭1#配电 | 630 | 30.63 | 374.05 | 374.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 17131 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭2#配电 | 630 | 21.59 | 431.00 | 431.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 17132 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭101配 | 630 | 24.56 | 412.30 | 412.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 17133 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 17134 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 干休所1、2、3箱  | 315 | 37.24 | 166.20 | 166.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 17135 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 114-1号变电亭  | 315 | 31.84 | 183.20 | 183.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 17136 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城乙线银燕二支   | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 17137 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站  | 800 | 5.19  | 678.48 | 678.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 17138 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 17139 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 17140 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站  | 800 | 17.24 | 582.08 | 582.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 17141 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站  | 800 | 19.98 | 560.20 | 560.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 17142 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站  | 800 | 5.10  | 679.20 | 679.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17143 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站  | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 17144 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站  | 800 | 4.70  | 682.40 | 682.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 17145 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站  | 800 | 7.30  | 661.60 | 661.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 17146 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣3#配电站1#变 | 630 | 46.92 | 271.40 | 271.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 17147 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣2#配电站1#变 | 400 | 24.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 17148 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣5#配电站1#变 | 630 | 20.80 | 435.96 | 435.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 17149 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣1#配电站1#变 | 630 | 11.60 | 493.92 | 493.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 17150 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣1#配电站2#变 | 630 | 12.53 | 488.06 | 488.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 17151 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣4#配电站1#变 | 630 | 25.61 | 405.66 | 405.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 17152 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣5#配电站2#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 17153 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣3#配电站2#变 | 400 | 21.46 | 274.16 | 274.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 17154 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣2#配电站2#变 | 400 | 14.36 | 302.56 | 302.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 17155 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣4#配电站2#变 | 630 | 14.20 | 477.54 | 477.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 17156 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣市场配电站1#  | 630 | 42.65 | 298.31 | 298.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 17157 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣市场配电站2#  | 630 | 14.67 | 474.58 | 474.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 17158 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园配电站2#  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 17159 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园1#箱式配电  | 630 | 15.08 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 17160 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园3#箱式配电  | 630 | 16.16 | 465.19 | 465.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 17161 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园2#箱式配电  | 400 | 12.92 | 308.32 | 308.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 17162 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园1#箱式配  | 630 | 23.57 | 418.51 | 418.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17163 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线 | 绿波10号箱式配电  | 630 | 23.88 | 416.55 | 416.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 17164 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线 | 绿波11号箱变103 | 630 | 27.93 | 391.05 | 391.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 17165 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线 | 绿波12号箱变103 | 630 | 7.02  | 522.80 | 522.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 17166 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线 | 锦泉中园配电站1#  | 630 | 13.03 | 484.91 | 484.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 17167 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线 | 锦泉中园2#箱式配  | 630 | 16.84 | 460.91 | 460.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 17168 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园1#配电站1# | 400 | 30.40 | 238.40 | 238.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 17169 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园3#配电站2# | 630 | 13.57 | 481.51 | 481.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 17170 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客线92#配电   | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 17171 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园5#配电站1# | 630 | 15.44 | 469.73 | 469.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 17172 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园5#配电站2# | 630 | 10.80 | 498.96 | 498.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 17173 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园3#配电站1# | 630 | 22.27 | 426.70 | 426.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 17174 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园1#配电站2# | 400 | 20.80 | 276.80 | 276.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 17175 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 三木本田箱变1#变  | 500 | 18.96 | 355.20 | 355.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 17176 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客路5#箱变1#变 | 630 | 13.03 | 484.91 | 484.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 17177 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 维修中心变电亭1#  | 500 | 8.00  | 410.00 | 410.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 17178 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客路1#箱变1#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 17179 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 锦江园3#箱式配电  | 400 | 32.14 | 231.44 | 231.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 17180 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客路6#箱变1#变 | 400 | 4.00  | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 17181 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客路7#箱变1#变 | 500 | 15.45 | 372.75 | 372.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 17182 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 92#配电室3#变压 | 800 | 35.81 | 433.55 | 433.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17183 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 西北干5右2#箱变  | 630 | 32.92 | 359.60 | 359.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 17184 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 军团箱变       | 400 | 13.91 | 304.36 | 304.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 17185 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 辛周干85左1#箱配 | 800 | 10.73 | 634.15 | 634.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 17186 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客线92#配电   | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 17187 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 郭东二分3#柱上变  | 315 | 20.40 | 219.24 | 219.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 17188 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 郭东分3#柱上变压  | 250 | 41.60 | 121.00 | 121.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 17189 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 西北干13#     | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 17190 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 迎客线西北干4#变  | 200 | 10.77 | 158.46 | 158.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 17191 | 高新园区供电分公司 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线 | 郭东分3#台2#柱上 | 80  | 41.70 | 38.64  | 38.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 17192 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 依山云水2#亭2#变 | 630 | 12.58 | 487.75 | 487.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 17193 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 福山居2#亭1#变压 | 800 | 26.11 | 511.12 | 511.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 17194 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 福山居1#亭1#变压 | 800 | 5.94  | 672.48 | 672.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 17195 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 亲亲阳光1#亭1#变 | 630 | 14.13 | 477.98 | 477.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 17196 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 亲亲阳光1#亭2#变 | 630 | 18.47 | 450.64 | 450.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 17197 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 亲亲阳光2#亭1#变 | 630 | 32.08 | 364.90 | 364.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 17198 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 亲亲阳光2#亭2#变 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 17199 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 依山云水1#配电站  | 630 | 21.63 | 430.73 | 430.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 17200 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 依山云水1#配电站  | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 17201 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 依山云水2#亭1#变 | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 17202 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线 | 山居笔记2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |

|       |           |           |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17203 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 依山云水3#亭2#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 17204 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 亲亲阳光1#亭3#变 | 630 | 8.05  | 516.29 | 516.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 17205 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 依山云水3#亭1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 17206 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 山居笔记1#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 17207 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 山居笔记1#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 17208 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 山居笔记2#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 17209 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 福山居2#亭2#变压 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 17210 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线  | 福山居1#亭2#变压 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 17211 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变103魏台线  | 张家1#箱式配电站  | 315 | 25.05 | 204.59 | 204.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 17212 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园2#亭1#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 17213 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园2#亭2#变 | 630 | 10.43 | 501.29 | 501.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 17214 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 水畔香谷配电站1#  | 630 | 21.35 | 432.50 | 432.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 17215 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 水畔香谷配电站2#  | 630 | 21.60 | 430.92 | 430.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 17216 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园1#亭1#变 | 630 | 17.01 | 459.84 | 459.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 17217 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园1#亭2#变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 17218 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园1#亭3#变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 17219 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 魏台线张家干9#变  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 17220 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 张家村二分2右1#  | 630 | 0.27  | 565.30 | 565.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 17221 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 张辛路1#箱变1#变 | 315 | 1.00  | 280.35 | 280.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 17222 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 绿色家园箱变1#变  | 630 | 38.02 | 327.47 | 327.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17223 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线 | 易和熙园1#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 17224 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线 | 易和熙园1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 17225 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线 | 易和熙园1#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 17226 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线 | 易和熙园2#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 17227 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线 | 易和熙园2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 17228 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变106南沟线 | 城西分2#台柱上变  | 315 | 3.60  | 272.16 | 272.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 17229 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 晶品森岚配电站1#  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 17230 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 晶品森岚配电站2#  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 17231 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 西山丽水中心配电   | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 17232 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 绿色家园二期1#配  | 500 | 15.08 | 374.60 | 374.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 17233 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 绿色家园二期1#配  | 500 | 13.53 | 382.35 | 382.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 17234 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 怡情山水1#配电站  | 630 | 31.40 | 369.18 | 369.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 17235 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 国安1#配电站1#变 | 630 | 9.04  | 510.05 | 510.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 17236 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 怡情山水1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 17237 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 国安1#配电站2#变 | 630 | 13.44 | 482.33 | 482.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 17238 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 悦湖岭上1#亭2#配 | 800 | 15.81 | 593.52 | 593.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 17239 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 悦湖岭上1#亭1#配 | 315 | 42.19 | 150.60 | 150.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 17240 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线 | 开成领地亭1#配电  | 630 | 7.54  | 519.50 | 519.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 17241 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园2#配电站  | 630 | 31.20 | 370.44 | 370.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 17242 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园2#配电站  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17243 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园2#配电站  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 17244 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园3#配电站  | 630 | 31.20 | 370.44 | 370.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 17245 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园3#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 17246 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园4#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 17247 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园4#配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 17248 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 阳光水岸1#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 17249 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 阳光水岸1#配电站  | 630 | 16.07 | 465.76 | 465.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 17250 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园5#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 17251 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园1#配电站  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 17252 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园5#配电站  | 630 | 43.20 | 294.84 | 294.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 17253 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园1#配电站  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 17254 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利4#配电站2#变 | 630 | 24.13 | 414.98 | 414.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 17255 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利1#配电站2#变 | 630 | 21.33 | 432.62 | 432.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 17256 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利4#配电站1#变 | 630 | 24.07 | 415.36 | 415.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 17257 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利5#配电站2#变 | 630 | 24.86 | 410.38 | 410.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 17258 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利8#配电站1#配 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 17259 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利8#配电站2#配 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 17260 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利9#配电站1#配 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 17261 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利9#配电站2#配 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 17262 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利 3#配电站1# | 630 | 14.79 | 473.82 | 473.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17263 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利 3#配电站2# | 630 | 12.46 | 488.50 | 488.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 17264 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利5#配电站1#变 | 630 | 26.49 | 400.11 | 400.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 17265 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园中心配电   | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 17266 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园5#配电站  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 17267 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利1#配电站1#变 | 630 | 16.92 | 460.40 | 460.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 17268 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭1#变 | 630 | 17.80 | 454.86 | 454.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.76%  |
| 17269 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭2#变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 17270 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇配电站1#  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 17271 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇配电站2#  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 17272 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖1#亭1#变 | 630 | 22.01 | 428.34 | 428.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 17273 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树配电站1#变压  | 630 | 12.80 | 486.36 | 486.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 17274 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树配电站2#变压  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 17275 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园2#配电站  | 630 | 17.20 | 458.64 | 458.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 17276 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园2#配电站  | 630 | 15.01 | 472.44 | 472.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 17277 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园4#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 17278 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭3#变 | 630 | 24.05 | 415.49 | 415.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 17279 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树1#箱式配电站  | 630 | 6.66  | 525.04 | 525.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 17280 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园4#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 17281 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树3#箱式配电站  | 315 | 12.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 17282 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树2#箱式配电站  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |



|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17283 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇箱变S配   | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 17284 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 西府御堂中心配电   | 630 | 1.01  | 560.65 | 560.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 17285 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖1#亭2#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 17286 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园中心配电   | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 17287 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 成园线水库2#环开  | 250 | 28.50 | 153.75 | 153.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 17288 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 落凤沟支5#柱上变  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 17289 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 成园线落凤沟支    | 50  | 17.00 | 36.50  | 36.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 17290 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 远东学院配电站2#  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 17291 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线远东学院1#  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 17292 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 17293 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭  | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 17294 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 17295 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾2#亭  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 17296 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾2#亭  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 17297 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾3#亭  | 630 | 15.74 | 467.84 | 467.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 17298 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾3#亭  | 630 | 12.38 | 489.01 | 489.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 17299 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨园箱式配电站   | 630 | 11.20 | 496.44 | 496.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 17300 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊2#箱变  | 315 | 12.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 17301 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 北山箱式配电站1#  | 500 | 44.80 | 226.00 | 226.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 17302 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊1#箱变  | 315 | 7.50  | 259.88 | 259.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17303 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线岔鞍村分    | 315 | 26.40 | 200.34 | 200.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 17304 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支34左1#柱 | 250 | 7.80  | 205.50 | 205.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 17305 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支41#柱上  | 100 | 0.85  | 89.15  | 89.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 17306 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 岔鞍村分3右1柱上  | 315 | 28.80 | 192.78 | 192.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 17307 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支63#柱上  | 100 | 43.20 | 46.80  | 46.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 17308 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线金家沟支4#  | 100 | 35.10 | 54.90  | 54.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 17309 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线七葫芦沟支   | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 17310 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊干3#变  | 200 | 32.40 | 115.20 | 115.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 17311 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线花红沟支    | 50  | 14.20 | 37.90  | 37.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 17312 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支45#柱上  | 315 | 15.38 | 235.05 | 235.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 17313 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线花红沟支30  | 100 | 4.20  | 85.80  | 85.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 17314 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 花红沟支37     | 100 | 1.80  | 88.20  | 88.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 17315 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 石岭支2       | 315 | 0.81  | 280.95 | 280.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 17316 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨园亭1#  | 630 | 33.60 | 355.32 | 355.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 17317 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨园亭2#  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 17318 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山1#配电站1#变 | 630 | 20.03 | 440.81 | 440.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 17319 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站2#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 17320 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山1#配电站2#变 | 630 | 16.73 | 461.60 | 461.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 17321 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站1#变 | 630 | 34.51 | 349.59 | 349.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 17322 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站3#变 | 630 | 22.63 | 424.43 | 424.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17323 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨沟支    | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 17324 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线石岭分4#   | 200 | 32.80 | 114.40 | 114.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 17325 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨沟支    | 80  | 74.70 | 12.24  | 12.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 17326 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 石岭二支12号柱上  | 80  | 43.56 | 37.15  | 37.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 17327 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 棠梨沟支6#柱上变  | 100 | 79.00 | 11.00  | 11.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 17328 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西   | 630 | 10.66 | 499.84 | 499.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 17329 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西   | 630 | 15.90 | 466.83 | 466.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 17330 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西   | 630 | 7.60  | 519.12 | 519.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 17331 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配  | 630 | 31.20 | 370.44 | 370.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 17332 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配  | 630 | 31.20 | 370.44 | 370.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 17333 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 17334 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园1#配电站  | 630 | 15.32 | 470.48 | 470.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 17335 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园中心配电   | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 17336 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站3# | 630 | 31.20 | 370.44 | 370.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 17337 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站2# | 630 | 24.96 | 409.75 | 409.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 17338 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站1# | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 17339 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园3#配电站  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 17340 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 柳树2#配电站2#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 17341 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园3#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 17342 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 柳树2#配电站1#变 | 630 | 20.57 | 437.41 | 437.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17343 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变205温泉线  | 温泉花园1#配电站  | 630 | 13.60 | 481.32 | 481.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 17344 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 金塘裕墅配电站1#  | 630 | 10.54 | 500.60 | 500.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 17345 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 金塘裕墅配电站2#  | 630 | 9.98  | 504.13 | 504.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 17346 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 鹏德西湖配电站1#  | 800 | 15.37 | 597.04 | 597.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 17347 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 西山丽水中心配电   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 17348 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 西山丽水中心配电   | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 17349 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 怡情山水2#配电站  | 630 | 20.94 | 435.08 | 435.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 17350 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 国安2#配电站1#变 | 630 | 10.63 | 500.03 | 500.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 17351 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 悦湖岭上2#配电站  | 800 | 11.04 | 631.68 | 631.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 17352 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 鹏德西湖配电站2#  | 800 | 10.61 | 635.12 | 635.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 17353 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 悦湖岭上2#配电站  | 800 | 14.70 | 602.40 | 602.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 17354 | 高新园区供电分公司 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 国安2#配电站2#变 | 630 | 5.82  | 530.33 | 530.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 17355 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站2# | 800 | 23.59 | 531.28 | 531.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 17356 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山3#配电站1#变 | 800 | 17.27 | 581.84 | 581.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 17357 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山2#配电站2#变 | 800 | 8.17  | 654.64 | 654.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 17358 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山2#配电站1#变 | 800 | 17.52 | 579.84 | 579.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 17359 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山3#配电站2#变 | 800 | 10.40 | 636.80 | 636.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 17360 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园3#配  | 800 | 25.88 | 512.96 | 512.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 17361 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园3#配  | 800 | 25.75 | 514.00 | 514.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 17362 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山1#配电  | 800 | 20.52 | 555.84 | 555.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17363 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站3# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 17364 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山2#配电  | 800 | 17.09 | 583.28 | 583.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 17365 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园1#配  | 800 | 29.36 | 485.12 | 485.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 17366 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 船舶设计中心配电   | 800 | 17.17 | 582.64 | 582.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 17367 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园1#配  | 800 | 23.38 | 532.96 | 532.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 17368 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山1#配电  | 800 | 15.66 | 594.72 | 594.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 17369 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山2#配电  | 800 | 14.35 | 605.20 | 605.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 17370 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 17371 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配  | 800 | 28.40 | 492.80 | 492.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 17372 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配  | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 17373 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站1# | 800 | 12.82 | 617.44 | 617.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 17374 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 船舶设计中心配电   | 800 | 12.02 | 623.84 | 623.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 17375 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山1#配电站1#变 | 800 | 14.33 | 605.36 | 605.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 17376 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山1#配电站2#变 | 800 | 11.46 | 628.32 | 628.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 17377 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯中心配电   | 800 | 12.74 | 618.08 | 618.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 17378 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯1#配电站  | 500 | 16.92 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 17379 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯中心配电   | 800 | 20.22 | 558.24 | 558.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 17380 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯3#配电站  | 500 | 14.94 | 375.30 | 375.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 17381 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#配  | 630 | 49.20 | 257.04 | 257.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 17382 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#中  | 630 | 15.10 | 471.87 | 471.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17383 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#配 | 630 | 17.30 | 458.01 | 458.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 17384 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园2#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 17385 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园3#箱式配 | 500 | 9.60  | 402.00 | 402.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 17386 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#中 | 800 | 17.74 | 578.08 | 578.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 17387 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯1#配电站 | 500 | 10.99 | 395.05 | 395.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 17388 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#配 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 17389 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯3#配电站 | 500 | 16.90 | 365.50 | 365.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 17390 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园2#配电站 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 17391 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#配 | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 17392 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#中 | 630 | 28.45 | 387.77 | 387.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 17393 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站 | 630 | 13.44 | 482.33 | 482.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 17394 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站 | 630 | 14.13 | 477.98 | 477.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 17395 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站 | 630 | 17.86 | 454.48 | 454.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 17396 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际中心配电  | 800 | 26.93 | 504.56 | 504.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 17397 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际中心配电  | 800 | 16.02 | 591.84 | 591.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 17398 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 昊宇山海湾中心配  | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 17399 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 昊宇山海湾#1配电 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 17400 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 新沃金融中心配电  | 500 | 12.75 | 386.25 | 386.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 17401 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 新沃金融中心配电  | 500 | 10.37 | 398.15 | 398.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 17402 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 昊宇山海湾#1配电 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17403 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 七贤贡院#1配电站 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 17404 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 七贤贡院#1配电站 | 800 | 9.58  | 643.36 | 643.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 17405 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科研中心配电  | 500 | 12.80 | 386.00 | 386.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 17406 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变106大山线  | 龙海滨城4#配电站 | 630 | 28.80 | 385.56 | 385.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 17407 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变106大山线  | 龙海滨城4#配电站 | 630 | 28.80 | 385.56 | 385.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 17408 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南7#配电 | 630 | 14.46 | 475.90 | 475.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 17409 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电 | 630 | 11.80 | 492.66 | 492.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 17410 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电 | 630 | 10.68 | 499.72 | 499.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 17411 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 17412 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北2#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 17413 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北2#配电 | 630 | 33.08 | 358.60 | 358.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 17414 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 17415 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 17416 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 17417 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园1#配电站 | 630 | 38.20 | 326.34 | 326.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 17418 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园1#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 17419 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南3#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 17420 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园2#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 17421 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园2#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 17422 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电 | 630 | 74.55 | 97.34  | 97.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17423 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 17424 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 17425 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电 | 630 | 17.12 | 459.14 | 459.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 17426 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电 | 630 | 14.03 | 478.61 | 478.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 17427 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南7#配电 | 630 | 16.79 | 461.22 | 461.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 17428 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 17429 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电 | 630 | 36.27 | 338.50 | 338.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 17430 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电 | 630 | 42.65 | 298.31 | 298.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 17431 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电 | 630 | 40.18 | 313.87 | 313.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 17432 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡1#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 17433 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡1#配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 17434 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡2#配电站 | 630 | 25.41 | 406.92 | 406.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 17435 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 17436 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 17437 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 17438 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 17439 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 17440 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站 | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 17441 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 17442 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站 | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |



|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17443 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 17444 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 17445 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站  | 630 | 5.19  | 534.30 | 534.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 17446 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 17447 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电  | 630 | 13.74 | 480.44 | 480.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 17448 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南3#配电  | 630 | 31.83 | 366.47 | 366.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 17449 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 17450 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站  | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 17451 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 部队雷达配电站配   | 315 | 1.27  | 279.50 | 279.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 17452 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站  | 630 | 8.48  | 513.58 | 513.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 17453 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支43#柱上  | 160 | 31.20 | 94.08  | 94.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 17454 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支114#柱上 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 17455 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支52#柱上  | 100 | 18.38 | 71.62  | 71.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 17456 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴支12#柱上   | 200 | 15.60 | 148.80 | 148.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 17457 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 凌水寺变台      | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 17458 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴分7#柱上变压  | 180 | 25.80 | 115.56 | 115.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 17459 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大山村分3#柱上变  | 200 | 12.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 17460 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支17右3#柱 | 100 | 24.60 | 65.40  | 65.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 17461 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支64#柱上  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 17462 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支75#柱上  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17463 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴支2#柱上变压 | 200 | 29.40 | 121.20 | 121.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 17464 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村二支22#柱 | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 17465 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支92#柱上 | 200 | 28.80 | 122.40 | 122.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 17466 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 17467 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 17468 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南1#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 17469 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园2#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 17470 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电 | 630 | 42.58 | 298.75 | 298.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 17471 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 17472 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园1#配电站 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 17473 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园1#配电站 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 17474 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南1#配电 | 630 | 0.13  | 566.15 | 566.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 17475 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 凌秀配电站1#变压 | 630 | 27.68 | 392.62 | 392.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 17476 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 凌秀配电站1#变压 | 630 | 27.68 | 392.62 | 392.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 17477 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合1#箱式配电站 | 500 | 27.20 | 314.00 | 314.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 17478 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像1#配电站 | 800 | 6.87  | 665.04 | 665.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 17479 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像2#配电站 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 17480 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像1#配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 17481 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 康桥小镇1#变压器 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 17482 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 康桥小镇3#变压器 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17483 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 康桥小镇2#变压器 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 17484 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园2#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 17485 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像2#配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 17486 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 梁家沟分1右2#柱 | 200 | 0.20  | 179.60 | 179.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 17487 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 梁家沟分24#柱上 | 200 | 7.40  | 165.20 | 165.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 17488 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 七贤岭1号配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 17489 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 学府世家配电站1# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 17490 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 学府世家配电站2# | 630 | 33.83 | 353.87 | 353.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 17491 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 学府世家配电站4# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 17492 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 七贤岭1号配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 17493 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 御府山海观#2配电 | 800 | 9.07  | 647.44 | 647.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 17494 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 御府山海观#2配电 | 800 | 4.39  | 684.88 | 684.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 17495 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 御府山海观#2配电 | 800 | 9.26  | 645.92 | 645.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 17496 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 星海彼岸3#配电站 | 800 | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 17497 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 星海彼岸3#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 17498 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 星海彼岸3#配电站 | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 17499 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 学府世家配电站3# | 630 | 45.60 | 279.72 | 279.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 17500 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 滨海大都会2#配电 | 630 | 4.13  | 540.98 | 540.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 17501 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 滨海大都会2#配电 | 630 | 4.57  | 538.21 | 538.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 17502 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 梁家沟分1右2台变 | 200 | 35.40 | 109.20 | 109.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |

|       |           |            |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17503 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 河口支6#柱上变压  | 400  | 17.60 | 289.60 | 289.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 17504 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 七贤岭分5#柱上变  | 315  | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 17505 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线  | 河口支6#      | 315  | 7.00  | 261.45 | 261.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 17506 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里3#配电站2# | 630  | 21.39 | 432.24 | 432.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 17507 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里3#配电站1# | 630  | 25.16 | 408.49 | 408.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 17508 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里2#配电站1# | 1000 | 13.81 | 761.90 | 761.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 17509 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里1#配电站1# | 630  | 9.78  | 505.39 | 505.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 17510 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里1#配电站2# | 630  | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 17511 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里1#配电站3# | 630  | 7.93  | 517.04 | 517.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 17512 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线  | 谷歌里2#配电站2# | 1000 | 21.46 | 685.40 | 685.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 17513 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅中心配电   | 630  | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 17514 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅1#配电站  | 630  | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 17515 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅1#配电站  | 630  | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 17516 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山5#配电站1#变 | 800  | 12.22 | 622.25 | 622.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 17517 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山5#配电站2#变 | 800  | 10.65 | 634.80 | 634.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 17518 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山4#配电站1#变 | 800  | 13.34 | 613.28 | 613.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 17519 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山4#配电站2#变 | 800  | 12.10 | 623.20 | 623.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 17520 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电  | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 17521 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电  | 800  | 4.80  | 681.60 | 681.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 17522 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电  | 800  | 9.60  | 643.20 | 643.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |

|       |           |            |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17523 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电  | 800 | 2.02  | 703.87 | 703.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 17524 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电  | 800 | 1.01  | 711.94 | 711.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 17525 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电  | 800 | 1.01  | 711.94 | 711.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 17526 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站  | 630 | 0.08  | 566.50 | 566.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 17527 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站  | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 17528 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站  | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 17529 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府1#配电站1#变 | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 17530 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府1#配电站2#变 | 630 | 0.09  | 566.43 | 566.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 17531 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府3#配电站1#变 | 630 | 0.07  | 566.56 | 566.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 17532 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府3#配电站2#变 | 630 | 0.10  | 566.37 | 566.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 17533 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府6#配电站1#变 | 630 | 0.03  | 566.81 | 566.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 17534 | 高新园区供电分公司 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府6#配电站2#变 | 630 | 0.03  | 566.81 | 566.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 17535 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站2#变 | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 17536 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡11#配电站1# | 800 | 27.55 | 499.60 | 499.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 17537 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站1#变 | 800 | 9.80  | 641.60 | 641.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 17538 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站3#变 | 800 | 7.21  | 662.32 | 662.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 17539 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站1#变 | 800 | 14.81 | 601.52 | 601.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 17540 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡11#配电站2# | 800 | 25.36 | 517.12 | 517.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 17541 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站3#变 | 800 | 15.81 | 593.52 | 593.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 17542 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站2#变 | 800 | 6.48  | 668.15 | 668.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17543 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记5#配电站 | 500 | 0.00  | 450.00 | 450.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 17544 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记2#配电站 | 630 | 4.75  | 537.08 | 537.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 17545 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记8#配电站 | 630 | 8.77  | 511.75 | 511.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 17546 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记7#配电站 | 630 | 10.88 | 498.46 | 498.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 17547 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 17548 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站 | 800 | 12.09 | 623.28 | 623.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 17549 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记4#配电站 | 315 | 0.00  | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 17550 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记4#配电站 | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 17551 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记5#配电站 | 500 | 27.20 | 314.00 | 314.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 17552 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记2#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 17553 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记2#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 17554 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 17555 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 17556 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站 | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 17557 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记8#配电站 | 630 | 7.01  | 522.84 | 522.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 17558 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记6#配电站 | 630 | 10.38 | 501.61 | 501.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 17559 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记7#配电站 | 630 | 22.73 | 423.80 | 423.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 17560 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记6#配电站 | 630 | 26.04 | 402.95 | 402.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 17561 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天5#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 17562 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天5#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17563 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区5#配  | 800 | 8.81  | 649.52 | 649.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 17564 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区5#配  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 17565 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区6#配  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 17566 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区3#配  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 17567 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区3#配  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 17568 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 17569 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 阅麓山3#配电站1# | 630 | 6.00  | 529.20 | 529.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 17570 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 阅麓山3#配电站2# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 17571 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区6#配  | 800 | 5.75  | 674.00 | 674.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 17572 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 南村分2#      | 200 | 22.20 | 135.60 | 135.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 17573 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 虹港嘉园2#配电站  | 630 | 16.55 | 462.74 | 462.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 17574 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分119#亭   | 630 | 9.58  | 506.65 | 506.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 17575 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线郭南分    | 630 | 19.83 | 442.05 | 442.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 17576 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹   | 630 | 16.03 | 466.01 | 466.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 17577 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹   | 630 | 19.75 | 442.58 | 442.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 17578 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹   | 500 | 29.11 | 304.45 | 304.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 17579 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站3# | 630 | 10.41 | 501.42 | 501.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 17580 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 虹港嘉园2#配电站  | 630 | 4.66  | 537.64 | 537.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 17581 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站1# | 630 | 20.47 | 438.04 | 438.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 17582 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站2# | 630 | 10.93 | 498.14 | 498.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17583 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 西北干16左1左1箱 | 500 | 19.38 | 353.10 | 353.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 17584 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分5#变压器   | 100 | 3.04  | 86.96  | 86.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 17585 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 西北干21#台    | 315 | 6.00  | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 17586 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分13#变压   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 17587 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分11左2#   | 315 | 1.80  | 277.83 | 277.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 17588 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林配电站1#变压  | 400 | 40.80 | 196.80 | 196.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 17589 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林1#箱式配电站  | 630 | 38.07 | 327.16 | 327.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 17590 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 辛周干65左1#箱变 | 630 | 1.03  | 560.51 | 560.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 17591 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林3#箱式变电站  | 630 | 27.52 | 393.60 | 393.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 17592 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林2#箱式配电站  | 630 | 18.69 | 449.25 | 449.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 17593 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林配电站2#变压  | 400 | 51.60 | 153.60 | 153.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 17594 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城中心配电   | 800 | 10.49 | 636.08 | 636.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 17595 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子4#配电站  | 630 | 9.10  | 509.67 | 509.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 17596 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子3#配电站  | 630 | 12.57 | 487.81 | 487.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 17597 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子3#配电站  | 630 | 15.08 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 17598 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城3#配电站  | 800 | 6.25  | 670.00 | 670.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 17599 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子4#配电站  | 630 | 8.87  | 511.12 | 511.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 17600 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子中心配电   | 800 | 9.59  | 643.28 | 643.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 17601 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城3#配电站  | 800 | 9.64  | 642.88 | 642.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 17602 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季5#配电站2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |



|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17603 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季3#配电站1# | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 17604 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季6#配电站1# | 500 | 17.31 | 363.45 | 363.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 17605 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季3#配电站2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 17606 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季5#配电站1# | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 17607 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季2#配电站1# | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 17608 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 机场前院2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 17609 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站1#配  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 17610 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站2#配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 17611 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站3#配  | 630 | 5.96  | 529.45 | 529.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 17612 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季6#配电站2# | 500 | 19.35 | 353.25 | 353.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 17613 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 机场前院2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 17614 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季2#配电站2# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 17615 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 17616 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅2#配电站  | 630 | 45.71 | 279.00 | 279.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 17617 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅5#配电站  | 630 | 7.20  | 521.64 | 521.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 17618 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅5#配电站  | 630 | 4.50  | 538.65 | 538.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 17619 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园中心1#配电  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 17620 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园中心1#配电  | 800 | 9.53  | 643.76 | 643.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 17621 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站3# | 800 | 4.80  | 681.60 | 681.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 17622 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站2# | 800 | 21.60 | 547.20 | 547.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17623 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站1# | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 17624 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变108郭绣线 | 万科华府3#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 17625 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变108郭绣线 | 万科华府3#配电站  | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 17626 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区6#箱式配  | 630 | 21.99 | 428.45 | 428.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 17627 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区5#箱式配  | 630 | 73.30 | 105.21 | 105.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 17628 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区1#箱式配  | 630 | 12.22 | 490.01 | 490.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 17629 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区2#箱式配  | 630 | 27.79 | 391.90 | 391.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 17630 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区3#箱式配  | 630 | 26.85 | 397.85 | 397.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 17631 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 东站线恒宇祥苑1#  | 630 | 8.45  | 513.77 | 513.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 17632 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区4#箱式配  | 630 | 10.79 | 499.00 | 499.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 17633 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 东站线恒宇祥苑2#  | 630 | 16.48 | 463.18 | 463.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 17634 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 辛周干38左1#配电 | 630 | 18.75 | 448.85 | 448.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 17635 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 辛周干38左1#配电 | 630 | 28.87 | 385.10 | 385.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 17636 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 机场前院1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 17637 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 机场前院1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 17638 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站3# | 630 | 8.66  | 512.44 | 512.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 17639 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站2# | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 17640 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园3#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 17641 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站  | 630 | 12.50 | 488.25 | 488.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 17642 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站1# | 630 | 19.83 | 442.07 | 442.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17643 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 17644 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站  | 630 | 4.15  | 540.86 | 540.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 17645 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园3#配电站  | 630 | 5.90  | 529.83 | 529.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 17646 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 17647 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅1#配电站  | 630 | 21.90 | 429.00 | 429.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 17648 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅3#配电站  | 800 | 15.52 | 595.84 | 595.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 17649 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅3#配电站  | 800 | 42.75 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 17650 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅4#配电站  | 630 | 58.10 | 201.00 | 201.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 17651 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅4#配电站  | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 17652 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 福典人家2#配电站  | 630 | 7.07  | 522.46 | 522.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 17653 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 贤林园2#配电站2# | 630 | 16.77 | 461.35 | 461.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 17654 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园3#配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 17655 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 八一新居1#配电站  | 800 | 12.82 | 617.44 | 617.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 17656 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象3#配电站  | 630 | 7.52  | 519.62 | 519.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 17657 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 贤林园2#配电站1# | 630 | 8.22  | 515.21 | 515.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 17658 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象3#配电站  | 630 | 14.57 | 475.21 | 475.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 17659 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象1#配电站  | 800 | 13.59 | 611.28 | 611.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 17660 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 八一新居1#配电站  | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 17661 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象1#配电站  | 800 | 10.65 | 634.80 | 634.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 17662 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象4#配电站  | 630 | 15.27 | 470.80 | 470.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17663 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 金寓花园1#配电站  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 17664 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 金寓花园1#配电站  | 630 | 14.40 | 476.28 | 476.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 17665 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 金寓花园1#配电站  | 630 | 5.30  | 533.61 | 533.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 17666 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 福典人家2#配电站  | 630 | 9.03  | 510.11 | 510.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 17667 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 金寓花园4#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 17668 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 金寓花园4#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 17669 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 城市印象1#配电站  | 800 | 23.08 | 535.36 | 535.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 17670 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 贤林园2#配电站3# | 630 | 21.81 | 429.60 | 429.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 17671 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 鑫鹏花园1#配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 17672 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 城市印象3#配电站  | 630 | 6.40  | 526.68 | 526.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 17673 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 鑫鹏花园1#配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 17674 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 城市印象4#配电站  | 630 | 7.55  | 519.44 | 519.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 17675 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 鑫鹏花园3#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 17676 | 高新园区供电分公司 | 郭家66kV变电站  | 郭家变103印象线   | 鑫鹏花园1#配电站  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 17677 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 创新金地十二坊中   | 630 | 83.09 | 43.53  | 43.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 17678 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 春田里2#配电站1# | 630 | 65.89 | 151.89 | 151.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 17679 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 春田里2#配电站2# | 630 | 56.16 | 213.19 | 213.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 17680 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 馥园2#配电站1#变 | 630 | 41.48 | 305.68 | 305.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 17681 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 馥园2#配电站2#变 | 630 | 45.70 | 279.09 | 279.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 17682 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站1#变 | 800 | 34.65 | 442.80 | 442.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |

|       |           |            |             |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17683 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站2#变 | 800  | 34.72 | 442.24 | 442.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 17684 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站3#变 | 800  | 40.23 | 398.16 | 398.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 17685 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄4#配电站1#变 | 1000 | 42.10 | 479.00 | 479.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 17686 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄4#配电站2#变 | 1000 | 35.14 | 548.60 | 548.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 17687 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄6#配电站1#配 | 800  | 28.31 | 493.54 | 493.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 17688 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄6#配电站2#配 | 800  | 77.32 | 101.42 | 101.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 17689 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾2#配电站1#配 | 630  | 75.78 | 89.59  | 89.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 17690 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾2#配电站2#变 | 630  | 91.74 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 17691 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾4#配电站1#变 | 630  | 65.61 | 153.66 | 153.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 17692 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾4#配电站2#变 | 630  | 48.70 | 260.19 | 260.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 17693 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾6#配电站1#变 | 630  | 54.59 | 223.08 | 223.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 17694 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾6#配电站2#变 | 630  | 42.24 | 300.89 | 300.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 17695 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾8#配电站1#变 | 800  | 9.12  | 647.04 | 647.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 17696 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾8#配电站2#变 | 800  | 12.35 | 621.20 | 621.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 17697 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园2#配电站1# | 630  | 80.39 | 60.54  | 60.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 17698 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园2#配电站2# | 630  | 30.06 | 377.62 | 377.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 17699 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园4#配电站1# | 630  | 65.15 | 156.56 | 156.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 17700 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园4#配电站2# | 630  | 19.24 | 445.79 | 445.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 17701 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站1# | 800  | 63.98 | 208.16 | 208.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 17702 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站2# | 800  | 51.79 | 305.71 | 305.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17703 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站3# | 800 | 18.35 | 573.17 | 573.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 17704 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山4#配电站1# | 800 | 74.20 | 126.40 | 126.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 17705 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山4#配电站2# | 800 | 28.69 | 490.51 | 490.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 17706 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站1# | 800 | 29.09 | 487.26 | 487.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 17707 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站2# | 800 | 67.77 | 177.81 | 177.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 17708 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站3# | 800 | 29.61 | 483.12 | 483.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 17709 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸3号   | 800 | 45.29 | 357.68 | 357.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 17710 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸3号   | 800 | 73.13 | 134.96 | 134.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 17711 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸6#配  | 630 | 19.73 | 442.70 | 442.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 17712 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸6#配  | 630 | 25.40 | 406.98 | 406.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 17713 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 后牧干78#箱式   | 250 | 51.57 | 96.08  | 96.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 17714 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 后牧四支4#柱上变  | 315 | 86.41 | 11.31  | 11.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 17715 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲干11#     | 400 | 42.82 | 188.72 | 188.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 17716 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 前牧1#箱式开关站  | 160 | 93.34 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 17717 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 前牧二分14#    | 250 | 44.00 | 115.00 | 115.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 17718 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 金碧海景庄园1#配  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 17719 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 金碧海景庄园2#配  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 17720 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 东海线八一分08#  | 160 | 38.18 | 82.91  | 82.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 17721 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园2#配电站  | 800 | 43.24 | 374.08 | 374.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 17722 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园2#配电站  | 800 | 24.58 | 523.36 | 523.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |

|       |           |            |            |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17723 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 翡翠公园4#配电站  | 800 | 25.59  | 515.28 | 515.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 17724 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 翡翠公园4#配电站  | 800 | 12.10  | 623.20 | 623.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 17725 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 翡翠公园6#配电站  | 800 | 35.50  | 436.00 | 436.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 17726 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 翡翠公园6#配电站  | 800 | 43.19  | 374.48 | 374.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 17727 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 梧桐语3#配电站1# | 800 | 14.68  | 602.56 | 602.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 17728 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 梧桐语3#配电站2# | 800 | 60.24  | 238.08 | 238.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 17729 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 后牧城分17右1#台 | 160 | 39.91  | 80.14  | 80.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 17730 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 后牧城分75#柱上  | 400 | 32.39  | 230.44 | 230.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 17731 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧2#环网  | 200 | 55.20  | 69.60  | 69.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 17732 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧3#环开  | 800 | 96.02  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 17733 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧八支5#  | 100 | 50.52  | 39.48  | 39.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 17734 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧城分35  | 315 | 107.75 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 17735 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支    | 315 | 25.40  | 203.49 | 203.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 17736 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支    | 315 | 42.28  | 150.32 | 150.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 17737 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支9   | 200 | 84.23  | 11.54  | 11.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 17738 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分13#  | 200 | 102.16 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 17739 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分23#  | 100 | 45.56  | 44.44  | 44.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 17740 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分4#   | 160 | 51.32  | 61.89  | 61.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 17741 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 后牧城分59#    | 315 | 39.96  | 157.63 | 157.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 17742 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 牧东干70右4间1  | 400 | 38.29  | 206.84 | 206.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |

|       |           |            |            |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17743 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 后牧七支16#柱上  | 630 | 71.05  | 119.39 | 119.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 17744 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分    | 100 | 31.97  | 58.03  | 58.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 17745 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分    | 100 | 51.31  | 38.69  | 38.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 17746 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分33  | 250 | 90.07  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 17747 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分40  | 315 | 52.53  | 118.03 | 118.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 17748 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支    | 315 | 18.00  | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 17749 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支    | 315 | 28.92  | 192.40 | 192.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 17750 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支    | 315 | 83.59  | 20.19  | 20.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 17751 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支8   | 250 | 104.75 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 17752 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 海滨线东山干43#  | 315 | 80.67  | 29.39  | 29.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 17753 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 海滨线东山干58#  | 200 | 45.91  | 88.18  | 88.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 17754 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 职院干43左1#柱上 | 400 | 95.33  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 17755 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 周家沟分17#柱上  | 100 | 61.33  | 28.67  | 28.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 17756 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 周家沟分24#柱上  | 250 | 60.83  | 72.93  | 72.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 17757 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站  | 800 | 29.46  | 484.35 | 484.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 17758 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站  | 800 | 46.30  | 349.62 | 349.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 17759 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站  | 800 | 59.98  | 240.19 | 240.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 17760 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#2配电站  | 800 | 37.72  | 418.27 | 418.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 17761 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#2配电站  | 800 | 71.11  | 151.15 | 151.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 17762 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 东海线东山干97右  | 315 | 40.49  | 155.96 | 155.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |



|       |           |            |              |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17763 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线   | 职院干18右3#柱上 | 200 | 32.24 | 115.52 | 115.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 17764 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 樱园1#箱式配电站  | 315 | 41.53 | 152.68 | 152.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 17765 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 世月分7间1#    | 400 | 31.71 | 233.16 | 233.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 17766 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 后牧干35右2    | 315 | 40.80 | 154.98 | 154.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 17767 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 后牧干64#左1#1 | 100 | 89.42 | 0.58   | 0.58   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 17768 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 后牧干64#左1#2 | 100 | 34.27 | 55.73  | 55.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 17769 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 后牧五支7#     | 100 | 40.90 | 49.10  | 49.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 17770 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 山城乙线后牧干28  | 315 | 82.22 | 24.51  | 24.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 17771 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 山城乙线后牧干38  | 315 | 41.91 | 151.48 | 151.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 17772 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 山城乙线后牧干    | 250 | 37.49 | 131.28 | 131.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 17773 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙 | 山城乙线后牧干    | 100 | 45.93 | 44.07  | 44.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 17774 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园10#配电站1# | 800 | 14.11 | 607.12 | 607.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 17775 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园10#配电站2# | 800 | 13.72 | 610.24 | 610.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 17776 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园10#配电站3# | 800 | 33.19 | 454.48 | 454.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 17777 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园11#配电站1# | 800 | 20.73 | 554.16 | 554.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 17778 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园11#配电站2# | 800 | 45.57 | 355.44 | 355.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 17779 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园5#配电站1#变 | 800 | 46.73 | 346.16 | 346.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 17780 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园5#配电站2#变 | 800 | 29.49 | 484.08 | 484.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 17781 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园7#配电站1#变 | 800 | 6.07  | 671.44 | 671.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 17782 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203蝶园线   | 蝶园7#配电站2#变 | 800 | 32.78 | 457.76 | 457.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |

|       |           |            |            |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17783 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷11#配电  | 630 | 40.67  | 310.78 | 310.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 17784 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷11#配电  | 630 | 62.47  | 173.44 | 173.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 17785 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷5#配电站  | 630 | 27.62  | 392.99 | 392.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 17786 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷5#配电站  | 630 | 19.32  | 445.28 | 445.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 17787 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷6#配电站  | 630 | 45.03  | 283.31 | 283.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 17788 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷6#配电站  | 630 | 49.11  | 257.61 | 257.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 17789 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷7#配电站  | 630 | 58.72  | 197.06 | 197.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 17790 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 诺维溪谷7#配电站  | 630 | 44.49  | 286.71 | 286.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 17791 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 由东6#箱1#柱上变 | 200 | 75.99  | 28.02  | 28.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 17792 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线 | 由东线由运二分1#  | 315 | 102.59 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 17793 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷1#配电站  | 630 | 7.77   | 518.05 | 518.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 17794 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷1#配电站  | 800 | 13.80  | 609.60 | 609.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 17795 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷2#配电站  | 630 | 16.49  | 463.11 | 463.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 17796 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷2#配电站  | 630 | 32.54  | 362.00 | 362.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 17797 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷3#配电站  | 800 | 11.88  | 624.96 | 624.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 17798 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷3#配电站  | 800 | 31.47  | 468.24 | 468.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 17799 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷1#箱式配  | 800 | 35.27  | 437.84 | 437.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 17800 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 诺维溪谷2#箱式配  | 800 | 48.58  | 331.36 | 331.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 17801 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线 | 南山干4#柱上变压  | 200 | 32.45  | 115.10 | 115.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 17802 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线 | 翡翠公园1#配电站  | 800 | 45.06  | 359.52 | 359.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17803 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园1#配电站  | 800 | 44.05 | 367.60 | 367.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 17804 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园3#配电站  | 800 | 21.83 | 545.36 | 545.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 17805 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园3#配电站  | 800 | 37.20 | 422.40 | 422.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 17806 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园5#配电站  | 800 | 40.09 | 399.28 | 399.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 17807 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园5#配电站  | 800 | 43.51 | 371.92 | 371.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 17808 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语1#配电站1# | 800 | 11.75 | 626.00 | 626.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 17809 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语1#配电站2# | 800 | 41.39 | 388.88 | 388.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 17810 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语2#配电站1# | 800 | 9.74  | 642.08 | 642.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 17811 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语2#配电站2# | 800 | 64.45 | 204.40 | 204.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 17812 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄1#配电站  | 630 | 45.21 | 282.18 | 282.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 17813 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄1#配电站  | 630 | 98.23 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 17814 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄3#配电站  | 630 | 16.58 | 462.55 | 462.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 17815 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄3#配电站  | 630 | 45.43 | 280.79 | 280.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 17816 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄5#配电站  | 630 | 42.28 | 300.64 | 300.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 17817 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄5#配电站  | 630 | 75.21 | 93.18  | 93.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 17818 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新1#配电站 | 630 | 85.31 | 29.55  | 29.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 17819 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新1#配电站 | 630 | 88.38 | 10.21  | 10.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 17820 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新3#配电站 | 630 | 24.37 | 413.47 | 413.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 17821 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新3#配电站 | 630 | 63.83 | 164.87 | 164.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 17822 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 蝶园2#配电站1#配 | 630 | 29.19 | 383.10 | 383.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |

|       |           |            |              |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17823 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 蝶园2#配电站2#配 | 630 | 48.06 | 264.22 | 264.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 17824 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 蝶园4#配电站1#配 | 630 | 68.42 | 135.95 | 135.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 17825 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 蝶园4#配电站2#配 | 630 | 21.27 | 433.00 | 433.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 17826 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城2#配电站  | 800 | 13.81 | 609.52 | 609.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 17827 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城2#配电站  | 800 | 30.90 | 472.80 | 472.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 17828 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城4#配电站  | 800 | 39.56 | 403.52 | 403.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 17829 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城4#配电站  | 800 | 12.14 | 622.88 | 622.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 17830 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城6#配电站  | 800 | 35.58 | 435.36 | 435.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 17831 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城6#配电站  | 800 | 69.52 | 163.84 | 163.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 17832 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城11#配电   | 800 | 35.32 | 437.42 | 437.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 17833 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城11#配电   | 800 | 74.59 | 123.26 | 123.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 17834 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城17#配电   | 800 | 27.22 | 502.27 | 502.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 17835 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城17#配电   | 800 | 73.85 | 129.20 | 129.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 17836 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电   | 800 | 95.78 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 17837 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电   | 800 | 81.08 | 71.36  | 71.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 17838 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电   | 800 | 77.80 | 97.60  | 97.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 17839 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城18#配电   | 800 | 57.87 | 257.04 | 257.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 17840 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城18#配电   | 800 | 91.30 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 17841 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站   | 800 | 38.50 | 412.00 | 412.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 17842 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站   | 800 | 13.81 | 609.52 | 609.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |

|       |           |            |              |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17843 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站   | 800 | 86.13  | 30.96  | 30.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 17844 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城9#配电站   | 800 | 49.22  | 326.24 | 326.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 17845 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城9#配电站   | 800 | 107.77 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 17846 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 龙腾科技配电站1#  | 400 | 79.23  | 43.08  | 43.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 17847 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 龙腾科技配电站2#  | 400 | 84.18  | 23.28  | 23.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 17848 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城3#配电站1# | 800 | 67.56  | 179.52 | 179.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 17849 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城3#配电站2# | 800 | 60.63  | 234.96 | 234.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 17850 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城5#配电站1# | 800 | 25.38  | 516.96 | 516.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 17851 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城5#配电站2# | 800 | 29.98  | 480.16 | 480.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 17852 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭分123# | 100 | 36.62  | 53.38  | 53.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 17853 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭分99#  | 200 | 34.70  | 110.60 | 110.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 17854 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭三支    | 100 | 40.13  | 49.87  | 49.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 17855 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭四支4   | 250 | 36.43  | 133.93 | 133.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 17856 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支18#  | 200 | 88.60  | 2.80   | 2.80   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 17857 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支19左  | 160 | 40.22  | 79.65  | 79.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 17858 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支2右   | 315 | 94.66  | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 17859 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支35#  | 100 | 46.57  | 43.43  | 43.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 17860 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线前牧二支8#  | 100 | 32.62  | 57.38  | 57.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 17861 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线前牧分6右   | 200 | 63.55  | 52.90  | 52.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 17862 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 前红分26右2#柱上 | 400 | 38.44  | 206.22 | 206.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |

|       |           |            |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17863 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲养老中心配  | 500 | 24.09 | 329.55 | 329.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 17864 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲养老中心配  | 500 | 39.19 | 254.05 | 254.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 17865 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 大东沟二队箱变变  | 400 | 14.16 | 303.36 | 303.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 17866 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 大东沟箱式配电站  | 50  | 51.98 | 19.01  | 19.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 17867 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东南干隧道1#箱式 | 50  | 59.92 | 15.04  | 15.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 17868 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东南干隧道2#箱式 | 50  | 46.69 | 21.66  | 21.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 17869 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东南干隧道3#箱式 | 50  | 46.69 | 21.66  | 21.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 17870 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲1#箱式配电 | 630 | 43.40 | 293.58 | 293.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 17871 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲2#箱式配电 | 630 | 73.93 | 101.24 | 101.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 17872 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲3#箱式配电 | 630 | 80.23 | 61.55  | 61.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 17873 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲4#箱式配电 | 400 | 99.40 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 17874 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲5#箱式配电 | 400 | 26.48 | 254.08 | 254.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 17875 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲6#箱式配电 | 315 | 38.65 | 161.75 | 161.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 17876 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 千红莲7#箱式配电 | 315 | 34.63 | 174.42 | 174.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 17877 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东沟线黄岭二支   | 100 | 41.10 | 48.90  | 48.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 17878 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东沟线黄岭二支2# | 200 | 83.83 | 12.34  | 12.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 17879 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东沟线黄岭分24# | 50  | 42.20 | 23.90  | 23.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 17880 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东沟线黄岭分3#  | 100 | 83.85 | 6.15   | 6.15   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 17881 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 东沟线老虎沟支   | 250 | 75.65 | 35.88  | 35.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 17882 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线 | 红莲线东南干33# | 100 | 53.98 | 36.02  | 36.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |

|       |           |            |                 |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17883 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线      | 黄岭分35#变台  | 315 | 67.91 | 69.58  | 69.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 17884 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线      | 老虎沟支14#柱上 | 100 | 17.49 | 72.51  | 72.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 17885 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线      | 老虎沟支30#柱上 | 200 | 80.30 | 19.39  | 19.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 17886 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线      | 老虎沟支59#   | 50  | 63.53 | 13.24  | 13.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 17887 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变102溪谷线      | 由家村1#箱式配电 | 160 | 55.23 | 55.63  | 55.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 17888 | 高新园区供电分公司 | 东南山66kV变电站 | 东南山变101辛东线      | 由东分5#     | 315 | 82.60 | 23.31  | 23.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 17889 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线    | 金地城10#配电  | 800 | 38.04 | 415.70 | 415.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 17890 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线    | 金地城10#配电  | 800 | 49.94 | 320.50 | 320.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 17891 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线    | 金地城10#配电  | 800 | 27.76 | 497.90 | 497.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 17892 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰1#配电站 | 800 | 36.69 | 426.48 | 426.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 17893 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰1#配电站 | 800 | 22.56 | 539.52 | 539.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 17894 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰2#配电站 | 800 | 39.98 | 400.16 | 400.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 17895 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰2#配电站 | 800 | 21.14 | 550.88 | 550.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 17896 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰3#配电站 | 800 | 49.88 | 320.96 | 320.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 17897 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰3#配电站 | 800 | 52.15 | 302.80 | 302.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 17898 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰4#配电站 | 800 | 13.99 | 608.08 | 608.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 17899 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰4#配电站 | 800 | 75.81 | 113.52 | 113.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 17900 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰4#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 17901 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰5#配电站 | 800 | 36.25 | 430.00 | 430.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 17902 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201保利罗兰翡翠甲线 | 保利罗兰5#配电站 | 800 | 48.26 | 333.92 | 333.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |

|       |           |            |             |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17903 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季1#配电站  | 800 | 52.75 | 297.98 | 297.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 17904 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季1#配电站  | 800 | 67.69 | 178.48 | 178.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 17905 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季2#配电站  | 800 | 73.30 | 133.57 | 133.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 17906 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季2#配电站  | 800 | 68.70 | 170.42 | 170.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 17907 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季3#配电站  | 800 | 20.23 | 558.16 | 558.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 17908 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季3#配电站  | 800 | 32.89 | 456.91 | 456.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 17909 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季4#配电站  | 800 | 70.81 | 153.50 | 153.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 17910 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季4#配电站  | 800 | 37.28 | 421.74 | 421.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 17911 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季5#配电站  | 800 | 54.39 | 284.88 | 284.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 17912 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季5#配电站  | 800 | 24.47 | 524.22 | 524.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 17913 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城1#配电站1# | 800 | 36.80 | 425.60 | 425.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 17914 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城1#配电站2# | 800 | 24.53 | 523.76 | 523.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 17915 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站1# | 800 | 10.50 | 636.00 | 636.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 17916 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站2# | 800 | 35.27 | 437.84 | 437.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 17917 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站3# | 800 | 32.62 | 459.04 | 459.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 17918 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城3#配电站1# | 800 | 49.76 | 321.92 | 321.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 17919 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城3#配电站2# | 800 | 34.84 | 441.28 | 441.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 17920 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城4#配电站1# | 800 | 48.96 | 328.32 | 328.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 17921 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城4#配电站2# | 800 | 38.09 | 415.28 | 415.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 17922 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城5#配电站1# | 800 | 22.95 | 536.40 | 536.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |



|       |           |            |              |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|------------|--------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17923 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 山语城5#配电站2# | 800 | 23.11 | 535.12 | 535.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 17924 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园6#配电站1#变 | 800 | 14.11 | 607.12 | 607.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 17925 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园6#配电站2#变 | 800 | 13.72 | 610.24 | 610.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 17926 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园8#配电站1#变 | 800 | 33.19 | 454.48 | 454.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 17927 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园8#配电站2#变 | 800 | 20.73 | 554.16 | 554.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 17928 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园8#配电站3#变 | 800 | 45.57 | 355.44 | 355.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 17929 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园9#配电站1#变 | 630 | 29.19 | 383.10 | 383.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 17930 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园9#配电站2#变 | 630 | 48.06 | 264.22 | 264.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 17931 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电   | 800 | 19.24 | 566.08 | 566.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 17932 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电   | 800 | 14.88 | 600.96 | 600.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 17933 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电   | 800 | 93.29 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 17934 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城19#配电   | 800 | 71.18 | 150.59 | 150.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 17935 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城19#配电   | 800 | 69.51 | 163.92 | 163.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 17936 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城8#配电站   | 800 | 49.87 | 321.04 | 321.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 17937 | 高新园区供电分公司 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城8#配电站   | 800 | 14.33 | 605.36 | 605.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 17938 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 岔鞍1#亭1#变压器 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 17939 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 岔鞍1#亭2#变压器 | 630 | 8.83  | 511.37 | 511.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 17940 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 鞍棠干36#柱上   | 315 | 7.08  | 261.20 | 261.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 17941 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 西岔4#箱式开关站  | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 17942 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 西岔沟支12#柱上  | 160 | 15.40 | 119.36 | 119.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17943 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变202花红线 | 岔鞍村支7#柱上变  | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 17944 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变202花红线 | 鞍棠干4#柱上变压  | 100 | 19.50 | 70.50  | 70.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 17945 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变202花红线 | 西岔3#箱式开关站  | 315 | 47.70 | 133.25 | 133.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 17946 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变202花红线 | 鞍棠干20#柱上   | 200 | 21.97 | 136.06 | 136.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 17947 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖3#配电站1#变 | 630 | 19.35 | 445.10 | 445.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 17948 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖3#配电站2#变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 17949 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖2#配电站1#变 | 630 | 31.30 | 369.81 | 369.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 17950 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖1#配电站2#变 | 630 | 37.03 | 333.71 | 333.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 17951 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖2#配电站2#变 | 630 | 18.49 | 450.51 | 450.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 17952 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 龙湖1#配电站1#变 | 630 | 17.58 | 456.25 | 456.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 17953 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 回头沟1#箱式配电  | 400 | 9.60  | 321.60 | 321.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 17954 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城6配电站    | 800 | 0.00  | 720.00 | 720.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 17955 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城6配电站    | 800 | 26.40 | 508.80 | 508.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 17956 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城6#配电站   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 17957 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城4#配电站   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 17958 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城4#配电站   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 17959 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城1#配电站   | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 17960 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城1#配电站   | 800 | 14.40 | 604.80 | 604.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 17961 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城2#配电站   | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 17962 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城2#配电站   | 800 | 16.80 | 585.60 | 585.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17963 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 石岭线回头沟支19  | 80  | 34.20 | 44.64  | 44.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 17964 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 回头沟支33#变柱  | 80  | 15.94 | 59.25  | 59.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 17965 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 回头沟二支13#柱  | 400 | 31.20 | 235.20 | 235.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 17966 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 石岭线回头沟支    | 250 | 15.66 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 17967 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 岔鞍变201石岭   | 250 | 76.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 17968 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 西岔5#箱式开关站  | 630 | 5.63  | 531.53 | 531.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 17969 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄2#配电站  | 800 | 12.48 | 620.16 | 620.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 17970 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄2#配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 17971 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄1#配电站  | 630 | 13.21 | 483.78 | 483.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 17972 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄3#配电站  | 800 | 15.48 | 596.16 | 596.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 17973 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄2#配电站  | 630 | 4.24  | 540.29 | 540.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 17974 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄2#配电站  | 800 | 8.71  | 650.32 | 650.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 17975 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄1#配电站  | 800 | 23.20 | 534.40 | 534.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 17976 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄1#配电站  | 800 | 6.32  | 669.44 | 669.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 17977 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 高尔夫庄园1#配电站 | 630 | 7.20  | 521.64 | 521.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 17978 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 高尔夫庄园1#配电站 | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 17979 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 西郊公馆配电站1#  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 17980 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 西郊公馆配电站2#  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 17981 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站  | 630 | 4.00  | 541.80 | 541.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 17982 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站  | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |

|       |           |           |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 17983 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站 | 630 | 4.00  | 541.80 | 541.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 17984 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷干29#变压  | 100 | 77.40 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 17985 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 岔鞍变103乡村  | 100 | 39.30 | 50.70  | 50.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 17986 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷干7#变台   | 200 | 12.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 17987 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 岔鞍变104红谷  | 100 | 39.60 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 17988 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 柳树线北沟亭1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 17989 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 柳树线北沟亭2#变 | 630 | 8.03  | 516.41 | 516.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 17990 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站1#变 | 630 | 19.20 | 446.04 | 446.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 17991 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站2#变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 17992 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站3#变 | 630 | 9.60  | 506.52 | 506.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 17993 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟1#箱式配电 | 630 | 0.00  | 567.00 | 567.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 17994 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟2#箱变变压 | 630 | 22.40 | 425.90 | 425.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 17995 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟1#箱式配电 | 630 | 4.45  | 538.95 | 538.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 17996 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村  | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 17997 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村  | 200 | 8.40  | 163.20 | 163.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 17998 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村  | 250 | 70.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 17999 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支26#台柱 | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 18000 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支3左4#柱 | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 18001 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 18002 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支53#变台 | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18003 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支17#柱上  | 400 | 13.20 | 307.20 | 307.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 18004 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 映山红支7#柱上变  | 80  | 7.00  | 66.40  | 66.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 18005 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村   | 50  | 12.30 | 38.85  | 38.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 18006 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支44#柱上  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 18007 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥2#箱式配电站  | 500 | 1.29  | 443.55 | 443.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 18008 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥1#箱式配电站  | 315 | 11.00 | 248.85 | 248.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 18009 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干42右1#   | 100 | 46.20 | 43.80  | 43.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 18010 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干15右1#   | 100 | 35.39 | 54.61  | 54.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 18011 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干5右1#    | 50  | 30.40 | 29.80  | 29.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 18012 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干129#柱上  | 100 | 60.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 18013 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干30左1#柱上 | 100 | 24.90 | 65.10  | 65.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 18014 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 柳树村分14右1#  | 630 | 7.20  | 521.64 | 521.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 18015 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干94#柱上   | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 18016 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干146#柱上  | 160 | 22.20 | 108.48 | 108.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 18017 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干133#柱上  | 100 | 75.10 | 14.90  | 14.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 18018 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干106#柱上  | 80  | 10.20 | 63.84  | 63.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 18019 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 成园线柳树村三支   | 50  | 67.50 | 11.25  | 11.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 18020 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干119#柱上  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 18021 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树1#配电站1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 18022 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树4#箱式配电站  | 630 | 12.05 | 491.09 | 491.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |

|       |           |           |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18023 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树1#配电站2#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 18024 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站  | 630 | 2.14  | 553.52 | 553.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 18025 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站  | 630 | 16.80 | 461.16 | 461.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 18026 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 18027 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 泥桥干154#柱上  | 80  | 59.20 | 24.64  | 24.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 18028 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 成园线柳树10#箱  | 315 | 3.00  | 274.05 | 274.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 18029 | 高新园区供电分公司 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树村分4#柱上变  | 400 | 11.83 | 312.68 | 312.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 18030 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干32#变台   | 80  | 66.35 | 18.92  | 18.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 18031 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干21#变台   | 80  | 45.12 | 35.90  | 35.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 18032 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干39#变台   | 250 | 78.43 | 28.93  | 28.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 18033 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 北砣分14#右支   | 200 | 56.23 | 67.54  | 67.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 18034 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干53#右分   | 400 | 46.77 | 172.92 | 172.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 18035 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干67#变台   | 200 | 65.43 | 49.14  | 49.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 18036 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分7变台变压   | 315 | 72.13 | 56.29  | 56.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 18037 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分13#变台   | 200 | 43.56 | 92.88  | 92.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 18038 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分25#变台   | 200 | 68.45 | 43.10  | 43.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 18039 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分31#变台   | 250 | 84.12 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 18040 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 育苗室支2#变台变  | 160 | 89.23 | 1.23   | 1.23   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 18041 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 长海变121菜园   | 315 | 88.32 | 5.29   | 5.29   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 18042 | 长海供电分公司   | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干114#变台  | 400 | 79.56 | 41.76  | 41.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18043 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 菜园线 | 长海变121菜园   | 200 | 46.33 | 87.34  | 87.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 18044 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 菜园线 | 菜园一队南海     | 200 | 81.25 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 18045 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 三源分4#变台变压  | 100 | 71.23 | 18.77  | 18.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 18046 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 农机场分1#变台变  | 250 | 75.32 | 36.70  | 36.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 18047 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 高中分1#变台变压  | 400 | 77.42 | 50.32  | 50.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 18048 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡三四队      | 200 | 75.21 | 29.58  | 29.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 18049 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干37#变台   | 80  | 89.13 | 0.70   | 0.70   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 18050 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干37#右分   | 200 | 91.22 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 18051 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡一队分4#变台  | 200 | 68.56 | 42.88  | 42.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 18052 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干52#变台   | 100 | 56.41 | 33.59  | 33.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 18053 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 三官庙大队分     | 400 | 92.31 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 18054 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干74#变台   | 400 | 72.54 | 69.84  | 69.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 18055 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 林厂分08#变台   | 400 | 65.44 | 98.24  | 98.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 18056 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 殡仪馆支2#(林场) | 200 | 85.32 | 9.36   | 9.36   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 18057 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 林厂分30#变台   | 400 | 74.45 | 62.20  | 62.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 18058 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 椅圈移动支8#变台  | 200 | 23.65 | 132.70 | 132.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 18059 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干88#变台   | 200 | 85.45 | 9.10   | 9.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 18060 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分09#变台   | 200 | 69.94 | 40.12  | 40.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 18061 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分27#变台   | 400 | 76.25 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 18062 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干104#变台  | 630 | 42.44 | 299.63 | 299.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18063 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家三队分7#变台  | 315 | 38.65 | 161.75 | 161.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 18064 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干113#变台  | 125 | 45.66 | 55.43  | 55.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 18065 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干120#变台  | 160 | 32.33 | 92.27  | 92.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 18066 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干131右分   | 200 | 65.78 | 48.44  | 48.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 18067 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家五队(南一)   | 400 | 23.89 | 264.44 | 264.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 18068 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干103#(南  | 400 | 35.44 | 218.24 | 218.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 18069 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 大连投资发展箱式   | 400 | 71.22 | 75.12  | 75.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 18070 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分16右9#变压 | 200 | 68.56 | 42.88  | 42.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 18071 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 液化气支2#(三官  | 80  | 75.36 | 11.71  | 11.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 18072 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家线小泡北海分   | 400 | 74.26 | 62.96  | 62.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 18073 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 三官庙东北山屯台   | 200 | 68.25 | 43.50  | 43.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 18074 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡子村西前屯    | 200 | 74.65 | 30.70  | 30.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 18075 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 大桥南台区      | 400 | 34.58 | 221.68 | 221.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 18076 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家饮牛湾台区    | 400 | 26.15 | 255.40 | 255.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 18077 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 战家屯台区      | 200 | 89.14 | 1.72   | 1.72   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 18078 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡二队南海     | 200 | 79.46 | 21.08  | 21.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 18079 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干29#变台   | 400 | 89.41 | 2.36   | 2.36   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 18080 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 党校分5#变台变压  | 400 | 74.26 | 62.96  | 62.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 18081 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 少年宫分1#柱上变  | 315 | 89.65 | 1.10   | 1.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 18082 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压  | 315 | 79.54 | 32.95  | 32.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |



|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18083 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 武装部分1#(武装 | 315 | 91.89 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 18084 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 人大分1#(人大台 | 400 | 92.48 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 18085 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干23#变台  | 315 | 89.65 | 1.10   | 1.10   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 18086 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干33#饮服  | 400 | 90.23 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 18087 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干20#变台  | 400 | 93.34 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 18088 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压 | 400 | 92.46 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 18089 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 俊华小区箱式配电  | 630 | 87.26 | 17.26  | 17.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 18090 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压 | 315 | 64.52 | 80.26  | 80.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 18091 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 大连振海房地产开  | 500 | 70.22 | 98.90  | 98.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 18092 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 大连振海房地产开  | 500 | 70.56 | 97.20  | 97.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 18093 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 图书馆       | 400 | 45.68 | 177.28 | 177.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 18094 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 饮服一       | 400 | 93.25 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 18095 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 二粮站       | 400 | 92.56 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 18096 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 山前分11#柱上  | 80  | 40.97 | 39.22  | 39.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 18097 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干31#柱上  | 315 | 78.59 | 35.94  | 35.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 18098 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 医院综合台区    | 400 | 85.21 | 19.16  | 19.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 18099 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 和风支2#柱上变压 | 200 | 84.55 | 10.90  | 10.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 18100 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 山前教委支1#柱上 | 400 | 91.65 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 18101 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干55#柱上  | 200 | 65.24 | 49.52  | 49.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 18102 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南海砣君成开发小  | 500 | 80.55 | 47.25  | 47.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18103 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干7#柱上变压  | 400 | 82.31 | 30.76  | 30.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 18104 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干8#箱式变电  | 400 | 72.64 | 69.44  | 69.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 18105 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | (大长山)大连    | 630 | 65.47 | 154.54 | 154.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 18106 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干33右1#柱上 | 250 | 89.56 | 1.10   | 1.10   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 18107 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 和风东        | 200 | 86.54 | 6.92   | 6.92   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 18108 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 医院东台区      | 400 | 93.65 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 18109 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分24#变台   | 400 | 65.41 | 98.36  | 98.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 18110 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支12#  | 160 | 56.45 | 53.68  | 53.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 18111 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支19#  | 200 | 62.11 | 55.78  | 55.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 18112 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 梦花园北箱变     | 315 | 91.57 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 18113 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干49#变台   | 400 | 34.65 | 221.40 | 221.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 18114 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队   | 200 | 35.12 | 109.76 | 109.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 18115 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队   | 400 | 36.23 | 215.08 | 215.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 18116 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队   | 200 | 26.54 | 126.92 | 126.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 18117 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广线大广干哈仙   | 315 | 45.65 | 139.70 | 139.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 18118 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | PMS_一队分四队支 | 400 | 54.24 | 143.04 | 143.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 18119 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 小盐场拉树沟     | 200 | 65.87 | 48.26  | 48.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 18120 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支01#  | 315 | 45.69 | 139.58 | 139.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 18121 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供商业支1#柱上  | 400 | 79.81 | 40.76  | 40.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 18122 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支  | 630 | 92.88 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18123 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支  | 630 | 93.56 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 18124 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 联通支5左7#(四  | 200 | 34.22 | 111.56 | 111.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 18125 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干37#变台   | 160 | 24.78 | 104.35 | 104.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 18126 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干43#变台   | 100 | 86.27 | 3.73   | 3.73   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 18127 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 梦花园分03#(三盘 | 125 | 94.12 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 18128 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 梦花园07#变台   | 250 | 89.65 | 0.87   | 0.87   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 18129 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干45#华龙   | 315 | 91.34 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 18130 | 长海供电分公司 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支  | 630 | 89.27 | 4.60   | 4.60   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 18131 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干153#左19 | 200 | 41.55 | 96.90  | 96.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 18132 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干160左28# | 100 | 42.58 | 47.42  | 47.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 18133 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干23#变台   | 400 | 53.52 | 145.92 | 145.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 18134 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干37#右1变  | 200 | 51.23 | 77.54  | 77.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 18135 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干42#右4变  | 400 | 62.42 | 110.32 | 110.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 18136 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干51#变台   | 400 | 58.70 | 125.20 | 125.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 18137 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右2右  | 200 | 49.58 | 80.84  | 80.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 18138 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右3变  | 400 | 66.41 | 94.36  | 94.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 18139 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右5变  | 400 | 55.48 | 138.08 | 138.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 18140 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南甸北台区      | 400 | 48.27 | 166.92 | 166.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 18141 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右8变  | 400 | 37.69 | 209.24 | 209.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 18142 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大连江台区(综    | 400 | 68.75 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18143 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右10 | 200 | 41.86 | 96.28  | 96.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 18144 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右20 | 80  | 56.66 | 26.67  | 26.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 18145 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干61#右2变 | 125 | 40.45 | 61.94  | 61.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 18146 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 山后分3#变台变压 | 200 | 33.44 | 113.12 | 113.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 18147 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干88#左1变 | 100 | 24.36 | 65.64  | 65.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 18148 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干109#右2 | 100 | 29.58 | 60.42  | 60.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 18149 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 六队分12#变台  | 200 | 48.26 | 83.48  | 83.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 18150 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干128#左1 | 200 | 32.36 | 115.28 | 115.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |
| 18151 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干142#变台 | 200 | 35.28 | 109.44 | 109.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 18152 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭一队台区（综  | 200 | 29.92 | 120.16 | 120.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 18153 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干153左6左 | 200 | 25.87 | 128.26 | 128.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 18154 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南甸台区      | 400 | 79.94 | 40.24  | 40.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 18155 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 华阳分2#变台变压 | 315 | 44.49 | 143.36 | 143.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 18156 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 桃树房台区     | 200 | 26.52 | 126.96 | 126.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 18157 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 苇子沟东台区    | 400 | 51.80 | 152.80 | 152.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 18158 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 朱沟台区      | 200 | 27.46 | 125.08 | 125.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 18159 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 幸福小区台区    | 400 | 48.28 | 166.88 | 166.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 18160 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 华阳水仙台区    | 400 | 34.46 | 222.16 | 222.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 18161 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 塞里四队      | 200 | 58.67 | 62.66  | 62.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 18162 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南屯台区      | 200 | 29.35 | 121.30 | 121.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |

|       |         |           |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 18163 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 塞里东屯      | 100 | 62.44 | 27.56 | 27.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 18164 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 付滩台区      | 100 | 31.85 | 58.15 | 58.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 18165 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 二中分3#变台变压 | 100 | 67.76 | 22.24 | 22.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 18166 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复三支4#变台变压 | 100 | 42.24 | 47.76 | 47.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 18167 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 大核沟分1#变台变 | 200 | 89.69 | 0.62  | 0.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 18168 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分06#变台  | 80  | 59.12 | 24.70 | 24.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 18169 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分18#变台  | 80  | 57.36 | 26.11 | 26.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 18170 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 大旺分15#变台  | 80  | 87.92 | 1.66  | 1.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 18171 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分28#变台  | 100 | 62.83 | 27.17 | 27.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 18172 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 羊圈分2#变台变压 | 100 | 76.44 | 13.56 | 13.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 18173 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复一支2#变台变压 | 30  | 57.24 | 9.83  | 9.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 18174 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 银窝分8#变台变压 | 100 | 52.36 | 37.64 | 37.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 18175 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 英七分9#变台变压 | 125 | 88.21 | 2.24  | 2.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 18176 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 英杰支4#变台变压 | 200 | 83.67 | 12.66 | 12.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 18177 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干37#变台  | 100 | 47.28 | 42.72 | 42.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 18178 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 全福分10#变台  | 100 | 86.16 | 3.84  | 3.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 18179 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 水冷分1#变台变压 | 100 | 57.89 | 32.11 | 32.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 18180 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核四分1#变台变压 | 100 | 80.82 | 9.18  | 9.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 18181 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干75#变台  | 100 | 65.76 | 24.24 | 24.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 18182 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干80#变台  | 100 | 70.68 | 19.32 | 19.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18183 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干93#变台   | 100 | 35.37 | 54.63  | 54.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 18184 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 房身变134核桃   | 100 | 48.69 | 41.31  | 41.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 18185 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干112#配电  | 200 | 64.52 | 50.96  | 50.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 18186 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干152#变台  | 50  | 82.27 | 3.87   | 3.87   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 18187 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干165#变台  | 50  | 88.36 | 0.82   | 0.82   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 18188 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干159#变台  | 50  | 87.28 | 1.36   | 1.36   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 18189 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 育二支3#变台变压  | 30  | 67.94 | 6.62   | 6.62   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 18190 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场分房身支1#变  | 200 | 42.76 | 94.48  | 94.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 18191 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙干24#变台   | 400 | 37.81 | 208.76 | 208.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 18192 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙干36#变台   | 200 | 58.63 | 62.74  | 62.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 18193 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 海湾支2#变台变压  | 200 | 76.54 | 26.92  | 26.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 18194 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 德福分07#变台   | 200 | 31.64 | 116.72 | 116.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 18195 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场支2#变台变压  | 200 | 42.27 | 95.46  | 95.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 18196 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 后海支6#变台变压  | 400 | 57.48 | 130.08 | 130.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 18197 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙线海昌支7号   | 80  | 78.29 | 9.37   | 9.37   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 18198 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场分15右1#(房 | 200 | 26.56 | 126.88 | 126.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 18199 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场东山       | 400 | 45.86 | 176.56 | 176.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 18200 | 长海供电分公司 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 门后台区       | 400 | 71.36 | 74.56  | 74.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 18201 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖   | 200 | 71.34 | 37.32  | 37.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 18202 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖   | 400 | 66.97 | 92.12  | 92.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18203 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干40#右分   | 400 | 69.44 | 82.24  | 82.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 18204 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口   | 200 | 31.25 | 117.50 | 117.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 18205 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口   | 50  | 68.71 | 10.65  | 10.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 18206 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口   | 100 | 67.36 | 22.64  | 22.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 18207 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#右分   | 250 | 73.29 | 41.78  | 41.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 18208 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#右分   | 400 | 59.93 | 120.28 | 120.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 18209 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干55#左分   | 200 | 56.81 | 66.38  | 66.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 18210 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干57右4#柱上 | 400 | 64.83 | 100.68 | 100.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 18211 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干68#右分   | 100 | 72.56 | 17.44  | 17.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 18212 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干74#变台   | 100 | 67.43 | 22.57  | 22.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 18213 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖   | 250 | 58.57 | 78.58  | 78.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 18214 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 金海花园箱式变电   | 400 | 65.11 | 99.56  | 99.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 18215 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干56#右分   | 315 | 56.19 | 106.50 | 106.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 18216 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条线42#海昌   | 315 | 61.24 | 90.59  | 90.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 18217 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#水口   | 200 | 54.33 | 71.34  | 71.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 18218 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干39#右分   | 200 | 52.21 | 75.58  | 75.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 18219 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区4箱式变   | 400 | 45.45 | 178.20 | 178.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 18220 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区3箱式变   | 400 | 38.85 | 204.60 | 204.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 18221 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区1箱式变   | 400 | 39.44 | 202.24 | 202.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 18222 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区2箱式变   | 400 | 37.29 | 210.84 | 210.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18223 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 西崖后队箱式变电   | 400 | 43.55 | 185.80 | 185.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 18224 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线26#程孙   | 200 | 54.51 | 70.98  | 70.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 18225 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线26#程孙   | 100 | 68.47 | 21.53  | 21.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 18226 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮  | 250 | 58.33 | 79.18  | 79.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 18227 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮  | 200 | 56.23 | 67.54  | 67.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 18228 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮  | 250 | 62.29 | 69.28  | 69.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 18229 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支8# | 80  | 57.44 | 26.05  | 26.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 18230 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支   | 100 | 51.61 | 38.39  | 38.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 18231 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支   | 200 | 62.52 | 54.96  | 54.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 18232 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支   | 250 | 59.58 | 76.05  | 76.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 18233 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干68#变台   | 160 | 69.38 | 32.99  | 32.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 18234 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干27#右分   | 200 | 63.46 | 53.08  | 53.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 18235 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干14#左分   | 250 | 65.12 | 62.20  | 62.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 18236 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干10#右分   | 315 | 59.92 | 94.75  | 94.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 18237 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分10#格仙   | 160 | 54.88 | 56.19  | 56.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 18238 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线74#(多   | 125 | 63.72 | 32.85  | 32.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 18239 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干27#左分   | 200 | 51.71 | 76.58  | 76.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 18240 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干87#瓜皮   | 100 | 58.66 | 31.34  | 31.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 18241 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干70#左分   | 200 | 57.98 | 64.04  | 64.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 18242 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 格仙支8#右支6#变 | 50  | 61.43 | 14.29  | 14.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |



|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18243 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干8#左分10# | 100 | 63.85 | 26.15  | 26.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 18244 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干55#左分   | 100 | 54.77 | 35.23  | 35.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 18245 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 孙电台区       | 200 | 47.73 | 84.54  | 84.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 18246 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 拉脖子台区      | 100 | 46.49 | 43.51  | 43.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 18247 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | (广鹿)后山台区   | 200 | 45.16 | 89.68  | 89.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 18248 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 程电台区       | 200 | 48.26 | 83.48  | 83.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 18249 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干14#萝卜   | 400 | 58.28 | 126.88 | 126.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 18250 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干29#右分   | 100 | 56.19 | 33.81  | 33.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 18251 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干45#变台   | 200 | 47.16 | 85.68  | 85.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 18252 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干52#西北   | 100 | 49.35 | 40.65  | 40.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 18253 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干54#变台   | 100 | 46.38 | 43.62  | 43.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 18254 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干69#左分   | 50  | 68.26 | 10.87  | 10.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 18255 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干71#变台   | 100 | 59.47 | 30.53  | 30.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 18256 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干74#变台   | 100 | 64.42 | 25.58  | 25.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 18257 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干96#变台   | 80  | 65.39 | 19.69  | 19.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 18258 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干14#萝卜   | 100 | 56.32 | 33.68  | 33.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 18259 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干19#新港   | 50  | 32.22 | 28.89  | 28.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 18260 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干52#西北   | 200 | 54.87 | 70.26  | 70.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 18261 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干25#右分   | 200 | 49.65 | 80.70  | 80.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 18262 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干61#右分   | 100 | 48.56 | 41.44  | 41.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18263 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干70#胡达  | 100 | 56.24 | 33.76  | 33.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 18264 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干85#南台  | 200 | 49.39 | 81.22  | 81.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 18265 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山线85#南台  | 160 | 68.93 | 33.71  | 33.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 18266 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干61#粮库  | 80  | 49.52 | 32.38  | 32.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 18267 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干9#变台变压 | 100 | 46.82 | 43.18  | 43.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 18268 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 寺沟台区      | 200 | 48.86 | 82.28  | 82.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 18269 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 胡达石       | 100 | 56.47 | 33.53  | 33.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 18270 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 左分9#变台变压器 | 400 | 73.69 | 65.24  | 65.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 18271 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线12#右分  | 100 | 46.59 | 43.41  | 43.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 18272 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线12#右分  | 315 | 51.29 | 121.94 | 121.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 18273 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线2#开关箱  | 80  | 39.58 | 40.34  | 40.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 18274 | 长海供电分公司 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线2#开关箱  | 100 | 47.47 | 42.53  | 42.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 18275 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖分01#变台  | 200 | 59.87 | 60.26  | 60.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 18276 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖分03#变台  | 200 | 51.25 | 77.50  | 77.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 18277 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东沟里分01#变台 | 200 | 41.85 | 96.30  | 96.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 18278 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 解放(综合)    | 200 | 52.69 | 74.62  | 74.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 18279 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 庙下支03#变台  | 400 | 61.25 | 115.00 | 115.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 18280 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干28#变台  | 200 | 68.65 | 42.70  | 42.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 18281 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干31#南滩  | 200 | 55.48 | 69.04  | 69.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 18282 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干36#变台  | 400 | 58.94 | 124.24 | 124.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |

|       |         |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18283 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干30#东育   | 200 | 45.36 | 89.28  | 89.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 18284 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖新金海小区分   | 250 | 48.32 | 104.20 | 104.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 18285 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东沟里分02#变台  | 200 | 58.95 | 62.10  | 62.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 18286 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | (獐子)金泉新区   | 160 | 33.45 | 90.48  | 90.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 18287 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东育分15#(龙   | 200 | 40.26 | 99.48  | 99.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 18288 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 富民街台区      | 200 | 30.12 | 119.76 | 119.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 18289 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 三角花园台区     | 200 | 55.23 | 69.54  | 69.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 18290 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 商业街台区      | 400 | 60.21 | 119.16 | 119.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 18291 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 沙岗台区       | 200 | 23.54 | 132.92 | 132.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 18292 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东山台区       | 400 | 35.12 | 219.52 | 219.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 18293 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 信合区台区      | 200 | 40.23 | 99.54  | 99.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 18294 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 富贵区台区      | 200 | 29.36 | 121.28 | 121.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 18295 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 里沟台区       | 200 | 36.85 | 106.30 | 106.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 18296 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东坡台区       | 200 | 28.98 | 122.04 | 122.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 18297 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分1#配电变压  | 315 | 68.23 | 68.58  | 68.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 18298 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分1#配电变压  | 250 | 58.96 | 77.60  | 77.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 18299 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分2#配电室变  | 250 | 78.98 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 18300 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干1#马砣分6# | 200 | 55.98 | 68.04  | 68.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 18301 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分3#箱式变电  | 200 | 43.21 | 93.58  | 93.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 18302 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干5#房屋式箱  | 400 | 39.89 | 200.44 | 200.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |

|       |         |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18303 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干09#变台 | 200 | 45.23 | 89.54  | 89.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 18304 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干13#变台 | 400 | 49.89 | 160.44 | 160.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 18305 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 耕海小区箱式变电 | 315 | 55.95 | 107.26 | 107.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 18306 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 老石沟台区    | 200 | 42.36 | 95.28  | 95.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 18307 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 北沟台区     | 200 | 48.36 | 83.28  | 83.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 18308 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 二大滩(综合)  | 400 | 60.38 | 118.48 | 118.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 18309 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干19#变台 | 315 | 46.75 | 136.24 | 136.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 18310 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干29#变台 | 200 | 51.23 | 77.54  | 77.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 18311 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干41#变台 | 50  | 2.36  | 43.82  | 43.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 18312 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干45#左分 | 200 | 45.36 | 89.28  | 89.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 18313 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干47#小养 | 80  | 36.12 | 43.10  | 43.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 18314 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干28#搭漣 | 160 | 48.57 | 66.29  | 66.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 18315 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 前窝铺(综合)  | 50  | 41.22 | 24.39  | 24.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 18316 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干28#搭漣 | 50  | 20.15 | 34.93  | 34.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 18317 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 吊曹邦台区    | 50  | 15.36 | 37.32  | 37.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 18318 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干10#变台 | 200 | 42.89 | 94.22  | 94.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 18319 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干14#右分 | 200 | 58.96 | 62.08  | 62.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 18320 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干15#道沟 | 400 | 66.32 | 94.72  | 94.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 18321 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干22#变台 | 400 | 58.95 | 124.20 | 124.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 18322 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干29#变台 | 200 | 42.12 | 95.76  | 95.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18323 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干33#变台  | 200 | 57.69 | 64.62  | 64.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 18324 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干38#马滩  | 200 | 10.08 | 159.84 | 159.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 18325 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干40#育二  | 200 | 8.12  | 163.76 | 163.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 18326 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干44#变台  | 200 | 64.21 | 51.58  | 51.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 18327 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 沙西台区      | 200 | 27.56 | 124.88 | 124.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 18328 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 白石台区      | 200 | 41.89 | 96.22  | 96.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 18329 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 福海台区      | 200 | 46.12 | 87.76  | 87.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 18330 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西洋台区      | 200 | 39.58 | 100.84 | 100.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 18331 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 南山台       | 200 | 48.94 | 82.12  | 82.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 18332 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 小兆沟台区柱上变  | 200 | 58.36 | 63.28  | 63.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 18333 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 恒源线 | 恒有源配电室变压  | 250 | 88.78 | 3.05   | 3.05   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 18334 | 长海供电分公司 | 獐子66kV变电站 | 恒源线 | 恒有源配电室变压  | 250 | 89.99 | 0.03   | 0.03   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 18335 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干7#变台变压 | 50  | 44.69 | 22.66  | 22.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 18336 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干14#变台  | 200 | 53.11 | 73.78  | 73.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 18337 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干34#变台  | 400 | 49.18 | 163.28 | 163.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 18338 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干50#变台  | 100 | 30.69 | 59.31  | 59.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 18339 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干67#变台  | 200 | 44.70 | 90.60  | 90.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 18340 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干11#右分  | 400 | 82.74 | 29.04  | 29.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 18341 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干16#右分  | 160 | 59.26 | 49.18  | 49.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 18342 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 新八分12#变台  | 400 | 43.34 | 186.64 | 186.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18343 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 新八家分29#变台 | 400 | 66.78 | 92.88  | 92.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 18344 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 姚沟支7#变台变压 | 80  | 32.59 | 45.93  | 45.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 18345 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 姚沟支13#变台  | 200 | 41.52 | 96.96  | 96.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 18346 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 石城变101花山  | 200 | 49.26 | 81.48  | 81.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 18347 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 船厂分9#变台变压 | 400 | 39.78 | 200.88 | 200.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 18348 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 甘岛分6#变台变压 | 50  | 89.66 | 0.17   | 0.17   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 18349 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 甘岛分16#变台  | 200 | 41.12 | 97.76  | 97.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 18350 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 医院前台区     | 30  | 54.65 | 10.61  | 10.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 18351 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜  | 100 | 53.89 | 36.11  | 36.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 18352 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜  | 200 | 52.96 | 74.08  | 74.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 18353 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜  | 200 | 44.63 | 90.74  | 90.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 18354 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜  | 50  | 79.69 | 5.16   | 5.16   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 18355 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 三胜干26#右分  | 200 | 53.96 | 72.08  | 72.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 18356 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜  | 100 | 41.25 | 48.75  | 48.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 18357 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 三胜干61#柱上  | 30  | 29.36 | 18.19  | 18.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 18358 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干5#变台变压 | 400 | 39.18 | 203.28 | 203.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 18359 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干13#变台  | 400 | 34.85 | 220.60 | 220.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 18360 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干40#变台  | 200 | 79.88 | 20.24  | 20.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 18361 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干49#变台  | 400 | 52.98 | 148.08 | 148.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 18362 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 端头分21#变台  | 200 | 49.56 | 80.88  | 80.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18363 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 山后支12#变台  | 200 | 53.91 | 72.18  | 72.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 18364 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 富德支10#变台  | 200 | 79.22 | 21.56  | 21.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 18365 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 桑树底分5#变台变 | 400 | 40.02 | 199.92 | 199.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 18366 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 桑树底分17#变台 | 100 | 45.15 | 44.85  | 44.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 18367 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 山后支02#变台  | 400 | 43.18 | 187.28 | 187.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 18368 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 虾场分24#变台  | 50  | 39.76 | 25.12  | 25.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 18369 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干14#变台  | 160 | 57.55 | 51.92  | 51.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 18370 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干35#变台  | 200 | 58.13 | 63.74  | 63.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 18371 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干67#变台  | 400 | 63.09 | 107.64 | 107.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 18372 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干75#变台  | 200 | 55.06 | 69.88  | 69.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 18373 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干17#左分  | 315 | 80.24 | 30.74  | 30.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 18374 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分1#变台变 | 200 | 66.78 | 46.44  | 46.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 18375 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分10#变台 | 400 | 42.89 | 188.44 | 188.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 18376 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分19#变台 | 160 | 41.32 | 77.89  | 77.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 18377 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 光明分15#变台  | 100 | 52.54 | 37.46  | 37.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 18378 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 光明分37#变台  | 200 | 56.98 | 66.04  | 66.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 18379 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 西亮支7#变台变压 | 200 | 37.59 | 104.82 | 104.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 18380 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 东亮支3#变台变压 | 200 | 59.51 | 60.98  | 60.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 18381 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 马路支7#变台变压 | 200 | 56.59 | 66.82  | 66.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 18382 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干49#左3# | 100 | 53.21 | 36.79  | 36.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18383 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 杨楼分9#变台变压 | 50  | 54.32 | 17.84  | 17.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 18384 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 杨楼分15#变台  | 50  | 49.36 | 20.32  | 20.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 18385 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 西海支6#变台变压 | 400 | 41.11 | 195.56 | 195.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 18386 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干57#左分  | 100 | 40.69 | 49.31  | 49.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 18387 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分4#变台变压 | 400 | 65.98 | 96.08  | 96.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 18388 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分12#变台  | 400 | 50.49 | 158.04 | 158.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 18389 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分14#变台  | 400 | 50.66 | 157.36 | 157.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 18390 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支02#变台  | 400 | 75.45 | 58.20  | 58.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 18391 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支8#变台变压 | 100 | 78.32 | 11.68  | 11.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 18392 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支16#变台  | 200 | 79.48 | 21.04  | 21.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 18393 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯变台变压器   | 200 | 79.65 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 18394 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分24#变台  | 400 | 48.16 | 167.36 | 167.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 18395 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分31#变台  | 400 | 45.18 | 179.28 | 179.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 18396 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分41#变台  | 200 | 79.27 | 21.46  | 21.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 18397 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西庙支8#变台变压 | 400 | 75.55 | 57.80  | 57.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 18398 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西庙支13#变台  | 200 | 69.96 | 40.08  | 40.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 18399 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山西分26#变台  | 200 | 70.17 | 39.66  | 39.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 18400 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 宋屯支9#变台变压 | 200 | 45.37 | 89.26  | 89.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 18401 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山西分14#变台  | 315 | 78.89 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 18402 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 船坞分2#变台变压 | 200 | 40.46 | 99.08  | 99.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |



|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18403 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 长砣分16#变台  | 200 | 75.55 | 28.90  | 28.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 18404 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 小王岛分8#变台变 | 100 | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 18405 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 小王岛分14#变台 | 100 | 40.81 | 49.19  | 49.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 18406 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干55#变压  | 400 | 50.93 | 156.28 | 156.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 18407 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干58#变台  | 160 | 45.69 | 70.90  | 70.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 18408 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干74#变台  | 100 | 70.48 | 19.52  | 19.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 18409 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家杆41#变台  | 100 | 35.26 | 54.74  | 54.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 18410 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干62#变台  | 100 | 35.33 | 54.67  | 54.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 18411 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 长砣分19#变台  | 100 | 78.74 | 11.26  | 11.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 18412 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 冷库支3#变台变压 | 80  | 75.89 | 11.29  | 11.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 18413 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家线王家干山东  | 200 | 50.15 | 79.70  | 79.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 18414 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支10#变台  | 400 | 70.44 | 78.24  | 78.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 18415 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支4右2#柱上 | 200 | 60.36 | 59.28  | 59.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 18416 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西山台区      | 400 | 75.92 | 56.32  | 56.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 18417 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 后山台区      | 400 | 60.47 | 118.12 | 118.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 18418 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 杨湾台区      | 200 | 55.58 | 68.84  | 68.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 18419 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 嘴前台区柱上变压  | 400 | 70.36 | 78.56  | 78.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 18420 | 长海供电分公司 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 井砣台区      | 100 | 40.25 | 49.75  | 49.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 18421 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干3#变台变压 | 200 | 73.96 | 32.08  | 32.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 18422 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干35#变台  | 200 | 45.65 | 88.70  | 88.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |

|       |         |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18423 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干13#变台  | 200 | 36.25 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 18424 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干32号杆苇子 | 200 | 47.21 | 85.58  | 85.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 18425 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干2号杆大滩  | 200 | 46.98 | 86.04  | 86.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 18426 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干16号杆龙口 | 160 | 55.91 | 54.54  | 54.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 18427 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 母鸡台区      | 10  | 39.85 | 5.02   | 5.02   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 18428 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干32#变台  | 200 | 62.11 | 55.78  | 55.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 18429 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干38#南玉  | 315 | 40.97 | 154.44 | 154.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 18430 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干54#变台  | 200 | 62.90 | 54.20  | 54.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 18431 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干66#变台  | 100 | 41.66 | 48.34  | 48.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 18432 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干90#变台  | 100 | 44.91 | 45.09  | 45.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 18433 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干36#变台  | 400 | 39.75 | 201.00 | 201.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 18434 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 西沟新台区     | 200 | 40.55 | 98.90  | 98.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 18435 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 南玉新台区     | 200 | 56.37 | 67.26  | 67.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 18436 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 孙家沟台区     | 200 | 51.94 | 76.12  | 76.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 18437 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 魏家沟台区     | 200 | 59.63 | 60.74  | 60.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 18438 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 南庄线 | 空军分36#柱上  | 100 | 41.78 | 48.22  | 48.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 18439 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 南庄线 | 南庄干12#变台  | 200 | 49.37 | 81.26  | 81.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 18440 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 南庄线 | 南庄干16#变台  | 200 | 51.78 | 76.44  | 76.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 18441 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 南庄线 | 南庄干29#变台  | 315 | 78.90 | 34.97  | 34.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 18442 | 长海供电分公司 | 海洋35kV变电站 | 南庄线 | 南庄干33#青龙  | 315 | 80.36 | 30.37  | 30.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |

|       |          |            |          |            |      |       |         |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|------|-------|---------|--------|------|---|---|--------|
| 18443 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 青龙分17#变台   | 200  | 53.70 | 72.60   | 72.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 18444 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33#青龙   | 200  | 46.25 | 87.50   | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 18445 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干42#陆发   | 200  | 47.95 | 84.10   | 84.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 18446 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干51#变台   | 160  | 41.26 | 77.98   | 77.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 18447 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干57#变台   | 200  | 53.74 | 72.52   | 72.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 18448 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干81#刘家   | 200  | 58.56 | 62.88   | 62.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 18449 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干82#变台   | 80   | 54.56 | 28.35   | 28.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 18450 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干92#变台   | 250  | 57.33 | 81.68   | 81.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 18451 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干31号左分1  | 200  | 41.95 | 96.10   | 96.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 18452 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33号青龙分  | 200  | 30.22 | 119.56  | 119.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 18453 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干21号杆小码  | 200  | 39.46 | 101.08  | 101.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 18454 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33号青龙分  | 200  | 33.63 | 112.74  | 112.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 18455 | 长海供电分公司  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 马蹄沟台区      | 400  | 57.98 | 128.08  | 128.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 18456 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山A配电站1#变  | 400  | 28.78 | 244.88  | 244.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 18457 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山B配电站1#变  | 1600 | 21.08 | 1102.72 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 18458 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山B配电站2#变  | 1600 | 26.91 | 1009.44 | #####  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 18459 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山C配电站1#变  | 1000 | 24.35 | 656.50  | 656.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 18460 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山C配电站2#变  | 1000 | 23.54 | 664.60  | 664.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 18461 | 开发区供电分公司 | 66kV长春变电站  | 10KV港西线  | 岗松里14#、19# | 400  | 26.31 | 254.76  | 254.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 18462 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV别墅甲线 | 海滨花园1#配电站  | 800  | 28.27 | 493.84  | 493.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18463 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园1#配电站  | 800 | 26.25 | 510.00 | 510.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 18464 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园2#配电站  | 800 | 38.19 | 414.48 | 414.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 18465 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园2#配电站  | 800 | 43.86 | 369.12 | 369.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 18466 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园3#配电站  | 800 | 27.05 | 503.60 | 503.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 18467 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园3#配电站  | 800 | 27.29 | 501.68 | 501.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 18468 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里1#配电  | 800 | 24.44 | 524.48 | 524.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 18469 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里1#配电  | 800 | 22.42 | 540.64 | 540.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 18470 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里3#配电  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 18471 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里3#配电  | 800 | 45.05 | 359.60 | 359.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 18472 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里2#配电  | 800 | 23.94 | 528.48 | 528.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 18473 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里2#配电  | 800 | 25.56 | 515.52 | 515.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 18474 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里4#配电  | 800 | 36.82 | 425.44 | 425.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 18475 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里4#配电  | 800 | 29.41 | 484.72 | 484.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 18476 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里5#配电  | 630 | 32.57 | 361.81 | 361.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 18477 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里5#配电  | 630 | 22.95 | 422.42 | 422.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 18478 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 富有1#配电站1#变 | 500 | 19.35 | 353.25 | 353.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 18479 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 富有1#配电站2#变 | 500 | 22.16 | 339.20 | 339.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 18480 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 杏林山庄三期配电   | 500 | 44.98 | 225.10 | 225.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 18481 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 杏林山庄三期配电   | 500 | 20.96 | 345.20 | 345.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 18482 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星1#配电站1#变 | 800 | 10.10 | 639.20 | 639.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18483 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星1#配电站2#变 | 800 | 26.53 | 507.76 | 507.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 18484 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星2#配电站1#变 | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 18485 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星2#配电站2#变 | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 18486 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 海岸明珠配电站1#  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 18487 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 欣怡花园配电站1#  | 630 | 38.06 | 327.22 | 327.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 18488 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 欣怡花园配电站2#  | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 18489 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭1#配电站  | 630 | 43.79 | 291.12 | 291.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 18490 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭2#配电站  | 630 | 26.78 | 398.29 | 398.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 18491 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭2#配电站  | 630 | 21.52 | 431.42 | 431.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 18492 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 东庭印象2#配电站  | 630 | 34.41 | 350.22 | 350.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 18493 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲1#配电站1#变 | 800 | 25.67 | 514.64 | 514.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 18494 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲1#配电站2#变 | 800 | 40.87 | 393.04 | 393.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 18495 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲2#配电站1#变 | 800 | 49.22 | 326.24 | 326.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 18496 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲2#配电站2#变 | 800 | 33.93 | 448.56 | 448.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 18497 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲3#配电站1#变 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 18498 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲3#配电站2#变 | 800 | 26.18 | 510.56 | 510.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 18499 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲4#配电站1#变 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 18500 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲4#配电站2#变 | 800 | 25.37 | 517.04 | 517.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 18501 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV龙泉乙线 | 佳和海景2#配电站  | 630 | 22.08 | 427.90 | 427.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 18502 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV龙泉乙线 | 佳和海景2#配电站  | 630 | 25.69 | 405.15 | 405.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18503 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线  | 佳和海景1#配电站  | 630 | 29.42 | 381.65 | 381.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 18504 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线  | 佳和海景1#配电站  | 630 | 24.43 | 413.09 | 413.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 18505 | 开发区供电分公司 | 66kV临港变    | 10KV山港线  | 徐屯         | 100 | 36.05 | 53.95  | 53.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 18506 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南1#配电站1#变 | 630 | 20.33 | 438.92 | 438.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 18507 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南2#配电站1#变 | 500 | 22.95 | 335.25 | 335.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 18508 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南2#配电站2#变 | 500 | 24.74 | 326.30 | 326.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 18509 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南3#配电站1#变 | 630 | 25.82 | 404.33 | 404.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 18510 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南3#配电站2#变 | 630 | 48.19 | 263.40 | 263.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 18511 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV机关甲线 | 嘉宝配电站1#变压  | 800 | 26.80 | 505.60 | 505.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 18512 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV机关甲线 | 嘉宝配电站2#变压  | 800 | 19.41 | 564.72 | 564.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 18513 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV北欧线  | 北欧4#配电站1#变 | 800 | 10.17 | 638.64 | 638.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 18514 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV北欧线  | 北欧4#配电站2#变 | 800 | 10.20 | 638.40 | 638.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 18515 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV海东甲线 | 景和园1#配电站1# | 800 | 44.07 | 367.44 | 367.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 18516 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV海东甲线 | 景和园2#配电站1# | 800 | 45.44 | 356.48 | 356.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 18517 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园1#配电站1# | 800 | 26.45 | 508.40 | 508.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 18518 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园1#配电站2# | 800 | 46.66 | 346.72 | 346.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 18519 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站1# | 630 | 35.64 | 342.47 | 342.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 18520 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站2# | 630 | 36.30 | 338.31 | 338.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 18521 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站3# | 630 | 41.63 | 304.73 | 304.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 18522 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站  | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18523 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站  | 630 | 32.59 | 361.68 | 361.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 18524 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站  | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 18525 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站  | 800 | 10.17 | 638.64 | 638.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 18526 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 18527 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 18528 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站  | 630 | 27.22 | 395.51 | 395.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 18529 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 18530 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站  | 800 | 46.70 | 346.40 | 346.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 18531 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站  | 800 | 10.11 | 639.12 | 639.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 18532 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 富华玉都配电站1#  | 315 | 50.48 | 124.49 | 124.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 18533 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 黄金海岸1#配电站  | 630 | 28.20 | 389.34 | 389.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 18534 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 黄金海岸1#配电站  | 630 | 10.17 | 502.93 | 502.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 18535 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV丹抚线  | 宜家园配电站1#变  | 630 | 22.67 | 424.18 | 424.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 18536 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV丹抚线  | 宜家园配电站2#变  | 630 | 29.49 | 381.21 | 381.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 18537 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安线  | 天际2#配电站1#变 | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 18538 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安线  | 天际2#配电站2#变 | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 18539 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10kV塑城乙线 | 亿佳府配电站1#变  | 800 | 27.90 | 496.80 | 496.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 18540 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧1#配电站1#变 | 800 | 27.58 | 499.36 | 499.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 18541 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧1#配电站2#变 | 800 | 18.75 | 570.00 | 570.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 18542 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧3#配电站1#变 | 800 | 10.22 | 638.24 | 638.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18543 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧3#配电站2#变 | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 18544 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 东庭印象1#配电站  | 500 | 39.89 | 250.55 | 250.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 18545 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站  | 800 | 33.14 | 454.88 | 454.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 18546 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站  | 800 | 24.33 | 525.36 | 525.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 18547 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站  | 800 | 15.88 | 592.96 | 592.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 18548 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 18549 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 18550 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站  | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 18551 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州1#配电站  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 18552 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州1#配电站  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 18553 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州2#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 18554 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州2#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 18555 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安甲线 | 天际1#配电站1#变 | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 18556 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安甲线 | 天际1#配电站2#变 | 800 | 10.10 | 639.20 | 639.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 18557 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV别墅乙线 | 北欧2#配电站1#变 | 800 | 37.24 | 422.08 | 422.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 18558 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV别墅乙线 | 北欧2#配电站2#变 | 800 | 47.38 | 340.96 | 340.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 18559 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇1#配电站1# | 630 | 10.17 | 502.93 | 502.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 18560 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇1#配电站2# | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 18561 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇2#配电站1# | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 18562 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇2#配电站2# | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |



|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18563 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇3#配电站1# | 800 | 10.10 | 639.20 | 639.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 18564 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇3#配电站2# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 18565 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇4#配电站1# | 800 | 44.83 | 361.36 | 361.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 18566 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇4#配电站2# | 800 | 10.13 | 638.96 | 638.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 18567 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸4#配电站  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 18568 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸4#配电站  | 800 | 41.39 | 388.88 | 388.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 18569 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海8-1#配电站 | 800 | 10.11 | 639.12 | 639.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 18570 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海8-1#配电站 | 800 | 22.57 | 539.44 | 539.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 18571 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海8-2#配电站 | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 18572 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海8-2#配电站 | 800 | 23.37 | 533.04 | 533.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 18573 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海12-1#配  | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 18574 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海12-1#配  | 800 | 25.79 | 513.68 | 513.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 18575 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海8-3#配电站 | 400 | 31.21 | 235.16 | 235.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 18576 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海8-3#配电站 | 400 | 41.97 | 192.12 | 192.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 18577 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海12-2#配  | 800 | 27.54 | 499.68 | 499.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 18578 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海12-2#配  | 800 | 39.49 | 404.08 | 404.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 18579 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV鞍锦线  | 世元国际1#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 18580 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV鞍锦线  | 世元国际1#配电站  | 800 | 30.60 | 475.20 | 475.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 18581 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV鞍锦线  | 世元国际2#配电站  | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 18582 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV鞍锦线  | 世元国际2#配电站  | 800 | 35.26 | 437.92 | 437.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |

|       |          |            |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18583 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国4#配电站1# | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 18584 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国4#配电站2# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 18585 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国5#配电站1# | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 18586 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国5#配电站2# | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 18587 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国1#配电站1# | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 18588 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国1#配电站2# | 800 | 10.12 | 639.04 | 639.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 18589 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国1#配电站3# | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 18590 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国2#配电站1# | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 18591 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国2#配电站2# | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 18592 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国3#配电站1# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 18593 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国3#配电站2# | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 18594 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海中国3#配电站3# | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 18595 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变   | 10kV铁山线 | 鑫海家园配电站1#  | 400 | 44.15 | 183.40 | 183.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 18596 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变   | 10kV铁山线 | 鑫海家园配电站2#  | 400 | 29.05 | 243.80 | 243.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 18597 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV豪杰线 | 雍景公寓配电站1#  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 18598 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV豪杰线 | 雍景公寓配电站2#  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 18599 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV渔港线 | 润海园东1#配电站  | 800 | 28.19 | 494.48 | 494.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 18600 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV渔港线 | 润海园东1#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 18601 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV渔港线 | 润海园东2#配电站  | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 18602 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV渔港线 | 润海园东2#配电站  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18603 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站  | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 18604 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站  | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 18605 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站  | 800 | 25.73 | 514.16 | 514.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 18606 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东4#配电站  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 18607 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东4#配电站  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 18608 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV冰山乙线 | 华模1#配电站1#变 | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 18609 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV冰山乙线 | 华模1#配电站2#变 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 18610 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10kV冰山甲线 | 华模2#配电站1#变 | 630 | 10.18 | 502.87 | 502.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 18611 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10kV冰山甲线 | 华模2#配电站2#变 | 630 | 41.18 | 307.57 | 307.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 18612 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站  | 800 | 17.44 | 580.48 | 580.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 18613 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站  | 800 | 28.62 | 491.04 | 491.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 18614 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站  | 800 | 24.93 | 520.56 | 520.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 18615 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站  | 800 | 24.92 | 520.64 | 520.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 18616 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站  | 800 | 30.15 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 18617 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站  | 800 | 23.65 | 530.80 | 530.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 18618 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆1#配电站1#变 | 800 | 18.81 | 569.52 | 569.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 18619 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆1#配电站2#变 | 800 | 47.02 | 343.84 | 343.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 18620 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站1#变 | 800 | 20.22 | 558.24 | 558.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 18621 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站2#变 | 800 | 21.68 | 546.56 | 546.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 18622 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站3#变 | 800 | 36.46 | 428.32 | 428.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18623 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站1#变 | 800 | 20.88 | 552.96 | 552.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 18624 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站2#变 | 800 | 19.20 | 566.40 | 566.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 18625 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站3#变 | 800 | 17.10 | 583.20 | 583.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 18626 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站1#变 | 800 | 26.21 | 510.32 | 510.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 18627 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站2#变 | 800 | 24.59 | 523.28 | 523.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 18628 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站3#变 | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 18629 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐1#配电站1#变 | 630 | 47.28 | 269.14 | 269.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 18630 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐1#配电站2#变 | 630 | 38.17 | 326.53 | 326.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 18631 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站1#变 | 630 | 47.27 | 269.20 | 269.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 18632 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站2#变 | 630 | 24.15 | 414.86 | 414.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 18633 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站3#变 | 630 | 33.86 | 353.68 | 353.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 18634 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐3#配电站1#变 | 630 | 21.31 | 432.75 | 432.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 18635 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐3#配电站2#变 | 630 | 40.55 | 311.54 | 311.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 18636 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV辽宁线  | 阳光馨苑5#配电站  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 18637 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV辽宁线  | 阳光馨苑5#配电站  | 800 | 22.67 | 538.64 | 538.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 18638 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 新月配电站1#变压  | 800 | 67.44 | 180.48 | 180.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 18639 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 新月配电站2#变压  | 800 | 68.08 | 175.36 | 175.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 18640 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV团东甲线 | 倚山里98#楼配   | 630 | 28.38 | 388.21 | 388.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 18641 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV团东甲线 | 倚山里98#楼配   | 630 | 49.56 | 254.77 | 254.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 18642 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 金东亭配电站1#变  | 630 | 71.90 | 114.03 | 114.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18643 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 金东亭配电站2#变  | 630 | 10.20 | 502.74 | 502.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 18644 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园1#配电站1# | 800 | 37.05 | 423.60 | 423.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 18645 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园1#配电站2# | 800 | 21.32 | 549.44 | 549.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 18646 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园2#配电站1# | 800 | 18.87 | 569.04 | 569.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 18647 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园2#配电站2# | 800 | 22.60 | 539.20 | 539.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 18648 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园3#配电站1# | 800 | 25.41 | 516.72 | 516.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 18649 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园3#配电站2# | 800 | 18.70 | 570.40 | 570.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 18650 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-1#配电站 | 630 | 20.42 | 438.35 | 438.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 18651 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-1#配电站 | 630 | 23.95 | 416.12 | 416.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 18652 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-2#配电站 | 630 | 31.83 | 366.47 | 366.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 18653 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-2#配电站 | 630 | 23.82 | 416.93 | 416.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 18654 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-3#配电站 | 630 | 33.33 | 357.02 | 357.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 18655 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-3#配电站 | 630 | 33.55 | 355.64 | 355.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 18656 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV宏城甲线 | 金丰1#配电站1#变 | 630 | 23.18 | 420.97 | 420.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 18657 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV宏城甲线 | 金丰1#配电站2#变 | 630 | 47.22 | 269.51 | 269.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 18658 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站1#变 | 800 | 29.36 | 485.12 | 485.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 18659 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站2#变 | 800 | 44.84 | 361.28 | 361.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 18660 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站3#变 | 800 | 24.88 | 520.96 | 520.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 18661 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国2#配电站1#变 | 800 | 31.23 | 470.16 | 470.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 18662 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国2#配电站2#变 | 800 | 39.63 | 402.96 | 402.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |

|       |          |         |          |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18663 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国2#配电站3#变  | 800 | 24.51 | 523.92 | 523.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 18664 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国3#配电站1#变  | 800 | 27.02 | 503.84 | 503.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 18665 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国3#配电站2#变  | 800 | 24.38 | 524.96 | 524.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 18666 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV宏城乙线 | 金丰2#配电站1#变  | 630 | 22.85 | 423.05 | 423.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 18667 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV宏城乙线 | 金丰2#配电站2#变  | 630 | 24.85 | 410.45 | 410.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 18668 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-1#配电站1# | 800 | 28.26 | 493.92 | 493.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 18669 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-1#配电站2# | 800 | 31.29 | 469.68 | 469.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 18670 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-2#配电站1# | 800 | 25.68 | 514.56 | 514.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 18671 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-2#配电站2# | 800 | 34.26 | 445.92 | 445.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 18672 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站1# | 800 | 28.59 | 491.28 | 491.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 18673 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站2# | 800 | 24.28 | 525.76 | 525.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 18674 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站3# | 800 | 29.92 | 480.64 | 480.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 18675 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚1#配电站1#变  | 630 | 35.12 | 345.74 | 345.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 18676 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚1#配电站2#变  | 630 | 40.83 | 309.77 | 309.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 18677 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚2#配电站1#变  | 800 | 40.80 | 393.60 | 393.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 18678 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚2#配电站2#变  | 800 | 24.49 | 524.08 | 524.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 18679 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站1#变  | 800 | 28.43 | 492.56 | 492.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 18680 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站2#变  | 800 | 21.61 | 547.12 | 547.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 18681 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站3#变  | 800 | 17.53 | 579.76 | 579.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 18682 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV岭湾甲线 | 峰尚4#配电站1#变  | 630 | 42.43 | 299.69 | 299.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18683 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚4#配电站2#变 | 630 | 31.57 | 368.11 | 368.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 18684 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站1#变 | 630 | 31.56 | 368.17 | 368.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 18685 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站2#变 | 630 | 37.47 | 330.94 | 330.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 18686 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站3#变 | 630 | 29.49 | 381.21 | 381.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 18687 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站1#变 | 630 | 40.84 | 309.71 | 309.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 18688 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站2#变 | 630 | 40.15 | 314.06 | 314.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 18689 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站3#变 | 630 | 35.99 | 340.26 | 340.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 18690 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站1#变 | 800 | 27.36 | 501.12 | 501.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 18691 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站2#变 | 800 | 22.55 | 539.60 | 539.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 18692 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站3#变 | 800 | 17.03 | 583.76 | 583.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 18693 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山A配电站2#变  | 630 | 50.53 | 248.66 | 248.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 18694 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV国贸线  | 万瑞达1#配电站1# | 630 | 46.49 | 274.11 | 274.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 18695 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV国贸线  | 万瑞达1#配电站2# | 630 | 22.13 | 427.58 | 427.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 18696 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南1#配电站2#变 | 630 | 44.36 | 287.53 | 287.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 18697 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金苑玉庭2#配电站  | 630 | 31.14 | 370.82 | 370.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 18698 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金苑玉庭2#配电站  | 630 | 26.13 | 402.38 | 402.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 18699 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海7-1#配电站 | 630 | 24.93 | 409.94 | 409.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 18700 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海7-1#配电站 | 630 | 30.52 | 374.72 | 374.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 18701 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海7-2#配电站 | 800 | 23.40 | 532.80 | 532.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 18702 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海7-2#配电站 | 800 | 25.74 | 514.08 | 514.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18703 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海7-3#配电站 | 800 | 28.01 | 495.92 | 495.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 18704 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海7-3#配电站 | 800 | 24.99 | 520.08 | 520.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 18705 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-1#配电站 | 630 | 33.07 | 358.66 | 358.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 18706 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-1#配电站 | 630 | 23.46 | 419.20 | 419.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 18707 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-2#配电站 | 630 | 32.35 | 363.20 | 363.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 18708 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-2#配电站 | 630 | 26.50 | 400.05 | 400.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 18709 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-3#配电站 | 630 | 28.83 | 385.37 | 385.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 18710 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-3#配电站 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 18711 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-4#配电站 | 630 | 18.18 | 452.47 | 452.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 18712 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-4#配电站 | 630 | 24.94 | 409.88 | 409.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 18713 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-5#配电站 | 630 | 21.71 | 430.23 | 430.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 18714 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-5#配电站 | 630 | 30.77 | 373.15 | 373.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 18715 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园1#配电站  | 800 | 30.68 | 474.56 | 474.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 18716 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园1#配电站  | 800 | 25.75 | 514.00 | 514.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 18717 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站  | 800 | 27.49 | 500.08 | 500.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 18718 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站  | 800 | 21.09 | 551.28 | 551.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 18719 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站  | 800 | 27.82 | 497.44 | 497.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 18720 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站  | 800 | 26.63 | 506.96 | 506.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 18721 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站  | 800 | 21.04 | 551.68 | 551.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 18722 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站  | 800 | 41.75 | 386.00 | 386.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |



|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18723 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷1#配电站1#变 | 800 | 22.24 | 542.08 | 542.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 18724 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷1#配电站2#变 | 800 | 15.32 | 597.44 | 597.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 18725 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站1#变 | 800 | 20.17 | 558.64 | 558.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 18726 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站2#变 | 800 | 46.08 | 351.36 | 351.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 18727 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站3#变 | 800 | 21.56 | 547.52 | 547.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 18728 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷3#配电站1#变 | 630 | 23.70 | 417.69 | 417.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 18729 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷3#配电站2#变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 18730 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站1#变 | 630 | 19.02 | 447.17 | 447.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 18731 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站2#变 | 630 | 21.95 | 428.72 | 428.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 18732 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站3#变 | 630 | 15.71 | 468.03 | 468.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 18733 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景2#配电站1#变 | 630 | 22.52 | 425.12 | 425.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 18734 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景2#配电站2#变 | 630 | 33.18 | 357.97 | 357.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 18735 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海1#配电站1#变 | 800 | 27.89 | 496.88 | 496.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 18736 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海1#配电站2#变 | 800 | 27.28 | 501.76 | 501.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 18737 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海3#配电站1#变 | 800 | 31.47 | 468.24 | 468.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 18738 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海3#配电站2#变 | 800 | 32.74 | 458.08 | 458.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 18739 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景1#配电站1#变 | 800 | 26.19 | 510.48 | 510.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 18740 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景1#配电站2#变 | 800 | 24.09 | 527.28 | 527.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 18741 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景2#配电站1#变 | 800 | 25.36 | 517.12 | 517.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 18742 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景2#配电站2#变 | 800 | 23.39 | 532.88 | 532.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18743 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国4#配电站1#变 | 800 | 37.15 | 422.80 | 422.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 18744 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国4#配电站2#变 | 800 | 33.48 | 452.16 | 452.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 18745 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国5#配电站1#变 | 800 | 34.81 | 441.52 | 441.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 18746 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国5#配电站2#变 | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 18747 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站1#变 | 800 | 34.61 | 443.12 | 443.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 18748 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站2#变 | 800 | 26.55 | 507.60 | 507.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 18749 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站3#变 | 800 | 34.23 | 446.16 | 446.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 18750 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 华桐2#配电站1#变 | 630 | 33.78 | 354.19 | 354.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 18751 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 华桐2#配电站2#变 | 630 | 28.26 | 388.96 | 388.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 18752 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟1#配电站1#变 | 800 | 17.15 | 582.80 | 582.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 18753 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟1#配电站2#变 | 800 | 24.73 | 522.16 | 522.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 18754 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟3#配电站1#变 | 800 | 30.78 | 473.76 | 473.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 18755 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟3#配电站2#变 | 800 | 27.24 | 502.08 | 502.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 18756 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山111配电站1# | 630 | 22.37 | 426.07 | 426.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 18757 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山111配电站2# | 630 | 31.34 | 369.56 | 369.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 18758 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山112配电站1# | 630 | 25.82 | 404.33 | 404.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 18759 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山112配电站2# | 630 | 37.51 | 330.69 | 330.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 18760 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV团南甲线 | 富有2#配电站1#变 | 315 | 17.44 | 228.56 | 228.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 18761 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV团南甲线 | 富有2#配电站2#变 | 315 | 25.15 | 204.28 | 204.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 18762 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV海科线  | 万瑞达2#配电站1# | 630 | 24.02 | 415.67 | 415.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |

|       |          |                |         |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18763 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变        | 10kV海科线 | 万瑞达2#<br>配电站2# | 630 | 23.52 | 418.82 | 418.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 18764 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV龙泉线 | 凯盟2#配<br>电站1#变 | 800 | 45.15 | 358.80 | 358.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 18765 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV龙泉线 | 凯盟2#配<br>电站2#变 | 800 | 27.31 | 501.52 | 501.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 18766 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV龙泉线 | 华桐1#配<br>电站1#变 | 630 | 36.80 | 335.16 | 335.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 18767 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV龙泉线 | 华桐1#配<br>电站2#变 | 630 | 38.70 | 323.19 | 323.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 18768 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 正泰园1#<br>配电站1# | 630 | 23.68 | 417.82 | 417.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 18769 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 正泰园1#<br>配电站2# | 630 | 27.27 | 395.20 | 395.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 18770 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 正泰园2#<br>配电站1# | 630 | 24.95 | 409.82 | 409.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 18771 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 正泰园2#<br>配电站2# | 630 | 29.32 | 382.28 | 382.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 18772 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 金都1#配<br>电站1#变 | 800 | 25.87 | 513.04 | 513.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 18773 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 金都1#配<br>电站2#变 | 800 | 27.89 | 496.88 | 496.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 18774 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 金都1#配<br>电站3#变 | 800 | 22.54 | 539.68 | 539.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 18775 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 金都2#配<br>电站1#变 | 800 | 30.89 | 472.88 | 472.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 18776 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变   | 10kV青松线 | 金都2#配<br>电站2#变 | 800 | 29.40 | 484.80 | 484.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 18777 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>2#配电站 | 800 | 57.11 | 263.12 | 263.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 18778 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>2#配电站 | 800 | 49.07 | 327.44 | 327.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 18779 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>4#配电站 | 800 | 28.19 | 494.48 | 494.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 18780 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>4#配电站 | 800 | 17.03 | 583.76 | 583.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 18781 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>6#配电站 | 800 | 23.91 | 528.72 | 528.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 18782 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路<br>变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-<br>6#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |

|       |          |            |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18783 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-1#配电站 | 800 | 28.08 | 495.36 | 495.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 18784 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-1#配电站 | 800 | 24.93 | 520.56 | 520.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 18785 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-3#配电站 | 800 | 28.81 | 489.52 | 489.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 18786 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-3#配电站 | 800 | 22.31 | 541.52 | 541.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 18787 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-5#配电站 | 800 | 28.14 | 494.88 | 494.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 18788 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-5#配电站 | 800 | 28.84 | 489.28 | 489.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 18789 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站1# | 800 | 28.79 | 489.68 | 489.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 18790 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站2# | 800 | 22.86 | 537.12 | 537.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 18791 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站3# | 800 | 26.91 | 504.72 | 504.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 18792 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站1# | 800 | 27.33 | 501.36 | 501.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 18793 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站2# | 800 | 26.04 | 511.68 | 511.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 18794 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站3# | 800 | 27.05 | 503.60 | 503.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 18795 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园3#配电站1# | 800 | 43.44 | 372.48 | 372.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 18796 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园3#配电站2# | 800 | 47.58 | 339.36 | 339.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 18797 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园3#配电站3# | 800 | 41.56 | 387.52 | 387.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 18798 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园4#配电站1# | 800 | 47.79 | 337.68 | 337.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 18799 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园4#配电站2# | 800 | 46.36 | 349.12 | 349.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 18800 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园4#配电站3# | 800 | 40.54 | 395.68 | 395.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 18801 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园5#配电站1# | 800 | 26.79 | 505.68 | 505.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 18802 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园5#配电站2# | 800 | 24.90 | 520.80 | 520.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18803 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园5#配电站3# | 800 | 23.73 | 530.16 | 530.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 18804 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站1#变 | 800 | 25.13 | 518.96 | 518.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 18805 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站2#变 | 800 | 35.41 | 436.72 | 436.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 18806 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站3#变 | 800 | 41.28 | 389.76 | 389.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 18807 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海4#配电站1#变 | 800 | 33.17 | 454.64 | 454.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 18808 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海4#配电站2#变 | 800 | 27.63 | 498.96 | 498.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 18809 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-1#配电站 | 800 | 28.38 | 492.96 | 492.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 18810 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-1#配电站 | 800 | 17.22 | 582.24 | 582.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 18811 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-3#配电站 | 800 | 31.62 | 467.04 | 467.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 18812 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-3#配电站 | 800 | 20.70 | 554.40 | 554.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 18813 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-5#配电站 | 800 | 25.38 | 516.96 | 516.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 18814 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-5#配电站 | 800 | 22.45 | 540.40 | 540.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 18815 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-2#配电站 | 800 | 25.04 | 519.68 | 519.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 18816 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-2#配电站 | 800 | 29.33 | 485.36 | 485.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 18817 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-4#配电站 | 800 | 35.99 | 432.08 | 432.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 18818 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-4#配电站 | 800 | 23.92 | 528.64 | 528.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 18819 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-6#配电站 | 800 | 24.51 | 523.92 | 523.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 18820 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-6#配电站 | 800 | 23.66 | 530.72 | 530.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 18821 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金苑玉庭1#配电站  | 630 | 30.30 | 376.11 | 376.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 18822 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金苑玉庭1#配电站  | 630 | 32.45 | 362.57 | 362.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |

|       |          |         |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18823 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩1#配电站1#变 | 800 | 24.59 | 523.28 | 523.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 18824 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩1#配电站2#变 | 800 | 21.74 | 546.08 | 546.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 18825 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩1#配电站3#变 | 800 | 21.18 | 550.56 | 550.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 18826 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩2#配电站1#变 | 800 | 12.82 | 617.44 | 617.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 18827 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩2#配电站2#变 | 800 | 15.27 | 597.84 | 597.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 18828 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变 | 10kV黑山线 | 顺浩2#配电站3#变 | 800 | 19.77 | 561.84 | 561.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 18829 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-1#配  | 630 | 21.34 | 432.56 | 432.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 18830 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-1#配  | 630 | 19.56 | 443.77 | 443.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 18831 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-1#配  | 630 | 26.39 | 400.74 | 400.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 18832 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-2#配  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 18833 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-2#配  | 630 | 27.44 | 394.13 | 394.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 18834 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-3#配  | 630 | 19.86 | 441.88 | 441.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 18835 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-3#配  | 630 | 20.04 | 440.75 | 440.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 18836 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-3#配  | 630 | 22.28 | 426.64 | 426.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 18837 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-4#配  | 630 | 17.40 | 457.38 | 457.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 18838 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海15-4#配  | 630 | 19.23 | 445.85 | 445.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 18839 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海16-1#配  | 800 | 25.83 | 513.36 | 513.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 18840 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海16-1#配  | 800 | 21.83 | 545.36 | 545.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 18841 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海16-1#配  | 800 | 23.67 | 530.64 | 530.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 18842 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海16-2#配  | 800 | 26.73 | 506.16 | 506.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18843 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-2#配  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 18844 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府2#配电站  | 630 | 35.27 | 344.80 | 344.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 18845 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府2#配电站  | 630 | 31.90 | 366.03 | 366.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 18846 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府3#配电站  | 630 | 35.58 | 342.85 | 342.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 18847 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府3#配电站  | 630 | 31.95 | 365.72 | 365.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 18848 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代1#配电站1#变 | 630 | 30.17 | 376.93 | 376.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 18849 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代1#配电站2#变 | 630 | 27.31 | 394.95 | 394.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 18850 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代2#配电站1#变 | 630 | 25.10 | 408.87 | 408.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 18851 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代2#配电站2#变 | 630 | 21.95 | 428.72 | 428.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 18852 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站1# | 630 | 27.48 | 393.88 | 393.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 18853 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站2# | 630 | 28.03 | 390.41 | 390.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 18854 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站3# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 18855 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑1#配电站1#变 | 800 | 24.90 | 520.80 | 520.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 18856 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑1#配电站2#变 | 800 | 27.04 | 503.68 | 503.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 18857 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站1#变 | 800 | 28.72 | 490.24 | 490.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 18858 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站2#变 | 800 | 33.53 | 451.76 | 451.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 18859 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站3#变 | 800 | 27.33 | 501.36 | 501.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 18860 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站1#变 | 800 | 25.52 | 515.84 | 515.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 18861 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站2#变 | 800 | 24.93 | 520.56 | 520.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 18862 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站3#变 | 800 | 28.63 | 490.96 | 490.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |

|       |          |            |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18863 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线 | 嘉苑4#配电站1#变 | 800 | 27.51 | 499.92 | 499.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 18864 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线 | 嘉苑4#配电站2#变 | 800 | 30.60 | 475.20 | 475.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 18865 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园3#配电站1# | 800 | 24.66 | 522.72 | 522.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 18866 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园3#配电站2# | 800 | 27.58 | 499.36 | 499.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 18867 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金领地配电站1#变  | 630 | 22.60 | 424.62 | 424.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 18868 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金领地配电站2#变  | 630 | 21.49 | 431.61 | 431.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 18869 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV东山线 | 时代3#配电站1#变 | 630 | 20.61 | 437.16 | 437.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 18870 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV东山线 | 时代3#配电站2#变 | 630 | 21.09 | 434.13 | 434.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 18871 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海湾城2#配电站1# | 630 | 27.83 | 391.67 | 391.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 18872 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海湾城2#配电站2# | 630 | 31.30 | 369.81 | 369.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 18873 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 海湾城2#配电站3# | 630 | 29.92 | 378.50 | 378.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 18874 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园1#配电站1# | 630 | 37.05 | 333.59 | 333.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 18875 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园1#配电站2# | 630 | 21.32 | 432.68 | 432.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 18876 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园2#配电站1# | 630 | 18.87 | 448.12 | 448.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 18877 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园2#配电站2# | 630 | 22.60 | 424.62 | 424.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 18878 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园2#配电站3# | 630 | 25.41 | 406.92 | 406.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 18879 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园3#配电站1# | 630 | 18.70 | 449.19 | 449.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 18880 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园3#配电站2# | 630 | 46.45 | 274.37 | 274.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 18881 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园4#配电站1# | 630 | 49.09 | 257.73 | 257.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 18882 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线 | 润海园4#配电站2# | 630 | 48.31 | 262.65 | 262.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |



|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18883 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站1# | 630 | 32.87 | 359.92 | 359.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 18884 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站2# | 630 | 28.47 | 387.64 | 387.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 18885 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站3# | 630 | 29.92 | 378.50 | 378.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 18886 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金源名府1#配电站  | 630 | 33.54 | 355.70 | 355.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 18887 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金源名府1#配电站  | 630 | 31.54 | 368.30 | 368.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 18888 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配  | 630 | 25.24 | 407.99 | 407.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 18889 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配  | 630 | 26.92 | 397.40 | 397.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 18890 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配  | 630 | 23.50 | 418.95 | 418.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 18891 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配  | 630 | 31.08 | 371.20 | 371.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 18892 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配  | 630 | 20.50 | 437.85 | 437.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 18893 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配  | 630 | 27.94 | 390.98 | 390.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 18894 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-1#配  | 800 | 48.53 | 331.76 | 331.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 18895 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-1#配  | 800 | 36.61 | 427.12 | 427.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 18896 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-2#配  | 800 | 32.30 | 461.60 | 461.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 18897 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-2#配  | 800 | 28.25 | 494.00 | 494.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 18898 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-3#配  | 800 | 30.16 | 478.72 | 478.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 18899 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-3#配  | 800 | 28.13 | 494.96 | 494.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 18900 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-4#配  | 800 | 31.19 | 470.48 | 470.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 18901 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海19-4#配  | 800 | 27.46 | 500.32 | 500.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 18902 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变    | 10kV国贸线  | 海航1#配电站1#变 | 630 | 32.19 | 364.20 | 364.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |

|       |          |         |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18903 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航1#配电站2#变 | 630 | 30.99 | 371.76 | 371.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 18904 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站1#变 | 630 | 27.34 | 394.76 | 394.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 18905 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站2#变 | 630 | 31.63 | 367.73 | 367.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 18906 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站3#变 | 630 | 21.06 | 434.32 | 434.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 18907 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡1#中心配电站  | 800 | 27.92 | 496.64 | 496.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 18908 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡1#中心配电站  | 800 | 25.13 | 518.96 | 518.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 18909 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡2#配电站1#变 | 800 | 25.46 | 516.32 | 516.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 18910 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡2#配电站2#变 | 800 | 21.92 | 544.64 | 544.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 18911 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线 | 秀景3#配电站1#变 | 630 | 28.73 | 386.00 | 386.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 18912 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线 | 秀景3#配电站2#变 | 630 | 26.13 | 402.38 | 402.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 18913 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向1#配电站1# | 630 | 34.17 | 351.73 | 351.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 18914 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向1#配电站2# | 630 | 35.84 | 341.21 | 341.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 18915 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向2#配电站1# | 630 | 27.41 | 394.32 | 394.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 18916 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向2#配电站2# | 630 | 32.05 | 365.09 | 365.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 18917 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站1# | 800 | 28.83 | 489.36 | 489.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 18918 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站2# | 800 | 26.51 | 507.92 | 507.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 18919 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站3# | 800 | 24.52 | 523.84 | 523.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 18920 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站1#变 | 800 | 25.39 | 516.88 | 516.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 18921 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站2#变 | 800 | 10.15 | 638.80 | 638.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 18922 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站3#变 | 800 | 29.11 | 487.12 | 487.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18923 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国8#配电站1#变 | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 18924 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国8#配电站2#变 | 800 | 50.02 | 319.84 | 319.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 18925 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国8#配电站3#变 | 800 | 28.86 | 489.12 | 489.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 18926 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑1#配电站1#变 | 630 | 26.45 | 400.37 | 400.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 18927 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑1#配电站2#变 | 630 | 27.80 | 391.86 | 391.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 18928 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑1#配电站3#变 | 630 | 26.10 | 402.57 | 402.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 18929 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站1#变 | 630 | 25.93 | 403.64 | 403.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 18930 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站2#变 | 630 | 24.43 | 413.09 | 413.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 18931 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站3#变 | 630 | 28.30 | 388.71 | 388.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 18932 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站1#变 | 630 | 28.96 | 384.55 | 384.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 18933 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站2#变 | 630 | 28.59 | 386.88 | 386.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 18934 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站3#变 | 630 | 31.14 | 370.82 | 370.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 18935 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站1#变 | 630 | 28.91 | 384.87 | 384.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 18936 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站2#变 | 630 | 26.26 | 401.56 | 401.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 18937 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站3#变 | 630 | 36.65 | 336.11 | 336.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 18938 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 海汇1#配电站1#变 | 630 | 36.77 | 335.35 | 335.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 18939 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 海汇1#配电站2#变 | 630 | 30.39 | 375.54 | 375.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 18940 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 海汇2#配电站1#变 | 630 | 33.71 | 354.63 | 354.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 18941 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 海汇2#配电站2#变 | 630 | 23.58 | 418.45 | 418.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 18942 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站1#变 | 630 | 39.72 | 316.76 | 316.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18943 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站2#变 | 630 | 32.94 | 359.48 | 359.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 18944 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站3#变 | 630 | 20.74 | 436.34 | 436.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 18945 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站1#变 | 800 | 31.73 | 466.16 | 466.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 18946 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站2#变 | 800 | 34.32 | 445.44 | 445.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 18947 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站3#变 | 800 | 32.50 | 460.00 | 460.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 18948 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站1#变  | 630 | 30.03 | 377.81 | 377.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 18949 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站2#变  | 630 | 26.62 | 399.29 | 399.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 18950 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站3#变  | 630 | 26.63 | 399.23 | 399.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 18951 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南甲线 | 新城1#配电站1#变 | 630 | 28.04 | 390.35 | 390.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 18952 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南甲线 | 新城1#配电站2#变 | 630 | 25.60 | 405.72 | 405.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 18953 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站1#变 | 630 | 30.50 | 374.85 | 374.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 18954 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站2#变 | 630 | 34.11 | 352.11 | 352.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 18955 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站3#变 | 630 | 25.79 | 404.52 | 404.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 18956 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 新城2#配电站1#变 | 630 | 25.91 | 403.77 | 403.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 18957 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 新城2#配电站2#变 | 630 | 23.06 | 421.72 | 421.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 18958 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站1#变 | 800 | 26.06 | 511.52 | 511.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 18959 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站2#变 | 800 | 27.23 | 502.16 | 502.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 18960 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站3#变 | 800 | 25.58 | 515.36 | 515.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 18961 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站1#变 | 800 | 24.90 | 520.80 | 520.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 18962 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站2#变 | 800 | 25.29 | 517.68 | 517.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18963 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站3#变 | 800 | 25.37 | 517.04 | 517.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 18964 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站1#变 | 800 | 24.33 | 525.36 | 525.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 18965 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站2#变 | 800 | 20.81 | 553.52 | 553.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 18966 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站3#变 | 800 | 19.87 | 561.04 | 561.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 18967 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站1#  | 630 | 29.19 | 383.10 | 383.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 18968 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站2#  | 630 | 33.85 | 353.75 | 353.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 18969 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站3#  | 630 | 22.57 | 424.81 | 424.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 18970 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南乙线 | 文园海景配电站1#  | 800 | 23.73 | 530.16 | 530.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 18971 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南乙线 | 文园海景配电站2#  | 800 | 29.73 | 482.16 | 482.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 18972 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区1#配电  | 630 | 30.74 | 373.34 | 373.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 18973 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区1#配电  | 630 | 26.62 | 399.29 | 399.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 18974 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区2#配电  | 630 | 31.80 | 366.66 | 366.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 18975 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区2#配电  | 630 | 25.21 | 408.18 | 408.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 18976 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电  | 800 | 27.27 | 501.84 | 501.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 18977 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电  | 800 | 24.03 | 527.76 | 527.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 18978 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电  | 800 | 21.04 | 551.68 | 551.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 18979 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电  | 800 | 21.39 | 548.88 | 548.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 18980 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电  | 800 | 27.97 | 496.24 | 496.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 18981 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电  | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 18982 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区5#配电  | 630 | 27.97 | 390.79 | 390.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 18983 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区5#配电  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 18984 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾1#配电站1#变 | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 18985 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾1#配电站2#变 | 630 | 28.64 | 386.57 | 386.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 18986 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾2#配电站1#变 | 630 | 30.89 | 372.39 | 372.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 18987 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾2#配电站2#变 | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 18988 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站1#变 | 800 | 27.23 | 502.16 | 502.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 18989 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站2#变 | 800 | 23.53 | 531.76 | 531.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 18990 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站3#变 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 18991 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站1#变 | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 18992 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站2#变 | 800 | 26.57 | 507.44 | 507.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 18993 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站3#变 | 800 | 27.09 | 503.28 | 503.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 18994 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站1#变 | 800 | 32.03 | 463.76 | 463.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 18995 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站2#变 | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 18996 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站3#变 | 800 | 19.15 | 566.80 | 566.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 18997 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配  | 630 | 27.60 | 393.12 | 393.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 18998 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配  | 630 | 30.87 | 372.52 | 372.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 18999 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配  | 630 | 23.57 | 418.51 | 418.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 19000 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海21-2#配  | 630 | 20.92 | 435.20 | 435.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 19001 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海21-2#配  | 630 | 24.72 | 411.26 | 411.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 19002 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站1#变压  | 800 | 44.74 | 362.08 | 362.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19003 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站2#变压  | 800 | 36.98 | 424.16 | 424.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 19004 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站3#变压  | 800 | 21.92 | 544.64 | 544.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 19005 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天1#配电站1#变 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 19006 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天1#配电站2#变 | 630 | 31.74 | 367.04 | 367.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 19007 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站1#变 | 630 | 31.77 | 366.85 | 366.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 19008 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站2#变 | 630 | 33.89 | 353.49 | 353.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 19009 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站3#变 | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 19010 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站1# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 19011 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站2# | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 19012 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站3# | 630 | 19.43 | 444.59 | 444.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 19013 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站1# | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 19014 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站2# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 19015 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站3# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 19016 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城3#配电站1# | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 19017 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城3#配电站2# | 630 | 11.08 | 497.20 | 497.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 19018 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站1# | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 19019 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站2# | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 19020 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站3# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 19021 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站1# | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 19022 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站2# | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19023 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站3# | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 19024 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 览海园3#配电站1# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 19025 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 览海园3#配电站2# | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 19026 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV安盛甲线 | 安百配电站1#变压  | 800 | 70.49 | 156.08 | 156.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 19027 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变 | 10kV安盛甲线 | 安百配电站2#变压  | 800 | 10.21 | 638.32 | 638.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 19028 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV日电线  | 鹏玥花园1#配电站  | 800 | 24.06 | 527.52 | 527.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 19029 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV日电线  | 鹏玥花园1#配电站  | 800 | 25.73 | 514.16 | 514.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 19030 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV日电线  | 鹏玥花园1#配电站  | 800 | 19.50 | 564.00 | 564.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 19031 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站  | 630 | 28.23 | 389.15 | 389.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 19032 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站  | 630 | 55.65 | 216.41 | 216.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 19033 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站  | 630 | 50.03 | 251.81 | 251.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 19034 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓2#配电站  | 800 | 42.77 | 377.84 | 377.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 19035 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓2#配电站  | 800 | 40.34 | 397.28 | 397.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 19036 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓3#配电站  | 800 | 42.35 | 381.20 | 381.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 19037 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓3#配电站  | 800 | 36.58 | 427.36 | 427.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 19038 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站  | 800 | 64.50 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 19039 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站  | 800 | 59.82 | 241.44 | 241.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 19040 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站  | 800 | 37.44 | 420.48 | 420.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 19041 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站  | 800 | 65.75 | 194.00 | 194.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 19042 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变 | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站  | 800 | 22.76 | 537.92 | 537.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |



|       |          |            |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19043 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站 | 800 | 55.57 | 275.44 | 275.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 19044 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站 | 800 | 55.22 | 278.24 | 278.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 19045 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 19046 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站 | 800 | 56.68 | 266.56 | 266.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 19047 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站 | 630 | 36.43 | 337.49 | 337.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 19048 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 19049 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站 | 630 | 41.26 | 307.06 | 307.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 19050 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站 | 630 | 26.22 | 401.81 | 401.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 19051 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站 | 630 | 31.21 | 370.38 | 370.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 19052 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站 | 630 | 35.93 | 340.64 | 340.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 19053 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏玥花园2#配电站 | 800 | 24.03 | 527.76 | 527.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 19054 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏玥花园2#配电站 | 800 | 24.64 | 522.88 | 522.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 19055 | 开发区供电分公司 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏玥花园2#配电站 | 800 | 18.98 | 568.16 | 568.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 19056 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 19057 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站 | 800 | 26.94 | 504.48 | 504.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 19058 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站 | 800 | 25.29 | 517.68 | 517.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 19059 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站 | 800 | 26.73 | 506.16 | 506.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 19060 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站 | 800 | 25.78 | 513.76 | 513.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 19061 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站 | 800 | 18.16 | 574.72 | 574.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 19062 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站 | 800 | 25.32 | 517.44 | 517.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19063 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站  | 800 | 27.36 | 501.12 | 501.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 19064 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站  | 800 | 19.24 | 566.08 | 566.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 19065 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配  | 630 | 30.50 | 374.85 | 374.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 19066 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配  | 630 | 23.17 | 421.03 | 421.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 19067 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配  | 630 | 26.66 | 399.04 | 399.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 19068 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-2#配  | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 19069 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-2#配  | 630 | 25.73 | 404.90 | 404.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 19070 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV东山甲线 | 梧桐4#配电站1#变 | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 19071 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV东山甲线 | 梧桐4#配电站2#变 | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 19072 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站1#变压  | 800 | 10.17 | 638.64 | 638.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 19073 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站2#变压  | 800 | 10.10 | 639.20 | 639.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 19074 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站3#变压  | 800 | 10.16 | 638.72 | 638.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 19075 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 19076 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 19077 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 19078 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 19079 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站  | 630 | 28.53 | 387.26 | 387.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 19080 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 19081 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座3#配电站  | 630 | 24.81 | 410.70 | 410.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 19082 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座3#配电站  | 630 | 35.32 | 344.48 | 344.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |

|       |          |          |         |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19083 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV翠竹线 | 金马杰座3#配电站 | 630 | 21.10 | 434.07 | 434.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 19084 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实1#配电站 | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 19085 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实1#配电站 | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 19086 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实1#配电站 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 19087 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实2#配电站 | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 19088 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实2#配电站 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 19089 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV黑山线 | 圣地秋实2#配电站 | 630 | 44.10 | 289.17 | 289.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 19090 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛1#配电站 | 800 | 18.75 | 570.00 | 570.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 19091 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛1#配电站 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 19092 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛1#配电站 | 800 | 41.17 | 390.64 | 390.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 19093 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛2#配电站 | 800 | 36.80 | 425.60 | 425.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 19094 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛2#配电站 | 800 | 44.69 | 362.48 | 362.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 19095 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛2#配电站 | 800 | 46.52 | 347.84 | 347.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 19096 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛3#配电站 | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 19097 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛3#配电站 | 630 | 42.56 | 298.87 | 298.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 19098 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线 | 福佳绿岛3#配电站 | 630 | 20.44 | 438.23 | 438.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 19099 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线 | 润海园西28#配电 | 630 | 10.16 | 502.99 | 502.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 19100 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线 | 润海园西28#配电 | 630 | 39.30 | 319.41 | 319.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 19101 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线 | 润海园西31#配电 | 630 | 36.31 | 338.25 | 338.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 19102 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线 | 润海园西31#配电 | 630 | 10.14 | 503.12 | 503.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19103 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西21#配电  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 19104 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西21#配电  | 630 | 34.65 | 348.71 | 348.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 19105 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-1#配 | 630 | 10.02 | 503.87 | 503.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 19106 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-1#配 | 630 | 10.17 | 502.93 | 502.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 19107 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配 | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 19108 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 19109 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配 | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 19110 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电  | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 19111 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电  | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 19112 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电  | 630 | 10.11 | 503.31 | 503.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 19113 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电  | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 19114 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电  | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 19115 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电  | 630 | 25.69 | 405.15 | 405.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 19116 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV安盛甲线 | 安百配电站3#变压  | 630 | 23.88 | 416.56 | 416.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 19117 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站1# | 800 | 35.98 | 432.16 | 432.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 19118 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站2# | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 19119 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站3# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 19120 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站1# | 800 | 46.46 | 348.32 | 348.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 19121 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站2# | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 19122 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站3# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19123 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站1# | 800 | 46.33 | 349.36 | 349.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 19124 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站2# | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 19125 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站3# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 19126 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾1#配电站1# | 630 | 26.56 | 399.67 | 399.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 19127 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾1#配电站1# | 630 | 26.56 | 399.67 | 399.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 19128 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站1# | 630 | 45.77 | 278.65 | 278.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 19129 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站2# | 630 | 43.59 | 292.38 | 292.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 19130 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站3# | 630 | 42.85 | 297.05 | 297.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 19131 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸4#配电站1# | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 19132 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸4#配电站2# | 630 | 26.12 | 402.44 | 402.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 19133 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸5#配电站1# | 630 | 33.78 | 354.19 | 354.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 19134 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸5#配电站2# | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 19135 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站1# | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 19136 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站2# | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 19137 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站3# | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 19138 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期1#配电站  | 800 | 10.11 | 639.12 | 639.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 19139 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期1#配电站  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 19140 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期2#配电站  | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 19141 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期2#配电站  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 19142 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站1#  | 630 | 38.63 | 323.63 | 323.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |

|       |          |          |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19143 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站2# | 630 | 28.19 | 389.40 | 389.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 19144 | 开发区供电分公司 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站3# | 630 | 46.07 | 276.76 | 276.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 19145 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园4#配电站 | 800 | 10.08 | 639.36 | 639.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 19146 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园4#配电站 | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 19147 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园5#配电站 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 19148 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园5#配电站 | 800 | 10.09 | 639.28 | 639.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 19149 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10KV杏林甲线 | 隆昌配电站1#变压 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 19150 | 开发区供电分公司 | 66kV十里岗变 | 10KV杏林甲线 | 隆昌配电站2#变压 | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 19151 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园1#配电站 | 630 | 31.62 | 367.79 | 367.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 19152 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园1#配电站 | 630 | 36.82 | 335.03 | 335.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 19153 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园2#配电站 | 630 | 44.73 | 285.20 | 285.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 19154 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园2#配电站 | 630 | 43.87 | 290.62 | 290.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 19155 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园3#配电站 | 630 | 49.83 | 253.07 | 253.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 19156 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园3#配电站 | 630 | 49.80 | 253.26 | 253.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 19157 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府1#配电站 | 630 | 36.98 | 334.03 | 334.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 19158 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府1#配电站 | 630 | 46.43 | 274.49 | 274.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 19159 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府1#配电站 | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 19160 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府2#配电站 | 630 | 40.81 | 309.90 | 309.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 19161 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府2#配电站 | 630 | 24.56 | 412.27 | 412.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 19162 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府2#配电站 | 630 | 31.63 | 367.73 | 367.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |

|       |          |          |         |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|---------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19163 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#<br>配电站1# | 630 | 40.17 | 313.93 | 313.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 19164 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#<br>配电站2# | 630 | 49.62 | 254.39 | 254.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 19165 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#<br>配电站3# | 630 | 33.92 | 353.30 | 353.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 19166 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#<br>配电站1# | 630 | 47.86 | 265.48 | 265.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 19167 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#<br>配电站2# | 630 | 36.96 | 334.15 | 334.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 19168 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#<br>配电站3# | 630 | 37.77 | 329.05 | 329.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 19169 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#<br>配电站1# | 630 | 34.26 | 351.16 | 351.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 19170 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#<br>配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 19171 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#<br>配电站3# | 630 | 36.90 | 334.53 | 334.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 19172 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#<br>配电站1# | 630 | 34.19 | 351.60 | 351.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 19173 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#<br>配电站2# | 630 | 33.09 | 358.53 | 358.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 19174 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#<br>配电站3# | 630 | 22.48 | 425.38 | 425.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 19175 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#<br>配电站1# | 630 | 25.52 | 406.22 | 406.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 19176 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#<br>配电站2# | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 19177 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#<br>配电站3# | 630 | 42.93 | 296.54 | 296.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 19178 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期<br>1#配电站  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 19179 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期<br>1#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 19180 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期<br>1#配电站  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 19181 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期<br>2#配电站  | 630 | 10.05 | 503.69 | 503.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 19182 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期<br>2#配电站  | 630 | 10.05 | 503.69 | 503.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19183 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线  | 融创一期2#配电站  | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 19184 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线  | 融创一期3#配电站  | 630 | 17.61 | 456.06 | 456.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 19185 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线  | 融创一期3#配电站  | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 19186 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线  | 融创一期3#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 19187 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园1#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 19188 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园1#配电  | 800 | 10.06 | 639.52 | 639.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 19189 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园1#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 19190 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园2#配电  | 800 | 10.07 | 639.44 | 639.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 19191 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园2#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 19192 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园2#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 19193 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电  | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 19194 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 19195 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电  | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 19196 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 19197 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 19198 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电  | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 19199 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业1#配电站1# | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 19200 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业1#配电站2# | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 19201 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业2#配电站1# | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 19202 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业2#配电站2# | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |



|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19203 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业3#配电站1# | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 19204 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业3#配电站2# | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 19205 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站1# | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 19206 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站2# | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 19207 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站3# | 800 | 10.05 | 639.60 | 639.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 19208 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 19209 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站  | 630 | 10.08 | 503.50 | 503.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 19210 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站  | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 19211 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站  | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 19212 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站  | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 19213 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站  | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 19214 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 19215 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 19216 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站  | 630 | 10.04 | 503.75 | 503.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 19217 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站  | 630 | 10.12 | 503.24 | 503.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 19218 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站  | 630 | 10.14 | 503.12 | 503.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 19219 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 19220 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站  | 630 | 10.10 | 503.37 | 503.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 19221 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站  | 630 | 10.13 | 503.18 | 503.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 19222 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站  | 630 | 10.03 | 503.81 | 503.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19223 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站  | 630 | 10.06 | 503.62 | 503.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 19224 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站  | 630 | 10.09 | 503.43 | 503.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 19225 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站  | 630 | 10.07 | 503.56 | 503.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 19226 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站1#变压  | 800 | 41.60 | 387.20 | 387.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 19227 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站2#变压  | 800 | 32.58 | 459.36 | 459.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 19228 | 开发区供电分公司 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站3#变压  | 800 | 10.16 | 638.72 | 638.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 19229 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站1#变压  | 800 | 45.90 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 19230 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站2#变压  | 800 | 43.57 | 371.44 | 371.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 19231 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站3#变压  | 800 | 10.11 | 639.12 | 639.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 19232 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站  | 800 | 34.29 | 445.68 | 445.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 19233 | 开发区供电分公司 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站  | 800 | 10.11 | 639.12 | 639.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 19234 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV东山乙线 | 新桥配电站1#变压  | 800 | 22.01 | 543.92 | 543.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 19235 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV东山乙线 | 新桥配电站2#变压  | 800 | 38.46 | 412.32 | 412.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 19236 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 11kV东山乙线 | 新桥配电站3#变压  | 800 | 10.17 | 638.64 | 638.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 19237 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站1#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 19238 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站2#变 | 800 | 10.03 | 639.76 | 639.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 19239 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站3#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 19240 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站1#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 19241 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站2#变 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 19242 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站3#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19243 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站1#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 19244 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站2#变 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 19245 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站3#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 19246 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站1#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 19247 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站2#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 19248 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站3#变 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 19249 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站1#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 19250 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站2#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 19251 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站3#变 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 19252 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站1#变 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 19253 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站2#变 | 800 | 10.01 | 639.92 | 639.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 19254 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站3#变 | 800 | 10.04 | 639.68 | 639.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 19255 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站  | 800 | 26.75 | 506.00 | 506.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 19256 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站  | 800 | 27.34 | 501.28 | 501.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 19257 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站  | 800 | 40.46 | 396.32 | 396.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 19258 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆2#配电站  | 800 | 29.25 | 486.00 | 486.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 19259 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆2#配电站  | 800 | 21.86 | 545.12 | 545.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 19260 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆3#配电站  | 800 | 41.49 | 388.08 | 388.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 19261 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆3#配电站  | 800 | 36.37 | 429.04 | 429.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 19262 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站  | 800 | 23.05 | 535.60 | 535.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19263 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站  | 800 | 45.64 | 354.88 | 354.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 19264 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站  | 800 | 45.76 | 353.92 | 353.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 19265 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV东山乙线 | 云顶国际公寓住宅   | 630 | 28.16 | 389.59 | 389.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 19266 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10KV东山乙线 | 云顶国际公寓住宅   | 630 | 16.14 | 465.32 | 465.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 19267 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站1#变 | 630 | 24.77 | 410.95 | 410.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 19268 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站2#变 | 630 | 27.19 | 395.70 | 395.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 19269 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站3#变 | 630 | 24.09 | 415.23 | 415.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 19270 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷5#配电站1#变 | 800 | 15.90 | 592.80 | 592.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 19271 | 开发区供电分公司 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷5#配电站2#变 | 800 | 20.69 | 554.48 | 554.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 19272 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙1#配电站1#变 | 800 | 29.42 | 484.64 | 484.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 19273 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙1#配电站2#变 | 800 | 16.57 | 587.44 | 587.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 19274 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙2#配电站1#变 | 800 | 30.93 | 472.56 | 472.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 19275 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙2#配电站2#变 | 800 | 21.24 | 550.08 | 550.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 19276 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙3#配电站1#变 | 800 | 18.58 | 571.36 | 571.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 19277 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙3#配电站2#变 | 800 | 28.80 | 489.60 | 489.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 19278 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站   | 800 | 24.99 | 520.08 | 520.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 19279 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站   | 800 | 22.07 | 543.44 | 543.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 19280 | 开发区供电分公司 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站   | 800 | 26.70 | 506.40 | 506.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 19281 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金广乙线 | 水郡3#配电站1#变 | 800 | 25.57 | 515.44 | 515.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 19282 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10KV金广乙线 | 水郡3#配电站2#变 | 800 | 21.12 | 551.04 | 551.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |

|       |          |          |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19283 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场1#配电站  | 800 | 29.72 | 482.24 | 482.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 19284 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场1#配电站  | 800 | 29.50 | 484.00 | 484.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 19285 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场1#配电站  | 800 | 21.55 | 547.60 | 547.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 19286 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场2#配电站  | 800 | 17.92 | 576.64 | 576.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 19287 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场2#配电站  | 800 | 20.99 | 552.08 | 552.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 19288 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场2#配电站  | 800 | 29.54 | 483.68 | 483.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 19289 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场3#配电站  | 800 | 22.22 | 542.24 | 542.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 19290 | 开发区供电分公司 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场3#配电站  | 800 | 23.48 | 532.16 | 532.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 19291 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷1#箱变1#变压 | 800 | 17.07 | 583.44 | 583.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 19292 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷2#箱变1#变压 | 800 | 20.86 | 553.12 | 553.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 19293 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷3#箱变1#变压 | 800 | 29.82 | 481.44 | 481.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 19294 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷4#箱变1#变压 | 800 | 20.51 | 555.92 | 555.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 19295 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站  | 800 | 25.36 | 517.12 | 517.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 19296 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站  | 800 | 29.87 | 481.04 | 481.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 19297 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站  | 800 | 29.96 | 480.32 | 480.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 19298 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站  | 800 | 28.26 | 493.92 | 493.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 19299 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站  | 800 | 24.58 | 523.36 | 523.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 19300 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站  | 800 | 30.27 | 477.84 | 477.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 19301 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期1#配电站  | 800 | 27.26 | 501.92 | 501.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 19302 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期1#配电站  | 800 | 29.85 | 481.20 | 481.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |

|       |          |          |         |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19303 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期2#配电站 | 800 | 28.46 | 492.32 | 492.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 19304 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期2#配电站 | 800 | 25.32 | 517.44 | 517.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 19305 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期3#配电站 | 800 | 28.59 | 491.28 | 491.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 19306 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期3#配电站 | 800 | 22.09 | 543.28 | 543.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 19307 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期4#配电站 | 800 | 21.68 | 546.56 | 546.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 19308 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期4#配电站 | 800 | 20.57 | 555.44 | 555.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 19309 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站 | 800 | 25.38 | 516.96 | 516.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 19310 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站 | 800 | 26.79 | 505.68 | 505.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 19311 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站 | 800 | 28.47 | 492.24 | 492.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 19312 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站 | 800 | 26.32 | 509.44 | 509.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 19313 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站 | 800 | 25.91 | 512.72 | 512.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 19314 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站 | 800 | 22.58 | 539.36 | 539.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 19315 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线 | 红星海23#配电  | 800 | 20.69 | 554.48 | 554.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 19316 | 开发区供电分公司 | 66kV红星变  | 10kV大渔线 | 红星海23#配电  | 800 | 26.95 | 504.40 | 504.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 19317 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV白石线 | 天海四期中心配电  | 800 | 28.75 | 490.00 | 490.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 19318 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV白石线 | 天海四期中心配电  | 800 | 23.29 | 533.68 | 533.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 19319 | 开发区供电分公司 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区1#配电站 | 800 | 20.58 | 555.36 | 555.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 19320 | 开发区供电分公司 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区1#配电站 | 800 | 27.87 | 497.04 | 497.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 19321 | 开发区供电分公司 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区2#配电站 | 800 | 29.68 | 482.56 | 482.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 19322 | 开发区供电分公司 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区2#配电站 | 800 | 26.85 | 505.20 | 505.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |

|       |          |          |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19323 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源B配电站1#变  | 800 | 29.62 | 483.04 | 483.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 19324 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源B配电站2#变  | 800 | 28.87 | 489.04 | 489.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 19325 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源C配电站1#变  | 800 | 22.36 | 541.12 | 541.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 19326 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源C配电站2#变  | 800 | 28.95 | 488.40 | 488.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 19327 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源D配电站1#变  | 800 | 26.97 | 504.24 | 504.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 19328 | 开发区供电分公司 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源D配电站2#变  | 800 | 23.54 | 531.68 | 531.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 19329 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站   | 800 | 26.21 | 510.32 | 510.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 19330 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站   | 800 | 26.98 | 504.16 | 504.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 19331 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变  | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站   | 800 | 24.52 | 523.84 | 523.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 19332 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商1#配电站1#变 | 800 | 28.95 | 488.40 | 488.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 19333 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商1#配电站2#变 | 800 | 28.75 | 490.00 | 490.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 19334 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商2#配电站1#变 | 800 | 28.65 | 490.80 | 490.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 19335 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商2#配电站2#变 | 800 | 21.54 | 547.68 | 547.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 19336 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商3#配电站1#变 | 800 | 22.36 | 541.12 | 541.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 19337 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商3#配电站2#变 | 800 | 23.58 | 531.36 | 531.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 19338 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站1#变 | 800 | 25.85 | 513.20 | 513.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 19339 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站2#变 | 800 | 26.78 | 505.76 | 505.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 19340 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站3#变 | 800 | 24.63 | 522.96 | 522.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 19341 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站1#变 | 800 | 25.85 | 513.20 | 513.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 19342 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变 | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站2#变 | 800 | 22.95 | 536.40 | 536.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |

|       |          |            |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19343 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站3#变 | 800 | 28.96 | 488.32 | 488.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 19344 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商6#配电站1#变 | 800 | 21.74 | 546.08 | 546.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 19345 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商6#配电站2#变 | 800 | 25.25 | 518.00 | 518.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 19346 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组1#箱变   | 630 | 21.69 | 430.35 | 430.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 19347 | 开发区供电分公司 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组2#箱变   | 630 | 21.74 | 430.04 | 430.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 19348 | 开发区供电分公司 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南线  | 合利达实业箱变    | 400 | 25.64 | 257.44 | 257.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 19349 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 华矿线      | 矿北17#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 19350 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 华矿线      | 矿北18#配电站2# | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 19351 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 冷冻线      | 香周路4#箱式配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 19352 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 千心乙线     | 山东路18#配电   | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 19353 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 冷冻线      | 香周路5#箱式配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 19354 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线     | 椒房1#配电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 19355 | 甘井子区供电公司 | 红嘴子66kV变电站 | 钻石线      | 钻石湾3#配电站2# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 19356 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线      | 东翠鸣苑2#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 19357 | 甘井子区供电公司 | 华南66kV变电站  | 自然线      | 远洋1#配电站1#变 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 19358 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线      | 65053部队东方路 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 19359 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 亿达甲线     | 林语家话中心亭2#  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 19360 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线     | 千山心城6#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 19361 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线     | 千山心城1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 19362 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线     | 刘家桥3#配电站   | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19363 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路2#配电站2# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 19364 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友高线  | 凯旋门4#配电站1# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 19365 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 矿北乙线 | 矿北16#配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 19366 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城2#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 19367 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城4#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 19368 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城5#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 19369 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城3#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 19370 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城4#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 19371 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城1#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 19372 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街2#配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 19373 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 铝制品线 | 泰华府邸2#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 19374 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 铝制品线 | 泰华府邸1#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 19375 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 自然线  | 远洋1#配电站3#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 19376 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦3#配电站1#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 19377 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 绅士花园1#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 19378 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 龙江线  | 山东路9#配电站1# | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 19379 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 矿北乙线 | 矿北14#变电站3# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 19380 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街1#配电站1# | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 19381 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 龙江线  | 山东路9#配电站2# | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 19382 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友高线  | 远洋广场1#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19383 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 华高线  | 远洋广场9#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 19384 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 19385 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 19386 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华大甲线 | 枣园万象1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 19387 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站1# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 19388 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 19389 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园2#配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 19390 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园5#配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 19391 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园5#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 19392 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园4#配电站1# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 19393 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 矿北27#配电站2# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 19394 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 铝制品线 | 泰华府邸1#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 19395 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村1#配电站1# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 19396 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站105 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 19397 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 秋实1#配电站1#变 | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 19398 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园1#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 19399 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街2#配电站1# | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 19400 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 19401 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站3# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 19402 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园2#配电站1# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19403 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 樱花园3#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 19404 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 樱花园3#<br>配电站3# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 19405 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 樱花园4#<br>配电站2# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 19406 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 衡逸园2#<br>配电站1# | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 19407 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 金家村线 | 衡逸园3#<br>配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 19408 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 华锦2#配<br>电站2#变 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 19409 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源甲线 | 山中村1#<br>配电站2# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 19410 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华高线  | 远洋广场<br>4#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 19411 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华高线  | 远洋广场<br>4#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 19412 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 自然线  | 沿海鉴筑<br>1#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 19413 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 华锦1#中<br>心配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 19414 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 新华甲线 | 壹品天城<br>7#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 19415 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 樱花园3#<br>配电站1# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 19416 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 千心甲线 | 千山心城<br>5#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 19417 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 矿北25#<br>配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 19418 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 友高线  | 凯旋门2#<br>配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 19419 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 天城线  | 钻石湾7#<br>配电站1# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 19420 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 天城线  | 钻石湾4#<br>配电站2# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 19421 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 天城线  | 钻石湾6#<br>配电站1# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 19422 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华矿线  | 矿北23#<br>配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19423 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华高线  | 凯旋门3#<br>配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 19424 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑<br>1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 19425 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 金家村线 | 梧桐路1#<br>配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 19426 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华大甲线 | 鑫汇茗苑<br>2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 19427 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华大甲线 | 华东路<br>14#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 19428 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 金家村线 | 梧桐路2#<br>配电站1# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 19429 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 亿达甲线 | 林语家话<br>中心亭1#  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 19430 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 东方路1#<br>配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 19431 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 华大甲线 | 枣园万象<br>1#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 19432 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周联乙线 | 刘家桥3#<br>配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 19433 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变        | 朱家线  | 宏苑1#配<br>电站3#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 19434 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 新华甲线 | 新华绿洲<br>1#配电站  | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 19435 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配<br>电站1#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 19436 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配<br>电站2#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 19437 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配<br>电站3#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 19438 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源甲线 | 山中村2#<br>配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 19439 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配<br>电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 19440 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配<br>电站2#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 19441 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子<br>变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配<br>电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 19442 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源甲线 | 山中村2#<br>配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19443 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 19444 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 19445 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 19446 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村3#配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 19447 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 山中村9#配电站1# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 19448 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 山中村9#配电站2# | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 19449 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 19450 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 19451 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 19452 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 朱家线  | 宏苑2#配电站1#变 | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 19453 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉4#配电站1#变 | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 19454 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉4#配电站2#变 | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 19455 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉10#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 19456 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉10#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 19457 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环中心配电站   | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 19458 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 星中环中心配电站   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 19459 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 骏腾线  | 骏腾名苑9#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 19460 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉1#配电站1#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 19461 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 和润家园配电站1#  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 19462 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉1#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19463 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉11#配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 19464 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉11#配电站1# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 19465 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 朱家线  | 宏苑1#配电站1#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 19466 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲1#配电站  | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 19467 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉2#配电站1#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 19468 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉2#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 19469 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站104 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 19470 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华高线  | 远洋广场7#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 19471 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路7#配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 19472 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都1#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 19473 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 19474 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 华锦1#中心配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 19475 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格3#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 19476 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格3#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 19477 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格4#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 19478 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格4#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 19479 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格7#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 19480 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格1#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 19481 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格1#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 19482 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格2#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19483 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格6#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 19484 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格5#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 19485 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 友高线  | 远洋广场5#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 19486 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华丰甲线 | 金山花园1#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 19487 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华丰甲线 | 金山花园1#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 19488 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 19489 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#配电站  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 19490 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 19491 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景4#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 19492 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景4#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 19493 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景8#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 19494 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景8#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 19495 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景6#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 19496 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景6#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 19497 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家3#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 19498 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 19499 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 19500 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 华南国际公寓1#配  | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 19501 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心甲线 | 友谊街2#配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 19502 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都配电站1#变  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19503 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都配电站2#变  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 19504 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 19505 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心甲线 | 友谊街2#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |
| 19506 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家2#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 19507 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家2#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 19508 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 华南国际公寓1#配  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 19509 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家5#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 19510 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 19511 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 19512 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 19513 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 促进路1#配电站1# | 500 | 35.00 | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 19514 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 促进路1#配电站2# | 500 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 19515 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 千山心城9#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 19516 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 千山心城9#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 19517 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑3#变电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 19518 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑3#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 19519 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 19520 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 19521 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 19522 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大乙线 | 华东路10#配电   | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19523 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大乙线 | 华东路10#配电   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 19524 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 王家桥2#配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 19525 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑4#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 19526 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑4#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 19527 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府2#配电站2#变 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 19528 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府2#配电站1#变 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 19529 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园1#配电站  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 19530 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 友谊街3#配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 19531 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 亿海盛都2#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 19532 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 19533 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园2#配电站  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 19534 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园2#配电站  | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 19535 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 亿海盛都2#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 19536 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 周水前1#配电站1# | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 19537 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 周水前1#配电站2# | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 19538 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 山东路16#配电   | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 19539 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 山东路16#配电   | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 19540 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家2#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 19541 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 军香苑1#配电站1# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 19542 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 军香苑配电站2#变  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19543 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家3#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 19544 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美域线  | 美域盛景2#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 19545 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美域线  | 美域盛景2#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 19546 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环1#配电站1# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 19547 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环1#配电站2# | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 19548 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站3#变 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 19549 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站2#变 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 19550 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站1#变 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 19551 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 19552 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 19553 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站3# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 19554 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家4#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 19555 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家4#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 19556 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府花园6#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 19557 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府6#配电站1#变 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 19558 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 19559 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景1#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 19560 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭4#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 19561 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭4#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 19562 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑3#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19563 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景3#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 19564 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景3#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 19565 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景5#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 19566 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭5#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 19567 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭5#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 19568 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景5#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 19569 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 美域线  | 美域盛景6#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 19570 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景7#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 19571 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景7#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 19572 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 新华丽景配电站1#  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 19573 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 新华丽景配电站2#  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 19574 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 友谊街1#配电站2# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 19575 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 友谊街1#配电站1# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 19576 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 美域线  | 美域盛景6#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 19577 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华友甲线 | 动力院景2#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 19578 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭1#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 19579 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 19580 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 李家街3#配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 19581 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 李家街3#配电站2# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 19582 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 林语家话2#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19583 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉5#配电站1#变 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 19584 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉5#配电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 19585 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳2#配电站1#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 19586 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 山中村7#配电站1# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 19587 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳2#配电站2#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 19588 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 山中村7#配电站2# | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 19589 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉6#配电站1#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 19590 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉6#配电站2#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 19591 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 林语家话2#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 19592 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 19593 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 19594 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭2#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 19595 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 冷冻线  | 刘家桥1#配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 19596 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 19597 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 香周路1#配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 19598 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 香周路1#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 19599 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站3#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 19600 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站2#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 19601 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 19602 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 光明路1#配电站1# | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19603 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 光明路1#配电站2# | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 19604 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 19605 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 19606 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 19607 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话1#配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 19608 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话1#配电站  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 19609 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 19610 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站2#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 19611 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 刘家桥2#配电站2# | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 19612 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 刘家桥2#配电站1# | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 19613 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭3#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 19614 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭3#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 19615 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 19616 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#配电站2# | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 19617 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#配电站1# | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 19618 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉7#配电站1#变 | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 19619 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 19620 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 19621 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 19622 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村5#配电站1# | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19623 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村5#配电站2# | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 19624 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话3#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 19625 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话3#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 19626 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村4#配电站1# | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 19627 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 亿海盛都1#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 19628 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 亿海盛都1#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 19629 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城8#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 19630 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城8#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 19631 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村4#配电站2# | 400 | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 19632 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉9#配电站1#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 19633 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 红嘴线  | 大纺2#配电站1#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 19634 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 红嘴线  | 大纺2#配电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 19635 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉9#配电站2#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 19636 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉12#配电站1# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 19637 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府1#配电站1#变 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 19638 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园1#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 19639 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城7#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 19640 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城7#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 19641 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 大纺1#配电站1#变 | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 19642 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 大纺1#配电站2#变 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19643 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站3#变 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 19644 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 19645 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站1#变 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 19646 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站2#变 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 19647 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 19648 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 山中村6#配电站1# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 19649 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳1#配电站1#变 | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 19650 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳1#配电站2#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 19651 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 19652 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 19653 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 19654 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 19655 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路11#配电   | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 19656 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路11#配电   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 19657 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路8#配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 19658 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路1#配电站1# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 19659 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路1#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 19660 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路2#配电站1# | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 19661 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路2#配电站2# | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 19662 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路3#配电站1# | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19663 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华周乙线 | 山东路3#<br>配电站2# | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 19664 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 龙江线  | 山东路<br>12#配电   | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 19665 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 龙江线  | 山东路<br>12#配电   | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 19666 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 泡崖线  | 怡景1#配<br>电站1#变 | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 19667 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 泡崖线  | 怡景1#配<br>电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 19668 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 红卫线  | 华东路1#<br>配电站1# | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 19669 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 煤气线  | 香周路3#<br>箱式配电  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 19670 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子线 | 保温分1#<br>箱式配电  | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 19671 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 大一线  | 华东路3#<br>配电站1# | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 19672 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 煤气线  | 香周路6#<br>箱式配电  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 19673 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华大甲线 | 华东路9#<br>配电站1# | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 19674 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华大甲线 | 华东路9#<br>配电站2# | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 19675 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华南线  | 山东路<br>13#配电   | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 19676 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华南线  | 山东路<br>13#配电   | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 19677 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华南线  | 山东路<br>13#配电   | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 19678 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华南线  | 中华西路<br>1#公寓1# | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 19679 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华南线  | 中华西路<br>1#公寓1# | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 19680 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 红卫线  | 周家街1#<br>配电站1# | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 19681 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 红卫线  | 周家街1#<br>配电站2# | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 19682 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 化实线  | 华东路5#<br>配电站1# | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |



|       |          |            |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19683 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路6#<br>配电站1# | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 19684 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路8#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 19685 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路<br>17#配电   | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 19686 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路<br>17#配电   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 19687 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分2#<br>箱变变压  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 19688 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路<br>17#配电   | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 19689 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地<br>1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 19690 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地<br>1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 19691 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地<br>1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 19692 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都中<br>心配电站   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 19693 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 鼎云都中<br>心配电站   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 19694 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 鹏辉中心<br>配电站1#  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 19695 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 鹏辉中心<br>配电站2#  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 19696 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路2#<br>配电站1# | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 19697 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 石材线  | 中华园1#<br>配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 19698 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园1#<br>配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 19699 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园1#<br>配电站2# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 19700 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都<br>2#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 19701 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都<br>2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 19702 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园2#<br>配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19703 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 钢丝线  | 万福园2#<br>配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 19704 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 石材线  | 中华园3#<br>配电站1# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 19705 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 红卫线  | 福佳绿都<br>3#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 19706 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 鹏辉甲线 | 万福园3#<br>配电站1# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 19707 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 红卫线  | 福佳绿都<br>3#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 19708 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 鹏辉甲线 | 万福园3#<br>配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 19709 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华友甲线 | 中华园2#<br>配电站2# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 19710 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华友甲线 | 中华园2#<br>配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 19711 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 鹏辉甲线 | 万福园4#<br>配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 19712 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 鹏辉甲线 | 万福园4#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 19713 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 青林美地<br>2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 19714 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 青林美地<br>2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 19715 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华大乙线 | 华南商厦<br>1#配电站  | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 19716 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华友甲线 | 中华园4#<br>配电站1# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 19717 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 钢丝线  | 万福园5#<br>配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 19718 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 钢丝线  | 万福园5#<br>配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 19719 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变        | 华大乙线 | 华南商厦<br>1#配电站  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 19720 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路<br>变   | 泡崖线  | 金南路1#<br>箱式配电  | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 19721 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路<br>变   | 龙江线  | 山东路<br>10#配电   | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 19722 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路<br>变   | 龙江线  | 山东路<br>10#配电   | 500 | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19723 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路2#箱式配电  | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 19724 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东路4#配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 19725 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路3#箱式配电  | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 19726 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 山东路5#配电站1# | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 19727 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 山东路5#配电站2# | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 19728 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 山东线  | 天洋物业18#箱式  | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 19729 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 山东线  | 天洋物业16#箱式  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 19730 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 山东路15#配电   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 19731 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 山东路15#配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 19732 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 峨眉线  | 军晟1#箱式配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 19733 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄1#箱式配  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 19734 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄2#箱式配  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 19735 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金西路1#箱式配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 19736 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄3#箱式配  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 19737 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路1#箱式配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 19738 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金南路7#箱式配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 19739 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴2#箱式配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 19740 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分3#箱式配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 19741 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路10#箱式   | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 19742 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄4#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19743 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分9#箱式配电 | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 19744 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 华北路7#箱式配电 | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 19745 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄5#配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 19746 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄6#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 19747 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分4#箱式配电 | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 19748 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 华北路9#箱式配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 19749 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分5#箱式配电 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 19750 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄7#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 19751 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分6#箱式配电 | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 19752 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分7#箱式配电 | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 19753 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分8#箱式配电 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 19754 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 紫金风尚配电站1# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 19755 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 紫金风尚配电站2# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 19756 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 19757 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 19758 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 19759 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区2#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 19760 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区2#配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 19761 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑6#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 19762 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑9#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19763 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路1#箱式配电  | 500 | 55.00 | 175.00 | 175.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 19764 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 19765 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 19766 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景3#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 19767 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景3#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 19768 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景4#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 19769 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景4#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 19770 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景7#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 19771 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#箱式配电  | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 19772 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水子1#箱式配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 19773 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 冷冻线  | 华北路6#箱式配电  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 19774 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景7#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 19775 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 秋实1#配电站2#变 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 19776 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 秋实1#配电站3#变 | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 19777 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦2#配电站1#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 19778 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园3#配电站2# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 19779 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场3#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 19780 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场8#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 19781 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场2#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 19782 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北25#配电站3# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19783 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站1#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 19784 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园2#配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 19785 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 静芸街1#箱式配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 19786 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站103 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 19787 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场1#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 19788 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场5#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 19789 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦3#配电站2#变 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 19790 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场8#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 19791 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场3#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 19792 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园1#配电站1# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 19793 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场9#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 19794 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 千山心城6#配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 19795 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北28#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 19796 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 鑫汇茗苑2#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 19797 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场7#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 19798 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 19799 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园中心配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 19800 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场6#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 19801 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园中心配电站   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 19802 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 万亿香橙1#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19803 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北2#配电站2#变 | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 19804 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 万亿香橙1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 19805 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东路6#配电站2# | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 19806 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北10#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 19807 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 冷冻线  | 香周路1#箱式配电  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 19808 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万成御园1#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 19809 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居2#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 19810 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 友高线  | 凯旋门1#配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 19811 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路11#箱式   | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 19812 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北16#配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 19813 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站3#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 19814 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 东翠鸣苑2#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 19815 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居1#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 19816 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 19817 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北1#配电站1#变 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 19818 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 山东线  | 桑尼小镇2#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 19819 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房1#配电站2#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 19820 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 金泡路1#箱式配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 19821 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北28#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 19822 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 65053部队椒北街 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19823 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北1#配电站2#变 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 19824 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北9#配电站2#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 19825 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 19826 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北23#配电站3# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 19827 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北14#变电站2# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 19828 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北14#变电站1# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 19829 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥3#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 19830 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥3#配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 19831 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北12#配电站3# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 19832 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 泰华府邸2#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 19833 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北24#配电站1# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 19834 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 凯旋线  | 凯旋门8#配电站2# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 19835 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 宏苑1#箱式配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 19836 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 春柳人家配电站1#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 19837 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北26#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 19838 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北29#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 19839 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北26#配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 19840 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北7#配电站1#变 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 19841 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北13#配电站2  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 19842 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北13#配电站1  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |



|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19843 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北13#配电站3  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 19844 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北7#配电站2#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 19845 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北1#中心配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 19846 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北2#配电站3#变 | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 19847 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北8#配电站2#变 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 19848 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北4#配电站1#变 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 19849 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北4#配电站3#变 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 19850 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北8#配电站1号  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 19851 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北4#配电站2#变 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 19852 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北1#中心配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 19853 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北6#配电站1#变 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 19854 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北5#配电站2#变 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 19855 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北5#配电站1#变 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 19856 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北甲线 | 矿北5#配电站3#变 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 19857 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北2#配电站1#变 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 19858 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北6#配电站2#变 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 19859 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 矿北乙线 | 矿北6#配电站3#变 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 19860 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 华矿线  | 矿北17#配电站1  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 19861 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 华矿线  | 矿北18#配电站1# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 19862 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 华矿线  | 矿北19#配电站1# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19863 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 华矿线  | 矿北19#<br>配电站2# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 19864 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 凯旋线  | 凯旋门<br>10#配电   | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 19865 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 凯旋线  | 凯旋门7#<br>配电站2# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 19866 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑<br>1#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 19867 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 华矿线  | 矿北24#<br>配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 19868 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV<br>变电站 | 侯西乙线 | 春柳人家<br>配电站2#  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 19869 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 华矿线  | 矿北27#<br>配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 19870 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 华矿线  | 矿北29#<br>配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 19871 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 华矿线  | 矿北25#<br>配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 19872 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 自然线  | 沿海鉴筑<br>中心配电   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 19873 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 自然线  | 沿海鉴筑<br>中心配电   | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 19874 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 新华甲线 | 壹品天城<br>1#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 19875 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 壹品天城<br>2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 19876 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 壹品天城<br>8#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 19877 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变       | 新华甲线 | 壹品天城<br>1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 19878 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 新华甲线 | 壹品天城<br>5#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 19879 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 运腾线  | 远洋自然<br>中心配电   | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 19880 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 壹品天城<br>4#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 19881 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 新华甲线 | 壹品天城<br>3#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 19882 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 促进甲线 | 壹品天城<br>4#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19883 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 自然线  | 远洋1#配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 19884 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城9#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 19885 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 自然线  | 沿海鉴筑1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 19886 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城8#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 19887 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城3#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 19888 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 向阳1#箱式配电站  | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 19889 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城7#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 19890 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 自然线  | 远洋自然中心配电   | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 19891 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城2#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 19892 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城6#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 19893 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城6#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 19894 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城9#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 19895 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路1#箱式配电  | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 19896 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北11#配电站3# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 19897 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 千山富苑配电站2#  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 19898 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 千山富苑配电站1#  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 19899 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北9#配电站3#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 19900 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北9#配电站1#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 19901 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路13#配电   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 19902 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 千心甲线 | 千山心城3#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19903 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 凯旋线  | 凯旋门7#<br>配电站1# | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 19904 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 矿北乙线 | 矿北12#<br>配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 19905 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾1#<br>配电站1# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 19906 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾1#<br>配电站3# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 19907 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾7#<br>配电站3# | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 19908 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾3#<br>配电站1# | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 19909 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华盛线  | 亿合城1#<br>配电站1# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 19910 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾8#<br>配电站1# | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 19911 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾8#<br>配电站3# | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 19912 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾6#<br>配电站3# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 19913 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾7#<br>配电站2# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 19914 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾9#<br>配电站2# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 19915 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周联甲线 | 绅士花园<br>1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 19916 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 友高线  | 远洋广场<br>6#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 19917 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 华北路2#<br>箱式配电  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 19918 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑<br>1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 19919 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 春柳1#配<br>电站1#变 | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 19920 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 矿北甲线 | 矿北11#<br>配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 19921 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 矿北乙线 | 矿北12#<br>配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 19922 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 千心乙线 | 友谊街3#<br>配电站2# | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19923 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 友高线  | 凯旋门4#<br>配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 19924 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘光甲线 | 大化东山<br>2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 19925 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 华北路5#<br>箱式配电  | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 19926 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘光甲线 | 大化东山<br>2#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 19927 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘码线  | 大化东山<br>1#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 19928 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 黄山线  | 汽车人家<br>1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 19929 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华大甲线 | 华东路<br>13#配电   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |
| 19930 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路<br>变电站 | 华谊乙线 | 汽车人家<br>2#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 19931 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华高线  | 凯旋门6#<br>配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 19932 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 友高线  | 凯旋门1#<br>配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 19933 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路<br>变电站 | 华谊乙线 | 汽车人家<br>2#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 19934 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 春柳1#配<br>电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 19935 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 黄山线  | 汽车人家<br>1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 19936 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华周甲线 | 山东路6#<br>配电站1# | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 19937 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华大甲线 | 华东路<br>11#配电   | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 19938 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华大甲线 | 华东路<br>14#配电   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 19939 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 矿北乙线 | 矿北10#<br>配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 19940 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周水线  | 华北路8#<br>箱式配电  | 500 | 35.00 | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 19941 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 华北路3#<br>箱式配电  | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 19942 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周联乙线 | 星家坡花<br>园1#配电  | 250 | 46.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19943 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园3#箱式  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 19944 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾4#配电站3# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 19945 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 盐丰线  | 益丰乾城1#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 19946 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾9#配电站1# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 19947 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路11#配电   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 19948 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华周甲线 | 山东路7#配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 19949 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 千心乙线 | 山东路18#配电   | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 19950 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路1#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 19951 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 大化东山1#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 19952 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 红卫线  | 华东路1#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 19953 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 凯旋线  | 凯旋门8#配电站1# | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 19954 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门2#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 19955 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北11#配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 19956 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华矿线  | 矿北23#配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 19957 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门5#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 19958 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门5#配电站2# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 19959 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华高线  | 凯旋门6#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 19960 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华高线  | 凯旋门3#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 19961 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾2#配电站2# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 19962 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾5#配电站1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19963 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾1#<br>配电站2# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 19964 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 红卫线  | 松源绿化<br>配电站1#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 19965 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 盐丰线  | 益丰乾城<br>1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 19966 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 友铭线  | 亿合城2#<br>配电站1# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 19967 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华盛线  | 亿合城3#<br>配电站2# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 19968 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 山东线  | 桑尼小镇<br>2#配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 19969 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾5#<br>配电站2# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 19970 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华矿线  | 矿北28#<br>配电站3# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 19971 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源甲线 | 山中村8#<br>配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 19972 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居<br>2#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 19973 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘光甲线 | 万成御园<br>2#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 19974 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源乙线 | 光明路2#<br>箱式配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 19975 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源甲线 | 万成御园<br>1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 19976 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘光甲线 | 万成御园<br>2#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 19977 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 钻石线  | 钻石湾2#<br>配电站1# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 19978 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华盛线  | 亿合城1#<br>配电站2# | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 19979 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾8#<br>配电站2# | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 19980 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 春柳线  | 周水子2#<br>箱式配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 19981 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周水线  | 华北路<br>10#箱式   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 19982 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 甘码线  | 大化东山<br>1#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 19983 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 友铭线  | 亿合城2#<br>配电站2# | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 19984 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 华盛线  | 亿合城3#<br>配电站1# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 19985 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾4#<br>配电站1# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 19986 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 天城线  | 钻石湾6#<br>配电站2# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 19987 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 红卫线  | 松源绿化<br>配电站2#  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 19988 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 中华线  | 凯旋门<br>11#配电   | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 19989 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 凯旋线  | 凯旋门<br>10#配电   | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 19990 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 中华线  | 凯旋门9#<br>配电站1# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 19991 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 中华线  | 凯旋门9#<br>配电站2# | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 19992 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 中华线  | 凯旋门<br>11#配电   | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 19993 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 翰林院1#<br>配电站1# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 19994 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 翰林院1#<br>配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 19995 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 金家村线 | 翰林院2#<br>配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 19996 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 金家村线 | 翰林院2#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 19997 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾4#<br>配电站1# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 19998 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾4#<br>配电站2# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 19999 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾5#<br>配电站1# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 20000 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾5#<br>配电站2# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 20001 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾3#<br>配电站1# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 20002 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变        | 香瑞线  | 香水湾3#<br>配电站2# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20003 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明新居1#配电站  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 20004 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明新居1#配电站  | 500 | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 20005 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华考线  | 考拉3#配电站103 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 20006 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 华考线  | 考拉3#配电站104 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 20007 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉4#配电站103 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 20008 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉4#配电站104 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 20009 | 甘井子区供电公司 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉5#配电站103 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 20010 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉5#配电站104 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 20011 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉6#配电站103 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 20012 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉6#配电站104 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 20013 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 骏腾线  | 骏腾名苑3#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 20014 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 南关岭线 | 建材4#箱式配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 20015 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 千心甲线 | 贵颜泉洗浴箱式配   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 20016 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊乙线 | 变压器二分1#箱式  | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 20017 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路3#配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 20018 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路3#配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 20019 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 金盛家园1#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 20020 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 金盛家园1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 20021 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居1#箱式配  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 20022 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居10#箱式  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20023 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居11#箱式 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 20024 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居12#箱式 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 20025 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居13#箱式 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 20026 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居14#箱式 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 20027 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居15#箱式 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 20028 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居16#箱式 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 20029 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居17#箱式 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 20030 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居19#箱式 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 20031 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居20#箱式 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 20032 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居21#箱式 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 20033 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居2#箱式配 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 20034 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居3#箱式配 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 20035 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居4#箱式配 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 20036 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居5#箱式配 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 20037 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居6#箱式配 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 20038 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居7#箱式配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 20039 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线 | 东特新居8#箱式配 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 20040 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线 | 东特新居9#箱式配 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 20041 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 钢丝线 | 金盛家园2#配电站 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 20042 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 钢丝线 | 金盛家园2#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20043 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 甘泉1#配电站1#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 20044 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦4#配电站1#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 20045 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦4#配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 20046 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站1# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 20047 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 20048 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业1#配电站  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 20049 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业1#配电站  | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 20050 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业2#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 20051 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业2#配电站  | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 20052 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周甲线 | 商业街3号配电站   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 20053 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 20054 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 20055 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路2#配电站1# | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 20056 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路2#配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 20057 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 甘供44#亭1#配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 20058 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 甘供44#亭2#配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 20059 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 甘供62#亭1#间隔 | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 20060 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 甘供62#亭1#间隔 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 20061 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园1#配电  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 20062 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域13#配电  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20063 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域13#配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 20064 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域14#配电  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 20065 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域14#配电  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 20066 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园1#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 20067 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 香水湾#2配电站1# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 20068 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 香水湾#2配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 20069 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 香瑞线  | 香水湾#1配电站1# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 20070 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 香瑞线  | 香水湾#1配电站2# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 20071 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山1号配电   | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 20072 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山1号配电   | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 20073 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山2号配电   | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 20074 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山2号配电   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 20075 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北20#配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 20076 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北20#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 20077 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域11#配电  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 20078 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域11#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 20079 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域12#配电  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 20080 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域12#配电  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 20081 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北22#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 20082 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北22#配电站2# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |

|       |          |                |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20083 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 华矿线  | 矿北21#<br>配电站1# | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 20084 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 华矿线  | 矿北21#<br>配电站2# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 20085 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 千心甲线 | 千山心城<br>1#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 20086 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 千心甲线 | 千山心城<br>3#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 20087 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 椒房线  | 65053部<br>队东方路 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 20088 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周联甲线 | 周联甲线<br>87#2#配 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 20089 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV<br>变电站 | 周联甲线 | 周联甲线<br>87#1#配 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 20090 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居<br>1#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 20091 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 铝制品线 | 泰华府邸<br>1#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 20092 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 运腾线  | 远洋自然<br>中心配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 20093 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 钢丝线  | 金盛家园<br>2#亭    | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 20094 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 红嘴线  | 金盛家园<br>1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 20095 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV<br>变电站 | 石矿线  | 甘泉1#配<br>电站2#变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 20096 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 华周乙线 | 山东路<br>11#配电   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 20097 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变<br>电站  | 宝源乙线 | 万福山庄<br>3#箱式变  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 20098 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 天城线  | 钻石湾<br>12#配电   | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 20099 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 天城线  | 钻石湾<br>12#配电   | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 20100 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 天城线  | 钻石湾<br>12#配电   | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 20101 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 煤气线  | 春柳河2#<br>配电站间  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 20102 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变        | 煤气线  | 春柳河2#<br>配电站间  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20103 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河2#配电站间  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 20104 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾11#配电   | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 20105 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾11#配电   | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.61%  |
| 20106 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 20107 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 20108 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间  | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 20109 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联干23左1促进  | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 20110 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支7右2#1箱  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 20111 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭1#变压 | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 20112 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭2#变压 | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 20113 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭3#变压 | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 20114 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支7右2#2箱  | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 20115 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 后关线  | 大北2#箱1#变压器 | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 20116 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 亲情园2#配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 20117 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 亲情园2#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 20118 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一千3左1#箱变  | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 20119 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 天洋物业3#箱式配  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 20120 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 天洋物业4#箱式配  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 20121 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳4#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 20122 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳4#配电站1#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20123 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 中华线  | 天洋物业5#配电站   | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 20124 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 中华线  | 天洋物业5#配电站   | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 20125 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 5706小区2#配电站 | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 20126 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 5706小区2#配电站 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 20127 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭1#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 20128 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭3#配电  | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 20129 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 20130 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 20131 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 千山二支1左1#1#  | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 20132 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 巾帼1#箱式变电站   | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 20133 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业27#箱式   | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 20134 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电   | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 20135 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园2#配电   | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 20136 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 红卫线  | 椒房分8左1#箱变   | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 20137 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 金西干67右1商业   | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 20138 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电    | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 20139 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电    | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 20140 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 20141 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 红卫分5左4#2#箱  | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 20142 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业30#箱式   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20143 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天津物业8#箱式配  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 20144 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 山东线  | 天津物业17#箱式  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 20145 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园4号配电站   | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 20146 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园4号配电站   | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 20147 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 沥青线  | 南关岭北街铁路家   | 500 | 49.00 | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 20148 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 甘供85#亭1#配电 | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 20149 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 山东路9#配电站3# | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 20150 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 亿达甲线 | 林语家话中心亭3#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 20151 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科公园里配电站   | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 20152 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科公园里配电站   | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 20153 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天津物业12#箱式  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 20154 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山5#配电站  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 20155 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山5#配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 20156 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山6#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 20157 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山6#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 20158 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 20159 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 山东线  | 天津物业21#箱式  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 20160 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域10#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 20161 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域10#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 20162 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域8#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20163 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域8#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 20164 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域9#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 20165 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域9#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 20166 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 20167 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 20168 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 20169 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 20170 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 20171 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 20172 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 20173 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 20174 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 20175 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 20176 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 20177 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 20178 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天洋物业9箱式配   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 20179 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福3#配电站2#配 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 20180 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福3#配电站1#配 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 20181 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 市政1#配电站1配  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 20182 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 悦景轩配电站2#配  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |

|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20183 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 红嘴线 | 悦景轩配电站1#配  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 20184 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 钢丝线 | 红卫分5左4#1#箱 | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 20185 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 泡崖线 | 怡景1#配电站3#配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 20186 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 华高线 | 凯旋门15号配电站  | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 20187 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 华高线 | 凯旋门15号配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 20188 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 友高线 | 凯旋门14号配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 20189 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 友高线 | 凯旋门14号配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 20190 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 华高线 | 凯旋门13号配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 20191 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 华高线 | 凯旋门13号配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 20192 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 友高线 | 凯旋门12号配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 20193 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 友高线 | 凯旋门12号配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 20194 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 华高线 | 凯旋门13号配电站  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 20195 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾1#配电站  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 20196 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾1#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 20197 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾2#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 20198 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾2#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 20199 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 天城线 | 青秀蓝湾3#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 20200 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 天城线 | 青秀蓝湾3#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 20201 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾4#配电站  | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 20202 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变 | 香红线 | 青秀蓝湾4#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20203 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾5#配电站  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 20204 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾6#配电站  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 20205 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾6#配电站  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 20206 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾7#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 20207 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾7#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 20208 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 20209 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 20210 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 20211 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园2#配电站  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 20212 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园2#配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 20213 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 20214 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 20215 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 20216 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华周甲线 | 商业银行箱式配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 20217 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉1#配电站1#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 20218 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉2#配电站1#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 20219 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉2#配电站2#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 20220 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 市政1#配电站2#变 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 20221 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园2#配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 20222 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 桑尼小镇1号配电   | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20223 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 桑尼小镇1号配电  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 20224 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山3#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 20225 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山3#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 20226 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福山庄1#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 20227 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福山庄1#箱式配 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 20228 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福山庄2#箱式配 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 20229 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域1#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 20230 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域1#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 20231 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域2#配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 20232 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域2#配电站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 20233 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域3#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 20234 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域3#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 20235 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域4#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 20236 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域4#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 20237 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域5#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 20238 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域5#配电站 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 20239 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域6#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 20240 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域6#配电站 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 20241 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域7#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 20242 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域7#配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20243 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 万科公园里二期    | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 20244 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 万科公园里二期    | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 20245 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉9#配电站103 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 20246 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉9#配电站104 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 20247 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉10#配电站   | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 20248 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉10#配电站   | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 20249 | 甘井子区供电公司 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉7#配电站103 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 20250 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友考线  | 考拉7#配电站104 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 20251 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华考线  | 考拉8#配电站103 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 20252 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华考线  | 考拉8#配电站104 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 20253 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园1#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 20254 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园1#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 20255 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园2#配电站  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 20256 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园2#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 20257 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园3#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 20258 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园3#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 20259 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园4#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 20260 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园4#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 20261 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业32#箱式  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 20262 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办2#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20263 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明路1#箱式配电  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 20264 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园5#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 20265 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园5#配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 20266 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业26#箱式  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 20267 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天洋物业7#箱式配  | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 20268 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 八栋墅1#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 20269 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 八栋墅1#配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 20270 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 八栋墅2#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 20271 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 八栋墅2#配电站2# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 20272 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城1#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 20273 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城1#配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 20274 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城2#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 20275 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城2#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 20276 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城3#配电站  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 20277 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城3#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 20278 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城中心配电   | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 20279 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城中心配电   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 20280 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城1#配电站1# | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 20281 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城1#配电站2# | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 20282 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城2#配电站1# | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20283 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城2#配电站2# | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 20284 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城3#配电站1# | 500 | 45.00 | 225.00 | 225.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 20285 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城3#配电站2# | 500 | 49.00 | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 20286 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城4#配电站1# | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 20287 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城4#配电站2# | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 20288 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 金南路6#箱式配电  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 20289 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 20290 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园1#配电站  | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 20291 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园1#配电站  | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 20292 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 向阳线1#箱式配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 20293 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 心诚箱式配电站1#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 20294 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园4#箱式  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 20295 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 北亚6#箱式配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 20296 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园2#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 20297 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园3#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 20298 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园2#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 20299 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园3#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 20300 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园4#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 20301 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园4#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 20302 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园5#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20303 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园5#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 20304 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园6#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 20305 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园6#配电站 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 20306 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园7#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 20307 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园7#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 20308 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园8#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 20309 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园8#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 20310 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 松江路1#箱式配电 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 20311 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 松江路2#箱式配电 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 20312 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 千山支1#箱式配电 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 20313 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 汇文中学箱式配电  | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 20314 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 北亚8#箱式配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 20315 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办1#配电 | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 20316 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办1#配电 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 20317 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 翡翠书院1#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 20318 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 翡翠书院1#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 20319 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 煤气线  | 翡翠书院2#配电站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 20320 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 煤气线  | 翡翠书院2#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 20321 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 松江路3#箱式配电 | 250 | 52.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 20322 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 侯西甲线93#配电 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20323 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 侯西甲线93#配电  | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 20324 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 春华园1#配电站1# | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 20325 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 春华园1#配电站2# | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 20326 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 金三角大汽贸充电   | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 20327 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 20328 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月1#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 20329 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 20330 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月2#配电站  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 20331 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月4#配电站  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 20332 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月4#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 20333 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月3#配电站  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 20334 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月3#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 20335 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月5#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 20336 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月5#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 20337 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路4#配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 20338 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路4#配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 20339 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 红嘴线  | 红嘴线3#箱式配电  | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 20340 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天洋物业10箱式配  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 20341 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 天洋物业6#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 20342 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 天洋物业6#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20343 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天津物业19#箱式  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 20344 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 新华甲线 | 壹品天城5#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 20345 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 红卫线  | 金街广场1# 配电  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 20346 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 红卫线  | 金街广场1# 配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 20347 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 20348 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 20349 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 20350 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海4#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 20351 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电  | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 20352 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海4#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 20353 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海3#配电  | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 20354 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海3#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 20355 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 20356 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 20357 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘供69#配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 20358 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 甘供65#配电站   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 20359 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 冷冻线  | 春柳园1#配电站   | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 20360 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 钢丝线  | 大纺1#配电站105 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 20361 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华大甲线 | 枣园万象1#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 20362 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20363 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 众恒家园配电站1#   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 20364 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 众恒家园配电站2#   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 20365 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 众恒家园配电站3#   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 20366 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 众恒家园配电站4#   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 20367 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友考线  | 考拉1#配电站2#配  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 20368 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业25#箱式   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 20369 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 东特新居18#箱式   | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 20370 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星加坡花园2#箱变   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 20371 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园6#箱变    | 500 | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 20372 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福山庄1#配电站   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 20373 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干14右2#1#箱 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 20374 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干14右2#2#箱 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 20375 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 铁路箱式配电站1#   | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 20376 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联二支6#箱式变   | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 20377 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 盖特地产1#箱式配   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 20378 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 大化4#箱式配电站   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 20379 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站3#  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 20380 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 长江线  | 农行箱式变变压器    | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 20381 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 甘供65#配电站    | 500 | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 20382 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 外冷1环网箱2#箱   | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20383 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天津物业13#箱式   | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 20384 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周甲线 | 金西干41右1#商业  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 20385 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 荣域甲线 | V时代中心配电站    | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 20386 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 荣域甲线 | V时代中心配电站    | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 20387 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 荣域乙线 | V时代中心配电站    | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 20388 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 商城花园7#箱式配   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 20389 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 商城花园8#箱式配   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 20390 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园2#箱式配   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 20391 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | pms_温馨苑3#配电 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 20392 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑1#配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 20393 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑1#配电站   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 20394 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑2#配电站   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 20395 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑2#配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 20396 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑3#配电站   | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 20397 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑3#配电站   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 20398 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑4#配电站   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 20399 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑4#配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 20400 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园5#配电站   | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 20401 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园5#配电站   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 20402 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园4#配电站   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20403 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园4#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 20404 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园3#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 20405 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园3#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 20406 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园2#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 20407 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园2#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 20408 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园1#配电站 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 20409 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园1#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 20410 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 新华甲线 | 新华绿洲1#配电站 | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 20411 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域15#配电 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 20412 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域15#配电 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 20413 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域16#配电 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 20414 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域16#配电 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 20415 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域17#配电 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 20416 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域17#配电 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 20417 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域18#配电 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 20418 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域18#配电 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 20419 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#1配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 20420 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#1配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 20421 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#2配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 20422 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#2配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20423 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#3配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 20424 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#3配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 20425 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#4配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 20426 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#4配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 20427 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#5配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 20428 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#5配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 20429 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#6配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 20430 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#6配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 20431 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 石材线  | 中华园1#配电变压  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 20432 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园1#配电站1# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 20433 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园1#配电站2# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 20434 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园2#配电站1# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 20435 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园2#配电站2# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 20436 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和硕园3#配电站1# | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 20437 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和硕园3#配电站2# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 20438 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 秦岭线  | 天洋物业2#箱式配  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 20439 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 鞍钢家属楼箱式配   | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 20440 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 朱家线  | 宏苑1#配电站2#配 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 20441 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 泡崖线  | 怡景1#箱式配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 20442 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著1#配电站1#配 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20443 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著1#配电站2#配 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 20444 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著2#配电站1#配 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 20445 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著2#配电站2#配 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 20446 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站1#配 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 20447 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站2#配 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 20448 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站3#配 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 20449 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓7#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 20450 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓7#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 20451 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓8#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 20452 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓8#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 20453 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓9#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 20454 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓9#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 20455 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园2#配电站  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 20456 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园2#配电站  | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 20457 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园3#配电站  | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 20458 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园3#配电站  | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 20459 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 富隆3#箱式配电站  | 500 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 20460 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科大家1#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 20461 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科大家1#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 20462 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科大家1#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |

|       |          |            |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20463 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 20464 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 20465 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 20466 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 20467 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城7#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 20468 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城7#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 20469 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 20470 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 冷库线   | 丽水豪庭1#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 20471 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 运腾线   | 锦泉园16#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 20472 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城9#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 20473 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 前进线   | 丽湾海景4#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 20474 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 东山线   | 半岛欣座3#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 20475 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 20476 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城4#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 20477 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城4#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 20478 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城2#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 20479 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 20480 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 运腾线   | 运腾6#配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 20481 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 幸福线   | 幸福4#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 20482 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 幸福线   | 幸福6#配电站1#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |



|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20483 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉14#配电站   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 20484 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 钰桥4#配电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 20485 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 锦泉园16#配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 20486 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 宋家线  | 俪水豪庭中心配电   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 20487 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭1#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 20488 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉14#配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 20489 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉15#配电站   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 20490 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 锦泉17#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 20491 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 华东线  | 华东1#配电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 20492 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭中心配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 20493 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 锦泉17#配电站2# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 20494 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 20495 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭4#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 20496 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 碧海线  | 佳地天成2#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 20497 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 幸福7#配电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 20498 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城5#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 20499 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 20500 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉甲线 | 龙畔金泉27#配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 20501 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 钰桥3#配电站1#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 20502 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家8#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20503 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城10#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 20504 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城19#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 20505 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城20#配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 20506 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 20507 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 廉租线  | 金地艺境2#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 20508 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境3#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 20509 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房    | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 20510 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园5#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 20511 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园8#配电站1# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 20512 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线9#配电站1# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 20513 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 泉水线  | 泉水2#箱式配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 20514 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城9#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 20515 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 宋家线  | 丽水豪庭3#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 20516 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 华能线  | 丽湾海景1#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 20517 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾海景4#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 20518 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线3#配电站2# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 20519 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城13#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 20520 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城1#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 20521 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 20522 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家10#配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20523 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 枣园万象2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 20524 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园1#配电站2# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 20525 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 20526 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线6#配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 20527 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城6#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 20528 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家1#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 20529 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城5#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 20530 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房4#  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 20531 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 经济适用房8#配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 20532 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 20533 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园7#配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 20534 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座2#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 20535 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城1#变压器  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 20536 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城17#配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 20537 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 20538 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城18#配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 20539 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城20#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 20540 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房6#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 20541 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 20542 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 锦泉21#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20543 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 20544 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城6#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 20545 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 20546 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城2#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 20547 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城13#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 20548 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城7#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 20549 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 锦泉19#配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 20550 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房4#  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 20551 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 20552 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 20553 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线3#配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 20554 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园6#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 20555 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城9#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 20556 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 20557 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房1#  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 20558 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房7#  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 20559 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线4#配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 20560 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城16#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 20561 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城3#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 20562 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房6#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20563 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城13#配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 20564 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城10#配电  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%  |
| 20565 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境1#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 20566 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 经济适用房8#配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 20567 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前盐线  | 半岛欣座1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 20568 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾海景2#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 20569 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 华能线  | 丽湾海景3#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 20570 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家3#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 20571 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 民悦2#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 20572 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 20573 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉1#中心配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 20574 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境3#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 20575 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境4#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 20576 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家1#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 20577 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家4#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 20578 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家13#配电  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 20579 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城3#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 20580 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城12#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 20581 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城17#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 20582 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城18#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20583 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城2#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 20584 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 20585 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城2#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 20586 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 幸福3#配电站3#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 20587 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福6#配电站2#变 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 20588 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福8#配电站1#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 20589 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 枣园万象2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 20590 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城4#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 20591 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城3#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 20592 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 廉租线  | 金地艺境2#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 20593 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 泉华线  | 集美6#配电站1#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 20594 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城17#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 20595 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城11#配电  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 20596 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城15#配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 20597 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城14#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 20598 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城14#配电  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 20599 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 20600 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 20601 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 鹏辉新天居5#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 20602 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 鹏辉新天居5#配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20603 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 姚北线  | 雁南园2#配电站1# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 20604 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 姚北线  | 雁南园2#配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 20605 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城2#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 20606 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 20607 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 大连湾线 | 佳地天成变电亭1#  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 20608 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 大连湾线 | 佳地天成变电亭2#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 20609 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾新城配电站1#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 20610 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾新城配电站2#  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 20611 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 北市3#箱式配电站  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 20612 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城5#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 20613 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房5#  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 20614 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站3#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 20615 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园2#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 20616 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园1#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 20617 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园1#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 20618 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园3#配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 20619 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园3#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 20620 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站1#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 20621 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站2#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 20622 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园1#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20623 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 20624 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园4#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 20625 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 20626 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园4#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 20627 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 华东人家1#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 20628 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 华东人家1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 20629 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 下沟1#配电站1#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 20630 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 下沟1#配电站2#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 20631 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园4#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 20632 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园4#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 20633 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园6#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 20634 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园6#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 20635 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 东南甲线 | 华东人家4#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 20636 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 东南甲线 | 华东人家4#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 20637 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城1#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 20638 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 美域盛景5#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 20639 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 美域盛景5#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 20640 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑7#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 20641 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑5#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 20642 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑5#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20643 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑8#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 20644 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑8#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 20645 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区1#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 20646 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑10#配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 20647 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑10#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 20648 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线1#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 20649 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线1#配电站2# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 20650 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区2#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 20651 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区2#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 20652 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来2#配电站2#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 20653 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来2#配电站1#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 20654 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 20655 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑2#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 20656 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 美域线  | 骏腾名苑4#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 20657 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美3#配电站1#变 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 20658 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美3#配电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 20659 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 金广甲线 | 枫丹丽城3#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 20660 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 欣家甲线 | 前关经济适用房1#  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 20661 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉甲线 | 华东路17#配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 20662 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉甲线 | 华东路17#配电   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20663 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美5#配电站1#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 20664 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美5#配电站2#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 20665 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美5#配电站3#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 20666 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美7#配电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 20667 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美7#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 20668 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美1#配电站1#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 20669 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美1#配电站2#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 20670 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美2#配电站1#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 20671 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美2#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 20672 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城10#配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 20673 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城1#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 20674 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城1#配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 20675 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城10#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 20676 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城10#配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 20677 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城2#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 20678 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城2#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 20679 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城5#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 20680 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城5#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 20681 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城7#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 20682 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 南岭新城7#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20683 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 大北线  | 大北小区3#1#变压 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 20684 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 大北线  | 大北小区3#2#变压 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 20685 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城9#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 20686 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城9#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 20687 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居1#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 20688 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 后关线  | 大北小区6#亭1#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 20689 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 后关线  | 大北小区6#亭2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 20690 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 民悦线  | 民悦1#配电站1#变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 20691 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 民悦线  | 民悦1#配电站2#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 20692 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居3#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 20693 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 大连湾线 | 大连湾1#配电站1# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 20694 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 大连湾线 | 大连湾1#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 20695 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区1#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 20696 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 20697 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 20698 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 20699 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 20700 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 20701 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 20702 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电   | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20703 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉4#配电站1#变 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 20704 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉4#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 20705 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉4#配电站3#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 20706 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉6#配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 20707 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉6#配电站2#变 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 20708 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉6#配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 20709 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 泉华线  | 集美6#配电站2#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 20710 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区3#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 20711 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区3#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 20712 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区4#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 20713 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线3#配电站2# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 20714 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线3#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 20715 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园5#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 20716 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园5#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 20717 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线3#配电站3# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 20718 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 绿园1#配电站1#变 | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 20719 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 绿园1#配电站2#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 20720 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线5#配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 20721 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线5#配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 20722 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉8#配电站1#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20723 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉8#配电站2#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 20724 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线5#配电站3# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 20725 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 20726 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站2#变 | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 20727 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站3#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 20728 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站3# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 20729 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 20730 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站1# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 20731 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉8#配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 20732 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 华周甲线 | 金南路9#箱式配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 20733 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 民悦2#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 20734 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 姚北线  | 雁南园中心配电站   | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 20735 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 消防线  | 雁南园中心配电站   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 20736 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金南路8#箱式配电  | 500 | 35.00 | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 20737 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 南家线  | 南岭新城4#配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 20738 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 南家线  | 南岭新城4#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 20739 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站1#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 20740 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站2#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 20741 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站3#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 20742 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变   | 姚家线  | 大北小区7#亭3#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |

|       |          |          |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20743 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉5#配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 20744 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉5#配电站3#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 20745 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉5#配电站2#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 20746 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线  | 祥和花园7#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 20747 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾1#配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 20748 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾1#配电站2#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 20749 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉7#配电站3#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 20750 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉7#配电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 20751 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾3#配电站1#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 20752 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾3#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 20753 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线   | 锦泉7#配电站1#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 20754 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 骏腾线   | 骏腾名苑1#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 20755 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 骏腾线   | 骏腾名苑1#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 20756 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 泉水线   | 龙畔金泉29#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 20757 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 姚家线   | 大北小区4#亭1#变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 20758 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 姚家线   | 大北小区4#亭2#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 20759 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾4#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 20760 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 泉水线   | 龙畔金泉30#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 20761 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐岛湖乙线 | 龙畔金泉31#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 20762 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线   | 运腾4#配电站2#变 | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20763 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园2#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 20764 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园2#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 20765 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园3#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 20766 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 20767 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站2#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 20768 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 20769 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉3#配电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 20770 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉3#配电站2#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 20771 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城8#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 20772 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城7#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 20773 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城7#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 20774 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家6#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 20775 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 锦泉22#配电站2# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 20776 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家15#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 20777 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城9#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 20778 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座3#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 20779 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 碧海线  | 佳地天成2#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 20780 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福6#配电站3#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 20781 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 20782 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园1#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |

|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20783 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 20784 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房3# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 20785 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城3#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 20786 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城5#配电站 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 20787 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家7#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 20788 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 20789 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城18#配电 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 20790 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城4#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 20791 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房7# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 20792 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城10#配电 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 20793 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城12#配电 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 20794 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座2#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 20795 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 俪湾海景4#配电站 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 20796 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 20797 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城9#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 20798 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 20799 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 20800 | 甘井子区供电公司 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城10#配电 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 20801 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变  | 华能线  | 俪湾海景3#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 20802 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变  | 金广甲线 | 枫丹丽城8#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |



|       |          |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20803 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 日来线  | 润泽园8#<br>配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 20804 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 润泽线  | 润泽园4#<br>配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 20805 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园5#<br>配电站1# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 20806 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园3#<br>配电站3# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 20807 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园5#<br>配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 20808 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 枫丹丽城<br>12#配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 20809 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线 | 锦泉19#<br>配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 20810 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园1#<br>配电站2# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 20811 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园2#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 20812 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园6#<br>配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 20813 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐福线  | 福佳新城<br>2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 20814 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园4#<br>配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 20815 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 华东线  | 华东1#配<br>电站1#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 20816 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 华东线  | 华东2#配<br>电站2#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 20817 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线  | 半岛欣座<br>1#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 20818 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 棉福线  | 福佳新城<br>13#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 20819 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前进线  | 俪湾海景<br>2#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 20820 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 民悦线  | 民悦1#配<br>电站3#变 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 20821 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 日来线  | 润泽园5#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 20822 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 日来线  | 润泽园2#<br>配电站1# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |

|       |          |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20823 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 润泽线  | 润泽园9#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 20824 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家<br>4#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 20825 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 尚品线  | 金地艺境<br>4#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 20826 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 日来线  | 润泽园2#<br>配电站2# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 20827 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家<br>11#配电  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 20828 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家<br>12#配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 20829 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城<br>15#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 20830 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城<br>17#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 20831 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 光彩线  | 红枫园3#<br>配电站2# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 20832 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城<br>19#配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 20833 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城<br>20#配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 20834 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济<br>适用房3#  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 20835 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济<br>适用房7#  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 20836 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 锦泉20#<br>配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 20837 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济<br>适用房    | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 20838 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济<br>适用房5#  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 20839 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 棉福线  | 福佳新城<br>7#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 20840 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳甲线 | 福佳新城<br>14#配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 20841 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金水线  | 红枫园1#<br>配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 20842 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家<br>9#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |

|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20843 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家5#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 20844 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园3#配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 20845 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园1#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 20846 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家9#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 20847 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家14#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 20848 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园2#配电站1# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 20849 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家16#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 20850 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 20851 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 20852 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城20#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 20853 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城8#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 20854 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家甲线 | 经济适用房2#配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 20855 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 枫丹丽城16#配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 20856 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家5#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 20857 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 枫丹丽城1#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 20858 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 枫丹丽城16#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 20859 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线 | 锦泉22#配电站1# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 20860 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线 | 枫丹丽城2#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 20861 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 福佳甲线 | 福佳新城16#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 20862 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城14#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |

|       |          |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20863 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉乙线  | 阳光驿城6#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 20864 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家甲线  | 前关经济适用房1#  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 20865 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家甲线  | 前关经济适用房2#  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 20866 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 欣家乙线  | 前关经济适用房5#  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 20867 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 锦泉20#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 20868 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 20869 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐1#配电站2#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 20870 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 科技线   | 龙畔金泉24#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 20871 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 宋家线   | 俪水豪庭3#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 20872 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 元宝线   | 甘供开关厂箱变变   | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 20873 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园4#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 20874 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园6#配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 20875 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 锦泉21#配电站1# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 20876 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园3#配电站1# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 20877 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 锦泉24#配电站1# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 20878 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐1#配电站1#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 20879 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉15#配电站   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 20880 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐19#配电站1# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 20881 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 泉水33#配电站1# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 20882 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城13#配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |

|       |          |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20883 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线   | 泉水怡家11#配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 20884 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 锦泉23#配电站1# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 20885 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 锦泉23#配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 20886 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 华东线   | 华东3#配电站1#变 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 20887 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐福线   | 福佳新城6#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 20888 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐福线   | 福佳新城6#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 20889 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 棉福线   | 福佳新城5#配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 20890 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 冷库线   | 丽水豪庭4#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 20891 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉22#配电  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 20892 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城14#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 20893 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉21#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 20894 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城11#配电  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 20895 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉13#配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 20896 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城15#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 20897 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 华东线   | 华东3#配电站2#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 20898 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城15#配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 20899 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉9#配电站3#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 20900 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉10#配电站3# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 20901 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园2#配电站1# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 20902 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 姚北线   | 雁南园1#配电站1# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |

|       |          |         |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20903 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 姚北线   | 雁南园1#<br>配电站2# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 20904 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙水甲线  | 钰桥3#配<br>电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 20905 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#<br>配电站3# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 20906 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐4#配<br>电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 20907 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐4#配<br>电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 20908 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐5#配<br>电站2#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 20909 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐17#<br>配电站2# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 20910 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐18#<br>配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 20911 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐15#<br>配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 20912 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐15#<br>配电站2# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 20913 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐8#配<br>电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 20914 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐7#配<br>电站1#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 20915 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐19#<br>配电站2# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 20916 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 公租线   | 欧尚4#配<br>电站2#变 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 20917 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐6#配<br>电站1#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 20918 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐11#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 20919 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐7#配<br>电站2#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 20920 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐6#配<br>电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 20921 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐11#<br>配电站2# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 20922 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐10#<br>配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |

|       |          |         |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20923 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐12#<br>配电站2# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 20924 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐8#配<br>电站1#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 20925 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐10#<br>配电站2# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 20926 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐13#<br>配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 20927 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐12#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 20928 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐16#<br>配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 20929 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐17#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 20930 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐9#配<br>电站1#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 20931 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐9#配<br>电站2#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 20932 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#<br>配电站3# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 20933 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#<br>配电站2# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 20934 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 宋家线   | 俪水豪庭<br>2#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 20935 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 元宝线   | 悦湾园<br>10KV配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 20936 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐5#配<br>电站1#变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 20937 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐3#配<br>电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 20938 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐2#配<br>电站1#变 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 20939 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐2#配<br>电站2#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 20940 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐18#<br>配电站1# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 20941 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐16#<br>配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 20942 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐3#配<br>电站2#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |

|       |          |         |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20943 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐13#<br>配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 20944 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园3#<br>配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 20945 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园2#<br>配电站2# | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 20946 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 岚岭线   | 鹏辉新天<br>居9#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 20947 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉<br>21#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 20948 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 岚岭线   | 鹏辉新天<br>居7#配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 20949 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙水甲线  | 幸福1#配<br>电站2#变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 20950 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉<br>23#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 20951 | 甘井子区供电公司 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉<br>23#配电  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 20952 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉<br>22#配电  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 20953 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉<br>27#配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 20954 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#<br>配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 20955 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#<br>配电站1# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 20956 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#<br>配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 20957 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#<br>配电站3# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 20958 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#<br>配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 20959 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#<br>配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 20960 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#<br>配电站3# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 20961 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福7#配<br>电站2#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 20962 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#<br>配电站2# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |



|       |          |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20963 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#配电站3# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 20964 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福1#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 20965 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福3#配电站2#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 20966 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站2#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 20967 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 20968 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福3#配电站1#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 20969 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖1#配电站1# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 20970 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 20971 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖1#配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 20972 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 泉水线   | 泉水1#箱式配电站  | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 20973 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 棉福线   | 福佳新城5#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 20974 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站3#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 20975 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居6#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 20976 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居8#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 20977 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居8#配电  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 20978 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉25#配电  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 20979 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉25#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 20980 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉26#配电  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 20981 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉24#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 20982 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |

|       |          |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 20983 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站2变  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 20984 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站3变  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 20985 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福4#配电站2#变 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 20986 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福4#配电站3#变 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 20987 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉20#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 20988 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉28#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 20989 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉28#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 20990 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福1#配电站3#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 20991 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福8#配电站2#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 20992 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福8#配电站3#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 20993 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 双山线   | 云岭北园2#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 20994 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉18#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 20995 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广乙线  | 锦泉3#中心配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 20996 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉18#配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 20997 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉3#中心配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 20998 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金水线   | 红枫园1#配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 20999 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 21000 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水33#配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 21001 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水40#配电站2# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 21002 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水45#配电站2# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |

|       |          |         |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21003 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#<br>配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 21004 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#<br>配电站3# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 21005 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水39#<br>配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 21006 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水43#<br>配电站1# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 21007 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#<br>配电站1# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 21008 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水41#<br>配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 21009 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水43#<br>配电站2# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 21010 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水47#<br>配电站2# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 21011 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#<br>配电站1# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 21012 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#<br>配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 21013 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#<br>配电站3# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 21014 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水35#<br>配电站1# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 21015 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水40#<br>配电站1# | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 21016 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#<br>配电站2# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 21017 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水47#<br>配电站1# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 21018 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#<br>配电站3# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 21019 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水37#<br>配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 21020 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水39#<br>配电站2# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 21021 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水45#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 21022 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水36#<br>配电站3# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |

|       |          |                |       |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------------|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21023 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖乙线 | 泉水34#<br>配电站1# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 21024 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖乙线 | 泉水34#<br>配电站2# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 21025 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖甲线 | 泉水35#<br>配电站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 21026 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖乙线 | 泉水36#<br>配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 21027 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖乙线 | 泉水36#<br>配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 21028 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖甲线 | 泉水41#<br>配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 21029 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 盐岛湖甲线 | 泉水37#<br>配电站2# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 21030 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 锦泉线   | 锦泉13#<br>配电站2# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 21031 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 运腾线   | 运腾2#配<br>电站1#变 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 21032 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 运腾线   | 远洋自然<br>2#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 21033 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 幸福线   | 钰桥2#配<br>电站1#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 21034 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 幸福线   | 钰桥2#配<br>电站2#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 21035 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 公租线   | 欧尚1#配<br>电站1#变 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 21036 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 金广乙线  | 枫丹丽城<br>11#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 21037 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 金广乙线  | 枫丹丽城<br>14#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 21038 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 锦泉线   | 锦泉12#<br>配电站1# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 21039 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 锦泉线   | 锦泉12#<br>配电站3# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 21040 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 南家线   | 南岭新城<br>6#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 21041 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变        | 南家线   | 南岭新城<br>8#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 21042 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路<br>变电站 | 东南甲线  | 鑫汇茗苑<br>1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |

|       |          |         |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21043 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 前盐线   | 前盐5#配电站3#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 21044 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 时代线   | 电业局车管处箱变   | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 21045 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城8#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 21046 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广乙线  | 枫丹丽城13#配电  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 21047 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 姚家线   | 大北小区4#亭3#变 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 21048 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉10#配电站2# | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 21049 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉9#配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 21050 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉11#配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 21051 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城3#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 21052 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 前盐线   | 前盐9#配电站3#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 21053 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广乙线  | 枫丹丽城9#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 21054 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城11#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 21055 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城3#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 21056 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉10#配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 21057 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉11#配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 21058 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉11#配电站3# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 21059 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉13#配电站3# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 21060 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 钰桥4#配电站1#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 21061 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 锦泉24#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 21062 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉1#中心配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |

|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21063 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 前盐线  | 前盐15#配电站3# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 21064 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 泉水怡家17#配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 21065 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城16#配电  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 21066 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线 | 钰桥5#配电站1#变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 21067 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 元宝线  | 悦湾园10KV配电  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 21068 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 运腾线  | 运腾1#箱式变电站  | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 21069 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城18#配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 21070 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线  | 鹏辉新天居4#配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 21071 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线  | 南岭新城6#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 21072 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线  | 鹏辉新天居2#配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 21073 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 南家线  | 鹏辉新天居6#配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 21074 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线  | 锦泉2#中心配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 21075 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线  | 锦泉3#配电站3#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 21076 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线  | 锦泉1#中心配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 21077 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 锦泉线  | 阳光驿城16#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 21078 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 运腾线  | 运腾6#配电站1#变 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 21079 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐丰线  | 三合庭苑#2配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 21080 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐丰线  | 三合庭苑#1配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 21081 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 盐丰线  | 三合庭苑#1配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 21082 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 金广甲线 | 枫丹丽城4#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21083 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 金广甲线 | 枫丹丽城4#配电站   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 21084 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 科技线  | 龙畔金泉19#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 21085 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 运腾线  | 运腾2#配电站2#变  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 21086 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 运腾线  | 运腾7#配电站1#变  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 21087 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 锦泉线  | 锦泉12#配电站2#  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 21088 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 锦泉线  | 锦泉9#配电站2#变  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 21089 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 颐泊湾3#配电站1#  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 21090 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 大连湾线 | 颐泊湾1#配电站2#  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 21091 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 大连湾线 | 颐泊湾2#配电站2#  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 21092 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境5#配电站   | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 21093 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 尚品线  | 金地艺境7#配电站   | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 21094 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 双山线  | 云岭北园3#配电站   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 21095 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽水豪庭2#配电站   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 21096 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 水文线  | 云岭北园1#配电站   | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 21097 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 运腾线  | 运腾7#配电站2#变  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 21098 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 千心乙线 | 金南路4#箱式配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 21099 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 鑫汇茗苑1#配电站   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 21100 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境6#配电站   | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 21101 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境6#配电站   | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 21102 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21103 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 21104 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 颐泊湾4#配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 21105 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 山东线  | 天洋物业15#箱式  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 21106 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分5右1#箱变  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 21107 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联干23左1促进  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 21108 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 21109 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 21110 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境5#配电站  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 21111 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 龙水甲线 | 钰桥1#中心配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 21112 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 幸福线  | 钰桥1#中心配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 21113 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 公租线  | 欧尚4#配电站1#变 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 21114 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 元宝线  | 悦湾园10KV配电  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 21115 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 21116 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园中心   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 21117 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 公租线  | 欧尚1#配电站2#变 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 21118 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 龙水甲线 | 钰桥5#配电站2#变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 21119 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 南家线  | 南岭新城11#配电  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 21120 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 消防线  | 雁南园3#箱式配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 21121 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 消防线  | 雁南园4#箱式配电  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 21122 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变    | 运腾线  | 远洋自然2#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |



|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21123 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 山东线  | 天津物业24#箱式  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 21124 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站1#变 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 21125 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境7#配电站  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 21126 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 丽湾海景花园中心   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 21127 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 丽湾海景花园中心   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 21128 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚2#配电站1#变 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 21129 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚2#配电站2#变 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 21130 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 大连湾线 | 颐泊湾1#配电站1# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 21131 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站2#变 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 21132 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站3#变 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 21133 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 大连湾线 | 颐泊湾2#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 21134 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 颐泊湾3#配电站2# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 21135 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 颐泊湾4#配电站1# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 21136 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区4#配  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 21137 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 水文线  | 云岭北园1#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 21138 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 双山线  | 云岭北园3#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 21139 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区5#配  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 21140 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区4#配  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 21141 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区5#配  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 21142 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 双山线  | 云岭北园2#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |

|       |          |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21143 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#1配电 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 21144 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#1配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 21145 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#2配电 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 21146 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#2配电 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 21147 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#3配电 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 21148 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#3配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 21149 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#4配电 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 21150 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#4配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 21151 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#5配电 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 21152 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#5配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 21153 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#6配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 21154 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#6配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 21155 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 集美线  | 美辰香醒#1配电站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 21156 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 21157 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 21158 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华大乙线 | 美辰香醒#4配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 21159 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华大乙线 | 美辰香醒#4配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 21160 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 21161 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 廉租线  | 金地艺境B区6#配 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 21162 | 甘井子区供电公司 | 66kV龙泉变 | 廉租线  | 金地艺境B区6#配 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21163 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 大北线  | 大北小区3#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 21164 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 21165 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 21166 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 21167 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电   | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 21168 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路16#配电   | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 21169 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路16#配电   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 21170 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居7#配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 21171 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居9#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 21172 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 东山线  | 前盐14#配电站2# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 21173 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 东山线  | 前盐14#配电站1# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 21174 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 北市五支1#箱变1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 21175 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 外冷线  | 甘供94#配电站1# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 21176 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 建材2#箱式配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 21177 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 建材3#箱式配电站  | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 21178 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站103 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 21179 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站104 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 21180 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站105 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 21181 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 恒圣2#箱式变电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 21182 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关2#配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 21183 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关2#配电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%   |
| 21184 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关4#配电站1#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42%  |
| 21185 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关4#配电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%   |
| 21186 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关4#配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86%  |
| 21187 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关6#配电站1#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75%  |
| 21188 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关6#配电站2#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%   |
| 21189 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐2#配电站105 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52%  |
| 21190 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐4#配电站105 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07%  |
| 21191 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站1#变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71%  |
| 21192 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站2#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%   |
| 21193 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站3#变 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%   |
| 21194 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 前盐线  | 前盐6#配电站105 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85%  |
| 21195 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐8#配电站105 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%   |
| 21196 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐18#配电站   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27%  |
| 21197 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家1#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 21198 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家1#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%   |
| 21199 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家2#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56%  |
| 21200 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家2#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07%  |
| 21201 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86%  |
| 21202 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92%  |

|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21203 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 21204 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区1#号 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 21205 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区1#号 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 21206 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区2#配 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 21207 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区2#配 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 21208 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉11#配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 21209 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉11#配电 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 21210 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉10#配电 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 21211 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉10#配电 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 21212 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉9#配电站 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 21213 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉9#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 21214 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉8#配电站 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 21215 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉8#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 21216 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉13#配电 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 21217 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉13#配电 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 21218 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉17#配电 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 21219 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉17#配电 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 21220 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉16#配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 21221 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉16#配电 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 21222 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21223 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 21224 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 21225 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 21226 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 21227 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 21228 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉5#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 21229 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉5#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 21230 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 甘供67#配变站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 21231 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 甘供67#配变站2# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 21232 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉18#配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 21233 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉18#配电  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 21234 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 21235 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 21236 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉12#配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 21237 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉12#配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 21238 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 甘供91#亭1#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 21239 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 甘供91#亭2#配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 21240 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 恒圣1#箱式变电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 21241 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉华1#配电站1#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 21242 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉华支6左1#箱式  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21243 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 泉水线  | 泉水5#箱式变电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 21244 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 天城线  | 钻石湾10号配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 21245 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 天城线  | 钻石湾10号配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 21246 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 天城线  | 钻石湾10号配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 21247 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 运腾线  | 运腾6#配电站3#配 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 21248 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关中心配电站1#  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 21249 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关中心配电站2#  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 21250 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关中心配电站3#  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 21251 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站3#变 | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 21252 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站2#变 | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 21253 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站1#变 | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 21254 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 21255 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 21256 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 21257 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 21258 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 21259 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 21260 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 21261 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#3配电站1# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 21262 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#3配电站2# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |

|       |          |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21263 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#4配电站1#  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 21264 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#4配电站2#  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 21265 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 21266 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 21267 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉7#配电站   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 21268 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉7#配电站   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 21269 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉15#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 21270 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉15#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 21271 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 111#配电站1变压器 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 21272 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 111#配电站2变压器 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 21273 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 北市线  | 117#亭1#变压器  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 21274 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 运腾线  | 远洋自然2#配电站   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 21275 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东北线  | 102#亭2#变压器  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 21276 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 东北线  | 102#亭1#变压器  | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 21277 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 姚北线  | 姚北2#箱式开关站   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 21278 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 北市五支2#箱式开关站 | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 21279 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站3#   | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 21280 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站2#   | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 21281 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站1#   | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 21282 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 中华线  | 九西区2#箱变1#配  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |



|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21283 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 甘供77#配电站1#  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 21284 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 21285 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 21286 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站1#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 21287 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 21288 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 21289 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 21290 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福2#配电站1#变  | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 21291 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 大电物业华龙街     | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 21292 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 大连门小区1#箱式   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 21293 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 红嘴线  | 伟恒理想居1#箱变   | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 21294 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 84#箱式配电站1#  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 21295 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 84#箱式配电站2#  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 21296 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 益丰乾城2号配电    | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 21297 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 益丰乾城2号配电    | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 21298 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 大连门小区2#箱式   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 21299 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 煤气线  | 福居1#配电站2#变  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 21300 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 煤气线  | 福居1#配电站1#变  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 21301 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 甘供85#亭2#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 21302 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 甘供85#亭3#配电  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21303 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 时代线  | 金龙路1#箱式变电  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 21304 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 锦泉线  | 锦泉2#中心配电站  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 21305 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 矿北甲线 | 矿北15#配电站   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 21306 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 矿北甲线 | 矿北15#配电站   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 21307 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 矿北甲线 | 矿北15#配电站   | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 21308 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙江线  | 天洋物业28#箱式  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 21309 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙江线  | 天洋物业29#箱式  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.26%  |
| 21310 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 泉水线  | 泉华支6左2#箱式  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 21311 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关5#配电室3#配 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 21312 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关5#配电室2#配 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 21313 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关5#配电室1#配 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 21314 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 山东线  | 天洋物业20#箱式  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 21315 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 阳光新城2#配电站  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 21316 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 阳光新城2#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 21317 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 阳光新城3#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 21318 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 阳光新城3#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 21319 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 阳光新城3#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 21320 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 山东线  | 天洋物业22#箱式  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 21321 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 秦岭线  | 亲情园1#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 21322 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 秦岭线  | 亲情园1#配电1#配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21323 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 21324 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 21325 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 21326 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 21327 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 21328 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 21329 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 东区2#(北亚   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 21330 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#1配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 21331 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#1配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 21332 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#2配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 21333 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#2配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 21334 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山4#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 21335 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山4#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 21336 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 山东线  | 天洋物业23#箱式 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 21337 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 东区3#(北亚   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 21338 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#3配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 21339 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#3配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 21340 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#4配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 21341 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#4配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 21342 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#6配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21343 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#6配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 21344 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#5配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 21345 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#5配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 21346 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园5#箱式变  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 21347 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 北亚4#箱式变电站  | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 21348 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 天洋物业31#箱式  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 21349 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分10左1右1# | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 21350 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 钢丝线  | 红嘴干17左2右1# | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 21351 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区1#箱式变  | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 21352 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区2#箱式变  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 21353 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区3#箱式变  | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 21354 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华周乙线 | 华南西区1#箱式变  | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 21355 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 商业街5#箱101配 | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 21356 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明路3#箱1#配电 | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 21357 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 天城线  | 青秀蓝湾5#配电站  | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 21358 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑2#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 21359 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑3#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 21360 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑3#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 21361 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福2#配电站2#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 21362 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 集美线  | 美辰香醍3#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21363 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 集美线  | 美辰香醒3#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 21364 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 21365 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 姚北线131#间隔  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 21366 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 红卫线  | 甘井子干123右   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 21367 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 峨眉线  | 叁玖家园1号配电   | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 21368 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 峨眉线  | 叁玖家园1号配电   | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 21369 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 叁玖家园2号配电   | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 21370 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 叁玖家园2号配电   | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 21371 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 水文线1#环网箱3  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 21372 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 大连湾线 | 碧海人家1#箱变1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 21373 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 外冷线  | 建材二分7#箱103 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 21374 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑4#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 21375 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑4#配电站  | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 21376 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 六一支5#箱103配 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 21377 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电   | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 21378 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 大连湾线 | 鹿港小镇3#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 21379 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 大连湾线 | 鹿港小镇3#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 21380 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 盐丰线  | 三合庭苑#2配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 21381 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 三合庭苑#3配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 21382 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 三合庭苑#3配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21383 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑4#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 21384 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑4#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 21385 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑5#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 21386 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑5#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 21387 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑6#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 21388 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑6#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 21389 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑7#配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 21390 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑7#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 21391 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑8#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 21392 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑8#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 21393 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇1#配电站  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 21394 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇1#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 21395 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇2#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 21396 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇2#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 21397 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾1#配电站1# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 21398 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾1#配电站2# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 21399 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾2#配电站1# | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 21400 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾2#配电站2# | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 21401 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 21402 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21403 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站3# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 21404 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#1配电站1# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 21405 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#1配电站2# | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 21406 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#2配电站1# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 21407 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#2配电站2# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 21408 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 电校支2#箱式开关  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 21409 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙水乙线 | 金地檀溪7#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 21410 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 龙水乙线 | 金地檀溪7#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 21411 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境1#配电站1#配 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 21412 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境1#配电站2#配 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 21413 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境2#配电站1#配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 21414 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境2#配电站2#配 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 21415 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家乙线 | 檀境3#配电站1#配 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 21416 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 欣家乙线 | 檀境3#配电站2#配 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 21417 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会1#配电站1# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 21418 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会1#配电站2# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 21419 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会2#配电站1# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 21420 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会2#配电站2# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 21421 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 新都会3#配电站1# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 21422 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 新都会3#配电站2# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21423 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 辽渔子校箱式配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 21424 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 于华线  | 东电二公司1#箱式  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 21425 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 于华线  | 东电二公司2#箱式  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 21426 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 华能线  | 大连供电公司辽渔   | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 21427 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城1#配电  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 21428 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城1#配电  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 21429 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城2#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 21430 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城2#配电  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 21431 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 前进线  | 辽渔元宝山3#箱式  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 21432 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 前进线  | 辽渔元宝山4#箱式  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 21433 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 和尚岛线 | 辽渔元宝山1#箱式  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 21434 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 和尚岛线 | 辽渔元宝山2#箱式  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 21435 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 元宝线  | 元宝山3#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 21436 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 元宝线  | 元宝山3#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 21437 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城3#配电  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 21438 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城3#配电  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 21439 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城4#配电  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 21440 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城4#配电  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 21441 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城5#配电  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 21442 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城5#配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |



|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21443 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 金水线  | 金水3#箱式开关站 | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 21444 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 21445 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 21446 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 21447 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆2#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 21448 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆2#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 21449 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园3#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 21450 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园3#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 21451 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 海德公园4#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 21452 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 海德公园4#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 21453 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园5#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 21454 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园5#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 21455 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆5#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 21456 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 21457 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 21458 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 21459 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 21460 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 21461 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆5#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 21462 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会1#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |

|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21463 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会1#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 21464 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 21465 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 21466 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 21467 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会3#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 21468 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会3#配电站 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 21469 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会4#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 21470 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会4#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 21471 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会5#配电站 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 21472 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会5#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 21473 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会7#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |
| 21474 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会7#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 21475 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 21476 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 21477 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 21478 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 21479 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 21480 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 21481 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 益丰乾城6#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 21482 | 甘井子区供电公司 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 益丰乾城6#配电站 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |

|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21483 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 盐丰线  | 益丰乾城7#配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 21484 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 盐丰线  | 益丰乾城7#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 21485 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后三乙线 | 益丰乾城8#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 21486 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后三乙线 | 益丰乾城8#配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 21487 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 盐丰线  | 益丰乾城9#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 21488 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 盐丰线  | 益丰乾城9#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 21489 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 21490 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 21491 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 21492 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 21493 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 21494 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 21495 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 21496 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 21497 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 21498 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园5#配  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 21499 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园5#配  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 21500 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园6#配  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 21501 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园6#配  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 21502 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |

|       |          |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21503 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 21504 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 21505 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园8#配 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 21506 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园8#配 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 21507 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑1#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 21508 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑1#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 21509 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑2#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 21510 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑2#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 21511 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑3#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 21512 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑3#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 21513 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑4#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 21514 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑4#配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 21515 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑5#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 21516 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑5#配电站 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 21517 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆11#配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.91%  |
| 21518 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆11#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 21519 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆12#配电 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 21520 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆12#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 21521 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆13#配电 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 21522 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆13#配电 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |

|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21523 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线 | 万锦公馆14#配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 21524 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线 | 万锦公馆14#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 21525 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线 | 万锦公馆15#配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 21526 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱锦线 | 万锦公馆15#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 21527 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线 | 万锦公馆16#配电  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 21528 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋锦线 | 万锦公馆16#配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 21529 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城1#配  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 21530 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城1#配  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 21531 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城3#配  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 21532 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城3#配  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 21533 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城2#配  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 21534 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城2#配  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 21535 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城4#配  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 21536 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城4#配  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 21537 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城5#配  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 21538 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城5#配  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 21539 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城5#配  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 21540 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城6#配  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 21541 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城6#配  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 21542 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 金水线 | 红枫园4#配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |

|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21543 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 金水线 | 红枫园4#配电站2# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 21544 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 金水线 | 红枫园4#配电站3# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 21545 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 光彩线 | 红枫园5#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 21546 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 光彩线 | 红枫园5#配电站2# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 21547 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 光彩线 | 红枫园5#配电站3# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 21548 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城7#配  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 21549 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城7#配  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 21550 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城7#配  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 21551 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城8#配  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 21552 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城8#配  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 21553 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城8#配  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 21554 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城9#配  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 21555 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城9#配  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 21556 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋万线 | 万达体育新城9#配  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 21557 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 廉租线 | 金地自在城6#配电  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 21558 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 廉租线 | 金地自在城6#配电  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 21559 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 廉租线 | 金地自在城6#配电  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 21560 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城10#  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 21561 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱万线 | 万达体育新城10#  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 21562 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后自线 | 金地自在城7#配电  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |

|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21563 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后自线  | 金地自在城7#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 21564 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 后自线  | 金地自在城7#配电  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 21565 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 元宝线  | 农行箱式配电1#配  | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 21566 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱新线  | 新都会4#配电站1# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 21567 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱新线  | 新都会4#配电站2# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 21568 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站1# | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 21569 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站2# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 21570 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站3# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 21571 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园9#配  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.08% |
| 21572 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园9#配  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 21573 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园10#  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 21574 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园10#  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 21575 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园11#  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 21576 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园11#  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 21577 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园12#  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 21578 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园12#  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 21579 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园13#  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 21580 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园13#  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 21581 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园13#  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 21582 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线  | 招商奥岭南园14#  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |

|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21583 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园14#  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 21584 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园15#  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 21585 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园15#  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 21586 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园16#  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 21587 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园16#  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 21588 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 东山线 | 全在用车姚靳街充   | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 21589 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 东山线 | 全在用车姚靳街充   | 400 | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 21590 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 西洼线 | 盛宝家园1#箱式配  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 21591 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 西洼线 | 盛宝家园2#箱式配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 21592 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 元宝线 | 恒圣箱式配电站1#  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 21593 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区1# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 21594 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区1# | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 21595 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 21596 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区2# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 21597 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区3# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 21598 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区3# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 21599 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区4# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 21600 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区4# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 21601 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B1区2# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 21602 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B1区2# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |



|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21603 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B1区1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 21604 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B1区1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 21605 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B4区1# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 21606 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B4区1# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 21607 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B4区2# | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 21608 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B4区2# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 21609 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城C2区3# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 21610 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城C2区3# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 21611 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区2# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 21612 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 21613 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 21614 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区1# | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 21615 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区1# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 21616 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区1# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 21617 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区2# | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 21618 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区2# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 21619 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B2区3# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 21620 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B2区3# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 21621 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会9#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 21622 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会8#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |

|       |          |         |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21623 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会8#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 21624 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会9#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 21625 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 21626 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 21627 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 21628 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 21629 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 21630 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 21631 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 21632 | 甘井子区供电公司 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 21633 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.98%  |
| 21634 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 姚家线 | 姚家线2#箱开103 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 21635 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城1#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 21636 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城1#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 21637 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城2#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 21638 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城2#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 21639 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城3#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 21640 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城3#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 21641 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城4#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 21642 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城4#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21643 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 公园上城5#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 21644 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 公园上城5#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 21645 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 公园上城6#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 21646 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 公园上城6#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 21647 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 公园上城7#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 21648 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 公园上城7#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 21649 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园3#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 21650 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园3#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 21651 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园3#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 21652 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 绿城诚园4#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 21653 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 绿城诚园4#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 21654 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 21655 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 21656 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 21657 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 建材6#箱式配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 21658 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 甘供94配电站104 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 21659 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华周乙线 | 金南路5-1#箱变变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 21660 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电   | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 21661 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 天洋物业33#箱式  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 21662 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城6#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |

|       |          |         |      |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21663 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城6#<br>配电站2# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 21664 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城5#<br>配电站1# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 21665 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城5#<br>配电站2# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 21666 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城7#<br>配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 21667 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城7#<br>配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 21668 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城8#<br>配电站1# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 21669 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城8#<br>配电站2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 21670 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城9#<br>配电站1# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 21671 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城9#<br>配电站2# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 21672 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城<br>10#配电   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 21673 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城<br>10#配电   | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 21674 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱新线  | 海德公园<br>1#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 21675 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱新线  | 海德公园<br>1#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 21676 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋海乙线 | 海德公园<br>2#配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 21677 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋海乙线 | 海德公园<br>2#配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 21678 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境6#配<br>电站1#配 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 21679 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境6#配<br>电站2#配 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 21680 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境7#配<br>电站1#配 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 21681 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境7#配<br>电站2#配 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 21682 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 元宝线  | 元宝干14<br>左1配电  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |

|       |          |         |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21683 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 华能线  | 丽湾海景1#配电站  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 21684 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆6#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 21685 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆6#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 21686 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆7#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.88% |
| 21687 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆7#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 21688 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆8#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 21689 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆8#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 21690 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆9#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 21691 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆9#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 21692 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆10#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 21693 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆10#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 21694 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 碧海线  | 刘屯局属箱式配电站  | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 21695 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 外冷线  | 北市2#箱式配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 21696 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 华周乙线 | 金南路5#箱式配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 21697 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境4#配电站1#配 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 21698 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境4#配电站2#配 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 21699 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境5#配电站1#配 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 21700 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境5#配电站2#配 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 21701 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 21702 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21703 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 21704 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 21705 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站   | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 21706 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站   | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 21707 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠1#配电站   | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 21708 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠1#配电站   | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 21709 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠2#配电站   | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 21710 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠2#配电站   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 21711 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠3#配电站   | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 21712 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠3#配电站   | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 21713 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠4#配电站   | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 21714 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠4#配电站   | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 21715 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠5#配电站   | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 21716 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠5#配电站   | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 21717 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 117#亭2#变压器间 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 21718 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 北山分13右2#箱变  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 21719 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 桥东1#配电站2#变  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 21720 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 泉水线  | 泉华小区亭104间   | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 21721 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分9右1#箱式   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 21722 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 姚北线  | 姚北线131#配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21723 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 建材5#箱式配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 21724 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 红卫线  | 甘井子干123右   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 21725 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 北市二支4#箱变1# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 21726 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 春柳二分2左1大运  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 21727 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠6#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 21728 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠6#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 21729 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠7#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 21730 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠7#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 21731 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠8#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 21732 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠8#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 21733 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠9#配电站  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 21734 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠9#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 21735 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 和岛干25#箱式   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 21736 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宋家线  | 北山1#配电站1#配 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 21737 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宋家线  | 北山1#配电站2#配 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 21738 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棉花岛线 | 棉花岛干30#    | 30  | 44.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 21739 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 北市4#箱式配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 21740 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 元宝线  | 辽渔四合院家属箱   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 21741 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 尚品线  | 阳光新城1#配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 21742 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 尚品线  | 阳光新城1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |

|       |          |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21743 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 尚品线  | 阳光新城1#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 21744 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园1#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 21745 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园1#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 21746 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园2#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 21747 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园2#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 21748 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园3#配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 21749 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园3#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 21750 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园4#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 21751 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园4#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 21752 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园5#配电站 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 21753 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园5#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 21754 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园6#配电站 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 21755 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园6#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 21756 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园7#配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 21757 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园7#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 21758 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园8#配电站 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 21759 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园8#配电站 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 21760 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园9#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 21761 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园9#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 21762 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |



|       |          |         |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21763 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 21764 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 21765 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 21766 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 21767 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 21768 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 电校线  | 十三局家属楼箱变  | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 21769 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#1配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 21770 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#1配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 21771 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#2配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 21772 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#2配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 21773 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 居家西园#3配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 21774 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 居家西园#3配电站 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 21775 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 南关岭线 | 水文#2箱式配电站 | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 21776 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 冷冻线  | 种子公司箱式配电站 | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 21777 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城11#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 21778 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城11#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 21779 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城12#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 21780 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 棋中甲线 | 中华城12#配电  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 21781 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城13#配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 21782 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变 | 朱华线  | 中华城13#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21783 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园6#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 21784 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园6#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 21785 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园7#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 21786 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园7#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 21787 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园8#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 21788 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园8#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 21789 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园9#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 21790 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园9#配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 21791 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华夏线  | 65743部队配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 21792 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 蝶苑小区中心配电   | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 21793 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 蝶苑小区中心配电   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 21794 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 沁苑小区中心配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 21795 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 沁苑小区中心配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 21796 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 珑苑小区中心配电   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 21797 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 珑苑小区中心配电   | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 21798 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2右1用户   | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 21799 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 朱家线  | 宏苑2#配电站2#变 | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 21800 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 下沟线  | 下沟1#配电站3#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 21801 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 千心乙线 | 友谊街3#配电站3# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 21802 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家2#配电站  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21803 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家3#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 21804 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 红嘴线  | 红嘴1#箱式配电站  | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 21805 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 千心乙线 | 千山心城2#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 21806 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 华东线  | 华东2#配电站1#变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 21807 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 日来线  | 润泽园7#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 21808 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 三道沟线 | 姚家变箱式配电站   | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 21809 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 龙水甲线 | 幸福7#配电站1#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 21810 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 科技线  | 龙畔金泉20#配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 21811 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路12#箱式   | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 21812 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 65053部队椒北街 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 21813 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 煤气线  | 大连三合大厦有限   | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 21814 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村8#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 21815 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 金街广场中心配电   | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 21816 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 红卫线  | 金街广场中心配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 21817 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 集美线  | 美辰香醒#1配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 21818 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 益远线  | 物业箱式配电站1#  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 21819 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 甘供64号配变站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 21820 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 甘供64号配变站2# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 21821 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 82#配电站2#变压 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 21822 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭2#配电 | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21823 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 秦岭线  | 天津物业2#箱式变   | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 21824 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 北市五支2#箱式开   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 21825 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 人才小区2#箱变1#  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 21826 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 冷冻线  | 刘家桥1#配电站2#  | 500 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 21827 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 水文线  | 水文#1箱式开关站   | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 21828 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 机场快速路电缆隧    | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 21829 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路#4配电站    | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 21830 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路#4配电站    | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 21831 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 天津物业26#103间 | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 21832 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 化实线1#箱式配电   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 21833 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#箱式配   | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 21834 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 泉水线  | 泉水加油站充电站    | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 21835 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 碧海新苑1#配电站   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 21836 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 碧海新苑1#配电站   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 21837 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 碧海新苑2#配电站   | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 21838 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 碧海新苑2#配电站   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 21839 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 香湾线  | 天下粮仓#11配电   | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 21840 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 香湾线  | 天下粮仓#10配电   | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 21841 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 亿达乙线 | 天下粮仓#12配电   | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 21842 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变    | 香湾线  | 天下粮仓#10配电   | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |

|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21843 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#10配电 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 21844 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#11配电 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 21845 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 亿达乙线 | 天下粮仓#12配电 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 21846 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 香红线  | 悦和山海3#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 21847 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 香红线  | 悦和山海3#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 21848 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 天城线  | 悦和山海4#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 21849 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 天城线  | 悦和山海4#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 21850 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城13# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 21851 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城14# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 21852 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城14# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 21853 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城15# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 21854 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城15# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 21855 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城16# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 21856 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城16# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 21857 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城17# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 21858 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城17# | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 21859 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城18# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 21860 | 甘井子区供电公司 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城18# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 21861 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城12# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 21862 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城11# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21863 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棋万线  | 万达体育新城11#  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 21864 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棋万线  | 万达体育新城12#  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 21865 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱万线  | 万达体育新城13#  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 21866 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 公租线  | 泉水怡家15#配电  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 21867 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C3区1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 21868 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C3区1# | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 21869 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C3区2# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 21870 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C3区2# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 21871 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C4区1# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 21872 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C4区1# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 21873 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C4区2# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 21874 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C4区2# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 21875 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 加油站专用箱式配   | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 21876 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 祥和甲线 | 祥和花园7#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 21877 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 天洋物业8#箱式配  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 21878 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 天洋物业9#箱式配  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 21879 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 双海干42右1#柱上 | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 21880 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干25#柱上   | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 21881 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房支3右1#变压  | 80  | 28.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 21882 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干39#变压   | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21883 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 万兴4#箱式开关站 | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 21884 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分20#变 | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 21885 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井子变217甘井 | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 21886 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛二支14#变 | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 21887 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分2#变压器  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 21888 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干3#变压器  | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 21889 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 春柳干4#变压器A | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 21890 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干4#变压器  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 21891 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干20#变压  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 21892 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分49#变压 | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 21893 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村分18#柱上 | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 21894 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支5#变压器  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 21895 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分17#变压  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 21896 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 变压器分6#局属变 | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 21897 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分4#变压器  | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 21898 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 乐园五分1#变压器 | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 21899 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 甘码分11#变压  | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 21900 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 21901 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 21902 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫  | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |

|       |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21903 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大姚甲线 | 大柴五分4#柱上变    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 21904 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝支6#变压器局    | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 21905 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3#箱式开关    | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 21906 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分9右7#柱上    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 21907 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分10#     | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 21908 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 海茂变201大盐     | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 21909 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干84#变压     | 250 | 28.00 | 155.00 | 155.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 21910 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 建新线  | 金西干18#       | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 21911 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金西支12#右3柱    | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 21912 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家分69#柱上     | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 21913 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干18#变压     | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 21914 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干19左1#变压   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 21915 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | pms_宝源分10右1# | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 21916 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#       | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 21917 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分2#b变压     | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 21918 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联3分2#1号变    | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 21919 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分9左6#柱上    | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 21920 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东支11#台2柱    | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 21921 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干30左5#柱上   | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 21922 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分10左2#，变   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21923 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支2#变柱上变  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 21924 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后盐甲线 | 后关村四分27#台  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 21925 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干36左7#台  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 21926 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支27右1柱  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 21927 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干29#变压   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 21928 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉华支7#台(公)  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 21929 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚分1#柱上变压  | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 21930 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支2#台    | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 21931 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干6左6#    | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 21932 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 龙江支5#      | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 21933 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#台2#  | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 21934 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支7#柱上变压  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 21935 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#柱上   | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 21936 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 考场二支7#柱上变  | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 21937 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干34#变压   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 21938 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 双海线  | 苏家支12右2#柱上 | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 21939 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#台柱   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 21940 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分20左1#变压 | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 21941 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华能线  | 华能线1#箱式开关  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 21942 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉水干17#柱上   | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21943 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 千山二支20#   | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 21944 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 光彩线泉水村分29 | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 21945 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分24#柱上  | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 21946 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分40#变压  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 21947 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干47#变压  | 250 | 51.00 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 21948 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分2#柱上变压 | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 21949 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼线西洼干31# | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 21950 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分3#变压器  | 160 | 34.00 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 21951 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干28#变压  | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 21952 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分5#变压器  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 21953 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海分1#变压器  | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 21954 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干4#变压器  | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 21955 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支13#   | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 21956 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支16# | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 21957 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分10#右3变 | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 21958 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干27#变压  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 21959 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干27#变压  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 21960 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#变压 | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 21961 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 21962 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干12#变压  | 250 | 33.00 | 142.50 | 142.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21963 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#公变400 | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 21964 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后盐甲线 | 廉租支2#柱上变压  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 21965 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干27#变压   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 21966 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干19#变压   | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 21967 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿分13#变压   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 21968 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支2#柱上变压  | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 21969 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支11#柱上   | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 21970 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿分13#柱上   | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 21971 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 黑山三分1#变压器  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 21972 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零二支4#箱式开  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 21973 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干21#变压   | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 21974 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝线庞屯支3#变  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 21975 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 宝源分5#变压器   | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 21976 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分6#a变压  | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 21977 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚干70#台2变  | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 21978 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干36左7#台  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 21979 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联乙线5#箱式开  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 21980 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大干12#台柱   | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 21981 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2#接续箱右  | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 21982 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 考场线  | 石矿二分3#柱上变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 21983 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 外冷线  | 外冷5#箱式开关站  | 250 | 27.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 21984 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干6左6#柱上  | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 21985 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干20右2#变压 | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 21986 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干10#2变压  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 21987 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关村分6#柱上变  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 21988 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零二支4#箱式开  | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 21989 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分10左1#A变 | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 21990 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 双龙分1#环网箱右  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 21991 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 北市线  | 北市1#箱式开关站  | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 21992 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支9#变压  | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 21993 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 双海线  | 苏家支7右2#柱上  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 21994 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 泉水村分19间1#变 | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 21995 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支4#b柱上   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 21996 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金三支6左1#柱上  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 21997 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 电校线  | 电校5#箱式开关站  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 21998 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 前关分42#柱上   | 400 | 55.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 21999 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干30#柱上   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 22000 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#公用   | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 22001 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干4#变压器   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 22002 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分108  | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22003 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分105  | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 22004 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚干70#变压   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 22005 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分39左6#变压 | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 22006 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干124#变压  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 22007 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干113#变压  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 22008 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分9#柱上变压  | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 22009 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干6#变压器   | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 22010 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干31#变压   | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 22011 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#变压器A  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 22012 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 双石甲线 | 后关村四分27#柱  | 160 | 33.00 | 91.20  | 91.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 22013 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干24#变压   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 22014 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线金水干24#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 22015 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支7左1  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 22016 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 前盐支7左3变压   | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 22017 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分22#     | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 22018 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分14#左5变  | 250 | 29.00 | 152.50 | 152.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 22019 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分15#变压   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 22020 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 22021 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 22022 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 红卫分7#变压器局  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |

|       |          |            |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22023 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 周水变101红卫   | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 22024 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 椒房分2#变压器   | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 22025 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚北线   | 战水支4#变压器   | 250 | 27.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 22026 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉花岛线  | 棉花岛干36#柱上  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 22027 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线   | 金水线泉水村分    | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 22028 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 毛营甲线  | 毛营五分1#柱上变  | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 22029 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后盐甲线  | 后关村四分21#柱  | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 22030 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线  | 石矿支21左3#柱上 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 22031 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线  | 石矿分5#柱上变压  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 22032 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盐岛湖乙线 | 泉水二分25左1#柱 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 22033 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱家线   | 建新分16#台    | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 22034 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 日来线   | 桥南分6#柱上变压  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 22035 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线   | 沙家沟支39#台   | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 22036 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线   | 建力分2#(公)2# | 250 | 55.00 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 22037 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线   | 电校支2左1#柱上  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 22038 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线   | 大房支3右1#柱上  | 400 | 33.00 | 228.00 | 228.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 22039 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线   | 碧海干46右1#柱上 | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 22040 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 峨眉线   | 建新分32#柱上   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 22041 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 考场线   | 中沟支1#变压器   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 22042 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线  | 保温分3T1#台   | 250 | 33.00 | 142.50 | 142.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22043 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支7右1#柱上  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 22044 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 电校线  | 棉花岛二支1左6#  | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 22045 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分23右10#柱 | 160 | 34.00 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 22046 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干3#柱上变压  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 22047 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水前分2#柱上变  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 22048 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 水文线  | 双山干46#台变   | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 22049 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 沙家线  | 振兴干3号变压器   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 22050 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分37#柱上   | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 22051 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支7#变压器   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 22052 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 拉房干57#柱上   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 22053 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛五支2左1#  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 22054 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山后支10#     | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 22055 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干9#a变压   | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 22056 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支4#a柱上   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |
| 22057 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 亨大二支2#变压器  | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 22058 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 乐园分11#柱上   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 22059 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干57右5#柱上 | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 22060 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2#接续箱右  | 250 | 96.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 22061 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支1#环网箱左  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 22062 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 石矿四支2#柱上变  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22063 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 日来线  | 桥南分2右2变压   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 22064 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家分98左2#柱上 | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 22065 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 汽修支6#柱上公用  | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 22066 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 金水干4左1#变压  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 22067 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分24左5#柱上 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 22068 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 老甘井分25#变压  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 22069 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 工校支4#柱上变压  | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 22070 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 益远线大房分25#  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 22071 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 毛营二分7#柱上变  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 22072 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分102  | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 22073 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 五零二分4#变压器  | 160 | 55.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 22074 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干47#变压   | 250 | 51.00 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 22075 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金园支3#变压器局  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 22076 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分12#变压   | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 22077 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分3#变压器   | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 22078 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干42右2左1# | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 22079 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 于屯支3右1#变压  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 22080 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干10#变压   | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 22081 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 海明干36#变压   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 22082 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐二支2#  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22083 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干40#变压   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 22084 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 22085 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分5#变压器   | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 22086 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 22087 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 22088 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 22089 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 龙海甲线 | 龙海干4#柱上变压  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 22090 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 22091 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 前关干19#柱上   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 22092 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干31#柱上   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 22093 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分10右3#   | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 22094 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分18柱上公用  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 22095 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干27#变压   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 22096 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干17右4#变压 | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 22097 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 丰收支1#变台局属  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 22098 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后盐乙线 | 后关村二分5右1#  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 22099 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分9右2#柱上  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 22100 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干22#柱上   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 22101 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 盐岛分7#柱上变压  | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 22102 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干3#台柱上变  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22103 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井子干79#柱上  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 22104 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右3#柱上  | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 22105 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分15#台  | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 22106 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支34#变压  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 22107 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分7#台柱上  | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 22108 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分21#柱上  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 22109 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房二支2右1#柱  | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 22110 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3左4#柱上  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 22111 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井子干135#变压 | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 22112 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井干103     | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 22113 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联分23#柱上   | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 22114 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房支7#变压器   | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 22115 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛六支2#柱上  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 22116 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干19#变压   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 22117 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联三分2#2号变  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 22118 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分4#柱上  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 22119 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干20#柱上   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 22120 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支2#配电站1# | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 22121 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前进线  | 和岛干22#柱上   | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 22122 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分7#变压器   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22123 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分18左5#柱上 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 22124 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 新水线  | 新水干11#变压   | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 22125 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园支1#变压器   | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 22126 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 毛营支12右7#柱上 | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 22127 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 老甘井分15#变压  | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 22128 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干44#柱上   | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 22129 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干49#柱上   | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |
| 22130 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 六平支13#变压   | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 22131 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干4#变台1#变 | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 22132 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干11#变压   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 22133 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干24#变压   | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 22134 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分54#柱上   | 160 | 31.00 | 94.40  | 94.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 22135 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干8#变压器   | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 22136 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干6#变压器   | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 22137 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干41#变压   | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 22138 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 建新分12#柱上   | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 22139 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干15#变压   | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 22140 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分3#变压器   | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 22141 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 沙家线  | 宇华分4#柱上变压  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 22142 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干21#柱上   | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22143 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家七支4#   | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 22144 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚北线  | 战水分14左1#1#变 | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 22145 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分49#变压   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 22146 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 东北线  | 下沟分15左4#    | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 22147 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#柱上   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 22148 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干17左1     | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 22149 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房支2#柱上变压   | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 22150 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉花岛线 | 棉花岛干30#柱上   | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 22151 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分7左2#柱   | 500 | 48.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 22152 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 海洋线1#箱式开关   | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 22153 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 丁官寨支9#变压器   | 160 | 51.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 22154 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大干23#台     | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 22155 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分20#台     | 160 | 41.00 | 78.40  | 78.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 22156 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分12#a变压   | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 22157 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干3#柱上变压   | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 22158 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 棋盘干96#台柱    | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 22159 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 甘井子干63D柱上   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 22160 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支5#柱上变压   | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 22161 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台1#  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 22162 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 泉水村分2#柱上变   | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22163 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分1#柱上变压  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 22164 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分2#台    | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 22165 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干22#柱上   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 22166 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于和线  | 于和分4#柱上变压  | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 22167 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干11左3#变压 | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 22168 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支16#a柱上  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 22169 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支14#变压   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 22170 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支1#环网箱左  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 22171 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 关四支6间1#柱上  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 22172 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 毛营干14#柱上   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 22173 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 双海干52#柱上   | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 22174 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 拉房三分2#变压器  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 22175 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井干104#变压  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 22176 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干81#变压   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 22177 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场干5#变压器2  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 22178 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 六平支9#变压器   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 22179 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 周联干55#柱上   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 22180 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干17#变压   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 22181 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干9#变压器   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 22182 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干14#变压   | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22183 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干56#变压   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 22184 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干29#变压   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 22185 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干26左2#变压 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 22186 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支13#  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 22187 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分17#变压   | 400 | 33.00 | 228.00 | 228.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 22188 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#2#变 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 22189 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 红嘴二分5间1#变  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 22190 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.34%  |
| 22191 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫   | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 22192 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干14#变压   | 160 | 34.00 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 22193 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干4#柱上变压  | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 22194 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分4#1柱上   | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 22195 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 马桥分9#柱上变压  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 22196 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 马桥分9#柱上变压  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 22197 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 甘西乙线 | 海阳干3#柱上变压  | 80  | 53.00 | 29.60  | 29.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 22198 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干2#变压器   | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 22199 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干35#2变压  | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 22200 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 于屯支7#柱上变压  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 22201 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支12#柱上  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 22202 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3#箱式开关  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22203 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 甘码分10左2#变压  | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 22204 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分3#变压器    | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 22205 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干7#变压器    | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 22206 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干58#变压    | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 22207 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联乙线5#箱式开   | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 22208 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分6#b变压   | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 22209 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 钢学支3#a变压    | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 22210 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东支11#台柱    | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 22211 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分41#姚家   | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 22212 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干17#台     | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 22213 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支11#柱上    | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 22214 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村支13#柱上   | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 22215 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井子干101#2#台 | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 22216 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房二支3右1#    | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 22217 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 冷库线  | 冷库线2箱左1柱    | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 22218 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大干6左3#变压   | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 22219 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分11#柱上    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 22220 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱家线  | 粮运分3#变台2    | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 22221 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支14左3台    | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 22222 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分25变压器    | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22223 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干36#变压   | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 22224 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分4#2变压   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 22225 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干20#2柱上  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 22226 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 远东线  | 远东线2#箱式开关  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 22227 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分36#柱上   | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 22228 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 矿北干3#变压器   | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 22229 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 双海线  | 双海干27#柱上   | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 22230 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干62      | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 22231 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 白灰线  | 白灰4#箱式开关站  | 250 | 27.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 22232 | 甘井子区供电公司 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干49左4#柱上 | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 22233 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村分7右1#柱  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 22234 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大北线  | 娟花支6#变压器   | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 22235 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 甘西乙线 | 海阳干3#变压器局  | 100 | 92.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 22236 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干4#变压器   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 22237 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干16#变压   | 250 | 31.00 | 147.50 | 147.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 22238 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分70#变压   | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 22239 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分16左1#变压 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 22240 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#变压器B  | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 22241 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干18#     | 160 | 30.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 22242 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干70#柱上   | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22243 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干19右1#变压 | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 22244 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛三支2右1#  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 22245 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 红嘴二分2#变压器  | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 22246 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支10#  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 22247 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分10#变  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 22248 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分6#变压器   | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 22249 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分2#变压器2  | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 22250 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱家线  | 粮运分3#柱上变压  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 22251 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干93#变压   | 400 | 25.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 22252 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大分16#变压   | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 22253 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚北线  | 战水分2#变压器   | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 22254 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支4#变压器  | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 22255 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分15#变  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 22256 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分11#柱上   | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 22257 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干37#变压   | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 22258 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 中华线  | 沐贵支3#柱上变压  | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 22259 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水前分5#柱上变  | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 22260 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 磊由甲线磊由于8   | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 22261 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉水村支13左4#柱 | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 22262 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 盛华线3#箱式开关  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22263 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 友谊干24#变压    | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 22264 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 海明干5#柱上变压   | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 22265 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金园支3#a变压    | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 22266 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干7#台      | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 22267 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 甘井干24#柱上    | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 22268 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚乙线1#环网箱   | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 22269 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支9#柱上变压   | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 22270 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干86#变台    | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 22271 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大干6左3#柱上   | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 22272 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分9#台(公)2# | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 22273 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右3#台    | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 22274 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 纺东线  | 纺东干11#(公)S  | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 22275 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支11#变台    | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 22276 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 双海线  | 双海线双海干8#变   | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 22277 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 考场支4左1#柱上   | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 22278 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干50#柱上    | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 22279 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村支8#台S2#  | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 22280 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 黄山路2箱开1变    | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 22281 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台3#  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 22282 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大干41(公用非   | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22283 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联分23#台2#  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 22284 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分2#台    | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 22285 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干10#柱上   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 22286 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干86#变台   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 22287 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 北山线  | 北山干37#变压   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 22288 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前泉甲线 | 京海支25#柱上   | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 22289 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 水文线  | 双山干9#柱上变压  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 22290 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 石矿分23右1柱上  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 22291 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支3#b变压  | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 22292 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支7#柱上变压  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 22293 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海干60#柱上   | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 22294 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干17右2#柱上 | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 22295 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村支4#变压器  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 22296 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大北线  | 五零分74左1#变压 | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 22297 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分25#变压   | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 22298 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 双龙分1#箱式开关  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 22299 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前泉乙线 | 前泉干28#柱上   | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 22300 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分30#变压   | 250 | 28.00 | 155.00 | 155.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 22301 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 黑山二分7#柱上变  | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 22302 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干49#柱上   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22303 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分9#柱上变压  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 22304 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海干43#柱上   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 22305 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右1#2#变 | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 22306 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干15#变压   | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 22307 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干10#变压   | 250 | 52.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 22308 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 海洋线5#箱式开关  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 22309 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干7#变压器   | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 22310 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干4左3#变压  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 22311 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 新水线  | 新水干7#变压器   | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 22312 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干31#变压   | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 22313 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分2#变压器   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 22314 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干50#柱上   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 22315 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分4右2#变压  | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 22316 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 红卫线金家村二分   | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 22317 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 周联干32#柱上   | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 22318 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 下沟线  | 下沟二分7#柱上变  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 22319 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝3#箱式开关站  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 22320 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分2#变压器  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 22321 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支9#柱上  | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 22322 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟三支7#柱上  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22323 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支2#柱上变压  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 22324 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于和线  | 于和干15左1左1# | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 22325 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分11#柱上  | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 22326 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 电校线  | 电校干13左1#变压 | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 22327 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场干5#变压器1  | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 22328 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 制氧支1#变压器   | 160 | 26.00 | 102.40 | 102.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 22329 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干12#变压   | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 22330 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后盐乙线 | 后关村分8#变压器  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 22331 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分2#a变压   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 22332 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支2#2#柱上  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 22333 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分7#柱上变压  | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 22334 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 友谊干12#台柱   | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 22335 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干17#变压   | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 22336 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园支3#台(公)D | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 22337 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场分6#台柱上变  | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 22338 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台2# | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 22339 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干16#台    | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 22340 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 益远线  | 丁官寨支2右1柱上  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 22341 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分21#柱上  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 22342 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干27#变压   | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22343 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 外冷线  | 建材干7#柱上变压  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 22344 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支14号柱  | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 22345 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分26#变压   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 22346 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 水文线  | 建材分5#箱式开关  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 22347 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支9左2#柱上  | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 22348 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 于华线  | 于华干11#柱上   | 250 | 29.00 | 152.50 | 152.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 22349 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零支4右4#变压  | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 22350 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干19#变压   | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 22351 | 甘井子区供电公司 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分18#柱上   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 22352 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#台1#  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 22353 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支16#b柱上  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 22354 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝线1T左1#变压 | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 22355 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支2#配电站2# | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 22356 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干52#柱上   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 22357 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 甘西甲线 | 海阳干22#(公)S | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 22358 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 千山二支7#台    | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 22359 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棉花岛线 | 棉花岛干36#(柱  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 22360 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 万兴2#箱式开关站  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 22361 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 建新线  | 山东路1箱式配电   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 22362 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 金山映海1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22363 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 金山映海1#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 22364 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金山映海2#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 22365 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金山映海2#配电站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 22366 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香柳甲线 | 锦麟玖玺1#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 22367 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香柳甲线 | 锦麟玖玺1#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 22368 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香柳乙线 | 锦麟玖玺2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 22369 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香柳乙线 | 锦麟玖玺2#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 22370 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海1#配电站 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 22371 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海1#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 22372 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海1#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 22373 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海2#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 22374 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海2#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 22375 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海3#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |
| 22376 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海3#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 22377 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海4#配电站 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 22378 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海4#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 22379 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海5#配电站 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 22380 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 悦和山海5#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 22381 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海6#配电站 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 22382 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 悦和山海6#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |

|       |          |          |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22383 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海7#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 22384 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海7#配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 22385 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海8#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 22386 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海8#配电站 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 22387 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 22388 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 22389 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 22390 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜2#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 22391 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜2#配电站 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 22392 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜3#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 22393 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜3#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 22394 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜4#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 22395 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜4#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 22396 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜5#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 22397 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜5#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 22398 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 22399 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 22400 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 22401 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜7#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 22402 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜7#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22403 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香红线  | 星光照澜7#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 22404 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 22405 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 22406 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 22407 | 甘井子区供电公司 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分6间1#   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 22408 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 22409 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 22410 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 22411 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓11#配电  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 22412 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓11#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 22413 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓12#配电  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 22414 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓12#配电  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 22415 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 芳华院中心配电站   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 22416 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 芳华院中心配电站   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 22417 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间1#配电站1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 22418 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间1#配电站2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 22419 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间2#配电站1# | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 22420 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间2#配电站2# | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 22421 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间3#配电站1# | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 22422 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间3#配电站2# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22423 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间4#配电站1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 22424 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间4#配电站2# | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 22425 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 长白线  | 山西干14间1    | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 22426 | 甘井子区供电公司 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 石门雅居1#箱式配  | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 22427 | 甘井子区供电公司 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 石门雅居2#箱式配  | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 22428 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 宇圣甲线 | 宇圣新苑1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 22429 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 宇圣甲线 | 宇圣新苑1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 22430 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 宇圣乙线 | 宇圣新苑2#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 22431 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 宇圣乙线 | 宇圣新苑2#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 22432 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 后盐支局属箱变    | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 22433 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 金水线  | 前盐桥局属箱变    | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 22434 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城11#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 22435 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城11#配电  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 22436 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城12#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 22437 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城12#配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 22438 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棋翡线  | 公园上城13#配电  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 22439 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棋翡线  | 公园上城13#配电  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 22440 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城14#配电  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 22441 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城14#配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 22442 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变   | 棋翡线  | 公园上城15#配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |

|       |          |          |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22443 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城15#配电 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 22444 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城16#配电 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 22445 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城16#配电 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 22446 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城17#配电 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 22447 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城17#配电 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 22448 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城18#配电 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 22449 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城18#配电 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 22450 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城19#配电 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 22451 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城19#配电 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 22452 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城8#配电站 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 22453 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城8#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 22454 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城9#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 22455 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城9#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 22456 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 圣泰线  | 公园上城10#配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 22457 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 圣泰线  | 公园上城10#配电 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 22458 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 三星乙线 | 三星乙线1#局属箱 | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 22459 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 22460 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 22461 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 22462 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府2#配电 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |

|       |          |          |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22463 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府2#配电  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 22464 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府3#配电  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 22465 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府3#配电  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 22466 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 三星甲线 | 三星甲线1#局属配  | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 22467 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 南关岭线 | 北市分1#箱式配电  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 22468 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 22469 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 22470 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 22471 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园2#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 22472 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园2#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 22473 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区1# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 22474 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区1# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 22475 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区2# | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 22476 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区2# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 22477 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于国线  | 国际社区城A3区3# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 22478 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于国线  | 国际社区城A3区3# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 22479 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A7区中  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 22480 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A7区中  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 22481 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 22482 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |

|       |          |          |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22483 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 22484 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场2#配电站   | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 22485 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场2#配电站   | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 22486 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站   | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 22487 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站   | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 22488 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站   | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 22489 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商18724#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 22490 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商18724#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 22491 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商18724#配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 22492 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商18725#配电站 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 22493 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商18725#配电站 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 22494 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商18726#配电站 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 22495 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商18726#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 22496 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商18726#配电站 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 22497 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 22498 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配   | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 22499 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 22500 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明乙线 | 绿城海上明月2#配   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 22501 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明乙线 | 绿城海上明月2#配   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 22502 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前明乙线 | 绿城海上明月2#配   | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22503 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 苏家线       | 拉房干6左1局属  | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 22504 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 前关线       | 沙家沟支9左1#局 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 22505 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 益远线       | 大房三支16    | 400 | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 22506 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 拉树房线      | 拉房干15左1   | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 22507 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 丰源线       | 双海干14     | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 22508 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 大宋线       | 嘉洋干15     | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 22509 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 雁山线       | 雁山干30     | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 22510 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 于和线       | 于和干16左1   | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 22511 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 大姚甲线      | 中铁隧道集团1#箱 | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 22512 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 姚家线       | 考场支6右5    | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 22513 | 甘井子区供电公司 | 66kV香周路变 | 毛营甲线      | 毛营甲线1#箱式开 | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 22514 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区中心  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 22515 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 22516 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 22517 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |
| 22518 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区中心  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 22519 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区2#配 | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 22520 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区2#配 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 22521 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 永胜配电站2#变压 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 22522 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 永胜配电站1#变压 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22523 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 五四华庭2#配电站  | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 22524 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 五四华庭2#配电站  | 630  | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 22525 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 五四华庭2#配电站  | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 22526 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 五四高层A配电站   | 630  | 66.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 22527 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 五四高层A配电站   | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 22528 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 民勇商厦中心配电   | 630  | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 22529 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 和谐苑中心配电站   | 800  | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 22530 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 和谐苑1#配电站2# | 800  | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 22531 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 和谐苑1#配电站1# | 800  | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 22532 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴407抚顺线 | 百盛中心配电站2#  | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 22533 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴308海鸥线 | 科技2#中心配电站  | 630  | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 22534 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 西安路移动中心配   | 1000 | 48.00 | 420.00 | 420.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 22535 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 西安路移动中心配   | 630  | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 22536 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 西安路移动中心配   | 630  | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 22537 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 西安路移动中心配   | 1000 | 49.00 | 410.00 | 410.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 22538 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 西安路移动中心配   | 1000 | 31.00 | 590.00 | 590.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 22539 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 十三中配电站1#变  | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 22540 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 泉涌配电站1#变压  | 630  | 70.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 22541 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 泉涌街箱式配电站   | 630  | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 22542 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线 | 广平南配电站3#变  | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |

|       |          |         |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22543 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 广平南配电站2#变  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 22544 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 广平南配电站1#变  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 22545 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站3# | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 22546 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站2# | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 22547 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站1# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 22548 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 中山公寓配电站2#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 22549 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 中山公寓配电站1#  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 22550 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平配电站2#变压  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 22551 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平配电站1#变压  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 22552 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平北配电站2#变  | 630 | 67.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 22553 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平北配电站1#变  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 22554 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 五星国际2#中心配  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 22555 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 五星国际1#中心配  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 22556 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万泰花园箱式配电   | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 22557 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万岁配电站2#变压  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 22558 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万岁配电站1#变压  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 22559 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 美加华中心配电站   | 800 | 70.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 22560 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 金色年华中心配电   | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 22561 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 城市公元2#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 22562 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 城市公元2#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |



|       |          |         |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22563 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴301新天地乙线 | 城品城中心配电站   | 800  | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 22564 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴301新天地乙线 | 城品城中心配电站   | 800  | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 22565 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站3#  | 1000 | 31.00 | 590.00 | 590.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 22566 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站2#  | 1000 | 56.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 22567 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站1#  | 1000 | 36.00 | 540.00 | 540.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 22568 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 万益花园中心配电   | 1000 | 35.00 | 550.00 | 550.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 22569 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 万益花园中心配电   | 800  | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 22570 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 民权1#配电站2#变 | 630  | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 22571 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 民权1#配电站1#变 | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 22572 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 国运壹号1#配电站  | 630  | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 22573 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 国运壹号1#配电站  | 630  | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.11%  |
| 22574 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 国运壹号1#配电站  | 630  | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 22575 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 富鸿花园中心配电   | 1000 | 69.00 | 210.00 | 210.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 22576 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 迎春1#箱式配电站  | 630  | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 22577 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 五四邮局箱式配电   | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 22578 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 天兴新家园箱式配   | 500  | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 22579 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 天兴新家园箱式配   | 500  | 64.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 22580 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 天兴新家园2#配电  | 630  | 71.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 22581 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 天兴新家园2#配电  | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 22582 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线   | 天兴新家园1#配电  | 630  | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22583 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园1#配电  | 630  | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 22584 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 民勇分4#变压器   | 315  | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 22585 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 民勇分1#变压器   | 315  | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 22586 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 龙祥花园2#箱式配  | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 22587 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 龙祥花园1#箱式配  | 630  | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 22588 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 迎春街箱式配电站   | 630  | 62.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 22589 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 迎春干6#变压器   | 315  | 68.00 | 69.30  | 69.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 22590 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配   | 630  | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 22591 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配   | 630  | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 22592 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配   | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 22593 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 龙祥花园配电站2#  | 630  | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 22594 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 龙祥花园配电站1#  | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 22595 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长配电站2#变压  | 630  | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 22596 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长配电站1#变压  | 1000 | 50.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 22597 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长东箱式配电站   | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 22598 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长东配电站1#变  | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 22599 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 长兴街配电站2#变  | 630  | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 22600 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 长兴街配电站1#变  | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 22601 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 天河100配电站2# | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 22602 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 天河100配电站1# | 630  | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |

|       |          |         |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22603 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平配电站2#变压  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 22604 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平配电站1#变压  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 22605 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平2#箱式配电站  | 315 | 57.00 | 103.95 | 103.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 22606 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平1#箱式配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 22607 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意配电站2#变压  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 22608 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意配电站1#变压  | 630 | 60.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 22609 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意分8#变压器   | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 22610 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意2#箱式配电站  | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 22611 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意1#箱式配电站  | 500 | 93.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 22612 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平配电站2#变压  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 22613 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平配电站1#变压  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 22614 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平1#箱式配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 22615 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 光华配电站1#变压  | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 22616 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 昌黎配电站2#变压  | 630 | 68.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 22617 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 昌黎配电站1#变压  | 630 | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 22618 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 鞍山路公寓配电站   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 22619 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 鞍山路公寓配电站   | 630 | 64.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 22620 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站3# | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 22621 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站2# | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 22622 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |

|       |          |         |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22623 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴203沁园乙线  | 沁园2#配电站2#变 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 22624 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴203沁园乙线  | 沁园2#配电站1#变 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 22625 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 五一桥配电站2#变  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 22626 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 五一桥配电站1#变  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 22627 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 水源地配电站2#变  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 22628 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 水源地配电站1#变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 22629 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 泉涌大厦配电站2#  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 22630 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 泉涌大厦配电站1#  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 22631 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 昌平配电站2#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 22632 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 昌平配电站1#变压  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 22633 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴201新天地甲线 | 城品城中心配电站   | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 22634 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 五星国际2#中心配  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 22635 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 五星国际1#中心配  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 22636 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 万岁公寓配电站3#  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 22637 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 万岁公寓配电站2#  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 22638 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 万岁公寓配电站1#  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 22639 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 美加华中心配电站   | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 22640 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 金色年华中心配电   | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 22641 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 金色年华1#配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 22642 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线  | 建和1#箱式配电站  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22643 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 城市公元1#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 22644 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 城市公元1#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 22645 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山西配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 22646 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山西配电站1#变 | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 22647 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山东配电站2#变 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 22648 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山东配电站1#变 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 22649 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山北配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 22650 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 四中配电站2#变压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 22651 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 四中配电站1#变压 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 22652 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西4#配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 22653 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西4#配电 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 22654 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西2#配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 22655 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西2#配电 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 22656 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西3#配电 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 22657 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西3#配电 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 22658 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西1#配电 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 22659 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西1#配电 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 22660 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区中心  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 22661 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区中心  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 22662 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22663 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 22664 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 22665 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 22666 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 22667 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 22668 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区中心   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 22669 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区中心   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 22670 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区1#配  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 22671 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区1#配  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 22672 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 绿城阑园中心配电   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 22673 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 绿城阑园中心配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 22674 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 乐特1#中心配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 22675 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站3#变 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 22676 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站2#变 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 22677 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站1#变 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 22678 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 中山南苑2#箱式配  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 22679 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 中山南苑2#箱式配  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 22680 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 正仁2#箱式配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.13%  |
| 22681 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 正仁1#箱式配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 22682 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 优豪斯A区配电站   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |

|       |          |         |          |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22683 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 优豪斯A区配电站  | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 22684 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 优豪斯A区配电站  | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 22685 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 拥政高层配电站5# | 1000 | 43.00 | 470.00 | 470.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 22686 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 拥政高层配电站4# | 1000 | 48.00 | 420.00 | 420.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 22687 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 拥政高层配电站3# | 1000 | 42.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 22688 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 拥政高层配电站2# | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 22689 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 拥政高层配电站1# | 630  | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 22690 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 亿达新世界A区配  | 1000 | 15.00 | 750.00 | 750.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 22691 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 亿达新世界A区配  | 1000 | 43.00 | 470.00 | 470.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 22692 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 天兴2#箱式配电站 | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 22693 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 天兴1#箱式配电站 | 630  | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 22694 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 天兴1#箱式配电站 | 630  | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 22695 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 三星公寓中心配电  | 630  | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 22696 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 民政配电站2#变压 | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 22697 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 民政配电站1#变压 | 630  | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 22698 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 联合路1#箱式配电 | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 22699 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 悍马箱式配电站1# | 630  | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 22700 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线 | 动力花园2#箱式配 | 630  | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 22701 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线 | 民兴花园1#配电站 | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 22702 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线 | 民兴花园1#配电站 | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22703 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 民兴花园1#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 22704 | 沙河口供电分公司 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 公园北配电站1#变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 22705 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家213数码线  | 国际公寓2#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 22706 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家213数码线  | 国际公寓2#配电站 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 22707 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆4#配电站 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 22708 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆4#配电站 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 22709 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆3#配电站 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 22710 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆3#配电站 | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 22711 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆1#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 22712 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆1#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 22713 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城9#配电站 | 630 | 65.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 22714 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城9#配电站 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 22715 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 22716 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 22717 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 22718 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城5#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 22719 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城5#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 22720 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站 | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 22721 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 22722 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |



|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22723 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城2#中心配  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 22724 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城2#配电站  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 22725 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城2#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 22726 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城2#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 22727 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城16#配电  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 22728 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城16#配电  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 22729 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城16#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 22730 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城12#配电  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 22731 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城12#配电  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 22732 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城12#配电  | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 22733 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 锦绣华城1#中心配  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 22734 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 大华、锦绣华城回   | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 22735 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 大华、锦绣华城回   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 22736 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 大华、锦绣华城回   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 22737 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家208锦华线 | 大华、锦绣华城回   | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 22738 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线 | 圣克拉5#配电站2# | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 22739 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线 | 圣克拉5#配电站1# | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 22740 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线 | 圣克拉2#中心配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 22741 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线 | 圣克拉2#配电站3# | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 22742 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线 | 圣克拉2#配电站2# | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22743 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉2#配电站1# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 22744 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉1#中心配电  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 22745 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 蓝星花园中心配电   | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 22746 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路中心配电站   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 22747 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站3# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 22748 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站2# | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 22749 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 22750 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路2#配电站2# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 22751 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路2#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 22752 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 22753 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 22754 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 22755 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 22756 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 22757 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 22758 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家206网络乙线 | 软件园软景中心配   | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 22759 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站3# | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 22760 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站2# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 22761 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站1# | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 22762 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园4#配电站2# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |

|       |          |         |           |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22763 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园4#配电站1#  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 22764 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 宅语原3#配电站2#  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 22765 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 宅语原3#配电站1#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 22766 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站    | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 22767 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站    | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 22768 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站    | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 22769 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西4#配电   | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 22770 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西3#配电   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 22771 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西3#配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 22772 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 22773 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 22774 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 22775 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-1#配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 22776 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 轻工学校配电站1#   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 22777 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 轻工分2#变压器    | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 22778 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 凌源街箱式配电站    | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.01%  |
| 22779 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 凌源街配电站1#变   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 22780 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电   | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 22781 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电   | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 22782 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电   | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22783 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 弘基书香园1#配电  | 1000 | 19.00 | 710.00 | 710.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 22784 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 弘基书香园1#配电  | 1000 | 32.00 | 580.00 | 580.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 22785 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 弘基书香园1#配电  | 1000 | 23.00 | 670.00 | 670.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 22786 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海3#配电站  | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 22787 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海3#配电站  | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 22788 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海3#配电站  | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 22789 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海2#配电站  | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 22790 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海2#配电站  | 800  | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 22791 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海1#配电站  | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 22792 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海1#配电站  | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 22793 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 翰林观海1#配电站  | 800  | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 22794 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家202王家线 | 海洋环保箱式配电   | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 22795 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 政通商贸配电站1#  | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 22796 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 学苑广场箱式配电   | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 22797 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 名仕苑2#配电站1# | 630  | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 22798 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 名仕苑1#配电站1# | 630  | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 22799 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 凌建配电站2#变压  | 1000 | 28.00 | 620.00 | 620.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 22800 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 凌建配电站1#变压  | 1000 | 34.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 22801 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 警贸3#配电站2#变 | 630  | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 22802 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线 | 警贸3#配电站1#变 | 630  | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22803 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸2#配电站1#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 22804 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸1#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 22805 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸1#配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 22806 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 22807 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 22808 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#  | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 22809 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城D1区中心  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 22810 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城25#配电  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 22811 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城25#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 22812 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城23#配电  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 22813 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城23#配电  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 22814 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城21#配电  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 22815 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城21#配电  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 22816 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 22817 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 22818 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 22819 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城14#配电  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 22820 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城14#配电  | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 22821 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家108网络甲线 | 软件园软景中心配   | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 22822 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北4#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |

|       |          |         |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22823 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北4#配电站  | 630  | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 22824 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北3#配电站  | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 22825 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北3#配电站  | 630  | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 22826 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北2#配电站  | 630  | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 22827 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北2#配电站  | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 22828 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北1#配电站  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 22829 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北1#配电站  | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 22830 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 理工大学博士公寓   | 630  | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 22831 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 理工大学博士公寓   | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 22832 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站3#变 | 1000 | 24.00 | 660.00 | 660.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 22833 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站2#变 | 1000 | 40.00 | 500.00 | 500.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.95%  |
| 22834 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站1#变 | 1000 | 28.00 | 620.00 | 620.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 22835 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园西配电站1#  | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 22836 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园3#配电站2# | 1000 | 37.00 | 530.00 | 530.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 22837 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园3#配电站1# | 1000 | 45.00 | 450.00 | 450.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 22838 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 星球花园箱式配电   | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 22839 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 星球花园箱式配电   | 315  | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 22840 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 万奕配电站2#变压  | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 22841 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 万奕配电站1#变压  | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 22842 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 软件园配电站2#变  | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22843 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 软件园配电站1#变  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 22844 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 牛角山分6右2#变  | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 22845 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 牛角山分13#变压  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 22846 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 栾金村干9#变压器  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 22847 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 理工大学2#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 22848 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 理工大学2#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 22849 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 理工大学1#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 22850 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 理工大学1#配电站  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 22851 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 绘春1#配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 22852 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 绘春1#配电站1#变 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 22853 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 测绘大队箱式配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 22854 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 八千配电站2#变压  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 22855 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家106大工线 | 八千配电站1#变压  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 22856 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家105黑石线 | 软景E居3#配电站  | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 22857 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家105黑石线 | 软景E居3#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 22858 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家105黑石线 | 软景E居3#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 22859 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居2#配电站  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 22860 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居2#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 22861 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居2#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 22862 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居1#配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22863 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居1#配电站  | 800  | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 22864 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居1#配电站  | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 22865 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园北1#配电站  | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 22866 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园北1#配电站  | 630  | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 22867 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站3# | 1000 | 28.00 | 620.00 | 620.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 22868 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站2# | 1000 | 36.00 | 540.00 | 540.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 22869 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站1# | 1000 | 25.00 | 650.00 | 650.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 22870 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园1#配电站2# | 1000 | 38.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 22871 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园1#配电站1# | 1000 | 29.00 | 610.00 | 610.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 22872 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站4#  | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 22873 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站4#  | 630  | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 22874 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站3#  | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 22875 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站2#  | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 22876 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站1#  | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 22877 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 大连高中配电站2#  | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 22878 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 大连高中配电站1#  | 630  | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 22879 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 八干南配电站2#变  | 630  | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 22880 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 八干南配电站1#变  | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 22881 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 斯坦福2#配电站1# | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 22882 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 斯坦福1#配电站2# | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |



|       |          |         |              |                |     |       |        |        |          |   |   |        |
|-------|----------|---------|--------------|----------------|-----|-------|--------|--------|----------|---|---|--------|
| 22883 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 斯坦福1#<br>配电站1# | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 22884 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 辽财支4#<br>变压器   | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 22885 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 辽财箱式<br>配电站1#  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 22886 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 辽财北配<br>电站2#变  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 22887 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 辽财北配<br>电站1#变  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 22888 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 尖山3#配<br>电站1#变 | 500 | 35.00 | 275.00 | 275.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 22889 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 尖山2#配<br>电站2#变 | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 22890 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 尖山2#配<br>电站1#变 | 400 | 20.00 | 280.00 | 280.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 22891 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 尖山1#配<br>电站1#变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 22892 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 高家村南<br>1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 22893 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 高家村南<br>1#配电站  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 22894 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东大学生<br>公寓配电   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 22895 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东大学生<br>公寓配电   | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 22896 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东大学生<br>公寓配电   | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 22897 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东大龙江<br>箱式配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 22898 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东大公寓<br>箱式配电   | 630 | 98.00 | 0.00   | 0.00   | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 22899 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东财大箱<br>式配电站   | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 22900 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家102台<br>山线 | 东财大箱<br>式配电站   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 22901 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南<br>沙线 | 油泵分<br>10#变压   | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 22902 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南<br>沙线 | 洗染分8#<br>变压器   | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -6.84% |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22903 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 软件园3#台变压器  | 160 | 43.00 | 75.20  | 75.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 22904 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 净水厂台变压器    | 315 | 21.00 | 217.35 | 217.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 22905 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 22906 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 22907 | 沙河口供电分公司 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 22908 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑205学富线  | 富丽庭3#配电站2# | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 22909 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑205学富线  | 富丽庭3#配电站1# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 22910 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院配电站2#变压  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 22911 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院配电站1#变压  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 22912 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院东配电站2#变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 22913 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院东配电站1#变  | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 22914 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水产学院台变压器   | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 22915 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 鹏辉广场2#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 22916 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 鹏辉广场1#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 22917 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石三分15#变压  | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 22918 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石南配电站2#变  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 22919 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石南配电站1#变  | 500 | 13.00 | 385.00 | 385.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 22920 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石东配电站1#变  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 22921 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 星海壹景中心配电   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 22922 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 星海壹景中心配电   | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22923 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 浪花园配电站2#变  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 22924 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 浪花园配电站1#变  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 22925 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 浪花配电站1#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 22926 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 浪花南配电站1#变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 22927 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 浪花北配电站1#变  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 22928 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 黑石北配电站1#变  | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 22929 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙4#配电站2#变 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 22930 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙4#配电站1#变 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 22931 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙3#配电站3#变 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 22932 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙3#配电站2#变 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 22933 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙3#配电站1#变 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 22934 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙2#配电站2#变 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 22935 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线 | 辰熙2#配电站1#变 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 22936 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线 | 由家村1#配电站2# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 22937 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线 | 由家村1#配电站1# | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 22938 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线 | 炮干配电站2#变压  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 22939 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线 | 炮干配电站1#变压  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 22940 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线 | 东财支5#变压器   | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 22941 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑109学苑线 | 由家村2#配电站2# | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 22942 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑109学苑线 | 由家村2#配电站1# | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |

|       |          |         |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22943 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 学苑九号2#配电站  | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 22944 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 学苑九号2#配电站  | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 22945 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站3# | 630  | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 22946 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站2# | 630  | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 22947 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站1# | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 22948 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基3#配电站2# | 1000 | 17.00 | 730.00 | 730.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 22949 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基3#配电站1# | 1000 | 41.00 | 490.00 | 490.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 22950 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站3# | 630  | 57.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 22951 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站2# | 630  | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 22952 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站1# | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 22953 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基1#配电站2# | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 22954 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基1#配电站1# | 630  | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 22955 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站  | 800  | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 22956 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站  | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 22957 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站  | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 22958 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站  | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 22959 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站  | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 22960 | 沙河口供电分公司 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站  | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 22961 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 兴工北配电站1#变  | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 22962 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 乐特1#中心配电站  | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |

|       |          |         |               |                   |     |       |        |        |          |   |   |        |
|-------|----------|---------|---------------|-------------------|-----|-------|--------|--------|----------|---|---|--------|
| 22963 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 华晟配<br>电站2#变<br>压 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 22964 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 华晟配<br>电站1#变<br>压 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 22965 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 抚顺配<br>电站1#变<br>压 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 22966 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 福佳新<br>天地2#配<br>电 | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 22967 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 福佳新<br>天地2#配<br>电 | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 22968 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 福佳新<br>天地1#配<br>电 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 22969 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 福佳新<br>天地1#配<br>电 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 22970 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河<br>口线 | 福佳新<br>天地1#配<br>电 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 22971 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永利配<br>电站2#变<br>压 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 22972 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永利配<br>电站1#变<br>压 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 22973 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永嘉配<br>电站4#变<br>压 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 22974 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永嘉配<br>电站3#变<br>压 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 22975 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永嘉配<br>电站2#变<br>压 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 22976 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 永嘉配<br>电站1#变<br>压 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 22977 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 银杏配<br>电站1#变<br>压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 22978 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 五四华<br>庭1#配<br>电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 22979 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 五四华<br>庭1#配<br>电站 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 22980 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 五四华<br>庭1#配<br>电站 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 22981 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 五四高<br>层B配<br>电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 22982 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲<br>车线  | 五四高<br>层B配<br>电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进<br>入负 | 否 | 无 | -4.56% |

|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 22983 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 民勇商厦中心配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 22984 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 机车商厦配电站4# | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 22985 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 机车商厦配电站3# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 22986 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 机车商厦配电站2# | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 22987 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 机车商厦配电站1# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 22988 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 和谐苑中心配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 22989 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线 | 百盛中心配电站1# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 22990 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 中诚园箱式配电站  | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 22991 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 绿城阑园中心配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 22992 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天箱式配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 22993 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天2#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 22994 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 22995 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天1#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 22996 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天1#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 22997 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季3#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 22998 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季3#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 22999 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季2#配电站 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 23000 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季2#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.93% |
| 23001 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 23002 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23003 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站  | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 23004 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 鞍山路1#箱式配电  | 100  | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 23005 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站  | 630  | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 23006 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站  | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 23007 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站  | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 23008 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 玉华变箱式配电站   | 200  | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 23009 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场台1#变压  | 400  | 19.00 | 284.00 | 284.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 23010 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场2#台2#变 | 315  | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 23011 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场2#台1#变 | 315  | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 23012 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站3#  | 630  | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 23013 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站2#  | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 23014 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站1#  | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 23015 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园2#箱式配  | 500  | 13.00 | 385.00 | 385.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 23016 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园2#箱式配  | 500  | 18.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 23017 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园1#箱式配  | 500  | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 23018 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园1#箱式配  | 500  | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 23019 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 至诚配电站2#变压  | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 23020 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 至诚配电站1#变压  | 630  | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 23021 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 万益花园中心配电   | 1000 | 31.00 | 590.00 | 590.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 23022 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 万益花园中心配电   | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |

|       |          |         |          |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23023 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权3#配电站2#变 | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 23024 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权3#配电站1#变 | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 23025 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权2#配电站2#变 | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 23026 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权2#配电站1#变 | 630  | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 23027 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 金光花园配电站3#  | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 23028 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 金光花园配电站2#  | 630  | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 23029 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 金光花园配电站1#  | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 23030 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 教师进修学校配电   | 800  | 71.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 23031 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 教师进修学校配电   | 800  | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 23032 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 国运壹号2#配电站  | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 23033 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 国运壹号2#配电站  | 800  | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 23034 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 富鸿花园中心配电   | 1000 | 37.00 | 530.00 | 530.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 23035 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 电话四分局配电站   | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 23036 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线 | 龙畔锦城3#配电站  | 800  | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 23037 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线 | 龙畔锦城3#配电站  | 800  | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 23038 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线 | 龙畔锦城1#配电站  | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 23039 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线 | 龙畔锦城1#配电站  | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 23040 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工124工华线 | 长生分3#变压器   | 100  | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 23041 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工124工华线 | 长生分10#变压   | 250  | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 23042 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工124工华线 | 新华苑配电站2#变  | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |



|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23043 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工124工华线  | 新华苑配电站1#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 23044 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工124工华线  | 美辰配电站1#变压 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 23045 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工123柴油机线 | 连胜干8间1#变压 | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 23046 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站4# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 23047 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站3# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 23048 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 23049 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站1# | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 23050 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 友谊配电站2#变压 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 23051 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 友谊配电站1#变压 | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 23052 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香沙配电站1#变压 | 630 | 97.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 23053 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香荣配电站1#变压 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 23054 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香炉干4#变压器  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 23055 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 四十五中配电站2# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 23056 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 四十五中配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 23057 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千西配电站2#变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 23058 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千西配电站1#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 23059 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千配电站2#变压 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 23060 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千配电站1#变压 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 23061 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 机车佳苑配电站4# | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 23062 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 机车佳苑配电站3# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23063 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 机车佳苑配电站2# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 23064 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 机车佳苑配电站1# | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 23065 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华阳风尚配电站3# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 23066 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华阳风尚配电站2# | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 23067 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华阳风尚配电站1# | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 23068 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华顺配电站2#变压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 23069 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华顺配电站1#变压 | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 23070 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 华恒配电站1#变压 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 23071 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 伽利亚配电站3#变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 23072 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 伽利亚配电站2#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 23073 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 伽利亚配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 23074 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 叉车厂配电站1#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 23075 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 碧海花园配电站2# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 23076 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 碧海花园配电站1# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 23077 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 远东2#箱式配电站 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 23078 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 远东2#箱式配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 23079 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 远东1#箱式配电站 | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 23080 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 远东1#箱式配电站 | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 23081 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 新居佳园中心配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 23082 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变 | 兴工121香炉礁线 | 香盛配电站2#变压 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23083 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香盛配电站1#变压 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 23084 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香荣北配电站2#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 23085 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香荣北配电站1#变 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 23086 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香华街箱式配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 23087 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 盛兴配电站2#变压 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 23088 | 沙河口供电分公司 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 盛兴配电站1#变压 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 23089 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 23090 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 23091 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 23092 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 23093 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 23094 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 23095 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 23096 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 23097 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 23098 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 星海悦庭1#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 23099 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 星海悦庭1#配电站 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 23100 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 新华配电站2#变压 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 23101 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 新华配电站1#变压 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 23102 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |

|       |          |          |            |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23103 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电 | 800  | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 23104 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电 | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 23105 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电 | 800  | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 23106 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电 | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 23107 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电 | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 23108 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电 | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 23109 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电 | 800  | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 23110 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电 | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 23111 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区1#配电 | 800  | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 23112 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区1#配电 | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 23113 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 白山中心配电站1# | 630  | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 23114 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝4#配电站 | 1000 | 48.00 | 420.00 | 420.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 23115 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝4#配电站 | 1000 | 40.00 | 500.00 | 500.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 23116 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝2#配电站 | 1000 | 34.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 23117 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝2#配电站 | 1000 | 57.00 | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 23118 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝四期中心配电  | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 23119 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期箱式配电  | 400  | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 23120 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站 | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 23121 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站 | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 23122 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站 | 800  | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23123 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 23124 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 23125 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 23126 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 自由港箱式配电站  | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 23127 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 自由港箱式配电站  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 23128 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 23129 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 23130 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 23131 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 23132 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 23133 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%  |
| 23134 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家3#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 23135 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家3#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 23136 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家2#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 23137 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家2#配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 23138 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家1#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 23139 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家1#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 23140 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾303污水乙线 | 山海云天中心配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 23141 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾303污水乙线 | 山海云天中心配电  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 23142 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 亿达杰特2#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23143 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 亿达杰特2#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 23144 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 23145 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 23146 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 23147 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海3#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 23148 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海3#配电站 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 23149 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 23150 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 23151 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 23152 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 金玉星海中心配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.05%  |
| 23153 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 飞通广场2#配电站 | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 23154 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 飞通广场2#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 23155 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠4#配电站 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 23156 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠4#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 23157 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠2#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 23158 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠2#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 23159 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛中心配电  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 23160 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛配电站2# | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99% |
| 23161 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛配电站1# | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 23162 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23163 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 23164 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 23165 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 23166 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际2#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 23167 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海三街2#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 23168 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海三街1#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 23169 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街箱式配电  | 400 | 20.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 23170 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街2#配电站 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 23171 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街2#配电站 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 23172 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 空三台变压器    | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 23173 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 半岛听涛中心配电  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 23174 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 星海二街1#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 23175 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 化物所配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 23176 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 化物所配电站1#变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 23177 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 星海湾加油站台变  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 23178 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 海印长城配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 23179 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 海印长城配电站1# | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 23180 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 白云山庄1#配电站 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 23181 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光4#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 23182 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光4#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |

|       |          |          |           |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23183 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 星海阳光3#配电站 | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 23184 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 星海阳光3#配电站 | 800  | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 23185 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 伟岸花园1#配电站 | 800  | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 23186 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 伟岸花园1#配电站 | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 23187 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 世纪经典配电站2# | 1000 | 58.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 23188 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾5#配电 | 800  | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 23189 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾5#配电 | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 23190 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾4#配电 | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 23191 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾4#配电 | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 23192 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾2#配电 | 800  | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 23193 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾2#配电 | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 23194 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾2#配电 | 800  | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 23195 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 五豪大厦配电站2# | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 23196 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 五豪大厦配电站1# | 630  | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 23197 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 太原2#箱式配电站 | 630  | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 23198 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 太原1#箱式配电站 | 630  | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 23199 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 金地海景中心配电  | 800  | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 23200 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 金地海景中心配电  | 800  | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 23201 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 急救中心配电站1# | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 23202 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站3# | 630  | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |



|       |          |          |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23203 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站2#  | 630  | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 23204 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站1#  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 23205 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站3# | 1000 | 22.00 | 680.00 | 680.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 23206 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站2# | 1000 | 45.00 | 450.00 | 450.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 23207 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站1# | 1000 | 40.00 | 500.00 | 500.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 23208 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站3# | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 23209 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站2# | 800  | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 23210 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站1# | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 23211 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 世嘉星海配电站2#  | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 23212 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 世嘉星海配电站1#  | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 23213 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝中心配电   | 630  | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 23214 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝1#配电站  | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 23215 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝1#配电站  | 630  | 57.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 23216 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城4#配电  | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 23217 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城4#配电  | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 23218 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城2#配电  | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 23219 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城2#配电  | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 23220 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电  | 800  | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 23221 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电  | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 23222 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电  | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |

|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23223 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源5#配电站2#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 23224 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源5#配电站1#变 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 23225 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源4#配电站2#变 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 23226 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源4#配电站1#变 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 23227 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源3#配电站2#变 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 23228 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源3#配电站1#变 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 23229 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源1#配电站2#变 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 23230 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源1#配电站1#变 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 23231 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 大重箱式配电站1#  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 23232 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 体育馆台变压器    | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 23233 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 23234 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 23235 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 23236 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 23237 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 23238 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 23239 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 23240 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 23241 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 23242 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 山海云天中心配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |

|       |          |          |            |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23243 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下配电站2#变 | 630  | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 23244 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下配电站1#变 | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 23245 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下2#箱式配电 | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 23246 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下1#箱式配电 | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 23247 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头2#配电站 | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 23248 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头2#配电站 | 630  | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 23249 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站 | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 23250 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站 | 800  | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 23251 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站 | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 23252 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝3#配电站 | 1000 | 26.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 23253 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝3#配电站 | 1000 | 30.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 23254 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝1#配电站 | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 23255 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝1#配电站 | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 23256 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 国宝四期中心配电  | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 23257 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 国宝四期中心配电  | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 23258 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾117沿海甲线 | 沿海国际1#配电站 | 800  | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 23259 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾117沿海甲线 | 沿海国际1#配电站 | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 23260 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 星海翠庭中心配电  | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 23261 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区6#配电 | 800  | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 23262 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区6#配电 | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |

|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23263 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区3#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 23264 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区3#配电  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 23265 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 23266 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 23267 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 23268 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 半山半海2#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 23269 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 半山半海2#配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 23270 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 23271 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 23272 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 23273 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾110电热线  | 电热配电站1#变压  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 23274 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方中心配电   | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 23275 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期3#配 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 23276 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期3#配 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.69%  |
| 23277 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期1#配 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 23278 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期1#配 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 23279 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 23280 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 23281 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 23282 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 富国配电站1#变压  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |

|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23283 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 富国二分3#变压器  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 23284 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海3#配电站1#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 23285 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海2#配电站1#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 23286 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海1#配电站1#变 | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 23287 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光2#配电站2#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 23288 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光2#配电站1#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 23289 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光1#配电站1#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 23290 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 功成配电站1#变压  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 23291 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 富工箱式配电站1#  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 23292 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾106连叶线  | 国税局中心配电站   | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 23293 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾106连叶线  | 国税局中心配电站   | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 23294 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 23295 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 23296 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 23297 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇中心配电站   | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 23298 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇配电站2#变  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 23299 | 沙河口供电分公司 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇配电站1#变  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 23300 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路211大世界线 | 电台分4#台变压器  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 23301 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路208长春乙线 | 长春路1#箱式配电  | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 23302 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路208长春乙线 | 星海商城中心配电   | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |

|       |          |          |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23303 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 银环C配电站2#变  | 1000 | 23.00 | 670.00 | 670.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 23304 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 银环A配电站3#变  | 630  | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 23305 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 福兴里3#配电站3# | 800  | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 23306 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 福兴里3#配电站2# | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 23307 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 福兴里3#配电站1# | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 23308 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 东方国际配电站2#  | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 23309 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线 | 东方国际配电站1#  | 800  | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 23310 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府D区配电   | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 23311 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府D区配电   | 800  | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 23312 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府C区配电   | 800  | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 23313 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府C区配电   | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 23314 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府C区配电   | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 23315 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府B区配电   | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 23316 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府B区配电   | 800  | 63.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 23317 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府B区配电   | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 23318 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府A区配电   | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 23319 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 万达华府A区配电   | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 23320 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 双盛配电站2#变压  | 400  | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 23321 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 双盛配电站1#变压  | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 23322 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 华府中学配电站1#  | 315  | 58.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23323 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 华府二期C4配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 23324 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 华府二期C4配电站 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 23325 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 华府二期C3配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 23326 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 华府二期C3配电站 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 23327 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 国合锦里2#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 23328 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 国合锦里2#配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 23329 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 第九频道2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 23330 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 第九频道2#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 23331 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 不老支7#变压器  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 23332 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 不老支18#变压  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 23333 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 不老支17#变压  | 400 | 22.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 23334 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线 | 不老支14#变压  | 315 | 12.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 23335 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线 | 长春花园1#箱式配 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 23336 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线 | 颐和香榭2#配电站 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 23337 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线 | 颐和香榭2#配电站 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 23338 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线 | 长春花园4#箱式配 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 23339 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线 | 长春花园3#箱式配 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 23340 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线 | 颐和香榭1#配电站 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 23341 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线 | 颐和香榭1#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 23342 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线 | 西站配电站3#变压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |

|       |          |          |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23343 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 西站配电站2#变压  | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 23344 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 西站配电站1#变压  | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 23345 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城4#配电站  | 800  | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 23346 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城2#配电站  | 800  | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 23347 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城2#配电站  | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 23348 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 长春路2#箱式配电  | 315  | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 23349 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 星海商城中心配电   | 630  | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 23350 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 水仙2#箱式配电站  | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 23351 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 水仙1#箱式配电站  | 630  | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 23352 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 春江花园箱式配电   | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 23353 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 长恒花园配电站2#  | 1000 | 29.00 | 610.00 | 610.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 23354 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 长恒花园配电站1#  | 1000 | 30.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 23355 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环C配电站1#变  | 1000 | 35.00 | 550.00 | 550.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 23356 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环B配电站2#变  | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 23357 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环B配电站1#变  | 800  | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 23358 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环A配电站2#变  | 1000 | 39.00 | 510.00 | 510.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 23359 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环A配电站1#变  | 1000 | 45.00 | 450.00 | 450.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 23360 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站3# | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 23361 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站2# | 800  | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 23362 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站1# | 800  | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |



|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23363 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里1#配电站2# | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 23364 | 沙河口供电分公司 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里1#配电站1# | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 23365 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 23366 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 23367 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 23368 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站  | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 23369 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 23370 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 23371 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 阅阳楼箱式配电站   | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 23372 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 预备役箱式变电站   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 23373 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 预备役配电站1#变  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 23374 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 香园东配电站2#变  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 23375 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 香园东配电站1#变  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 23376 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 天桥西配电站1#变  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 23377 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 工三配电站1#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 23378 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 工人村支10#变压  | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 23379 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 23380 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 23381 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 23382 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23383 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站 | 800 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 23384 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 23385 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 23386 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 23387 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 23388 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城4#配电站 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 23389 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城4#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 23390 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城3#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 23391 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城3#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 23392 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 23393 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 23394 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 23395 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工西配电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 23396 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工西配电站1#变 | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 23397 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工街箱式配电站  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 23398 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工东配电站1#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 23399 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 23400 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 23401 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 23402 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 侯家沟分6右2#变 | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23403 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线 | 侯家沟分6右1#变 | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.51% |
| 23404 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 远洋分3#变压器  | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 23405 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 香锦东配电站2#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 23406 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 香锦东配电站1#变 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 23407 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区3#配 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 23408 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区3#配 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 23409 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区2#配 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 23410 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区2#配 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 23411 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区1#配 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 23412 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园B区1#配 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 23413 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区4#配 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 23414 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区4#配 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 23415 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区4#配 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 23416 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区3#配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 23417 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区3#配 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 23418 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 金海花园A区2#配 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 23419 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 海防街3#箱式配电 | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 23420 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线 | 海防街2#箱式配电 | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 23421 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路103香中线 | 香东干3右5#变压 | 200 | 16.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 23422 | 沙河口供电分公司 | 66kV香周路变 | 香周路103香中线 | 海防街1#箱式配电 | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23423 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线 | 未来星城箱式配电   | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 23424 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线 | 铁院台变压器     | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 23425 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线 | 四十九中配电站1#  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 23426 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 西林3#配电站1#变 | 630 | 98.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 23427 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 万泉公寓箱式配电   | 400 | 23.00 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 23428 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 璞石墅1#配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 23429 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 璞石墅1#配电站1# | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 23430 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 鹏程分5#变压器   | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 23431 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 米利海辰配电站2#  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 23432 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 米利海辰配电站1#  | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 23433 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 交通大学箱式配电   | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 23434 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 公交车库箱式配电   | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 23435 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园3#箱式配  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 23436 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园2#箱式配  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 23437 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园1#箱式配  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 23438 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 星海翠庭中心配电   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 23439 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区5#配电  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 23440 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区5#配电  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 23441 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区4#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 23442 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区4#配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23443 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区2#配电  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 23444 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区2#配电  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 23445 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区1#配电  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 23446 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区1#配电  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 23447 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 23448 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 23449 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 23450 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 23451 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 23452 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 23453 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 半山半海1#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 23454 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 半山半海1#配电站  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 23455 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境5#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 23456 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境5#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 23457 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境5#配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 23458 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境2#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 23459 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 23460 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 美凯龙4#配电站2# | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.18%  |
| 23461 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 美凯龙4#配电站1# | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 23462 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 美凯龙2#配电站2# | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |

|       |          |          |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23463 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 美凯龙2#配电站1# | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 23464 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 世嘉星海二期2#配  | 800  | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 23465 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 世嘉星海二期2#配  | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 23466 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 世嘉星海二期1#配  | 800  | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 23467 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 世嘉星海二期1#配  | 800  | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 23468 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 绿城深蓝中心配电   | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 23469 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 绿城深蓝2#配电站  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 23470 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 绿城深蓝2#配电站  | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 23471 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 和平现代城5#配电  | 800  | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 23472 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 和平现代城5#配电  | 800  | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 23473 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 和平现代城3#配电  | 800  | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 23474 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 和平现代城3#配电  | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 23475 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 富工配电站3#变压  | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 23476 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 富工配电站2#变压  | 1000 | 36.00 | 540.00 | 540.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 23477 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 富工配电站1#变压  | 630  | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 23478 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 福源6#配电站2#变 | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 23479 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 福源6#配电站1#变 | 800  | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 23480 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 福源2#配电站2#变 | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 23481 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 福源2#配电站1#变 | 800  | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 23482 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线 | 德源筑座配电站2#  | 800  | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |

|       |          |          |            |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23483 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源筑座配电站1# | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 23484 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站3#变压 | 800  | 65.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 23485 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站2#变压 | 800  | 15.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 23486 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站1#变压 | 800  | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 23487 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 迎春2#箱式配电站 | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 23488 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 银都大厦箱式配电  | 630  | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 23489 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电  | 1000 | 53.00 | 370.00 | 370.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 23490 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电  | 1000 | 43.00 | 470.00 | 470.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 23491 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电  | 1000 | 27.00 | 630.00 | 630.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 23492 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电  | 1000 | 37.00 | 530.00 | 530.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 23493 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 科技2#中心配电站 | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 23494 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 红星影院箱式配电  | 500  | 18.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 23495 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 广荣商厦配电站2# | 315  | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 23496 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 广荣商厦配电站1# | 315  | 19.00 | 223.65 | 223.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 23497 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 昌隆大厦箱式配电  | 500  | 93.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 23498 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区2#配 | 630  | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 23499 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区2#配 | 630  | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 23500 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区1#配 | 630  | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 23501 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区1#配 | 630  | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 23502 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际C区1#配 | 800  | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |

|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23503 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际C区1#配  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 23504 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际A区1#配  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 23505 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际A区1#配  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 23506 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 邮政配电站2#变压  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 23507 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 邮政配电站1#变压  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 23508 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站3#变压  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 23509 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站2#变压  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 23510 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站1#变压  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 23511 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰公馆1#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 23512 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰公馆1#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 23513 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 水幕墙箱式配电站   | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 23514 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 连华配电站2#变压  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 23515 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 连华配电站1#变压  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 23516 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工3#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 23517 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工3#配电站1#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 23518 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工2#配电站1#变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 23519 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工1#配电站2#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 23520 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工1#配电站1#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 23521 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡中心配电   | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 23522 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡中心配电   | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |



|       |          |          |            |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23523 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 23524 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 23525 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 23526 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 电建箱式配电站1#  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 23527 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 晨隆府配电站1#变  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 23528 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园3#配电站2# | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 23529 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园3#配电站1# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 23530 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园2#配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 23531 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园2#配电站1# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 23532 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园1#配电站2# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 23533 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园1#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 23534 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源8#配电站2#变 | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 23535 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源8#配电站1#变 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 23536 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源10#配电站2# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 23537 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源10#配电站1# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 23538 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华4#配电站2#变 | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 23539 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华4#配电站1#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 23540 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华2#配电站2#变 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 23541 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华2#配电站1#变 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 23542 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 桃山西配电站2#变  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23543 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 桃山西配电站1#变  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 23544 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 全景大厦配电站2#  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 23545 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 全景大厦配电站1#  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 23546 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平花园箱式配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 23547 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平花园箱式配电   | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 23548 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平3#配电站3#变 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 23549 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平3#配电站2#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 23550 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平3#配电站1#变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 23551 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平2#配电站3#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 23552 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平2#配电站2#变 | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 23553 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 南平2#配电站1#变 | 500 | 20.00 | 350.00 | 350.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 23554 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台2#配电站2#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 23555 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台2#配电站1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 23556 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台1#配电站2#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 23557 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台1#配电站1#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 23558 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家3#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 23559 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家3#配电站  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.39%  |
| 23560 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站  | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 23561 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 23562 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23563 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家1#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 23564 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家1#配电站  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 23565 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站3#变  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 23566 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站2#变  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 23567 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站1#变  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 23568 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 明月山庄2#箱式配  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 23569 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 明月山庄1#箱式配  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 23570 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 河川1#箱式配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 23571 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园3#配电站2# | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 23572 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园3#配电站1# | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 23573 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园1#配电站2# | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 23574 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园1#配电站1# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 23575 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站3#变  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 23576 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站2#变  | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 23577 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站1#变  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 23578 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方中心配电   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 23579 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方中心配电   | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 23580 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期4#配 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 23581 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期4#配 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 23582 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期2#配 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23583 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期2#配 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 23584 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 23585 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 23586 | 沙河口供电分公司 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 23587 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#中心配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 23588 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#配电站2# | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 23589 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 23590 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海警部队配电站2#  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 23591 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海警部队配电站1#  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 23592 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角配电站2#变压  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 23593 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角配电站1#变压  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 23594 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角东配电站2#变  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 23595 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角东配电站1#变  | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 23596 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳5#配电  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.00%  |
| 23597 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳5#配电  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 23598 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳3#配电  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 23599 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳3#配电  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 23600 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳1#配电  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 23601 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 耕海山尚中心配电   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 23602 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 富民路1#箱式配电  | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23603 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田配电站2#变压器 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 23604 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田配电站1#变压器 | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 23605 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田东配电站1#变  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 23606 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟202辽铁线 | 红旗干5#变压器   | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 23607 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 天盛配电站2#变压器 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 23608 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 天盛配电站1#变压器 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 23609 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 马栏北台#变压器   | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 23610 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 红旗分8#变压器   | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 23611 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 富民公寓配电站2#  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 23612 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 富民公寓配电站1#  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 23613 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园中心配电站2#  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 23614 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站3#变 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 23615 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站2#变 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 23616 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站1#变 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 23617 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园4#配电站2#变 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 23618 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园4#配电站1#变 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 23619 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园2#配电站2#变 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 23620 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园2#配电站1#变 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 23621 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 双雅阁2#箱变变压  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 23622 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园4#配电站2# | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23623 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园4#配电站1# | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 23624 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站3# | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 23625 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站2# | 630 | 61.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 23626 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 23627 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴文小学配电站2#  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 23628 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴文小学配电站1#  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 23629 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站3#  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 23630 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站2#  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 23631 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站1#  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 23632 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西3#配电站1# | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 23633 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西2#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 23634 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西1#配电站2# | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 23635 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西1#配电站1# | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 23636 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山2#配电站2#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 23637 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山2#配电站1#变 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.07% |
| 23638 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山1#配电站1#变 | 400 | 13.00 | 308.00 | 308.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 23639 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林2#配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 23640 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林2#配电站1#变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 23641 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林1#配电站2#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 23642 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林1#配电站1#变 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23643 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑4#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 23644 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑4#配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 23645 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 23646 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 23647 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 23648 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑2#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 23649 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑2#配电站  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 23650 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站3# | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 23651 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站2# | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 23652 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站1# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 23653 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 新建小学箱式配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 23654 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 新建南配电站1#变  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 23655 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山三配电站2#变  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 23656 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山三配电站1#变  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 23657 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山公寓2#箱式配  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 23658 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山公寓1#箱式配  | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 23659 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山4#配电站2#变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 23660 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山4#配电站1#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 23661 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山3#配电站2#变 | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 23662 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山3#配电站1#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23663 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西甸北配电站2#变  | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 23664 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西甸北配电站1#变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 23665 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 天河新苑1#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 23666 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 天河新苑1#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 23667 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 食品厂配电站1#变  | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 23668 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站3# | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 23669 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站2# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 23670 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站1# | 630 | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 23671 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园2#配电站2# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 23672 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园2#配电站1# | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 23673 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园1#配电站2# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 23674 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园1#配电站1# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 23675 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸配电站2#变压  | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 23676 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸配电站1#变压  | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 23677 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸东配电站1#变  | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 23678 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸北配电站2#变  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 23679 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸北配电站1#变  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 23680 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站3#  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 23681 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站2#  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 23682 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站1#  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |



|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23683 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 北甸支12#变压  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 23684 | 沙河口供电分公司 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 北甸分14#变压  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 23685 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山二巷配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 23686 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山二巷配电站1# | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 23687 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山东配电站2#变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 23688 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山东配电站1#变 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 23689 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山北配电站1#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 23690 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 台山配电站2#变压 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 23691 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 台山配电站1#变压 | 400 | 75.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 23692 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 南岳配电站2#变压 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 23693 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 南岳配电站1#变压 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 23694 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 南岳南配电站3#变 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 23695 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 南岳南配电站2#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 23696 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 南岳南配电站1#变 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 23697 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 电业花园配电站3# | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 23698 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 电业花园配电站2# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 23699 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 电业花园配电站1# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 23700 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山207农园线  | 幸福e家2#箱式配 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 23701 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山207农园线  | 幸福e家2#箱式配 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 23702 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变  | 桃山207农园线  | 幸福e家1#箱式配 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23703 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 幸福e家1#箱式配  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 23704 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 星台花园配电站2#  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 23705 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 星台花园配电站1#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 23706 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站4#变 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 23707 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站3#变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 23708 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站2#变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 23709 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站1#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 23710 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙2#配电站2#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 23711 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙2#配电站1#变 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 23712 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙1#配电站1#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 23713 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站3#变 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 23714 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站2#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 23715 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站1#变 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 23716 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河2#配电站2#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 23717 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河2#配电站1#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 23718 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河1#配电站1#变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 23719 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 西南路加油站配电   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 23720 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 西南路加油站配电   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 23721 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 龙岗园2#配电站2# | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 23722 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 龙岗园2#配电站1# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23723 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 龙岗园1#配电站2# | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 23724 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 龙岗园1#配电站1# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 23725 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 公园里配电站2#变  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 23726 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 公园里配电站1#变  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 23727 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 西南路配电站2#变  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 23728 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 西南路配电站1#变  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 23729 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 通海花园配电站3#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 23730 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 通海花园配电站2#  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 23731 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 通海花园配电站1#  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 23732 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 桃山新居箱式配电   | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 23733 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 桃山物业配电站2#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 23734 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 桃山物业配电站1#  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 23735 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 莱州北配电站2#变  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 23736 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 莱州北配电站1#变  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.01%  |
| 23737 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 胶州配电站2#变压  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 23738 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 胶州配电站1#变压  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 23739 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 城建花园箱式配电   | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 23740 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 城建花园箱式配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 23741 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 常州配电站1#变压  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 23742 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线 | 常州东配电站2#变  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23743 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 常州东配电站1#变  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 23744 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 心宁苑配电站2#变  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 23745 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 心宁苑配电站1#变  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 23746 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 龙头山1#箱式配电  | 630 | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 23747 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 莱州西配电站2#变  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 23748 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 莱州西配电站1#变  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 23749 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站3#  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 23750 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站2#  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 23751 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站1#  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 23752 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景5#配电站  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 23753 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景4#配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 23754 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景4#配电站  | 800 | 62.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 23755 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景2#配电站  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 23756 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景2#配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 23757 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆5#配电站  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 23758 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆5#配电站  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 23759 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆2#配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 23760 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆2#配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 23761 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园3#配电站3# | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 23762 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园3#配电站2# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23763 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园3#配电站1# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 23764 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园2#配电站3# | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 23765 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园2#配电站2# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 23766 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园2#配电站1# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 23767 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园1#配电站3# | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 23768 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园1#配电站2# | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 23769 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 知心园1#配电站1# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 23770 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 宅语原2#配电站2# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 23771 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 宅语原2#配电站1# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 23772 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 宅语原1#配电站2# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 23773 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 宅语原1#配电站1# | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 23774 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 康派公寓A配电站   | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 23775 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 康派公寓A配电站   | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 23776 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 康派公寓A配电站   | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 23777 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 东方圣荷西2#配电站 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 23778 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 东方圣荷西2#配电站 | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 23779 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 东方圣荷西1#配电站 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 23780 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线 | 东方圣荷西1#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 23781 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 水芙蓉山竹2#配电站 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 23782 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 水芙蓉山竹2#配电站 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23783 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 水芙山竹1#配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 23784 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 水芙山竹1#配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 23785 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 水芙山竹1#配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 23786 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站4#变  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 23787 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站3#变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 23788 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站2#变  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 23789 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站1#变  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 23790 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 福意园2#配电站2# | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 23791 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 福意园2#配电站1# | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 23792 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山108星化线 | 中药配电站1#变压  | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 23793 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山108星化线 | 富华山庄北配电站   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 23794 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 23795 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 23796 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 23797 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 23798 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 23799 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 23800 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 23801 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环2#配电站2#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 23802 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环2#配电站1#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23803 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环1#配电站2#变 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 23804 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环1#配电站1#变 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 23805 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 璞石墅2#配电站2# | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 23806 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 璞石墅2#配电站1# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 23807 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 农园三分3#变压器  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 23808 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 农园三分11间1右  | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 23809 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园3#配电站2# | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 23810 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园3#配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 23811 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园2#配电站2# | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 23812 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园2#配电站1# | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 23813 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园1#配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 23814 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园1#配电站1# | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 23815 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站3#变 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 23816 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站2#变 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 23817 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站1#变 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 23818 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站3#变 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 23819 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站2#变 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 23820 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站1#变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 23821 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源11#配电站2# | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 23822 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源11#配电站1# | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23823 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华3#配电站2#变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 23824 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华3#配电站1#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 23825 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华1#配电站2#变 | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 23826 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华1#配电站1#变 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 23827 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 23828 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 23829 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 23830 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 23831 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 23832 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 23833 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 23834 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 23835 | 沙河口供电分公司 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 23836 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府幼儿园箱式配   | 315 | 21.00 | 217.35 | 217.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 23837 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C2配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 23838 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C2配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 23839 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C1配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 23840 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C1配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 23841 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B2配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 23842 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B2配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |



|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23843 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B1配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 23844 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B1配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 23845 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 国合锦里1#配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 23846 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 国合锦里1#配电站 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 23847 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 第九频道1#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 23848 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 第九频道1#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 23849 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 组合机床箱式配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 23850 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 玉华小学配电站2# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 23851 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 玉华小学配电站1# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 23852 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 星海悦庭2#配电站 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 23853 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 星海悦庭2#配电站 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 23854 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 顺达配电站2#变压 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 23855 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 顺达配电站1#变压 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 23856 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾F区3#配电 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 23857 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾F区3#配电 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 23858 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾F区3#配电 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 23859 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾B区4#配电 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 23860 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾B区4#配电 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 23861 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾B区4#配电 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 23862 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 莲花湾B区2#配电 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |

|       |          |         |           |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23863 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区2#配电 | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 23864 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 集贤配电站1#变压 | 800  | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 23865 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 宏昌大厦配电站2# | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 23866 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 宏昌大厦配电站1# | 630  | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 23867 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 国泰配电站1#变压 | 630  | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 23868 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 奔驰配电站1#变压 | 630  | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 23869 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 正仁台变压器    | 400  | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 23870 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 亿达新世界B区配  | 1000 | 54.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 23871 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 亿达新世界B区配  | 1000 | 29.00 | 610.00 | 610.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 23872 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 星海绿山城2#配电 | 630  | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 23873 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 星海绿山城2#配电 | 630  | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 23874 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 胜利花园中心配电  | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 23875 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 商都2#箱式配电站 | 500  | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 23876 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 商都1#箱式配电站 | 500  | 15.00 | 375.00 | 375.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 23877 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦3#配电站 | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 23878 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦2#配电站 | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 23879 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦1#配电站 | 800  | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 23880 | 沙河口供电分公司 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 对山台变压器    | 400  | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 23881 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南2#配电站 | 630  | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 23882 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南2#配电站 | 630  | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23883 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 23884 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 23885 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 23886 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 23887 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 国际公寓1#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 23888 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 国际公寓1#配电站 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 23889 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 学苑九号1#配电站 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 23890 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 学苑九号1#配电站 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 23891 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 23892 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 23893 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 23894 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期2#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 23895 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期2#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 23896 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 23897 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站 | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 23898 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 23899 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 鑫凌北2#箱式配电 | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 23900 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 头道沟干6#变压器 | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 23901 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 蓝星花园中心配电  | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 23902 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 蓝星花园中心配电  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23903 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭108窑沟线 | 窑沟分3#变压器   | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 23904 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭108窑沟线 | 庙岭台变压器     | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 23905 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉4#配电站3# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 23906 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉4#配电站2# | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 23907 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉4#配电站1# | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 23908 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉3#配电站2# | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 23909 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉3#配电站1# | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 23910 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉2#中心配电  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 23911 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉2#中心配电  | 800 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 23912 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉1#中心配电  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 23913 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉1#中心配电  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 23914 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉1#配电站3# | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 23915 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉1#配电站2# | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 23916 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 圣克拉1#配电站1# | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 23917 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路中心配电站   | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 23918 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路1#配电站3# | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 23919 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路1#配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 23920 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路1#配电站1# | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 23921 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 23922 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |

|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23923 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 23924 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 23925 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 23926 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 23927 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 鑫凌北1#箱式配电  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 23928 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 头道沟干16右3#变 | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 23929 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 庙岭村二分8#变压  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 23930 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 23931 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 23932 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 23933 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城6#配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 23934 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城6#配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 23935 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |
| 23936 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 23937 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 23938 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城2#中心配  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 23939 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城2#中心配  | 630 | 57.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 23940 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电  | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 23941 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 23942 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23943 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城11#配电 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 23944 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城11#配电 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 23945 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城10#配电 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 23946 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城10#配电 | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 23947 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城10#配电 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 23948 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城1#中心配 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 23949 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城1#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 23950 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城1#配电站 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 23951 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 锦绣华城1#配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 23952 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 23953 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 23954 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 23955 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 23956 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 23957 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城别墅区1# | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 23958 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城别墅区1# | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 23959 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城D1区中心 | 800 | 57.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 23960 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城D1区中心 | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 23961 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城24#配电 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 23962 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城24#配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |

|       |          |         |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23963 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 23964 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 23965 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 23966 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 23967 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 23968 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 23969 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 23970 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 23971 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 23972 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城17#配电 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 23973 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城17#配电 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 23974 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城13#配电 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 23975 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城13#配电 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 23976 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 新新园北5#配电站 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 23977 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 新新园北5#配电站 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 23978 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭西箱式配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 23979 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭南箱式配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 23980 | 沙河口供电分公司 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭北箱式配电站  | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 23981 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线  | 西苑花园2#配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 23982 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线  | 西苑花园2#配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |

|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 23983 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 西苑花园1#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 23984 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 西苑花园1#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 23985 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 未来星城配电站2# | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 23986 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 未来星城配电站1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 23987 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 通讯部队配电站2# | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 23988 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 通讯部队配电站1# | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 23989 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程西配电站2#变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 23990 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程西配电站1#变 | 500 | 17.00 | 365.00 | 365.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 23991 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站3#变压 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 23992 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站2#变压 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 23993 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站1#变压 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 23994 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 辽师南配电站1#变 | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 23995 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 兰玉配电站2#变压 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 23996 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 兰玉配电站1#变压 | 500 | 18.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 23997 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 芙蓉园中心配电站  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 23998 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 芙蓉园中心配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 23999 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 二千配电站1#变压 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 24000 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 二千东配电站1#变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 24001 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境4#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 24002 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境4#配电站 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |



|       |          |         |          |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24003 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境3#配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 24004 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境3#配电站  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 24005 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境1#配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 24006 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境1#配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 24007 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙3#配电站2# | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 24008 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙3#配电站1# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 24009 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙1#配电站2# | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 24010 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙1#配电站1# | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 24011 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏广场配电站2#  | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 24012 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏广场配电站1#  | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 24013 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏分10#台2#  | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 24014 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏分10#台1#  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 24015 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏北街配电站2#  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 24016 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏北街配电站1#  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 24017 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 兰园西配电站2#变  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 24018 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 兰园西配电站1#变  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 24019 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗干38#变压   | 315 | 21.00 | 217.35 | 217.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 24020 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗干37#变压   | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 24021 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南2#配电  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 24022 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南2#配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |

|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24023 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南1#配电 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 24024 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南1#配电 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 24025 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红凌北配电站2#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 24026 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红凌北配电站1#变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 24027 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.29% |
| 24028 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 24029 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 24030 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 24031 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 万合新家园配电站  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 24032 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 万合新家园配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 24033 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 天丰街1#中心配电 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 24034 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏市场配电站2# | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 24035 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏市场配电站1# | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 24036 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏北街箱式配电  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 24037 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 兰丰配电站1#变压 | 500 | 24.00 | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 24038 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 兰丰北配电站1#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 24039 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 红旗二分1右1#变 | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 24040 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程配电站2#变压 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 24041 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程南配电站2#变 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 24042 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程南配电站1#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |

|       |          |         |          |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24043 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北9#配电 | 1000 | 30.00 | 600.00 | 600.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 24044 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北9#配电 | 1000 | 35.00 | 550.00 | 550.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 24045 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北8#配电 | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 24046 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北8#配电 | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 24047 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配 | 630  | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 24048 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配 | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 24049 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配 | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 24050 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 耕海山尚中心配电  | 630  | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 24051 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 耕海山尚中心配电  | 630  | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 24052 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 彩虹园配电站2#变 | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 24053 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 彩虹园配电站1#变 | 630  | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 24054 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 红旗东路北7#配电 | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 24055 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 红旗东路北7#配电 | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 24056 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳4#配电 | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 24057 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳4#配电 | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 24058 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳2#配电 | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 24059 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳2#配电 | 800  | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 24060 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站 | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 24061 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站 | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 24062 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站 | 630  | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |

|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24063 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区1#配电站 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 24064 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区1#配电站 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 24065 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 西厢街箱式配电站  | 500 | 13.00 | 385.00 | 385.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 24066 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 兰青配电站1#变压 | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 24067 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 亿达学苑配电站2# | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 24068 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 亿达学苑配电站1# | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 24069 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓2#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 24070 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓2#配电站 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 24071 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓1#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 24072 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓1#配电站 | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 24073 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 马栏河台变压器   | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 24074 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑4#配电站 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 24075 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑4#配电站 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 24076 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑3#配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 24077 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑3#配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 24078 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑2#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 24079 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑2#配电站 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 24080 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑1#配电站 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 24081 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑1#配电站 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 24082 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 芙蓉园中心配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |

|       |          |         |          |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24083 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线 | 辽师配电站2#变压 | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 24084 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线 | 辽师配电站1#变压 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 24085 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线 | 兰秀配电站2#变压 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 24086 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线 | 兰秀配电站1#变压 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 24087 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 阳光百合配电站2# | 630 | 58.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.86% |
| 24088 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 阳光百合配电站1# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 24089 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 宏宇配电站3#变压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 24090 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 宏宇配电站2#变压 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 24091 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 宏宇配电站1#变压 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 24092 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北6#配电 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 24093 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北6#配电 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 24094 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北5#配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 24095 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北5#配电 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 24096 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北5#配电 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 24097 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北4#配电 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 24098 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北4#配电 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 24099 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北3#配电 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 24100 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北3#配电 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 24101 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北3#配电 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 24102 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线 | 红旗东路北3#配电 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |

|       |          |         |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|---------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24103 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北2#配电  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 24104 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北2#配电  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 24105 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北1#配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 24106 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北1#配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 24107 | 沙河口供电分公司 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 百合园箱式配电站   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 24108 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园中心配电站1#  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 24109 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园6#配电站2#变 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 24110 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园6#配电站1#变 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 24111 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园5#配电站2#变 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 24112 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园5#配电站1#变 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 24113 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园3#配电站2#变 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 24114 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园3#配电站1#变 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 24115 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园1#配电站2#变 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 24116 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园1#配电站1#变 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 24117 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 双雅阁1#箱变变压  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 24118 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 恒富园5#配电站2# | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 24119 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 恒富园5#配电站1# | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 24120 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 恒富园3#配电站2# | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 24121 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 恒富园3#配电站1# | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 24122 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站3# | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24123 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站2# | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 24124 | 沙河口供电分公司 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站1# | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 24125 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站3# | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 24126 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站2# | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 24127 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站1# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 24128 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 造船中学配电站1#  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 24129 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香三村支7#变压器  | 200 | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 24130 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香河配电站1#变压  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.29%  |
| 24131 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香海花园1#配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 24132 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香海花园1#配电站  | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 24133 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川2#配电站1#变 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 24134 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川1#配电站2#变 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 24135 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川1#配电站1#变 | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21% |
| 24136 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 五中箱式配电站1#  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 24137 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站3#变  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.93%  |
| 24138 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站2#变  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 24139 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站1#变  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 24140 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙龙街箱式配电站   | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 24141 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 车家公寓1#配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 24142 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 车家公寓1#配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24143 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站3#变压 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 24144 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站2#变压 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 24145 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站1#变压 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 24146 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站3#变 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 24147 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站2#变 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 24148 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站1#变 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 24149 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站3#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 24150 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站2#变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 24151 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站1#变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 24152 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站3#变压 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 24153 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站2#变压 | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 24154 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站1#变压 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 24155 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙城西配电站2#变 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 24156 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙城西配电站1#变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 24157 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 轻工学院配电站1# | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 24158 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站4#变压 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 24159 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站3#变压 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 24160 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站2#变压 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 24161 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站1#变压 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 24162 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 柳馨花园配电站2# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |



|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24163 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 柳馨花园配电站1#  | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 24164 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 李家村支6#变压器  | 500 | 31.00 | 295.00 | 295.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 24165 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站4#变压  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 24166 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站3#变压  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 24167 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站2#变压  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 24168 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站1#变压  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 24169 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 敦煌西配电站1#变  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 24170 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 新居佳园中心配电   | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 24171 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 新居佳园中心配电   | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 24172 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能西配电站2#变  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 24173 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能西配电站1#变  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 24174 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能配电站2#变压  | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 24175 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能配电站1#变压  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 24176 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙龙配电站1#变压  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 24177 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸配电站2#变压  | 500 | 11.00 | 395.00 | 395.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 24178 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸配电站1#变压  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 24179 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸1#配电站2#变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 24180 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸1#配电站1#变 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 24181 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 沙能东配电站2#变  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 24182 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 沙能东配电站1#变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24183 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 敦煌南配电站3#变  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 24184 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 敦煌南配电站2#变  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 24185 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 敦煌南配电站1#变  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 24186 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 友谊东配电站2#变  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 24187 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 友谊东配电站1#变  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 24188 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香园配电站2#变压  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 24189 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香园配电站1#变压  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 24190 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香锦西配电站1#变  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 24191 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香海花园2#配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 24192 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香海花园2#配电站  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 24193 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 香工配电站1#变压  | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 24194 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 大世界2#配电站2# | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 24195 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 大世界2#配电站1# | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 24196 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 大世界1#配电站2# | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.27%  |
| 24197 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 大世界1#配电站1# | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 24198 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 车家公寓2#配电站  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 24199 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线 | 车家公寓2#配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 24200 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线 | 御东联1#配电站3# | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 24201 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线 | 御东联1#配电站2# | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 24202 | 沙河口供电分公司 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线 | 御东联1#配电站1# | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24203 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 福佳国宅2#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 24204 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 福佳国宅2#配电站 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 24205 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 百年汇中心配电站  | 800 | 59.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 24206 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 云海配电站1#变压 | 400 | 11.00 | 316.00 | 316.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 24207 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 扬州配电站2#变压 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 24208 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 扬州配电站1#变压 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 24209 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园2#配电站 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 24210 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园2#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 24211 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 24212 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 24213 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 24214 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 孙家沟分5#变压器 | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 24215 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 孙家沟分3#变压器 | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 24216 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 龙门配电站1#变压 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 24217 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 玉门东配电站2#变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 24218 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 玉门东配电站1#变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 24219 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 星海壹景中心配电  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 24220 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 台净配电站1#变压 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 24221 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 台净分10#变压  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 24222 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线  | 苏州东配电站1#变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24223 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海明庭配电站2# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 24224 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海明庭配电站1# | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 24225 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 24226 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 24227 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 24228 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 24229 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 24230 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 24231 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景6#配电站 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 24232 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景6#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 24233 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景3#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 24234 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景3#配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 24235 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景1#配电站 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 24236 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 亿欣花园配电站2# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 24237 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 亿欣花园配电站1# | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 24238 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月配电站1#变压 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 24239 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站3#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 24240 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站2#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 24241 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站1#变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 24242 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 星海蓝山配电站1# | 800 | 58.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |

|       |          |          |           |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24243 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 星海嘉园箱式配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 24244 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 富华山庄南配电站   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 24245 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁203星城线 | 城堡酒店配电站2#  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 24246 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁203星城线 | 城堡酒店配电站1#  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 24247 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站3# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 24248 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站2# | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 24249 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站1# | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 24250 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭1#配电站2# | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 24251 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭1#配电站1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 24252 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海国府1#配电站  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |
| 24253 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海国府1#配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 24254 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海宾馆箱式配电   | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 24255 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景云配电站1#变压  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 24256 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨2#箱式配电站  | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 24257 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨2#箱式配电站  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 24258 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨1#箱式配电站  | 500 | 24.00 | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 24259 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨1#箱式配电站  | 500 | 23.00 | 335.00 | 335.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 24260 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 黑石分4左2#变压  | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 24261 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 黑石分4#变压器   | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 24262 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州配电站1#变压  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |

|       |          |          |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24263 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州街箱式配电站   | 500  | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 24264 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州街1#箱式配电站 | 630  | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 24265 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 帝景星海中心配电站  | 800  | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 24266 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 星海国府2#配电站  | 1000 | 35.00 | 550.00 | 550.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 24267 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 星海国府2#配电站  | 500  | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 24268 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 西长街2#箱式配电站 | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 24269 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 西长街1#箱式配电站 | 630  | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 24270 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 明珠花园配电站2#  | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 24271 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 明珠花园配电站1#  | 630  | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 24272 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 九千配电站2#变压器 | 800  | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 24273 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 九千配电站1#变压器 | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 24274 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 红军村配电站2#变  | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 24275 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 红军村配电站1#变  | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 24276 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 东海乐园配电站2#  | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 24277 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 东海乐园配电站1#  | 630  | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 24278 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 帝景星海中心配电站  | 800  | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 24279 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 帝景星海配电站2#  | 630  | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 24280 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 帝景星海配电站1#  | 630  | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 24281 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 辰熙1#配电站2#变 | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 24282 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 辰熙1#配电站1#变 | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |

|       |          |          |            |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24283 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站3#  | 1000 | 41.00 | 490.00 | 490.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 24284 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站2#  | 1000 | 40.00 | 500.00 | 500.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 24285 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站1#  | 1000 | 34.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 24286 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 乐园2#配电站1#变 | 500  | 18.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 24287 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 乐园1#配电站1#变 | 630  | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 24288 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州2#配电站1#变 | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 24289 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州1#配电站2#变 | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 24290 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州1#配电站1#变 | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 24291 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海韵配电站2#变压  | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 24292 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海韵配电站1#变压  | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74% |
| 24293 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海湾街配电站1#变  | 630  | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 24294 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁107杰特线  | 医学院箱式配电站   | 315  | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 24295 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站  | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 24296 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站  | 800  | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 24297 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站  | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 24298 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站  | 800  | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 24299 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站  | 800  | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 24300 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站  | 800  | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 24301 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海5#配电站  | 630  | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 24302 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海5#配电站  | 630  | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24303 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线 | 颐和星海5#配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 24304 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线 | 颐和星海2#配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 24305 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线 | 颐和星海2#配电站 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 24306 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线 | 颐和星海2#配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 24307 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 亿达杰特1#配电站 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 24308 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 亿达杰特1#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 24309 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 亿达杰特1#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 24310 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海6#配电站 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 24311 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海6#配电站 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 24312 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海6#配电站 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 24313 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海5#配电站 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 24314 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海5#配电站 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 24315 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海5#配电站 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 24316 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海2#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 24317 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海2#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 24318 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海2#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 24319 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海1#配电站 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 24320 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 壹品星海1#配电站 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 24321 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 星海阳光1#配电站 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 24322 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线 | 星海阳光1#配电站 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |



|       |          |          |            |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24323 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 金玉星海中心配电  | 630  | 59.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 24324 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 金玉星海中心配电  | 630  | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 24325 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 飞通广场1#配电站 | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 24326 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 飞通广场1#配电站 | 800  | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 24327 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠3#配电站 | 800  | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 24328 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠3#配电站 | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 24329 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠1#配电站 | 800  | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 24330 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠1#配电站 | 800  | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 24331 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海阳光5#配电站 | 630  | 63.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 24332 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海阳光5#配电站 | 630  | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 24333 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海旺座配电站2# | 800  | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 24334 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海旺座配电站1# | 800  | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 24335 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海金钻配电站2# | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 24336 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海金钻配电站1# | 630  | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 24337 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 伟岸花园2#配电站 | 800  | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 24338 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 伟岸花园2#配电站 | 800  | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 24339 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 世纪经典配电站1# | 1000 | 26.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 24340 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾3#配电 | 800  | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 24341 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾3#配电 | 800  | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 24342 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电 | 800  | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |

|       |          |          |            |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24343 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 24344 | 沙河口供电分公司 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 24345 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 胜利花园中心配电  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 24346 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 胜利花园中心配电  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 24347 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 胜利花园1#配电站 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 24348 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 胜利花园1#配电站 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 24349 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 二二零配电站3#变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 24350 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 二二零配电站2#变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 24351 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 二二零配电站1#变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 24352 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线  | 彩云配电站2#变压 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 24353 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线  | 彩云配电站1#变压 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 24354 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线  | 彩云路箱式配电站  | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 24355 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际D区3#配 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 24356 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际D区3#配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 24357 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际D区3#配 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 24358 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际C区2#配 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 24359 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际C区2#配 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 24360 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际A区2#配 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 24361 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 中航国际A区2#配 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 24362 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线  | 香都3#箱式配电站 | 500 | 43.00 | 235.00 | 235.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |

|       |          |          |           |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24363 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 香都2#箱式配电站 | 500 | 19.00 | 355.00 | 355.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 24364 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 香都1#箱式配电站 | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 24365 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 晚报社配电站1#变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 24366 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 同泰公馆2#配电站 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 24367 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 同泰公馆2#配电站 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 24368 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 起重配电站2#变压 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 24369 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 起重配电站1#变压 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 24370 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 警备配电站1#变压 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 24371 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站3# | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 24372 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站2# | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 24373 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站1# | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 24374 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡中心配电  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 24375 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 24376 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 24377 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 24378 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 24379 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 24380 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 24381 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 24382 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |

|       |          |          |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24383 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站   | 800  | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 24384 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 国税局中心配电站   | 800  | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 24385 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 国税局中心配电站   | 800  | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 24386 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 中山南苑1#箱式配  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 24387 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 中山南苑1#箱式配  | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 24388 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站   | 800  | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 24389 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站   | 1000 | 40.00 | 500.00 | 500.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 24390 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站   | 1000 | 36.00 | 540.00 | 540.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 24391 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 拥警街箱式配电站   | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 24392 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达新世界A区配   | 1000 | 27.00 | 630.00 | 630.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 24393 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电   | 1000 | 36.00 | 540.00 | 540.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 24394 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电   | 1000 | 42.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 24395 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电   | 1000 | 42.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 24396 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 铁路中学配电站1#  | 630  | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 24397 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴2#配电站2#变 | 1000 | 19.00 | 710.00 | 710.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 24398 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴2#配电站1#变 | 1000 | 41.00 | 490.00 | 490.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 24399 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴1#配电站1#变 | 1000 | 50.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 24400 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 三星公寓中心配电   | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.57%  |
| 24401 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 联合路箱式配电站   | 630  | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 24402 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业配电站2#变压  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |

|       |          |          |           |           |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24403 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业配电站1#变压 | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 24404 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南配电站2#变 | 630  | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 24405 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南配电站1#变 | 630  | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 24406 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南街箱式配电  | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 24407 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站3# | 630  | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 24408 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站2# | 630  | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 24409 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站1# | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 24410 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 华宫配电站2#变压 | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 24411 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 华宫配电站1#变压 | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 24412 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 绕山配电站2#变压 | 630  | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 24413 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 绕山配电站1#变压 | 630  | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 24414 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 南阳配电站1#变压 | 630  | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 24415 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 康庄配电站2#变压 | 500  | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 24416 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 康庄配电站1#变压 | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 24417 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 假日酒店配电站1# | 1000 | 21.00 | 690.00 | 690.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 24418 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 急救中心东配电站  | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 24419 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 急救中心东配电站  | 630  | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 24420 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路103民政线 | 风云配电站1#变压 | 630  | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 24421 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路102东胜线 | 云峰配电站1#变压 | 630  | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 24422 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变 | 东北路102东胜线 | 西石分3#变压器  | 315  | 16.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |

|       |          |            |           |            |      |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----------|------------|------|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24423 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 西石分10右1#变压 | 200  | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 24424 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 四干配电站1#变压  | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 24425 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄配电站2#变压  | 630  | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 24426 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄配电站1#变压  | 630  | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 24427 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄北配电站1#变  | 630  | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 24428 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 绕云配电站2#变压  | 630  | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 24429 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 绕云配电站1#变压  | 400  | 23.00 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 24430 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 机床洞分2#变压器  | 100  | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.25%  |
| 24431 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 东经巷箱式配电站   | 630  | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 24432 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 东北路配电站1#变  | 630  | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 24433 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 亿达新世界B区配   | 1000 | 54.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 24434 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 星海绿山城1#配电  | 630  | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 24435 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 星海绿山城1#配电  | 630  | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 24436 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 胜利花园2#配电站  | 800  | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 24437 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 胜利花园2#配电站  | 800  | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.76% |
| 24438 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 商都3#箱式配电站  | 500  | 35.00 | 275.00 | 275.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 24439 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 教师大厦5#配电站  | 800  | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 24440 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 教师大厦4#配电站  | 800  | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 24441 | 沙河口供电分公司 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 动力花园1#箱式配  | 630  | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 24442 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线      | 农商分2#      | 100  | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24443 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线 | 农商分4右2#    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 24444 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 文崴分22左4#   | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 24445 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分4#     | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 24446 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分22#    | 125 | 30.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 24447 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干35右2#   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 24448 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯分17#     | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 24449 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 田香甲线 | 振宇分14#     | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 24450 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 东拓乙线 | 东拓干78右2#   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 24451 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 24452 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#3主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 24453 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#12配电站#2 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 24454 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干80#    | 250 | 48.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 24455 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干24左#1  | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 24456 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#12配电站#1 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 24457 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 文崴分5#      | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 24458 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干88#     | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 24459 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干56#     | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 24460 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 文崴分38#     | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 24461 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干105#    | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 24462 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干76右6#   | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24463 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干78#    | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 24464 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 通讯分2#     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 24465 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干36#    | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 24466 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分14#   | 80  | 28.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 24467 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分27#   | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 24468 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分38#   | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 24469 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分40#   | 250 | 16.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 24470 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分50#   | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 24471 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分3右#1  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 24472 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分1#1   | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 24473 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分15左2# | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 24474 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分18#   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 24475 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干11右5#  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 24476 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干27右4#  | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 24477 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干27右12# | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 24478 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干35右9#  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 24479 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分5#     | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 24480 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支2#     | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 24481 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支5#     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 24482 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支1#1    | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24483 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分12左6#   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 24484 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分27左3右#1 | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 24485 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 七纸干119右#1  | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 24486 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 七纸干125#    | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 24487 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分10#     | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 24488 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支8右#1    | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 24489 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支22#     | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 24490 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支25左2#   | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 24491 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支29右4#   | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 24492 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支30#     | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 24493 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干20#     | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 24494 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干7#1     | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 24495 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干7#1     | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 24496 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干87左15#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 24497 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干89左#1   | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 24498 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 东房身分#1     | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 24499 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干109#    | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 24500 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 虎山支#1      | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 24501 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干116#    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 24502 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 叨虎嘴支3#     | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24503 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分34#     | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |
| 24504 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分72#     | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 24505 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干136#    | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 24506 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干144#    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 24507 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干136#    | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 24508 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干5#1     | 500 | 55.00 | 175.00 | 175.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 24509 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 海润#2配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 24510 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 海润#2配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 24511 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 七顶山#1配电站#2 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 24512 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 海润#1配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 24513 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 海润#1配电站#2主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 24514 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七顶山#2配电站#1 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 24515 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七顶山#2配电站#2 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 24516 | 金州新区供电公司 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七海干72#     | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 24517 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 田海干18#     | 160 | 30.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 24518 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 克文分3左3#    | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 24519 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 田海干114#    | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 24520 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田海乙线 | 庞屯分7#      | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 24521 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田海乙线 | 田海干103右2#  | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 24522 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 田石干5左4#    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24523 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石甲线 | 东田分4右#1   | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 24524 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石甲线 | 东田分8#     | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 24525 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石甲线 | 田石干58左3#  | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 24526 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石甲线 | 田石干59右#1  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 24527 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石甲线 | 田石干5左4#   | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 24528 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石乙线 | 田石干22右4#  | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 24529 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田石乙线 | 田石干28左#1  | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 24530 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 望山分2#1    | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 24531 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯分9#     | 315 | 13.00 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 24532 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯分2#1    | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 24533 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯分24#    | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 24534 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯支3#     | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 24535 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯支7#     | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 24536 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 莱茵甲线 | 莱茵甲线#1配电站 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 24537 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵乙线#2配电站 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 24538 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田香甲线 | 种殖分5#     | 30  | 33.00 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 24539 | 金州新区供电公司 | 东田66千伏变电站 | 田香甲线 | 田香干29左#1  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 24540 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程干2#1    | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 24541 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程分#1     | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 24542 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程分#1     | 250 | 24.00 | 165.00 | 165.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.75% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24543 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程干102#    | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 24544 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干13左2#   | 160 | 14.00 | 121.60 | 121.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 24545 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 集资分3#      | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 24546 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干15#     | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 24547 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干20左3#   | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 24548 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干29#     | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 24549 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 部队分6#      | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 24550 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干38#     | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 24551 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石矿分7右#1    | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 24552 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石矿分1#1     | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 24553 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分1右#1    | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 24554 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分7右#1    | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 24555 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分1#1     | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 24556 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石坑分14#     | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 24557 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#2配电站#1主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 24558 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#1配电站#1主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 24559 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#1配电站#2主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 24560 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 果场支7#      | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 24561 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 果场分2右#1    | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 24562 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 后田干8左2#    | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24563 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#15配电站#1 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 24564 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#15配电站#2 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 24565 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 24566 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#2 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 24567 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#17配电站#1 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 24568 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#17配电站#2 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 24569 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦分14#     | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 24570 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干166#    | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 24571 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海分3#      | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 24572 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海支5#      | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 24573 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海分5#      | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 24574 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干82左2#   | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 24575 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干97左1右#1 | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 24576 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 码头分14#     | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 24577 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干109右3#  | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 24578 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干160#    | 20  | 22.00 | 13.60  | 13.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 24579 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干173#    | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 24580 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 养殖分4#      | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 24581 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 海参支3左2#    | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 24582 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#3配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24583 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#5配电站#1主 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 24584 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#6配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 24585 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#6配电站#2主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 24586 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#8配电站#1主 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 24587 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 24588 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#2配电站#1主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 24589 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#4配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 24590 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#4配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 24591 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#9配电站#2主 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 24592 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#11配电站#1 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 24593 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#10配电站#1 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 24594 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干92#    | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 24595 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干94右8#  | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 24596 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分16#     | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 24597 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家干14#    | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 24598 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家集资楼#1配  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%  |
| 24599 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分4左#1    | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 24600 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家干17左5#  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 24601 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯支2#      | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 24602 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯支6#      | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24603 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线 | 刘屯分9右4#  | 30  | 8.00  | 24.60  | 24.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 24604 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线 | 刘屯分10右#1 | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 24605 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线 | 刘屯分10右#1 | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 24606 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线 | 大魏家供电所锅炉 | 500 | 47.00 | 215.00 | 215.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 24607 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干15左4# | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 24608 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干15右3# | 250 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 24609 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干93右5# | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 24610 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干102#  | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 24611 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干106#  | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.55%  |
| 24612 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干114#  | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |
| 24613 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 虎山干12#1  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 24614 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线 | 水利分3#    | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 24615 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 连付干17左2# | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 24616 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 钢厂分14#   | 250 | 21.00 | 172.50 | 172.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 24617 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分1左5#  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 24618 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分3#    | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 24619 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分1#1   | 160 | 11.00 | 126.40 | 126.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 24620 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分1#1   | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 24621 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分15#   | 250 | 22.00 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 24622 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线 | 付家分16右3# | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24623 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右14#  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 24624 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右6左2# | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 24625 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右6左7# | 80  | 33.00 | 45.60  | 45.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 24626 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分27#     | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 24627 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连石乙线 | 南沟分4#1     | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 24628 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#1主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 24629 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#3主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 24630 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干90右2#   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 24631 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干39左7#   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 24632 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干114#    | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 24633 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#8配电站#2主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 24634 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分67#     | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 24635 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分33#    | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 24636 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分40右2左#1 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 24637 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干156#    | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 24638 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干15#     | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 24639 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分14#    | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 24640 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分18左3#  | 160 | 13.00 | 123.20 | 123.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 24641 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分2#1    | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 24642 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡33#     | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24643 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 老母架分27#    | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 24644 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干56#     | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 24645 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 王坦分12#     | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 24646 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干5#1     | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 24647 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干11右#1   | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 24648 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支6#      | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 24649 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支22#     | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 24650 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支15#     | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.03%  |
| 24651 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分17右#1   | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 24652 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支49#     | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 24653 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分40右2右#1 | 30  | 28.00 | 18.60  | 18.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 24654 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干100#    | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 24655 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 刁虎嘴支38#    | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 24656 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分24#     | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 24657 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分41左3#   | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 24658 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 广洋分4右#1    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 24659 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 拉树分5#      | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 24660 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 广洋分13右#1   | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 24661 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干206#    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 24662 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干209右3#  | 100 | 9.00  | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24663 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干215#    | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 24664 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干23#     | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 24665 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干25右6#   | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 24666 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干36#     | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 24667 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干39左10#  | 80  | 53.00 | 29.60  | 29.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 24668 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干44#     | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 24669 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干49#     | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 24670 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 老母架分7#     | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 24671 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 七顶山#1配电站#1 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 24672 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田海甲线 | 田海干97#     | 250 | 19.00 | 177.50 | 177.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 24673 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田海乙线 | 田海干48右2#   | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 24674 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田海乙线 | 田海干88#     | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 24675 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田石甲线 | 东田分13#     | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 24676 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵甲线 | 莱茵甲线#1配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 24677 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵乙线#2配电站  | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 24678 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 窑套分莱茵支#1   | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 24679 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田香甲线 | 田香干45右#1   | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 24680 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程干18右4#   | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 24681 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 明泰分14#     | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 24682 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干78#     | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24683 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干97左3#   | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 24684 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#2配电站#2主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 24685 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 后田甲线 | 东电分#1      | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 24686 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干45#     | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 24687 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#3 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 24688 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干152右2#  | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 24689 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#3配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 24690 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#5配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 24691 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#2配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 24692 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#7配电站#1主 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 24693 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#7配电站#2主 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 24694 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#9配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 24695 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#11配电站#2 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 24696 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#10配电站#2 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 24697 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 农商分2#      | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 24698 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干98#    | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 24699 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干102右#1 | 250 | 37.00 | 132.50 | 132.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 24700 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干104左5# | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 24701 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干110右#1 | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 24702 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 连丰分4#      | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24703 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家集资楼#1配  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 24704 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分7#      | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 24705 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分2左4#    | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 24706 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分20#     | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 24707 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干83#     | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 24708 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干110#    | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 24709 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 水利分7左#1    | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 24710 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 连付干92#     | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 24711 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分7#      | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 24712 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右#1   | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 24713 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分22#     | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 24714 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#2主 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 24715 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 汽修分#1      | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 24716 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 连丰分13#     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 24717 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 苗圃分5左#1    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 24718 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山线通讯分12左  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 24719 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 田丰甲线 | 连石乙线连石干    | 50  | 0.00  | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 24720 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦甲线荞麦干    | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 24721 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干#164柱上  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 24722 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 福华支#20柱上   | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24723 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站  | 虎山线  | 虎山线宏岩分#14  | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 24724 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 连付线连付干#119 | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 24725 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站  | 莲泡线  | 水场分水利分#10  | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 24726 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站  | 长岛线  | 长岛线云亭支#20  | 200 | 16.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 24727 | 金州新区供电公司 | 后石66千伏变电站  | 大魏家线 | 大魏家干#110右1 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 24728 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#59     | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 24729 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#88     | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 24730 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#131右2  | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 24731 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 下洼分#5      | 30  | 43.00 | 14.10  | 14.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 24732 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 水利支#7      | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 24733 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#40     | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 24734 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#104右2  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 24735 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#113    | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 24736 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干70      | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 24737 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 孙屯分#7      | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 24738 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#13     | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 24739 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 东甸支#3      | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 24740 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#96     | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 24741 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 排子分#37     | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 24742 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 排子分#37左7   | 160 | 29.00 | 97.60  | 97.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24743 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 砖厂支#1     | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 24744 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#26右3  | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 24745 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#95    | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 24746 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#19    | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.12%  |
| 24747 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#14    | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 24748 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#33    | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 24749 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干108    | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 24750 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#26    | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 24751 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#13右1 | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 24752 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#48右1 | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 24753 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 机场分#1     | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 24754 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 机场分#13    | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 24755 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#37右4  | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 24756 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#4     | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 24757 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#57左1  | 30  | 19.00 | 21.30  | 21.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 24758 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#81    | 160 | 32.00 | 92.80  | 92.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 24759 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 凯妮支#9     | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 24760 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#27    | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 24761 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干20     | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 24762 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干50     | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |

|       |          |            |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24763 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干93    | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 24764 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#8右1  | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 24765 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#37   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 24766 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#15右6 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 24767 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#30   | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 24768 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#37右1 | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 24769 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#60右5 | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 24770 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 王海支#11   | 400 | 20.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 24771 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#33   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 24772 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#42   | 200 | 11.00 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 24773 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#22   | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 24774 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程屯支#6    | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 24775 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#4左8  | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 24776 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#32右1 | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 24777 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#66   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 24778 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#8右1  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 24779 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#2    | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 24780 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#32   | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 24781 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干12右2  | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 24782 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干14    | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.93% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24783 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#24     | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 24784 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#3右3    | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 24785 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范屯支#5      | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 24786 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#42右2   | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 24787 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#52右4   | 30  | 53.00 | 11.10  | 11.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 24788 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 海岸支#8      | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 24789 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 菜前支#8      | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 24790 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 牟家支#33左1   | 30  | 25.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 24791 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨干#82     | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 24792 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华屯分乙#107   | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 24793 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 石拉支#6      | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 24794 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 石拉支#21     | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 24795 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 前石支#1      | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 24796 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#98     | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 24797 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#3      | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 24798 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#31     | 160 | 40.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 24799 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#48右3   | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 24800 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#1变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 24801 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#2变 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 24802 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#3变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |



|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24803 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 土城干#84     | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 24804 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 小华屯分#13    | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 24805 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 小华屯分#16    | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 24806 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 台前支#3右1    | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 24807 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 台前支#7右4    | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 24808 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 台前支#11     | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 24809 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 金华分#12左1   | 30  | 23.00 | 20.10  | 20.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.67%  |
| 24810 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 金华分#12左5   | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 24811 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#4右5   | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 24812 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#6右1   | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 24813 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#10    | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 24814 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#15    | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 24815 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#17     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 24816 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#30     | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 24817 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#35     | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 24818 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 向阳支#2      | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 24819 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 向阳支#9左1    | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.01% |
| 24820 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 科达#1配电站#1变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 24821 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 科达#1配电站#2变 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 24822 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 法庭分#5右4    | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24823 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 法庭分#8     | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 24824 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 24825 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 24826 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 24827 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#36左1  | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 24828 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#43    | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 24829 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#79左3  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 24830 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#89    | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 24831 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 西关分#7     | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 24832 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 西关分#14    | 50  | 8.00  | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 24833 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#95左1  | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 24834 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#12    | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 24835 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 北关分#4右4   | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 24836 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 北关分#15右6  | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 24837 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#19    | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 24838 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#41    | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 24839 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#13右1 | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 24840 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#34左3 | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 24841 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#45   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 24842 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#53   | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24843 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#66   | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 24844 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#75左1 | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 24845 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#79   | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 24846 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 沙场支#3     | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 24847 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 姜家支#5左7   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 24848 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 姜家支#16右2  | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 24849 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#8     | 250 | 51.00 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 24850 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#10右1  | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 24851 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#12    | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 24852 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#18    | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 24853 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#24左4  | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 24854 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 邮电分#4     | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 24855 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 邮电分#12    | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 24856 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 刘屯分#3     | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 24857 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 刘屯支#5     | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 24858 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 24859 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 24860 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 24861 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 盐厂支#4     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 24862 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 盐厂支#9     | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24863 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 金弘支#6      | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 24864 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#21     | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 24865 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#31     | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 24866 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#35     | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 24867 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#51右1   | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 24868 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#60     | 400 | 9.00  | 324.00 | 324.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 24869 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#67左3   | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 24870 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#74     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 24871 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#76左1   | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 24872 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 王屯分#16     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 24873 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 王东支#7      | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 24874 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 阿尔滨分#19    | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 24875 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 阿尔滨分#16左3左 | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 24876 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 车屯支#5      | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 24877 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 车屯支#11     | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.89%  |
| 24878 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 车屯支#16     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 24879 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 阿尔滨分#39    | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 24880 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 西山支#2      | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 24881 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 西山支#3右3    | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 24882 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 西山支#11     | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24883 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#60   | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 24884 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#83左1 | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 24885 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#3    | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 24886 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#7左2  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 24887 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#7左2  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 24888 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#16   | 250 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 24889 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#3     | 315 | 16.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 24890 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#4     | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 24891 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#5     | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 24892 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 邱屯分#1     | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 24893 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 邱屯分#7     | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 24894 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#2右1   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 24895 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#3右3   | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.99%  |
| 24896 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#3左1   | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 24897 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#4右1   | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 24898 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#7     | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 24899 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#17    | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 24900 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#18    | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 24901 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 车站支#1     | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 24902 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 车站支#4     | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24903 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海天分#1     | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 24904 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海天分#3     | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 24905 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#35   | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 24906 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#52   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 24907 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海头分#7     | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 24908 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海头分#12    | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 24909 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马屯分#4     | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 24910 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马屯分#13    | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 24911 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马南分#5     | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 24912 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#6     | 160 | 21.00 | 110.40 | 110.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 24913 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#1左2   | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 24914 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#1左2   | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 24915 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 白家分#5     | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 24916 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 阀门干#83    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 24917 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 奶牛分#5     | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 24918 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#1     | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 24919 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#10    | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 24920 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#15    | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 24921 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 虾场分#7     | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 24922 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 阀门干#108右2 | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24923 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#6左3   | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 24924 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#20右4  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 24925 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#31左5  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 24926 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#31左11 | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 24927 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 信号支#20    | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 24928 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 李屯支#2     | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 24929 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 李屯支#9     | 50  | 12.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 24930 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#9     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 24931 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#21右5  | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 24932 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#41右4  | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 24933 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#52    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 24934 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#3     | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 24935 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#8左1   | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 24936 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#32    | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 24937 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 金星分#51左1  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 24938 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 金星分#103   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 24939 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 菜前支#5     | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 24940 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 前排支#3     | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 24941 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 前排支#11    | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 24942 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#63右4  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24943 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#63左4   | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 24944 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#81     | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 24945 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#87     | 100 | 9.00  | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 24946 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#93右2   | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 24947 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#108    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 24948 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#117    | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 24949 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#121    | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 24950 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 金钩支#43     | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 24951 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 为民支#4      | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 24952 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 为民支#9      | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 24953 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华登干#3      | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 24954 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#1变 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 24955 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#2变 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 24956 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#3变 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 24957 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#1配电站#1变 | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 24958 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#1配电站#2变 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 24959 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华水分#3      | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 24960 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华水分#8      | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 24961 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华登乙线 | 华登干#12     | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.59% |
| 24962 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#2左1    | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |



|       |          |           |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24963 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华扬干#13   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 24964 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华扬干#16   | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 24965 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华扬干#21左1 | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 24966 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华扬干#25   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 24967 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华扬干#48左3 | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 24968 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 长年支#8    | 250 | 17.00 | 182.50 | 182.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.88% |
| 24969 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 华屯分甲#5   | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 24970 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#7左1  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 24971 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#23   | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 24972 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 水源支#13   | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 24973 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 水源支#17   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 24974 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#46   | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 24975 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#79   | 50  | 12.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 24976 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 李屯西支#6   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 24977 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#85   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 24978 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#93   | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 24979 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#105  | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 24980 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#115  | 100 | 16.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 24981 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#5    | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 24982 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#12   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 24983 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#19    | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 24984 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 云松支#5     | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 24985 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 电镀支#1     | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 24986 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华杨干#63    | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 24987 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#15右4 | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 24988 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#37左4 | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 24989 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#40   | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 24990 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 于屯支#11    | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 24991 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 于屯支#2     | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 24992 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 吴西支#5     | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 24993 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 吴西支#1右3   | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 24994 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 土水支#5     | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 24995 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#71   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 24996 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#115  | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 24997 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 石拉支#1     | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 24998 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#2     | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 24999 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#6     | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 25000 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#17    | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 25001 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#29    | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 25002 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#44    | 100 | 9.00  | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25003 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 前石支#10左3  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 25004 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 前石支#16    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 25005 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华杏干#13左1  | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 25006 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#13    | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 25007 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 十中支#4     | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 25008 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 十中支#11    | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 25009 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 十中支#18    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.62%  |
| 25010 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#30    | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.50% |
| 25011 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#31左3  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 25012 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#34右7  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 25013 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#39左1  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 25014 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#56    | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 25015 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#61    | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 25016 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#64右5  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 25017 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#71左1  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 25018 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#77右7  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 25019 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#53左5  | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 25020 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#111   | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 25021 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#114右7 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 25022 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华农分#128右8 | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25023 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#128右16 | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 25024 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#133    | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 25025 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 文全支#20     | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 25026 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 文全支#20     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 25027 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#3右1    | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 25028 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#26     | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 25029 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#37     | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 25030 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 王屯分#16柱上   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 25031 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华林分#34右7柱  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.10%  |
| 25032 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华杨干    | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 25033 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线  | 土城干#36左1柱  | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 25034 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线庙上支#8  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 25035 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华屯分#5柱上变压  | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 25036 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线向东干    | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 25037 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#48右3柱  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 25038 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农线华杏干#13  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 25039 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华屯分    | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 25040 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东乙线茂隆山支   | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 25041 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#61左1柱 | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 25042 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 农园甲线北棚支#4  | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25043 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 白皇干阿尔滨分   | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 25044 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏线华杏干#3右 | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 25045 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华屯分汇  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 25046 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 云鹏支#9右2柱上 | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 25047 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线排子分   | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 25048 | 金州新区供电公司 | 登沙河66千伏变电站 | 连红线  | 牧场分#6     | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 25049 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#7     | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 25050 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 富周干#19右1  | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 25051 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 钟夏干#97    | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 25052 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#16    | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 25053 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 观山支#12    | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 25054 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 加油站分#1    | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 25055 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 高速分#6     | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 25056 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#38    | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 25057 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 广宁寺变203姜家 | 80  | 9.00  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 25058 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 松树支#7     | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 25059 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 通达分#1     | 160 | 35.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 25060 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家甲线 | 盛涛分#2右1   | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 25061 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#47左1  | 80  | 38.00 | 41.60  | 41.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 25062 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#118   | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25063 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#129左4 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 25064 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#2     | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 25065 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#5     | 30  | 21.00 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 25066 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#22    | 315 | 13.00 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 25067 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#40左1  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 25068 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#82    | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 25069 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#2     | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 25070 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#137左1 | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 25071 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 六队分#8柱上变压 | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 25072 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#44    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 25073 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#53    | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 25074 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#59    | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 25075 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 姚沟分#12    | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 25076 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 西站分#30    | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 25077 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 前半分#15    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 25078 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#24    | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 25079 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 桥头分#4     | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 25080 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 国军分#2     | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 25081 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 制衣分#6     | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 25082 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#3右1   | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25083 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 消防分#11    | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 25084 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 郭沟分#6右1   | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 25085 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 站台支#16    | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 25086 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#125   | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 25087 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#94    | 30  | 45.00 | 13.50  | 13.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 25088 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#69右1  | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 25089 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#8     | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 25090 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 富岭变202富九  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 25091 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 刘半沟支#7    | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 25092 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#17    | 160 | 35.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 25093 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#20   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 25094 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#11   | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 25095 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#83    | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 25096 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#40    | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 25097 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#75左4  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 25098 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#14    | 160 | 29.00 | 97.60  | 97.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 25099 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#40    | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 25100 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#12左2  | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 25101 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 大岭支#21    | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 25102 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富园乙线 | 富园干#36右2柱 | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25103 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 凤栖分#3     | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 25104 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家甲线 | 盛涛分#6右4柱上 | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 25105 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#101   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 25106 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 国税分#9     | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 25107 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#106   | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 25108 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#14    | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 25109 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 沟里支#10    | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 25110 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#123左1 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 25111 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#132   | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 25112 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 花古支#13    | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 25113 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干二总分#5  | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 25114 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#51    | 160 | 19.00 | 113.60 | 113.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 25115 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#58    | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 25116 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 国伟支#7     | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 25117 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 法院分#8柱上变压 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 25118 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 法院分#1右2柱上 | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 25119 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广线收费支#1左 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 25120 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 果园分#4左2   | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 25121 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#9左1柱上 | 160 | 26.00 | 102.40 | 102.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 25122 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#131左3 | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |



|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25123 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#57左2柱 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 25124 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#22右1  | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 25125 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#55    | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 25126 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#11    | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 25127 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#46右1  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 25128 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金弘分#15    | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 25129 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#48    | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 25130 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#10   | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 25131 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#15左3 | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.48%  |
| 25132 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#44   | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 25133 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 消防分#3左2   | 80  | 8.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 25134 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 学校分5右1    | 30  | 14.00 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 25135 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#52右2  | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 25136 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 李兰分#3     | 100 | 9.00  | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 25137 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#70左3  | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 25138 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#157   | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 25139 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#45柱上  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 25140 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 制衣分#3     | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 25141 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 站台支#5     | 30  | 11.00 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 25142 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#13    | 30  | 15.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25143 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 广宁寺变107红旗  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 25144 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 丰九线  | 韩岭分#12     | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 25145 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#39    | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 25146 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#27    | 30  | 13.00 | 23.10  | 23.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 25147 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 养殖支#3      | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 25148 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#18左1   | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 25149 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#31     | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 25150 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#47     | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 25151 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金弘分#1      | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 25152 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 农机分#4      | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 25153 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#155    | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 25154 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 石水支#6      | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 25155 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#30左1   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 25156 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 三台后分#9     | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 25157 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 富九干#3柱上变压  | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 25158 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 中学分#3右1柱上  | 160 | 15.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 25159 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 果园分#30左1   | 20  | 43.00 | 9.40   | 9.40   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 25160 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 学校分#11     | 30  | 37.00 | 15.90  | 15.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 25161 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#4      | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 25162 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#1 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25163 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#2 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 25164 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#3 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 25165 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 天池分#19     | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 25166 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 天池分#17     | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 25167 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 林场分#11     | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 25168 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#57左2柱  | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 25169 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 西站分#35     | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 25170 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#4右2    | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 25171 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#25     | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 25172 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#8右5   | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 25173 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#30右3   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 25174 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 李兰分#13     | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 25175 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#77     | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 25176 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 日发分#4柱上变压  | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 25177 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 砖厂支#5      | 20  | 13.00 | 15.40  | 15.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 25178 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 水库支#16     | 30  | 27.00 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 25179 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 二十里#1箱式配电  | 500 | 37.00 | 265.00 | 265.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 25180 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#7右4柱上  | 160 | 15.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 25181 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 广宁寺变204钟夏  | 250 | 17.00 | 182.50 | 182.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 25182 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 广宁寺变203姜家  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25183 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#2配电站#2 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 25184 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#3配电站#2 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 25185 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富园乙线 | 富园干#51柱上   | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 25186 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#3配电站#1主 | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 25187 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#1配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 25188 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#1配电站#2主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 25189 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#2配电站#1主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 25190 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#4配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 25191 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 25192 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#3主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 25193 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 25194 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#2配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 25195 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#7配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 25196 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#7配电站#2主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 25197 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#1主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 25198 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#2主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 25199 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#3主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 25200 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#9配电站#1主 | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 25201 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#9配电站#2主 | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 25202 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#10配电站#2 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25203 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#1 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 25204 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#3配电站#2主 | 500 | 10.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 25205 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#4配电站#1主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 25206 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#2主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 25207 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#2主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 25208 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#10配电站#1 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 25209 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#3 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 25210 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#3主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 25211 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#2 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 25212 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#8配电站#2主 | 500 | 18.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 25213 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#10配电站#1 | 500 | 32.00 | 290.00 | 290.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 25214 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#10配电站#2 | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 25215 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#1配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 25216 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#1配电站#2主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 25217 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#8配电站#1主 | 500 | 17.00 | 365.00 | 365.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 25218 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#9配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 25219 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#9配电站#2主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 25220 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#4配电站#3主 | 500 | 29.00 | 305.00 | 305.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 25221 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#7配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 25222 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#4配电站#1主 | 500 | 55.00 | 175.00 | 175.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25223 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#2配电站#1主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 25224 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#4配电站#2主 | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 25225 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#5配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 25226 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#6配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 25227 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#6配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 25228 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#6配电站#3主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 25229 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#7配电站#1主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 25230 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#11配电站#3 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 25231 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#12配电站#2 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 25232 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#5配电站#2主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 25233 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#13配电站#1 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 25234 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#13配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 25235 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#11配电站#2 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 25236 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#10配电站#3 | 500 | 38.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 25237 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#12配电站#1 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 25238 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线 | 芳里#11配电站#1 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 25239 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#2配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 25240 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#9配电站#3主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 25241 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#3配电站#1主 | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 25242 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线 | 芳里#3配电站#2主 | 500 | 41.00 | 245.00 | 245.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25243 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#3配电站#3主 | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 25244 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 金北#1配电站#1主 | 500 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 25245 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇103间隔  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 25246 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 前山支#12     | 80  | 8.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 25247 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#6配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 25248 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#5配电  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 25249 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区3配电   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 25250 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#2配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 25251 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%  |
| 25252 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#7配电  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 25253 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 25254 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#2配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 25255 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#1配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 25256 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#5配电站#1主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 25257 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#4配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 25258 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#1主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 25259 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#11配  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 25260 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#10配  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 25261 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#1配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 25262 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25263 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#15配  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 25264 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#15配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 25265 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#13配  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 25266 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 卫星城D区#17配  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 25267 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#1配电  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 25268 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 卫星城D区#17配  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 25269 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#16配  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 25270 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#16配  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 25271 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 25272 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 25273 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#13配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 25274 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#12配  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 25275 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#10配  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 25276 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#12配  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 25277 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#11配  | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.75%  |
| 25278 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#2配电站#1 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 25279 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#5号配电站#2 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 25280 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#3主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 25281 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#4配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 25282 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25283 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 金城帝景#2配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 25284 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#7配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 25285 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#5配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 25286 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#3配电  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 25287 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 25288 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 25289 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金城帝景#1配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 25290 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#6配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 25291 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 25292 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 25293 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#2配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 25294 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 金北小镇 #1配   | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 25295 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#3配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 25296 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇   | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 25297 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇   | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 25298 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇   | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 25299 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇   | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 25300 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 25301 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇 #2配电站 | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 25302 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇 #2配电站 | 500 | 36.00 | 270.00 | 270.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25303 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 25304 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 25305 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73% |
| 25306 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 25307 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#9配电 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 25308 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#9配电 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.34% |
| 25309 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#11-1 | 30  | 11.00 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 25310 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 25311 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 25312 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 25313 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 25314 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 25315 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 25316 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 25317 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 25318 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 25319 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 25320 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#18左1  | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 25321 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 电网_广富线三联  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 25322 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 电网_广富线水库  | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25323 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区2#2配 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 25324 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#21配 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 25325 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#36    | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 25326 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 25327 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 25328 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 25329 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#21配 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 25330 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区2#2配 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 25331 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区2#2配 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 25332 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗线兴华分#3  | 400 | 0.00  | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 25333 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富线广富干#36 | 400 | 23.00 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 25334 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 连红线牧场分#37 | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 25335 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 连轴乙线 | 连轴乙线山亿分   | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 25336 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 丰九线  | 丰九线连九干#49 | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 25337 | 金州新区供电公司 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏线水源支#9杆 | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 25338 | 金州新区供电公司 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富线台山分#66 | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 25339 | 金州新区供电公司 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#20配 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 25340 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线皮屯分12# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 25341 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线水场分68# | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 25342 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线水泥分18# | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25343 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线宫坨分39#  | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 25344 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线白口分18#  | 160 | 39.00 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 25345 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线罗屯支2#1  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 25346 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干77#  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 25347 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干23#  | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 25348 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线袁沟支83#  | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 25349 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线13#变压   | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 25350 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分35#  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 25351 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线三五栋房支   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 25352 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线厂部支6#变  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 25353 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线厂里分8#右  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 25354 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线锅炉支2#左  | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 25355 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线厂里分16#  | 500 | 44.00 | 230.00 | 230.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 25356 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线水场分44#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 25357 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分20#1 | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 25358 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分186# | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 25359 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分7#变  | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 25360 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干74#  | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 25361 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干69#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 25362 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干98#  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25363 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干90#  | 160 | 8.00  | 131.20 | 131.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 25364 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分64#  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 25365 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分15#  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |
| 25366 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支12#  | 80  | 16.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 25367 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线大井支3#左  | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 25368 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线罗屯支12#  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 25369 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支16#  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 25370 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分39#  | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 25371 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线工业支8#左  | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 25372 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线红卫支#1左  | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 25373 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分68#  | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 25374 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线伟民支5#变  | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 25375 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分154# | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 25376 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支58#  | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 25377 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支62#  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 25378 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线水场分32#  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 25379 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线白口分8#左  | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 25380 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线东崖支3#右  | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 25381 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分68#  | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 25382 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线20#变压   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25383 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线20#左5变  | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 25384 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线20#左4变  | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 25385 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线20#左9变  | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 25386 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线30#变压   | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 25387 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线3#1左3#  | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 25388 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线59#右3变  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 25389 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁电线 | 丁电线59#右6变  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 25390 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干20#  | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 25391 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干26#  | 400 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 25392 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干37#  | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 25393 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干52#  | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 25394 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干55#  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 25395 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支4#左  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 25396 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支10#  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 25397 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支34#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 25398 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线田屯分39#  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 25399 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#1 | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 25400 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#1 | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 25401 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#1 | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 25402 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12#  | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25403 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线煤矿分5#右 | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 25404 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12# | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 25405 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12# | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.39% |
| 25406 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线煤矿分#2变 | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 25407 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线东山分#12 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 25408 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线东山分#23 | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 25409 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分1#1 | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 25410 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分18# | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 25411 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西支#1变 | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 25412 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西支1#1 | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 25413 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分47# | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 25414 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分3#变 | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 25415 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支37# | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 25416 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线工业支54# | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 25417 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分#1左 | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 25418 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支4#变 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 25419 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支13# | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 25420 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支16# | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 25421 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分17# | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 25422 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分28# | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25423 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分16#  | 250 | 14.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 25424 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分48#  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 25425 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分26#  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 25426 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分37#  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 25427 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线唐屯支15#  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 25428 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线唐屯支23#  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 25429 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分3#1  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 25430 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分55#  | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 25431 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯支6#变  | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 25432 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分27#  | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 25433 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干84#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 25434 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干153# | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 25435 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分50#  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 25436 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分77#  | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 25437 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分10#  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 25438 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分2#1  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 25439 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线田屯分25#  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 25440 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分147# | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 25441 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分155# | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 25442 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线水场分86#  | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |



|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25443 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线袁沟支1#1  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 25444 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线袁沟支29#  | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 25445 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分3#间  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 25446 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线4#右2变压  | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 25447 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线苇塘支8#变  | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 25448 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分6#左  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 25449 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分7#1  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 25450 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线东崖支8#变  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 25451 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分98#  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 25452 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线移动支3#变  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 25453 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分15#  | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 25454 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分24#  | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 25455 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分33#  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 25456 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分36#  | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 25457 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分50#  | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 25458 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分56#  | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 25459 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分77#  | 400 | 49.00 | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 25460 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线西山支2#   | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 25461 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分179# | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 25462 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分129# | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25463 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分152# | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 25464 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分102# | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 25465 | 金州新区供电公司 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 新建工业支8#左3  | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 25466 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线葛麻分#2   | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 25467 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 西关支#22左1   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 25468 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线猪场支#2   | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 25469 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮甲店线亮甲店干   | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 25470 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线苏屯支#2右  | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 25471 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#201 | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 25472 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 25473 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#3   | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 25474 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#3  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 25475 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线郭沟支    | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 25476 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#132 | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 25477 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线邮局分#6   | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 25478 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#209 | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 25479 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#120 | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 25480 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线德瑞支#8   | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 25481 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线后沟分    | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 25482 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮教#1箱式配电站  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25483 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮教#2箱式配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 25484 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#149 | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 25485 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#152 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 25486 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#26  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 25487 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#64  | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 25488 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线八家分#6   | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 25489 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#44  | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 25490 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大井支#9   | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 25491 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大井支#5右  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 25492 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线华山分#6  | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 25493 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 25494 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线富美支#7   | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 25495 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线宏连支#10  | 30  | 25.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 25496 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#4   | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 25497 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#44  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.23%  |
| 25498 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#4   | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84% |
| 25499 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#17  | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 25500 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线南山分#8左  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 25501 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#33  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 25502 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#225 | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25503 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分    | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 25504 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 25505 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分    | 80  | 19.00 | 56.80  | 56.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 25506 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#8  | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 25507 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望水支#4   | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 25508 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 25509 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分    | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 25510 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#135 | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 25511 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 25512 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#2   | 30  | 8.00  | 24.60  | 24.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 25513 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#4右  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 25514 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线法院支#2右  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 25515 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#117 | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 25516 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温泉支#10  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 25517 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#250 | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 25518 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#54  | 200 | 12.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 25519 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#49  | 30  | 33.00 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 25520 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#27  | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 25521 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#1   | 160 | 44.00 | 73.60  | 73.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 25522 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#47  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25523 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线西关支#66  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 25524 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线 | 杨河线杨河干#90  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 25525 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线 | 杨河线杨河干#95  | 30  | 27.00 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 25526 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线望海分#63  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 25527 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线 | 杨河线皇甫分#3   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 25528 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线 | 亮白线亮白干#63  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 25529 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线 | 亮白线亮白干#64  | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 25530 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线 | 亮白线明升分#6   | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 25531 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线亮甲店干    | 160 | 14.00 | 121.60 | 121.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 25532 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线 | 向应线大房身分#5  | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 25533 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线 | 亮白线安强支#5   | 30  | 29.00 | 18.30  | 18.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 25534 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线 | 向应线土门分#45  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 25535 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线 | 关屯线大石棚分    | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 25536 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线 | 红星线红星干#204 | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 25537 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线 | 关屯线关屯干#121 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 25538 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线 | 关屯线三房身分    | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 25539 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线 | 关屯线关屯干#222 | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 25540 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线街里分#2   | 100 | 16.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 25541 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线 | 向应线土门分#2左  | 30  | 11.00 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 25542 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线 | 红星线后石拉分#3  | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25543 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 25544 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#61  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 25545 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#61  | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 25546 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#60  | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 25547 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#33  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 25548 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#17  | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 25549 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#46  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 25550 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#7   | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 25551 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#13  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 25552 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 25553 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干    | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 25554 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#4   | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 25555 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线粮库分#1   | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 25556 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#2  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 25557 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线钢管分#8右  | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 25558 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#6   | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 25559 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#11  | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 25560 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线后石拉分#9  | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 25561 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分    | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 25562 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#116 | 30  | 43.00 | 14.10  | 14.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25563 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#247 | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 25564 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#86  | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 25565 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线前石拉分   | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 25566 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#45  | 80  | 31.00 | 47.20  | 47.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 25567 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线九队分#6   | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 25568 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#130 | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 25569 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线市场支#1   | 250 | 9.00  | 202.50 | 202.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 25570 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#12  | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 25571 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线柳树沟分    | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 25572 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线苏屯支#8   | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 25573 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#17  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 25574 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 250 | 22.00 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 25575 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都屯分#4   | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 25576 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 皇保线  | 皇保线泉水分#14  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 25577 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#7左  | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 25578 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线盛源支#4   | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 25579 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#3左  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 25580 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#190 | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 25581 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线台后分#8   | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 25582 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#62  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25583 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线肖西支#34 | 30  | 27.00 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 25584 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红亮分#2  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 25585 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线大顶山分   | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 25586 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线懂沟分   | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 25587 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮石线  | 亮石线亮石干#62 | 30  | 43.00 | 14.10  | 14.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.39% |
| 25588 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#11 | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 25589 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线卫东支#1右 | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 25590 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#8 | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 25591 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线葛麻分#5  | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 25592 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#56 | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 25593 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#7  | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 25594 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#85 | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 25595 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线柳树沟分#4 | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 25596 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线衣店支#6 | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 25597 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#81 | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 25598 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线德勇支#7  | 30  | 29.00 | 18.30  | 18.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 25599 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线柳树分#6  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 25600 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线长君支#2  | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 25601 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线后石拉分#6 | 200 | 23.00 | 134.00 | 134.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.24%  |
| 25602 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#7  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25603 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#11  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 25604 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#245 | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 25605 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#86  | 315 | 8.00  | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 25606 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#89  | 160 | 35.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 25607 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支    | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 25608 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分    | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 25609 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#230 | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 25610 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#4  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 25611 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线九队分#11  | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 25612 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线三房身分#6  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 25613 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线前石拉分   | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 25614 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线肖西支#3   | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 25615 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#16  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 25616 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#19  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.34% |
| 25617 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#22  | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 25618 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#30  | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 25619 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#28  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 25620 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线郭岭分#22  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 25621 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线鸡场支#8   | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 25622 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线安强支#10  | 30  | 41.00 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25623 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#135 | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 25624 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线长君支#2   | 50  | 53.00 | 18.50  | 18.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 25625 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#165 | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 25626 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线杨树沟分    | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 25627 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分    | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 25628 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#42  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 25629 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#258 | 50  | 17.00 | 36.50  | 36.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 25630 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分    | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 25631 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线芹菜沟支   | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 25632 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分    | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 25633 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#17  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 25634 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线岳沟分#4  | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 25635 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 25636 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李屯支#4   | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 25637 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#76  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 25638 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#17  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 25639 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线广涛支#3   | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 25640 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 50  | 53.00 | 18.50  | 18.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 25641 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#14  | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 25642 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干    | 30  | 44.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |

|       |          |            |     |            |     |        |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25643 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线市场支#4   | 80  | 43.00  | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 25644 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线 | 亮白线郭岭支#20  | 30  | 11.00  | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 25645 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线贝尔支#1右  | 50  | 14.00  | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 25646 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线 | 亮东线卧龙分#14  | 50  | 141.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 25647 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线 | 红星线蚕厂支#6   | 50  | 55.00  | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 25648 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线 | 红星线龙山支#5   | 80  | 50.00  | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 25649 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线 | 红星线红星干#114 | 50  | 40.00  | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 25650 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线贝尔支#2   | 400 | 42.00  | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 25651 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#1中心配电站  | 630 | 13.00  | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 25652 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#1中心配电站  | 630 | 43.00  | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 25653 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#1中心配电站  | 630 | 46.00  | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 25654 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#2配电站#1主 | 630 | 8.00   | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 25655 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#2配电站#2主 | 630 | 30.00  | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 25656 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#3配电站#1主 | 630 | 38.00  | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.79% |
| 25657 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#3配电站#2主 | 630 | 28.00  | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 25658 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#4配电站#1主 | 630 | 35.00  | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 25659 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 裕景#4配电站#2主 | 630 | 20.00  | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 25660 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线 | 关屯线大石棚分    | 315 | 23.00  | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 25661 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线 | 杨河线李店分#5   | 100 | 53.00  | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 25662 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线 | 黄亮线望海分#33  | 200 | 27.00  | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25663 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#10  | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 25664 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线北水库分#8  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 25665 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#5   | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 25666 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#11  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 25667 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#50  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 25668 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#28  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 25669 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#83  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 25670 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线柳树分#1右  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 25671 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#36  | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 25672 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#263 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 25673 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#5   | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 25674 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#95  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 25675 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线羊圈支#9   | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 25676 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#36  | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 25677 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线铁东分#3  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 25678 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线庙西沟支   | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 25679 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮西支#1   | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 25680 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线鲁清支#9   | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 25681 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线懂沟分#1  | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 25682 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线北仓支#4   | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25683 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都屯分#4   | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 25684 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线宏连支#2   | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 25685 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线铁东分#9  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 25686 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线粮库分#11  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 25687 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分    | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 25688 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支    | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 25689 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#9   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 25690 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线北甸支#9   | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 25691 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#17  | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 25692 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线402农场  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 25693 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#72  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 25694 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#33  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 25695 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都屯分#14  | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 25696 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线猪场支#8   | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 25697 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线道南分#5   | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 25698 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 25699 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇北支#7左  | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 25700 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#108 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 25701 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线泰山沟支#8  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 25702 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#50  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25703 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇北支#7左  | 50  | 53.00 | 18.50  | 18.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 25704 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线华山分    | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |
| 25705 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#46  | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 25706 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#65  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 25707 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#13  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 25708 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 25709 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线亮甲店干   | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 25710 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线邮局分#6   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 25711 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#54  | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 25712 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#9右  | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 25713 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 亮东线亮石干#72  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 25714 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#239 | 160 | 53.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.22% |
| 25715 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 石城#3配电站#1主 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 25716 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 石城#3配电站#2主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 25717 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#2配电站#1主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 25718 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#2配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 25719 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#1主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 25720 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 25721 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#3主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 25722 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分    | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25723 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支    | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 25724 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分    | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 25725 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#1   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 25726 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 25727 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线春良支#15  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 25728 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#17  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 25729 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#24  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 25730 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#1主 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 25731 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 25732 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#3主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 25733 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#1配电站#1主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 25734 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#1配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 25735 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 25736 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.28%  |
| 25737 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#3主 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 25738 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#26  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 25739 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线三房身分    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 25740 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线郭沟支#9  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 25741 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线光明支    | 30  | 45.00 | 13.50  | 13.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 25742 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线衣店支#5  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25743 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#14  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 25744 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 25745 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 25746 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#23  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64% |
| 25747 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 土门分#26左2   | 100 | 16.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 25748 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 发展支#9      | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 25749 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 国华支#20     | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 25750 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 西水支#9      | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 25751 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#96  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 25752 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大王支#5左  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 25753 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干    | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 25754 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线金顶分#16  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 25755 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线公园支#8左  | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 25756 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线葛水支#9  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 25757 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#23  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 25758 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 皇保线  | 皇保线万德支#9右  | 400 | 25.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.35% |
| 25759 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线砖厂支#9左  | 200 | 11.00 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 25760 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店干#76左1柱 | 200 | 11.00 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 25761 | 金州新区供电公司 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线鸡场支#12  | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 25762 | 金州新区供电公司 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮皇线  | 亮皇线亮皇干#19  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |



|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25763 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁1号配   | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 25764 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁1号配   | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 25765 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干157     | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 25766 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家线鲍家干53#  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 25767 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线畜牧支#3左  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 25768 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红一支4#左  | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 25769 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 电网_赵家分11右  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 25770 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙大棚200KVA | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 25771 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线李沟分山咀   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 25772 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分37#  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 25773 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分14#  | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 25774 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 稻田支12左5    | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 25775 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙11队支17   | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 25776 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分24#变台   | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 25777 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 腊房支12      | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 25778 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分右15     | 50  | 28.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 25779 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分3       | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 25780 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分49      | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 25781 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线农具厂支    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 25782 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房3队7#杆变台  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25783 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线邓屯分#6变 | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 25784 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文干59#右1锦 | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 25785 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线199#右1 | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 25786 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线偏坡10队支 | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 25787 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 虾场支1      | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 25788 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分112左3  | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 25789 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线邓六分1#1 | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 25790 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 袁屯6队支9    | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 25791 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线于咀1队分  | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 25792 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分39# | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 25793 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分26# | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 25794 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分6#1 | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 25795 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线海湾线冷库  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 25796 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分52# | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 25797 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 25798 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 松木线 | 松木线松木干#31 | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 25799 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 开发分14#    | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 25800 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农场7队      | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 25801 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农场分6#变台变压 | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 25802 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 化工分铁路支8#  | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25803 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新线桥东分18左  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 25804 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分4       | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 25805 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分马一3#变  | 20  | 28.00 | 12.40  | 12.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 25806 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东新区分14    | 160 | 16.00 | 118.40 | 118.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 25807 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干12      | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 25808 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 供销分3右1     | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 25809 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 和尚屯分5      | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 25810 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干60#     | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.11% |
| 25811 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分56      | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 25812 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礅桥分37      | 30  | 13.00 | 23.10  | 23.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 25813 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礅桥分35左5    | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 25814 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线三辉支#1变  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 25815 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线车甸5队支   | 400 | 51.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 25816 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干36      | 160 | 34.00 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 25817 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干64右2+#1 | 160 | 27.00 | 100.80 | 100.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 25818 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线杏屯支#14  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 25819 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分94#变台   | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 25820 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支27      | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 25821 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 苗圃分5#      | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 25822 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 翰林园小区#1变压  | 160 | 40.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25823 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线迅达分2左  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 25824 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线153#左5 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 25825 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分4#1 | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 25826 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 刘沟支13     | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 25827 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支2      | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 25828 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分162#   | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 25829 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支15左9   | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 25830 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干120右#1 | 400 | 22.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 25831 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华联线 | 华联线林山支16左 | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 25832 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家线鲍家干58# | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 25833 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁2号配  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 25834 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干92#    | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 25835 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 偏坡分2      | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 25836 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线畜牧支3#右 | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 25837 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分#55 | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 25838 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红一支14# | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 25839 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分29# | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 25840 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分82#杆变  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 25841 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干112    | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 25842 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干106    | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25843 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分64     | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 25844 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红二支13# | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 25845 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 饭店支5      | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 25846 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 政府分12     | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 25847 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 腊房支32     | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 25848 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分51  | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.55% |
| 25849 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家4队支4    | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 25850 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡分10     | 160 | 10.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 25851 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分32     | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 25852 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟1队支2    | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 25853 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分83# | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 25854 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分94# | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 25855 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线宫房3队分  | 160 | 15.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 25856 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房干98     | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 25857 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯5队分4    | 80  | 56.00 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 25858 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯5队分12   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 25859 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 电网_广文线广文  | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 25860 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线西联支#2左 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 25861 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 木器厂支2     | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 25862 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分62     | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25863 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分110    | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 25864 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分155    | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 25865 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支2左1    | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 25866 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线广西支14# | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 25867 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯4队分3 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 25868 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯2队分  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 25869 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 松六支9      | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 25870 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 鲍家线鲍家干13# | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 25871 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分32# | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 25872 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮  | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 25873 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分66左 | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 25874 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分66左 | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 25875 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分88右 | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 25876 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | LS_大连大商集团 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 25877 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工分4#变台变压 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 25878 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工分铁路支8#  | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 25879 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 开发分6#     | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 25880 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河分12     | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 25881 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干123左#1 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 25882 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干19     | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25883 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 铁路支3      | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 25884 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 化工分4#变台变压 | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 25885 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 幸福家园#1配电站 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 25886 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 幸福家园#1配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 25887 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分51     | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 25888 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 老染房6队变台变  | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 25889 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干20左2   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 25890 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分17左1  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 25891 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干25右1   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 25892 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礅桥分3      | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 25893 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礅桥分12右3   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 25894 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分9      | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 25895 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干#34配电  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 25896 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 台山分11     | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 25897 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分于屯支2右  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 25898 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分34左5  | 160 | 18.00 | 115.20 | 115.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 25899 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 和尚屯分9     | 160 | 56.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 25900 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分于屯支14左 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 25901 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线猪场支#10 | 400 | 52.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 25902 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 顾沟支23左2   | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25903 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 顾沟支7左8    | 160 | 31.00 | 94.40  | 94.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 25904 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支47右18  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 25905 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸6队支22   | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 25906 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干72     | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 25907 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分38     | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 25908 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 郑沟支6      | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 25909 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支12     | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 25910 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支50     | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 25911 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 铁西分1      | 160 | 35.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 25912 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 申炉四队二号台变  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 25913 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线梁家分2左  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 25914 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线148右#1 | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 25915 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分103    | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 25916 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 彩虹支46     | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 25917 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家6队变台变压  | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 25918 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分41     | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 25919 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分93#    | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 25920 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 双山支19     | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 25921 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 炮九支4      | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 25922 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干92#右5# | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |



|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25923 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干93#     | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 25924 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干100#左3# | 400 | 10.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 25925 | 金州新区供电公司 | 华家66千伏变电站 | 华联线 | 华联线林山支9左   | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 25926 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 西南海分92     | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 25927 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家线鲍家干13#  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 25928 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干147#右1  | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 25929 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线新老庙分#1  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 25930 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红星二支5#  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 25931 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分色房支6#杆  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 25932 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红二支2#右  | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 25933 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线朱屯支9    | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 25934 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 邓屯1队分4     | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 25935 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分42      | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 25936 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房8队支7     | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 25937 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线199右#1  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 25938 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 松六支左19     | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 25939 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支9       | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 25940 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分20#  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 25941 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分67#  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 25942 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分75右  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25943 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河2队分1    | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 25944 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干139    | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 25945 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 松岛绿洲小区配电  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 25946 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新桥五分桥二支  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 25947 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干98     | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 25948 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分25     | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 25949 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分25    | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 25950 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线车甸分大冯  | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 25951 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 西岗分2      | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 25952 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支24左4   | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 25953 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 翰林园小区#2变压 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 25954 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分38# | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 25955 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支17     | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.22%  |
| 25956 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 四八二一工厂小区  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 25957 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 金港线陈屯分#7左 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 25958 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁2号配  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 25959 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干118    | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 25960 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分36# | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 25961 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线佳钰支#7左 | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 25962 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线粮库干3#左 | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25963 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分20粮库线老 | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 25964 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红一支10# | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 25965 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 邓屯3队支10   | 80  | 27.00 | 50.40  | 50.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 25966 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分75  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 25967 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡分23#    | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 25968 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟1队支21   | 80  | 11.00 | 63.20  | 63.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 25969 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线转头分宫   | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 25970 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房4队支3    | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 25971 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯8队分5#杆变 | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 25972 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线30#左1变 | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 25973 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分68     | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 25974 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分117左7  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 25975 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支10右11  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 25976 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 袁屯7队支7    | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 25977 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分7#右 | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 25978 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 25979 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分搅拌  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 25980 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 25981 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 铁路支3      | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 25982 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河3队分3    | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 25983 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业线开发分#3右  | 400 | 10.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 25984 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农业园支19右1   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 25985 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干54      | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 25986 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干121     | 80  | 53.00 | 29.60  | 29.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 25987 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥六支2       | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 25988 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 福利支染三支6    | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 25989 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分22      | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 25990 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新2队支6     | 160 | 17.00 | 116.80 | 116.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 25991 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 松岛绿洲小区配电   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 25992 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 孵化分13#变台   | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 25993 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 申五分2       | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 25994 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分65      | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 25995 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 林旺支18#变台   | 160 | 23.00 | 107.20 | 107.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 25996 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚干#64左4炮  | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 25997 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分37#  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 25998 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 炮八支2       | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 25999 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏一支5       | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 26000 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干100#左3# | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 26001 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 金港线陈屯分5#   | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 26002 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁1号配   | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26003 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干125    | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 26004 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线新老庙分#1 | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 26005 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线棚大支4右  | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 26006 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干99右8   | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.74% |
| 26007 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分32     | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 26008 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙5队支  | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 26009 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分14  | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 26010 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分94#变台  | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 26011 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡1队支6    | 80  | 8.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 26012 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分50     | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 26013 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫二分4      | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 26014 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房干11左2   | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 26015 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线9左6#变台 | 400 | 10.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 26016 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线23#右1变 | 30  | 13.00 | 23.10  | 23.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 26017 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分74     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 26018 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分193    | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 26019 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 锦屏1队支8    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 26020 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯7队支  | 50  | 25.00 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 26021 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线鲍家干2#1 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 26022 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26023 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分25左 | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 26024 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 26025 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 农业园支19右1  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 26026 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业线开发分3右  | 80  | 56.00 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 26027 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 大成干#34配电  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 26028 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分15     | 315 | 29.00 | 192.15 | 192.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 26029 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干84     | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 26030 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干16右1   | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 26031 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 于屯支2右3    | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 26032 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分45     | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 26033 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新线桥五分34  | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 26034 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 美食线 | 美食线17#右6变 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 26035 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮二分右1     | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 26036 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 杏屯支4      | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 26037 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分82     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 26038 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 山咀支7      | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 26039 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚干#172柏岚 | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 26040 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分99#    | 250 | 39.00 | 127.50 | 127.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 26041 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分88右2   | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 26042 | 金州新区供电公司 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏三支8      | 250 | 9.00  | 202.50 | 202.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26043 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 松木干164#松木  | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.57% |
| 26044 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线  | 金港线陈屯分15#  | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 26045 | 金州新区供电公司 | 邓屯66千伏变电站 | 岚崗线  | 岚崗线宫房干68#  | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 26046 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东门线  | 东山1号箱式配电   | 400 | 25.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 26047 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东门线  | 解放路1号变电亭   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 26048 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东门线  | 解放路1号变电亭   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 26049 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 阳光配电站#2主变  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 26050 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 阳光配电站#1主变  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 26051 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 五一路通道箱变主   | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 26052 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#2主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 26053 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#2主 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 26054 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#3主 | 500 | 39.00 | 255.00 | 255.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 26055 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#2主 | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 26056 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#3主 | 500 | 16.00 | 370.00 | 370.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 26057 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利西区1号配电   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 26058 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利西区1号配电   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 26059 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#1配电站#1主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 26060 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#1配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 26061 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东科线  | 万科#9配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 26062 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东科线  | 万科#10配电站#2 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26063 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金都#2配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 26064 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 26065 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#3主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 26066 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#3配电站#2主 | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 26067 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#4配电站#2主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 26068 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站  | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 26069 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 26070 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#3配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 26071 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 书香苑配电站#1主  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 26072 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 金纺#3配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.55% |
| 26073 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 金纺#3配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 26074 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#2配电站#1主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 26075 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#2配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 26076 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#1配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 26077 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#1配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 26078 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#1配电站#1主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 26079 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#1配电站#2主 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 26080 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#2配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 26081 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#2配电站#2主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 26082 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#4配电站#1主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26083 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区#1配电站  | 250 | 38.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 26084 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区#1配电站  | 250 | 22.00 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.99% |
| 26085 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#2主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 26086 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 和院#2配电站#2变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 26087 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 和院#3配电站#2主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 26088 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 26089 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东科线  | 万科#12配电站#2 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 26090 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站2号  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 26091 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站3号  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 26092 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#2主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 26093 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#6配电站#2主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 26094 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 五里台分#11左2  | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 26095 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#2配电站#1主 | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.66% |
| 26096 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#2配电站#2主 | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 26097 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金源变电亭#1主变  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 26098 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金源变电亭#2主变  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 26099 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳甲线#1箱式配  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 26100 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#7左1    | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 26101 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#11     | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 26102 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#15     | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26103 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#20右1   | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 26104 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#3      | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 26105 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#16左2   | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 26106 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#22右3   | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 26107 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 朝阳乙线#1箱式配  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 26108 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨乙线 | A区#3楼配电站#3 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 26109 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11    | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 26110 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#3     | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 26111 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11    | 200 | 12.00 | 156.00 | 156.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 26112 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11    | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 26113 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#13     | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 26114 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#18     | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 26115 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#27     | 315 | 28.00 | 195.30 | 195.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 26116 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#31     | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 26117 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门线#24     | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 26118 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#27     | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 26119 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#20     | 400 | 15.00 | 300.00 | 300.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 26120 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东山分#3      | 400 | 33.00 | 228.00 | 228.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 26121 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学甲线 | 金杰配电站#1主变  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 26122 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学甲线 | 金杰配电站#2主变  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26123 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#3      | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 26124 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#6      | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 26125 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 电子线  | 电子干#5      | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 26126 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 电台线  | 电台干#13左3   | 80  | 16.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 26127 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 胜利西区2号配电   | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 26128 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 胜利西区2号配电   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 26129 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 军民甲线 | 友联分#5      | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 26130 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 军民乙线 | 后石干#10     | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 26131 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 红楼#2配电站#1主 | 315 | 13.00 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 26132 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 红楼#2配电站#2主 | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 26133 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中南甲线 | 二运小区配电站#2  | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.74% |
| 26134 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 银领配电站#1主变  | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 26135 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 银领配电站#2主变  | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 26136 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 城南变108万山   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 26137 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 城南变108万山   | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 26138 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 马家新村#1配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 26139 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 马家新村#1配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 26140 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 万山乙线 | 万山干#57左6   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 26141 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#3 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 26142 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#1 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26143 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#2 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 26144 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 东山#1配电站#1主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 26145 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 东山#1配电站#2主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 26146 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#4主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 26147 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#3主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 26148 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 26149 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 26150 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#3主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 26151 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#2主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 26152 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#1主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 26153 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金湾路#1配电站#1 | 500 | 56.00 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 26154 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金湾路#1配电站#2 | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.71%  |
| 26155 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 26156 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 26157 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.11% |
| 26158 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 26159 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | A区3号楼配电站#2 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 26160 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南西乙线 | 金戎配电站#1主变  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 26161 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南西乙线 | 金戎配电站#2主变  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 26162 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南厦线  | 金州大厦配电站#1  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26163 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南厦线  | 金州大厦配电站#2  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 26164 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#1主变  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 26165 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#2主变  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 26166 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#3主变  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 26167 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#4主变  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 26168 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海4号配电站#1  | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 26169 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海4号配电站#2  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 26170 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海2号配电站#1  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 26171 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海2号配电站#2  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 26172 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海3号配电站#1  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 26173 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海3号配电站#2  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 26174 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#1  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 26175 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#2  | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 26176 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#3  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 26177 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#1  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 26178 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#3  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 26179 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#3配电站  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 26180 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#2配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 26181 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#1配电站#3主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 26182 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#1配电站#2主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |

|       |          |           |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26183 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 星海线     | 明珠#5配电站#2变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 26184 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 永乐#5配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 26185 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#1主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 26186 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#2主 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 26187 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#3主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 26188 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#4配电站#2主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 26189 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#7配电站#2主 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 26190 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#2主 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 26191 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#4主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 26192 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#10配电站#2 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 26193 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线     | 402住宅1号配电站 | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 26194 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 花园线     | 402住宅1号配电站 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.97%  |
| 26195 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 杨金乙线    | 镀锌分#5      | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 26196 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 杨金乙线    | 临时分#1      | 160 | 19.00 | 113.60 | 113.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 26197 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#1主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 26198 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#2主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 26199 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#3主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 26200 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#4主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 26201 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#1配电站#1主 | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.05% |
| 26202 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#1配电站#2主 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26203 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#1配电站#3主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 26204 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#3配电站#2主 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 26205 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#3配电站#1主 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 26206 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#3配电站#3主 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 26207 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 名仕配电站#1主变  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 26208 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 名仕配电站#2主变  | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 26209 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 名仕配电站#3主变  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 26210 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 名仕配电站#4主变  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 26211 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#1配电站#1主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 26212 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#1配电站#2主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 26213 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#1配电站  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 26214 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#1配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 26215 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#2配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 26216 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 自来水分#1箱式配  | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 26217 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 自来水分#2柱上变  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 26218 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#2配电站#1主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 26219 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#2配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 26220 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#8配电站#1主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 26221 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#8配电站#2主 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 26222 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#5配电站#2主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26223 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#5配电站#1主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 26224 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#7配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 26225 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#7配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 26226 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 石坑分#1箱变#1主 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 26227 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区2号配电站#1主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 26228 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区2号配电站#2主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 26229 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#8      | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 26230 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25右3左  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 26231 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 民和#1变电亭#1主 | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 26232 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 民和#1变电亭#2主 | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 26233 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#29左3   | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 26234 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#27左2   | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 26235 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 万城#2配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 26236 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#3配电站#2主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 26237 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#3配电站#1主 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 26238 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#4配电站#1主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.89%  |
| 26239 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#2主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 26240 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#1主 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 26241 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#3主 | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 26242 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 北路干#35     | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26243 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 北路干#21     | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 26244 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区1号配电   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 26245 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区1号配电   | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 26246 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#15左2   | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 26247 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区3号配电   | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 26248 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区3号配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.79% |
| 26249 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#1配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 26250 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#1配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 26251 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 三元配电站#2主变  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 26252 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#6      | 400 | 56.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 26253 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 民胜干#16     | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 26254 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 民胜干#16     | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.96% |
| 26255 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#1 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 26256 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#2 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 26257 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#3 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 26258 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#4配电站#1主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 26259 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#8配电站#2主 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 26260 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#2主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 26261 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#3主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 26262 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 观海分#1柱上变压  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26263 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#2 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 26264 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#1 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 26265 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#2 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 26266 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 后石甲线#1箱式配  | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 26267 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#2主 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 26268 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#3主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 26269 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#2主 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 26270 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#2配电站#2主 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 26271 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#2配电站#1主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 26272 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#6配电站#1主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 26273 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#6配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 26274 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#2配电站#1主 | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 26275 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#2配电站#2 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 26276 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#1配电站#1 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 26277 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#1配电站#2 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 26278 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#2主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 26279 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#3主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 26280 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#1主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 26281 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#3主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.00% |
| 26282 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#1配电站#1主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26283 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#1配电站104 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 26284 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#1配电站103 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 26285 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#2主 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 26286 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红革线  | 红方配电站#1主变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 26287 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红革线  | 红方配电站#2主变  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 26288 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 友谊线  | 青山分#22左1右  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 26289 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 友谊线  | 青山分#41左3   | 315 | 55.00 | 110.25 | 110.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 26290 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红水线  | 交通支#2柱上变压  | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 26291 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#6      | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 26292 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#19     | 100 | 14.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.79%  |
| 26293 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 教委分甲线#26   | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 26294 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 恒利分#1      | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 26295 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#2主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 26296 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#3主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 26297 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#1主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 26298 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#30    | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 26299 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#10右6   | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 26300 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#16     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 26301 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#1配电站#2主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 26302 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#38     | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26303 | 金州新区供电公司 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#30     | 80  | 19.00 | 56.80  | 56.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 26304 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#15     | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.40%  |
| 26305 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#11     | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 26306 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#17     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 26307 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#19     | 50  | 33.00 | 28.50  | 28.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 26308 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#32     | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 26309 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#27左4   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 26310 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#20右5   | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 26311 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金甲线#5     | 400 | 9.00  | 324.00 | 324.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 26312 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金甲线#9     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 26313 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 航校分#7      | 250 | 38.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 26314 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金干#16左1   | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 26315 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 前园分#6      | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 26316 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 前园分#11     | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 26317 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#2  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 26318 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#3  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 26319 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#2  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 26320 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#3  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 26321 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 杨金干#23     | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 26322 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#2主 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26323 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#3主 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 26324 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 杨桃干#13     | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 26325 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#2主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 26326 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#3主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 26327 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#3配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 26328 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 杨桃干#7      | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 26329 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#1配电站#2主 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 26330 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#2主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 26331 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#3主 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 26332 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#2主 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.43%  |
| 26333 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#3主 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 26334 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#1配电站  | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 26335 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 26336 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 26337 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 26338 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站  | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 26339 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#3配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 26340 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#5配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 26341 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨家变107生辉   | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 26342 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨家变107生辉   | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26343 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右1    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 26344 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右4    | 315 | 44.00 | 144.90 | 144.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 26345 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右6    | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 26346 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#10     | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 26347 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南西甲线 | 南西甲线#9     | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 26348 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南西甲线 | 南西甲线#23    | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 26349 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#22右4  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 26350 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#13    | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 26351 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#22右1左 | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 26352 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#3主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.27%  |
| 26353 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 26354 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 26355 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 26356 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 26357 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#3主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 26358 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 26359 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#3主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 26360 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 26361 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#2配电站  | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 26362 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#2配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26363 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 26364 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 26365 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 26366 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#1主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 26367 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#2主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 26368 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#3主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 26369 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#8配电站#1主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 26370 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#6配电站#2主 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 26371 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#6配电站#1主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 26372 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#4      | 315 | 33.00 | 179.55 | 179.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 26373 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#2      | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 26374 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#1右3    | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 26375 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 万山干#5右8    | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 26376 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 江机分#3      | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 26377 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 万山干#24     | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 26378 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 万山干#30     | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 26379 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 天马分#2右3    | 315 | 37.00 | 166.95 | 166.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 26380 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 天马分#8      | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.01% |
| 26381 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 天马分#11左1   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 26382 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 天马分#15     | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26383 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#17左1   | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 26384 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#21     | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 26385 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 万山乙线 | 万山干#46     | 315 | 39.00 | 160.65 | 160.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 26386 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#3      | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 26387 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#15右2   | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 26388 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#19     | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 26389 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 金山#1变电亭#1主 | 500 | 19.00 | 355.00 | 355.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 26390 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 金山#1变电亭#2主 | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 26391 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学乙线 | 中学干#16右1   | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 26392 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 中学乙线 | 中学干#16右3   | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 26393 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 南英线  | 南英干#9      | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 26394 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 南海线  | 小山分#8      | 200 | 39.00 | 102.00 | 102.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 26395 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 南海线  | 小山分#2      | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 26396 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 邮电甲线 | 邮电干#11     | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 26397 | 金州新区供电公司 | 城南66千伏变电站  | 邮电甲线 | 邮电干#8      | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 26398 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#2 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 26399 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#3 | 800 | 9.00  | 648.00 | 648.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 26400 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#3配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 26401 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#2配电站#2 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 26402 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#4配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |



|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26403 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园变电亭支#1左  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.16% |
| 26404 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园乙线 | 机井分#11     | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.78%  |
| 26405 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#03     | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 26406 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#10     | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 26407 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 八里河小区配电站   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 26408 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#14柱上   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 26409 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 山前干#14右10  | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 26410 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#2      | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 26411 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#9      | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 26412 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#14     | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 26413 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#22右1   | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 26414 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#32     | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 26415 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#59     | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 26416 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#72-05  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 26417 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#74     | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 26418 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#2      | 160 | 37.00 | 84.80  | 84.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 26419 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#10     | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.97% |
| 26420 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#2 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 26421 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#5配电站#2 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 26422 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#4配电站#2 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26423 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#1配电站#2 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 26424 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#3 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 26425 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 26426 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#2 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 26427 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#3 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 26428 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#3 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 26429 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 泵站干#4右1右1  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 26430 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 泵站干#2      | 160 | 40.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 26431 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#3      | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 26432 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#9      | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 26433 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#14     | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 26434 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城干#2变压器   | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 26435 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#1配电站#2主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 26436 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#2配电站#2主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 26437 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 林场分#5      | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.85%  |
| 26438 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 昌临配电站#2变压  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 26439 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#1中心配  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 26440 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#3配电站  | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 26441 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#4配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 26442 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#2配电站  | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.42% |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26443 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#2配电站  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 26444 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 宏城#3配电站#2主 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.35%  |
| 26445 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#1中心配  | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 26446 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#1配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 26447 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#2配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 26448 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 石鼓分#3      | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 26449 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 电视分#38-3   | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 26450 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 电视分#76-1   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 26451 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东塔甲线 | 吉祥分#2      | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 26452 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东塔甲线 | 吉祥分#4      | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.36%  |
| 26453 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东塔乙线 | 东塔干#20右1   | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 26454 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#04     | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 26455 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 东城干#7      | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 26456 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 水果支#10     | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 26457 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#1左1    | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 26458 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#3      | 400 | 10.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 26459 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 中长支#3柱上变压  | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 26460 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 马所支#7      | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 26461 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#11柱上   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 26462 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 水果支#4      | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26463 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东城乙线 | 油库支#2右1    | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 26464 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东城乙线 | 和平分#2右03   | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 26465 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#3配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 26466 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#3配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 26467 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#10配电站#1 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.68%  |
| 26468 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#10配电站#2 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 26469 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#12配电站#1 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 26470 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#12配电站#2 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 26471 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#13配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 26472 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#13配电站#2 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 26473 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#15配电站#1 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 26474 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#15配电站#2 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 26475 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#1配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 26476 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#1配电站#2主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 26477 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#1配电站#3主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 26478 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#4配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 26479 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#4配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 26480 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#6配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 26481 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#6配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 26482 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 东风支#8      | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26483 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 食品支#4     | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 26484 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 石坑分#2     | 400 | 37.00 | 212.00 | 212.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 26485 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 石坑分#6     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 26486 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 文武干#7前1   | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 26487 | 金州新区供电公司 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 文武干#11    | 315 | 27.00 | 198.45 | 198.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 26488 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#2 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 26489 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 中兴甲线#19左1 | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 26490 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 中兴甲线#19左3 | 400 | 23.00 | 268.00 | 268.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 26491 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#6    | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 26492 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#21左1 | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 26493 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#14   | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 26494 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#11   | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 26495 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#12左1 | 200 | 16.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 26496 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#10   | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 26497 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#26    | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.89% |
| 26498 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#18    | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 26499 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#11    | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 26500 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中西甲线 | 燕乐分#6     | 250 | 18.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 26501 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西城线  | 和平干#13    | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 26502 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 和平线  | 和平干#24    | 500 | 34.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26503 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 华美分#7左4    | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 26504 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 南山干#20     | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 26505 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 南山干#33左1   | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 26506 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 华美分#1右2    | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 26507 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#1主变  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 26508 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#2主变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 26509 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#3主变  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 26510 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南山干#34     | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 26511 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#3      | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 26512 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#6      | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 26513 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#11     | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 26514 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#9      | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 26515 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#2配电站#2主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 26516 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#2配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 26517 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#1配电站#1主 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 26518 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#1配电站#2主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 26519 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金东分#3      | 200 | 11.00 | 158.00 | 158.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 26520 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金东干#11     | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 26521 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#11配电站#2 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 26522 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#11配电站#1 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26523 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#14配电站#2 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 26524 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#14配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 26525 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#16配电站#2 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 26526 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#16配电站#1 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 26527 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#17配电站#1 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.36% |
| 26528 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#17配电站#2 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 26529 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 纺北#1配电站#1主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 26530 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 纺北#1配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 26531 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#18配电站#2 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 26532 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#18配电站#1 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 26533 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#1 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 26534 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#3 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 26535 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |
| 26536 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#20配电站#1 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.07% |
| 26537 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#20配电站#2 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 26538 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#22配电站#1 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 26539 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#22配电站#2 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 26540 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#24配电站#2 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 26541 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#24配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.02%  |
| 26542 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#26配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26543 | 金州新区供电公司 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#26配电站#2 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.00%  |
| 26544 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#2主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 26545 | 金州新区供电公司 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#3主 | 800 | 53.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 26546 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#1配电站#2主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 26547 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#2配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 26548 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#2 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 26549 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#3 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 26550 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 26551 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#3主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 26552 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#4配电站#2主 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 26553 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站  | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 26554 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#2变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 26555 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#3变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 26556 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#9配电站#2主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 26557 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 26558 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#3主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 26559 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金海线  | 金舍#1配电站#1主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 26560 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金海线  | 金舍#1配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 26561 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 于洼小区1号箱变   | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 26562 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 体育场1号箱变#1  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26563 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 于洼小区#31楼箱  | 250 | 14.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 26564 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 纺校分#5      | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 26565 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 纺校分#10     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 26566 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 前进干#22     | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 26567 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 前进干#20     | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 26568 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 校南支#3      | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 26569 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#1变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 26570 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#2变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 26571 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#3变 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 26572 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#23     | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 26573 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 钢厂支#13右2   | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 26574 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#15     | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 26575 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#5      | 315 | 16.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 26576 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#9      | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 26577 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#23     | 160 | 32.00 | 92.80  | 92.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 26578 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#2      | 400 | 25.00 | 260.00 | 260.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 26579 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#14     | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 26580 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 万城#2配电站#2主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 26581 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 金大分#1      | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 26582 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 金大分#9      | 250 | 42.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26583 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#2主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 26584 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#1主 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 26585 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#3主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 26586 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#7配电站#1主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 26587 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#7配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 26588 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#4配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 26589 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#1配电站#2主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 26590 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#1配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 26591 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#2配电站#1主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 26592 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#2配电站#2主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 26593 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#3变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 26594 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#8配电站#1变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 26595 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#8配电站#2变 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 26596 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 万城#1配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 26597 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 万城#1配电站#2变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 26598 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 环保干#14     | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 26599 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 环保干#12     | 400 | 13.00 | 308.00 | 308.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 26600 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#1  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 26601 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区4号配电   | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 26602 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区4号配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26603 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#2配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 26604 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区2号配电   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 26605 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#2配电站  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 26606 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区3号配电   | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 26607 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#3配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 26608 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 家具城箱变#1主变  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 26609 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区1号配电   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 26610 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区1号配电   | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 26611 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#5配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 26612 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#5配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 26613 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#3配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 26614 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#3配电站#2主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 26615 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#4配电站#1主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 26616 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#4配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 26617 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 三元配电站#1主变  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 26618 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区5号配电   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 26619 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电   | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 26620 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电   | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 26621 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 26622 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#10左9   | 315 | 23.00 | 211.05 | 211.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26623 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#12     | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 26624 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#9右2    | 200 | 37.00 | 106.00 | 106.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 26625 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 新辉分#3      | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 26626 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#7左2    | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 26627 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#14     | 250 | 33.00 | 142.50 | 142.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 26628 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#14     | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 26629 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#1主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 26630 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#4配电站#2主 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 26631 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#1  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 26632 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#2  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 26633 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#3  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 26634 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 永安#1配电站#2主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 26635 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 永安#1配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 26636 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 26637 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 26638 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#1主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 26639 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#1主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 26640 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#2主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.24%  |
| 26641 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#3主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 26642 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 兴民变107兴红   | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26643 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#3 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 26644 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#2 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 26645 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#1 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 26646 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#3 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 26647 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#1主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 26648 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#3主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 26649 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 龙祥#5配电站#1主 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 26650 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 龙祥#5配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 26651 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#3主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 26652 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 26653 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#1主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 26654 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#3主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 26655 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#2主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 26656 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#3配电站#1主 | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 26657 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#3配电站#2主 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 26658 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#2配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.14% |
| 26659 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#3配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 26660 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#3配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 26661 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#2主 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 26662 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#3主 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26663 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#1主 | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 26664 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#1主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 26665 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#2主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 26666 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#3主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 26667 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#2配电站#2主 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 26668 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#5配电站#2主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 26669 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#5配电站#1主 | 800 | 32.00 | 464.00 | 464.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 26670 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#4配电站#2主 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 26671 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#4配电站#1主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 26672 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#1配电站#2主 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 26673 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#1配电站#1主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 26674 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#1配电站#1 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 26675 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#2配电站#1 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.56%  |
| 26676 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#2主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 26677 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#3主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 26678 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#3配电站#1主 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 26679 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#3配电站#2主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 26680 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 老街乙线 | 古城天下#1配电站  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 26681 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 老街乙线 | 古城天下#1配电站  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 26682 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 大修干#5左1    | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26683 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 新辉#1配电站#2主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 26684 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 新辉#2配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 26685 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 新辉#2配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 26686 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 新辉#2配电站#3主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 26687 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 新辉#2配电站#4主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 26688 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#1配电站105 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 26689 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#2配电站103 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 26690 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#2配电站104 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 26691 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#2配电站105 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 26692 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#3配电站103 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 26693 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#3配电站104 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 26694 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#4配电站103 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 26695 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大修线 | 天鸿#4配电站104 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%  |
| 26696 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线 | 憬园1号配电站#3  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 26697 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线 | 憬园1号配电站#1  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.49%  |
| 26698 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线 | 憬园1号配电站#2  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 26699 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线 | 憬园#7配电站#1主 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 26700 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红革线 | 憬园#7配电站#2主 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 26701 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线 | 青山分#2右1    | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 26702 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线 | 红塔变103友谊   | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26703 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线  | 红塔变103友谊  | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 26704 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红水线  | 红塔变104红水  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 26705 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军干#6支1   | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 26706 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军干#43    | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 26707 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 三里线  | 天宝分#10    | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 26708 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红山甲线 | 仪表支#5     | 250 | 42.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 26709 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 国网大连供电公司  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 26710 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 九里支#7右5   | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 26711 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 新建支#15    | 160 | 20.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 26712 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 元宝分#70    | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 26713 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 元宝分#60    | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 26714 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 北波分#22    | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 26715 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 北波分#4     | 160 | 21.00 | 110.40 | 110.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 26716 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 红连干#40左3  | 160 | 23.00 | 107.20 | 107.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 26717 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 胜丰分#1箱式配电 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 26718 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源  | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 26719 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#25    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 26720 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 北大分#17    | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 26721 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 北大分#35    | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 26722 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#53左1  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26723 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#7     | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 26724 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#18    | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 26725 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源   | 80  | 16.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |
| 26726 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源   | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 26727 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#63右1   | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 26728 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#68     | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 26729 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#78     | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 26730 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#8左1    | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.98% |
| 26731 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 山坳支#1      | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 26732 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#2配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 26733 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 水源乙线 | 红棚#3配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 26734 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#1配电站#1主 | 800 | 44.00 | 368.00 | 368.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 26735 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#1配电站#2主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 26736 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#1主 | 800 | 41.00 | 392.00 | 392.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 26737 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#2主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 26738 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#3主 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 26739 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#3配电站#1主 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 26740 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#3配电站#2主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 26741 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站  | 800 | 33.00 | 456.00 | 456.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 26742 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#5配电站  | 800 | 39.00 | 408.00 | 408.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26743 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#5配电站  | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 26744 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#2配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 26745 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 尊岳#1配电站#2主 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 26746 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 尊岳#2配电站#2主 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 26747 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#2  | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 26748 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#3  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |
| 26749 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#2配电站#1主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 26750 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#2配电站#2主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 26751 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#19配电站#1 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 26752 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#19配电站#2 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 26753 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#21配电站#1 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 26754 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#21配电站#2 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 26755 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#23配电站#1 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 26756 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#23配电站#2 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 26757 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#1 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 26758 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#2 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 26759 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#3 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.18% |
| 26760 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#9配电站#1主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 26761 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#9配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 26762 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 华夏分#1      | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26763 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#3配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 26764 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#3配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 26765 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#3主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 26766 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 26767 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#2主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 26768 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 光明市场箱式配电   | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 26769 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 光明市场箱式配电   | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 26770 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#1主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 26771 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#2主 | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 26772 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#3主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 26773 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#2配电站#1主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 26774 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#2配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 26775 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#3配电站  | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 26776 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 26777 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#2主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 26778 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#4主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 26779 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#3主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 26780 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#2主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 26781 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#1主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 26782 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#3主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26783 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#1 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 26784 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#2 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 26785 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#3 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 26786 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 高原配电站#2主变  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 26787 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 和平#2配电站#2主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 26788 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 金舍D区#3配电站  | 250 | 29.00 | 152.50 | 152.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 26789 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 26790 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 26791 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 800 | 49.00 | 328.00 | 328.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 26792 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 26793 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.48% |
| 26794 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 26795 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华2号配电站#2  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 26796 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华3号配电站#2  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 26797 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华4号配电站#2  | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 26798 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#2  | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 26799 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#3  | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 26800 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#4  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 26801 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#5  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 26802 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#3配电站#2主 | 500 | 42.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26803 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华阁配电站#1主  | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 26804 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 荣盛箱式配电站#2  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 26805 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 金光配电站#2主变  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 26806 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华分#1      | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 26807 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#2主 | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 26808 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#5配电站#2主 | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 26809 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#2主 | 800 | 16.00 | 592.00 | 592.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 26810 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#3主 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |
| 26811 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#2主变  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 26812 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 学府世家配电站#2  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 26813 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河#1配电站#2主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 26814 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中益线  | 中益#1配电站#2主 | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 26815 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 26816 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#3主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 26817 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#2主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 26818 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家#1变电亭104 | 500 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 26819 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家#1变电亭103 | 500 | 24.00 | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 26820 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#1  | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 26821 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#1  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 26822 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#1主 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26823 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 26824 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#3配电站#1主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 26825 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#1配电站#1主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 26826 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#1主 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 26827 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#1主 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 26828 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#1配电站  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 26829 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站  | 800 | 8.00  | 656.00 | 656.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 26830 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#5配电站  | 800 | 45.00 | 360.00 | 360.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 26831 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#5配电站  | 800 | 55.00 | 280.00 | 280.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 26832 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站  | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 26833 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#3配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 26834 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#5配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 26835 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南西甲线 | 绿苑配电站#1主变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 26836 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南西甲线 | 绿苑配电站#2主变  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 26837 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#9配电站#2主 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 26838 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#9配电站#1主 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 26839 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#8配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 26840 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利配电站#1主变  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 26841 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利配电站#2主变  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 26842 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#2  | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26843 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#1配电站#1主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 26844 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#2配电站#1主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 26845 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 26846 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#1 | 800 | 56.00 | 272.00 | 272.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 26847 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#3配电站#1 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 26848 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#2配电站#1 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 26849 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#4配电站#1 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 26850 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园#1变电亭#1主 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 26851 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园#1变电亭#2主 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 26852 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 26853 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#4配电站#1主 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 26854 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站  | 800 | 43.00 | 376.00 | 376.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 26855 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#3配电站  | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 26856 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#2配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 26857 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 山前甲线 | 八里河小区配电站   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 26858 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 和院#1配电站#1变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 26859 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 和院#2配电站#1变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 26860 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#4配电站#1变 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.81%  |
| 26861 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#1配电站#2主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |
| 26862 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#2配电站#1主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26863 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 红玮#3配电站#1主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 26864 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#1配电站#1变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 26865 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#1配电站#2变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 26866 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#3配电站#1变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 26867 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#3配电站#2变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 26868 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#4配电站#1变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 26869 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#4配电站#2变 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.41%  |
| 26870 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#6配电站#1变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 26871 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#6配电站#2变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93% |
| 26872 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#8配电站#1变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.41%  |
| 26873 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#8配电站#2变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 26874 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#2配电站#1变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 26875 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#2配电站#2变 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 26876 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#5配电站#1变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 26877 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#5配电站#2变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 26878 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#7配电站#1变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 26879 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#7配电站#2变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.66% |
| 26880 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#9配电站#1变 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 26881 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#9配电站#2变 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 26882 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 心达线  | 心达线#1箱式配电  | 500 | 17.00 | 365.00 | 365.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26883 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 心达线  | 心达线#2箱式配电  | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 26884 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#1配电站#1 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 26885 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#1 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 26886 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#4配电站#1 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 26887 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#5配电站#1 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 26888 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#1 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 26889 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#1 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 26890 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#6配电站#1主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 26891 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#1变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 26892 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#1配电站#1主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 26893 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#2配电站#1主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 26894 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 昌临配电站#1主变  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 26895 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#1中心配  | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 26896 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#3配电站  | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 26897 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#4配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 26898 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#2配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 26899 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 宏城#3配电站#1主 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 26900 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 大山乙线#1箱式配  | 250 | 23.00 | 167.50 | 167.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 26901 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 电视甲线#1箱式配  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 26902 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#1配电站#2主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26903 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#2配电站#1主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 26904 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 26905 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 26906 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#2配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 26907 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#2配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 26908 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东汇乙线 | 金兴路1号箱式配   | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.29%  |
| 26909 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#1主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 26910 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#1主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 26911 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#2配电站#1主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 26912 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 26913 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#3配电站#1主 | 800 | 47.00 | 344.00 | 344.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 26914 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#4配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%  |
| 26915 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 文武线#1箱式配电  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 26916 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#1配电站  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 26917 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#1配电站  | 500 | 51.00 | 195.00 | 195.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 26918 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.92% |
| 26919 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#3配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 26920 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 书香苑配电站#2主  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 26921 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#1  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 26922 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#3  | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26923 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#4  | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 26924 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 高原配电站#1主变  | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 26925 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴乙线 | 房产花园配电站#2  | 400 | 29.00 | 244.00 | 244.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 26926 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中兴乙线 | 房产花园配电站#1  | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 26927 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城干#4      | 500 | 24.00 | 330.00 | 330.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 26928 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 和平#2配电站#1主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 26929 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区3号配电   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 26930 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 26931 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电   | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 26932 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电   | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 26933 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区2号配电   | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 26934 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区2号配电   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 26935 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#6右2柱  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 26936 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#13右1右 | 160 | 9.00  | 129.60 | 129.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 26937 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#22    | 400 | 56.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 26938 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区2号配电   | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 26939 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区2号配电   | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 26940 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区3号配电   | 500 | 26.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 26941 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区3号配电   | 500 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 26942 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区临时箱变   | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26943 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区1号配电  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 26944 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区1号配电  | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 26945 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 影剧院箱变     | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 26946 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 金舍D区#3配电站 | 250 | 40.00 | 125.00 | 125.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 26947 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 26948 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站 | 800 | 31.00 | 472.00 | 472.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 26949 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 斯大林线 | 路苑配电站#1主变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 26950 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 斯大林线 | 路苑配电站#2主变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 26951 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#2箱式配 | 500 | 46.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 26952 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华中心区配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 26953 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华中心区配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 26954 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华1号配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 26955 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华1号配电站#2 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 26956 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华2号配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 26957 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华3号配电站#1 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 26958 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华4号配电站#1 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 26959 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#1 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 26960 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#1 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 26961 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#2 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 26962 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#3 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26963 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 学府世家配电站#1  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 26964 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#3主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 26965 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#1主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 26966 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#3配电站#1主 | 500 | 11.00 | 395.00 | 395.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 26967 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华阁配电站#2主  | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 26968 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 二运小区配电站#1  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 26969 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 荣盛箱式配电站#1  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 26970 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#1配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 26971 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#1配电站#2主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 26972 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#2配电站#1主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 26973 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#2配电站#2主 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 26974 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 金光配电站#1主变  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 26975 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#6配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 26976 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#1主 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.87%  |
| 26977 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#3主 | 800 | 48.00 | 336.00 | 336.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 26978 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#5配电站#1主 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 26979 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#1主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 26980 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 区委箱变#1主变   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 26981 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#1配电站#1主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 26982 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#1配电站#2主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 26983 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#2配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 26984 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#2配电站#2主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 26985 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 购物中心箱式配电   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 26986 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 怡心居配电站#1主  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 26987 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河箱变主变     | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 26988 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#1主变  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 26989 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#3主变  | 400 | 55.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 26990 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河配电站#1主变  | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 26991 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河配电站#2主变  | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 26992 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河#1配电站#1主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |
| 26993 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 搅拌站配电站#1主  | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 26994 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 搅拌站配电站#2主  | 400 | 53.00 | 148.00 | 148.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.24%  |
| 26995 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 中益#2配电站#1主 | 800 | 29.00 | 488.00 | 488.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 26996 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 中益#2配电站#2主 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 26997 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中益线  | 中益#1配电站#1主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 26998 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#3配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 26999 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#2配电站  | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 27000 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#1配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 27001 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#5配电站#1变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 27002 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线 | 永乐#5配电站#1主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10% |

|       |          |           |         |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|---------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27003 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#5配电站#1主 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 27004 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#5配电站#2主 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 27005 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#4配电站#1主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 27006 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#7配电站#1主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 27007 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#1主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 27008 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#3主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 27009 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#10配电站#1 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 27010 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#4配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 27011 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#4配电站#3主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44% |
| 27012 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 27013 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 27014 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#3主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 27015 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金园甲线    | 联郡#1配电站#1主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 27016 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金园甲线    | 联郡#1配电站#2主 | 800 | 38.00 | 416.00 | 416.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 27017 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金园乙线    | 未来城中心配电站   | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 27018 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#3      | 400 | 14.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 27019 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#22     | 315 | 25.00 | 204.75 | 204.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 27020 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#8      | 315 | 32.00 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 27021 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线    | 左岸#2配电站#1变 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 27022 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线    | 左岸#2配电站#2变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |

|       |          |           |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27023 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线 | 左岸#2配电站#3变  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 27024 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金东甲线 | 金星配电站#2主变   | 400 | 36.00 | 216.00 | 216.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.98%  |
| 27025 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 金东甲线 | 金星配电站#1主变   | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 27026 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 金城配电站#1主变   | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.62% |
| 27027 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区#16配电站#1主 | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 27028 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区#16配电站#2主 | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 27029 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 金城配电站#2主变   | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 27030 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | A区1号楼配电站#1  | 500 | 33.00 | 285.00 | 285.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 27031 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | A区3号楼配电站#1  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 27032 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | A区2号楼配电站#1  | 500 | 49.00 | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 27033 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 和院#1配电站#2变  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 27034 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#4配电站#2变  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 27035 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#4配电站#3变  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 27036 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#1配电站#1主  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 27037 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#2配电站#2主  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 27038 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#2配电站#3主  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 27039 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 红玮#3配电站#3主  | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 27040 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#1主  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 27041 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#2主  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 27042 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#3主  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27043 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#3配电站#1主 | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 27044 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#3配电站#2主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 27045 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区1号箱式配  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 27046 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区4号箱式配  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 27047 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区2号箱式配  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 27048 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区3号箱式配  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 27049 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区5号箱式配  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 27050 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨D区箱式配电   | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 27051 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#1主变  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 27052 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#2主变  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 27053 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#3主变  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 27054 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 和院#3配电站#3主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 27055 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#6配电站#2主 | 800 | 40.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52% |
| 27056 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#8配电站#2配 | 800 | 8.00  | 656.00 | 656.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 27057 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 27058 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站#2 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 27059 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站#3 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 27060 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#5配电站#1主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 27061 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#5配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 27062 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#7配电站#1主 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27063 | 金州新区供电公司 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#7配电站#2主 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 27064 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中西乙线 | 怡心居配电站#2主  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 27065 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25左5   | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 27066 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25左10  | 250 | 55.00 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 27067 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#21右1   | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 27068 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#29     | 160 | 10.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 27069 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#6配电站#1主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 27070 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#6配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 27071 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 文霆#2配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 27072 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 文霆#2配电站#1主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 27073 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文霆#1配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 27074 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文霆#1配电站#3主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 27075 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文霆#1配电站#2主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 27076 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#2  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 27077 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#3  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 27078 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#8      | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 27079 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#15左2   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 27080 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#2配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 27081 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#2配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 27082 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#27     | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27083 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#37     | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 27084 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区4号配电   | 500 | 11.00 | 395.00 | 395.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 27085 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区4号配电   | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 27086 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#4配电站#1主 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 27087 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#2主 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 27088 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#3主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 27089 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#3主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%  |
| 27090 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#8配电站#1主 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 27091 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#3配电站#2 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 27092 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#3配电站#1 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 27093 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#3 | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 27094 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 27095 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民干#25左7   | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 27096 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 东扬分#6      | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 27097 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 友联分#2左3    | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 27098 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#2配电站#1主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 27099 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#1主 | 800 | 25.00 | 520.00 | 520.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 27100 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#5配电站#1主 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 27101 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#5配电站#2主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 27102 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#1配电站#2 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27103 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#2配电站#1 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 27104 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#2配电站#2 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 27105 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 27106 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#3主 | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 27107 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#1主 | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |
| 27108 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#2主 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 27109 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#1主 | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 27110 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#2主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 27111 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#1主 | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 27112 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#3主 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 27113 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 友谊线  | 宋沟支#11     | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 27114 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 友谊线  | 宋沟支#24支1   | 30  | 28.00 | 18.60  | 18.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 27115 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#1      | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 27116 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#14     | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 27117 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山甲线 | 氧分#5左3     | 315 | 46.00 | 138.60 | 138.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 27118 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山甲线 | 红塔变204红山   | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.89% |
| 27119 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 红塔变102红山   | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 27120 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#3配电站#1主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%  |
| 27121 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#3配电站#2主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 27122 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#22    | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27123 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#26    | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 27124 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#2配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 27125 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#1配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 27126 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源乙线 | 红棚#3配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 27127 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 红山乙线#2箱式开  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 27128 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨房甲线#3右3   | 315 | 13.00 | 242.55 | 242.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 27129 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家支#1柱上变压  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 27130 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#1主 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 27131 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#1主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 27132 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#3主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 27133 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#1主 | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 27134 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#1主 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 27135 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 27136 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#3主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 27137 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#1配电站#1主 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 27138 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#1配电站#2主 | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.85% |
| 27139 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#1主 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 27140 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#2主 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.83% |
| 27141 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#3主 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 27142 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 英海#2配电站#1主 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27143 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 英海#2配电站#2主 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%  |
| 27144 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园干#10左1   | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 27145 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#4配电站  | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 27146 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#4配电站  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 27147 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 尊岳#1配电站#1主 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 27148 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 和院#3配电站#1主 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 27149 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 尊岳#2配电站#1主 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 27150 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#8配电站#1主 | 800 | 13.00 | 616.00 | 616.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 27151 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#6      | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 27152 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#10     | 80  | 11.00 | 63.20  | 63.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 27153 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#16     | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 27154 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#13柱上   | 160 | 49.00 | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 27155 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#1  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 27156 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 电视乙线 | 黑山广播配电站    | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 27157 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#9配电站#1主 | 800 | 14.00 | 608.00 | 608.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.28%  |
| 27158 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#9配电站#2主 | 800 | 36.00 | 432.00 | 432.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 27159 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#1主 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 27160 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#3主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 27161 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#1主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 27162 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#8配电站#1主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27163 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#2主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 27164 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#3主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 27165 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#9配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 27166 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#10配电站#1 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 27167 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#12配电站#1 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.32%  |
| 27168 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站1号  | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 27169 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#4配电站1号  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |
| 27170 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#1箱式配  | 500 | 22.00 | 340.00 | 340.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 27171 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#3箱式配  | 500 | 28.00 | 310.00 | 310.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 27172 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 民主乙线 | 民主乙线#1箱式配  | 400 | 16.00 | 296.00 | 296.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.88% |
| 27173 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 工商局箱式配电站   | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 27174 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#1配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 27175 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#1配电站#2主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 27176 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#2配电站#1主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 27177 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#2配电站#2主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 27178 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#1主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |
| 27179 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#2主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 27180 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#3主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 27181 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 27182 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#2主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27183 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#1主 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.93% |
| 27184 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 27185 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#3主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 27186 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#7配电站#1主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 27187 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#7配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 27188 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#3主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 27189 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#3变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 27190 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#1变 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 27191 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#2变 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 27192 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#3变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 27193 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#1变 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 27194 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#2变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 27195 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#3主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 27196 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#2主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 27197 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 北山支#7      | 160 | 33.00 | 91.20  | 91.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 27198 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#2箱式配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 27199 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#1箱式配  | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 27200 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 27201 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 兰湾#3配电站#1主 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.51% |
| 27202 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 兰湾#3配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27203 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 文友配电站#2主变  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 27204 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街乙线 | 老街干#4      | 200 | 17.00 | 146.00 | 146.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 27205 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街乙线 | 老街干#4      | 315 | 20.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 27206 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#3变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 27207 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 27208 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 27209 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#6配电站#1主 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 27210 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#6配电站#2主 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 27211 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#8配电站#1主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 27212 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#8配电站#2主 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 27213 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#1主 | 800 | 50.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 27214 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#2主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 27215 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#3主 | 800 | 18.00 | 576.00 | 576.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 27216 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#10配电站#1 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 27217 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#10配电站#2 | 800 | 12.00 | 624.00 | 624.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 27218 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 红玮#3配电站#2主 | 800 | 27.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 27219 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#2主 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 27220 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#2主 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 27221 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#3主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 27222 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.99% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27223 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#3主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 27224 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#8配电站#2主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 27225 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#5配电站1号  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 27226 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#5配电站2号  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 27227 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#4配电站2号  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 27228 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#1 | 800 | 52.00 | 304.00 | 304.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 27229 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#2 | 800 | 42.00 | 384.00 | 384.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 27230 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#3 | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 27231 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金海线  | 红楼配电站#2主变  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 27232 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金海线  | 红楼配电站#1主变  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 27233 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 冠军配电站#2主变  | 800 | 34.00 | 448.00 | 448.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 27234 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 冠军配电站#1主变  | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 27235 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区配电站#2  | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 27236 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区配电站#1  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 27237 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#3 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 27238 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#2 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 27239 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#1 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 27240 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#15配电站#1 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 27241 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#15配电站#2 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 27242 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#17配电站#1 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27243 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#17配电站#2 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 27244 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#19配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 27245 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#19配电站#2 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 27246 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#21配电站#1 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 27247 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#21配电站#2 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 27248 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#13配电站#1 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 27249 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#13配电站#2 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 27250 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 桥北干#17左3   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 27251 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 桥北干#21     | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 27252 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺分#9      | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 27253 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 守信分#2      | 160 | 18.00 | 115.20 | 115.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 27254 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 船具分#3      | 315 | 40.00 | 157.50 | 157.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 27255 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#2变 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 27256 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#1变 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 27257 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#1变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62% |
| 27258 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#3变 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 27259 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#3配电站#2变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 27260 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#3配电站#1变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 27261 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#2变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.13% |
| 27262 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#4配电站#2主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27263 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#2主 | 800 | 30.00 | 480.00 | 480.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 27264 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#3主 | 800 | 22.00 | 544.00 | 544.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 27265 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#1主 | 800 | 46.00 | 352.00 | 352.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 27266 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区5号配电   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 27267 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区1号配电   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 27268 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区1号配电   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.52% |
| 27269 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区2号配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.15%  |
| 27270 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区2号配电   | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 27271 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#2配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 27272 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#2配电站#2主 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 27273 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#1主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 27274 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#11    | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.84% |
| 27275 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#17    | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 27276 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#24    | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 27277 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 华金分乙#14柱上  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 27278 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#25右8  | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 27279 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#1主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 27280 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#2主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 27281 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#3主 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 27282 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#6配电站#1主 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27283 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#6配电站#2主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 27284 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 东屯分#6      | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 27285 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 东屯分乙#1箱式配  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 27286 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 四零三分#8     | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 27287 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#12     | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 27288 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#18     | 250 | 13.00 | 192.50 | 192.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 27289 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 红塔变108老街   | 160 | 26.00 | 102.40 | 102.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 27290 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#9左4    | 160 | 24.00 | 105.60 | 105.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 27291 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 403分#1箱式配电 | 315 | 54.00 | 113.40 | 113.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 27292 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 伟桥配电站#1主变  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 27293 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 伟桥配电站#2主变  | 315 | 43.00 | 148.05 | 148.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 27294 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街甲线#1箱式配  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 27295 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 东门春和配电站#1  | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 27296 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 东门春和配电站#2  | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 27297 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 文友配电站#1主变  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 27298 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#1主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 27299 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 27300 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 27301 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#3配电站  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 27302 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#3配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27303 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#4配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 27304 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#4配电站  | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 27305 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#1配电站#2主 | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 27306 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#1配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 27307 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#2主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 27308 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 27309 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 27310 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#9配电站#1主 | 800 | 23.00 | 536.00 | 536.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.85%  |
| 27311 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#9配电站#2主 | 800 | 11.00 | 632.00 | 632.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 27312 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#9配电站#1主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.62% |
| 27313 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#1主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 27314 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#4配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 27315 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 联郡#3配电站#1主 | 800 | 10.00 | 640.00 | 640.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 27316 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 联郡#3配电站#2主 | 800 | 51.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 27317 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 未来城中心配电站   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.02%  |
| 27318 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 未来城中心配电站   | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 27319 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#5配电站#1主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |
| 27320 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#5配电站#2主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 27321 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#6配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 27322 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#6配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27323 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#4配电站#1主 | 800 | 26.00 | 512.00 | 512.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 27324 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#4配电站#2主 | 800 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 27325 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#2配电站#1主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 27326 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#2配电站#2主 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 27327 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 消防分#1箱式配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 27328 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 金山苑配电站#3主  | 250 | 25.00 | 162.50 | 162.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 27329 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#14配电站#1 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 27330 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#14配电站#2 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 27331 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#16配电站#1 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 27332 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#16配电站#2 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 27333 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#20配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.47%  |
| 27334 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#20配电站#2 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 27335 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#18配电站#1 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 27336 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#18配电站#2 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 27337 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#1中心配电站  | 800 | 21.00 | 552.00 | 552.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 27338 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#1中心配电站  | 800 | 54.00 | 288.00 | 288.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 27339 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#4配电站#1主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 27340 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 西南窑线#1箱式配  | 400 | 34.00 | 224.00 | 224.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 27341 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 林春分#1      | 200 | 19.00 | 142.00 | 142.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 27342 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#1中心配电站  | 800 | 37.00 | 424.00 | 424.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27343 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#3配电站#1主 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 27344 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#3配电站#2主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 27345 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 味食配电站#1主变  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 27346 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 味食配电站#2主变  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 27347 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#1配电站#1主 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 27348 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#1配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 27349 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#3配电站#1主 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 27350 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#3配电站#2主 | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 27351 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#1配电站#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 27352 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#1配电站#2 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.69% |
| 27353 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#2配电站#1 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 27354 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#2配电站#2 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 27355 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#1主  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 27356 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#2主  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 27357 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#4主  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 27358 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#2配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 27359 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#2配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 27360 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#4配电站#1主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 27361 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#4配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 27362 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#1配电站#1变 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |



|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27363 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#1配电站#2变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 27364 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#2配电站#1变 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 27365 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#2配电站#2变 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.42% |
| 27366 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西科线  | 翡翠#3配电站#1变 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 27367 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西科线  | 翡翠#3配电站#2变 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 27368 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 御州府#3配电站#1 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 27369 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 御州府#3配电站#2 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 27370 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 雍景湾#3配电站#1 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 27371 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 雍景湾#3配电站#2 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 27372 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房乙线 | 杨房干#16     | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 27373 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房乙线 | 杨房干#18左2   | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 27374 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#15     | 315 | 16.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 27375 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 大山乙线 | 针织分#4      | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 27376 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 东城乙线 | 马所支#1      | 400 | 39.00 | 204.00 | 204.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 27377 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区3号配电   | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 27378 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#2      | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 27379 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#22     | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 27380 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 公民干#36左2   | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 27381 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 公民线  | 公民分#1      | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 27382 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 云峰变电亭#1主变  | 400 | 31.00 | 236.00 | 236.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27383 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 云峰变电亭#2主变  | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 27384 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分2左1箱式   | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |
| 27385 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 万山乙线 | 军民乙线天马分#2  | 200 | 60.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 27386 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 电子线  | 电子线酒厂分#1变  | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 27387 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线军民干    | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 27388 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民甲线秀玲分#1  | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 27389 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 红军甲线红军干    | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 27390 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民甲线东屯分甲   | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.40%  |
| 27391 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身乙线大马分    | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 27392 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线吉龙支#3  | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 27393 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 海岸东方C区柱上   | 500 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 27394 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 中长线  | 红塔变新怡分#3变  | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 27395 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南台乙线 | 南台乙线南台干#9  | 400 | 57.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 27396 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南台乙线 | 南台乙线南台干    | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 27397 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 水源乙线 | 水源乙线石板沟支   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 27398 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军乙线红军干    | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 27399 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 南台甲线 | 南台甲线马达分#9  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 27400 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 健康城#3配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 27401 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 健康城#3配电站#2 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 27402 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站 | 红山甲线 | 健康城#2配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27403 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 红山甲线 | 健康城#1配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |
| 27404 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 桃园甲线 | 桃园#1配电站#3主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 27405 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 天城甲线 | 步云谷#4配电站#1 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 27406 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 天城甲线 | 步云谷#2配电站#1 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 27407 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 自然线  | 步云谷#1配电站#1 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 27408 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 自然线  | 步云谷#3配电站#1 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 27409 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 老街乙线 | 东庭#4配电站#1主 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 27410 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 老街乙线 | 东庭#2配电站#1主 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 27411 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 老街甲线 | 东庭#3配电站#1变 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 27412 | 金州新区供电公司 | 迎湖66千伏变电站  | 老街甲线 | 东庭#1配电站#1变 | 800 | 20.00 | 560.00 | 560.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 27413 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 南山线  | 122中学箱式配电  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 27414 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 红连线  | 保利城#2配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 27415 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 丰九线  | 保利城#3配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.74%  |
| 27416 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 丰九线  | 保利城#1配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 27417 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 丰九线  | 保利城#4配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 27418 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 红连线  | 保利城#5配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 27419 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 红山甲线 | 健康城#4配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 27420 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 红山甲线 | 健康城#5配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 27421 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 红山乙线 | 健康城#6配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 27422 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站 | 石林甲线 | 状元府#3配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |

|       |          |             |       |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27423 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 石林乙线  | 状元府#4配电站#1 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 27424 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#1配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 27425 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#6配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 27426 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#3配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 27427 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#5配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 27428 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#4配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 27429 | 金州新区供电公司 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#2配电站#1变 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 27430 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里   | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 27431 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里   | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |
| 27432 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分   | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 27433 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分   | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 27434 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干   | 250 | 15.00 | 187.50 | 187.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 27435 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干   | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 27436 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 27437 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分    | 50  | 35.00 | 27.50  | 27.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 27438 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线35左#1  | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 27439 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分   | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 27440 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分   | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 27441 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线宫青干84  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 27442 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分北   | 315 | 8.00  | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27443 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 27444 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 200 | 32.00 | 116.00 | 116.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 27445 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 27446 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 27447 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 27448 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 27449 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 96.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 27450 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 27451 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 27452 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分3# | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 27453 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分   | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 27454 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分   | 160 | 22.00 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 27455 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 27456 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 27457 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 27458 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.59%  |
| 27459 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 27460 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 250 | 16.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 27461 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干3# | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 27462 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干   | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27463 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干   | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 27464 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干44 | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 27465 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干47 | 160 | 9.00  | 129.60 | 129.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 27466 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线兔岭分   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 27467 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干   | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 27468 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干   | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 27469 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干   | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 27470 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干   | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 27471 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化1线盐化干   | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 27472 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化1线盐化干   | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 27473 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化2线盐化干43 | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 27474 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干3#  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 27475 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干8左  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 27476 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干14右 | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.46%  |
| 27477 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线地板分8#  | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 27478 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干28右 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 27479 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干34右 | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 27480 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分4# | 315 | 18.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 27481 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分   | 315 | 56.00 | 107.10 | 107.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 27482 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分16 | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27483 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分16 | 250 | 15.00 | 187.50 | 187.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 27484 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 27485 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 27486 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 27487 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 27488 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干   | 80  | 36.00 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 27489 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线关屯分6# | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 27490 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线达屯分3# | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 27491 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老甲线 | 宫老甲线达屯分11 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 27492 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老乙线 | 宫老乙线四十里分  | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 27493 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老乙线 | 宫老乙线四十里分  | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 27494 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫老乙线 | 宫老乙线西园分2# | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 27495 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分16 | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 27496 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分   | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 27497 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分   | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 27498 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 27499 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干79 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 27500 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干13 | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 27501 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干29 | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.70%  |
| 27502 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干38 | 30  | 50.00 | 12.00  | 12.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27503 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干   | 400 | 32.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 27504 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线三站分1  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 27505 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干   | 315 | 36.00 | 170.10 | 170.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 27506 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.90% |
| 27507 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干55 | 400 | 27.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 27508 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线青岛分6# | 80  | 16.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 27509 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干   | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 27510 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线何家分   | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 27511 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线何家分   | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 27512 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 27513 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干   | 30  | 33.00 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 27514 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 27515 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 27516 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 27517 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 100 | 38.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 27518 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 27519 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 27520 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29 | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |
| 27521 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干   | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 27522 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫乙线 | 盐宫乙线三青分13 | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |



|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27523 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线盐山干28 | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 27524 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分11左 | 250 | 22.00 | 170.00 | 170.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 27525 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分11左 | 250 | 55.00 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 27526 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分15# | 160 | 46.00 | 70.40  | 70.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 27527 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分26# | 250 | 56.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 27528 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干33左 | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 27529 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干58右 | 250 | 44.00 | 115.00 | 115.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 27530 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干8#1 | 80  | 11.00 | 63.20  | 63.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 27531 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线金七分8#  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 27532 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线果窖分4左  | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 27533 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分11左 | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 27534 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分16# | 250 | 37.00 | 132.50 | 132.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 27535 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分17左 | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 27536 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干   | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 27537 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分27右 | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 27538 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支21右 | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 27539 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分8  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 27540 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 27541 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%  |
| 27542 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线东园分4  | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27543 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线山上分2   | 250 | 36.00 | 135.00 | 135.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 27544 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线44左14# | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 27545 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分6   | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.09%  |
| 27546 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分7#  | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 27547 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 27548 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线北地分7   | 250 | 55.00 | 87.50  | 87.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 27549 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线坝外分4#  | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |
| 27550 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 250 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 27551 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 27552 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 27553 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 250 | 36.00 | 135.00 | 135.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 27554 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 27555 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 27556 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 30  | 48.00 | 12.60  | 12.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 27557 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 200 | 31.00 | 118.00 | 118.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 27558 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分   | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 27559 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 400 | 21.00 | 276.00 | 276.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 27560 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干   | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 27561 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干20  | 250 | 21.00 | 172.50 | 172.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 27562 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干    | 400 | 24.00 | 264.00 | 264.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27563 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西山后分21 | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 27564 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西山后分21 | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 27565 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线41左#1 | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 27566 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线  | 龙口甲线龙口干   | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 27567 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 27568 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 27569 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 27570 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 27571 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 27572 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 27573 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 龙口乙线三站分3  | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 27574 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 27575 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 27576 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 27577 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线北地分7  | 250 | 51.00 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 27578 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 250 | 17.00 | 182.50 | 182.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 27579 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 250 | 46.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 27580 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分  | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 27581 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 250 | 52.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 27582 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 80  | 31.00 | 47.20  | 47.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |

|       |          |             |       |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27583 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |
| 27584 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 27585 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 27586 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 27587 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 27588 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 27589 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分 | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 27590 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分 | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 27591 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分 | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 27592 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 27593 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分 | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 27594 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 27595 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 27596 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 250 | 52.00 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 27597 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 27598 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 27599 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 27600 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 27601 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 27602 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |

|       |          |             |       |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27603 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 250 | 42.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 27604 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 27605 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 27606 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 30  | 42.00 | 14.40  | 14.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 27607 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 27608 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 27609 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 27610 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 27611 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 30  | 11.00 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 27612 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 30  | 41.00 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 27613 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 50  | 33.00 | 28.50  | 28.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 27614 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 27615 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线周沟分 | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 27616 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 27617 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 27618 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 30  | 49.00 | 12.30  | 12.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 27619 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 27620 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分 | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 27621 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分 | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 27622 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分 | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27623 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 27624 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 30  | 39.00 | 15.30  | 15.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 27625 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 27626 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 27627 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 27628 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 250 | 29.00 | 152.50 | 152.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 27629 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 250 | 25.00 | 162.50 | 162.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 27630 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 160 | 11.00 | 126.40 | 126.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 27631 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.61%  |
| 27632 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 27633 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干65 | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 27634 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分  | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.68%  |
| 27635 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分15 | 30  | 44.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 27636 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分15 | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 27637 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分25 | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 27638 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 27639 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 27640 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 250 | 25.00 | 162.50 | 162.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 27641 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.66% |
| 27642 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干96 | 30  | 19.00 | 21.30  | 21.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27643 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 27644 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 27645 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#3  | 80  | 9.00  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 27646 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#8左 | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 27647 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#11 | 80  | 12.00 | 62.40  | 62.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.27% |
| 27648 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#14 | 200 | 41.00 | 98.00  | 98.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 27649 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线地板分#8  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 27650 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 27651 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分  | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 27652 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分16 | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 27653 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 27654 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 27655 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 27656 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 27657 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干4# | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 27658 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干5  | 250 | 47.00 | 107.50 | 107.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 27659 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干6  | 250 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 27660 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干7  | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 27661 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干16 | 250 | 8.00  | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 27662 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线四十里分  | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |

|       |          |             |      |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27663 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线<br>宫老干22 | 250 | 36.00 | 135.00 | 135.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 27664 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线<br>宫老干39 | 160 | 48.00 | 67.20  | 67.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 27665 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线<br>山上分2  | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 27666 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线<br>三石干96 | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 27667 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线<br>兔岭分2# | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 27668 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线<br>兔岭分25 | 160 | 52.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 27669 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线<br>兔岭分   | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 27670 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线<br>管业分   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.93%  |
| 27671 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线<br>张家分   | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 27672 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线<br>张家分北  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 27673 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线<br>张家分北  | 250 | 15.00 | 187.50 | 187.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 27674 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线<br>张家分北  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 27675 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线<br>张家分北  | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 27676 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线  | 宫石线<br>宫石干11左 | 250 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 27677 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线  | 宫石线<br>宫石干13左 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 27678 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线<br>龙口干17 | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 27679 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线<br>龙口干17 | 250 | 48.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 27680 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线<br>龙口干   | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.08% |
| 27681 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线<br>龙口干40 | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 27682 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线<br>龙口干62 | 500 | 27.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |



|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27683 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线三站分9# | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 27684 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干   | 250 | 48.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 27685 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站 | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干   | 315 | 19.00 | 223.65 | 223.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 27686 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 船机乙线 | 船机乙线船机干33 | 160 | 50.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 27687 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干16 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 27688 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干42 | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.23% |
| 27689 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干   | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 27690 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 30  | 46.00 | 13.20  | 13.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 27691 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分  | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 27692 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干11 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 27693 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干   | 250 | 9.00  | 202.50 | 202.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 27694 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29 | 250 | 31.00 | 147.50 | 147.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 27695 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29 | 250 | 41.00 | 122.50 | 122.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 27696 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线铁龙支6# | 500 | 25.00 | 325.00 | 325.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 27697 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 27698 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 27699 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 27700 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 27701 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 27702 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站 | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分  | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27703 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线盐宫干   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 27704 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 27705 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 27706 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 金鼎特钢箱式配电  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 27707 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 友兰新型建材箱式  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 27708 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 大东轧钢厂箱式配  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 27709 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 通达矿冶箱式配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.07% |
| 27710 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 岩棉厂箱式配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |
| 27711 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 岩棉厂变电所    | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.13% |
| 27712 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 日驰金属箱式配电  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 27713 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 华信钢结构箱式配  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 27714 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡服务区充  | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 27715 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡服务区箱  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 27716 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡铸钢厂箱  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 27717 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 圣诺变电所     | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 27718 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 圣诺箱式配电站#1 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 27719 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 478部队箱式配电 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 27720 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 铁路煤改电箱式配  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 27721 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 部队油库箱式配电  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 27722 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 北乐针织厂箱式配  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27723 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 金乔木业箱式配电   | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 27724 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 森海木业箱式配电   | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 27725 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君公共设施箱式   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 27726 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 鹏坤混凝土#1箱式  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 27727 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 鹏坤搅拌站#2箱式  | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 27728 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 铁路大井箱式配电   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 27729 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兴泽麦精箱式配电   | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 27730 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 佳洋地板厂箱式配   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 27731 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三林木业#1箱式配  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 27732 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三林木业#2箱式配  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 27733 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 以勒服装箱式配电   | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 27734 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 友兰一贵化工厂箱   | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 27735 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 金九、金马箱式配   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 27736 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 31697部队箱式配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 27737 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 四通花园1#箱式配  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 27738 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 四通花园2#箱式配  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 27739 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 高速公路收费箱式   | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 27740 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线  | 正彩玻璃箱式配电   | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 27741 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线  | 万恒基箱式配电站   | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 27742 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线  | 东兴锻造变电所    | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |

|       |          |             |       |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27743 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 锅炉房箱式配电站     | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 27744 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 华誉重工箱式配电站    | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 27745 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 安平物流箱式配电站    | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 27746 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 换热站箱式配电站     | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 27747 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 吉星电子箱式配电站    | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 27748 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 东奥机械箱式配电站    | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 27749 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 船用柴油机#1箱式配电站 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.19% |
| 27750 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 船用柴油机#2箱式配电站 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 27751 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线  | 青岛新村锅炉房箱式配电站 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 27752 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线  | 93253部队箱式配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 27753 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线西园分5#    | 50  | 8.00  | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 27754 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分16    | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 27755 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分26    | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 27756 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分8#    | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 27757 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干80    | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 27758 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡分   | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 27759 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分     | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 27760 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟     | 30  | 15.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 27761 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分     | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 27762 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡分   | 30  | 43.00 | 14.10  | 14.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27763 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线西园分9# | 30  | 41.00 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 27764 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分   | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 27765 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分25 | 30  | 28.00 | 18.60  | 18.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 27766 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 27767 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线  | 宫石线宫石干7右  | 30  | 35.00 | 16.50  | 16.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 27768 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 160 | 13.00 | 123.20 | 123.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.33%  |
| 27769 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 80  | 9.00  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 27770 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 上实水务箱式配电  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 27771 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 天柏木业箱式配电  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 27772 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 规划局箱式配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 27773 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 峰华汽车#1箱式配 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 27774 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 融科储能箱式配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 27775 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 峰华汽车#2箱式配 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 27776 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 临港管委会箱式配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 27777 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 精柏汇箱式配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 27778 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 亚太电子箱式配电  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 27779 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 三环复合肥箱式配  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 27780 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 化一精密箱式配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 27781 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分10# | 315 | 14.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 27782 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分12右 | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |

|       |          |             |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27783 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分2#1 | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 27784 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分3#1 | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 27785 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鱼粉支6#  | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 27786 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鱼粉支10# | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 27787 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分42# | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 27788 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分67# | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 27789 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分72# | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%  |
| 27790 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分87# | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 27791 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分93# | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 27792 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干4#  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 27793 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干9右  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 27794 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干18左 | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 27795 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干18左 | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.87% |
| 27796 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干24右 | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 27797 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干33左 | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 27798 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干33左 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 27799 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干39# | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 27800 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干9#1 | 30  | 12.00 | 23.40  | 23.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 27801 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干105 | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 27802 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分#1  | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |

|       |          |             |     |            |    |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-----|------------|----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 27803 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分7#   | 50 | 37.00 | 26.50 | 26.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 27804 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分8左   | 50 | 42.00 | 24.00 | 24.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 27805 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分10#  | 30 | 23.00 | 20.10 | 20.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 27806 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分13#  | 50 | 46.00 | 22.00 | 22.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 27807 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分23#  | 50 | 27.00 | 31.50 | 31.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 27808 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分27右  | 50 | 39.00 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 27809 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分30#  | 30 | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 27810 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分39#  | 30 | 14.00 | 22.80 | 22.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 27811 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分45#  | 30 | 11.00 | 23.70 | 23.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 27812 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线戈沟支17#  | 30 | 38.00 | 15.60 | 15.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 27813 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线戈沟支34#  | 30 | 56.00 | 10.20 | 10.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 27814 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线解放屯支    | 50 | 14.00 | 38.00 | 38.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 27815 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分64#  | 50 | 37.00 | 26.50 | 26.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 27816 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分80左  | 50 | 22.00 | 34.00 | 34.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 27817 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线美华分9#   | 50 | 17.00 | 36.50 | 36.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 27818 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分112# | 50 | 43.00 | 23.50 | 23.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 27819 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分125# | 30 | 18.00 | 21.60 | 21.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 27820 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分133# | 50 | 48.00 | 21.00 | 21.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.89%  |
| 27821 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干133# | 50 | 56.00 | 17.00 | 17.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 27822 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线老虎分12#  | 50 | 34.00 | 28.00 | 28.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |

|       |          |             |      |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 27823 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干162# | 50  | 44.00 | 23.00 | 23.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 27824 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线李屯分13#  | 80  | 56.00 | 27.20 | 27.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 27825 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干170# | 80  | 20.00 | 56.00 | 56.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 27826 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2#   | 50  | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.94%  |
| 27827 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分16#  | 50  | 27.00 | 31.50 | 31.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 27828 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分22#  | 30  | 38.00 | 15.60 | 15.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 27829 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分36#  | 30  | 14.00 | 22.80 | 22.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 27830 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左4  | 50  | 25.00 | 32.50 | 32.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 27831 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左   | 50  | 35.00 | 27.50 | 27.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 27832 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左   | 50  | 51.00 | 19.50 | 19.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 27833 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左   | 50  | 31.00 | 29.50 | 29.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 27834 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干177# | 80  | 19.00 | 56.80 | 56.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 27835 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分12#  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 27836 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分17#  | 30  | 54.00 | 10.80 | 10.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 27837 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干203# | 100 | 38.00 | 52.00 | 52.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 27838 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干217# | 160 | 52.00 | 60.80 | 60.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 27839 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干225# | 30  | 34.00 | 16.80 | 16.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 27840 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干240# | 30  | 46.00 | 13.20 | 13.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 27841 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干247# | 30  | 36.00 | 16.20 | 16.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 27842 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |



|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27843 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 27844 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 27845 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 27846 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 27847 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 27848 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 27849 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.05% |
| 27850 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干  | 250 | 21.00 | 172.50 | 172.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 27851 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干  | 160 | 56.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 27852 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分4# | 315 | 38.00 | 163.80 | 163.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 27853 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分6  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 27854 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分   | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 27855 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分2  | 500 | 23.00 | 335.00 | 335.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 27856 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分3# | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 27857 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分4# | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 27858 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分6# | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 27859 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分8# | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 27860 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分   | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 27861 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分14 | 315 | 17.00 | 229.95 | 229.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 27862 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线北地分2# | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27863 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干  | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 27864 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.84% |
| 27865 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 27866 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分  | 30  | 16.00 | 22.20  | 22.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 27867 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 27868 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分  | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 27869 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分  | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 27870 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干45 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.38%  |
| 27871 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干   | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 27872 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干   | 200 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 27873 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线西山后分6  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 27874 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干   | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 27875 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线马圈分4#  | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 27876 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线马圈分18# | 50  | 53.00 | 18.50  | 18.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.14%  |
| 27877 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线马圈分19右 | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 27878 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线马圈分24# | 100 | 41.00 | 49.00  | 49.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 27879 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线东马支5右  | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 27880 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线东马支6#  | 100 | 51.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 27881 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线西马支6#  | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 27882 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线西马支10右 | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27883 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分32右 | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 27884 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分4#1 | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 27885 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分47# | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 27886 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干75 | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 27887 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干80 | 315 | 21.00 | 217.35 | 217.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 27888 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线铁西分29左 | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 27889 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 315 | 47.00 | 135.45 | 135.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 27890 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 27891 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.15%  |
| 27892 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 27893 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 315 | 41.00 | 154.35 | 154.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 27894 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 250 | 51.00 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 27895 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 27896 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 315 | 52.00 | 119.70 | 119.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 27897 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 27898 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分  | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 27899 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 27900 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 27901 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 27902 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟  | 100 | 36.00 | 54.00  | 54.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |

|       |          |             |       |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27903 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟 | 315 | 26.00 | 201.60 | 201.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 27904 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分 | 160 | 28.00 | 99.20  | 99.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 27905 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分 | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.20%  |
| 27906 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分 | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.42%  |
| 27907 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里 | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 27908 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟 | 30  | 34.00 | 16.80  | 16.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 27909 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟 | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 27910 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 80  | 23.00 | 53.60  | 53.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 27911 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 27912 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 27913 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 160 | 41.00 | 78.40  | 78.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 27914 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 27915 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 27916 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 27917 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 27918 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 27919 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 27920 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 27921 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 30  | 29.00 | 18.30  | 18.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 27922 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山 | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27923 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 27924 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山  | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 27925 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 27926 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 160 | 56.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 27927 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线袁家店  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 27928 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线周沟分  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 27929 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线梨树分  | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 27930 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 100 | 48.00 | 42.00  | 42.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 27931 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 27932 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干68 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 27933 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 80  | 19.00 | 56.80  | 56.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 27934 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干28右 | 315 | 45.00 | 141.75 | 141.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 27935 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分2  | 100 | 19.00 | 71.00  | 71.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 27936 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线沙屯分3  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 27937 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干   | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 27938 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干   | 160 | 13.00 | 123.20 | 123.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 27939 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干   | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 27940 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干   | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 27941 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线东园分8# | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 27942 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线宫青干   | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27943 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分2   | 50  | 12.00 | 39.00  | 39.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 27944 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分2   | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 27945 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分    | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 27946 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 27947 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分36左  | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 27948 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分51左  | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 27949 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分砖厂   | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 27950 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干196# | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 27951 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干198# | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 27952 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干5左   | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 27953 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左   | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 27954 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 27955 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 27956 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝泉干12#  | 160 | 21.00 | 110.40 | 110.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.51%  |
| 27957 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝石干45左  | 250 | 35.00 | 137.50 | 137.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 27958 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝石干47右  | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 27959 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝石干54左  | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 27960 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝石干56右  | 80  | 51.00 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 27961 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线宝石干56右  | 80  | 8.00  | 65.60  | 65.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 27962 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分5左   | 250 | 43.00 | 117.50 | 117.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |

|       |          |             |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27963 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分5左  | 250 | 31.00 | 147.50 | 147.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 27964 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分5右  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 27965 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分9#  | 250 | 32.00 | 145.00 | 145.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 27966 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 27967 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 27968 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 27969 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 27970 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 27971 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 27972 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 80  | 16.00 | 59.20  | 59.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 27973 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 250 | 45.00 | 112.50 | 112.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 27974 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂  | 250 | 13.00 | 192.50 | 192.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 27975 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12左 | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 27976 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12右 | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 27977 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12右 | 80  | 47.00 | 34.40  | 34.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 27978 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分13# | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 27979 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分32左 | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 27980 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 250 | 31.00 | 147.50 | 147.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.01% |
| 27981 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 250 | 53.00 | 92.50  | 92.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 27982 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 250 | 48.00 | 105.00 | 105.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.33% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 27983 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 27984 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 250 | 38.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 27985 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 27986 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 160 | 8.00  | 131.20 | 131.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 27987 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 27988 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 27989 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 27990 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 27991 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 160 | 33.00 | 91.20  | 91.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 27992 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉  | 80  | 42.00 | 38.40  | 38.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 27993 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分78# | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.32%  |
| 27994 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分79# | 250 | 24.00 | 165.00 | 165.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 27995 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分83右 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 27996 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分95# | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 27997 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干3#  | 250 | 23.00 | 167.50 | 167.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 27998 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干3右  | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 27999 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分   | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |
| 28000 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分1左  | 160 | 20.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 28001 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分3左  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.71%  |
| 28002 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分3右  | 250 | 42.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |



|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28003 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分4左   | 250 | 42.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.17% |
| 28004 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分6右   | 800 | 17.00 | 584.00 | 584.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 28005 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分27#  | 250 | 44.00 | 115.00 | 115.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 28006 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干19#  | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 28007 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分7#  | 80  | 32.00 | 46.40  | 46.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 28008 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干32右  | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 28009 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干33左  | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 28010 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支27#  | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.49% |
| 28011 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支29右  | 30  | 21.00 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 28012 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支4#1  | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 28013 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支47#  | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.30% |
| 28014 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分80左  | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 28015 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分美华   | 250 | 21.00 | 172.50 | 172.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 28016 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分91左  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 28017 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分98右  | 30  | 14.00 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 28018 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分132  | 50  | 52.00 | 19.00  | 19.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 28019 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干113# | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 28020 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137  | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 28021 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137  | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 28022 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137  | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28023 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137  | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 28024 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137  | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 28025 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干140  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 28026 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干159# | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 28027 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线李屯分5#   | 30  | 55.00 | 10.50  | 10.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 28028 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干    | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 28029 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分18右  | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.26%  |
| 28030 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干178  | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 28031 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分4右   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 28032 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分10右  | 30  | 35.00 | 16.50  | 16.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 28033 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分1#1  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 28034 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分3左   | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 28035 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干19#1 | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 28036 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干201  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 28037 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干211  | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 28038 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分#1   | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 28039 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分4#   | 30  | 23.00 | 20.10  | 20.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 28040 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分14左  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 28041 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分16#  | 30  | 30.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 28042 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干215# | 80  | 56.00 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28043 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干216# | 250 | 17.00 | 182.50 | 182.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 28044 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干219  | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 28045 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干226  | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 28046 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线梅屯分8#   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 28047 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干231  | 30  | 24.00 | 19.80  | 19.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 28048 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干236# | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 28049 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 28050 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 30  | 14.00 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 28051 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 28052 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 41.00 | 39.20  | 39.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 28053 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 28054 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 28.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 28055 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线东富分4#  | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 28056 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 28057 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 38.00 | 41.60  | 41.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 28058 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 28059 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 28060 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干   | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 28061 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分    | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 28062 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分果   | 250 | 8.00  | 205.00 | 205.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28063 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干  | 80  | 11.00 | 63.20  | 63.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 28064 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干  | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.17% |
| 28065 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干  | 250 | 56.00 | 85.00  | 85.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.32%  |
| 28066 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线七顶山干  | 160 | 26.00 | 102.40 | 102.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 28067 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分7# | 160 | 56.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 28068 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线杰成分6  | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 28069 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 28070 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分24 | 250 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 28071 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分12右 | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 28072 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分12右 | 250 | 16.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.53%  |
| 28073 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分16左 | 80  | 39.00 | 40.80  | 40.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 28074 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分西马  | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 28075 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分西马  | 80  | 40.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 28076 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分53# | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 28077 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干   | 80  | 14.00 | 60.80  | 60.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 28078 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线宏源分  | 250 | 26.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 28079 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线宏源分  | 250 | 36.00 | 135.00 | 135.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |
| 28080 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 28081 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分  | 80  | 25.00 | 52.00  | 52.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 28082 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分  | 250 | 38.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28083 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分  | 30  | 21.00 | 20.70  | 20.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 28084 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线梨树分  | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 28085 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里  | 250 | 19.00 | 177.50 | 177.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 28086 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 28087 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 28088 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分   | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 28089 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 28090 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 28091 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线地板分#9右 | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 28092 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 80  | 54.00 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.56%  |
| 28093 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线木业分5# | 80  | 45.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 28094 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干   | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 28095 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干   | 80  | 34.00 | 44.80  | 44.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 28096 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干45 | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 28097 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线沙屯分5  | 80  | 26.00 | 51.20  | 51.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 28098 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分6  | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 28099 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分6  | 250 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 28100 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分6  | 80  | 9.00  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 28101 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分7# | 200 | 48.00 | 84.00  | 84.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 28102 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分16 | 80  | 43.00 | 37.60  | 37.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28103 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分   | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 28104 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 28105 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 28106 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干67 | 250 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 28107 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干73 | 80  | 18.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 28108 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线盐宫干9# | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 28109 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线三青分3  | 315 | 30.00 | 189.00 | 189.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 28110 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线悦泰分三  | 315 | 49.00 | 129.15 | 129.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 28111 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线悦泰分三  | 250 | 20.00 | 175.00 | 175.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 28112 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分22 | 315 | 51.00 | 122.85 | 122.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 28113 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分   | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 28114 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分   | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 28115 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线路桥分   | 500 | 20.00 | 350.00 | 350.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 28116 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 30  | 52.00 | 11.40  | 11.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 28117 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 80  | 15.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 28118 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分  | 160 | 54.00 | 57.60  | 57.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 28119 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉食品箱式配电  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 28120 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 金联金属箱式配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 28121 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 页岩砖厂箱式配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 28122 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 王强铸钢箱式配电  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28123 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 溪顺鱼粉厂箱式配  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 28124 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 东方铸钢#1箱式配 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 28125 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 东方铸钢#2箱式配 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 28126 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 金吉特钢箱式配电  | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 28127 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 鑫宝船舶重工箱式  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 28128 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 大连金越机械箱式  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 28129 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝华寺箱式配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 28130 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 喜通金属箱式配电  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 28131 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 海峰塑胶箱式配电  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 28132 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 国立包装箱式配电  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.76%  |
| 28133 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 万润食品箱式配电  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 28134 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 科瑞特家居箱式配  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 28135 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 普湾新区热力箱式  | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 28136 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 宜丰金属#1箱式配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 28137 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 民阳供热箱式配电  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 28138 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟房地产箱式配  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 28139 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡服务区充  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.61% |
| 28140 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡高速服务  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 28141 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡高速服务  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 28142 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 农场回迁楼箱式配  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |

|       |          |             |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28143 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 宏源橱柜箱式配电  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 28144 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板箱变    | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 28145 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板#1箱式配 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 28146 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板#2箱式配 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 28147 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 兰郡锅炉房箱式配  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 28148 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 喜福得箱式配电站  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 28149 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳伟矿业箱式配电  | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 28150 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 铸造厂箱式配电站  | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 28151 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 东升农业示范园箱  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 28152 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 硅胶厂箱式配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 28153 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宏宇泡沫箱式配电  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 28154 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 志鹏钢铁加工箱式  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 28155 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线宫老干   | 30  | 47.00 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.63% |
| 28156 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干21 | 200 | 14.00 | 152.00 | 152.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 28157 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 28158 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分5  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 28159 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分6# | 80  | 56.00 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 28160 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西山后分   | 30  | 35.00 | 16.50  | 16.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 28161 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水  | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 28162 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线  | 盐宫甲线小盐场分  | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |



|       |          |             |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28163 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线临时分     | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 28164 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 热力线  | 宜丰金属#2箱式配   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.56% |
| 28165 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 热力线  | 热力公司箱式配电    | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 28166 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 铁龙线  | 中铁铁龙冷链#1箱   | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 28167 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 冷链线  | 中铁铁龙冷链变电    | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 28168 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里线 | 三十里堡线三十里    | 100 | 59.00 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 28169 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分#23   | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 28170 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干     | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 28171 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里线 | 三十里堡线元盛分    | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 28172 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 通达分7右1右#1   | 400 | 48.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 28173 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干    | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 28174 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干    | 250 | 49.00 | 102.50 | 102.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 28175 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线  | 欧洲小镇#6配电站   | 800 | 28.00 | 496.00 | 496.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 28176 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#5配电站   | 800 | 19.00 | 568.00 | 568.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 28177 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#3配电站#2-1 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 28178 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 28179 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站   | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 28180 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站   | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 28181 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 28182 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站   | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28183 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 28184 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#5配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 28185 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#5配电站  | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |
| 28186 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#7配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 28187 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#7配电站  | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 28188 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#6配电站  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 28189 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#6配电站  | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 28190 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区1号配电   | 630 | 39.00 | 321.30 | 321.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 28191 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区1号配电   | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 28192 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区2号配电   | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 28193 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区2号配电   | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 28194 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#1配电  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 28195 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#1配电  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 28196 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#2配电  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 28197 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#2配电  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.67% |
| 28198 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#1主 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 28199 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#2主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 28200 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#3主 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 28201 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#4配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 28202 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#4配电站#2主 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28203 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#1主 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 28204 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#2主 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 28205 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#3主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 28206 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#1配电站  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 28207 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#1配电站  | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 28208 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#2配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 28209 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#2配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 28210 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#3配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.14%  |
| 28211 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#3配电站  | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 28212 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#1主 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 28213 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#2主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 28214 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#3主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 28215 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#1主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 28216 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#2主 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 28217 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#3主 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 28218 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#1主 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 28219 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#2主 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 28220 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#3主 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 28221 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#1主 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.49% |
| 28222 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#2主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28223 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#3主 | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 28224 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 28225 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#2主 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 28226 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#3主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 28227 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#1配电站#1主 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 28228 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#1配电站#2主 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 28229 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#1主 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 28230 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#2主 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 28231 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#3主 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 28232 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#1主 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 28233 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#2主 | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 28234 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#3主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 28235 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 28236 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站  | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 28237 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站  | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 28238 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 28239 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站  | 630 | 33.00 | 359.10 | 359.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 28240 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 28241 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#4配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 28242 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#4配电站  | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28243 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 青岛新村#1配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 28244 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#1配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 28245 | 金州新区供电公司 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#1配电站  | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 28246 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#1配电站#1 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.69%  |
| 28247 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#1配电站#2 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 28248 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#1配电站#3 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 28249 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#2配电站#1 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 28250 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#2配电站#1 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 28251 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 俪憬城#2配电站#1 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 28252 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#1配电  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 28253 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#1配电  | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |
| 28254 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#1配电  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 28255 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 28256 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电  | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 28257 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 28258 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.70%  |
| 28259 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 28260 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配  | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 28261 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 28262 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28263 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 28264 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#3配  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.43% |
| 28265 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#3配  | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.62%  |
| 28266 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配  | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 28267 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.73% |
| 28268 | 金州新区供电公司 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 28269 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站  | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 28270 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 28271 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 28272 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#1 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 28273 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#2 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 28274 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#3 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 28275 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#2配电站#1 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 28276 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#2配电站#2 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 28277 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 友兰#1配电站#1主 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 28278 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 友兰#1配电站#2主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 28279 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站  | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 28280 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 28281 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 28282 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站  | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28283 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站  | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 28284 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站  | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 28285 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站  | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |
| 28286 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 28287 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 28288 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#1主 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 28289 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#2主 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 28290 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#3主 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 28291 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#2配电站#1主 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 28292 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 柳条分#10     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 28293 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 柳条分#23     | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 28294 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#104左1  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 28295 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#13     | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 28296 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#179左4  | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 28297 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#214    | 50  | 44.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 28298 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#23     | 250 | 54.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.16%  |
| 28299 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#75右1   | 160 | 18.00 | 115.20 | 115.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 28300 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#85右2   | 50  | 40.00 | 25.00  | 25.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 28301 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#116右1  | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 28302 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 高家支#9右1    | 50  | 56.00 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28303 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 高家支#29   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.67%  |
| 28304 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#122  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 28305 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#153  | 100 | 16.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 28306 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 上沟支#6左1  | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 28307 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 上沟支#27   | 50  | 45.00 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 28308 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 上沟支#36   | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 28309 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#157  | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 28310 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#174  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 28311 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#191  | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 28312 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 三厂分#20   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 28313 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 三厂分#10   | 200 | 44.00 | 92.00  | 92.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 28314 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 大王线 | 大王干#33右1 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 28315 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 东沟分#4    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.45% |
| 28316 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 东沟分#54   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 28317 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 东沟分#72   | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 28318 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 东沟分#114  | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 28319 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 东沟分#88   | 50  | 23.00 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.55%  |
| 28320 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 水库支#10   | 50  | 8.00  | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 28321 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 水库支#19   | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 28322 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 水库支#16右7 | 50  | 16.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |



|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28323 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 水库支#28    | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 28324 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 邓沟支#13    | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 28325 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石园甲线 | 石园干#40    | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 28326 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 海头分#08    | 50  | 39.00 | 25.50  | 25.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 28327 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 育苗分#3     | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 28328 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#39    | 80  | 52.00 | 30.40  | 30.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 28329 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#3左3   | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.60%  |
| 28330 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#10右2  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 28331 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 养殖分#15    | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 28332 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 滨海分#2     | 50  | 32.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 28333 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#53    | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 28334 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#59右03 | 160 | 22.00 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 28335 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 养殖分#10    | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 28336 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#103  | 80  | 22.00 | 54.40  | 54.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 28337 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#108  | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 28338 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#114  | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 28339 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#41   | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 28340 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#55右1 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 28341 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#77   | 100 | 28.00 | 62.00  | 62.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.51%  |
| 28342 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#98左3 | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28343 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#13    | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 28344 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#27右2  | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 28345 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#47    | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 28346 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#53    | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 28347 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#118   | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 28348 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#127   | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 28349 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#131   | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 28350 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#144右2 | 100 | 56.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 28351 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#51    | 250 | 24.00 | 165.00 | 165.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 28352 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#55左13 | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 28353 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#12   | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 28354 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#8左1  | 200 | 8.00  | 164.00 | 164.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 28355 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙甲分#2   | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 28356 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#38右1  | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 28357 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41右2  | 315 | 10.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 28358 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左1  | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 28359 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左1  | 400 | 54.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 28360 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左2右 | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 28361 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左2右 | 315 | 9.00  | 255.15 | 255.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 28362 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#50    | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28363 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#56    | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 28364 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河乙线#47左1 | 315 | 35.00 | 173.25 | 173.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 28365 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#55左13 | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 28366 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#56右1  | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.20%  |
| 28367 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#62    | 100 | 40.00 | 50.00  | 50.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 28368 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#69右3  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 28369 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#73右7  | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 28370 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#78右1  | 80  | 9.00  | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 28371 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 微波分#15    | 50  | 36.00 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 28372 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 微波分10右1   | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 28373 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青支#75前1  | 200 | 13.00 | 154.00 | 154.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 28374 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青支#85    | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 28375 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 油脂分#8     | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 28376 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#2     | 160 | 45.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 28377 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#71    | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 28378 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#77左5  | 50  | 31.00 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 28379 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#78    | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 28380 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#13右5  | 50  | 55.00 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 28381 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#3     | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 28382 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#41    | 80  | 30.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |

|       |          |             |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28383 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#9左1  | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 28384 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石陶线  | 石陶分#17   | 200 | 47.00 | 86.00  | 86.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 28385 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石陶线  | 石陶分#27右3 | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 28386 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 市场分#9左5  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 28387 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#13右1 | 315 | 15.00 | 236.25 | 236.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 28388 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#29右1 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 28389 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#38左2 | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 28390 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#4右5  | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 28391 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#51右5 | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 28392 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 唐家干#57   | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 28393 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 海河分#1    | 30  | 40.00 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 28394 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#141  | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 28395 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#26   | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 28396 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#4    | 80  | 49.00 | 32.80  | 32.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 28397 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#57   | 100 | 50.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 28398 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#68   | 200 | 52.00 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 28399 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#68   | 200 | 42.00 | 96.00  | 96.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 28400 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#80   | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 28401 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 五十里分#1   | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 28402 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 五十里分#14  | 50  | 38.00 | 26.00  | 26.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28403 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线  | 五十里分#8     | 50  | 29.00 | 30.50  | 30.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 28404 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线  | 石三干#44     | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 28405 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线  | 石三干#50右5   | 160 | 14.00 | 121.60 | 121.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 28406 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线  | 石三干#60左1左  | 100 | 29.00 | 61.00  | 61.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 28407 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 盐场分#7      | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 28408 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#90右2   | 80  | 29.00 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 28409 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 小后海分#21左4  | 50  | 11.00 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 28410 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#128右1  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 28411 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#146右2  | 100 | 20.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 28412 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#182右2  | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 28413 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#192右2  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 28414 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 簸箕岛分#2     | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 28415 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干#220    | 50  | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 28416 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 簸箕岛分#38    | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.71%  |
| 28417 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 沿海支#13     | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 28418 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 簸箕岛分#69    | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 28419 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#1配电站#1变 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |
| 28420 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#1配电站#2变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 28421 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#2配电站#1变 | 500 | 54.00 | 180.00 | 180.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 28422 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#2配电站#2变 | 500 | 14.00 | 380.00 | 380.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.26% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28423 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#2配电站103 | 400 | 47.00 | 172.00 | 172.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 28424 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#2配电站104 | 400 | 38.00 | 208.00 | 208.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 28425 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#3配电站103 | 400 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 28426 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#3配电站104 | 400 | 9.00  | 324.00 | 324.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 28427 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#1变 | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.81% |
| 28428 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站6变  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 28429 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#3变 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.47% |
| 28430 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#4变 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 28431 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#2变 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 28432 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#3变 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 28433 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#1变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 28434 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#2变 | 630 | 15.00 | 472.50 | 472.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 28435 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#3变 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 28436 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 村前支#5      | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 28437 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#1变 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 28438 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 春华小区配电站#1  | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 28439 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#1变 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 28440 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#2变 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 28441 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#7配电站#1变 | 500 | 53.00 | 185.00 | 185.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.87% |
| 28442 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#7配电站#2变 | 500 | 52.00 | 190.00 | 190.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28443 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站  | 630 | 55.00 | 220.50 | 220.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 28444 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站  | 630 | 28.00 | 390.60 | 390.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 28445 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站  | 630 | 13.00 | 485.10 | 485.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |
| 28446 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站  | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 28447 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 天甲家园箱变103  | 500 | 10.00 | 400.00 | 400.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 28448 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#1变 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 28449 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#2变 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 28450 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 北源小区配电站    | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.15% |
| 28451 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 北源小区配电站#1  | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 28452 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#1主 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 28453 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#2主 | 630 | 41.00 | 308.70 | 308.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 28454 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 春华小区配电站#1  | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 28455 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#1主 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 28456 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#2主 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 28457 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站  | 630 | 52.00 | 239.40 | 239.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 28458 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站  | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 28459 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站  | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 28460 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站  | 630 | 42.00 | 302.40 | 302.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 28461 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站  | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.84%  |
| 28462 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站  | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28463 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#3配电站 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 28464 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#4配电站 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |
| 28465 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#4配电站 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 28466 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#1配电站 | 630 | 56.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 28467 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#1配电站 | 630 | 31.00 | 371.70 | 371.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 28468 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#2配电站 | 800 | 35.00 | 440.00 | 440.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 28469 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#3配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 28470 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#3配电站 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 28471 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#3配电站 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 28472 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#4配电站 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 28473 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线 | 金地华府#4配电站 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 28474 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#1配电站 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 28475 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#1配电站 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 28476 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 金石华庭#2配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 28477 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#1配电 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 28478 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#1配电 | 630 | 38.00 | 327.60 | 327.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 28479 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#1配电 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 28480 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#2配电 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 28481 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#2配电 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 28482 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线 | 钓鱼台B区#2配电 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |



|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28483 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电 | 630 | 35.00 | 346.50 | 346.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 28484 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电 | 630 | 23.00 | 422.10 | 422.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 28485 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电 | 630 | 47.00 | 270.90 | 270.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.18%  |
| 28486 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#4配电 | 630 | 50.00 | 252.00 | 252.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 28487 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#4配电 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 28488 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 28489 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 28490 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 28491 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#2配电 | 630 | 17.00 | 459.90 | 459.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 28492 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#2配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.12%  |
| 28493 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 28494 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 28495 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 28496 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#4配电 | 630 | 11.00 | 497.70 | 497.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 28497 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#4配电 | 630 | 8.00  | 516.60 | 516.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 28498 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 28499 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 28500 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 28501 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.37% |
| 28502 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28503 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 28504 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#3配电 | 630 | 20.00 | 441.00 | 441.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 28505 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#3配电 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.31% |
| 28506 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 28507 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 28508 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 28509 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#5配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.78%  |
| 28510 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#5配电 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 28511 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 28512 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站 | 630 | 40.00 | 315.00 | 315.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 28513 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 28514 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#2配电站 | 630 | 54.00 | 226.80 | 226.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 28515 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#2配电站 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 28516 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站 | 630 | 49.00 | 258.30 | 258.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 28517 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站 | 630 | 21.00 | 434.70 | 434.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 28518 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 28519 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#4配电站 | 630 | 16.00 | 466.20 | 466.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 28520 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#4配电站 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 28521 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1 | 630 | 30.00 | 378.00 | 378.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 28522 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.53% |

|       |          |             |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28523 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1 | 630 | 32.00 | 365.40 | 365.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 28524 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 28525 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2 | 630 | 46.00 | 277.20 | 277.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 28526 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2 | 630 | 18.00 | 453.60 | 453.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 28527 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3 | 630 | 44.00 | 289.80 | 289.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 28528 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 28529 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3 | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 28530 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#4 | 630 | 45.00 | 283.50 | 283.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 28531 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#4 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 28532 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 28533 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1 | 630 | 37.00 | 333.90 | 333.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 28534 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.28%  |
| 28535 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2 | 630 | 36.00 | 340.20 | 340.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 28536 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2 | 630 | 14.00 | 478.80 | 478.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 28537 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2 | 630 | 24.00 | 415.80 | 415.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 28538 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#3 | 630 | 53.00 | 233.10 | 233.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 28539 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#3 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 28540 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4 | 630 | 19.00 | 447.30 | 447.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 28541 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4 | 630 | 29.00 | 384.30 | 384.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 28542 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4 | 630 | 34.00 | 352.80 | 352.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.65% |

|       |          |             |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28543 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#5  | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 28544 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#5  | 630 | 22.00 | 428.40 | 428.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 28545 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 高家支#52     | 200 | 22.00 | 136.00 | 136.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 28546 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 上沟支#16     | 400 | 10.00 | 320.00 | 320.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 28547 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 九莲支#14     | 400 | 35.00 | 220.00 | 220.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.59%  |
| 28548 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#2右2    | 400 | 44.00 | 184.00 | 184.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 28549 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#5左2    | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 28550 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#60右1  | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.48%  |
| 28551 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#10    | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 28552 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左4   | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 28553 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#48     | 400 | 30.00 | 240.00 | 240.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |
| 28554 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 市场分#11     | 400 | 42.00 | 192.00 | 192.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 28555 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 下洼支#11     | 400 | 46.00 | 176.00 | 176.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 28556 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#116左3  | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 28557 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#156    | 400 | 17.00 | 292.00 | 292.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 28558 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 山岛线  | 小学分#2右05   | 400 | 28.00 | 248.00 | 248.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 28559 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王线移动分#5变  | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 28560 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫线石宫干105  | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 28561 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫线石宫干#122 | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 28562 | 金州新区供电公司 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台线为民分#2  | 100 | 52.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28563 | 金州新区供电公司 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 山岛干34右#1变压 | 400 | 50.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 28564 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线杏街分#12  | 200 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 28565 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线李家分#8变  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 28566 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#42  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 28567 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 水泉分#12     | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 28568 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#30  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 28569 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#70  | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 28570 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线南海分#18  | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 28571 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线南海分#31  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 28572 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#80  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 28573 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#86  | 50  | 43.00 | 23.50  | 23.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 28574 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港乙线 | 杏港甲线桃冷支#3  | 160 | 38.00 | 83.20  | 83.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 28575 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线邹家干#18  | 80  | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 28576 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | pms_于屯支#11 | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 28577 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线邹家干#12  | 200 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 28578 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线姚屯支#02  | 100 | 37.00 | 53.00  | 53.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 28579 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线姚屯支#30  | 100 | 17.00 | 73.00  | 73.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 28580 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线南海分#39  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 28581 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线柳家干#55  | 200 | 24.00 | 132.00 | 132.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.12% |
| 28582 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 大坡分#5右3    | 200 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28583 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线医院分#2变  | 315 | 34.00 | 176.40 | 176.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 28584 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线李家分#13  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 28585 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线姜炉支#26  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 28586 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#38  | 100 | 18.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 28587 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#58  | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 28588 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线柳家干#72  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 28589 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#92  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 28590 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李姚支#20  | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.03%  |
| 28591 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#5变  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.09% |
| 28592 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线三官支#3变  | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 28593 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线三官支#9变  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 28594 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇于#124 | 160 | 16.00 | 118.40 | 118.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 28595 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线礼花支#7变  | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 28596 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线喜强分#6变  | 30  | 11.00 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 28597 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东线水泉分#24  | 200 | 28.00 | 124.00 | 124.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 28598 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇于#44  | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 28599 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#7左  | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 28600 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线姜炉支#5右  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 28601 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#121 | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 28602 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#62  | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28603 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#14  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 28604 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#04  | 315 | 22.00 | 214.20 | 214.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.43%  |
| 28605 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李姚支#12  | 400 | 41.00 | 196.00 | 196.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 28606 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 邹沟支#5      | 80  | 17.00 | 58.40  | 58.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 28607 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#123 | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 28608 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#26  | 100 | 32.00 | 58.00  | 58.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 28609 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#10  | 250 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 28610 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#36  | 100 | 11.00 | 79.00  | 79.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 28611 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#85  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.92%  |
| 28612 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线路石分#32  | 30  | 33.00 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.02%  |
| 28613 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#77  | 50  | 15.00 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 28614 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#33  | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 28615 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#98  | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 28616 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#104 | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 28617 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#53  | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 28618 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#64  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 28619 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#68  | 80  | 24.00 | 52.80  | 52.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 28620 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#24  | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 28621 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线医院分#5变  | 315 | 50.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 28622 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#085    | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28623 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 凉水湾分#29右1  | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 28624 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 窑水支#5      | 50  | 14.00 | 38.00  | 38.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 28625 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线桃水支#2变  | 50  | 20.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 28626 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 王炉支#17     | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 28627 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线徐屯支#7变  | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.42%  |
| 28628 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.22%  |
| 28629 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线台子分#82  | 50  | 27.00 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |
| 28630 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线枕头店支#24 | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 28631 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 耿屯分#7      | 80  | 13.00 | 61.60  | 61.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |
| 28632 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 杜屯分#5      | 80  | 10.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 28633 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 赵屯分#41     | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 28634 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线勇孙分#5变  | 100 | 23.00 | 67.00  | 67.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 28635 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线黑岛支#8右  | 30  | 27.00 | 18.90  | 18.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 28636 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#61  | 200 | 50.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 28637 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线李堡分#18  | 50  | 37.00 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 28638 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#199    | 400 | 26.00 | 256.00 | 256.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 28639 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线王屯支#26  | 30  | 17.00 | 21.90  | 21.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 28640 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线潘家支#45  | 30  | 26.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 28641 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 车屯分#4左2    | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 28642 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 伙房支#12     | 30  | 18.00 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |



|       |          |           |     |            |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 28643 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#49  | 100 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 28644 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线园彬支#6变  | 100 | 90.00 | 0.00  | 0.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.51% |
| 28645 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇于#121 | 50  | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 28646 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#091    | 30  | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.87%  |
| 28647 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#18     | 50  | 12.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 28648 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇于#155 | 50  | 9.00  | 40.50 | 40.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 28649 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#10  | 100 | 52.00 | 38.00 | 38.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 28650 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#32  | 50  | 97.00 | 0.00  | 0.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36% |
| 28651 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#12  | 50  | 9.00  | 40.50 | 40.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 28652 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#62  | 50  | 8.00  | 41.00 | 41.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 28653 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线邱屯分#13  | 50  | 54.00 | 18.00 | 18.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 28654 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 后台分#4      | 50  | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 28655 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线路石分#44  | 100 | 38.00 | 52.00 | 52.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 28656 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#12  | 80  | 30.00 | 48.00 | 48.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.72% |
| 28657 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#61  | 50  | 39.00 | 25.50 | 25.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 28658 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#71  | 50  | 13.00 | 38.50 | 38.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 28659 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线牌西支#8变  | 100 | 51.00 | 39.00 | 39.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 28660 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线石屯分#5变  | 50  | 49.00 | 20.50 | 20.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 28661 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线陈屯分#7变  | 50  | 15.00 | 37.50 | 37.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 28662 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线牌东支#4变  | 80  | 56.00 | 27.20 | 27.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28663 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#46    | 50  | 49.00 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 28664 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#2变 | 50  | 51.00 | 19.50  | 19.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 28665 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线猴石分#14 | 30  | 10.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 28666 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#22 | 80  | 44.00 | 36.80  | 36.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 28667 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 赵屯分#6左4   | 50  | 17.00 | 36.50  | 36.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 28668 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#30左3  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 28669 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 殿顺支#10    | 50  | 19.00 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 28670 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线路石分#42 | 50  | 18.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.50% |
| 28671 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 大坡分#1右4   | 30  | 96.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 28672 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 沙家分#5右4   | 30  | 16.00 | 22.20  | 22.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 28673 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 高炉分#03    | 100 | 8.00  | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 28674 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 马沟支#6     | 200 | 56.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 28675 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#2变 | 50  | 50.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 28676 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 台砖分#6     | 200 | 26.00 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 28677 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 赵屯分#34    | 30  | 36.00 | 16.20  | 16.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 28678 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 鲍堡分#48    | 160 | 42.00 | 76.80  | 76.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 28679 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线路石分#21 | 50  | 48.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 28680 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线秦屯分#14 | 50  | 41.00 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 28681 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线猴石分#37 | 50  | 26.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 28682 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#8右 | 30  | 22.00 | 20.40  | 20.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28683 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#49  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.44%  |
| 28684 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇于#12  | 250 | 34.00 | 140.00 | 140.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 28685 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线牌坊分#25  | 80  | 55.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 28686 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 陈楼分#16     | 30  | 51.00 | 11.70  | 11.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 28687 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 姜楼分#9      | 30  | 20.00 | 21.00  | 21.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 28688 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线潘家支#24  | 30  | 38.00 | 15.60  | 15.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 28689 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#211右1  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 28690 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线路石分#09  | 100 | 26.00 | 64.00  | 64.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 28691 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇于#7变  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.74% |
| 28692 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇于#25  | 80  | 50.00 | 32.00  | 32.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 28693 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干    | 50  | 54.00 | 18.00  | 18.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 28694 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 凉屯分#8      | 50  | 22.00 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.77% |
| 28695 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线火窝分#19  | 30  | 54.00 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.80% |
| 28696 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 陈楼分#7左4    | 50  | 21.00 | 34.50  | 34.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.34% |
| 28697 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#204    | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 28698 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干    | 315 | 42.00 | 151.20 | 151.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 28699 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#43  | 200 | 55.00 | 70.00  | 70.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 28700 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇于#143 | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 28701 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线枕头店支#8变 | 50  | 9.00  | 40.50  | 40.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.12%  |
| 28702 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线后马庄分    | 50  | 34.00 | 28.00  | 28.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28703 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 凉水湾分#10右1 | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 28704 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#7变 | 100 | 42.00 | 48.00  | 48.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.41%  |
| 28705 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#184   | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.34% |
| 28706 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#8右 | 20  | 8.00  | 16.40  | 16.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 28707 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线猴石分#67 | 30  | 44.00 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |
| 28708 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线北咀分#8变 | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 28709 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线中粮支#11 | 50  | 24.00 | 33.00  | 33.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.88% |
| 28710 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线孙咀支#5变 | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.09%  |
| 28711 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#75 | 200 | 29.00 | 122.00 | 122.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 28712 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#126   | 200 | 25.00 | 130.00 | 130.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 28713 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线张屯分#16 | 200 | 53.00 | 74.00  | 74.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 28714 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#15 | 100 | 22.00 | 68.00  | 68.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 28715 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#68 | 30  | 19.00 | 21.30  | 21.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 28716 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#54 | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 28717 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#168   | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 28718 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 车屯分#6     | 200 | 35.00 | 110.00 | 110.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 28719 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 陈楼分#6右3   | 100 | 34.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 28720 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#92 | 100 | 21.00 | 69.00  | 69.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 28721 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#40 | 30  | 9.00  | 24.30  | 24.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 28722 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 姜楼分#3     | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28723 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇于#43  | 30  | 41.00 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 28724 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线秦屯分#09  | 200 | 49.00 | 82.00  | 82.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.56% |
| 28725 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#17  | 100 | 30.00 | 60.00  | 60.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 28726 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 沙家分#7      | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 28727 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线火窝分#1变  | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 28728 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线石油支#2左  | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 28729 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#53  | 50  | 13.00 | 38.50  | 38.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 28730 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线钟屯分#5变  | 100 | 24.00 | 66.00  | 66.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 28731 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 杨屯支#6      | 200 | 34.00 | 112.00 | 112.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 28732 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线李堡分#4右  | 30  | 31.00 | 17.70  | 17.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 28733 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线红泥山支#2  | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 28734 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#70  | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 28735 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#1变  | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 28736 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#8变  | 50  | 46.00 | 22.00  | 22.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 28737 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇于#148 | 100 | 13.00 | 77.00  | 77.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 28738 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线五四分#6变  | 200 | 27.00 | 126.00 | 126.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 28739 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#098    | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 28740 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 王炉支#36     | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 28741 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线后马庄分#8  | 100 | 45.00 | 45.00  | 45.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 28742 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 云鹏支#2      | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28743 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线路石分#17 | 315 | 24.00 | 207.90 | 207.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 28744 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线火窝分#15 | 200 | 51.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 28745 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#14 | 315 | 48.00 | 132.30 | 132.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 28746 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李屯支#5变 | 80  | 20.00 | 56.00  | 56.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 28747 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线蔡屯支#17 | 80  | 28.00 | 49.60  | 49.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 28748 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 王炉支#41    | 200 | 46.00 | 88.00  | 88.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 28749 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 高炉分#18    | 200 | 45.00 | 90.00  | 90.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 28750 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配 | 630 | 12.00 | 491.40 | 491.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 28751 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配 | 630 | 26.00 | 403.20 | 403.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.18%  |
| 28752 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配 | 630 | 25.00 | 409.50 | 409.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 28753 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 28754 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配 | 630 | 48.00 | 264.60 | 264.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 28755 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配 | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 28756 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电 | 630 | 10.00 | 504.00 | 504.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 28757 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电 | 630 | 9.00  | 510.30 | 510.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 28758 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电 | 630 | 51.00 | 245.70 | 245.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 28759 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线路石分#02 | 100 | 27.00 | 63.00  | 63.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 28760 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇于#30 | 100 | 46.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 28761 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东线水泉分#24 | 200 | 18.00 | 144.00 | 144.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 28762 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#59 | 200 | 33.00 | 114.00 | 114.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28763 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#81  | 100 | 9.00  | 81.00  | 81.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 28764 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线红泥山支    | 200 | 54.00 | 72.00  | 72.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 28765 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 鲍堡分#40     | 100 | 55.00 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 28766 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#5变  | 630 | 43.00 | 296.10 | 296.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 28767 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#3变  | 630 | 27.00 | 396.90 | 396.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 28768 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#121 | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 28769 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 云全支#7      | 200 | 10.00 | 160.00 | 160.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 28770 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#73  | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 28771 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#31  | 100 | 44.00 | 46.00  | 46.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 28772 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线姜炉支#5右  | 200 | 21.00 | 138.00 | 138.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 28773 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#55  | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 28774 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线医院分#4变  | 400 | 43.00 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 28775 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#26  | 100 | 10.00 | 80.00  | 80.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 28776 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#95  | 100 | 43.00 | 47.00  | 47.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 28777 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李姚支#15  | 50  | 10.00 | 40.00  | 40.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 28778 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#5变  | 100 | 25.00 | 65.00  | 65.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 28779 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#61  | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 28780 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 秦屯分#2右1柱上  | 400 | 9.00  | 324.00 | 324.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 28781 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线水产支#11  | 100 | 15.00 | 75.00  | 75.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 28782 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东线水泉分#25  | 200 | 9.00  | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28783 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 杏勇线姚屯支#51   | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 28784 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 杏勇线立明分#3左   | 200 | 15.00 | 150.00 | 150.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 28785 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站  | 华东线  | 华东线鲍堡分#2右   | 100 | 12.00 | 78.00  | 78.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 28786 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站  | 杏港甲线 | 杏港甲线杏港干     | 200 | 43.00 | 94.00  | 94.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 28787 | 金州新区供电公司 | 杏树66千伏变电站  | 邹家线  | 邹家线三官支#13   | 400 | 12.00 | 312.00 | 312.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 28788 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干果干厂分    | 200 | 62.38 | 55.24  | 55.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 28789 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干三队分2#   | 50  | 65.24 | 12.38  | 12.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 28790 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_烧锅分02   | 400 | 40.35 | 198.60 | 198.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 28791 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 老栏分21#左1    | 160 | 30.35 | 95.44  | 95.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 28792 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分23#  | 400 | 34.51 | 221.96 | 221.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 28793 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_河东支3#   | 100 | 35.28 | 54.72  | 54.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 28794 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_泮旺支11#  | 100 | 51.24 | 38.76  | 38.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 28795 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_东李屯支12# | 100 | 40.34 | 49.66  | 49.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 28796 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_岭东支14#  | 80  | 60.21 | 23.83  | 23.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 28797 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分78#  | 400 | 64.25 | 103.00 | 103.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 28798 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分36#  | 400 | 40.27 | 198.92 | 198.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 28799 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分50#  | 50  | 38.99 | 25.51  | 25.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 28800 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干9#  | 400 | 45.68 | 177.28 | 177.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 28801 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干64# | 100 | 52.38 | 37.62  | 37.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 28802 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干57# | 400 | 66.21 | 95.16  | 95.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |



|       |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28803 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分3#    | 100 | 47.51 | 42.49  | 42.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 28804 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分9#    | 400 | 48.25 | 167.00 | 167.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 28805 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_站点分6     | 400 | 42.68 | 189.28 | 189.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 28806 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分碾     | 100 | 45.95 | 44.05  | 44.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 28807 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分      | 200 | 61.27 | 57.46  | 57.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.60% |
| 28808 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | pms_老兰分9     | 100 | 59.35 | 30.65  | 30.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 28809 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分粮     | 400 | 57.24 | 131.04 | 131.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 28810 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_河东支19#   | 400 | 51.26 | 154.96 | 154.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 28811 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干23#  | 30  | 54.21 | 10.74  | 10.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.62%  |
| 28812 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干小屯分2#    | 100 | 52.32 | 37.68  | 37.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.63%  |
| 28813 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干132#-1   | 100 | 40.35 | 49.65  | 49.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.33%  |
| 28814 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分      | 80  | 45.65 | 35.48  | 35.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.27% |
| 28815 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分      | 200 | 44.21 | 91.58  | 91.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 28816 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分西     | 200 | 41.26 | 97.48  | 97.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 28817 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分      | 50  | 39.68 | 25.16  | 25.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.72%  |
| 28818 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干河南店分     | 400 | 68.54 | 85.84  | 85.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 28819 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干太阳沟分     | 100 | 65.65 | 24.35  | 24.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 28820 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干202# | 100 | 68.25 | 21.75  | 21.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 28821 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干211# | 200 | 61.25 | 57.50  | 57.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 28822 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干190#     | 315 | 63.25 | 84.26  | 84.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |

|       |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28823 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干172# | 80  | 40.26 | 39.79  | 39.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 28824 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后山分6#    | 400 | 42.90 | 188.41 | 188.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 28825 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_北山分5#    | 400 | 69.98 | 80.10  | 80.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 28826 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干160# | 100 | 62.88 | 27.12  | 27.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 28827 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干154# | 100 | 66.92 | 23.08  | 23.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 28828 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干50#  | 100 | 48.92 | 41.08  | 41.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 28829 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干43#  | 400 | 67.28 | 90.90  | 90.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 28830 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干38#  | 80  | 51.40 | 30.88  | 30.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 28831 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干88#  | 315 | 63.88 | 82.28  | 82.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 28832 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线老栏分      | 100 | 32.88 | 57.12  | 57.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 28833 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线北山分      | 100 | 64.15 | 25.85  | 25.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 28834 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线山后分9     | 100 | 60.50 | 29.50  | 29.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 28835 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 崔屯分60右4#     | 100 | 52.71 | 37.29  | 37.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 28836 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 碾盘沟支22左1#    | 400 | 52.48 | 150.08 | 150.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.66% |
| 28837 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干219#     | 50  | 55.39 | 17.31  | 17.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 28838 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 水果支9#        | 400 | 35.76 | 216.97 | 216.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 28839 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 生态支16#       | 200 | 42.41 | 95.18  | 95.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 28840 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 纸壳箱支19左5#    | 100 | 66.95 | 23.05  | 23.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 28841 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分15左2# | 400 | 44.71 | 181.16 | 181.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 28842 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS崔屯分河东支    | 100 | 56.64 | 33.36  | 33.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |

|       |          |            |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28843 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺线156# | 100 | 69.46 | 20.54  | 20.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 28844 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_梁营支11左1# | 400 | 52.22 | 151.11 | 151.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 28845 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_北山分11#   | 400 | 55.84 | 136.65 | 136.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.36% |
| 28846 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺线71#  | 200 | 48.98 | 82.04  | 82.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 28847 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | 电网_得利寺干53    | 80  | 56.91 | 26.47  | 26.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 28848 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | 龙潭干粮库分36#    | 400 | 68.30 | 86.78  | 86.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 28849 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线北大岭   | 80  | 46.91 | 34.47  | 34.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 28850 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 400 | 32.78 | 228.89 | 228.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 28851 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线王屯分   | 200 | 49.68 | 80.64  | 80.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 28852 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分   | 50  | 30.63 | 29.69  | 29.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%  |
| 28853 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分   | 100 | 66.10 | 23.90  | 23.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 28854 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分   | 400 | 32.34 | 230.64 | 230.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 28855 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线粮库分   | 200 | 65.42 | 49.16  | 49.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 28856 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 50  | 31.09 | 29.45  | 29.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 28857 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 100 | 58.17 | 31.83  | 31.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 28858 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 100 | 38.08 | 51.92  | 51.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 28859 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线腊树沟   | 100 | 59.58 | 30.42  | 30.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 28860 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 80  | 59.91 | 24.07  | 24.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.38% |
| 28861 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢屯分   | 50  | 54.82 | 17.59  | 17.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 28862 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线东孙支   | 80  | 56.25 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28863 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线东西卢 | 200 | 46.74 | 86.52  | 86.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 28864 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线卢屯分 | 80  | 45.33 | 35.73  | 35.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 28865 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线房身支 | 400 | 43.56 | 185.77 | 185.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 28866 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭干卢屯分 | 315 | 60.25 | 93.72  | 93.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 28867 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线北大岭 | 100 | 56.63 | 33.37  | 33.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 28868 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线窑沟支 | 400 | 59.06 | 123.77 | 123.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.21%  |
| 28869 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线卢屯分 | 100 | 67.18 | 22.82  | 22.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 28870 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线卢屯分 | 400 | 68.90 | 84.40  | 84.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 28871 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线西龙口 | 160 | 55.15 | 55.75  | 55.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 28872 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | pms_龙潭线龙口后 | 200 | 49.84 | 80.32  | 80.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 28873 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | pms_龙潭线龙口后 | 400 | 65.93 | 96.27  | 96.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 28874 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线东西卢 | 100 | 55.05 | 34.95  | 34.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 28875 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线蔡屯支 | 400 | 31.31 | 234.77 | 234.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 28876 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线龙潭干 | 80  | 67.42 | 18.06  | 18.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 28877 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线龙潭干 | 50  | 31.33 | 29.33  | 29.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 28878 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭干卢屯分 | 200 | 69.51 | 40.98  | 40.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 28879 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 电网_龙华宫支    | 30  | 46.55 | 13.04  | 13.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 28880 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分喜源   | 400 | 31.77 | 232.91 | 232.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 28881 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分西龙   | 100 | 45.40 | 44.60  | 44.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 28882 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线龙华宫分2#  | 400 | 67.76 | 88.98  | 88.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28883 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分蜡树  | 100 | 63.58 | 26.42  | 26.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |
| 28884 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分70左 | 400 | 39.46 | 202.17 | 202.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 28885 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分马房  | 400 | 31.34 | 234.63 | 234.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 28886 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分33间 | 400 | 62.83 | 108.66 | 108.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 28887 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分龙泉  | 100 | 62.05 | 27.95  | 27.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 28888 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西  | 200 | 61.41 | 57.18  | 57.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 28889 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西  | 400 | 44.42 | 182.30 | 182.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 28890 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分卢屯  | 100 | 36.35 | 53.65  | 53.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 28891 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分窑沟  | 400 | 63.14 | 107.44 | 107.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 28892 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西  | 400 | 46.13 | 175.47 | 175.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 28893 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西  | 400 | 34.33 | 222.68 | 222.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 28894 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 电网_卢屯分15# | 400 | 46.97 | 172.14 | 172.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 28895 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分    | 400 | 31.39 | 234.45 | 234.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 28896 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分锻造  | 400 | 48.77 | 164.94 | 164.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 28897 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线龙潭分龙潭  | 100 | 34.30 | 55.70  | 55.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 28898 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 得利寺线后街分9  | 400 | 68.17 | 87.30  | 87.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 28899 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 绿色家园      | 800 | 46.56 | 347.55 | 347.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 28900 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 农贸小区      | 500 | 68.84 | 105.79 | 105.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 28901 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 大窑小区1号（高  | 500 | 68.76 | 106.20 | 106.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 28902 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 大窑小区2号（高  | 500 | 43.13 | 234.33 | 234.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28903 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 瓦房店市复州城镇   | 500 | 49.80 | 201.00 | 201.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 28904 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连盛虹达房地产   | 500 | 50.86 | 195.68 | 195.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 28905 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连盛虹达房地产   | 630 | 39.03 | 321.10 | 321.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.22% |
| 28906 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 融达润和园      | 315 | 50.23 | 125.28 | 125.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.36%  |
| 28907 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连融达房地产开   | 500 | 43.41 | 232.94 | 232.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 28908 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 融达润和园1#变压  | 630 | 69.31 | 130.33 | 130.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 28909 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连融达房地产开   | 630 | 41.40 | 306.19 | 306.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 28910 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连融达房地产开   | 630 | 55.52 | 217.20 | 217.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 28911 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 融达润和园2#变压  | 630 | 38.73 | 323.02 | 323.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 28912 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷新居(备用)   | 630 | 41.66 | 304.57 | 304.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.54% |
| 28913 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 风荷新居(一期)   | 630 | 34.23 | 351.38 | 351.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 28914 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园2#配电站  | 630 | 31.07 | 371.26 | 371.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 28915 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园2#配电站  | 630 | 69.53 | 128.93 | 128.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 28916 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园1#(大连) | 630 | 60.16 | 188.00 | 188.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 28917 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园1#配电站  | 630 | 43.21 | 294.75 | 294.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 28918 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连金宝福房地产   | 400 | 46.52 | 173.90 | 173.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 28919 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大公小区       | 80  | 50.95 | 31.24  | 31.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65% |
| 28920 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 电业西粉楼      | 400 | 46.77 | 172.90 | 172.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.58% |
| 28921 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 电业楼        | 400 | 36.14 | 215.45 | 215.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 28922 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 车站小区       | 315 | 53.00 | 116.55 | 116.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28923 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 二院家属楼     | 80  | 42.46 | 38.03  | 38.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 28924 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 物业公司前2#   | 80  | 37.35 | 42.12  | 42.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 28925 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 物业公司前1#   | 315 | 61.33 | 90.31  | 90.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 28926 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 水果站南三相    | 200 | 36.83 | 106.35 | 106.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 28927 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑一队(广明)  | 400 | 65.43 | 98.29  | 98.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.42%  |
| 28928 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 信用社家属楼    | 400 | 42.67 | 189.31 | 189.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 28929 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前林成武1#楼 | 400 | 36.90 | 212.38 | 212.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 28930 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 齿轮厂家属楼(龙  | 400 | 60.12 | 119.54 | 119.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.96%  |
| 28931 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前王庆波    | 315 | 55.20 | 109.63 | 109.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 28932 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前林成武    | 100 | 43.40 | 46.60  | 46.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 28933 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 建材市场      | 50  | 30.88 | 29.56  | 29.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 28934 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 石桥老惠      | 50  | 48.84 | 20.58  | 20.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 28935 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 36#台区考核表北 | 50  | 34.07 | 27.97  | 27.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 28936 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 房产台区      | 80  | 51.31 | 30.95  | 30.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 28937 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 二中学校台区    | 160 | 60.45 | 47.27  | 47.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 28938 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 高天波1#     | 80  | 42.65 | 37.88  | 37.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 28939 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 一委二中队口    | 80  | 65.38 | 19.70  | 19.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.78%  |
| 28940 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷三期(大连鑫  | 400 | 33.17 | 227.31 | 227.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 28941 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷三期(大连鑫  | 400 | 42.27 | 190.92 | 190.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 28942 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 风荷新居2#(森  | 80  | 60.30 | 23.76  | 23.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28943 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连集资楼    | 400 | 39.81 | 200.75 | 200.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 28944 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 制鞋社门前北西  | 200 | 37.86 | 104.27 | 104.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 28945 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 制鞋社门前南西  | 80  | 46.29 | 34.97  | 34.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 28946 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 北大市场     | 100 | 32.85 | 57.15  | 57.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 28947 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 五七街道     | 80  | 42.23 | 38.22  | 38.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 28948 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 兴旺门前(吕同  | 400 | 55.12 | 139.51 | 139.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 28949 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 兴旺门前(鑫源小 | 80  | 39.81 | 40.15  | 40.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 28950 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场大厦     | 80  | 38.36 | 41.31  | 41.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 28951 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场迟明德楼   | 400 | 50.94 | 156.22 | 156.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 28952 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 农行家属楼    | 80  | 42.95 | 37.64  | 37.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 28953 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 转盘西农行前   | 250 | 49.48 | 101.29 | 101.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 28954 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前1#    | 100 | 65.03 | 24.97  | 24.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 28955 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前1#东台区 | 80  | 68.85 | 16.92  | 16.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 28956 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前2#    | 80  | 47.23 | 34.21  | 34.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 28957 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑二队(南-兴 | 400 | 64.73 | 101.06 | 101.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 28958 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 镇小学门前    | 80  | 46.65 | 34.68  | 34.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 28959 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 626台区    | 80  | 45.51 | 35.60  | 35.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 28960 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 东和五队     | 100 | 37.98 | 52.02  | 52.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 28961 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 东和六队     | 400 | 52.17 | 151.34 | 151.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 28962 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 东和六队分台   | 400 | 52.99 | 148.04 | 148.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |



|       |          |           |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28963 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 东和大队     | 400 | 47.35 | 170.60 | 170.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 28964 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 孙立勇楼     | 80  | 30.56 | 47.55  | 47.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 28965 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 一委刘小龙台区  | 200 | 53.19 | 73.63  | 73.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 28966 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 转盘35#    | 80  | 46.04 | 35.17  | 35.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 28967 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 转盘永丰一队   | 630 | 48.20 | 263.31 | 263.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 28968 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 车站6#台区   | 400 | 67.09 | 91.63  | 91.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 28969 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰二队     | 160 | 54.19 | 57.29  | 57.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 28970 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰小区     | 80  | 45.63 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 28971 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 丰林小区     | 315 | 68.81 | 66.74  | 66.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 28972 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 政府PMS 一队 | 80  | 32.56 | 45.95  | 45.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 28973 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 西街分2#供销社 | 50  | 32.49 | 28.75  | 28.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.14%  |
| 28974 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 二院门前     | 400 | 34.23 | 223.08 | 223.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 28975 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰三队东    | 80  | 61.86 | 22.51  | 22.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 28976 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰三队西    | 80  | 68.81 | 16.96  | 16.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 28977 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 国网辽宁省电力有 | 100 | 33.00 | 57.00  | 57.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 28978 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 拖拉机线 | 永丰村南山台区  | 160 | 31.43 | 93.71  | 93.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 28979 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 永丰3队4#   | 80  | 30.19 | 47.85  | 47.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 28980 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 农业科研所    | 80  | 57.41 | 26.07  | 26.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 28981 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河1.2队   | 200 | 38.80 | 102.40 | 102.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 28982 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河3队     | 400 | 47.96 | 168.14 | 168.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.83%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 28983 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 大河5队     | 100 | 58.59 | 31.41  | 31.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 28984 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 大河四、五队   | 400 | 62.48 | 110.08 | 110.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 28985 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 西瓦一队     | 400 | 50.96 | 156.15 | 156.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 28986 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 西瓦二队     | 400 | 50.58 | 157.68 | 157.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 28987 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 西瓦三队     | 400 | 47.93 | 168.26 | 168.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 28988 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 西瓦四队     | 400 | 67.56 | 89.74  | 89.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 28989 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦一队     | 400 | 62.56 | 109.76 | 109.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 28990 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦二队     | 80  | 40.86 | 39.32  | 39.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 28991 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦三队     | 200 | 66.70 | 46.60  | 46.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 28992 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦四队     | 100 | 56.04 | 33.96  | 33.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 28993 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦六队     | 100 | 43.68 | 46.32  | 46.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 28994 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦七队     | 400 | 61.23 | 115.08 | 115.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 28995 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦八队     | 400 | 54.32 | 142.74 | 142.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 28996 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦九队     | 100 | 56.02 | 33.98  | 33.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 28997 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦十队     | 200 | 63.41 | 53.19  | 53.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 28998 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦十一队    | 400 | 45.94 | 176.23 | 176.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 28999 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦十二队    | 30  | 66.56 | 7.03   | 7.03   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 29000 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 东瓦十二队北   | 200 | 30.06 | 119.87 | 119.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 29001 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 试验西山队（青年 | 400 | 55.22 | 139.12 | 139.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 29002 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 青年一队     | 400 | 61.61 | 113.56 | 113.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.01%  |

|       |          |           |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29003 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 青年一队分台 | 400 | 55.23 | 139.10 | 139.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 29004 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大窑五队   | 100 | 55.47 | 34.53  | 34.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 29005 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭一队   | 80  | 31.68 | 46.65  | 46.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 29006 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭二队   | 400 | 69.08 | 83.70  | 83.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 29007 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭三队   | 400 | 57.79 | 128.83 | 128.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 29008 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭三队分台 | 400 | 55.24 | 139.05 | 139.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 29009 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢一队   | 100 | 30.57 | 59.43  | 59.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 29010 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢二队   | 80  | 31.35 | 46.92  | 46.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 29011 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢五队   | 400 | 68.95 | 84.19  | 84.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.27%  |
| 29012 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢五队分台 | 100 | 62.18 | 27.82  | 27.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 29013 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢七队   | 200 | 32.47 | 115.05 | 115.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 29014 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢八队   | 400 | 44.79 | 180.84 | 180.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 29015 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢九队   | 30  | 64.65 | 7.61   | 7.61   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 29016 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢十队   | 30  | 57.12 | 9.86   | 9.86   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 29017 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢十一队  | 100 | 40.15 | 49.85  | 49.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 29018 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大窑南山   | 30  | 56.89 | 9.93   | 9.93   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 29019 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花一队   | 100 | 67.04 | 22.96  | 22.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.14%  |
| 29020 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花二队   | 400 | 42.84 | 188.64 | 188.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 29021 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花2队分台 | 400 | 47.32 | 170.71 | 170.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 29022 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花三队   | 400 | 52.97 | 148.12 | 148.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29023 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花四队分台    | 200 | 69.38 | 41.24  | 41.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 29024 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花大队(四、五  | 200 | 69.22 | 41.57  | 41.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 29025 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花六队      | 80  | 49.51 | 32.39  | 32.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 29026 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花七队      | 400 | 66.61 | 93.57  | 93.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 29027 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花七、九队    | 400 | 54.10 | 143.58 | 143.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.90% |
| 29028 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花八队      | 200 | 55.68 | 68.65  | 68.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 29029 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花八队分台    | 400 | 50.41 | 158.35 | 158.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.92% |
| 29030 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花十队      | 30  | 66.79 | 6.96   | 6.96   | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 29031 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后二队      | 50  | 48.20 | 20.90  | 20.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 29032 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后三队      | 400 | 52.58 | 149.69 | 149.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 29033 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后四队      | 400 | 33.94 | 224.24 | 224.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 29034 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 岗后六队      | 100 | 60.32 | 29.68  | 29.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 29035 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 复州岗后七队    | 100 | 59.18 | 30.82  | 30.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 29036 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 复州岗后大队    | 400 | 55.91 | 136.37 | 136.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 29037 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台一队      | 400 | 33.78 | 224.88 | 224.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 29038 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台二队      | 100 | 57.33 | 32.67  | 32.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 29039 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台三队      | 160 | 48.13 | 66.99  | 66.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%  |
| 29040 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台四队      | 80  | 42.94 | 37.64  | 37.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |
| 29041 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台五队      | 400 | 54.35 | 142.60 | 142.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 29042 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚1#(大连 | 500 | 36.07 | 269.65 | 269.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29043 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚1#（大连 | 500 | 53.84 | 180.82 | 180.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 29044 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚2#（大连 | 80  | 55.88 | 27.30  | 27.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 29045 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大连宏润昇房屋开  | 500 | 38.39 | 258.03 | 258.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.02% |
| 29046 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑一队（森林）  | 100 | 65.69 | 24.31  | 24.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 29047 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 工程队       | 100 | 51.16 | 38.84  | 38.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 29048 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑二队（北-少  | 400 | 55.60 | 137.60 | 137.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 29049 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑三队东     | 80  | 52.25 | 30.20  | 30.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 29050 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑三队西     | 400 | 40.76 | 196.94 | 196.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 29051 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑四队      | 200 | 48.61 | 82.78  | 82.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 29052 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 西北城角      | 100 | 38.30 | 51.70  | 51.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 29053 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海三角地     | 400 | 57.64 | 129.42 | 129.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 29054 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 复州供销社家属楼  | 200 | 66.95 | 46.10  | 46.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 29055 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海一队      | 200 | 60.94 | 58.12  | 58.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.88%  |
| 29056 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海二队      | 80  | 67.72 | 17.82  | 17.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 29057 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海三队二台    | 400 | 43.17 | 187.30 | 187.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.11% |
| 29058 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海四队      | 400 | 48.00 | 167.98 | 167.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 29059 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海五队      | 400 | 59.70 | 121.22 | 121.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 29060 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海五队新台    | 100 | 64.03 | 25.97  | 25.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 29061 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海六队东     | 100 | 57.78 | 32.22  | 32.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.54% |
| 29062 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海六队西     | 400 | 45.45 | 178.19 | 178.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29063 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海七队      | 200 | 63.92 | 52.16  | 52.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 29064 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海八队      | 80  | 56.92 | 26.46  | 26.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 29065 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大窑4队动力    | 80  | 50.41 | 31.67  | 31.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 29066 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大河农场台区    | 400 | 56.88 | 132.49 | 132.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 29067 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台一队      | 400 | 36.64 | 213.45 | 213.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 29068 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台二队      | 80  | 40.24 | 39.81  | 39.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 29069 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台三队      | 100 | 50.31 | 39.69  | 39.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 29070 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台四队      | 400 | 43.61 | 185.58 | 185.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 29071 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台五六队     | 200 | 65.48 | 49.04  | 49.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.73% |
| 29072 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台七队      | 160 | 33.79 | 89.94  | 89.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 29073 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台八队      | 100 | 57.16 | 32.84  | 32.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 29074 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 古台九队      | 100 | 50.91 | 39.09  | 39.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 29075 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟南台赵沟支9  | 100 | 52.88 | 37.12  | 37.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.23%  |
| 29076 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟北台赵沟支16 | 400 | 57.28 | 130.88 | 130.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 29077 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟        | 50  | 66.77 | 11.61  | 11.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 29078 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 罗口        | 100 | 54.39 | 35.61  | 35.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 29079 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井村       | 80  | 66.74 | 18.60  | 18.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.30% |
| 29080 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井一、四队    | 100 | 31.40 | 58.60  | 58.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 29081 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井四队(西)   | 80  | 43.75 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 29082 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井五队      | 50  | 63.13 | 13.43  | 13.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29083 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井六队      | 200 | 52.25 | 75.51  | 75.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 29084 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井七、八队    | 50  | 57.91 | 16.04  | 16.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 29085 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井九队      | 50  | 63.71 | 13.14  | 13.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 29086 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 庙山治山队     | 30  | 34.66 | 16.60  | 16.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 29087 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街村       | 400 | 42.98 | 188.10 | 188.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.11%  |
| 29088 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街西台      | 400 | 66.48 | 94.10  | 94.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 29089 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街新台北涯支3  | 400 | 65.57 | 97.74  | 97.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 29090 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底一队     | 80  | 46.01 | 35.19  | 35.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.46%  |
| 29091 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底二三队    | 100 | 61.06 | 28.94  | 28.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 29092 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底八队     | 50  | 69.96 | 10.02  | 10.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 29093 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底八队分台   | 50  | 68.65 | 10.68  | 10.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.36%  |
| 29094 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州旗杆底4-7队 | 80  | 68.75 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 29095 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州旗杆底4-7队 | 100 | 31.29 | 58.71  | 58.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 29096 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 双龙村黄桃基地西  | 100 | 58.67 | 31.33  | 31.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.71%  |
| 29097 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 双龙村黄桃基地东  | 80  | 48.13 | 33.49  | 33.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 29098 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 永丰三队(洪山)  | 80  | 43.56 | 37.15  | 37.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 29099 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里谭屯队     | 400 | 68.02 | 87.92  | 87.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 29100 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里二队      | 400 | 46.58 | 173.67 | 173.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 29101 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里三队      | 200 | 30.99 | 118.02 | 118.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 29102 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里三队分台    | 400 | 65.48 | 98.09  | 98.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29103 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里四队    | 80  | 31.28 | 46.98  | 46.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 29104 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里五队    | 400 | 68.71 | 85.15  | 85.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 29105 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里六队    | 160 | 57.40 | 52.16  | 52.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 29106 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里七队    | 100 | 35.01 | 54.99  | 54.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 29107 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里八队    | 50  | 40.19 | 24.91  | 24.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 29108 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里八队分台  | 200 | 69.62 | 40.76  | 40.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 29109 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州八里九队  | 200 | 31.26 | 117.47 | 117.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 29110 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十队    | 200 | 57.41 | 65.18  | 65.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 29111 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十一队   | 400 | 52.75 | 148.98 | 148.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 29112 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十二队   | 200 | 68.73 | 42.54  | 42.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 29113 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十二队西台 | 100 | 31.22 | 58.78  | 58.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 29114 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里村(园区) | 400 | 69.04 | 83.84  | 83.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 29115 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里村棚桃水利 | 400 | 40.63 | 197.47 | 197.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 29116 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里新台    | 400 | 53.55 | 145.81 | 145.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.70% |
| 29117 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山二队    | 50  | 53.36 | 18.32  | 18.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 29118 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山二队分台  | 100 | 54.98 | 35.02  | 35.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.91% |
| 29119 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山三队    | 400 | 61.26 | 114.94 | 114.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 29120 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山四队    | 80  | 65.82 | 19.34  | 19.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 29121 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山四队分台  | 80  | 45.63 | 35.50  | 35.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 29122 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山五队    | 100 | 67.59 | 22.41  | 22.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.98% |



|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29123 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山六队     | 160 | 36.73 | 85.24  | 85.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 29124 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山七队     | 80  | 62.57 | 21.95  | 21.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 29125 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山八队     | 200 | 49.41 | 81.18  | 81.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 29126 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山九队     | 80  | 67.48 | 18.02  | 18.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 29127 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山十一队    | 50  | 33.48 | 28.26  | 28.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%  |
| 29128 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山十二队    | 100 | 32.11 | 57.89  | 57.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 29129 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山村      | 80  | 62.19 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 29130 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山治山队    | 400 | 37.83 | 208.66 | 208.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |
| 29131 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大河农场岳山队  | 100 | 62.21 | 27.79  | 27.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 29132 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 瓦房店市复州城镇 | 80  | 39.08 | 40.74  | 40.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 29133 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设 | 500 | 38.21 | 258.93 | 258.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.43% |
| 29134 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设 | 500 | 39.97 | 250.15 | 250.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 29135 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设 | 500 | 66.25 | 118.75 | 118.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%  |
| 29136 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连 | 500 | 65.96 | 120.20 | 120.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 29137 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连 | 800 | 45.89 | 352.85 | 352.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 29138 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连 | 630 | 48.78 | 259.69 | 259.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 29139 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连 | 800 | 36.89 | 424.89 | 424.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 29140 | 瓦房店市供电公司 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连 | 800 | 50.03 | 319.80 | 319.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 29141 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 荷花湾分14#  | 80  | 51.70 | 30.64  | 30.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.98% |
| 29142 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干174#  | 400 | 66.46 | 94.16  | 94.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29143 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 夹板沟分10#   | 100 | 51.05 | 38.95  | 38.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 29144 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干19#    | 315 | 36.27 | 169.24 | 169.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 29145 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分70#    | 30  | 38.98 | 15.31  | 15.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 29146 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分40#右3  | 50  | 95.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 29147 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分19#    | 100 | 44.68 | 45.32  | 45.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 29148 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 从沟分10#    | 50  | 41.15 | 24.42  | 24.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 29149 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支28#    | 30  | 68.52 | 6.44   | 6.44   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 29150 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支38#    | 50  | 37.03 | 26.48  | 26.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.55%  |
| 29151 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支40#    | 400 | 47.86 | 168.57 | 168.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.09%  |
| 29152 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 新区六支2#    | 200 | 46.70 | 86.60  | 86.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 29153 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 新区七支2#    | 50  | 42.72 | 23.64  | 23.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 29154 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分17#    | 100 | 61.00 | 29.00  | 29.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.53%  |
| 29155 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分5#右3   | 80  | 43.54 | 37.17  | 37.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 29156 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分10#左4# | 50  | 41.62 | 24.19  | 24.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 29157 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分10#    | 50  | 66.65 | 11.67  | 11.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 29158 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干99#左3  | 400 | 65.54 | 97.86  | 97.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 29159 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干94#    | 100 | 31.56 | 58.44  | 58.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 29160 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干70#左4# | 50  | 38.25 | 25.87  | 25.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 29161 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干59#    | 400 | 65.40 | 98.39  | 98.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 29162 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分8#     | 50  | 32.30 | 28.85  | 28.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29163 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分15#    | 50  | 48.16 | 20.92  | 20.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 29164 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分21右2#  | 200 | 30.89 | 118.23 | 118.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 29165 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 小学分3#     | 100 | 33.09 | 56.91  | 56.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 29166 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干37#    | 100 | 58.93 | 31.07  | 31.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%  |
| 29167 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干33#    | 250 | 66.33 | 59.17  | 59.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.42% |
| 29168 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干192#   | 100 | 55.37 | 34.63  | 34.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 29169 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分5#右4   | 50  | 51.32 | 19.34  | 19.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 29170 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 成江分3#     | 80  | 67.67 | 17.87  | 17.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.24%  |
| 29171 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 后袁支16#    | 100 | 42.17 | 47.83  | 47.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 29172 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分51#    | 400 | 31.45 | 234.18 | 234.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 29173 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干115#   | 50  | 37.93 | 26.04  | 26.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 29174 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东线荷花湾分10 | 100 | 49.77 | 40.23  | 40.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 29175 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干棉织分15# | 400 | 43.03 | 187.87 | 187.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 29176 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干029#   | 400 | 30.30 | 238.81 | 238.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 29177 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干87#左4  | 30  | 44.11 | 13.77  | 13.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 29178 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干70左4#  | 80  | 69.39 | 16.48  | 16.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.17%  |
| 29179 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 196左1支1#  | 80  | 46.69 | 34.65  | 34.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 29180 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 153右1支    | 80  | 59.47 | 24.43  | 24.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 29181 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分94#    | 400 | 61.73 | 113.06 | 113.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 29182 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分贾二支4#  | 400 | 36.64 | 213.45 | 213.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.13%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29183 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支27# | 30  | 32.35 | 17.30  | 17.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 29184 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分贾四支13# | 30  | 30.50 | 17.85  | 17.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.19% |
| 29185 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分120#   | 30  | 68.33 | 6.50   | 6.50   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 29186 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分102#   | 400 | 34.06 | 223.76 | 223.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 29187 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分三支6#   | 100 | 43.31 | 46.69  | 46.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 29188 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分三大支1#  | 100 | 47.52 | 42.48  | 42.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 29189 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支9#  | 100 | 37.64 | 52.36  | 52.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 29190 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支14# | 100 | 40.04 | 49.96  | 49.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.50% |
| 29191 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支16# | 315 | 67.60 | 70.55  | 70.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 29192 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支27# | 315 | 46.64 | 136.59 | 136.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 29193 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支40# | 80  | 34.18 | 44.66  | 44.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 29194 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支47# | 80  | 61.79 | 22.57  | 22.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 29195 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支79# | 50  | 69.55 | 10.22  | 10.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 29196 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支盛沟支13# | 50  | 50.46 | 19.77  | 19.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 29197 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支董二支2#  | 50  | 55.62 | 17.19  | 17.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 29198 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支董三支5#  | 50  | 35.60 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.43%  |
| 29199 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支后董屯支   | 50  | 47.58 | 21.21  | 21.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 29200 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支后董屯支   | 50  | 48.89 | 20.55  | 20.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 29201 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支坡支4#   | 80  | 67.65 | 17.88  | 17.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.67%  |
| 29202 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 广兴分3#左2#  | 100 | 53.97 | 36.03  | 36.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29203 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分西南房支8#  | 80  | 37.19 | 42.25  | 42.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.22% |
| 29204 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分24#     | 400 | 42.22 | 191.11 | 191.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80% |
| 29205 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分41#     | 315 | 36.13 | 169.68 | 169.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 29206 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支吴十支2#   | 100 | 49.19 | 40.81  | 40.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 29207 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 吴店线49间1#-2 | 630 | 63.99 | 163.87 | 163.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 29208 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 吴店线49间1#   | 630 | 47.74 | 266.23 | 266.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 29209 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分27#     | 80  | 44.80 | 36.16  | 36.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 29210 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分17#     | 50  | 34.91 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 29211 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分2#左1    | 200 | 39.81 | 100.39 | 100.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 29212 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干99#右3   | 80  | 50.98 | 31.21  | 31.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 29213 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 双眼井分5#     | 100 | 68.08 | 21.92  | 21.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 29214 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干117#    | 80  | 50.63 | 31.49  | 31.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 29215 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干128#    | 80  | 38.85 | 40.92  | 40.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 29216 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干163#    | 100 | 32.89 | 57.11  | 57.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 29217 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 头道沟分63#    | 30  | 50.24 | 11.93  | 11.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 29218 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干89#右7   | 30  | 39.06 | 15.28  | 15.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 29219 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干58#     | 315 | 68.85 | 66.63  | 66.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 29220 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干61#左2   | 80  | 31.02 | 47.18  | 47.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 29221 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干75#     | 50  | 60.50 | 14.75  | 14.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 29222 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 谷道分13#     | 50  | 36.02 | 26.99  | 26.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29223 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 谷道分22#    | 315 | 38.72 | 161.53 | 161.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.37%  |
| 29224 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分16#    | 50  | 61.96 | 14.02  | 14.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 29225 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分21#    | 30  | 60.10 | 8.97   | 8.97   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 29226 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分36#    | 30  | 45.01 | 13.50  | 13.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 29227 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 水库支2#     | 100 | 55.05 | 34.95  | 34.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 29228 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分50#    | 315 | 30.05 | 188.84 | 188.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 29229 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支23#    | 100 | 49.00 | 41.00  | 41.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 29230 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支38#    | 80  | 48.71 | 33.03  | 33.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 29231 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分9#     | 30  | 49.95 | 12.02  | 12.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 29232 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 水库支11#    | 30  | 30.02 | 17.99  | 17.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 29233 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支26#右7  | 30  | 31.78 | 17.47  | 17.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.51%  |
| 29234 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分69#    | 100 | 57.02 | 32.98  | 32.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 29235 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分63#右1  | 50  | 55.52 | 17.24  | 17.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 29236 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分57#    | 50  | 54.09 | 17.96  | 17.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |
| 29237 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋屯支10#    | 80  | 62.02 | 22.38  | 22.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 29238 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分75#    | 80  | 59.02 | 24.78  | 24.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 29239 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋屯支1#     | 30  | 40.31 | 14.91  | 14.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 29240 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干30#    | 30  | 69.02 | 6.29   | 6.29   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 29241 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干34#    | 30  | 59.45 | 9.17   | 9.17   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 29242 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄线蒋庄干87右 | 315 | 57.27 | 103.10 | 103.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29243 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支3#     | 100 | 57.34 | 32.66  | 32.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.88%  |
| 29244 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分24#右5 | 30  | 36.98 | 15.91  | 15.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.67% |
| 29245 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分48#   | 100 | 57.17 | 32.83  | 32.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 29246 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分10#   | 315 | 35.56 | 171.49 | 171.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 29247 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分17#   | 100 | 66.95 | 23.05  | 23.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 29248 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分4#    | 50  | 66.64 | 11.68  | 11.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 29249 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支18#    | 30  | 35.27 | 16.42  | 16.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 29250 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支29#    | 80  | 68.89 | 16.89  | 16.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 29251 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 林屯支2#     | 80  | 35.33 | 43.73  | 43.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 29252 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 林屯支8#-2   | 80  | 69.85 | 16.12  | 16.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 29253 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 九龙线 | 小白分25#左1  | 80  | 63.78 | 20.97  | 20.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 29254 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 九龙线 | 小白分6#     | 400 | 32.23 | 231.10 | 231.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 29255 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 大白支3#     | 50  | 60.54 | 14.73  | 14.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 29256 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 大白支2#     | 200 | 66.01 | 47.99  | 47.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 29257 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干74#右4左 | 80  | 62.74 | 21.81  | 21.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 29258 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 水电支4      | 80  | 67.42 | 18.07  | 18.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 29259 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 化工支7#左4   | 50  | 64.73 | 12.64  | 12.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 29260 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分化工支12# | 400 | 32.48 | 230.07 | 230.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 29261 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分化工支19# | 80  | 39.07 | 40.74  | 40.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.04%  |
| 29262 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分田五支6#  | 100 | 58.45 | 31.55  | 31.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.60%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29263 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 化工支水库3    | 50  | 57.28 | 16.36  | 16.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 29264 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干11#    | 30  | 50.51 | 11.85  | 11.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 29265 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 东房身分4#    | 30  | 62.37 | 8.29   | 8.29   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.00%  |
| 29266 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 东房身分13#   | 100 | 32.42 | 57.58  | 57.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 29267 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 房身分7#     | 100 | 47.09 | 42.91  | 42.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.79%  |
| 29268 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 毛屯支11     | 100 | 53.32 | 36.68  | 36.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 29269 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干16#左2  | 400 | 59.22 | 123.11 | 123.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 29270 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干8#     | 30  | 36.30 | 16.11  | 16.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 29271 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分129#   | 30  | 62.37 | 8.29   | 8.29   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 29272 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分115#右4 | 30  | 40.03 | 14.99  | 14.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 29273 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分100#   | 50  | 49.90 | 20.05  | 20.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 29274 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支19#    | 100 | 66.32 | 23.68  | 23.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 29275 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 后王支10#    | 50  | 63.01 | 13.49  | 13.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 29276 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分86#    | 100 | 46.13 | 43.87  | 43.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 29277 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分轿屯支13# | 80  | 65.83 | 19.34  | 19.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 29278 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分轿屯支29# | 400 | 37.11 | 211.57 | 211.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 29279 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支11#    | 200 | 36.64 | 106.71 | 106.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 29280 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分前眼  | 400 | 32.77 | 228.94 | 228.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 29281 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分84左1# | 80  | 54.88 | 28.09  | 28.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 29282 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 吴店线李东干小贾  | 100 | 41.35 | 48.65  | 48.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |



|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29283 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分尹屯    | 400 | 31.22 | 235.12 | 235.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 29284 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分89左   | 400 | 55.62 | 137.51 | 137.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 29285 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 电网_谭屯支3右    | 100 | 30.19 | 59.81  | 59.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 29286 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 丰成支4#柱上变压   | 100 | 47.49 | 42.51  | 42.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 29287 | 瓦房店市供电公司 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支39#柱上    | 400 | 52.11 | 151.56 | 151.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.93% |
| 29288 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 电网_刘炉支38右   | 100 | 58.43 | 31.57  | 31.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 29289 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 电网_西山支6右    | 100 | 63.40 | 26.60  | 26.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 29290 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 电网_广平支6#柱   | 100 | 35.24 | 54.76  | 54.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 29291 | 瓦房店市供电公司 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 刘炉8台        | 400 | 57.91 | 128.35 | 128.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.46%  |
| 29292 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 风源线联城干98#   | 80  | 56.59 | 26.73  | 26.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 29293 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_南山支15左   | 400 | 46.79 | 172.82 | 172.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 29294 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_北山分7左    | 80  | 49.58 | 32.33  | 32.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 29295 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分  | 100 | 46.72 | 43.28  | 43.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 29296 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | pms_联城干183# | 400 | 35.41 | 218.35 | 218.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 29297 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_北山支6#    | 100 | 62.98 | 27.02  | 27.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 29298 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线房身分  | 200 | 67.88 | 44.24  | 44.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 29299 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干186# | 50  | 55.96 | 17.02  | 17.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 29300 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_房身东支6#   | 50  | 57.67 | 16.16  | 16.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 29301 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_南沟分01#  | 400 | 41.32 | 194.72 | 194.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 29302 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分  | 200 | 50.59 | 78.82  | 78.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |

|       |          |           |     |               |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29303 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北山分    | 100 | 67.83 | 22.17  | 22.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 29304 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北山分    | 200 | 60.84 | 58.32  | 58.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 29305 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分    | 400 | 43.86 | 184.56 | 184.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.38% |
| 29306 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分    | 315 | 56.25 | 106.32 | 106.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 29307 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分    | 80  | 47.12 | 34.30  | 34.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 29308 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线盐场分    | 50  | 30.36 | 29.82  | 29.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 29309 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干151#   | 100 | 46.13 | 43.87  | 43.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 29310 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分    | 50  | 48.94 | 20.53  | 20.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 29311 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分    | 400 | 47.17 | 171.30 | 171.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 29312 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_南沟分03#    | 200 | 45.97 | 88.05  | 88.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 29313 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_北堡分18#间1  | 80  | 60.57 | 23.54  | 23.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 29314 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干98右5   | 400 | 44.92 | 180.32 | 180.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 29315 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分    | 80  | 63.91 | 20.88  | 20.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 29316 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干111#   | 400 | 48.58 | 165.68 | 165.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 29317 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干44#    | 30  | 31.14 | 17.66  | 17.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 29318 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 风源线付大二队支      | 100 | 53.60 | 36.40  | 36.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.46% |
| 29319 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支5#-1   | 50  | 38.38 | 25.81  | 25.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 29320 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_华铜干153#-1 | 50  | 37.86 | 26.07  | 26.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 29321 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_李官干52#    | 400 | 43.68 | 185.30 | 185.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 29322 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_四大井分7#    | 400 | 35.66 | 217.34 | 217.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29323 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_华铜干168右 | 30  | 32.25 | 17.32  | 17.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 29324 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_四大井分19# | 30  | 44.85 | 13.55  | 13.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 29325 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支11#  | 30  | 56.03 | 10.19  | 10.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 29326 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支2#   | 400 | 34.32 | 222.71 | 222.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 29327 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_尾矿分1#   | 400 | 37.59 | 209.65 | 209.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 29328 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_爱科特分右一  | 30  | 54.34 | 10.70  | 10.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 29329 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干33#  | 50  | 60.41 | 14.80  | 14.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 29330 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 山后分养殖支6右    | 50  | 60.25 | 14.88  | 14.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 29331 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干王屯分  | 100 | 36.43 | 53.57  | 53.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 29332 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干23#  | 400 | 97.18 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.91%  |
| 29333 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干121# | 100 | 39.75 | 50.25  | 50.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 29334 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干242#     | 315 | 36.27 | 169.24 | 169.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 29335 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线李官干230   | 80  | 53.71 | 29.03  | 29.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 29336 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干201#     | 400 | 32.30 | 230.80 | 230.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.99% |
| 29337 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干208右1#   | 50  | 53.03 | 18.48  | 18.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 29338 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干172# | 80  | 64.55 | 20.36  | 20.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.57% |
| 29339 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_七队支7#   | 400 | 48.91 | 164.34 | 164.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 29340 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_王屯分10#  | 80  | 30.74 | 47.41  | 47.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 29341 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_货站分1#   | 400 | 53.32 | 146.73 | 146.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 29342 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_八队支养殖小  | 400 | 48.19 | 167.22 | 167.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.02% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 29343 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干130左 | 400 | 38.49 | 206.05 | 206.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62%  |
| 29344 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线榆树房分二    | 100 | 34.77 | 55.23  | 55.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85%  |
| 29345 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线榆树房分砖    | 50  | 49.04 | 20.48  | 20.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27%  |
| 29346 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线李官干205   | 50  | 37.94 | 26.03  | 26.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.45%   |
| 29347 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右10   | 50  | 46.39 | 21.81  | 21.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18%  |
| 29348 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右3杆   | 80  | 64.92 | 20.06  | 20.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%   |
| 29349 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右7杆   | 400 | 54.58 | 141.67 | 141.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.84%  |
| 29350 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 矿洞山一台分台     | 80  | 30.50 | 47.60  | 47.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.29%   |
| 29351 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干237+1左   | 200 | 51.40 | 77.20  | 77.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%   |
| 29352 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干200# | 80  | 60.46 | 23.63  | 23.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06%  |
| 29353 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干246#柱上   | 400 | 34.39 | 222.43 | 222.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06%  |
| 29354 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干237+1左   | 100 | 67.11 | 22.89  | 22.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%   |
| 29355 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干244#柱上   | 80  | 33.76 | 44.99  | 44.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%   |
| 29356 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干230右3#   | 400 | 52.10 | 151.58 | 151.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35%  |
| 29357 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干230#     | 100 | 44.10 | 45.90  | 45.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24%  |
| 29358 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 榆树房分18左5#   | 400 | 66.10 | 95.62  | 95.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 29359 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 王屯线176右1#   | 400 | 64.53 | 101.87 | 101.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%   |
| 29360 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干231# | 50  | 54.27 | 17.86  | 17.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62%  |
| 29361 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 山后分43#      | 400 | 59.42 | 122.31 | 122.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%   |
| 29362 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干210#     | 50  | 45.32 | 22.34  | 22.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29363 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 扎钢分一台支6#     | 80  | 51.45 | 30.84  | 30.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%  |
| 29364 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干214#  | 100 | 38.17 | 51.83  | 51.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 29365 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分8#   | 400 | 50.75 | 157.01 | 157.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%  |
| 29366 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_医院分4#    | 400 | 58.29 | 126.85 | 126.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 29367 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干7+1#  | 200 | 61.79 | 56.42  | 56.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 29368 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干127#  | 400 | 63.82 | 104.73 | 104.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 29369 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_羊圈分20#   | 400 | 33.48 | 226.10 | 226.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.62% |
| 29370 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_轧钢分一队支   | 200 | 50.47 | 79.05  | 79.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 29371 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干13#   | 200 | 69.59 | 40.82  | 40.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 29372 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分62#  | 200 | 54.87 | 70.26  | 70.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 29373 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分80#  | 50  | 62.75 | 13.63  | 13.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 29374 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_二台支3#    | 400 | 46.19 | 175.22 | 175.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 29375 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_公安小支06#  | 80  | 64.84 | 20.13  | 20.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.04%  |
| 29376 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分52#  | 80  | 36.48 | 42.81  | 42.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 29377 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干139#  | 80  | 36.49 | 42.81  | 42.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 29378 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_二台分2#    | 200 | 50.21 | 79.58  | 79.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 29379 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干153#  | 30  | 49.44 | 12.17  | 12.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 29380 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干167#      | 200 | 54.98 | 70.03  | 70.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 29381 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干20#   | 200 | 30.34 | 119.33 | 119.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 29382 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分100# | 50  | 58.16 | 15.92  | 15.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29383 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分59#  | 100 | 38.47 | 51.53  | 51.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 29384 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_华铜干132#  | 80  | 53.51 | 29.20  | 29.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 29385 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分20#  | 80  | 30.62 | 47.51  | 47.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 29386 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_市场支5#-2  | 50  | 51.18 | 19.41  | 19.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 29387 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分34#  | 160 | 59.84 | 48.26  | 48.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 29388 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分56#  | 80  | 68.07 | 17.54  | 17.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |
| 29389 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_三队支4#    | 400 | 48.71 | 165.18 | 165.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 29390 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干71+1# | 400 | 44.19 | 183.24 | 183.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.80%  |
| 29391 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干32#   | 100 | 49.98 | 40.02  | 40.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 29392 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_村台支4#    | 50  | 38.57 | 25.71  | 25.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 29393 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_五小支5#    | 200 | 67.33 | 45.34  | 45.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 29394 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_山后分46#   | 80  | 32.11 | 46.31  | 46.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 29395 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_三队支04#   | 250 | 63.21 | 66.96  | 66.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.70% |
| 29396 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干90#   | 80  | 39.94 | 40.05  | 40.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 29397 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_吴屯分7#    | 50  | 31.75 | 29.13  | 29.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 29398 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_八队支7#    | 80  | 40.32 | 39.75  | 39.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 29399 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线浴场分11     | 800 | 32.13 | 462.97 | 462.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 29400 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 浴场分16#       | 800 | 63.33 | 213.37 | 213.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 29401 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干27#       | 400 | 47.43 | 170.26 | 170.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 29402 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干206#  | 80  | 37.34 | 42.12  | 42.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29403 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_中学支2# | 80  | 40.81 | 39.35  | 39.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 29404 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 630 | 34.96 | 346.75 | 346.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 29405 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 800 | 66.24 | 190.11 | 190.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 29406 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 630 | 32.17 | 364.34 | 364.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 29407 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 630 | 60.82 | 183.82 | 183.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 29408 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 630 | 40.13 | 314.19 | 314.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 29409 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 630 | 31.41 | 369.09 | 369.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 29410 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 800 | 33.69 | 450.49 | 450.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.80% |
| 29411 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 800 | 37.03 | 423.74 | 423.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.39% |
| 29412 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 630 | 31.81 | 366.62 | 366.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 29413 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有  | 630 | 58.18 | 200.47 | 200.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 29414 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 31.99 | 464.06 | 464.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 29415 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 53.11 | 295.12 | 295.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 29416 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 66.44 | 188.46 | 188.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 29417 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 36.24 | 430.09 | 430.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 29418 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 39.12 | 407.02 | 407.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 29419 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 630 | 34.58 | 349.13 | 349.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 29420 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 630 | 32.42 | 362.73 | 362.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 29421 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 800 | 61.01 | 231.90 | 231.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 29422 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置  | 630 | 68.47 | 135.64 | 135.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.77%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29423 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置    | 630 | 55.46 | 217.60 | 217.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.24% |
| 29424 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分亮子支  | 30  | 59.19 | 9.24   | 9.24   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 29425 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_东地支村小支  | 400 | 60.82 | 116.70 | 116.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 29426 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分从屯支  | 30  | 66.39 | 7.08   | 7.08   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 29427 | 瓦房店市供电公司 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分68#  | 80  | 33.06 | 45.55  | 45.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.13% |
| 29428 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温李支18#   | 100 | 40.61 | 49.39  | 49.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 29429 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 100 | 47.68 | 42.32  | 42.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 29430 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_北营分1#   | 400 | 68.72 | 85.11  | 85.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 29431 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干219# | 50  | 63.99 | 13.01  | 13.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.67% |
| 29432 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干244# | 50  | 59.61 | 15.19  | 15.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 29433 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 100 | 68.30 | 21.70  | 21.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.77%  |
| 29434 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_四队支8#    | 100 | 32.46 | 57.54  | 57.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 29435 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干南山分  | 80  | 55.61 | 27.51  | 27.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 29436 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干平东分  | 400 | 55.68 | 137.28 | 137.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 29437 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭  | 50  | 38.08 | 25.96  | 25.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 29438 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分  | 50  | 52.46 | 18.77  | 18.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 29439 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_土城上沟分    | 100 | 63.64 | 26.36  | 26.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 29440 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分  | 50  | 50.35 | 19.82  | 19.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |
| 29441 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干239# | 100 | 36.97 | 53.03  | 53.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 29442 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分  | 50  | 33.82 | 28.09  | 28.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |



|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29443 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 400 | 47.11 | 171.58 | 171.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 29444 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 315 | 34.52 | 174.75 | 174.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 29445 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温家分8左    | 200 | 51.53 | 76.95  | 76.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 29446 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_鞠屯支22#   | 400 | 31.40 | 234.40 | 234.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 29447 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温家分16间   | 100 | 44.93 | 45.07  | 45.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 29448 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_姚沟支18右   | 80  | 38.68 | 41.06  | 41.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.47%  |
| 29449 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_鞠屯支14右   | 50  | 48.69 | 20.65  | 20.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 29450 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干165# | 100 | 65.40 | 24.60  | 24.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 29451 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_崔口支18#   | 100 | 34.97 | 55.03  | 55.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.68% |
| 29452 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 200 | 48.43 | 83.14  | 83.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 29453 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 100 | 36.83 | 53.17  | 53.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 29454 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭  | 400 | 54.74 | 141.05 | 141.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 29455 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 50  | 58.23 | 15.89  | 15.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 29456 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 100 | 53.54 | 36.46  | 36.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.54% |
| 29457 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 50  | 38.27 | 25.87  | 25.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 29458 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭  | 50  | 58.53 | 15.73  | 15.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 29459 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 50  | 60.89 | 14.56  | 14.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 29460 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分  | 50  | 41.82 | 24.09  | 24.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 29461 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干东张分  | 50  | 49.82 | 20.09  | 20.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 29462 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分  | 80  | 50.38 | 31.70  | 31.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.65%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29463 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分   | 50  | 48.72 | 20.64  | 20.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 29464 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分   | 80  | 47.62 | 33.91  | 33.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 29465 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分   | 100 | 47.91 | 42.09  | 42.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.94%  |
| 29466 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干256分  | 100 | 34.31 | 55.69  | 55.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 29467 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分   | 100 | 98.15 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 29468 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干196#  | 160 | 59.50 | 48.80  | 48.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 29469 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城线土城干   | 50  | 38.27 | 25.86  | 25.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 29470 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分   | 400 | 68.51 | 85.97  | 85.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.60%  |
| 29471 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 王屯线213#杆     | 50  | 57.89 | 16.05  | 16.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 29472 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_北营分28#   | 50  | 64.52 | 12.74  | 12.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 29473 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干203#  | 400 | 68.58 | 85.67  | 85.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 29474 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干213#  | 315 | 63.07 | 84.82  | 84.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 29475 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 王屯线231#      | 800 | 67.92 | 176.67 | 176.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 29476 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 华铜干220右1#    | 80  | 63.78 | 20.98  | 20.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 29477 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 华铜干261#柱上    | 400 | 38.69 | 205.23 | 205.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 29478 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干247#  | 400 | 36.46 | 214.14 | 214.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 29479 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_客运支1#    | 80  | 46.05 | 35.16  | 35.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.61% |
| 29480 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干32+1# | 30  | 45.22 | 13.44  | 13.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 29481 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_五大井分9+1  | 315 | 69.38 | 64.95  | 64.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 29482 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干189#  | 400 | 65.45 | 98.18  | 98.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 29483 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干199# | 80  | 32.24 | 46.21  | 46.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%   |
| 29484 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_采石场支7左  | 50  | 36.74 | 26.63  | 26.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03%  |
| 29485 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_九委分4#   | 50  | 68.65 | 10.68  | 10.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87%  |
| 29486 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干180# | 80  | 35.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61%  |
| 29487 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干260# | 800 | 69.25 | 165.97 | 165.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%   |
| 29488 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分134# | 200 | 36.66 | 106.67 | 106.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%   |
| 29489 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分29# | 400 | 56.01 | 135.97 | 135.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%   |
| 29490 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分2#  | 100 | 50.83 | 39.17  | 39.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%   |
| 29491 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 小台支3#       | 50  | 34.48 | 27.76  | 27.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%   |
| 29492 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_杏树沟支5#  | 400 | 45.32 | 178.73 | 178.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%   |
| 29493 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_2队支2#   | 100 | 51.53 | 38.47  | 38.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%   |
| 29494 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_村台支5#   | 100 | 59.98 | 30.02  | 30.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.18%   |
| 29495 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分村台  | 50  | 57.80 | 16.10  | 16.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%   |
| 29496 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_五队支3#   | 80  | 68.00 | 17.60  | 17.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.65%  |
| 29497 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分村台  | 50  | 66.91 | 11.55  | 11.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%   |
| 29498 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分村台支  | 80  | 46.70 | 34.64  | 34.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63%  |
| 29499 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分19# | 50  | 57.43 | 16.29  | 16.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%   |
| 29500 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_土城干148# | 250 | 66.77 | 58.08  | 58.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%   |
| 29501 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分23# | 400 | 49.50 | 161.99 | 161.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 29502 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分    | 50  | 63.57 | 13.21  | 13.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.21%   |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29503 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_岳店分3#   | 80  | 43.31 | 37.35  | 37.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 29504 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 电网_赵屯分120   | 200 | 35.86 | 108.28 | 108.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 29505 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_费加窝棚分   | 200 | 42.37 | 95.26  | 95.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 29506 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_孤家子分16# | 400 | 36.16 | 215.37 | 215.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 29507 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_六队支6#   | 100 | 52.45 | 37.55  | 37.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 29508 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分21# | 50  | 61.18 | 14.41  | 14.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%  |
| 29509 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_费加窝棚分   | 80  | 47.15 | 34.28  | 34.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 29510 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分四队支  | 50  | 54.58 | 17.71  | 17.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 29511 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分58#  | 50  | 52.96 | 18.52  | 18.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 29512 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分64# | 400 | 46.96 | 172.17 | 172.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 29513 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分7左支  | 80  | 43.14 | 37.48  | 37.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 29514 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支33#  | 50  | 51.50 | 19.25  | 19.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 29515 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_盐场线土城干  | 80  | 33.97 | 44.83  | 44.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 29516 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_古道支23#  | 80  | 37.63 | 41.90  | 41.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 29517 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_孤家子分2#  | 160 | 42.50 | 76.00  | 76.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 29518 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_北营分东地支  | 50  | 67.61 | 11.19  | 11.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 29519 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分10# | 315 | 44.79 | 142.43 | 142.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 29520 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支25#  | 30  | 38.76 | 15.37  | 15.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 29521 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分23左 | 50  | 50.73 | 19.63  | 19.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 29522 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支一台小  | 30  | 37.25 | 15.83  | 15.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29523 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分42#  | 80  | 64.37 | 20.50  | 20.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 29524 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分15#   | 80  | 68.53 | 17.17  | 17.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 29525 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_土城干13左1# | 80  | 68.85 | 16.92  | 16.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 29526 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分8右支   | 80  | 43.65 | 37.08  | 37.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 29527 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_小台支3#    | 80  | 36.64 | 42.69  | 42.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.75% |
| 29528 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 盐场线77+1#     | 80  | 67.69 | 17.85  | 17.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |
| 29529 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_华铜干24#   | 80  | 49.08 | 32.74  | 32.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.00%  |
| 29530 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分19#  | 80  | 67.81 | 17.75  | 17.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 29531 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分8#   | 50  | 43.48 | 23.26  | 23.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.09%  |
| 29532 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支17#   | 50  | 50.27 | 19.87  | 19.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 29533 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_水库分7#    | 400 | 38.36 | 206.56 | 206.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 29534 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分12左1# | 50  | 30.83 | 29.59  | 29.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 29535 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_五大井分7#   | 400 | 45.07 | 179.73 | 179.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 29536 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 电网_养殖支6#左    | 400 | 60.87 | 116.53 | 116.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 29537 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 电网_杨屯分3左     | 400 | 68.59 | 85.65  | 85.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.01% |
| 29538 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | 电网_华铜干87右    | 400 | 35.23 | 219.07 | 219.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 29539 | 瓦房店市供电公司 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 草道沟分75#柱上    | 200 | 43.90 | 92.20  | 92.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 29540 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分庙岭4队支6    | 200 | 69.68 | 40.64  | 40.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 29541 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支12右    | 200 | 54.58 | 70.84  | 70.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 29542 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分51右1#     | 100 | 63.60 | 26.40  | 26.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29543 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂水利支9左1# | 100 | 64.24 | 25.76  | 25.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 29544 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分64左1#  | 100 | 33.26 | 56.74  | 56.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 29545 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分70#    | 80  | 60.71 | 23.43  | 23.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.08%  |
| 29546 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分82左1#  | 50  | 36.73 | 26.63  | 26.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 29547 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分12左1#  | 100 | 65.36 | 24.64  | 24.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 29548 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分43#    | 100 | 52.98 | 37.02  | 37.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.60% |
| 29549 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋五支19右6又右 | 100 | 59.57 | 30.43  | 30.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 29550 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分22右8#  | 200 | 45.88 | 88.24  | 88.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.10%  |
| 29551 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支1#  | 50  | 59.86 | 15.07  | 15.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.23% |
| 29552 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五  | 200 | 46.18 | 87.64  | 87.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 29553 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五  | 200 | 51.56 | 76.87  | 76.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 29554 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五  | 400 | 31.12 | 235.51 | 235.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 29555 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分蒋屯水利支  | 80  | 61.89 | 22.49  | 22.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 29556 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支19# | 100 | 35.69 | 54.31  | 54.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.54% |
| 29557 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支16# | 200 | 42.63 | 94.73  | 94.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 29558 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支7右  | 400 | 66.28 | 94.87  | 94.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 29559 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分31左1#  | 400 | 43.72 | 185.14 | 185.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 29560 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分19#    | 80  | 54.68 | 28.26  | 28.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 29561 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支田三  | 100 | 57.57 | 32.43  | 32.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 29562 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支田三  | 100 | 67.30 | 22.70  | 22.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29563 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支17右  | 100 | 45.73 | 44.27  | 44.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 29564 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干110#间1# | 100 | 53.59 | 36.41  | 36.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 29565 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干109间1右  | 50  | 36.01 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 29566 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干115#    | 200 | 60.79 | 58.42  | 58.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 29567 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 苍屯分三队支5#   | 200 | 40.34 | 99.33  | 99.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 29568 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 苍屯分19#     | 100 | 58.34 | 31.66  | 31.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 29569 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分3#      | 400 | 48.03 | 167.89 | 167.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 29570 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 后泡崖分3#     | 100 | 46.78 | 43.22  | 43.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 29571 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分前泡崖支4#  | 100 | 46.08 | 43.92  | 43.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 29572 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | pms_泡崖村分2间 | 100 | 48.04 | 41.96  | 41.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.15% |
| 29573 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干5#      | 400 | 48.47 | 166.10 | 166.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 29574 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干42#     | 400 | 42.39 | 190.43 | 190.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.56% |
| 29575 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分1#      | 400 | 65.37 | 98.52  | 98.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 29576 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 后泡崖分2#     | 50  | 64.84 | 12.58  | 12.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.10% |
| 29577 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 高1分3#      | 200 | 35.74 | 108.52 | 108.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 29578 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干194#    | 400 | 53.61 | 145.54 | 145.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 29579 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干192间1右  | 200 | 30.98 | 118.04 | 118.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.65%  |
| 29580 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分18#     | 50  | 50.35 | 19.82  | 19.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 29581 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分9间1右1#  | 400 | 40.77 | 196.93 | 196.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.14%  |
| 29582 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分5右2#    | 400 | 54.45 | 142.22 | 142.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29583 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分1队支1#  | 100 | 48.68 | 41.32  | 41.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 29584 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分3队支3#  | 100 | 51.82 | 38.18  | 38.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 29585 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分59左1#  | 400 | 31.81 | 232.74 | 232.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 29586 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分67左2#  | 400 | 45.74 | 177.05 | 177.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 29587 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分8队支12# | 400 | 66.60 | 93.61  | 93.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 29588 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分35#    | 200 | 43.57 | 92.86  | 92.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 29589 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分二东支9#  | 400 | 52.12 | 151.52 | 151.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 29590 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子1队分5#   | 400 | 40.11 | 199.57 | 199.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 29591 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干225右1# | 400 | 36.97 | 212.12 | 212.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 29592 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干229#   | 100 | 41.79 | 48.21  | 48.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 29593 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分5右1#   | 200 | 69.32 | 41.37  | 41.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 29594 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分三队支1#  | 400 | 57.48 | 130.10 | 130.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.61%  |
| 29595 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分3队支12左 | 100 | 47.08 | 42.92  | 42.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 29596 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分庙岭4队支  | 100 | 64.94 | 25.06  | 25.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 29597 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭西山分17#  | 100 | 65.66 | 24.34  | 24.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 29598 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分1队支2#  | 400 | 32.22 | 231.10 | 231.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 29599 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分34右4#  | 50  | 30.34 | 29.83  | 29.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 29600 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分49#    | 200 | 36.42 | 107.16 | 107.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 29601 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分52左1#  | 200 | 50.98 | 78.04  | 78.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 29602 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分5队支19右 | 50  | 41.95 | 24.02  | 24.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |



|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29603 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分6队支3#  | 50  | 47.20 | 21.40  | 21.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 29604 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分5队支35# | 200 | 31.57 | 116.86 | 116.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 29605 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分76#    | 400 | 34.01 | 223.95 | 223.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 29606 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分38#    | 400 | 56.41 | 134.37 | 134.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 29607 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯1队分4#   | 200 | 40.99 | 98.01  | 98.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.11% |
| 29608 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分2队支5#  | 50  | 51.30 | 19.35  | 19.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 29609 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分3队支2#  | 400 | 53.30 | 146.79 | 146.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 29610 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分15左2#  | 50  | 46.49 | 21.75  | 21.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |
| 29611 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分32#    | 100 | 63.58 | 26.42  | 26.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 29612 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分38#    | 100 | 54.06 | 35.94  | 35.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 29613 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分23#    | 400 | 39.96 | 200.16 | 200.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 29614 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分1队支10# | 400 | 60.85 | 116.58 | 116.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 29615 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分2队支2#  | 400 | 35.54 | 217.83 | 217.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 29616 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分4队支6#  | 400 | 31.51 | 233.95 | 233.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 29617 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分38右1#  | 400 | 63.89 | 104.44 | 104.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 29618 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分49右1#  | 400 | 67.58 | 89.69  | 89.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 29619 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干53#    | 50  | 47.48 | 21.26  | 21.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 29620 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分17左1#  | 400 | 32.88 | 228.47 | 228.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 29621 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 东屯分3#     | 200 | 45.73 | 88.53  | 88.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 29622 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分36#    | 100 | 37.88 | 52.12  | 52.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.83% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29623 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分5队支14#  | 50  | 30.30 | 29.85  | 29.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 29624 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干1左1#(所  | 200 | 44.11 | 91.78  | 91.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 29625 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干103左1#  | 200 | 39.89 | 100.22 | 100.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 29626 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 五间房分10#    | 200 | 37.56 | 104.88 | 104.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 29627 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干19左1#   | 200 | 30.75 | 118.51 | 118.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.95% |
| 29628 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干128右1#  | 200 | 47.71 | 84.58  | 84.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.34%  |
| 29629 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干133右2#  | 200 | 47.61 | 84.78  | 84.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 29630 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 建材分4左4#    | 200 | 68.00 | 44.00  | 44.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 29631 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 五间房分1#副柱   | 100 | 40.74 | 49.26  | 49.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 29632 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 跑马场分14左1#  | 100 | 62.09 | 27.91  | 27.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 29633 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分五间房一队   | 100 | 49.74 | 40.26  | 40.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 29634 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干119右6#  | 100 | 65.93 | 24.07  | 24.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 29635 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 三马矿分1#     | 315 | 58.62 | 98.86  | 98.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 29636 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干81左1#   | 200 | 61.11 | 57.78  | 57.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 29637 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干89左1#   | 50  | 47.91 | 21.04  | 21.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.94%  |
| 29638 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分18左1#   | 100 | 67.75 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.29%  |
| 29639 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分7#      | 80  | 34.22 | 44.63  | 44.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.84%  |
| 29640 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分35左2#王山 | 50  | 47.03 | 21.48  | 21.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 29641 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分6#      | 400 | 54.93 | 140.27 | 140.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 29642 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分铭川支5左   | 400 | 49.78 | 160.88 | 160.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29643 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分72#    | 400 | 41.12 | 195.50 | 195.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 29644 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分4队支9#  | 400 | 64.74 | 101.05 | 101.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.85% |
| 29645 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分保峰支9#  | 400 | 31.66 | 233.36 | 233.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 29646 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分张屯四队支  | 400 | 54.47 | 142.14 | 142.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 29647 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 种牛厂分2#    | 400 | 47.13 | 171.47 | 171.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 29648 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干19#    | 400 | 38.53 | 205.87 | 205.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 29649 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分8左2#  | 400 | 34.89 | 220.45 | 220.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 29650 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分南极支牛  | 400 | 30.59 | 237.63 | 237.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 29651 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分南极支5# | 100 | 66.31 | 23.69  | 23.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 29652 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分牛屯水利  | 200 | 33.64 | 112.71 | 112.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 29653 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 刘屯分7左5#   | 100 | 31.31 | 58.69  | 58.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 29654 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分牛屯支   | 200 | 53.02 | 73.95  | 73.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 29655 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分43间1#  | 200 | 44.67 | 90.65  | 90.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 29656 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分27右3#  | 50  | 55.15 | 17.43  | 17.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |
| 29657 | 瓦房店市供电公司 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分26#    | 50  | 57.97 | 16.01  | 16.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 29658 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分1#     | 100 | 34.24 | 55.76  | 55.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.25%  |
| 29659 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分2#     | 80  | 48.28 | 33.38  | 33.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 29660 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分8#     | 200 | 61.08 | 57.84  | 57.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 29661 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分10#    | 250 | 58.74 | 78.15  | 78.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 29662 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分12#    | 80  | 34.41 | 44.47  | 44.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29663 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分16#   | 315 | 53.49 | 114.99 | 114.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.10% |
| 29664 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干33#   | 400 | 62.01 | 111.97 | 111.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 29665 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干34间1# | 400 | 69.29 | 82.85  | 82.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 29666 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干42#   | 80  | 38.37 | 41.31  | 41.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 29667 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干48#   | 160 | 34.23 | 89.24  | 89.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 29668 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 粮库分21左2# | 200 | 57.51 | 64.97  | 64.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.05% |
| 29669 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干28#   | 400 | 59.87 | 120.52 | 120.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 29670 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干28间1# | 400 | 65.59 | 97.63  | 97.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.66%  |
| 29671 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干31#   | 200 | 42.82 | 94.36  | 94.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 29672 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 赵屯分3#    | 400 | 58.47 | 126.12 | 126.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.42%  |
| 29673 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 赵屯分18#   | 80  | 50.38 | 31.70  | 31.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.90%  |
| 29674 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干56右1# | 80  | 60.97 | 23.23  | 23.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%  |
| 29675 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干56左4# | 400 | 36.65 | 213.41 | 213.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 29676 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干71#   | 80  | 37.56 | 41.95  | 41.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.67%  |
| 29677 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干107#  | 400 | 51.38 | 154.49 | 154.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 29678 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 曲沟分6#    | 50  | 59.50 | 15.25  | 15.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 29679 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干司岚分5右 | 200 | 36.41 | 107.18 | 107.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 29680 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分26#   | 400 | 63.06 | 107.77 | 107.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.07%  |
| 29681 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分28#   | 80  | 49.46 | 32.44  | 32.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 29682 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分37#   | 400 | 40.57 | 197.72 | 197.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29683 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分44#   | 400 | 40.58 | 197.66 | 197.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.82% |
| 29684 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 食品干4#    | 400 | 54.74 | 141.03 | 141.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 29685 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 食品干8#    | 315 | 61.46 | 89.89  | 89.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.95%  |
| 29686 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分1间1#  | 200 | 57.70 | 64.60  | 64.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 29687 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分8#    | 80  | 47.53 | 33.97  | 33.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 29688 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分12#   | 80  | 46.66 | 34.67  | 34.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 29689 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分20左5# | 400 | 32.25 | 230.99 | 230.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 29690 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分21#   | 315 | 37.63 | 164.96 | 164.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 29691 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分33#   | 80  | 48.99 | 32.81  | 32.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 29692 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分34左3# | 400 | 46.92 | 172.32 | 172.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.60% |
| 29693 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分4#    | 200 | 69.78 | 40.45  | 40.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.32% |
| 29694 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分5#    | 315 | 61.28 | 90.47  | 90.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 29695 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分6左1#  | 200 | 59.97 | 60.05  | 60.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.23%  |
| 29696 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分7#右2  | 315 | 44.90 | 142.06 | 142.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 29697 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前分4#    | 315 | 36.80 | 167.59 | 167.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.41% |
| 29698 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干4左2#  | 315 | 45.20 | 141.13 | 141.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 29699 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干7#    | 200 | 58.70 | 62.59  | 62.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |
| 29700 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干14#   | 315 | 69.76 | 63.76  | 63.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 29701 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路分4右1#  | 400 | 66.38 | 94.48  | 94.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 29702 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路分4右2#  | 50  | 36.27 | 26.87  | 26.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29703 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干34右2# | 400 | 64.48 | 102.07 | 102.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 29704 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干35#   | 100 | 46.22 | 43.78  | 43.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 29705 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干41#   | 400 | 39.81 | 200.77 | 200.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 29706 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干42#   | 250 | 51.45 | 96.38  | 96.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 29707 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干46#   | 315 | 45.86 | 139.05 | 139.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 29708 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 工业分2#    | 80  | 64.17 | 20.67  | 20.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 29709 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上分5#    | 315 | 32.07 | 182.47 | 182.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.46% |
| 29710 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干53#   | 315 | 44.64 | 142.88 | 142.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 29711 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干55#   | 315 | 48.04 | 132.19 | 132.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.40%  |
| 29712 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干56    | 80  | 69.20 | 16.64  | 16.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 29713 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干58    | 80  | 49.12 | 32.70  | 32.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 29714 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干59#   | 400 | 42.41 | 190.38 | 190.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 29715 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干63    | 315 | 55.18 | 109.70 | 109.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 29716 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干66右3# | 100 | 38.66 | 51.34  | 51.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 29717 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干71#   | 80  | 45.82 | 35.35  | 35.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 29718 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干76间1# | 200 | 62.13 | 55.74  | 55.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 29719 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线82左1# | 100 | 62.89 | 27.11  | 27.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 29720 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干85间1# | 80  | 66.84 | 18.53  | 18.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 29721 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干88右2# | 80  | 42.09 | 38.33  | 38.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 29722 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干88右8# | 100 | 40.97 | 49.03  | 49.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29723 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干98#   | 80  | 51.24 | 31.01  | 31.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 29724 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干103#  | 250 | 65.60 | 60.99  | 60.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 29725 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 微波分1#    | 50  | 69.05 | 10.48  | 10.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 29726 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分2#    | 80  | 51.77 | 30.59  | 30.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.86% |
| 29727 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分6#    | 400 | 57.56 | 129.75 | 129.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 29728 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分8#    | 80  | 33.57 | 45.14  | 45.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 29729 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分8间1#  | 200 | 59.48 | 61.05  | 61.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 29730 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分11#   | 80  | 39.99 | 40.01  | 40.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 29731 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分18#   | 200 | 35.19 | 109.62 | 109.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.47% |
| 29732 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分20#   | 80  | 32.34 | 46.13  | 46.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.97%  |
| 29733 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分20间1# | 80  | 66.95 | 18.44  | 18.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 29734 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干30#电业 | 80  | 67.97 | 17.63  | 17.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 29735 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干32左3# | 50  | 50.89 | 19.55  | 19.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 29736 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干43#   | 315 | 66.65 | 73.54  | 73.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 29737 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分4左4#  | 400 | 63.57 | 105.71 | 105.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 29738 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分6左1#  | 400 | 49.39 | 162.45 | 162.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.58% |
| 29739 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分8左3#  | 400 | 48.04 | 167.85 | 167.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 29740 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分11#   | 100 | 30.79 | 59.21  | 59.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 29741 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分19左1# | 80  | 59.23 | 24.61  | 24.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 29742 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农电支5#    | 315 | 36.15 | 169.64 | 169.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29743 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分22左3# | 315 | 36.54 | 168.39 | 168.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 29744 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农电支12#   | 100 | 35.01 | 54.99  | 54.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 29745 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三中分29#   | 80  | 33.27 | 45.38  | 45.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 29746 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分2#    | 80  | 62.57 | 21.95  | 21.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 29747 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分9右1#  | 400 | 51.49 | 154.05 | 154.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.94% |
| 29748 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分9右3#  | 315 | 40.81 | 154.94 | 154.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 29749 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 水电支6#    | 400 | 44.84 | 180.66 | 180.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 29750 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 水电支11#   | 80  | 48.38 | 33.30  | 33.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 29751 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干61#   | 315 | 50.75 | 123.64 | 123.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 29752 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分5#    | 400 | 62.12 | 111.50 | 111.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 29753 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分11#   | 400 | 50.89 | 156.42 | 156.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.14%  |
| 29754 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 七五支5右4#  | 315 | 61.07 | 91.13  | 91.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.33% |
| 29755 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 七五支11#   | 200 | 62.90 | 54.20  | 54.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 29756 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农五支9#    | 100 | 31.32 | 58.68  | 58.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 29757 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分21#   | 200 | 31.28 | 117.44 | 117.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 29758 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分23间2# | 315 | 59.32 | 96.64  | 96.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 29759 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分25#   | 400 | 35.42 | 218.32 | 218.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 29760 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分32#   | 315 | 60.22 | 93.82  | 93.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |
| 29761 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分34右4# | 80  | 34.90 | 44.08  | 44.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.21%  |
| 29762 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分37#   | 315 | 66.33 | 74.57  | 74.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |



|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29763 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干63+1# | 400 | 63.99 | 104.03 | 104.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 29764 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干66#   | 400 | 31.98 | 232.08 | 232.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 29765 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干70#   | 315 | 51.76 | 120.45 | 120.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.19% |
| 29766 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干72#   | 200 | 57.85 | 64.31  | 64.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 29767 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干74#   | 80  | 60.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 29768 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干82#   | 80  | 50.25 | 31.80  | 31.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 29769 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干98#   | 200 | 46.43 | 87.14  | 87.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 29770 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干100#  | 400 | 58.45 | 126.20 | 126.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 29771 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 石坑分8#    | 80  | 66.00 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 29772 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高屯分14左2# | 200 | 41.23 | 97.55  | 97.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 29773 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高屯分22#   | 100 | 35.52 | 54.48  | 54.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.21%  |
| 29774 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分10#   | 100 | 31.70 | 58.30  | 58.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 29775 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分24左1# | 315 | 46.39 | 137.36 | 137.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 29776 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分39#   | 100 | 61.78 | 28.22  | 28.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 29777 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分42#   | 100 | 59.58 | 30.42  | 30.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 29778 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分53#   | 200 | 36.90 | 106.21 | 106.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 29779 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支15#   | 100 | 69.40 | 20.60  | 20.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 29780 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支16#   | 100 | 45.79 | 44.21  | 44.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 29781 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支17左4# | 100 | 55.53 | 34.47  | 34.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 29782 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支19#   | 100 | 64.69 | 25.31  | 25.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29783 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支22#   | 100 | 45.98 | 44.02  | 44.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 29784 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支23#   | 100 | 66.61 | 23.39  | 23.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 29785 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干6#    | 200 | 39.09 | 101.82 | 101.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 29786 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干22#   | 400 | 65.54 | 97.86  | 97.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 29787 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干26#   | 100 | 39.26 | 50.74  | 50.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 29788 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干28左3# | 80  | 46.00 | 35.20  | 35.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 29789 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干34#   | 80  | 53.24 | 29.41  | 29.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 29790 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分2左3#  | 80  | 40.62 | 39.50  | 39.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 29791 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分3#    | 80  | 68.72 | 17.03  | 17.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 29792 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 转角支6#    | 80  | 47.65 | 33.88  | 33.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 29793 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分16左2# | 400 | 50.03 | 159.86 | 159.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 29794 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 后沟支7#    | 400 | 66.14 | 95.45  | 95.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 29795 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分25#   | 400 | 63.99 | 104.03 | 104.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 29796 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分29#   | 400 | 38.13 | 207.50 | 207.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 29797 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分36#   | 50  | 35.15 | 27.42  | 27.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.74%  |
| 29798 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 瓦拖支5#    | 200 | 63.42 | 53.17  | 53.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 29799 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干49#   | 200 | 50.24 | 79.51  | 79.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.48% |
| 29800 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干51#   | 400 | 51.81 | 152.76 | 152.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.25%  |
| 29801 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干52#   | 80  | 42.05 | 38.36  | 38.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.17%  |
| 29802 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 汽轴分9#    | 50  | 63.66 | 13.17  | 13.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29803 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干3#     | 400 | 66.19 | 95.23  | 95.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 29804 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干7左2#   | 400 | 46.13 | 175.49 | 175.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 29805 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干10#    | 400 | 52.38 | 150.46 | 150.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 29806 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 农机分6右6#   | 50  | 31.83 | 29.08  | 29.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 29807 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 农机分8#     | 80  | 42.89 | 37.68  | 37.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 29808 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干34#    | 80  | 39.23 | 40.61  | 40.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 29809 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干52左2#  | 400 | 40.98 | 196.08 | 196.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.82% |
| 29810 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分9#     | 80  | 37.02 | 42.38  | 42.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.97% |
| 29811 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分40左1#  | 315 | 43.00 | 148.04 | 148.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 29812 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分46#    | 80  | 40.14 | 39.89  | 39.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 29813 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 孙屯支7#     | 400 | 59.66 | 121.35 | 121.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.90%  |
| 29814 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 孙屯支13#    | 100 | 59.95 | 30.05  | 30.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.64%  |
| 29815 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 东孙分8#     | 80  | 65.24 | 19.81  | 19.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.51% |
| 29816 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 东孙分15#    | 80  | 36.70 | 42.64  | 42.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 29817 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干91#    | 50  | 60.13 | 14.93  | 14.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 29818 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干102#   | 200 | 63.84 | 52.31  | 52.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 29819 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干108#   | 315 | 65.45 | 77.32  | 77.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 29820 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干115间1# | 80  | 67.40 | 18.08  | 18.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 29821 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 炭矿干4#     | 250 | 46.10 | 109.75 | 109.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.97% |
| 29822 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 炭矿干6#     | 315 | 33.21 | 178.90 | 178.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29823 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支2#      | 200 | 66.94 | 46.11  | 46.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 29824 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支13#     | 315 | 34.62 | 174.46 | 174.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 29825 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支21#     | 315 | 54.36 | 112.26 | 112.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 29826 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分13右1#   | 200 | 57.17 | 65.67  | 65.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 29827 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分23#     | 160 | 39.95 | 80.08  | 80.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 29828 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分5右1#    | 200 | 52.28 | 75.44  | 75.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 29829 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 二轴分6#      | 400 | 30.78 | 236.89 | 236.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 29830 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干13#     | 80  | 44.59 | 36.33  | 36.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 29831 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干20右1#   | 200 | 31.46 | 117.07 | 117.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 29832 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干33#     | 80  | 62.09 | 22.33  | 22.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 29833 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干35间1#   | 80  | 64.89 | 20.09  | 20.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 29834 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干62#     | 80  | 38.15 | 41.48  | 41.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.37% |
| 29835 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干69#     | 400 | 58.00 | 128.01 | 128.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 29836 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干74#     | 100 | 59.18 | 30.82  | 30.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.76% |
| 29837 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干3#      | 30  | 31.86 | 17.44  | 17.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 29838 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干12#     | 315 | 59.14 | 97.20  | 97.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 29839 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干17左2右1# | 400 | 55.29 | 138.85 | 138.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 29840 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干21#     | 400 | 63.42 | 106.31 | 106.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.65%  |
| 29841 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干25#     | 400 | 36.30 | 214.79 | 214.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 29842 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分17左6#（原 | 315 | 41.68 | 152.21 | 152.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29843 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分18#   | 50  | 56.84 | 16.58  | 16.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 29844 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分22#   | 80  | 38.47 | 41.22  | 41.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 29845 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 进步支14#   | 50  | 39.84 | 25.08  | 25.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 29846 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环分10左2# | 400 | 46.46 | 174.14 | 174.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 29847 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分10#   | 400 | 35.03 | 219.87 | 219.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 29848 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分28左2# | 315 | 32.52 | 181.05 | 181.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 29849 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分33#   | 80  | 64.58 | 20.34  | 20.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |
| 29850 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干56右1# | 315 | 32.37 | 181.53 | 181.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 29851 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干56右2# | 80  | 54.57 | 28.34  | 28.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 29852 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分9#    | 80  | 34.62 | 44.30  | 44.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.79%  |
| 29853 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分15#   | 400 | 44.52 | 181.92 | 181.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 29854 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分22#   | 80  | 49.83 | 32.14  | 32.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 29855 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分25#   | 80  | 51.68 | 30.66  | 30.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 29856 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分26左1# | 400 | 65.22 | 99.13  | 99.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 29857 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分31#   | 315 | 48.40 | 131.03 | 131.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 29858 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 体育分6     | 400 | 52.82 | 148.70 | 148.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 29859 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 新棉干28左1  | 400 | 39.60 | 201.58 | 201.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 29860 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 集贸分3#    | 200 | 62.63 | 54.74  | 54.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.35% |
| 29861 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-1  | 315 | 45.85 | 139.07 | 139.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.42% |
| 29862 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-2  | 400 | 38.41 | 206.35 | 206.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29863 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-3 | 50  | 67.34 | 11.33  | 11.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 29864 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分5#   | 315 | 60.34 | 93.42  | 93.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 29865 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 金谷分1#   | 400 | 50.36 | 158.55 | 158.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 29866 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 金谷分3#   | 200 | 58.71 | 62.58  | 62.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 29867 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 辽南分2#   | 50  | 61.66 | 14.17  | 14.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 29868 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干7#   | 250 | 62.02 | 69.96  | 69.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 29869 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干13#  | 80  | 67.28 | 18.17  | 18.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 29870 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干18#  | 400 | 66.86 | 92.58  | 92.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 29871 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干19#  | 400 | 49.65 | 161.38 | 161.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 29872 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干20#  | 315 | 31.50 | 184.29 | 184.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 29873 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干22#  | 315 | 32.84 | 180.06 | 180.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 29874 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干26#  | 100 | 49.17 | 40.83  | 40.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.84%  |
| 29875 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干31#  | 315 | 67.19 | 71.84  | 71.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.65% |
| 29876 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 路灯分2#   | 50  | 39.45 | 25.27  | 25.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 29877 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 路灯分5#   | 50  | 59.75 | 15.12  | 15.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 29878 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干36#  | 200 | 35.70 | 108.61 | 108.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 29879 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干42#  | 80  | 68.55 | 17.16  | 17.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 29880 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干45#  | 400 | 61.95 | 112.19 | 112.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 29881 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干47#  | 250 | 45.44 | 111.40 | 111.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 29882 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分3#   | 80  | 40.32 | 39.74  | 39.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.38%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29883 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分7#    | 80  | 66.95 | 18.44  | 18.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 29884 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干73#   | 400 | 35.33 | 218.67 | 218.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 29885 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干16#   | 250 | 63.00 | 67.51  | 67.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 29886 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干22左2# | 100 | 48.13 | 41.87  | 41.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 29887 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 盛大支1#    | 200 | 62.60 | 54.81  | 54.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 29888 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分4#    | 100 | 69.76 | 20.24  | 20.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.09% |
| 29889 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分6#    | 80  | 69.22 | 16.62  | 16.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 29890 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分6间1#  | 80  | 46.14 | 35.09  | 35.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.29% |
| 29891 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分8#    | 100 | 41.31 | 48.69  | 48.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.60%  |
| 29892 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分15#   | 80  | 52.75 | 29.80  | 29.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 29893 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 建行支0#    | 315 | 60.35 | 93.41  | 93.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 29894 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 建行支6#    | 100 | 56.59 | 33.41  | 33.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 29895 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中支6#    | 250 | 34.42 | 138.94 | 138.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 29896 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 富贵分12#   | 315 | 49.73 | 126.85 | 126.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.17%  |
| 29897 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干65左1# | 250 | 34.42 | 138.95 | 138.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 29898 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干12#   | 80  | 54.32 | 28.54  | 28.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 29899 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新华分3#    | 315 | 58.65 | 98.76  | 98.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 29900 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干21#   | 315 | 41.90 | 151.52 | 151.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 29901 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干39#   | 50  | 62.40 | 13.80  | 13.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.49%  |
| 29902 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 税务分2#    | 80  | 67.73 | 17.82  | 17.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29903 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵分9#    | 80  | 61.99 | 22.41  | 22.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 29904 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干58#   | 80  | 33.92 | 44.86  | 44.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%  |
| 29905 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干64#   | 100 | 32.31 | 57.69  | 57.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 29906 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干64间1# | 100 | 64.29 | 25.71  | 25.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 29907 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立分6#    | 315 | 31.00 | 185.85 | 185.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 29908 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立分6间1   | 315 | 43.03 | 147.95 | 147.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 29909 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干68#   | 50  | 49.04 | 20.48  | 20.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.31%  |
| 29910 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分28#   | 400 | 55.89 | 136.44 | 136.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.16%  |
| 29911 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 福利支3#    | 315 | 55.33 | 109.22 | 109.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 29912 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 福利支8#    | 80  | 31.35 | 46.92  | 46.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 29913 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯支7#    | 400 | 51.72 | 153.11 | 153.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.43% |
| 29914 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯支10#   | 50  | 33.56 | 28.22  | 28.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 29915 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯支15#   | 315 | 37.35 | 165.84 | 165.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 29916 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分35#   | 400 | 60.53 | 117.89 | 117.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 29917 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园支3#    | 100 | 64.27 | 25.73  | 25.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.81% |
| 29918 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干11#   | 50  | 51.67 | 19.16  | 19.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 29919 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干15左1# | 200 | 35.08 | 109.84 | 109.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 29920 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干16#   | 80  | 32.33 | 46.14  | 46.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 29921 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 内环分14#   | 400 | 35.01 | 219.96 | 219.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.90% |
| 29922 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 福利支6#    | 250 | 32.57 | 143.58 | 143.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |



|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29923 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯支5#   | 315 | 43.21 | 147.39 | 147.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 29924 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支5#   | 50  | 98.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 29925 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯支5间1# | 400 | 45.05 | 179.81 | 179.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 29926 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支1间1# | 80  | 35.32 | 43.74  | 43.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%  |
| 29927 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6右1# | 315 | 35.94 | 170.28 | 170.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 29928 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左1# | 80  | 39.56 | 40.35  | 40.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 29929 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左5  | 100 | 42.07 | 47.93  | 47.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.76%  |
| 29930 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左7# | 80  | 62.46 | 22.03  | 22.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 29931 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 橡胶干68#  | 315 | 32.39 | 181.48 | 181.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 29932 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 血站分1#   | 80  | 39.67 | 40.27  | 40.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.38%  |
| 29933 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 血站分3#   | 80  | 67.22 | 18.22  | 18.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 29934 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分1#   | 80  | 64.39 | 20.49  | 20.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 29935 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分9#   | 80  | 56.18 | 27.06  | 27.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 29936 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分13#  | 80  | 48.34 | 33.33  | 33.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 29937 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 公安分2#   | 400 | 46.27 | 174.90 | 174.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 29938 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 灯火分7#   | 50  | 43.41 | 23.30  | 23.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 29939 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 灯火分13#  | 400 | 53.68 | 145.27 | 145.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 29940 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 橡胶干45#  | 50  | 63.23 | 13.38  | 13.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 29941 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 橡胶干49#  | 100 | 31.95 | 58.05  | 58.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 29942 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 八三干49#  | 50  | 58.25 | 15.87  | 15.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29943 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 液压支2#      | 80  | 56.98 | 26.41  | 26.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 29944 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 液压支4#      | 315 | 33.98 | 176.45 | 176.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.91% |
| 29945 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分12#     | 250 | 38.62 | 128.44 | 128.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 29946 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分15右3#   | 400 | 66.79 | 92.82  | 92.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 29947 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分18#     | 200 | 59.76 | 60.47  | 60.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 29948 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分21#     | 315 | 65.58 | 76.94  | 76.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 29949 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 平板支8#      | 400 | 48.70 | 165.21 | 165.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 29950 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 平板支10右7#   | 200 | 34.50 | 111.00 | 111.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 29951 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分37左1#   | 100 | 39.57 | 50.43  | 50.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 29952 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 美高支1#      | 250 | 59.84 | 75.40  | 75.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 29953 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分39间2右4# | 400 | 33.13 | 227.46 | 227.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.24%  |
| 29954 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分45#     | 80  | 32.30 | 46.16  | 46.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 29955 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 消防分4#      | 50  | 30.61 | 29.70  | 29.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 29956 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 钻石分3#      | 200 | 67.63 | 44.75  | 44.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 29957 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 公路分2#      | 100 | 49.74 | 40.26  | 40.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.19%  |
| 29958 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 公路分9#      | 80  | 56.01 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 29959 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千28#     | 200 | 59.13 | 61.74  | 61.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 29960 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千34#     | 315 | 46.66 | 136.52 | 136.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 29961 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千40#     | 50  | 68.79 | 10.60  | 10.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 29962 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分2#      | 80  | 32.05 | 46.36  | 46.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29963 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分2<br>间1#  | 160 | 47.52 | 67.97  | 67.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 29964 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分3<br>间1#  | 50  | 49.30 | 20.35  | 20.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 29965 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分6#        | 100 | 35.88 | 54.12  | 54.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.07% |
| 29966 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 供热分5#        | 80  | 69.52 | 16.38  | 16.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 29967 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千<br>52#   | 80  | 49.39 | 32.49  | 32.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 29968 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千<br>54#   | 400 | 67.37 | 90.54  | 90.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 29969 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千<br>55#   | 315 | 49.53 | 127.49 | 127.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 29970 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千57        | 400 | 54.19 | 143.22 | 143.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 29971 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千57<br>间1# | 80  | 35.90 | 43.28  | 43.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.40%  |
| 29972 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千<br>60#   | 400 | 69.76 | 80.98  | 80.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.17% |
| 29973 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分2#        | 80  | 49.38 | 32.50  | 32.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 29974 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分2<br>间1#  | 80  | 52.56 | 29.95  | 29.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 29975 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分6#        | 200 | 44.85 | 90.30  | 90.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 29976 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分6<br>间1#  | 80  | 38.95 | 40.84  | 40.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.95% |
| 29977 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分<br>15#   | 100 | 30.15 | 59.85  | 59.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 29978 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 平板支5#        | 80  | 30.32 | 47.74  | 47.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 29979 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千58<br>左1# | 400 | 68.28 | 86.89  | 86.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 29980 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分3#        | 400 | 51.46 | 154.14 | 154.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 29981 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分4#        | 80  | 44.28 | 36.58  | 36.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 29982 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分8#        | 100 | 51.28 | 38.72  | 38.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 29983 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分11#    | 400 | 64.17 | 103.33 | 103.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 29984 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分12右4#  | 50  | 62.93 | 13.54  | 13.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 29985 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分8#     | 400 | 66.47 | 94.10  | 94.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 29986 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分25#    | 400 | 57.18 | 131.29 | 131.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 29987 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干57#    | 400 | 35.04 | 219.82 | 219.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 29988 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城1#号配电 | 800 | 52.55 | 299.63 | 299.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.61% |
| 29989 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城1#号配电 | 800 | 52.13 | 302.99 | 302.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 29990 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城4#号配电 | 800 | 64.48 | 204.15 | 204.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 29991 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城4#号配电 | 800 | 46.30 | 349.59 | 349.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 29992 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城8#号配电 | 630 | 54.57 | 223.23 | 223.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 29993 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城8#号配电 | 630 | 41.42 | 306.06 | 306.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 29994 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城9#号配电 | 800 | 37.99 | 416.07 | 416.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.32%  |
| 29995 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城9#号配电 | 800 | 65.83 | 193.38 | 193.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 29996 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 万众五期1号公用  | 800 | 50.29 | 317.66 | 317.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.69%  |
| 29997 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 万众五期1号公用  | 800 | 63.02 | 215.87 | 215.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 29998 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城五期2#配 | 800 | 42.84 | 377.25 | 377.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 29999 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城五期2#配 | 800 | 40.92 | 392.63 | 392.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 30000 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城2#号配电 | 630 | 41.17 | 307.64 | 307.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 30001 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城2#号配电 | 800 | 47.17 | 342.60 | 342.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 30002 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城3#号配电 | 800 | 55.37 | 277.01 | 277.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.71% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30003 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城3#号配电 | 800 | 39.34 | 405.30 | 405.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.65% |
| 30004 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城5#配电站 | 800 | 43.01 | 375.91 | 375.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 30005 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城5#配电站 | 800 | 63.25 | 213.97 | 213.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 30006 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城6#配电站 | 800 | 59.17 | 246.66 | 246.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 30007 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城6#配电站 | 630 | 38.98 | 321.42 | 321.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69% |
| 30008 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城7#配电站 | 800 | 62.04 | 223.72 | 223.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |
| 30009 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城7#配电站 | 630 | 50.23 | 250.52 | 250.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 30010 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城10#配电 | 800 | 47.40 | 340.76 | 340.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 30011 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城10#配电 | 630 | 30.77 | 373.15 | 373.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 30012 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区1号配电  | 800 | 68.68 | 170.59 | 170.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 30013 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区2号配电  | 630 | 59.62 | 191.39 | 191.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.50%  |
| 30014 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区2号配电  | 630 | 30.78 | 373.08 | 373.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 30015 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店小区1号配电  | 800 | 50.74 | 314.07 | 314.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 30016 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 东山小区1号配电  | 500 | 36.48 | 267.58 | 267.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 30017 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瑞安家园配电站1# | 800 | 57.84 | 257.26 | 257.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 30018 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瑞安家园配电站2# | 800 | 51.03 | 311.73 | 311.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.12%  |
| 30019 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区1号配电  | 500 | 63.05 | 134.73 | 134.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 30020 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区2号配电  | 630 | 47.45 | 268.04 | 268.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 30021 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区3号配电  | 630 | 38.55 | 324.13 | 324.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 30022 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 红星小区1号配电  | 630 | 53.10 | 232.48 | 232.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30023 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区1号配电  | 800 | 38.63 | 410.98 | 410.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 30024 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区2号配电  | 630 | 63.65 | 166.00 | 166.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%  |
| 30025 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区2号配电  | 630 | 43.09 | 295.54 | 295.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 30026 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区3号配电  | 630 | 42.16 | 301.41 | 301.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 30027 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区3号配电  | 800 | 45.07 | 359.43 | 359.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.30%  |
| 30028 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店小区2号配电  | 630 | 57.63 | 203.90 | 203.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.32% |
| 30029 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 盛通家园配电站1# | 800 | 69.41 | 164.70 | 164.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 30030 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 盛通家园配电站2# | 800 | 59.71 | 242.34 | 242.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 30031 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 共济家园配电站   | 800 | 49.49 | 324.05 | 324.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 30032 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 花园小区3号配电  | 800 | 41.40 | 388.78 | 388.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 30033 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 花园小区4号配电  | 630 | 57.10 | 207.24 | 207.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 30034 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前小区1号配电  | 630 | 43.72 | 291.55 | 291.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.39%  |
| 30035 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前小区2号配电  | 800 | 53.45 | 292.42 | 292.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 30036 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 东山壹号公用1#配 | 800 | 50.51 | 315.95 | 315.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 30037 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 东山壹号公用1#配 | 800 | 57.05 | 263.57 | 263.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 30038 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区5号配电  | 800 | 47.40 | 340.76 | 340.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 30039 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区1号配电  | 630 | 37.64 | 329.87 | 329.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 30040 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区2号配电  | 630 | 66.36 | 148.95 | 148.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 30041 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 文圣小区1号配电  | 400 | 32.10 | 231.60 | 231.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.84%  |
| 30042 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区1号配电  | 630 | 56.95 | 208.21 | 208.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30043 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区2号配电 | 630 | 58.51 | 198.38 | 198.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 30044 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区2号配电 | 630 | 56.34 | 212.06 | 212.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 30045 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 建设小区1号配电 | 630 | 44.24 | 288.28 | 288.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 30046 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 建设小区1号配电 | 630 | 52.10 | 238.79 | 238.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 30047 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上小区1号配电 | 800 | 52.94 | 296.45 | 296.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 30048 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上小区2号配电 | 630 | 67.84 | 139.63 | 139.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 30049 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 宾馆小区1号配电 | 800 | 64.31 | 205.48 | 205.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.25%  |
| 30050 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 宾馆小区2号配电 | 800 | 62.29 | 221.71 | 221.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 30051 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路小区1号配电 | 800 | 55.56 | 275.52 | 275.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 30052 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路小区2号配电 | 800 | 65.84 | 193.31 | 193.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 30053 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 电业大楼1号配电 | 800 | 63.59 | 211.26 | 211.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.32%  |
| 30054 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 电业大楼1号配电 | 800 | 46.11 | 351.09 | 351.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 30055 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 邮电大楼1号配电 | 800 | 62.19 | 222.48 | 222.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 30056 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 树利1号配电站  | 630 | 69.81 | 127.19 | 127.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 30057 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金銓小区1号配电 | 500 | 66.54 | 117.28 | 117.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 30058 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金銓小区2号配电 | 630 | 47.07 | 270.49 | 270.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 30059 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金銓小区2号配电 | 630 | 59.48 | 192.30 | 192.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 30060 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 隆成领秀3号配电 | 800 | 48.00 | 335.99 | 335.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.26% |
| 30061 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 隆成领秀3号配电 | 800 | 41.42 | 388.65 | 388.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 30062 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 长河1#配电站  | 630 | 49.53 | 254.96 | 254.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.16% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30063 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用1#配电 | 630 | 43.37 | 293.74 | 293.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 30064 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用1#配电 | 630 | 48.90 | 258.95 | 258.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 30065 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用2#配电 | 630 | 67.90 | 139.23 | 139.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 30066 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用2#配电 | 630 | 54.34 | 224.68 | 224.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 30067 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用3#配电 | 630 | 47.13 | 270.06 | 270.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.74% |
| 30068 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用3#配电 | 630 | 57.40 | 205.38 | 205.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.49% |
| 30069 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公  | 630 | 64.40 | 161.30 | 161.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.83%  |
| 30070 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公  | 630 | 67.68 | 140.64 | 140.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 30071 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公  | 800 | 57.72 | 258.24 | 258.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.47%  |
| 30072 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公  | 800 | 38.07 | 415.42 | 415.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 30073 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 大连九江房地产开  | 630 | 62.35 | 174.18 | 174.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 30074 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公  | 800 | 56.89 | 264.91 | 264.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 30075 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公  | 630 | 57.29 | 206.05 | 206.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.92% |
| 30076 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公  | 630 | 43.76 | 291.30 | 291.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 30077 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公  | 630 | 45.99 | 277.25 | 277.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 30078 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配 | 800 | 50.53 | 315.73 | 315.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.13% |
| 30079 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配 | 800 | 56.86 | 265.11 | 265.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 30080 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配 | 800 | 59.89 | 240.88 | 240.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 30081 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用6#配 | 800 | 40.83 | 393.34 | 393.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.34%  |
| 30082 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用6#配 | 800 | 34.03 | 447.72 | 447.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |



|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30083 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用4#配电  | 630 | 34.37 | 350.48 | 350.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 30084 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用4#配电  | 630 | 39.46 | 318.38 | 318.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 30085 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用5#配电  | 630 | 66.37 | 148.88 | 148.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.16% |
| 30086 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用5#配电  | 630 | 54.90 | 221.13 | 221.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.56% |
| 30087 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用1#配  | 630 | 68.72 | 134.09 | 134.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.83%  |
| 30088 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用1#配  | 630 | 48.39 | 262.13 | 262.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 30089 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用2#配  | 630 | 37.39 | 331.43 | 331.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 30090 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用2#配  | 630 | 36.33 | 338.14 | 338.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 30091 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用3#配  | 630 | 48.52 | 261.30 | 261.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 30092 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用3#配  | 630 | 52.04 | 239.13 | 239.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.04% |
| 30093 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀1号配电   | 800 | 54.18 | 286.57 | 286.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.21% |
| 30094 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀1号配电   | 800 | 57.74 | 258.04 | 258.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |
| 30095 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀2号配电   | 800 | 68.52 | 171.88 | 171.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 30096 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀2号配电   | 630 | 36.37 | 337.87 | 337.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.24%  |
| 30097 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元1#配电站1#变 | 800 | 38.80 | 409.57 | 409.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 30098 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元1#配电站2#变 | 630 | 36.72 | 335.63 | 335.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 30099 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元2#配电站    | 800 | 52.30 | 301.58 | 301.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 30100 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 海晨茗苑公用箱式   | 630 | 36.38 | 337.81 | 337.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 30101 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区3号配电   | 630 | 66.68 | 146.91 | 146.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 30102 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区3号配电   | 630 | 66.23 | 149.73 | 149.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30103 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区4号配电  | 630 | 41.01 | 308.63 | 308.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.59%  |
| 30104 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区1号配电  | 630 | 47.92 | 265.12 | 265.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 30105 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区1号配电  | 630 | 51.13 | 244.89 | 244.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 30106 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区2号配电  | 800 | 58.11 | 255.16 | 255.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.33% |
| 30107 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区2号配电  | 800 | 30.68 | 474.55 | 474.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 30108 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园1  | 630 | 65.21 | 156.15 | 156.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 30109 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园1  | 800 | 59.82 | 241.43 | 241.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 30110 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园2  | 800 | 52.43 | 300.57 | 300.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.96% |
| 30111 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园2  | 800 | 42.49 | 380.06 | 380.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 30112 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园3  | 800 | 45.96 | 352.33 | 352.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 30113 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园3  | 800 | 54.33 | 285.37 | 285.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 30114 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 华辰裕景1#配电站 | 800 | 66.38 | 188.99 | 188.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 30115 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 华辰裕景2#配电站 | 800 | 61.50 | 227.97 | 227.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 30116 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 鸿宇小区3号配电  | 630 | 38.58 | 323.94 | 323.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 30117 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区1号配电  | 500 | 61.51 | 142.46 | 142.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.21%  |
| 30118 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区2号配电  | 630 | 34.34 | 350.65 | 350.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 30119 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区3号配电  | 500 | 46.37 | 218.15 | 218.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 30120 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区4号配电  | 630 | 43.13 | 295.27 | 295.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 30121 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 中心锅炉房1号配  | 630 | 63.93 | 164.24 | 164.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 30122 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华欣园配电站1# | 800 | 53.17 | 294.67 | 294.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30123 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华欣园配电站2# | 800 | 69.66 | 162.69 | 162.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 30124 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区1号配电  | 630 | 46.92 | 271.41 | 271.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.07%  |
| 30125 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区1号配电  | 630 | 45.26 | 281.86 | 281.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 30126 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区2号配电  | 630 | 56.95 | 208.19 | 208.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 30127 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区2号配电  | 630 | 62.88 | 170.84 | 170.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 30128 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新华园配电站    | 630 | 62.66 | 172.26 | 172.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 30129 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区3号配电  | 800 | 63.81 | 209.54 | 209.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 30130 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区3号配电  | 800 | 48.23 | 334.20 | 334.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |
| 30131 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 良友小区1号配电  | 630 | 30.39 | 375.53 | 375.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.03%  |
| 30132 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 良友小区2号配电  | 630 | 34.19 | 351.58 | 351.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 30133 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 育红小区1号配电  | 800 | 48.43 | 332.54 | 332.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 30134 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 育红小区1号配电  | 800 | 62.12 | 223.07 | 223.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.29%  |
| 30135 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区1号配电  | 630 | 48.35 | 262.40 | 262.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.13%  |
| 30136 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区2号配电  | 630 | 43.85 | 290.74 | 290.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.55% |
| 30137 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区4号配电  | 800 | 46.58 | 347.35 | 347.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.56% |
| 30138 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 龙泉宾馆1号配电  | 800 | 65.23 | 198.18 | 198.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 30139 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 长丰宾馆2号配电  | 630 | 42.11 | 301.69 | 301.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 30140 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 光明小区1号配电  | 630 | 68.82 | 133.41 | 133.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.28% |
| 30141 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 光明小区2号配电  | 630 | 50.64 | 247.99 | 247.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.42%  |
| 30142 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委小区1号配电  | 500 | 40.01 | 249.97 | 249.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30143 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委小区2号配电  | 630 | 63.93 | 164.26 | 164.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 30144 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭2#配电站 | 630 | 40.84 | 309.69 | 309.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 30145 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭2#配电站 | 630 | 56.85 | 208.87 | 208.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 30146 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭1#配电站 | 630 | 67.96 | 138.87 | 138.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 30147 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭1#配电站 | 630 | 36.86 | 334.78 | 334.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 30148 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 润龙小区1号配电  | 630 | 56.01 | 214.15 | 214.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 30149 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 润龙小区2号配电  | 630 | 62.06 | 176.02 | 176.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 30150 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 轴承大集配电站   | 630 | 52.19 | 238.23 | 238.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 30151 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 盛大小区1号配电  | 800 | 65.43 | 196.57 | 196.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.36% |
| 30152 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 福林雅苑1号配电  | 800 | 68.63 | 170.97 | 170.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 30153 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 福林雅苑1号配电  | 630 | 34.19 | 351.58 | 351.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 30154 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 电业小区1号配电  | 500 | 37.31 | 263.43 | 263.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 30155 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 德华新天地配电站  | 800 | 30.84 | 473.32 | 473.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 30156 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 德华新天地配电站  | 800 | 43.80 | 369.63 | 369.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 30157 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区1号配电  | 800 | 52.34 | 301.29 | 301.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.59% |
| 30158 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区1号配电  | 800 | 58.72 | 250.22 | 250.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 30159 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区2号配电  | 800 | 60.37 | 237.02 | 237.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 30160 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区2号配电  | 800 | 68.92 | 168.65 | 168.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.95%  |
| 30161 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 光明小区3号配电  | 630 | 54.46 | 223.92 | 223.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 30162 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝1#公用配 | 630 | 43.33 | 293.99 | 293.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30163 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝2#公用配 | 630 | 36.13 | 339.35 | 339.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 30164 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝2#公用配 | 630 | 56.70 | 209.82 | 209.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 30165 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用1# | 800 | 61.29 | 229.68 | 229.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 30166 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用1# | 800 | 32.04 | 463.70 | 463.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 30167 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用2# | 630 | 59.99 | 189.06 | 189.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 30168 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区1号配电  | 630 | 35.03 | 346.33 | 346.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 30169 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区3号配电  | 800 | 52.45 | 300.42 | 300.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%  |
| 30170 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区4号配电  | 800 | 61.19 | 230.50 | 230.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 30171 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 李屯小区2号配电  | 800 | 36.35 | 429.17 | 429.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.27% |
| 30172 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 李屯小区1号配电  | 800 | 65.17 | 198.60 | 198.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 30173 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵家园2号配电  | 800 | 42.18 | 382.58 | 382.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 30174 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵家园2号配电  | 800 | 39.62 | 403.00 | 403.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 30175 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 长征小区1号配电  | 630 | 32.56 | 361.84 | 361.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 30176 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 长征小区1号配电  | 800 | 33.90 | 448.80 | 448.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.81% |
| 30177 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立小区1号配电  | 800 | 68.58 | 171.37 | 171.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 30178 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立小区2号配电  | 800 | 41.54 | 387.67 | 387.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 30179 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新华小区1号配电  | 630 | 41.61 | 304.83 | 304.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 30180 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 瓦轴小区1号配电  | 500 | 30.19 | 299.07 | 299.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.58%  |
| 30181 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 润丰佳苑配电站1# | 800 | 68.15 | 174.80 | 174.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 30182 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 润丰佳苑配电站2# | 800 | 56.41 | 268.71 | 268.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.67%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30183 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 商业城配电站1#变 | 630 | 32.89 | 359.79 | 359.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 30184 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 商业城配电站2#变 | 800 | 44.74 | 362.11 | 362.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.08% |
| 30185 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 供销大厦1号配电  | 800 | 66.30 | 189.60 | 189.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09% |
| 30186 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 供销大厦1号配电  | 630 | 47.09 | 270.35 | 270.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 30187 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 得利配电站1#变压 | 800 | 39.92 | 400.66 | 400.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 30188 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 得利配电站2#变压 | 800 | 44.08 | 367.38 | 367.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.22%  |
| 30189 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 隆源交易市场综合  | 800 | 40.50 | 396.00 | 396.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34% |
| 30190 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区1号配电  | 800 | 62.07 | 223.41 | 223.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.22%  |
| 30191 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区1号配电  | 630 | 36.48 | 337.19 | 337.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.20%  |
| 30192 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区2号配电  | 800 | 54.33 | 285.38 | 285.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 30193 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 双福园西区公用配  | 800 | 58.32 | 253.44 | 253.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38% |
| 30194 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 双福园西区公用配  | 800 | 58.41 | 252.75 | 252.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.77%  |
| 30195 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华人家C区配电  | 800 | 54.94 | 280.51 | 280.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 30196 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华人家C区配电  | 800 | 45.04 | 359.64 | 359.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 30197 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区3号配电  | 630 | 56.08 | 213.70 | 213.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 30198 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区3号配电  | 800 | 39.81 | 401.49 | 401.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 30199 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区4号配电  | 630 | 48.04 | 264.35 | 264.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.80% |
| 30200 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区4号配电  | 800 | 56.65 | 266.79 | 266.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.18%  |
| 30201 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区5号配电  | 630 | 39.49 | 318.24 | 318.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 30202 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区5号配电  | 800 | 67.14 | 182.91 | 182.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30203 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区6号配电  | 630 | 54.31 | 224.85 | 224.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.09%  |
| 30204 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区6号配电  | 630 | 57.32 | 205.89 | 205.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 30205 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 桃源小区6号配电  | 630 | 62.83 | 171.20 | 171.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.26% |
| 30206 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区1号配电  | 630 | 49.11 | 257.58 | 257.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.13%  |
| 30207 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区1号配电  | 630 | 53.61 | 229.28 | 229.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 30208 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区2号配电  | 800 | 47.43 | 340.57 | 340.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 30209 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区2号配电  | 800 | 66.96 | 184.35 | 184.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37% |
| 30210 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区3号配电  | 630 | 68.75 | 133.85 | 133.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 30211 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区3号配电  | 800 | 37.07 | 423.44 | 423.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.67%  |
| 30212 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区4号配电  | 800 | 37.50 | 419.98 | 419.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 30213 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区4号配电  | 800 | 49.76 | 321.92 | 321.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 30214 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区5#配电站 | 800 | 60.03 | 239.75 | 239.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 30215 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区5#配电站 | 800 | 41.59 | 387.32 | 387.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 30216 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区6#配电站 | 800 | 47.45 | 340.39 | 340.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83% |
| 30217 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区6#配电站 | 800 | 65.77 | 193.87 | 193.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.53% |
| 30218 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯小区5号配电  | 630 | 63.10 | 169.47 | 169.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.53% |
| 30219 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯小区6号配电  | 800 | 58.07 | 255.47 | 255.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 30220 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 万众A区2号配电站 | 800 | 38.01 | 415.94 | 415.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 30221 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 万众A区2号配电站 | 800 | 32.76 | 457.90 | 457.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 30222 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用1号配电  | 630 | 37.63 | 329.96 | 329.96 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30223 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用1号配电 | 800 | 62.38 | 220.99 | 220.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.95% |
| 30224 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用2号配电 | 800 | 56.37 | 269.05 | 269.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 30225 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用2号配电 | 800 | 49.52 | 323.84 | 323.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 30226 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 体育场1号配电站 | 800 | 41.95 | 384.37 | 384.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.34%  |
| 30227 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 体育场2号配电站 | 800 | 65.20 | 198.37 | 198.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 30228 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区1号配电 | 630 | 35.53 | 343.16 | 343.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 30229 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区3号配电 | 630 | 63.58 | 166.43 | 166.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 30230 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区4号配电 | 630 | 38.69 | 323.27 | 323.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 30231 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区7号配电 | 630 | 34.78 | 347.89 | 347.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.74% |
| 30232 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区3号配电 | 630 | 38.07 | 327.15 | 327.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 30233 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区3号配电 | 630 | 37.30 | 331.98 | 331.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 30234 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区4号配电 | 800 | 35.34 | 437.28 | 437.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 30235 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区4号配电 | 800 | 45.50 | 356.01 | 356.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 30236 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区1号配电 | 800 | 44.68 | 362.54 | 362.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 30237 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区1号配电 | 800 | 47.21 | 342.29 | 342.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.09%  |
| 30238 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区2号配电 | 800 | 42.03 | 383.80 | 383.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.49% |
| 30239 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区3号配电 | 630 | 56.57 | 210.60 | 210.60 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 30240 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 瓦轴小区2号配电 | 800 | 32.56 | 459.49 | 459.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 30241 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 瓦轴小区3号配电 | 630 | 50.87 | 246.52 | 246.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 30242 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦1号配电 | 800 | 64.17 | 206.64 | 206.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.89%  |



|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30243 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦1号配电  | 630 | 45.53 | 280.13 | 280.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 30244 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦2号配电  | 630 | 40.94 | 309.11 | 309.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 30245 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦2号配电  | 630 | 54.27 | 225.12 | 225.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 30246 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众A区1号配电站 | 800 | 39.62 | 403.05 | 403.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 30247 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众A区1号配电站 | 800 | 61.57 | 227.42 | 227.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 30248 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区1号配电站 | 800 | 69.24 | 166.09 | 166.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.20% |
| 30249 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区1号配电站 | 800 | 60.84 | 233.30 | 233.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 30250 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区2号配电站 | 800 | 32.61 | 459.15 | 459.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.45% |
| 30251 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区2号配电站 | 630 | 43.45 | 293.27 | 293.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 30252 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区8号配电  | 630 | 43.33 | 294.00 | 294.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 30253 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区5号配电  | 630 | 58.41 | 199.01 | 199.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 30254 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区1#配 | 800 | 51.37 | 309.05 | 309.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 30255 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区1#配 | 800 | 52.04 | 303.70 | 303.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 30256 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区2#配 | 800 | 51.84 | 305.26 | 305.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 30257 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区2#配 | 800 | 67.24 | 182.11 | 182.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 30258 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区1号配电  | 400 | 68.13 | 87.47  | 87.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 30259 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区2号配电  | 500 | 59.18 | 154.12 | 154.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 30260 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区3号配电  | 630 | 56.39 | 211.74 | 211.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.27% |
| 30261 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区3号配电  | 630 | 52.17 | 238.35 | 238.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 30262 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区4号配电  | 630 | 30.55 | 374.53 | 374.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30263 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区4号配电  | 630 | 35.60 | 342.70 | 342.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 30264 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区5号配电  | 630 | 37.02 | 333.80 | 333.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 30265 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 凤凰嘉苑公用1#配 | 630 | 43.22 | 294.73 | 294.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 30266 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 凤凰嘉苑公用1#配 | 630 | 51.51 | 242.51 | 242.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 30267 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用2#配 | 630 | 46.50 | 274.08 | 274.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.06% |
| 30268 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用2#配 | 630 | 68.96 | 132.55 | 132.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 30269 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用3#配 | 630 | 31.88 | 366.13 | 366.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |
| 30270 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 富贵家园1号配电  | 800 | 69.00 | 168.00 | 168.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 30271 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 富贵家园1号配电  | 800 | 34.48 | 444.13 | 444.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 30272 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区1号配电  | 630 | 59.54 | 191.92 | 191.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 30273 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区1号配电  | 800 | 53.95 | 288.39 | 288.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 30274 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区2号配电  | 800 | 64.35 | 205.19 | 205.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 30275 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区3号配电  | 630 | 47.00 | 270.92 | 270.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 30276 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区3号配电  | 800 | 38.91 | 408.74 | 408.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.23% |
| 30277 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 香江小区2号配电  | 630 | 49.37 | 255.95 | 255.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 30278 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 香江小区2号配电  | 630 | 31.80 | 366.65 | 366.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 30279 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地1号配电  | 800 | 30.82 | 473.41 | 473.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 30280 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地1号配电  | 800 | 67.09 | 183.30 | 183.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.64%  |
| 30281 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地2号配电  | 800 | 59.71 | 242.31 | 242.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 30282 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地2号配电  | 800 | 35.04 | 439.69 | 439.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.09% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30283 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地3号配电 | 630 | 47.35 | 268.69 | 268.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 30284 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地3号配电 | 630 | 46.14 | 276.34 | 276.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.36% |
| 30285 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景1号配电 | 400 | 60.49 | 118.03 | 118.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.39% |
| 30286 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景2号配电 | 630 | 31.41 | 369.11 | 369.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 30287 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景2号配电 | 630 | 66.56 | 147.69 | 147.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.75%  |
| 30288 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠7号配电 | 800 | 30.80 | 473.58 | 473.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.64% |
| 30289 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠7号配电 | 800 | 47.87 | 337.04 | 337.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.89% |
| 30290 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠6号配电 | 800 | 40.80 | 393.58 | 393.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 30291 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠6号配电 | 630 | 54.39 | 224.36 | 224.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 30292 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠5号配电 | 630 | 40.24 | 313.50 | 313.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 30293 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠4号配电 | 800 | 65.34 | 197.26 | 197.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 30294 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠4号配电 | 800 | 53.19 | 294.51 | 294.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.09% |
| 30295 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠3号配电 | 800 | 55.52 | 275.83 | 275.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 30296 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠3号配电 | 800 | 57.80 | 257.58 | 257.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 30297 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠2号配电 | 630 | 48.23 | 263.16 | 263.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 30298 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠2号配电 | 630 | 35.59 | 342.79 | 342.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.65% |
| 30299 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠1号配电 | 630 | 43.67 | 291.87 | 291.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 30300 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 大连运河房地产开 | 500 | 43.76 | 231.18 | 231.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 30301 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府1号配电站 | 630 | 62.50 | 173.27 | 173.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 30302 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府1号配电站 | 630 | 36.96 | 334.14 | 334.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30303 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府2号配电站    | 630 | 39.98 | 315.14 | 315.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |
| 30304 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 香江小区1号配电站   | 500 | 45.70 | 221.49 | 221.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 30305 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 松巍配电站1#变压器  | 800 | 65.93 | 192.55 | 192.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 30306 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 松巍配电站2#变压器  | 800 | 56.04 | 271.66 | 271.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 30307 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景4#配电站   | 500 | 62.12 | 139.39 | 139.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.39% |
| 30308 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景3#配电站   | 800 | 30.47 | 476.24 | 476.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 30309 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景2#配电站   | 630 | 60.57 | 185.41 | 185.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.98% |
| 30310 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景2#配电站   | 630 | 31.22 | 370.32 | 370.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 30311 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景1#配电站   | 800 | 47.70 | 338.37 | 338.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 30312 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景1#配电站   | 800 | 48.86 | 329.10 | 329.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 30313 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 观山郡配电站1#变压器 | 800 | 54.02 | 287.83 | 287.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 30314 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 观山郡配电站2#变压器 | 800 | 62.74 | 218.05 | 218.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.19% |
| 30315 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园1#箱式配电站  | 500 | 60.02 | 149.88 | 149.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.88% |
| 30316 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园2#箱式配电站  | 630 | 60.05 | 188.66 | 188.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 30317 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用3#配电站  | 800 | 62.86 | 217.10 | 217.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.92%  |
| 30318 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用3#配电站  | 800 | 62.92 | 216.67 | 216.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 30319 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用4#配电站  | 630 | 64.49 | 160.73 | 160.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 30320 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用4#配电站  | 800 | 49.36 | 325.12 | 325.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 30321 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用5#配电站  | 800 | 68.25 | 174.00 | 174.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 30322 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用5#配电站  | 800 | 59.86 | 241.09 | 241.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30323 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤小区1号配电  | 800 | 30.69 | 474.45 | 474.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 30324 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤小区1号配电  | 800 | 50.95 | 312.40 | 312.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 30325 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 回族小区1号配电  | 800 | 67.01 | 183.94 | 183.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.69%  |
| 30326 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 回族小区1号配电  | 800 | 54.53 | 283.77 | 283.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46% |
| 30327 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园1#配电站 | 800 | 45.69 | 354.46 | 354.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 30328 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园1#配电站 | 800 | 54.42 | 284.62 | 284.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.52%  |
| 30329 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园2#配电站 | 800 | 65.02 | 199.85 | 199.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.86%  |
| 30330 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园2#配电站 | 800 | 68.51 | 171.95 | 171.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.18% |
| 30331 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤分5#配电站  | 800 | 57.99 | 256.10 | 256.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 30332 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 针织小区1号配电  | 630 | 40.61 | 311.14 | 311.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 30333 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 针织小区1号配电  | 630 | 64.32 | 161.78 | 161.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.69%  |
| 30334 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期1号配电  | 800 | 38.51 | 411.95 | 411.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 30335 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期2号配电  | 800 | 54.83 | 281.33 | 281.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 30336 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期2号配电  | 630 | 56.20 | 212.97 | 212.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.28%  |
| 30337 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期4号配电  | 630 | 55.17 | 219.42 | 219.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 30338 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期4号配电  | 800 | 41.71 | 386.29 | 386.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 30339 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期5号配电  | 800 | 43.00 | 375.99 | 375.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 30340 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期5号配电  | 800 | 57.43 | 260.53 | 260.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 30341 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期7号配电  | 800 | 53.45 | 292.42 | 292.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.46%  |
| 30342 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期7号配电  | 800 | 51.66 | 306.68 | 306.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 30343 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林书香苑4号配  | 800 | 43.95 | 368.44 | 368.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%   |
| 30344 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区1号配电  | 800 | 47.42 | 340.63 | 340.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29%  |
| 30345 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区1号配电  | 800 | 69.18 | 166.56 | 166.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07%  |
| 30346 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区2号配电  | 630 | 45.18 | 282.39 | 282.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.74%  |
| 30347 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区2号配电  | 630 | 68.90 | 132.92 | 132.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81%  |
| 30348 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鑫厦小区配电站1# | 800 | 65.73 | 194.14 | 194.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 30349 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鑫厦小区配电站2# | 800 | 58.72 | 250.25 | 250.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.52%  |
| 30350 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府1号公用  | 630 | 44.37 | 287.48 | 287.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%   |
| 30351 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府1号公用  | 630 | 36.98 | 334.01 | 334.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%   |
| 30352 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府2号公用  | 630 | 44.49 | 286.71 | 286.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.74%   |
| 30353 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府2号公用  | 630 | 30.88 | 372.46 | 372.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.54%   |
| 30354 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府3号公用  | 630 | 54.46 | 223.89 | 223.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%   |
| 30355 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府3号公用  | 630 | 56.47 | 211.25 | 211.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87%  |
| 30356 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府4号公用  | 630 | 37.40 | 331.40 | 331.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.83%  |
| 30357 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府4号公用  | 630 | 50.44 | 249.25 | 249.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.46%  |
| 30358 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府5号公用  | 630 | 41.70 | 304.31 | 304.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40%  |
| 30359 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府5号公用  | 630 | 33.15 | 358.15 | 358.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%   |
| 30360 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园1号配电  | 800 | 58.38 | 252.97 | 252.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%   |
| 30361 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园2号配电  | 800 | 54.07 | 287.43 | 287.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.52%   |
| 30362 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园3号配电  | 800 | 50.15 | 318.78 | 318.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30363 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园4号配电  | 630 | 34.33 | 350.69 | 350.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 30364 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城3号配电  | 630 | 55.79 | 215.52 | 215.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.34%  |
| 30365 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城3号配电  | 630 | 64.54 | 160.40 | 160.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 30366 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城4号配电  | 800 | 61.00 | 232.00 | 232.00 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.92%  |
| 30367 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城4号配电  | 630 | 38.11 | 326.88 | 326.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 30368 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城5号配电  | 800 | 53.24 | 294.06 | 294.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 30369 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城5号配电  | 630 | 58.52 | 198.30 | 198.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 30370 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中小区1号配电  | 800 | 47.14 | 342.86 | 342.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.72% |
| 30371 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 农场3队公用箱变  | 630 | 45.25 | 281.94 | 281.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 30372 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 嘉泰小区配电站1# | 800 | 36.57 | 427.48 | 427.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.66%  |
| 30373 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 嘉泰小区配电站2# | 800 | 38.70 | 410.39 | 410.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 30374 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 环卫家属配电站   | 630 | 64.11 | 163.11 | 163.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 30375 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 进修学校配电站   | 630 | 49.21 | 256.98 | 256.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 30376 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 美高配电站     | 630 | 59.86 | 189.87 | 189.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.38% |
| 30377 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 姜洼村一队箱式配  | 400 | 57.06 | 131.76 | 131.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 30378 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品8号配电  | 630 | 41.93 | 302.84 | 302.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.86% |
| 30379 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品8号配电  | 630 | 44.92 | 283.98 | 283.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 30380 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品9号配电  | 630 | 30.12 | 377.22 | 377.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 30381 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品9号配电  | 630 | 67.39 | 142.43 | 142.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 30382 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品1号配电  | 800 | 30.98 | 472.17 | 472.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30383 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品1号配电 | 800 | 44.34 | 365.24 | 365.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%  |
| 30384 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品2号配电 | 800 | 37.61 | 419.09 | 419.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 30385 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品2号配电 | 800 | 48.20 | 334.40 | 334.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 30386 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品3号配电 | 800 | 49.19 | 326.51 | 326.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.18% |
| 30387 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品3号配电 | 800 | 36.84 | 425.29 | 425.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 30388 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品4号配电 | 800 | 53.64 | 290.88 | 290.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.79% |
| 30389 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品4号配电 | 630 | 42.99 | 296.18 | 296.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.79% |
| 30390 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品5号配电 | 630 | 49.94 | 252.37 | 252.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 30391 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品5号配电 | 630 | 48.10 | 263.98 | 263.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 30392 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品6号配电 | 630 | 62.12 | 175.63 | 175.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 30393 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品6号配电 | 800 | 69.21 | 166.36 | 166.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 30394 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品7号配电 | 800 | 46.08 | 351.39 | 351.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 30395 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品7号配电 | 800 | 44.34 | 365.29 | 365.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.71% |
| 30396 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 钻石小区配电站  | 630 | 57.97 | 201.76 | 201.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 30397 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农技小区1号配电 | 630 | 54.59 | 223.09 | 223.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 30398 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园1号配 | 800 | 54.03 | 287.73 | 287.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.92%  |
| 30399 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园1号配 | 800 | 63.45 | 212.40 | 212.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 30400 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园2号配 | 800 | 57.07 | 263.42 | 263.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 30401 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园2号配 | 800 | 61.71 | 226.30 | 226.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 30402 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 福益新村1号配电 | 800 | 41.87 | 385.07 | 385.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |



|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30403 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 义勇小学1号配电  | 630 | 54.27 | 225.10 | 225.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |
| 30404 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 糖酒小区1号配电  | 630 | 64.61 | 159.95 | 159.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 30405 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 糖酒小区1号配电  | 630 | 56.01 | 214.12 | 214.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 30406 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 怪风园配电站1#变 | 800 | 45.72 | 354.26 | 354.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 30407 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 怪风园配电站2#变 | 800 | 64.22 | 206.23 | 206.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 30408 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑3号配  | 800 | 64.86 | 201.13 | 201.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 30409 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑1号配  | 800 | 51.16 | 310.69 | 310.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 30410 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑2号配  | 800 | 48.82 | 329.47 | 329.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 30411 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园1号配电站  | 800 | 68.81 | 169.50 | 169.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.00%  |
| 30412 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园1号配电站  | 800 | 58.96 | 248.29 | 248.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 30413 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园2号配电站  | 630 | 53.39 | 230.66 | 230.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.61%  |
| 30414 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园2号配电站  | 630 | 56.51 | 210.98 | 210.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 30415 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城6#配电站 | 800 | 34.71 | 442.32 | 442.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23% |
| 30416 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城6#配电站 | 800 | 49.43 | 324.55 | 324.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 30417 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城7#配电站 | 630 | 57.85 | 202.55 | 202.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 30418 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城7#配电站 | 630 | 42.65 | 298.32 | 298.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.68% |
| 30419 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 兴华海林#1公用箱 | 630 | 66.66 | 147.06 | 147.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.26% |
| 30420 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 华太甲线 | 华太1#公用配电站 | 630 | 36.00 | 340.21 | 340.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 30421 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 华太甲线 | 华太1#公用配电站 | 630 | 35.90 | 340.80 | 340.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 30422 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 华太乙线 | 华太2#公用配电站 | 630 | 57.11 | 207.20 | 207.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.11% |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30423 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 华太乙线 | 华太2#公用配电站 | 630 | 52.79 | 234.45 | 234.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 30424 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站1# | 630 | 53.68 | 228.84 | 228.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 30425 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站2# | 630 | 66.87 | 145.74 | 145.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 30426 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站3# | 630 | 53.31 | 231.12 | 231.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 30427 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 青年街停车场箱变  | 630 | 42.74 | 297.77 | 297.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.11% |
| 30428 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线  | 东山公园停车场箱  | 630 | 30.29 | 376.19 | 376.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 30429 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台3.4队    | 80  | 31.61 | 46.71  | 46.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 30430 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台村九组     | 30  | 50.12 | 11.96  | 11.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 30431 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村一队   | 30  | 50.55 | 11.84  | 11.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 30432 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村二队   | 50  | 66.92 | 11.54  | 11.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%  |
| 30433 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 王坎六队      | 50  | 57.49 | 16.25  | 16.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.69%  |
| 30434 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 大连宏润房地产开  | 800 | 66.34 | 189.28 | 189.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 30435 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台大农七队    | 100 | 54.00 | 36.00  | 36.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 30436 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台八队      | 80  | 48.09 | 33.53  | 33.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 30437 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 大河农场八队    | 80  | 50.86 | 31.31  | 31.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 30438 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村五队   | 80  | 45.56 | 35.55  | 35.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 30439 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台大河班屯队   | 50  | 59.87 | 15.06  | 15.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 30440 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 班屯前队      | 100 | 58.58 | 31.42  | 31.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.57%  |
| 30441 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村四队   | 30  | 55.09 | 10.47  | 10.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%  |
| 30442 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台西兰旗一队   | 30  | 32.70 | 17.19  | 17.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30443 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗3.4队  | 80  | 44.25 | 36.60  | 36.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 30444 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连腾业房地产开   | 800 | 38.12 | 415.06 | 415.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.97% |
| 30445 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 王坎八台       | 400 | 33.18 | 227.29 | 227.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.25% |
| 30446 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡        | 80  | 41.33 | 38.94  | 38.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.11% |
| 30447 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连腾业房地产开   | 630 | 41.14 | 307.83 | 307.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 30448 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡东昇金庭小   | 630 | 34.92 | 347.01 | 347.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 30449 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台五队       | 80  | 42.41 | 38.07  | 38.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 30450 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开   | 630 | 37.70 | 329.51 | 329.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 30451 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台山里屯      | 80  | 39.30 | 40.56  | 40.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 30452 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台王坎村三队    | 80  | 34.05 | 44.76  | 44.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.81% |
| 30453 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗二队    | 30  | 63.74 | 7.88   | 7.88   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 30454 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗村     | 50  | 30.44 | 29.78  | 29.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 30455 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 西兰旗四队      | 30  | 47.28 | 12.81  | 12.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 30456 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台村十三台     | 80  | 32.10 | 46.32  | 46.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 30457 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台村十队      | 30  | 58.97 | 9.31   | 9.31   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 30458 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡东昇金庭小   | 800 | 46.17 | 350.64 | 350.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 30459 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开   | 800 | 68.43 | 172.58 | 172.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 30460 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开   | 800 | 41.94 | 384.47 | 384.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 30461 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开   | 800 | 35.70 | 434.42 | 434.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 30462 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用 | 800 | 46.24 | 350.09 | 350.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30463 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用 | 800 | 62.42 | 220.62 | 220.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.63%  |
| 30464 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用 | 800 | 52.88 | 296.92 | 296.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 30465 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用 | 800 | 63.76 | 209.88 | 209.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 30466 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 杨街三队       | 80  | 52.04 | 30.37  | 30.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 30467 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 药王庙三队      | 50  | 36.99 | 26.51  | 26.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.10% |
| 30468 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙2-4队  | 50  | 66.89 | 11.55  | 11.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 30469 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街3,4队   | 50  | 65.04 | 12.48  | 12.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.11%  |
| 30470 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 三台乡移民新村    | 200 | 33.25 | 113.50 | 113.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 30471 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街八队     | 100 | 48.44 | 41.56  | 41.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 30472 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街六队     | 50  | 51.60 | 19.20  | 19.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 30473 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街五队     | 80  | 52.72 | 29.83  | 29.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 30474 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街二队     | 50  | 69.88 | 10.06  | 10.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 30475 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街一队     | 80  | 48.47 | 33.22  | 33.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 30476 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙村五队   | 50  | 62.62 | 13.69  | 13.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 30477 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙七队    | 50  | 43.40 | 23.30  | 23.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 30478 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期1-1    | 630 | 55.86 | 215.06 | 215.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 30479 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期1-2    | 630 | 37.69 | 329.54 | 329.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.81% |
| 30480 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期2-1    | 630 | 67.07 | 144.45 | 144.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 30481 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期2-2    | 630 | 55.54 | 217.08 | 217.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 30482 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期1-1    | 630 | 47.17 | 269.81 | 269.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.41%  |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 30483 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期1-2 | 500 | 32.76 | 286.19 | 286.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%   |
| 30484 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-1 | 500 | 46.20 | 219.02 | 219.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%   |
| 30485 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-2 | 500 | 60.49 | 147.55 | 147.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27%  |
| 30486 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛二队  | 50  | 62.58 | 13.71  | 13.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39%  |
| 30487 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村   | 80  | 66.68 | 18.66  | 18.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%   |
| 30488 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村一队 | 80  | 41.65 | 38.68  | 38.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%   |
| 30489 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村六队 | 50  | 42.46 | 23.77  | 23.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02%  |
| 30490 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村七队 | 80  | 31.81 | 46.55  | 46.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.23%  |
| 30491 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村三队 | 50  | 55.70 | 17.15  | 17.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.93%  |
| 30492 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛一队  | 30  | 51.55 | 11.53  | 11.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28%  |
| 30493 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛三队  | 80  | 62.56 | 21.95  | 21.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47%  |
| 30494 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛娘娘宫 | 80  | 68.07 | 17.55  | 17.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84%  |
| 30495 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村二队 | 30  | 35.71 | 16.29  | 16.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%   |
| 30496 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村四队 | 400 | 44.92 | 180.32 | 180.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.73%  |
| 30497 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛四队  | 80  | 41.30 | 38.96  | 38.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.11%   |
| 30498 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 王坎7队    | 80  | 45.11 | 35.91  | 35.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44%  |
| 30499 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平五队  | 80  | 56.37 | 26.90  | 26.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%   |
| 30500 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城一队 | 80  | 43.38 | 37.29  | 37.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.86%   |
| 30501 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城二队 | 200 | 35.15 | 109.70 | 109.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.64%  |
| 30502 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石拉二队水利  | 30  | 47.06 | 12.88  | 12.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30503 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛6队   | 80  | 45.93 | 35.26  | 35.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.38% |
| 30504 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 小房身3队    | 400 | 51.14 | 155.45 | 155.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 30505 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村一队  | 400 | 51.65 | 153.41 | 153.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 30506 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城村五队   | 400 | 59.31 | 122.78 | 122.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 30507 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城三队  | 400 | 32.08 | 231.68 | 231.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 30508 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 海岛3队     | 400 | 35.31 | 218.76 | 218.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%  |
| 30509 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村三队  | 200 | 41.33 | 97.35  | 97.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 30510 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城村     | 100 | 33.82 | 56.18  | 56.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 30511 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台大房身一队  | 100 | 45.44 | 44.56  | 44.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 30512 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 马厂六队     | 200 | 47.39 | 85.21  | 85.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.53% |
| 30513 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台东兰旗村   | 100 | 49.25 | 40.75  | 40.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 30514 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村三队  | 30  | 52.71 | 11.19  | 11.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.08%  |
| 30515 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口四队    | 400 | 49.93 | 160.28 | 160.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 30516 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台小房身村四队 | 200 | 46.24 | 87.52  | 87.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 30517 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊台      | 100 | 35.18 | 54.82  | 54.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |
| 30518 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山崖口台     | 80  | 37.93 | 41.66  | 41.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 30519 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 南山台      | 50  | 31.34 | 29.33  | 29.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 30520 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊4队2台   | 80  | 31.61 | 46.71  | 46.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 30521 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林五队   | 100 | 53.87 | 36.13  | 36.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 30522 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛5队   | 80  | 57.48 | 26.02  | 26.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30523 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 东兰所四队    | 50  | 40.34 | 24.83  | 24.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 30524 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 太平二队     | 50  | 45.27 | 22.37  | 22.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 30525 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 桂林6队     | 200 | 67.45 | 45.10  | 45.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%  |
| 30526 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉一队   | 80  | 40.62 | 39.51  | 39.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.75%  |
| 30527 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林二队   | 400 | 36.93 | 212.27 | 212.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 30528 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 海岛四队     | 100 | 30.73 | 59.27  | 59.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 30529 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉三队   | 100 | 31.81 | 58.19  | 58.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.31% |
| 30530 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林三队   | 100 | 36.43 | 53.57  | 53.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.97% |
| 30531 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平三队   | 80  | 60.55 | 23.56  | 23.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 30532 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城四队  | 80  | 55.42 | 27.66  | 27.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.73% |
| 30533 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛123队 | 400 | 56.47 | 134.11 | 134.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 30534 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 河东四队     | 80  | 47.35 | 34.12  | 34.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.91%  |
| 30535 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村    | 50  | 59.81 | 15.10  | 15.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 30536 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村    | 50  | 57.61 | 16.19  | 16.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 30537 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口125队  | 200 | 52.63 | 74.73  | 74.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.90%  |
| 30538 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台小房身一队  | 400 | 33.71 | 225.17 | 225.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 30539 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 红旗       | 100 | 36.94 | 53.06  | 53.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 30540 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口二队    | 400 | 31.96 | 232.18 | 232.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 30541 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平四队   | 100 | 47.00 | 43.00  | 43.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 30542 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平一队   | 80  | 54.20 | 28.64  | 28.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30543 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台大房身村二队 | 80  | 33.32 | 45.34  | 45.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.23% |
| 30544 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台河东村    | 80  | 35.47 | 43.63  | 43.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 30545 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村四队  | 400 | 37.02 | 211.94 | 211.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 30546 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村二队  | 200 | 57.93 | 64.13  | 64.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 30547 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉四队   | 80  | 60.46 | 23.63  | 23.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 30548 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 东兰旗村三台   | 400 | 34.00 | 223.99 | 223.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 30549 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 红旗村大棚    | 80  | 37.12 | 42.30  | 42.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 30550 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村四队  | 200 | 62.92 | 54.17  | 54.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 30551 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 马场五队     | 80  | 46.42 | 34.87  | 34.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 30552 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台二队     | 400 | 66.34 | 94.65  | 94.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 30553 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口三队    | 50  | 61.98 | 14.01  | 14.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 30554 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口四队    | 400 | 41.74 | 193.04 | 193.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 30555 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 沙坨五队     | 400 | 69.85 | 80.59  | 80.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 30556 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉二队   | 80  | 38.86 | 40.91  | 40.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 30557 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台青山村    | 80  | 31.97 | 46.42  | 46.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 30558 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林一队   | 50  | 42.60 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.68%  |
| 30559 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林四队   | 80  | 33.79 | 44.97  | 44.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.31%  |
| 30560 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 小房身4队分台  | 200 | 55.88 | 68.24  | 68.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 30561 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊3队分台   | 100 | 47.64 | 42.36  | 42.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 30562 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 青山分      | 200 | 48.49 | 83.02  | 83.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |



|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30563 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城2队分    | 200 | 67.41 | 45.19  | 45.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 30564 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 河东五队      | 80  | 55.34 | 27.73  | 27.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 30565 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 沙陀3       | 400 | 42.24 | 191.03 | 191.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 30566 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛部队    | 100 | 42.87 | 47.13  | 47.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 30567 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 桂林4队分     | 200 | 61.36 | 57.29  | 57.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.35%  |
| 30568 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利台       | 100 | 45.11 | 44.89  | 44.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 30569 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 药王庙九队台    | 400 | 47.94 | 168.25 | 168.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 30570 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 大河村大棚2台   | 100 | 61.86 | 28.14  | 28.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.50% |
| 30571 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 大逢三队      | 400 | 63.70 | 105.20 | 105.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.57% |
| 30572 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利大逢村1-2队 | 200 | 50.20 | 79.60  | 79.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 30573 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 林屯队       | 80  | 48.51 | 33.19  | 33.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 30574 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 大河村台(大棚)  | 80  | 48.17 | 33.47  | 33.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 30575 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利乡台      | 80  | 56.25 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 30576 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利一队      | 80  | 43.06 | 37.55  | 37.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 30577 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利大逢村     | 50  | 48.77 | 20.62  | 20.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.41% |
| 30578 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 董家三队      | 400 | 31.68 | 233.27 | 233.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 30579 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利四队      | 400 | 58.97 | 124.10 | 124.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68% |
| 30580 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利大逢村7-8队 | 100 | 47.95 | 42.05  | 42.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 30581 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利钦店村     | 200 | 33.45 | 113.11 | 113.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 30582 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站 | 台水线 | 胜利钦店村分台   | 200 | 53.61 | 72.78  | 72.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |

|       |          |            |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30583 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利村(钦店1  | 400 | 47.02 | 171.92 | 171.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |
| 30584 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利药王庙八队  | 200 | 50.74 | 78.52  | 78.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%  |
| 30585 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利董家村    | 80  | 54.80 | 28.16  | 28.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 30586 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利六队     | 100 | 54.59 | 35.41  | 35.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 30587 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利董家村大房身 | 50  | 33.15 | 28.43  | 28.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 30588 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利药王村六队  | 200 | 43.48 | 93.03  | 93.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 30589 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利4队分台   | 80  | 49.28 | 32.58  | 32.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 30590 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 水利台      | 400 | 65.69 | 97.23  | 97.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 30591 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 方唐台      | 80  | 39.60 | 40.32  | 40.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 30592 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大孤山      | 200 | 31.83 | 116.35 | 116.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 30593 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利村      | 200 | 33.44 | 113.11 | 113.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.78% |
| 30594 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 仙浴湾镇双山村  | 200 | 56.66 | 66.67  | 66.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.49%  |
| 30595 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大逢马沟台    | 200 | 65.13 | 49.75  | 49.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 30596 | 瓦房店市供电公司 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 三台供电所台   | 200 | 30.48 | 119.03 | 119.03 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 30597 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯管窑   | 80  | 64.07 | 20.75  | 20.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 30598 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯宁甸队  | 50  | 31.44 | 29.28  | 29.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 30599 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村    | 80  | 47.03 | 34.38  | 34.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 30600 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 杜家二队     | 80  | 62.02 | 22.38  | 22.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 30601 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村一队   | 80  | 41.84 | 38.52  | 38.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 30602 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官卜五队    | 200 | 50.61 | 78.78  | 78.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30603 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村      | 80  | 49.09 | 32.73  | 32.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 30604 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村三队    | 400 | 68.43 | 86.27  | 86.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 30605 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村1-2队 | 400 | 33.42 | 226.34 | 226.34 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 30606 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 宁沟三队      | 100 | 30.54 | 59.46  | 59.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 30607 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村3、4队 | 200 | 57.79 | 64.42  | 64.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.71%  |
| 30608 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯刘屯队   | 80  | 42.14 | 38.29  | 38.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.02% |
| 30609 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯前队    | 80  | 30.57 | 47.55  | 47.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 30610 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利宁沟村     | 400 | 55.56 | 137.78 | 137.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 30611 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯后队    | 100 | 66.16 | 23.84  | 23.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 30612 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡二队     | 200 | 69.43 | 41.15  | 41.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 30613 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡四队     | 100 | 47.53 | 42.47  | 42.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |
| 30614 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊信仆1队分台   | 200 | 57.82 | 64.36  | 64.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 30615 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾北山台    | 50  | 48.29 | 20.85  | 20.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 30616 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾六队支5#台 | 400 | 56.94 | 132.22 | 132.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 30617 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 梦迪莎支5#台   | 400 | 59.54 | 121.85 | 121.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 30618 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 圣沟台       | 80  | 52.81 | 29.75  | 29.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 30619 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家村八队   | 100 | 69.59 | 20.41  | 20.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 30620 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家村五队   | 200 | 40.07 | 99.85  | 99.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.99% |
| 30621 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海梁屯    | 80  | 36.93 | 42.46  | 42.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 30622 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾风景区（核  | 315 | 30.89 | 186.20 | 186.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |

|       |          |            |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30623 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利仙峪湾风景区 | 315 | 60.19 | 93.90  | 93.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 30624 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海丁西   | 200 | 32.66 | 114.69 | 114.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.31%  |
| 30625 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利敬老院    | 100 | 62.02 | 27.98  | 27.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 30626 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 丁东2台     | 200 | 68.16 | 43.68  | 43.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 30627 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 望海六队     | 80  | 39.82 | 40.15  | 40.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.72%  |
| 30628 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海一队   | 400 | 39.40 | 202.41 | 202.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 30629 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家七队   | 100 | 33.36 | 56.64  | 56.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 30630 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海村    | 400 | 43.00 | 188.02 | 188.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 30631 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杜家九队     | 80  | 34.88 | 44.09  | 44.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 30632 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杨街线明珠分永嘉 | 50  | 43.10 | 23.45  | 23.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 30633 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾6队2台  | 50  | 44.72 | 22.64  | 22.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 30634 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾2台    | 315 | 63.85 | 82.36  | 82.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 30635 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 梁屯2台     | 200 | 47.42 | 85.16  | 85.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 30636 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾4台    | 80  | 56.16 | 27.07  | 27.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 30637 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 情人岛台     | 400 | 57.71 | 129.18 | 129.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.99%  |
| 30638 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾北山二台  | 400 | 47.16 | 171.35 | 171.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 30639 | 瓦房店市供电公司 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杨街线明珠分宏港 | 80  | 42.79 | 37.77  | 37.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 30640 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干24#   | 400 | 31.66 | 233.37 | 233.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 30641 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干40#   | 100 | 60.90 | 29.10  | 29.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 30642 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干46右1# | 400 | 47.97 | 168.12 | 168.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.08% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30643 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干58#    | 400 | 64.32 | 102.72 | 102.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 30644 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干65#    | 50  | 69.68 | 10.16  | 10.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 30645 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干70#    | 400 | 48.20 | 167.20 | 167.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 30646 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干82右1#  | 400 | 51.85 | 152.58 | 152.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 30647 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干92右1#  | 315 | 43.55 | 146.31 | 146.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.01% |
| 30648 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干97#    | 160 | 52.18 | 60.51  | 60.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 30649 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲屯干116#   | 200 | 36.71 | 106.58 | 106.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 30650 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 永兴小区1#配电站 | 800 | 66.41 | 188.75 | 188.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 30651 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 生润分10#    | 400 | 57.07 | 131.70 | 131.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 30652 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 水岸花都1#配电站 | 800 | 42.26 | 381.96 | 381.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 30653 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 水岸花都1#配电站 | 630 | 58.29 | 199.78 | 199.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 30654 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 水岸花都2#配电站 | 630 | 37.61 | 330.07 | 330.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 30655 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 水岸花都3#配电站 | 800 | 69.62 | 163.08 | 163.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 30656 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 水岸花都3#配电站 | 630 | 39.20 | 320.01 | 320.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34% |
| 30657 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 高力沟分5#    | 50  | 34.61 | 27.69  | 27.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 30658 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 高力沟分11#   | 400 | 39.17 | 203.32 | 203.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.71%  |
| 30659 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 高力沟分25#   | 400 | 45.88 | 176.49 | 176.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 30660 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 铭城红郡公用1#配 | 800 | 47.63 | 338.98 | 338.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 30661 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 铭城红郡公用1#配 | 800 | 31.56 | 467.54 | 467.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 30662 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 铭城红郡公用2#配 | 800 | 63.60 | 211.17 | 211.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.56% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30663 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 铭城红郡公用2#配  | 800 | 34.01 | 447.89 | 447.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 30664 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 铭城红郡公用3#配  | 630 | 53.88 | 227.58 | 227.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.68% |
| 30665 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 杨林支4#      | 400 | 31.31 | 234.75 | 234.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 30666 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分9#     | 50  | 47.87 | 21.06  | 21.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 30667 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分15#    | 50  | 41.05 | 24.48  | 24.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 30668 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 邹屯支7#      | 400 | 39.90 | 200.41 | 200.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 30669 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分25#    | 80  | 51.35 | 30.92  | 30.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 30670 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲园分6右1左1#  | 400 | 62.49 | 110.04 | 110.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 30671 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 明达分2#      | 315 | 34.43 | 175.03 | 175.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 30672 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 金房子分2左1#   | 400 | 67.39 | 90.42  | 90.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.79%  |
| 30673 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家1#配电站  | 630 | 66.19 | 150.02 | 150.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 30674 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家1#配电站  | 800 | 47.17 | 342.68 | 342.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 30675 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家2#配电站  | 630 | 50.44 | 249.20 | 249.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 30676 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家2#配电站  | 630 | 42.73 | 297.81 | 297.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.69% |
| 30677 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家3#配电站  | 630 | 38.37 | 325.29 | 325.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 30678 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家3#配电站  | 630 | 64.51 | 160.57 | 160.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 30679 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔1#亭-1# | 800 | 58.50 | 251.96 | 251.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 30680 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔1#亭-2# | 630 | 69.33 | 130.22 | 130.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 30681 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔2#亭-1# | 630 | 64.33 | 161.70 | 161.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 30682 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔2#亭-2# | 800 | 38.13 | 414.98 | 414.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30683 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦2#配电站 | 800 | 48.08 | 335.40 | 335.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 30684 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦2#配电站 | 630 | 58.54 | 198.17 | 198.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.68% |
| 30685 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 丰泰支6#     | 200 | 43.96 | 92.08  | 92.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 30686 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦1#配电站 | 800 | 45.19 | 358.46 | 358.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.97% |
| 30687 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦1#配电站 | 630 | 48.93 | 258.76 | 258.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 30688 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 永兴小区2#配电站 | 800 | 31.74 | 466.10 | 466.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%  |
| 30689 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 永兴小区2#配电站 | 800 | 68.86 | 169.09 | 169.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 30690 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分2#     | 200 | 45.33 | 89.34  | 89.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 30691 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分6左2#   | 50  | 41.88 | 24.06  | 24.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 30692 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分10#    | 100 | 55.93 | 34.07  | 34.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 30693 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分28左1#  | 400 | 49.78 | 160.89 | 160.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 30694 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分57#    | 400 | 65.22 | 99.14  | 99.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 30695 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分65间1#  | 400 | 57.40 | 130.40 | 130.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 30696 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 太东分7#     | 200 | 43.07 | 93.86  | 93.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 30697 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 滚轴分6#     | 50  | 35.54 | 27.23  | 27.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.34% |
| 30698 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 文兰干126#   | 160 | 62.51 | 43.98  | 43.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.30% |
| 30699 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 文兰干142#   | 50  | 33.71 | 28.15  | 28.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 30700 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 绿工分37左3#  | 400 | 43.63 | 185.48 | 185.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 30701 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 卜店分8间1#   | 200 | 33.38 | 113.25 | 113.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 30702 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 卜店支2左2#   | 80  | 35.14 | 43.89  | 43.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30703 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 卜店支3#     | 80  | 52.43 | 30.06  | 30.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 30704 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干12#    | 400 | 55.88 | 136.49 | 136.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 30705 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干20#    | 50  | 32.13 | 28.93  | 28.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 30706 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 边防大队(箱变)  | 500 | 56.48 | 167.58 | 167.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.15%  |
| 30707 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 北沟分15#    | 100 | 54.30 | 35.70  | 35.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 30708 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干28#    | 100 | 35.72 | 54.28  | 54.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.50% |
| 30709 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 墩台沟分6#    | 80  | 33.14 | 45.48  | 45.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 30710 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干53#    | 30  | 44.46 | 13.66  | 13.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.47%  |
| 30711 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干78右1#  | 200 | 33.96 | 112.08 | 112.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 30712 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 浦二支9#     | 100 | 61.64 | 28.36  | 28.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 30713 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 浦三支4#     | 200 | 40.58 | 98.83  | 98.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 30714 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光1#配电站 | 800 | 56.93 | 264.55 | 264.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 30715 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光1#配电站 | 630 | 66.69 | 146.83 | 146.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.19%  |
| 30716 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光2#配电站 | 800 | 49.43 | 324.54 | 324.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.51%  |
| 30717 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光2#配电站 | 800 | 64.19 | 206.45 | 206.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |
| 30718 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光3#配电站 | 630 | 35.18 | 345.34 | 345.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 30719 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光3#配电站 | 800 | 35.16 | 438.71 | 438.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.33% |
| 30720 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷1#配电站- | 800 | 35.71 | 434.30 | 434.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 30721 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷1#配电站- | 800 | 62.19 | 222.46 | 222.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 30722 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷2#配电站- | 800 | 41.25 | 389.97 | 389.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |



|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30723 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷2#配电站- | 800 | 62.90 | 216.77 | 216.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 30724 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用1#配电 | 800 | 37.46 | 420.31 | 420.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.86% |
| 30725 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用1#配电 | 800 | 43.51 | 371.94 | 371.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.36% |
| 30726 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用2#配电 | 800 | 59.70 | 242.39 | 242.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.81%  |
| 30727 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用2#配电 | 800 | 56.60 | 267.20 | 267.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 30728 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城二期公用1# | 800 | 64.10 | 207.21 | 207.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 30729 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城二期公用1# | 800 | 57.81 | 257.49 | 257.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 30730 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光5#配电站 | 630 | 40.41 | 312.39 | 312.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.61% |
| 30731 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光5#配电站 | 800 | 41.76 | 385.90 | 385.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 30732 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光4#配电站 | 800 | 55.00 | 279.99 | 279.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.80% |
| 30733 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光4#配电站 | 800 | 62.92 | 216.67 | 216.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 30734 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光6#配电站 | 630 | 66.46 | 148.28 | 148.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 30735 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光6#配电站 | 630 | 52.93 | 233.56 | 233.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.53% |
| 30736 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光7#配电站 | 800 | 60.31 | 237.51 | 237.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 30737 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光7#配电站 | 630 | 60.83 | 183.76 | 183.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 30738 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府3#配电站 | 800 | 67.76 | 177.93 | 177.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.80%  |
| 30739 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府3#配电站 | 800 | 50.02 | 319.84 | 319.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.50%  |
| 30740 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府2#配电站 | 800 | 47.74 | 338.12 | 338.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 30741 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府2#配电站 | 800 | 54.12 | 287.05 | 287.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.77% |
| 30742 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用1#配电 | 800 | 53.24 | 294.07 | 294.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.68% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30743 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用1#配电  | 630 | 59.67 | 191.09 | 191.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 30744 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用2#配电  | 800 | 33.69 | 450.48 | 450.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 30745 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用2#配电  | 630 | 58.51 | 198.36 | 198.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 30746 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 汽车配件城(商贸)  | 800 | 32.16 | 462.68 | 462.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 30747 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 汽车配件城(商贸)  | 800 | 57.60 | 259.21 | 259.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 30748 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座B座-1#变 | 800 | 36.08 | 431.38 | 431.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 30749 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座B座-2#变 | 800 | 67.32 | 181.41 | 181.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 30750 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座A座-1#变 | 800 | 60.08 | 239.39 | 239.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 30751 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座A座-2#变 | 800 | 52.93 | 296.58 | 296.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 30752 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 旺角壹景配电站-   | 630 | 31.16 | 370.66 | 370.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19% |
| 30753 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 旺角壹景配电站-   | 630 | 50.28 | 250.26 | 250.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 30754 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 万城华府公用配电   | 800 | 42.53 | 379.72 | 379.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 30755 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 万城华府公用配电   | 800 | 69.74 | 162.12 | 162.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 30756 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 旺角华庭配电站-   | 800 | 61.35 | 229.22 | 229.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 30757 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 旺角华庭配电站-   | 800 | 39.71 | 402.35 | 402.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.56% |
| 30758 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用1#  | 630 | 57.63 | 203.91 | 203.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.05%  |
| 30759 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用1#  | 800 | 57.48 | 260.13 | 260.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |
| 30760 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用2#  | 630 | 32.94 | 359.47 | 359.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 30761 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用2#  | 800 | 51.33 | 309.40 | 309.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 30762 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 长兴花园公用1#配  | 630 | 48.44 | 261.84 | 261.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30763 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用1#配 | 630 | 56.61 | 210.36 | 210.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.35% |
| 30764 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用2#配 | 800 | 43.50 | 372.04 | 372.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.58% |
| 30765 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用2#配 | 800 | 31.70 | 466.43 | 466.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.68% |
| 30766 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用3#配 | 800 | 64.04 | 207.67 | 207.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.05%  |
| 30767 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用3#配 | 630 | 69.46 | 129.43 | 129.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.98%  |
| 30768 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用4#配 | 800 | 53.25 | 293.97 | 293.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 30769 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用4#配 | 800 | 38.44 | 412.48 | 412.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 30770 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典1#配电  | 800 | 46.26 | 349.94 | 349.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 30771 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典1#配电  | 630 | 31.35 | 369.50 | 369.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 30772 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典2#配电  | 630 | 40.26 | 313.35 | 313.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 30773 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典2#配电  | 630 | 35.52 | 343.19 | 343.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.82% |
| 30774 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典5#配电  | 630 | 45.10 | 282.89 | 282.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.52%  |
| 30775 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典5#配电  | 630 | 57.65 | 203.83 | 203.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 30776 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典1#配电站-  | 630 | 62.12 | 175.63 | 175.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.96% |
| 30777 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典1#配电站-  | 630 | 35.17 | 345.41 | 345.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 30778 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典2#配电站-  | 630 | 32.05 | 365.10 | 365.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.45%  |
| 30779 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典2#配电站-  | 800 | 60.53 | 235.80 | 235.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.36%  |
| 30780 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典3#配电  | 630 | 54.54 | 223.41 | 223.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.15%  |
| 30781 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典3#配电  | 630 | 62.25 | 174.82 | 174.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 30782 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典4#配电  | 800 | 35.00 | 440.02 | 440.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.95% |

|       |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30783 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛经典4#配电  | 630 | 37.07 | 333.48 | 333.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.01% |
| 30784 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典3#配电站-  | 800 | 66.46 | 188.34 | 188.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 30785 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典3#配电站-  | 800 | 54.69 | 282.52 | 282.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.63%  |
| 30786 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典4#配电站-  | 630 | 46.93 | 271.31 | 271.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 30787 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典4#配电站-  | 800 | 54.72 | 282.26 | 282.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.43% |
| 30788 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典5#配电站-  | 630 | 44.59 | 286.06 | 286.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 30789 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 经典5#配电站-  | 630 | 37.85 | 328.52 | 328.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 30790 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用1#配 | 800 | 51.24 | 310.11 | 310.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 30791 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用1#配 | 800 | 47.64 | 338.87 | 338.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54% |
| 30792 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用2#配 | 630 | 47.54 | 267.52 | 267.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 30793 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用2#配 | 800 | 47.54 | 339.67 | 339.67 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 30794 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用3#配 | 630 | 50.93 | 246.16 | 246.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 30795 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用3#配 | 800 | 33.72 | 450.23 | 450.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.30% |
| 30796 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用4#配 | 630 | 69.37 | 129.97 | 129.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 30797 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用4#配 | 800 | 40.20 | 398.40 | 398.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 30798 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用5#配 | 800 | 56.38 | 268.99 | 268.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 30799 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用5#配 | 630 | 35.80 | 341.44 | 341.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 30800 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用6#配 | 630 | 37.17 | 332.80 | 332.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.91% |
| 30801 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城5#配电站- | 630 | 68.20 | 137.32 | 137.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 30802 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城5#配电站- | 630 | 51.07 | 245.23 | 245.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |

|       |          |           |       |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30803 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城6#配电站- | 630 | 68.74 | 133.92 | 133.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 30804 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城6#配电站- | 630 | 59.35 | 193.12 | 193.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 30805 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城2#配电站- | 800 | 68.23 | 174.18 | 174.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.12% |
| 30806 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城2#配电站- | 800 | 44.20 | 366.42 | 366.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 30807 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城3#配电站- | 800 | 56.78 | 265.74 | 265.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 30808 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城3#配电站- | 800 | 46.57 | 347.45 | 347.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 30809 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城4#配电站- | 800 | 51.04 | 311.70 | 311.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.42% |
| 30810 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城4#配电站- | 630 | 58.47 | 198.66 | 198.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 30811 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达1#公用配电站 | 630 | 68.37 | 136.27 | 136.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.45% |
| 30812 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达1#公用配电站 | 630 | 42.75 | 297.67 | 297.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 30813 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达2#公用配电站 | 630 | 62.45 | 173.59 | 173.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 30814 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达2#公用配电站 | 630 | 33.27 | 357.41 | 357.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.58%  |
| 30815 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 万达乙线  | 中心客运站停车场  | 630 | 39.16 | 320.30 | 320.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 30816 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 大商分1右1#   | 200 | 65.18 | 49.64  | 49.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 30817 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 西华干16#    | 100 | 57.75 | 32.25  | 32.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 30818 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 远洲三期公用8#配 | 630 | 35.46 | 343.62 | 343.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 30819 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用3#配 | 800 | 56.28 | 269.77 | 269.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 30820 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用3#配 | 800 | 62.69 | 218.51 | 218.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 30821 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用2#配 | 800 | 67.50 | 180.04 | 180.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.11% |
| 30822 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用2#配 | 800 | 61.42 | 228.64 | 228.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.52%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30823 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 昌盛庄园公用1#配 | 630 | 31.49 | 368.58 | 368.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.69%  |
| 30824 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 昌盛庄园公用1#配 | 630 | 43.53 | 292.76 | 292.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 30825 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 远洲三期公用7#配 | 800 | 50.12 | 319.00 | 319.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.68% |
| 30826 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 远洲三期公用7#配 | 800 | 63.92 | 208.65 | 208.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 30827 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环分8#     | 50  | 60.61 | 14.69  | 14.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 30828 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环分1#     | 80  | 53.70 | 29.04  | 29.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.02%  |
| 30829 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环支5#     | 100 | 60.88 | 29.12  | 29.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 30830 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环支8#     | 400 | 45.61 | 177.54 | 177.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |
| 30831 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环支20#    | 400 | 53.63 | 145.48 | 145.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 30832 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 祝丰三队箱变(党  | 630 | 62.82 | 171.21 | 171.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 30833 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号1#配电站 | 800 | 35.56 | 435.54 | 435.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 30834 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号1#配电站 | 800 | 39.50 | 403.97 | 403.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 30835 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号2#配电站 | 800 | 67.18 | 182.59 | 182.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 30836 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号2#配电站 | 800 | 39.72 | 402.28 | 402.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.40% |
| 30837 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 东昌壹号3#配电站 | 800 | 41.01 | 391.89 | 391.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 30838 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 东昌壹号3#配电站 | 800 | 55.09 | 279.24 | 279.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 30839 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号4#配电站 | 800 | 56.05 | 271.64 | 271.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 30840 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号4#配电站 | 800 | 38.68 | 410.56 | 410.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 30841 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号5#配电站 | 800 | 65.01 | 199.90 | 199.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.35%  |
| 30842 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号5#配电站 | 800 | 35.86 | 433.12 | 433.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30843 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 锦绣润成公用2#配 | 630 | 48.23 | 263.17 | 263.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 30844 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 锦绣润成公用2#配 | 630 | 63.94 | 164.15 | 164.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 30845 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用3# | 630 | 61.81 | 177.62 | 177.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 30846 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用3# | 630 | 41.84 | 303.41 | 303.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 30847 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用1# | 630 | 69.93 | 126.44 | 126.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 30848 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用1# | 630 | 60.02 | 188.86 | 188.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.39%  |
| 30849 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用2# | 800 | 66.53 | 187.77 | 187.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 30850 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用2# | 800 | 46.76 | 345.90 | 345.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.19%  |
| 30851 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用4# | 630 | 62.72 | 171.86 | 171.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 30852 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用4# | 630 | 48.40 | 262.11 | 262.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 30853 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用5# | 800 | 44.27 | 365.85 | 365.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.18% |
| 30854 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用5# | 800 | 45.61 | 355.13 | 355.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 30855 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用6# | 630 | 52.81 | 234.27 | 234.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.02%  |
| 30856 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用6# | 630 | 35.12 | 345.73 | 345.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 30857 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用8# | 630 | 36.26 | 338.54 | 338.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 30858 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用8# | 630 | 66.67 | 146.95 | 146.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 30859 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用7# | 630 | 69.02 | 132.15 | 132.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 30860 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用7# | 630 | 30.24 | 376.50 | 376.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.87%  |
| 30861 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配 | 800 | 47.31 | 341.55 | 341.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.30%  |
| 30862 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配 | 800 | 42.56 | 379.49 | 379.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.07%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30863 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配  | 800 | 49.22 | 326.21 | 326.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 30864 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里2#公用配  | 800 | 68.08 | 175.32 | 175.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 30865 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里2#公用配  | 800 | 56.61 | 267.13 | 267.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 30866 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电 | 800 | 53.97 | 288.25 | 288.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 30867 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电 | 800 | 55.52 | 275.81 | 275.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.28% |
| 30868 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电 | 800 | 48.54 | 331.71 | 331.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.70%  |
| 30869 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用1#配  | 800 | 60.84 | 233.32 | 233.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 30870 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用1#配  | 800 | 57.50 | 259.99 | 259.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 30871 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用2#配  | 800 | 34.23 | 446.15 | 446.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 30872 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用2#配  | 800 | 45.64 | 354.86 | 354.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70% |
| 30873 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用3#配  | 800 | 60.80 | 233.59 | 233.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.26% |
| 30874 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 锦绣润成公用1#配  | 630 | 52.29 | 237.57 | 237.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.54% |
| 30875 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 锦绣润成公用1#配  | 630 | 30.44 | 375.26 | 375.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 30876 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城1#配电站-  | 630 | 36.93 | 334.37 | 334.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 30877 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城1#配电站-  | 630 | 59.41 | 192.70 | 192.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.06%  |
| 30878 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城8#配电站-  | 630 | 48.67 | 260.41 | 260.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 30879 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城8#配电站-  | 800 | 45.24 | 358.11 | 358.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 30880 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城9#配电站-  | 630 | 50.65 | 247.90 | 247.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 30881 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城9#配电站-  | 630 | 58.51 | 198.39 | 198.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 30882 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城7#配电站-  | 800 | 47.97 | 336.26 | 336.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.51% |



|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30883 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 凤凰城7#配电站- | 800 | 68.27 | 173.87 | 173.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.08% |
| 30884 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 凤凰城5#配电站- | 800 | 41.36 | 389.11 | 389.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 30885 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 凤凰城5#配电站- | 800 | 55.51 | 275.91 | 275.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 30886 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 凤凰城6#配电站- | 800 | 49.44 | 324.46 | 324.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 30887 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 凤凰城6#配电站- | 800 | 52.46 | 300.29 | 300.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 30888 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰城4#配电站- | 800 | 44.89 | 360.92 | 360.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 30889 | 瓦房店市供电公司 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰城4#配电站- | 630 | 38.63 | 323.66 | 323.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 30890 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用1#配电 | 800 | 59.95 | 240.39 | 240.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 30891 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用1#配电 | 800 | 36.29 | 429.69 | 429.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 30892 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用2#配电 | 630 | 34.61 | 348.96 | 348.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 30893 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用2#配电 | 630 | 52.74 | 234.71 | 234.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 30894 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用3#配电 | 630 | 39.13 | 320.50 | 320.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 30895 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用3#配电 | 630 | 66.25 | 149.61 | 149.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 30896 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用4#配电 | 630 | 67.86 | 139.51 | 139.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.34% |
| 30897 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用4#配电 | 630 | 42.05 | 302.08 | 302.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.95%  |
| 30898 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用5#配电 | 630 | 69.32 | 130.27 | 130.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 30899 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 理工线 | 翠屏苑公用5#配电 | 630 | 52.62 | 235.51 | 235.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 30900 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 瑞谷线 | 理工干23左1#  | 200 | 34.90 | 110.20 | 110.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.26%  |
| 30901 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 瑞谷线 | 彩瓦分9右1#   | 200 | 35.74 | 108.53 | 108.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 30902 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 础明线 | 苏庄分5#     | 160 | 63.85 | 41.84  | 41.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30903 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 金房线  | 众城分3#     | 100 | 30.78 | 59.22  | 59.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 30904 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分9右1#   | 200 | 41.44 | 97.12  | 97.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 30905 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分11#    | 100 | 59.30 | 30.70  | 30.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 30906 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分27#    | 100 | 53.80 | 36.20  | 36.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.70% |
| 30907 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 如日线  | 园西干26#    | 80  | 33.29 | 45.37  | 45.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 30908 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 如日线  | 金利分22左3#  | 200 | 44.77 | 90.46  | 90.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 30909 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水3#配电站 | 800 | 37.81 | 417.49 | 417.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 30910 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水3#配电站 | 630 | 36.27 | 338.48 | 338.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 30911 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水2#配电站 | 800 | 36.79 | 425.65 | 425.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.94% |
| 30912 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水2#配电站 | 800 | 32.72 | 458.25 | 458.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 30913 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水1#配电站 | 800 | 31.12 | 471.04 | 471.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.17%  |
| 30914 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水1#配电站 | 800 | 37.24 | 422.05 | 422.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 30915 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山1#配电站 | 630 | 59.15 | 194.33 | 194.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 30916 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山1#配电站 | 630 | 34.64 | 348.79 | 348.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.86%  |
| 30917 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山2#配电站 | 630 | 36.98 | 334.02 | 334.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.36% |
| 30918 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山2#配电站 | 630 | 49.46 | 255.38 | 255.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 30919 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 苏岗干30#    | 200 | 51.53 | 76.93  | 76.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 30920 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 苏岗干28#左3# | 400 | 45.86 | 176.58 | 176.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.13%  |
| 30921 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 张山嘴分23#   | 100 | 63.84 | 26.16  | 26.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 30922 | 瓦房店市供电公司 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 张山嘴分35#   | 200 | 64.64 | 50.72  | 50.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30923 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 丽华线 | 壹美天城3#配电站 | 630 | 49.20 | 257.01 | 257.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 30924 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 丽华线 | 壹美天城3#配电站 | 630 | 54.81 | 221.72 | 221.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 30925 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 丽华线 | 壹美天城2#配电站 | 800 | 49.06 | 327.54 | 327.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79% |
| 30926 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 丽华线 | 壹美天城2#配电站 | 800 | 64.56 | 203.52 | 203.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.58% |
| 30927 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线 | 丽华干6右1#   | 200 | 56.61 | 66.78  | 66.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.66%  |
| 30928 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线 | 职高分2#     | 400 | 46.68 | 173.27 | 173.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 30929 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线 | 职高分8右2#   | 400 | 63.25 | 106.98 | 106.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 30930 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线 | 职高分16右3#  | 100 | 60.77 | 29.23  | 29.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.04%  |
| 30931 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线 | 职高分46#    | 100 | 59.58 | 30.42  | 30.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 30932 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 北王分6右1#   | 400 | 57.40 | 130.40 | 130.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 30933 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干25#    | 100 | 68.74 | 21.26  | 21.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 30934 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干70#    | 400 | 42.44 | 190.26 | 190.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 30935 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干94#    | 400 | 32.26 | 230.97 | 230.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 30936 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干100#   | 80  | 48.77 | 32.98  | 32.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 30937 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干103右1# | 400 | 36.13 | 215.49 | 215.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 30938 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 拉山二队支14#  | 400 | 35.95 | 216.22 | 216.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 30939 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干120#   | 200 | 51.24 | 77.52  | 77.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 30940 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 三队分4#     | 100 | 38.29 | 51.71  | 51.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.93%  |
| 30941 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干136#   | 400 | 42.50 | 190.01 | 190.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 30942 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站 | 阳光线 | 西林干139#   | 250 | 35.57 | 136.07 | 136.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30943 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干146#   | 400 | 32.26 | 230.95 | 230.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 30944 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 铁西支4#     | 80  | 69.51 | 16.39  | 16.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.38% |
| 30945 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干158右1# | 100 | 51.52 | 38.48  | 38.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 30946 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干166#   | 100 | 50.65 | 39.35  | 39.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 30947 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 田家分7右1#   | 400 | 42.31 | 190.76 | 190.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.48% |
| 30948 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干173#   | 100 | 55.17 | 34.83  | 34.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 30949 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 肖屯分17#    | 400 | 67.42 | 90.32  | 90.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 30950 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吴屯分5#     | 100 | 52.36 | 37.64  | 37.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 30951 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干201间1# | 400 | 63.21 | 107.16 | 107.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 30952 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干203左1# | 100 | 41.67 | 48.33  | 48.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 30953 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吹手沟分4#    | 80  | 57.23 | 26.22  | 26.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 30954 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 大棚支13#    | 50  | 60.73 | 14.64  | 14.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 30955 | 瓦房店市供电公司 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吹手沟分43#   | 400 | 46.37 | 174.53 | 174.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 30956 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 茶   | 400 | 50.38 | 158.49 | 158.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.52%  |
| 30957 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 茶条房32#柱上  | 100 | 62.66 | 27.34  | 27.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 30958 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 茶   | 315 | 63.74 | 82.72  | 82.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 30959 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 红   | 200 | 68.42 | 43.15  | 43.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%  |
| 30960 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 红   | 50  | 60.62 | 14.69  | 14.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 30961 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 松   | 30  | 63.46 | 7.96   | 7.96   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 30962 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网pms 西   | 50  | 59.91 | 15.05  | 15.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.58%  |

|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30963 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 大井分7#左支1    | 400 | 37.86 | 208.55 | 208.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.91%  |
| 30964 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 机床线茶条房分炭    | 400 | 45.41 | 178.37 | 178.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 30965 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_北山分07#  | 200 | 39.81 | 100.39 | 100.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |
| 30966 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_绸厂分07#  | 400 | 53.93 | 144.29 | 144.29 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 30967 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 水库线王沟分高店    | 250 | 67.12 | 57.19  | 57.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 30968 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_候屯支2#柱   | 200 | 45.91 | 88.19  | 88.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 30969 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_王 | 50  | 38.52 | 25.74  | 25.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 30970 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干  | 200 | 36.39 | 107.22 | 107.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.09% |
| 30971 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_金屯分04#  | 315 | 46.12 | 138.21 | 138.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 30972 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支61#  | 30  | 50.32 | 11.90  | 11.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 30973 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_上阳支30#  | 50  | 69.42 | 10.29  | 10.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.07%  |
| 30974 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支70#  | 50  | 42.58 | 23.71  | 23.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.37% |
| 30975 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_刘店支37左   | 400 | 67.60 | 89.60  | 89.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 30976 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 王沟分刘店支49#   | 100 | 32.67 | 57.33  | 57.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.64% |
| 30977 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_上 | 100 | 69.74 | 20.26  | 20.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 30978 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_楼区分2#柱   | 400 | 53.64 | 145.44 | 145.44 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 30979 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分165# | 200 | 34.53 | 110.95 | 110.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 30980 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_上阳支10右   | 400 | 60.38 | 118.48 | 118.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 30981 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 王沟分上阳支35#   | 50  | 63.18 | 13.41  | 13.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 30982 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干  | 400 | 65.64 | 97.43  | 97.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.06%  |

|       |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 30983 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 160 | 35.73 | 86.84  | 86.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 30984 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 400 | 45.13 | 179.48 | 179.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 30985 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库干116#右 | 100 | 38.70 | 51.30  | 51.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 30986 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 160 | 57.80 | 51.52  | 51.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 30987 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 160 | 65.22 | 39.65  | 39.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 30988 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_水库干83右    | 100 | 69.84 | 20.16  | 20.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 30989 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_电网水库干    | 400 | 67.52 | 89.93  | 89.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 30990 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 100 | 44.46 | 45.54  | 45.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 30991 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 80  | 63.13 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 30992 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干   | 50  | 35.77 | 27.12  | 27.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 30993 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_项沟支14#   | 200 | 58.80 | 62.41  | 62.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 30994 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_松夏分03#   | 80  | 38.08 | 41.54  | 41.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 30995 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支13#   | 400 | 38.97 | 204.14 | 204.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.58%  |
| 30996 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_台  | 200 | 40.75 | 98.49  | 98.49  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 30997 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支26#   | 200 | 42.51 | 94.99  | 94.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.12%  |
| 30998 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_东沟支04#   | 200 | 38.23 | 103.53 | 103.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 30999 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_河北支03#   | 100 | 36.44 | 53.56  | 53.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 31000 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_许沟支18#    | 400 | 52.49 | 150.02 | 150.02 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.75% |
| 31001 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_于屯支26#   | 50  | 65.21 | 12.39  | 12.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.78% |
| 31002 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支06#   | 80  | 65.00 | 20.00  | 20.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.14%  |

|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31003 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_沙 | 30  | 49.76 | 12.07  | 12.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.35%  |
| 31004 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支60#  | 200 | 55.67 | 68.66  | 68.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 31005 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分194# | 200 | 50.06 | 79.87  | 79.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 31006 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支89#  | 50  | 40.56 | 24.72  | 24.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 31007 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_团结支20#  | 200 | 64.22 | 51.56  | 51.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 31008 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_王 | 80  | 34.22 | 44.62  | 44.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.96%  |
| 31009 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_王 | 100 | 32.41 | 57.59  | 57.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 31010 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支15#  | 30  | 67.87 | 6.64   | 6.64   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 31011 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分11#  | 160 | 30.54 | 95.14  | 95.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 31012 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_农 | 100 | 53.75 | 36.25  | 36.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 31013 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_四合店支14# | 50  | 37.68 | 26.16  | 26.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 31014 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_张崴支02#  | 400 | 64.19 | 103.22 | 103.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 31015 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支43#  | 80  | 44.89 | 36.09  | 36.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 31016 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_王沟分85左   | 100 | 41.12 | 48.88  | 48.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 31017 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_水库线王沟    | 100 | 60.66 | 29.34  | 29.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 31018 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支57#  | 50  | 60.51 | 14.75  | 14.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 31019 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_房身支03#  | 50  | 69.56 | 10.22  | 10.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.88%  |
| 31020 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_沙屯支03#  | 400 | 48.71 | 165.15 | 165.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 31021 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网<br>pms_王 | 200 | 54.34 | 71.32  | 71.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 31022 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_高店支05#  | 200 | 56.69 | 66.62  | 66.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |

|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31023 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分115# | 80  | 49.92 | 32.06  | 32.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.70%  |
| 31024 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分156# | 50  | 33.37 | 28.32  | 28.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.46% |
| 31025 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分60#  | 400 | 64.14 | 103.43 | 103.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 31026 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_连电支11#  | 200 | 60.25 | 59.49  | 59.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 31027 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支47#  | 400 | 47.24 | 171.04 | 171.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%  |
| 31028 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支20#  | 200 | 67.85 | 44.29  | 44.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 31029 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支60#  | 80  | 53.65 | 29.08  | 29.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 31030 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网 pms 水    | 400 | 49.49 | 162.06 | 162.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 31031 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网 pms 肖    | 100 | 64.70 | 25.30  | 25.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 31032 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网 pms 羊    | 100 | 54.87 | 35.13  | 35.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.88%  |
| 31033 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_于屯支11右   | 100 | 67.38 | 22.62  | 22.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 31034 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_张崴支07#  | 400 | 43.79 | 184.84 | 184.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 31035 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分89#左 | 400 | 30.40 | 238.39 | 238.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 31036 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_北岭分9#   | 100 | 32.82 | 57.18  | 57.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 31037 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_北岭分30#  | 50  | 61.60 | 14.20  | 14.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 31038 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_北岭支53#   | 100 | 64.76 | 25.24  | 25.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 31039 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网 pms 朝    | 100 | 37.87 | 52.13  | 52.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.97%  |
| 31040 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分33#  | 50  | 67.29 | 11.36  | 11.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.45% |
| 31041 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分52#  | 100 | 52.30 | 37.70  | 37.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.51%  |
| 31042 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分23#左 | 80  | 62.48 | 22.02  | 22.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |



|       |          |            |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31043 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分41#   | 100 | 37.57 | 52.43  | 52.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.43% |
| 31044 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_小委沟支23#  | 200 | 35.34 | 109.31 | 109.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.60%  |
| 31045 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_委     | 100 | 42.58 | 47.42  | 47.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.02% |
| 31046 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线朝阳分朝阳     | 200 | 36.00 | 108.01 | 108.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 31047 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_朝阳分18右    | 100 | 66.28 | 23.72  | 23.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 31048 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_北岭支50右    | 200 | 53.73 | 72.54  | 72.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 31049 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_大灯分01#   | 80  | 37.03 | 42.38  | 42.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.14% |
| 31050 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_大棚分06#   | 100 | 65.59 | 24.41  | 24.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 31051 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_弹件厂分4#    | 100 | 46.33 | 43.67  | 43.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 31052 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_郝庄分3#    | 100 | 60.72 | 29.28  | 29.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 31053 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_九家支4#柱    | 200 | 62.88 | 54.25  | 54.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 31054 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_九家支15左    | 200 | 34.27 | 111.46 | 111.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.45%  |
| 31055 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_牛角分07#   | 50  | 58.11 | 15.95  | 15.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 31056 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松     | 100 | 63.81 | 26.19  | 26.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 31057 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干219#柱 | 400 | 31.54 | 233.85 | 233.85 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.55%  |
| 31058 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_松树干204    | 400 | 50.81 | 156.76 | 156.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 31059 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干179#  | 100 | 60.98 | 29.02  | 29.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 31060 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干163#  | 100 | 66.04 | 23.96  | 23.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 31061 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干134   | 400 | 66.89 | 92.42  | 92.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.45%  |
| 31062 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干67#   | 80  | 56.60 | 26.72  | 26.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |

|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31063 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干72#  | 80  | 61.79 | 22.57  | 22.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%  |
| 31064 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松    | 630 | 30.86 | 372.58 | 372.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 31065 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线84#(顺隆   | 400 | 50.82 | 156.72 | 156.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 31066 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干87#  | 400 | 39.01 | 203.95 | 203.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 31067 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松    | 400 | 50.17 | 159.34 | 159.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.37% |
| 31068 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干62#  | 100 | 56.20 | 33.80  | 33.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 31069 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干40#  | 400 | 67.10 | 91.59  | 91.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.90% |
| 31070 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_松树干220   | 100 | 37.11 | 52.89  | 52.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 31071 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松    | 50  | 40.13 | 24.94  | 24.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 31072 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_四十二中分1# | 400 | 41.21 | 195.15 | 195.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 31073 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干102# | 50  | 37.08 | 26.46  | 26.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.60% |
| 31074 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_太    | 400 | 34.85 | 220.61 | 220.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 31075 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_五道沟分     | 100 | 35.17 | 54.83  | 54.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 31076 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线朝阳分小委    | 100 | 45.83 | 44.17  | 44.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |
| 31077 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_东    | 50  | 35.37 | 27.32  | 27.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 31078 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_瓦沟水利支    | 100 | 41.43 | 48.57  | 48.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 31079 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_九    | 400 | 45.23 | 179.08 | 179.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 31080 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_徐    | 100 | 35.92 | 54.08  | 54.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 31081 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_徐屯分16右   | 400 | 47.82 | 168.74 | 168.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64% |
| 31082 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_九家支40#  | 400 | 58.38 | 126.47 | 126.47 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |

|       |          |            |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31083 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_瓦沟支10# | 400 | 46.23 | 175.10 | 175.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 31084 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_徐屯分76# | 50  | 44.86 | 22.57  | 22.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.78%  |
| 31085 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_西坡分08# | 400 | 58.55 | 125.78 | 125.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 31086 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_样沟支09# | 100 | 50.78 | 39.22  | 39.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 31087 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_pms_徐   | 100 | 40.95 | 49.05  | 49.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 31088 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 松树样子沟支29#  | 80  | 50.22 | 31.82  | 31.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.85% |
| 31089 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_样子沟支    | 100 | 52.67 | 37.33  | 37.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 31090 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_松树干47# | 80  | 45.20 | 35.84  | 35.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 31091 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_松树干70右  | 200 | 47.42 | 85.16  | 85.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 31092 | 瓦房店市供电公司 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_太平沟分    | 400 | 62.39 | 110.45 | 110.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 31093 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分7#      | 80  | 64.54 | 20.37  | 20.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.61% |
| 31094 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分15#     | 50  | 52.26 | 18.87  | 18.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.59%  |
| 31095 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分21#     | 200 | 62.66 | 54.68  | 54.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.19%  |
| 31096 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 通轴分2#      | 50  | 42.23 | 23.89  | 23.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.19%  |
| 31097 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分16右1#   | 200 | 64.90 | 50.20  | 50.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 31098 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 城山甲线 | 刘沟支4#      | 200 | 46.96 | 86.08  | 86.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 31099 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 康沟支5#      | 400 | 33.02 | 227.93 | 227.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 31100 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分25#     | 200 | 67.03 | 45.93  | 45.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.81% |
| 31101 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分45#     | 200 | 69.12 | 41.76  | 41.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 31102 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分5#      | 50  | 46.80 | 21.60  | 21.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31103 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 李沟分23#     | 50  | 45.92 | 22.04  | 22.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.24%  |
| 31104 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 磊下分33#     | 400 | 31.66 | 233.36 | 233.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.88% |
| 31105 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 涂料分1#      | 50  | 68.75 | 10.63  | 10.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 31106 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 马民分3#      | 50  | 53.04 | 18.48  | 18.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54% |
| 31107 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 李沟分41左1    | 100 | 61.10 | 28.90  | 28.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 31108 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 李沟分43#     | 200 | 32.48 | 115.04 | 115.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.84% |
| 31109 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 李沟分49#     | 200 | 49.92 | 80.16  | 80.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.15% |
| 31110 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 天仁分1#      | 50  | 63.56 | 13.22  | 13.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 31111 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 东楼分6#      | 80  | 64.68 | 20.25  | 20.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |
| 31112 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 天汇分1间1     | 50  | 57.11 | 16.44  | 16.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 31113 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 丰业分32#1-1# | 630 | 65.31 | 155.52 | 155.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.48%  |
| 31114 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 丰业分32#1-2# | 630 | 68.85 | 133.25 | 133.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 31115 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 丰业分32#2-1# | 630 | 36.51 | 336.99 | 336.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 31116 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 丰业分32#2-2# | 630 | 51.48 | 242.71 | 242.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 31117 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 楼房线榆房干10#  | 50  | 69.14 | 10.43  | 10.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 31118 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线 | 榆房干98#     | 160 | 56.65 | 53.36  | 53.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 31119 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 城山沟支37#    | 50  | 42.95 | 23.52  | 23.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.78% |
| 31120 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线 | 姜隈分10#     | 50  | 35.30 | 27.35  | 27.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 31121 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线 | 榆房干126#    | 200 | 38.03 | 103.95 | 103.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.53% |
| 31122 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线 | 城山沟支5#     | 30  | 66.67 | 7.00   | 7.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31123 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 城山乙线 | 东果林支20#   | 200 | 53.95 | 72.09  | 72.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 31124 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干111#   | 250 | 37.77 | 130.58 | 130.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.04% |
| 31125 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干43#    | 250 | 45.74 | 110.65 | 110.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 31126 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 城山乙线 | 久源支8#     | 100 | 50.24 | 39.76  | 39.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.48%  |
| 31127 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 污水支28左1#  | 50  | 62.64 | 13.68  | 13.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.94% |
| 31128 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 吴屯支2#     | 50  | 41.16 | 24.42  | 24.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.31%  |
| 31129 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 公路线公路分20# | 50  | 60.02 | 14.99  | 14.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 31130 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 公路线公路分6#  | 50  | 46.06 | 21.97  | 21.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 31131 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 矽砂厂分3#    | 50  | 37.06 | 26.47  | 26.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 31132 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支20#  | 100 | 67.75 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 31133 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支25#  | 50  | 32.70 | 28.65  | 28.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.31%  |
| 31134 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支37#  | 50  | 36.32 | 26.84  | 26.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 31135 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大三组支4#   | 50  | 64.42 | 12.79  | 12.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 31136 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干194左2  | 50  | 50.01 | 19.99  | 19.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.54%  |
| 31137 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分56#    | 50  | 56.83 | 16.58  | 16.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |
| 31138 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分68#    | 50  | 44.07 | 22.97  | 22.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.00% |
| 31139 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连七组支1#   | 50  | 52.34 | 18.83  | 18.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.94%  |
| 31140 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连九组支18间1 | 50  | 47.00 | 21.50  | 21.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 31141 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马莲村支6#    | 100 | 59.04 | 30.96  | 30.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 31142 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连五组支3#   | 50  | 66.35 | 11.82  | 11.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31143 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 马莲分47左1   | 100 | 38.90 | 51.10  | 51.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.98%  |
| 31144 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 马连二组支3#   | 100 | 49.68 | 40.32  | 40.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 31145 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 西马连分2#    | 100 | 43.27 | 46.73  | 46.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.91% |
| 31146 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 黄屯分10#    | 80  | 68.24 | 17.41  | 17.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 31147 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 西移支2左2#   | 100 | 31.03 | 58.97  | 58.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 31148 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 赵屯分17#    | 80  | 58.90 | 24.88  | 24.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.93%  |
| 31149 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 东关分3#     | 200 | 36.97 | 106.06 | 106.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 31150 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 西关店分4#    | 50  | 47.12 | 21.44  | 21.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.31%  |
| 31151 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分62#    | 200 | 35.94 | 108.13 | 108.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.70%  |
| 31152 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干7#     | 50  | 43.16 | 23.42  | 23.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 31153 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 丁屯分7#     | 400 | 39.59 | 201.64 | 201.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 31154 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干258左1# | 50  | 47.89 | 21.06  | 21.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.84% |
| 31155 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干283#   | 50  | 39.20 | 25.40  | 25.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 31156 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干288左1# | 200 | 36.68 | 106.64 | 106.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 31157 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干308#   | 50  | 56.63 | 16.68  | 16.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.44% |
| 31158 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分27#    | 80  | 63.41 | 21.27  | 21.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.91%  |
| 31159 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分46#    | 100 | 42.76 | 47.24  | 47.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 31160 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分61#    | 50  | 69.53 | 10.24  | 10.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 31161 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分87#    | 200 | 36.45 | 107.11 | 107.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 31162 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分105#   | 200 | 42.63 | 94.75  | 94.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31163 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分108#   | 100 | 51.98 | 38.02  | 38.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.00% |
| 31164 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分117#   | 80  | 37.34 | 42.12  | 42.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 31165 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分131#   | 50  | 55.50 | 17.25  | 17.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.79% |
| 31166 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分143#   | 100 | 65.32 | 24.68  | 24.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 31167 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那沟支2#     | 200 | 59.64 | 60.73  | 60.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.55% |
| 31168 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信四组支12#  | 100 | 50.13 | 39.87  | 39.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.59%  |
| 31169 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信四组支19#  | 200 | 42.72 | 94.56  | 94.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25% |
| 31170 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信一组支4#   | 100 | 48.80 | 41.20  | 41.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.07% |
| 31171 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 硅沙厂支4#    | 200 | 61.00 | 57.99  | 57.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.64%  |
| 31172 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 榆房六组分8#   | 250 | 68.22 | 54.45  | 54.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 31173 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 歪脖沟支4#    | 50  | 69.08 | 10.46  | 10.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 31174 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 沙滩分3#     | 200 | 48.13 | 83.74  | 83.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.37%  |
| 31175 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 乡政府分3#    | 80  | 46.83 | 34.54  | 34.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 31176 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 尖山分1#     | 50  | 41.51 | 24.24  | 24.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.46%  |
| 31177 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 尖山分10#    | 50  | 38.79 | 25.61  | 25.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.55% |
| 31178 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分3#     | 100 | 63.19 | 26.81  | 26.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |
| 31179 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分35#    | 50  | 60.81 | 14.59  | 14.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.70% |
| 31180 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分58#    | 315 | 50.47 | 124.51 | 124.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%  |
| 31181 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大六组支4#   | 100 | 38.27 | 51.73  | 51.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 31182 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿村支17左1 | 100 | 41.66 | 48.34  | 48.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31183 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿村支21#  | 50  | 65.83 | 12.08  | 12.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.67%  |
| 31184 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿五组支15# | 100 | 48.74 | 41.26  | 41.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 31185 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 古井支11#    | 50  | 35.43 | 27.29  | 27.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 31186 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿七组支2#  | 50  | 52.56 | 18.72  | 18.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |
| 31187 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿九组支5#  | 50  | 56.76 | 16.62  | 16.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.42% |
| 31188 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 信合分6#     | 200 | 61.41 | 57.18  | 57.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 31189 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干14#    | 80  | 67.38 | 18.10  | 18.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.80% |
| 31190 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 赵屯分24#    | 50  | 41.70 | 24.15  | 24.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 31191 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干21#    | 80  | 62.19 | 22.25  | 22.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 31192 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分101#   | 50  | 54.14 | 17.93  | 17.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.78%  |
| 31193 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大八组支2#   | 80  | 39.91 | 40.07  | 40.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.32% |
| 31194 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大八组支12#  | 50  | 31.46 | 29.27  | 29.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 31195 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大九组支14#  | 100 | 30.98 | 59.02  | 59.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 31196 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大七组支3#   | 50  | 66.56 | 11.72  | 11.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 31197 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大一组支3#   | 200 | 37.54 | 104.91 | 104.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |
| 31198 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分18右1#  | 200 | 59.76 | 60.48  | 60.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.92%  |
| 31199 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分22#    | 50  | 31.88 | 29.06  | 29.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 31200 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分32#    | 50  | 42.74 | 23.63  | 23.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 31201 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分39#    | 200 | 56.35 | 67.30  | 67.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.33%  |
| 31202 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 乔沟支14#    | 50  | 61.62 | 14.19  | 14.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |



|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31203 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 石柱沟分5#     | 50  | 63.64 | 13.18  | 13.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |
| 31204 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 汤沟分11#     | 200 | 50.66 | 78.67  | 78.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 31205 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分13#     | 80  | 50.54 | 31.57  | 31.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 31206 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分56#     | 50  | 50.45 | 19.77  | 19.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 31207 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分65右1#   | 80  | 66.79 | 18.57  | 18.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.16% |
| 31208 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分83#     | 50  | 68.65 | 10.68  | 10.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.90% |
| 31209 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东张支1#      | 200 | 64.49 | 51.03  | 51.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 31210 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支27#     | 100 | 66.86 | 23.14  | 23.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.52% |
| 31211 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支39#     | 50  | 59.47 | 15.27  | 15.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 31212 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支53#     | 100 | 51.39 | 38.61  | 38.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.62% |
| 31213 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东山头支3间1右2# | 50  | 56.95 | 16.52  | 16.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 31214 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 棚区支7#      | 200 | 36.87 | 106.26 | 106.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 31215 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赵屯支5#      | 160 | 42.10 | 76.65  | 76.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.05% |
| 31216 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东风干3#      | 50  | 44.86 | 22.57  | 22.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 31217 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东风干7#      | 50  | 30.74 | 29.63  | 29.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 31218 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王沟分64#     | 100 | 36.25 | 53.75  | 53.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 31219 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 吕沟支19#     | 50  | 64.67 | 12.67  | 12.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 31220 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 陈屯支4#      | 160 | 66.51 | 37.59  | 37.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.74%  |
| 31221 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 中王店支10#    | 200 | 38.15 | 103.70 | 103.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.61% |
| 31222 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支13#     | 100 | 64.02 | 25.98  | 25.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |

|       |          |           |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31223 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支29#右1  | 200 | 65.18 | 49.64 | 49.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.50% |
| 31224 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支67+1   | 160 | 48.48 | 66.43 | 66.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 31225 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支86#    | 50  | 61.45 | 14.27 | 14.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 31226 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支106#   | 200 | 49.24 | 81.52 | 81.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 31227 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支126#   | 50  | 56.66 | 16.67 | 16.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.06% |
| 31228 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支142#   | 80  | 45.93 | 35.26 | 35.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.44% |
| 31229 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 农场支11#    | 100 | 60.45 | 29.55 | 29.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 31230 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗村支13#   | 200 | 51.15 | 77.70 | 77.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 31231 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗二组支7#   | 100 | 32.48 | 57.52 | 57.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.37%  |
| 31232 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 周屯支10#    | 50  | 67.34 | 11.33 | 11.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 31233 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支90#    | 80  | 41.13 | 39.10 | 39.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 31234 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 大棚支4#     | 200 | 68.52 | 42.95 | 42.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.83% |
| 31235 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 九中分13#    | 200 | 52.17 | 75.66 | 75.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 31236 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 顺祥支18#    | 200 | 47.93 | 84.15 | 84.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 31237 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 下赵沟支21#   | 250 | 63.52 | 66.20 | 66.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.57% |
| 31238 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 杨店南机井支16# | 100 | 61.60 | 28.40 | 28.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.59% |
| 31239 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 北山南机井支6#  | 50  | 32.22 | 28.89 | 28.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.14% |
| 31240 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 北山西机井支1#  | 50  | 55.30 | 17.35 | 17.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 31241 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 前张支7#     | 100 | 43.31 | 46.69 | 46.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 31242 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 中王新支12#   | 50  | 46.91 | 21.54 | 21.54 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31243 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分29#    | 50  | 63.43 | 13.28  | 13.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.35% |
| 31244 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 水库线东风干98右 | 100 | 36.84 | 53.16  | 53.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 31245 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 杨店北机井支1#  | 50  | 41.86 | 24.07  | 24.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.98% |
| 31246 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支82#    | 50  | 45.45 | 22.28  | 22.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.69% |
| 31247 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 九中分4#     | 200 | 49.82 | 80.36  | 80.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 31248 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分14右1#  | 100 | 39.47 | 50.53  | 50.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.60%  |
| 31249 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 立山分10#    | 50  | 41.12 | 24.44  | 24.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.22% |
| 31250 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 南山支9#     | 100 | 65.21 | 24.79  | 24.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 31251 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 西台支1#     | 50  | 43.40 | 23.30  | 23.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 31252 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 姜隈机井支5#   | 50  | 57.89 | 16.06  | 16.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 31253 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 李沟机井支7#   | 50  | 45.89 | 22.06  | 22.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.61%  |
| 31254 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线 | 铁厂支4#     | 400 | 46.24 | 175.05 | 175.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 31255 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 周新支3#     | 200 | 65.06 | 49.89  | 49.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.68%  |
| 31256 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 周西支4#     | 100 | 61.12 | 28.88  | 28.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 31257 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘一支43#    | 100 | 48.79 | 41.21  | 41.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%  |
| 31258 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分45#    | 100 | 48.97 | 41.03  | 41.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 31259 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘一支24左3#  | 100 | 68.67 | 21.33  | 21.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 31260 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 马五支10#    | 100 | 66.28 | 23.72  | 23.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 31261 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 舒店分4左7#   | 100 | 39.00 | 51.00  | 51.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.62%  |
| 31262 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支47右1#  | 100 | 36.23 | 53.77  | 53.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31263 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 刘东支8右1#   | 200 | 51.33 | 77.35  | 77.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.86%  |
| 31264 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干263左1# | 100 | 40.84 | 49.16  | 49.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.42%  |
| 31265 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干232右1# | 100 | 34.11 | 55.89  | 55.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 31266 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 王水支3右1#   | 100 | 41.73 | 48.27  | 48.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 31267 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干283右1# | 100 | 35.56 | 54.44  | 54.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 31268 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘一支22左1#  | 100 | 37.99 | 52.01  | 52.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.07%  |
| 31269 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 大河沿一分支5#  | 100 | 35.71 | 54.29  | 54.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 31270 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大分河五支21# | 200 | 69.03 | 41.94  | 41.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 31271 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大分8左1#   | 100 | 69.68 | 20.32  | 20.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 31272 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分59左2#  | 100 | 48.68 | 41.32  | 41.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 31273 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 吕沟支24#    | 200 | 39.24 | 101.53 | 101.53 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.95%  |
| 31274 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干167左1# | 100 | 40.59 | 49.41  | 49.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 31275 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 西移动支11右4# | 100 | 36.84 | 53.16  | 53.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 31276 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 城山甲线 | 城山干78左1#  | 200 | 52.08 | 75.84  | 75.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 31277 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 城山甲线 | 油站分7#     | 400 | 38.75 | 205.01 | 205.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 31278 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 榆房线  | 丰业分35#    | 200 | 51.66 | 76.68  | 76.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 31279 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 金斗支56右1#  | 200 | 35.00 | 109.99 | 109.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.85%  |
| 31280 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 工厂分1间1#   | 400 | 56.65 | 133.39 | 133.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.28%  |
| 31281 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 东风线  | 72右1#     | 200 | 30.83 | 118.35 | 118.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 31282 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 国网辽宁电动汽车  | 400 | 69.36 | 82.55  | 82.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 31283 | 瓦房店市供电公司 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 国网辽宁电动汽车 | 400 | 57.69 | 129.26 | 129.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%   |
| 31284 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山金屯六队   | 200 | 35.77 | 108.46 | 108.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.21%  |
| 31285 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山金屯七八队  | 100 | 56.75 | 33.25  | 33.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18%  |
| 31286 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山半拉山一队  | 100 | 50.01 | 39.99  | 39.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.44%  |
| 31287 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山半拉山二队  | 80  | 61.05 | 23.16  | 23.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.34%  |
| 31288 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山付庙一队   | 200 | 68.48 | 43.04  | 43.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06%  |
| 31289 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山付庙二队   | 200 | 55.49 | 69.03  | 69.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.72%   |
| 31290 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯一二队  | 200 | 36.95 | 106.10 | 106.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.19%   |
| 31291 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯东队   | 200 | 31.32 | 117.37 | 117.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%   |
| 31292 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯8-9队   | 80  | 58.55 | 25.16  | 25.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66%  |
| 31293 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯西队   | 100 | 64.94 | 25.06  | 25.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.34%  |
| 31294 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山胡屯大队   | 315 | 38.62 | 161.86 | 161.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64%  |
| 31295 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队1    | 400 | 47.72 | 169.13 | 169.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.37%  |
| 31296 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队2    | 100 | 30.88 | 59.12  | 59.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47%  |
| 31297 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯水利东台   | 100 | 34.54 | 55.46  | 55.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.68%  |
| 31298 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯水利南台   | 100 | 68.22 | 21.78  | 21.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 31299 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山半拉山三队  | 400 | 45.62 | 177.53 | 177.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39%  |
| 31300 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎一、二队 | 315 | 39.48 | 159.15 | 159.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.80%  |
| 31301 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎三队   | 160 | 52.17 | 60.52  | 60.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63%  |
| 31302 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎四队   | 100 | 38.49 | 51.51  | 51.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%   |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31303 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎五队   | 80  | 68.85 | 16.92  | 16.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 31304 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 东虎1.2队新台 | 100 | 41.18 | 48.82  | 48.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 31305 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 丁屯水利台    | 200 | 33.23 | 113.53 | 113.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96% |
| 31306 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 曹屯水利分台   | 50  | 94.00 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 31307 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 付庙2队北    | 200 | 44.29 | 91.42  | 91.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 31308 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙三队   | 80  | 69.23 | 16.62  | 16.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.82% |
| 31309 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙四十队  | 100 | 35.00 | 55.00  | 55.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.47% |
| 31310 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙八队   | 80  | 41.37 | 38.90  | 38.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.22%  |
| 31311 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 付庙水利台    | 100 | 61.55 | 28.45  | 28.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.88%  |
| 31312 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙五队   | 200 | 65.98 | 48.04  | 48.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 31313 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙七队   | 50  | 50.14 | 19.93  | 19.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 31314 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地陡坎 | 100 | 51.65 | 38.35  | 38.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 31315 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地周屯 | 50  | 62.97 | 13.51  | 13.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.37%  |
| 31316 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地大庙 | 100 | 67.26 | 22.74  | 22.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.87% |
| 31317 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地西房身 | 100 | 31.25 | 58.75  | 58.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.02% |
| 31318 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地东房身 | 80  | 31.75 | 46.60  | 46.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.38% |
| 31319 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地椿树房 | 100 | 55.44 | 34.56  | 34.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.85% |
| 31320 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地南房身 | 100 | 47.58 | 42.42  | 42.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 31321 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地北炉屯 | 80  | 46.29 | 34.97  | 34.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 31322 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地屯   | 50  | 55.06 | 17.47  | 17.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31323 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地团圈  | 50  | 42.93 | 23.53  | 23.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 31324 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地江石底 | 100 | 68.07 | 21.93  | 21.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.12%  |
| 31325 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗分水岭    | 100 | 62.63 | 27.37  | 27.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.38% |
| 31326 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地西北屯 | 80  | 42.13 | 38.29  | 38.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.96% |
| 31327 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地张屯  | 80  | 44.98 | 36.01  | 36.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.79%  |
| 31328 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 西河口      | 100 | 67.33 | 22.67  | 22.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 31329 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大古山村   | 100 | 68.85 | 21.15  | 21.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 31330 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石一队   | 80  | 59.30 | 24.56  | 24.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 31331 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石二队   | 100 | 53.72 | 36.28  | 36.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 31332 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石三四队  | 100 | 51.97 | 38.03  | 38.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 31333 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子一队   | 100 | 60.51 | 29.49  | 29.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 31334 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子二三队  | 100 | 46.66 | 43.34  | 43.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |
| 31335 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子四队   | 100 | 61.82 | 28.18  | 28.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 31336 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子五六队  | 400 | 47.30 | 170.80 | 170.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 31337 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子七队   | 100 | 46.42 | 43.58  | 43.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.60% |
| 31338 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山乡敬老院   | 80  | 39.74 | 40.21  | 40.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.84%  |
| 31339 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村    | 315 | 64.18 | 81.34  | 81.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.61%  |
| 31340 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村一队  | 100 | 44.09 | 45.91  | 45.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.53%  |
| 31341 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村二队  | 200 | 37.65 | 104.70 | 104.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.76% |
| 31342 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村四队  | 100 | 50.79 | 39.21  | 39.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |

|       |          |           |     |          |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31343 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村五队  | 100 | 41.78 | 48.22 | 48.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 31344 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村六队  | 100 | 54.38 | 35.62 | 35.62 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.35%  |
| 31345 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村七队  | 200 | 56.13 | 67.74 | 67.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.87% |
| 31346 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队南    | 80  | 36.61 | 42.71 | 42.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 31347 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村十队  | 80  | 32.02 | 46.39 | 46.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 31348 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村十一队 | 200 | 41.24 | 97.51 | 97.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.31%  |
| 31349 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河二队   | 100 | 64.90 | 25.10 | 25.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.43% |
| 31350 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河三队   | 30  | 55.35 | 10.40 | 10.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.10% |
| 31351 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 龙河3队西    | 100 | 33.10 | 56.90 | 56.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 31352 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河四队   | 50  | 43.76 | 23.12 | 23.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 31353 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河五队   | 100 | 32.69 | 57.31 | 57.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.64% |
| 31354 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河六队   | 100 | 68.52 | 21.48 | 21.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 31355 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河七队   | 100 | 64.90 | 25.10 | 25.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.07% |
| 31356 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河八队   | 100 | 48.88 | 41.12 | 41.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 31357 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚三队   | 50  | 35.79 | 27.11 | 27.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.65% |
| 31358 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚一队   | 100 | 33.02 | 56.98 | 56.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.92%  |
| 31359 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚二队   | 100 | 61.98 | 28.02 | 28.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.45%  |
| 31360 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚四队   | 80  | 54.14 | 28.69 | 28.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 31361 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚五队   | 30  | 52.31 | 11.31 | 11.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 31362 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚六队   | 30  | 52.90 | 11.13 | 11.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |



|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31363 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未三队   | 100 | 38.84 | 51.16  | 51.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 31364 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队北    | 315 | 36.50 | 168.53 | 168.53 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 31365 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石1队西    | 50  | 69.32 | 10.34  | 10.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 31366 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山谢屯水房   | 100 | 51.66 | 38.34  | 38.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.65%  |
| 31367 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山丁屯大队   | 80  | 33.23 | 45.42  | 45.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.09% |
| 31368 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 丁屯一队     | 30  | 58.82 | 9.35   | 9.35   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 31369 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗孙屯     | 50  | 39.34 | 25.33  | 25.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 31370 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 泡子水利台    | 50  | 60.88 | 14.56  | 14.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 31371 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 谢屯水利台    | 50  | 54.87 | 17.57  | 17.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 31372 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利西台   | 50  | 42.18 | 23.91  | 23.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 31373 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利南台   | 50  | 57.77 | 16.12  | 16.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 31374 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 电业分1#    | 200 | 52.98 | 74.04  | 74.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 31375 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未干12#-1 | 800 | 32.50 | 460.01 | 460.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.48%  |
| 31376 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未干12#-2 | 800 | 55.73 | 274.19 | 274.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.73% |
| 31377 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利6台   | 50  | 48.65 | 20.68  | 20.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%  |
| 31378 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利1台   | 50  | 65.89 | 12.06  | 12.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 31379 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利2台   | 50  | 34.99 | 27.51  | 27.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.31% |
| 31380 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利3台   | 200 | 30.86 | 118.29 | 118.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 31381 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利4台   | 50  | 53.07 | 18.47  | 18.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 31382 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利5台   | 50  | 64.33 | 12.83  | 12.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31383 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利北台   | 50  | 40.25 | 24.87  | 24.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 31384 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未2队南台   | 80  | 30.71 | 47.43  | 47.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 31385 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未10队新台  | 50  | 55.04 | 17.48  | 17.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.08%  |
| 31386 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队1台   | 50  | 51.43 | 19.28  | 19.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 31387 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队2台   | 100 | 50.61 | 39.39  | 39.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.14% |
| 31388 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 窝树房台     | 100 | 30.88 | 59.12  | 59.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.31% |
| 31389 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 八仙岛      | 100 | 30.75 | 59.25  | 59.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 31390 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山东台    | 400 | 65.97 | 96.11  | 96.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 31391 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 分水岭西台    | 100 | 48.43 | 41.57  | 41.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.21%  |
| 31392 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 史家台      | 50  | 62.78 | 13.61  | 13.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.41% |
| 31393 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 西房身新台    | 50  | 64.68 | 12.66  | 12.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 31394 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 陡坎新台     | 100 | 66.05 | 23.95  | 23.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 31395 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未7队新台   | 100 | 42.07 | 47.93  | 47.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.44%  |
| 31396 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石3.4队新台 | 100 | 32.52 | 57.48  | 57.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.25%  |
| 31397 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石1队西新台  | 400 | 42.48 | 190.09 | 190.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 31398 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山1台    | 400 | 43.92 | 184.33 | 184.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.28%  |
| 31399 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山2台    | 400 | 69.46 | 82.17  | 82.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 31400 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山3台    | 100 | 55.22 | 34.78  | 34.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.57% |
| 31401 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山胡屯三四队  | 80  | 50.26 | 31.79  | 31.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.96% |
| 31402 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山六队  | 50  | 40.54 | 24.73  | 24.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31403 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山七八队  | 100 | 66.67 | 23.33  | 23.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.06%  |
| 31404 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山一二队  | 400 | 58.78 | 124.88 | 124.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 31405 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡双山三队   | 200 | 64.89 | 50.22  | 50.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 31406 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山四队   | 100 | 55.74 | 34.26  | 34.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.75%  |
| 31407 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山五队   | 100 | 51.61 | 38.39  | 38.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 31408 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水三队   | 80  | 55.70 | 27.44  | 27.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |
| 31409 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水一队   | 50  | 64.89 | 12.55  | 12.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 31410 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水二队   | 100 | 58.35 | 31.65  | 31.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 31411 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水四队   | 100 | 67.33 | 22.67  | 22.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.16%  |
| 31412 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水5.6队 | 80  | 30.22 | 47.83  | 47.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 31413 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山榆树房1.2队 | 400 | 35.91 | 216.37 | 216.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.55% |
| 31414 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山榆树房三队   | 400 | 69.24 | 83.04  | 83.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 31415 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水1队东     | 80  | 65.03 | 19.98  | 19.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.56%  |
| 31416 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山龙河一队    | 30  | 61.01 | 8.70   | 8.70   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 31417 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡政府     | 200 | 66.78 | 46.45  | 46.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 31418 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 丁屯3队      | 400 | 58.61 | 125.55 | 125.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 31419 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水农业小区东台  | 80  | 39.74 | 40.21  | 40.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.16%  |
| 31420 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水农业小区西台  | 80  | 59.30 | 24.56  | 24.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 31421 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山七八队东台   | 80  | 44.62 | 36.31  | 36.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 31422 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 榆树房水利台    | 50  | 37.14 | 26.43  | 26.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31423 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利一台   | 50  | 49.24 | 20.38  | 20.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 31424 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利二台   | 50  | 37.14 | 26.43  | 26.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 31425 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利三台   | 50  | 64.79 | 12.61  | 12.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.47% |
| 31426 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利四台   | 50  | 58.63 | 15.69  | 15.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 31427 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利五台   | 50  | 40.36 | 24.82  | 24.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 31428 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利六台   | 50  | 30.99 | 29.51  | 29.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 31429 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山7.8队东  | 200 | 44.06 | 91.89  | 91.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.37% |
| 31430 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山水利台    | 100 | 52.13 | 37.87  | 37.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 31431 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗西达营    | 100 | 59.62 | 30.38  | 30.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.15%  |
| 31432 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗丁甸屯    | 80  | 67.49 | 18.01  | 18.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.30%  |
| 31433 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗原甸屯    | 100 | 52.70 | 37.30  | 37.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.86%  |
| 31434 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗李屯东    | 100 | 61.38 | 28.62  | 28.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 31435 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗黄泥洞一队  | 100 | 60.38 | 29.62  | 29.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 31436 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗黄泥洞三四队 | 400 | 33.19 | 227.24 | 227.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 31437 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 黄泥洞三四队东  | 200 | 32.18 | 115.63 | 115.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.60% |
| 31438 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗沙包东    | 400 | 40.25 | 199.01 | 199.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.04% |
| 31439 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗沙包西    | 100 | 30.09 | 59.91  | 59.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 31440 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗二房东    | 315 | 33.12 | 179.16 | 179.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 31441 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 黄泥洞三四队北  | 250 | 64.28 | 64.30  | 64.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.45% |
| 31442 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗三房前队   | 80  | 34.93 | 44.06  | 44.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.30%  |

|       |          |           |     |        |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 31443 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗三房后队 | 80  | 55.11 | 27.91  | 27.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.65%   |
| 31444 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗杨炉   | 315 | 66.82 | 73.02  | 73.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%   |
| 31445 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗张屯   | 80  | 65.75 | 19.40  | 19.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15%  |
| 31446 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 成龙屯    | 100 | 64.31 | 25.69  | 25.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99%  |
| 31447 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 张屯新台   | 50  | 39.92 | 25.04  | 25.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.53%   |
| 31448 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 沙包新台   | 50  | 66.16 | 11.92  | 11.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%   |
| 31449 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗林洼屯  | 100 | 38.76 | 51.24  | 51.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.61%   |
| 31450 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗林沟屯  | 400 | 66.48 | 94.10  | 94.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.49%   |
| 31451 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗小衣屯  | 50  | 36.80 | 26.60  | 26.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.98%   |
| 31452 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗大衣屯  | 50  | 32.17 | 28.92  | 28.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.14%   |
| 31453 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗泉眼沟  | 30  | 31.66 | 17.50  | 17.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27%  |
| 31454 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 老于窝    | 30  | 50.32 | 11.90  | 11.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51%  |
| 31455 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗程沟   | 80  | 51.49 | 30.81  | 30.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48%  |
| 31456 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗赫屯   | 200 | 33.74 | 112.51 | 112.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.64%  |
| 31457 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 赫屯东    | 200 | 46.90 | 86.20  | 86.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94%  |
| 31458 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗小队   | 100 | 62.04 | 27.96  | 27.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 31459 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗大房身  | 80  | 40.49 | 39.61  | 39.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%   |
| 31460 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗老豆队  | 100 | 38.35 | 51.65  | 51.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.35%   |
| 31461 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗李屯西  | 50  | 37.55 | 26.22  | 26.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.99%  |
| 31462 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗程屯   | 80  | 49.40 | 32.48  | 32.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.79%  |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31463 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗沟口村   | 200 | 39.20 | 101.59 | 101.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 31464 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗沟里    | 30  | 67.37 | 6.79   | 6.79   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.31% |
| 31465 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗水产    | 200 | 49.49 | 81.03  | 81.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 31466 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗货站    | 200 | 54.12 | 71.75  | 71.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.12%  |
| 31467 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙西南屯 | 80  | 48.77 | 32.98  | 32.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 31468 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙东南屯 | 100 | 33.87 | 56.13  | 56.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.76% |
| 31469 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙小队  | 50  | 42.90 | 23.55  | 23.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 31470 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙王屯  | 30  | 44.47 | 13.66  | 13.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 31471 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 马下屯东    | 100 | 34.44 | 55.56  | 55.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%  |
| 31472 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙马下屯 | 50  | 55.18 | 17.41  | 17.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 31473 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙半拉山 | 100 | 46.78 | 43.22  | 43.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 31474 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙马上屯 | 30  | 52.72 | 11.19  | 11.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 31475 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 王沟      | 100 | 37.90 | 52.10  | 52.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.10%  |
| 31476 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 大衣屯西    | 80  | 48.83 | 32.93  | 32.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.48% |
| 31477 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 程屯新台    | 100 | 49.12 | 40.88  | 40.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.98% |
| 31478 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 李西新台    | 50  | 68.57 | 10.71  | 10.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 31479 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 沟里新台    | 50  | 49.21 | 20.39  | 20.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.57%  |
| 31480 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 西南屯新台   | 50  | 45.87 | 22.06  | 22.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 31481 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东南屯新台   | 50  | 49.09 | 20.46  | 20.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 31482 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 马下屯西台   | 50  | 65.34 | 12.33  | 12.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.56%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31483 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 大衣屯新台    | 50  | 38.35 | 25.83  | 25.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 31484 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 小衣屯东台    | 50  | 31.42 | 29.29  | 29.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 31485 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗达营二队   | 200 | 64.93 | 50.14  | 50.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.99%  |
| 31486 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗达营三队   | 50  | 69.18 | 10.41  | 10.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 31487 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗郎屯     | 50  | 67.14 | 11.43  | 11.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.20%  |
| 31488 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 郎屯东      | 80  | 38.53 | 41.18  | 41.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 31489 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗温沟西    | 30  | 51.14 | 11.66  | 11.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.49%  |
| 31490 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗棒石屯    | 100 | 31.00 | 59.00  | 59.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.14% |
| 31491 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗乡达营道南屯 | 30  | 54.12 | 10.77  | 10.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 31492 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗良屯东    | 80  | 52.91 | 29.67  | 29.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 31493 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗良屯西    | 30  | 44.56 | 13.63  | 13.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 31494 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗头道房    | 30  | 58.12 | 9.56   | 9.56   | 未进入负 | 否 | 无 | 1.25%  |
| 31495 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗关沟屯    | 80  | 65.37 | 19.71  | 19.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 31496 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗拉庙东    | 80  | 69.93 | 16.06  | 16.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 31497 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 拉庙西      | 30  | 31.87 | 17.44  | 17.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 31498 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西虎王屯   | 100 | 54.13 | 35.87  | 35.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.12% |
| 31499 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西虎徐屯   | 30  | 57.17 | 9.85   | 9.85   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 31500 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西巴虎    | 400 | 55.91 | 136.38 | 136.38 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.25% |
| 31501 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗姜沟屯    | 100 | 52.37 | 37.63  | 37.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 31502 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗宋屯     | 50  | 44.99 | 22.50  | 22.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31503 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗河西屯   | 50  | 36.02 | 26.99  | 26.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.90%  |
| 31504 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗付庙九队  | 200 | 33.79 | 112.41 | 112.41 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.15% |
| 31505 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗付庙六队  | 400 | 57.16 | 131.36 | 131.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 31506 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 良屯水利台   | 50  | 48.04 | 20.98  | 20.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.83% |
| 31507 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 河西水利台   | 50  | 44.87 | 22.56  | 22.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 31508 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 达营3队新台  | 50  | 59.88 | 15.06  | 15.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.31% |
| 31509 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 温沟新台    | 50  | 92.74 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -5.16% |
| 31510 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 河西新台    | 100 | 63.13 | 26.87  | 26.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.53%  |
| 31511 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 郑屯台     | 100 | 33.18 | 56.82  | 56.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 31512 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 良屯新台    | 100 | 61.66 | 28.34  | 28.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 31513 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队新台  | 400 | 63.70 | 105.18 | 105.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 31514 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 付庙四十队新台 | 100 | 55.77 | 34.23  | 34.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 31515 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 龙河五队新台  | 400 | 39.38 | 202.50 | 202.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.54%  |
| 31516 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 泡子四队北台  | 50  | 36.11 | 26.95  | 26.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.18%  |
| 31517 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水4队一台  | 200 | 46.49 | 87.03  | 87.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 31518 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水4队二台  | 200 | 35.60 | 108.80 | 108.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 31519 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利七台  | 200 | 40.56 | 98.88  | 98.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 31520 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山水房    | 50  | 33.84 | 28.08  | 28.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.44%  |
| 31521 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水三队东台  | 200 | 57.97 | 64.05  | 64.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.87% |
| 31522 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 二房新台    | 200 | 52.31 | 75.37  | 75.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |



|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31523 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线  | 西达营北台     | 200 | 50.88 | 78.24  | 78.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 31524 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西驼线  | 付庙九队北台    | 200 | 50.52 | 78.96  | 78.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.21% |
| 31525 | 瓦房店市供电公司 | 西虎66kV变电站 | 西河线  | 梁甸台       | 200 | 59.66 | 60.68  | 60.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 31526 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 大未线  | 庙沟台       | 200 | 66.97 | 46.06  | 46.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 31527 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 驼东线  | 雪屯新台      | 200 | 66.84 | 46.32  | 46.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.79%  |
| 31528 | 瓦房店市供电公司 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 榆树房南台     | 200 | 69.74 | 40.52  | 40.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |
| 31529 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干11#    | 50  | 62.89 | 13.55  | 13.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 31530 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干12#    | 400 | 30.33 | 238.69 | 238.69 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.02%  |
| 31531 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干18#    | 50  | 53.17 | 18.42  | 18.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.57%  |
| 31532 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干5#     | 80  | 37.66 | 41.87  | 41.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.74%  |
| 31533 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 金盛分1#1#变压 | 800 | 39.27 | 405.87 | 405.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.58%  |
| 31534 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 金盛分1#2#变压 | 800 | 58.45 | 252.39 | 252.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 31535 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 曲屯支12#    | 200 | 57.77 | 64.47  | 64.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 31536 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分1#     | 50  | 67.88 | 11.06  | 11.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 31537 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分14右2#  | 80  | 67.34 | 18.13  | 18.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 31538 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分25左1#  | 200 | 40.31 | 99.38  | 99.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 31539 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分28#    | 400 | 59.38 | 122.50 | 122.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.90% |
| 31540 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 农场分13#    | 200 | 46.51 | 86.97  | 86.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 31541 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 农场分4#     | 50  | 51.46 | 19.27  | 19.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.70% |
| 31542 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干138右1# | 200 | 59.05 | 61.89  | 61.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31543 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干141左6# | 50  | 56.58 | 16.71  | 16.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.79%  |
| 31544 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干146#   | 100 | 42.48 | 47.52  | 47.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 31545 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干160#   | 100 | 49.67 | 40.33  | 40.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.18% |
| 31546 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干3#     | 100 | 38.85 | 51.15  | 51.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.77%  |
| 31547 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干58左2#  | 50  | 31.26 | 29.37  | 29.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 31548 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干60左4#  | 200 | 42.36 | 95.28  | 95.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 31549 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干60左9#  | 80  | 32.10 | 46.32  | 46.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 31550 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干9#     | 100 | 67.62 | 22.38  | 22.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 31551 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 庞屯分14左7#  | 200 | 56.70 | 66.60  | 66.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 31552 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 庞屯分24左1#  | 400 | 36.18 | 215.27 | 215.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.39%  |
| 31553 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干67左1#  | 200 | 53.08 | 73.85  | 73.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 31554 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干68左1#  | 200 | 51.20 | 77.60  | 77.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 31555 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干94右1#  | 200 | 39.72 | 100.55 | 100.55 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 31556 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 八队分23#    | 100 | 34.44 | 55.56  | 55.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 31557 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 岭东支17右1#  | 200 | 39.70 | 100.61 | 100.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |
| 31558 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 岭东支3右1#   | 200 | 53.35 | 73.30  | 73.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 31559 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支10#    | 200 | 63.95 | 52.11  | 52.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 31560 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支17#    | 200 | 33.93 | 112.14 | 112.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 31561 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支3左1#   | 100 | 39.89 | 50.11  | 50.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.91%  |
| 31562 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支9左8#   | 400 | 58.15 | 127.42 | 127.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.94% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 31563 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分107左3#  | 160 | 60.69 | 46.89  | 46.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01%  |
| 31564 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分127右3#  | 50  | 62.53 | 13.73  | 13.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.73%   |
| 31565 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分134右5#  | 160 | 37.36 | 84.22  | 84.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19%  |
| 31566 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分153右4#  | 50  | 36.11 | 26.95  | 26.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.73%   |
| 31567 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分156#    | 50  | 33.84 | 28.08  | 28.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%   |
| 31568 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分22左3#   | 100 | 30.85 | 59.15  | 59.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%   |
| 31569 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分50#     | 80  | 68.51 | 17.19  | 17.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.54%  |
| 31570 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分72右1#   | 50  | 61.08 | 14.46  | 14.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67%  |
| 31571 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分72右6左2# | 200 | 30.93 | 118.15 | 118.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.83%   |
| 31572 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分72右7#   | 200 | 57.95 | 64.10  | 64.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%   |
| 31573 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分7左1#    | 100 | 55.05 | 34.95  | 34.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 31574 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 任屯分90#     | 30  | 68.00 | 6.60   | 6.60   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.36%   |
| 31575 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 吴屯支20#     | 50  | 66.87 | 11.56  | 11.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.07%   |
| 31576 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 吴屯支53右2#   | 400 | 58.62 | 125.51 | 125.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.38%  |
| 31577 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 吴屯支54左1#   | 400 | 36.71 | 213.15 | 213.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.62%  |
| 31578 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 吴屯支61左8#   | 80  | 41.14 | 39.09  | 39.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23%  |
| 31579 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 吴屯支70#     | 400 | 40.38 | 198.49 | 198.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%   |
| 31580 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支10右2#   | 100 | 50.26 | 39.74  | 39.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%   |
| 31581 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支38#     | 50  | 94.27 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%   |
| 31582 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支47左1#   | 400 | 44.38 | 182.49 | 182.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.68%   |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31583 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支5#     | 200 | 39.17 | 101.66 | 101.66 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.92%  |
| 31584 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 徐北支11右3#  | 50  | 50.82 | 19.59  | 19.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 31585 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 徐北支23#    | 50  | 55.46 | 17.27  | 17.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.86% |
| 31586 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 赵五支1#     | 50  | 66.79 | 11.61  | 11.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.80% |
| 31587 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 赵五支5右1#   | 100 | 55.53 | 34.47  | 34.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 31588 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城棚支14#    | 80  | 50.63 | 31.50  | 31.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.95%  |
| 31589 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分105右1# | 200 | 36.08 | 107.84 | 107.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.35%  |
| 31590 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分123左2# | 80  | 48.63 | 33.09  | 33.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 31591 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分155左1# | 200 | 50.36 | 79.27  | 79.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.72% |
| 31592 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分159右1# | 100 | 39.24 | 50.76  | 50.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.53%  |
| 31593 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分167#   | 30  | 38.31 | 15.51  | 15.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 31594 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分183#   | 50  | 65.35 | 12.32  | 12.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 31595 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分40#    | 100 | 51.06 | 38.94  | 38.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 31596 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分46右1#  | 50  | 55.69 | 17.16  | 17.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 31597 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左1#  | 50  | 67.26 | 11.37  | 11.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.03%  |
| 31598 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左5#  | 80  | 65.89 | 19.29  | 19.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 31599 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左8#  | 200 | 65.81 | 48.38  | 48.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 31600 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分69左1#  | 50  | 38.26 | 25.87  | 25.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 31601 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分73左3#  | 50  | 31.28 | 29.36  | 29.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.49%  |
| 31602 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分93#    | 100 | 47.92 | 42.08  | 42.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31603 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 东沟支5右2#   | 50  | 42.19 | 23.91  | 23.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 31604 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 东沟支8#     | 200 | 59.33 | 61.33  | 61.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.56% |
| 31605 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风联支12#    | 100 | 66.07 | 23.93  | 23.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.53% |
| 31606 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风联支2左1#   | 200 | 31.25 | 117.50 | 117.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.85%  |
| 31607 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风屯支11#    | 50  | 50.68 | 19.66  | 19.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.05%  |
| 31608 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 高一支12#    | 30  | 32.28 | 17.32  | 17.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.66%  |
| 31609 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 高一支16#    | 30  | 55.38 | 10.39  | 10.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 31610 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 林场分10右4#  | 50  | 34.91 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 31611 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分12#    | 30  | 51.20 | 11.64  | 11.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 31612 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分2#     | 50  | 57.66 | 16.17  | 16.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.96%  |
| 31613 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分7右5#   | 50  | 62.43 | 13.79  | 13.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.31%  |
| 31614 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干102#   | 50  | 68.88 | 10.56  | 10.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.84%  |
| 31615 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干118#   | 100 | 64.10 | 25.90  | 25.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 31616 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干151右1# | 50  | 69.87 | 10.06  | 10.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.71%  |
| 31617 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干160#   | 400 | 56.32 | 134.73 | 134.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 31618 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干200左1# | 200 | 42.34 | 95.31  | 95.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 31619 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干209左1# | 50  | 48.72 | 20.64  | 20.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 31620 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干225左1# | 50  | 68.91 | 10.55  | 10.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 31621 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干236#   | 160 | 34.85 | 88.24  | 88.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 31622 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干240#   | 160 | 48.41 | 66.55  | 66.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |

|       |          |           |     |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31623 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干244左5# | 80  | 35.03 | 43.97 | 43.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.27%  |
| 31624 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干245右1# | 80  | 69.41 | 16.47 | 16.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 31625 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干54右6#  | 50  | 45.87 | 22.06 | 22.06 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.86% |
| 31626 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干65#    | 50  | 34.22 | 27.89 | 27.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 31627 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分19#   | 80  | 47.08 | 34.34 | 34.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.66% |
| 31628 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分26#   | 50  | 34.63 | 27.69 | 27.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.13% |
| 31629 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分37#   | 100 | 47.33 | 42.67 | 42.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 31630 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分42#   | 30  | 57.30 | 9.81  | 9.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.67%  |
| 31631 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分43左1# | 100 | 50.37 | 39.63 | 39.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.32%  |
| 31632 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分48#   | 100 | 58.85 | 31.15 | 31.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 31633 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 杨沟支9#     | 200 | 54.49 | 71.01 | 71.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.04%  |
| 31634 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分11右1#  | 200 | 47.31 | 85.39 | 85.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 31635 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分18右3#  | 80  | 49.18 | 32.65 | 32.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.83% |
| 31636 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分18右8#  | 80  | 53.97 | 28.82 | 28.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.77%  |
| 31637 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分20右2#  | 30  | 50.56 | 11.83 | 11.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.13%  |
| 31638 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分33#    | 100 | 36.79 | 53.21 | 53.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.52%  |
| 31639 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分56#    | 80  | 64.46 | 20.43 | 20.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 31640 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分7左4#   | 30  | 67.91 | 6.63  | 6.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.96%  |
| 31641 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张炉支16#    | 80  | 61.55 | 22.76 | 22.76 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 31642 | 瓦房店市供电公司 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张炉支7右3#   | 200 | 51.16 | 77.67 | 77.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |

|       |          |           |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31643 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家三队台  | 100 | 64.20 | 25.80  | 25.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 31644 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家四队台  | 30  | 51.26 | 11.62  | 11.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 31645 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家二队分台 | 50  | 48.24 | 20.88  | 20.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.23%  |
| 31646 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯三队台  | 200 | 63.82 | 52.35  | 52.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 31647 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯四队台  | 200 | 35.76 | 108.48 | 108.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 31648 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯四队南台 | 200 | 40.47 | 99.06  | 99.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.01% |
| 31649 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山五队台  | 30  | 60.96 | 8.71   | 8.71   | 未进入负 | 否 | 无 | 7.78%  |
| 31650 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家一队台  | 30  | 51.48 | 11.56  | 11.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.49% |
| 31651 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家二队分台 | 30  | 44.34 | 13.70  | 13.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.07% |
| 31652 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家六队台  | 30  | 49.67 | 12.10  | 12.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.04% |
| 31653 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家七队台  | 80  | 62.06 | 22.35  | 22.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.39% |
| 31654 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯二队台  | 30  | 69.64 | 6.11   | 6.11   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.08%  |
| 31655 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯二队分台 | 30  | 67.74 | 6.68   | 6.68   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 31656 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯七队台  | 30  | 57.17 | 9.85   | 9.85   | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 31657 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 万家七队分台 | 50  | 57.50 | 16.25  | 16.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.65% |
| 31658 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 万家七队台  | 50  | 47.64 | 21.18  | 21.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.06%  |
| 31659 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山三队台  | 80  | 61.96 | 22.43  | 22.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.58% |
| 31660 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山四队台  | 200 | 43.05 | 93.89  | 93.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 31661 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家一队台  | 50  | 47.95 | 21.03  | 21.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.20% |
| 31662 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯一队台  | 100 | 53.84 | 36.16  | 36.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.99% |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31663 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯大队台   | 100 | 62.11 | 27.89  | 27.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 31664 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队东台  | 50  | 68.31 | 10.84  | 10.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 31665 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家二队台   | 50  | 67.46 | 11.27  | 11.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.27%  |
| 31666 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家三队台   | 50  | 46.64 | 21.68  | 21.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.04%  |
| 31667 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家五队台   | 50  | 51.23 | 19.39  | 19.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 31668 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家八队台   | 50  | 35.93 | 27.03  | 27.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 31669 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯三队台   | 50  | 32.66 | 28.67  | 28.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 31670 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯四队台   | 50  | 58.35 | 15.82  | 15.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 31671 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山二队台   | 200 | 31.65 | 116.70 | 116.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.29% |
| 31672 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯五队分台  | 100 | 49.91 | 40.09  | 40.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.66%  |
| 31673 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队南台  | 200 | 57.60 | 64.80  | 64.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.31% |
| 31674 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯五队台   | 100 | 49.98 | 40.02  | 40.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.46% |
| 31675 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家二队台   | 200 | 42.62 | 94.76  | 94.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 31676 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯二队台   | 100 | 43.25 | 46.75  | 46.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.71%  |
| 31677 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯五队台   | 80  | 64.64 | 20.29  | 20.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 31678 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队西台  | 200 | 41.28 | 97.44  | 97.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 31679 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家大队台   | 200 | 30.18 | 119.64 | 119.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.93%  |
| 31680 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山一队台   | 100 | 61.82 | 28.18  | 28.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 31681 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯五.六队台 | 100 | 32.64 | 57.36  | 57.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 31682 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯水利台   | 50  | 67.18 | 11.41  | 11.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.26%  |



|       |          |           |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31683 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山四队分台   | 200 | 68.56 | 42.88  | 42.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 31684 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山五队分台   | 50  | 33.93 | 28.04  | 28.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 31685 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 车家四队分台   | 50  | 35.79 | 27.11  | 27.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 31686 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 车家一队分台   | 100 | 53.00 | 37.00  | 37.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 31687 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 谭家二队北台   | 100 | 40.43 | 49.57  | 49.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.73%  |
| 31688 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 谭家五队分台   | 100 | 49.88 | 40.12  | 40.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.93% |
| 31689 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海二队台    | 400 | 31.10 | 235.58 | 235.58 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.75% |
| 31690 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海河西台    | 160 | 38.33 | 82.67  | 82.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 31691 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队台    | 315 | 59.73 | 95.36  | 95.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.09%  |
| 31692 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 瓦房店将军石温泉 | 630 | 42.04 | 302.16 | 302.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.87%  |
| 31693 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 瓦房店将军石温泉 | 630 | 44.84 | 284.49 | 284.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 31694 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯一队台    | 50  | 33.77 | 28.11  | 28.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 31695 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海村四队台   | 100 | 57.46 | 32.54  | 32.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 31696 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯二队台    | 100 | 48.53 | 41.47  | 41.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 31697 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队南台   | 50  | 31.43 | 29.28  | 29.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 31698 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队分台   | 100 | 58.71 | 31.29  | 31.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.55%  |
| 31699 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯二队分台   | 200 | 63.27 | 53.46  | 53.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 31700 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家五队台    | 80  | 60.78 | 23.37  | 23.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 31701 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家六队台    | 30  | 30.70 | 17.79  | 17.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 31702 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家五队分台   | 30  | 64.63 | 7.61   | 7.61   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.99% |

|       |          |           |      |        |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|--------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31703 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家六队分台 | 50  | 38.39 | 25.81 | 25.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.38% |
| 31704 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家果园台  | 50  | 45.16 | 22.42 | 22.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.07% |
| 31705 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家三队分台 | 100 | 52.32 | 37.68 | 37.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 31706 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西台1队台  | 80  | 33.70 | 45.04 | 45.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.97% |
| 31707 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯3队台  | 50  | 37.96 | 26.02 | 26.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.45%  |
| 31708 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯2队台  | 80  | 58.36 | 25.31 | 25.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 31709 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 马厂4队台  | 160 | 66.81 | 37.11 | 37.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 31710 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯2队分台 | 50  | 30.46 | 29.77 | 29.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 31711 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西杨5队台  | 50  | 68.06 | 10.97 | 10.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.86%  |
| 31712 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西杨6队台  | 30  | 57.79 | 9.66  | 9.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 31713 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯1队分台 | 30  | 58.47 | 9.46  | 9.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 31714 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家1队台  | 200 | 43.51 | 92.98 | 92.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.96% |
| 31715 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家2队台  | 50  | 57.57 | 16.22 | 16.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.43%  |
| 31716 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家3队台  | 200 | 62.09 | 55.82 | 55.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.33% |
| 31717 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家4队台  | 30  | 52.98 | 11.11 | 11.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.05%  |
| 31718 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台3队台 | 100 | 56.86 | 33.14 | 33.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.85%  |
| 31719 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台4队台 | 30  | 31.45 | 17.56 | 17.56 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 31720 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家7队台  | 50  | 44.18 | 22.91 | 22.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.72%  |
| 31721 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家9队台  | 80  | 46.36 | 34.91 | 34.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.45% |
| 31722 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家10队台 | 50  | 69.01 | 10.50 | 10.50 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.64%  |

|       |          |           |     |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31723 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台4队台   | 30  | 46.79 | 12.96 | 12.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |
| 31724 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台3队分台 | 50  | 66.44 | 11.78 | 11.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 31725 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭1队台  | 30  | 44.25 | 13.73 | 13.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.32% |
| 31726 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家1队台   | 30  | 57.28 | 9.81  | 9.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 31727 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家2队台   | 50  | 43.01 | 23.50 | 23.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.35% |
| 31728 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家3队台   | 80  | 49.54 | 32.36 | 32.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.61% |
| 31729 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家4队台   | 50  | 64.69 | 12.65 | 12.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 31730 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家5队台   | 30  | 31.17 | 17.65 | 17.65 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 31731 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家8队台   | 50  | 64.64 | 12.68 | 12.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 31732 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家大队台   | 50  | 40.40 | 24.80 | 24.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 31733 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟3队台  | 100 | 68.74 | 21.26 | 21.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 31734 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂1队分台  | 80  | 68.40 | 17.28 | 17.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 31735 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套4队台   | 30  | 34.63 | 16.61 | 16.61 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.98% |
| 31736 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套猪场台   | 200 | 59.78 | 60.44 | 60.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.72% |
| 31737 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套马营台   | 100 | 46.23 | 43.77 | 43.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 31738 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套北洼台   | 80  | 66.25 | 19.00 | 19.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 31739 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨2队台   | 50  | 43.50 | 23.25 | 23.25 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 31740 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨3队台   | 50  | 48.45 | 20.77 | 20.77 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.41%  |
| 31741 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭4队台  | 50  | 37.66 | 26.17 | 26.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.50%  |
| 31742 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯1队台   | 50  | 30.99 | 29.51 | 29.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |

|       |          |           |     |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31743 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家8队台   | 50  | 36.58 | 26.71 | 26.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.90% |
| 31744 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家3队分台  | 50  | 34.14 | 27.93 | 27.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.21% |
| 31745 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台2队台  | 50  | 66.71 | 11.64 | 11.64 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.00%  |
| 31746 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台2.7队台 | 50  | 38.07 | 25.97 | 25.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 31747 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台3队台   | 50  | 53.32 | 18.34 | 18.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 31748 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台5队台   | 100 | 60.07 | 29.93 | 29.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.16%  |
| 31749 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台6队台   | 50  | 44.97 | 22.51 | 22.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 31750 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台1队分台  | 50  | 43.31 | 23.35 | 23.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.17%  |
| 31751 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台5队分台  | 50  | 31.38 | 29.31 | 29.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 31752 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭2队台  | 80  | 45.85 | 35.32 | 35.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 31753 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家6队台   | 50  | 58.57 | 15.72 | 15.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 31754 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟1队台  | 50  | 30.72 | 29.64 | 29.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 31755 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟5队台  | 200 | 49.99 | 80.01 | 80.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 31756 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂1队台   | 50  | 47.72 | 21.14 | 21.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 31757 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂3队台   | 100 | 30.57 | 59.43 | 59.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 31758 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂大队台   | 200 | 41.02 | 97.95 | 97.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.77%  |
| 31759 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套6队台   | 50  | 45.11 | 22.45 | 22.45 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.87% |
| 31760 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套13队台  | 50  | 45.16 | 22.42 | 22.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.90%  |
| 31761 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套二队台   | 80  | 51.46 | 30.83 | 30.83 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 31762 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂2队台   | 80  | 67.74 | 17.80 | 17.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.75%  |

|       |          |           |     |         |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31763 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套7.8队台 | 80  | 59.94 | 24.05  | 24.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 31764 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂大队分台  | 80  | 64.03 | 20.77  | 20.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.20% |
| 31765 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨三队分台  | 30  | 51.11 | 11.67  | 11.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.57% |
| 31766 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队台  | 100 | 45.97 | 44.03  | 44.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |
| 31767 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家5队台   | 100 | 61.69 | 28.31  | 28.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 31768 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套场部台   | 250 | 44.09 | 114.76 | 114.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 31769 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台5队台  | 160 | 42.72 | 75.64  | 75.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 31770 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台水利台  | 100 | 69.70 | 20.30  | 20.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 31771 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台7队台  | 50  | 40.25 | 24.88  | 24.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.50%  |
| 31772 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台2队分台 | 50  | 32.40 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.87% |
| 31773 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台6队台  | 80  | 38.42 | 41.26  | 41.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 31774 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟6队台  | 80  | 64.65 | 20.28  | 20.28  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.29% |
| 31775 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家6队台   | 400 | 49.81 | 160.77 | 160.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.06% |
| 31776 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队分台 | 100 | 59.58 | 30.42  | 30.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.59% |
| 31777 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭3队台  | 400 | 49.43 | 162.29 | 162.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 31778 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨4队台   | 200 | 44.97 | 90.05  | 90.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 31779 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨4队分台  | 160 | 62.61 | 43.83  | 43.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |
| 31780 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套李营台   | 200 | 60.73 | 58.54  | 58.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 31781 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台1队分台 | 315 | 60.33 | 93.47  | 93.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.06% |
| 31782 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟5队分台 | 160 | 66.24 | 38.02  | 38.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.03%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31783 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套14队台    | 200 | 54.08 | 71.84  | 71.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 31784 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台1队台    | 250 | 35.65 | 135.88 | 135.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.20% |
| 31785 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队水利台  | 100 | 40.35 | 49.65  | 49.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 31786 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队水利台  | 100 | 30.19 | 59.81  | 59.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.05% |
| 31787 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 北洼水利2台(西) | 50  | 57.56 | 16.22  | 16.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.28%  |
| 31788 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 北洼水利1台(东) | 50  | 49.50 | 20.25  | 20.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.18% |
| 31789 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭一队果园台  | 100 | 63.28 | 26.72  | 26.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 31790 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队北台   | 50  | 46.61 | 21.69  | 21.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 31791 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队南台   | 50  | 43.87 | 23.07  | 23.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.94%  |
| 31792 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队分台   | 200 | 41.13 | 97.73  | 97.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 31793 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队东台   | 100 | 52.75 | 37.25  | 37.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.40%  |
| 31794 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队南台   | 200 | 58.55 | 62.91  | 62.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.70% |
| 31795 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台一队南台    | 100 | 64.45 | 25.55  | 25.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.37% |
| 31796 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家二队分台    | 100 | 69.24 | 20.76  | 20.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 31797 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套4队分台    | 50  | 30.03 | 29.99  | 29.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.67% |
| 31798 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟三队分台   | 100 | 67.61 | 22.39  | 22.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 31799 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套六队分台    | 50  | 45.46 | 22.27  | 22.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 31800 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭四队分台   | 100 | 53.22 | 36.78  | 36.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 31801 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯三队分台    | 50  | 58.58 | 15.71  | 15.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 31802 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯四队台     | 50  | 55.71 | 17.15  | 17.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31803 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台四队分台   | 200 | 57.58 | 64.83  | 64.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.16%  |
| 31804 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 马场四队分台    | 100 | 47.97 | 42.03  | 42.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 31805 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 苇套二队分台    | 100 | 40.89 | 49.11  | 49.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.20% |
| 31806 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西杨1队台     | 50  | 46.32 | 21.84  | 21.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 31807 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西楼沟2队台    | 200 | 53.37 | 73.25  | 73.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.70%  |
| 31808 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台8队台    | 50  | 47.04 | 21.48  | 21.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 31809 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西楼沟二队分台   | 100 | 59.87 | 30.13  | 30.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.36%  |
| 31810 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台东山台    | 200 | 66.06 | 47.87  | 47.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 31811 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 二道岭四队南台   | 100 | 46.34 | 43.66  | 43.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 31812 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 国网辽宁有限公司  | 100 | 58.39 | 31.61  | 31.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.94% |
| 31813 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西台生态园台    | 200 | 54.51 | 70.97  | 70.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.83%  |
| 31814 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山一队分     | 200 | 32.36 | 115.28 | 115.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 31815 | 瓦房店市供电公司 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家八队分     | 200 | 30.10 | 119.80 | 119.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 31816 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 魏屯村一队     | 30  | 41.19 | 14.64  | 14.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.49% |
| 31817 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前  | 630 | 38.53 | 324.24 | 324.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77% |
| 31818 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前  | 630 | 32.34 | 363.27 | 363.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 31819 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进 | 630 | 63.05 | 169.81 | 169.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 31820 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前  | 630 | 64.29 | 162.00 | 162.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 31821 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前  | 500 | 65.08 | 124.59 | 124.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 31822 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前  | 500 | 57.76 | 161.18 | 161.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.48% |

|       |          |           |      |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31823 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 前进三队     | 100 | 69.74 | 20.26  | 20.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.29%  |
| 31824 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 前进四队     | 30  | 56.86 | 9.94   | 9.94   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 31825 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯供电局台   | 200 | 40.18 | 99.64  | 99.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.52% |
| 31826 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 曲甸小队     | 50  | 35.76 | 27.12  | 27.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.63%  |
| 31827 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 贺屯小队     | 50  | 69.43 | 10.29  | 10.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.85% |
| 31828 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯东队     | 200 | 53.49 | 73.02  | 73.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.61% |
| 31829 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯村西队    | 315 | 46.55 | 136.87 | 136.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.77% |
| 31830 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯镇谢屯村刘  | 200 | 54.04 | 71.92  | 71.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 31831 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀一队     | 80  | 37.30 | 42.16  | 42.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.25%  |
| 31832 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀二队     | 80  | 57.80 | 25.76  | 25.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.63% |
| 31833 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀村台     | 80  | 53.63 | 29.10  | 29.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 31834 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀四队     | 30  | 66.77 | 6.97   | 6.97   | 未进入负 | 否 | 无 | -1.10% |
| 31835 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀三队     | 80  | 69.08 | 16.74  | 16.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 31836 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀五队     | 50  | 38.91 | 25.55  | 25.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 31837 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀六队     | 80  | 50.28 | 31.78  | 31.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.95%  |
| 31838 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 魏屯二队     | 100 | 54.22 | 35.78  | 35.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 31839 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯贺屯二台   | 30  | 40.19 | 14.94  | 14.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.41% |
| 31840 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 莲花村左屯    | 50  | 67.89 | 11.06  | 11.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.87%  |
| 31841 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 莲花村左屯东台  | 80  | 39.27 | 40.59  | 40.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 31842 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯镇莲花山村二 | 250 | 39.47 | 126.33 | 126.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.12% |



|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31843 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花六队     | 50  | 56.94 | 16.53  | 16.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 31844 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花一队     | 100 | 41.05 | 48.95  | 48.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 31845 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花二队     | 200 | 36.84 | 106.31 | 106.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.48%  |
| 31846 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花村郑屯3队  | 200 | 64.13 | 51.73  | 51.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 31847 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山一队     | 30  | 65.29 | 7.41   | 7.41   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.82%  |
| 31848 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山二队西    | 50  | 38.73 | 25.63  | 25.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 31849 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山二队     | 100 | 64.91 | 25.09  | 25.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 31850 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山三队     | 200 | 64.08 | 51.84  | 51.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 31851 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山村大陀    | 100 | 48.05 | 41.95  | 41.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.40% |
| 31852 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯六队     | 200 | 65.99 | 48.01  | 48.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.46% |
| 31853 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯五队     | 80  | 43.53 | 37.17  | 37.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.48%  |
| 31854 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯四队     | 30  | 58.62 | 9.41   | 9.41   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.82%  |
| 31855 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 谢屯镇魏屯村三队 | 30  | 53.99 | 10.80  | 10.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 31856 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 谢屯刘屯一二队  | 100 | 68.54 | 21.46  | 21.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.48% |
| 31857 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房八队    | 80  | 50.02 | 31.98  | 31.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 31858 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房七队    | 50  | 67.71 | 11.15  | 11.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.11% |
| 31859 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房六队    | 50  | 64.61 | 12.69  | 12.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.33% |
| 31860 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房五队    | 80  | 31.31 | 46.95  | 46.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 31861 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房四队    | 50  | 55.81 | 17.10  | 17.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.84% |
| 31862 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房二队    | 80  | 44.24 | 36.61  | 36.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.01%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31863 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房九队    | 50  | 68.80 | 10.60  | 10.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 31864 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房三队    | 80  | 40.87 | 39.31  | 39.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.72%  |
| 31865 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯刘屯三队   | 100 | 55.35 | 34.65  | 34.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.59% |
| 31866 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯刘屯七、八队 | 80  | 64.06 | 20.76  | 20.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 31867 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 孙光       | 400 | 35.22 | 219.11 | 219.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 31868 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 45.41 | 280.92 | 280.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.98%  |
| 31869 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 30.80 | 372.97 | 372.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 31870 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 58.35 | 199.37 | 199.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.93%  |
| 31871 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 57.58 | 204.26 | 204.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.91% |
| 31872 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 63.73 | 165.51 | 165.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.90% |
| 31873 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开 | 630 | 44.23 | 288.38 | 288.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.16%  |
| 31874 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 河西二队     | 80  | 61.57 | 22.74  | 22.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.29% |
| 31875 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯河西一二队  | 100 | 31.31 | 58.69  | 58.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 31876 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯五队   | 200 | 41.35 | 97.30  | 97.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.01%  |
| 31877 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯七队   | 50  | 60.61 | 14.70  | 14.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.97% |
| 31878 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯三队   | 200 | 58.06 | 63.89  | 63.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 31879 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园三四队  | 100 | 39.86 | 50.14  | 50.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.03% |
| 31880 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 花园村于屯    | 315 | 47.31 | 134.47 | 134.47 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.16% |
| 31881 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园五队   | 50  | 38.27 | 25.86  | 25.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 31882 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园六队   | 100 | 56.22 | 33.78  | 33.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.19%  |

|       |          |           |     |         |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 31883 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯一二队 | 100 | 43.26 | 46.74 | 46.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 31884 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石二队  | 100 | 44.14 | 45.86 | 45.86 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 31885 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮一队   | 100 | 34.97 | 55.03 | 55.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 31886 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石六队  | 200 | 54.79 | 70.42 | 70.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 31887 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石四队  | 100 | 52.24 | 37.76 | 37.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 31888 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 狮石村井口   | 50  | 46.37 | 21.82 | 21.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 31889 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石三队  | 100 | 54.22 | 35.78 | 35.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 31890 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石五队  | 50  | 39.87 | 25.06 | 25.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.95%  |
| 31891 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 谢屯电管站   | 250 | 58.50 | 78.75 | 78.75 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 31892 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉村二队   | 50  | 34.56 | 27.72 | 27.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.66% |
| 31893 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉村三队   | 100 | 50.99 | 39.01 | 39.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.87% |
| 31894 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉一队    | 160 | 68.24 | 34.81 | 34.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 31895 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 西孙屯     | 100 | 33.03 | 56.97 | 56.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.59% |
| 31896 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯小岛    | 50  | 58.99 | 15.50 | 15.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.95% |
| 31897 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯一队台   | 100 | 30.89 | 59.11 | 59.11 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.17% |
| 31898 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯二四队   | 200 | 58.10 | 63.81 | 63.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 31899 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村赵屯   | 100 | 69.43 | 20.57 | 20.57 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.72% |
| 31900 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村小高屯  | 100 | 32.89 | 57.11 | 57.11 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.81%  |
| 31901 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村马菜园  | 100 | 47.83 | 42.17 | 42.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.37%  |
| 31902 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 小李屯     | 50  | 51.87 | 19.07 | 19.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |

|       |          |           |     |        |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31903 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 沙山4队   | 200 | 67.50 | 44.99  | 44.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.44%  |
| 31904 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泉水线 | 谢屯泉眼五队 | 100 | 63.05 | 26.95  | 26.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 31905 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼一队 | 200 | 58.55 | 62.90  | 62.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 31906 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 五化家属区  | 400 | 44.30 | 182.79 | 182.79 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 31907 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼二队 | 100 | 66.41 | 23.59  | 23.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 31908 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼四队 | 50  | 51.42 | 19.29  | 19.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.23%  |
| 31909 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 张家沟    | 100 | 57.37 | 32.63  | 32.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 31910 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 大屯村四队  | 400 | 35.98 | 216.09 | 216.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.53%  |
| 31911 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 靠海村盐场屯 | 200 | 48.41 | 83.17  | 83.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.22%  |
| 31912 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山一队   | 200 | 33.86 | 112.27 | 112.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.48%  |
| 31913 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯五队   | 80  | 69.12 | 16.71  | 16.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 31914 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯六队   | 50  | 36.85 | 26.58  | 26.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.30%  |
| 31915 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼三队 | 100 | 50.11 | 39.89  | 39.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.88% |
| 31916 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山王滩   | 50  | 42.49 | 23.75  | 23.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.37%  |
| 31917 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山二队   | 100 | 48.66 | 41.34  | 41.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.91% |
| 31918 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山三队   | 100 | 46.08 | 43.92  | 43.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.46% |
| 31919 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山南庙   | 200 | 31.71 | 116.59 | 116.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.78% |
| 31920 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山赵坎   | 80  | 40.75 | 39.40  | 39.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 31921 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 沙山赵坎东台 | 80  | 46.26 | 34.99  | 34.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.76% |
| 31922 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 靠海村董屯  | 50  | 37.84 | 26.08  | 26.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.94%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31923 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 联谢线  | 谢屯泉眼八队    | 50  | 69.36 | 10.32  | 10.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.77%  |
| 31924 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 联谢线  | 小口门头      | 80  | 45.72 | 35.42  | 35.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.98%  |
| 31925 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 七间房2队南台   | 100 | 66.30 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 31926 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线  | 谢屯狮石五队二队  | 100 | 40.28 | 49.72  | 49.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 31927 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线  | 谢屯花园五队二队  | 100 | 59.07 | 30.93  | 30.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |
| 31928 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 九凤一台      | 630 | 46.81 | 272.09 | 272.09 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.03% |
| 31929 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 九凤二台      | 630 | 60.29 | 187.16 | 187.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.91%  |
| 31930 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 南国甲台      | 630 | 39.82 | 316.16 | 316.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.57%  |
| 31931 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 南国乙台      | 630 | 32.73 | 360.78 | 360.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 31932 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 幸福甲台      | 630 | 31.91 | 365.95 | 365.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.10%  |
| 31933 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 幸福乙台      | 630 | 48.71 | 260.13 | 260.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 31934 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 银湖甲台      | 630 | 35.47 | 343.51 | 343.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 31935 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 银湖乙台      | 630 | 60.33 | 186.94 | 186.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 31936 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 国盛西区一台    | 630 | 40.44 | 312.20 | 312.20 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.21%  |
| 31937 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 国盛西区二台    | 630 | 39.75 | 316.57 | 316.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 31938 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 铭湖一台      | 630 | 58.83 | 196.37 | 196.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 31939 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四海支9#柱上变压 | 400 | 55.74 | 137.03 | 137.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.01%  |
| 31940 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四喜分17#柱上  | 400 | 53.93 | 144.27 | 144.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.34% |
| 31941 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四海支5#柱上变压 | 400 | 39.01 | 203.98 | 203.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 31942 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四喜分6左1#柱上 | 400 | 66.70 | 93.21  | 93.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |

|       |          |            |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31943 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分4右1#柱上 | 400 | 39.76 | 200.95 | 200.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.26%  |
| 31944 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右7# | 400 | 33.92 | 224.31 | 224.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.65%  |
| 31945 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右8# | 400 | 48.88 | 164.46 | 164.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 31946 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分18#柱上  | 400 | 32.91 | 228.37 | 228.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.70%  |
| 31947 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分8左1#柱上 | 400 | 49.49 | 162.04 | 162.04 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.22% |
| 31948 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右9# | 400 | 33.68 | 225.28 | 225.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 31949 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四海支8#柱上变压 | 400 | 69.32 | 82.74  | 82.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.44% |
| 31950 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分3左1#柱上 | 400 | 60.02 | 119.91 | 119.91 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 31951 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 井口线  | 五岛建筑公司住宅  | 400 | 38.39 | 206.43 | 206.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.85% |
| 31952 | 瓦房店市供电公司 | 谢屯66kV变电站  | 井口线  | 五岛建筑公司住宅  | 400 | 40.43 | 198.29 | 198.29 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.76% |
| 31953 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线罗沟分#9  | 400 | 47.69 | 169.23 | 169.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.87% |
| 31954 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线罗沟分#1  | 100 | 51.17 | 38.83  | 38.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |
| 31955 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 50  | 62.34 | 13.83  | 13.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.18% |
| 31956 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 315 | 37.87 | 164.22 | 164.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.60%  |
| 31957 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 400 | 68.95 | 84.20  | 84.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 31958 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 100 | 52.13 | 37.87  | 37.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.17% |
| 31959 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 50  | 58.30 | 15.85  | 15.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 31960 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 30  | 51.80 | 11.46  | 11.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.11%  |
| 31961 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 80  | 53.55 | 29.16  | 29.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 31962 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫  | 200 | 52.59 | 74.83  | 74.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31963 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线铁西分#3  | 100 | 60.47 | 29.53  | 29.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.94% |
| 31964 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线杨崴分#11 | 80  | 46.52 | 34.79  | 34.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.85% |
| 31965 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分   | 80  | 54.39 | 28.49  | 28.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.95% |
| 31966 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分二  | 200 | 49.03 | 81.95  | 81.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 31967 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分   | 50  | 41.81 | 24.10  | 24.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 31968 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分   | 30  | 32.81 | 17.16  | 17.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 31969 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线石河分#6  | 200 | 46.26 | 87.48  | 87.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.44%  |
| 31970 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线石河分#11 | 80  | 67.28 | 18.18  | 18.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.85%  |
| 31971 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫  | 80  | 43.89 | 36.88  | 36.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.06%  |
| 31972 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫  | 30  | 46.29 | 13.11  | 13.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 31973 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线石河分#21 | 200 | 41.21 | 97.57  | 97.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.78% |
| 31974 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫  | 50  | 47.43 | 21.29  | 21.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.54%  |
| 31975 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫  | 30  | 37.08 | 15.88  | 15.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 31976 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分丁沟  | 200 | 33.43 | 113.14 | 113.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 31977 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分丁沟  | 400 | 50.80 | 156.78 | 156.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.26%  |
| 31978 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分七队  | 100 | 44.35 | 45.65  | 45.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 31979 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线孟沟分#19 | 200 | 41.89 | 96.23  | 96.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.84%  |
| 31980 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#24 | 400 | 32.52 | 229.94 | 229.94 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 31981 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#43 | 400 | 31.65 | 233.40 | 233.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.27%  |
| 31982 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#58 | 200 | 45.96 | 88.09  | 88.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.60%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 31983 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#71  | 200 | 68.97 | 42.05  | 42.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.94%  |
| 31984 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#74  | 100 | 46.13 | 43.87  | 43.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 31985 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#96  | 200 | 56.73 | 66.54  | 66.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 31986 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队   | 50  | 61.59 | 14.20  | 14.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 31987 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队   | 200 | 39.38 | 101.24 | 101.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.03% |
| 31988 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队   | 200 | 51.07 | 77.86  | 77.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.47%  |
| 31989 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分七队   | 200 | 45.52 | 88.95  | 88.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.65%  |
| 31990 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#173 | 80  | 57.66 | 25.87  | 25.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 31991 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#196 | 200 | 66.62 | 46.76  | 46.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.77%  |
| 31992 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分211  | 200 | 46.01 | 87.99  | 87.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 31993 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分十一   | 200 | 46.15 | 87.69  | 87.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 31994 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线姚屯分#8   | 400 | 36.05 | 215.81 | 215.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 31995 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线青年农场分   | 100 | 32.61 | 57.39  | 57.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.52%  |
| 31996 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#2  | 200 | 55.17 | 69.67  | 69.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 31997 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分    | 200 | 42.51 | 94.99  | 94.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 31998 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分    | 200 | 46.00 | 87.99  | 87.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 31999 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分前   | 80  | 47.12 | 34.31  | 34.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 32000 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 东北沟分14#    | 200 | 46.92 | 86.15  | 86.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.50%  |
| 32001 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#176    | 315 | 36.83 | 167.48 | 167.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.28% |
| 32002 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线3队分#3   | 400 | 55.19 | 139.23 | 139.23 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.22% |



|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32003 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线孟沟分#11  | 100 | 59.27 | 30.73  | 30.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 32004 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线徐屯分#1   | 400 | 50.10 | 159.60 | 159.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 32005 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分    | 400 | 55.48 | 138.07 | 138.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.99%  |
| 32006 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#80     | 100 | 50.63 | 39.37  | 39.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.26%  |
| 32007 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#66     | 100 | 61.94 | 28.06  | 28.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.24% |
| 32008 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线河屯分#18  | 200 | 30.92 | 118.16 | 118.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.66%  |
| 32009 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分    | 400 | 43.73 | 185.10 | 185.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.42% |
| 32010 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#4      | 400 | 62.05 | 111.80 | 111.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.37%  |
| 32011 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线河屯分 #12 | 50  | 51.39 | 19.31  | 19.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.34%  |
| 32012 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分二   | 200 | 39.28 | 101.43 | 101.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 32013 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 东北沟分27#    | 200 | 49.09 | 81.82  | 81.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.74%  |
| 32014 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫   | 100 | 55.95 | 34.05  | 34.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.79% |
| 32015 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫   | 200 | 37.17 | 105.67 | 105.67 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 32016 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#5   | 100 | 30.34 | 59.66  | 59.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.85% |
| 32017 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#35  | 200 | 62.16 | 55.68  | 55.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.04%  |
| 32018 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#22  | 100 | 54.93 | 35.07  | 35.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 32019 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 400 | 64.46 | 102.16 | 102.16 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.50% |
| 32020 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 100 | 45.56 | 44.44  | 44.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 32021 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 200 | 32.92 | 114.15 | 114.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.47%  |
| 32022 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 50  | 64.85 | 12.57  | 12.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32023 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 200 | 49.20 | 81.60  | 81.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.12% |
| 32024 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 50  | 50.15 | 19.93  | 19.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 32025 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟   | 200 | 51.24 | 77.53  | 77.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.97%  |
| 32026 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#77  | 400 | 33.17 | 227.33 | 227.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.24% |
| 32027 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#87  | 100 | 60.48 | 29.52  | 29.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.17% |
| 32028 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北沟   | 200 | 33.60 | 112.80 | 112.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.52% |
| 32029 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高   | 100 | 39.10 | 50.90  | 50.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 32030 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高   | 30  | 39.98 | 15.00  | 15.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.61% |
| 32031 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#122 | 100 | 43.89 | 46.11  | 46.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 32032 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#99  | 100 | 41.35 | 48.65  | 48.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.31%  |
| 32033 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#108 | 100 | 48.46 | 41.54  | 41.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 32034 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#130 | 200 | 66.03 | 47.94  | 47.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 32035 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#140 | 50  | 60.02 | 14.99  | 14.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 32036 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 160 | 44.55 | 72.72  | 72.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 32037 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 400 | 60.27 | 118.90 | 118.90 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.99%  |
| 32038 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 200 | 34.08 | 111.85 | 111.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.35% |
| 32039 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 100 | 36.25 | 53.75  | 53.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 32040 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 200 | 36.15 | 107.70 | 107.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.20% |
| 32041 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 400 | 56.95 | 132.20 | 132.20 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 32042 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平   | 200 | 65.94 | 48.11  | 48.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32043 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平  | 200 | 61.12 | 57.76  | 57.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 32044 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#1  | 200 | 31.38 | 117.24 | 117.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.92% |
| 32045 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#21 | 400 | 68.65 | 85.40  | 85.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.87%  |
| 32046 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线#73    | 100 | 41.03 | 48.97  | 48.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.47%  |
| 32047 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线西南屯分#5 | 200 | 43.60 | 92.79  | 92.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 32048 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线唐沟分#9  | 200 | 65.76 | 48.48  | 48.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.78% |
| 32049 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线岭上分#1  | 30  | 66.94 | 6.92   | 6.92   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.86% |
| 32050 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线北哨分#7  | 100 | 50.41 | 39.59  | 39.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.38%  |
| 32051 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线北哨分马屯  | 200 | 41.24 | 97.52  | 97.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.41% |
| 32052 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线赵屯分#6  | 200 | 43.80 | 92.40  | 92.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 32053 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线大屯分#2  | 100 | 67.40 | 22.60  | 22.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 32054 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线张屯分#9  | 400 | 49.35 | 162.59 | 162.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 32055 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 59.48 | 61.04  | 61.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.16%  |
| 32056 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 59.61 | 60.79  | 60.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.02%  |
| 32057 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 63.27 | 53.47  | 53.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 32058 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 69.34 | 41.32  | 41.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 32059 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线#12    | 200 | 44.84 | 90.33  | 90.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 32060 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分河西  | 200 | 36.19 | 107.62 | 107.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.07% |
| 32061 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平  | 200 | 64.82 | 50.36  | 50.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 32062 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线赵屯分#1  | 200 | 48.82 | 82.36  | 82.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.53% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32063 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#52 | 400 | 53.35 | 146.60 | 146.60 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 32064 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 48.26 | 83.47  | 83.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.44%  |
| 32065 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 400 | 44.27 | 182.92 | 182.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 32066 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高  | 30  | 51.54 | 11.54  | 11.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 32067 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线大屯二台分  | 30  | 50.12 | 11.96  | 11.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.62% |
| 32068 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 100 | 66.87 | 23.13  | 23.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.42% |
| 32069 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线加油站分#1 | 200 | 46.30 | 87.40  | 87.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.51% |
| 32070 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#1  | 200 | 48.90 | 82.19  | 82.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.11%  |
| 32071 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平  | 100 | 59.42 | 30.58  | 30.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.45%  |
| 32072 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#30 | 200 | 57.16 | 65.69  | 65.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%  |
| 32073 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#63 | 50  | 30.73 | 29.64  | 29.64  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.97%  |
| 32074 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 100 | 41.09 | 48.91  | 48.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.44%  |
| 32075 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#36 | 80  | 60.14 | 23.89  | 23.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 32076 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分马屯  | 200 | 54.40 | 71.21  | 71.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 32077 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线榛子沟分#4 | 200 | 54.64 | 70.71  | 70.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.82% |
| 32078 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线周屯分#6  | 100 | 63.10 | 26.90  | 26.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 32079 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线#90    | 250 | 60.47 | 73.83  | 73.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 32080 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线#80    | 400 | 38.16 | 207.37 | 207.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.82%  |
| 32081 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#8 | 160 | 36.30 | 85.92  | 85.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.46%  |
| 32082 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分   | 400 | 44.07 | 183.73 | 183.73 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32083 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分   | 100 | 58.80 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 32084 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分   | 80  | 39.44 | 40.45  | 40.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 32085 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分   | 200 | 55.41 | 69.19  | 69.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.14% |
| 32086 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 龙门线 | 龙门线南沟分#10 | 200 | 48.23 | 83.53  | 83.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 32087 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线潘上分#44 | 50  | 44.71 | 22.65  | 22.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 32088 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线潘上分#23 | 50  | 53.13 | 18.44  | 18.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 32089 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#195   | 400 | 54.37 | 142.50 | 142.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.04% |
| 32090 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#202   | 200 | 40.75 | 98.50  | 98.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 32091 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#211   | 50  | 67.08 | 11.46  | 11.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.91%  |
| 32092 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#224   | 100 | 51.16 | 38.84  | 38.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.60%  |
| 32093 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#232   | 80  | 44.96 | 36.03  | 36.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 32094 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线潘上分#1  | 200 | 44.32 | 91.35  | 91.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 32095 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#189   | 315 | 38.12 | 163.43 | 163.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.40%  |
| 32096 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分矫窑  | 200 | 30.40 | 119.21 | 119.21 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.28% |
| 32097 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝  | 100 | 59.64 | 30.36  | 30.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 32098 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝  | 200 | 47.85 | 84.30  | 84.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 32099 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝  | 100 | 56.18 | 33.82  | 33.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.97% |
| 32100 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝  | 200 | 42.45 | 95.11  | 95.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.35%  |
| 32101 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分#36 | 100 | 61.68 | 28.32  | 28.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.42%  |
| 32102 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分#50 | 100 | 58.61 | 31.39  | 31.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.71% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32103 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分#63 | 200 | 31.07 | 117.85 | 117.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 32104 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分张下  | 100 | 53.97 | 36.03  | 36.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.31% |
| 32105 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分张下  | 100 | 44.29 | 45.71  | 45.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.27% |
| 32106 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线大队分#1  | 80  | 44.45 | 36.44  | 36.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.41% |
| 32107 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分#7  | 200 | 49.38 | 81.24  | 81.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.42%  |
| 32108 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线山前分#2  | 200 | 58.37 | 63.27  | 63.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.34% |
| 32109 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分#40 | 200 | 60.80 | 58.39  | 58.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 32110 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分庙  | 100 | 51.78 | 38.22  | 38.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.70% |
| 32111 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分庙  | 200 | 49.80 | 80.40  | 80.40  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.99% |
| 32112 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线罗屯分#3  | 100 | 45.07 | 44.93  | 44.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.41% |
| 32113 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线王屯分#8  | 100 | 43.42 | 46.58  | 46.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.48% |
| 32114 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#8     | 200 | 52.30 | 75.41  | 75.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.54% |
| 32115 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线靴子沟分#1 | 200 | 54.78 | 70.45  | 70.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.68% |
| 32116 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分   | 50  | 53.46 | 18.27  | 18.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.47% |
| 32117 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#142   | 80  | 48.08 | 33.54  | 33.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.15% |
| 32118 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线东山分#2  | 30  | 43.22 | 14.03  | 14.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 32119 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 罗屯分8#     | 100 | 31.98 | 58.02  | 58.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.79% |
| 32120 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分沙西  | 100 | 66.09 | 23.91  | 23.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.35%  |
| 32121 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分张下  | 100 | 67.62 | 22.38  | 22.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 32122 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 潘上分8#     | 200 | 57.21 | 65.59  | 65.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.66%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32123 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分机井  | 100 | 68.21 | 21.79  | 21.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.89% |
| 32124 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝  | 100 | 55.17 | 34.83  | 34.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 32125 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分机井  | 100 | 46.59 | 43.41  | 43.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 32126 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分#47 | 100 | 33.67 | 56.33  | 56.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.95%  |
| 32127 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线新立屯分   | 200 | 49.47 | 81.06  | 81.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.71% |
| 32128 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分#2  | 50  | 68.46 | 10.77  | 10.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.97%  |
| 32129 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线#9     | 80  | 68.20 | 17.44  | 17.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.29% |
| 32130 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线#14    | 200 | 56.60 | 66.81  | 66.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 32131 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分鸡场  | 400 | 31.23 | 235.07 | 235.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.82% |
| 32132 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分福龙  | 50  | 44.53 | 22.73  | 22.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.62% |
| 32133 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分福龙  | 100 | 36.38 | 53.62  | 53.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 32134 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线杨沟分#28 | 100 | 38.87 | 51.13  | 51.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 32135 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线杨沟分#12 | 400 | 53.53 | 145.88 | 145.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.43%  |
| 32136 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分#55 | 100 | 45.10 | 44.90  | 44.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 32137 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分山后  | 100 | 68.30 | 21.70  | 21.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.27% |
| 32138 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分洪屯  | 200 | 39.16 | 101.68 | 101.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 32139 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分洪屯  | 100 | 40.55 | 49.45  | 49.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.01% |
| 32140 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分许屯  | 400 | 46.11 | 175.55 | 175.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.56%  |
| 32141 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线街里分#8  | 400 | 31.61 | 233.55 | 233.55 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.36%  |
| 32142 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线街里分#2  | 400 | 52.31 | 150.77 | 150.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |

|       |          |            |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32143 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站  | 许屯线 | 许屯线洪屯分#2  | 400 | 62.52 | 109.92 | 109.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.92% |
| 32144 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站  | 许屯线 | 许屯线洪屯二台支  | 200 | 50.92 | 78.17  | 78.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.97%  |
| 32145 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站  | 许屯线 | 许屯线洪屯分山后  | 200 | 60.61 | 58.79  | 58.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 32146 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站  | 许屯线 | 许屯线杨沟分联通  | 200 | 37.73 | 104.54 | 104.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 32147 | 瓦房店市供电公司 | 罗屯66kV变电站  | 许屯线 | 许屯线洪屯分#66 | 400 | 52.10 | 151.61 | 151.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 32148 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线52#    | 200 | 58.65 | 62.70  | 62.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.08% |
| 32149 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线大屯分#12 | 50  | 52.47 | 18.76  | 18.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.87%  |
| 32150 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线5#     | 50  | 54.28 | 17.86  | 17.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 32151 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线27#    | 200 | 43.89 | 92.21  | 92.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.20%  |
| 32152 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分   | 400 | 31.91 | 232.37 | 232.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.19% |
| 32153 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分十一  | 100 | 36.70 | 53.30  | 53.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.62% |
| 32154 | 瓦房店市供电公司 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线龙大分#14 | 400 | 45.03 | 179.88 | 179.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 32155 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平  | 100 | 62.10 | 27.90  | 27.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 32156 | 瓦房店市供电公司 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟  | 200 | 46.23 | 87.55  | 87.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 32157 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_农场分6  | 100 | 44.50 | 45.50  | 45.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.67% |
| 32158 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_杨一支7  | 50  | 66.19 | 11.91  | 11.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 32159 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_盐场支57 | 50  | 37.37 | 26.31  | 26.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 32160 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | 电网 pms_吕  | 315 | 49.36 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.63% |
| 32161 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_吕家分54 | 200 | 53.27 | 73.46  | 73.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.97% |
| 32162 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_杨四支3# | 100 | 68.29 | 21.71  | 21.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |



|       |          |           |     |               |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|---------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 32163 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | 电网<br>pms_五   | 50  | 60.79 | 14.61 | 14.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.90%  |
| 32164 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | 电网<br>pms_西   | 80  | 50.21 | 31.83 | 31.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.32% |
| 32165 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙包<br>分6  | 80  | 60.03 | 23.97 | 23.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 32166 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家<br>分33 | 80  | 44.01 | 36.79 | 36.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.92% |
| 32167 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场<br>支45 | 50  | 68.58 | 10.71 | 10.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.89%  |
| 32168 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙包<br>支6  | 200 | 54.80 | 70.39 | 70.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.80% |
| 32169 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家<br>分67 | 50  | 64.03 | 12.99 | 12.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 32170 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家<br>分52 | 80  | 47.70 | 33.84 | 33.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |
| 32171 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场<br>支8  | 50  | 37.98 | 26.01 | 26.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.99% |
| 32172 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕家<br>分34 | 50  | 57.36 | 16.32 | 16.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.32% |
| 32173 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢十<br>支8  | 200 | 49.68 | 80.64 | 80.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 32174 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | 电网<br>pms_林   | 50  | 66.24 | 11.88 | 11.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.10%  |
| 32175 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家<br>分74 | 30  | 33.98 | 16.81 | 16.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.96%  |
| 32176 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙四<br>分3  | 30  | 53.78 | 10.87 | 10.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.05%  |
| 32177 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家<br>分64 | 30  | 67.67 | 6.70  | 6.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.32%  |
| 32178 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜四<br>支6  | 50  | 46.10 | 21.95 | 21.95 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.03% |
| 32179 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家<br>分84 | 50  | 45.45 | 22.27 | 22.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 32180 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕六<br>支6  | 200 | 65.11 | 49.78 | 49.78 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.78%  |
| 32181 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙包<br>分1  | 80  | 42.66 | 37.87 | 37.87 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 32182 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙一<br>分8  | 80  | 30.76 | 47.39 | 47.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.12%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32183 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_育苗分6    | 30  | 39.47 | 15.16  | 15.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.49%  |
| 32184 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家村支3   | 50  | 39.44 | 25.28  | 25.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 32185 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家分90   | 200 | 48.51 | 82.98  | 82.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 32186 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家分58   | 50  | 37.01 | 26.50  | 26.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.72%  |
| 32187 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场支32   | 80  | 40.31 | 39.75  | 39.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.23%  |
| 32188 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢东支6#   | 80  | 58.84 | 24.93  | 24.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 32189 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕五支5    | 50  | 60.32 | 14.84  | 14.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.11%  |
| 32190 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场支28   | 50  | 30.49 | 29.76  | 29.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.54%  |
| 32191 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜二支2    | 30  | 48.10 | 12.57  | 12.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.22%  |
| 32192 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕家分39   | 200 | 60.54 | 58.92  | 58.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.04%  |
| 32193 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_成繁支7+1  | 30  | 50.31 | 11.91  | 11.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.79%  |
| 32194 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家分59   | 30  | 69.64 | 6.11   | 6.11   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 32195 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分79   | 50  | 56.28 | 16.86  | 16.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.03% |
| 32196 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_河南支2    | 200 | 65.03 | 49.94  | 49.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.64%  |
| 32197 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨五支11   | 200 | 30.94 | 118.12 | 118.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 32198 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms_倪 | 100 | 58.76 | 31.24  | 31.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 32199 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_平家分4间    | 200 | 55.98 | 68.04  | 68.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.21%  |
| 32200 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_小刘屯分16  | 50  | 59.82 | 15.09  | 15.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.89% |
| 32201 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨底支48   | 80  | 35.78 | 43.38  | 43.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.28% |
| 32202 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢海支2    | 200 | 32.79 | 114.43 | 114.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.50% |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32203 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢二支4     | 100 | 68.63 | 21.37  | 21.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.18% |
| 32204 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_于电支7     | 80  | 36.15 | 43.08  | 43.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.43%  |
| 32205 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分47    | 50  | 40.93 | 24.53  | 24.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 32206 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪四支7     | 200 | 33.43 | 113.13 | 113.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 32207 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms_平  | 200 | 66.36 | 47.28  | 47.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 32208 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分111   | 50  | 47.71 | 21.14  | 21.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.23%  |
| 32209 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms_工  | 100 | 33.22 | 56.78  | 56.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.00% |
| 32210 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms_倪  | 160 | 48.73 | 66.04  | 66.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.21% |
| 32211 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_河南分27右2# | 200 | 43.02 | 93.96  | 93.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.19% |
| 32212 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪三支3     | 50  | 37.94 | 26.03  | 26.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.21% |
| 32213 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪六支22    | 200 | 52.87 | 74.27  | 74.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.23% |
| 32214 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_平六支4     | 200 | 62.70 | 54.61  | 54.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.78% |
| 32215 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_潘三支5     | 200 | 61.48 | 57.04  | 57.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 32216 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_工业干73#   | 400 | 33.44 | 226.24 | 226.24 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.77% |
| 32217 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨六支4     | 100 | 32.41 | 57.59  | 57.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.72%  |
| 32218 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨四支4     | 50  | 50.76 | 19.62  | 19.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 32219 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨三支6     | 50  | 53.35 | 18.32  | 18.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 32220 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms_倪  | 50  | 41.69 | 24.15  | 24.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.03% |
| 32221 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_平良支3     | 100 | 54.08 | 35.92  | 35.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.54% |
| 32222 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_马屯支23    | 200 | 45.21 | 89.59  | 89.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.72% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32223 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢五支20   | 400 | 61.88 | 112.46 | 112.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.15% |
| 32224 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_孔屯支14   | 200 | 39.11 | 101.78 | 101.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.21% |
| 32225 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_孔屯支26   | 400 | 60.50 | 118.01 | 118.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%  |
| 32226 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢五支10   | 200 | 57.53 | 64.94  | 64.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.57% |
| 32227 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_北海支2    | 200 | 41.21 | 97.58  | 97.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.67% |
| 32228 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_吴马屯支26# | 200 | 41.47 | 97.05  | 97.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 32229 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms 移 | 100 | 66.13 | 23.87  | 23.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 32230 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网<br>pms 工 | 200 | 30.14 | 119.72 | 119.72 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 32231 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_鸿发线平家    | 400 | 38.48 | 206.07 | 206.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 32232 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 鸿发线平家分平水    | 200 | 66.43 | 47.15  | 47.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 32233 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪五支5    | 160 | 55.93 | 54.52  | 54.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 32234 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_电管支5    | 200 | 43.80 | 92.40  | 92.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.78%  |
| 32235 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨五支1    | 200 | 68.90 | 42.21  | 42.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.56%  |
| 32236 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_工业干26   | 200 | 54.39 | 71.23  | 71.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.73% |
| 32237 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_新区分8    | 400 | 43.10 | 187.61 | 187.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 32238 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_河南分28#   | 200 | 62.40 | 55.20  | 55.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 32239 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_潘二支6#柱   | 200 | 33.84 | 112.33 | 112.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.12%  |
| 32240 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_吴马屯支7   | 30  | 54.31 | 10.71  | 10.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.89%  |
| 32241 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms 程 | 80  | 45.44 | 35.65  | 35.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.46% |
| 32242 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms 程 | 80  | 44.97 | 36.02  | 36.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.09%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32243 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 315 | 35.93 | 170.32 | 170.32 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.63%  |
| 32244 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_李 | 80  | 49.40 | 32.48  | 32.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.86%  |
| 32245 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分3#   | 100 | 30.64 | 59.36  | 59.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 32246 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_薛 | 50  | 57.82 | 16.09  | 16.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.60% |
| 32247 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_闫 | 50  | 55.21 | 17.39  | 17.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.82%  |
| 32248 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_盛通分3    | 400 | 66.31 | 94.76  | 94.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.16% |
| 32249 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 250 | 62.21 | 69.48  | 69.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.88%  |
| 32250 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 315 | 54.84 | 110.76 | 110.76 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.26% |
| 32251 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋六支4    | 50  | 43.91 | 23.05  | 23.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 32252 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东六支4    | 200 | 52.12 | 75.75  | 75.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 32253 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_东 | 100 | 33.15 | 56.85  | 56.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.69% |
| 32254 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_老院支8#   | 200 | 49.35 | 81.31  | 81.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.13% |
| 32255 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分106  | 200 | 63.97 | 52.06  | 52.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.01%  |
| 32256 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_左七支2#   | 30  | 37.69 | 15.69  | 15.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 32257 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东一支17   | 80  | 52.70 | 29.84  | 29.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.75% |
| 32258 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_薛五支4    | 200 | 42.78 | 94.44  | 94.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 32259 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程五支14   | 30  | 56.00 | 10.20  | 10.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 32260 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程九支3    | 50  | 37.74 | 26.13  | 26.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.09% |
| 32261 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_李一支13   | 50  | 52.64 | 18.68  | 18.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.40% |
| 32262 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_李一支22   | 50  | 32.23 | 28.88  | 28.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32263 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋三支6    | 50  | 67.84 | 11.08  | 11.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.30%  |
| 32264 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋四支20   | 50  | 46.02 | 21.99  | 21.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.03%  |
| 32265 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_薛四支3    | 200 | 33.56 | 112.89 | 112.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 32266 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支9    | 400 | 47.41 | 170.36 | 170.36 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.73%  |
| 32267 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分124  | 200 | 40.46 | 99.08  | 99.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 32268 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_黄堡支3    | 50  | 65.87 | 12.07  | 12.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 32269 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_姜 | 50  | 68.87 | 10.57  | 10.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |
| 32270 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_姜庄支2    | 50  | 35.74 | 27.13  | 27.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 32271 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_程 | 200 | 60.58 | 58.84  | 58.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |
| 32272 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分23#  | 80  | 58.95 | 24.84  | 24.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 32273 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程八支11   | 50  | 43.36 | 23.32  | 23.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.19%  |
| 32274 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_闫店干136  | 50  | 41.17 | 24.41  | 24.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.12% |
| 32275 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程学分7    | 200 | 47.18 | 85.63  | 85.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.15%  |
| 32276 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东张分25#  | 50  | 41.59 | 24.21  | 24.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 32277 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东三支4#   | 50  | 34.89 | 27.56  | 27.56  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.86% |
| 32278 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东五支2    | 80  | 30.69 | 47.45  | 47.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.05%  |
| 32279 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东七支1    | 30  | 41.57 | 14.53  | 14.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.59% |
| 32280 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_迟九分5    | 200 | 48.98 | 82.04  | 82.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.04%  |
| 32281 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支14   | 50  | 37.27 | 26.36  | 26.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.70%  |
| 32282 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 50  | 39.98 | 25.01  | 25.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.38%  |

|       |          |           |     |             |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 32283 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分9#   | 50  | 56.11 | 16.94 | 16.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.57%  |
| 32284 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_万咀分2#   | 100 | 45.19 | 44.81 | 44.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.51%  |
| 32285 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_万咀分12#  | 50  | 65.76 | 12.12 | 12.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.64% |
| 32286 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_左三分7#   | 100 | 34.37 | 55.63 | 55.63 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 32287 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东张分46   | 80  | 46.62 | 34.70 | 34.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.89%  |
| 32288 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程岚分11   | 80  | 39.48 | 40.42 | 40.42 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 32289 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_程 | 50  | 41.89 | 24.05 | 24.05 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 32290 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_于屯支5    | 80  | 43.12 | 37.51 | 37.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.71% |
| 32291 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭九支6    | 200 | 45.78 | 88.43 | 88.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 32292 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分45   | 80  | 56.69 | 26.65 | 26.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.07%  |
| 32293 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋七支4    | 50  | 35.48 | 27.26 | 27.26 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 32294 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋十支5    | 80  | 66.92 | 18.46 | 18.46 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.40%  |
| 32295 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分75   | 50  | 64.17 | 12.91 | 12.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 32296 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_闫店干35   | 100 | 65.30 | 24.70 | 24.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.38%  |
| 32297 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 左屯村台        | 50  | 55.49 | 17.25 | 17.25 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.01% |
| 32298 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支4    | 200 | 52.37 | 75.27 | 75.27 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.10% |
| 32299 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 80  | 55.79 | 27.37 | 27.37 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.75% |
| 32300 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网<br>pms_宋 | 400 | 68.27 | 86.92 | 86.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.56% |
| 32301 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程岚分46   | 50  | 30.21 | 29.90 | 29.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.03% |
| 32302 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋一支3    | 80  | 42.29 | 38.17 | 38.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.82%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32303 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_郭水支8#柱 | 100 | 43.62 | 46.38  | 46.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |
| 32304 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣六支3  | 80  | 49.17 | 32.66  | 32.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 32305 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣卜支37 | 80  | 32.58 | 45.94  | 45.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 32306 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 100 | 32.69 | 57.31  | 57.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.30%  |
| 32307 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_学森支4  | 50  | 56.01 | 17.00  | 17.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.70% |
| 32308 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 200 | 31.25 | 117.50 | 117.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.02% |
| 32309 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨一支3  | 200 | 59.09 | 61.82  | 61.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.95% |
| 32310 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 80  | 46.77 | 34.58  | 34.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.26% |
| 32311 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣  | 80  | 51.97 | 30.42  | 30.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 32312 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_郭六支3  | 50  | 57.78 | 16.11  | 16.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.92% |
| 32313 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 杨店线19间1#  | 50  | 49.97 | 20.02  | 20.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.71% |
| 32314 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣一支11 | 200 | 40.20 | 99.60  | 99.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 32315 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 50  | 35.03 | 27.49  | 27.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.32% |
| 32316 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 80  | 49.14 | 32.69  | 32.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.02% |
| 32317 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_沙  | 200 | 42.13 | 95.73  | 95.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.81% |
| 32318 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨五分8  | 80  | 58.47 | 25.23  | 25.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.07%  |
| 32319 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣  | 80  | 44.71 | 36.23  | 36.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 32320 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣  | 80  | 38.32 | 41.34  | 41.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.43% |
| 32321 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨  | 400 | 39.52 | 201.92 | 201.92 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55% |
| 32322 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨十一分6 | 100 | 45.52 | 44.48  | 44.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.44%  |



|       |          |           |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32323 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网<br>pms 杨    | 80  | 59.16 | 24.67  | 24.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.58%  |
| 32324 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网<br>pms 杨    | 80  | 54.06 | 28.75  | 28.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.38%  |
| 32325 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网 大<br>棚支18#  | 400 | 93.15 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.02%  |
| 32326 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 东    | 80  | 54.47 | 28.42  | 28.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 32327 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | pms_东楼<br>干89# | 100 | 54.61 | 35.39  | 35.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.81%  |
| 32328 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 东    | 200 | 46.33 | 87.34  | 87.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.34%  |
| 32329 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | pms_东三<br>分4#  | 50  | 65.93 | 12.03  | 12.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.89% |
| 32330 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 东    | 80  | 65.87 | 19.30  | 19.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.77%  |
| 32331 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 大    | 200 | 39.01 | 101.97 | 101.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.62% |
| 32332 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 东    | 50  | 37.79 | 26.10  | 26.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.26%  |
| 32333 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 东    | 200 | 30.45 | 119.10 | 119.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.48%  |
| 32334 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网<br>pms 迟    | 400 | 49.46 | 162.17 | 162.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 32335 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 和    | 200 | 68.39 | 43.22  | 43.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.25% |
| 32336 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 迟    | 80  | 50.70 | 31.44  | 31.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 32337 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 和    | 200 | 63.58 | 52.84  | 52.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.73%  |
| 32338 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 高    | 100 | 64.18 | 25.82  | 25.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 32339 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 和    | 100 | 42.88 | 47.12  | 47.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.96% |
| 32340 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 和    | 160 | 57.34 | 52.26  | 52.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.13%  |
| 32341 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 田    | 80  | 64.24 | 20.60  | 20.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.10%  |
| 32342 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms 高    | 100 | 34.81 | 55.19  | 55.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |

|       |          |           |     |                |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32343 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_田    | 400 | 52.77 | 148.92 | 148.92 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 32344 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_迟四<br>支7   | 80  | 59.45 | 24.44  | 24.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.23% |
| 32345 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉<br>房支5  | 80  | 57.60 | 25.92  | 25.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.21% |
| 32346 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高六<br>支4   | 50  | 41.50 | 24.25  | 24.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 32347 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_田六<br>支10  | 50  | 54.48 | 17.76  | 17.76  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 32348 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_和    | 50  | 35.24 | 27.38  | 27.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.32% |
| 32349 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_田    | 80  | 63.43 | 21.26  | 21.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.42% |
| 32350 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_和    | 80  | 44.29 | 36.57  | 36.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 32351 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_田    | 50  | 64.61 | 12.70  | 12.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.30%  |
| 32352 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_和平<br>分162 | 30  | 69.87 | 6.04   | 6.04   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.54%  |
| 32353 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_迟    | 50  | 46.41 | 21.80  | 21.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.74% |
| 32354 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_王一<br>支7   | 50  | 66.98 | 11.51  | 11.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.43% |
| 32355 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉<br>房支37 | 100 | 35.76 | 54.24  | 54.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 32356 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉<br>房支56 | 200 | 42.81 | 94.38  | 94.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.41%  |
| 32357 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉<br>房支68 | 80  | 56.33 | 26.94  | 26.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.90%  |
| 32358 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_和    | 80  | 37.47 | 42.03  | 42.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.40% |
| 32359 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_和四<br>支6   | 80  | 48.00 | 33.60  | 33.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.12% |
| 32360 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_和    | 400 | 61.06 | 115.75 | 115.75 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.53%  |
| 32361 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_田家<br>支38  | 50  | 41.97 | 24.02  | 24.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 32362 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_田    | 80  | 38.81 | 40.95  | 40.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |

|       |          |           |     |                 |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32363 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_和     | 80  | 48.58 | 33.14  | 33.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.01% |
| 32364 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网<br>pms_田     | 400 | 49.66 | 161.35 | 161.35 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.94%  |
| 32365 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_刘     | 100 | 58.28 | 31.72  | 31.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.28% |
| 32366 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_刘     | 200 | 62.75 | 54.49  | 54.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.02% |
| 32367 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_刘     | 200 | 64.55 | 50.90  | 50.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.63%  |
| 32368 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_刘     | 400 | 55.92 | 136.30 | 136.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.65% |
| 32369 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘七<br>支6#柱上 | 400 | 44.40 | 182.41 | 182.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.58%  |
| 32370 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_刘     | 100 | 61.06 | 28.94  | 28.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 32371 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_赵屯<br>分26   | 200 | 42.50 | 95.00  | 95.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 32372 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_倪一<br>支4    | 80  | 64.89 | 20.09  | 20.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.96% |
| 32373 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李七<br>支4    | 200 | 37.18 | 105.64 | 105.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.48% |
| 32374 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李八<br>支26   | 80  | 37.75 | 41.80  | 41.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.40% |
| 32375 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五<br>支19   | 100 | 66.41 | 23.59  | 23.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 32376 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_李     | 400 | 45.32 | 178.74 | 178.74 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 32377 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李二<br>支9    | 200 | 51.21 | 77.58  | 77.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 32378 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘六<br>支5    | 200 | 53.98 | 72.04  | 72.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.13%  |
| 32379 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五<br>支12   | 100 | 37.96 | 52.04  | 52.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.37% |
| 32380 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网<br>pms_赵     | 100 | 67.71 | 22.29  | 22.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.30% |
| 32381 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘二<br>支14   | 400 | 67.13 | 91.48  | 91.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.59% |
| 32382 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五<br>支7左1# | 200 | 69.72 | 40.55  | 40.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32383 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 工业线赵屯分刘水     | 100 | 44.73 | 45.27  | 45.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.00% |
| 32384 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 工业线赵屯分李水     | 100 | 66.98 | 23.02  | 23.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.71% |
| 32385 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 10kV金地家园1#公  | 630 | 34.57 | 349.18 | 349.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.29%  |
| 32386 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘七支9#柱    | 100 | 68.42 | 21.58  | 21.58  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 32387 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘一支8#柱    | 400 | 35.07 | 219.70 | 219.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.30% |
| 32388 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_李五支6#柱    | 100 | 46.49 | 43.51  | 43.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 32389 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘沟支39#    | 200 | 50.80 | 78.41  | 78.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.70% |
| 32390 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘沟支5间     | 200 | 68.68 | 42.65  | 42.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.09% |
| 32391 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_铁五支11左    | 200 | 65.83 | 48.34  | 48.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.76%  |
| 32392 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_大孙屯支8#   | 400 | 62.55 | 109.78 | 109.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.30% |
| 32393 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_全     | 80  | 64.16 | 20.67  | 20.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 32394 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_上     | 400 | 35.94 | 216.23 | 216.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.26%  |
| 32395 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_夏家分夏9     | 100 | 59.75 | 30.25  | 30.25  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 32396 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_双     | 80  | 65.05 | 19.96  | 19.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 32397 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_八一一支27#  | 200 | 52.35 | 75.30  | 75.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 32398 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_平一分6#    | 80  | 69.09 | 16.72  | 16.72  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |
| 32399 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_平三支2#    | 80  | 62.86 | 21.71  | 21.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.53%  |
| 32400 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_全家分30#+1 | 50  | 65.16 | 12.42  | 12.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 32401 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_全六支11#   | 100 | 37.74 | 52.26  | 52.26  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 32402 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_全     | 80  | 49.44 | 32.45  | 32.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.50%  |

|       |          |           |     |                |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|-----|----------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 32403 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网<br>pms_任    | 80  | 69.91 | 16.07  | 16.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.25%  |
| 32404 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双岔<br>支22# | 80  | 51.92 | 30.47  | 30.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93%  |
| 32405 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双五<br>支4#  | 100 | 62.70 | 27.30  | 27.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.68%   |
| 32406 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双岔<br>支17# | 200 | 36.08 | 107.84 | 107.84 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.62%   |
| 32407 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_夏三<br>支3#  | 100 | 55.85 | 34.15  | 34.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.77%  |
| 32408 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_夏<br>四支15#  | 80  | 69.82 | 16.14  | 16.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94%  |
| 32409 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_房身<br>支13# | 200 | 57.48 | 65.05  | 65.05  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.36%  |
| 32410 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_夏家<br>分63# | 50  | 45.24 | 22.38  | 22.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.55%  |
| 32411 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_永联<br>干9#  | 30  | 94.38 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93%  |
| 32412 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网<br>pms_上    | 400 | 57.30 | 130.80 | 130.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76%  |
| 32413 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 永联线全<br>家分大孙   | 200 | 38.58 | 102.83 | 102.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.19%  |
| 32414 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_永<br>联线永联   | 800 | 34.31 | 445.54 | 445.54 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.30%   |
| 32415 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 永联线永<br>联干26#  | 800 | 33.35 | 453.17 | 453.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.86%   |
| 32416 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 全水支4#<br>柱上变压  | 100 | 56.02 | 33.98  | 33.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%   |
| 32417 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | pms_永宁<br>分6#  | 100 | 50.14 | 39.86  | 39.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.28%   |
| 32418 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网<br>pms_永    | 80  | 68.72 | 17.03  | 17.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.23%   |
| 32419 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网<br>pms_永    | 630 | 30.31 | 376.06 | 376.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.11%   |
| 32420 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网<br>pms_永    | 630 | 53.05 | 232.81 | 232.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.79%   |
| 32421 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 双岔线 | 宁城富贵<br>园1#箱式  | 630 | 56.02 | 214.07 | 214.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 32422 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_杨<br>店干42右  | 200 | 35.88 | 108.24 | 108.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.05%   |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32423 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_顺和支15#  | 200 | 42.01 | 95.98  | 95.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.27%  |
| 32424 | 瓦房店市供电公司 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_全家分56#  | 200 | 39.72 | 100.56 | 100.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 32425 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_闫店政府台   | 200 | 54.97 | 70.07  | 70.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.33% |
| 32426 | 瓦房店市供电公司 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_程学分     | 200 | 55.39 | 69.23  | 69.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.63%  |
| 32427 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 张隈(大胡分25右  | 50  | 31.73 | 29.13  | 29.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 32428 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村刘隈(大胡   | 50  | 40.67 | 24.66  | 24.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.45% |
| 32429 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村吴窑(大胡   | 200 | 51.09 | 77.82  | 77.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.08%  |
| 32430 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 王屯号(大胡分    | 50  | 54.96 | 17.52  | 17.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 32431 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 矫屯村方窑(大胡   | 100 | 69.24 | 20.76  | 20.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.30%  |
| 32432 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 农场社照(大胡分   | 100 | 43.61 | 46.39  | 46.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 32433 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村林业队(大   | 50  | 61.55 | 14.22  | 14.22  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.07%  |
| 32434 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村小八家屯    | 200 | 95.69 | 0.00   | 0.00   | 未进入负 | 否 | 无 | -7.04% |
| 32435 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 东炉(东炉支10#) | 50  | 33.82 | 28.09  | 28.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 32436 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 姑奄屯(杜沟分    | 30  | 36.59 | 16.02  | 16.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.80%  |
| 32437 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村杨西屯(杜   | 50  | 31.03 | 29.49  | 29.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.45% |
| 32438 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村杨东屯(杜   | 80  | 48.52 | 33.18  | 33.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 32439 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村大城东屯    | 50  | 48.09 | 20.95  | 20.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 32440 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村大八家屯    | 200 | 56.30 | 67.40  | 67.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.96%  |
| 32441 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 胡沟东山台(移动   | 200 | 52.21 | 75.57  | 75.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.31% |
| 32442 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 大西山南台(农场   | 200 | 35.43 | 109.14 | 109.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.21% |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32443 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村杜沟屯(杜 | 100 | 66.30 | 23.70  | 23.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.93% |
| 32444 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 台沟号(杜沟分  | 200 | 65.26 | 49.47  | 49.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 32445 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 台沟号分台(杜沟 | 100 | 31.57 | 58.43  | 58.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.17%  |
| 32446 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村大城西屯  | 50  | 64.20 | 12.90  | 12.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.74% |
| 32447 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 古家大棚(古家分 | 80  | 48.80 | 32.96  | 32.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.51% |
| 32448 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村古家(古家 | 100 | 54.86 | 35.14  | 35.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 32449 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村久兴(久兴 | 50  | 47.95 | 21.02  | 21.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.15% |
| 32450 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 社员照明(林场支 | 200 | 32.64 | 114.71 | 114.71 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.96%  |
| 32451 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 大田吴窑照明总表 | 100 | 44.22 | 45.78  | 45.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.90%  |
| 32452 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村郭屯(农场 | 100 | 42.69 | 47.31  | 47.31  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.55%  |
| 32453 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村(农场分  | 200 | 68.38 | 43.23  | 43.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.37%  |
| 32454 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村曲屯(农场 | 630 | 45.58 | 279.85 | 279.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.62% |
| 32455 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村孟沟(农场 | 30  | 48.19 | 12.54  | 12.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.96% |
| 32456 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村于屯(农场 | 80  | 59.39 | 24.48  | 24.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.57%  |
| 32457 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 后元村国营农场  | 50  | 64.38 | 12.81  | 12.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.20%  |
| 32458 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村农场西台  | 200 | 57.88 | 64.23  | 64.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.41%  |
| 32459 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村西南屯(西 | 630 | 57.17 | 206.80 | 206.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.99%  |
| 32460 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村郑东(郑隈 | 50  | 35.36 | 27.32  | 27.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.14%  |
| 32461 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村水利(北山 | 80  | 64.19 | 20.65  | 20.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.12% |
| 32462 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 刁台大棚(刁台棚 | 50  | 53.35 | 18.33  | 18.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.74% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32463 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后房身(后房身)   | 80  | 35.99 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.24% |
| 32464 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 沙河源小区(后房)  | 80  | 57.98 | 25.62  | 25.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |
| 32465 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 前元大棚(塑料分5) | 200 | 63.70 | 52.59  | 52.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 32466 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元林业队(提水)  | 200 | 48.21 | 83.57  | 83.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.84% |
| 32467 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村北山东队    | 400 | 44.23 | 183.06 | 183.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 32468 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村北山西队新   | 200 | 56.55 | 66.90  | 66.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.99%  |
| 32469 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 富泰石材(大连)有  | 50  | 46.96 | 21.52  | 21.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.88% |
| 32470 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 卢士江开发的居民   | 400 | 66.06 | 95.76  | 95.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |
| 32471 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元大棚(元北干)  | 50  | 65.61 | 12.20  | 12.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.45%  |
| 32472 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村二队(元北)  | 100 | 59.98 | 30.02  | 30.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 32473 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村四队(元北)  | 50  | 54.25 | 17.87  | 17.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.13%  |
| 32474 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村一队(元北)  | 50  | 66.22 | 11.89  | 11.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.92% |
| 32475 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村三队(元北)  | 50  | 50.79 | 19.61  | 19.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.95% |
| 32476 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元北山大棚(猪)  | 200 | 62.83 | 54.34  | 54.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 32477 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村东山(铸钢)  | 200 | 58.03 | 63.93  | 63.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.64% |
| 32478 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村台(医院分)  | 200 | 37.74 | 104.52 | 104.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.33% |
| 32479 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店屯号(大店支)  | 80  | 35.66 | 43.47  | 43.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 32480 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 曲台屯#(大店支)  | 630 | 33.92 | 353.33 | 353.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.30% |
| 32481 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村金场沟(大)  | 100 | 44.26 | 45.74  | 45.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.39%  |
| 32482 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村下郑沟(大)  | 50  | 31.56 | 29.22  | 29.22  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |



|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32483 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 后元村大姑庙(大 | 100 | 62.80 | 27.20  | 27.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.37%  |
| 32484 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 元台大王小郭总表 | 80  | 39.67 | 40.26  | 40.26  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.88% |
| 32485 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵村大郭东(大 | 630 | 67.50 | 141.78 | 141.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.60% |
| 32486 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村大王屯(大 | 50  | 41.78 | 24.11  | 24.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.81%  |
| 32487 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村大西山号  | 50  | 55.40 | 17.30  | 17.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.28% |
| 32488 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵屯(大赵分  | 200 | 68.26 | 43.48  | 43.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.56%  |
| 32489 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村东沟屯(东 | 30  | 52.62 | 11.21  | 11.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 32490 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 荒上屯号(宫城分 | 200 | 66.03 | 47.93  | 47.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 32491 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 公城屯号(宫城分 | 50  | 40.60 | 24.70  | 24.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 32492 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店村高屯(何屯 | 30  | 67.73 | 6.68   | 6.68   | 未进入负 | 否 | 无 | 0.41%  |
| 32493 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村二陶(姜沟 | 200 | 42.22 | 95.56  | 95.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.49%  |
| 32494 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村三陶(姜沟 | 30  | 62.28 | 8.32   | 8.32   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.74%  |
| 32495 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村姜沟屯(姜 | 100 | 56.16 | 33.84  | 33.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.32%  |
| 32496 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村大陶(姜沟 | 80  | 32.48 | 46.02  | 46.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.71% |
| 32497 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村高店屯(老 | 200 | 65.67 | 48.65  | 48.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.70%  |
| 32498 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王梨底大棚(梨 | 80  | 40.89 | 39.29  | 39.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.81% |
| 32499 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村梨底(梨底 | 50  | 30.66 | 29.67  | 29.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.84% |
| 32500 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村小王屯号  | 200 | 60.52 | 58.95  | 58.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.59% |
| 32501 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村梨口(梨口 | 50  | 58.03 | 15.99  | 15.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 32502 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村南山(南山 | 200 | 47.48 | 85.04  | 85.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.27% |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32503 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 棚桃基地(棚桃支)   | 80  | 56.05 | 27.16  | 27.16  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.29%  |
| 32504 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 棚桃基地(棚桃支)   | 50  | 64.02 | 12.99  | 12.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 32505 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店1(棚桃支45#) | 50  | 43.47 | 23.27  | 23.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.47% |
| 32506 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村上沟(三关)   | 30  | 65.01 | 7.50   | 7.50   | 未进入负 | 否 | 无 | -3.57% |
| 32507 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村姜屯(三官)   | 630 | 55.75 | 215.77 | 215.77 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.47% |
| 32508 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜上1台(三官支)   | 100 | 32.16 | 57.84  | 57.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.46% |
| 32509 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村石峰(石峰)   | 50  | 41.98 | 24.01  | 24.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.93% |
| 32510 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜屯点号(水厂支)   | 100 | 48.37 | 41.63  | 41.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.27% |
| 32511 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村郭店(小寺)   | 50  | 67.54 | 11.23  | 11.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.21%  |
| 32512 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 小寺庙(小寺庙)    | 50  | 42.27 | 23.86  | 23.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.22% |
| 32513 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 郭店大棚(小寺庙)   | 50  | 41.78 | 24.11  | 24.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 32514 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村学房沟(学)   | 30  | 34.37 | 16.69  | 16.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.02% |
| 32515 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元社区(医元分)   | 50  | 34.82 | 27.59  | 27.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.24%  |
| 32516 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵村小郭屯(元)   | 200 | 30.93 | 118.15 | 118.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.33%  |
| 32517 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜屯(元东干)     | 200 | 62.60 | 54.81  | 54.81  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.78% |
| 32518 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村三关(元东)   | 30  | 48.90 | 12.33  | 12.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 32519 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 道屯队(元东干)    | 100 | 50.83 | 39.17  | 39.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.33%  |
| 32520 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村新建(元东)   | 30  | 67.58 | 6.73   | 6.73   | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 32521 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 元台大王新棚区     | 50  | 61.22 | 14.39  | 14.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 32522 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村侯店后队     | 80  | 39.63 | 40.29  | 40.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32523 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 候店前队#(元东干   | 50  | 54.85 | 17.57  | 17.57  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.71%  |
| 32524 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵新棚区(元东    | 80  | 58.91 | 24.87  | 24.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 32525 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村上郑沟号     | 30  | 52.70 | 11.19  | 11.19  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.05% |
| 32526 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村中郑沟(郑    | 200 | 68.60 | 42.79  | 42.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.08% |
| 32527 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村后树岚(刁    | 200 | 48.65 | 82.69  | 82.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 32528 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村林屯西(刁    | 50  | 53.26 | 18.37  | 18.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 32529 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村梁屯前(梁    | 630 | 54.90 | 221.15 | 221.15 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.10% |
| 32530 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 后元村刘屯西号     | 100 | 36.06 | 53.94  | 53.94  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 32531 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯队(庞坎支     | 100 | 64.85 | 25.15  | 25.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.69% |
| 32532 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 庞坎屯号(庞坎支    | 50  | 44.93 | 22.53  | 22.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 32533 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村南山(庞坎    | 30  | 46.84 | 12.95  | 12.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.54%  |
| 32534 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 前元村小卢屯南总    | 100 | 59.73 | 30.27  | 30.27  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.82% |
| 32535 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 前元小卢屯北(卢    | 80  | 49.34 | 32.53  | 32.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.44% |
| 32536 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用3#箱式配   | 630 | 62.20 | 175.12 | 175.12 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 32537 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用2#箱式配   | 630 | 37.83 | 328.68 | 328.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 32538 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用1#箱式配   | 630 | 35.26 | 344.88 | 344.88 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.33%  |
| 32539 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-085台区(前元 | 200 | 69.65 | 40.71  | 40.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.87%  |
| 32540 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-084(前元   | 80  | 68.68 | 17.05  | 17.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.64%  |
| 32541 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-084(前元   | 80  | 35.03 | 43.97  | 43.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.94%  |
| 32542 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 瓦房店永泰房地产    | 250 | 43.93 | 115.18 | 115.18 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.24% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32543 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 瓦房店永泰房地产  | 250 | 56.84 | 82.91  | 82.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.27%  |
| 32544 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-083(前元 | 50  | 40.94 | 24.53  | 24.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.83%  |
| 32545 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 元台镇政府台(前  | 200 | 31.74 | 116.51 | 116.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.52%  |
| 32546 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-080(前元 | 400 | 51.36 | 154.58 | 154.58 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.35%  |
| 32547 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-080(前元 | 400 | 39.45 | 202.19 | 202.19 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.17% |
| 32548 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-088(前元 | 200 | 67.96 | 44.07  | 44.07  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 32549 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-081(前元 | 50  | 50.45 | 19.78  | 19.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 32550 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-087(前元 | 160 | 49.16 | 65.34  | 65.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.71% |
| 32551 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-087(前元 | 80  | 55.01 | 27.99  | 27.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.89%  |
| 32552 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 元台供电所(元北  | 200 | 32.14 | 115.72 | 115.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.32%  |
| 32553 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村三十三中分  | 400 | 55.55 | 137.79 | 137.79 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.17% |
| 32554 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼北(大胡分   | 100 | 64.79 | 25.21  | 25.21  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.14% |
| 32555 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 国营农场社员照明  | 200 | 59.33 | 61.33  | 61.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.18%  |
| 32556 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村羊南(大胡  | 200 | 64.15 | 51.70  | 51.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.97%  |
| 32557 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟西(联瓦支   | 100 | 69.15 | 20.85  | 20.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.15% |
| 32558 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟分台(联瓦支  | 100 | 33.26 | 56.74  | 56.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 32559 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼前1#(楼前  | 100 | 40.14 | 49.86  | 49.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 32560 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼号(楼前支   | 100 | 48.03 | 41.97  | 41.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.55%  |
| 32561 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟(吕沟支5左  | 100 | 33.46 | 56.54  | 56.54  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 32562 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟东台(潘屯支  | 100 | 67.00 | 23.00  | 23.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |

|       |          |           |     |                   |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32563 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 潘北(潘屯支34#)        | 80  | 51.07 | 31.14  | 31.14  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.87% |
| 32564 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 潘南(潘屯支38右)        | 100 | 42.71 | 47.29  | 47.29  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.63%  |
| 32565 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡(潘屯支60#)        | 315 | 38.41 | 162.51 | 162.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.82% |
| 32566 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村三十三中           | 200 | 49.74 | 80.51  | 80.51  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.22% |
| 32567 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡社员照明#(三十三中1#(三十 | 80  | 64.17 | 20.67  | 20.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.18% |
| 32568 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 三十三中1#(三十         | 80  | 34.66 | 44.27  | 44.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.98%  |
| 32569 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡屯半道新台           | 50  | 40.48 | 24.76  | 24.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.81%  |
| 32570 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 宋沟(宋沟支2#)         | 200 | 68.14 | 43.72  | 43.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.38%  |
| 32571 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 宋沟分台(宋沟支          | 100 | 65.79 | 24.21  | 24.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 32572 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 徐屯分台(徐屯支5         | 200 | 52.94 | 74.12  | 74.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.03% |
| 32573 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 徐屯(徐屯支9#)         | 400 | 61.03 | 115.89 | 115.89 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.84%  |
| 32574 | 瓦房店市供电公司 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村张沟西(张          | 200 | 43.15 | 93.70  | 93.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 32575 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 半道号(半道分           | 80  | 51.06 | 31.15  | 31.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.22%  |
| 32576 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村宋店(大田          | 200 | 65.53 | 48.94  | 48.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%  |
| 32577 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村元屯北(大          | 50  | 36.76 | 26.62  | 26.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.28%  |
| 32578 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明(大田干          | 200 | 54.88 | 70.24  | 70.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.47% |
| 32579 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村利兴东(大          | 630 | 66.35 | 148.98 | 148.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 32580 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明太平(大          | 50  | 57.70 | 16.15  | 16.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |
| 32581 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 占屯西台(大田干          | 100 | 33.54 | 56.46  | 56.46  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 32582 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村西兰(大田          | 200 | 34.86 | 110.28 | 110.28 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.75% |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32583 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 照明总表(大田干  | 50  | 36.09 | 26.95  | 26.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.25% |
| 32584 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家电管站台区总  | 200 | 39.00 | 102.01 | 102.01 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.72% |
| 32585 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村张屯号(大  | 630 | 43.34 | 293.94 | 293.94 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.21%  |
| 32586 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村沙屯(大  | 50  | 67.17 | 11.42  | 11.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.52% |
| 32587 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村前孙(大  | 100 | 62.85 | 27.15  | 27.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.12% |
| 32588 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 新0.棚区照明(大 | 80  | 32.82 | 45.75  | 45.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.06%  |
| 32589 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店屯(刁窝分   | 50  | 67.07 | 11.46  | 11.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 32590 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村王店屯(刁  | 50  | 36.91 | 26.54  | 26.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.28% |
| 32591 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店南沟(刁窝分  | 50  | 56.98 | 16.51  | 16.51  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.56%  |
| 32592 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村刁窝(刁窝  | 50  | 47.15 | 21.43  | 21.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 32593 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家铁路家属(工  | 200 | 42.33 | 95.34  | 95.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.15%  |
| 32594 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田宫屯村社员   | 80  | 48.55 | 33.16  | 33.16  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |
| 32595 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯村宫屯(宫屯  | 100 | 64.64 | 25.36  | 25.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.03%  |
| 32596 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村后孙(后  | 200 | 46.55 | 86.91  | 86.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 32597 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明(鸡场支  | 50  | 55.53 | 17.24  | 17.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |
| 32598 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村矫西(矫屯  | 80  | 39.51 | 40.39  | 40.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.50% |
| 32599 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村中和店东   | 50  | 30.48 | 29.76  | 29.76  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.06%  |
| 32600 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村王屯(矫屯  | 50  | 53.04 | 18.48  | 18.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 32601 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村口子(矫屯  | 200 | 69.08 | 41.83  | 41.83  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.85% |
| 32602 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村芦屯(矫屯  | 200 | 49.51 | 80.99  | 80.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.96%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32603 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村芦屯分台     | 200 | 51.04 | 77.91  | 77.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.26%  |
| 32604 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村翟屯(李屯)   | 100 | 65.92 | 24.08  | 24.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 32605 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陈粉房号(李屯分)   | 80  | 41.98 | 38.41  | 38.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 32606 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村胡屯(李屯)   | 50  | 64.33 | 12.84  | 12.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.02%  |
| 32607 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯社员照明(李)   | 200 | 48.32 | 83.37  | 83.37  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.07%  |
| 32608 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村山嘴前(李)   | 315 | 58.96 | 97.78  | 97.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 32609 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村山嘴后(李)   | 400 | 54.96 | 140.17 | 140.17 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.06% |
| 32610 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴大棚(利兴棚)   | 80  | 43.81 | 36.95  | 36.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.47%  |
| 32611 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 梁家小站(梁家小)   | 200 | 32.97 | 114.06 | 114.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 32612 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村林业(林场)   | 100 | 60.81 | 29.19  | 29.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.60%  |
| 32613 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田屯林屯(林屯)   | 400 | 45.80 | 176.80 | 176.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.64%  |
| 32614 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库1台(刘沟)  | 100 | 30.61 | 59.39  | 59.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.80% |
| 32615 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库2台(刘沟)  | 100 | 45.75 | 44.25  | 44.25  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.98% |
| 32616 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村社员照明     | 80  | 42.29 | 38.17  | 38.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.40% |
| 32617 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴照明(刘沟分)   | 80  | 43.21 | 37.43  | 37.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.74%  |
| 32618 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 粉房1(刘沟分21左) | 100 | 43.92 | 46.08  | 46.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 32619 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村刘西[北     | 50  | 50.54 | 19.73  | 19.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.80% |
| 32620 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村刘东[西     | 50  | 45.29 | 22.36  | 22.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.08%  |
| 32621 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库4台(刘沟)  | 100 | 49.45 | 40.55  | 40.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.60% |
| 32622 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库3台(刘沟)  | 100 | 68.03 | 21.97  | 21.97  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.42%  |

|       |          |           |     |          |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32623 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 乱石南(乱石支  | 100 | 47.14 | 42.86  | 42.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.88%  |
| 32624 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村乱石屯内分 | 200 | 43.33 | 93.33  | 93.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 32625 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村乱石屯内  | 200 | 46.00 | 88.01  | 88.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.47%  |
| 32626 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店分台(蘑菇支 | 200 | 56.66 | 66.68  | 66.68  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.56%  |
| 32627 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明沙屯(曲 | 100 | 52.85 | 37.15  | 37.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.89% |
| 32628 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明沙屯(曲 | 200 | 67.41 | 45.18  | 45.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.20% |
| 32629 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村曲屯(曲 | 80  | 48.74 | 33.01  | 33.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.44% |
| 32630 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村山后(山 | 50  | 65.47 | 12.27  | 12.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 32631 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯大棚(盛沟大 | 80  | 68.82 | 16.94  | 16.94  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.88%  |
| 32632 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯村圣沟(盛沟 | 80  | 46.50 | 34.80  | 34.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.08% |
| 32633 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村高屯(陶家 | 100 | 34.20 | 55.80  | 55.80  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.53%  |
| 32634 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村山嘴号分台 | 100 | 44.61 | 45.39  | 45.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.17% |
| 32635 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村山嘴号(陶 | 200 | 51.81 | 76.38  | 76.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.46%  |
| 32636 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村王西(陶家 | 30  | 41.05 | 14.69  | 14.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |
| 32637 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村王东(陶家 | 200 | 57.66 | 64.69  | 64.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 32638 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村陶东[西  | 100 | 36.76 | 53.24  | 53.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.43%  |
| 32639 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村陶西(陶西 | 30  | 52.14 | 11.36  | 11.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.55%  |
| 32640 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村后田(田南 | 200 | 49.24 | 81.53  | 81.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.73% |
| 32641 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村田北社员  | 630 | 68.41 | 136.02 | 136.02 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.86%  |
| 32642 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村瓦房号(瓦 | 100 | 50.22 | 39.78  | 39.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.49%  |



|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32643 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村占屯(瓦寺)   | 80  | 55.43 | 27.65  | 27.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.06%  |
| 32644 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村瓦寺东(瓦)   | 30  | 63.76 | 7.87   | 7.87   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 32645 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村陈屯(瓦寺)   | 30  | 30.10 | 17.97  | 17.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 32646 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村太东(瓦寺)   | 100 | 50.59 | 39.41  | 39.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 32647 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村王东(王屯)   | 50  | 30.10 | 29.95  | 29.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.65% |
| 32648 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村王西(王屯)   | 50  | 68.80 | 10.60  | 10.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 32649 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 西树岚南台(西树)   | 400 | 38.34 | 206.64 | 206.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.05% |
| 32650 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村邢沟(邢沟)   | 50  | 47.29 | 21.35  | 21.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 32651 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店1#(邢沟)    | 100 | 35.98 | 54.02  | 54.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.88%  |
| 32652 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村李东(玉)   | 80  | 48.29 | 33.37  | 33.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91% |
| 32653 | 瓦房店市供电公司 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家张屯大棚(张)   | 80  | 61.09 | 23.13  | 23.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 32654 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 成达线 | PMS-于屯分5#于屯 | 200 | 69.33 | 41.33  | 41.33  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.35% |
| 32655 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 成达线 | PMS-赵西分2#赵屯 | 100 | 38.18 | 51.82  | 51.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.81% |
| 32656 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 北董2号        | 100 | 48.82 | 41.18  | 41.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 32657 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-北董支10#猪 | 100 | 37.35 | 52.65  | 52.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.73%  |
| 32658 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-宾馆分2#郑屯 | 100 | 60.89 | 29.11  | 29.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.10%  |
| 32659 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-陈屯支5#陈屯 | 200 | 35.59 | 108.81 | 108.81 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 32660 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-城建支11#  | 100 | 32.11 | 57.89  | 57.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.52% |
| 32661 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-大棚支2#于屯 | 80  | 39.46 | 40.43  | 40.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.41% |
| 32662 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支39#东 | 100 | 39.04 | 50.96  | 50.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |

|       |          |           |     |              |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 32663 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支33#东  | 160 | 40.05 | 79.93 | 79.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 32664 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支6#卫店  | 80  | 30.23 | 47.81 | 47.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.29%  |
| 32665 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干225#东 | 100 | 58.83 | 31.17 | 31.17 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.93%  |
| 32666 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-房后支13#   | 100 | 68.18 | 21.82 | 21.82 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 32667 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-高屯分13#高  | 100 | 51.87 | 38.13 | 38.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 32668 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 高屯2#台        | 200 | 54.75 | 70.50 | 70.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.18% |
| 32669 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-噶前在4#噶前  | 160 | 32.19 | 92.49 | 92.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 32670 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分51#南  | 160 | 44.29 | 73.14 | 73.14 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.98% |
| 32671 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分72#宁  | 200 | 61.55 | 56.91 | 56.91 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.77% |
| 32672 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分66#宁  | 100 | 33.52 | 56.48 | 56.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.24% |
| 32673 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分22#   | 80  | 67.11 | 18.31 | 18.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.59% |
| 32674 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分60#洪  | 50  | 35.39 | 27.31 | 27.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.94% |
| 32675 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分67#   | 50  | 68.64 | 10.68 | 10.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.44% |
| 32676 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-后西支4#后西  | 200 | 50.52 | 78.97 | 78.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.80%  |
| 32677 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-胡屯支9#（胡  | 100 | 51.99 | 38.01 | 38.01 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.54%  |
| 32678 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 胡屯2#台        | 100 | 60.07 | 29.93 | 29.93 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.02%  |
| 32679 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 东西沟二队2#台     | 100 | 47.14 | 42.86 | 42.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.63% |
| 32680 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-季前支3#季前  | 100 | 45.93 | 44.07 | 44.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.57%  |
| 32681 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-季屯分3#季后  | 100 | 48.52 | 41.48 | 41.48 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.29% |
| 32682 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干114#郑 | 200 | 69.71 | 40.59 | 40.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.51%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32683 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干148#兰 | 100 | 34.42 | 55.58  | 55.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.91% |
| 32684 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干166#郭 | 160 | 47.02 | 68.77  | 68.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.15%  |
| 32685 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干219#东 | 100 | 49.32 | 40.68  | 40.68  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 32686 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干244#双 | 200 | 63.54 | 52.92  | 52.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.04% |
| 32687 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干260#姜 | 200 | 51.79 | 76.41  | 76.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.36% |
| 32688 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干35#苏  | 200 | 67.30 | 45.40  | 45.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 32689 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 苏南2#台        | 200 | 57.61 | 64.78  | 64.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.01%  |
| 32690 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干49#苏  | 100 | 32.68 | 57.32  | 57.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.63%  |
| 32691 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分65（梅  | 80  | 59.38 | 24.50  | 24.50  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.33% |
| 32692 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分53#洪  | 200 | 60.94 | 58.11  | 58.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.06% |
| 32693 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 卫店2号         | 200 | 31.17 | 117.66 | 117.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.36% |
| 32694 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-张屯支15#河  | 80  | 58.80 | 24.96  | 24.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.83% |
| 32695 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分18#赵  | 50  | 64.51 | 12.75  | 12.75  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.06% |
| 32696 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分50#   | 100 | 66.79 | 23.21  | 23.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 32697 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分59#   | 100 | 68.18 | 21.82  | 21.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.42% |
| 32698 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支10#   | 100 | 38.13 | 51.87  | 51.87  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.55% |
| 32699 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支20#   | 100 | 50.58 | 39.42  | 39.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.76%  |
| 32700 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支25#   | 100 | 31.01 | 58.99  | 58.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.68%  |
| 32701 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-兰东分3#兰东  | 100 | 34.25 | 55.75  | 55.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.76%  |
| 32702 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-里沟分1#东西  | 160 | 61.43 | 45.72  | 45.72  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.50%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32703 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-里沟分19#里 | 80  | 47.25 | 34.20  | 34.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.17%  |
| 32704 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 东西沟里沟（里沟    | 100 | 51.05 | 38.95  | 38.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.66% |
| 32705 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-良沟支9#梁沟 | 200 | 41.11 | 97.79  | 97.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.05%  |
| 32706 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-罗店分19#罗 | 100 | 36.90 | 53.10  | 53.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.23% |
| 32707 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 罗店2#        | 100 | 53.58 | 36.42  | 36.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.47% |
| 32708 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-罗店分7#吴屯 | 100 | 68.96 | 21.04  | 21.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16% |
| 32709 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分15#冯 | 80  | 55.56 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 32710 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分26#宫 | 100 | 44.13 | 45.87  | 45.87  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.31%  |
| 32711 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分31#噶 | 100 | 38.26 | 51.74  | 51.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.69%  |
| 32712 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分38#噶 | 80  | 55.27 | 27.78  | 27.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.80%  |
| 32713 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 后西2#台       | 100 | 63.01 | 26.99  | 26.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.67% |
| 32714 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分65#前 | 200 | 67.65 | 44.71  | 44.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.92%  |
| 32715 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分78#前 | 100 | 47.44 | 42.56  | 42.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.43%  |
| 32716 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分83#梅 | 200 | 63.93 | 52.13  | 52.13  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.99%  |
| 32717 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 南董2台        | 200 | 33.43 | 113.13 | 113.13 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.91% |
| 32718 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-南洼支5#高南 | 100 | 64.85 | 25.15  | 25.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.71% |
| 32719 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-山后支6#宫屯 | 200 | 55.11 | 69.79  | 69.79  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.76% |
| 32720 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 山嘴2#台       | 100 | 51.76 | 38.24  | 38.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.75% |
| 32721 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 姜店2台        | 200 | 48.09 | 83.82  | 83.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.90%  |
| 32722 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东西沟支3#东 | 80  | 41.72 | 38.62  | 38.62  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.00%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32723 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 卫泊2号        | 100 | 42.37 | 47.63  | 47.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.93%  |
| 32724 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫泊支5#卫泊 | 100 | 58.80 | 31.20  | 31.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.80%  |
| 32725 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫东支2#卫东 | 100 | 34.07 | 55.93  | 55.93  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.91% |
| 32726 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分36#上 | 200 | 44.75 | 90.49  | 90.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.52% |
| 32727 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分43#上 | 80  | 37.97 | 41.62  | 41.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 32728 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分9#山嘴 | 200 | 56.71 | 66.59  | 66.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.24% |
| 32729 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫西支2#卫西 | 200 | 52.99 | 74.03  | 74.03  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.66% |
| 32730 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西南山支2#西 | 50  | 36.77 | 26.61  | 26.61  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 32731 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西山支5#西山 | 400 | 30.42 | 238.34 | 238.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |
| 32732 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 西王二队2台      | 100 | 65.85 | 24.15  | 24.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.03%  |
| 32733 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 王三2#台       | 100 | 39.08 | 50.92  | 50.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.19% |
| 32734 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支30#  | 200 | 32.01 | 115.99 | 115.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.49% |
| 32735 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 派子东2#台      | 200 | 40.05 | 99.89  | 99.89  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.58% |
| 32736 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支32#  | 200 | 48.13 | 83.73  | 83.73  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.96%  |
| 32737 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支37#  | 50  | 68.94 | 10.53  | 10.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 32738 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支5#王二 | 100 | 32.91 | 57.09  | 57.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.50% |
| 32739 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支殷屯支  | 50  | 64.10 | 12.95  | 12.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 32740 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-小队支1#河洼 | 400 | 38.12 | 207.51 | 207.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 32741 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-杨树底分3#杨 | 80  | 39.92 | 40.06  | 40.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.00%  |
| 32742 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-殷后支2#尹后 | 80  | 61.20 | 23.04  | 23.04  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.84% |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32743 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-殷屯支18#申  | 400 | 31.45 | 234.22 | 234.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.65% |
| 32744 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分10#刘  | 100 | 32.08 | 57.92  | 57.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.17%  |
| 32745 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分25#曲  | 80  | 60.24 | 23.81  | 23.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.84%  |
| 32746 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分40#于  | 200 | 36.81 | 106.38 | 106.38 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.36%  |
| 32747 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 靳沟2号         | 200 | 57.76 | 64.47  | 64.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.82%  |
| 32748 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 金雕线 | PMS-金雕干17#赵  | 50  | 69.97 | 10.01  | 10.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.34%  |
| 32749 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北房支19#北  | 200 | 53.52 | 72.96  | 72.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.44%  |
| 32750 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北房支4#黄西  | 100 | 45.89 | 44.11  | 44.11  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.39%  |
| 32751 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分24#王  | 50  | 50.83 | 19.59  | 19.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.39% |
| 32752 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分31#王  | 50  | 30.36 | 29.82  | 29.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.10%  |
| 32753 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分卫沟支   | 200 | 43.92 | 92.17  | 92.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 32754 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王支56右1# | 100 | 63.90 | 26.10  | 26.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.36%  |
| 32755 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分60#林  | 200 | 58.74 | 62.52  | 62.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 32756 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭支6#赵屯  | 100 | 59.38 | 30.62  | 30.62  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.63% |
| 32757 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭分9#农场  | 80  | 34.40 | 44.48  | 44.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.51% |
| 32758 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭分十中支   | 200 | 60.91 | 58.18  | 58.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.83%  |
| 32759 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-东山否3#东山  | 100 | 60.16 | 29.84  | 29.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.11%  |
| 32760 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-房身支1#房身  | 100 | 64.64 | 25.36  | 25.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 32761 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北山头分7#北  | 100 | 59.99 | 30.01  | 30.01  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.40% |
| 32762 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-风电分7右1#  | 200 | 45.79 | 88.42  | 88.42  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.19%  |

|       |          |           |     |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32763 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-何屯分5#何屯  | 50  | 46.70 | 21.65  | 21.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.35% |
| 32764 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-黄岭支2#黄土  | 50  | 39.53 | 25.23  | 25.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%  |
| 32765 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分15右2# | 50  | 65.21 | 12.39  | 12.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.04%  |
| 32766 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分4#李西  | 80  | 67.11 | 18.31  | 18.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.14% |
| 32767 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分29#贾  | 100 | 44.68 | 45.32  | 45.32  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.12% |
| 32768 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | 贾屯2#台        | 200 | 69.88 | 40.24  | 40.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.65%  |
| 32769 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分49#小  | 100 | 66.17 | 23.83  | 23.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.95%  |
| 32770 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分55#小  | 200 | 38.48 | 103.05 | 103.05 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.14%  |
| 32771 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分8#李东  | 50  | 66.28 | 11.86  | 11.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.44% |
| 32772 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯支2#贾屯  | 80  | 63.88 | 20.90  | 20.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.83% |
| 32773 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-岭上支23#岭  | 200 | 60.31 | 59.39  | 59.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.41%  |
| 32774 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-岭上支7#大岭  | 80  | 60.80 | 23.36  | 23.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.84%  |
| 32775 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-庙西分1#庙东  | 200 | 47.72 | 84.57  | 84.57  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.57% |
| 32776 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-庙西分7#庙西  | 50  | 55.60 | 17.20  | 17.20  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.83%  |
| 32777 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-南沟分17#南  | 200 | 35.83 | 108.33 | 108.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.82%  |
| 32778 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-泮屯支3#泮屯  | 100 | 38.16 | 51.84  | 51.84  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.59%  |
| 32779 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-泮屯支6#泮屯  | 100 | 59.45 | 30.55  | 30.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.73% |
| 32780 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-市场支#北王   | 200 | 51.27 | 77.45  | 77.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.50%  |
| 32781 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田东支10#田  | 100 | 34.05 | 55.95  | 55.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.62%  |
| 32782 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田东分9#田东  | 100 | 39.34 | 50.66  | 50.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.20% |

|       |          |           |      |              |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|--------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32783 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田屯干101#田 | 50  | 69.53 | 10.23  | 10.23  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.51% |
| 32784 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田屯干110#阎 | 400 | 38.00 | 207.98 | 207.98 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 32785 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田屯干130#枣 | 100 | 33.62 | 56.38  | 56.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 32786 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田屯干78#向  | 50  | 63.03 | 13.49  | 13.49  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.40% |
| 32787 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | 西北山2#        | 200 | 53.10 | 73.81  | 73.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 32788 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田屯干9#中心  | 100 | 62.16 | 27.84  | 27.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.52% |
| 32789 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-卫沟支25#卫  | 50  | 61.59 | 14.20  | 14.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.26% |
| 32790 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-西沟支10#西  | 50  | 42.00 | 24.00  | 24.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.08%  |
| 32791 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-殷屯支16#殷  | 100 | 31.29 | 58.71  | 58.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.65%  |
| 32792 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线  | PMS-北山根支10#  | 100 | 50.57 | 39.43  | 39.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.40% |
| 32793 | 瓦房店市供电公司 | 西王66kV变电站 | 姜店线  | 葛下2#台        | 100 | 34.60 | 55.40  | 55.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.39%  |
| 32794 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄干73#       | 100 | 36.76 | 53.24  | 53.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.28% |
| 32795 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄干78#       | 200 | 49.56 | 80.88  | 80.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 32796 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 砖厂支4#(2)     | 100 | 31.36 | 58.64  | 58.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 32797 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分39西      | 200 | 41.27 | 97.46  | 97.46  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.68%  |
| 32798 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分47西      | 400 | 38.92 | 204.33 | 204.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.83%  |
| 32799 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分65#      | 30  | 58.25 | 9.53   | 9.53   | 未进入负 | 否 | 无 | -9.48% |
| 32800 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 王沟分姚沟支13#    | 30  | 52.11 | 11.37  | 11.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.56% |
| 32801 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分44#       | 80  | 61.09 | 23.13  | 23.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.58% |
| 32802 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分61#       | 200 | 34.74 | 110.52 | 110.52 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.03% |



|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |         |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|---------|
| 32803 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分70#    | 80  | 36.08 | 43.14  | 43.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.62%   |
| 32804 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分88#    | 100 | 67.66 | 22.34  | 22.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.10%  |
| 32805 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支3#     | 100 | 38.56 | 51.44  | 51.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.54%  |
| 32806 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支15#    | 50  | 38.44 | 25.78  | 25.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -10.00% |
| 32807 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 森阳支8#     | 200 | 50.51 | 78.98  | 78.98  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%   |
| 32808 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支26#    | 50  | 65.10 | 12.45  | 12.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.92%   |
| 32809 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支34#    | 50  | 54.54 | 17.73  | 17.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.16%  |
| 32810 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支44#    | 50  | 58.29 | 15.86  | 15.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.70%  |
| 32811 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支9#     | 100 | 44.69 | 45.31  | 45.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.69%  |
| 32812 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 鸡场支4#     | 200 | 50.89 | 78.23  | 78.23  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.58%   |
| 32813 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支12#    | 100 | 67.44 | 22.56  | 22.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.46%   |
| 32814 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支37#    | 200 | 54.72 | 70.56  | 70.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%   |
| 32815 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 八里支16#    | 160 | 40.22 | 79.64  | 79.64  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53%  |
| 32816 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟支5#     | 200 | 31.77 | 116.45 | 116.45 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.00%   |
| 32817 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟支13#    | 50  | 65.70 | 12.15  | 12.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.58%   |
| 32818 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分华尖支29  | 100 | 69.82 | 20.18  | 20.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.96%  |
| 32819 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 水库支6#(水库  | 50  | 44.14 | 22.93  | 22.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.64%   |
| 32820 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟方塘台     | 100 | 51.62 | 38.38  | 38.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.91%  |
| 32821 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟水库支9#柱上 | 100 | 37.34 | 52.66  | 52.66  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.57%   |
| 32822 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙山机井台     | 100 | 43.94 | 46.06  | 46.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.09%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32823 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 电网_农场支9#柱  | 200 | 49.28 | 81.45  | 81.45  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.89% |
| 32824 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 祝华线花边分7#   | 50  | 34.20 | 27.90  | 27.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.79% |
| 32825 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 祝华线花边分12#  | 80  | 43.06 | 37.55  | 37.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.85%  |
| 32826 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区4变   | 800 | 63.40 | 212.80 | 212.80 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 32827 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区3变   | 630 | 39.92 | 315.51 | 315.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.54%  |
| 32828 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区2变   | 630 | 68.95 | 132.63 | 132.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.73%  |
| 32829 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区1号   | 800 | 42.62 | 379.08 | 379.08 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.83%  |
| 32830 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区5变   | 630 | 36.21 | 338.89 | 338.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 32831 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 龙栖谷公用2#配电  | 630 | 34.05 | 352.49 | 352.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.22%  |
| 32832 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 龙栖谷公用2#配电  | 800 | 66.96 | 184.32 | 184.32 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.10% |
| 32833 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号1#配电站  | 800 | 67.24 | 182.06 | 182.06 | 未进入负 | 否 | 无 | 10.00% |
| 32834 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号1#配电站  | 800 | 43.84 | 369.24 | 369.24 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.98%  |
| 32835 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号2#配电站  | 800 | 36.69 | 426.49 | 426.49 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.95% |
| 32836 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号2#配电站  | 800 | 59.36 | 245.10 | 245.10 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.39% |
| 32837 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分7#   | 400 | 63.10 | 107.62 | 107.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 32838 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝华分9#-1    | 400 | 45.03 | 179.90 | 179.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.93% |
| 32839 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝华分15#     | 80  | 67.56 | 17.96  | 17.96  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.91%  |
| 32840 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分17#- | 315 | 37.20 | 166.33 | 166.33 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.78%  |
| 32841 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分17#- | 80  | 41.59 | 38.73  | 38.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.64% |
| 32842 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟1#配电站（一  | 800 | 62.81 | 217.52 | 217.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.15%  |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32843 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟1#配电站（一 | 800 | 33.61 | 451.10 | 451.10 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.80%  |
| 32844 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟2#配电站（一 | 630 | 35.27 | 344.80 | 344.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 32845 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟2#配电站（一 | 630 | 60.91 | 183.28 | 183.28 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.11%  |
| 32846 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟1#配电站（二 | 800 | 67.68 | 178.57 | 178.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.71%  |
| 32847 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟1#配电站（二 | 800 | 37.33 | 421.34 | 421.34 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.25% |
| 32848 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟2#配电站（二 | 800 | 62.61 | 219.12 | 219.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.87%  |
| 32849 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟2#配电站（二 | 800 | 64.27 | 205.80 | 205.80 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.38%  |
| 32850 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟3#配电站（二 | 630 | 51.84 | 240.39 | 240.39 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.59%  |
| 32851 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上璟3#配电站（二 | 630 | 33.76 | 354.30 | 354.30 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.03% |
| 32852 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线祝华干14# | 80  | 69.26 | 16.59  | 16.59  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 32853 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线祝华干33# | 100 | 37.66 | 52.34  | 52.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.98%  |
| 32854 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用1#配 | 630 | 53.93 | 227.26 | 227.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 32855 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用1#配 | 630 | 64.37 | 161.49 | 161.49 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.99%  |
| 32856 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用2#配 | 630 | 33.83 | 353.89 | 353.89 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.55% |
| 32857 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用2#配 | 630 | 39.29 | 319.44 | 319.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.78% |
| 32858 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用3#配 | 630 | 30.36 | 375.71 | 375.71 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.76% |
| 32859 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用3#配 | 630 | 32.64 | 361.40 | 361.40 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 32860 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 张屯公租房公用1# | 630 | 36.76 | 335.41 | 335.41 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.50%  |
| 32861 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 张屯公租房公用1# | 630 | 62.76 | 171.62 | 171.62 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.27% |
| 32862 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 电网_农药分5左1 | 400 | 58.90 | 124.42 | 124.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32863 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 农药1台       | 200 | 49.00 | 82.01  | 82.01  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.10%  |
| 32864 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 农药2台       | 50  | 33.04 | 28.48  | 28.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 32865 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 祝华线农药分12#  | 80  | 56.04 | 27.17  | 27.17  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.21% |
| 32866 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 农药3台       | 50  | 50.46 | 19.77  | 19.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.54% |
| 32867 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 祝华线农药分35#  | 80  | 63.19 | 21.45  | 21.45  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.29%  |
| 32868 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝华线 | 祝华线西山分     | 50  | 63.64 | 13.18  | 13.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.16% |
| 32869 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干24#  | 400 | 66.15 | 95.39  | 95.39  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.37% |
| 32870 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干43#  | 315 | 46.80 | 136.08 | 136.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.22% |
| 32871 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干47#  | 50  | 50.37 | 19.82  | 19.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.52% |
| 32872 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干71#  | 80  | 48.15 | 33.48  | 33.48  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.99% |
| 32873 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干75#  | 80  | 66.62 | 18.70  | 18.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.75%  |
| 32874 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干82#  | 200 | 33.93 | 112.15 | 112.15 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.61%  |
| 32875 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干90#  | 200 | 32.65 | 114.70 | 114.70 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.23% |
| 32876 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干     | 80  | 41.69 | 38.65  | 38.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 32877 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干     | 400 | 64.09 | 103.65 | 103.65 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.90%  |
| 32878 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线祝华干112# | 100 | 44.90 | 45.10  | 45.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.67% |
| 32879 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 张屯公租房公用2#  | 630 | 40.68 | 310.72 | 310.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.03%  |
| 32880 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 张屯公租房公用2#  | 630 | 47.72 | 266.39 | 266.39 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.86% |
| 32881 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线张屯分8#   | 100 | 65.95 | 24.05  | 24.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.57%  |
| 32882 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 张屯分10#     | 50  | 48.78 | 20.61  | 20.61  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.28%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32883 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线张屯分15# | 50  | 67.40 | 11.30  | 11.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.13% |
| 32884 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用1#配电 | 630 | 48.67 | 260.36 | 260.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.73% |
| 32885 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用1#配电 | 800 | 35.26 | 437.96 | 437.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.12%  |
| 32886 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用2#配电 | 630 | 69.68 | 128.00 | 128.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.44% |
| 32887 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用2#配电 | 800 | 38.63 | 410.99 | 410.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.22%  |
| 32888 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用3#配电 | 800 | 35.21 | 438.31 | 438.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.20%  |
| 32889 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 星月湾公用3#配电 | 800 | 36.18 | 430.59 | 430.59 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.68%  |
| 32890 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线西孙支2#  | 80  | 60.81 | 23.35  | 23.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.23%  |
| 32891 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线西孙支6#  | 400 | 60.86 | 116.57 | 116.57 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.52%  |
| 32892 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线天缘支1#  | 400 | 51.00 | 155.99 | 155.99 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.43%  |
| 32893 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 抱龙花园1#配电站 | 630 | 66.85 | 145.87 | 145.87 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.66%  |
| 32894 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 抱龙花园1#配电站 | 630 | 58.23 | 200.14 | 200.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.05%  |
| 32895 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线党校分17# | 630 | 61.61 | 178.83 | 178.83 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.64% |
| 32896 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线炸药分9#  | 80  | 58.72 | 25.02  | 25.02  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.48%  |
| 32897 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线钻石分12# | 80  | 60.01 | 23.99  | 23.99  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.50%  |
| 32898 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线钻石分30# | 80  | 68.06 | 17.55  | 17.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.31% |
| 32899 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝联线 | 祝联线钻石分40# | 100 | 63.97 | 26.03  | 26.03  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.47%  |
| 32900 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝南线 | 祝南线园区支10# | 400 | 65.62 | 97.50  | 97.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.82%  |
| 32901 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝南线 | 祝南分园区支23左 | 400 | 43.09 | 187.64 | 187.64 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.20% |
| 32902 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 祝南线 | 祝南线祝园干20# | 400 | 56.45 | 134.18 | 134.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.44%  |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32903 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙庄线  | 龙庄干35      | 400 | 38.19 | 207.22 | 207.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.94% |
| 32904 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙庄线  | 龙庄干45      | 160 | 33.71 | 90.07  | 90.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.89%  |
| 32905 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线谭房分2#   | 315 | 53.74 | 114.21 | 114.21 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 32906 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线谭房分10#  | 400 | 48.86 | 164.56 | 164.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.30% |
| 32907 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙庄干41-2    | 80  | 61.11 | 23.11  | 23.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.58% |
| 32908 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线龙庄干41#- | 80  | 52.17 | 30.27  | 30.27  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.63%  |
| 32909 | 瓦房店市供电公司 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙水线龙庄干112  | 80  | 59.51 | 24.39  | 24.39  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.55%  |
| 32910 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 三家线养殖分11#- | 400 | 30.47 | 238.12 | 238.12 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.51%  |
| 32911 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 水源干91#     | 50  | 42.35 | 23.83  | 23.83  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.08%  |
| 32912 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 三家线大修分4#   | 50  | 40.80 | 24.60  | 24.60  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 32913 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 三家线水源干94#  | 200 | 49.28 | 81.44  | 81.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.97%  |
| 32914 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 水源干101     | 80  | 47.36 | 34.11  | 34.11  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.00% |
| 32915 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 三家线水源干106# | 50  | 33.37 | 28.32  | 28.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.20%  |
| 32916 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 三家分3       | 250 | 59.85 | 75.38  | 75.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 32917 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 水源线三家分7#   | 315 | 50.96 | 122.99 | 122.99 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.67% |
| 32918 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 水源线三家分8#-2 | 80  | 50.73 | 31.41  | 31.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.79% |
| 32919 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 水源线三家分8#-1 | 80  | 63.94 | 20.85  | 20.85  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 32920 | 瓦房店市供电公司 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 水源线养殖分6#D  | 80  | 37.20 | 42.24  | 42.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.08%  |
| 32921 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期1#  | 630 | 31.84 | 366.43 | 366.43 | 未进入负 | 否 | 无 | -0.44% |
| 32922 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站 | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期1#  | 630 | 32.03 | 365.22 | 365.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.83% |

|       |          |            |      |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|------|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32923 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期2#   | 630 | 42.10 | 301.78 | 301.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.89% |
| 32924 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期2#   | 630 | 66.20 | 149.96 | 149.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.86%  |
| 32925 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期3#   | 630 | 63.38 | 167.68 | 167.68 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.27%  |
| 32926 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期3#   | 630 | 33.16 | 358.07 | 358.07 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.85%  |
| 32927 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期4#   | 630 | 34.90 | 347.13 | 347.13 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.33%  |
| 32928 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期4#   | 630 | 59.63 | 191.35 | 191.35 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.40% |
| 32929 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期1#   | 630 | 35.87 | 341.04 | 341.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 32930 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期1#   | 630 | 43.01 | 296.03 | 296.03 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.01%  |
| 32931 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期2#   | 630 | 42.25 | 300.82 | 300.82 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.76%  |
| 32932 | 瓦房店市供电公司 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期2#   | 630 | 38.06 | 327.23 | 327.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.82%  |
| 32933 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山村3队   | 30  | 50.34 | 11.90  | 11.90  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.10%  |
| 32934 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山村6队   | 30  | 35.39 | 16.38  | 16.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.58% |
| 32935 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | 楼沟水利台       | 200 | 45.51 | 88.97  | 88.97  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.22% |
| 32936 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山大队    | 30  | 53.35 | 11.00  | 11.00  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.75%  |
| 32937 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村1-2队 | 80  | 47.50 | 34.00  | 34.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.57% |
| 32938 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村3队   | 100 | 66.98 | 23.02  | 23.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.25% |
| 32939 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村4队   | 100 | 67.19 | 22.81  | 22.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.40%  |
| 32940 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村5队   | 30  | 69.89 | 6.03   | 6.03   | 未进入负 | 否 | 无 | 9.59%  |
| 32941 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村6队   | 30  | 68.15 | 6.56   | 6.56   | 未进入负 | 否 | 无 | -0.27% |
| 32942 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_大四川村1队  | 80  | 44.18 | 36.65  | 36.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.58% |

|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32943 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 潘道台         | 400 | 42.73 | 189.09 | 189.09 | 未进入负 | 否 | 无 | 1.46%  |
| 32944 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村2队  | 80  | 55.80 | 27.36  | 27.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.77% |
| 32945 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村3队  | 400 | 45.87 | 176.51 | 176.51 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.73% |
| 32946 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村4队- | 30  | 59.57 | 9.13   | 9.13   | 未进入负 | 否 | 无 | 6.74%  |
| 32947 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村4队- | 30  | 44.20 | 13.74  | 13.74  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.10% |
| 32948 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村5队  | 100 | 49.12 | 40.88  | 40.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.35% |
| 32949 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村6队  | 400 | 58.98 | 124.08 | 124.08 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.94% |
| 32950 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 大四川六队南台     | 400 | 61.29 | 114.86 | 114.86 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.75% |
| 32951 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村7队  | 50  | 41.65 | 24.18  | 24.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.43% |
| 32952 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村8队  | 80  | 57.68 | 25.85  | 25.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.03%  |
| 32953 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村9队  | 50  | 54.45 | 17.77  | 17.77  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.60% |
| 32954 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村基地  | 30  | 33.69 | 16.89  | 16.89  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.13%  |
| 32955 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村1队  | 80  | 49.18 | 32.65  | 32.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.32% |
| 32956 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村2队  | 80  | 50.78 | 31.38  | 31.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.77% |
| 32957 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村3队  | 100 | 51.21 | 38.79  | 38.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.81%  |
| 32958 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村4队  | 160 | 38.54 | 82.34  | 82.34  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.85%  |
| 32959 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川1队   | 30  | 58.91 | 9.33   | 9.33   | 未进入负 | 否 | 无 | 3.75%  |
| 32960 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川2队   | 400 | 57.64 | 129.42 | 129.42 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.89% |
| 32961 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川3队   | 50  | 49.61 | 20.19  | 20.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.43%  |
| 32962 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川4队   | 80  | 30.01 | 47.99  | 47.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.46% |



|       |          |            |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32963 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川5队   | 80  | 60.10 | 23.92  | 23.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 32964 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川6队   | 400 | 43.38 | 186.46 | 186.46 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.69% |
| 32965 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈1队    | 80  | 44.02 | 36.78  | 36.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.58%  |
| 32966 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈2队    | 30  | 57.21 | 9.84   | 9.84   | 未进入负 | 否 | 无 | -4.15% |
| 32967 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈3-4队  | 50  | 51.87 | 19.06  | 19.06  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.29% |
| 32968 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈5队    | 80  | 55.10 | 27.92  | 27.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.45% |
| 32969 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈6队    | 80  | 62.41 | 22.07  | 22.07  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 32970 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈7队    | 400 | 46.81 | 172.78 | 172.78 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.11% |
| 32971 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈8队    | 100 | 64.15 | 25.85  | 25.85  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.96%  |
| 32972 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈5队大棚  | 80  | 69.96 | 16.04  | 16.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.72%  |
| 32973 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈小区    | 30  | 42.68 | 14.19  | 14.19  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.81%  |
| 32974 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈1队大棚  | 80  | 46.97 | 34.42  | 34.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.68% |
| 32975 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈2队大棚  | 80  | 30.89 | 47.28  | 47.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.93%  |
| 32976 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈铁东台   | 30  | 48.20 | 12.54  | 12.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.13% |
| 32977 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村1台  | 400 | 48.93 | 164.27 | 164.27 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 32978 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村2-6 | 80  | 39.74 | 40.21  | 40.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 32979 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村3队  | 80  | 40.85 | 39.32  | 39.32  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 32980 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村4队  | 80  | 64.26 | 20.60  | 20.60  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.13% |
| 32981 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村5队  | 30  | 63.51 | 7.95   | 7.95   | 未进入负 | 否 | 无 | 8.72%  |
| 32982 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_吕屯小区    | 30  | 31.41 | 17.58  | 17.58  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.61% |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 32983 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村网点 | 80  | 50.47 | 31.63  | 31.63  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.24%  |
| 32984 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村大棚 | 80  | 49.11 | 32.71  | 32.71  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.73%  |
| 32985 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家1队   | 80  | 60.83 | 23.33  | 23.33  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.85%  |
| 32986 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家2队   | 30  | 39.73 | 15.08  | 15.08  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.90% |
| 32987 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家3队   | 400 | 46.39 | 174.43 | 174.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.76%  |
| 32988 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家4队   | 100 | 39.50 | 50.50  | 50.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.62%  |
| 32989 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家5队   | 80  | 30.38 | 47.70  | 47.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.66% |
| 32990 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家水利   | 80  | 55.56 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 32991 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 小孤山机井      | 200 | 65.45 | 49.10  | 49.10  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.78%  |
| 32992 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 高铁天网台      | 400 | 69.70 | 81.20  | 81.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.26% |
| 32993 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_佟山村6台  | 30  | 67.18 | 6.85   | 6.85   | 未进入负 | 否 | 无 | 2.45%  |
| 32994 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎前屯  | 400 | 33.30 | 226.81 | 226.81 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.66%  |
| 32995 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎南台  | 80  | 64.77 | 20.18  | 20.18  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.08%  |
| 32996 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎东台  | 250 | 52.51 | 93.73  | 93.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.24% |
| 32997 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_供销社3#楼 | 250 | 50.36 | 99.10  | 99.10  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.37% |
| 32998 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎小区  | 315 | 50.97 | 122.95 | 122.95 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.39%  |
| 32999 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_东山小区   | 400 | 57.60 | 129.61 | 129.61 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.80%  |
| 33000 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_中心台区(商 | 80  | 66.33 | 18.93  | 18.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.81%  |
| 33001 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_范家洼    | 80  | 51.84 | 30.53  | 30.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.25%  |
| 33002 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_小老虎西台  | 400 | 50.44 | 158.23 | 158.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.82%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33003 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_小老虎西山  | 200 | 49.82 | 80.36  | 80.36  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.24% |
| 33004 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_镇内小区   | 200 | 42.73 | 94.53  | 94.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.55%  |
| 33005 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_鸿福家苑1  | 500 | 46.28 | 218.59 | 218.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.86% |
| 33006 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_鸿福家苑2  | 630 | 48.07 | 264.18 | 264.18 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.87%  |
| 33007 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_外复区    | 400 | 53.70 | 145.19 | 145.19 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.92%  |
| 33008 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_马达小区   | 50  | 60.24 | 14.88  | 14.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.62%  |
| 33009 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | 大连锦泰房地产开   | 630 | 36.68 | 335.93 | 335.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.20% |
| 33010 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_一品佳地1  | 80  | 30.71 | 47.43  | 47.43  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.63% |
| 33011 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_一品佳地2  | 80  | 34.89 | 44.09  | 44.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.72%  |
| 33012 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸新村2  | 500 | 47.30 | 213.50 | 213.50 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.36% |
| 33013 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸新村1  | 500 | 33.00 | 284.98 | 284.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 2.61%  |
| 33014 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸小区1  | 200 | 62.28 | 55.44  | 55.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.49% |
| 33015 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_小老虎北台  | 100 | 62.16 | 27.84  | 27.84  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.72% |
| 33016 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 重工线 | 大连大商集团新农   | 630 | 39.38 | 318.93 | 318.93 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.00% |
| 33017 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 重工线 | 大连裕丰房屋开发   | 400 | 30.01 | 239.96 | 239.96 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.89%  |
| 33018 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_磊山2队   | 80  | 43.50 | 37.20  | 37.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.72% |
| 33019 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_磊山1队   | 50  | 44.94 | 22.53  | 22.53  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.84% |
| 33020 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化3.4队 | 200 | 53.59 | 72.81  | 72.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.59%  |
| 33021 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化1.2队 | 80  | 48.72 | 33.02  | 33.02  | 未进入负 | 否 | 无 | -2.25% |
| 33022 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化4队   | 160 | 69.06 | 33.50  | 33.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.56%  |

|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33023 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化5队    | 400 | 49.41 | 162.36 | 162.36 | 未进入负 | 否 | 无 | -5.69% |
| 33024 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化2台    | 200 | 47.97 | 84.05  | 84.05  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.17%  |
| 33025 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化方池    | 80  | 36.97 | 42.43  | 42.43  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.01%  |
| 33026 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜1.4队 | 80  | 44.56 | 36.35  | 36.35  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.16%  |
| 33027 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜南台   | 30  | 51.92 | 11.42  | 11.42  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.08% |
| 33028 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜西台   | 80  | 58.30 | 25.36  | 25.36  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.20%  |
| 33029 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜7队   | 30  | 44.36 | 13.69  | 13.69  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 33030 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_廿卜水利    | 160 | 58.56 | 50.31  | 50.31  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.38% |
| 33031 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜猪场   | 160 | 59.14 | 49.38  | 49.38  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.27%  |
| 33032 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜中心台  | 400 | 59.41 | 122.37 | 122.37 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.51%  |
| 33033 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉大队    | 400 | 40.42 | 198.31 | 198.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.25% |
| 33034 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉5队    | 100 | 55.65 | 34.35  | 34.35  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.63% |
| 33035 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉西台    | 100 | 63.76 | 26.24  | 26.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.05% |
| 33036 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头1队    | 80  | 38.26 | 41.40  | 41.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.06%  |
| 33037 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头2队    | 80  | 32.78 | 45.78  | 45.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.17% |
| 33038 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头大队    | 30  | 65.33 | 7.40   | 7.40   | 未进入负 | 否 | 无 | 4.38%  |
| 33039 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头3.4队  | 400 | 36.98 | 212.07 | 212.07 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.95% |
| 33040 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | 虎头4队        | 400 | 47.99 | 168.04 | 168.04 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.76%  |
| 33041 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_兰店1队    | 50  | 32.27 | 28.86  | 28.86  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.23% |
| 33042 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_兰店2.3队  | 80  | 51.83 | 30.53  | 30.53  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.93%  |

|       |          |            |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33043 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店4.5队 | 100 | 31.76 | 58.24  | 58.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 33044 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店红房子猪 | 100 | 69.85 | 20.15  | 20.15  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.32%  |
| 33045 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店后房身  | 400 | 56.22 | 135.14 | 135.14 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.67%  |
| 33046 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | 后房身北       | 400 | 61.20 | 115.22 | 115.22 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.64%  |
| 33047 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_大市场    | 400 | 44.59 | 181.66 | 181.66 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 33048 | 瓦房店市供电公司 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | 供电所台       | 400 | 31.96 | 232.16 | 232.16 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.34%  |
| 33049 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村5台 | 80  | 61.47 | 22.82  | 22.82  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.39%  |
| 33050 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村4台 | 80  | 56.82 | 26.54  | 26.54  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.06% |
| 33051 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 巴虎边四队井     | 200 | 64.24 | 51.52  | 51.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.14% |
| 33052 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村3台 | 400 | 32.17 | 231.33 | 231.33 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.77% |
| 33053 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村2台 | 400 | 44.32 | 182.70 | 182.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.76%  |
| 33054 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 巴虎边二队井     | 80  | 39.35 | 40.52  | 40.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.05% |
| 33055 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村1台 | 100 | 61.20 | 28.80  | 28.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.43% |
| 33056 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 前甘卜一队井     | 200 | 44.10 | 91.79  | 91.79  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.40%  |
| 33057 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_前二十里堡村 | 100 | 43.45 | 46.55  | 46.55  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.09%  |
| 33058 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_前二十里堡村 | 80  | 57.26 | 26.20  | 26.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.06% |
| 33059 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 佟山二队北      | 400 | 61.25 | 114.98 | 114.98 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.33%  |
| 33060 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_佟山村2台  | 50  | 52.05 | 18.98  | 18.98  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.78% |
| 33061 | 瓦房店市供电公司 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_佟山村3台  | 400 | 43.28 | 186.88 | 186.88 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.30% |
| 33062 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 付家一队井      | 80  | 59.35 | 24.52  | 24.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.33%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33063 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 油厂井        | 80  | 63.20 | 21.44  | 21.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.69% |
| 33064 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 新农果园井      | 200 | 32.34 | 115.31 | 115.31 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.72% |
| 33065 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村6台  | 200 | 61.54 | 56.92  | 56.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.16%  |
| 33066 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村2台  | 30  | 49.29 | 12.21  | 12.21  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.59%  |
| 33067 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村4台  | 80  | 51.24 | 31.00  | 31.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.49% |
| 33068 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 新农7队台      | 200 | 33.05 | 113.90 | 113.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.83% |
| 33069 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 马旺水库       | 80  | 63.16 | 21.47  | 21.47  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.92% |
| 33070 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村5台  | 400 | 69.18 | 83.30  | 83.30  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.69%  |
| 33071 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村8台  | 30  | 44.36 | 13.69  | 13.69  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.33% |
| 33072 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村7台  | 80  | 38.99 | 40.81  | 40.81  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.24%  |
| 33073 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_新农村1台  | 80  | 60.55 | 23.56  | 23.56  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.64%  |
| 33074 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村6台  | 80  | 55.56 | 27.55  | 27.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.88% |
| 33075 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村5台 | 400 | 43.87 | 184.52 | 184.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.45%  |
| 33076 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村6台 | 30  | 43.19 | 14.04  | 14.04  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.97%  |
| 33077 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村2台 | 400 | 47.26 | 170.97 | 170.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.06%  |
| 33078 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村3台 | 400 | 38.15 | 207.40 | 207.40 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.41% |
| 33079 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 二龙山井       | 200 | 67.05 | 45.90  | 45.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.63% |
| 33080 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房八台      | 80  | 54.82 | 28.15  | 28.15  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 33081 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房1队西台    | 80  | 42.56 | 37.95  | 37.95  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.85% |
| 33082 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房七台      | 200 | 69.74 | 40.52  | 40.52  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.74%  |

|       |          |           |     |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33083 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村1台 | 100 | 32.08 | 57.92  | 57.92  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.39% |
| 33084 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房井       | 200 | 65.23 | 49.55  | 49.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.53% |
| 33085 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家七台       | 80  | 56.25 | 27.00  | 27.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.02% |
| 33086 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村5台  | 400 | 63.79 | 104.85 | 104.85 | 未进入负 | 否 | 无 | -9.04% |
| 33087 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村4台  | 200 | 56.91 | 66.18  | 66.18  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.98% |
| 33088 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村3台  | 50  | 58.15 | 15.92  | 15.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.25%  |
| 33089 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村4台 | 200 | 35.88 | 108.23 | 108.23 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.65%  |
| 33090 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家2队东台     | 200 | 59.09 | 61.82  | 61.82  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.35% |
| 33091 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村1台  | 400 | 67.18 | 91.29  | 91.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.04% |
| 33092 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村2台  | 100 | 37.27 | 52.73  | 52.73  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.90% |
| 33093 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家2队南台     | 200 | 57.46 | 65.08  | 65.08  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.17%  |
| 33094 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟七台      | 200 | 68.24 | 43.52  | 43.52  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.67% |
| 33095 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 付店北        | 400 | 54.53 | 141.90 | 141.90 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.29% |
| 33096 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟北山      | 400 | 68.66 | 85.37  | 85.37  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 33097 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高力沟北台      | 200 | 45.63 | 88.74  | 88.74  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.33%  |
| 33098 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高丽沟村2台 | 400 | 51.51 | 153.97 | 153.97 | 未进入负 | 否 | 无 | 8.62%  |
| 33099 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟西台      | 200 | 31.14 | 117.73 | 117.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.28% |
| 33100 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 付店大道       | 400 | 60.82 | 116.74 | 116.74 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.29% |
| 33101 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟五台      | 200 | 64.15 | 51.70  | 51.70  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.00%  |
| 33102 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高丽沟村3台 | 30  | 50.17 | 11.95  | 11.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.20%  |

|       |          |           |     |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33103 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高力沟4台 | 400 | 64.60 | 101.59 | 101.59 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.25% |
| 33104 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟六台     | 200 | 40.97 | 98.06  | 98.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.73%  |
| 33105 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 闫屯东山台     | 200 | 58.22 | 63.55  | 63.55  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.24% |
| 33106 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 南吕屯       | 400 | 40.62 | 197.52 | 197.52 | 未进入负 | 否 | 无 | 0.42%  |
| 33107 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村1台 | 80  | 44.62 | 36.30  | 36.30  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.13% |
| 33108 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家赵屯方塘    | 200 | 60.06 | 59.88  | 59.88  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.92% |
| 33109 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_杨家小学  | 80  | 36.76 | 42.59  | 42.59  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.47% |
| 33110 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_杨家村3台 | 200 | 44.97 | 90.06  | 90.06  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.61%  |
| 33111 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_中心台2  | 100 | 44.52 | 45.48  | 45.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.88%  |
| 33112 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村5台 | 400 | 58.12 | 127.51 | 127.51 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.99%  |
| 33113 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村2台 | 80  | 62.87 | 21.70  | 21.70  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.45% |
| 33114 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村6台 | 80  | 47.78 | 33.77  | 33.77  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.66%  |
| 33115 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家二队井     | 80  | 65.44 | 19.65  | 19.65  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.79%  |
| 33116 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村7台 | 80  | 56.52 | 26.78  | 26.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.16% |
| 33117 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_佟山村7台 | 30  | 55.55 | 10.34  | 10.34  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 33118 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_佟山村4台 | 100 | 31.59 | 58.41  | 58.41  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.19%  |
| 33119 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家关屯大井    | 80  | 61.94 | 22.44  | 22.44  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.23%  |
| 33120 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村3台 | 100 | 62.76 | 27.24  | 27.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.00% |
| 33121 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯一号井  | 200 | 53.04 | 73.92  | 73.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.18%  |
| 33122 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯3号井  | 80  | 33.20 | 45.44  | 45.44  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.53% |



|       |          |           |     |             |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33123 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村8台   | 80  | 37.78 | 41.78  | 41.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.91%  |
| 33124 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯2号井    | 200 | 54.16 | 71.67  | 71.67  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.52%  |
| 33125 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村6台(8 | 160 | 48.66 | 66.14  | 66.14  | 未进入负 | 否 | 无 | 3.70%  |
| 33126 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村5台(7 | 100 | 54.12 | 35.88  | 35.88  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.68%  |
| 33127 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村4台   | 100 | 51.59 | 38.41  | 38.41  | 未进入负 | 否 | 无 | -7.64% |
| 33128 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口6队东台      | 100 | 57.05 | 32.95  | 32.95  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.77%  |
| 33129 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村3台   | 100 | 39.34 | 50.66  | 50.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.26% |
| 33130 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村2台   | 30  | 46.24 | 13.13  | 13.13  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.48% |
| 33131 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口九台        | 400 | 52.83 | 148.68 | 148.68 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.51% |
| 33132 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口半拉山井      | 200 | 40.04 | 99.91  | 99.91  | 未进入负 | 否 | 无 | 5.18%  |
| 33133 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村7台(猪 | 400 | 39.57 | 201.72 | 201.72 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.34%  |
| 33134 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口东山井       | 200 | 65.05 | 49.90  | 49.90  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.08% |
| 33135 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村1台   | 160 | 30.95 | 94.48  | 94.48  | 未进入负 | 否 | 无 | 4.25%  |
| 33136 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口一队北       | 400 | 34.14 | 223.43 | 223.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 6.49%  |
| 33137 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口1队西台      | 200 | 38.00 | 104.00 | 104.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.14% |
| 33138 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口大棚        | 400 | 52.14 | 151.43 | 151.43 | 未进入负 | 否 | 无 | 7.94%  |
| 33139 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 台山东         | 400 | 39.04 | 203.84 | 203.84 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.06% |
| 33140 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 高丽沟东山       | 400 | 46.93 | 172.26 | 172.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -1.00% |
| 33141 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 高丽沟东台       | 400 | 52.69 | 149.26 | 149.26 | 未进入负 | 否 | 无 | -7.39% |
| 33142 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 南沙包         | 400 | 58.76 | 124.97 | 124.97 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.76% |

|       |          |           |      |            |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|------------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33143 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新杨线  | PMS_高丽沟村1台 | 100 | 62.09 | 27.91  | 27.91  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.07% |
| 33144 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前三村2台 | 30  | 34.16 | 16.75  | 16.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.69%  |
| 33145 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前三村8台 | 200 | 37.39 | 105.22 | 105.22 | 未进入负 | 否 | 无 | -4.75% |
| 33146 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村2台  | 400 | 46.82 | 172.70 | 172.70 | 未进入负 | 否 | 无 | 3.73%  |
| 33147 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_姜沙村2台  | 80  | 48.76 | 32.99  | 32.99  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.15% |
| 33148 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_姜沙村1台  | 80  | 62.67 | 21.86  | 21.86  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.04%  |
| 33149 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_黄旗村6台  | 80  | 62.39 | 22.09  | 22.09  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.54%  |
| 33150 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 姜沙1队南台     | 200 | 64.38 | 51.24  | 51.24  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.80%  |
| 33151 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村3台  | 100 | 44.37 | 45.63  | 45.63  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.82% |
| 33152 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台前三队井      | 200 | 43.53 | 92.93  | 92.93  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.80%  |
| 33153 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前三村3台 | 80  | 45.75 | 35.40  | 35.40  | 未进入负 | 否 | 无 | 2.40%  |
| 33154 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前三村7台 | 80  | 45.27 | 35.78  | 35.78  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.94% |
| 33155 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台前二队井      | 80  | 55.91 | 27.28  | 27.28  | 未进入负 | 否 | 无 | 0.51%  |
| 33156 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前三村1台 | 80  | 46.04 | 35.17  | 35.17  | 未进入负 | 否 | 无 | 9.46%  |
| 33157 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村2台  | 80  | 61.67 | 22.66  | 22.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.32% |
| 33158 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村1台  | 100 | 62.91 | 27.09  | 27.09  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.82% |
| 33159 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台后2队北台     | 400 | 38.63 | 205.48 | 205.48 | 未进入负 | 否 | 无 | 4.36%  |
| 33160 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村3台  | 80  | 61.51 | 22.80  | 22.80  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.76% |
| 33161 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村4台  | 80  | 55.37 | 27.71  | 27.71  | 未进入负 | 否 | 无 | -9.49% |
| 33162 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台后4队北台     | 200 | 34.72 | 110.56 | 110.56 | 未进入负 | 否 | 无 | -2.09% |

|       |          |           |      |           |     |       |        |        |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 33163 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村5台 | 80  | 65.44 | 19.65  | 19.65  | 未进入负 | 否 | 无 | -5.74% |
| 33164 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 吴沙5队东台    | 200 | 30.28 | 119.44 | 119.44 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.41% |
| 33165 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村4台 | 400 | 38.17 | 207.31 | 207.31 | 未进入负 | 否 | 无 | 9.41%  |
| 33166 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 吴沙4队西台    | 400 | 67.65 | 89.38  | 89.38  | 未进入负 | 否 | 无 | -8.05% |
| 33167 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_杨家村2台 | 200 | 35.15 | 109.69 | 109.69 | 未进入负 | 否 | 无 | -6.55% |
| 33168 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_中心台1  | 80  | 51.35 | 30.92  | 30.92  | 未进入负 | 否 | 无 | 6.81%  |
| 33169 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_中心台3  | 80  | 63.16 | 21.47  | 21.47  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.75%  |
| 33170 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 前廿卜四队井    | 200 | 61.44 | 57.12  | 57.12  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.77% |
| 33171 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_杨家村1台 | 400 | 45.07 | 179.73 | 179.73 | 未进入负 | 否 | 无 | -3.04% |
| 33172 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 台前五队井     | 80  | 39.85 | 40.12  | 40.12  | 未进入负 | 否 | 无 | 7.39%  |
| 33173 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台一村5台 | 80  | 66.56 | 18.75  | 18.75  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.15%  |
| 33174 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台一村6台 | 80  | 46.25 | 35.00  | 35.00  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.69% |
| 33175 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台一村4台 | 80  | 39.03 | 40.78  | 40.78  | 未进入负 | 否 | 无 | 1.18%  |
| 33176 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 台前4队南台    | 200 | 65.67 | 48.67  | 48.67  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.81% |
| 33177 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村7台 | 80  | 36.01 | 43.20  | 43.20  | 未进入负 | 否 | 无 | -0.66% |
| 33178 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 黄旗1队东台    | 200 | 63.88 | 52.24  | 52.24  | 未进入负 | 否 | 无 | -1.19% |
| 33179 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村1台 | 80  | 65.42 | 19.66  | 19.66  | 未进入负 | 否 | 无 | -6.63% |
| 33180 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村2台 | 160 | 64.19 | 41.29  | 41.29  | 未进入负 | 否 | 无 | -4.93% |
| 33181 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村3台 | 80  | 41.30 | 38.96  | 38.96  | 未进入负 | 否 | 无 | -3.63% |
| 33182 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村4台 | 100 | 52.50 | 37.50  | 37.50  | 未进入负 | 否 | 无 | 8.75%  |

|       |          |           |      |           |     |       |       |       |      |   |   |        |
|-------|----------|-----------|------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|---|---|--------|
| 33183 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村5台 | 100 | 63.00 | 27.00 | 27.00 | 未进入负 | 否 | 无 | -8.19% |
| 33184 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 瓦房店市杨家满族  | 200 | 40.35 | 99.30 | 99.30 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.09%  |
| 33185 | 瓦房店市供电公司 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 瓦房店市杨家满族  | 80  | 45.47 | 35.63 | 35.63 | 未进入负 | 否 | 无 | 5.37%  |

变电间隔负面清单（二季度）

| 序号 | 供电单位     | 变电站名称 | 电压等级  | 现有可用出线间隔 | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 备注            |
|----|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1  | 国网大连供电公司 | 海湾变   | 220kV | 0        | 2021年    | 否        |          | 周边玉华变间隔可用     |
| 2  | 国网大连供电公司 | 大连变   | 220kV | 0        | 2021年    | 否        |          | 周边振兴路、陆港变间隔可用 |
| 3  | 国网大连供电公司 | 革镇堡变  | 220kV | 0        | 2021年    | 否        |          | 周边前牧变间隔可用     |
| 4  | 国网大连供电公司 | 吴屯变   | 220kV | 0        | 2021年    | 是        | 2027年    | 天鹅湖输变电工程      |
| 5  | 国网大连供电公司 | 复州城变  | 220kV | 0        | 2021年    | 否        |          | 周边闫店变、长山变间隔可用 |
| 6  | 国网大连供电公司 | 庄河变   | 220kV | 0        | 2021年    | 是        | 2027年    | 旭升输变电工程       |

主变负面清单（二季度）

| 序号 | 供电单位     | 变电站 | 电压等级(kV) | 主变名称 | 额定容量(MVA) | 一年内最大负荷(MVA) | 一年内最大负载率 | 上年度最大负载率 | 异常次数(次) | 累计发生时长(小时) | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量(MVA) | 是否列入负面清单 | 预计整改完成时间 | 备注 |
|----|----------|-----|----------|------|-----------|--------------|----------|----------|---------|------------|----------|--------------|----------|----------|----|
| 1  | 国网大连供电公司 | 白玉变 | 220kV    | #1   | 120       | 102.08       | 85.07%   | 85.07%   | 2       | 1          | 2024年8月  | 0            | 是        | 2027     |    |
| 2  | 国网大连供电公司 | 白玉变 | 220kV    | #2   | 120       | 97.52        | 81.27%   | 81.27%   | 2       | 1.5        | 2025年1月  | 0            | 是        | 2027     |    |
| 3  | 国网大连供电公司 | 吴屯变 | 220kV    | #2   | 180       | 146.61       | 81.45%   | 81.45%   | 4       | 3          | 2021年9月  | 0            | 是        | 2028     |    |

|    |          |      |    |    |      |       |         |         |    |      |         |   |   |      |           |
|----|----------|------|----|----|------|-------|---------|---------|----|------|---------|---|---|------|-----------|
| 4  | 国网大连供电公司 | 新开路变 | 66 | #2 | 40   | 33.07 | 82.69%  | 73.13%  | 1  | 10   | 2024年8月 | 0 | 是 | —    |           |
| 5  | 国网大连供电公司 | 长兴变  | 66 | #3 | 40   | 33.30 | 83.26%  | 33.22%  | 1  | 7    | 2024年8月 | 0 | 是 | 2028 |           |
| 6  | 国网大连供电公司 | 马栏变  | 66 | #1 | 40   | 36.74 | 91.85%  | 91.85%  | 3  | 20   | 2022年3月 | 0 | 是 | —    |           |
| 7  | 国网大连供电公司 | 庙岭变  | 66 | #2 | 31.5 | 29.85 | 95.18%  | 94.76%  | 7  | 22   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2028 |           |
| 8  | 国网大连供电公司 | 七贤岭变 | 66 | #1 | 31.5 | 32.88 | 104.39% | 104.28  | 5  | 33   | 2022年3月 | 0 | 是 | 2025 |           |
| 9  | 国网大连供电公司 | 兴工变  | 66 | #2 | 31.5 | 34.52 | 109.59% | 109.59% | 3  | 21   | 2019年7月 | 0 | 是 | 2028 |           |
| 10 | 国网大连供电公司 | 学苑变  | 66 | #1 | 40   | 33.41 | 83.54%  | 75.29%  | 2  | 11   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2025 |           |
| 11 | 国网大连供电公司 | 由家变  | 66 | #1 | 31.5 | 27.12 | 86.09%  | 88.95%  | 20 | 25   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2026 |           |
| 12 | 国网大连供电公司 | 由家变  | 66 | #2 | 40   | 34.16 | 85.40%  | 84.40%  | 20 | 27   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2026 |           |
| 13 | 国网大连供电公司 | 华南变  | 66 | #1 | 40   | 36.47 | 91.18%  | 84.20%  | 5  | 19   | 2024年8月 | 0 | 是 | —    |           |
| 14 | 国网大连供电公司 | 华南变  | 66 | #2 | 40   | 33.60 | 84.02%  | 84.10%  | 15 | 26   | 2022年3月 | 0 | 是 | —    |           |
| 15 | 国网大连供电公司 | 周水子变 | 66 | #1 | 40   | 40.19 | 100.48% | 88.37%  | 4  | 40   | 2022年3月 | 0 | 是 | 2025 |           |
| 16 | 国网大连供电公司 | 周水子变 | 66 | #2 | 40   | 34.42 | 86.05%  | 87.70%  | 6  | 35   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2025 |           |
| 17 | 国网大连供电公司 | 董家变  | 66 | #1 | 40   | 32.5  | 81.25%  | 93.25%  | 52 | 41.2 | 2023年3月 | 0 | 是 | 2025 |           |
| 18 | 国网大连供电公司 | 金石滩变 | 66 | #1 | 31.5 | 25.70 | 81.59%  | 73.33%  | 9  | 1.8  | 2025年4月 | 0 | 是 | —    | 2025年4月新增 |
| 19 | 国网大连供电公司 | 英特尔变 | 66 | #1 | 40   | 32.40 | 81.00%  | 81.00%  | 41 | 15.6 | 2024年8月 | 0 | 是 | 无需整改 | 用户运行方式    |
| 20 | 国网大连供电公司 | 大黄庄变 | 66 | #2 | 20   | 16.17 | 80.85%  | 78.50%  | 3  | 4    | 2025年1月 | 0 | 是 | —    |           |
| 21 | 国网大连供电公司 | 连丰变  | 66 | #1 | 20   | 16.04 | 80.20%  | 69.35%  | 3  | 7    | 2024年8月 | 0 | 是 | —    |           |
| 22 | 国网大连供电公司 | 兴民变  | 66 | #1 | 31.5 | 27.60 | 87.62%  | 82.10%  | 9  | 33   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2027 |           |
| 23 | 国网大连供电公司 | 柳家变  | 66 | #2 | 40   | 34.43 | 86.08%  | 86.08%  | 15 | 50   | 2024年8月 | 0 | 是 | 2027 |           |

|    |          |      |    |    |    |       |        |        |    |     |          |   |   |      |  |
|----|----------|------|----|----|----|-------|--------|--------|----|-----|----------|---|---|------|--|
| 24 | 国网大连供电公司 | 古城变  | 66 | #1 | 20 | 16.30 | 81.50% | 82.00% | 32 | 85  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2025 |  |
| 25 | 国网大连供电公司 | 平房变  | 66 | #1 | 20 | 17.7  | 88.30% | 93.40% | 25 | 110 | 2023年11月 | 0 | 是 | 2026 |  |
| 26 | 国网大连供电公司 | 罗屯变  | 66 | #1 | 10 | 8.8   | 88.00% | 88.00% | 26 | 98  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 27 | 国网大连供电公司 | 长兴岛变 | 66 | #2 | 10 | 8.5   | 85.0%  | 85.0%  | 20 | 156 | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 28 | 国网大连供电公司 | 龙王庙变 | 66 | #1 | 20 | 16.70 | 83.48  | 83.48  | 4  | 12  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 29 | 国网大连供电公司 | 龙王庙变 | 66 | #2 | 20 | 18.02 | 90.09  | 90.09  | 50 | 60  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 30 | 国网大连供电公司 | 暖水变  | 66 | #1 | 20 | 18.87 | 94.37  | 94.37  | 25 | 35  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 31 | 国网大连供电公司 | 炮台变  | 66 | #2 | 20 | 16.03 | 80.17  | 80.17  | 5  | 10  | 2024年8月  | 0 | 是 | —    |  |
| 32 | 国网大连供电公司 | 长海变  | 66 | #2 | 20 | 19.96 | 99.80% | 88.90% | 38 | 141 | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |